

平成30年12月14日
日本原子力発電株式会社

三菱電機株式会社の子会社における不適切行為に関する 東海第二発電所及び敦賀発電所2号機の調査結果の報告について

当社は、三菱電機株式会社の子会社である「株式会社トーカン」の不適切行為[※]を受け、東海第二発電所及び敦賀発電所2号機における同社製品の納入状況、使用設備及び影響を自主的に調査し、本日、その結果を原子力規制庁に報告しました。

(経緯・調査結果)

当社は、三菱電機株式会社から、東海第二発電所及び敦賀発電所2号機の変圧器等の設備に株式会社トーカンで不適切行為のあった製品(ゴム製パッキン)が組み込まれているとの報告を受けたため、同社への聞き取りをはじめ、当社が過去に実施した点検や検査の記録を調査しました。

調査の結果、当社による三菱電機株式会社の自社調査結果の聞き取りで、当該ゴム製品が組み込まれていた設備については、性能や安全性に影響を及ぼすものではないことを確認しました。また、当社としても、設置時の検査等において、当社の仕様要求を満足していることを確認しており、加えて、日常点検や定期点検等を通じて設備に異常がないことを継続的に確認していることから、当該設備の性能に問題はなく発電所の安全性に影響はないと判断しました。

当社としては、引き続き、両社の公表状況を注視していきます。

※：三菱電機株式会社の子会社である「株式会社トーカン」が、三菱電機株式会社の仕様要求を満足していない製品を出荷していた。

以 上