



平成10年10月13日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所新燃料の輸送について

当社、東海第二発電所（沸騰水型軽水炉：定格出力110万キロワット）は、昨日、下記のとおり新燃料を受け入れました。

記

1. 受入れ年月日

平成10年10月12日（月）19時40分 東海第二発電所へ到着

2. 輸送数量等

新燃料集合体 104体

輸送容器 52個

3. 輸送物の種類

A型核分裂性輸送物

4. 輸送方法

陸上輸送

以上

<参 考> 『輸送における安全性について』

<別 添> 『A型核分裂性輸送物の安全基準』

『輸送における安全性について』

1. 輸送物の種類

A型核分裂性輸送物

2. 輸送容器の概要

型式：R A J

形状：箱形

寸法：長さ約5m, 幅約1m, 高さ約1m

重量：約1. 3トン（輸送容器だけで約0. 7トン）

材質：鋼製

3. 輸送物の安全確認

輸送物の安全確認本輸送物については、別添1に示す国の安全基準を満たすことを、国の指定認定機関である（財）原子力安全技術センターにより確認されたものです。

4. 輸送上の安全対策

輸送上の安全対策輸送にあたっては、車両への積付け・標識等、輸送上の十分な安全対策を施しています。

なお、万が一緊急の事態が生じた場合にも、最寄りの消防、最寄りの警察及び科学技術庁等に連絡するとともに、適切な措置をとることとしており、十分な安全対策を講じています。

<別 添>

『A型核分裂性輸送物の安全基準』

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第59条の2に基づき、国が定めている、『A型核分裂性輸送物』に係わる技術上の基準の主なものは、以下のとおりである。

(1) 線量当量率

表面で 2.0ミリシーベルト／時以下

表面から1m離れた位置で、0.1ミリシーベルト／時以下

(2) 表面汚染密度

α 線を放出する放射性物質の場合、0.4ベクレル／ cm^2 以下

α 線を放出しない放射性物質の場合、4.0ベクレル／ cm^2 以下

また、A型核分裂性輸送物の試験条件には、

(1) 一般の試験条件

水の吹きつけ試験、自由落下試験、圧縮試験、貫通試験

(2) 特別の試験条件

9m落下試験、棒上の1m落下試験、耐火試験、浸漬試験

があり、これらの厳しい諸条件下においても、容器の健全性を維持し、臨界の防止を確保するよう、法令の基準値を満足することとなっている。

以上