



平成10年11月20日  
日本原子力発電株式会社

### 東海発電所機械工作作業場での火災について

本日、東海発電所（炭酸ガス冷却型；電気出力16万6千キロワット、本年3月31日営業運転終了）内の、ホットワークショップ（機械工作作業場）において溶断作業中、9時56分頃、局所排風機のフィルターからの発煙が認められ、火災報知器が発報した。

このため、作業に際し予め準備していた防火用水をかけ、直ちに消火しました。  
なお、11時00分に東海村消防本部により鎮火が確認されました。  
本件による外部への放射能の影響、人身災害はありません。

以上