



平成 12 年 8 月 8 日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所の自動停止について

当社、東海第二発電所（沸騰水型軽水炉、電気出力 110 万キロワット）は、定常運転中のところ、本日 16 時 05 分、落雷によると思われる外部電源喪失により原子炉が自動停止しました。

現在点検を実施中であります。

なお、本事象による環境への影響はありません。

また、非常用炉心冷却系（ECCS）の作動はありません

以上