



平成15年12月19日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所1号機の原子炉起動について

当社、敦賀発電所1号機（沸騰水型軽水炉：定格電気出力 35万7千kW）は、定格熱出力一定運転中のところ、本日15時28分、落雷によると思われる「LOAD REJECTION」（負荷喪失）警報が発報し、原子炉が自動停止しました。現在、詳細について調査中です。

なお、本事象による周辺環境への放射能の影響はありません。

また、非常用炉心冷却系（ECCS）作動はありません。

（12月19日16時30分記者発表済）

送電線への落雷による原子炉停止後、発電設備の点検を実施し、異常のないことが確認できましたので、明日20日午前6時頃に原子炉を起動し、同日16時頃発電を再開する予定です。

以 上