



平成20年 9月16日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所2号機の定期検査の状況について (高圧タービン主蒸気入口配管付近の蒸気漏れ)

敦賀発電所2号機(加圧水型軽水炉:定格電気出力116万キロワット)は、第16回定期検査後の調整運転中の9月16日、タービン弁テスト(1回/月)を実施後、タービン状況を確認していたところ、11時45分頃に高圧タービン蒸気入口配管付近から蒸気の漏えいを確認しました。

漏えい部位の点検するため、9月16日12時10分に原子炉の停止を決定し、12時30分から出力降下を開始、同日23時30分頃に原子炉を停止する予定です。

なお、本事象による周辺環境への放射能の影響はありません。

添付資料 タービン蒸気系統図

以 上

敦賀発電所 2号機 タービン蒸気系統図

