



2021年11月25日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所1号機 第4回定期事業者検査の終了について

敦賀発電所1号機（沸騰水型軽水炉）は、2021年4月1日から第4回定期事業者検査を実施していましたが、11月24日に終了しましたのでお知らせします。

定期事業者検査を実施した施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要設備

添付資料：敦賀発電所1号機 第4回定期事業者検査実績工程表

以 上

敦賀発電所 1 号機 第 4 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2021年度								備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
	▽検査開始 (4月1日)							検査終了▽ (11月24日)	
原子炉本体	■								放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建物外壁の外観検査
核燃料物質の取扱 施設及び貯蔵施設	■	■	■	■					核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料取扱装置の機能・性能検査
放射性廃棄物の 廃棄施設	■	■	■	■	■	■	■	■	気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設	■	■	■						屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気筒モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設	■	■	■	■					構造 等 【主な検査】 原子炉建物通常換気系の機能・性能検査
その他原子炉の 附属施設				■					非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要設備	■	■	■	■					消火装置 等 【主な検査】 消火ポンプの機能・性能検査