

平成30年6月29日  
日本原子力発電株式会社

中国電力株式会社島根原子力発電所の中央制御室空調換気系  
ダクト腐食に係る原子力規制庁からの点検指示に対する  
敦賀発電所2号機の点検調査結果について

当社は、平成29年1月18日に、原子力規制庁から中国電力株式会社島根原子力発電所の中央制御室空調換気系ダクト<sup>※1</sup>腐食に係る点検調査指示<sup>※2</sup>を受けました。

これに基づき、敦賀発電所2号機において点検調査を行い、その結果を取りまとめ、本日、原子力規制庁に報告いたしました。

点検調査の結果、敦賀発電所2号機の中央制御室空調換気系ダクトに異常はありませんでした。

※1 重大事故時に外部からの放射性物質が室内に入り込まないために使用する非常用ダクト。

※2 中央制御室の空調換気系ダクトの腐食の有無の確認。

以 上