

2019年10月16日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所から搬出した低レベル放射性廃棄物の 検査データの入力誤りについて

当社は、敦賀発電所の低レベル放射性廃棄物の次回搬出に向けて、必要なデータ確認を行っていたところ、2016年10月に搬出した溶融固化体※115本について、放射エネルギーの評価に用いたデータに入力誤りを確認しました。

なお、現時点の暫定的な評価では、115本のデータを正しい値に修正した場合においても、埋設施設への搬出等の基準を満足することを確認しています。

※：金属類、コンクリート等を溶融処理しセメント系充填材（モルタル）で固型化したもの。

以 上