

東海第二発電所 主要プラントパラメータ実績表

	制限値	最大(最小)実績
原子炉水位	-4248mm以上 (TAF:有効燃料頂部)	約 -910mm (TAF 約 +3,338mm)
原子炉圧力	8.62MPa以下 (最高使用圧力)	約 7.43MPa
D/W圧力	279.5kPa以下 (設計圧力)	約 12.5kPa
S/P水温	104℃以下 (設計温度)	約 54℃
S/P水位	8.427m以下 (S/Pベントライン高さ)	約 7.403m (通常水位+37.3cm)
SFP水温	65℃以下 (保安規定)	約 29℃