

平成31年3月5日
日本原子力発電株式会社

株式会社フジクラの不適切行為に関する
東海第二発電所及び敦賀発電所2号機の調査結果の報告について

当社は、株式会社フジクラの不適切行為※を受け、東海第二発電所及び敦賀発電所2号機における同社製品の納入状況、使用設備及び影響を自主的に調査し、本日、その結果を原子力規制庁に報告しました。

調査の結果、株式会社フジクラで不適切行為のあった製品（電力ケーブル等）は、東海第二発電所及び敦賀発電所2号機の一部で使用していることを確認しましたが、当社にて株式会社フジクラの過去の試験結果等を確認し、当該製品の健全性に問題がないと評価しました。また、当社によるケーブル敷設時の絶縁抵抗測定や機器据え付け後の動作試験でも、当該製品の健全性に問題がないことを確認しており、こうした点を踏まえ、当該製品が発電所の安全性に影響を及ぼすことはないと判断しました。

※：株式会社フジクラは、電力ケーブルや通信ケーブル等について、必要な試験を実施していなかったり、試験成績書に実際とは異なる値を記載するなどしていた。

以 上