

東海第二発電所 審査会合における指摘事項一覧

平成30年2月13日
日本原子力発電株式会社

No	指摘月日	分類	コメント内容	回答月日
1	2018/1/23	体制 共用	東海第二の体制は東海発電所の体制と別組織とすることを原則とし、兼務とする要員については、別組織とすることによる安全性への影響を評価すること。	本日まで説明
2	2018/1/23		自衛消防隊について、要員は常に待機状態であるべきであり、東海発電所と東海第二発電所とで分けること。少なくとも、大規模損壊時に動員する要員は東海第二発電所専従とすること。 自衛消防隊の人数が必要十分であることも加えて説明すること。 東海発電所の災害対策要員に自衛消防隊が含まれていない理由を説明すること。	本日まで説明
3	2018/1/23	建屋 外壁	廃棄物処理建屋のALCパネル部に関して情報が不足しているので、追加すること。	本日まで説明
4	2018/1/23		ALCパネルが他にないのか確認すること。	本日まで説明