V-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書

V-2-3-1 原子炉本体の耐震計算結果

目次

1.	概要	1
2.	耐震評価条件整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1

1. 概要

本資料は,原子炉本体の設備の耐震計算の手法及び条件の整理について説明するものである。

2. 耐震評価条件整理

原子炉本体の設備に対して,設計基準対象施設の耐震クラス,重大事故等対処施設の 設備分類を整理した。既設の設計基準対象施設については,耐震評価における手法及び 条件について,既に認可を受けた実績と差異の有無を整理した。また,重大事故等対処 施設のうち,設計基準対象施設であるものについては,重大事故等対処施設の評価条件 と設計基準対象施設の評価条件の差異の有無を整理した。

原子炉本体の耐震評価における手法及び条件について,既に認可を受けた実績と差異 がない施設の耐震計算は,工事計画認可実績を示し,入力条件及び評価結果を示すこと を基本とする。

なお,既設の設備における弾性設計用地震動 S d による耐震計算については,基準地 震動 S s による評価結果が弾性設計用地震動 S d の許容限界を満足する場合,省略するこ ととし,省略せず耐震評価を実施する場合は,静的地震力についても考慮することとす る。 V-2-3-3 炉心の耐震性についての計算書

V-2-3-3-1 燃料集合体の耐震性についての計算書

目

1.	概	要	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	基	本方針	+•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
2.	1	構造の	說明	]	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
2.	2	評価方	針		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
3.	燃	料集合	体の	) 均	也震	<b></b> 尾応	「答	「解	肾析	ŕ		•	•	•	• •	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
4.	地	震時の	制御	棒	挿	入	性	試	験材	贪	討		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
4.	1	検討方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
4.	2	検討結	果	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
5.	地	震時の	)燃料	丬身	<b>〔</b> 合	合体	s Ø	) 応	にた	「訂	平有	町		•	•	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
5.	1	燃料集	合体	50	D応	討	評	価	に	用	V	いる	圳	也震	震力	口讵	包度	デン	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
5.	2	地震時	「の応	ミナ	与評	F佰	fσ	った	ī注	-		•	•	•	• •	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
5.	3	検討内	]容		• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
5.	4	検討結	果			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9

1. 概 要

本計算書は、燃料集合体の耐震性について示すものである。

地震時において燃料集合体に要求されるのは,制御棒の挿入機能の確保及び崩壊 熱除去可能な形状の維持である。

制御棒の挿入機能の確保については,原子力発電所耐震設計技術指針重要度分類・ 許容応力編(JEAG4601・補-1984)に従って,地震時における制御棒の挿入性につい ての検討を行い,基準地震動Ssに対し制御棒の挿入性が確保されることを試験によ り確認する。

崩壊熱除去可能な形状の維持については,燃料集合体を支持している炉心支持構造物が耐震設計上の重要度分類Sクラスで設計されており,その支持機能は地震時においても維持されるので,崩壊熱除去可能な形状は維持されると考えられる。燃料被覆管自体の損傷は必ずしも崩壊熱除去可能な形状の喪失を意味するわけではないが,ここではさらに,参考として燃料被覆管の地震時応力を簡易弾性解析によって求める。

#### 2. 基本方針

2.1 構造の説明

燃料集合体の構造計画を表 2-1 に示す。

主要区分	計画の	概要	前明図						
工女匹力	基礎・支持構造	主体構造	MU XIKI						
燃料集合体	炉心は十字型制	9×9燃料(A	燃料集合体上部炉心格子板						
	御棒とそれを囲	型)の燃料集合							
	む4体の燃料集合	体は 74 本の燃	チャンネル						
	体を1ユニットと	料棒と2本のウ							
	して構成される。	オータロッド							
	燃料集合体の下	を,9×9燃料							
	部は下部タイプ	(B型)の燃料							
	レートの着座面	集合体は 72 本							
	が炉心支持板上	の燃料棒と1本							
	の燃料支持金具	のウォータチ	恒心支持板						
	に嵌合して支持	ャンネルを, そ							
	され、上部はユニ	れぞれ 9×9 の							
	ットを構成する	正方格子に配							
	燃料集合体とと	列して7個のス	下部タイプレート燃料支持金具						
	もに上部炉心格	ペーサにより	ト部タイプレート						
	子板内で水平方	束ね, それらの							
	向に支持される。	上下端が上部							
	上下部タイプレ	タイプレート							
	ート,スペーサ,	及び下部タイ							
	ウォータロッド	プレートと嵌							
	及びタイロッド	合することに							
	は結合又は支持	より形成され							
	により骨格を形	る。	スペーサーム						
	成する。4 体の燃	燃料集合体を	ウォータロッド						
	料集合体の外側	炉心に装荷す	チャンネルボックス						
	にはめたチャン	る際には,外側							
	ネルボックスの	にはチャンネ							
	外面が制御棒の	ルボックスを							
	通路を構成する。	はめる。	~下部タイプレート						

表 2-1 燃料集合体の構造計画

制御棒の構造計画の詳細は「V-2-6-2-1 制御棒の耐震性についての計算書」に示されている。

2.2 評価方針

地震時において燃料集合体に要求されるのは,制御棒の挿入機能の確保及び崩 壊熱除去可能な形状の維持である。

制御棒の地震時挿入性の評価については, 炉心を模擬した実物大の部分モデル による加振時制御棒挿入試験結果から挿入機能に支障を与えない最大燃料集合体 変位を求め, 地震応答解析から求めた燃料集合体変位がその最大燃料集合体変位 を下回ることを確認する。

崩壊熱除去可能な形状の維持については,燃料集合体を支持している炉心支持構造 物の支持機能が維持されれば,崩壊熱除去可能な形状は維持されると考えられる。燃 料被覆管自体の損傷は必ずしも崩壊熱除去可能な形状の喪失を意味するわけではない が,参考として燃料被覆管の地震時応力を簡易弾性解析によって求める。燃料被覆管 の地震時応力は,運転時(通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時)に燃料被覆管 に作用している荷重と地震力を組み合わせて評価する。また,運転中に燃料に生じる 燃料被覆管の腐食等の照射の影響を考慮して,燃料被覆管の地震時応力を求めている。

燃料集合体の耐震評価の方法は、平成14年7月1日付け平成14・05・16原第3号に て認可された工事計画の実績に基づいている。 3. 燃料集合体の地震応答解析

燃料集合体の地震応答解析は原子炉圧力容器内部構造物の一部として実施されており, この詳細は「V-2-3-2 炉心,原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物並びに原子炉本 体の基礎の地震応答計算書」に示されている。燃料集合体の剛性はチャンネルボックス により支配され,燃料集合体の質量は燃料タイプによらず同等であることから,燃料集 合体の地震応答は燃料タイプによらず,この燃料集合体の地震応答解析結果が適用可 能である。設計用地震波としては,基準地震動Ssを採用している。

応答解析は、時刻歴応答解析法を適用して建屋のNS, EW両方について実施している。

計算された燃料集合体の最大応答相対変位を図 3-1 に示すが,最大応答相対変位は約 11.1 mm となる。また,燃料集合体の最大応答加速度を図 3-2 及び図 3-3 に示すが,最大応答加速度は,水平方向で 13.2 m/s<sup>2</sup>,鉛直方向で 8.07 m/s<sup>2</sup> となる。



図 3-1(1) 燃料集合体最大応答相対変位(NS方向)



図 3-1(2) 燃料集合体最大応答相対変位(EW方向)



図 3-2(1) 燃料集合体最大応答加速度(NS方向)



図 3-2(2) 燃料集合体最大応答加速度(EW方向)



- 4. 地震時の制御棒挿入性試験検討
- 4.1 検討方法

地震時における制御棒挿入性についての検討方法は、工事計画認可申請書添付書類 「V-2-6-2-1 制御棒の耐震性についての計算書」にてその詳細を示す。

4.2 検討結果

工事計画認可申請書添付書類「V-2-6-2-1 制御棒の耐震性についての計算書」に 示すとおり、制御棒挿入試験の結果、燃料集合体の相対変位が約40 mmにおいて も、通常のスクラム仕様値90%ストローク3.5 秒以内であり、検査後において制 御棒の外観に優位な変化がないことが確認された。

したがって、基準地震動Ssによる最大相対変位に対し制御棒の挿入性と健全性は確保される。

- 5. 地震時の燃料集合体の応力評価
- 5.1 燃料集合体の応力評価に用いる地震加速度

地震時における燃料被覆管の応力評価では、3章に記載した基準地震動Ssよりも大きな加速度として、燃料集合体に作用する水平地震加速度は20 m/s<sup>2</sup>を, 鉛直地震加速度は12 m/s<sup>2</sup>を用いる。

5.2 地震時の応力評価の方法

地震時における燃料被覆管の応力評価は,簡易弾性解析によりせん断歪エネル ギ説(von Mises 理論)に基づき相当応力(一次応力の値)を求め,原子力発電 所耐震設計技術指針(JEAG4601-1991 追補版)で定められた許容応力 0.7 Su(Su: 引張強さ)に対する相当応力の比(設計比)を評価する。許容応力は,被覆管の 温度及び照射の影響を考慮した値を用いる。

本手法は, 平成 14 年 7 月 1 日付け平成 14・05・16 原第 3 号にて認可された工事計 画の実績に基づいている。

(1) 応力の計算

応力計算は,通常運転時または,過渡時の応力に地震により発生する応力 を加え合せて三軸方向(半径方向,円周方向及び軸方向)について解析し, それらより相当応力を計算する。

#### (2) 発生応力

9×9燃料(A型)については,

通常運転時及び過渡時に発生する応力として,

- ・内外圧力差に基づく応力
- ・水力振動に基づく応力
- ・楕円度に基づく応力
- ・膨張スプリングの圧縮力に基づく応力

#### を考慮する。

さらに地震時には,水平地震加速度により発生する応力として,

・燃料棒のたわみに基づく応力

鉛直地震加速度により発生する応力として,

・鉛直地震加速度に基づく応力

#### を考慮する。

9×9燃料(B型)については,

通常運転時及び過渡時に発生する応力として,

- ・冷却材による外圧及び燃料要素内圧によって生じる応力
- ・燃料被覆管楕円度による曲げ応力

・流力振動による応力

を考慮する。

さらに地震時には,水平地震加速度及び鉛直地震加速度により発生する応力 として,

・支持格子間のたわみに基づく応力

を考慮する。

発生する応力の計算式及び計算式で使用した記号の説明を9×9燃料(A型)については表 5-1 及び表 5-2 に,9×9燃料(B型)については表 5-3 及び表 5-4 に示す。

(3) 設計比の評価

設計比の評価では,燃料被覆管温度,燃料棒内圧,炉心条件,燃料棒寸法 及び許容応力の統計的分布を考慮し,モンテカルロ法により統計評価を行う。 ここで,燃料被覆管温度,燃料棒内圧については,燃料棒熱・機械設計コー ドによる解析結果を用いる。

モンテカルロ法による評価では、1回の試行ごとに乱数を用い、統計的分 布に従い設定される入力条件から1つの設計比が得られる。この試行を繰り 返すことにより設計比の統計的分布を求め、設計比の95%確率上限値が1以 下であることをもって、燃料集合体の耐震性を確認する。

#### 5.3 検討内容

燃料集合体を支持している炉心支持構造物は,地震時にもその支持機能は維持 されるので,崩壊熱除去可能な形状は維持されると考えられる。ここではさらに, 基準地震動Ssによる地震力並びに静的地震力に対し崩壊熱除去可能な形状が 維持されることを確認するため,参考として燃料被覆管の地震時応力を簡易弾性 解析によって求めたところ,設計比の95%確率上限値が1を下回る結果を得た。

地震時における水平地震加速度及び鉛直地震加速度を考慮した応力評価の結 果を,設計比(95%確率上限値)が最大となるスペーサ間について表 5-5 に示 す。

5.4 検討結果

設計比が最大となるのは寿命初期であり,水平地震加速度及び鉛直地震加速度 を考慮した場合でもその値は 0.37 である。

### 表 5-1 地震時の応力の計算式

(9×9燃料 (A型))

応力の種類	応力の 成 分	内	面	外	面
(1)内外圧力差に基	半径方向			i	ľ
づく応力	円周方向				
	軸方向				
(2)水力振動に基づ	半径方向				
く応力	円周方向				
	軸方向				
(3) 楕円度に基づく	半径方向				
応力	円周方向				
	軸方向				
(4)膨張スプリング	半径方向				
の圧縮力に基づ	円周方向				
く応力	軸方向				
(5)燃料棒のたわみ	半径方向				
に基づく応力	円周方向				
	軸方向				
(6)鉛直地震加速度	半径方向				
に基づく応力	円周方向				
	軸方向				

### 表 5-2 地震時の応力計算式の記号の説明

### (9×9燃料 (A型))

記号	説明
Pc	冷却材圧力 *1
Pg	燃料棒内圧 *2
$r_1$	被覆管外半径
$r_2$	被覆管内半径
rm	被覆管平均半径
t	被覆管肉厚 *3
d	被覆管楕円度
$q_{cr}$	被覆管臨界座屈荷重
λ	スペーサ間距離
δ	水力振動による振幅
Е	被覆管の縦弾性係数
ν	被覆管のポアソン比
Gh	地震時水平方向最大加速度
W s	スペーサ間距離当たりの燃料棒質量
Z	被覆管断面係数 *3
F	膨張スプリングにより燃料棒に作用する力
Gv	地震時鉛直方向最大加速度
Wr	燃料棒全質量

\*1:評価結果が厳しくなる圧力過渡時の冷却材圧力を使用。

- \*2: 外圧支配条件において評価結果が厳しくなる寿命初期の内圧を 使用。
- \*3: ライナ部を無視し,照射に伴う腐食減肉を考慮。

# 表 5-3 地震時の応力の計算式

# (9×9燃料 (B型))

応力の種類	成分	内 面	外 面
(1) 冷却材外圧及び	半径方向		
燃料要素内圧に		-	
よって生じる応	円周万向		
力			
	軸方向		
(2)燃料被覆管楕円		-	
度による曲げ応	半径方向		
力			
	円周方向		
		-	
	軸方向		
(3) 流力振動による	半径方向	-	
応力	円周方向		
	軸方向		
	-ты 79 Гој	-	
(4) 支持格子間たわ	半径方向		
みによる応力	円周方向		
	軸方向		

# 表 5-4 地震時の応力計算式の記号の説明

### (9×9燃料 (B型))

記号	説明
$P_i$	燃料要素内圧 (MPa)
$P_o$	冷却材圧力(MPa)
$r_i$	燃料被覆管内半径(mm)
r <sub>o</sub>	燃料被覆管外半径(mm)
$r_m$	燃料被覆管平均半径(mm)
$D_o$	燃料被覆管外径(mm)
$D_i$	燃料被覆管内径(mm)
$D_{i\max}$	燃料被覆管最大内径 (mm)
$D_{i\min}$	燃料被覆管最小内径 (mm)
t	燃料被覆管肉厚(mm)
ν	ポアソン比
E	被覆管ヤング率 (MPa)
Ι	燃料被覆管の断面二次モーメント (mm <sup>4</sup> ) $I = \frac{\pi}{64} (D_o^4 - D_i^4)$
ω	$\omega = \frac{1}{4} \cdot (D_{i\max} - D_{i\min})$
P <sub>cr</sub>	$P_{cr} = \frac{E}{4 \cdot (1 - v^2)} \cdot (\frac{t}{r_m})^3$
l	スペーサ間距離(mm)
A	流力振動振幅 (=0.05 mm)
W <sub>o</sub>	燃料要素単位長重量 (kg/mm)
G	地震時加速度(m/s²)
$C_1$	定数

表 5-5 地震時のスペーサ間の設計比

	9×9燃料(A型)	9×9燃料 (B型)
寿命初期	0.36	0.37
寿命中期	0.22	0.28
寿命末期	0.23	0.26

V-2-3-3-2 炉心支持構造物の耐震性についての計算書

V-2-3-3-2-1 炉心シュラウドの耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については,添付書類「V-3-別添 6-2 炉心シュラウドの応力計算書」による。

V-2-3-3-2-2 シュラウドサポートの耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については,添付書類「V-3-別添 6-3 シュラウドサポートの応力計算書」 による。 V-2-3-3-2-3 上部格子板の耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については、添付書類「V-3-別添 6-4 上部格子板の応力計算書」による。

V-2-3-3-2-4 炉心支持板の耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については、添付書類「V-3-別添 6-5 炉心支持板の応力計算書」による。

V-2-3-3-2-5 中央燃料支持金具の耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については,添付書類「V-3-別添 6-7 中央燃料支持金具の応力計算書」による。

V-2-3-3-2-6 周辺燃料支持金具の耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については、添付書類「V-3-別添 6-8 周辺燃料支持金具の応力計算書」による。

V-2-3-3-2-7 制御棒案内管の耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については,添付書類「V-3-別添 6-9 制御棒案内管の応力計算書」による。
V-2-3-4 原子炉圧力容器の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1 原子炉圧力容器本体の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-1 胴板の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-2 下部鏡板の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-3 制御棒駆動機構ハウジング貫通孔の耐震性についての 計算書

V-2-3-4-1-4 再循環水出口ノズル(N1)の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-5 再循環水入口ノズル(N2)の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-6 主蒸気ノズル(N3)の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-7 給水ノズル (N4) の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-8 炉心スプレイノズル(N5)の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-9 低圧注水ノズル(N17)の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-10 上鏡スプレイノズル(N6)の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-11 ベントノズル (N7)の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-12 ジェットポンプ計測管貫通部ノズル (N8)の 耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-13 差圧検出・ほう酸水注入管ノズル(N10)の 耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-14 計装ノズル(N11)の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-15 計装ノズル (N12) の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-16 ドレンノズル (N15)の耐震性についての計算書

V-2-3-4-1-17 計装ノズル(N16)の耐震性についての計算書
V-2-3-4-1-18 ブラケット類の耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については,添付書類「V-3-1-2-2-2 原子炉圧力容器の応力計算書(その2)」による。

V-2-3-4-2 原子炉圧力容器支持構造物の耐震性についての計算書

V-2-3-4-2-1 原子炉圧力容器スカートの耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については,添付書類「V-3-1-2-2-1 原子炉圧力容器の応力計算書(その 1)」による。 V-2-3-4-2-2 原子炉圧力容器の基礎ボルトの耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については,添付書類「V-3-1-2-2-2 原子炉圧力容器の応力計算書(その2)」による。

V-2-3-4-3 原子炉圧力容器付属構造物の耐震性についての計算書

V-2-3-4-3-1 原子炉圧力容器スタビライザの耐震性についての計算書

目次

1.	概要	• • • • • •	••••	••••	•••		•••	•••	 •••			•••	•••	•••		•••	• •	•••	•••		•••	•••	••		• •	•••		1
2.	構造説	・ 明	••••	••••	•••		•••	•••	 •••	•••	••	•••	••	••	•••	• •	••	•••	•••	••	••	••	••	• •	••	•••	•••	2
2.	1 構造	計画	•••		•••		•••	•••	 •••	•••		•••	••	•••	•••	••	• •	•••	•••		•••	• •	• •		• •	•••		2
2.2	2 評価	i方針	•••	• • • •	•••	• • •	•••	•••	 •••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	• •	•••	•••	•••	• •	•••	• •	• •		• •	•••	•••	3
3.	形状及	び主要	寸法		•••		•••	•••	 •••	•••	••	•••	••	••	•••	• •	••	•••	•••	•••	••	••	• •	• •	••	••	•••	4
4.	設計条	作 ・	••••	••••	•••		•••	•••	 •••	•••	••	•••	••	••	•••	• •	••	•••	•••	•••	••	••	• •	• •	••	••	•••	5
4.	1 設計	荷重	•••	••••	•••	•••	•••	•••	 •••	•••	••	•••	••	••	•••	• •	••	•••	•••	•••	••	••	• •	• •	••	••	•••	5
4. 2	2 材料	及び許	容応	力	•		•••	•••	 •••	•••	••	•••	••	••	•••	• •	••	•••	•••	•••	••	••	• •	• •	• •	•••	•••	7
5.	応力計	·算 ··	••••	••••	•••		•••	•••	 •••	•••	••	•••	••	••	•••	• •	••	•••	•••	•••	••	••	• •	• •	• •	••	•••	8
5.	1 応力	評価点	•	••••	•••		•••	•••	 •••	•••	••	•••	••	••	•••	• •	••	•••	•••	•••	••	••	• •	• •	• •	••	•••	8
5.2	2 応力	計算方	法	•••	•••		•••	•••	 •••	•••	••	•••	••	••	•••	• •	••	•••	•••	•••	••	••	••	• •	• •	••	•••	9
6.	評価結	課・・	• • • •	• • • •	•••		•••	•••	 •••			•••	•••	•••		• •	• •	•••	•••	••		••	••			•••		10

#### 1. 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の検討方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき、原子炉圧力容器スタビライザが設計用地震力に対して十分な構造強度 を有していることを説明するものである。その耐震評価は原子炉圧力容器スタビライザの応力評 価により行う。

原子炉圧力容器スタビライザは設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に分類され, 以下,基準地震動の策定に伴う耐震評価を示す。

# 2. 構造説明

2.1 構造計画

原子炉圧力容器スタビライザの構造計画を表 2-1 に示す。

計画の	概要	
基礎・支持構造	主体構造	燃哈博道区
原子炉遮蔽壁に設置された	原子炉圧力容器外周に8個	
ベースプレート上に溶接され	等間隔に配置されている。	
る。		│ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

表 2-1 構造計画

### 2.2 評価方針

原子炉圧力容器スタビライザの応力評価は,東海第二発電所 昭和 50 年 10 月 6 日付け 50 資庁第 8314 号(既工認)にて認可された実績のある手法を適用する。

### 3. 形状及び主要寸法

原子炉圧力容器スタビライザの形状及び主要寸法を図 3-1 に示す。



図 3-1 原子炉圧力容器スタビライザの形状及び主要寸法(単位:mm)

- 4. 設計条件
- 4.1 設計荷重
  - (1) 最高使用温度

温度TD

302 °C

- (2) スタビライザ初期締付荷重F₀=
- (3) 地震荷重

スタビライザに加わる地震荷重を表 4-1 に示す。

また,スタビライザ各部における初期締め付け荷重と外力との力の釣合関係は図 4-1 に示すようになる。



図 4-1 スタビライザに加わる荷重

表 4-1 弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>及び基準地震動 S<sub>s</sub>による水平方向地震荷重

(単位:N)

地震荷重	S <sub>d</sub>	S <sub>s</sub>							
水平方向地震荷重WH									

- (4) スタビライザ各部に加わる荷重
  - a. スタビライザブラケットに加わる荷重

$$F_{H} = \frac{1}{4} \cdot W_{H}$$

b. ロッドに加わる荷重
 構造上ロッドには初期締付荷重による引張荷重と水平荷重の1/2が加わる。
 W - E + <sup>1</sup>, Eu

$$W_{R} = F_{0} + \frac{1}{2} \cdot F_{H}$$

c. スプリング支持板に加わる荷重 構造上スプリング支持板には最大で次の荷重が加わる。

$$W_A = F_0 + \frac{1}{2} \cdot F_H$$

荷重の計算結果を表 4-2 に示す。

表 4-2 スタビライザ各部に加わる設計荷重

(単位:N)

設計荷重	S <sub>d</sub>	S <sub>s</sub>
スタビライザブラケットに		
加わる荷重FH		
ロッドに加わる荷重Wr		
スプリング支持板に		
加わる荷重WA		

- 4.2 材料及び許容応力
  - (1) 材料

ロッド

ブラケット



(2) 荷重の組合せ及び許容応力

基準地震動の策定に伴う地震荷重との組合せの評価として,荷重の組合せ及び許容応力状態を表 4-3 に示す。各材料の許容応力状態に対する許容応力を表 4-4 に示す。

表4-3 荷重の組合せ及び許容応力状態

施設	区分	機器名称	耐震重要 度分類	荷重の組合せ	許容応力 状態	
原子炉	原子炉圧	原子炉 圧力容器			$D + P + M + S_d$	III A S
本体	刀容器付 属構造物	スタビ ライザ	S	_	$D + P + M + S_s$	IV A S

### 表4-4 許容応力

(単位:MPa)

			許容応力(一次応力)											
材料	計谷応力	基準応力	引張り	曲げ	せん断	組合せ								
	认態	Г	f t	f b	f s	f t								
	III A S	587	440	_	_	_								
SNCM439	IV A S	587	440	_	_	_								
C144004	III A S	149	—	172	86	149								
SM400A	IV A S	179	_	207	103	179								

# 5. 応力計算

5.1 応力評価点

応力評価点を表 5-1 に示す。

表 5-1 厉	的力評価点
---------	-------

応力評価点番号	応力評価点
P 1	ロッド
P 2	スプリング支持板

- 5.2 応力計算方法
  - (1) ロッド(応力評価点P1)
     ①点における引張応力
     \_W<sup>R</sup>





- (2) スプリング支持板(応力評価点P2)
  - a. 曲げ応力





b. せん断応力  

$$\tau = \frac{W_A}{A}$$
ここで、  
A=  
c. 組合せ応力  
 $\sigma_{\tau_0} = \sqrt{\sigma_0^2 + 3 \cdot \tau^2}$   
 $\sigma_{\tau_0} = \sqrt{\sigma_0^2 + 3 \cdot \tau^2}$ 



### 6. 評価結果

原子炉圧力容器スタビライザの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値 は評価基準値を満足しており,耐震性を有することを確認した。

- (1) 許容応力状態IVASに対する評価
   許容応力状態IVASに対する応力評価結果を表 6-1 に示す。
   表 4-3 に示す荷重の組合せのうち、D+P+M+S<sub>s</sub>の評価について記載している。
- (2) 許容応力状態ⅢASに対する評価 許容応力状態ⅢASに対する応力評価結果を表 6-2 に示す。 表 4-3 に示す荷重の組合せのうち、D+P+M+Saの評価について記載している。

NT2 補② V-2-3-4-3-1 R0

				IV	AS		
評価対象設備		評価部位	応力分類	発生値	評価基準値	判定	備考
				MPa	MPa		
	P 1	ロッド	引張応力	410	440	0	
原子炉圧力容器			曲げ応力	1	207	0	
スタビライザ	P 2	スプリング支持板	せん断応力	23	103	0	
			組合せ応力	40	179	0	

表 6-1 許容応力状態IVASに対する応力評価結果(D+P+M+S<sub>s</sub>)

NT2 補② V-2-3-4-3-1 ROE

				III	a S		
評価対象設備		評価部位	応力分類	発生値	評価基準値	判定	備考
				MPa	MPa		
	P 1	ロッド	引張応力	404	440	$\bigcirc$	
原子炉圧力容器			曲げ応力	1	172	$\bigcirc$	
スタビライザ	P 2	スプリング支持板	せん断応力	23	86	$\bigcirc$	
			組合せ応力	40	149	0	

表 6-2 許容応力状態ⅢASに対する応力評価結果(D+P+M+S<sub>d</sub>)

V-2-3-4-3-2 原子炉格納容器スタビライザの耐震性についての 計算書

目次

1.	概要	••••			•••			 ••	• •	••	•••	 •••	• •	• •	•••	•••	•••	•••		• •		• •	• •		• •	•		•••	1
2.	構造	説明 ·	• • • • •		•••		••	 • •	••	•••	•••	 •••	••	••	••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	••	••		• •	•	•••	•••	2
2.	1 構	造計画	••••		•••		••	 • •	• •	••	•••	 •••	••	••	••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	••	• •		• •	•	•••	•••	2
2.	2 評	価方針	••••		•••	•••	••	 • •	• •	••	•••	 •••	••	••	••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	••	• •		• •	•	•••	•••	3
3.	形状	及び主要	寸法	÷ •	•••	•••	••	 • •	• •	••	•••	 •••	••	••	••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	••	• •	• •	• •	•	•••	•••	4
4.	設計	条件 ・			•••	•••	••	 • •	• •	••	•••	 •••	••	••	••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	••	• •		• •	•	•••	•••	5
4.	1 設	計荷重	••••		•••	•••	••	 • •	• •	••	•••	 •••	••	••	••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	••	• •		• •	•	•••	•••	5
4.	2 材	料及び許	容応	力	•	•••	••	 • •	• •	••	•••	 •••	••	• •	••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	••	• •		• •	•	•••	•••	7
5.	応力	計算・	• • • • •		•••	•••	••	 • •	• •	••	•••	 •••	••	• •	••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	••	• •	• •	• •	•	•••	•••	8
5.	1 応	力評価点			•••	•••	••	 • •	••	••	•••	 •••	••	• •	••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	••	• •	• •	• •	•	•••	•••	8
5.	2 応	力計算方	法		•••	•••	••	 • •	••	••	•••	 •••	••	• •	••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	••	• •	• •	• •	•	•••	•••	9
6.	評価	結果·			•••			 	••	••	•••	 			••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	••			• •	•••		•••	11

#### 1. 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の検討方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき、原子炉格納容器スタビライザが設計用地震力に対して十分な構造強度 を有していることを説明するものである。その耐震評価は原子炉格納容器スタビライザの応力評 価により行う。

原子炉格納容器スタビライザは設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に分類され, 以下,基準地震動の策定に伴う耐震評価を示す。

## 2. 構造説明

2.1 構造計画

原子炉格納容器スタビライザの構造計画を表 2-1 に示す。

計画の概要 概略構造図 基礎·支持構造 主体構造 原子炉遮蔽壁に溶接される。 原子炉遮蔽壁外周に 16 個等間 隔に配置されている。 原子炉格納容器スタビライザ ╘╺दिि ┡┦╤┖╩ ▥ 

表 2-1 構造計画

### 2.2 評価方針

原子炉格納容器スタビライザの応力評価は,東海第二発電所 昭和 50 年 10 月 6 日付け 50 資庁第 8314 号(既工認)にて認可された実績のある手法を適用する。 3. 形状及び主要寸法

原子炉格納容器スタビライザの形状及び主要寸法を図 3-1 に示す。



図 3-1 原子炉格納容器スタビライザの形状及び主要寸法(単位:mm)

### 4. 設計条件

- 4.1 設計荷重
  - (1) 最高使用温度TD 171 ℃
  - (2) 死荷重WD
  - (3) 地震荷重

スタビライザに加わる鉛直方向設計震度を表4-1に、水平方向地震荷重を表4-2に示す。

表 4-1 鉛直方向設計震度

方向	S <sub>d</sub>	S <sub>s</sub>
鉛直方向Cv		

表 4-2 弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>及び基準地震動 S<sub>s</sub>による水平方向地震荷重

		(単位:N)
地震荷重	S <sub>d</sub>	S <sub>s</sub>
水平方向地震荷重WH		

a. 原子炉格納容器スタビライザ1本に作用する荷重

スタビライザと水平方向地震荷重の作用方向の関係を図4-1に示す。 水平方向地震荷重が加わる場合の各位置における荷重の分配は次式で示される。

$$W_{1} = \frac{1}{4} \cdot W_{H}$$

$$F = F_{1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{W_{H}}{2\sin \theta_{1}}$$

$$\Xi \equiv \mathcal{C},$$

$$\theta_{1} = \mathbf{I}$$

荷重の計算結果を表 4-3 に示す。



図 4-1 水平荷重の分配

表 4-3 原子炉格納容器スタビライザ1本に作用する荷重

(単位:N)

荷重	S <sub>d</sub>	S <sub>s</sub>
F		

- 4.2 材料及び許容応力
  - (1) 材料

フランジ

トラス

フランジボルト

(2) 荷重の組合せ及び許容応力

基準地震動の策定に伴う地震荷重との組合せの評価として,荷重の組合せ及び許容応力状態を表 4-4 に示す。各材料の許容応力状態に対する許容応力を表 4-5 に示す。

表4-4 荷重の組合せ及び許容応力状態

施設区分		機器名称	耐震重要 度分類	機器等 の区分	荷重の組合せ	許容応力 状態
原子炉 本体 属構造物	原子炉格 納容器	S	Ι	$D + P + M + S_d$	III A S	
	スタビ ライザ			$D + P + M + S_s$	IV A S	

### 表4-5 許容応力

(単位:MPa)

	許容応力 状態	基準応力 F	許容応力					
材料			引張り	曲げ	せん断	圧縮	組合せ	
			f t	f b	f s	f c	f t	
SM400B	III ∧ S	176	176	_	101	_	176	
	IV A S	211	211		122	_	211	
STKS1B	III A S	384	384	384	221	303	384	
	IV A S	384	384	384	221	303	384	
SNB24-1	III ∧ S	713	534	_	_	_	_	
	IV A S	713	534					



# 5. 応力計算

5.1 応力評価点

応力評価点を表 5-1 に示す。

応力評価点番号	応力評価点
P 1	フランジとトラスの取付部
P 2	トラス
Р 3	トラスと原子炉遮蔽壁との取付部
P 4	フランジボルト

表 5-1 応力評価点

## 5.2 応力計算方法

(1) フランジとトラスの取付部(応力評価点P1)

a. 引張応力  

$$\sigma t = \frac{F}{A}$$
  
 $z = \overline{C}$ ,  
 $A =$   
b. せん断応力  
 $\tau = \frac{F}{A}$   
 $z = \overline{C}$ ,  
 $A =$   
c. 組合せ応力  
 $\sigma = \sqrt{\sigma t^2 + 3 \cdot \tau^2}$   
(2) トラス (応力評価点 P 2)  
a. 引張及び圧縮応力  
 $\sigma t = \frac{F}{A_p}$  (引張側)  
 $\sigma c = \frac{F}{A_p}$  (月張側)  
 $z = \overline{C}$ ,  
 $A_p =$   
b. 曲げ応力  
 $\sigma b = \frac{M}{Z_p} = \frac{(1 + C_v) W_D \cdot \lambda}{Z_p}$   
 $z = \overline{C}$ ,  
 $\lambda =$   
 $Z_p =$   
c. せん断応力  
 $\tau = \frac{F_s}{A_p} = \frac{(1 + C_v) W_D}{A_p}$   
 $z = \overline{C}$ ,  
 $\lambda =$   
 $Z_p =$   
d. 組合せ応力  
(a) 垂直応力とせん断応力の組合せ応力  
 $\sigma = \sqrt{(\sigma t + \sigma b)^2 + 3 \cdot \tau^2}$  (引張側)  
 $\sigma = \sqrt{(\sigma c + \sigma b)^2 + 3 \cdot \tau^2}$  (月碼側)

- (b) 圧縮力と曲げモーメントを受ける部材の組合せ応力
  - $\frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}} + \frac{\sigma_{\rm b}}{f_{\rm b}} \leq 1$  $\frac{\sigma_{\rm b} \sigma_{\rm c}}{f_{\rm t}} \leq 1$
- (c) 引張力と曲げモーメントを受ける部材の組合せ応力  $\frac{\sigma t + \sigma b}{f t} \leq 1$   $\frac{\sigma b - \sigma t}{f b} \leq 1$
- (3) トラスと原子炉遮蔽壁との取付部(応力評価点P3)

### 6. 評価結果

原子炉格納容器スタビライザの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値 は評価基準値を満足しており,耐震性を有することを確認した。

- (1) 許容応力状態IVASに対する評価
   許容応力状態IVASに対する応力評価結果を表 6-1 に示す。
   表 4-4 に示す荷重の組合せのうち、D+P+M+S<sub>s</sub>の評価について記載している。
- (2) 許容応力状態ⅢASに対する評価
   許容応力状態ⅢASに対する応力評価結果を表 6-2 に示す。
   表 4-4 に示す荷重の組合せのうち、D+P+M+Saの評価について記載している。

NT2 補② V-2-3-4-3-2 R0

				IV	A S		
評価対象設備		評価部位	応力分類	発生値	評価基準値	判定	備考
				(MPa)	(MPa)		
原子炉格納容器 スタビライザ	P 1	フランジとトラスの取付部	引張応力	125	211	$\bigcirc$	
			せん断応力	54	122	$\bigcirc$	
			組合せ応力	157	211	$\bigcirc$	
	P 2	トラス	引張応力	158	384	$\bigcirc$	
			曲げ応力	155	384	$\bigcirc$	
			せん断応力	4	221	$\bigcirc$	
			圧縮応力	158	303	$\bigcirc$	
			組合せ応力	313	384	$\bigcirc$	
	Р3	トラスと原子炉遮蔽壁との 取付部	引張応力	2	384	$\bigcirc$	
			せん断応力	79	221	$\bigcirc$	
			組合せ応力	137	384	0	
	P 4	フランジボルト	引張応力	509	534	$\bigcirc$	

表 6-1(1) 許容応力状態IVASに対する応力評価結果(D+P+M+S<sub>s</sub>)
表 6-1(2) 許容応力状態IVASに対する応力評価結果(D+P+M+S<sub>s</sub>)

評価対象設備		評価部位	荷重	評価式*1, *2	計算	直	判定	備考	
			圧縮力と	$\frac{\sigma c}{f c} + \frac{c \sigma b}{f b}$	0.925	≦1	0		
原子炉格納容器 スタビライザ	DO	1	曲げモーメント	$\frac{\mathrm{t}\sigma\mathrm{b}-\sigma\mathrm{c}}{f\mathrm{t}}$	-0.008	≦1	0		
	ΓZ	Ρ2		引張力と	$\frac{\sigma\mathrm{t} + \mathrm{t}\sigma\mathrm{b}}{\mathrm{f}\mathrm{t}}$	0.816	≦1	0	
			曲げモーメント	$\frac{c \sigma b - \sigma t}{f b}$	-0.008	≦1	0		

注記 \*1:設計・建設規格 SSB-3121.1(6)項より。

\*2:記号は以下のとおり。

f c:許容圧縮応力 f b:許容曲げ応力

ft:許容引張応力

σc: 平均圧縮応力 cσb: 圧縮側曲げ応力

tσb:引張側曲げ応力

σt:平均引張応力

NT2 補② V-2-3-4-3-2 R0

				Ш	A S		
評価対象設備		評価部位	応力分類	発生値	評価基準値	判定	備考
				(MPa)	(MPa)		
			引張応力	107	176	0	
	P 1	フランジとトラスの取付部	せん断応力	46	101	$\bigcirc$	
			組合せ応力	134	176	$\bigcirc$	
		トラス	引張応力	135	384	0	
			曲げ応力	143	384	$\bigcirc$	
原子炉格納容器	P 2		せん断応力	4	221	$\bigcirc$	
スタビライザ			圧縮応力	135	303	$\bigcirc$	
			組合せ応力	278	384	$\bigcirc$	
		しこうし医フに広共時した	引張応力	2	384	$\bigcirc$	
	P 3	トフスと原ナ炉遮敝壁との	せん断応力	67	221	0	
		□ \$\X 1\7 \2013	組合せ応力	116	384	0	
	P 4	フランジボルト	引張応力	435	534	0	

表 6-2(1) 許容応力状態ⅢASに対する応力評価結果(D+P+M+S<sub>d</sub>)

表 6-2(2) 許容応力状態ⅢASに対する応力評価結果(D+P+M+S<sub>d</sub>)

評価対象設備		評価部位	荷重	評価式*1, *2	計算	直	判定	備考
			圧縮力と	$\frac{\sigma c}{f c} + \frac{c \sigma b}{f b}$	0.818	≦1	0	
原子炉格納容器 スタビライザ	ЪО	トラス	曲げモーメント	$\frac{\mathrm{t}\sigma\mathrm{b}-\sigma\mathrm{c}}{\mathrm{f}\mathrm{t}}$	0.021	≦1	0	
	ΥZ		引張力と	$\frac{\sigma\mathrm{t} + \mathrm{t}\sigma\mathrm{b}}{\mathrm{f}\mathrm{t}}$	0.724	≦1	0	
			曲げモーメント	$\frac{c \sigma b - \sigma t}{f b}$	0.021	≦1	0	

注記 \*1:設計・建設規格 SSB-3121.1(6)項より。

\*2:記号は以下のとおり。

f c:許容圧縮応力 f b:許容曲げ応力

ft:許容引張応力

σc: 平均圧縮応力 cσb: 圧縮側曲げ応力

tσb:引張側曲げ応力

σt:平均引張応力

V-2-3-4-3-3 制御棒駆動機構ハウジング支持金具の耐震性について の計算書

目次

1.	概要	• • • • • •		•••			••		• •	•••	•••	•••	••	•••	 •••	• •	• •		•••	 •••	•••	 				• • •	1
2.	構造説	・ 明		•••			••		••	••	•••	•••	••	••	 •••	••	••	••	••	 ••	••	 	• •	••	••	•••	2
2.	1 構造	計画	•••	•••			••	• • •	••	• •	•••	•••	• •	••	 •••	••	•••	• •	••	 ••	• •	 	• •	• •	••	•••	2
2.2	2 評価	ī方針	•••	•••	•••		••	• • •	••	• •	•••	•••	• •	••	 •••	••	•••	• •	••	 ••	• •	 	• •	• •	••	•••	3
3.	形状及	び主要	寸法		•••		••	• • •	••	• •	•••	•••	• •	••	 •••	••	•••	• •	•••	 ••	• •	 	• •	• •	••	•••	4
4.	設計条	作 ・		•••	•••	•••	••	• • •	••	• •	•••	•••	• •	••	 •••	••	•••	• •	•••	 ••	• •	 	• •	• •	••	•••	5
4.	1 設計	荷重	•••	•••	•••	•••	••	• • •	• •	• •	•••	•••	• •	••	 •••	••	•••	• •	•••	 ••	• •	 	• •	• •	••	•••	5
4. 2	2 材料	及び許	容応	力	•		••		••	••	•••	•••	• •	••	 •••	••	•••	••	••	 • •	• •	 	••	• •	••	•••	6
5.	応力計	・算・・		•••	•••	• • •	••	• • •	••	• •	•••	•••	• •	••	 •••	••	•••	• •	•••	 ••	• •	 	• •	• •	••	•••	7
5.	1 応力	評価点	· ·	•••	•••	• • •	••	•••	• •	• •	•••	•••	• •	••	 •••	••	•••	• •	•••	 ••	• •	 	• •	• •	••	•••	7
5.2	2 応力	計算方	法	••	• • •	• • •	••	•••	••	• •	•••	•••	• •	••	 •••	••	•••	• •	•••	 ••	• •	 	• •	• •	••	•••	8
6.	評価結	課・・		•••			•••				•••	•••	•••	•••	 •••		••	••	••	 ••	••	 	••	••		• • •	10

#### 1. 概要

本計算書は、添付書類V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、制御棒駆動機構ハウジング(以下「CRDハウジング」という)支持金具が設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。その耐震評価はCRDハウジング支持金具の応力評価により行う。

CRDハウジング支持金具は設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に分類され,以下,基準地震動の策定に伴う耐震評価を行う。

## 2. 構造説明

2.1 構造計画

CRDハウジング支持金具の構造計画を表 2-1 に示す。

計画の	の概要	
基礎・支持構造	主体構造	燃始構造凶
・CRDハウジング支持金具は	・CRDハウジング支持金具は	
原子炉本体の基礎に支持され	鋼製の支持構造物である。	
る。	・CRDハウジングが完全に破	
	断またはフランジボルトが破	
	断した場合に,制御棒を含めた	
	駆動機構全体の落下を制限す	
	る。	/     □     ⊂ C R D ハウジング支持金具
	・CRDハウジングの地震時横	
	揺れを防止する。	
		┝┽──╱╼╬╸╓╸╓╸┥╎╎╴╴╴╎┝──╓╸╓╸╓╴

表 2-1 構造計画

2.2 評価方針

CRDハウジング支持金具は、原子炉圧力容器付属構造物として地震荷重に対する機能維持 評価を行う。なお、強度評価部位はレストレントビーム及びレストレントビームボルトとする。 また、設計荷重として、地震時の鉛直荷重、水平荷重とし、発生応力が許容応力を下回るこ とにより、地震荷重に対する機能維持を確認する。許容応力は、原子力発電所耐震設計技術指 針(重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984)(日本電気協会 電気技術基準 調査委員会 昭和59年9月)による。 3. 形状及び主要寸法

CRDハウジング支持金具各部の形状及び主要寸法を図 3-1 に示す。



図 3-1 CRDハウジング支持金具の形状及び主要寸法(単位:mm)

- 4. 設計条件
- 4.1 設計荷重
  - (1) 死荷重

レストレントビームの死荷重WD

(2) 地震荷重

地震荷重 レストレントビームの設計震度を表 4-1 に,レストレントビームのばね反力による水平

方向地震荷重を表 4-2 に示す。

## 表 4-1 設計震度

方向	S <sub>d</sub>	S <sub>s</sub>
鉛直方向Cv		
水平方向CH		

表 4-2 弾性設計用地震動 S d 及び基準地震動 S k によるばね反力による水平方向地震荷重

	S s
水平方向地震荷重H(N)	

- 4.2 材料及び許容応力
  - (1) 材料

レストレントビーム

レストレントビーム結合ボルト



(2) 荷重の組合せ及び許容応力

基準地震動の策定に伴う地震荷重との組合せの評価として,荷重の組合せ及び許容応力状態を表 4-3 に示す。各材料の許容応力状態に対する許容応力を表 4-4 に示す。

表4-3 荷重の組合せ及び許容応力状態

施設	区分	機器名称	耐震重要 度分類	機器等 の区分	荷重の組合せ	許容応力 状態
原子炉	原子炉 圧力容器	CRDハ			$D + P + M + S_d$	IIIAS
本体	」 一	<ul><li>ウジング</li><li>支持金具</li></ul>	S	—	$D + P + M + S_s$	IV A S

表4-4 許容応力状態に対する許容応力

(単位:MPa)

			許容応力							
材料	計谷応力	基準応力	引張応力	曲げ応力	せん断応力					
	次態	Р	f t	f b	f s					
CILLOOD	III A S	201	_	201	_					
SM400B	IV A S	241	_	241	_					
51.07	III A S	<b>5</b> 00	525	_	404					
FIOT	IV A S	700	394		404					

## 5. 応力計算

5.1 応力評価点

応力評価点を表 5-1 及び図 5-1 に示す。

応力評価点番号	応力評価点
А	レストレントビーム一般部
В	レストレントビーム端部
С	レストレントビームボルト

表 5-1 応力評価点



図 5-1 応力評価点(単位:mm)

#### 5.2 応力計算方法

4章で示した荷重によりレストレントビームに生じる応力は、次式により計算する。

(1) 荷重

図 5-2 に示す両端支持ばりとして計算する。自重による鉛直荷重も考慮する。



図 5-2 計算モデル(単位:mm)

- a. 分布荷重
- (a) 死荷重WDによる等分布荷重

$$\omega D = \frac{WD}{L}$$
  
ここで,  
L:レストレントビーム全長=

(b) 水平方向地震による等分布荷重

(c) 鉛直方向地震による等分布荷重

$$\omega \mathbf{V} = \omega \mathbf{D} \cdot (1 + C \mathbf{V})$$

b. A点での曲げモーメント

- (a) 水平方向地震によるモーメント
   M<sub>HA</sub>= ω Hλ<sub>3</sub><sup>2</sup>/8
- (b) 鉛直方向地震によるモーメント
   Mv<sub>A</sub>= ω vλ<sub>3</sub><sup>2</sup>/8

c. B点での曲げモーメント

(a) 水平方向地震によるモーメント
 M<sub>HB</sub>= <sup>ω Hλ<sub>4</sub></sup>/<sub>2</sub>(λ<sub>3</sub>-λ<sub>4</sub>)

a. A点での曲げ応力  

$$\sigma bA = \frac{MHA}{ZHA} + \frac{MVA}{ZVA}$$
  
ここで,  
ZHA =  
ZVA =

b. B点での曲げ応力 σ<sub>bB</sub>=<u>MHB</u>+<u>MVB</u>

c. ボルトの引張応力  

$$\sigma_t = \frac{F_1}{n_1 A}$$
  
ここで,  
 $F_1: ボルトの引張力$   
 $F_1 = \omega v \cdot \lambda_3$   
 $d: ボルトの呼び径 =$   
 $A: ボルト断面積 = \pi \cdot d^2/4 =$   
 $n_1: 引張を受けるボルト本数 = 8 本$ 

$$\tau = \frac{F_2}{n_2 A}$$
$$\Box \Box \Box \nabla,$$

F2:ボルトのせん断力

$$F_2 = \omega H \cdot \lambda_3 / 2$$

n2: せん断を受けるボルト本数=4本

#### 6. 評価結果

CRDハウジング支持金具の耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており、 耐震性を有することを確認した。

- (1) 許容応力状態IVASに対する評価
   許容応力状態IVASに対する応力評価結果を表 6-1 に示す。
   表 4-3 に示す荷重の組合せのうち、D+P+M+S<sub>s</sub>の評価について記載している。
- (2) 許容応力状態ⅢASに対する評価 許容応力状態ⅢASに対する応力評価結果を表 6-2 に示す。 表 4-3 に示す荷重の組合せのうち、D+P+M+Saの評価について記載している。

NT2 補② V-2-3-4-3-3 R0

				IV			
評価対象設備		評価部位	応力分類	発生値	評価基準値	判定	備考
				(MPa)	(MPa)		
	А	レストレントビーム一般部	曲げ応力	149	241	0	
C R Dハウジング 支持金具	В	レストレントビーム端部	曲げ応力	89	241	0	
			引張応力	3	394	0	
	С	レストレントビームボルト	せん断応力	213	404	0	

表 6-1 許容応力状態IVASに対する応力評価結果(D+P+M+S。)

NT2 補② V-2-3-4-3-3 ROE

				III	AS		
評価対象設備		評価部位	応力分類	発生値	評価基準値	判定	備考
				(MPa)	(MPa)		
	А	レストレントビーム一般部	曲げ応力	91	201	0	
C R D ハウジング 支持金具	В	レストレントビーム端部	曲げ応力	54	201	0	
			引張応力	2	525	0	
	С	レストレントビームボルト	せん断応力	128	404	0	

表 6-2 許容応力状態ⅢASに対する応力評価結果(D+P+M+S<sub>d</sub>)

V-2-3-4-3-4 差圧検出・ほう酸水注入管(ティーよりN10ノズル までの外管)の耐震性についての計算書 本計算書の評価結果については,添付書類「V-2-3-4-4-10 差圧検出・ほう酸水注入管(原 子炉圧力容器内部及びティーより N10 ノズルまでの外管)の耐震性についての計算書」による。 V-2-3-4-4 原子炉圧力容器内部構造物の耐震性についての計算書

V-2-3-4-4-1 蒸気乾燥器ユニットの耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については、添付書類「V-3-1-4-2 蒸気乾燥器の応力計算書」による。

V-2-3-4-4-2 蒸気乾燥器ハウジングの耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については,添付書類「V-3-1-4-2 蒸気乾燥器の応力計算書」による。

V-2-3-4-4-3 気水分離器及びスタンドパイプの耐震性についての 計算書 本計算書の評価結果については,添付書類「V-3-1-4-3 気水分離器及びスタンドパイプの応力 計算書」による。 V-2-3-4-4-4 シュラウドヘッドの耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については,添付書類「V-3-1-4-4 シュラウドヘッドの応力計算書」による。

V-2-3-4-4-5 ジェットポンプの耐震性についての計算書

1	-般事項	1
2.	計算 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.1	計算方法 ·····	1
2.2	形状・寸法	1
2.3	設計震度 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
3.	計算結果 ·····	2
3.1	固有周期 ·····	2
3.2	最大応答値 ·····	2

# 図表目次

⊠2-1	形状・寸法	3
図 2-2	計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
表 2-1	節点座標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
表 2-2	計算モデルのデータ諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
表 3-1	計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)	7
表 3-2	計算結果(基準地震動 S <sub>s</sub> ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7

1. 一般事項

本計算書は、ジェットポンプ(耐震設計上の重要度分類Sクラス)の耐震性についての計算書 である。

## 2. 計算

2.1 計算方法

材料及び形状に関するデータから,固有周期を求める。さらに,入力加速度に対する各節点 の軸力,せん断力及びモーメントの最大値を求める。

以上の計算は、計算機コード「NASTRAN」を用いて行う。

2.2 形状·寸法

本機器の概略形状を図 2-1 に示し,計算モデルを図 2-2 に示す。 また,各節点の座標及び計算モデルのデータ諸元を表 2-1 及び表 2-2 に示す。

2.3 設計震度

設計震度を下表に示す。

	設計震度					
	7	水平方向	鉛直方向			
弾性設計用地震動 S <sub>d</sub>						
又は静的震度						
基準地震動S。						

## 3. 計算結果

3.1 固有周期

ジェットポンプの一次固有周期は, であるから十分剛である。

3.2 最大応答値

軸力, せん断力, ねじりモーメント及び曲げモーメントの最大応答値を表 3-1 及び表 3-2 に示す。



図 2-1 形状・寸法(単位:mm)



図 2-2 計算モデル

表 2-1 節点座標

(単位:mm)

佐上亚日	座標				然上亚日	座標			
即从金万	Х	Y	Z		即从省万	Х	Y	Z	
1				1	36				
2					37				
3					38				
4					39				
5					40				
6					41				
7	1				42				
8	1				43				
9					44				
10	1				45				
11					46				
12	1				47				
13	1				48				
14	1				49				
15	1				50				
16	1				51				
17	1				52				
18					53				
19	1				54				
20					55				
21	4				56				
22	4				57				
23	4				58				
24	1				59				
25	4				60				
26	4				61	_			
27	4				62	_			
28	4				63				
29	4				64				
30	4			1	65	4			
31	4			1	66	4			
32	4			1	67	4			
33	4			1	68	4			
34	4				69	1			
35	4			1	70				

部材端の節占釆号	断面寸沒	토 (mm)	縦弾性係数	ポアソンド	密度
	外径	内径	(MPa)		(kg/mm <sup>3</sup> )
$1 \sim 2, 35 \sim 36$					
$2\sim$ 3, $36\sim37$					
$3 \sim 4, 37 \sim 38$					
$4\sim$ 5, $38\sim39$					
5~ 6, 39~40					
$6\sim$ 7, $40\sim$ 41					
$7\sim$ 8, $41\sim$ 42					
9~10, 43~44					
10~11, 44~45					
11~12, 45~46					
12~13, 46~47					
13~14, 47~48					
$14\sim21, 48\sim54, 54-21$					
21~22					
22~30					
30~31					
31~34					
55~56, 56-26,					
26-57, 57~58					
59~63, 66~70					
63~64, 64-24,					
24-65, 65~66					

表 2-2 計算モデルのデータ諸元
	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
節点畨号	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1 \sim 8, 35 \sim 42$				
$9\sim21, 43\sim54, 54-21$				
$21 \sim 34$ , $55 \sim 56$ , $56 - 26$				
$26-57, 57\sim 58$				
59~63, 66~70				
63~64, 64-24				
24-65, 65~66				

表 3-1 計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)

表 3-2 計算結果(基準地震動 S<sub>s</sub>)

体上亚日	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
即	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1 \sim 8, 35 \sim 42$				
$9\sim21, 43\sim54, 54-21$				
$21\sim34, 55\sim56, 56-26$				
$26-57, 57\sim58$				
59~63, 66~70				
63~64, 64-24				
24-65, 65~66				

V-2-3-4-4-6 給水スパージャの耐震性についての計算書

1	-般事項	1
2.	計算 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.1	計算方法 ·····	1
2.2	形状・寸法	1
2.3	設計震度 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
3.	計算結果 ·····	2
3.1	固有周期 ·····	2
3.2	最大応答値 ·····	2

⊠2-1	形状・寸法	3
図 2-2	計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
表 2-1	節点座標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
表 2-2	計算モデルのデータ諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
表 3-1	計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)	7
表 3-2	計算結果(基準地震動 S <sub>s</sub> ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7

本計算書は,給水スパージャ(耐震設計上の重要度分類 S クラス)の耐震性についての計算書 である。

# 2. 計算

2.1 計算方法

材料及び形状に関するデータから,固有周期を求める。さらに,入力加速度に対する各節点 の軸力,せん断力及びモーメントの最大値を求める。

以上の計算は、計算機コード「NASTRAN」を用いて行う。

2.2 形状·寸法

本機器の概略形状を図 2-1 に示し,計算モデルを図 2-2 に示す。 また,各節点の座標及び計算モデルのデータ諸元を表 2-1 及び表 2-2 に示す。

2.3 設計震度

	設計	震度	
	水平方向	鉛直方向	
弾性設計用地震動 S <sub>d</sub>			
又は静的震度			
基準地震動 S <sub>s</sub>			

### 3. 計算結果

3.1 固有周期

給水スパージャの一次固有周期はであるから十分剛である。

3.2 最大応答値

軸力, せん断力, ねじりモーメント及び曲げモーメントの最大応答値を表 3-1 及び表 3-2 に示す。



図 2-1 形状・寸法 (単位:mm)

図 2-2 計算モデル

表 2-1 節点座標

			(単位:mm)
做上亚日		座標	
即尽省万	X	Y	Z
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

表 2-2 計算モデルのデータ諸元

如け堤の笛占乗旦	断面寸法 (mm)		縦弾性係数	ポアリンド	密度
印約 端 2 印 点 笛 ク	外径	厚さ	(MPa)	ホテノンに	$(kg/mm^3)$
$1\sim 2$					
$2\sim 3$					
$3\sim 4$					
$4-15, 15-5, 5\sim 9,$					
4-16, 16-10, 10~14					

表 3-1 計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)

体上亚口	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
節点畨号	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1\sim 3$				
$3\sim 4$				
$4-15, 15-5, 5\sim 9,$				_
$4-16, 16-10, 10\sim 14$		1	I	

表 3-2 計算結果(基準地震動 S<sub>s</sub>)

	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
節点畨号	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1\sim 3$				
$3\sim 4$				
$4-15, 15-5, 5\sim 9,$				
4-16, 16-10, 10~14				

V-2-3-4-4-7 高圧及び低圧炉心スプレイスパージャの耐震性についての計算書

1	-般事項	1
2.	計算 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.1	計算方法 ·····	1
2.2	形状・寸法	1
2.3	設計震度 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
3.	計算結果 ·····	2
3.1	固有周期 ·····	2
3.2	最大応答値 ·····	2

⊠2-1	形状・寸法	3
図 2-2	計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
表 2-1	節点座標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
表 2-2	計算モデルのデータ諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
表 3-1	計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)	7
表 3-2	計算結果(基準地震動 S <sub>s</sub> ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7

本計算書は,高圧及び低圧炉心スプレイスパージャ(耐震設計上の重要度分類Sクラス)の耐 震性についての計算書である。

### 2. 計算

2.1 計算方法

材料及び形状に関するデータから,固有周期を求める。さらに,入力加速度に対する各節点 の軸力,せん断力及びモーメントの最大値を求める。

以上の計算は、計算機コード「NASTRAN」を用いて行う。

2.2 形状·寸法

本機器の概略形状を図 2-1 に示し,計算モデルを図 2-2 に示す。 また,各節点の座標及び計算モデルのデータ諸元を表 2-1 及び表 2-2 に示す。

2.3 設計震度

	設計	震度	
	水平方向	鉛直方向	
弾性設計用地震動 S <sub>d</sub>			
又は静的震度			
基準地震動 S <sub>s</sub>			

### 3. 計算結果

- 3.1 固有周期 高圧及び低圧炉心スプレイスパージャの一次固有周期は であるから十分剛である。
- 3.2 最大応答値

軸力, せん断力, ねじりモーメント及び曲げモーメントの最大応答値を表 3-1 及び表 3-2 に示す。





A~A矢視図



図 2-1 形状・寸法(単位:mm)

図 2-2 計算モデル

表 2-1 節点座標

			(単位:mm)
体上亚日		座標	
即只奋亏	Х	Y	Z
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			L
29			L
30			

NT2 補② V-2-3-4-4-7 R0

表 2-2 計算モデルのデータ諸元

されたいのかとず日	断面寸法	(mm)	縦弾性係数	1°	密度
部材端の即点番号	外径	厚さ	(MPa)	ホアソン比	$(kg/mm^3)$
$1 \sim 2$					
$2\sim 15$ , $2-16$ , $16\sim 30$					

# 表 3-1 計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)

林上亚口	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
節点畨号	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N•mm)
$1 \sim 2$				
$2\sim 15$ , $2-16$ , $16\sim 30$				

# 表 3-2 計算結果(基準地震動 S<sub>s</sub>)

	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
節点番号	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1 \sim 2$				
$2\sim 15, 2-16, 16\sim 30$				

V-2-3-4-4-8 残留熱除去系配管(原子炉圧力容器内部)の耐震性についての計算書

1	-般事項	1
2.	計算 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.1	計算方法 ·····	1
2.2	形状・寸法	1
2.3	設計震度 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
3.	計算結果 ·····	2
3.1	固有周期 ·····	2
3.2	最大応答値 ·····	2

⊠2-1	形状・寸法	3
図 2-2	計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
表 2-1	節点座標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
表 2-2	計算モデルのデータ諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
表 3-1	計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)	7
表 3-2	計算結果(基準地震動 S <sub>s</sub> ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7

本計算書は,残留熱除去系配管(原子炉圧力容器内部)(耐震設計上の重要度分類Sクラス)の 耐震性についての計算書である。

- 2. 計算
- 2.1 計算方法

材料及び形状に関するデータから,固有周期を求める。さらに,入力加速度に対する各節点 の軸力,せん断力及びモーメントの最大値を求める。

以上の計算は、計算機コード「NASTRAN」を用いて行う。

2.2 形状·寸法

本機器の概略形状を図 2-1 に示し、計算モデルを図 2-2 に示す。 また、各節点の座標及び計算モデルのデータ諸元を表 2-1 及び表 2-2 に示す。

2.3 設計震度

	設計	震度
	水平方向	鉛直方向
弾性設計用地震動 S <sub>d</sub>		
又は静的震度		
基準地震動 S <sub>s</sub>		

- 3. 計算結果
  - 3.1 固有周期

残留熱除去系配管(原子炉圧力容器内部)の一次固有周期は, であるから十分剛で ある。

3.2 最大応答値

軸力, せん断力, ねじりモーメント及び曲げモーメントの最大応答値を表 3-1 及び表 3-2 に示す。



図 2-1 形状・寸法(単位:mm)



図 2-2 計算モデル

表 2-1 節点座標

			(単位:mm)
体上亚日		座標	
即点番亏	X	Y	Z
1	1		
2	I		
3	I		
4	]		
5	]		
6	]		
7	]		
8	]		
9	]		
10	]		
11	]		
12	]		
13	]		
14	]		
15	]		
16	]		
17	]		
18	1		
19	ļ		
20	1		
21	1		
22			

表 2-2 計算モデルのデータ諸元

如井田の体上五日	断面寸法	: (mm)	縦弾性係数	-19-72 V. 14	密度	
部材端の即尽番号	外径	厚さ	(MPa)	ホアソン比	$(kg/mm^3)$	
1~10						
10~13						
13~17						
17~20						
20~21						
21~22						
注:節点12に対しては,集	中荷重	を付け	加させる。			
節点 18 に対しては,集	中荷重	を付け	加させる。			

表 3-1 計算結果(弾性設計用地震動 S<sub>d</sub> 又は静的震度)

体上亚日	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
即从金方	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
1~10				
10~13				
$13 \sim 17$				
$17 \sim 20$				
20~21				
21~22				

表 3-2 計算結果(基準地震動 S<sub>s</sub>)

林上亚口	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント	
即点番亏	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)	
1~10					
10~13					
13~17					
17~20					
20~21					
21~22					

V-2-3-4-4-9 高圧及び低圧炉心スプレイ配管(原子炉圧力容器 内部)の耐震性についての計算書

1. –	-般事項	1
2. 青	†算 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.1	計算方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.2	形状・寸法	1
2.3	設計震度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
3. 青	↑算結果······	2
3.1	固有周期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3.2	最大応答值・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2

⊠2-1	形状・寸法	3
図 2-2	計算モデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
表 2-1	節点座標 ·····	5
表 2-2	計算モデルのデータ諸元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
表 3-1	計算結果(固有周期) ·····	7
表 3-2	計算結果(弾性設計用地震動S d 又は静的震度) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
表 3-3	計算結果(基準地震動 S <sub>s</sub> ) ······	9

本計算書は,高圧及び低圧炉心スプレイ配管(原子炉圧力容器内部)(耐震設計上の重要度分類 Sクラス)の耐震性についての計算書である。

# 2. 計算

2.1 計算方法

材料及び形状に関するデータから,固有周期を求める。さらに,入力加速度に対する各節点 の軸力,せん断力及びモーメントの最大値を求める。

以上の計算は、計算機コード「NASTRAN」を用いて行う。

#### 2.2 形状·寸法

本機器の概略形状を図 2-1 に示し,計算モデルを図 2-2 に示す。 また,各節点の座標及び計算モデルのデータ諸元を表 2-1 及び表 2-2 に示す。

#### 2.3 設計震度

	設計震度		
	水平方向	鉛直方向	
	据付位置における	据付位置における	
弾性設計用地震動 S <sub>d</sub>	設計用床応答スペクトル	設計用床応答スペクトル	
又は静的震度	より算定される震度	より算定される震度	
	据付位置における	据付位置における	
甘淋山香利。	設計用床応答スペクトル	設計用床応答スペクトル	
基準地震動 S <sub>s</sub>	より算定される震度	より算定される震度	

# 3. 計算結果

#### 3.1 固有周期

高圧及び低圧炉心スプレイ配管(原子炉圧力容器内部)の固有周期を表 3-1 に示す。

### 3.2 最大応答値

地震力は、動的解析及び静的解析より算出する。

軸力, せん断力, ねじりモーメント及び曲げモーメントの最大応答値を表 3-2 及び表 3-3 に示す。



図 2-1 形状・寸法(単位:mm)



表 2-1 節点座標

節点番号	X	Y	Z			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NT2 補② V-2-3-4-4-9 R0

表 2-2 計算モデルのデータ諸元

お井田の休上で日	断面寸法 (mm)		縦弾性係数		密度
部材端の即点番号	外径	厚さ	(MPa)	ホアソン比	$(kg/mm^3)$
$1\sim 3$					
$3\sim 4$					
$4 \sim 18,  4 - 20,  20 \sim 29$					
18~19, 29~30					
表 3-1(1) 計算結果(固有周期) (高圧炉心スプレイ配管)

	N/ . ¥/ .	固有周期		
部分	次致	(s)		
	1			
高圧炉心スプレイ配管	2			
	3			

表 3-1(2) 計算結果(固有周期)(低圧炉心スプレイ配管)

	<u> </u>	固有周期	
制分	伏釵	(s)	
	1		
低圧炉心スプレイ配管	2		
	3		

表 3-2(1) 計算結果(弾性設計用地震動 S<sub>d</sub> 又は静的震度)(高圧炉心スプレイ配管)

	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
即点番亏	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1\sim 3$				
$3\sim 4$				
$4\sim$ 5, $4-20$				
5~13, 20~24				
13~17, 24~28				
$17 \sim 18, 28 \sim 29$				
18~19, 29~30				

表 3-2(2) 計算結果(弾性設計用地震動 S<sub>d</sub> 又は静的震度)(低圧炉心スプレイ配管)

体上亚口	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
即 京 番 亏	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1\sim 3$				
$3 \sim 4$				
$4 \sim 5, 4 - 20$				
5~13, 20~24				
13~17, 24~28				
17~18, 28~29				
18~19, 29~30				

軸力 ねじりモーメント 曲げモーメント せん断力 節点番号 FL (N) Fs (N)  $T (N \cdot mm)$  $M (N \cdot mm)$  $1\sim 3$  $3\sim 4$ 4∼ 5, 4−20 5~13, 20~24 13~17, 24~28 17~18, 28~29 18~19, 29~30

表 3-3(1) 計算結果(基準地震動 S<sub>s</sub>) (高圧炉心スプレイ配管)

表 3-3(2) 計算結果(基準地震動 S<sub>s</sub>)(低圧炉心スプレイ配管)

	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
即点番号	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1\sim 3$				
$3\sim 4$				
$4\sim$ 5, $4-20$				
$5\sim13, 20\sim24$				
13~17, 24~28				
$17 \sim 18, 28 \sim 29$				
18~19, 29~30				

V-2-3-4-4-10 差圧検出・ほう酸水注入管(原子炉圧力容器 内部及びティーよりN10ノズルまでの外管) の耐震性についての計算書

1. –	-般事項 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
2. 青	†算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.1	計算方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.2	形状・寸法	1
2.3	設計震度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
3. 言	†算結果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
3.1	固有周期 ·····	2
3.2	最大応答値 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2

# 図表目次

ً 2−1	形状・寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
図 2-2	計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
表 2-1	節点座標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
表 2-2	計算モデルのデータ諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
表 3-1	計算結果(固有周期) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
表 3-2	計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)	7
表 3-3	計算結果(基準地震動 S <sub>s</sub> ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8

#### 1. 一般事項

本計算書は,差圧検出・ほう酸水注入管(原子炉圧力容器内部及びティーよりN10ノズルまでの外管)(耐震設計上の重要度分類Sクラス)の耐震性についての計算書である。

# 2. 計算

2.1 計算方法

材料及び形状に関するデータから,固有周期を求める。さらに,入力加速度に対する各節点 の軸力,せん断力及びモーメントの最大値を求める。

以上の計算は、計算機コード「NASTRAN」を用いて行う。

#### 2.2 形状·寸法

本機器の概略形状を図 2-1 に示し,計算モデルを図 2-2 に示す。 また,各節点の座標及び計算モデルのデータ諸元を表 2-1 及び表 2-2 に示す。

### 2.3 設計震度

設計震度を下表に示す。

	設計	震度	
	水平方向	鉛直方向	
弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	据付位置における 設計用床応答スペクトル より算定される震度	据付位置における 設計用床応答スペクトル より算定される震度	
基準地震動S <sub>s</sub>	据付位置における 設計用床応答スペクトル より算定される震度	据付位置における 設計用床応答スペクトル より算定される震度	

## 3. 計算結果

3.1 固有周期

差圧検出・ほう酸水注入管(原子炉圧力容器内部及びティーより N10 ノズルまでの外管)の 固有周期を表 3-1 に示す。

3.2 最大応答値

地震力は、動的解析及び静的解析より算出する。

軸力, せん断力, ねじりモーメント及び曲げモーメントの最大応答値を表 3-2 及び表 3-3 に示す。



図 2-1 形状・寸法(単位:mm)



図 2-2 計算モデル

表 2-1 節点座標

			(単位:mm)
		座標	
節点畨号	Х	Y	Z
1			
2	Ĩ		
3	I		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17	]		
18			
19			
20	]		
21	]		
22	]		
23	]		
24	]		
25	ļ		
26	ļ		
27	ļ		
28	ļ		
29	ļ		

部材端の節点番号	断面寸法 外径	<sub>去(mm)</sub> 厚さ	縦弾性係数 (MPa)	ポアソン比	密度 (kg/mm <sup>3</sup> )
$1 \sim 2$					
$2\sim 3$					
$3\sim 5$					
$5\sim 9$					
9~11					
4-12, 12~19					
1-20					
20~21					
21~24					
$5-25, 25\sim 29, 29-24$					

表 2-2 計算モデルのデータ諸元

表 3-1 計算結果(固有周期)

N/ . ¥/ .	固有周期
伙奴	(s)
1	
2	

表 3-2 計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)

W L T L	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
節点畨亏	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1\sim 2$				
$2\sim 3$				
$3\sim 5$				
$5\sim 9$				
9~11				
4-12, 12~19				
1-20				
20~21				
21~24				
5-25, 25~29, 29-24				

表 3-3 計算結果(基準地震動 S<sub>s</sub>)

	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
即 泉 番 亏	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1\sim 2$				
$2\sim 3$				
$3\sim 5$				
$5\sim 9$				
9~11				
4-12, 12~19				
1-20				
20~21				
21~24				
$5-25, 25\sim 29, 29-24$				

V-2-3-4-4-10 差圧検出・ほう酸水注入管(原子炉圧力容器 内部)の耐震性についての計算書

1. –	-般事項 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
2. 青	†算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.1	計算方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.2	形状・寸法	1
2.3	設計震度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
3. 言	†算結果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
3.1	固有周期 ·····	2
3.2	最大応答値 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2

# 図表目次

ً 2−1	形状・寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
図 2-2	計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
表 2-1	節点座標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
表 2-2	計算モデルのデータ諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
表 3-1	計算結果(固有周期) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
表 3-2	計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)	7
表 3-3	計算結果(基準地震動 S <sub>s</sub> ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8

#### 1. 一般事項

本計算書は,差圧検出・ほう酸水注入管(原子炉圧力容器内部及びティーよりN10ノズルまでの外管)(耐震設計上の重要度分類Sクラス)の耐震性についての計算書である。

## 2. 計算

2.1 計算方法

材料及び形状に関するデータから,固有周期を求める。さらに,入力加速度に対する各節点 の軸力,せん断力及びモーメントの最大値を求める。

以上の計算は、計算機コード「NASTRAN」を用いて行う。

#### 2.2 形状·寸法

本機器の概略形状を図 2-1 に示し,計算モデルを図 2-2 に示す。 また,各節点の座標及び計算モデルのデータ諸元を表 2-1 及び表 2-2 に示す。

### 2.3 設計震度

設計震度を下表に示す。

	設計震度			
	水平方向	鉛直方向		
弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	据付位置における 設計用床応答スペクトル より算定される震度	据付位置における 設計用床応答スペクトル より算定される震度		
基準地震動 S <sub>s</sub>	据付位置における 設計用床応答スペクトル より算定される震度	据付位置における 設計用床応答スペクトル より算定される震度		

## 3. 計算結果

3.1 固有周期

差圧検出・ほう酸水注入管(原子炉圧力容器内部及びティーより N10 ノズルまでの外管)の 固有周期を表 3-1 に示す。

3.2 最大応答値

地震力は、動的解析及び静的解析より算出する。

軸力, せん断力, ねじりモーメント及び曲げモーメントの最大応答値を表 3-2 及び表 3-3 に示す。



図 2-1 形状・寸法(単位:mm)



図 2-2 計算モデル

表 2-1 節点座標

			(単位:mm)
節点畨号	Х	Y	Z
1			
2	Ĩ		
3	]		
4	Ĩ		
5			
6	I		
7			
8			
9	I		
10			
11			
12	I		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21	]		
22	]		
23	]		
24	]		
25	ļ		
26	ļ		
27	ļ		
28	ļ		
29	ļ		

部材端の節点番号	断面寸法	E (mm)	縦弾性係数	ポアソン比	密度
1~ 2	外侄	厚さ	(MPa)		(Kg/mm <sup>*</sup> )
$2\sim 3$					
$3\sim 5$					
$5\sim 9$					
9~11					
4-12, 12~19					
1-20					
20~21					
21~24					
$5-25, 25\sim 29, 29-24$					

表 2-2 計算モデルのデータ諸元

表 3-1 計算結果(固有周期)

×L- ¥L-	固有周期
伙奴	(s)
1	
2	

表 3-2 計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)

	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
節点畨亏	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1\sim 2$				
$2\sim 3$				
$3\sim 5$				
$5\sim 9$				
9~11				
4-12, 12~19				
1-20				
20~21				
21~24				
5-25, 25~29, 29-24				

表 3-3 計算結果(基準地震動 S<sub>s</sub>)

	軸力	せん断力	ねじりモーメント	曲げモーメント
前京番号	FL (N)	Fs (N)	T (N·mm)	M (N·mm)
$1\sim 2$				
$2\sim 3$				
$3\sim 5$				
$5\sim 9$				
9~11				
4-12, 12~19				
1-20				
20~21				
21~24				
$5-25, 25\sim 29, 29-24$				

V-2-3-4-4-11 中性子計測案内管の耐震性についての計算書

1. –	-般事項 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
2. 青	†算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.1	計算方法 ·····	1
2.2	形状・寸法	1
2.3	設計震度	1
3. 青	↑算結果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
3.1	固有周期 ·····	2
3.2	最大応答値 •••••••••••••••••	2

# 図表目次

义	2-1	形状・寸法	3
义	2-2	計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
义	2-3	中性子計測案内管と中性子計測案内管スタビライザの配置及びグループ分割・・・	5
表	₹2 <b>-</b> 1	節点座標 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
表	₹2-2	計算モデルのデータ諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
表	₹3-1	計算結果(固有周期) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
表	₹3-2	計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)	8
表	₹3-3	計算結果(基準地震動 S <sub>s</sub> ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8

1. 一般事項

本計算書は、中性子計測案内管(耐震設計上の重要度分類Sクラス)の耐震性についての計算 書である。

# 2. 計算

2.1 計算方法

材料及び形状に関するデータから,固有周期を求める。さらに,入力加速度に対する各節点 のせん断力及びモーメントの最大値を求める。

以上の計算は、計算機コード「NASTRAN」を用いて行う。

2.2 形状·寸法

本機器の概略形状を図 2-1 に示し,計算モデルを図 2-2 に示す。 また,各節点の座標及び計算モデルのデータ諸元を表 2-1 及び表 2-2 に示す。

2.3 設計震度

設計震度を下表に示す。

	設計層	豪度
	水平方向	鉛直方向
弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	据付位置における 設計用床応答スペクトル より算出される震度	
基準地震動S <sub>。</sub>	据付位置における 設計用床応答スペクトル より算出される震度	

# 3. 計算結果

#### 3.1 固有周期

中性子計測案内管の固有周期を表 3-1 に示す。

3.2 最大応答値

地震力は,動的解析及び静的解析より算出する。 せん断力及び曲げモーメントの最大応答値を表 3-2 及び表 3-3 に示す。



図 2-1 形状・寸法(単位:mm)



図 2-3 中性子計測案内管と中性子計測案内管スタビライザの 配置及びグループ分割

表 2-1 節点座標

			(単位:mm)
節占釆早		座標	
即尽管方	Х	Y	Z
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30	•		
31			
32			
30			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			

部材端の節点番号	断面寸法 (mm)		縦弾性係数	10	密度
	外径	厚さ	(MPa)	ボアソン比	$(kg/mm^3)$
$1 \sim 7$					
$7\sim 8$					
9~15					
15~16					
17~23					
23~24					
25~31					
31~32					
33~38					
38~39					
39~40					
41~47					
47~48					
4-12					
12-20					
12-28					
20-28					
20-36					
20-44					
28-36					
28-44					
36-44					

表 2-2 計算モデルのデータ諸元

注記 \*: ( )内は、G5グループ中の取り替えた中性子計測ハウジングの寸法を示す。

表 3-1 計算結果(固有周期)

			(単位:s)
次数	数 NS 方向		EW 方向
1			
2			
3			
4			
5			

表 3-2 計算結果(弾性設計用地震動 S d 又は静的震度)

体上亚口	せん断力	曲げモーメント
即点番亏	Fs (N)	M (N·mm)
$1 \sim 7, 9 \sim 15, 17 \sim 23,$		
$25\sim31$ , $33\sim39$ , $41\sim47$		
$7\sim$ 8, 15~16, 23~24,		
$31 \sim 32, 39 \sim 40, 47 \sim 48$		

注:計算結果は、中性子計測案内管1本当たりの値である。

表 3-3 計算結果(基準地震動 S<sub>s</sub>)

林上五日	せん断力	曲げモーメント
前点番号	Fs (N)	M (N·mm)
$1 \sim 7, 9 \sim 15, 17 \sim 23,$		
$25\sim31, 33\sim39, 41\sim47$		
$7 \sim 8, 15 \sim 16, 23 \sim 24,$		
$31 \sim 32, 39 \sim 40, 47 \sim 48$		

注:計算結果は、中性子計測案内管1本当たりの値である。

V-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震性についての計算書

V-2-4-1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算結果

目次

1.	概要	1
2.	耐震評価条件整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1. 概要

本資料は,核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備の耐震計算の手法及び条件の整 理について説明するものである。

2. 耐震評価条件整理

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備に対して,設計基準対象施設の耐震クラス, 重大事故等対処施設の設備分類を整理した。既設の設計基準対象施設については,耐震 評価における手法及び条件について,既に認可を受けた実績と差異の有無を整理した。 また,重大事故等対処施設のうち,設計基準対象施設であるものについては,重大事故 等対処施設の評価条件と設計基準対象施設の評価条件の差異の有無を整理した。

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震評価における手法及び条件について,既に 認可を受けた実績と差異がない施設の耐震計算は,工事計画認可実績を示し,入力条件 及び評価結果を示すことを基本とする。

なお,既設の設備における弾性設計用地震動 S d による耐震計算については,基準地 震動 S s による評価結果が弾性設計用地震動 S d の許容限界を満足する場合,省略するこ ととし,省略せず耐震評価を実施する場合は,静的地震力についても考慮することとす る。 V-2-4-2 燃料取扱設備及び使用済燃料貯蔵設備の 耐震性についての計算書 V-2-4-2-1 使用済燃料プールの耐震性についての計算書

目 次

1.	巿	既要 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
2.	麦	基本方針 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	2
2.	1	位置	2
2.	2	構造概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
2.	3	評価方針 ••••••	6
2.	4	適用規格・基準等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
3.	凥	芯力解析による評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
3.	1	評価対象部位及び評価方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
3.	2	荷重及び荷重の組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
3.	3	許容限界 ·····	15
3.	4	解析モデル及び諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
3.	5	評価方法 ······	22

1. 概要

本資料は、資料V-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、使用済燃料プールの地震時の構造 強度及び機能維持の確認について説明するものであり、その評価は、応力解析による評価により 行う。

使用済燃料プールは,設計基準対象施設においては「S クラスの施設」に,重大事故等対処施 設においては「常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備」に分類される。

以下, それぞれの分類に応じた耐震評価を示す。

## 2. 基本方針

2.1 位置

使用済燃料プールは原子炉建屋の一部を構成している。使用済燃料プールを含む原子炉建屋の設置位置を図 2-1 に示す。



図2-1 使用済燃料プールを含む原子炉建屋の設置位置

2.2 構造概要

原子炉建屋は,大きく区分して原子炉建屋原子炉棟(以下「原子炉棟」という。),原子炉建 屋付属棟(以下「付属棟」という。)及び基礎から構成される。

使用済燃料プールは原子炉棟の燃料取替床(EL.46.50 m)付近に位置する鉄筋コンクリート 構造物で,使用済燃料,制御棒及び使用済燃料輸送容器が収容される。使用済燃料プール内に は,収容される機器の遮蔽及び冷却のため常時水が張られている。使用済燃料プール内面はス テンレス鋼でライニングされており,漏水を防ぐと共に,保守,点検についても考慮されてい る。

また,使用済燃料プールの反対側には,原子炉ウェルをはさんで燃料交換時に蒸気乾燥器と 気水分離器を仮置きする蒸気乾燥器・気水分離器ピットがある。(以下,使用済燃料プール及 び蒸気乾燥器・気水分離器ピットの両方を示す場合は,これを「プール部」という。)

使用済燃料プールはほぼ長方形で,その大きさは,内面寸法で12.192 m×10.363 m,壁厚 2.154 m,底面スラブ厚1.599 m である。

使用済燃料プールを含む原子炉建屋の概略平面図及び概略断面図を図 2-2 及び図 2-3 に, 使用済燃料プール周りの概略平面図及び概略断面図を図 2-4 及び図 2-5 に示す。



図2-2 使用済燃料プールを含む原子炉建屋の概略平面図(EL.46.5 m)



図2-3 使用済燃料プールを含む原子炉建屋の概略断面図(A-A断面)



図2-5 使用済燃料プール周りの概略断面図(A-A断面)

NT2 補② V-2-4-2-1 R0

#### 2.3 評価方針

使用済燃料プールは,設計基準対象施設においては「S クラスの施設」に,重大事故等対処 施設においては「常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備」に分類される。

使用済燃料プールの設計基準対象施設としての評価においては、弾性設計用地震動S<sub>d</sub>による地震力または静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対する評価(以下「S<sub>d</sub>地震時に対すする評価」という。)及び基準地震動S<sub>s</sub>による地震力に対する評価(以下「S<sub>s</sub>地震時に対する評価」という。)を行うこととし、それぞれの評価は、資料V-2-2-1「原子炉建屋の地震応答計算書」の結果を踏まえたものとする。ただし、常時荷重、運転時荷重及び事故時荷重が設計時と同一であること、また、応答に対して支配的となる水平方向の弾性設計用地震動S<sub>d</sub>による地震力及び静的地震力がいずれも『既工事計画認可申請書第1回 資料III-1-4「原子炉建屋の地震応答計算書」(47公第12076号 昭和48年4月9日認可)』の設計用地震力よりも小さいことから、S<sub>d</sub>地震時に対する評価は行わない。

使用済燃料プールの評価では、資料V-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、応力解析に よる評価において断面の評価を行うことで、使用済燃料プールの地震時の構造強度及び機能維 持の確認を行う。なお、使用済燃料プールの地震時の構造強度及び機能維持の確認には、地震 応答解析による評価においてせん断ひずみ及び保有水平耐力の評価が必要であるが、使用済燃 料プールが原子炉建屋の一部であることから、使用済燃料プールを含む原子炉建屋全体として の評価結果を資料V-2-2-2「原子炉建屋の耐震性についての計算書」に示すこととする。評価 に当たっては、地盤物性のばらつきを考慮する。

また、重大事故等対処施設としての評価においては、S。地震時に対する評価を行う。ここ で、使用済燃料プールでは、運転時、設計基準事故時及び重大事故等時の状態において、温度 の条件が異なるが、コンクリートの温度が上昇した場合においても、コンクリートの圧縮強度 の低下は認められず剛性の低下は小さいと考えられること、また、「発電用原子力設備規格コ ンクリート製原子炉格納容器規格」では部材内の温度差及び拘束力により発生する熱応力は自 己拘束的な応力であり充分な塑性変形能力がある場合は終局耐力に影響しないとされているこ とから、重大事故等対処施設としての評価は、設計基準対象施設としての評価と同一となる。 使用済燃料プールの評価フローを図2-6に示す。



結果を踏まえた評価を行う。

図2-6 使用済燃料プールの評価フロー

2.4 適用規格·基準等

使用済燃料プールの評価において、適用する規格、基準等を以下に示す。

- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補一 1984((社)日本電気協会)
- 原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1991 追補版((社)日本電気協会)
- 建築基準法・同施行令
- ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 -許容応力度設計法-((社)日本建築学会, 1999)
- ・ 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会, 2005)
- ・ 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格((社)日本機械学会, 2003)(以下「CCV規格」という。)

- 3. 応力解析による評価方法
- 3.1 評価対象部位及び評価方針

使用済燃料プールの応力評価における評価対象部位は、プールを構成する壁及び底版とし、以 下の方針に基づき評価を行う。

S<sub>8</sub>地震時に対する評価は、3次元FEMモデルを用いた弾性応力解析によることとし、地震力と地震力以外の荷重の組合せの結果、発生する応力が、「CCV規格」に基づき設定した許容限界を超えないことを確認する。

3次元FEMモデルを用いた弾性応力解析に当たっては、資料V-2-2-1「原子炉建屋の地震応 答計算書」により得られた結果を用いて、荷重の組合せを行う。また、断面の評価については、 地盤物性のばらつきを考慮した断面力に対して行うこととする。応力解析による評価フローを図 3-1に示す。



※:地盤物性のばらつきを考慮する。

図3-1 応力解析による評価フロー

### 3.2 荷重及び荷重の組合せ

荷重及び荷重の組合せは、資料V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している荷重及び 荷重の組合せを基本とする。なお、プール部及び原子炉ウェルの水位は炉内点検時の状態を対 象とし、プール部が満水で原子炉ウェルには水が無い状態とする。

- 3.2.1 荷重
  - (1) 固定荷重(G)及び積載荷重(P)

解析モデルに考慮する固定荷重を表 3-1 に示す。

解析モデルの床に考慮する積載荷重を表 3-2 に示す。これらは、床のFEM要素に面荷重として与える。また、プール部に連続する床が負担する荷重のうち、プール部に考慮する荷重を表 3-3 に示す。これらは、床が取りつくプール部の要素の一辺に線荷重として与える。

部位 使用済燃料プール (kN/m <sup>3</sup> )		蒸気乾燥器・気水分離器ピット (kN/m <sup>3</sup> )
床	24.0	24.0
壁	24.0	24.0

表3-1 固定荷重(床及び壁)

表3-2 積載荷重(床)

荷重	使用済 燃料プール (kN/m <sup>2</sup> )	蒸気乾燥器・ 気水分離器ピット (kN/m <sup>2</sup> )	EL.46.5 m床 (kN/m²)	EL.38.8 m床 (kN/m²)
機器荷重	58.4	88.3	48.1 (積載荷重含む)	9.32 (積載荷重含む)
配管荷重	2.94	2.94	2.94	2.94
積載荷重	4.90	4.90	_	_

表3-3 プール部に連続する床に作用する荷重

荷重	EL.46.5 m 東側床	EL.46.5 m 西側床	EL.38.8 m 東側床	EL.38.8 m 西側床
躯体自重(kN/m²)	25.9	16.1	16.8	14.4
機器荷重(kN/m²)	48.1	48.1	9.32	9.32
配管荷重(kN/m²)	2.94	2.94	2.94	2.94
考慮する床の幅 (m)	2.15	2.30	2.15	2.30

(2) 静水圧荷重 (H<sub>s</sub>)

解析モデルに考慮するプール内の静水圧荷重の算定条件を表 3-4 に示す。

荷重	最大水位 (m)	プール底面レベル (m)	最大水深 (m)
使用済燃料プール	EL. +46. 500	EL. +34. 689	11.811
蒸気乾燥器・ 気水分離器ピット	EL. +46. 500	EL. +38.880	7.620

表3-4 プールの静水圧荷重の算定条件

(3) 長期ラック荷重 (R<sub>0</sub>)

解析モデルに考慮する使用済燃料プール底版に作用する長期ラック荷重を表 3-5 に示 す。

表3-5 長期ラック荷重

部位	鉛直方向荷重
使用済燃料プール	20.7 kN/m <sup>2</sup>

(4) S<sub>s</sub>地震荷重(Ss)

S<sub>s</sub>地震荷重は、水平地震力、鉛直地震力、プール内の水のスロッシングによる動水圧 (以下「水平地震力による動水圧荷重」という。)及びプール内の水の鉛直地震力による 動水圧(以下「鉛直地震力による動水圧荷重」という。)により構成される。S<sub>s</sub>地震荷 重のうち水平地震力及び鉛直地震力は、基準地震動S<sub>s</sub>に対する地震応答解析より算定さ れる動的地震力に材料物性の不確かさ等を考慮した余裕を踏まえて設定する。

水平地震荷重(水平地震力による動水圧荷重を含む)と鉛直地震荷重(鉛直地震力によ る動水圧荷重を含む)の組合せは,組合せ係数法を用いて次のとおりとする。

- ① 1.0×水平地震荷重+0.4×鉛直地震荷重
- ② 0.4×水平地震荷重+1.0×鉛直地震荷重

# 3.2.2 荷重の組合せ

荷重の組合せを表 3-6 に示す。

= まっ c	古毛の知人よ
衣ひーり	何里の組合セ

外力の状態	荷重の組合せ
S 。地震時	$GP+H_s+R_0+Ss$

GP : 固定荷重及び積載荷重

H<sub>s</sub> :静水圧荷重

R<sub>0</sub> :長期ラック荷重

Ss : S<sub>s</sub>地震荷重

### 3.3 許容限界

応力解析による評価における使用済燃料プールの許容限界は、資料V-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、表 3-7 及び表 3-8 のとおり設定する。

また,コンクリート及び鉄筋の許容応力度を表 3-9 及び表 3-10 に,コンクリート及び鉄筋の許容ひずみを表 3-11 に示す。

表3-7 応力解析による評価における許容限界

(設計基準対象施設とし)	ての	評価)
--------------	----	-----

要求 機能	機能設計上の 性能目標	地震力	部位	機能維持のための 考え方	許容限界 (評価基準値)
	構造強度を 有すること	基準地震動 S <sub>s</sub>	使用済燃料 プール躯体	部材に生じる応力が 構造強度を確保する ための許容限界を超 えないことを確認	「CCV規格」に おける荷重状態IV の許容値

## 表3-8 応力解析による評価における許容限界

要求 機能	機能設計上の 性能目標	地震力	部位	機能維持のための 考え方	許容限界 (評価基準値)
_	構造強度を 有すること	基準地震動 S <sub>s</sub>	使用済燃料 プール躯体	部材に生じる応力が 構造強度を確保する ための許容限界を超 えないことを確認	「CCV規格」に おける荷重状態IV の許容値

(重大事故等対処施設としての評価)

	Fc=2	2.1 (N/mm <sup>2</sup> )		
荷重状態	応力状態 1*			
	圧縮	せん断		
	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$		
Ш	14.7	1.06		
IV	18.7	_		

表3-9 コンクリートの許容応力度

※:「応力状態1」とは、各荷重時において温度荷重により生じる応力 を除いた応力が生じている状態をいう。

表3-10 鉄筋の許容応力度

	SD345 <sup>**</sup>			
荷重状態	引張及び圧縮 (N/mm <sup>2</sup> )	面外せん断 (N/mm <sup>2</sup> )		
Ш	345	345		

※:建設当時の鉄筋の種類は SD35 であるが現在の規格 (SD345) に読 み替えた応力度を示す。

	コンクリート	鉄筋	
荷重状態	圧縮ひずみ	圧縮ひずみ及び 引張ひずみ	
IV	0.003	0.005	

表3-11 コンクリート及び鉄筋の許容ひずみ

- 3.4 解析モデル及び諸元
  - 3.4.1 モデル化の基本方針
    - (1) 基本方針

応力解析は、3次元FEMモデルを用いた弾性応力解析とする。解析には、解析コード「MSC NASTRAN ver 2016.1.1」を用いる。解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、付録15「計算機プログラム(解析コード)の概要・MSC NAST RAN」に示す。

解析モデルは、使用済燃料プール、原子炉ウェル及び蒸気乾燥器・気水分離器ピットを 一体としてモデル化する。また、プール部に連続する壁及び床については、これらのプー ル部に対する拘束効果を適切に反映した解析モデルとする。

解析モデル概要図を図 3-2 に示す。

(2) 使用要素

解析モデルに使用するFEM要素は、プール部についてはシェル要素とする。プール部 の要素分割展開図を図 3-3 に示す。有限要素分割は四辺形及び三角形で、この要素は均 質等方性な板要素である。各要素には板の曲げと軸力を同時に考えるが、板の曲げには面 外せん断変形の影響も考慮する。

プール部に取りつくプール部外側の床及び壁は、プール側壁の面外方向へのはらみ出し に対する拘束効果を評価した梁要素とする。

鉛直方向荷重に対する解析においては,原子炉棟の外壁(以下「内部ボックス壁」という。)については,軸剛性が等価な線材に置換する。

節点数:1028 要素数:1038



図3-2 解析モデル概要図





東側プール壁(A-A断面)





図3-3 (1/2) プール部の要素分割展開図



図 3-3 (2/2) プール部の要素分割展開図

# 3.4.2 解析諸元

コンクリート及び鉄筋の物性値を表 3-12 に示す。なお、鉄筋は SD345 (SD35)を使用 しているが、弾性解析において鉄筋はモデル化しない。

コンクリートの	ヤング	せん断
設計基準強度	係数	弾性係数
Fc (N/mm <sup>2</sup> )	E (N/mm <sup>2</sup> )	G (N/mm <sup>2</sup> )
22. 1	$2.21 \times 10^4$	9. $21 \times 10^3$

表3-12(1/2) コンクリートの物性値

表 3-12 (2/2) 鉄筋の物性値

鉄筋の種類	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )
SD345 相当 (SD35)	2. $05 \times 10^5$

### 3.5 評価方法

3.5.1 応力解析方法

使用済燃料プールについて、S<sub>s</sub>地震時に対して3次元FEMモデルを用いた弾性応力 解析を行う。

(1) 荷重ケース

S。地震時の応力は、単独荷重による解析で求まる応力を組合せて求める。 単独荷重の記号を以下に示す。

- GP : 固定荷重及び積載荷重
- H<sub>s</sub> :静水圧荷重
- R<sub>0</sub> :長期ラック荷重

Ss <sub>₩E</sub> <sup>≫</sup>	:S。地震荷重	W→E 方向	GP による慣性力
Ss <sub>SN</sub> *	:S。地震荷重	S→N方向	GP による慣性力
Ss <sub>DU</sub> <sup>≫</sup>	:S <sub>s</sub> 地震荷重	鉛直方向	GP による慣性力
Hswe <sup>⋇</sup>	:S <sub>s</sub> 地震荷重	W→E 方向	水平地震力による動水圧荷重
Hs₅N <sup>₩</sup>	:S。地震荷重	S→N方向	水平地震力による動水圧荷重
Hs <sub>DU</sub> <sup>∗</sup>	: S 。地震荷重	鉛直方向	鉛直地震力による動水圧荷重

※:加力方向により絶対値の差異はないため、計算上の座標軸を基本として、EW方向 は W→E 方向加力,NS方向は S→N方向加力,鉛直方向は上向き加力を記載してい る。 (2) 荷重の組合せケース

荷重の組合せケースを表 3-13 に示す。

水平地震力と鉛直地震力による応力の組合せは、「原子力発電所耐震設計技術規定JE AC4601-2008((社)日本電気協会)」を参考に、組合せ係数法(組合せ係数は 1.0と0.4)を用いるものとする。

-				
組合せ 係数	鉛直 方向	水平 方向	ケース No.	荷重の組合せケース
水平 1.0 鉛直 0.4		W→E	1 - 1	$GP + H_s + R_0 + 1.0S_{SWE} + 1.0H_{SWE} + 0.4S_{DU}$
	L	E→W	1 - 2	$GP + H_s + R_0 - 1.0Ss_{WE} - 1.0Hs_{WE} + 0.4Ss_{DU}$
		S→N	1 - 3	$GP + H_s + R_0 + 1.0Ss_{SN} + 1.0Hs_{SN} + 0.4Ss_{DU}$
		N→S	1 - 4	$GP + H_s + R_0 - 1.0Ss_{SN} - 1.0Hs_{SN} + 0.4Ss_{DU}$
		W→E	1 - 5	$GP + H_s + R_0 + 1.0S_{SWE} + 1.0H_{SWE} - 0.4S_{SDU}$
	下	E→W	1 - 6	$GP + H_s + R_0 - 1.0S_{SWE} - 1.0H_{SWE} - 0.4S_{SDU}$
		S→N	1 - 7	$GP + H_s + R_0 + 1.0Ss_{SN} + 1.0Hs_{SN} - 0.4Ss_{DU}$
		N→S	1 - 8	$GP + H_s + R_0 - 1.0Ss_{SN} - 1.0Hs_{SN} - 0.4Ss_{DU}$
水平 0.4 鉛直 1.0	F	W→E	1 - 9	$GP + H_s + R_0 + 0.4S_{SWE} + 0.4H_{SWE} + 1.0S_{DU}$
		E→W	1 - 10	$GP + H_s + R_0 - 0.4Ss_{WE} - 0.4Hs_{WE} + 1.0Ss_{DU}$
		S→N	1-11	$GP + H_s + R_0 + 0.4Ss_{SN} + 0.4Hs_{SN} + 1.0Ss_{DU}$
		N→S	1 - 12	$GP + H_s + R_0 - 0.4Ss_{SN} - 0.4Hs_{SN} + 1.0Ss_{DU}$
	下	W→E	1 - 13	$GP + H_s + R_0 + 0.4S_{SWE} + 0.4H_{SWE} - 1.0S_{DU}$
		E→W	1 - 14	$GP+H_s+R_0-0.4Ss_{WE}-0.4Hs_{WE}-1.0Ss_{DU}$
		S→N	1 - 15	$GP + H_s + R_0 + 0.4Ss_{SN} + 0.4Hs_{SN} - 1.0Ss_{DU}$
		N→S	1 - 16	$GP + H_s + R_0 - 0.4Ss_{SN} - 0.4Hs_{SN} - 1.0Ss_{DU}$

表3-13 荷重の組合せケース

- (3) 荷重の入力方法
  - a. 固定荷重及び積載荷重

固定荷重は、プール部の要素に作用する物体力として入力する。また、表 3-2 示す 積載荷重は面荷重として、表 3-3 に示す連続する床の荷重は線荷重として入力する。

b. 静水圧荷重

表 3-4 に示す静水圧荷重を面荷重として入力する。

- c. 長期ラック荷重
  表 3-5 に示す長期ラック荷重を使用済燃料プール底版に面荷重として入力する。
- d. S<sub>s</sub>地震荷重
- (a) 固定・積載荷重による慣性力

水平地震力及び鉛直地震力は,基準地震動 S。に対する地震応答解析より算定される動的地震力に地盤物性のばらつき等を考慮した余裕を踏まえて設定する。

NS 方向の水平地震力は、プール部の壁が負担するせん断力をプール部の壁の内部 ボックス壁端部に線荷重として入力する。EW 方向の水平地震力は、内部ボックス壁 の回転変形をプール壁の内部ボックス壁端部の節点に変形量として入力する。

鉛直地震力は,基準地震動S。により算出される動的地震力を包絡したプール部 における鉛直震度とし,固定荷重及び機器荷重,配管荷重及び積載荷重に乗じて入 力する。 (b) 動水圧荷重

水平地震力による動水圧荷重は、各基準地震動S。による応答解析結果から衝撃 圧及び揺動圧を算定し、それらのうち最大となるケースの評価値に対してばらつき を考慮した割増係数を乗じ、プール部の壁及び床の各要素に面荷重として入力する。 水平地震力による動水圧荷重を図3-4に示す。

鉛直地震力による動水圧荷重は、基準地震動S。により算出される動的地震力を 包絡したプール部における鉛直震度とし、静水圧荷重に乗じ面荷重として入力する。 鉛直地震力による動水圧荷重の算定に用いる鉛直震度を表 3-14 に示す。

表3-14 S。地震時 鉛直地震力による動水圧荷重の算定に用いる鉛直震度

質点番号	基本 <sup>※1</sup> (cm/s <sup>2</sup> )	地盤+ o <sup>**2</sup> (cm/s <sup>2</sup> )	地盤一 o <sup>**2</sup> (cm/s <sup>2</sup> )	最大値 (cm/s <sup>2</sup> )	鉛直震度
3	823	913	729	913	
4	785	869	693	869	0.94
5	726	799	640	799	
×1. S - D	1 8 _ 1 1	S _ 1 9 S	S _ 1 9 S	_14 8 _	91 8 - 9

※1:S<sub>s</sub>-D1, S<sub>s</sub>-11, S<sub>s</sub>-12, S<sub>s</sub>-13, S<sub>s</sub>-14, S<sub>s</sub>-21, S<sub>s</sub>-2 2及びS<sub>s</sub>-31の最大値

※2: S<sub>s</sub>-D1, S<sub>s</sub>-21, S<sub>s</sub>-22及びS<sub>s</sub>-31の最大値



(b) 蒸気乾燥器・気水分離器ピット

図3-4 S。地震時 水平地震力による動水圧荷重

- 3.5.2 断面の評価方法
  - (1) S<sub>。</sub>地震時に対する評価
    - a. 壁

軸力,曲げモーメント及び面内せん断力による鉄筋及びコンクリートのひずみ,軸力 による圧縮応力度,面内せん断力並びに面外せん断力を算定し,「CCV規格」に準拠 して設定した各許容値を超えないことを確認する。

具体的には、軸力、曲げモーメント及び面内せん断力による鉄筋及びコンクリートの ひずみの算定においては、CVE-3511に基づき等価膜力を考慮した上で、CVE-3511.2に 示す各許容値を超えないことを確認する。ここで、鉄筋のひずみ算定において、発生応 力が鉄筋の降伏応力度を超える場合は、エネルギー定則に基づきひずみを算定する。

軸力による圧縮応力度については、CVE-3511.3 に基づきコンクリートの設計基準強度の 2/3 倍の値を超えないことを確認する。

面内せん断力については、CVE-3512.2に示す許容値を超えないことを確認する。 面外せん断力については、CVE-3513.2に示す許容値を超えないことを確認する。

b. 底版

軸力,曲げモーメントによる鉄筋及びコンクリートのひずみ並びに面外せん断力を算 定し,「CCV規格」に準拠して設定した各許容値を超えないことを確認する。

具体的には、軸力及び曲げモーメントによる鉄筋及びコンクリートのひずみについて は、CVE-3521.2に示す各許容値を超えないことを確認する。ここで、鉄筋のひずみ算 定において、発生応力が鉄筋の降伏応力度を超える場合は、エネルギー定則に基づきひ ずみを算定する。

面外せん断力については、CVE-3522に示す許容値を超えないことを確認する。

V-2-4-2-2 使用済燃料貯蔵ラックの耐震性についての計算書

1. 一般事項	1
1.1 適用基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.2 計算条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.3 設計条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
1.4 記号の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
1.5 計算精度と数値の丸め方······	10
2. 構造説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
2.1 構造計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
3. 計算方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12
3.1 固有周期の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
3.2 応力の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
3.2.2 部材の応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
3.2.3 ラック取付ボルトの応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
3.2.4 基礎ボルトの応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
4. 評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
4.1 固有周期の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
4.2 応力の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
4.2.1 部材の応力評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
4.2.2 ラック取付ボルト及び基礎ボルトの応力評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
5. 設計条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
6. 機器要目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
6.1 固有周期の算出及び部材の応力評価に用いる要目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
6.1.1 各部材の材料及び物性値(施設区分共通) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
6.1.2 各部材の材料及び物性値(設計基準対象施設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
6.1.3 各部材の材料及び物性値(重大事故等対処施設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
6.2 ラック取付ボルトの応力評価に用いる要目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
6.3 基礎ボルトの応力評価に用いる要目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
7. 計算数值······	29
7.1 部材に生じる応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
7.2 ラック取付ボルトに生じる応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
7.3 基礎ボルトに生じる応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
8. 結論	31
8.1 固有周期 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	31
8.2 応力(設計基準対象施設)	32
8.3 応力(重大事故等対処施設)	33

1. 一般事項

本計算書は,使用済燃料貯蔵ラック(以下「ラック」という。)(耐震設計上の重要度分類 Sクラス)の耐震性についての計算方法と計算結果を示す。

ラックは,設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に,重大事故等対処施設におい ては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下,分類に応 じた耐震評価を示す。

1.1 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JEA G4601・補-1984及びJEAG4601-1987)(日本電気協会 電気技術基準調査委員 会 昭和59年9月及び昭和62年8月)に準拠して評価する。

- 1.2 計算条件
  - (1) ラックは,原子炉建屋の使用済燃料プールの底部(EL.34.689m)に置かれた共通ベース 上に設置され,ラック取付ボルトにより固定されるものとする。
  - (2) ラックの質量には、使用済燃料の質量とラック自身の質量のほか、ラックに含まれる水 の質量及びラック外形の排除水質量\*を考慮する。
  - (3) 地震力は、ラックに対して水平方向から作用するものとする。 ここで、水平方向地震力は、ラックの長辺方向に作用する場合と短辺方向に作用する場合を考慮する。

また、鉛直方向地震力は、水平方向地震力と同時に不利な方向に作用するものとする。

(4) 構造説明を2章に,構造概念図(110 体ラックの例)を図1-1に,各ラックの構造概 要図を図1-2~図1-3に示す。

注記 \*:排除水質量とは、水中の機器の形状により排除される機器周囲の流体の質量である。



図 1-1 構造概念図(110 体ラック)


図 1-2 構造概要図(70 体ラック)(単位:mm)



図 1-3 構造概要図(110 体ラック)(単位:mm)

# 1.3 設計条件

(1) 使用材料及び材料定数

部材	使用材料	縦弾性係数 (MPa)
角管及びプレート		213000
シートプレート及び ラックベース	SUS304L	192000
ラック取付ボルト及び 基礎ボルト	SUS304	192000

# (2) 荷重及び荷重の組合せ

a. 設計荷重

(a)	圧力及び温度	
	最高使用圧力	—
	最高使用温度	66 °C
	周囲環境温度	—
(b)	死荷重	

運転時質量	(70 体ラック)	kg
運転時質量	(110 体ラック)	kg

(c) 機械的荷重無し

#### b. 荷重の組合せ

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態
S	$D + P_{D} + M_{D} + S_{d}^{*}$	III <sub>A</sub> S
	$D + P_D + M_D + S_s$	$IV_A S$

記号の説明

D : 死荷重

P<sub>D</sub>:最高使用圧力による荷重

M<sub>D</sub> :機械的荷重

S<sub>d</sub>\*:弾性設計用地震動S<sub>d</sub>により定まる地震力又は静的地震力

S。: 基準地震動 S。により定まる地震力

 Ⅲ<sub>A</sub>S:発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版含む。))
 JSME S NC1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年9月)(以下「設計・建設規格」という。)の運転状態Ⅲ相当の許容応力を基準として、それに 地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態

IV<sub>A</sub>S:設計・建設規格の運転状態IV相当の許容応力を基準として、それに地震により 生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態

		許容応力	) (MPa)
部材	応力	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S。
	引張り	205	205
角管及びプレート	せん断	118	118
	組合せ	205	205
	引張り	175	175
シートプレート及び ラックベース	せん断	101	101
	組合せ	175	175
ラック取付ボルト	引張り	153	153
	せん断	118	118
甘花林子山	引張り	150	150
基礎ボルト	せん断	118	118

(3) 許容応力

(4) 設計震度

a	70 体ラック						
						設計震度	
		固有周期	固有周期(s)		弾性設計用 地震動S <sub>d</sub>	静的震度	基準地震動 S。
	水式十片		1	N S		_	1.10 又は*2
	水半万回		ΕW		_	1.10 又は*2	
Î	鉛直方向				_		0.90

注記 \*1:1次のみを示す。

\*2:基準地震動S。に基づく設計用床応答スペクトルより得られる値

b.	. 110 体ラック								
					設計震度				
		固有周期(s)		方向	弾性設計用 地震動S <sub>d</sub>	静的震度	基準地震動S <sub>s</sub>		
	そり十百		* 1	N S		_	1.10 又は*2		
	水平方问			ΕW		_	1.10 又は*2		
	鉛直方向					0.90			

注記 \*1:1次のみを示す。

\*2: 基準地震動S。に基づく設計用床応答スペクトルより得られる値

なお、 $S_s$ の方が $S_a$ より大きいため、 $S_a$ の応力計算は省略し、許容応力状態 $III_AS$ の評価は、 $S_s$ での計算結果値を用いて行う。

### 1.4 記号の説明

記号	記号の説明	単位
A b	ラック取付ボルト又は基礎ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^2$
Сн	水平方向設計震度	_
Сv	鉛直方向設計震度	_
Е	縦弾性係数	MPa
F	設計・建設規格 SSB-3121.1 又は SSB-3131 に定める値	MPa
F*	設計・建設規格 SSB-3121.3 又は SSB-3133 に定める値	MPa
F i	ラックベース底部に働くせん断力(70 体又は110 体)	Ν
F a i	110 体ラックベース底部に働くせん断力	Ν
F b i	共通ベース底部に働くせん断力	Ν
fji	ラック取付ボルト又は基礎ボルトに働く引張力(1本当たり)	Ν
f s	部材の許容せん断応力	MPa
fsb	せん断力のみを受けるラック取付ボルト又は基礎ボルトの許	MPa
	容せん断応力	
f t	部材の許容引張応力	MPa
fto	引張力のみを受けるラック取付ボルト又は基礎ボルトの許容	MPa
	引張応力	
fts	引張力とせん断力を同時に受けるラック取付ボルト又は基礎	MPa
	ボルトの許容引張応力	
G	せん断弾性係数	MPa
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
$h_1$	使用済燃料貯蔵時のラック重心高さ	mm
$h_2$	共通ベース高さ	mm
$\lambda$ g i	ラックベース端又は共通ベース端から重心までの距離	mm
λji	ラックベース端又は共通ベース端から各ボルトまでの距離	mm
M i	ラックベース底部の転倒モーメント(70 体又は110 体)	N•mm
Ma i	110 体ラックベース底部の転倒モーメント	N•mm
$M{ m b}$ i	共通ベース底部の転倒モーメント	N•mm
Mc i	110 体ラックのせん断力による共通ベース底部の転倒モーメ	N•mm
	ント	
M t i	ラック据付時の全体の転倒モーメント	N•mm
n	ラック取付ボルト又は基礎ボルトの全本数	_
nji	ラック取付ボルト又は基礎ボルト各部の本数	—

S u	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 9 に定める値	MPa
S y	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める値	MPa
t	部材の板厚	mm
m	使用済燃料貯蔵時のラック全質量(70 体又は110 体)	kg
m <sub>a</sub>	110 体ラックの全質量	kg
$m_{ m b}$	共通ベースの質量	kg
$m_{ m F}$	燃料の質量	kg
$m_R$	ラックの質量	kg
$m_{\rm t}$	ラック据付時の共通ベースの全質量	kg
$m_{W}$	ラックに含まれる水の質量	kg
σb	ラック取付ボルト又は基礎ボルトに生じる引張応力	MPa
σ x, σ y	部材に生じる引張応力	MPa
σfa	部材に生じる組合せ応力	MPa
τb	ラック取付ボルト又は基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa
τху	部材に生じるせん断応力	MPa

注1: Fi, Fai, Fbi, fji, λgi, λji, Mi, Mai, Mbi, Mci, Mti及び njiの添字iの意味は、以下のとおりとする。

### i = N:NS方向

i = E : EW方向

注2: f j i, λ j i 及びn j i の添字 j はボルトの列番号を示す。

1.5 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表1-1に示すとおりとする。

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
固有周期	S	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位
設計震度	_	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
最高使用温度	°C	—	—	整数位
質量	kg	—	—	整数位
長さ	mm	—	—	整数位*1
面積	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
Ъ	Ν	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
モーメント	N•mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位

表1-1 表示する数値の丸め方

注記 \*1:設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。
 \*2:絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

\*3:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における設計引張強さ 及び設計降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、 整数位までの値とする。

### 2. 構造説明

2.1 構造計画

使用済燃料貯蔵ラックの構造計画を表 2-1 に示す。

<b>子</b> 亜豆八	計画0	D概要				
土安区分	基礎・支持構造	主体構造	燃哈博這凶			
使用済燃料 貯蔵ラック	ラックは,たて置形 で原子炉建屋の使用 済燃料プールの床に 置かれた共通ベース 上に設置されラック 取付ボルトで固定し ている。共通ベース は,使用済燃料プー ル床に取り付けてあ る基礎ボルトにより 固定している。	角管市松模様 配列構造ラック 使用済燃料貯蔵ラッ クは,70 体ラックが 7 個,110 体ラック が16 個ある。	<u>ラック</u> <u>シートプレート</u> <u>ラック取付ボルト</u> <u>ラック水ース</u> <u>基礎</u> ボルト <u>フール底部</u> <u>共通ベース</u> <u>基礎</u> 固定部			

表 2-1 構造計画

- 3. 計算方法
- 3.1 固有周期の計算方法

また,計算に用いる設計条件を5章に,固有周期の算出及び部材とラック取付ボルト,基礎ボルトの応力評価に用いる要目を6章にそれぞれ示す。

固有周期は、計算機コードを用いて求める。





図 3-2 110 体ラック計算モデル

#### 3.2 応力の計算方法

#### 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

ラックの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 3-1 に,重大事故等対処施設の評価に用いるものを表 3-2 に,許容限界を表 3-3 に示す。

公·1 周至》脸白色灰色时有他仍依念(依叶圣中对象施族/								
施設区分		機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態		
核燃料物質の	使用済燃料	使用済燃料			$D + P_D + M_D + S_d^*$	III <sub>A</sub> S		
取扱施設及び 貯蔵施設	貯蔵設備	貯蔵ラック	S	_ *	$D + P_D + M_D + S_s$	IV <sub>A</sub> S		

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

注記 \*:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

表 3-2	荷重の組合せ及び許容応力状態	(重大事故等対処施設)
~ ~ ~ _		

施設[	区分	機器名称	耐震設計上の 重要度分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
核燃料物質の	使用済燃料	使用済燃料	常設耐震/防止	4 D	$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV <sub>A</sub> S
取扱施設及び 貯蔵施設	貯蔵設備	貯蔵ラック	常設/緩和	*2	$D + P_{SAD}^{*4} + M_{SAD}^{*5} + S_s$	V A S *6, *7

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:「D+P<sub>sAD</sub>+M<sub>sAD</sub>+S<sub>s</sub>」の評価に包絡されるため,評価結果の記載を省略する。

\*4:重大事故等時の状態(運転状態V)における運転状態等を考慮して当該設備に設計上定められた設計圧力による荷重

\*5:重大事故等時の状態(運転状態V)における運転状態等を考慮して当該設備に設計上定められた機械的荷重

\*6:運転状態V相当の応力評価を行う許容応力状態を基本として、それに地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加え た許容応力状態

\*7: $V_AS$ として $W_AS$ の許容限界を用いる。

許容応力状態	許名	<b>容限界(ボルト等</b> 以	(外)	許容限界 (ボルト等)			
		一次応力		一次応力			
	引張り	せん断	組合せ	引張り	せん断		
III <sub>A</sub> S	1.5 • f t	1.5 • f s	1.5 • f t	Min {1. 5 · f t, (2.1 · f t-1.6 · $\tau$ b)}	1.5 • f s		
IV <sub>A</sub> S	1.5 • f t <sup>*</sup>	1.5 • f s*	1.5 • f t <sup>*</sup>	Min {1. 5 · f t <sup>*</sup> , (2.1 · f t <sup>-1</sup> .6 · $\tau$ b)}	1.5 • f s*		
V <sub>A</sub> S *	1.5 • f t <sup>*</sup>	1.5 • f s*	1.5 • f t <sup>*</sup>	Min {1. 5 · f t, (2.1 · f t-1.6 · $\tau$ b)}	1.5 • f s*		

表 3-3 許容限界

注記 \*: VASとしてIVASの許容限界を用いる。

部材についての応力計算は、図 3-1~図 3-2 の計算モデルにて、角管及びプレート、 シートプレート、ラックベースから成る系全体での応力計算を計算機コード を使用して行い、引張応力、せん断応力を求め、本項に示す計算方法に従って組合 せ応力を計算する。

計算機コード内では、各部材の局所座標系及びせん断応力 $\tau x y$ ,引張応力 $\sigma x$ ,  $\sigma y の$  働く向きを図 3-3 に示すように設定している。

各シェル部材の組合せ応力 $\sigma$ faは,上述で計算したせん断応力 $\tau$ xy,引張応力 $\sigma$ x,  $\sigma$ yを用いて(3.2.1)式より求める。



図 3-3 部材の応力計算モデル

3.2.3 ラック取付ボルトの応力

ラックの系全体での荷重計算を計算機コード を使用して行い,求められた地震時のラックに作用する転倒モーメントMi及びラックベース底部に作用するせん断力Fiが,ラックに図3-4のように負荷されるものとしてラック取付ボルトの応力を求める。

ラック取付ボルトの荷重状態を図 3-4 に示す。



(NS方向)



図 3-4 ラック取付ボルトの荷重状態

#### (1) 引張応力

図 3-4 において支点回りのモーメントの平衡によりラック取付ボルト 1 本当たりの 引張力 f1i ~ f j i を求める。

$$f_{1i} > f_{2i} > \cdot \cdot \cdot \cdot > f_{ji} の関係にあるのでf_{1i}のみを (3.2.2) 式より求める。f_{1i} = \frac{\lambda_{1i} \cdot \{M_i - (1 - C_V) \cdot m \cdot g \cdot \lambda_{gi}\}}{n_{1i} \cdot \lambda_{1i}^2 + n_{2i} \cdot \lambda_{2i}^2 + \dots + n_{ji} \cdot \lambda_{ji}^2} \qquad (3.2.2)$$

したがって,引張力 f1iによりラック取付ボルトに生じる引張応力σbは,(3.2.3)式 より求める。

$$\sigma_{\rm b} = \frac{f_{\rm li}}{A_{\rm b}} \qquad (3.2.3)$$

ただし, f1iの値が負となった場合は,引張力が生じないので以後の引張応力の計算 は省略する。

#### (2) せん断応力

せん断力Fiによりラック取付ボルトに生じるせん断応力 tbは, (3.2.4) 式より求める。

共通ベースの種類としては 110 体ラック1 台と70 体ラック1 台設置用が4 台, 110 体ラック2 台設置用が3 台,110 体ラック2 台と70 体ラック1 台設置用が3 台あり, この中で荷重条件が厳しい 110 体ラック2 台設置用について以下に示す。

本ケースのラック及び共通ベースに作用する水平方向の力は合計18本の共通ベース 基礎ボルトで固定される。地震時に発生するラック据付時の全体の転倒モーメント Mti及び共通ベース底部に作用するせん断力Fbiが,ラック及び共通ベースから成る 系全体において図3-5のように負荷されるものとして基礎ボルトの応力を求める。 基礎ボルトの荷重状態を図3-5に示す。



図 3-5 基礎ボルトの荷重状態

#### (1) 引張応力

図 3-5 において支点回りのモーメントの平衡により基礎ボルト1 本当たりの引張力 f1i~fjiを求める。

$$f_{1i} > f_{2i} > \cdot \cdot \cdot > f_{ji} \circ 0 関係にあるのでf_{1i} \circ \partial \lambda E (3.2.5) 式より求める。
f_{1i} = \frac{\lambda_{1i} \cdot \{M_{ti} - (1 - C_{v}) \cdot m_{t} \cdot g \cdot \lambda_{gi}\}}{n_{1i} \cdot \lambda_{1i}^{2} + n_{2i} \cdot \lambda_{2i}^{2} + \cdots + n_{ji} \cdot \lambda_{ji}^{2}} \qquad (3.2.5)$$
ここで,  

$$M_{ti} = 2 \cdot M_{ai} + M_{bi} + 2 \cdot M_{ci}$$

$$M_{ci} = F_{ai} \cdot h_{2}$$

したがって,引張力 f1iにより基礎ボルトに生じる引張応力 σ bは, (3.2.6) 式より 求める。

$$\sigma_{\rm b} = \frac{f_{\rm li}}{A_{\rm b}} \qquad (3.2.6)$$

ただし, f1iの値が負となった場合は,引張力が生じないので以後の引張応力の計算 は省略する。

(2) せん断応力

- 4. 評価方法
- 4.1 固有周期の評価

3.1節で求めた固有周期から添付書類「V-2-1 耐震設計の基本方針」に基づき,水平方向 設計震度及び鉛直方向設計震度を求める。

- 4.2 応力の評価
  - 4.2.1 部材の応力評価

3.2.2 項で求めた各部材の引張応力 $\sigma x$ ,  $\sigma y$ 及び組合せ応力 $\sigma f a$ が, 許容引張応力 f t以下であること。

また, 3.2.2 項で求めた各部材のせん断応力 τ xyが, 許容せん断応力 f s以下であること。

	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
許容引張応力ft	$rac{\mathrm{F}}{1.5}$ · 1.5 *	$\frac{F^{*}}{1.5}$ • 1.5 *
許容せん断応力 f s	$\frac{\mathrm{F}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5 $	$\frac{F^{*}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5^{*}$

ただし、ft及びfsは下表による。

注記 \*:
 の引張強さと降伏点(0.2 %耐力)の値は, SUS304
 の規格値を上回っているので安全側の評価とするため, F値は SUS304 の値
 を使用する。

4.2.2 ラック取付ボルト及び基礎ボルトの応力評価

3.2.3 項, 3.2.4 項で求めたラック取付ボルト,基礎ボルトの引張応力 $\sigma$ bが,次式より求めた許容引張応力fts以下であること。

また,3.2.3 項,3.2.4 項で求めたラック取付ボルト,基礎ボルトのせん断応力 τ bが, せん断力のみを受けるラック取付ボルト,基礎ボルトの許容せん断応力 f s b以下である こと。

 $f t s \leq f t o \qquad (4.2.2)$ 

	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
許容引張応力fto	$\frac{\mathrm{F}}{2} \cdot 1.5$	$\frac{\mathrm{F}}{2}^{*} \cdot 1.5$
許容せん断応力fsb	$\frac{\mathrm{F}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{\mathrm{F}^{*}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$

ただし、fto及びfsbは下表による。

5.	受計条件
----	------

		計上の 据付場所及び床面高さ	固有周期 (s)			弾性設計用地震動	bSd又は静自	的震度	基準地震動S <sub>s</sub>			
機器名称	耐震設計上の 重要度分類				方向	水平方向設計震度		鉛直方向	水平方向	鉛直方向	最高使用温度 (℃)	減衰定数 (%)
			水平方向	鉛直方向		弹性設計用地震動 S <sub>d</sub>	静的震度	設計震度	設計震度	設計震度		
使用済燃料貯蔵ラック		S 設計基準 象施設) 原子炉建屋 耐震/防止 EL.34.7 <sup>*1</sup> 設/緩和 電大事故等			N S	_	_		Cн=1.10 又は*3			
(70 体ラック)	S (設計基準 対象施設)				EW	_	_		Сн=1.10 又は*3		66(設計基準 対象施設)	
使用済燃料貯蔵ラック	常設耐震/防止 常設/緩和 (重大事故等 対処施設)				N S	_	_		Cн=1.10 又は*3	C V = 0.90	2 V = 0.90 80 (重大事故等 対処施設)	
(110 体ラック)	入) 人ご加速自文 /				ΕW	_	_		Cн=1.10 又は*3			

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:1次のみを示す。2次以降は8章に示す。

\*3:基準地震動S。に基づく設計用床応答スペクトルより得られる値

#### 6. 機器要目

6.1 固有周期の算出及び部材の応力評価に用いる要目

6.1.1 各部材の材料及び物性値(施設区分共通)

	項目部材	材料	t (mm)	E <sup>*1</sup> (MPa)
	角管及び プレート			$213000^{*2}$
	シート プレート	SUS304L	25.0	192000
	ラック ベース	SUS304L	22. 0	192000
注	記 *1::			

#### 6.1.2 各部材の材料及び物性値(設計基準対象施設)

\*2:

項目部材	材料	Sy <sup>*1</sup> (MPa)	Sy <sup>*2</sup> (MPa)	Su <sup>*1</sup> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
角管及び プレート		$188^{*3}$	$205^{*3}$	$479^{*3}$	$205^{*4}$	$205^{*4}$
シート プレート	SUS304L	160	175	443	175	175
ラックベース	ラック ベース SUS304L		175	443	175	175

注記 \*1:最高使用温度(66 ℃)で算出

- \*2:室温で算出
- \*3: のSy, Suの値は, SUS304の規格値を上回っているので 安全側の評価とするため, Sy, Suの値は, SUS304の値を使用する。
   \*4: のSy, Suの値は, SUS304の規格値を上回っているので
- 安全側の評価とするため, F, F<sup>\*</sup>の値は, SUS304の値を使用する。

6.1.3 各部材の材料及び物性値(重大事故等対処施設)

項目部材	材料	Sy <sup>*1</sup> (MPa)	Sy <sup>*2</sup> (MPa)	Su <sup>*1</sup> (MPa)	F (MPa)	F <sup>*</sup> (MPa)
角管及び プレート		$180^{*3}$	$205^{*3}$	$461^{*3}$	$205^{*4}$	$205^{*4}$
シート プレート	SUS304L	153	175	426	175	175
ラックベース	SUS304L	153	175	426	175	175

注記 \*1:最高使用温度(80 ℃)で算出

\*2 : 室温で算出

\*3: のSy, Suの値は, SUS304の規格値を上回っているので 安全側の評価とするため, Sy, Suの値は, SUS304の値を使用する。

\*4: のSy, Suの値は, SUS304の規格値を上回っているので 安全側の評価とするため、F, F<sup>\*</sup>の値は, SUS304の値を使用する。

# 6.2 ラック取付ボルトの応力評価に用いる要目

ラック	m (kg)	mf (kg)	т (kg)	mw (kg)	h 1 (mm)	$\lambda_{1}$ N (mm)	$\lambda_2 N$ (mm)	λ <sub>3 N</sub> (mm)	λ4 N (mm)	$\lambda_1 \to (mm)$	$\lambda_2 \to (mm)$	λ3 E (mm)	$\lambda_4 \to (mm)$	$\lambda_{ m gN}$ (mm)	$\lambda_{ m gE}$ (mm)
70 体ラック					2100	1072	909	257	94	1561	1398	257	94	583	827.
110 体ラック				<b>[</b>	2100	1724	1561	257	94	1561	1398	257	94	909	827.

$egin{array}{c} A b \ (mm^2) \end{array}$	n	n 1 N	n 2 N	nзN	n4N	nıE	n2E	nзE	n4E
1017.9 (M36)	16	4	4	4	4	4	4	4	4
1017.9 (M36)	16	4	4	4	4	4	4	4	4

### (設計基準対象施設)

ラック取付 ボルト材料	S y *1 (MPa)	S y *2 (MPa)	S u *1 (MPa)	F(ラック取付ボルト) (MPa)	F <sup>*</sup> (ラック取付ボルト) (MPa)
SUS304	188	205	479	205	205
SUS304	188	205	479	205	205

注記 \*1:最高使用温度(66 ℃)で算出

\*2 : 室温で算出

# (重大事故等対処施設)

NT2 補② V-2-4-2-2 R1

ラック取付 ボルト材料	S y *1 (MPa)	S y *2 (MPa)	S u *1 (MPa)	F(ラック取付ボルト) (MPa)	F <sup>*</sup> (ラック取付ボルト) (MPa)
SUS304	180	205	461	205	205
SUS304	180	205	461	205	205



\*2:室温で算出

ラック	地震力の種類	F N (N)	FE (N)	Mn (N∙mm)	M ∈ (N•mm)
70 休三小力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	_	_	_	_
70 体フック	基準地震動 S <sub>s</sub>	4. 767 $\times 10^5$	3. $465 \times 10^5$	$1.152 \times 10^{9}$	7.993 $\times 10^{8}$
110 体ラック	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	_	_	_	_
	基準地震動 S <sub>s</sub>	5. $407 \times 10^5$	5. $407 \times 10^5$	$1.263 \times 10^{9}$	$1.341 \times 10^{9}$









6.3 基礎ボルトの応力評価に用いる要目

		nt mb kg) (kg)	h 2 (mm)	$\lambda_1 N$ (mm)	λ <sub>2</sub> N (mm)	λ3 N (mm)	λ4 N (mm)	λ <sub>5</sub> N (mm)	λ <sub>6</sub> N (mm)	λ7 N (mm)	λ <sub>8</sub> N (mm)	λ9 N (mm)	$\lambda_1 \to (mm)$	$\lambda_2 \to (mm)$	λ <sub>3</sub> E (mm)	
共通べ-	-ス		195	3264	3191	2634	2561	1374	1301	744	671	114	1572	1415	270	
λgN (mm)	λgE (mm)	A b (mm <sup>2</sup> )	n	n <sub>1</sub> N	n 2 N	n 3 N	n4N	n 5 N	n 6 N	n 7 N	n s N	n 9 N	n ı E	n 2 E	n₃E	
1929. 75	842.5	1551.8 (1 3/4-5UNC)	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	5	4	

#### (設計基準対象施設)

基礎ボルト材料	S y *1	S y *2	S u *1	F (基礎ボルト)	F <sup>*</sup> (基礎ボルト)
	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)
SUS304	188	205	479	205	205

注記 \*1:最高使用温度(66℃)で算出

\*2:室温で算出

### (重大事故等対処施設)

基礎ボルト材料	S y *1	S y *2	S u *1	F (基礎ボルト)	F*(基礎ボルト)
	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)
SUS304	180	205	461	205	205

注記 \*1:最高使用温度(80℃)で算出

\*2:室温で算出

地震力の種類	F a N (N)	F a E (N)	F b N (N)	FьЕ (N)
弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	_	_	_	_
基準地震動S。	5. $407 \times 10^5$	5. $407 \times 10^5$	$1.103 \times 10^{6}$	$1.103 \times 10^{6}$

M a N	M a E	$M  \mathrm{b}  \mathrm{N}$	$M  { m b}  { m E}$
$(N \cdot mm)$	$(N \cdot mm)$	$(N \cdot mm)$	(N•mm)
_	_	_	_
$1.263 \times 10^{9}$	$1.341 \times 10^{9}$	2. $151 \times 10^{6}$	2. $151 \times 10^{6}$





(NS方向)



(EW方向)

## 7. 計算数値

- 7.1 部材に生じる応力
  - (1) 角管及びプレート

(単位:MPa)

			弾性設計用地震動 S <sub>d</sub>		基準地震動S <sub>。</sub>	
ラック 材料		応力	又は静	的震度		
			NS方向	EW方向	NS方向	EW方向
		引張り σ x	_	_	5	5
70 体		引張り σ y	—	—	37	21
ラック		せん断てxy	_	—	28	17
		組合せσfa	_	_	59	35
		引張り σ x		_	7	5
110 体		引張り σ y	_	_	31	36
ラック		せん断てxy	_	_	30	19
		組合せσfa	_	_	59	47

### (2) シートプレート及びラックベース

(単位:MPa)

			弹性設計用地震動 $S_d$		基準地震動S <sub>s</sub>	
ラック	ラック 材料		又は静	的震度		
			NS方向	EW方向	NS方向	EW方向
	-	引張り σ x	_	_	14	5
70 体		引張り σ y	_	_	55	20
ラック		せん断ҭxу	_	_	10	4
		組合せσfa	_	_	52	19
	SUS304L	引張り σ x	_	_	14	12
110 体		引張り σ y	_	_	20	42
ラック		せん断ҭxy	_	_	15	15
		組合せσfa	_	_	31	46

7.2 ラック取付ボルトに生じる応力

(単位:MPa)

ラック取付	材料	応力	弾性設計用 又は静	]地震動Sd 的震度	基準地震動S。	
ボルト		NS方向	EW方向	NS方向	EW方向	
70 体	SUS304	引張り σ ь	_	—	146	67
ラック		せん断 ть	_	_	30	22
110 体		引張り σ ь	_	_	94	112
ラック		せん断 τ ь	—	—	34	34

# 7.3 基礎ボルトに生じる応力

(単位:MPa)

基礎ボルト 材料	材料	応力	弾性設計用 又は静	地震動S <sub>d</sub> 的震度	基準地震動S。	
			NS方向	EW方向	NS方向	EW方向
共通ベース SUS304		引張り σ ь			69	141
	SUS304	せん断 ть	_	_	40	40

# 8. 結論

# 8.1 固有周期

ラック	次数	固有周期(s)	方向
	1		
	2		
70 1本	3		水平方回
フック	4		
	23		鉛直方向
110 体 ラック	1		
	2		
	3		水平方问
	4		
	23		鉛直方向

- 8.2 応力(設計基準対象施設)
  - (1) 部材に生じる応力
    - a. 角管及びプレート

(単位:MPa)

ラックは料料		広力	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
	14 <b>1</b> 141	νu·23	算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
		引張り	$\sigma x = 5^*$	f t $=205$	$\sigma x = 5$	f t $=205$
70 体		引張り	$\sigma_y = 37^*$	f t $=205$	σy =37	f t $=205$
ラック		せん断	$\tau x y = 28*$	$f_{s} = 118$	$\tau$ x y =28	$f_{s} = 118$
		組合せ	$\sigma$ f a = 59*	f t=205	$\sigma$ f a =59	f t $=205$
		引張り	$\sigma x = 7^*$	f t=205	$\sigma x = 7$	f t $=205$
110 体		引張り	σy =31*	f t=205	σy =31	f t $=205$
ラック		せん断	$\tau x y = 30*$	f s = 118	τ x y=30	$f_{s} = 118$
		組合せ	$\sigma$ f a = 59*	f t $=205$	$\sigma$ f a =59	f t=205

注記 \*: 基準地震動 S。による算出応力の値

すべて許容応力以下である。

(単位:MPa)

			弹性設計用地震動 S <sub>d</sub>			
ラック	ラック 材料	応力	又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
		引張り	$\sigma x = 14^*$	f t $=175$	$\sigma x = 14$	f t $= 175$
70 体	SUS304L	引張り	$\sigma_y = 55^*$	f t $= 175$	σy =55	f t $= 175$
ラック		せん断	$\tau$ x y =10*	$f_{s} = 101$	τ <sub>x y</sub> =10	f s = 101
		組合せ	$\sigma$ f a =52*	f t $=175$	$\sigma$ f a =52	f t = 175
		引張り	$\sigma x = 12^*$	f t $= 175$	$\sigma x = 12$	f t $= 175$
110 体		引張り	$\sigma_y = 42^*$	f t $= 175$	σy =42	f t = 175
ラック		せん断	$\tau x y = 15^*$	f s=101	τ x y=15	f s = 101
		組合せ	$\sigma$ f a =46*	f t $= 175$	$\sigma$ f a =46	f t $= 175$

注記 \*:基準地震動S。による算出応力の値

すべて許容応力以下である。

b. シートプレート及びラックベース

(2) ラック取付ボルトに生じる応力

(単位:MPa)

ラック取付 ボルト	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
70 体 ラック	SUS304	引張り	$\sigma$ b =146*1	f t s = $153^{*2}$	σ b=146	f t s = $153^{*2}$
		せん断	$\tau$ b = 30 <sup>*1</sup>	f <sub>s b</sub> =118	$\tau$ b = 30	f <sub>s b</sub> =118
110 体 ラック		引張り	$\sigma b = 112^{*1}$	f t s = $153^{*2}$	σ b=112	f t s = $153^{*2}$
		せん断	$\tau$ b = $34^{*1}$	f <sub>s b</sub> =118	$\tau$ b = 34	f <sub>s b</sub> =118

注記 \*1:基準地震動S。による算出応力の値

\*2:(4.2.2) 式より算出

すべて許容応力以下である。

(単位:MPa)

基礎ボルト	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
共通ベース	SUS304	引張り	$\sigma b = 141^{*1}$	f t s= $150^{*2}$	σ b=141	f t s = $150^{*2}$
	505504	せん断	$\tau$ b = 40 <sup>*1</sup>	f <sub>s b</sub> =118	$\tau$ b = 40	f <sub>s b</sub> =118

注記 \*1:基準地震動S。による算出応力の値

\*2:(4.2.2)式より算出

すべて許容応力以下である。

8.3 応力(重大事故等対処施設)

使用済燃料貯蔵ラックの重大事故等時の状態を考慮した場合の許容応力状態IVASの評価は, 6.1.2項, 6.2節, 6.3節に示すF, F<sup>\*</sup>の値よりS。での計算結果値を用いた設計基準対象施 設の評価結果と同一であることから記載は省略する。重大事故等対処施設として算出応力はす べて許容応力以下である。

<sup>(3)</sup> 基礎ボルトに生じる応力





V-2-4-2-3 使用済燃料乾式貯蔵容器の耐震性についての計算書

V-2-4-2-3 ①キャスク容器及び中間胴の応力計算書

1. 概要	1
1.1 形状・寸法・材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.2 計算結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2. 温度分布計算 ······	2
2.1 計算方法 ······	2
2.2 温度分布図 ······	2
3. 応力計算 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
3.1 応力評価点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3.2 貯蔵時(S <sub>d</sub> *及びS <sub>s</sub> 地震力が作用する場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3.2.1 荷重条件	3
3.2.2 計算方法·····	3
3.2.3 計算結果	3
4. 応力の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
4.1 キャスク容器(ボルトを除く)の応力評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
4.2 ボルトの応力評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
4.3 中間胴の応力評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
4.4 特別な応力の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
5. 繰返し荷重の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
5.1 キャスク容器(ボルトを除く)の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
5.2 ボルトの評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
5.2.1 設計・建設規格 PVB-3122及び添付 4-2 3.4に対する検討・・・・・・・・・	5
5.2.2 一次蓋締付けボルトの疲労解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
5.2.3 バルブカバー締付けボルトの疲労解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
6. 穴の補強・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8

補足資料-1
# 図表目次

図 1-1 尹	形状・寸法・材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
図 2-1 初	<b>温度分布計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	10
図 2-2 礼	LL度分布図(貯蔵時)······	11
図 3-1 ギ	キャスク容器及び中間胴の応力評価点(面)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
⊠ 3-2 ≍	キャスク容器及び中間胴の解析モデル(地震時) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
図 6-1 万	芯力差の変動(一次蓋締付けボルト) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
図 6-2 万	芯力差の変動(バルブカバー締付けボルト) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
表 1-1 言	計算結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
表 2-1(1)	貯蔵時における熱伝達率の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
表 2-1(2)	運搬時における熱伝達率の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
表 2-2 泊	<b>温度分布計算の評価条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	21
表 3-1 🖇	キャスク容器及び中間胴の応力計算結果(貯蔵時:Sd*地震力が作用する場合)	22
表 3-2 💈	キャスク容器及び中間胴の応力計算結果(貯蔵時:Ss地震力が作用する場合)	27
表 4-1 🖇	キャスク容器及び中間胴の応力評価(貯蔵時:Sd*地震力が作用する場合)・・・・	32
表 4-2 💈	キャスク容器及び中間胴の応力評価(貯蔵時:Ss地震力が作用する場合)・・・・	35
表 5-1 🖇	キャスク容器(ボルトを除く)の疲労解析不要の評価結果・・・・・・・・・・・・・	
表 5-2 彳	各事象の繰返し回数と許容繰返し回数(一次蓋締付けボルト) ・・・・・	41
表 5-3 谷	各事象の繰返し回数と許容繰返し回数(バルブカバー締付けボルト)・・・・・・	41
表 6-1 貨	貫通孔部の応力強さ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42

#### 1. 概要

本計算書は、キャスク容器及び中間胴に関する応力計算書である。

- 1.1 形状・寸法・材料
   本計算書で解析する箇所の形状・寸法・材料を図 1-1 に示す。
- 1.2 計算結果の概要

計算結果の概要を表 1-1 に示す。

なお,応力評価点の選定に当たっては,応力評価上厳しくなる代表的な評価点(面) を本計算書に記載している。

#### 2. 温度分布計算

2.1 計算方法

温度分布計算は,解析コードABAQUSにより行う。軸対称固体(連続体)要素による解析モデルを図 2-1 に示す。

温度分布計算に使用する外表面の熱伝達率を表 2-1 に示す。

2.2 温度分布図

2.1 項の計算により得られた温度分布を図 2-2 に示す。

- 3. 応力計算
- 3.1 応力評価点

キャスク容器及び中間胴の応力評価点(面)を図 3-1 に示す。

- 3.2 貯蔵時(S<sub>d</sub>\*及びS<sub>s</sub>地震力が作用する場合)
  - 3.2.1 荷重条件

貯蔵時においてS<sub>d</sub>\*及びS<sub>s</sub>地震力が作用する場合の荷重は次に示す組合せとする。

キャスク容器内圧力 (-0.1MPa)+蓋間圧力(0.4MPa)+ボルト初期締付け力 +熱荷重+地震力+自重

- 3.2.2 計算方法
  - (1) 一次応力及び一次+二次応力
    - a. 一次蓋,一次蓋締付けボルト,内胴,上部フランジ,底板及び中間胴 解析コードABAQUSの三次元固体(連続体)要素による解析モデルを図 3-2 に示す。

熱荷重として,貯蔵時での熱解析の結果から得られたキャスク容器,中間胴及 びガンマ線遮へい体に生じる温度変化,温度勾配による荷重を用いる。

加速度として次の値を用いる。

 $G_1 = \alpha_{\rm H}, G_2 = 9.81 - \alpha_{\rm V}$ 

- ここで, α<sub>H</sub>:水平方向設計加速度 (= C<sub>H</sub>G = 11.48m/s<sup>2</sup>)
  - α<sub>v</sub>:鉛直方向設計加速度(= C<sub>v</sub>G = 6.38m/s<sup>2</sup>)
- (2) 支圧応力

バスケット底面との接触部の底板に発生する平均支圧応力( σ<sub>p</sub>) は次式で表わ される。

(3) 座屈応力

中間胴に生じる圧縮応力(σ<sub>b</sub>)は(1)a.の計算方法と同様である。

#### 3.2.3 計算結果

応力計算結果を表 3-1 及び表 3-2 に示す。

#### 4. 応力の評価

- 4.1 キャスク容器(ボルトを除く)の応力評価
   各設計事象における評価を表 4-1 及び表 4-2 に示す。
   表 4-1 及び表 4-2 より,各設計事象の一次一般膜応力強さ(P<sub>m</sub>),一次局部膜応力強
   さ(P<sub>L</sub>),一次膜+一次曲げ応力強さ(P<sub>L</sub>+P<sub>b</sub>)及び一次応力と二次応力を加えて求め
   た応力強さ(P<sub>L</sub>+P<sub>b</sub>+Q)は「応力解析の方針」5.5 項の規定を満足する。
- 4.2 ボルトの応力評価

各設計事象における評価を表 4-1 及び表 4-2 に示す。

表 4-1 及び表 4-2 より,各設計事象の平均引張応力及び平均引張応力+曲げ応力は 「応力解析の方針」5.5 項の規定を満足する。

#### 4.3 中間胴の応力評価

各設計事象における評価を表 4-1 及び表 4-2 に示す。

表 4-1 及び表 4-2 より,キャスク容器との溶接部近接部分における各設計事象の一次 一般膜応力強さ(P<sub>m</sub>),一次局部膜応力強さ(P<sub>L</sub>),一次膜+一次曲げ応力強さ(P<sub>L</sub>+ P<sub>b</sub>)及び一次応力と二次応力を加えて求めた応力強さ(P<sub>L</sub>+P<sub>b</sub>+Q)は「応力解析の方針」 5.5 項の規定を満足する。

また,上記以外の範囲における各設計事象の引張応力,せん断応力,圧縮応力,曲げ 応力,支圧応力及び座屈応力並びに地震時の組合せ応力は「応力解析の方針」5.5項の 規定を満足する。

#### 4.4 特別な応力の評価

(1) 純せん断応力

各設計事象において純せん断応力(σ<sub>s</sub>)に該当する評価箇所がないため,評価を 省略する。

(2) 支圧応力

各設計事象における評価を表 4-1 及び表 4-2 に示す。

表 4-1 及び表 4-2 より,各設計事象の平均支圧応力(σ<sub>p</sub>)は「応力解析の方針」 5.5 項の規定を満足する。

(3) 圧縮応力

各設計事象における評価を表 4-1 及び表 4-2 に示す。

表 4-1 及び表 4-2 より,各設計事象の圧縮応力(σ<sub>b</sub>)は「応力解析の方針」 5.5 項の規定を満足する。

- 5. 繰返し荷重の評価
- 5.1 キャスク容器(ボルトを除く)の評価

設計・建設規格 PVB-3140 により,疲労解析が不要となる条件を満足する評価の詳細 を示す。地震力により発生する応力の全振幅を表 4-1 及び表 4-2 に示した応力強さ(一次+ 二次応力:地震力のみによる全振幅を示す)の最大値(S<sub>max</sub>=62MPa)とすると,この応力値は設 計・建設規格 添付 4-2 3.2 において 10 の 11 乗を許容繰返し数としたときにこれに対応す る繰返しピーク応力強さの値の 114MPa(設計・建設規格 添付 4-2-2 曲線 B に相当)以下とな る(表 5-1)。したがって,地震力による応力は設計・建設規格 PVB-3140 の規定を満足し ているので,疲労評価を必要としない。

5.2 ボルトの評価

「応力解析の方針」5.5 項の規定にしたがって疲労解析を行う。なお、本項において 燃料装荷・取出しサイクルの回数を100回に想定しても規定を十分満足することを示す。

- 5.2.1 設計・建設規格 PVB-3122 及び添付 4-2 3.4 に対する検討
  - (1) 一次蓋締付けボルト及びバルブカバー締付けボルトの最小引張強さは 1000 MPa であり,設計・建設規格 PVB-3122(2)に従い,設計疲労曲線として設計・建設規格 添付 4-2 3.4 を使用する。
  - (2) ねじは三角ねじであり、ねじ底部の半径は一次蓋締付けボルトが 0.375 mm, バ ルブカバー締付けボルトが 0.25 mmであって 0.07 mmより大である。
  - (3) シャンク部の直径に対するシャンク部の端の丸みの半径の比は,

ー 次 蓋 締 付 け ボ ル ト : 
$$\frac{2.2}{31} = 0.071$$
  
バルブカバー締付けボルト :  $\frac{1.0}{13} = 0.077$   
であって、0.06 以上である。

5.2.2 一次蓋締付けボルトの疲労解析

疲労解析で考慮する事象とその繰返し回数は以下とする。

① 運搬時(前後方向) ……… 各 800 回

- ③ 支持構造物への衝突(下部トラニオンの衝突)・・・・・・3回
- ④ 支持構造物への衝突(底部脚部の衝突) …………3回
- ⑤ 地震時(S<sub>d</sub>\*地震力及びS<sub>s</sub>地震力が作用する場合) ・・・・・・各 60 回
- ⑥ 一次蓋締付けボルトの取付け(ゼロ応力状態)・・・・・・・ 100回

①から⑤の事象において、一次蓋締付けボルトに生じる繰返しピーク応力強さは、 次式で計算する。

$$\mathbf{S}_{p} = \mathbf{K} \cdot \frac{\mathbf{W}_{\lambda} \cdot \mathbf{G}_{1}}{\mathbf{A}} \quad (5.1)$$

ただし、①から④の事象においては⑥の一次蓋締付けボルト締付けによるピーク

- S<sub>p</sub> :繰返しピーク応力強さ(MPa)
- K : 一次蓋締付けボルトのねじ部の応力集中係数(=4)
- W<sub>λ</sub>:運搬時においては(一次蓋+バスケット+燃料)の質量
   (=30600kg),運搬時以外は一次蓋の質量(=5400kg)
- A : 全数のボルト最小断面積 (=3.01×10<sup>4</sup> mm<sup>2</sup>)

⑥の一次蓋締付けボルトの締付けによるピーク応力強さは、次式で計算する。

$$S_{p} = K \cdot S_{b}$$

$$S_{b} = \sqrt{\sigma^{2} + 4 \cdot \tau^{2}}$$

$$\tau = \frac{T}{\pi \cdot d_{s}^{3} / 16}$$

$$(5.2)$$

ここで,

S<sub>n</sub>,K: (5.1)式と同じ。

S<sub>b</sub> : ボルト締付け時に発生する応力強さ(=385.6MPa)

- σ:設計時を除く全事象のうち一次蓋締付けボルトに発生する平均
   引張応力の最大値(213MPa)
- τ :ねじり応力 (MPa)
- T : ボルト締付けトルク (=9.4×10<sup>5</sup> N・mm)
- **d**。: 一次蓋締付けボルトの最小径(=31 mm)

以上から、ピーク応力強さの範囲は図 5-1 に示すとおりとなる。

また、繰返しピーク応力強さは次式で計算する。ただし、S<sub>p</sub>はピーク応力強さの変動 範囲である。

設計・建設規格 添付 4-2 3.4 (4)のとおり, (2.07×10<sup>5</sup>) と材料の使用温度にお ける縦弾性係数 (E=1.83×10<sup>5</sup>MPa)の比を繰返しピーク応力強さに乗じて補正する。

$$\mathbf{S}_{\lambda} = \mathbf{S}_{\lambda} \cdot \frac{2.07 \times 10^5}{\mathrm{E}} \quad (5. 4)$$

設計・建設規格 添付 4-2 3.4 により、補正した繰返しピーク応力強さ ( $S_{\lambda}$ ) に 対する許容繰返し回数を求める。各応力サイクルの繰返し回数と許容繰返し回数と の比は表 5-2 に示すとおりとなり、疲労累積係数は次式で計算する。

ここで,

U:疲労累積係数(-)

N<sub>c</sub>:繰返し回数(回)

N。:許容繰返し回数(回)

したがって,表 5-2 に示すとおり設計事象 I 及び設計事象 II による疲労累積係数 は 1.0 以下であり,地震時における疲労累積係数との和も 1.0 以下となるため「応 力解析の方針」5.5 項の規定を満足する。

5.2.3 バルブカバー締付けボルトの疲労解析

バルブカバー締付けボルトの疲労解析は一次蓋締付けボルトの場合と同様である。 ただし,

W<sub>2</sub>:バルブカバーの質量(=8kg)

A : 全数のボルト最小断面積 (=1.06×10<sup>3</sup> mm<sup>2</sup>)

T : ボルト締付けトルク (=8.0×10<sup>4</sup> N・mm)

d。:バルブカバー締付けボルトの最小径(=13 mm)

である。

ピーク応力の範囲は図 5-2 に示すとおりであり,各応力サイクルの繰返しサイク ルと許容繰返し回数との比は表 5-3 に示すとおりである。

したがって,表 5-3 に示すとおり設計事象 I 及び設計事象 II による疲労累積係数 は 1.0 以下であり,地震時における疲労累積係数との和も 1.0 以下となるため「応 力解析の方針」5.5 項の規定を満足する。 6. 穴の補強

設計・建設規格 PVB-3520 により貫通孔の補強が不要となることを示す。 貫通孔部の応力強さは、応力集中係数を用いて次式で表わされる。

ここで, S<sub>c</sub>:貫通孔部の応力強さ(MPa)

K : 応力集中係数 (=3.0) (参考文献 (2) 参照)

S:貫通孔を無視した場合の一次蓋の応力強さ(MPa)

貫通孔を無視した場合の一次蓋の応力強さ(S)は表 4-1 及び表 4-2 より求められる。

したがって,貫通孔部の応力強さ(S<sub>e</sub>)は表 6-1 に示すとおりとなり,すべて許容応力 を満足するため,貫通孔の補強は不要となる。

図 1-1 形状・寸法・材料

図 2-1 温度分布計算モデル

図 2-2 温度分布図 (貯蔵時)

図 3-1 キャスク容器及び中間胴の応力評価点(面)





(単位)	: MPa)
------	--------

No.	運転条件	運転条件	S <sub>p</sub>
1	運搬時 (前方向加速度)	ゼロ応力状態	1622
2	運搬時 (前方向加速度)	支持構造物への衝突 (底部脚部の衝突)	129
3	運搬時 (前方向加速度)	支持構造物への衝突 (下部トラニオンの衝突)	101
4	運搬時 (前方向加速度)	運搬時 (後方向加速度)	94
5	貯蔵時	運搬時 (後方向加速度)	14
6	貯蔵時	吊上げ時	10

図 6-1 応力差の変動(一次蓋締付けボルト)



(単位:MPa)

No.	運転条件	運転条件	Sp
1	運搬時 (前方向加速度)	ゼロ応力状態	1666
2	運搬時 (前方向加速度)	支持構造物への衝突 (底部脚部の衝突)	3
3	運搬時 (前方向加速度)	支持構造物への衝突 (下部トラニオンの衝突)	2
4	運搬時 (前方向加速度)	運搬時 (後方向加速度)	2
5	貯蔵時	運搬時 (後方向加速度)	1
6	貯蔵時	吊上げ時	1

図 6-2 応力差の変動(バルブカバー締付けボルト)

表 1-1(1) 計算結果の概要

(単位:MPa)

本区 估去	** ¥1	設計事象	一次	一般膜応力	強さ	一次	局部膜応力	強さ	一次膜	+一次曲げ院	「力強さ	一次	:+二次応力	強さ
	以口ず豕	計算値	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点	
NL +++		$I + S_{d}^{\star}$	17	162	1)-1)'	_	_	_	27	243	1)'	2	405	2
一次蓋	SUSF304	$I + S_s$	17	278	1)-1)'	—	_	—	27	418	①'	2	405	2
th III	CUCDO 4	$I + S_d^{\star}$	62	162	5-5'	72	243	6-6'	_	_	_	62	405	6'
17 加	505304	$I + S_s$	62	278	5-5'	72	418	6-6'	_	_	—	62	405	6'
「如うここの		$I + S_d^{\star}$	—	—	—	32	243	9-9'	—	—	_	4	405	10
上部ノブシン	SUSF304	$I + S_s$	—	-	—	32	418	9-9'	—	—	_	4	405	10
		$I + S_d^{\star}$	30	162	1)-(1)'	—	—	—	39	243	(1)	34	405	12
低 极	SUSF304	$I + S_s$	30	278	1)-(1)'	_	—	—	39	418	(1)	34	405	12
密封	CUCEDO 4	$I + S_{d}^{\star}$	29	152	13	—	—	_	48	152	13	2	152	13
シール部	5USF304	$I + S_s$	29	152	13	_	_	_	48	152	(13)	2	152	13

表 1-1(2) 計算結果の概要

(単位:MPa)

立(7) 人士	林 当	設計事象	一次	一般膜応力	強さ	一次	局部膜応力	強さ	一次膜+一次曲げ応力強さ			一次+二次応力強さ		
	19 17	<b>叹</b> 司 <b>尹</b> 豕	計算値	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点
		$I + S_d \star$	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
バルブカバー SUS304	$I + S_s$	_	_	_	_	_	_	_	_	_	—	_	_	
中間胴(キャス	CUCDO 4	$I + S_d^{\star}$	_	_	_	113	243	8-8'	_	—	_	116	405	8
の容器との容接 SUS 部近接部分)	505304	$I + S_s$	_	—	_	113	418	8-8'	_	—	_	116	405	8
底部プラグ	CUCE204	$I + S_d^{\star}$	68	81	19	—	_	_	_	_	_	94	202	19
溶接部	505F304	I + S <sub>s</sub>	68	139	19	—	—	_	—	—	—	94	202	19

17

(単位:MPa)

部 位 材 料		料 設計事		設計事象		(引張	引張応力 引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> )		圧縮応力		ર	せん断応力		曲げ応力		I	座屈応力	
				計算値	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点
中間的			一次応力	125	204	(17)	_	_		7	117	18	107	204	18			
中間胴 (キャスク容 明1の液域初 gu	SUSSO4	$1 + S_{d}^{*}$	一次+ 二次応力	71	408	18				14	234	(18)	71	408	(18)		_	
器との溶接部 近接部分を除 く)	505504	I + S s	一次応力	125	204	17	_	_		7	117	18	107	204	18			
			一次+ 二次応力	71	408	18				14	234	18	71	408	18	_	_	_

注記1):一次+二次応力に対する評価に用いる。

表 1-1(3) 計算結果の概要

(単位:MPa)

部位	材料	設	計事象	垂直応力+せん断応力			圧縮又は引張応力+曲げ応力 (引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> )		
				計算值	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点
			一次応力	110	$204^{2)}$	(17)	107	2042)	18
中間胴 (キャフク家器との溶接)	SUS304	$1 + 5_{d}$	一次+二次応力	65	$408^{2)}$	18	71	408 <sup>2)</sup>	18
部近接部分を除く)		LLC	一次応力	110	$204^{2)}$	(17)	107	$204^{2)}$	18
		$1 \pm 3$ s	一次+二次応力	65	408 <sup>2)</sup>	18	71	4082)	18

注記1):一次+二次応力に対する評価に用いる。

2):f<sub>t</sub>=f<sub>c</sub>=f<sub>b</sub>及びf<sub>t</sub>\*=f<sub>c</sub>\*=f<sub>b</sub>\*であるので,組合せ応力が引張応力に対する許容値以下であれば規定を満足する。

(単位:MPa)

				平	均引張応	力	平均引引	脹応力+曲げ応力	
部    位		材料	設計事象	計算値	許容応力	評価点 (面)	計算値	許容応力	評価点 (面)
いませんいよい。		CND02_2	$I + S_{d}^{\star}$	211	550	3	218	825	3
<u> </u>		SIND20-0	$I + S_s$	211	825	3	218	825	3
バルブカバー 締付けボルト		レブカバー (2017)の の			—			_	_
		51025-5	$I + S_s$	_	_	_	_	_	_

#### 表 2-1(1) 貯蔵時における熱伝達率の計算

			熱伝導率 2)	プラントル数 <sup>2)</sup>	レーレー数 3) 4)	熱伝達率 4)
領域1)	部 位	形状	λ	Ρr	Ra	h
			$(W/m \cdot K)$	(-)	(-)	$(W/m^2 \cdot K)$
1	貯蔵容器 側面	垂直円筒	27. $45 \times 10^{-3}$	0.719	$1.33 \times 10^{10}$	1. 48 × $\Delta$ T <sup>1/3</sup>
2	二次蓋 表面	上向き 水平平板	27. $45 \times 10^{-3}$	0.719	6. $22 \times 10^8$	1. 59 × $\Delta$ T <sup>1/3</sup>
3	底板表面	下向き 水平平板	27.45 $\times$ 10 <sup>-3</sup>	0.719	2. $31 \times 10^8$	0. 133 × $\Delta$ T <sup>1/3</sup>

熱伝達の形式:空気(45℃)の自然対流による乱流熱伝達

注記1):図2-1参照

3) : 温度差∆T=1.0℃に対する値を示す。

$$Ra = \frac{G \beta \Delta T D^{3} Pr}{v^{2}}$$
  
h = 0.13  $\sqrt[3]{Ra} \frac{\lambda}{D}$  (垂直円筒)<sup>5)</sup>  
h = 0.14  $\sqrt[3]{Ra} \frac{\lambda}{D}$  (上向き水平平板)<sup>5)</sup>  
h = 1.17×10<sup>-2</sup>  $\sqrt[3]{Ra} \frac{\lambda}{D}$  (下向き水平平板)<sup>2)</sup>

- ここで G : 重力加速度 (=9.81 m/s<sup>2</sup>)
  - β :体膨張係数 (= 1/318 1/K)
  - △T :周囲空気と表面の温度差 (°C)
  - D :代表長さ(m)
  - ν :動粘性係数 (=17.66×10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>/s)

5):参考文献(4)参照

## 表 2-1(2) 運搬時における熱伝達率の計算

			熱伝導率 2)	プラントル数 <sup>2)</sup>	レーレー数 3) 4)	熱伝達率 4)
領域1)	部 位	形状	λ	Ρr	Ra	h
			$(W/m \cdot K)$	(-)	(-)	$(W/m^2 \cdot K)$
	貯蔵容器	水亚円筒	$26.94 \times 10^{-3}$	0 718	$1.08 \times 10^{9}$	$1.16 \times \Lambda T^{1/3}$
	側面	\1     <b>1</b>  1	20.01/(10	0.110	1.007.10	1.10/( = 1
$\bigcirc$	二次蓋					
2	表面	垂直亚板	$26.94 \times 10^{-3}$	0.718	6.89 $\times 10^{8}$	$1.50 \times \Lambda T^{1/3}$
3,	底板表面					

熱伝達の形式:空気(38℃)の自然対流による乱流熱伝達

注記1):図2-1参照

$$Ra = \frac{G \beta \Delta T D^{3} Pr}{\nu^{2}}$$

$$h = 0.1 \sqrt[3]{Ra} \frac{\lambda}{D} ( \mathrm{水 \Psi \Pi \oplus})^{2}$$

$$h = 0.13 \sqrt[3]{Ra} \frac{\lambda}{D} ( \mathrm{垂 i \Psi \pi})^{5}$$

$$C = C G : \mathrm{fm} \mathrm{Im} \mathrm{kg} (= 9.81 \mathrm{m/s^{2}})$$

$$\beta : \mathrm{chw} \mathrm{kg} \mathrm{Kg} (= 1/311 \mathrm{I/K})$$

$$\Delta T : \mathrm{B} \mathrm{B} \mathrm{gg} \mathrm{S} \mathrm{S} \mathrm{Kg} (\mathbb{C})$$

$$D : \mathrm{C} \mathrm{Kg} \mathrm{S} \mathrm{S} \mathrm{C} \mathrm{Im}$$

$$\nu : \mathrm{B} \mathrm{Kh} \mathrm{kg} \mathrm{Kg} (= 16.95 \times 10^{-6} \mathrm{m^{2}/s})$$

$$5) : \mathrm{S} \mathrm{S} \mathrm{S} \mathrm{Kg} \mathrm{Kg} (4) \mathrm{S} \mathrm{Kg}$$

項目	評価	条件
対象燃料	高燃焼周	度燃料 <sup>1)</sup>
収納体数(体)	6	1
発 熱 量 (kW)	17.	12)
姿 勢	縦置き	横置き 3)
周囲温度 (℃)	45	38

表 2-2 温度分布計算の評価条件

注記1):8×8燃料,新型8×8燃料,新型8×8ジルコニウムライナ燃料
 及び高燃焼度8×8燃料のうち最も厳しい発熱量となる高燃焼度
 8×8燃料について行う。

- 2) : OR IGEN2コードにより求めた。
- 3):運搬時における貯蔵容器姿勢及び周囲温度

	·····································					計答は	許容			
剖灯	(面)	心力分類	σn	$\sigma_{\rm t}$	σθ	$ au_{ m nt}$	$ au_{t heta}$	$ au_{\mathrm{n} heta}$	計昇旭	応力
		Pm		·					17	162
		$P_L + P_b$							7	243
	1	$P_L \text{+} P_b \text{+} \text{Q}^{2)}$							1	405
		σ <sub>s</sub>							—	—
		σ <sub>p</sub>							—	—
		Pm							17	162
		$P_L + P_b$							27	243
	$\bigcirc'$	$P_L {+} P_b {+} Q^{2)}$							1	405
		σs							—	
₩r		σ <sub>p</sub>							_	—
以罢		Pm							_	
-m.		$P_L + P_b$							20	243
	2	$P_L {+} P_b {+} Q^{2)}$							2	405
		σs							_	
		σ <sub>p</sub>							_	
		Pm							—	_
		$P_L + P_b$							10	243
	2'	$P_L {+} P_b {+} Q^{2)}$							1	405
		σs							_	_
		σ <sub>p</sub>							_	_
ボ 締 一		平均引張応力							211	550
ル 付 次 ト け 蓋	(3)	平均引張応力 +曲げ応力							218	825
		Pm							—	—
		PL							45	243
	(4)	$P_L {+} P_b {+} Q^{2)}$							6	405
ы		σs							—	—
ЪĴ		σ <sub>p</sub>							_	
同		Pm							—	_
11.1		PL							45	243
	④′	$P_L {+} P_b {+} Q^{2)}$							6	405
		σs							—	_
		σ <sub>p</sub>		·					—	—

## 表 3-1 キャスク容器及び中間胴の応力計算結果(1/5) (貯蔵時: S<sub>d</sub>\*地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

去77 /上	評価点	中土八海				司答体	許容			
前小工	(面)	心力分類	σn	$\sigma_{\rm t}$	σθ	$ au_{ m nt}$	$ au_{ ext{t} heta}$	$ au_{\mathrm{n} heta}$	計昇旭	応力
		P <sub>m</sub>							62	162
		P <sub>L</sub>								-
	(5)	$P_L + P_b + Q^{2)}$							15	405
		σs							—	—
		σ <sub>p</sub>							—	—
		Pm							62	162
		PL							_	_
	5′	$P_L + P_b + Q^{2)}$							11	405
ь		σs							_	_
ЪĴ		σ <sub>p</sub>							—	_
間		Pm							_	_
11.1		P <sub>L</sub>							72	243
	6	$P_L + P_b + Q^{2)}$							48	405
		σs							—	_
		σ <sub>p</sub>							_	—
		Pm							—	—
		PL							72	243
	6'	$P_L + P_b + Q^{2)}$							62	405
		σs							—	_
		σ <sub>p</sub>							—	—
		P <sub>m</sub>							_	—
		P <sub>L</sub>							32	243
	9	$P_L + P_b + Q^{2)}$							2	405
上		σs							_	_
叩フ		σ <sub>p</sub>							—	—
ラン		Pm							—	—
ジ		PL							32	243
	9′	$P_L + P_b + Q^{2)}$							2	405
		σs							—	—
		$\sigma_{p}$							—	—

## 表 3-1 キャスク容器及び中間胴の応力計算結果(2/5) (貯蔵時: S<sub>d</sub>\*地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

注記1): σ<sub>n</sub>:評価断面に垂直な方向の応力 σ<sub>θ</sub>: 円周方向応力 σ<sub>t</sub>:評価断面に平行な方向の応力 τ<sub>nt</sub>, τ<sub>tθ</sub>, τ<sub>nθ</sub>:評価断面上のせん断応力 2): S<sub>d</sub>\*地震力のみによる全振幅について示す。

	評価点	価点 広力分類			応力	成分1)			司答体	許容
<b>部</b> 征	(面)	心刀分類	σn	$\sigma_{t}$	σθ	$ au_{ m nt}$	$ au_{t heta}$	$ au_{\mathrm{n} heta}$	計昇値	応力
		Pm		-		•	•	•	<b>—</b>	_
		P <sub>L</sub>							19	243
	10	$P_L + P_b + Q^{2)}$	Ĩ						4	405
上		σ <sub>s</sub>							—	_
部 フ		$\sigma_{\rm p}$							—	_
ラン		Pm							_	—
ジ		P <sub>L</sub>							19	243
	10′	$P_L+P_b+Q^{2)}$							2	405
		σs							_	_
		$\sigma_{\rm p}$							_	—
		Pm							30	162
		$P_L + P_b$							39	243
	(11)	$P_L+P_b+Q^{2)}$							9	405
		σs							_	_
		$\sigma_{\rm p}$							1	152
		Pm							30	162
		$P_L + P_b$							23	243
	1'	$P_L$ + $P_b$ + $Q^{2)}$							14	405
库		σ s							—	—
Æ		$\sigma_{\rm p}$							1	152
板		Pm							—	_
		$P_L+P_b$							36	243
	(12)	$P_L+P_b+Q^{2)}$							34	405
		σ s							—	_
		σ <sub>p</sub>								_
		Pm							_	_
		$P_L + P_b$							29	243
	12'	$P_L+P_b+Q^{2)}$							31	405
		σs							—	—
		σ <sub>p</sub>								
シ密		Pm							29	152
判	新 13	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub>							48	152
部		$P_L \text{+} P_b \text{+} Q^{2)}$							2	152

#### 表 3-1 キャスク容器及び中間胴の応力計算結果(3/5) (貯蔵時: S d\*地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

注記1):  $\sigma_n$ :評価断面に垂直な方向の応力  $\sigma_{\theta}$ : 円周方向応力  $\sigma_t$ :評価断面に平行な方向の応力  $\tau_{nt}, \tau_{t\theta}, \tau_{n\theta}$ :評価断面上のせん断応力 2): S<sub>d</sub>\*地震力のみによる全振幅について示す。

# (貯蔵時:S」\*地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

1	評価点					応力	成分1)			1	許容
部位	(面)		応力分類	$\sigma_{\rm n}$	σt	σθ	$ au_{ m nt}$	$ au_{ ext{t} heta}$	$ au_{\mathrm{n} heta}$	計算値	応力
			引張応力							105	204
			圧縮応力							—	_
			せん断応力							2	117
		次	曲げ応力							79	204
		応	支圧応力							—	_
		カ	垂直+せん断応力							93	$204^{3)}$
			圧縮+曲げ応力							—	—
	(16)		引張+曲げ応力							79	$204^{(3)}$
			引張·圧縮応力 <sup>2)</sup>							3	408
		次	せん断応力ジ							3	234
		+	曲げ応力の							3	408
		<u> </u>	支圧応力							_	—
. 1.		伏広	座屈応力							_	<u> </u>
甲		力	垂直+せん断応力 <sup>2</sup>							5	$408^{3}$
旧			引張・上縮+曲げ <sup>2</sup>							3	4083)
			<u> </u>	-						125	204
キ			上縮心刀							-	-
ヤフ		<u> </u>	せん断心力							3	117
クク		次	世に応力							- 77	204
容		応力	文庄心力							110	-
器		/5	<u> 単してん</u> 例心力							110	204%
との			江稲十囲り応力    フロビー曲ば広五							- 77	
応	(17)		り版工曲()ル/J 目進・広端内力2)							10	408
接			升及"广和心"							6	400 234
部		次	UDB///UDJ 曲げ広力 <sup>2)</sup>							10	408
近垃		+	支圧応力								-
1女 部		次	<u>夾</u> 屋応力							_	_
分		応	重加水り 垂直+せん断応力 <sup>2)</sup>							12	$408^{(3)}$
を		力	<u> </u>							10	$408^{3)}$
除ノ			引張広力							113	204
$\mathcal{L}$			<u></u> 圧縮応力	-						-	_
			せん断応力	ł						7	117
		1/17	曲げ応力							107	204
		応	支圧応力							_	_
		力	垂直+せん断応力							110	$204^{(3)}$
			圧縮+曲げ応力							-	_
	(18)		引張+曲げ応力	•						107	$204^{(3)}$
	0		引張·圧縮応力 <sup>2)</sup>							71	408
		<u></u>	せん断応力 <sup>2)</sup>							14	234
		以 十	曲げ応力 <sup>2)</sup>							71	408
1			支圧応力							—	
1		次	座屈応力							—	_
		応力	垂直+せん断応力 <sup>2)</sup>							65	$408^{(3)}$
		75	引張・圧縮+曲げ <sup>2)</sup>							71	$408^{(3)}$
			モケート	2 + + + o	ر بنہ بن				<u>ا میں کر ط</u>		

注記1): σ<sub>n</sub>:評価断面に垂直な方向の応力 σ<sub>θ</sub>: 円周方向応力 σ<sub>t</sub>: 評価断面に平行な方向の応力 τ<sub>nt</sub>, τ<sub>tθ</sub>, τ<sub>nθ</sub>: 評価断面上のせん断応力
 2): S<sub>d</sub>\*地震力のみによる全振幅について示す。

3):f<sub>t</sub>=f<sub>c</sub>=f<sub>b</sub>であるので組合せ応力が引張応力に対する許容値以下であれば規定を満足する。

	評価点				応力」	式 分1)				許容
部位	(面)	応力分類	$\sigma_n$	$\sigma_{\rm t}$	σ <sub>θ</sub>	$ au_{ m nt}$	au t	$ au_{\mathrm{n} heta}$	計算値	応力
		P <sub>m</sub>							_	_
		PL							65	243
	$\overline{O}$	$P_L \text{+} P_b \text{+} Q^{2)}$							5	405
		σ <sub>s</sub>							—	—
中間		σ <sub>p</sub>							—	—
胴		Pm							—	
(F		PL							65	243
ヤス	$\overline{O}'$	$P_L {+} P_b {+} Q^{2)}$							4	405
ク ∽		σs							—	—
谷器		$\sigma_{\rm p}$							—	_
との		Pm							_	_
溶		P <sub>L</sub>							113	243
接部	8	$P_L \text{+} P_b \text{+} \text{Q}^{2)}$							116	405
近		σ <sub>s</sub>							_	_
<b>按</b> 部		σ <sub>p</sub>							_	
分		Pm							_	_
		P <sub>L</sub>							113	243
	8′	$P_L {+} P_b {+} Q^{2)}$							36	405
		σ <sub>s</sub>							_	_
		σ <sub>p</sub>							_	_
底		Pm							68	81
部 プ		P <sub>L</sub>							_	_
ラグ	19	$P_L + P_b + Q^{2)}$							94	202
溶接		σs							_	
部		σ <sub>p</sub>							_	_

## 表 3-1 キャスク容器及び中間胴の応力計算結果(5/5) (貯蔵時: S<sub>d</sub>\*地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

注記1): σ<sub>n</sub>:評価断面に垂直な方向の応力 σ<sub>θ</sub>:円周方向応力 σ<sub>t</sub>:評価断面に平行な方向の応力 τ<sub>nt</sub>, τ<sub>tθ</sub>, τ<sub>nθ</sub>:評価断面上のせん断応力

2) : S<sub>d</sub>\*地震力のみによる全振幅について示す。

· 大四 (十字	評価点	亡于八粒			応力	式 分1)			計管店	許容
可いて	(面)	心力力預	$\sigma_n$	$\sigma_{\rm t}$	σθ	$ au_{ m nt}$	$ au_{t heta}$	$ au_{\mathrm{n} heta}$	百异他	応力
		Pm							17	278
		$P_L + P_b$							7	418
	1	$P_L {+} P_b {+} Q^{2)}$							1	405
		σ <sub>s</sub>							—	—
		σ <sub>p</sub>							—	—
		Pm							17	278
		P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub>							27	418
	$\bigcirc'$	$P_L \text{+} P_b \text{+} \text{Q}^{2)}$							1	405
_		σ <sub>s</sub>							—	—
V/r		σ <sub>p</sub>							—	—
善		Pm							—	—
		P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub>							20	418
	2	$P_L \text{+} P_b \text{+} Q^{2)}$							2	405
		σs								
		σ <sub>p</sub>							_	—
		Pm							_	_
		$P_L + P_b$							10	418
	2'	$P_L + P_b + Q^{2)}$							1	405
		σ <sub>s</sub>							_	—
		σр							_	
ボ綿ー		平均引張応力							211	825
ル 付 荻 ト け 蓋	(3)	平均引張応力 +曲げ応力							218	825
		Pm							—	—
		PL							45	418
	4	$P_L {+} P_b {+} Q^{2)}$							6	405
内		σs							—	—
ΥJ		σ <sub>p</sub>							—	—
胴		Pm								_
/41 4		PL							45	418
	④′	$P_L \text{+} P_b \text{+} Q^{2)}$							6	405
		σ <sub>s</sub>							_	—
		σ <sub>p</sub>							—	—

## 表 3-2 キャスク容器及び中間胴の応力計算結果(1/5) (貯蔵時: Ss地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

注記1): σ<sub>n</sub>:評価断面に垂直な方向の応力 σ<sub>θ</sub>: 円周方向応力
 σ<sub>t</sub>:評価断面に平行な方向の応力 τ<sub>nt</sub>, τ<sub>tθ</sub>, τ<sub>nθ</sub>:評価断面上のせん断応力
 2): S<sub>s</sub>地震力のみによる全振幅について示す。

去77 /上	評価点	亡士八宏				きなな	許容			
制化	(面)	心力分類	σn	$\sigma_{\rm t}$	σθ	$ au_{ m nt}$	$ au_{ ext{t} heta}$	$ au_{\mathrm{n} heta}$	計昇但	応力
		Pm							62	278
		Pl							—	—
	5	$P_L$ + $P_b$ + $Q^{2)}$							15	405
		σ							—	—
		σ <sub>p</sub>							_	—
		Pm							62	278
		Pl							_	—
	5'	$P_L + P_b + Q^{2)}$							11	405
内		σs							—	—
ЪĴ		σ <sub>p</sub>								—
胴		Pm							—	—
711. 1		Pl							72	418
	6	$P_L + P_b + Q^{2)}$							48	405
		σs							_	—
		σ <sub>p</sub>							—	—
		Pm							_	—
		P <sub>L</sub>							72	418
	6'	$P_L$ + $P_b$ + $Q^{2)}$							62	405
		σ s							_	—
		σ <sub>p</sub>							_	—
		Pm							—	—
		P <sub>L</sub>							32	418
	9	$P_L+P_b+Q^{2)}$							2	405
上		σ							—	—
フ		σ <sub>p</sub>							—	—
フン		Pm							—	—
ジ		Pl							32	418
	9′	$P_L+P_b+Q^{2)}$							2	405
		σ							—	—
		σ <sub>p</sub>							—	—

## 表 3-2 キャスク容器及び中間胴の応力計算結果(2/5) (貯蔵時:S<sub>s</sub>地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

注記1): σ<sub>n</sub>:評価断面に垂直な方向の応力 σ<sub>θ</sub>:円周方向応力 σ<sub>t</sub>:評価断面に平行な方向の応力 τ<sub>nt</sub>, τ<sub>tθ</sub>, τ<sub>nθ</sub>:評価断面上のせん断応力 2): S<sub>s</sub>地震力のみによる全振幅について示す。

去77 /上	部位 評価点 広力分類					乱答荷	許容			
部江	(面)	心力方類	$\sigma_n$	$\sigma_{\rm t}$	σθ	$ au_{ m nt}$	$ au_{ ext{t} heta}$	$ au_{\mathrm{n} heta}$	訂昇旭	応力
		Pm							_	_
		P <sub>L</sub>	ſ						19	418
	10	$P_L + P_b + Q^{2)}$							4	405
上		σ s								—
叩フ		σ <sub>p</sub>							_	_
ラン		Pm							—	—
ジ		P <sub>L</sub>							19	418
	10'	$P_L+P_b+Q^{2)}$							2	405
		σ s							_	—
		$\sigma_{\rm p}$							_	—
		Pm							30	278
		P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub>							39	418
	11	$P_L + P_b + Q^{2)}$							9	405
		σ s							—	—
		$\sigma_{\rm p}$							1	418
		Pm							30	278
		$P_L + P_b$							23	418
	11/	$P_L+P_b+Q^{2)}$							14	405
		σs							_	_
底		$\sigma_{\rm p}$							1	418
		Pm							—	—
板		$P_L + P_b$							36	418
	(12)	$P_L+P_b+Q^{2)}$	ľ						34	405
		σ							_	_
		σ <sub>p</sub>	ľ						_	—
		P <sub>m</sub>							_	_
		$P_L+P_b$							29	418
	12'	$P_L+P_b+Q^{2)}$	l l						31	405
		σ s	ľ						_	_
		σ <sub>p</sub>							_	_
シ密		Pm							29	152
封	(13)	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub>							48	152
が部		$P_L$ + $P_b$ + $Q^{2)}$							2	152

## 表 3-2 キャスク容器及び中間胴の応力計算結果(3/5) (貯蔵時: S<sub>s</sub>地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

注記1): σ<sub>n</sub>:評価断面に垂直な方向の応力 σ<sub>θ</sub>: 円周方向応力 σ<sub>t</sub>:評価断面に平行な方向の応力 τ<sub>nt</sub>, τ<sub>tθ</sub>, τ<sub>nθ</sub>:評価断面上のせん断応力 2): S<sub>s</sub>地震力のみによる全振幅について示す。

NT2 補② V-2-4-2-3 R0

表 3-2  キャスク容器及び中間胴の応力計算結果(4/3
-------------------------------

# (貯蔵時・S。地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

1					- 0. 0, 20,	، (۱۲ ۲۰۰۰) ۱۰ ملک		- /			
立(六	評価点		<b>広力分</b>			心力	成分"			シレケレナ	許容
꼬마미	(面)			σn	σt	σθ	au nt.	$\tau_{t,\theta}$	$ au_{\mathrm{n} heta}$	計昇値	応力
			1111111111			- 0	. 110		. 110	105	204
			コリベルシノ							100	204
			上額応力							_	
			せん断応力							2	117
		次	曲げ応力							79	204
		応	支圧応力							—	
		力	垂直+せん断応力							93	$204^{3)}$
			圧縮+曲げ応力	•						_	_
	10		山龍+曲げ広力							79	$204^{3)}$
	(10)		引進· 広応ウカ2)							2	408
		<u> </u>	フリル「二小胆ルン」 トノ 座(六 十 2)								400
		次	でん断心力が							3	234
		+	曲け応力 ジ							3	408
		<u> </u>	支止応力							_	_
		次	座屈応力							_	_
中		心力	垂直+せん断応力2)							5	$408^{(3)}$
間		75	引張·圧縮+曲げ <sup>2)</sup>							3	$408^{(3)}$
胴			引張応力	•						125	204
Ŧ			<b>正</b> 縮広力							_	_
+			社を断応力							3	117
ス		 \/\	世代でも							77	204
ク		八亡	国の心の								204
容		力	又圧応刀							110	-
器		/5	<u> 垂直十せん</u> 例心力							110	204%
と			上稲十曲け応力								
() )	(17)		引張十曲け応力	-						- 77	$204^{3}$
谷兹			引張·圧縮応力 <sup>2)</sup>							10	408
1安 立(7		1/17	せん断応力2)							6	234
近		+	曲げ応力 <sup>2)</sup>							10	408
接			支圧応力							—	-
部		次	座屈応力							—	
分		応	垂直+せん断応力2)							12	$408^{3)}$
を		力	<u></u> 引張・圧縮+曲げ <sup>2)</sup>							10	408 <sup>3)</sup>
除			引張( <u>一</u> )間「四() 引張広力							112	204
$\leq$			「城市」								204
			ころを 111111111111111111111111111111111111	•							117
		<u> </u>	でん町心月	ŀ						(	11/
		次	囲け応刀							107	204
l l		応	支上応力							_	
		刀	垂直+せん断応力							110	$204^{3}$
			圧縮+曲げ応力								
l l	(18)		引張+曲げ応力							107	$204^{3)}$
			引張·圧縮応力 <sup>2)</sup>							71	408
			せん断応力2)	•						14	234
		次	<u>したい</u> 曲げ広力 <sup>2)</sup>	ł						71	408
		+	支圧広力							_	
l l		$\frac{1}{\sqrt{k}}$	ズエルシノ								
		点	理問応刀								4003)
l l		力	<u> 単単世でん 即応 月</u>	ļ						65	40837
			5  張・上縮十曲げ。							. 71	40837
/→ =	)		======================================						<u>_</u>		

注記1): σ<sub>n</sub>:評価断面に垂直な方向の応力 σ<sub>θ</sub>: 円周方向応力 σ<sub>t</sub>:評価断面に平行な方向の応力 τ<sub>nt</sub>, τ<sub>tθ</sub>, τ<sub>nθ</sub>:評価断面上のせん断応力
 2): S<sub>s</sub>地震力のみによる全振幅について示す。

: f<sub>t</sub>=f<sub>c</sub>=f<sub>b</sub>及び f<sub>t</sub>\*=f<sub>c</sub>\*=f<sub>b</sub>\*であるので組合せ応力が引張応力に対する許容値以下 であれば規定を満足する。

lim ( )	評価点						許容			
部位	(面)	応力分類	$\sigma_n$	$\sigma$ t	σ <sub>θ</sub>	$ au_{ m nt}$	au t	$ au_{\mathrm{n} heta}$	計算値	応力
		Pm							_	_
		P <sub>L</sub>							65	418
	$\overline{O}$	$P_L \text{+} P_b \text{+} Q^{2)}$							5	405
		σs							_	—
中間胴		σ <sub>p</sub>							_	_
		Pm							—	—
キ		PL							65	418
ヤス	$\overline{O}'$	$P_L \text{+} P_b \text{+} \text{Q}^{2)}$							4	405
ク		σ <sub>s</sub>							—	—
器		σ <sub>p</sub>							_	—
との		Pm							_	—
溶	8	PL							113	418
<b>按</b> 部		$P_L \text{+} P_b \text{+} Q^{2)}$							116	405
近按		σs							_	—
部		σ <sub>p</sub>							_	—
分		Pm							_	—
		PL							113	418
	8'	$P_L {+} P_b {+} Q^{2)}$							36	405
		σ <sub>s</sub>								_
		σp							_	—
底		Pm							68	139
部プ		PL							—	—
フグ	(19)	$P_L \text{+} P_b \text{+} \text{Q}^{2)}$							94	405
溶接		σs								—
部		σ <sub>p</sub>								_

## 表 3-2 キャスク容器及び中間胴の応力計算結果(5/5) (貯蔵時:Ss地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

NT2 補② V-2-4-2-3 R0

注記1): σ<sub>n</sub>:評価断面に垂直な方向の応力 σ<sub>θ</sub>: 円周方向応力
 σ<sub>t</sub>:評価断面に平行な方向の応力 τ<sub>nt</sub>, τ<sub>tθ</sub>, τ<sub>nθ</sub>:評価断面上のせん断応力
 2): S<sub>s</sub>地震力のみによる全振幅について示す。

表 4-1 キャスク容器及び中間胴の応力評価(貯蔵時: S<sub>d</sub>\*地震力が作用する場合)(1/3) (単位: MPa)

部 位	評価点(面)	応力分類	計算值 1)	許容応力
一次蓋	①-①'	Pm	17	162
	1)	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub>	7	243
	①'		27	243
	1)	$P_L+P_b+Q$	1	405
	①'		1	405
	2	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub>	20	243
	2'		10	243
	2	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> +Q	2	405
	2'		1	405
ー次蓋締付け ボルト	3	平均引張応力	211	550
		平均引張応力+ 曲げ応力	218	825
	4-4'	P <sub>L</sub>	45	243
	4	$-P_{L}+P_{b}+Q$	6	405
	④'		6	405
	5-5'	Pm	62	162
内 胴	5	$P_L+P_b+Q$	15	405
	5,		11	405
	6-6'	PL	72	243
	6	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> +Q	48	405
	6,		62	405

注記1):  $P_L+P_b+Q$ は $S_d$ \*地震力のみによる全振幅について評価する。

表 4-1 キャスク容器及び中間胴の応力評価(貯蔵時:Sd\*地震力が作用する場合)(2/3)

(単位:MPa)

部 位	評価点(面)	応力分類	計算值 1)	許容応力
上部フランジ	9-9'	PL	32	243
	9	D. D. I.O.	2	405
	9'	$P_L + P_b + Q$	2	405
	10-10'	PL	19	243
	10	$-P_L+P_b+Q$	4	405
	10'		2	405
	<u>(1)</u> -( <u>1</u> )'	Pm	30	162
		σр	1	152
	(1)	D +D	39	243
	1),	ггтр	23	243
店 垢	(1)	$-P_L+P_b+Q$	9	405
压 収	1)'		14	405
	12	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub>	36	243
	12'		29	243
	12	– P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> +Q	34	405
	12'		31	405
	(3)	Pm	29	152
密封シール部		$P_L + P_b$	48	152
		$P_L + P_b + Q$	2	152
	⑦-⑦'	PL	65	243
中間胴 (キャスク容器との	$\bigcirc$	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> +Q	5	405
	⑦'		4	405
溶接部近接部分)	8-8'	PL	113	243
	8	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> +Q	116	405
	8'		36	405
 広 却 プ ラ ガ 淡 埣 却	19	Pm	68	81
風印ノノン俗塚司		$P_L+P_b+Q$	94	202

注記1): PL+Pb+QはSd\*地震力のみによる全振幅について評価する。(密封シール部を除く)

表 4-1 キャスク容器及び中間胴の応力評価(貯蔵時:S<sub>d</sub>\*地震力が作用する場合)(3/3) (単位:MPa)

部位	動置	応力分類		計 算 値	許容応力
			引張応力	105	204
			圧縮応力	-	—
		<u> </u>	せん断応力	2	117
		次応	曲げ応力	79	204
		万	垂直応力+せん断応力	93	204 2)
			圧縮応力+曲げ応力	-	—
	16		引張応力+曲げ応力	79	204 2)
			引張・圧縮応力 <sup>1)</sup>	3	408
		次 + 一	せん断応力 1)	3	234
			曲げ応力 <sup>1)</sup>	3	408
		次	座屈応力	-	—
中		応力	垂直応力+せん断応力 1)	5	408 <sup>2)</sup>
间			引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup>	3	408 <sup>2)</sup>
			引張応力	125	204
キレ			圧縮応力	-	_
ヤス		<u></u>	せん断応力	3	117
ク		次応力	曲げ応力	77	204
容聖			垂直応力+せん断応力	110	$204^{(2)}$
むと			圧縮応力+曲げ応力	-	_
の	(17)		引張応力+曲げ応力	77	$204^{(2)}$
浴		一次+二次応力	引張・圧縮応力 <sup>1)</sup>	10	408
部			せん断応力 <sup>1)</sup>	6	234
近			曲げ応力 <sup>1)</sup>	10	408
<b>接</b> 部			座屈応力	-	—
分			垂直応力+せん断応力 1)	12	408 <sup>2)</sup>
を			引張·圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup>	10	408 2)
际 く		一次応力	引張応力	113	204
<u>`</u>			圧縮応力	-	_
			せん断応力	7	117
			曲げ応力	107	204
			垂直応力+せん断応力	110	204 2)
	(18)		圧縮応力+曲げ応力	-	—
			引張応力+曲げ応力	107	204 2)
		一次+二次応力	引張・圧縮応力 <sup>1)</sup>	71	408
			せん断応力 1)	14	234
			曲げ応力 <sup>1)</sup>	71	408
			座屈応力	-	_
			垂直応力+せん断応力 1)	65	408 2)
			引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup>	71	408 2)

注記1) : S d\*地震力のみによる全振幅について示す。

 : f<sub>t</sub>=f<sub>o</sub>=f<sub>b</sub>であるので,組合せ応力が引張応力に対する許容値以下であれば規定を 満足する。

表 4-2 キャスク容器及び中間胴の応力評価(貯蔵時:S<sub>s</sub>地震力が作用する場合)(1/3) (単位:MPa)

部 位	評価点 (面)	応力分類	計算值 1)	許容応力
一次蓋	1-1,	Pm	17	278
	1	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub>	7	418
	①'		27	418
	1	$-P_L+P_b+Q$	1	405
	①'		1	405
	2	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub>	20	418
	2'		10	418
	2	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> +Q	2	405
	2'		1	405
一次素締付け		平均引張応力	211	825
一次盃柿竹り ボルト	<ul><li>③ 平均引張応</li><li>曲げ応力</li></ul>	平均引張応力+ 曲げ応力	218	825
	<b>(4)</b> -( <b>4</b> )'	P <sub>L</sub>	45	418
	4	$-P_L+P_b+Q$	6	405
	④'		6	405
	5-5'	Pm	62	278
内 胴	5	$-P_L+P_b+Q$	15	405
	5'		11	405
	6-6'	PL	72	418
	6	$-P_{L}+P_{b}+Q$	48	405
	6'		62	405

注記1): P<sub>L</sub>+P<sub>b</sub>+Q はS<sub>s</sub>地震力のみによる全振幅について評価する。
表 4-2 キャスク容器及び中間胴の応力評価(貯蔵時:Ss地震力が作用する場合)(2/3)

(単位:MPa)

部 位	評価点(面)	応力分類	計算值 1)	許容応力
	9-9'	PL	32	418
	9		2	405
しかつコンパン	9,	$- P_L + P_b + Q$	2	405
上部ノノンシ	10-10'	P <sub>L</sub>	19	418
	10	D + D + O	4	405
	10,	Γ <sub>L</sub> +Γ <sub>b</sub> +Ψ	2	405
	⊕_⊕'	Pm	30	278
	<u>(j)</u> –(jj)	σр	1	418
	(1)	D +D	39	418
	11)'	$-\Gamma_{L}+\Gamma_{b}$	23	418
店 垢	(1)	D + D + O	9	405
広 极	11)'	Γ <sub>L</sub> +Γ <sub>b</sub> +W	14	405
	12		36	418
	12'	ΓL <sup>+</sup> Γb	29	418
	12	$D_1 + D_2 + O_1$	34	405
	12,	ΓL <sup>+</sup> Γ <sup>b</sup> <sup>+</sup> W	31	405
		Pm	29	152
密封シール部	13	$P_L + P_b$	48	152
		$P_L$ + $P_b$ +Q	2	152
	⑦-⑦'	PL	65	418
山間胴	$\overline{\mathcal{O}}$	D + D + O	5	405
(キャスク容器との	⑦'	ΓĽ⊤ΓЪ⊤Ψ	4	405
溶接部近接部分)	8-8'	PL	113	418
	8	$D \pm D \pm 0$	116	405
	8'	I LTT DTW	36	405
店 如 プ ラ ガ 漆 埣 如	10	Pm	68	139
心印/ ノ / 行1女司)	<u>u</u>	$P_L+P_b+Q$	94	202

注記1) : PL+Pb+Q はSs地震力のみによる全振幅について評価する。(密封シール部を除く)

表 4-2 キャスク容器及び中間胴の応力評価(貯蔵時:Ss地震力が作用する場合)(3/3)

(単位:MPa)

中間         引張応力         105         204           佐縮応力         -         -         -           (1)         世ん断応力         2         117           血ば応力         79         204         2           (1)         重直応力+せん断応力         93         204 <sup>21</sup> (1)         三輪応力+せん断応力         93         204 <sup>21</sup> (1)         三輪応力+せん断応力         79         204 <sup>21</sup> (1)         三輪広力+せん断応力         79         204 <sup>21</sup> (1)         三輪広力+曲げ応力         79         204 <sup>21</sup> (1)         三額応力+曲げ応力         3         408           (2)         (1)         (1)         234           (2)         (1)         (1)         204 <sup>21</sup> (2)         (1)         (2)         (2)         (2)           (2)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)           (3)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)           (3)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)           (4)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)           (5)         (2)<	部位	評価点 (面)		応力分類	計 算 值	許容応力
中間         圧縮応力         -         -           (1)         世び応力         2         117           曲げ応力         79         204           通び応力         93         204 <sup>2)</sup> 圧縮応力+世ん断応力         93         204 <sup>2)</sup> 圧縮応力+曲げ応力         -         -           引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 3         408           を         せん断応力 <sup>1)</sup> 3         408           (1)         234         117         10           (1)         -         -         -           (1)         -         -         -           (2)         -         31張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 3         408           (2)         -         -         -         -           (2)         (2)         -         -         -           (3)         三         234         117         -           (4)         (1)         3         408         2           (3)         (1)         3         408         2           (4)         (1)         10         204         2           (5)         (4)         (1)         10         204           (5)         <				引張応力	105	204
中間         一次         世人断応力         2         117           価/応力         79         204           価/応力         93         204 <sup>2)</sup> 価値応力+世人断応力         -         -           引張         79         204 <sup>2)</sup> 一環         引張         79         204 <sup>2)</sup> 「一         引張         79         204 <sup>2)</sup> 「         日         100         408           「         日         125         204           「         一         125         204           「         一         125         204           「         一         110         204 <sup>2)</sup> 「         一         110         204 <sup>2)</sup> 「         110         204 <sup>2)</sup> 110           「         110         100         408           近				圧縮応力	-	_
中間         液         曲げ応力         79         204           重直応力+せん断応力         93         204 <sup>2</sup> )           運輸応力+曲げ応力         -         -           引張応力+曲げ応力         79         204 <sup>2</sup> )           可張・圧縮応力 <sup>10</sup> 3         408           セん断応力 <sup>10</sup> 3         408           セん断応力 <sup>10</sup> 3         408           セん断応力 <sup>10</sup> 3         408           度屈応力+せん断応力 <sup>10</sup> 3         408           度屈応力+せん断応力 <sup>10</sup> 3         408           度屈応力+せん断応力         -         -           引張・圧縮応力+曲げ応力         3         408 <sup>2</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力         110         204 <sup>2</sup> 圧縮応力+曲げ応力         77         204           車面応力+せん断応力         110         204 <sup>2</sup> 圧縮応力+曲げ応力         77         204           電面応力+せん断応力         10         408           セん断応力 <sup>10</sup> 10         408           市         -         -           引張応方         110         204 <sup>2</sup> 重確応力+<				せん断応力	2	117
(b)         重直応力+せん断応力         93         204 <sup>2)</sup> (b)         三輪応力+曲げ応力         -         -         -           (f)         可規         三輪応力 <sup>10</sup> 3         408           (f)         引張・正縮応力 <sup>10</sup> 3         408           (f)         引張・正縮応力 <sup>10</sup> 3         408           (f)         (f)         (f)         (f)         (f)           (f)         (f)         (f)         (f)			次応	曲げ応力	79	204
(f)         圧縮応力+曲げ応力         -         -           引張・圧縮応力**         79         204 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力**         3         408           *         1         引張・圧縮応力**         3         408           *         *         1         1         1         1         1           *         *         ・         1         3         408         234           *         *         ・         *         1         3         408         234           *         *         ・         *         *         *         1         3         408         20           *<			力	垂直応力+せん断応力	93	204 2)
●         引張応力+曲げ応力         79         204 <sup>2)</sup> 引張・二綱応力 <sup>10</sup> 3         408           マボ         引張・二綱応力 <sup>10</sup> 3         408           マボ         引張・二綱応力 <sup>10</sup> 3         408           空屈応力 <sup>11</sup> 3         408           空屈応力 <sup>10</sup> 3         408           空屈応力 <sup>10</sup> 3         408           空屋応力         -         -           重直応力+せん断応力 <sup>10</sup> 5         408 <sup>21</sup> 引張・正編応力+曲げ応力 <sup>10</sup> 3         408 <sup>21</sup> 引張・正編応力+曲げ応力 <sup>10</sup> 3         408 <sup>21</sup> 引張・正編応力+曲げ応力         -         -           世が広力         77         204           重信応力+せん断応力         110         204 <sup>21</sup> 重応力+せん断応力         777         204 <sup>21</sup> 重応力+曲げ応力         777         204 <sup>21</sup> 重振応力+曲げ応力         777         204 <sup>21</sup> 費馬応力+曲げ応力         110         408           ゼム断応力         110         408           電広方         -         -           夏馬応力+曲げ応力         101         408 <sup>21</sup> 「最振た力+曲げ応力         107         204           力				圧縮応力+曲げ応力	-	_
中間         引張・圧縮応力 <sup>D</sup> 3         408           中間         一         一         一         3         234           曲げ応力 <sup>D</sup> 3         408         234           曲げ応力 <sup>D</sup> 3         408           座屈応力         -         -           季直応力+せん断応力 <sup>D</sup> 5         408 <sup>D</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>D</sup> 3         408 <sup>D</sup> う服・圧縮応力+曲げ応力 <sup>D</sup> 3         408 <sup>D</sup> 「         一         一         -           「         一         一         -           「         一         一         -           「         一         一         -           「         一         一         -           「         一         一         -           10         204 <sup>D</sup> -         -           10         204 <sup>D</sup> -         -           10         204 <sup>D</sup> -         -           110         204 <sup>D</sup>		(16)		引張応力+曲げ応力	79	204 2)
中間         水         せん断応力 <sup>10</sup> 3         234           中間         地げ応力 <sup>10</sup> 3         408           座屈応力 <sup>10</sup> -         -         -           垂直応力+せん断応力 <sup>10</sup> 5         408 <sup>21</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>10</sup> 3         408 <sup>21</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>10</sup> 3         408 <sup>21</sup> 月振応力         125         204           圧縮応力         -         -           セん断応力         3         117           世が応力         77         204           垂直応力+せん断応力         -         -           「         一         -         -           ()         日げ応力 <sup>10</sup> 10         408           ()         -         -         -           ()         -         -         -           ()         -         -         -           ()			1	引張・圧縮応力 <sup>1)</sup>	3	408
中間         土         土         曲げ応力 <sup>10</sup> 3         408           座屈応力         -			次	せん断応力 1)	3	234
中間         液         座屈応力         -         -           雪鹿、力+せん断応力 <sup>10</sup> 5         408 <sup>20</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>10</sup> 3         408 <sup>20</sup> 引張・正縮応力+曲げ応力 <sup>10</sup> 3         408 <sup>20</sup> 「読添力         125         204           圧縮応力         -         -           せん断応力         3         117           曲げ応力         77         204           垂直応力+せん断応力         110         204 <sup>20</sup> 圧縮応力+曲げ応力         -         -           引張・正縮応力 <sup>10</sup> 100         204 <sup>20</sup> 正縮応力+曲げ応力         77         204           重直応力+せん断応力         -         -           引張・圧縮応力 <sup>10</sup> 0         408           たん断応力 <sup>10</sup> 10         408           空         引張・圧縮応力 <sup>10</sup> 10         408           変         小岐応力 <sup>10</sup> 113         204           正縮応力+曲げ応力 <sup>10</sup> 10         408 <sup>20</sup> 月張・圧縮応力         -         -           セん断応力         107         204           重直応力+せん断応力         107         204           重直応力+せん断応力         107         204           重直応力+せん断応力			+	曲げ応力 <sup>1)</sup>	3	408
中間         応         垂直応力+せん断応力 <sup>10</sup> 5         408 <sup>20</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>10</sup> 3         408 <sup>20</sup> 引張・左縮応力+曲げ応力 <sup>10</sup> 3         408 <sup>20</sup> 「一         一         一         一           (1)         三縮応力         -         -           (2)         一         (1)         3         408 <sup>20</sup> (2)         一         (1)         (2)         (2)           (3)         (1)         (2)         (2)         (2)           (4)         (1)         (2)         (2)         (2)           (3)         (1)         (2)         (2)         (2)           (4)         (1)         (2)         (2)         (2)           (5)         (1)         (1)         (2)         (2)           (5)         (1)         (1)         (2)         (2)           (5)         (1)         (1)         (2)         (2)           (6)			次	座屈応力	-	—
前腸         力         引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 3         408 <sup>2)</sup> 1         1 </td <td>中</td> <td></td> <td>応</td> <td>垂直応力+せん断応力 1)</td> <td>5</td> <td>408 2)</td>	中		応	垂直応力+せん断応力 1)	5	408 2)
小         小         引張応力         125         204           F**スク容器         一         -         -         -         -           10         年         一         -         -         -         -           10         年         市         10         204         -         -         -           10         年         10         204 2)         -         -         -         -           10         日本         10         204 2)         -         -         -         -           10         日本         市         -         -         -         -         -           10         日本         市         -         -         -         -         -           110         10         408         -         -         -         -         -           110         10         408         -         -         -         -         -           111         10         408 2)         -         -         -         -         -           111         10         107         204         -         -         -         -           1115 <td< td=""><td>間</td><td></td><td>Л</td><td>引張·圧縮応力+曲げ応力<sup>1)</sup></td><td>3</td><td>408 2)</td></td<>	間		Л	引張·圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup>	3	408 2)
キャマスク容器         価 <th< th=""> <!--</td--><td></td><td></td><td></td><td>引張応力</td><td>125</td><td>204</td></th<>				引張応力	125	204
アスク容器         一次の         世ん断応力         3         117           適応の方         通び応力         77         204           重直応力+せん断応力         110         204 2)           運縮応力+曲げ応力         -         -           引張応力+曲げ応力         -         -           引張応力+曲げ応力         77         204 2)           「         引張・圧縮応力 10         408           セん断応力 1         6         234           世ん断応力 1         6         234           曲げ応力 1         10         408           座屈応力 -         -         -           再電応力+せん断応力 1         10         408           座屈応力         -         -           小         再振・圧縮応力 10         408 2)           引張・圧縮応力 1         10         408 2)           引張応力         113         204           圧縮応力         -         -           -         -         -           -         -         -           -         -         -           -         -         -           -         -         -           -         -         -           -         -         -	キ			圧縮応力	_	_
グ         液         曲げ応力         77         204           垂直応力+せん断応力         110         204 2)           圧縮応力+曲げ応力         -         -           引張応力+曲げ応力         77         204 2)           「         一         引張応力+曲げ応力         -           引張応力+曲げ応力         77         204 2)           「         引張・圧縮応力 10         408           *         ・         ・         ・           *         ・         ・         ・         ・           *         ・         ・         ・         ・           *         ・         ・         ・         ・           *         ・         ・         ・         ・           *         ・         ・         ・         ・         ・           *         ・         ・         ・         ・         ・           *         ・         ・         ・         ・         ・           *         ・         ・         ・         ・         ・           *         ・         ・         ・         ・         ・           *         ・         ・         ・         ・         ・           *	ヤス		一次応力	せん断応力	3	117
容器との         ①         並直応力+せん断応力         110         204 <sup>2)</sup> ①         一         一         一         一         一         一           引張応力+曲げ応力         77         204 <sup>2)</sup> 一         引張応力+曲げ応力         77         204 <sup>2)</sup> ⑦         一         引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 10         408         408         408           少         一         小         10         408         4	ク			曲げ応力	77	204
空の溶 済         ①         圧縮応力+曲げ応力         -         -           引張応力+曲げ応力         77         204         2)           大         引張・圧縮応力 <sup>10</sup> 10         408           セム断応力 <sup>10</sup> 6         234           曲げ応力 <sup>10</sup> 10         408           座屈応力         -         -           季直応力+せん断応力 <sup>10</sup> 12         408           雪鼠応力+せん断応力 <sup>10</sup> 12         408           雪鼠応力+せん断応力 <sup>10</sup> 10         408           雪鼠応力+せん断応力 <sup>10</sup> 10         408           雪鼠応力+曲げ応力         -         -           「愚応応力         113         204           上海応力         7         117           曲げ応力         107         204           重直応力+せん断応力         107         204           重直応力+せん断応力         -         -           「張応力+曲げ応力         -         -           「日張応力+曲げ応力         107         204           三         「張・圧縮応力 <sup>10</sup> 107         204           三         「張応力         107         204           三         「現・圧縮応力 <sup>10</sup> 14         234           世応応力 <sup>10</sup> 114         234 <td>容</td> <td></td> <td>垂直応力+せん断応力</td> <td>110</td> <td>204 2)</td>	容			垂直応力+せん断応力	110	204 2)
の溶 済 が	奋 と			圧縮応力+曲げ応力	-	_
溶         引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 10         408           近         次         世ん断応力 <sup>1)</sup> 6         234           世ん断応力 <sup>1)</sup> 10         408           遊広方         -         -           垂直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 10         408           空屈応力         -         -           垂直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 12         408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 10         408 <sup>2)</sup> 引張応力         113         204           圧縮応力         -         -           セん断応力         7         117           曲げ応力         107         204           重直応力+せん断応力         107         204           重直応力+せん断応力         107         204 <sup>2)</sup> 圧縮応力+曲げ応力         -         -           引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 107         204 <sup>2)</sup> 圧縮応力+曲げ応力         -         -           引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 114         234           曲げ応力 <sup>1)</sup> 71         408           空屈応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 71         408           空屈応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 65         408 <sup>2)</sup>	$\tilde{\mathcal{O}}$	$\tilde{\mathcal{O}}$ $(1)$		引張応力+曲げ応力	77	204 2)
部         地         6         234           近         世/応力 <sup>1)</sup> 10         408           座屈応力         -         -           垂直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 12         408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 10         408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 10         408 <sup>2)</sup> 引張応力         -         -           た応         「部応力         113         204           圧縮応力         -         -           セん断応力         7         117           曲げ応力         107         204           重直応力+せん断応力         107         204           重直応力+せん断応力         107         204           重直応力+せん断応力         107         204           単市応力         107         204           単市応力         107         204 <sup>2)</sup> 「         日張応力+曲げ応力         107         204 <sup>2)</sup> 「         日張応力+曲げ応力         107         204 <sup>2)</sup> 「         日張応力+曲げ応力         107         204 <sup>2)</sup> 「         日振応力         107         204 <sup>2)</sup> 「         日振応力         107         408            セん断応力         - </td <td>浴</td> <td></td> <td rowspan="4">一次+二次·</td> <td>引張・圧縮応力<sup>1)</sup></td> <td>10</td> <td>408</td>	浴		一次+二次·	引張・圧縮応力 <sup>1)</sup>	10	408
近接部分を除く     土     曲げ応力 <sup>1)</sup> 10     408       座市方     座屈応力     -     -       垂直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 12     408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 10     408 <sup>2)</sup> 引張応力     113     204       上     一次応方     引張応力     113     204       上     「旅市力     113     204       上     「旅市力     107     204       上     「旅市力     107     204       上     一次応力     一     一       10     408 <sup>2)</sup> 117       曲げ応力     7     117       曲げ応力     107     204       三     単成応力+地ん断応力     107     204       10     204 <sup>2)</sup> 117       10     204 <sup>2)</sup> 正縮応力+せん断応力     107     204       10     204 <sup>2)</sup> 11     10     204 <sup>2)</sup> 11     10     204 <sup>2)</sup> 11     107     204 <sup>2)</sup> 11     10     10	部			せん断応力 1)	6	234
接部分を         液         座屈応力         -	近			曲げ応力 1)	10	408
労         応         垂直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 12         408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 10         408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 10         408 <sup>2)</sup> 小         引張応力         113         204           圧縮応力         -         -         -           *         引張応力         113         204           圧縮応力         -         -         -           *         セん断応力         107         204           垂直応力+せん断応力         107         204           垂直応力+せん断応力         107         204 <sup>2)</sup> 圧縮応力+曲げ応力         -         -           引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 107         204 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 107         204 <sup>2)</sup> 一         -         -           引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 107         204 <sup>2)</sup> 一         -         -            -         -         -            -         107         204 <sup>2)</sup> -         -         -         -            -         -         -         -           次	送 部			座屈応力	-	_
を除く         力         引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 10         408 <sup>2)</sup> 引張応力         113         204           上縮応力         -         -           一次         「振応力         7         117           世ん断応力         7         117           曲げ応力         107         204           垂直応力+せん断応力         107         204           垂直応力+せん断応力         107         204           重応力+曲げ応力         -         -           月張応力+曲げ応力         -         -           月張応力+曲げ応力         107         204 <sup>2)</sup> 「旅応力         107         204 <sup>2)</sup> 「田縮応力+曲げ応力         -         -           引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 107         204 <sup>2)</sup> 「水         「日振応力+曲げ応力         -         -           「水         「日振で圧縮応力 <sup>1)</sup> 107         204 <sup>2)</sup> 「水         「日振で圧縮応力 <sup>1)</sup> 14         234           曲げ応力 <sup>1)</sup> 14         234           曲げ応力 <sup>1)</sup> 71         408           座屈応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 65         408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71         408 <sup>2)</sup>	分		応	垂直応力+せん断応力1)	12	408 2)
係         引張応力         113         204           正縮応力         -         -         -           次応力         正縮応力         7         117           地方応力         7         117           地方応力         107         204           重直応力+せん断応力         107         204           重直応力+せん断応力         107         204           運転応力+曲げ応力         -         -           引張心力+曲げ応力         -         -           引張・圧縮応力 <sup>10</sup> 71         408           セん断応力 <sup>10</sup> 71         408           単げ応力 <sup>10</sup> 71         408           座屈応力         -         -           再直応力+せん断応力 <sup>10</sup> 71         408           単成応力         -         -	を		Л	引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup>	10	408 2)
上     上縮応力     -     -       (1)     一次応力     107     117       世ん断応力     107     204       重直応力+せん断応力     110     204 <sup>2)</sup> 重直応力+世ん断応力     -     -       引張応力+曲げ応力     -     -       引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 71     408       セん断応力 <sup>1)</sup> 71     408       世ん断応力 <sup>1)</sup> 71     408       世ん断応力 <sup>1)</sup> 71     408       重直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 71     408       原屈応力     -     -       引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 71     408       空屈応力     -     -       引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 71     408	际く			引張応力	113	204
18         一次応力         117         117           通げ応力         107         204           重直応力+せん断応力         110         204 <sup>2)</sup> 重直応力+曲げ応力         -         -           引張応力+曲げ応力         107         204 <sup>2)</sup> 「次市         引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 107         204 <sup>2)</sup> 「次市         引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 107         204 <sup>2)</sup> 「次市         引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 71         408           世ん断応力 <sup>1)</sup> 71         408           空屈応力         -         -           重直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 71         408           夏山市         -         -           「市         -         - <td><math>\dot{}</math></td> <td></td> <td></td> <td>圧縮応力</td> <td>-</td> <td>_</td>	$\dot{}$			圧縮応力	-	_
(8)         一         107         204           重直応力+せん断応力         110         204 <sup>2)</sup> 重直応力+せん断応力         110         204 <sup>2)</sup> 圧縮応力+曲げ応力         -         -           引張応力+曲げ応力         107         204 <sup>2)</sup> 「旅         引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 107         204 <sup>2)</sup> 「次         引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 71         408           セん断応力 <sup>1)</sup> 14         234           曲げ応力 <sup>1)</sup> 71         408           座屈応力         -         -           重直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 65         408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71         408 <sup>2)</sup>			<u> </u>	せん断応力	7	117
10     204 <sup>2)</sup> 重直応力+せん断応力     -       圧縮応力+曲げ応力     -       引張応力+曲げ応力     107       引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 71       水     引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> セん断応力 <sup>1)</sup> 14       生     曲げ応力 <sup>1)</sup> 血げ応力 <sup>1)</sup> 71       車ば応力 <sup>1)</sup> 71       単成力 <sup>1)</sup> 71       単成力 <sup>1)</sup> 71       単成力 <sup>1)</sup> 71       単成方力 <sup>1)</sup> 71       単成方力 <sup>1)</sup> 71       単成方力 <sup>1)</sup> 65       単成・上縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 65       引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71			次応	曲げ応力	107	204
Image: 18     圧縮応力+曲げ応力     -     -       引張応力+曲げ応力     107     204 <sup>2)</sup> 引張応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71     408       次     引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 71     408       土     一     107     234       土     一     107     14       次     世ん断応力 <sup>1)</sup> 71     408       支     一     14     234       土     一     11     408       支     座屈応力 <sup>1)</sup> 71     408       空     車     107     107       重直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 65     408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71     408 <sup>2)</sup>			力	垂直応力+せん断応力	110	204 2)
18     引張応力+曲げ応力     107     204 <sup>2)</sup> 小     引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 71     408       水     せん断応力 <sup>1)</sup> 14     234       土     曲げ応力 <sup>1)</sup> 71     408       座屈応力     -     -       本     重直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 65     408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71     408 <sup>2)</sup>				圧縮応力+曲げ応力	-	—
一     引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 71     408       次     せん断応力 <sup>1)</sup> 14     234       土     曲げ応力 <sup>1)</sup> 71     408       次     座屈応力     -     -       応     一     -     -       引張・圧縮応力 <sup>1)</sup> 65     408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71     408 <sup>2)</sup>		18		引張応力+曲げ応力	107	204 2)
次     せん断応力 <sup>1)</sup> 14     234       土     曲げ応力 <sup>1)</sup> 71     408       次     座屈応力     -     -       座屈応力     65     408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71     408 <sup>2)</sup>			1	引張・圧縮応力 <sup>1)</sup>	71	408
土 液 座屈応力曲げ応力 <sup>1)</sup> 71408次 座屈応力垂直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 65408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71408 <sup>2)</sup>			次	せん断応力 1)	14	234
次     座屈応力     -     -       応     垂直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 65     408 <sup>2)</sup> 引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71     408 <sup>2)</sup>			+	曲げ応力 <sup>1)</sup>	71	408
応     垂直応力+せん断応力 <sup>1)</sup> 65     408 <sup>2)</sup> 力     引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71     408 <sup>2)</sup>			次	座屈応力	-	
刀     引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup> 71     408 <sup>2)</sup>			応	垂直応力+せん断応力1)	65	408 2)
			Л	引張・圧縮応力+曲げ応力 <sup>1)</sup>	71	408 2)

注記1): Ss地震力のみによる全振幅について示す。

 <sup>:</sup> f<sub>t</sub>=f<sub>c</sub>=f<sub>b</sub>及び f<sub>t</sub>\*=f<sub>c</sub>\*=f<sub>b</sub>\*であるので、組合せ応力が引張応力に対する許容値以下で あれば規定を満足する。

# NT2 補② V-2-4-2-3 R0

設計・建設規格 PVB-3140	繰返し荷重		設定繰返 し回数	評価値	許容値	評価
(6)	機械的荷重の変動	地震力	120	応力振幅, S=62 MPa	1×10 <sup>11</sup> 回に対する許容 繰返しピーク応力強さ, S <sub>a</sub> =114 MPa	S < S <sub>a</sub> であるので本 条件に対する評価に考 慮する必要がない。

表 5-1 キャスク容器(ボルトを除く)の疲労解析不要の評価結果

事	象	繰返し数 N <sub>c</sub> (回)	繰返しピーク 応力強さ S <sub>λ</sub> (MPa)	縦弾性係数を補正 した繰返しピーク 応力強さ S <sub>λ</sub> '(MPa)	許容繰返 し回数 N <sub>a</sub> (回)	繰返し回数と許容 繰返し回数の比 N <sub>c</sub> ∕N <sub>a</sub> (−)
No. 1	1	100	811	918	574	$1.74 \times 10^{-1}$
No. 2	2	3	65	73	$1.00 \times 10^{6}$	3.00×10 <sup>-6</sup>
No. 3	3	3	51	58	$1.00 \times 10^{6}$	3.00×10 <sup>-6</sup>
No. 4	4	694	47	54	$1.00 \times 10^{6}$	6.94 $\times 10^{-4}$
No. 5		106	7	8	$1.00 \times 10^{6}$	$1.06 \times 10^{-4}$
No. 6         2000         5         6         1.00×1		$1.00 \times 10^{6}$	2.00×10 <sup>-3</sup>			
		U(設	計事象 I 及び設計	計事象Ⅱ)		0.18
基金星	S <sub>d</sub> *	60	5	6	$1.00 \times 10^{6}$	6.00×10 <sup>-5</sup>
地辰时	S <sub>s</sub>	60	5	6	1. $00 \times 10^{6}$	6.00×10 <sup>-5</sup>
	$1.20 \times 10^{-4}$					
U(設計事象Ⅰ及び設計事象Ⅱと地震時の和)						0.18

表 5-2 各事象の繰返し回数と許容繰返し回数(一次蓋締付けボルト)

表 5-3 各事象の繰返し回数と許容繰返し回数(バルブカバー締付けボルト)

事	象	繰返し数 N <sub>c</sub> (回)	繰返しピーク 応力強さ S <sub>λ</sub> (MPa)	縦弾性係数を補正 した繰返しピーク 応力強さ S <sub>λ</sub> '(MPa)	許容繰返 し回数 N <sub>a</sub> (回)	繰返し回数と許容 繰返し回数の比 N <sub>c</sub> ∕N <sub>a</sub> (−)
No. 1	1	100	833	943	545	$1.83 \times 10^{-1}$
No. 2	2	3	2	2	$1.00 \times 10^{6}$	$3.00 \times 10^{-6}$
No. 3	3	3	1	2	$1.00 \times 10^{6}$	$3.00 \times 10^{-6}$
No. 4	4	694	1	2	1. $00 \times 10^{6}$	6.94 $\times 10^{-4}$
No. 5		106	1	1	$1.00 \times 10^{6}$	$1.06 \times 10^{-4}$
No. 6 2000		1	1	$1.00 \times 10^{6}$	$2.00 \times 10^{-3}$	
		U(設	計事象 I 及び設計	計事象Ⅱ)		0. 19
地電時	S <sub>d</sub> *	60	1	1	$1.00 \times 10^{6}$	6.00 $\times 10^{-5}$
地辰时	S <sub>s</sub>	60	1	1	$1.00 \times 10^{6}$	6.00 $\times 10^{-5}$
	$1.20 \times 10^{-4}$					
U(設計事象 I 及び設計事象 II と地震時の和)						0.19

表 6-1 貫通孔部の応力強さ

(単位:MPa)

		貫通孔を無視した	貫通孔部の応力	
設計事象	応力分類	場合の応力強さ		許容応力
		(S)	(S <sub>c</sub> )	
$I + S_d^{\star}$	$P_L + P_b$	27	81	243
	$P_L$ + $P_b$ + $Q$	2	6	405
	$P_L + P_b$	27	81	418
1+ S <sub>S</sub>	$P_L+P_b+Q$	2	6	405

キャスク容器及び中間胴の応力解析の方針

1. 概要	1
2. 適用基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
3. 記号 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
3.1 記号の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4. 設計条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
4.1 基本仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
4.2 燃料条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
4.3 設計事象	5
4.4 荷重の種類とその組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
5. 計算条件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
5.1 解析対象とする事象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5.2 解析箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5.3 形状及び寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5.4 物性值・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5.5 許容応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
6. 応力解析の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
6.1 解析手順の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
6.2 荷重条件の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
6.3 温度分布計算	10
6.3.1 温度分布計算の方法・・・・・	10
6.4 応力計算と評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
6.4.1 応力計算の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
6.4.2 応力評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
6.4.3 数値の丸め方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
7. 参考文献 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14

# 図表目次

ヘジ谷協及び中间間の応力時別面別	15
スク容器及び中間胴の応力解析フロー図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
済燃料の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
容器の設計事象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
スク容器の設計上考慮すべき荷重の種類とその組合せ ・・・・・・・・・	19
胴の設計上考慮すべき荷重の種類とその組合せ ・・・・・・・・・・・・・	20
事象 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21
分布計算に使用する材料の物性値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
分布計算に使用するふく射率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
力計算に使用する材料の物性値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
スク容器用材料の許容応力値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
スク容器用材料(ボルト用材料)の許容応力値 ・・・・・・・・・・・・	25
胴(キャスク容器との溶接部近接部分)用材料の許容応力値 ・・・・・・	25
胴(キャスク容器との溶接部近接部分を除く)用材料の許容応力値・・・・	26
の丸め方一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	スク容器及び中間胴の応力解析フロー図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## 1. 概要

本書は,使用済燃料乾式貯蔵容器のキャスク容器及び中間胴に関する応力解析の方針を 述べるものである。

注:図表は,一括して巻末に示す。

- 2. 適用基準
  - (1) キャスク容器

使用済燃料乾式貯蔵容器において,放射性物質を閉じ込める圧力バウンダリ境界を構成し ているキャスク容器は,貯蔵時において,放射性物質を貯蔵するという観点から,使用済燃 料プールや使用済樹脂貯蔵タンク等と同様に「発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版(2007年追補版を含む))JSME S NC1-2005/2007) (日本機械学会 2007年9月)」(以 下,「設計・建設規格」という。)のクラス3容器相当に区分される。

したがって, 圧力荷重に関してはクラス3容器における規格計算式に基づく手法で構造強 度を評価することができる。しかし, 熱荷重や取扱い時の衝撃荷重等の各種の荷重の作用が 想定されることから, これらの荷重に対する強度評価に当たっては, 圧力荷重も含め, 応力 解析により発生応力を求めて評価することが必要であり, 同様な「解析による設計」の考え 方が採用されているクラス1容器に準じて設計する。

- ここで、設計事象とその許容応力状態は下記のとおりとする。
  - ・設計事象  $I + S_a$ , 地震力として基準地震動 $S_s$ を考慮し, 許容応力状態 $II_A S$ で評価する。
  - ・設計事象I+Ssは、地震力として基準地震動Ssを考慮し、
     許容応力状態IVASで評価する。

(2) 中間胴

中間胴は,キャスク容器胴部を支持する部材であることから,キャスク容器の評価手法との整合性をとり,設計・建設規格のクラス1支持構造物に準じて設計する。

ここで、設計事象とその許容応力状態はキャスク容器と同じとする。

注:本書及び応力計算書において,設計・建設規格の条項は「設計・建設規格〇〇〇-〇〇〇〇」として示す。

- 3. 記 号
- 3.1 記号の説明

本書及び応力計算書において,応力評価に関する以下の記号を使用する。ただし,本 文中に特記ある場合は,この限りでない。

なお,応力計算書の字体及び大きさについては、本書と異なる場合がある。

計算書の記号	記号の説明	単位
А	断面積	$\mathrm{mm}^2$
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—
Cv	鉛直方向設計震度	—
D	直径	mm
Е	縦弾性係数	MPa
G	重力加速度(=9.80665)	$m \swarrow s^2$
Pb	一次曲げ応力	MPa
$P_L$	一次局部膜応力	MPa
Pm	一次一般膜応力	MPa
Q	二次応力	MPa
S d*	弾性設計用地震動Saによる地震力又は静的地震力	—
	のいずれか大きい方	
S <sub>s</sub>	基準地震動Ssにより定まる地震力	—
S <sub>12</sub>	主応力差 $ \sigma_1 - \sigma_2 $	MPa
$S_{23}$	主応力差   $\sigma_2 - \sigma_3$	MPa
S <sub>31</sub>	主応力差 $ \sigma_3 - \sigma_1 $	MPa
$S_m$	設計応力強さ	MPa
$S_u$	設計引張強さ	MPa
Sy	設計降伏点	MPa
$S_{\ell}$	繰返しピーク応力強さ	MPa
S <sub>l</sub> '	縦弾性係数を補正した繰返しピーク応力強さ	MPa
К	応力集中係数	—
U	疲労累積係数	—
Т	締付けトルク	N • mm
Ν	許容繰返し回数	回
W	質量	kg
$\alpha$	熱膨張係数	mm∕mm°C
$f_{t}$	許容引張応力	MPa

計算書の記号	記号の説明	単位
$f_s$	許容せん断応力	MPa
${f f}_{ m c}$	許容圧縮応力	MPa
${f f}_{ m b}$	許容曲げ応力	MPa
$f_p$	許容支圧応力	MPa
$f_t^{*\ 1)}$	許容引張応力	MPa
$f_{s}^{* 1}$	許容せん断応力	MPa
$f_{c}^{* 1}$	許容圧縮応力	MPa
${{{{{{{\rm{f}}}}^{* \ 1}}}}}$	許容曲げ応力	MPa
$f_{p}^{* 1}$	許容支圧応力	MPa
σ 1	主応力	MPa
σ2	主応力	MPa
σ3	主応力	MPa
σь	圧縮応力	MPa
$\sigma$ bb	曲げ応力	MPa
$_{ m c}~\sigma$ bb	圧縮側曲げ応力	MPa
t $\sigma$ bb	引張側曲げ応力	MPa
$\sigma$ cc	圧縮応力	MPa
σ <sub>p</sub>	平均支圧応力	MPa
σs	平均せん断応力	MPa
$\sigma$ tt	引張応力	MPa
σ <sub>n</sub>	評価断面に垂直な方向の応力	MPa
$\sigma$ t	評価断面に平行な方向の応力	MPa
$\sigma_{- heta}$	円周方向応力	MPa
au n t	せん断応力	MPa
au t $ heta$	せん断応力	MPa
$ au_{n heta}$	せん断応力	MPa
lpha H	水平方向設計加速度	$m \swarrow s^2$
lpha v	鉛直方向設計加速度	$m \swarrow s^2$
$I + S_{d}^{\star}$	設計事象 I の貯蔵時の状態において, S d*地震力が	—
	作用した場合の許容応力区分	
$I + S_s$	設計事象 I の貯蔵時の状態において, S s 地震力が	—
	作用した場合の許容応力区分	

 注記 1): f<sub>t</sub>\*, f<sub>s</sub>\*, f<sub>c</sub>\*, f<sub>b</sub>\*, f<sub>p</sub>\*: f<sub>t</sub>, f<sub>s</sub>, f<sub>c</sub>, f<sub>b</sub>, f<sub>p</sub> の値を算出する際に設計・建設規格 SSB-3121.1(1)における「付録材料図表 Part5 表 8 に規定する材料の設計降伏点」 とあるのを「付録材料図表 Part5 表 8 に規定する材料の設計降伏点の 1.2 倍の 値」と読み替えて算出した値。 4. 設計条件

キャスク容器及び中間胴は以下の設計条件に耐えるように設計する。

4.1 基本仕様

最高使用圧力 1.0MPa 最高使用温度 160℃

4.2 燃料条件

使用済燃料乾式貯蔵容器の収納物である使用済燃料の条件を表 4-1 に示す。

4.3 設計事象

設計上考慮する事象については表 4-2 に示す。

4.4 荷重の種類とその組合せ

キャスク容器及び中間胴の設計上考慮すべき荷重の種類とその組合せを表 4-3 及び表 4-4 に示す。応力解析に用いる荷重は応力計算書に記載する。

- 5. 計算条件
  - 5.1 解析対象とする事象

表 5-1 に示すように解析対象とする設計事象は I+S d\*及び I+S sとし,解析を実施 する。

5.2 解析箇所

キャスク容器及び中間胴の応力解析を行う箇所は、次のとおりである(図 5-1 参照)。

- (1) 内胴
- (2) 中間胴
- (3) 上部フランジ
- (4) 底板
- (5) 一次蓋
- (6) 一次蓋締付けボルト
- (7) バルブカバー
- (8) バルブカバー締付けボルト
- (9) 密封シール部
- (10) 底部プラグ
- 5.3 形状及び寸法

応力解析を行う部位の形状及び寸法は、応力計算書に示す。

5.4 物性值

温度分布計算,応力計算及び疲労解析の必要性検討に使用する材料の物性値は以下の とおりである。

- (1) 温度分布計算に使用する物性値を表 5-2 及び表 5-3 に示す。 なお,熱伝導率はその温度依存性を考慮する。
- (2) 熱応力計算に使用する物性値を表 5-4 に示す。 なお,熱応力計算に使用する物性値はその温度依存性を考慮する。
- (3) 内圧及び機械的荷重による応力計算に使用する物性値は,最高使用温度に対する 値を用いる。なお,常温は20℃とする。
- (4)物性値を温度補正して使用する場合には、補正方法を応力計算書に示す。

5.5 許容応力

材料の応力強さ限界及び許容応力は、次の各号に掲げるとおりとする。

- I キャスク容器
  - (1) キャスク容器(穴の周辺部及びボルトを除く。)にあっては、次によること。 この場合において、キャスク容器に直接溶接されるブラケット等(バスケット 及び中間胴を除く)を取り付けるすみ肉溶接部にあっては、次の値の2分の1 とする。
    - a. 設計事象 I の貯蔵時の状態において, S a\*地震力が作用して生じる応力の応力 解析による一次応力強さは,設計・建設規格 PVB-3111(2)a.及び d. の規定 を満足すること。
    - b. 設計事象 I の貯蔵時の状態において、S s 地震力が作用して生じる応力の応力 解析による一次応力強さは、設計・建設規格 PVB-3111(3)a.及び c. の規定 を満足すること。
    - c. 設計事象 I の貯蔵時の状態において、S d\*又はS s 地震動のみによって生じる 一次応力と二次応力を加えて求めた応力解析による応力強さのサイクルにお いて、その最大値と最小値との差は、設計・建設規格 PVB-3112の規定を満足 すること。
    - d. 設計事象 I 及び設計事象 II において生じる応力の疲労解析は,設計・建設規格 PVB-3114の規定を満足すること。
    - e. 設計事象 I の貯蔵時の状態において、S d\*又はS s 地震動のみによる応力の疲労解析を行い、疲労累積係数を求め、d. で求めた疲労累積係数との和が 1.0 を 超えないこと。
    - f. 純せん断荷重を受ける部分にあっては, a. 及び b. の規定にかかわらず, 平均せん断応力は, 次の規定を満足すること。
      - (a) 設計事象 I の貯蔵時の状態において S a\*地震力が作用する場合においては, 設計・建設規格 PVB-3115(1)の規定
      - (b) 設計事象 I の貯蔵時の状態において S s 地震力が作用する場合においては, 設計・建設規格 PVB-3115(2)の規定
  - g. 支圧荷重を受ける部分にあっては、平均支圧応力は、次の規定を満足すること。
    - (a) 設計事象 I の貯蔵時の状態において S a\*地震力が作用して生じる場合においては,設計・建設規格 PVB-3116(1)又は(2)の規定。
    - (b) 設計事象 I の貯蔵時の状態においてSs地震力が作用して生じる場合で,支圧 荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場合の平 均支圧応力は,設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に規定する値の1.5 倍の値を超えないこと。
    - (c) 設計事象 I の貯蔵時の状態において S s 地震力が作用して生じる場合で,(b) 以外の場合の平均支圧応力は,設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 9 に 規定する値を超えないこと。

- h. 密封シール部にあっては,次によること。
  - (a) 設計事象 I の貯蔵時の状態において S a\*地震力が作用する場合において生じ る応力の応力解析による一次一般膜応力強さ及び一次膜応力と一次曲げ応力 を加えて求めた応力強さ、並びに一次応力と二次応力を加えて求めた応力解 析による応力強さのサイクルにおいて、その最大値と最小値との差は、いず れも設計・建設規格 付録材料図表 Part5表8に規定する値を超えないこと。
  - (b)設計事象Iの貯蔵時の状態においてSs地震力が作用する場合において生じる応力の応力解析による一次一般膜応力強さ及び一次膜応力と一次曲げ応力を加えて求めた応力強さ、並びに一次応力と二次応力を加えて求めた応力解析による応力強さのサイクルにおいて、その最大値と最小値との差は、いずれも設計・建設規格付録材料図表 Part5表8に規定する値を超えないこと。
- (2) ボルトにあっては、次によること。
- a. 設計事象 I の貯蔵時の状態において S a\*地震力が作用する場合において生じ る応力は,設計・建設規格 PVB-3121(2)の規定を満足すること。
- b. 設計事象 I の貯蔵時の状態において S s 地震力が作用する場合において生じる 応力は,次の規定を満足すること。
- (a) 軸方向に垂直な断面の平均引張応力は,設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 にて規定される値を超えないこと。
- (b) (a) に規定する平均引張応力と曲げ応力の和は、ボルトの断面の外周において、設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8にて規定される値を超えないこと。
- c. 設計事象 I 及び設計事象 II において生じる応力の疲労解析は,設計・建設規格 PVB-3122の規定を満足すること。
- d. 設計事象 I の貯蔵時の状態において、S a\*又はS s 地震動のみによる応力の疲労解析を行い、疲労累積係数を求め、c. で求めた疲労累積係数との和が 1.0 を 超えないこと。
- (3) 疲労解析において使用する疲労強度減少係数及び応力集中係数は設計・建設規 格 PVB-3130の規定によること。
- (4) (1)及び(2)において,繰返し荷重が設計・建設規格 PVB-3140(1)から(6)の規定
   に適合するときは,疲労解析を行うことを要しない。
- (5) (1), (2), (3)及び(4)の場合において,設計・建設規格の"供用状態A,供用 状態B"はそれぞれ"設計事象Ⅰ,設計事象Ⅱ"と読み替える。
- (6) キャスク容器に穴を設ける場合は,設計・建設規格 PVB-3500の規定を満足す ること。

許容応力は、最高使用温度に対する値を用いる。

- Ⅱ 中間胴
  - (1) 中間胴(キャスク容器との溶接部近接部分)にあっては, 5.5項I(1)の規定による。
  - (2) 中間胴(前号に掲げる範囲を除く)にあっては、次によること。
  - a. 設計事象 I の貯蔵時の状態において, S a\*地震力が作用して生じる一次応力は, 設計・建設規格 SSB-3121.2の規定を満足すること。
  - b. 設計事象 I の貯蔵時の状態において、S s 地震力が作用して生じる一次応力は、 設計・建設規格 SSB-3121.3の規定を満足すること。
  - c. 設計事象 I の貯蔵時の状態において, S a\*地震動のみによって生じる一次応力 と二次応力(キャスク容器の熱膨張により生じる応力に限る。)は,次の値を 超えないこと。
    - (a) 引張応力と圧縮応力(引張応力の符号は正とし,圧縮応力の符号は負として 計算する。),せん断応力及び曲げ応力のサイクルにおける最大値と最小値 との差,並びに支圧応力については,設計・建設規格 SSB-3122.1(1),(2),
       (3)及び(4)に定める値
    - (b) 座屈応力については,設計・建設規格 SSB-3121.1(2),(3)又は(4)に定める 値の 1.5 倍の値
  - d. 設計事象 I の貯蔵時の状態において、S s 地震動のみによって生じる一次応力 と二次応力(キャスク容器の熱膨張により生じる応力に限る。)は、次の値を 超えないこと。
    - (a) 引張応力と圧縮応力(引張応力の符号は正とし,圧縮応力の符号は負として 計算する。),せん断応力及び曲げ応力のサイクルにおける最大値と最小値 との差は,設計・建設規格 SSB-3122.1(1),(2)及び(3)に定める値
    - (b) 支圧応力については,設計・建設規格 SSB-3122.1(4)の規定を満足すること。 この場合において,設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a.本文中「付録材料図表 Part5 表 8 に規定する材料の設計降伏点」とあるのは,「付録材料図表 Part5 表 8 に規定する材料の設計降伏点の1.2 倍の値」に読み替えるものとする。
    - (c) 座屈応力については,設計・建設規格 SSB-3121.1(2),(3)又は(4)に定める 値の 1.5 倍の値
  - e. a., b., c., 及び d. において応力の組合せが考えられる場合は, 組合せ応力に 対する評価は, 設計・建設規格 SSB-3121.1(6)の規定による。
  - (3) (2)の場合において、設計・建設規格の"供用状態A,供用状態B"はそれぞれ"設計事象Ⅰ,設計事象Ⅱ"と読み替える。

許容応力は、最高使用温度に対する値を用いる。

6. 応力解析の手順

応力解析を行う場合の手順について一般的な事項を述べる。

6.1 解析手順の概要

キャスク容器及び中間胴の応力解析フローを図 6-1 に示す。

キャスク容器及び中間胴の応力解析は,想定される圧力荷重,機械的荷重及び熱荷重 を基に,キャスク容器及び中間胴の実形状をモデル化し,汎用解析コードである ABAQUS及び応力評価式を用いて行う。

ABAQUSとは,有限要素法に基づく,伝熱解析,応力解析等の汎用解析コードで ある。温度分布計算及び応力計算は,解析しようとする箇所を形状,材料等の不連続部 を小さなメッシュに分割し,各メッシュについて計算を実施することによって行う。

6.2 荷重条件の選定

荷重条件は4.項に示されているが,各部の計算においては,その部分についての重要 な荷重条件を選定して計算を行う。それぞれの部分について考慮した荷重は応力計算書 に示す。

- 6.3 温度分布計算
  - 6.3.1 温度分布計算の方法
    - (1)計算を行う設計事象は、貯蔵容器姿勢が縦置きの貯蔵時及び横置きの運搬時とする。
    - (2) 計算モデルは次の方針に従う。
      - a. 温度分布計算では、軸対称要素による解析モデル(以下「軸対称モデル」という)を用いる。軸対称モデルは、キャスク容器、中間胴、ガンマ線遮へい体、二次蓋及び外筒の形状について対称性を考慮する。また、キャスク容器内面に伝わる熱流束の周方向変化は熱伝導のよいアルミニウム合金のバスケットにより小さくなるので、バスケット、使用済燃料及びヘリウムを均質化して燃料有効長で発熱させ、その発熱量をキャスク容器内面に与える。

中性子遮へい体及び伝熱フィンについては均質体として扱うため,二次元平面 要素によるモデルにより中間胴外面と外筒内面との温度を求め伝熱抵抗と等価 な熱伝導率を与える。

- b. 形状及び材料の不連続性を考慮して,温度計算のためのメッシュ分割を行う。
- c. 外表面からの放熱は自然対流及びふく射とする。
- d. モデル図及び境界条件を応力計算書に示す。 なお、境界には計算で求めた熱伝達率を考慮する。
- (3) 計算機コードを用いて,温度分布を計算する。
- (4) 温度分布の計算結果を応力計算書に示す。
- 6.4 応力計算と評価
- 6.4.1 応力計算の方法
  - (1)応力計算は代表事象毎に行う。荷重条件として与えられるものは次の3つである。
    - a. 内圧
    - b. 機械的荷重

自重(燃料集合体を含む貯蔵容器(二次蓋を含む)の貯蔵時の設計重量を用いる。),衝撃荷重及びその他の負荷荷重をいう。

c. 熱荷重

キャスク容器に生じる温度変化,温度勾配による荷重であって,温度分布計 算の結果から得られるものをいう。

- (2) 計算モデルは次の方針に従う。
  - a. モデル化に当たっては、キャスク容器、中間胴、ガンマ線遮へい体の形状の 対称性及び荷重の対称性を考慮する。
  - b. 解析モデルは、1/2対称の三次元固体(連続体)要素による解析モデルとする。また、モデル化に当たり対称性を考慮して境界条件を設定する。モデル
     図及び境界条件を応力計算書に示す。
- (3)構造及び材料の不連続性を考慮して、応力評価点(面)をとる。評価点(面)は、 応力計算書に示す。応力評価は、この応力評価点(面)について行う。
- (4) 溶接部については、母材と同等の物性値及び機械的性質を用いる。

6.4.2 応力評価

応力の計算結果は,設計・建設規格 GNR-2130 による定義に従い,応力の種類毎 に分類し,以下の評価を応力計算書に示す。

なお,応力の記号とその方向は次のとおりである。 σ<sub>θ</sub> :円周方向応力 σ<sub>n</sub> :評価断面に垂直な方向の応力 σ<sub>t</sub> :評価断面に平行な方向の応力 τ<sub>nθ</sub> :せん断応力 τ<sub>nt</sub> :せん断応力 τ<sub>tθ</sub> :せん断応力



キャスク容器用材料の許容応力値を表 6-1 及び表 6-2 に示す。 また,中間胴用材料の許容応力値を表 6-3 及び表 6-4 に示す。

(1) キャスク容器(ボルトを除く)及び中間胴(キャスク容器との溶接部近接部分) の応力評価

キャスク容器及び中間胴(キャスク容器との溶接部近接部分)の応力評価は, 設計・建設規格 PVB-3110に従い以下の項目を実施する。

- a. 一次応力強さ
- b. 一次+二次応力強さ
- c. 繰返し荷重の評価
- d. 特別な応力の検討
  - (a) 純せん断応力の評価
  - (b) 支圧応力の評価
  - (c) 圧縮応力の評価
- (2) ボルトの応力評価

ボルトの応力評価は、設計・建設規格 PVB-3120 に従い実施する。

- (3) 中間胴(キャスク容器との溶接部近接部分を除く)の応力評価
  - 中間胴の応力評価は、設計・建設規格 SSB-3010 に従い以下の項目を実施する。
  - a. 一次応力強さ
  - b. 一次+二次応力強さ
  - c. 組合せ応力

### 6.4.3 数値の丸め方

数値は,原則として四捨五入とする。また,評価に用いる許容応力及び算出応力等 については,安全側に丸めて使用する。

また,規格,基準等により決まる数値については丸めないことを原則とし,規格, 基準等を内挿して使用する場合は原則として安全側に処理する。

表示する数値の丸め方を表 6-5 に示す。

### 7. 参考文献

文献番号は,本書及び応力計算書において共通である。

- (1) 伝熱工学資料 第4版,日本機械学会(1986)
- (2) 機械工学便覧 新版,日本機械学会(1987)
- (3) 伝熱工学資料 第3版, 日本機械学会(1975)
- (4) Mc Adams, W.H., "Heat Transmission", Third Edition, Mc Graw Hill.
- (5) 鉛ハンドブック,日本鉛亜鉛需要研究会(1975)
- (6)使用済核燃料輸送容器の構造解析プログラムの開発・整備に関する調査報告書(Ⅲ),
   日本機械学会(1985)

(7)

図 5-1(1) キャスク容器及び中間胴の応力解析箇所(全体断面図)



図 5-1(2) キャスク容器及び中間胴の応力解析箇所(一次蓋貫通部)



図 6-1 キャスク容器及び中間胴の応力解析フロー図

項目	燃料条件
対象燃料	高燃焼度8×8燃料1)
貯蔵容器1基当たりの収納体数(体)	61
貯蔵容器1基当たりの発熱量(kW)	17.1 2)
姿勢	縦置き/横置き 3)
周囲温度(℃)	45/38 3)

表 4-1 使用済燃料の条件

注記 1):8×8燃料,新型8×8燃料,新型8×8ジルコニウムライナ燃料及び高燃焼度
 8×8燃料のうち最も厳しい発熱量となる高燃焼度8×8燃料について行う。

2): OR IGEN2コードにより求めた。

3): 貯蔵時/運搬時における貯蔵容器姿勢及び周囲温度

表 4-2 貯蔵容器の設計事象

設計 事象	定義	解記	事象の例	選定事象
Ι	貯蔵容器の通常の 取扱い時及び貯蔵 時の状態をいう。	貯蔵状態及び計画的な 取扱い状態。	<ul> <li>・貯蔵</li> <li>・貯蔵容器の吊上げ,</li> <li>吊下げ,移動</li> <li>・事業所内運搬</li> </ul>	・貯蔵

表 4-3 キャスク容器の設計上考慮すべき荷重の種類とその組合せ



(1) S<sub>d</sub>\*地震力及びS<sub>s</sub>地震力は,設計事象 I の貯蔵時における荷重と 組み合わせるものとする。

表 4-4 中間胴の設計上考慮すべき荷重の種類とその組合せ



(1) キャスク容器の熱膨張により生ずる応力に限る。

 (2) S<sub>d</sub>\*地震力及びS<sub>s</sub>地震力は、設計事象 I の貯蔵時における荷重と 組み合わせるものとする。

表 5-1 代 表 事 象

設計事象	代表事象1)	包絡される事象	荷重条件	備考
$I + S_d^{\star}$	貯 蔵 時 (S <sub>d</sub> *地震力が) 作用する場合)		キャスク容器内圧:-0.1MPa 蓋間圧力:0.4MPa 自 重:1G(=9.81m/s <sup>2</sup> ) ボルト初期締付け力 地震力 水平方向: C <sub>H</sub> G=1.17G(=11.48m/s <sup>2</sup> ) 鉛直方向: C <sub>V</sub> G=0.65G(= 6.38m/s <sup>2</sup> ) 熱荷重	
I + S <sub>S</sub>	貯 蔵 時 (Ss地震力が) (作用する場合)		キャスク容器内圧:-0.1MPa 蓋間圧力:0.4MPa 自 重:1G(=9.81m/s <sup>2</sup> ) ボルト初期締付け力 地震力 水平方向: C <sub>H</sub> G=1.17G(=11.48m/s <sup>2</sup> ) 鉛直方向: C <sub>V</sub> G=0.65G(= 6.38m/s <sup>2</sup> ) 熱荷重	

注記1):本事象について応力解析を行う。

構成部材	材料	温 度 (℃)	熱伝導率 <sup>1)</sup> (₩∕m・K)
内胴			
上部フランジ			
底 板			
底部プラグ	ステンレス鋼	27	16.0
中間胴	(SUS304 又は	127	16.5
外 筒	SUSF304)	327	19.0
一 次 蓋			
バルブカバー			
二次蓋			
ガンマ線遮へい体	鉛	27	35.2
伝熱フィン	銅	27	398
	(C1020)	327	383
中性子遮へい体	レジン	_	
内部気体	ヘリウム	27	0.1527
		127	0.1882
		227	0.2212
		327	0.2523
周囲環境	空気	27	0.02614
		127	0.03305
		227	0.03951
		327	0.0456

表 5-2 温度分布計算に使用する材料の物性値

注記1):参考文献(1)参照。ただし、レジンは参考文献(7)参照。

率 <sup>1)</sup> 材 料 ふ く 射 構 成 部 材 外 筒 二 次 蓋 内 胴 中間胴 ステンレス鋼 上部フランジ (SUS304 又は 0.15 一次蓋 SUSF304) バルブカバー 底 板 底部プラグ ガンマ線遮へい材 鉛 0.28

表 5-3 温度分布計算に使用するふく射率

注記1):参考文献(3)参照

表 5-4 熱応力計算に使用する材料の物性値

構成部材	材 料	温 度	縦弾性係数 1)	熱膨張係数 1)	ポアソン比
		(°C)	(MPa)	$(\times 10^{-6}\mathrm{mm}/\mathrm{mm}^\circ\mathrm{C})$	(-)
内 胴		20	195000	15.21	
上部フランジ		50	193000	15.49	
底 板	ステンレス鋼	75	191000	15.68	
底部プラグ	(SUS304	100	190000	15.87	0.2
一 次 蓋	又は	125	188000	16.05	0.3
中間胴	SUSF304)	150	186000	16.21	
		175	184000	16.37	
		200	183000	16.52	
		20	192000	11.14	
		50	189000	11.40	
一次蓋締付け		75	188000	11.62	
ボルト	合金鋼	100	186000	11.82	
バルブカバー	(SNB23 - 3)	125	185000	12.00	
締付けボルト		150	184000	12.21	
		175	182000	12.37	
		200	180000	12.54	
ガンマ線遊へ		20	1370	28.8	0.44
	鉛	100	1280	29.0	0.45
く <sup>1</sup> 4		200	1170	29.6	0.45

注記1):鉛については、参考文献(5)及び(6)参照。

表 6-1 キャスク容器用材料の許容応力値

(単位:MPa)

			許容师	的位		
		オーステナイト系ステンレス鋼				
許容応力 区 分	応力の種類	密封シール部 以外の部位 <sup>1)</sup>		密封シ	密封シール部	
		SUS 304 SUS F304	許容値 基準	SUS F304	許容値 基準	
	一次一般膜応力強さ Pm	162	1.2S <sub>m</sub>	152	Min{S <sub>y</sub> , 1.2S <sub>m</sub> }	
	 一次膜+一次曲げ応力強さ P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> <sup>4)</sup>	243	1.8Sm	152	Sy	
設計事象 I + S <sub>d</sub> *	 一次+二次応力強さ P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> +Q <sup>3)</sup>	405	3Sm	152	Sy	
	純せん断応力 os	81	0.6Sm			
	支圧応力 $\sigma_p^{2)}$	152 (228)	$S_y(1.5S_y)$			
	一次一般膜応力強さ Pm	278	Min{2.4S <sub>m</sub> , 2/3S <sub>u</sub> }	152	Sy	
		418	Min{3.6S <sub>m</sub> , S <sub>u</sub> }	152	Sy	
設計事象 I + S s	 一次+二次応力強さ P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> +Q <sup>3)</sup>	405	3S <sub>m</sub>	152	Sy	
		167	0. 4S <sub>u</sub>			
	支压応力 $\sigma_p^{(2)}$	418 (627)	$S_u(1.5S_u)$			

注記1):底部プラグ溶接部の許容応力値は表に示される値の1/2とする。

2):()内は支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大き い場合の値

3): S<sub>d</sub>\*又はS<sub>s</sub>地震力のみによる全振幅について評価する。

4) : PLの許容応力は PL+Pbの許容応力と同一とする。

表 6-2 キャスク容器用材料(ボルト用材料)の許容応力値

(単位:MPa)

許容応力 区 分	応力の種類	許容师	芯力值
		合金鋼 SNB23-3	許容値基準
設計事象	平均引張応力	550	2 Sm
$I + S_d \star$	平均引張応力+曲げ応力	825	3 S <sub>m</sub>
設計事象	平均引張応力	825	Sy
$I + S_{s}$	平均引張応力+曲げ応力	825	Sy

表 6-3 中間胴(キャスク容器との溶接部近接部分)用材料の許容応力値

(単位:MPa)

		許容同	芯力値	
許容応力 区 分	応力の種類	オーステナイト系ステンレス鋼		
		SUS 304	許容値基準	
	一次一般膜応力強さ Pm	162	$1.2 S_m$	
	一次膜+一次曲げ応力強さ P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> <sup>3)</sup>	243	1.8 S <sub>m</sub>	
設計事象 I + S d*	<ul> <li>一次+二次応力強さ</li> <li>P<sub>L</sub>+P<sub>b</sub>+Q<sup>2)</sup></li> </ul>	405	3 S <sub>m</sub>	
ŭ	純せん断応力 σ <sub>s</sub>	81	0.6 S <sub>m</sub>	
	支压応力 σ <sub>p</sub> <sup>1)</sup>	152 (228)	$S_y(1.5S_y)$	
	一次一般膜応力強さ Pm	278	Min {2.4S <sub>m</sub> ,2/3S <sub>u</sub> }	
売きすめ	一次膜+一次曲げ応力強さ P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> <sup>3)</sup>	418	Min {3.6S <sub>m</sub> ,S <sub>u</sub> }	
設計事家 I+S <sub>S</sub>	<ul> <li>一次+二次応力強さ</li> <li>P<sub>L</sub>+P<sub>b</sub>+Q<sup>2)</sup></li> </ul>	405	3 Sm	
	純せん断応力 σ <sub>s</sub>	167	0.4 S <sub>u</sub>	
	支圧応力 σ <sub>p</sub> <sup>1)</sup>	418 (627)	$S_u(1.5S_u)$	

注記1):()内は支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大 きい場合の値

2): S<sub>d</sub>\*又はS<sub>s</sub>地震力のみによる全振幅について評価する。

3) : P<sub>L</sub>の許容応力は P<sub>L</sub>+P<sub>b</sub>の許容応力と同一とする。

表 6-4(1) 中間胴(キャスク容器との溶接部近接部分を除く)用材料の許容応力値

	VD )
•	MPal
	ma)

			許 容 応 力 値		
許容応力 区 分	応	、力の種類	オーステナイト	系ステンレス鋼	
			SUS304	許容値基準	
		引張応力	204	1.5 f <sub>t</sub>	
	一次応	圧縮応力	204	1.5 f <sub>c</sub>	
		せん断応力	117	1.5 f <sub>s</sub>	
	)]	曲げ応力	204	1.5 f <sub>b</sub>	
設計事象	象 支圧応力		279	1.5 f <sub>P</sub>	
$I+S_{d}{}^{\star 1)}$		引張・圧縮応力 <sup>2)</sup>	408	$3 f_t$	
	次	せん断応力 <sup>2)</sup>	234	$3 f_s$	
	<u>一</u> 次	曲げ応力 <sup>2)</sup>	408	$3 f_b$	
	忘力	支圧応力	279	1.5 f <sub>P</sub>	
	/ 3	座屈応力	117	1.5 f <sub>b</sub> ,1.5 f <sub>s</sub> 又は1.5f <sub>c</sub>	

注記1):応力の組合せが考えられる場合には,組合せ応力に対する評価は以下による。 ①次式で計算される評価断面に垂直な方向の応力とせん断応力を組み合わせた応力 (στ)は,引張応力に対する許容応力値以下であること。

$$\sigma_{\rm T} = \sqrt{\sigma_{\rm n}^2 + \sigma_{\rm t}^2 + \sigma_{\rm \theta}^2} - \sigma_{\rm n} \cdot \sigma_{\rm t} - \sigma_{\rm t} \cdot \sigma_{\rm \theta} - \sigma_{\rm \theta} \cdot \sigma_{\rm n} + 3\tau_{\rm nt}^2 + 3\tau_{\rm t\theta}^2 + 3\tau_{\rm n\theta}^2$$

②圧縮応力と曲げ応力との組合せが生じる場合は、次式を満足すること。

$$\frac{\left|\sigma_{cc}\right|}{1.5f_{c}} + \frac{\left|{}_{c}\sigma_{bb}\right|}{1.5f_{b}} \leq 1 \quad \text{int} \quad \frac{\left|{}_{t}\sigma_{bb}\right| - \left|\sigma_{cc}\right|}{1.5f_{t}} \leq 1$$

③引張応力と曲げ応力との組合せが生じる場合は、次式を満足すること。

$$\frac{\left|\sigma_{tt}\right| + \left|_{t} \sigma_{bb}\right|}{1.5 f_{t}} \leq 1 \quad \text{int} \quad \frac{\left|_{c} \sigma_{bb}\right| - \left|\sigma_{tt}\right|}{1.5 f_{b}} \leq 1$$

ただし、②及び③において、一次応力については上式による。一次+二次応力の場合、分母の1.5 f<sub>c</sub>、1.5 f<sub>b</sub>、1.5 f<sub>t</sub>は、3 f<sub>c</sub>、3 f<sub>b</sub>、3 f<sub>t</sub>とする。

2): S<sub>d</sub>\*地震力のみによる応力振幅について評価する。

表 6-4(2) 中間胴(キャスク容器との溶接部近接部分を除く)用材料の許容応力値

	VD )
•	MPal
	ma)

ا مار جار جار			許 容 応 力 値		
許谷応刀 区 分	応	、力の種類	オーステナイト	系ステンレス鋼	
1 7			SUS304	許容値基準	
		引張応力	204	1.5 $f_t^*$	
	一次応力	圧縮応力	204	$1.5 f_{c}^{*}$	
		せん断応力	117	1.5 fs*	
		曲げ応力	204	$1.5 f_b^*$	
設計事象		支圧応力	279	$1.5 f_{P}^{*}$	
$I+S\ _{s}\ ^{1)}$		引張・圧縮応力 <sup>2)</sup>	408	$3 f_{t}$	
	次	せん断応力 <sup>2)</sup>	234	$3 f_s$	
	<u>一</u> 次	曲げ応力 <sup>2)</sup>	408	$3 f_b$	
	応力	支圧応力	279	$1.5  f_{P}^{*}$	
	/ 3	座屈応力	117	1.5 f <sub>b</sub> ,1.5 f <sub>s</sub> 又は1.5f <sub>c</sub>	

注記1):応力の組合せが考えられる場合には,組合せ応力に対する評価は以下による。 ①次式で計算される評価断面に垂直な方向の応力とせん断応力を組み合わせた応力 (σ<sub>1</sub>)は,引張応力に対する許容応力値以下であること。

$$\sigma_{\rm T} = \sqrt{\sigma_{\rm n}^2 + \sigma_{\rm t}^2 + \sigma_{\rm \theta}^2} - \sigma_{\rm n} \cdot \sigma_{\rm t} - \sigma_{\rm t} \cdot \sigma_{\rm \theta} - \sigma_{\rm \theta} \cdot \sigma_{\rm n} + 3\tau_{\rm nt}^2 + 3\tau_{\rm t\theta}^2 + 3\tau_{\rm n\theta}^2$$

②圧縮応力と曲げ応力との組合せが生じる場合は、次式を満足すること。

$$\frac{\left|\sigma_{cc}\right|}{1.5f_{c}} + \frac{\left|{}_{c}\sigma_{bb}\right|}{1.5f_{b}} \leq 1 \quad \text{int} \quad \frac{\left|{}_{t}\sigma_{bb}\right| - \left|\sigma_{cc}\right|}{1.5f_{t}} \leq 1$$

③引張応力と曲げ応力との組合せが生じる場合は、次式を満足すること。

$$\frac{\left|\sigma_{tt}\right| + \left|_{t} \sigma_{bb}\right|}{1.5 f_{t}} \leq 1 \quad \text{int} \quad \frac{\left|_{c} \sigma_{bb}\right| - \left|\sigma_{tt}\right|}{1.5 f_{b}} \leq 1$$

ただし、②及び③において、一次応力については上式による。一次+二次応力の場合、分母の1.5 f<sub>c</sub>、1.5 f<sub>b</sub>、1.5 f<sub>t</sub>は、3 f<sub>c</sub>、3 f<sub>b</sub>、3 f<sub>t</sub>とする。

2): Ss地震力のみによる応力振幅について評価する。

数値の種類	単 位	処理桁	処理法	表示最小桁
最高使用圧力	MPa	_	_	設計値
最高使用温度	°C	_	_	設計値
縦弾性係数	MPa	有効数字4桁目	四捨五入	有効数字3桁
許容応力値	MPa	小数点以下第1位	切 捨 て	整数值位
計算応力値1)	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数值位
長さ	mm	_	_	設計值
設計震度	_	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
面 積	${ m mm}^2$	有効数字4桁目	安全側に処理する	有効数字3桁
角 度	0	—	—	設計値
質 量	kg	—	_	設計値
力	Ν	有効数字4桁目	四捨五入	有効数字3桁

表 6-5 数値の丸め方一覧表

注記1):応力成分は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までの値を 記載する。
V-2-4-2-3 ②二次蓋の強度計算書

1. 概要	1
2. 適用基準 ······	1
3. 記号 ······	2
3.1 記号の説明······	2
4. 設計条件及び構造	3
4.1 設計条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.2 数値の丸め方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.3 二次蓋の構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
5. 応力計算(S <sub>d</sub> *及びSs地震時) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
5.1 荷重条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
5.2 計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
5.3 評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
5.4 計算結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
6. 応力評価(S <sub>d</sub> *及びS <sub>s</sub> 地震時) ·····	6

## 図表目次

図 4-1	二次蓋の構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
図 5-1	応力評価点(面)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
図 5-2	計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
表 4-1	設計条件	10
表 4-2	数値の丸め方一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
表 5-1	応力計算に使用する材料の物性値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
表 5-2	二次蓋の許容応力値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
表 5-3	二次蓋締付けボルトの許容応力値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
表 5-4	二次蓋の応力計算結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
表 6-1	二次蓋の応力評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14

1. 概要

本計算書は、使用済燃料乾式貯蔵容器の二次蓋に関する応力計算書である。

2. 適用基準

二次蓋は,貯蔵時の密封監視のために圧力空間を保持するための部材であり,二次蓋及 び一次蓋の蓋間内が正圧となることから,構造強度評価手法としては「発電用原子力設備 規格(設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む)) JSME S NC1-2005/2007) (日本 機械学会 2007 年 9 月)」(以下,「設計・建設規格」という。)のクラス3容器に従っ て設計する。

また,地震時における荷重の組合せ及び許容応力については設計・建設規格 GNR-2200 に従い,「日本電気協会 原子力発電所耐震設計技術指針・補 許容応力・重要度分類編」 (JEAG 4601・補-1984)に準ずる。

ここで、設計事象とその許容応力状態は下記のとおりとする。

- ・設計事象 I + S d\*は、地震力として基準地震動 S s を考慮し、 許容応力状態ⅢASで評価する。
- ・設計事象 I + S<sub>s</sub>は、地震力として基準地震動 S<sub>s</sub>を考慮し、 許容応力状態 IV<sub>A</sub> S で評価する。

3. 記 号

3.1 記号の説明

本計算書において,応力評価に関する以下の記号を使用する。ただし,本文中に特記 ある場合は,この限りでない。

_
—
$m/s^2$
—
MPa
MPa
MDe
MPa MD-
MPa MD-
мра
мра
MPa
$m/s^2$
$m/s^2$
—
_

- 4. 設計条件及び構造
- 4.1 設計条件最高使用圧力及び最高使用温度を表 4-1 に示す。
- 4.2 数値の丸め方

数値は,原則として四捨五入とする。また,評価に用いる許容応力及び算出応力等に ついては,安全側に丸めて使用する。

また,規格,基準等により決まる数値については丸めないことを原則とし,規格,基 準等を内挿して使用する場合は原則として安全側に処理する。

表示する数値の丸め方を表 4-2 に示す。

4.3 二次蓋の構造

二次蓋の構造を図 4-1 に示す。

- 5. 応力計算(S<sub>d</sub>\*及びS<sub>s</sub>地震時)
- 5.1 荷重条件

応力計算は荷重毎に行う。荷重条件として与えられるものは次の3つである。

- a. 最高使用圧力(0.4MPa)
- b. ボルト初期締付け力 (4.6×10<sup>6</sup>N)
- c. 地震力
- 5.2 計算方法
  - (1) 形状・寸法・材料
     本計算書で解析する箇所の形状・寸法・材料を図 4-1 に示す。
  - (2) 物性值

応力計算に使用する材料の物性値を表 5-1 に示す。

(3) 計算モデル

二次蓋の応力計算は,二次蓋の実形状をモデル化し,汎用解析コードである ABAQUSを用いて行う。

ABAQUSとは、有限要素法に基づく、伝熱解析、応力解析等の汎用解析コード である。応力計算は、解析しようとする箇所を形状、材料等の不連続部を小さなメッ シュに分割し、各メッシュについて計算を実施することによって行う。

計算モデルは次の方針に従う。

a. モデル化に当たっては、二次蓋の形状の対称性及び荷重の対称性を考慮する。

b. 解析モデルは三次元固体(連続体)要素による解析モデルとする。

加速度として次の値を用いる。

S d\*地震力が作用する場合: α<sub>H</sub>=C<sub>H</sub>G=11.48m/s<sup>2</sup>, α<sub>V</sub>=C<sub>V</sub>G=6.38 m/s<sup>2</sup>

Ss 地震力が作用する場合: α<sub>H</sub>=C<sub>H</sub>G=11.48m/s<sup>2</sup>, α<sub>V</sub>=C<sub>V</sub>G=6.38 m/s<sup>2</sup>

二次蓋の応力評価点(面)を図 5-1 に示す。解析コードABAQUSの三次元固体 (連続体)要素による解析モデルを図 5-2 に示す。 5.3 評価方法

応力の計算結果は,設計・建設規格 GNR-2130 による定義に従い,応力の種類毎に分類し,以下の評価を応力計算書に示す。

なお、応力の記号とその方向は下記のとおりである。

- σθ : 円周方向応力
- σ<sub>n</sub> :評価断面に垂直な方向の応力
- σ<sub>t</sub> :評価断面に平行な方向の応力
- τ<sub>nθ</sub> : せん断応力
- $\tau_{nt}$  : せん断応力
- τ<sub>tθ</sub> : せん断応力



二次蓋用材料の許容応力値を表 5-2 に示す。

二次蓋締付けボルトの許容応力値を表 5-3 に示す。

(1) 二次蓋の応力評価

二次蓋の応力評価は、以下の項目を実施する。

- a. 一次応力強さ
- b. 一次+二次応力強さ(地震力のみによる応力振幅)
- (2) 二次蓋締付けボルトの応力評価 二次蓋締付けボルトの応力評価は一次応力強さについて実施する。
- 5.4 計算結果

評価対象として応力評価点(面)についての応力評価を表 5-4 に示す。

6. 応力評価 (S<sub>d</sub>\*及びS<sub>s</sub>地震時)

各設計事象における二次蓋及び二次蓋締付けボルトの評価を表 6-1 に示す。

表 6-1 より各部の一次応力は許容値を満足する。また、二次蓋の一次+二次応力は 2 Sy 以下となり、疲労評価不要の条件を満足する。



図 4-1 二次蓋の構造

図 5-1 応力評価点(面)

図 5-2 計算モデル

項目		設 計 値
最高使用圧力	MPa	0.4
最高使用温度	°C	160

表 4-1 設 計 条 件

表 4-2 数値の丸め方一覧表

数値の種類	単 位	処理桁	処理法	表示最小桁
最高使用圧力	MPa	_	_	設計值
最高使用温度	°C	_	_	設 計 値
許容応力値	MPa	小数点以下第1位	切 捨 て	整数值位
計算応力値1)	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数值位
必要厚さ	mm	小数点以下第2位	切上げ	小数点以下第1位
最小厚さ	mm	小数点以下第2位	切 捨 て	小数点以下第1位
長さ	mm	—	—	設計値
面 積	mm <sup>2</sup>	有効数字4桁目	安全側に処理する	有効数字3桁
力	Ν	有効数字4桁目	切上げ	有効数字3桁

注記 1):応力成分は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までの値を 記載する。

部位	材料	温度 (℃)	縦弾性係数 (MPa)	ポアソン比 (-)
二次蓋	ステンレス鋼 (SUSF304)	160	185000	0.3
二次蓋締め付けボルト	合金鋼 (SNB23-3)	160	183000	_

表 5-1 応力計算に使用する材料の物性値

表 5-2 二次蓋の許容応力値

(単位:MPa)

	### @		許容応力値			
計谷心力 区分	何 <u></u> 里の 組合せ	応力の種類	オーステナイト	系ステンレス鋼		
<u>⊳</u> ,	лаг Ц С		SUSF304	許容値基準		
		一次一般膜応力(Pm)	152	Min{S <sub>y</sub> , 0.6S <sub>u</sub> }と 1.2Sの大きい方		
$I + S_d^{\star}$ $I + S_s$	$D+P_d+M_d+S_d^{\star}$ $D+P_d+M_d+S_S$	一次膜+一次曲げ応力(P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> )	228	上記の 1.5 倍		
		一次+二次応力 <sup>1)</sup> (P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> +Q)	304	$2S_y$		
		一次一般膜応力(P <sub>m</sub> )	250	0. 6S <sub>u</sub>		
		一次膜+一次曲げ応力(P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> )	376	0. 9S <sub>u</sub>		
		一次+二次応力 <sup>1)</sup> (P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub> +Q)	304	2Sy		

注記1):S<sub>d</sub>\*又はS<sub>s</sub>地震動のみによる応力振幅について評価する。

表 5-3 二次蓋締付けボルトの許容応力値

(単位:MPa)

許容応力	荷重の	亡士の種類	許容応力値				
区分	組合せ	応力の理知	合金鋼 SNB23-3	許容値基準			
$I + S_d^{\star}$	D+P <sub>d</sub> +M <sub>d</sub> +S <sub>d</sub> *	平均引張応力	300	1.55			
I + S <sub>s</sub>	D+P <sub>d</sub> +M <sub>d</sub> +S <sub>S</sub>	平均引張応力	400	2S			

	表 5-4(1)	二次蓋の応力計算結果	(荷重組合せ:D+P <sub>d</sub> +M <sub>d</sub> +S <sub>d</sub> *の場合
--	----------	------------	--

(単位:MPa)

动估	評価点	戊力公稻	応力成分 <sup>1)</sup>					計管店	<b>新</b> 索卡书	
	(面)		$\sigma_n$	$\sigma$ t	σθ	au nt	$ au_{t heta}$	$ au_{\mathrm{n} heta}$	口开胆	町谷心刀
	①-①'	$P_L + P_b$							23	228
	1	$\mathbf{D} + \mathbf{D} + \mathbf{O}^{2}$							1	304
	①'	FL+Fb+Q							1	304
	2-2'	$P_L + P_b$							22	228
	2	$D \pm D \pm O^{2}$							1	304
_	②'	ILIPIQ							1	304
 \/	3-3'	$P_L + P_b$							18	228
び	3	$D \pm D \pm O^{2}$							1	304
	3'	ΙĽΊΒΊΨ							1	304
	<b>(4)-(4)'</b>	Pm							5	152
	$(I)$ $P_L + P_b$	$P_L + P_b$							34	228
	4	$P_L {+} P_b {+} Q^{2)}$							1	304
	<i>(</i> ),	$P_L + P_b$							25	228
	(4)	$P_L \text{+} P_b \text{+} Q^{2)}$							1	304
ボイ 行 流 小 け 詰	5	平均引張 応力							146	300
注記1)	) : σ <sub>n</sub>	:評価断面	に垂直な	方向の応	动	σθ	:	円周方向	]応力	

 $\sigma_t$ :評価断面に平行な方向の応力  $\tau_{nt}, \tau_{t\theta}, \tau_{n\theta}$ :評価断面上のせん断応力

2) : S<sub>d</sub>\*地震力のみによる全振幅について評価する。

	表 5-4(2)	二次蓋の応力計算結果	(荷重組合せ	: D+P <sub>d</sub> +M <sub>d</sub> +S <sub>s</sub> の場合)
--	----------	------------	--------	---

(単位:MPa)

<b>本</b> [(古	評価点	戊力公稻	応力成分1)						計管値	<u></u>
<u>,</u> 一 一 一 一 一	(面)		$\sigma_{\rm n}$	$\sigma_{\rm t}$	σθ	au nt	$ au_{t heta}$	$ au_{n heta}$	可并但	町谷心刀
	1)-(1)'	$P_L + P_b$							23	376
	1	$D + D + O^{2}$							1	304
	①'	ΓΤ+ΓΡ+Φ							1	304
	2-2'	$P_L + P_b$							22	376
	2	$P_{1} + P_{2} + O^{2}$							1	304
_	②'	IL'Ib'Q							1	304
 \/	3-3'	P <sub>L</sub> +P <sub>b</sub>							18	376
び罢	3	$P_{1} + P_{2} + O^{2}$							1	304
	3'	IL'Ib'Q							1	304
	<b>(4)-(4)'</b>	Pm							5	250
	$(A)$ $P_L+P_b$							34	376	
	4	$P_L \text{+} P_b \text{+} Q^{2)}$							1	304
	<i>(</i> <b>)</b> <sup>'</sup>	$P_L + P_b$							25	376
	(4)	$P_L \text{+} P_b \text{+} Q^{2)}$							1	304
ボ 締 二 ル け 茜	5	平均引張 応力							146	400
注記1)	) : σ <sub>n</sub>	:評価断面	に垂直な	方向の応	「力	σθ	:	円周方向	応力	

 $\sigma_{t}$ :評価断面に平行な方向の応力  $au_{nt}, au_{t\theta}, au_{n\theta}$ :評価断面上のせん断応力

2) : S<sub>s</sub>地震力のみによる全振幅について評価する。

許容応力 区分	荷重の組合せ	部位	応力分類	評価点	計算値	許容 応力値
$I + S_d^{\star}$			Pm	<b>(4</b> )- <b>(4</b> )'	5	152
	D+P <sub>d</sub> +M <sub>d</sub> +S <sub>d</sub> *	二次蓋	$P_L + P_b$	4	34	228
			$P_L \text{+} P_b \text{+} \text{Q}^{1)}$	2	1	304
		二次蓋 締付けボルト	平均引張応力	(5)	146	300
I + S <sub>S</sub>	D+P <sub>d</sub> +M <sub>d</sub> +S <sub>S</sub>		Pm	4-4'	5	250
		二次蓋	$P_L + P_b$	4	34	376
			$P_L {+} P_b {+} Q^{1)}$	2	1	304
		二次蓋 締付けボルト	平均引張応力	5	146	400

表 6-1 二次蓋の応力評価

(単位:MPa)

注記1): S d\*及びS s 地震動のみによる応力振幅について評価する。

V-2-4-2-3 ③バスケットの応力計算書

目	次
---	---

1. 概要	1
1.1 形状・寸法・材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.2 計算結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2. 温度分布計算 ······	2
2.1 計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2.2 温度分布図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3. 応力計算 ······	3
3.1 応力評価点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3.2 貯蔵時 (S <sub>d</sub> *及びS <sub>s</sub> 地震力が作用する場合)	3
3.2.1 荷重条件	3
3.2.2 計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3.2.3 計算結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
4. 応力の評価 ······	6
4.1 応力強さの評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
4.2 特別な応力の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
4.2.1 純せん断応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
4.2.2 支圧応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
4.2.3 座屈応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6

補足資料 バスケットの応力解析の方針

# 図表目次

図 1-1	形状・寸法・材料	7
図 2-1	温度分布計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
図 2-2	温度分布図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
図 3-1	バスケットの応力評価点(面)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
図 3-2	バスケットの解析モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
図 3-3	サポートガイドの解析モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
表 1-1	計算結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
表 2-1	熱伝達率の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
表 2-2	温度分布計算の評価条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
表 3-1	S a*地震力が作用する場合のバスケットの応力計算結果 ・・・・・・・・・・	18
表 3-2	Ss地震力が作用する場合のバスケットの応力計算結果・・・・・・・・・・	20
表 4-1	バスケットの応力評価(貯蔵時:Sd*地震力が作用する場合) ・・・・・・・・	22
表 4-2	バスケットの広力証価(貯蔵時・6、地震力が佐田才を掲合)・・・・・・・・・	22
2011	バスケットの応力計画(虹蔵時・35地長力が作用する場合)	20

### 1. 概 要

本計算書は、使用済乾式貯蔵容器のバスケットに関する応力計算書である。

1.1 形状·寸法·材料

本計算書で解析する箇所の形状・寸法・材料を図 1-1 に示す。

1.2 計算結果の概要

計算結果の概要を表 1-1 に示す。

なお,応力評価点の選定に当たっては,応力評価上厳しくなる代表的な評価点(面)を 本計算書に記載している。

表中の「-」は,評価すべき応力が発生しない又は評価上厳しくないため評価を省略 している。以下,本計算書において同様である。

### 2. 温度分布計算

2.1 計算方法

温度分布計算は,解析コードABAQUSにより行う。計算のためのモデル図を 図 2-1 に示す。

温度分布計算に使用する外表面の熱伝達率の計算条件と計算結果を表 2-1 に示す。

2.2 温度分布図

2.1 項の計算により得られた温度分布図を図 2-2 に示す。

- 3. 応力計算
- 3.1 応力評価点

バスケットの応力評価点(面)を図 3-1 に示す。

- 3.2 貯蔵時(S<sub>d</sub>\*及びS<sub>s</sub>地震力が作用する場合)
- 3.2.1 荷重条件

貯蔵時においてS<sub>d</sub>\*及びS<sub>s</sub>地震力が作用する場合の荷重は次に示す組合せとする。

地震力+自重+熱荷重

- 3.2.2 計算方法
  - (1) チャンネル, サポートブロック, 補強板及び仕切板
    - a. 一次応力強さ
    - (a) 鉛直方向(Z 方向)の加速度による応力
       鉛直方向加速度により発生するバスケット軸方向の応力(σ<sub>y</sub>)は次式で表される。
       σ<sub>y</sub>=-ρ・G<sub>1</sub>・L
       ここで, ρ : 材料の密度(=2.70×10<sup>-6</sup> kg/mm<sup>3</sup>)
       G<sub>1</sub> : 鉛直方向加速度(m/s<sup>2</sup>)
       L :バスケット全長(=4495 mm)
      - し :ハハククト主政 (一4)

他の応力成分は零である。

ただし、 $G_1 = 9.81 + \alpha_v$ 

α<sub>v</sub>:鉛直方向設計加速度(=C<sub>v</sub>G=6.38 m/s<sup>2</sup>)

(b) 水平方向(X方向またはY方向)の加速度による応力

解析コードABAQUSの二次元平面固体(連続体)要素及びはり要素による解析 モデルを図 3-2(1)及び図 3-2(2)に示す。

各部材間は相互の接触を考慮し、サポートブロックは内胴に設置されているサポ ートガイド接触面と接触境界を設けている。加速度は X 方向または Y 方向に作用さ れるものとし、その大きさは以下の通りとする。

X 方向加速度: $G_2$  (=  $\alpha$  H)

Y 方向加速度:G<sub>3</sub> (= α<sub>H</sub>)

ただし, α<sub>H</sub>:水平方向設計加速度 (=C<sub>H</sub>G=11.48 m/s<sup>2</sup>)

#### b. 支圧応力

水平方向加速度によりサポートブロックにおいてサポートガイドとの接触部に発 生する平均支圧応力(σ<sub>p</sub>)は次式で表される。

c. 座屈応力

チャンネル及び仕切板に発生する圧縮応力は a. と同様にして求められる。ただし, 熱荷重は, 2.2項の結果から得られた貯蔵時(縦置き姿勢)での温度分布による。

- (2) サポートガイド
  - a. 一次応力強さ

解析コードABAQUSの二次元平面固体(連続体)要素による解析モデルを図 3-3 に示す。

水平方向(X方向またはY方向)に加速度がバスケットに作用する場合,サポー トガイド1個に作用する貯蔵容器軸方向単位長さ当たりの荷重は次式で与えられる。

 $F_X = 16.6 \text{ N/mm}, \quad F_Y = 16.6 \text{ N/mm}$ 内胴との溶接部(コーナー)を拘束する。

- (3) サポートガイド溶接部
  - a. 平均せん断応力

サポートガイド溶接部において発生する平均せん断応力(σ<sub>s</sub>)は次式で表される。

$$\begin{split} \sigma_{s} &= \frac{W \cdot G_{2}}{4 \cdot A} \quad \text{または} \\ \sigma_{s} &= \frac{W \cdot G_{3}}{4 \cdot A} \\ & \quad \text{ここで, W, } G_{2}, \ G_{3} \quad : (2) \ \text{と同じ} \\ & \quad A \qquad \qquad : \ \text{サポートガイド溶接部の断面積 (=4.31 \times 10^{4} \text{mm}^{2})} \end{split}$$

### (4) 底板

a. 支圧応力

底板底面に発生する平均支圧応力(σ<sub>p</sub>)は次式で表される。

と同じ

と同じ

$$\sigma_{p} = \frac{W \cdot G_{1}}{A}$$

$$\Box \subset \overline{C}, \quad W \quad : \quad (2)$$

$$G_{1} \quad : \quad (1)$$

- A : 底板底面のキャスク容器との接触面積(=1.17×10<sup>6</sup> mm<sup>2</sup>)
- 3.2.3 計算結果

応力計算結果を表 3-1 及び表 3-2 に示す。

- 4. 応力の評価
  - 4.1 応力強さの評価

各設計事象における応力計算結果と許容応力を表 4-1 及び表 4-2 に示す。 表 4-1 及び表 4-2 より,各設計事象の一次一般膜応力強さ(P<sub>m</sub>)及び一次膜+一次曲 げ応力強さ(P<sub>m</sub>+P<sub>b</sub>)は「応力解析の方針」5.5 項の規定を満足する。

- 4.2 特別な応力の評価
  - 4.2.1 純せん断応力

各設計事象における応力計算結果と許容応力を表 4-1 及び表 4-2 に示す。

表 4-1 及び表 4-2 より,各設計事象の平均せん断応力(σ<sub>s</sub>)は「応力解析の方針」 5.5 項の規定を満足する。

4.2.2 支圧応力

各設計事象における応力計算結果と許容応力を表 4-1 及び表 4-2 に示す。

表 4-1 及び表 4-2 より,各設計事象の平均支圧応力(σ<sub>p</sub>)は「応力解析の方針」5.5 項の規定を満足する。

4.2.3 座屈応力

各設計事象における応力計算結果と許容応力を表 4-1 及び表 4-2 に示す。

表 4-1 及び表 4-2 より,各設計事象の座屈応力(σ<sub>b</sub>)は「応力解析の方針」5.5 項の規定を満足する。







図 2-1 温度分布計算モデル



図 2-2 温度分布図 (貯蔵時)



図 3-2(1) バスケットの解析モデル

(X方向の加速度が作用する場合)

(単位:mm)

図 3-2(2) バスケットの解析モデル

(Y方向の加速度が作用する場合)

(単位:mm)

図 3-2(3) バスケットの解析モデル

(熱荷重作用時)



(単位:mm)

図 3-3 サポートガイドの解析モデル

表 1-1 計算結果の概要

(単位:MPa)

立四方	材 料	設計事象·	一次一般膜応力強さ		一次膜+一次曲げ応力強さ			一 次 + 二 次 応 力 強 さ	
내며			計算値	許容応力	評価点	計算値	許容応力	評価点	計算值 許容応力 評価点
チャンネル	A5052TD-H34	$I + S_{d}^{\star}$	1		$\bigcirc$	3		$\bigcirc$	
	相当	$I + S_s$	1		$\bigcirc$	3		1	
	450000 0	$I + S_{d}^{\star}$	1		5	4		6	
補強极	A5083P-0	$I + S_s$	1		5	4		6	
仕切板	A5083P-0	$I + S_d^{\star}$	1		9	3		9	
		$I + S_s$	1		9	3		9	
サポートブロック	A5083FH—0	$I + S_{d}^{\star}$	3			6		11)	
		$I + S_s$	3			6		(11)	
サポートガイド	SUS304	$I + S_{d}^{\star}$	4	202	14)	6	303	14	
		$I + S_s$	4	278	14)	6	418	14	

#### 表 2-1 熱伝達率の計算

事 象	領域1)	部位	形状	空気 温度 (℃)	熱伝導率 <sup>2)</sup> λ (W/m・K)	プラントル数 <sup>2)</sup> Pr (一)	レーレー数 <sup>3) 4)</sup> Ra (一)	熱伝達率 <sup>4)</sup> h (W/㎡・K)
貯蔵時		貯蔵容器	垂直 円筒	45	27. $45 \times 10^{-3}$	0.719	$1.33 \times 10^{10}$	1. 48 × $\Delta$ T <sup>1/3</sup>
運搬時	Û	側面	水平 円筒	38	26.94 $\times 10^{-3}$	0.718	$1.08 \times 10^{9}$	1. 16 × $\Delta$ T <sup>1/3</sup>

熱伝達の形式:空気の自然対流による乱流熱伝達

注記 1):図 3-1 参照

2):参考文献(1)参照

3):温度差ΔT=1.0℃に対する値を示す。

4):レーレー数及び熱伝達率は下記の式を用いて計算する。

$$Ra = \frac{G \cdot \beta \cdot \Delta T \cdot D^{3} \cdot P r}{\nu^{2}}$$
  
h = 0.13 ·  $\sqrt[3]{Ra} \cdot \frac{\lambda}{D}$  (垂直円筒)<sup>5</sup>  
h = 0.1 ·  $\sqrt[3]{Ra} \cdot \frac{\lambda}{D}$  (水平円筒)<sup>2</sup>  
ここで G : 重力加速度 (=9.81 m/s<sup>2</sup>)  
 $\beta$  : 熱膨張係数 (= 1/318 mm/mm°C: 貯蔵時)  
(= 1/311 mm/mm°C: 運搬時)  
 $\Delta T$  : 周囲空気と表面の温度差 (°C)  
D : 代表長さ (m)  
 $\nu$  : 動粘性係数 (=17.66×10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>/s: 貯蔵時)  
(=16.95×10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>/s: 運搬時)

5):参考文献(5)参照
項目
 評価条件

 対象燃料
 高燃焼度8×8燃料<sup>1)</sup>

 収納体数(体)
 61

 発熱量(kW)
 17.1<sup>2)</sup>

 姿勢
 縦置き/横置き<sup>3)</sup>

 周囲温度(℃)
 45/38<sup>3)</sup>

表 2-2 温度分布計算の評価条件

注記 1):8×8燃料,新型8×8燃料,新型8×8ジルコニウムライナ燃料
 及び高燃焼度8×8燃料のうち最も厳しい発熱量となる高燃焼度
 8×8燃料について行う。

- 2): OR IGEN2コードにより求めた。
- 3): 貯蔵時/運搬時における貯蔵容器姿勢及び周囲温度

#### 表 3-1 S d\*地震力が作用する場合のバスケットの応力計算結果(1/2)

#### (単位:MPa)

立[[]	□ 広力分類 評価点	応力成分 <sup>1)</sup>				11. 当 估 估	許容			
可いて	心力力預	(面)	σ <sub>x</sub>	σ <sub>y</sub>	σz	τ <sub>xy</sub>	$ au_{yz}$	$\tau$ x z	可异胆	応力
		1							1	
	$P_{m}$	2							1	
チ		3							1	
ヤ		1							3	
ン	$P_m + P_b$	2							2	
ネ		3							3	
ル	σs	—							—	
	σ <sub>p</sub>	—							—	
	σ <sub>b</sub>	1							1	
	P	4							1	
補	1 m	5							1	
強	D +D.	4							2	
+=	I m'I b	5							3	
似	σs								—	
1	σ <sub>p</sub>								—	
	σ <sub>b</sub>								—	
	P	6							1	
補	I m	$\bigcirc$							1	
強	D +D.	6							4	
+=	I m'I b	7							4	
似	σs								—	
2	$\sigma_{\rm p}$								—	
	σь								—	
	Р	8							1	
	I m	9							1	
仕	P +P,	8							2	
切	I M.I D	9							3	
板	σѕ								—	
	σр								—	
	σь	9							1	

注記 1) σ<sub>x</sub>:評価断面に垂直な方向の応力

**σ**<sub>y</sub>:評価断面に平行な方向の応力

σ z :評価断面に平行な方向の応力

τ<sub>xy</sub>, τ<sub>yz</sub>, τ<sub>zx</sub> :評価断面上のせん断応力

表 3-1 S d*	地震力が作用する	場合のバスケッ	トの応力計算結果	(2/2)
------------	----------	---------	----------	-------

(単位:MPa)

立77 /士	亡于八粒	評価点		応力成分1)						許容
可りして	応力方類	(面)	σx	σу	σz	τху	τ <sub>yz</sub>	τ <sub>xz</sub>	<u></u>	応力
	D	10							2	
サポ	Γm	(1)							3	
	D +D	10							3	
トブ	Im'Ib	1							6	
	σs	—							—	
ク	σ <sub>p</sub>	12							1	
	σ <sub>b</sub>	—							—	
サ	Pm	14							4	202
ポー	P <sub>m</sub> +P <sub>b</sub>	14							6	303
トガ	σs	_								—
ルイ	σ <sub>p</sub>	—							_	_
F	σ <sub>b</sub>	—							—	—
바	Pm	—							—	—
ポー溶	Pm+Pb	—							_	—
ト接	σ <sub>s</sub>	15							2	48
カールイ	σ <sub>p</sub>	—							—	—
ド	σ <sub>b</sub>	—							—	—
	Pm	—							—	—
底	P <sub>m</sub> +P <sub>b</sub>	—							_	—
	σs	—							—	—
板	σр	(13)							1	150
	σь	_							—	_

注記 1) σ<sub>x</sub>:評価断面に垂直な方向の応力

**σ**<sub>y</sub>:評価断面に平行な方向の応力

σ<sub>z</sub>:評価断面に平行な方向の応力

τ<sub>xy</sub>,τ<sub>yz</sub>,τ<sub>zx</sub> :評価断面上のせん断応力

表 3-2	S <sub>s</sub> 地震力が作用す	る場合のバスケッ	トの応力計算結果	(1/2)
-------	------------------------	----------	----------	-------

(単位:MPa)

±n /±	<sub>広力公叛</sub> 評価点	応力成分1)					計答体	許容		
<b>部1</b> 7	心力方類	(面)	σ <sub>x</sub>	σ <sub>y</sub>	σz	τу	au y z	$\tau$ x z	訂昇旭	応力
		1		•	•	·	•	•	1	
	Pm	2							1	
チ		3							1	
ヤ		1							3	
ン	$P_m + P_b$	2							2	
ネ		3	Ī						3	
ル	σs	_							_	
	σp	_							_	
	σь	1)							1	
	р	4							1	
補	Γm	5							1	
強	D +D	4							2	
1-	Γm <sup>+</sup> Γb	5							3	
极	σs	_							_	
1	σ <sub>p</sub>	_							—	
	σ <sub>b</sub>	_							_	
	D	6							1	
補	Γm	$\bigcirc$						·	1	
碖	DID	6							4	
1-	Γm <sup>+</sup> Γb	$\bigcirc$							4	
収	σs	_							—	
2	$\sigma_{\rm p}$	—							—	
	σь	_							—	
	D	8							1	
	I m	9							1	
仕	P +P.	8							2	
切	I m'I b	9							3	
板	σs	_							_	
	σ <sub>p</sub>	_								
	σь	9		·	L	L	L		1	

注記 1) σ<sub>x</sub>:評価断面に垂直な方向の応力

**σ**<sub>y</sub>:評価断面に平行な方向の応力

σ<sub>z</sub>:評価断面に平行な方向の応力

τ<sub>xy</sub>, τ<sub>yz</sub>, τ<sub>zx</sub> :評価断面上のせん断応力

☆r/++	でナンガ	評価点		応力成分1)						許容
副业 応力力	心力方類	(面)	σ <sub>x</sub>	σy	σz	τху	τ <sub>yz</sub>	τ <sub>xz</sub>	計昇他	応力
	D	10							2	
サポ	Ρm	(11)							3	
		10							3	
トブ	Pm+Pb	(11)							6	
	σs	_							—	
ク	σ <sub>p</sub>	(12)							1	
	$\sigma$ b	_							—	
サ	Pm	14)							4	278
ポー	$P_m + P_b$	14)							6	418
-  -  -  -	σs	_							_	_
カイ	$\sigma$ p	_							—	_
<u>'''</u> '	$\sigma$ b	_							_	—
바	Pm	_							—	_
ポア	$P_m + P_b$	_							—	_
ト接	σ <sub>s</sub>	15							2	64
フ PP イ	$\sigma$ p	—							—	—
Ч	$\sigma$ b	—							—	—
	Pm	_							—	—
底	$P_m + P_b$	—							—	—
	σs	—							—	—
板	$\sigma_{\rm p}$	(13)							1	200
	σь	—							_	_

## 表 3-2 Ss地震力が作用する場合のバスケットの応力計算結果(2/2)

### (単位:MPa)

注記 1) σ<sub>x</sub>:評価断面に垂直な方向の応力

**σ**<sub>y</sub>:評価断面に平行な方向の応力

σ<sub>z</sub>:評価断面に平行な方向の応力

τ<sub>xy</sub>, τ<sub>yz</sub>, τ<sub>zx</sub> :評価断面上のせん断応力

表 4-1 バスケットの応力評価(貯蔵時: S d\*地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

部位	応力の種類	評価点(面)	計算値	許容応力
	Pm	(])	1	
	$P_m + P_b$	1		
チャンネル	σs	_		
	σ <sub>p</sub>	—		
	σь	1		
	Pm	5		
	$P_m + P_b$	5		
補強板①	σ s	_		
	σ <sub>p</sub>	—		
	σ <sub>b</sub>	—		
	Pm	6		
	$P_m + P_b$	6		
補強板2	σ s	_		
	σ <sub>p</sub>	—		
	σь	_		
	Pm	9		
	$P_m + P_b$	9		
仕切板	σ <sub>s</sub>	—		
	σ <sub>p</sub>	_		
	σь	9		
	Pm	(1)		
	$P_m + P_b$	(1)		
サポートブロック	σ s	—		
	σ <sub>p</sub>	12	1	
	σ <sub>b</sub>	—		
	Pm	14	4	202
	$P_m + P_b$	14	6	303
サポートガイド	σ <sub>s</sub>	—	—	—
	σ <sub>p</sub>	—	—	—
	σ <sub>b</sub>	—	_	—
	P <sub>m</sub>	—	—	—
サポートガイド	$P_m + P_b$	—	—	—
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	σ	15	2	48
	σ <sub>p</sub>	_	—	_
	σ <sub>b</sub>	—	—	—
	Pm	—	—	—
	$P_m + P_b$	—	—	—
底 板	σ s	—	—	—
	σ <sub>p</sub>	13	1	150
	σ <sub>b</sub>	—	—	—

表 4-2 バスケットの応力評価(貯蔵時:Ss地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

部位	応力の種類	評価点(面)	計算值	許容応力
	Pm	1	1	
	$P_m + P_b$	1	3	
チャンネル	σs	—	—	
	σ <sub>p</sub>	—	—	
	σь	1		
	Pm	5	1	
	$P_m + P_b$	5	3	
補強板①	σ <sub>s</sub>	—	—	
	σ <sub>p</sub>	—	—	
	σ <sub>b</sub>	—	—	
	Pm	6	1	
	$P_m + P_b$	6	4	
補強板2	σ <sub>s</sub>	—	—	
	σ <sub>p</sub>	—	—	
	σь	_	_	
	Pm	9	1	
	$P_m + P_b$	9	3	
仕切板	σ <sub>s</sub>	—	—	
	σ <sub>p</sub>	—	—	
	σь	9		
	Pm	(1)	3	
	$P_m + P_b$	(1)	6	
サポートブロック	σ <sub>s</sub>	—	—	
	σ <sub>p</sub>	12	1	
	σ <sub>b</sub>	—	—	
	Pm	14)	4	278
	$P_m + P_b$	14)	6	418
サポートガイド	σ s	—	—	_
	σ <sub>p</sub>	—	—	—
	σ <sub>b</sub>	_	—	_
	P <sub>m</sub>	—		—
サポートガイド	$P_m + P_b$	—	—	—
溶 接 部	σ	15	2	64
	$\sigma_{\rm p}$	—	_	—
	$\sigma$ b	—		—
	Pm	—	_	—
	$P_m + P_b$	—	_	—
底 板	σ <sub>s</sub>	—		—
	$\sigma_{\rm p}$	13	1	200
	σ <sub>b</sub>	—	—	—

バスケットの応力解析の方針

1. 概要	1
2. 適用基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
3. 記号 ······	3
3.1 記号の説明······	3
4. 設計条件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
4.1 基本仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
4.2 温度分布計算条件 ······	5
4.3 設計事象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
4.4 荷重の種類とその組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
5. 計算条件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
5.1 解析対象とする事象・・・・・	6
5.2 解析箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5.3 形状及び寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5.4 物性值	6
5.5 許容応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
6. 応力解析の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6.1 解析手順の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6.2 荷重条件の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6.3 温度分布計算 ······	8
6.3.1 温度分布計算の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6.4 応力計算と評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
6.4.1 応力計算の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
6.4.2 応力評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
6.4.3 数値の丸め方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
7. 参考文献 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11

# 図表目次

図 5-1	バスケットの応力解析箇所・・・・・	12
図 6-1	バスケットの応力解析フロー図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
表 4-1	使用済燃料の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
表 4-2	貯蔵容器の設計事象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
表 4-3	バスケットの設計上考慮すべき荷重の種類とその組合せ ・・・・・・・・・・・	15
表 5-1	代表事象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
表 5-2	温度分布計算に使用する材料の物性値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
表 5-3	温度分布計算に使用するふく射率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
表 5-4	熱応力計算に使用する材料の物性値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
表 6-1	バスケット用材料の許容応力値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
表 6-2	数値の丸め方一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20

#### 1. 概 要

本書は,使用済燃料乾式貯蔵容器のバスケットに関する応力解析の方針を述べるもので ある。

注:図表は,一括して巻末に示す。

#### 2. 適用基準

使用済燃料乾式貯蔵容器において,バスケットは,貯蔵時において,使用済燃料貯蔵ラ ックと同様に「発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む)) JSME S NC1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年 9 月)」(以下,「設計・建設規格」という。) の機器等の区分に当てはまらないと考えられるが,使用済燃料集合体を直接支持する部材 であるため,炉心支持構造物に準じて設計する。

ここで、設計事象とその許容応力状態は下記のとおりとする。

- ・設計事象 I + S<sub>d</sub>\*は、地震力として基準地震動 S<sub>s</sub>を考慮し、 許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub> S で評価する。
- ・設計事象 I + S sは、地震力として基準地震動 S sを考慮し、
   許容応力状態 IV A s で評価する。
- 注:本書及び応力計算書において,設計・建設規格の条項は「設計・建設規格〇〇〇-〇〇〇〇」として示す。

- 3. 記 号
- 3.1 記号の説明

本書及び応力計算書において,応力評価に関する以下の記号を使用する。ただし,本 文中に特記ある場合は,この限りでない。

なお、応力計算書の字体及び大きさについては、本書と異なる場合がある。

計算書の記号	記号の説明	単位
А	断面積または接触面積	$\mathrm{mm}^2$
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—
Cv	鉛直方向設計震度	—
$F_X$	単位長さあたりのX方向荷重	N⁄mm
$F_{Y}$	単位長さあたりのY方向荷重	N⁄mm
$f_s$	許容せん断応力	MPa
${ m f}_{ m c}$	許容圧縮応力	MPa
$f_{b}$	許容曲げ応力	MPa
G	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
$G_1$	Z 方向加速度	$m/s^2$
$G_2$	X 方向加速度	$m/s^2$
$G_3$	Y 方向加速度	$m/s^2$
L	バスケット全長	mm
Ls	サポートガイドの長さ	mm
$P_{b}$	一次曲げ応力	MPa
$P_{m}$	一次一般膜応力	MPa
Q	二次応力	MPa
S <sub>d</sub> *	弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震	—
	力のいずれか大きい方	
S <sub>s</sub>	基準地震動Ssにより定まる地震力	—
$S_m$	設計応力強さ	MPa
$S_u$	設計引張強さ	MPa
Sy	設計降伏点	MPa
W	質量	kg
Z	断面係数	mm <sup>3</sup>
lpha H	水平方向設計加速度	$m/s^2$
lpha v	鉛直方向設計加速度	$m/s^2$
ρ	密度	$kg / mm^3$
$\sigma_{1}$	主応力	MPa
σ 2	主応力	MPa
σ 3	主応力	MPa

計算書の記号	記号の説明	単 位
σь	座屈応力	MPa
σp	平均支圧応力	MPa
σs	平均せん断応力	MPa
σχ	評価断面に垂直な方向の応力(x 方向)	MPa
σу	評価断面に平行な方向の応力(y方向)	MPa
σz	評価断面に平行な方向の応力(z 方向)	MPa
au xy	せん断応力	MPa
au yz	せん断応力	MPa
au zx	せん断応力	MPa
$I + S_{d}^{\star}$	設計事象 I の貯蔵時の状態において, S d*地震力が	—
	作用した場合の許容応力区分	
$I + S_s$	設計事象 I の貯蔵時の状態において, S s 地震力が	—
	作用した場合の許容応力区分	

4. 設計条件

バスケット及びサポートガイドは、以下の設計条件に耐えるように設計する。

4.1 基本仕様

最高使用温度(バスケット) : 210 ℃ 最高使用温度(サポートガイド) : 160 ℃

4.2 温度分布計算条件

温度分布計算条件として,使用済燃料乾式貯蔵容器の収納物(使用済燃料),姿勢及び 周囲温度の条件を表 4-1 に示す。

4.3 設計事象

設計上考慮する事象を表 4-2 に示す。

4.4荷重の種類とその組合せ

バスケットの設計上考慮すべき荷重の種類とその組合せを表 4-3 に示す。応力解析に 用いる荷重は応力計算書に記載する。

- 5. 計算条件
- 5.1 解析対象とする事象

表 5-1 に示すように、設計事象は I+S a\*及び I+S sとし、解析を実施する。

5.2 解析箇所

バスケットの応力解析を行う箇所は次のとおりである(図 5-1 参照)。

- (1) チャンネル
- (2) サポートブロック
- (3) 補強板①
- (4) 補強板②
- (5) 仕切板
- (6) 底板
- (7) サポートガイド
- (8) サポートガイド溶接部
- 5.3 形状及び寸法

応力解析を行う部位の形状及び寸法は、応力計算書に示す。

5.4 物性値

温度分布計算及び応力計算に使用する材料の物性値は下記のとおりである。

- (1) 温度分布計算に使用する物性値を表 5-2 及び表 5-3 に示す。 なお,熱伝導率はその温度依存性を考慮する。
- (2) 熱応力計算に使用する物性値を表 5-4 に示す。 なお、熱応力計算に使用する物性値はその温度依存性を考慮する。
- (3) 機械的荷重による応力計算に使用する物性値は,最高使用温度に対する値を用いる。 なお,常温は20℃とする。

5.5 許容応力

材料の応力強さの限界及び許容応力は、次に各号に掲げるとおりとする。

- (1) バスケットにあっては、次によること。
  - a. 設計事象 I の貯蔵時の状態において、S d\*地震力が作用して生じる応力の応力解 析による一次応力強さは、設計・建設規格 CSS-3111(3)の規定を満足すること。
  - b. 設計事象 I の貯蔵時の状態において、S s 地震力が作用して生じる応力の応力解析 による一次応力強さは、設計・建設規格 CSS-3111(4)の規定を満足すること。
  - c. 純せん断荷重を受ける部分にあっては, a.及び b.の規定にかかわらず, 平均せん 断応力は, 次の規定を満足すること。
    - (a) 設計事象 I の貯蔵時の状態において, S a\*地震力が作用して生じる場合において, 設計・建設規格 CSS-3114(2)に定める値を超えないこと。
    - (b) 設計事象 I の貯蔵時の状態において、S s 地震力が作用して生じる場合においては、設計・建設規格 CSS-3114(3)に定める値を超えないこと。
  - d. 支圧荷重を受ける部分にあっては、平均支圧応力は、次の規定を満足すること。
    - (a) 設計事象 I の貯蔵時の状態において, S a\*地震力が作用して生じる場合においては, 設計・建設規格 CSS-3115(2)に定める値を超えないこと。
    - (b) 設計事象 I の貯蔵時の状態において、S s 地震力が作用して生じる場合においては、設計・建設規格 CSS-3115(3)に定める値を超えないこと。
  - e. 圧縮荷重を受ける部分にあっては、座屈応力は、次の規定を満足すること。
    - (a) 設計事象 I の貯蔵時の状態において、S a\*地震力又はS s 地震力が作用して生じる場合においては、設計・建設規格 SSB-3121.1(2)、(3)又は(4)に定める値の1.5 倍の値を超えないこと。
  - f. 設計事象 I の貯蔵時の状態において, S s 地震力が作用してバスケットに塑性変形 が生じる場合には,臨界防止評価のため変形量の評価を行う。
  - g. 溶接部にあっては,設計・建設規格 CSS-3150 に規定される継手効率を考慮する こと。
- (2)(1)において,設計・建設規格の「供用状態A」及び「供用状態B」は,それぞれ「設計 事象 I」及び「設計事象 II」と読み替える。

許容応力は、最高使用温度に対する値を用いる。

6. 応力解析の手順

応力解析を行う場合の手順について一般的な事項を述べる。

6.1 解析手順の概要

バスケット及びサポートガイドの応力解析フローを図 6-1 に示す。

バスケット及びサポートガイドの応力解析は、想定される機械的荷重及び熱荷重を基 にバスケット及びサポートガイドの実形状をモデル化し、汎用解析コードであるABA QUS及び応力評価式を用いて行う。

ABAQUSとは,有限要素法に基づく,伝熱解析,応力解析等の汎用解析コードで ある。温度分布計算及び応力計算は,解析しようとする箇所を形状,材料等の不連続部 を小さなメッシュに分割し,各メッシュについて計算を実施することによって行う。

6.2 荷重条件の選定

荷重条件は 4. 項に示されているが,各部の計算においては,その部分についての重要 な荷重条件を選定して計算を行う。それぞれの部分について考慮した荷重は応力計算書 に示す。

- 6.3 温度分布計算
  - 6.3.1 温度分布計算の方法
    - (1)計算を行う設計事象は、貯蔵容器姿勢が縦置きの貯蔵時及び横置きの運搬時とする。
    - (2) 計算モデルは次の方針に従う。
      - a. チャンネル、中性子吸収板、補強板、仕切板、サポートブロック、内胴、ガンマ 線遮へい体、中間胴、中性子遮へい体、伝熱フィン及び外筒は形状の対称性を考 慮し、二次元 1/4 断面モデルとする。 なお、使用済燃料はチャンネル内面に伝わる熱流束の対称性を考慮し集合体毎に 均質化してこの領域の発熱量をチャンネル内面に与える。
    - b. 形状及び材料の不連続性を考慮して,温度計算のためのメッシュ分割を行う。
    - c. バスケット各部の温度差が最も大きくなる貯蔵容器中央部の半径方向断面についてモデル化し、軸方向の熱の流れはないと仮定する。
    - d. 外表面からの放熱は自然対流及びふく射とする。
    - e. モデル図及び境界条件を応力計算書に示す。 なお,境界には計算で求めた熱伝達率を考慮する。
    - (3) 計算機コードを用いて,温度分布を計算する。
    - (4) 温度分布の計算結果を応力計算書に示す。

6.4 応力計算と評価

- 6.4.1 応力計算の方法
  - (1) 応力計算は代表事象毎に行う。荷重条件として与えられるものは次の2つである。 a. 機械的荷重

自重(燃料集合体を含む貯蔵容器の貯蔵時の設計重量を用いる。),衝撃荷重及 びその他の負荷荷重をいう。

b. 熱荷重

バスケットに生じる温度変化,温度勾配による荷重であって,温度分布計算の 結果から得られるものをいう。

- (2) 計算モデルは次の方針に従う。
  - a. モデル化にあたっては、バスケットの形状の対称性及び荷重の対称性を考慮し、 1/2形状の2次元平面固体要素及びはり要素による解析モデルとする。ただし、 熱荷重に対しては、対称性を考慮し、1/4形状の解析モデルとする。
  - b. 中性子吸収板は非構造強度部材としてモデルより除外する。
- (3) 構造の不連続性を考慮して,応力評価点(面)をとる。評価点(面)は,計算書に示 す。

応力評価は、この応力評価点(面)について行う。

6.4.2 応力評価

応力の計算結果は,設計・建設規格 GNR-2130 による定義に従い,応力の種類毎 に分類し,以下の評価を応力計算書に示す。

なお、応力の記号とその方向は次のとおりである。

- σ<sub>x</sub> :評価断面に垂直な方向の応力(x方向)
- σ<sub>y</sub>:評価断面に平行な方向の応力(y方向)
- σ<sub>z</sub>:評価断面に平行な方向の応力(z方向)
- τ<sub>xy</sub>: せん断応力
- τ<sub>vz</sub>: せん断応力
- τ<sub>zx</sub>: せん断応力



バスケット用材料の許容応力値を表 6-1 に示す。

(1) バスケット及びサポートガイドの応力評価

バスケット及びサポートガイドの応力評価は,設計・建設規格 CSS-3110 及び SSB-3120 に従い以下の項目を実施する。

- a. 一次応力強さ
- b. 特別な応力の検討
  - (a) 純せん断応力の評価

R0

- (b) 支圧応力の評価
- (c) 座屈応力の評価
- 6.4.3 数値の丸め方

数値は,原則として四捨五入とする。また,評価に用いる許容応力及び算出応力 等については,安全側に丸めて使用する。

また,規格,基準等により決まる数値については丸めないことを原則とし,規格, 基準等を内挿して使用する場合は原則として安全側に処理する。

表示する数値の丸め方を表 6-2 に示す。

### 7. 参考文献

文献番号は,本書及び応力計算書において共通である。

- (1) 伝熱工学資料 第4版,日本機械学会(1986)
- (2) 伝熱工学資料 第3版,日本機械学会(1975)
- (3) 機械工学便覧 新版,日本機械学会(1987)
- (4)
  (5) McAdams, W. H., "Heat Transmission", Third Edition McGraw Hill.



図 5-1 バスケットの応力解析箇所



表 4-1 使用済燃料の条件	
----------------	--

項目	燃料条件
対象燃料	高燃焼度8×8燃料 <sup>1)</sup>
貯蔵容器1基当たりの収納体数(体)	61
貯蔵容器1基当たりの発熱量(kW)	17. 1 $^{2)}$
姿勢	縦置き/横置き <sup>3)</sup>
周囲温度(℃)	45⁄38 <sup>3)</sup>

- 注記 1):8×8燃料,新型8×8燃料,新型8×8ジルコニウムライナ燃料及び
   高燃焼度8×8燃料のうち最も厳しい発熱量となる高燃焼度8×8燃料
   について行う。
  - 2): ORIGEN2コードにより求めた。
  - 3): 貯蔵時/運搬時における貯蔵容器姿勢及び周囲温度

設計事象	定 義	解	説	事象の例	選定事象
Ι	貯蔵容器の通常の 取扱い時及び貯蔵 時の状態をいう。	<ul><li>) 貯蔵状態及 歳扱い状態。</li></ul>	び計画的な取	<ul> <li>・貯蔵</li> <li>・貯蔵容器の吊上げ,</li> <li>吊下げ,移動</li> <li>・事業所内運搬</li> </ul>	・貯蔵

表 4-2 貯蔵容器の設計事象

表 4-3 バスケットの設計上考慮すべき荷重の種類とその組合せ



(1) S<sub>d</sub>\*地震力及びS<sub>s</sub>地震力は,設計事象 I の貯蔵時における 荷重と組み合わせるものとする。

表 5-1 代 表 事 象

設計事象	代表事象 1)	包絡される事象	荷重条件	備	考
$I + S_d^{\star}$	貯 蔵 時 (S <sub>d</sub> *地震力が) 作用する場合)		自 重:1G(=9.81m/s <sup>2</sup> ) 地震力 水平方向: C <sub>H</sub> G=1.17G(=11.48m/s <sup>2</sup> ) 鉛直方向: C <sub>V</sub> G=0.65G(= 6.38m/s <sup>2</sup> ) 熱荷重		
I + S s	貯 蔵 時 (S <sub>s</sub> 地震力が) (作用する場合)		自 重:1G(=9.81m/s <sup>2</sup> ) 地震力 水平方向: C <sub>H</sub> G=1.17G(=11.48m/s <sup>2</sup> ) 鉛直方向: C <sub>V</sub> G=0.65G(= 6.38m/s <sup>2</sup> ) 熱荷重		

注記1):本事象について応力解析を行う。

構成部材	材料	温度	熱伝導率1)
		(°C)	(W∕m • K)
内 胴	ステンレス鋼	27	16.0
中間胴	(SUS304 又は	127	16.5
外筒	SUSF304)	327	19.0
ガンマ線遮へい体	鉛	27	35.2
中性子遮へい体	レジン	_	
伝熱フィン	銅	27	398
	(C1020)	327	383
チャンネル	アルミニウム合金	20	
	(A5052TD-H34 相当)	50	
		100	
		150	
		200	
		250	
補強板	アルミニウム合金	20	
仕切板	(A5083FH-0	50	
サポートブロック	又は A5083P-0)	100	
底板		150	
		200	
		250	
中性子吸収板	ボロン添加アルミ	20	
	ニウム合金及び	100	
	アルミニウム合金	200	
内部気体	ヘリウム	27	0.1527
		127	0.1882
		227	0.2212
		327	0. 2523
周囲気体	空気	27	0.02614
		127	0.03305
		227	0.03951
		327	0.0456

表 5-2 温度分布計算に使用する材料の物性値

注記 1):参考文献(1)参照。ただし、レジンは参考文献(4)参照。

構 成 部 材	材 料	ふく射率1)
外 筒	ステンレス鋼	
内 胴	(SUS304 又は	0.15
中間胴	SUSF304)	
ガンマ線遮へい体	鉛	0.28
チャンネル,補強板, 仕切板,サポートブ ロック,底板	アルミニウム合金 (A5052TD-H34, A5083FH-0 又は A5083P-0)	0.04

表 5-3 温度分布計算に使用するふく射率

注記 1):参考文献(2)参照。

表 5-4 熱応力計算に使用する材料の物性値

構成部材	材 料	温 度	縦弾性係数	熱膨張係数	ポアソン比
		(°C)	(MPa)	$(\times 10^{-6}\mathrm{mm}/\mathrm{mm}^\circ\mathrm{C})$	(-)
チャンネル	アルミニウ	20			
	ム合金	50			
	(A5052TD	100			
	-H34)	150			
		200			
		250			
サポートブロック	アルミニウ	20			
補強板	ム合金	50			
仕 切 板	(A5083FH-0	100			
底板	又は	150			
	A5083P-0)	200			
		250			
サポートガイド	ステンレス	20	195000	15.21	
	鋼	50	193000	15.49	
	(SUS304)	75	191000	15.68	
		100	190000	15.87	0.2
		125	188000	16.05	0.3
		150	186000	16.21	
		175	184000	16.37	
		200	183000	16.52	

		I					
		許容応力値(MPa)					
許容応力		アルミニウム台	合金 <sup>2)</sup>	オーステナイト	オーステナイト系ステンレス鋼		
区 分	応力の種類	A5052TD -H34 A5083FH-0 <sup>2)</sup> 及び A5083P-0	許容値 基 準	SUS304 <sup>2)</sup>	許容値 基 準		
	一次一般膜応力強さ Pm		1.5 S <sub>m</sub>	202	1.5 Sm		
	ー次膜+一次曲げ応力強さ P <sub>m</sub> +P <sub>b</sub>		$2.25 S_m$	303	2.25 S <sub>m</sub>		
設計事象 I + S <sub>d</sub> *	純せん断応力 σ <sub>s</sub>		0.9 S <sub>m</sub>	121	0.9 S <sub>m</sub>		
	支圧応力 σ p <sup>1)</sup>		1.5 S <sub>y</sub> (2.25 S <sub>y</sub> )	228 (342)	1.5 S <sub>y</sub> (2.25 S <sub>y</sub> )		
	座屈応力 σ <sub>b</sub>		1.5f <sub>b</sub> ,1.5f <sub>s</sub> 又は1.5 f <sub>c</sub>	117	1.5f <sub>b</sub> ,1.5f <sub>s</sub> 又は 1.5 f <sub>c</sub>		
	一次一般膜応力強さ Pm		$2/3 S_u$	278	Min{2.4Sm, 2/3Su}		
	<ul> <li>一次膜+一次曲げ応力強さ</li> <li>P<sub>m</sub>+P<sub>b</sub></li> </ul>		Su	418	Min{3.6Sm, Su}		
設計事象 I + S s	純せん断応力 σ s		$1.2 S_m$	162	1.2 S <sub>m</sub>		
	支圧応力 σ <sup>_ 1)</sup>		2 S <sub>y</sub> (3 S <sub>y</sub> )	304 (456)	2 S <sub>y</sub> (3 S <sub>y</sub> )		
	座屈応力 σ <sub>b</sub>		1.5f <sub>b</sub> ,1.5f <sub>s</sub> 又は1.5 f <sub>c</sub>	117	1.5f <sub>b</sub> ,1.5f <sub>s</sub> 又は1.5 f <sub>c</sub>		

表 6-1 バスケット用材料の許容応力値

注記 1):( )内は支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大き い場合の値。

2):サポートブロック内の周溶接は完全溶込み溶接とし、設計・建設規格 CSS-3150 に定められる検査の種類をAとするため、溶接効率は1.0である。また、サポー トガイドと内胴との溶接は片側すみ肉溶接とし、設計・建設規格 CSS-3150 に定 められる検査の種類をEとするため、溶接効率は0.4である。

数値の種類	単 位	処理桁	処理法	表示最小桁
最高使用温度	°C	_	_	設計值
縦弾性係数	MPa	有効数字4桁目	四捨五入	有効数字3桁
許容応力値	MPa	小数点以下第1位	切 捨 て	整数值位
計算応力値 1)	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数值位
長さ	mm	—	—	設計值
設計震度	_	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
面積	${ m mm}^2$	有効数字4桁目	安全側に処理する	有効数字3桁
力	Ν	有効数字4桁目	四捨五入	有効数字3桁
角度	0	—	—	設計値
質 量	kg	—	_	設計値

表 6-2 数値の丸め方一覧表

注記 1):応力成分は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までの値を 記載する。 V-2-4-2-3 ④トラニオンの応力計算書

1. 概要	1
1.1 形状・寸法・材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.2 計算結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2. 応力計算 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
2.1 応力評価点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2.2 貯蔵時(S <sub>d</sub> *及びS <sub>S</sub> 地震力が作用する場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2.2.1 荷重条件	2
2.2.2 計算方法	2
2.2.3 計算結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
<ol> <li>応力の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ol>	4
3.1 一次応力の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3.2 一次+二次応力の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3.3 組合せ応力の評価·····	4

補足資料 トラニオンの応力解析の方針

# 図表目次

図 1-1	形状・寸法・材料・応力評価点(面)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
図 2-1	地震時に作用する荷重の計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
表 1-1	計算結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
表 2-1	トラニオンの応力評価	
	(貯蔵時: S <sub>d</sub> * 地震力及びS <sub>S</sub> 地震力が作用する場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8

1. 概要

本計算書は、使用済燃料乾式貯蔵容器のトラニオンに関する応力計算書である。

1.1 形状・寸法・材料

本計算書で解析する箇所の形状・寸法・材料を図 1-1 に示す。

1.2 計算結果の概要

計算結果の概要を表 1-1 に示す。

なお,応力評価点の選定に当たっては,応力評価上厳しくなる代表的な評価点(面)を本計 算書に記載している。

表中の「-」は,評価すべき応力が発生しない又は評価上厳しくないため評価を省略して いる。以下,本計算書において同様である。

#### 2. 応力計算

2.1 応力評価点

トラニオンの応力評価点(面)を図 1-1 に示す。

- 2.2 貯蔵時(S<sub>d</sub>\*及びS<sub>s</sub>地震力が作用する場合)
  - 2.2.1 荷重条件

貯蔵時においてS<sub>d</sub>\*及びS<sub>s</sub>地震力が作用する場合の荷重は次に示す組合せとする。 地震力+自重+熱荷重

- 2.2.2 計算方法
  - (1) 一次応力
    - a. せん断応力

最大応力が発生する箇所は,図1-1に示す下部トラニオンの評価点①である。 水平方向加速度及び鉛直方向加速度により発生するせん断応力(τ)は,次式で表わさ れる(図2-1参照)。

$$\tau = \frac{F_{W}}{A}$$

$$F_{W} = \frac{W \cdot (G_{1} \cdot h_{CG} - G_{3} \cdot a_{2})}{\frac{2a_{2}^{2}}{a_{1}} + a_{1}}$$

$$(2. 1)$$

ここで,  $G_1 = \alpha_{H}$ ,  $G_3 = 9.81 - \alpha_{V}$ 

h<sub>CG</sub>:貯蔵容器底面から重心までの高さ(=2870mm)

- a1 :支点Oから支持台①のトラニオン固定金具中心までの距離 (=2077.5mm)
- a2 : 支点Oから支持台②のトラニオン固定金具中心評価位置までの
   距離(=949.5mm)
- Fw : 地震力によりトラニオンに作用する荷重 (=1.19×10<sup>6</sup>N)
- W:貯蔵容器の質量(=118000 kg)
- A : 図 1-1 の評価点①の断面積(=1.75×10<sup>4</sup> mm<sup>2</sup>)
- α<sub>H</sub> :水平方向設計加速度(=C<sub>H</sub>G=11.48m/s<sup>2</sup>)
- α<sub>v</sub> : 鉛直方向設計加速度(=C<sub>v</sub>G=6.38m/s<sup>2</sup>)
- b. 曲げ応力

最大応力が発生する箇所は,図1-1に示す下部トラニオンの評価点④である。水平方 向加速度及び鉛直方向加速度により発生する曲げ応力(σ<sub>b</sub>)は,次式で表わされる。  $\sigma_{b} = \frac{F_{W} \cdot L}{Z}$  (2.2) ここで、F\_{W} : (2.1)式と同じ Z : 図 1-1 の評価点④の断面係数(=1.04×10<sup>6</sup> mm<sup>3</sup>)

L : 図 1-1 の評価点④と荷重作用位置との距離(=184.5 mm)

c. 支圧応力

応力が発生する箇所は,図1-1の下部トラニオンの評価点⑤である。トラニオン固 定金具によって生じる支圧応力は(σ<sub>p</sub>)は,次式で表される。

 $\sigma_{p} = \frac{F_{w}}{A_{5}} \quad (2.3)$ 

ここで,

Fw : (2. 1) 式と同じ

A<sub>5</sub> :評価点⑤に接触するトラニオン固定金具の投影面積(=1.94×10<sup>3</sup> mm<sup>2</sup>)
 d. 組合せ応力

せん断応力 ( $\tau$ ) と曲げ応力 ( $\sigma_b$ ) との組合せ応力 ( $\sigma_T$ ) は、次式で表される。  $\sigma_T = \sqrt{\sigma_b^2 + 3 \cdot \tau^2}$  ..... (2. 4)

σ<sub>b</sub> : (2.2)式と同じ

- (2) 一次+二次応力
- a. せん断応力

せん断応力の全振幅(τ)は、(2.1)式と同様に与えられる。

- b. 曲げ応力
   曲げ応力の全振幅(σ<sub>b</sub>)は、(2.2)式と同様に与えられる。

支圧応力の全振幅  $(\sigma_p)$  は、 (2.3) 式と同様に与えられる。

d. 組合せ応力

```
せん断応力(\tau)と曲げ応力(\sigma_b)との組合せ応力(\sigma_T)は,(2.4)式と同様に与えられる。
```

応力計算結果を表 2-1 に示す。
- 3. 応力の評価
  - 3.1 一次応力の評価

各設計事象における評価を表 2-1 に示す。 表 2-1 より,各設計事象の一次応力は「応力解析の方針」5.5 項の規定を満足する。

3.2 一次+二次応力の評価

各設計事象における評価を表 2-1 に示す。 表 2-1 より,各設計事象の一次+二次応力は「応力解析の方針」5.5 項の規定を満足する。

3.3 組合せ応力の評価

各設計事象における評価を表 2-1 に示す。

表 2-1 より、地震時における組合せ応力は「応力解析の方針」5.5 項の規定を満足する。



<u>下部トラニオン</u>

図 1-1 形状・寸法・材料・応力評価点(面)



① ~③:支持台番号

図 2-1 地震時に作用する荷重の計算モデル

表 1-1 計算結果の概要

(単位:MPa)

			一次応力									
部 位	材料	設計	せん	航力	曲げ	芯力	技	応力	压縮	応力	組合	城力
		事象	靜範	諮 応	靜範	許容 応力	計算値	諮 応	計算値	諮 応	靜範	諮 応
トラニ オン	SUS630 H1150	I + S $_{d}$ *	68	339	212	588	614	801	_	_	243	588
		I + S <sub>s</sub>	68	339	212	588	614	801	_	_	243	588

注1:各設計事象において,既存設備により荷重作用点がずれた場合でも評価結果は許容応力を 満足する。また,一次+二次応力の計算値は一次応力と等しく,許容応力は大きくなるた め問題ない。

(単位)	:	MPa)
------	---	------

			一次応力+二次応力									
部位	材料	設 計 事 象	せん	脉力	曲け	芯力	王丈	応力	座田	応力	組合	城力
			靜道	諮 応	靜範	許容 応力	靜範	諮 応	靜範	諮 応	靜範	諮 応
トラニ オン	SUS630 H1150	$I + S_{d}^{\star}$	68	678	212	1176	614	801	_		243	1176
		I +S s	68	678	212	1176	614	801	_		243	1176

表 2-1 トラニオンの応力評価(貯蔵時:S<sub>d</sub>\*地震力及びS<sub>s</sub>地震力が作用する場合)

(単位:MPa)

4417		S <sub>d</sub> * ±	也震力	S <sub>s</sub> #			
部 位	応力の種類		計算値	評価点 (面)	計算値	評価点 (面)	許容応力
		せん断応力	68	1	68	1	339
	一 次	曲げ応力	212	4	212	4	588
T	応力	支圧応力	614	(5)	614	5	801
「部トラ		組合せ応力	243	4	243	4	588
フニオン	1)	せん断応力	68	1	68	1	678
Ŭ	一 次 +	曲げ応力	212	4	212	4	1176
	二次応	支圧応力	614	5	614	5	801
	力	組合せ応力	243	4	243	4	1176

注記 1):地震力のみによる全振幅について評価する。

トラニオンの応力解析の方針

1. 概要	1
2. 適用基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
3. 記号 ······	3
3.1 記号の説明······	3
4. 設計条件	5
4.1 基本仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
4.2 設計事象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
4.3 荷重の種類とその組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
5. 計算条件 ····································	6
5.1 解析対象とする事象・・・・・	6
5.2 解析箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5.3 形状及び寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5.4 物性值・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5.5 許容応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
6. 応力解析の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6.1 解析手順の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6.2 荷重条件の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6.3 応力計算と評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6.3.1 応力計算の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6.3.2 応力評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6.3.3 数値の丸め方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9

## 図表目次

図 5-1	トラニオンの応力解析箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
図 6-1	トラニオンの応力解析フロー図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
表 4-1	貯蔵容器の設計事象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
表 4-2	トラニオンの設計上考慮すべき荷重の種類とその組合せ ・・・・・・・・・・	12
表 5-1	代表事象	13
表 5-2	熱応力計算に使用する材料の物性値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
表 6-1	トラニオン用材料の許容応力値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
表 6-2	数値の丸め方一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15

## 1. 概 要

本書は,使用済燃料乾式貯蔵容器のトラニオンに関する応力解析の方針を述べるもので ある。

注:図表は、一括して巻末に示す。

2. 適用基準

使用済燃料乾式貯蔵容器において、トラニオンは、貯蔵容器の取扱時及び貯蔵時の支持のための部品であり、貯蔵容器全体を支持する。したがって、キャスク容器の評価方法と整合をとり、「発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005年版(2007年追補版を含む))JSMESNC1-2005/2007)(日本機械学会 2007年9月)」(以下、「設計・建設規格」という。)のクラス1支持構造物に従って設計する。

ここで、設計事象とその許容応力状態は下記のとおりとする。

- ・設計事象 I+S<sub>d</sub>\*は、地震力として基準地震動S<sub>s</sub>を考慮し、許容応力状態をⅢ<sub>A</sub>Sで評価する。
- ・設計事象 I+Ssは,地震力として基準地震動Ssを考慮し,許容応力状態をWAS で評価する。
- 注:本書及び応力計算書において,設計・建設規格の条項は「設計・建設規格〇〇〇-〇〇〇〇」として示す。

- 3. 記 号
- 3.1 記号の説明

本書及び応力計算書において,応力評価に関する以下の記号を使用する。ただし,本文中に特記ある場合は,この限りでない。

なお、応力計算書の字体及び大きさについては、本書と異なる場合がある。

計算書の記号	記号の説明	単位
А	断面積	$\mathrm{mm}^2$
$a_1$	地震時の貯蔵容器回転支点〇から支持台①のトラ	mm
	ニオン固定金具中心までの距離	
$a_2$	地震時の貯蔵容器回転支点〇から支持台②のトラ	mm
	ニオン固定金具中心評価位置までの距離	
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—
$C_{V}$	鉛直方向設計震度	—
Fw	トラニオンに作用する荷重	Ν
G	重力加速度(=9.80665)	$m \swarrow s^2$
$f_t$	許容引張応力	MPa
$f_s$	許容せん断応力	MPa
$f_{c}$	許容圧縮応力	MPa
$f_b$	許容曲げ応力	MPa
$f_p$	許容支圧応力	MPa
$f_{t}^{* 1}$	許容引張応力	MPa
$f_{s}^{* 1}$	許容せん断応力	MPa
$f_{c}^{* 1}$	許容圧縮応力	MPa
$f_{b}^{* 1}$	許容曲げ応力	MPa
$f_{p}^{* 1}$	許容支圧応力	MPa
$G_1$	貯蔵容器軸に直角方向の加速度	$m \swarrow s^2$
$G_3$	貯蔵容器軸方向の加速度	$m \swarrow s^2$
$\mathbf{h}_{CG}$	貯蔵容器底面から重心までの高さ	mm
L	荷重位置と評価点との距離	mm
М	曲げモーメント	N•mm
S <sub>d</sub> *	弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震	—
	力のいずれか大きい方	

 注記 1): f<sub>t</sub>\*, f<sub>s</sub>\*, f<sub>c</sub>\*, f<sub>b</sub>\*, f<sub>p</sub>\*: f<sub>t</sub>, f<sub>s</sub>, f<sub>c</sub>, f<sub>b</sub>, f<sub>p</sub>の値を算出する際に設計・建設規格 SSB-3121.1(1)における「付録材料図表 Part5 表8に規定する材料の設計降 伏点」とあるのを「付録材料図表 Part5 表8に規定する材料の設計降伏点 の1.2倍の値」と読み替えて算出した値。

計算書の記号	記号の説明	単 位
S s	基準地震動Ssにより定まる地震力	_
W	質量	kg
Ζ	断面係数	mm <sup>3</sup>
σ	評価断面に垂直な方向の応力	MPa
σь	曲げ応力	MPa
с <b>б</b> b	圧縮側曲げ応力	MPa
tσb	引張側曲げ応力	MPa
σ <sub>c</sub>	圧縮応力	MPa
σт	組合せ応力	MPa
$\sigma$ t	引張応力	MPa
τ	せん断応力	MPa
lpha H	水平方向設計加速度	$m \swarrow s^2$
lpha v	鉛直方向設計加速度	$m \swarrow s^2$
$I + S_{d}^{\star}$	設計事象 I の貯蔵時の状態において, S a* 地震力	—
	が作用した場合の許容応力区分	
$I + S_s$	設計事象 I の貯蔵時の状態において、Ss地震力が	—
	作用した場合の許容応力区分	

#### 4. 設計条件

トラニオンは以下の設計条件に耐えるように設計する。

#### 4.1 基本仕様

最高使用温度:160 ℃

- 注:トラニオンはキャスク容器に取り付けられており一体であることから、トラニ オンの最高使用温度は、キャスク容器と同じ160℃とする。
- 4.2 設計事象

設計上考慮する事象を表 4-1 に示す。

4.3 荷重の種類とその組合せ

トラニオンの設計上考慮すべき荷重の種類とその組合せを表 4-2 に示す。応力解析に用いる荷重は応力計算書に記載する。

- 5. 計算条件
- 5.1 解析対象とする事象

設計事象 I における事象のうち,表 5-1 に示すように荷重条件等を考慮して代表事象 を選定し,代表事象について解析を実施する。

5.2 解析箇所

トラニオンの応力解析を行う箇所は、次のとおりである(図 5-1 参照)。

- (1) トラニオン
- 5.3 形状及び寸法

応力解析を行う部位の形状及び寸法は、応力計算書に示す。

5.4 物性值

温度分布計算及び応力計算に使用する材料の物性値は下記のとおりである。

- (1) 熱応力計算に使用する物性値を表 5-2 に示す。
- (2) 機械的荷重による応力計算に使用する物性値は、最高使用温度(160℃)に対する 値を用いる。

なお、常温は20℃とする。

5.5 許容応力

材料の応力強さの限界及び許容応力は、次の各号に掲げるとおりとする。

- (1) トラニオンにあっては、次によること。
  - a. 設計事象 I の貯蔵時の状態において, S a\* 地震力が作用して生じる一次応力は, 設計・建設規格 SSB-3121.2の規定を満足すること。
  - b. 設計事象 I の貯蔵時の状態において, S s 地震力が作用して生じる一次応力は, 設計・建設規格 SSB-3121.3の規定を満足すること。
  - c. 設計事象 I の貯蔵時の状態において, S a\* 地震動のみによって生じる一次応力 と二次応力(キャスク容器の熱膨張により生じる応力に限る。)を加えて求めた 応力は,次の値を超えないこと。
  - (a) 引張応力及び圧縮応力のサイクルにおける最大値と最小値との差(引張応力の 符号は正とし,圧縮応力の符号は負として計算する。)については,設計・建 設規格 SSB-3122.1(1)の規定を満足すること。
  - (b) せん断応力のサイクルにおける最大値と最小値との差については,設計・建設 規格 SSB-3122.1(2)の規定を満足すること。
  - (c)曲げ応力のサイクルにおける最大値と最小値との差については,設計・建設規格 SSB-3122.1(3)の規定を満足すること。
  - (d) 支圧応力については, 設計・建設規格 SSB-3122.1(4)の規定を満足すること。
  - (e) 座屈応力については、設計・建設規格 SSB-3121.1(2)、(3) 又は(4) に定める

RO

値の1.5倍を超えないこと。

- d. 設計事象 I の貯蔵時の状態において、Ss地震動のみによって生じる一次応力 と二次応力(キャスク容器の熱膨張により生じる応力に限る。)を加えて求めた 応力は、次の規定を満足すること。
- (a) 引張応力及び圧縮応力のサイクルにおける最大値と最小値との差(引張応力の 符号は正とし,圧縮応力の符号は負として計算する。)については,設計・建 設規格 SSB-3122.1(1)の規定を満足すること。
- (b) せん断応力のサイクルにおける最大値と最小値との差については,設計・建設 規格 SSB-3122.1(2)の規定を満足すること。
- (c)曲げ応力のサイクルにおける最大値と最小値との差については,設計・建設規格 SSB-3122.1(3)の規定を満足すること。
- (d)支圧応力については、設計・建設規格 SSB-3122.1(4)の規定を満足すること。 この場合において、設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a.本文中「付録材料図表 Part5表8に規定する材料の設計降伏点」とあるのは、「付録材料図表Part5表 8に規定する材料の設計降伏点の1.2倍の値」に読み替えるものとする。
- (e) 座屈応力については,設計・建設規格 SSB-3121.1(2),(3)又は(4)に定める 値の1.5倍を超えないこと。
- e. c.及びd.において応力の組合せが考えられる場合は,組合せ応力に対する評価は設計・建設規格 SSB-3121.1(6)の規定による。
- (2) (1)において,設計・建設規格の「供用状態A」及び「供用状態B」は,それぞれ 「設計事象I」及び「設計事象Ⅱ」と読み替える。

許容応力は、最高使用温度に対する値を用いる。

#### 6. 応力解析の手順

応力解析を行う場合の手順について一般的な事項を述べる。

6.1 解析手順の概要

トラニオンの応力解析フローを図 6-1 に示す。

トラニオンの応力解析は,想定される機械的荷重及び熱荷重を基に応力評価式を用い て行う。

6.2 荷重条件の選定

荷重条件は 4.項に示されているが,各部の計算においては,その部分についての重要 な荷重条件を選定して計算を行う。それぞれの部分について考慮した荷重は応力計算書 に示す。

#### 6.3 応力計算と評価

- 6.3.1 応力計算の方法
  - (1) 応力計算は荷重毎に行う。荷重条件として与えられるものは次の2つである。
    - a. 機械的荷重
    - b. 熱荷重
  - (2) 貯蔵時においては、地震力が作用する場合の鉛直方向及び水平方向荷重は、下部 トラニオン4個で支持する。

なお、荷重作用点位置は荷重支持面の中央点とする。

(3)構造の不連続性を考慮して、応力評価点(面)をとる。評価点(面)は、応力計 算書に示す。

応力評価は、この応力評価点(面)について行う。

6.3.2 応力評価

応力の計算結果は,設計・建設規格 GNR-2130 による定義に従い,応力の種類毎 に分類し,以下の評価を応力計算書に示す。

なお、応力の記号とその方向は次のとおりである。

- σ:評価断面に垂直な方向の応力
- τ:せん断応力



トラニオン用材料の許容応力値を表 6-1 に示す。

(1) トラニオンの応力評価

トラニオンの応力評価は,設計・建設規格 SSB-3120 に従い以下の項目を実施する。

- a. 一次応力
- b. 一次+二次応力
- c. 組合せ応力
- 6.3.3 数値の丸め方

数値は,原則として四捨五入とする。また,評価に用いる許容応力及び算出応力 等については,安全側に丸めて使用する。

また,規格,基準等により決まる数値については丸めず,規格,基準等を内挿し て使用する場合は原則として安全側に処理する。

表示する数値の丸め方を表 6-2 に示す。



<u>下部トラニオン</u>

注記) 貯蔵時に地震力が作用する場合は, 下部トラニオンのみで荷重を支持す る。

図 5-1 トラニオンの応力解析箇所



図 6-1 トラニオンの応力解析フロー図

設計 説 定 義 解 事象の例 選定事象 事 象 貯蔵容器の通常の取貯蔵状態及び計画的 ・貯蔵 ・貯蔵 扱い時及び貯蔵時のな取扱い状態。 ・貯蔵容器の吊上げ、 Ι 状態をいう。 吊下げ,移動 ·事業所内運搬

表 4-1 貯蔵容器の設計事象

表 4-2 トラニオンの設計上考慮すべき荷重の種類とその組合せ



(1) キャスク容器の熱膨張により生じる応力に限る。

(2) S<sub>d</sub>\*地震力及びS<sub>s</sub>地震力は,設計事象Iの貯蔵時における荷重と組み合わせるものとする。

表 5-1 代 表 事 象

設計事象	代表事象 1)	包絡される事象	荷重条件	備考
$I + S_d \star$	貯 蔵 時 (S <sub>d</sub> <sup>★</sup> 地震力が <sup>\</sup> (作用する場合)		自 重:1G(=9.81m/s <sup>2</sup> ) 地震力 水平方向: C <sub>H</sub> G=1.17G(=11.48m/s <sup>2</sup> ) 鉛直方向: C <sub>V</sub> G=0.65G(= 6.38m/s <sup>2</sup> ) 熱荷重	許容応力状態 Ⅲ <sub>A</sub> Sで評価
I + S s	貯 蔵 時 ( S s 地震力が (作用する場合)		自 重:1G(=9.81m/s <sup>2</sup> ) 地震力 水平方向: C <sub>H</sub> G=1.17G(=11.48m/s <sup>2</sup> ) 鉛直方向: C <sub>V</sub> G=0.65G(= 6.38m/s <sup>2</sup> ) 熱荷重	許容応力状態 IV <sub>A</sub> Sで評価

注記1):本事象について応力解析を行う。

表 5-2	熱応力計算に使用する材	料の物性値
-------	-------------	-------

構成部材	材 料	温 度 (℃)	縦弾性係数 (MPa)	熱膨張係数 (×10 <sup>-6</sup> ㎜/㎜℃)
上部トラニオン 下部トラニオン	析出硬化 ステンレス鋼 (SUS630 H1150)	160	185000	11.37

	応力の種類		許容応力値(MPa)			
計谷応力 反 へ			析出硬化ステンレス鋼			
Ľ Л			SUS630 H1150	許容値基準		
		引張応力	588	1.5 f <sub>t</sub>		
	<u></u>	圧縮応力	570	1.5 f <sub>c</sub>		
	伏亡	せん断応力	339	1.5 f <sub>s</sub>		
	心	曲げ応力	588	$1.5 f_b$		
T   C * 1)	カ	支圧応力	801	1.5 f <sub>P</sub>		
$1 + 5 d^{-1}$	一次+二次応力	引張・圧縮応力 <sup>2)</sup>	1176	$3 f_t$		
		せん断応力 <sup>2)</sup>	678	3 f <sub>s</sub>		
		曲げ応力 <sup>2)</sup>	1176	3 f <sub>b</sub>		
		支圧応力	801	$1.5 f_P$		
		座屈応力	339	1.5 $f_b$ , 1.5 $f_S$ 又は 1.5 $f_c$		
	一次応力	引張応力	588	1.5 $f_{t}^{*}$		
		圧縮応力	570	1.5 $f_{c}^{*}$		
		せん断応力	339	1.5 $f_s^*$		
		曲げ応力	588	1.5 $f_{b}^{*}$		
$\mathbf{I} + \mathbf{S}^{(1)}$	75	支圧応力	801	1.5 f <sub>P</sub> *		
$1 \pm 3$ s		引張・圧縮応力 <sup>2)</sup>	1176	$3 f_t$		
	伏 十	せん断応力 <sup>2)</sup>	678	3 f <sub>s</sub>		
	<u> </u>	曲げ応力 <sup>2)</sup>	1176	3 f <sub>b</sub>		
	次応	支圧応力	801	1.5 $f_{P}^{*}$		
	応力	座屈応力	339	1.5 f <sub>b</sub> , 1.5 f <sub>s</sub> 又は 1.5 f <sub>c</sub>		

表 6-1 トラニオン用材料の許容応力値

注記1):応力の組合せが考えられる場合には,組合せ応力に対する評価は以下による。 ①次式で計算される評価断面に垂直な方向の応力(σ)とせん断応力(τ)を組み合 わせた応力(σ<sub>1</sub>)は,引張応力に対する許容応力値以下であること。

$$\sigma_{\rm T} = \sqrt{\sigma^2 + 3^{\bullet} \tau^2}$$

②圧縮応力と曲げ応力との組合せが生じる場合は、次式を満足すること。

$$\frac{\left|\sigma_{c}\right|}{1.5f_{c}} + \frac{\left|{}_{c}\sigma_{b}\right|}{1.5f_{b}} \leq 1 \quad \forall \sim \qquad \frac{\left|{}_{t}\sigma_{b}\right| - \left|\sigma_{c}\right|}{1.5f_{t}} \leq 1$$

③引張応力と曲げ応力との組合せが生じる場合は、次式を満足すること。

$$\frac{\left|\sigma_{t}\right| + \left|_{t} \sigma_{b}\right|}{1.5f_{t}} \leq 1 \quad \forall \sim \quad \frac{\left|_{c} \sigma_{b}\right| - \left|\sigma_{t}\right|}{1.5f_{b}} \leq 1$$

ただし、②及び③において、I+S<sub>d</sub>\*の一次応力については上式による。 I+S<sub>s</sub>の一次応力の場合、分母の1.5 f<sub>c</sub>, 1.5 f<sub>b</sub>, 1.5 f<sub>t</sub>は、1.5 f<sub>c</sub>\*、1.5 f<sub>b</sub>\*、1.5 f<sub>t</sub>\*とする。一次+二次応力の場合、分母の1.5 f<sub>c</sub>, 1.5 f<sub>b</sub>, 1.5 f<sub>t</sub>は、3 f<sub>c</sub>、3 f<sub>b</sub>、3 f<sub>t</sub>とする。

2): S<sub>d</sub>\*地震力及びS<sub>s</sub>地震力のみによる全振幅について評価する。

数値の種類	単 位	処理桁	処理法	表示最小桁
最高使用温度	°C	_	_	設計値
縦弾性係数	MPa	有効数字4桁目	四捨五入	有効数字3桁
許容応力値	MPa	小数点以下第1位	切 捨 て	整数值位
計算応力値	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数值位
長さ	mm	—	_	設計値
設計震度	_	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
面 積	${ m mm}^2$	有効数字4桁目	安全側に処理する	有効数字3桁
力	Ν	有効数字4桁目	四捨五入	有効数字3桁
断面係数	mm <sup>3</sup>	有効数字4桁目	四捨五入	有効数字3桁
質 量	kg	—	—	設計値

表 6-2 数値の丸め方一覧表

# V-2-4-2-4 使用済燃料プール温度計(SA)の耐震性についての 計算書

## 目 次

1.	_	般事	項	•••	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
1	. 1	適用	基	售	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	構	造説	明	•••	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
2	. 1	使用	目済燎	然料に	プー	-11	温	度	計	( 5	5 <i>I</i>	A)	0	D樟	<b></b> 黄 近		十匪	<b>1</b>	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
3.	計	算方	法	•••	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
3	. 1	固有	同期	月の言	計算	ī方	法		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
3	. 2	応力	」の言	+算フ	方法	÷		•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
	3.	2.1	計算	氧条体	牛		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3

#### 1. 一般事項

本計算書は,添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき,使用済燃料プール温度計(SA)が設計用地震力に対して十分な構造 強度及び動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は,応力評価及び機能 維持評価により行う。

使用済燃料プール温度計(SA)は、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防 止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、それぞれの分類に応じた耐震評価を示す。

#### 1.1 適用基準

本計算書における計算方法は,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984及びJEAG4601-1987)(日本電気協会 電気技術基準調 査委員会 昭和59年9月及び昭和62年8月)に準拠して評価する。

#### 2. 構造説明

## 2.1 使用済燃料プール温度計(SA)の構造計画

使用済燃料プール温度計(SA)の構造計画を表 2-1 に示す。



表 2-1 構造計画

#### 3. 計算方法

- 3.1 固有周期の計算方法使用済燃料プール温度計(SA)架構の固有周期は,解析モデルにより確認する。
- 3.2 応力の計算方法
  - 3.2.1 計算条件
    - (1) 使用済燃料プール温度計(SA)架構の応力評価は、計算機プログラムを使用 し、最大応力を算出する。

V-2-4-2-5 使用済燃料プール水位・温度計(SA広域)の耐震性

についての計算書

目 次

1. —	·般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
1.1	適用基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
1.2	計算条件	1
1.3	記号の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
1.4	計算精度と数値の丸め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2. 計	·算方法 ·····	4
2.1	固有周期の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2.2	応力の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2.2	2.1 基礎ボルトの応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3. 評	<sup>2</sup> 価方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
3.1	応力の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
3.1	1.1 基礎ボルトの応力評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
4. 使	用済燃料プール水位・温度計(SA広域)の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
4.1	設計条件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
4.2	機器要目 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	9
4.3	計算数值 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
4.4	結 論	9

#### 1. 一般事項

本計算書は、使用済燃料プール水位・温度計(SA広域)の耐震性についての計算方法と計 算結果を示す。本計算書では、表 1-1 に示す使用済燃料プール水位・温度計(SA広域)に 対して耐震計算を行う。

表 1-1	耐震計算対象水位格出器

NO	機器名称
1	使用済燃料プール水位・温度計(SA広域)

1.1 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JEAG 4601・補-1984及びJEAG4601-1987)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和 59 年 9 月及び昭和 63 年 8 月)に準拠して評価する。

- 1.2 計算条件
  - (1) 検出器の質量は重心に集中するものとする。
  - (2) 検出器架台は検出器架台取付ボルトでベースプレートに固定し,検出器架台及びベースプレートは基礎ボルトにて床に固定する。
  - (3) ボルトの計算は、条件の厳しい基礎ボルトについて行う。
  - (4) 地震力は、検出器に対し水平方向及び鉛直方向から作用する。
  - (5) 転倒方向は、図1-1により検討し、両転倒方向の耐震性について計算を行う。

1.3 記号の説明

記号	記号の説明	単 位
$A_{b\ i}$	基礎ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^2$
Сн	水平方向設計震度	—
C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	—
F <sub>x</sub>	検出器取付部における水平方向荷重	Ν
F <sub>y</sub>	検出器取付部における鉛直方向荷重	Ν
L <sub>b</sub>	検出器取付部中心から重心までの水平方向距離	mm
$ m W_{b}$	検出器取付部梁質量	kg
d i	基礎ボルトの呼び径	mm
F i	設計・建設規格 <sup>**1</sup> SSB-3131 又は SSB-3133 に定める値	MPa
F <sub>bi</sub>	基礎ボルトに作用する引張力(1 本当たり)	Ν
f <sub>sbi</sub>	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa
f <sub>toi</sub>	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa
f <sub>t s i</sub>	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
h 1	ベースプレート据付面から重心までの距離	mm
H $_1$	検出器取付部から重心までの鉛直方向距離	mm
ℓ <sub>i1</sub>	重心と基礎ボルト間の水平方向距離**3	mm
ℓ <sub>i2</sub>	重心と基礎ボルト間の水平方向距離**3	mm
$m_{1}$	検出器取付架台及びベースプレート質量	kg
n	基礎ボルトの本数	_
n <sub>f i</sub>	評価上引張力を受けるとして期待する基礎ボルトの本数	—
$Q_{\rm b\ i}$	基礎ボルトに作用するせん断力	Ν
S <sub>ui</sub>	設計・建設規格 <sup>※1</sup> 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa
S <sub>y i</sub>	設計・建設規格 <sup>※1</sup> 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa
π	円周率	—
σьi	基礎ボルトに生じる引張応力	MPa
τьі	基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa

注記※1:「設計・建設規格」とは,発電用原子力設備規格(設計・建設規格 JSME S NC1-2005(2007年追補版含む。))(日本機械学会 2007年9月)(以下「設計・ 建設規格」という。)をいう。 ※2:  $A_{bi}$ ,  $d_i$ ,  $F_i$ ,  $F_{bi}$ ,  $f_{sbi}$ ,  $f_{toi}$ ,  $f_{tsi}$ ,  $\ell_{i1}$ ,  $\ell_{i2}$ ,  $n_{fi}$ ,  $Q_{bi}$ ,  $S_{ui}$ ,  $S_{yi}$ ,  $\sigma_{bi}$ 及び $\tau_{bi}$ の添字<sub>i</sub>の意味は,以下のとおりとする。

- i =1:長辺方向基礎ボルト
- i=2:短辺方向基礎ボルト

 $\bigotimes 3 : \ell_{i \ 1} \leq \ell_{i \ 2}$ 

1.4 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表1-2に示すとおりとする。

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
温度	°C	—	—	整数位
質量	kg	_	_	整数位
長さ <sup>*1</sup>	mm	—	—	整数位
面積	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3
モーメント	N•mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3
力	Ν	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許容応力*2	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位

表1-2 表示する数値の丸め方

注記\*1:設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。

\*2:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降 伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの 値とする。

\*3:絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

- 2. 計算方法
- 2.1 固有周期の計算方法

検出器架台及びベースプレートは構造的に1個の大きなブロック状をしており、重心の位置がブロック状のほぼ中心にあり、かつ、下面が基礎ボルトにて固定されている。

したがって、全体的に一つの剛体と見なせるため、固有周期は十分に小さく、固有周期の 計算は省略する。

- 2.2 応力の計算方法
  - 2.2.1 基礎ボルトの応力

基礎ボルトの応力は地震による震度,検出器が架台の取り付け部にもたらす地震によ る荷重から算出された転倒モーメントにより生じる引張力とせん断力について計算する。

図 2-1 計算モデル(長辺方向転倒)

図 2-2 計算モデル (短辺方向転倒)

#### (1) 引張応力

基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として、図 2-1 及び図 2-2 で最外列の 基礎ボルトを支点とする転倒を考え、これを片側の最外列の基礎ボルトで受けるものと して計算する。

引張力

【絶対値和】 長辺方向

短辺方向

$$\mathbf{F}_{b2} = \frac{\mathbf{m}_{1} \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{C}_{H} \cdot \mathbf{h}_{1} - \mathbf{m}_{1} \cdot \mathbf{g} \cdot (1 - \mathbf{C}_{V}) \cdot \boldsymbol{\ell}_{i2} + \mathbf{M}_{X}}{\mathbf{n}_{fi} \cdot (\boldsymbol{\ell}_{i1} + \boldsymbol{\ell}_{i2})}$$

(2.2.2)

ここで、検出器架台及びベースプレート全体の重心における各水平及び鉛直方向の検出 器からの作用力F<sub>x</sub>B及びF<sub>y</sub>Bは次式で求める。

$$F_{x}B = C_{H} \cdot 9.80665 \cdot W_{b} + F_{x} \cdots (2.2.3)$$

$$F_{Y}B = (C_{V} - 1) \cdot 9.80665 \cdot W_{b} + F_{Y} \cdots (2.2.4)$$

また、検出器架台及びベースプレート全体の重心における水平横軸及び水平縦軸回りの 検出器からのモーメントMz及びMxは次式で求める。
	引張応力
	$\sigma_{bi} = \frac{F_{bi}}{A_{bi}} \qquad (2.2.7)$
	ここで、基礎ボルトの軸断面積Abiは
	$A_{b i} = \frac{\pi}{4} \cdot d_{i}^{2}$ (2.2.8)
7	ただし, F <sub>bi</sub> が負のとき基礎ボルトには引張力が生じないので, 引張応力の計算は行わ ない。
	せん断応力 基礎ボルトに対するせん断力は基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。

せん断力

$$\mathbf{Q}_{\mathbf{b} \mathbf{i}} = \mathbf{m}_{1} \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{C}_{\mathbf{H}} + \mathbf{F}_{\mathbf{X}} \mathbf{B} \quad \dots \quad (2.2.9)$$

せん断応力

# 3. 評価方法

(2)

3.1 応力の評価

3.1.1 基礎ボルトの応力評価

2.2.1 項で求めた基礎ボルトの引張応力 $\sigma_{bi}$ は次式より求めた許容引張応力 $f_{tsi}$ 以下であること。

せん断応力  $\tau_{bi}$ はせん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力  $f_{sbi}$ 以下であること。

 $f_{tsi} = 1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi} \qquad \dots \qquad (3.1.1)$ かつ,  $f_{tsi} \leq f_{toi} \qquad \dots \qquad (3.1.2)$ 

ただし、 $f_{toi}$ 及び $f_{sbi}$ は下表による。

	許容引張応力	許容せん断応力
	f t o i	f s b i
計算式	$\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{i}}}{2} \cdot 1.5$	$\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{i}}}{1.5\cdot\sqrt{3}}\cdot1.5$

ここで、 $F_i$ は日本機械学会 設計・建設規格 付属図表 Part 5 表 8 及び表 9 より、 設計温度における $S_y$ 値、 $S_u$ 値を用い、下記式にて設定した。

 $F_{i} = min (1.35 \times 1.2 S_{yi}, 0.7 S_{ui}, 1.2 S_{yi})$ 

- 4. 使用済燃料プール水位・温度計(SA広域)の計算
  - 4.1 設計条件

松阳女孙	耐震設計上の重要度	据付場所及び床面高さ	田本田田(_)	基準地	震動 Ss	
校选正在小小	分類	(m)	回有同舟(S)	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	同囲環現温度 (C)
使用済燃料プール水位・温度計 (SA広域)	— (計算はSで実施)	原子炉建屋 EL46.50*	0.05以下	1.74	1.52	105

注記 \*:基準床レベルを示す。

## 4.2 機器要目

m1 (kg)	H <sub>1</sub> (mm)	h 1 (mm)	l <sub>i1</sub> (mm)	l <sub>i2</sub> (mm)	A <sub>bi</sub> (mm²)	n	n <sub>f i</sub>	S <sub>yi</sub> (MPa)	S <sub>ui</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)	転倒方向
					113.1	9	3	174.5	472.6	246	長辺
					113.1	9	3	174.5	472.6	246	短辺



4.3 計算数值

9

(単位:N)

立17 + +	基準地震動Ss										
内 (小 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	F <sub>bi</sub>	${ m Q}_{ m b~i}$									
基礎ボルト(長辺方向)	$5.920 \times 10^{3}$	$6.633 \times 10^3$									
基礎ボルト(短辺方向)	$1.901 \times 10^{3}$	$6.633 \times 10^3$									

# 4.4 結 論

ルい	<i>)</i> ]

(単位:MPa)

±n ++	++ 平1	戌 ↓	基準地	震動 Ss
市・1	1/1 1/1	ルホーフリ	算出応力	許容応力
甘び株形れた(巨い刀士店)	CUC916	引張り	53	147*
基礎ハルト(長辺万円)	505316	せん断	7	113
甘花林・ビルト(伝知士伝)	CUC916	引張り	17	147*
査(症4)シレト(意以力用)	505310	せん断	7	113

全て許容応力以下である。

注記 \*:(3.1.1)式より算出

V-2-4-2-6 使用済燃料プール監視カメラの

耐震性についての計算書

1.	1	既要	•	••	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	1	使用	済燃	料プ	-)	レ監	視	力;	メラ	7	(カ	メ	ラ	本	体	)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
2	. 1	基	本方	計	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	2.	1.1	位	<u>晋</u>	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	2.	1.2	構	造概	要	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	2.	1.3	評	価方	針	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
	2.	1.4	適	用規	格	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
2	. 2	耐	震評	価箇	所	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
2	. 3	固	有值角	解析		• •	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
	2.	3.1	基	本方	針	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
	2.	3.2	固	有振	動数	女の	計	算え	方法	Ę	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
		2.3	. 2. 1	記	号0	D説	明		•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
		2.3	. 2. 2	固	有挑	辰動	数	の算	第日	け	法		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
		2.3	. 2. 3	固	有挑	貢動	数	の言	計算	斜	作		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
	2.	3.3	モ	デル		•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
	2.	3.4	固	有値	解材	斤結	果		•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
2	. 4	応	力評	価	•	• •	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	2.	4.1	基	本方	針	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	2.	4.2	評	価対	象音	羽位		•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	2.	4.3	荷	重の	組合	うせ	及	び	許容	孓応	力	状	態		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	2.	4.4	許	容応	力	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	2.	4.5	設調	計用	地震	<b>夏</b> 力		•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
	2.	4.6	応	力評	価ナ	方法		•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
		2.4	. 6. 1	個	記号	テの	誽I	明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
		2.4	. 6. 2	応	力言	†算		•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
		2.4	. 6. 3	応	力評	平価	条	件	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	19
2	. 5	機	能維	寺評	価	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
	2.	5.1	基	本方	針	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
	2.	5.2	機	能維	持許	平価	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
2	. 6	評	価条	牛	• •	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
2	. 7	評	価結	果	• •	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22
	2.	7.1	重	大事	故等	争対	処	施調	没と	: l	, τ	の	評	価	結	果		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22
3.	1	使用	済燃	料プ		レ監	視	力;	メラ	ラ朱	御	盤		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
3	. 1	基	本方	計	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
	3.	1.1	位	置	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
	3.	1.2	構	造概	要	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
	3.	1.3	評	価方	針	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	25

3.1.4 適用規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	•	25
3.2 耐震評価箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	26
3.3 固有値解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	26
3.3.1 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	26
3.3.2 固有振動数の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	26
3.3.3 固有値解析結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	26
3.4 応力評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	27
3.4.1 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	27
3.4.2 評価対象部位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	27
3.4.3 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	27
3.4.4 許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	27
3.4.5 設計用地震力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	29
3.4.6 応力評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	30
3.4.6.1 記号の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	31
3.4.6.2 基礎ボルトの応力計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	33
3.4.7 応力評価条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	34
3.4.7.1 支持構造物の応力評価条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	34
3.5 機能維持評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	35
3.5.1 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	35
3.5.2 機能維持評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	35
3.6 評価条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	35
3.7 評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	38
3.7.1 重大事故等対処施設としての評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	38
4. 使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱 ・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	40
4.1 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	40
4.1.1 位置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	40
4.1.2 構造概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	40
4.1.3 評価方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	41
4.1.4 適用規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	41
4.2 耐震評価箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	42
4.3 固有値解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	42
4.3.1 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	42
4.3.2 固有振動数の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	42
4.3.3 固有値解析結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	42
4.4 応力評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	43
4.4.1 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	43
4.4.2 評価対象部位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	43
4.4.3 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	•	43
		•	43

	4.	4.5	設計	┟用地	震	力		•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
	4.	4.6	応力	]評価	i方ǎ	去		•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	46
		4.4.	6.1	記号	の	说明	月	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	47
		4.4.	6.2	基礎	ボノ	レ	F 0	り応	け	計	算		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	49
	4.	4.7	応力	J評価	i条(	4		•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	50
		4.4.	7.1	支持	構ì	告	勿の	り応	け	評	価	条	件		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	50
4.	5	機能	能維持	宇評価	ī	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	51
	4.	5.1	基本	「方針	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	51
	4.	5.2	機能	総維持	評	両フ	方治	去	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	51
4.	6	評任	西条作	<b>+ ·</b>	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	51
4.	7	評任	西結果	Į •	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54
	4.	7.1	重大	、事故	[等]	対久	<b>匹</b> 方	<b></b>	t と	l	て	の	評	価	結	果		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54
5.	ſ	吏用》	斉燃料	トプー	ル	監社	見ブ	カメ	ラ	表	示	モ	二	タ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	56
5.	1	基	本方金	+•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	56
	5.	1.1	位置	<u>₽</u> •	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	56
	5.	1.2	構造	皆概要	Ī	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	56
	5.	1.3	評価	T方針	-	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	57
	5.	1.4	適用	月規格		•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	57
5.	2	耐氛	震評伯	F箇所	-	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	58
5.	3	機能	能維持	宇評価	ī	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	58
	5.	3.1	基本	「方針	-	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	58
	5.	3.2	機能	能維持	評個	面フ	方法	去•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	58
5.	4	加打	辰試懸	<b>户</b> •	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	59
	5.	4.1	基本	5事項	ĺ	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	59
	5.	4.2	設計	├用地	震	力		•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	59
5.	5	評任	西結果	<b>₹••</b>	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60
	5.	5.1	設計	├基準	対	象旗	衔言	安と	: L	T	の	評	価	結	果		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60

### 1. 概要

本計算書は、添付書類V-2-1-9「機能維持の基本方針」に示すとおり、使用済燃料プール監視 カメラが基準地震動S。による地震力に対しても電気的機能を維持するために、耐震性を有する ことを確認するものである。

- 2. 使用済燃料プール監視カメラ (カメラ本体)
- 2.1 基本方針
  - 2.1.1 位置

使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)は原子炉建屋6階壁面に1台設置する。

2.1.2 構造概要

使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の構造計画を第2.1-1表に示す。

	Devia Division 1 2		
<b></b>	計画	īの概要	11 田 12
<b></b>	主体構造	支持構造	就的凶
使用済燃料プール	監視カメラ	カメラを取付	キマヨ
監視カメラ		治具を介し	
(カメラ本体)		て、壁面に基	
		礎ボルトにて	
		固定された架	
		台に据え付け	
		る。	1
			ベースプレート

第2.1-1表 使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の構造計画

#### 2.1.3 評価方針

使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の応力評価は、添付書類V-2-1-9「機 能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.1.2 構造概要」にて示すカメラ本体の部位を踏まえ「2.2 耐震評価箇所」にて設定する箇所 に作用する応力等が許容限界内に収まることを、「2.4 応力評価」にて示す方法にて確認 することで実施する。また、カメラ本体の機能維持評価は、添付書類V-2-1-9「機能 維持の基本方針」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が電 気的機能確認済加速度以下であることを、「2.5 機能維持評価」にて示す方法にて確認す ることで実施する。確認結果を「2.7 評価結果」に示す。

使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の耐震評価フローを第2.1-1図に示す。



第2.1-1図 使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の耐震評価フロー

#### 2.1.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版) (日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠 して評価する。

#### 2.2 耐震評価箇所

使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の耐震評価は、耐震評価上厳しくなる架台、ベ ースプレート、基礎ボルトを選定して実施する。カメラ本体の耐震評価箇所については、第 2.1-1表の説明図に示す。

- 2.3 固有值解析
  - 2.3.1 基本方針
    - (1) 固有振動数計算モデルは1質点系モデルとし、使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の重心位置に地震荷重が作用するものとする。なお、保守的な評価とするため、重心位置は使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の先端とする。
    - (2) 固有振動数の計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 2.3.2 固有振動数の計算方法
    - 2.3.2.1 記号の説明
      - 使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の固有振動数算出に用いる記号を第 2.3-1表に示す。

第2.3-1表 创	も用済燃料プール監視カ	メラ	(カメラ本体)	$\mathcal{O}$
-----------	-------------	----	---------	---------------

記号	記号の説明	単位
f	固有振動数	Hz
Т	固有周期	S
Е	縦弾性係数	MPa
Ι	断面二次モーメント	$\mathrm{mm}^4$
$m_1$	使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)質量	kg
В	取付面から重心までの距離	mm

固有振動数算出に用いる記号

2.3.2.2 固有振動数の算出方法

- (1) 使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)
  - a. 1次固有振動数fの算出式

$$f = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{3 \cdot E \cdot I \cdot 10^{3}}{m_{1} \cdot B^{3}}}}$$

2.3.2.3 固有振動数の計算条件

第 2.3-2 表に使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の固有振動数の計算条件を示す。

モデル材質	縦弾性係数E (MPa)	断面二次 モーメント I (mm <sup>4</sup> )	総質量m <sub>1</sub> (kg)	全長B (mm)
STKR400	$1.98 \times 10^{5}$	8.09 $\times 10^{7}$		

第2.3-2表 使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の固有振動数の計算条件

2.3.3 モデル

使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)は、芯材にて荷重を負担する第 2.3-1 図 の片持ち支持梁モデルとする。



第2.3-1図 使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)のモデル化の概略

2.3.4 固有值解析結果

上記計算の結果,使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の固有振動数は 26Hz であり,固有振動数が,20Hz 以上であることから剛構造であることを確認した。

- 2.4 応力評価
  - 2.4.1 基本方針
    - (1) 耐震計算モデルは1質点系モデルとし、使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の 重心位置に地震荷重が作用するものとする。なお、保守的な評価とするため、重心位置 は使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の先端とする。
    - (2) 各部位の発生応力と許容応力を比較し、発生応力が許容応力以下であることを確認する。
    - (3) 許容応力について、JSME SNC1-2005/2007 の付録材料図表を用いて計算す る際に、温度が付録材料図表記載値の中間の値の場合は、比例法を用いて計算する。 ただし、比例法を用いる場合の端数処理は、小数点第1位以下を切り捨てた値を用いる ものとする。
    - (4) 耐震評価に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 2.4.2 評価対象部位

使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の耐震評価は,耐震評価上厳しくなる架台, ベースプレート,基礎ボルトを選定して実施する。

- 2.4.3 荷重の組合せ及び許容応力状態
   使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)にて考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を第2.4-1表に示す。
- 2.4.4 許容応力

使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の許容応力を第 2.4-2 表に示す。また, 評価部位に応じた使用材料の許容応力を第 2.4-3 表に示す。

∽ 9 4_1 実	<b>古重の組合せ及び</b> 2000 力 世能	(重十重劫笙劫加描む)
第44 1 孜	何里の組合せ及び計谷心乃仏感	(里八爭似守凡処旭政)

施設区分		機器名称	設備分類(注1)	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
	燃料取扱設				$D + P_D + M_D + S_s^{(\pm 3)}$	IV <sub>A</sub> S
核燃料物質の 取扱施設及び 貯蔵施設	備及び使用 済燃料貯蔵 設備	使用済燃料プール 監視カメラ (カメラ本体)	常設/防止 常設/緩和	(注 2)	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてW <sub>A</sub> S の許容限界を用 いる。)

(注 1)「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備,「常設 /緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

/ 板和」は市政里八争以板和政備を小り。

(注2)その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

(注3)「D+P<sub>SAD</sub>+M<sub>SAD</sub>+S<sub>s</sub>」の評価に包絡されるために,評価結果の記載を省略する。

 $\overline{\phantom{a}}$ 

		許容限界	許容限界 (注2)			
許容応力		(ボル)	(ボルト等)			
状態	一次応力			一次応力 一次応力		応力
	引張	せん断	圧縮	曲げ	引張	せん断
$IV_A S$						
V <sub>A</sub> S	15f *	15f *	15f *	15f.*	15f *	15f *
(VASとしてIVASの	1.01 t	1. J 1 s	1. J 1 <sub>c</sub>	1. J I b	1. J 1 t	1. J I s
許容限界を用いる。)						

第2.4-2表 許容応力 (その他の支持構造物)

(注1)「鋼構造設計規準 SI 単位版」(2002 年日本建築学会)等の幅厚比の制限を満足させる。 (注2) 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

評価部位	材料	温度条件 (℃)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
架台	STKR400		194	373	—	232
ベースプレート	SS400		219	373	—	261
基礎ボルト (M16)	SNB7		670	759	—	531

第2.4-3表 使用材料の許容応力(重大事故等対処施設)

### 2.4.5 設計用地震力

耐震計算に用いる入力地震力には、添付書類V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方 針」にて設定した床応答の作成方針に基づき、第 2.4-4 表にて示す条件を用いて作成し た設計用床応答曲線を用いる。また、減衰定数は添付書類V-2-1-6「地震応答解析の 基本方針」に記載の減衰定数を用いる。

	設置場所	設計戶	用床応答	答曲線	
业重新	及び	建屋及び			/些 土
地辰勤	床面高さ	高さ(注)	方向		1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	(m)	(m)		(%)	
基準	西之后冲已	西之后冲已	水平	1.0	水平方向,鉛直方向ともに
まし おおし おおし おおし おうしん かんしん おうしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん か	原于炉建座	原于炉建座			S-1~8の包絡曲線を用い
S <sub>s</sub>	EL. 51. 3	EL. 57. 0	鉛直	1.0	る。 る。

第2.4-4表 設計用地震力

(注) 壁掛形なので,設置フロア上階の設計用床応答曲線を使用する。

# 2.4.6 応力評価方法

2.4.6.1 個記号の説明

耐震評価に用いる記号を第2.4-5表に示す。

記号	記号の説明	単位
$\sigma_{ m t}$	引張応力	MPa
σ <sub>C</sub>	圧縮応力	MPa
τ	せん断応力	MPa
σь	曲げ応力	MPa
$N_{\rm K}$	架台軸方向合計荷重	Ν
P <sub>X 1</sub>	カメラ本体に作用する基準地震動S。による水平X方向の地震慣性力	N
P <sub>X 2</sub>	架台に作用する基準地震動S。による水平X方向の地 震慣性力	Ν
$\mathbf{Q}_{\mathrm{K}}$	せん断合計荷重	Ν
$M_{\rm TK}$	基準地震動S。によるねじりモーメント合計荷重	N•mm
$M_{\rm YK}$	基準地震動S。による水平Y方向の曲げモーメント合計荷重	N•mm
$M_{ZK}$	基準地震動S。による鉛直Z方向の曲げモーメント合計荷重	N•mm
P <sub>Y 1</sub>	カメラ本体に作用する基準地震動S。による水平Y方向の地震慣性力	Ν
$P_{Y2}$	架台に作用する基準地震動S。による水平Y方向の地 震慣性力	Ν
P <sub>Z 1</sub>	カメラ本体に作用する基準地震動S。による鉛直Z方 向の地震慣性力	N
P <sub>Z 2</sub>	架台に作用する基準地震動S。による鉛直Z方向の地 震慣性力	N
$P_{G1}$	カメラ本体に作用する基準地震動S。による固定荷重	Ν
$P_{G2}$	架台に作用する基準地震動S。による固定荷重	Ν

第2.4-5表 耐震評価に用いる記号

記号	記号の説明	単位
αx	基準地震動S。による水平X方向の評価用加速度	imes9.8m/s <sup>2</sup>
$\alpha$ y	基準地震動S。による水平Y方向の評価用加速度	imes9.8m/s <sup>2</sup>
αz	基準地震動S。による鉛直Z方向の評価用加速度	imes9.8m/s <sup>2</sup>
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
m 2	カメラ本体の質量	kg
m <sub>3</sub>	架台の質量	kg
Н	カメラ本体の架台からの高さ	mm
В	架台全長	mm
B <sub>2</sub>	壁面からカメラ本体までの長さ	mm
а	ボルト間距離(左右)	mm
b	ボルト間距離(上下)	mm
A a	架台の断面積	$\mathrm{mm}^2$
A <sub>b</sub>	基礎ボルトの断面積	$\mathrm{mm}^2$
Z <sub>a</sub>	架台の断面係数	$\mathrm{mm}^3$
Z <sub>B</sub>	ベースプレートの断面係数	mm <sup>3</sup>
A <sub>s</sub>	せん断断面積	$\mathrm{mm}^2$
Z <sub>P</sub>	ねじり断面係数	mm <sup>3</sup>
Lк	カメラの長さ	mm
L <sub>B</sub>	モーメントアーム	mm
L <sub>t</sub>	トルクレバー	mm
n	ボルト本数	_
n <sub>t</sub>	引張力を負担するボルト本数	—



$$P_{X2} = \alpha_X \cdot m_3 \cdot g$$



$$\tau = \frac{Q_{K}}{A_{S}} + \frac{M_{TK}}{Z_{P}}$$

$$Q_{K} = \sqrt{P_{Y1}^{2} + (P_{Z1} + |P_{G1}|)^{2}} + \sqrt{P_{Y2}^{2} + (P_{Z2} + |P_{G2}|)^{2}}$$

$$M_{TK} = P_{Y1} \cdot (\frac{250}{2} + H)$$

$$P_{Y1} = \alpha_{Y} \cdot m_{2} \cdot g$$

$$P_{Z1} = \alpha_{Z} \cdot m_{2} \cdot g$$

$$P_{G1} = m_{2} \cdot - g$$

$$P_{Y2} = \alpha_{Y} \cdot m_{3} \cdot g$$

$$P_{Z2} = \alpha_{Z} \cdot m_{3} \cdot g$$

$$P_{G2} = m_{3} \cdot - g$$

d. mit/
$$\bar{c}\bar{b}$$
  
shat  
 $A = \frac{1}{2} + \frac{1}{$ 

(2) 
$$\ll - \times 7 \vee - \mathbb{N}$$
  
a.  $\boxplus i f \mathbb{K} \pi J$   
therefore  $f = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{$ 

 $P_{Z2} = \alpha_Z \cdot m_3 \cdot g$ 

$$P_{Z2} = \alpha_Z \cdot m_3 \cdot g$$

b. せん断応力



$$r = \frac{\frac{Q_{K}}{n} + \frac{\frac{P_{Y1} \cdot L_{K}}{L_{t}}}{A_{b}}}{A_{b}}$$

$$Q_{K} = \sqrt{P_{Y1}^{2} + (P_{Z1} + |P_{G1}|)^{2}} + \sqrt{P_{Y2}^{2} + (P_{Z2} + |P_{G2}|)^{2}}$$

$$P_{Y1} = \alpha_{Y} \cdot m_{2} \cdot g$$

$$P_{Z1} = \alpha_{Z} \cdot m_{2} \cdot g$$

$$P_{G1} = m_{2} \cdot - g$$

$$P_{Y2} = \alpha_{Y} \cdot m_{3} \cdot g$$

$$P_{Z2} = \alpha_{Z} \cdot m_{3} \cdot g$$

$$P_{G2} = m_{3} \cdot - g$$

2.4.6.3 応力評価条件

第2.4-6表に使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の応力評価条件を示す。

架台の材質	架台の断面積A (mm <sup>2</sup> )	監視カメラの 質量m 2 (kg)	架台の質量m <sub>3</sub> (kg)
STKR400	8467		

第2.4-6表 使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の応力評価条件

重力加速度 g (m/s <sup>2</sup> )	カメラ本体の架台 からの高さH (mm)	架台全長 B (mm)
9.80665	277	1929

モーメントアーム L <sub>B</sub> (mm)	トルクレバーL t (mm)	ボルト本数 n (本)	引張力を負担する ボルト本数 n t (本)
106	283	4	2

基準地震動 S。による	基準地震動 S 。による	基準地震動 S 。による
水平X方向の評価用加速度	水平Y方向の評価用加速度	鉛直乙方向の評価用加速度
$\alpha$ x	lpha y	αz
$(\times 9.8 \text{m/s}^2)$	$(\times 9.8 \text{m/s}^2)$	$(\times 9.8 \text{m/s}^2)$
2.09	2.09	1. 77

2.5 機能維持評価

2.5.1 基本方針

使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)は、地震時及び地震後に電気的機能が要求 されており、地震時及び地震後においても、その機能が維持されていることを示す。

2.5.2 機能維持評価方法

使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の固有振動数から応答加速度を求め、機能 確認済加速度以下であることを確認する。機能確認済加速度には、器具単体の正弦波加振 試験(掃引試験及び正弦波加振試験)において、電気的機能の健全性を確認した加振波の 最大加速度を適用する。機能確認済加速度については、第2.5-1表に示す。

なお,使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の加振試験の結果から,固有振動数 は水平及び鉛直方向ともに 20Hz 以上であることを確認したことから,評価用加速度は使 用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)設置床の応答加速度とする。

項目	機能確認済加速度 (×9.8m/s <sup>2</sup> )		
水 平			
鉛 直			

第2.5-1表 機能確認済加速度

2.6 評価条件

評価結果の妥当性を確認する上で必要となる,設計条件及び評価用加速度について第 2.6-1表及び第 2.6-2表に記載する。

第2.6-1表 設計条件

燃肥夕升	耐震設計上の	据付場所及び	固有周期 (s)		弾性設計用地震動Sd又は静的震度		基準地震動 S。		周辺環境温度
成帝泊你	重要度分類	休 Ш 向 C	水亚士白	<b>扒</b> 古士白	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	(°C)
		(111)	小平方问	<u> </u>	設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	
使用済燃料									
プール監視	—	原子炉建屋							
カメラ	(S <sub>s</sub> 機能維	EL. 46. 5	0.05以下	0.05以下	—	—	2.09	1.77	105
(カメラ本	持)	(EL. 57.0) *							
体)									

注記 \*:評価に用いる基準床レベルを示す。

21 第2.6-2表 評価用加速度

項目	評価用加速度 (×9.8m/s <sup>2</sup> )		
水 平	2.09		
鉛 直	1.77		

### 2.7 評価結果

## 2.7.1 重大事故等対処施設としての評価結果

使用済燃料プール監視カメラ(カメラ本体)の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐 震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており,耐震性を有することを確 認した。また,評価用加速度は機能確認済加速度以下であり,基準地震動S。に対して電 気的機能が維持されることを確認した。

基準地震動S<sub>s</sub>に対する応力評価結果を第2.7-1表に示す。また,電気的機能維持評価結果を第2.7-2表に示す。

評価対象設備			評価部位	応力の	最大 発生応力	評価基準値
				1里天只	MPa	MPa
			架台	組合せ 応力		174
核燃料物質の取扱施設 及び貯蔵施設	その他	使用済燃料プール 監視カメラ (カメラ本体)	ベース プレート	曲げ応力		301
			基礎 ボルト	引張応力		398
				せん断 応力		306

第2.7-1表 基準地震動 S<sub>s</sub>による評価結果(D+P<sub>SAD</sub>+M<sub>SAD</sub>+S<sub>s</sub>)

23

第2.7-2表 電気的機能維持評価結果(重大事故等対処施設)

評価対象設備			機能確認済加速度との比較					
				水平加速度		鉛直加速度		詳
			加速度確認	$(\times 9.8 \text{m/s}^2)$		$(\times 9.8 \text{m/s}^2)$		細評
			部位	評価用	機能確認済	評価用	機能確認済	価
				加速度	加速度	加速度	加速度	
核燃料物質の取扱施設		使用済燃料プール						
	その他	監視カメラ	—	2.09		1.77		—
及 0 項 1 國 旭 政		(カメラ本体)						

- 3. 使用済燃料プール監視カメラ制御盤
- 3.1 基本方針
  - 3.1.1 位置

使用済燃料プール監視カメラ用制御盤は中央制御室に1台設置する。

3.1.2 構造概要

使用済燃料プール監視カメラ用制御盤の構造計画を第3.1-1表に示す。

第3.1-1表 使用済燃料プール監視カメラ制御盤の構造計画					
<b></b>		十画の概要	説明図		
<b></b> 政 浦 ⁄口 ⁄小	主体構造	支持構造			
使用済燃料プール 監視カメラ制御盤	壁掛閉鎖型	壁に盤を基礎ボルトに て据え付ける。	第 3.1-1 図		



第3.1-1図 使用済燃料プール監視カメラ制御盤の外形図

#### 3.1.3 評価方針

使用済燃料プール監視カメラ制御盤の応力評価は、添付書類V-2-1-9「機能維持の 基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3.1.2 構造概 要」にて示す使用済燃料プール監視カメラ制御盤の部位を踏まえ「3.2 耐震評価箇所」 にて設定する箇所に発生する応力等が許容限界内に収まることを、「3.4 応力評価」にて 示す方法にて確認することで実施する。また、使用済燃料プール監視カメラ制御盤の機能 維持評価は、添付書類V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した電気的機能維持 の方針に基づき、地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを、「3.5 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「3.7 評価結果」 に示す。

使用済燃料プール監視カメラ制御盤の耐震評価フローを第3.1-2図に示す



第3.1-2図 使用済燃料プール監視カメラ制御盤の耐震評価フロー

#### 3.1.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版) (日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠 して評価する。

## 3.2 耐震評価箇所

使用済燃料プール監視カメラ制御盤の耐震評価は、耐震評価上厳しくなる基礎ボルトを選定 して実施する。使用済燃料プール監視カメラ制御盤の耐震評価箇所については、第 3.1-1 図 に示す。

- 3.3 固有值解析
  - 3.3.1 基本方針 振動特性試験にて盤の固有振動数を求める。
  - 3.3.2 固有振動数の計算方法
     振動試験装置にて1~35Hzの範囲について加速度0.1Gで掃引し、盤の応答を測定する。
  - 3.3.3 固有值解析結果

固有振動数の計算結果を以下に示す。

方向	盤の固有振動数 (Hz)
水平	20 以上
鉛直	20 以上

- 3.4 応力評価
  - 3.4.1 基本方針
    - (1) 耐震計算モデルは1 質点系モデルとし、盤の重心位置に地震荷重が作用するものとする。
    - (2) 許容応力について, JSME S NC1-2005/2007の付録材料図表を用いて計算す る際に,温度が付録材料図表記載の中間の値の場合は,比例法を用いて計算する。ただ し,比例法を用いる場合の端数処理は,小数第1位以下を切り捨てた値を用いるものと する。
    - (3) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 3.4.2 評価対象部位

使用済燃料プール監視カメラ制御盤の耐震評価は,耐震評価上厳しくなる基礎ボルトを 選定して実施する。

- 3.4.3 荷重の組合せ及び許容応力 使用済燃料プール監視カメラ制御盤の荷重の組合せ及び許容応力状態について,重大事 故等対処施設の評価に用いるものを第3.4-1表に示す。
- 3.4.4 許容応力

使用済燃料プール監視カメラ制御盤の許容応力を第 3.4-2 表に示す。また,評価部位 に応じた使用材料の許容応力を第 3.4-3 表に示す。

第3.4-1表 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処施設)

施設区	区分	機器名称	設備分類(注1)	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
核燃料物	燃料取扱設				$D + P_D + M_D + S_s^{(\pm 3)}$	IV <sub>A</sub> S
質の取扱	備及び使用	使用済燃料プール	常設/防止	(注 2)		$V_A S$
施設及び	済燃料貯蔵	監視カメラ制御盤	常設/緩和		$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}$	(VaSとしてⅣAS
貯蔵施設	設備					の許容限界を用
						いる。)

(注1)「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備,「常設 /緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

(注2)その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

(注3)「D+P<sub>SAD</sub>+M<sub>SAD</sub>+S<sub>s</sub>」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

28

第3.4-2表 許容応力(その他の支持構造物(重大事故等対処施設))

	許容限界(ボルト等)(注)			
許容応力状態				
	引張	せん断		
IV <sub>A</sub> S				
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてIV <sub>A</sub> Sの許容限界を用いる。)	1.5 • f t*	1.5 • f <sub>s</sub> *		

(注)応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

評価部位	材料	温度条件 (℃)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
基礎ボルト	SUS304		205	520	_	246

第3.4-3表 使用材料の許容応力(重大事故等対処施設)

3.4.5 設計用地震力

耐震計算に用いる入力地震力には、添付書類V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方 針」にて設定した床応答の作成方針に基づき、第 3.4-4 表にて示す条件を用いて作成し た設計用床応答曲線を用いる。また、減衰定数は添付書類V-2-1-6「地震応答解析の 基本方針」第 3-1 表に記載の減衰定数を用いる。

	設置場所	設調	計用床応答曲		
地電動	及び	建屋及び		減衰	<b>供</b>
地辰勤	床面高さ	高さ <sup>(注)</sup>	方 向	定数	1用 石
	(m)	(m)		(%)	
基準	原子炉	原子炉	水平	4. 0	水平方向,鉛直方向と
地震動 S <sub>s</sub>	建室 EL. 20. 3	建屋 EL. 29. 0	鉛 直	1.0	もにS <sub>s</sub> 1~8 の包絡曲 線を用いる。

第3.4-4表 設計用地震力

(注)制御盤は壁掛形であるため、設置フロア上階の設計用床応答曲線を使用する。
## 3.4.6 応力評価方法

基礎ボルトの応力算出概念図を第3.4-1図に示す。



第3.4-1図 基礎ボルトの応力算出概念図

## 3.4.6.1 記号の説明

耐震評価に用いる記号を第3.4-5表に示す。

わりま りな 町屋町町に用いる町り	第3.	4-5表	耐震評価に用いる記号
-------------------	-----	------	------------

記号	記 号 の 説 明	単位
A b	ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^2$
Сн	水平方向設計震度	—
C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	—
d	ボルトの呼び径	mm
F	設計・建設規格*1SSB-3131 に定める値	MPa
F *	設計・建設規格*1SSB-3133 に定める値	MPa
F <sub>b</sub>	ボルトに作用する引張力(1本当たり)	Ν
F <sub>b1</sub>	鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し左右方向の水平方向地震に	N
	よりホルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛形)	
F <sub>b2</sub>	鉛直万回地震及び壁掛盤取付面に対し前後万回の水平万回地震に 、	Ν
	よりホルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛形)	
f <sub>s b</sub>	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力	MPa
f <sub>t o</sub>	引張力のみを受けるボルトの許容せん断応力	MPa
f ts	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力	MPa
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
h	取付面から重心までの距離	mm
l 3	重心と下側ボルト間の鉛直方向距離(壁掛形)	mm
l a	左側取付ボルトと右側取付ボルト間の水平方向距離(壁掛形)	mm
Øь	上側取付ボルトと下側取付ボルト間の鉛直方向距離(壁掛形)	mm
m	盤の質量	kg
n	ボルトの本数	—
n <sub>f H</sub>	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(水平方向) (壁掛形)	_
n fv	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(鉛直方向) (壁掛形)	_

記号	記号の説明	単位			
$\mathbf{Q}_{\mathrm{b}}$	ボルトに作用するせん断力	Ν			
$Q_{b\ 1}$	水平方向地震によりボルトに作用するせん断力 (壁掛形)				
$Q_{b\ 2}$	鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)				
S <sub>u</sub>	設計・建設規格 <sup>*1</sup> 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa			
S y	設計・建設規格*1 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa			
π	円周率	_			
σь	ボルトに生じる引張応力	MPa			
τ <sub>b</sub>	ボルトに生じるせん断応力	MPa			

 \*1:「設計・建設規格」とは、発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版 (2007 年追補版含む。))
 JSME S NC1-2005/2007(日本機械学会 2007 年)(以下「設計・建設規格」という。)をいう。 3.4.6.2 基礎ボルトの応力計算

## (1) 基礎ボルトの引張応力計算

ボルトに対する引張力は、最も厳しい条件として、第 3.4-1 図で最外列のボルトを 支点とする転倒を考え、これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 a. 引張力

$$F_{b} = Ma x (F_{b1}, F_{b2})$$

$$F_{b1} = \frac{m \cdot (1 + C_{V}) \cdot h \cdot g}{n_{fV} \cdot \ell_{b}} + \frac{m \cdot C_{H} \cdot h \cdot g}{n_{fH} \cdot \ell_{a}}$$

$$F_{b2} = \frac{m \cdot (1 + C_{V}) \cdot h \cdot g + m \cdot C_{H} \cdot \ell_{3} \cdot g}{n_{fV} \cdot \ell_{b}}$$

b. 引張応力

$$\sigma_{\rm b} = \frac{F_{\rm b}}{A_{\rm b}}$$
$$A_{\rm b} = \frac{\pi}{4} \cdot d^2$$

(2) 基礎ボルトのせん断応力
 ボルトに対するせん断力は、ボルト全本数で受けるものとして計算する。
 a. せん断力

$$Q_{b} = \sqrt{\left(Q_{b1}\right)^{2} + \left(Q_{b2}\right)^{2}}$$
$$Q_{b1} = m \cdot C_{H} \cdot g$$
$$Q_{b2} = m \cdot \left(1 + C_{V}\right) \cdot g$$

b. せん断応力

$$\tau_{\rm b} = \frac{Q_{\rm b}}{{\rm n} \cdot A_{\rm b}}$$

- 3.4.7 応力評価条件
  - 3.4.7.1 支持構造物の応力評価条件

(1) 盤関係

項目	記号	単 位	入力値	
機器(盤)質量	m	kg		
重力加速度	g	$m/s^2$	9.80665	
取付面から重心までの距離	h	mm	165	
左側取付ボルトと右側取付ボルト間の	0		820	
水平方向距離 (壁掛形)	ℓ <sub>a</sub>	11111	820	
上側取付ボルトと下側取付ボルト間の	0		1800	
鉛直方向距離 (壁掛形)	Иb	11111	1800	
重心と下側ボルト間の鉛直方向距離	0	mm	870	
(壁掛形)	₩ 3	111111	019	

(2) 設計用加速度

項目	記号	設計用加速度 (×9.8m/s <sup>2</sup> )		
水平	C <sub>H</sub>	1.55		
鉛直	C <sub>v</sub>	1.17		

3.5 機能維持評価

3.5.1 基本方針

使用済燃料プール監視カメラ制御盤は,地震時及び地震後に電気的機能が要求されており,地震時及び地震後においても,その機能が維持されていることを示す。

3.5.2 機能維持評価方法

使用済燃料プール監視カメラ制御盤の固有振動数から応答加速度を求め、機能確認済加 速度以下であることを確認する。機能確認済加速度には、器具を実装した制御盤の正弦波 加振試験(掃引試験及びビート試験)において、電気的機能の健全性を確認した加振波の 最大加速度を適用する。機能確認済加速度を第3.5-1表に示す。

なお、使用済燃料プール監視カメラ制御盤の加振試験の結果から、固有振動数は水平及 び鉛直方向ともに 20Hz 以上であることを確認したことから、評価用加速度には最大床加 速度を使用する。

項目	機能確認済加速度 (×9.8m/s <sup>2</sup> )		速度
水平			
鉛 直			

第3.5-1表 機能確認済加速度

3.6 評価条件

評価結果の妥当性を確認する上で必要となる,設計条件,評価用加速度及び機器要目について第3.6-1表,第3.6-2表及び第3.6-3表に記載する。

第3.6-1表 設計条件

機器名称 横震設計上の 重要度分類	耐震設計上の	固有周期 (s)		弾性設計用地震動Sd又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		周辺環境温度	
	び床面高さ (m) 水	水平方向 鉛	的古土占	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	(°C)	
			<u> </u>	設計震度	設計震度	設計震度	設計震度		
使用済燃料									
プール監視		FL 20.0		0.05175	_	_	1 55	1 17	40
カメラ制御	(3 s 1成 用小庄 (5)	EL. 29. 0	0.05 1/	0.05 1/			1.00	1.17	40
盤	3.1.)								

注記 \*: 固有周期は掃引試験により求めた使用済燃料プール監視カメラ制御盤の固有振動数fの逆数である。

第3.6-2表 評価用加速度

項日	評価用加速度	
垻 日	$(\times 9.8 \text{m/s}^2)$	
水平	1.55	
鉛 直	1. 17	

第3.6-3表 機器要目

部材	m (kg)	h (mm)	Q <sub>3</sub> (mm)	Q <sub>a</sub> (mm)	Q <sub>ь</sub> (mm)	${ m A}_{ m b}$ (mm <sup>2</sup> )	n	n fv	n <sub>f H</sub>
基礎ボルト						201.1	12	2	6

					転倒	方向
部材	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	弾性設計用 地震動S <sub>s</sub>
基礎ボルト	205	520	_	246	_	鉛直

37

#### 3.7 評価結果

#### 3.7.1 重大事故等対処施設としての評価結果

使用済燃料プール監視カメラ制御盤の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結 果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており、耐震性を有することを確認した。 また、評価用加速度は機能確認済加速度以下であり、基準地震動S。に対して電気的機能 が維持されることを確認した。

基準地震動S。に対する応力評価結果を第3.7-1表及び第3.7-2表に示す。また、電気的機能維持評価結果を第3.7-3表に示す。

第3.7-1表 ボルトに作用する力

(単位:N)

	F	b	${ m Q}$ b		
部材	弾性設計用地震動	甘海芋嶋寺まっ	弹性設計用地震動 其進地震動。		
	S	<b>本</b> 平地 辰 則 5 。	S	基平地長動 S s	
基礎ボルト	—	1420	—	7924	

第3.7-2表 ボルトの応力

(単位:MPa)

立(7 + +	++**1		材料 応力 弾性設計用地震動 S d 又は静的震度		基準地	也震動 S 。
「小山豆	州 州科 応刀	ルロノナ	算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
甘琳书业人	SUS204	引張	—	_		184
基礎小アト	505304	せん断	_	_		141

39

## 第3.7-3表 電気的機能維持の評価結果 (単位:×9.8m/s<sup>2</sup>)

	評価用加速度	機能確認済加速度
水平方向	1.55	
鉛直方向	1.17	

- 4. 使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱
  - 4.1 基本方針
    - 4.1.1 位置

使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱は空調機械室に1台設置する。

4.1.2 構造概要

使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の構造計画を第4.1-1表に示す。

第4.1-1表 使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の構造計画

乳供友分	計画の概要		到田区	
<b></b> 取 ) 佣 <sup>2</sup> 和 <sup>2</sup> 小	主体構造	支持構造	就坍凶	
使用済燃料プール		収加なな時声に其体モ		
監視カメラ用	壁掛形	収約相を空国に基礎か	第4.1-1 図	
機器収納箱		ルトにて店ん竹りる。		



第4.1-1図 使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱 外形図

#### 4.1.3 評価方針

使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の応力評価は、添付書類V-2-1-9「機能 維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「4.1.2 構造概要」にて示す収納箱の部位を踏まえ、「4.2 耐震評価箇所」にて設定する箇所に発 生する応力等が許容限界内に収まることを、「4.4 応力評価」にて示す方法にて確認する ことで実施する。また、使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の機能維持評価は、添 付書類V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき、 地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを、「4.5 機能維持評価」 にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「4.7 評価結果」に示す。 使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の耐震評価フローを第4.1-2 図に示す。

 解析モデル設定
 設計用地震力

 固有値測定試験

 固有値測定試験

 広力解析

 </td

第4.1-2図 使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の耐震評価フロー

#### 4.1.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版) (日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠 して評価する。

#### 4.2 耐震評価箇所

使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の耐震評価は、耐震評価上厳しくなる基礎ボルト を選定して実施する。使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の耐震評価箇所については、 第4.1-1図に示す。

- 4.3 固有值解析
  - 4.3.1 基本方針 振動特性試験にて使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の固有振動数を求める。
  - 4.3.2 固有振動数の計算方法

振動試験装置にて 1~35Hz の範囲について加速度 0.1G で掃引し,使用済燃料プール監 視カメラ用機器収納箱の応答を測定する。

4.3.3 固有值解析結果

固有振動数の計算結果を以下に示す。

方向	固有振動数 (Hz)		
水平	20 以上		
鉛直	20 以上		

- 4.4 応力評価
  - 4.4.1 基本方針
    - (1) 耐震計算モデルは1 質点系モデルとし、盤の重心位置に地震荷重が作用するものとする。
    - (2) 許容応力について, JSME S NC1-2005/2007の付録材料図表を用いて計算す る際に,温度が付録材料図表記載値の中間の値の場合は,比例法を用いて計算する。た だし,比例法を用いる場合の端数処理は,小数第1位以下を切り捨てた値を用いるもの とする。
    - (3) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 4.4.2 評価対象部位

使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の耐震評価は,耐震評価上厳しくなる基礎ボ ルトを選定して実施する。

- 4.4.3 荷重の組合せ及び許容応力
   使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の荷重の組合せ及び許容応力状態について、
   重大事故等対処施設の評価に用いるものを第4.4-1表に示す。
- 4.4.4 許容応力

使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の許容応力を第 4.4-2 表に示す。また,評価部位に応じた使用材料の許容応力を第 4.4-3 表に示す。

第4.4-1表 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処施設)

施設⊵	区分	機器名称	設備分類(注1)	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
核燃料物	燃料取扱設	使用済燃料プール			$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{(23)}$	IV <sub>A</sub> S
質の取扱	備及び使用	監視カメラ用	常設/防止	(注2)		V <sub>A</sub> S
施設及び	済燃料貯蔵	機器収納箱	常設/緩和		$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	(V <sub>А</sub> SとしてⅣ <sub>А</sub> Sの
貯蔵施設	設備					許容限界を用いる。)

(注1)「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備,「常設 /緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

(注2) その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

(注3)「D+P<sub>SAD</sub>+M<sub>SAD</sub>+S<sub>s</sub>」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

第4.4-2表 許容応力(その他の支持構造物(重大事故等対処施設))

44

	許容限界(ボルト等)(注)		
許容応力状態	一次応力		
	引張	せん断	
IV <sub>A</sub> S			
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてW <sub>A</sub> Sの許容限界を用いる。)	1.5 • f <sub>t</sub> *	1.5 • f <sub>s</sub> *	

(注) 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

評価部位	材料	温度条件 (℃)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
基礎ボルト	SUS304		201	510	—	241

第4.4-3表 使用材料の許容応力(重大事故等対処施設)

4.4.5 設計用地震力

耐震計算に用いる入力地震力には、添付書類V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方 針」にて設定した床応答の作成方針に基づき、第 4.4-4 表にて示す条件を用いて作成し た設計用床応答曲線を用いる。また、減衰定数は添付書類V-2-1-6「地震応答解析の 基本方針」第 3-1 表に記載の減衰定数を用いる。

設計用床応答曲線 設置場所 及び 建屋及び 減衰 地震動 備考 床面高さ 高さ (注) 方向 定数 (m) (m) (%) 基準 原子炉 原子炉 水平方向,鉛直方向と 水平 4.0 地震動 建屋 もに S<sub>s</sub>1~8 の包絡曲 建屋 鉛直 1.0  $S_s$ EL. 23.0 EL. 29. 0 線を用いる。

第4.4-4表 設計用地震力

(注) 収納箱は壁掛形であるため,設置フロア上階の設計用床応答曲線を使用する。

## 4.4.6 応力評価方法

以下の基礎ボルトの応力算出概念図及び計算式を第4.4-1図に示す。



第4.4-1図 応力計算モデル

## 4.4.6.1 記号の説明

耐震評価に用いる記号を第4.4-5表に示す。

記号	記 号 の 説 明	単位
A <sub>b</sub>	ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^2$
Сн	水平方向設計震度	_
C <sub>V</sub>	鉛直方向設計震度	_
d	ボルトの呼び径	mm
F	設計・建設規格*1SSB-3131 に定める値	MPa
F *	設計・建設規格*1SSB-3133 に定める値	MPa
F <sub>b</sub>	ボルトに作用する引張力(1本当たり)	Ν
F <sub>b 1</sub>	鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し左右方向の水平方向地震 によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛形)	N
F <sub>b2</sub>	鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し前後方向の水平方向地震 によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛形)	Ν
f <sub>s b</sub>	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力	MPa
f <sub>t o</sub>	引張力のみを受けるボルトの許容せん断応力	MPa
fts	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力	MPa
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
h	取付面から重心までの距離	mm
l 3	重心と下側ボルト間の鉛直方向距離(壁掛形)	mm
l <sub>a</sub>	左側取付ボルトと右側取付ボルト間の水平方向距離(壁掛形)	mm
ℓ <sub>b</sub>	上側取付ボルトと下側取付ボルト間の鉛直方向距離(壁掛形)	mm
m	盤の質量	kg
n	ボルトの本数	_
n <sub>f H</sub>	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(水平方 向)(壁掛形)	_
n fv	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(鉛直方 向)(壁掛形)	_

記号	記号の説明		
$\mathbf{Q}_{\mathrm{b}}$	ボルトに作用するせん断力		
$Q_{b\ 1}$	水平方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)		
$Q_{b\ 2}$	鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)	Ν	
S <sub>u</sub>	設計・建設規格 <sup>*1</sup> 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa	
S y	設計・建設規格*1 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa	
π	円周率		
σь	ボルトに生じる引張応力		
τ <sub>b</sub>	b ボルトに生じるせん断応力		

 \*1:「設計・建設規格」とは、発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版 (2007 年追補版含む。))
 JSME S NC1-2005/2007(日本機械学会 2007 年)(以下「設計・建設規格」という。)をいう。 4.4.6.2 基礎ボルトの応力計算

## (1) 基礎ボルトの引張応力計算

ボルトに対する引張力は、最も厳しい条件として、第 3.4-1 図で最外列のボルトを 支点とする転倒を考え、これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 a. 引張力

$$F_{b} = Ma \times (F_{b1}, F_{b2})$$

$$F_{b1} = \frac{m \cdot (1 + C_{V}) \cdot h \cdot g}{n_{fV} \cdot \ell_{b}} + \frac{m \cdot C_{H} \cdot h \cdot g}{n_{fH} \cdot \ell_{a}}$$

$$F_{b2} = \frac{m \cdot (1 + C_{V}) \cdot h \cdot g + m \cdot C_{H} \cdot \ell_{3} \cdot g}{n_{fV} \cdot \ell_{b}}$$

b.引張応力

$$\sigma_{b} = \frac{F_{b}}{A_{b}}$$
$$A_{b} = \frac{\pi}{4} \cdot d^{2}$$

(2) 基礎ボルトのせん断応力 ボルトに対するせん断力は、ボルト全本数で受けるものとして計算する。a. せん断力

$$Q_{b} = \sqrt{\left(Q_{b1}\right)^{2} + \left(Q_{b2}\right)^{2}}$$
$$Q_{b1} = m \cdot C_{H} \cdot g$$
$$Q_{b2} = m \cdot \left(1 + C_{V}\right) \cdot g$$

b. せん断応力

$$\tau_{\rm b} = \frac{Q_{\rm b}}{{\rm n} \cdot A_{\rm b}}$$

- 4.4.7 応力評価条件
  - 4.4.7.1 支持構造物の応力評価条件
    - (1) 機器収納箱関係

項目	記号	単 位	入力值	
機器(機器収納箱)質量	m	kg		
重力加速度	g	$m/s^2$	9.80665	
取付面から重心までの距離	h	mm	95	
左側取付ボルトと右側取付ボルト間の	0		200	
水平方向距離 (壁掛形)	ℓ <sub>a</sub>	11111	380	
上側取付ボルトと下側取付ボルト間の	0	mm	220	
鉛直方向距離(壁掛形)	Чb	11111	520	
重心と下側ボルト間の鉛直方向距離	0	mm	162	
(壁掛形)	₩ 3	11111	103	

(2) 設計用加速度

項目	記号	設計用加速度 (×9.8m/s <sup>2</sup> )
水平	C <sub>H</sub>	1.55
鉛直	C <sub>v</sub>	1.17

4.5 機能維持評価

4.5.1 基本方針

使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱は、地震時及び地震後に電気的機能が要求さ れており、地震時及び地震後においても、その機能が維持されていることを示す。

4.5.2 機能維持評価方法

使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の固有振動数から応答加速度を求め、機能確 認済加速度以下であることを確認する。機能確認済加速度には、器具を実装した収納箱の 正弦波加振試験(掃引試験及びビート試験)において、電気的機能の健全性を確認した加 振波の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を第4.5-1表に示す。

なお,使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の加振試験の結果から,固有振動数は 水平及び鉛直方向ともに 20Hz 以上であることを確認したことから,評価用加速度には最 大床加速度を使用する。

項目	機能確認済加速度 (×9.8m/s <sup>2</sup> )
水平	
鉛 直	

第4.5-1表 機能確認済加速度

4.6 評価条件

評価結果の妥当性を確認する上で必要となる,設計条件,評価用加速度及び機器要目について第4.6-1表,第4.6-2表及び第4.6-3表に記載する。

第4.6-1表 設計条件

機器名称重	耐震設計上の	据付場所及	固有	周期 s)	弾性設計用地震動	JS d 又は静的震度	基準地質	震動S₅	周辺環境温度
	重要度分類		水亚士向	<b>扒</b> 古士白	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	(°C)
		(III)	小平方问	<u> </u>	設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	
使用済燃料									
プール監視		EL 20.0				_	1 55	1 17	46
カメラ用	(Ss放肥粧	EL. 29. 0	0.05 KT	0.05 1/1			1.00	1.17	40
機器収納箱	機器収納箱								

注記 \*: 固有周期は掃引試験により求めた使用済燃料プール監視カメラ制御盤の固有振動数fの逆数である。

第4.6-2表 評価用加速度

TE H	評価用加速度
垻 日	$(\times 9.8 \text{m/s}^2)$
水平	1.55
鉛 直	1. 17

第4.6-3表 機器要目

部材	m (kg)	h (mm)	Q <sub>3</sub> (mm)	ℓ <sub>a</sub> ℓ <sub>b</sub> n)         (mm)         (mm)		${ m A}_{ m b}$ (mm <sup>2</sup> )	n	n fv	n f H
基礎ボルト						50.27	4	2	2

					転倒	方向		
部材	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	方向 弾性設計用 地震動 S 。 鉛直		
基礎ボルト	201	510	_	241	_	鉛直		

53

#### 4.7 評価結果

4.7.1 重大事故等対処施設としての評価結果

使用済燃料プール監視カメラ用機器収納箱の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震 評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており、耐震性を有することを確認 した。また、評価用加速度は機能確認済加速度以下であり、基準地震動S。に対して電気 的機能が維持されることを確認した。

基準地震動 S<sub>s</sub>に対する応力評価結果を第4.7-1表及び第4.7-2表に示す。また,電気的機能維持評価結果を第4.7-3表に示す。

第4.7-1表 ボルトに作用する力

(単位:N)

部材	F	b	${f Q}$ b					
	弾性設計用地震動	甘産を引まっ	弾性設計用地震動	甘淮忠寺書の				
	S <sub>d</sub> 又は静的震度	基毕地辰勤る 。	Sd又は静的震度	基毕地長助 S s				
基礎ボルト	—	189.8	—	706.1				

第4.7-2表 ボルトの応力

(単位:MPa)

部材	十十本二	⊢+	弾性設計用地震動	bS <sub>d</sub> 又は静的震度	基	<b>と準地</b> )	震動 S 。
	1/1 1/1	ルいフリ	算出応力	許容応力	算出応力	1	許容応力
基礎ボルト	SUS204	引張	_	_			180
	505504	せん断	_	_			138

## 55

## 第4.7-3表 電気的機能維持の評価結果 (単位:×9.8m/s<sup>2</sup>)

	評価用加速度	機能確認済加速度
水平方向	1.55	
鉛直方向	1.17	

- 5. 使用済燃料プール監視カメラ表示モニタ
- 5.1 基本方針
  - 5.1.1 位置

使用済燃料プール監視カメラ表示モニタは中央制御室に1台設置する。

5.1.2 構造概要

使用済燃料プール監視カメラ表示モニタの構造計画を第5.1-1表に示す。

第5.1-1表 使用済燃料プール監視カメラ表示モニタの構造計画

<b>凯供友</b> 称		彩明网					
<b> </b>	主体構造	支持構造	就明凶				
使用済燃料プール 監視カメラ 表示モニタ	据付型	表示モニタを机にボル トにて取付けた取付治 具を介してバンドにて 固定する。	第 5.1-1 図				



第5.1-1図 使用済燃料プール監視カメラ表示モニタ 外形図

#### 5.1.3 評価方針

使用済燃料プール監視カメラ表示モニタは、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて 設定した電気的機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度 以下であることを、「5.5 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確 認結果を「5.7 評価結果」に示す。

使用済燃料プール監視カメラ表示モニタの耐震評価フローを第5.1-2図に示す。



第5.1-2図 使用済燃料プール監視カメラ表示モニタの耐震評価フロー

5.1.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版) (日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠 して評価する。

#### 5.2 耐震評価箇所

評価部位は使用済燃料プール監視カメラ表示モニタ本体である。本計算書では、加振試験結果を用いた使用済燃料プール監視カメラ表示モニタの電気的機能維持評価について示す。

使用済燃料プール監視カメラ表示モニタの機能維持評価は、津使用済燃料プール監視カメラ 表示モニタ設置床の加速度により実施する。使用済燃料プール監視カメラ表示モニタの耐震評 価部位については、第5.1-1図に示す。

5.3 機能維持評価

5.3.1 基本方針

使用済燃料プール監視カメラ表示モニタは,地震時及び地震後に電気的機能が要求され ており,地震時及び地震後においても,その機能が維持されていることを示す。

#### 5.3.2 機能維持評価方法

使用済燃料プール監視カメラ表示モニタの電気的機能維持評価について、以下に示す。 使用済燃料プール監視カメラ表示モニタは原子炉建屋付属棟(中央制御室)内に設置さ れることから、評価用加速度はV-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に示す原子 炉建屋の地震応答解析で評価した使用済燃料プール監視カメラ表示モニタを設置する床に 生じる加速度とし、評価用加速度が機能確認済加速度以下であることを確認する。機能確 認済加速度には、表示モニタの加振試験において、電気的機能の健全性を確認した評価部 位の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を第5.3-1表に示す。

<b></b>	機能確認済加速度
	$(\times 9.8 \text{ m/s}^2)$
水 平	
鉛 直	

第5.3-1表 機能確認済加速度

## 5.4 加振試験

5.4.1 基本事項

使用済燃料プール監視カメラ表示モニタについて実際の設置状態を模擬して加振試験を 行い、基準地震動S<sub>s</sub>による地震力に対して要求される機能が維持されることを確認する。

5.4.2 設計用地震力

以下の加振波の最大床加速度を上回る加速度で加振を行う。

- ・加振波:対象機器設置床における基準地震動S。に対する設計用床応答曲線を上回るように設定
- ・加振方向:水平2方向と鉛直方向の3方向単軸加振

(単位:×9.8 m/s<sup>2</sup>)

対象機器設置箇所	加振方向	評価用加速度 (G)
原子炉建屋	水平*2	1.55
(EL. 29. 00m) $^{*1}$	鉛直	1.17

注記 \*1:設置場所は中間階のため、1つ上階の最大床加速度を用いて保守的に評価する。 \*2:水平方向はX方向及びY方向の包絡曲線を用いる。

## 5.5 評価結果

5.5.1 設計基準対象施設としての評価結果

使用済燃料プール監視カメラ表示モニタの設計基準対象施設としての状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。評価用加速度は機能確認済加速度以下であり、基準地震動S。に対して電気的機能が維持されることを確認した。

基準地震動S。に対する電気的機能維持評価結果を第5.5-1表に示す。

NT2 補② V-2-4-2-6 ROE

## 第5.5-1表 電気的機能維持の評価結果 (単位:×9.8 m/s<sup>2</sup>)

	評価用加速度	機能確認済加速度
水平方向	1.55	
鉛直方向	1.17	

# V-2-4-2-7 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の

耐震性についての計算書

1.	概	要	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	]	L
2.	使人	用澾	燃料	プ	<u> </u>	ル	監	視	力	メ	ラ	用	空	冷	装	置	空	気	圧	縮	機		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	2
2	.1	基本	「方針	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	2
	2.1.	1	位置	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	2
	2.1.	. 2	構造	概	要		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	2
	2.1.	3	評価	i方	針		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ç	3
	2.1.	4	適用	規	格		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ç	3
3.	使人	用澾	燃料	プ	<u> </u>	ル	監	視	力	メ	ラ	用	空	冷	装	置	除	湿	器		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	ł
3	.1	基本	「方針	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	ł
	3.1.	1	位置	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	ł
	3.1.	. 2	構造	概	要		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Z	ł
	3.1.	3	評価	i方	針		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	5
	3.1.	4	適用	規	格		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	5
4.	使人	用澾	「燃料	プ	<u> </u>	ル	監	視	力	メ	ラ	用	空	冷	装	置	冷	却	器		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	3
4	.1	基本	、方針	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	3
	4.1.	1	位置	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	3
	4.1.	. 2	構造	概	要		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	3
	4.1.	3	評価	i方	針		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	7
	4.1.	4	適用	規	格		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	7

目次

## 1. 概要

本計算書は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」に示すとおり、使用済燃料プール監視カメ ラ用空冷装置が基準地震動S。による地震力に対しても機能を維持するために、耐震性を有する ことを確認するものである。

- 2. 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置空気圧縮機
- 2.1 基本方針
  - 2.1.1 位置

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置空気圧縮機は,原子炉建屋付属棟に2台設置する。

2.1.2 構造概要

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置空気圧縮機の構造計画を第2.1-1表に示す。

	設備名称	計画の概要		⇒>111□
		主体構造	支持構造	就坍凶
	使用済燃料プール	空気圧縮機	空気圧縮機を床面に基	第 2.1-1 図
	監視カメラ用		礎ボルトにて固定され	
	空冷装置空気圧縮機		た架台に据え付ける。	

第2.1-1表 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置空気圧縮機の構造計画



第2.1-1図 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置空気圧縮機 外形図
#### 2.1.3 評価方針

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置空気圧縮機は、V-2-1-9「機能維持の基本 方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、実施する。また、使 用済燃料プール監視カメラ用空冷装置空気圧縮機の機能維持評価は、V-2-1-9「機能 維持の基本方針」にて設定した機能維持の方針に基づき実施する。

#### 2.1.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版) (日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠 して評価する。

- 3. 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置除湿器
- 3.1 基本方針
  - 3.1.1 位置

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置除湿器は、原子炉建屋付属棟に2台設置する。

3.1.2 構造概要

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置除湿器の構造計画を第3.1-1表に示す。

第3.1-1表 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置除湿器の構造計画

乳供友升		計画の概要	彩田図	
<b></b> 成/用 <sup>·</sup> 石 /小	主体構造	支持構造	就明凶	
使用済燃料プール		除湿器を床面に基礎ボ		
監視カメラ用	除湿器	ルトにて固定された架	第 3.1-1 図	
空冷装置除湿器		台に据え付ける。		





第3.1-1図 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置除湿器 外形図

# 3.1.3 評価方針

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置除湿器は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」 にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき実施する。また、使用済燃料 プール監視カメラ用空冷装置除湿器の機能維持評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方 針」にて設定した機能維持の方針に基づき実施する。

#### 3.1.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版) (日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠 して評価する。

- 4. 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置冷却器
  - 4.1 基本方針
    - 4.1.1 位置

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置冷却器は,原子炉建屋原子炉棟に1台設置する。

4.1.2 構造概要

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置冷却器の構造計画を第4.1-1表に示す。

乳借友折	計画	īの概要	当 田 図	
<b></b>	主体構造	支持構造	祝 明 凶	
使用済燃料プール	冷却器	冷却器を取付	甘水子九上、公士吧	
監視カメラ用		架台を介し		
空冷装置冷却器		て、壁面に基	<b>中</b> 取付架台	
		礎ボルトにて		
		固定された架		
		台に据え付け		
		る。	ベースプレート	

第4.1-1表 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置冷却器の構造計画

# 4.1.3 評価方針

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置冷却器は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」 にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき実施する。また、使用済燃料 プール監視カメラ用空冷装置冷却器の機能維持評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方 針」にて設定した機能維持の方針に基づき実施する。

#### 4.1.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版) (日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠 して評価する。 V-2-4-3 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備の耐震性についての計算書

V-2-4-3-1 燃料プール冷却浄化系の耐震性についての計算書

V-2-4-3-1-1 管の耐震性についての計算書

1.	概要	 1
2.	概略系統図	 2

#### 1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」及び 「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき、管、支持構造物及び弁の耐震性に ついての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モ デル単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度) が最小となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価 結果を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

記号	内容		
	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)		
— — — (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)		
	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他 計算書記載範囲の管		
(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち,他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管		
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)		
()	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)		
$\mathbf{\Theta}$	アンカ		
「管クラス】			
DB1	クラス1管		
DB2	クラス2管		
DB3	クラス3管		
DB4	クラス4管		
SA2	重大事故等クラス2管		
SA3	重大事故等クラス3管		
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管		
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管		
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管		
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管		



NT2 補② V-2-4-3-1-1 R0E

V-2-4-3-2 代替燃料プール注水系の耐震性についての計算書

V-2-4-3-2-1 管の耐震性についての計算書

# 1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本 方針」に基づき、管の耐震性についての計算を実施した結果を示したものである。 重大事故等クラス2管の耐震性についての計算は,「V-3-2-2-2-1-2 管の応 力計算書」に含まれている。 V-2-4-3-3 代替燃料プール冷却系の耐震性についての計算書

# V-2-4-3-3-1 代替燃料プール冷却系熱交換器の耐震性についての 計算書

1. 柞	既要 ······	1
2	一般事項	1
2.1	構造計画	1
2.2	評価方針	3
2.3	適用基準	4
2.4	記号の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2.5	計算精度と数値の丸め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
3.	評価部位	10
4.	固有周期 •••••••••••••••••••	11
4.1	固有周期の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
4.2	固有周期の計算条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
5. 柞	溝造強度評価	14
5.1	構造強度評価方法	14
5.2	荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
5.3	計算方法	18
5.4	計算条件	26
5.5	応力の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
6. Ę	引用文献	28

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計 方針に基づき、代替燃料プール冷却系熱交換器が設計用地震力に対して十分な構造強度を有して いることを説明するものである。

代替燃料プール冷却系熱交換器は,重大事故等対処設備においては常設重大事故防止設備及び 常設重大事故緩和設備に分類される。以下,分類に応じた構造強度評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

代替燃料プール冷却系熱交換器の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
支持構造	主体構造	
代替燃料プール冷却系熱交換	伝熱板, 側板, 脚を有	
器は取付ボルトで架台に取り	するプレート式熱交換	
付ける。	器	

## 2.2 評価方針

代替燃料プール冷却系熱交換器の応力評価は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針 3.1 構造 強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.1 構造計画」 にて示す代替燃料プール冷却系熱交換器の部位を踏まえ「3. 評価部位」にて設定する箇所に おいて、「4. 固有周期」にて算出した固有周期に基づく応力等が許容限界内に収まることを、 「5. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 評価結果」 に示す。

代替燃料プール冷却系熱交換器の耐震評価フローを図 2-1 に示す。



図 2-1 代替燃料プール冷却系熱交換器の耐震評価フロー

## 2.3 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4601・補-1984, JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991 追補版)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月及び平成3年6月)に 準拠して評価する。

2.4 記号の説明

記号	記号の説明	単 位
a <sub>p</sub>	内圧に対する側板の有効幅	mm
$A_{,F,j}$	側板の断面積	$\mathrm{mm}^2$
$A_{b,j}$	取付ボルトの断面積	$\mathrm{mm}^2$
$A_{e,\text{BP1, j}}$	脚の有効せん断断面積	$\mathrm{mm}^2$
$A_{\rm s,F,j}$	側板の有効せん断断面積	$\mathrm{mm}^2$
$A_{s,\text{BPx, j}}$	長手方向地震に対する脚の有効せん断断面積	$\mathrm{mm}^2$
$A_{\rm s,BPy,j}$	横方向振動に対する脚の有効せん断断面積	$\mathrm{mm}^2$
b <sub>p</sub>	内圧に対する側板の有効長さ	mm
$C_v$	鉛直方向設計震度	_
$C_{\mathrm{H}}$	水平方向設計震度	—
$d_{N}$	側板の開口部直径	mm
Е, ь, ј	取付ボルト材の縦弾性係数	MPa
Е, вр. ј	脚材の縦弾性係数	MPa
Е, <sub>F,j</sub>	側板材の縦弾性係数	MPa
F	設計・建設規格 SSB-3121.1又はSSB-3131に定める値	MPa
F*	設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値	MPa
F <sub>,bzi,j</sub>	取付ボルトの引張力	Ν
F <sub>, BPx, j</sub>	長手方向地震により脚に作用するせん断力	Ν
F <sub>, ВРу, ј</sub>	横方向地震により脚に作用するせん断力	Ν
$F$ , $_{BPz,\;j}$	運転時質量による脚のせん断力	Ν
F , <sub>Fgv, j</sub>	運転時質量による側板の軸力	Ν
F , <sub>Fv, j</sub>	鉛直方向地震による側板の軸力	Ν
F , <sub>Fx, j</sub>	長手方向地震により重心位置に作用するせん断力	Ν
F , <sub>Fy, j</sub>	横方向地震により重心位置に作用するせん断力	Ν
$f_{ m sb}$	せん断力のみを受ける取付ボルトの許容せん断応力	MPa
$f_{ m t}$	脚の許容引張応力	MPa
$f_{ m to}$	引張力のみを受ける取付ボルトの許容引張応力	MPa
$f_{ m ts}$	引張力とせん断力を同時に受ける取付ボルトの許容引張応力	MPa
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
G , вр. ј	脚のせん断弾性係数	MPa
G , F, j	側板のせん断弾性係数	MPa
Н	機器の重心高さ	mm
I , BPx, j	長手方向振動に対する脚の断面二次モーメント	$\mathrm{mm}^4$
I ,BPy,j	横方向振動に対する脚の断面二次モーメント	$\mathrm{mm}^4$
I ,Fi,j	側板の断面二次モーメント	$\mathrm{mm}^4$

記号	記号の説明	単 位
k <sub>b, j</sub>	取付ボルトの締結部剛性	N/mm
k <sub>b θ</sub> , <sub>BPx, j</sub>	長手方向振動に対する脚の曲げによる回転剛性	N•mm/rad
k , <sub>Fi,j</sub>	側板の剛性	N/mm
k , вру, ј	横方向振動に対する脚のせん断/曲げ剛性	N/mm
k <sub>s, BPx, j</sub>	長手方向振動に対する脚のせん断剛性	N/mm
k θ,bi,j	取付ボルト締結部の回転剛性	N•mm/rad
k θ, Bi, j	脚の剛性	N•mm/rad
k θ, BPi, j	脚の回転剛性	N•mm/rad
$K_{i}$	固定側及び可動側の並列剛性	N/mm
$K_{\rm i,j}$	固定側、若しくは可動側の全体剛性	N/mm
$\lambda_{ m b, j}$	取付ボルトの伸びに有効な長さ	mm
$\lambda_{x, j}$	長手方向振動に対する取付ボルト締付幅	mm
$\lambda_{x,BP1,j}$	側板中心から外側取付ボルトまでの長手方向距離	mm
$\lambda_{\text{x, BP2, j}}$	側板中心から内側取付ボルトまでの長手方向距離	mm
$\lambda_{\text{y, BP1, j}}$	横方向振動に対する外側取付ボルト締付幅の 1/2	mm
$\lambda_{\text{y, BP2, j}}$	横方向振動に対する内側取付ボルト締付幅の 1/2	mm
m <sub>0</sub>	機器の運転時質量	kg
М, <sub>Fx, j</sub>	長手方向地震による重心位置の曲げモーメント	N•mm
М, <sub>Fy, j</sub>	横方向地震による重心位置の曲げモーメント	N•mm
M, <sub>Fz, j</sub>	運転時質量により脚に作用する曲げモーメント	N•mm
$n_{N}$	側板開口部の数	—
п <sub>х, ВР, ј</sub>	長手方向の荷重に寄与する脚片側の取付ボルト本数	—
п <sub>у, ВР1, ј</sub>	λ <sub>y, BP1, j</sub> の位置の取付ボルト本数	—
n <sub>у, ВР2, ј</sub>	λ <sub>y, BP2, j</sub> の位置の取付ボルト本数	_
Р	機器に作用する内圧	MPa
S <sub>a</sub>	側板の許容応力	MPa
S u	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa
Sу	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa
t <sub>, F, j</sub>	側板の板厚	mm
Τi	機器の固有周期	S
Z , <sub>Fx</sub> , j	長手方向地震に対する側板の断面係数	$\mathrm{mm}^3$
Ζ, <sub>Fy, j</sub>	横方向地震に対する側板の断面係数	$\mathrm{mm}^3$
Z , BP2, j	長手方向地震に対する脚の総断面係数	mm <sup>3</sup>
Z <sub>e, BP1, j</sub>	脚の有効断面係数	mm <sup>3</sup>
eta i	応力係数	—
π	円周率	—

記号	記号の説明	単 位
σ <sub>a, BPz, j</sub>	鉛直方向地震による脚の曲げ応力	MPa
σ <sub>a, Fz, j</sub>	鉛直方向地震による側板の応力	MPa
σ <sub>ab, BPx, j</sub>	鉛直方向地震と長手方向地震による脚の長手方向の組合せ応力	MPa
σ <sub>ab, BPy, j</sub>	鉛直方向地震と横方向地震による脚の横方向の組合せ応力	MPa
σ, <sub>b</sub>	取付ボルトの最大引張応力	MPa
$\sigma$ ,bi,j	取付ボルトの引張応力	MPa
σ <sub>b,Fx,j</sub>	長手方向地震による側板の曲げ応力	MPa
σ <sub>b, Fy, j</sub>	横方向地震による側板の曲げ応力	MPa
σ <sub>b, BPx, j</sub>	長手方向地震による脚の曲げ応力	MPa
σ <sub>b, BPy, j</sub>	横方向地震による脚の曲げ応力	MPa
$\sigma_{\rm m}$	側板の一次一般膜応力の最大値	MPa
σ <sub>m1,j</sub>	側板軸方向の一次一般膜応力	MPa
σ <sub>m2,j</sub>	側板水平方向の一次一般膜応力	MPa
$\sigma_{(m+b)}$	側板の一次応力の最大値	MPa
<b>О</b> (m+b) x, j	長手方向地震が作用した場合の側板の一次応力	MPa
σ (m+b)x1,j	長手方向地震が作用した場合の側板軸方向の一次応力	MPa
σ (m+b) x2, j	長手方向地震が作用した場合の側板水平方向の一次応力	MPa
<b>О</b> (m+b)у, ј	横方向地震が作用した場合の側板の一次応力	MPa
σ (m+b)y1,j	横方向地震が作用した場合の側板軸方向の一次応力	MPa
σ (m+b)y2, j	横方向地震が作用した場合の側板水平方向の一次応力	MPa
$\sigma$ <sub>p,Fi,j</sub>	内圧による側板の応力	MPa
$\sigma_{r(\text{m+b})}$	側板の一次+二次応力の変動値の最大値	MPa
$\sigma_{r(m+b)x,j}$	長手方向地震による側板の一次+二次応力の変動値	MPa
σ <sub>r(m+b)x1,j</sub>	長手方向地震による側板軸方向の一次+二次応力の変動値	MPa
σ <sub>r(m+b)x2</sub> , j	長手方向地震による側板水平方向の一次+二次応力の変動値	MPa
$\sigma_{\rm r(m+b)y,j}$	横方向地震による側板の一次+二次応力の変動値	MPa
σ <sub>r(m+b)y1,j</sub>	横方向地震による側板軸方向の一次+二次応力の変動値	MPa
σ <sub>r(m+b)y2</sub> , j	横方向地震による側板水平方向の一次+二次応力の変動値	MPa
$\sigma$ , BP	脚の組合せ応力の最大値	MPa
σ, <sub>ВРх, ј</sub>	鉛直方向地震と長手方向地震による脚の組合せ応力	MPa
σ, <sub>ВРу, ј</sub>	鉛直方向地震と横方向地震による脚の組合せ応力	MPa
σ <sub>w,BPz,j</sub>	運転時質量による脚の曲げ応力	MPa
σ <sub>w,Fz,j</sub>	運転時質量による側板の応力	MPa
τ <sub>ab,BPx,j</sub>	鉛直方向地震と長手方向地震による脚長手方向の組合せせん断応力	MPa
τ <sub>ab,BPy,j</sub>	鉛直方向地震と横方向地震による脚横方向の組合せせん断応力	MPa
τ <sub>a,BPz,j</sub>	鉛直方向地震による脚のせん断応力	MPa

記 号	記号の説明	単 位	
τ, b	取付ボルトの最大せん断応力	MPa	
au ,bi,j	取付ボルトのせん断応力	MPa	
τ <sub>b, BPx, j</sub>	長手方向地震による脚のせん断応力	MPa	
τ <sub>b, BPy, j</sub>	横方向地震による脚のせん断応力		
au <sub>w,BPz,j</sub>	運転時質量による脚のせん断応力	MPa	
au , Fx, j	長手方向地震による側板のせん断応力	MPa	
au ,Fy,j	横方向地震による側板のせん断応力	MPa	

注1:添字の意味は、以下のとおりとする。

x:長手方向,y:横方向

- i:1=長手方向,2=横方向
- j:1=固定側,2=可動側
- 注 2:「設計・建設規格」とは,発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版含む。)) JSME S NC1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年9月)(以下「設計・建設規格」という。)をいう。

2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表 2-2 に示すとおりとする。

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
固有周期	S	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位
震度		小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
最高使用圧力	MPa		—	小数点以下第2位
温度*1	°C		—	整数位
質量	kg		_	整数位
長さ*1	mm		—	整数位
面積	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位

表 2-2 表示する数値の丸め方

注記 \*1:設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。\*2:絶対値が1000以上のときはべき数表示とする。

\*3:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は, 比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て,整数位までの値とする。

# 3. 評価部位

代替燃料プール冷却系熱交換器の耐震評価は、「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、 地震荷重を受け持つ主要な部材である側板、脚、取付ボルトについて実施する。代替燃料プール 冷却系熱交換器の耐震評価部位については、表 2-1 の概略構造図に示す。

- 4. 固有周期
  - 4.1 固有周期の計算方法

代替燃料プール冷却系熱交換器の固有周期の計算方法を以下に示す。

- 4.1.1 水平方向
  - (1) 代替燃料プール冷却系熱交換器の質量は、重心に集中するものとする。
  - (2) 代替燃料プール冷却系熱交換器は,固定側板と可動側板の並列結合により1質点を支持 するものとし,図4-1に示す計算モデルとして考える。
  - (3) 各側板は、脚及び取付ボルト締結部の剛性からなる回転ばねと側板の剛性からなる曲げ せん断ばねの直列結合と考える。長手方向の振動モデルを図4-2、横方向の振動モデルを 図4-3に示す。



図 4-1 固有周期の計算モデル



図 4-2 長手方向の振動モデル



図 4-3 横方向の振動モデル

(4) 固有周期は次式で求める。

$$T_i = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m_0}{K_i \times 10^3}}$$
 (4.1.1.1)

$$K_i = K_{i,1} + K_{i,2}$$
 (4.1.1.2)

$$K_{i,j} = \frac{1}{\frac{1}{k_{,Fi,j}} + \frac{H^2}{k_{\theta,Bi,j}}} \qquad (4.1.1.3)$$

1) 側板の剛性

$$k_{\theta,Bi,j} = \frac{1}{\frac{1}{k_{\theta,BPi,j}} + \frac{1}{k_{\theta,bi,j}}} \qquad (4.1.1.5)$$

- a. 長手方向に対する脚の剛性
  - (a) 脚の回転剛性

$$\mathbf{k}_{\theta, BP1, j} = \frac{1}{\frac{1}{\mathbf{k}_{s, BPx, j} \cdot \boldsymbol{\lambda}_{x, j}^{2}} + \frac{1}{\mathbf{k}_{b, \theta, BPx, j}}} \qquad (4. 1. 1. 6)$$

イ. せん断剛性

$$\mathbf{k}_{\mathrm{s,BPx,j}} = \frac{\mathbf{G}_{\mathrm{,BP,j}} \cdot \mathbf{A}_{\mathrm{s,BPx,j}}}{\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{x,j}}} \qquad (4.1.1.7)$$

ロ. 曲げによる回転剛性

$$\mathbf{k}_{\mathrm{b}\,\theta,\mathrm{BPx,j}} = -\frac{3 \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{BP,j}} \cdot \mathbf{I}_{\mathrm{BPx,j}} \cdot \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{x,j}}}{\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{x,BP1,j}} \cdot \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{x,BP2,j}} - \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{x,BP1,j}}^{2} - \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{x,BP2,j}}^{2}} \qquad (4.1.1.8)$$

(b) 取付ボルト締結部の回転剛性

- b. 横方向に対する脚の剛性
  - (a) 脚の回転剛性

$$k_{\theta,BP2,j} = 2 \cdot (k_{BPy,j} \cdot \lambda_{y,BP1,j}^{2} + k_{BPy,j} \cdot \lambda_{y,BP2,j}^{2}) \dots (4.1.1.10)$$

イ. 固定脚の面外剛性

ロ. 可動脚の面外剛性

$$k_{,BPy,2} = \frac{1}{\left(\frac{G_{,BP,2} \cdot A_{s,BPy,2}}{\lambda_{x,2}}\right)} + \frac{1}{\left(\frac{3 \cdot E_{,BP,2} \cdot I_{,BPy,2}}{\left(\frac{\lambda_{x,BP1,2} \cdot \lambda_{x,BP2,2}}{\lambda_{x,2}}\right)}\right)} \quad \dots \dots \dots (4. 1. 1. 12)$$

(b) 取付ボルト締結部の回転剛性

$$k_{\theta,b2,j} = 2 \cdot \left( \sum_{1}^{n_{y1,j}} k_{b,j} \cdot \lambda_{y,BP1,j}^{2} + \sum_{1}^{n_{y2,j}} k_{b,j} \cdot \lambda_{y,BP2,j}^{2} \right) \qquad (4.1.1.13)$$
  

$$= 1 \cdot k_{z}, \quad n_{y1,j} = n_{y,BP1,j}, \quad n_{y2,j} = n_{y,BP2,j}$$

c. 取付ボルト締結部の剛性

4.1.2 鉛直方向

鉛直方向は十分な剛性を有していることから、固有周期の計算を省略する。

4.2 固有周期の計算条件

固有周期の計算に用いる計算条件は、本計算書の【代替燃料プール冷却系熱交換器の耐震性 についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

- 5. 構造強度評価
- 5.1 構造強度評価方法
  - (1) 計算方法は既往研究「BWRプラントへのプレート式熱交換器適用化に関する研究」(引用 文献(1))に準拠する。
  - (2) 代替燃料プール冷却系熱交換器の質量は、重心に集中するものとする。
  - (3) 地震力は、代替燃料プール冷却系熱交換器に対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。
  - (4) 代替燃料プール冷却系熱交換器は2個の脚で支持され,脚は1個につき取付ボルトが2列 以上になっている。このため,脚は固定支持として扱う。
  - (5) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
- 5.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 代替燃料プール冷却系熱交換器の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処 設備の評価に用いるものを表 5-1 に示す。
  - 5.2.2 許容応力

代替燃料プール冷却系熱交換器の許容応力を表 5-2 及び表 5-3 に示す。

施設区分		機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
核燃料物質	使用済燃料 貯蔵槽冷却 浄化設備	代替燃料プール冷却系熱交換器	常設/防止 常設/緩和	重大事故等 クラス2容器 <sup>*2</sup>	$D + P_D + M_D + S_s *^3$	IV A S
の取扱施設					$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_S$	V A S
及び						(VASとして
貯蔵施設						IVASの許容限
						界を用いる。)

表 5-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

注記 \*1:「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備,「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 \*2:重大事故等クラス2容器の支持構造物を含む。

\*3:「D+PsAD+MsAD+Ss」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

15

	許容限界*1					
許容応力状態	一次一般膜応力	一次膜応力+	一次+	一次+二次+		
		一次曲げ応力	二次応力	ピーク応力		
IV <sub>A</sub> S	0.6.5.1	左欄の 1.5 倍の値	S s 地震動のみによる疲労解析*2を行い,疲労累積係数 が 1.0以下であること。			
V <sub>A</sub> S	0.0-54		ただし, 地震動のみによる一次+二次応力の変動値が			
(VASとしてWA			2・Sy以下であれば,疲労解析*2は不要。			
Sの許容限界を用						
いる。)						

表5-2 許容応力(重大事故等クラス2容器(クラス2,3容器))

注記 \*1:座屈に対する評価が必要な場合には、クラスMC容器の座屈に対する評価式による。

\*2:2・Syを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合,設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313 を除く。Smは 2/3・Syと 読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。

	許容限界* <sup>1,*2</sup> (脚)	許容限界 <sup>*1,*2</sup> (取付ボルト)			
許容応力状態	一次応力	一次応力			
	組合せ	引張り	せん断	組合せ	
IV A S					
VAS (VASとしてIVASの許 容限界を用いる。)	1.5 • f t*	1.5 • f t*	1.5 • f s*	Min{1.5 · f $\stackrel{*}{t}$ , 2.1 · f $\stackrel{*}{t}$ - 1.6 · $\tau$ b}	

表 5-3 許容応力(重大事故等クラス2支持構造物(クラス2,3支持構造物))

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略す

る。
#### 5.3 計算方法

- 5.3.1 応力の計算方法
  - 5.3.1.1 部材力の算定

水平地震時に固定側及び可動側の各部材に作用する部材力は,1 質点系の重心位置 に作用した地震応答力を固定側と可動側の剛性比で案分して求める。また,地震応答 力に基づくモーメントは,案分した部材力と重心高さより求める。

(1) 運転時質量による軸力

 $F_{F_{gv,j}} = \frac{m_0 \cdot g}{2} \quad .....(5.3.1.1.1)$ 添字: j=1,2 (1:固定側, 2:可動側)

- (3) 長手方向地震力
  - 1) 側板のせん断力

a. 固定側  

$$F_{,Fx,1} = \frac{K_{1,1}}{K_1} \cdot m_0 \cdot g \cdot C_H$$
 (5.3.1.1.3)

- b. 可動側  $F_{F_{x,2}} = m_0 \cdot g \cdot C_H - F_{F_{x,1}}$  (5.3.1.1.4)
- 2) 側板の曲げモーメント  $M_{,Fx,j} = F_{,Fx,j} \cdot H$  (5.3.1.1.5)
- (4) 横方向地震力
  - 1) 側板のせん断力
    - a. 固定側  $F_{,Fy,1} = \frac{K_{2,1}}{K_2} \cdot m_0 \cdot g \cdot C_H$  (5.3.1.1.6)
  - b. 可動側  $F_{F_{y,2}} = m_0 \cdot g \cdot C_H - F_{F_{y,1}}$  (5.3.1.1.7)

- 2) 側板の曲げモーメント  $M_{,Fy,j} = F_{,Fy,j} \cdot H$  (5.3.1.1.8)
- 5.3.1.2 側板の計算方法
- (1) 内圧による応力
   側板の内圧による応力は、等分布荷重が作用する a<sub>p</sub>, b<sub>p</sub>の長方形板の応力として求める。なお、β<sub>i</sub>は長方形板の支持条件及び b<sub>p</sub>/ a<sub>p</sub>より、引用文献(2)を用いて求められる。

$$\sigma_{p,Fi,j} = 6 \cdot \beta_{i} \cdot \frac{b_{p}}{\left(a_{p} \cdot b_{p} - \frac{\pi}{4} \cdot d_{N}^{2} \cdot n_{N}\right)} \cdot \frac{P \cdot a_{p}^{3}}{t_{F,j}^{2}} \qquad (5.3.1.2.1)$$

ここに、添字 i=1:長方形板の長辺方向、i=2:長方形板の短辺方向  $\beta_1 = \beta'_1, \beta_2 = \beta' (\beta'_1, \beta' は引用文献(2) による。)$ 

- (2) 運転時質量及び鉛直方向地震による応力
  - $\sigma_{w,Fz,j} = \frac{F_{,Fgv,j}}{A_{,F,j}} \qquad (5.3, 1, 2, 2)$  $\sigma_{a,Fz,j} = \frac{F_{,Fv,j}}{A_{,F,j}} \qquad (5.3, 1, 2, 3)$
- (3) 長手方向地震による応力
  - a. 曲げ応力

$$\sigma_{\rm b,Fx,j} = \frac{M_{,Fx,j}}{Z_{,Fx,j}} \qquad (5.3.1.2.4)$$

(4) 横方向地震による応力

a.

- 曲げ応力  $\sigma_{\rm b,Fy,j} = \frac{M_{\rm ,Fy,j}}{Z_{\rm ,Fy,j}}$  (5.3.1.2.6)
- b. せん断応力

$$\tau_{,Fy,j} = \frac{F_{,Fy,j}}{A_{s,F,j}} \qquad (5.\ 3.\ 1.\ 2.\ 7)$$

- (5) 組合せ応力
  - a. 一次一般膜応力

長手方向地震力及び横方向地震力がそれぞれ単独で側板に作用した場合,側板には曲 げ及びせん断応力のみが発生する。このため,鉛直方向地震と長手方向地震が作用した 場合及び鉛直方向地震と横方向地震が作用した場合の側板の一次一般膜応力は,内圧に よる応力,運転時質量及び鉛直方向地震による応力のみとなり,水平地震の方向に依ら ず以下となる。ここで,内圧により側板に発生する応力は曲げ応力が支配的となるが, 保守側の評価結果を得るために膜応力として扱う。

$$\sigma_{m} = Max(\sigma_{m1}, \sigma_{m2})$$
 ..... (5.3.1.2.8)

$$\sigma_{m1,j} = \sigma_{p,F1,j} + \sigma_{w,Fz,j} + \sigma_{a,Fz,j} \qquad (5.3.1.2.9)$$

$$\sigma_{m2,j} = \sigma_{p,F2,j}$$
 (5.3.1.2.10)

- b. 一次応力 (a) 長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合  $\sigma_{(m+b)x,j} = Max \left\{ \frac{1}{2} \cdot \left( \sigma_{(m+b)x1,j} + \sqrt{\sigma_{(m+b)x1,j}^{2} + 4 \cdot \tau_{,Fx,j}^{2}} \right), \sigma_{(m+b)x2,j} \right\} (5.3, 1, 2, 11)$   $\sigma_{(m+b)x1,j} = \sigma_{p,F1,j} + \sigma_{w,Fz,j} + \sigma_{a,Fz,j} + \sigma_{b,Fx,j} \cdots (5.3, 1, 2, 12)$   $\sigma_{(m+b)x2,j} = \sigma_{p,F2,j} \cdots (5.3, 1, 2, 13)$

- c. 地震力のみによる一次+二次応力の変動値
  - (a) 長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合

$$\sigma_{r(m+b)x1,j} = \sigma_{a,Fz,j} + \sigma_{b,Fx,j} \qquad (5.3.1.2.19)$$

$$\sigma_{r(m+b)x2,j} = 0$$
 (5.3.1.2.20)

(b) 横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合

$$\sigma_{r(m+b)y,j} = \sigma_{r(m+b)y1,j} + \sqrt{\sigma_{r(m+b)y1,j}^{2} + 4 \cdot \tau_{Fy,j}^{2}} \quad \dots \quad (5.3.1.2.21)$$

$$\sigma_{r(m+b)y_{1,j}} = \sigma_{a,Fz,j} + \sigma_{b,Fy,j}$$
 (5.3.1.2.22)

$$\sigma_{r(m+b)y2,j} = 0$$
 (5.3.1.2.23)

# 5.3.1.3 脚の計算方法

(1) 運転時質量及び鉛直方向地震による応力

b. 運転時質量により脚に作用する応力

(a) 曲げ応力  

$$\sigma_{w,BPz,j} = \frac{M_{Fz,j}}{Z_{e,BP1,j}}$$
 (5.3.1.3.3)

- c. 鉛直方向地震により脚に作用する応力
  - (a) 曲げ応力  $\sigma_{a,BPz,j} = C_v \cdot \frac{M_{Fz,j}}{Z_{e,BP1,j}}$  .....(5.3.1.3.5)

(2) 長手方向地震による応力

$$\tau_{b,BPx,j} = \frac{F_{,BPx,j}}{A_{s,BPx,j}}$$
(5.3.1.3.8)  
$$F_{,BPx,j} = \frac{M_{,Fx,j}}{\lambda_{x,BP1,j} + \lambda_{x,BP2,j}}$$
(5.3.1.3.9)

- (3) 横方向地震による応力
  - a. 曲げ応力  $\sigma_{b,BPy,j} = F_{,BPy,j} \cdot \frac{\lambda_{x,BP1,j} \cdot \lambda_{x,BP2,j}}{(\lambda_{x,BP1,j} + \lambda_{x,BP2,j})} \cdot \frac{1}{(Z_{e,BP1,j}/n_{x,BP,j})} \quad \dots \dots \quad (5. \ 3. \ 1. \ 3. \ 10)$ ただし、 $\lambda_{x,BP1,j} \leq \lambda_{x,BP2,j}$   $F_{,BPy,j} = \frac{M_{,Fy,j}}{2 \cdot \lambda_{y,BP1,j}} \quad \dots \dots \quad (5. \ 3. \ 1. \ 3. \ 11)$
- (4) 組合せ応力
  - a. 長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合

$$\sigma_{ab,BPx,j} = \sqrt{\sigma_{ab,BPx,j}}^{2} + 3 \cdot \tau_{ab,BPx,j}^{2} \qquad (5.3.1.3.13)$$
  

$$\sigma_{ab,BPx,j} = \sigma_{w,BPz,j} + \sigma_{a,BPz,j} + \sigma_{b,BPx,j} \qquad (5.3.1.3.14)$$
  

$$\tau_{ab,BPx,j} = \tau_{w,BPz,j} + \tau_{a,BPz,j} + \tau_{b,BPx,j} \qquad (5.3.1.3.15)$$

#### b. 横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合

$$\sigma_{,BPy,j} = \sqrt{\sigma_{ab,BPy,j}^{2} + 3 \cdot \tau_{ab,BPy,j}^{2}}$$
(5.3.1.3.16)  
$$\sigma_{ab,BPy,j} = \sigma_{w,BPz,j} + \sigma_{a,BPz,j} + \sigma_{b,BPy,j}$$
(5.3.1.3.17)  
$$\tau_{ab,BPy,j} = \tau_{w,BPz,j} + \tau_{a,BPz,j} + \tau_{b,BPy,j}$$
(5.3.1.3.18)

5.3.1.4 取付ボルトの計算方法

取付ボルトの応力は,運転時質量による軸力と水平方向(長手方向,横方向)及 び鉛直方向地震の組合せによる引張力,水平方向地震によるせん断力に基づき計算 する。

(1) 取付ボルトの引張応力

最も厳しい条件として,取付ボルトを支点とした転倒モーメントを考え,これを片 側最外列の取付ボルトで受けるものとする。

ただし、 $F_{,bzi,j} \leq 0$ の場合、取付ボルトに引張力は作用しないので、取付ボルトの引張応力の評価は行わない。

a. 取付ボルトに作用する引張力



長手方向地震と鉛直方向地震が作用する場合

横方向地震と鉛直方向地震が作用する場合

図 5-1 脚部に作用する外荷重と取付ボルトの引張力の関係

b. 鉛直方向地震及び水平方向地震による引張応力

引張力は、片側最外列に設置された取付ボルトで受け持つものとする。

$$\sigma_{,bi,j} = \frac{F_{,bzi,j}}{n_{tbi,j} \cdot A_{b,j}} \quad \dots \quad (5.3.1.4.2)$$

ただし、 $n_{tbx,j}=n_{x,BP,j}$ ,  $n_{tby,j}=n_{y,BP1,j}$ 

(2) 取付ボルトのせん断応力 取付ボルトに対するせん断力は、それぞれの脚に設置された全取付ボルト本数で受け持つものとする。

$$\tau_{j, bi, j} = \frac{F_{j, Fi, j}}{2 \cdot A_{bj} \cdot n_{x, BP, j}} \quad \dots \qquad (5.3.1.4.3)$$

b. せん断応力  

$$\tau_{,b} = Max(\tau_{,bx,j}, \tau_{,by,j})$$
 (5.3.1.4.5)

# 5.4 計算条件

応力計算に用いる計算条件は,本計算書の【代替燃料プール冷却系熱交換器の耐震性につい ての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

- 5.5 応力の評価
  - 5.5.1 側板の応力評価

5.3.1.2項で求めた側板の組合せ応力 σ(m+b)は許容応力 Sa以下であること。

	許容応	5 力 Sa	
応力の種類	弾性設計用地震動 S d 又は静的震	基準地震動Ssによる荷重との組	
	度による荷重との組合せの場合	合せの場合	
一次一般膜応力	SyとSyと0.6・Suの小さい方。	0.6•S u	
	ただし,ASS及びHNAについて		
	は上記値と1.2・Sとの大きい方。		
一次応力	上記の1.5倍の値 上記の1.5倍の値		
一次+二次応力	地震動のみによる一次+二次応力の変動値が2・Sy以下であれば、疲		
	労解析は不要。		

# 5.5.2 脚の応力評価

5.3.1.3 項で求めた脚の組合せ応力σ, в Pは許容引張応力 ft以下であること。

	弾性設計用地震動Sd 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動 S s による荷重との 組合せの場合
許 容 引 張 応 力 f t	$\frac{\mathrm{F}}{1.5} \cdot 1.5$	$\frac{\text{F}^*}{1.5} \cdot 1.5$

5.5.3 取付ボルトの応力評価

5.3.1.4 項で求めた取付ボルトの引張応力 $\sigma$ , b は次式より求めた許容引張応力ft s以下であること。

せん断応力  $\tau$ , bはせん断力のみを受ける取付ボルトの許容せん断応力  $f_{sb}$ 以下であること。

 $f_{t s} = 1.4 \cdot f_{t o} - 1.6 \cdot \tau$ , b (5.5.3.1) かつ,

	弾性設計用地震動Sd 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動 S s による荷重との 組合せの場合
許 容 引 張 応 力 f t o	$\frac{\mathrm{F}}{2}$ • 1.5	$\frac{F}{2}^{*}$ 1.5
許 容 せ ん 断 応 力 <i>f</i> s b	$\frac{F}{1.5 \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F^{*}}{1.5 \sqrt{3}} \cdot 1.5$

ただし, fto及び fsbは下表による。

#### 6. 引用文献

- (1) 大山 ほか, BWRプラントへのプレート式熱交換器適用化に関する研究, 火力原子力発 電, 第 576 号, Vol. 55, No.9, 2004 年, pp. 962-969.
- (2) チモシェンコ・ヴォアノフスキークリーガー共著,板とシェルの理論<上>(長谷川 節 訳),ブレイン図書出版,1994年5月
- (3) Warren C. Young, Richard G. Budynas: Roark' s Formulas for Stress and Strain, 7th Edition, 2002, McGraw-Hill, pp.194-196.

V-2-4-3-3-2 代替燃料プール冷却系ポンプの耐震性についての計算書

目 次

1.	概要	1
2.	構造説明	1
2.	1 構造計画	1
3.	応力評価	2
3.	1 基本方針	2
3.2	2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
4.	機能維持評価	4
4.	1 機能維持評価方法 ······	4

1. 概要

本計算書は、添付書類 V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及 び機能維持の設計方針に基づき、代替燃料プール冷却系ポンプが設計用地震力に対して 十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は、 応力評価及び機能維持評価により行う。

代替燃料プール冷却系ポンプは,重大事故等対処設備においては に 分類される。以下,それぞれの分類に応じた耐震評価を示す。

#### 2. 構造説明

2.1 構造計画

代替燃料プール冷却系ポンプの構造計画を表 2-1 に示す。

# 3. 応力評価

3.1 基本方針

応力評価は、付録4「横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載 の耐震計算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 代替燃料プール冷却系ポンプの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故 等対処設備の評価に用いるものを表 3-1 に示す。
  - 3.2.2 許容応力

代替燃料プール冷却系ポンプの許容応力を表 3-2 に示す。

3.2.3 使用材料の許容応力 代替燃料プール冷却系ポンプの使用材料の許容応力を表 3-3 に示す。

	許 容 限 界*1 (ボ ル ト 等)			
許容応力状態	一 次 応 力			
	引張り	せん断	組合せ	
IV A S	1.5 • f * <sup>2</sup>	$1.5 \cdot f_{s}^{*2}$	Min {1.5 • $f_{t}^{*2}$ , (2.1 • $f_{t}^{*} - 1.6 \cdot \tau_{b}$ )}	
V A S *3	1.5 • f * <sup>2</sup>	*2 1.5 • f *	Min {1.5 · $f_{t}^{*2}$ , (2.1 · $f_{t}^{*} - 1.6 \cdot \tau_{b}$ )}	

表 3-2 許容応力(重大事故等クラス2支持構造物(クラス2,3支持構造物))

注記\*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2: クラス2支持構造物においてF値の算出時, Sy及びSy(RT)をそれぞれ1.2・Sy及び1.2・Sy(RT)と読み替える。

クラス3支持構造物においてはSyを1.2・Syと読み替える。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 については、本読み替えを行わない。

\*3: VASとして、IVASの許容限界を用いる。

# 4. 機能維持評価

代替燃料プール冷却系ポンプの地震後の動的機能維持評価について、以下に示す。

# 4.1 機能維持評価方法

代替燃料プール冷却系ポンプは地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造 及び振動特性を持っているため、添付書類 V-2-1-9「機能維持の基本方針」に記載の 機能確認済加速度を適用する。機能確認済加速度を表 4-1 に示す。 V-2-4-3-3-3 管の耐震性についての計算書

1.	概要	1
2.	概略系統図及び鳥瞰図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2.	1 概略系統図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2

#### 1. 概要

本計算書は、「付録 6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき、管の耐震性についての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル 単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度)が最小 となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持装置

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価結果 を代表として記載する。

# 2. 概略系統図及び鳥瞰図

# 2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例

記号	内容		
(太線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)		
<b>————</b> (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)		
(細線)	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他計算 書記載範囲の管		
————— (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のう ち,他系統の管であって系統の概略を示すために表記する 管		
(00-0-00)	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)		
(00-0-00)	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)		
$\mathbf{\Theta}$	アンカ		
 [管クラス]			
DB1	クラス1管		
DB2	クラス2管		
DB3	クラス3管		
DB4	クラス4管		
SA2	重大事故等クラス2管		
SA3	重大事故等クラス3管		
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管		
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管		
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管		
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管		



ω

V-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性についての計算書

V-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果

目次

1.	概要	1
2.	耐震評価条件整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1

#### 1. 概要

本資料は,原子炉冷却系統施設の設備の耐震計算の手法及び条件の整理について説明 するものである。

#### 2. 耐震評価条件整理

原子炉冷却系統施設の設備に対して,設計基準対象施設の耐震クラス,重大事故等対 処施設の設備分類を整理した。既設の設計基準対象施設については,耐震評価における 手法及び条件について,既に認可を受けた実績と差異の有無を整理した。また,重大事 故等対処施設のうち,設計基準対象施設であるものについては,重大事故等対処施設の 評価条件と設計基準対象施設の評価条件の差異の有無を整理した。

原子炉冷却系統施設の耐震評価における手法及び条件について,既に認可を受けた実 績と差異がない施設の耐震計算は,工事計画認可実績を示し,入力条件及び評価結果を 示すことを基本とする。

なお,既設の設備における弾性設計用地震動 S a による耐震計算については,基準地 震動 S 。による評価結果が弾性設計用地震動 S a の許容限界を満足する場合,省略するこ ととし,省略せず耐震評価を実施する場合は,静的地震力についても考慮することとす る。 V-2-5-3 原子炉冷却材の循環設備の耐震性についての計算書

V-2-5-3-1 主蒸気系の耐震性についての計算書

V-2-5-3-1-1 アキュムレータの耐震性についての計算書

1. 概要	·· 1
2. 一般事項	·· 1
2.1 構造計画	·· 1
2.2 評価方針	·· 3
2.3 適用基準	•• 4
2.4 計算精度と数値の丸め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•• 5
3. 評価部位	•• 6
4. 固有周期 ·····	•• 7
4.1 固有周期の計算条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 7
4.2 固有周期の計算結果	·· 7
5. 構造強度評価	·· 7
5.1 構造強度評価方法	·· 7
5.2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 7
5.3 設計用地震力	·· 12
5.4 計算条件	·· 14
6. 評価結果	·· 15
6.1 設計基準対象施設としての評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 15
6.2 重大事故等対処設備としての評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 15
7. 引用文献	·· 37

1. 概要

本計算書は,添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機 能維持の設計方針に基づき,アキュムレータが設計用地震力に対して十分な構造強度を有して いることを説明するものである。

アキュムレータは,設計基準対象施設においてはSクラス施設に,重大事故等対処設備にお いては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下,分類に 応じた構造強度評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

アキュムレータの構造計画を表2-1に示す。

計画の概要			准步
基礎・支持構造	主体構造		佣朽
胴を 4 個の脚で支持 し,脚を溶接で架台 に据え付ける。	上面及び下面に鏡 板を有するたて置 円筒形	胴板	<ul> <li>・逃がし安全弁</li> <li>自動減圧機能用</li> <li>アキュムレータ</li> </ul>
胴を 4 個の脚で支持 し, 脚を溶接で架台 に据え付ける。	上面及び下面に鏡 板を有するたて置 円筒形		<ul> <li>・逃がし安全弁</li> <li>逃がし弁機能用</li> <li>アキュムレータ</li> </ul>

表 2-1 構造計画

#### 2.2 評価方針

アキュムレータの応力評価は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針 3.1 構造強度 上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.1 構造計画」 にて示すアキュムレータの部位を踏まえ「3. 評価部位」にて設定する箇所において、「4. 固有周期」にて算出した固有周期に基づく応力等が許容限界内に収まることを、「5. 構造 強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 評価結果」に示す。 アキュムレータの耐震評価フローを図 2-1 に示す。



図 2-1 アキュムレータの耐震評価フロー

# 2.3 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984, JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991 追補 版)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月及び平成3 年6月)に準拠して評価する。 2.4 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表 2-2 に示すとおりである。

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
固有周期	S	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位
震度		小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
最高使用圧力	MPa			小数点以下第2位
温度	°C			整数位
質量	kg			整数位
長さ*1	mm		_	整数位
面積	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
モーメント	N•mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
力	Ν	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位

表 2-2 表示する数値の丸め方

注記 \*1:設計上定める値が小数点以下第1位の場合は,小数点以下第1位表示とする。 \*2:絶対値が1000以上のときはべき数表示とする。

\*3:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点 は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。

#### 3. 評価部位

逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレ ータは、胴及び脚について評価を実施する。

逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの耐震評価部位については、表2-1の概略構造図に示す。
- 4. 固有周期
- 4.1 固有周期の計算条件

固有周期の計算に用いる計算条件は, 6.1 設計基準対象施設としての評価結果及び6.2 重大事故等対処設備としての評価結果の機器要目に示す。

4.2 固有周期の計算結果

6.項の評価結果に示す。

- 5. 構造強度評価
- 5.1 構造強度評価方法
  - (1) 容器及び内容物の質量は、重心に集中するものとする。
  - (2) 地震力は容器に対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。
  - (3) アキュムレータは胴を 4 個の脚で支持し、脚は溶接で架台に据え付けているため、固定端として評価する。
  - (4) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
- 5.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

アキュムレータの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用

- いるものを表 5-1 に,重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 5-2 に示す。
- 5.2.2 許容応力

アキュムレータの許容応力を表 5-3 及び表 5-4 に示す。

5.2.3 使用材料の許容応力

アキュムレータの許容応力のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 5-5 に, 重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 5-6 に示す。

表 5-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

施設区分		機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉冷却 原子炉冷却材	<ul> <li>・逃がし安全弁自動減圧機能用</li> <li>アキュムレータ</li> </ul>	S	* カラフ 9 宏 聖	$D + P_D + M_D + S d^*$	III ∧ S	
系統施設	系統施設の循環設備	<ul> <li>・逃がし安全弁逃がし弁機能用</li> <li>アキュムレータ</li> </ul>	5	クノヘ3谷奋	$D + P_D + M_D + S_s$	IV A S

注記 \*:クラス3容器の支持構造物を含む。

 $\infty$ 

表 5-2 荷重の組合せ及び許容応力状態	(重大事故等対処設備)
----------------------	-------------

施設区分		機器名称	設備分類 <sup>*1</sup> 機器等の区分		荷重の組合せ	許容応力状態
				*9	$D + P_D + M_D + S_s^{*3}$	IV A S
原子炉冷却 系統施設	原子炉冷却材 の循環設備	<ul> <li>・逃がし安全弁自動減圧機能用 アキュムレータ</li> </ul>	常設耐震/防止 常設/緩和	重大事故等 クラス2容器	$D+P_{SAD}+M_{SAD}+S_{S}$	VAS (VASとし てWASの許 容限界を用い る。)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:重大事故等クラス2容器の支持構造物を含む。

\*3:「D+PsAD+MsAD+Ss」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

		許容限界	*1, *2				
許容応力状態	一次一般膜応力	一次膜応力+ 一次曲げ応力	一次+二次応力	一次+二次+ ピーク応力			
III A S	Syと 0.6・Suの小さ い方 ただし,オーステナイト 系ステンレス鋼及び高 ニッケル合金について は上記の値と 1.2・Sと の大きい方	左欄の 1.5 倍の値	<ul> <li>弾性設計用地震動Sd又は基準地震動Ss</li> <li>のみによる疲労解析を行い,疲労累積係数が</li> <li>1.0以下であること。</li> <li>ただし,地震動のみによる一次+二次応力の</li> <li>変動値が2・Sy以下であれば,疲労解析</li> </ul>				
IV A S			は行わない。				
VAS (V <sub>A</sub> SとしてⅣ <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	0.6 • S u	左欄の 1.5 倍の値	基準地震動 S s のみによる疲労解析を行い,疲労累積係数が1.0以下であること。 ただし,地震動のみによる一次+二次応力の 変動値が 2・S y 以下であれば,疲労解析 は行わない。				

表 5-3 許容応力(クラス2,3容器及び重大事故等クラス2容器)

注記 \*1:座屈に対する評価が必要な場合には、クラスMC容器の座屈に対する評価式による。

\*2:当該の応力が生じない場合,規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略 する。

表 5-4 許容応力(クラス2,3支持構造物及び重大事故等クラス2支持構造物(クラス2,3支持構造物))

	許容限界 * (脚)
許容応力状態	一次応力
	組合せ
III A S	1.5 • f <sub>t</sub>
IV A S	*
VAS	1.5 • f t
(V <sub>A</sub> SとしてⅣ <sub>A</sub> Sの許容限界を用いる。)	

注記 \*:当該の応力が生じない場合,規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合 は評価を省略する。

評価部材	材料	温度条 (℃)	件	S (MPa)	S y (MPa)	S u (MPa)	Sy(RT) (MPa)
胴板	SUS304	最高使用温度 171		113	150	413	
脚	SS400	周囲環境温度	171		201	373	

表 5-5 使用材料の許容応力(設計基準対象施設)

表 5-6 使用材料の許容応力(重大事故等対処設備)

評価部材	材料	温度条( (℃)	牛	S (MPa)	S y (MPa)	S u (MPa)	Sy(RT) (MPa)
胴板	SUS304	最高使用温度 171		113	150	413	
脚	SS400	周囲環境温度	171		201	373	

5.3 設計用地震力

耐震評価に用いる設計用地震力を表 5-7~表 5-9 に示す。

「弾性設計用地震動Sd又は静的震度」及び「基準地震動Ss」による地震力は「V-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づく。

表 5-7 逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの設計用地震力(設計基準対象施設)

耐震 重要度分類	据付場所 及び	固有周	]期(s)	弾性設計用 又は静	地震動Sd 的震度	基準地震動S s		
	床面高さ (m)	水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
S	原子炉格納 容器 EL. 27.432 <sup>*1</sup>			C $_{\rm H}$ =0.88 <sup>*2</sup>	$C_{v}=0.66^{*2}$	$C_{H}=1.61^{*3}$	$C_{v} = 1.25^{*3}$	

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:弾性設計用地震動Sd又は静的震度と同等以上の設計震度

\*3:基準地震動Ssの震度と同等以上の設計震度

表 5-8 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの設計用地震力(設計基準対象施設)

耐震 重要度分類	据付場所 及び	固有周	]期(s)	弾性設計用 又は静	地震動Sd 的震度	基準地震動S s		
	床面高さ (m)	水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
S	原子炉格納 容器 EL. 27.432 <sup>*1</sup>			C $_{\rm H}$ =0.88*2	C $v=0.66^{*2}$	C <sub>H</sub> =1.61* <sup>3</sup>	C $v=1.25^{*3}$	

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:弾性設計用地震動Sd又は静的震度と同等以上の設計震度

\*3:基準地震動Ssの震度と同等以上の設計震度

耐震 重要度分類	据付場所 及び	固有周	]期(s)	弾性設計用 又は静	地震動Sd 的震度	基準地震動 S s		
	床面高さ (m)	水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
S	原子炉格納 容器 EL. 27.432 <sup>*1</sup>			_		C $_{\rm H}$ =1.61*2	C $_{v}=1.25^{*2}$	

表 5-9 逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの設計用地震力(重大事故等対処設備)

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:基準地震動Ssの震度と同等以上の設計震度

# 5.4 計算条件

応力計算に用いる計算条件は、本計算書の【逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ の耐震性についての計算結果】及び【逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの耐震性 についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

- 6. 評価結果
- 6.1 設計基準対象施設としての評価結果
  - 6.1.1 逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ
     逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造 強度を有していることを確認した。
    - (1) 構造強度評価結果
       構造強度評価の結果を次ページ以降の表に示す。
  - 6.1.2 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ
     逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造 強度を有していることを確認した。
  - (1) 構造強度評価結果
     構造強度評価の結果を次ページ以降の表に示す。
- 6.2 重大事故等対処設備としての評価結果
  - 6.2.1 逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ
     逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの重大事故等時の状態を考慮した場合の
     耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して
     十分な構造強度を有していることを確認した。
    - (1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次ページ以降の表に示す。

## 【逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの耐震性についての計算結果】

### 1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

		握付提訴及び庄声真さ	田右田期(a)		弾性設計用地震動Sd又は静的震度		基準地震動 S s		最高使用圧力	最高使用温度	周囲環境温度
機 器 名 称 耐震重要度		16日物月及い小面同で	回有问朔(8)		水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向			
		(m)	水平方向	鉛直方向	設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	(MPa)	(°C)	(°C)
逃がし安全弁 自動減圧機能用 アキュムレータ	S	原子炉格納容器 EL. 27. 432 *1			с <sub>н</sub> =0. 88 <sup>*2</sup>	*2 C <sub>V</sub> =0.66	*3 C <sub>H</sub> =1.61	*3 C <sub>V</sub> =1.25	2.28	171	171

注記 \*1:基準床レベルを示す。 \*2:弾性設計用地震動Sd又は静的震度と同等以上の設計震度 \*3:基準地震動Ssの震度と同等以上の設計震度

1.2 機器要目

m <sub>0</sub> (kg)	D <sub>i</sub> (mm)	t (mm)	E (MPa)	E <sub>s</sub> (MPa)	G (MPa)	G <sub>s</sub> (MPa)	λ (mm)	$\lambda_{c}$ (mm)	$\lambda_{g}$ (mm)	H (mm)	K <sub>c</sub>	Kλ	K <sub>r</sub>
	550	12.0	*1 184000	*2 193000	*1 70800	*2 74200	645	689	860		411	141	968

C 1	C 2	I <sub>sf</sub>	I s r	I st	A <sub>f</sub>	A s	A <sub>s f</sub>	A <sub>s r</sub>	A <sub>s t</sub>	A <sub>s 1</sub>	A <sub>s 2</sub>	Z <sub>s p</sub>	Z <sub>sr</sub>	Z <sub>s t</sub>
(mm)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>3</sup> )	(mm <sup>3</sup> )	(mm <sup>3</sup> )
75	90	9.890×10 <sup>4</sup>	$1.880 \times 10^{6}$	2. $600 \times 10^5$	375.0	$1.192 \times 10^{3}$	420.8	666.7	489.0	536.4	426.4	2. $347 \times 10^3$	3.760 $\times$ 10 <sup>4</sup>	7. $520 \times 10^3$

16

*3 K <sub>11</sub>	*3 K <sub>12</sub>	*3 K <sub>21</sub>	*3 K <sub>22</sub>	$\mathrm{K}_{\lambda 1}$	$K_{\lambda 2}$	K <sub>C1</sub>	K <sub>C2</sub>	$C_{\lambda 1}$	$C_{\lambda 2}$	C <sub>C1</sub>	C <sub>C2</sub>
—	—		ļ								
_	_							•			

J s	h
$(mm^4)$	(mm)
$1.760 \times 10^4$	100

S <sub>y</sub> (胴板)	S <sub>u</sub> (胴板)	S (胴板)	S <sub>y</sub> (脚)	S u (脚)	F (脚)	F* (脚)
(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)
*1	*1	*1	*2	*2	*2	*2
150	413	113	201	373	201	201
			(厚さ≦16mm)			

注記\*1:最高使用温度で算出

\*2:周囲環境温度で算出

\*3:表中で上段は一次応力、下段は二次応力の係数とする。

#### 1.3 計算数値

1.3.1 胴に生じる応力

(1) 一次一般膜応力

地震力の種類		弾性	ŧ設計用地震動 S d 又は	静的震度				基準地震動 S s		
応 力	内圧に上ろ広力	運転時質量による応力	鉛直地震による応力	水平地震による応力	組合せ一次	内圧に上ろ広力	運転時質量による応力	鉛直地震による応力	水平地震による応力	組合せ一次
	111111111111111111111111111111111111111	自重による応力	自重による応力	転倒モーメントによる応力	一般膜応力	F JJL によう心力	自重による応力	自重による応力	転倒モーメントによる応力	一般膜応力
周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	_	_	—		$\sigma_{\phi 1} = 54$	_	_	—	
軸 方 向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_0 = 54$	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_0 = 54$
せん 断	—	—		—		—	—		—	

(	2) 胴	に生じる	5一次応力	J											(単位:MPa)
地	震力	」の種	類						弾性設計用地震動	hSd又は静的震度					
地震					運転時	重量によ	る 応 力	鉛直地	也 震 に よ	る応力	水	平地震 (	こよる応	力	
の方向	臣	平価点	応 力	内圧による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	転倒モーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	鉛直方向モーメ ントによる応力	周方向モーメン トによる応力	組 合 せ 一 次 応 力
Z	第	第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	—	$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—	$\sigma_{\phi 8} = -1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1$	$\sigma_{\phi 71} = 1$	—	
		評価	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = -1$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0$	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X61} = -1$	σ <sub>X71</sub> = 1	—	$\sigma_{11} = 55$
	_	点	せん断	—		_			—				_		
	脚	第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	—	—	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—		$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1$	—	—	
		評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	_	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$	_	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X61} = 1$	-	—	$\sigma_{12} = 54$
+	側	144 点	せん断	—		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 1$			τ λ2=	1		
)]	第	第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	—	$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	_	—	—	
	_	評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 1$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0$	$\sigma_{X9} = 0$	-	_	-	_	$\sigma_{13} = 55$
	_	恤 点	せん断	_		_			_		τ 3=	1	τ <sub>c1</sub> =	1	
	脚	第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	—	_	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_	_	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	_	—	$\sigma_{\phi 81} = 1$	
4	<i>M</i> 1	評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	—	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$	_	$\sigma_{X9} = 0$	—	-	-	σ <sub>X81</sub> = 1	$\sigma_{14} = 54$
[F]	側	144 点	せん断	_		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 1$			$\tau_3 =$	1		
Х		第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	—	$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	-	$\sigma_{\phi 91} = 1$	$\sigma_{\phi 101} = -1$	_	
		評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = -1$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0$	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	σ <sub>X91</sub> = 1	σ <sub>X101</sub> = 1	—	$\sigma_{15} = 55$
方		ím 点	せん断	_		_			_		τ <sub>6</sub> =	1	τ <sub>c4</sub> =	1	
		第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	—	—	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—	-	$\sigma_{\phi 9} = 0$	-	$\sigma_{\phi 91} = -1$	-	$\sigma_{\phi 111} = 1$	
向		評価	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	—	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$	_	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	σ <sub>X91</sub> = 1	—	σ <sub>X111</sub> = 1	$\sigma_{16} = 54$
[H]		這点	せん断	_		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 1$		τ <sub>6</sub> =	1	τ λ5=	1	

地	震ナ	」の種	類						基準地別	€動Ss					(平位、加石)
地震					運転時	重 量 に よ	る 応 力	鉛直地	唐 に よう	る 応 力	水	平地震	こよる応	力	
辰の方向	10 E	平価点	応 力	内圧による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	転倒モーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	鉛直方向モーメ ントによる応力	周方向モーメン トによる応力	組 合 せ 一 次 応 力
7.	第	第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$		$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$		$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1$	$\sigma_{\phi 71} = 1$	_	
2		評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 1$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1$	$\sigma_{X9} = 0$	σ <sub>X5</sub> = 1	$\sigma_{X61} = 1$	σ <sub>X71</sub> = 1	_	$\sigma_{11} = 56$
		価点	せん断	_		_			_			-			
	脚	第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	_	—	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_	_	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1$	—	—	
	/J=4+	一評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	—	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	_	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X61} = 1$	—	_	$\sigma_{12} = 54$
+	側	価点	せん断	_		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 1$			τ λ2=	1		
))	第	第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	_	$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	—	—	—	
	_	評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 1$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1$	$\sigma_{X9} = 0$	—	-	_	_	$\sigma_{13} = 55$
		恒点	せん断	_		_			_		$\tau_3 =$	2	$\tau_{c1} =$	1	
	脚	第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$		_	$\sigma_{\phi 4} = 0$	-	_	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	_	_	$\sigma_{\phi 81} = 1$	
<u> </u>	12-1-	一評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	_	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	_	$\sigma_{X9} = 0$	—	_	_	$\sigma_{X81} = 1$	$\sigma_{14} = 55$
[F]	側	仙点	せん断			$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 1$			$\tau_3 =$	2		
Х		第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$		$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$		$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 91} = 1$	$\sigma_{\phi 101} = 1$		
		評価	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 1$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1$	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X91} = 1$	$\sigma_{X101} = 1$		$\sigma_{15} = 56$
方		点	せん断			—			—		$\tau_6 =$	1	$\tau_{c4} =$	1	
		第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$		—	$\sigma_{\phi 4} = 0$			$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 91} = 1$	_	$\sigma_{\phi 111} = 1$	
向		一評価	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	—	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	—	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X91} = 1$	—	$\sigma_{X111} = 1$	$\sigma_{16} = 55$
161		画 点	せん断	_		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 1$		$\tau_6 =$	1	$\tau_{\lambda 5} =$	1	

(3) 胴に生じる地震動のみによる一次+二次応力

1000	1.1.		100 \
(田)	$\overline{\mathbf{M}}$	٠	MPa)
(++-	<u> </u>		m a)

地	震う	カの種	類				弾性設計用 <sup>」</sup>	地震動 S d 又は静的震度			
地震				鉛直	地震による	応 力	水	平地震 1	こよる応	力	
の方向	11 H	評価点	応 力	自重による応力	曲 げ モ ー メ ン ト に よ る 応 力	半 径 方 向 荷 重 に よ る 応 力	転倒モーメント に よ る 応 力	半 径 方 向 荷 重 に よ る 応 力	鉛 直 方 向 モ ー メ ン ト に よ る 応 力	周方向モーメントによる応力	組 合 せ 一 次 応 力
Z	第	第一	周方向	—	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1 \sigma_{\phi 62} = 1$	$\sigma_{\phi 71} = 1 \sigma_{\phi 72} = 1$	—	
		評	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0  \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X61} = 1 \sigma_{X62} = 1$	$\sigma_{X71} = 1 \sigma_{X72} = 1$	_	$\sigma_{21} = 6$
		点	せん断		—			-	_		
	脚	第一	周方向	—	—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1 \sigma_{\phi 62} = 1$	—	—	
		評価	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	—	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X61} = 1 \sigma_{X62} = 1$	—	—	$\sigma_{22} = 3$
方	側	点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 1$			τ λ2=	1		
	第	第一	周方向	—	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	—	—	—	
	_	評	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0  \sigma_{X11} = 0$	—	—	—	—	$\sigma_{23} = 4$
	_	点	せん断		_		$\tau_3 =$	1	τ <sub>с1</sub> =	1	
	脚	第一	周方向	—	—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	—	—	$\sigma_{\phi 81} = 1 \sigma_{\phi 82} = 3$	
占		評価	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	—	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	—	—	—	$\sigma_{X81} = 1 \sigma_{X82} = 1$	$\sigma_{24} = 7$
[H]	側	点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 1$			τ 3=	1		
Х		第	周方向	—	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 91} = 1 \sigma_{\phi 92} = 1$	$\sigma_{\phi 101} = 1 \sigma_{\phi 102} = 1$	—	
		評価	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X91} = 1 \sigma_{X92} = 1$	$\sigma_{X101} = 1 \sigma_{X102} = 1$	—	$\sigma_{25} = 6$
方		点	せん断		_		$\tau_6 =$	1	τ <sub>c4</sub> =	1	
		第一	周方向	—	—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 91} = 1 \sigma_{\phi 92} = 1$	—	$\sigma_{\phi 111} = 1 \sigma_{\phi 112} = 2$	
向		評価	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	—	$\sigma_{X9} = 0  \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X91} = 1 \sigma_{X92} = 1$	—	$\sigma_{X111} = 1 \sigma_{X112} = 1$	$\sigma_{26} = 7$
101		点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 1$		$\tau_6 =$	1	$\tau_{\lambda 5} =$	1	

地	震う	りの種	類				基	準地震動 S s			
地雷				鉛直	地震による	応 力	水	平 地 震 に	よる応	力	
展の方向	Ť	平価点	応 力	自重による応力	曲 げ モ ー メ ン ト に よ る 応 力	半 径 方 向 荷 重 に よ る 応 力	転倒モーメント に よ る 応 力	半 径 方 向 荷 重 に よ る 応 力	鉛 直 方 向 モ ー メ ン ト に よ る 応 力	周 方 向 モ ー メ ン ト に よ る 応 力	組 合 せ 一 次 応 力
Z	第	第	周方向	—	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1 \sigma_{\phi 62} = 1$	$\sigma_{\phi 71} = 1 \sigma_{\phi 72} = 1$	_	
_		評	軸方向	σ <sub>X7</sub> = 1	$\sigma_{X8} = 1 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X61} = 1 \sigma_{X62} = 1$	$\sigma_{X71} = 1 \sigma_{X72} = 2$	_	$\sigma_{21} = 11$
	-	価点	せん断		—			-	_		
	脚	第一	周方向	—	—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1 \sigma_{\phi 62} = 1$	—	_	
	/3-4-	評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	—	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X61} = 1 \sigma_{X62} = 1$	_	_	$\sigma_{22} = 6$
+	側	価点	せん断		τ <sub>λ3</sub> = 1			τ <sub>λ2</sub> =	1		
))	第	第	周方向	—	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	—	—	—	
	_	評	軸方向	σ <sub>X7</sub> = 1	$\sigma_{X8} = 1 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	—	—	_	_	$\sigma_{23} = 7$
	_	価点	せん断		_		τ 3=	2	$\tau_{c1} =$	1	
	脚	第一	周方向	—	—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	—	—	$\sigma_{\phi 81} = 1 \sigma_{\phi 82} = 5$	
4	/3-4-	評	軸方向	σ <sub>X7</sub> = 1	—	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	—	—	_	$\sigma_{X81} = 1 \sigma_{X82} = 2$	$\sigma_{24} = 13$
[1]	側	「」	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 1$			τ_3=	2		
Х		第	周方向	_	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	-	$\sigma_{\phi 91} = 1 \sigma_{\phi 92} = 1$	$\sigma_{\phi 101} = 1 \sigma_{\phi 102} = 1$	—	
		評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X91} = 1 \sigma_{X92} = 1$	$\sigma_{X101} = 1 \sigma_{X102} = 2$	_	$\sigma_{25} = 11$
方		恤 点	せん断		_		τ <sub>6</sub> =	1	τ <sub>c4</sub> =	1	
		第一	周方向	_	—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	-	$\sigma_{\phi 91} = 1 \sigma_{\phi 92} = 1$	—	$\sigma_{\phi 111} = 1 \sigma_{\phi 112} = 4$	
向		評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	_	$\sigma_{X9} = 0  \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X91} = 1 \sigma_{X92} = 1$	_	$\sigma_{X111} = 1 \sigma_{X112} = 2$	$\sigma_{26} = 12$
[H]		[] 点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 1$		$\tau_6 =$	1	τ λ5=	1	

1.3.2 脚に生じる応力

地震力		運転	時 重 量 に よ	る 応 力	鉛 直	地震によ	る 応 力	水	平 地 震	による応	力	组合社内力
の種類	地震の方向	圧 縮	曲 げ	せん断	圧 縮	曲げ	せん断	圧 縮	曲	げ	せん 断	
	Z 方 向 第 1 脚 側	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$	$\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	$\sigma_{S5} = 2$	σ <sub>S6</sub> =	10	$\tau_{S3} = 1$	$\sigma_{sz1} = 14$
S d	第 2 脚 側	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$	$\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	_	σ <sub>S7</sub> =	10	$\tau_{S4} = 3$	$\sigma_{sz2} = 13$
	X 方 向	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$	$\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	$\sigma_{S8} = 2$	$\sigma_{S9} = 7$	$\sigma_{S10} = 7$	$\tau_{S5} = 3$	$\sigma_{sx} = 18$
	Z 方向 <sup>第 1 脚 側</sup>	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$	$\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	$\sigma_{S5} = 3$	σ <sub>86</sub> =	17	$\tau_{S3} = 1$	$\sigma_{sz1} = 24$
S s	第 2 脚 側	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$	$\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	_	σ <sub>87</sub> =	18	$\tau_{S4} = 5$	$\sigma_{sz2} = 23$
	X 方 向	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$	$\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	$\sigma_{S8} = 3$	σ <sub>S9</sub> = 12	σ <sub>S10</sub> = 13	$\tau_{S5} = 4$	$\sigma_{sx} = 31$

1.4 結 論 1.4.1 固有周期

						(単位	: s)
方			向	固	有	周	期
水	平	方	向				
鉛	直	方	向				

1.4.2 応 力

立77 十十	++ *L	к т	弾性設計用地震動	hSd又は静的震度	基準地震	雲動Ss	
[작] 데디	143 147		算出応力	許 容 応 力	算出応力	許 容 応 力	
		一次一般膜	$\sigma_0 = 54$	S <sub>a</sub> = 150	$\sigma_0 = 54$	S <sub>a</sub> = 248	
胴 板	SUS304	一 次	$\sigma_1 = 55$	S <sub>a</sub> = 225	$\sigma_1 = 56$	S <sub>a</sub> = 372	
		一次+二次	$\sigma_2 = 7$	S <sub>a</sub> = 300	$\sigma_2 = 13$	S <sub>a</sub> = 300	
		組合せ	$\sigma_{\rm S} = 18$	$f_{\rm t} = 201$	$\sigma_{\rm S} = 31$	$f_{\rm t} = 241$	
脚	SS400	圧縮と曲げ の組合せ	$\frac{\sigma_{\rm sr}}{f_{\rm br}} + \frac{\sigma_{\rm st}}{f_{\rm bt}}$	$-+ \frac{\sigma_{\rm sc}}{f_{\rm c}} \leq 1$	$\frac{\sigma_{\rm sr}}{f_{\rm br}} + \frac{\sigma_{\rm st}}{f_{\rm bt}}$	$-+ \frac{\sigma_{\rm sc}}{f_{\rm c}} \leq 1$	
		(座屈の評価)	0.	09	0.13		

すべて許容応力以下である。

## 【逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの耐震性についての計算結果】

#### 2. 設計基準対象施設

2.1 設計条件

		据付場証及び中面真さ	田右周期(。	弾性設計用地震重	めS d 又は静的震度	基準地震	震動Ss	最高使用圧力	最高使用温度	周囲環境温度
機器名称	耐震重要度分類	16日物所及い床面同で	回有问例(S	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向			
		(m)	水平方向 鉛直	方向 設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	(MPa)	(°C)	(°C)
逃がし安全弁 逃がし弁機能用 アキュムレータ	S	原子炉格納容器 EL. 27. 432 *1		*2 C <sub>H</sub> =0.88	*2 C <sub>V</sub> =0.66	*3 C <sub>H</sub> =1.61	*3 C <sub>V</sub> =1.25	1.46	171	171

注記 \*1:基準床レベルを示す。 \*2:弾性設計用地震動Sd又は静的震度と同等以上の設計震度 \*3:基準地震動Ssの震度と同等以上の設計震度

## 2.2 機器要目

m <sub>0</sub> (kg)	D <sub>i</sub> (mm)	t (mm)	E (MPa)	E <sub>s</sub> (MPa)	G (MPa)	G <sub>s</sub> (MPa)	λ (mm)	λc (mm)	λg (mm)	H (mm)	K <sub>c</sub>	Kλ	K <sub>r</sub>
	400	12.0	*1 184000	*2 193000	*1 70800	*2 74200	577	534	600	_	199	83.4	615

C <sub>1</sub> (mm)	C 2 (mm)	I <sub>sf</sub> (mm <sup>4</sup> )	I <sub>s r</sub> (mm <sup>4</sup> )	I <sub>s t</sub> (mm <sup>4</sup> )	$A_{f}$ (mm <sup>2</sup> )	A s (mm <sup>2</sup> )	A <sub>s f</sub> (mm <sup>2</sup> )	A <sub>s r</sub> (mm <sup>2</sup> )	A <sub>s t</sub> (mm <sup>2</sup> )	A <sub>s 1</sub> (mm <sup>2</sup> )	A <sub>s 2</sub> (mm <sup>2</sup> )	$Z_{s p}$ $(mm^3)$	Z <sub>sr</sub> (mm <sup>3</sup> )	Z <sub>s t</sub> (mm <sup>3</sup> )
50	75	4. $506 \times 10^4$	$7.530 \times 10^5$	$1.220 \times 10^5$	280.0	881.8	307.5	501.2	366. 3	396.6	314. 1	$1.670 \times 10^{3}$	$2.010 \times 10^4$	4. $470 \times 10^3$

23

*3 K <sub>11</sub>	*3 K <sub>12</sub>	$K_{21}^{*3}$	$^{*3}_{K_{22}}$	$\mathrm{K}_{\lambda 1}$	K <sub>λ2</sub>	K <sub>C1</sub>	K <sub>C2</sub>	$C_{\lambda 1}$	$C_{\lambda 2}$	C <sub>C1</sub>	C <sub>C2</sub>
—	—										
_	_										

J <sub>s</sub>	h
$(mm^4)$	(mm)
$1.169 \times 10^4$	75

S <sub>y</sub> (胴板)	S <sub>u</sub> (胴板)	S (胴板)	S <sub>y</sub> (脚)	S <sub>u</sub> (脚)	F (脚)	F <sup>*</sup> (脚)
(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)
*1	*1	*1	*2	*2	*2	*2
150	413	113	201	373	201	201
			(厚さ≦16mm)			

注記\*1:最高使用温度で算出

\*2:周囲環境温度で算出

\*3:表中で上段は一次応力、下段は二次応力の係数とする。

# 2.3 計算数値

2.3.1 胴に生じる応力

(1) 一次一般膜応力

地震力の種類		弾性	ŧ設計用地震動 S d 又は	静的震度		基準地震動Ss					
с <i>т</i>	内圧に上ス広力	運転時質量による応力	鉛直地震による応力	水平地震による応力	組合せ一次	内圧に上ス広力	運転時質量による応力	鉛直地震による応力	水平地震による応力	組合せ一次	
ע און	内圧による応力	自重による応力	自重による応力	転倒モーメントによる応力	一般膜応力	いエにょう心力	自重による応力	自重による応力	転倒モーメントによる応力	一般膜応力	
周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$	—	—	—		$\sigma_{\phi 1} = 26$	—	—	—		
軸 方 向	$\sigma_{X1} = -13$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_0 = 26$	$\sigma_{X1} = -13$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_0 = 26$	
せん断		—	_	—			—		—		

(2	り脈	に生じる	ら一次応力	)	(甲位:)										
地	震力	りの 種	類						弾性設計用地震動	hSd又は静的震度					
地震					運転時	重 量 に よ	る 応 力	鉛直地	良たよ	る応力	水	平地震।	こよる応	力	
成の方向	1 1 1	<sup>2</sup> 価点	応 力	内圧による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	転倒モーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	鉛直方向モーメ ントによる応力	周方向モーメン トによる応力	組 合 せ 一 次 応 力
Z	第	第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$	_	$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	_	$\sigma_{\phi 61} = 1$	$\sigma_{\phi 71} = 1$	—	
		評	軸方向	σ <sub>X1</sub> = 13	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 0$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0$	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X61} = 1$	$\sigma_{X71} = 0$	—	$\sigma_{11} = 26$
	-	価点	せん断	—		—			_			-	_		
	脚	第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$	_	_	$\sigma_{\phi 4} = 0$	-	_	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1$	-	—	
	12-1-	評	軸方向	$\sigma_{X1} = 13$	$\sigma_{X2} = 1$	_	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$	_	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X61} = 1$	-	—	$\sigma_{12} = 26$
+	側	価点	せん断	—		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 0$			τ λ2=	1		
75	第	第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$	_	$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	-	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	-	-	—	
	_	評	軸方向	$\sigma_{X1} = 13$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 0$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0$	$\sigma_{X9} = 0$	—		—	—	$\sigma_{13} = 26$
		仙点	せん断	_		—			—		$\tau_3 =$	1	$\tau_{c1} =$	1	
	脚	第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$	—	—	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—	—	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	_	—	$\sigma_{\phi 81} = 1$	
占		一評価	軸方向	σ <sub>X1</sub> = 13	$\sigma_{X2} = 1$	—	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$	—	$\sigma_{X9} = 0$	—	_	—	$\sigma_{X81} = 1$	$\sigma_{14} = 26$
[H]	側	点	せん断	—		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 0$			$\tau_3 =$	1		
Х	-	第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$	—	$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 91} = 0$	$\sigma_{\phi 101} = 1$	—	
		評価	軸方向	$\sigma_{X1} = 13$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 0$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0$	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X91} = 0$	$\sigma_{X101} = 0$	_	$\sigma_{15} = 26$
方		点	せん断	_		—			—		$\tau_6 =$	1	$\tau_{c4} =$	1	
		第二	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$	_	_	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_		$\sigma_{\phi 9} = 0$	_	$\sigma_{\phi 91} = 0$	_	$\sigma_{\phi 111} = 1$	
向		評価	軸方向	σ <sub>X1</sub> = 13	$\sigma_{X2} = 1$	—	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 0$		$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X91} = 0$	—	$\sigma_{X111} = 1$	$\sigma_{16} = 26$
1.0	回価		せん断	—		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 0$		$\tau_6 =$	1	$\tau_{\lambda 5} =$	1	

地	震ナ	うの 種	類						基準地規	養動Ss					(平位, mrd)
地雷					運転時	重 量 に よ	る 応 力	鉛直地	自震によ	る 応 力	水	平地震 )	こよる応	力	
展の方向	Ť	平価点	応 力	内圧による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	転倒モーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	鉛直方向モーメ ントによる応力	周方向モーメン トによる応力	組 合 せ 一 次 応 力
Z	第	第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$		$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1$	σ <sub>φ71</sub> = 1	_	
_		評	軸方向	σ <sub>X1</sub> = 13	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 0$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1$	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	σ <sub>X61</sub> = 1	σ <sub>X71</sub> = 1	_	$\sigma_{11} = 27$
	一恤		せん断	_							-	_			
	脑	第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$	_	_	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_	_	$\sigma_{\phi 9} = 0$	_	$\sigma_{\phi 61} = 1$	_	_	
	/J=4r	一評	軸方向	$\sigma_{X1} = 13$	$\sigma_{X2} = 1$	—	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	_	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	σ <sub>X61</sub> = 1	_	_	$\sigma_{12} = 26$
+	側点		せん断	_		$\tau_{\lambda 1} = 1$	$\tau_{\lambda 3} = 1$				τ <sub>λ2</sub> = 1				
))	第	第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$	_	$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	—	—	_	
	_	評	軸方向	$\sigma_{X1} = 13$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 0$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1$	$\sigma_{X9} = 0$	_	_	_	_	$\sigma_{13} = 26$
	-	恒点	せん断	_		_			_		$\tau_3 =$	2	$\tau_{c1} =$	1	
	脚	第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$		—	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_		$\sigma_{\phi 9} = 0$	_		_	$\sigma_{\phi 81} = 1$	
<u>–</u>	<i>1</i>	一評	軸方向	$\sigma_{X1} = 13$	$\sigma_{X2} = 1$	—	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	_	$\sigma_{X9} = 0$	_		_	$\sigma_{X81} = 1$	$\sigma_{14} = 26$
[F]	側	"仙 点	せん断	_		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 1$			$\tau_3 =$	2		
х		第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$		$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	_	$\sigma_{\phi 91} = 1$	$\sigma_{\phi 101} = 1$	_	
		評	軸方向	$\sigma_{X1} = 13$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 0$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1$	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X91} = 1$	$\sigma_{X101} = 0$	_	$\sigma_{15} = 27$
方	位点		せん断	—		_			_		$\tau_6 =$	2	$\tau_{c4} =$	1	
		第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 26$		—	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—		$\sigma_{\phi 9} = 0$	_	$\sigma_{\phi 91} = 1$	_	$\sigma_{\phi 111} = 1$	
向		一評価	軸方向	σ <sub>X1</sub> = 13	$\sigma_{X2} = 1$	—	$\sigma_{X4} = 0$	σ <sub>X7</sub> = 1	_	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	σ <sub>X91</sub> = 1	_	σ <sub>X111</sub> = 1	$\sigma_{16} = 26$
101		画点	せん断	_		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 1$		$\tau_6 =$	2	$\tau_{\lambda 5} =$	1	

(3) 胴に生じる地震動のみによる一次+二次応力

(単位:	MPa)
------	------

地	震う	りの種	類				弾性設計用	地震動Sd又は静的震度			
地震				鉛直	地震による	応 力	水	平地震。	こよる応	力	
の方向	Ť	平価点	応 力	自重による応力	曲 げ モ ー メ ン ト に よ る 応 力	半 径 方 向 荷 重 に よ る 応 力	転倒モーメント に よ る 応 力	半 径 方 向 荷 重 に よ る 応 力	鉛 直 方 向 モ ー メ ン ト に よ る 応 力	周方向モーメントによる応力	組 合 せ 一 次 応 力
Z	第	第	周方向	—	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1 \sigma_{\phi 62} = 1$	$\sigma_{\phi 71} = 1 \sigma_{\phi 72} = 1$	—	
		評	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X61} = 1 \sigma_{X62} = 1$	$\sigma_{X71} = 0 \sigma_{X72} = 1$	—	$\sigma_{21} = 3$
	_	「」	せん断		_	·		-	_		
	脚	第一	周方向	-	_	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1 \sigma_{\phi 62} = 1$	—	—	
	17° T	評	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	_	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X61} = 1 \sigma_{X62} = 1$	—	—	$\sigma_{22} = 2$
古	側	点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 0$			τ λ2=	1		
	第	第一	周方向	—	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	—	—	_	
	_	評	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0  \sigma_{X11} = 0$	_	—	—	—	$\sigma_{23} = 4$
	_	重点	せん断		_		$\tau_3 =$	1	$\tau_{c1} =$	1	
	脚	第一	周方向	—	_	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	—	—	$\sigma_{\phi 81} = 1 \sigma_{\phi 82} = 2$	
向		評価	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	_	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	—	—	—	$\sigma_{X81} = 1 \sigma_{X82} = 1$	$\sigma_{24} = 6$
[H]	側	直点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 0$			τ 3=	1		
х		第	周方向	—	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 91} = 0 \sigma_{\phi 92} = 1$	$\sigma_{\phi 101} = 1 \sigma_{\phi 102} = 1$	—	
		評価	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	$\sigma_{X8} = 0 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X91} = 0 \sigma_{X92} = 1$	$\sigma_{X101} = 0 \sigma_{X102} = 1$	—	$\sigma_{25} = 4$
方		点	せん断		_		τ <sub>6</sub> =	1	τ <sub>c4</sub> =	1	
		第 二	周方向	—	—	$\sigma_{\phi 9} = 0  \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 91} = 0 \sigma_{\phi 92} = 1$	—	$\sigma_{\phi 111} = 1 \sigma_{\phi 112} = 2$	
向		評価	軸方向	$\sigma_{X7} = 0$	—	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X91} = 0 \sigma_{X92} = 1$	—	$\sigma_{X111} = 1 \sigma_{X112} = 1$	$\sigma_{26} = 5$
100		点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 0$		$\tau_6 =$	1	$\tau_{\lambda 5} =$	1	

地	震 ナ	りの種	類				基	準地震動 S s			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
地震				鉛直	地震による	応 力	水	平 地 震 に	よる応	力	
辰の方向	1 T	平価点	応 力	自重による応力	曲 げ モ ー メ ン ト に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	転倒モーメント に よ る 応 力	半 径 方 向 荷 重 に よ る 応 力	鉛 直 方 向 モ ー メ ン ト に よ る 応 力	周 方 向 モ ー メ ン ト に よ る 応 力	組 合 せ 一 次 応 力
Z	第	第	周方向	—	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 2$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	) —	$\sigma_{\phi 61} = 1 \sigma_{\phi 62} = 1$	$\sigma_{\phi 71} = 1 \sigma_{\phi 72} = 1$	_	
_		評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X61} = 1 \sigma_{X62} = 1$	$\sigma_{X71} = 1 \sigma_{X72} = 1$	_	$\sigma_{21} = 6$
		価点	せん断					-	_		
	脚	第一	周方向	—	—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	) —	$\sigma_{\phi 61} = 1 \sigma_{\phi 62} = 1$	—	—	
	) Jada	評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	—	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X61} = 1 \sigma_{X62} = 1$	—	_	$\sigma_{22} = 3$
+	側	価点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 1$			τ <sub>λ2</sub> =	1		
))	第	第	周方向	—	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	) —	—	—	—	
		評	軸方向	σ <sub>X7</sub> = 1	$\sigma_{X8} = 1 \sigma_{X10} = 2$	$\sigma_{X9} = 0  \sigma_{X11} = 0$	) —	—	—	_	$\sigma_{23} = 6$
	-	価点	せん断				τ 3=	2	$\tau_{c1} =$	1	
	脚	第一	周方向	—	—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	) —	—	—	$\sigma_{\phi 81} = 1 \sigma_{\phi 82} = 4$	
	) Jada	評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	—	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	) —	—	—	$\sigma_{X81} = 1 \sigma_{X82} = 2$	σ <sub>24</sub> = 11
[P]	側	価点	せん断		τ <sub>λ3</sub> = 1			τ 3=	2		
Х		第	周方向	—	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	) —	$\sigma_{\phi 91} = 1 \sigma_{\phi 92} = 1$	$\sigma_{\phi 101} = 1 \sigma_{\phi 102} = 1$	_	
		評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X91} = 1 \sigma_{X92} = 1$	$\sigma_{X101} = 0 \sigma_{X102} = 1$	_	$\sigma_{25} = 7$
方		恤 点	せん断		_		τ <sub>6</sub> =	2	τ <sub>c4</sub> =	1	
		第一	周方向	—	—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	) —	$\sigma_{\phi 91} = 1 \sigma_{\phi 92} = 1$	—	$\sigma_{\phi 111} = 1 \sigma_{\phi 112} = 3$	
向		一評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	-	$\sigma_{X9} = 0  \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 0$	$\sigma_{X91} = 1 \sigma_{X92} = 1$	—	$\sigma_{X111} = 1 \sigma_{X112} = 1$	$\sigma_{26} = 9$
[H]		ím 点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 1$		τ <sub>6</sub> =	2	τ λ5=	1	

2.3.2 脚に生じる応力

地震力		運転	時重量による応力	鉛	直地震によ	る 応 力	水	平地震による応	力	组合社内力
の種類	地震の方向	圧 縮	曲 げ せん 脚	圧 縮	曲 げ	せん断	圧 縮	曲 げ	せん 断	
	Z 方向 第 1 脚 側	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$ $\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	$\sigma_{S5} = 1$	$\sigma_{S6} = 8$	$\tau_{S3} = 1$	$\sigma_{sz1} = 11$
S d	第 2 脚 側	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$ $\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	_	σ <sub>S7</sub> = 9	$\tau_{S4} = 2$	$\sigma_{sz2} = 12$
	X 方 向	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$ $\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	$\sigma_{S8} = 1$	$\sigma_{S9} = 6 \qquad \sigma_{S10} = 7$	$\tau_{S5} = 2$	$\sigma_{sx} = 15$
	Z 方向 第 1 脚 側	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$ $\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	$\sigma_{S5} = 2$	$\sigma_{86} = 15$	$\tau_{S3} = 1$	$\sigma_{sz1} = 19$
S s	第 2 脚 側	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$ $\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	—	$\sigma_{S7} = 17$	$\tau_{S4} = 4$	$\sigma_{sz2} = 20$
	X 方 向	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$ $\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	$\sigma_{S8} = 2$	$\sigma_{S9} = 11$ $\sigma_{S10} = 12$	$\tau_{S5} = 3$	$\sigma_{sx} = 27$

2.4 結 論 2.4.1 固有周期

						(単位	: s)
方			向	固	有	周	期
水	平	方	向				
鉛	直	方	向				

2.4.2 応 力

立( ++	++ *L	к – т	弾性設計用地震動	hSd又は静的震度	基準地震	雲動S s
נאך נום	12 17		算出応力	許 容 応 力	算出応力	許 容 応 力
		一次一般膜	$\sigma_0 = 26$	S <sub>a</sub> = 150	$\sigma_0 = 26$	S <sub>a</sub> = 248
胴 板	SUS304	一 次	$\sigma_1 = 26$	S <sub>a</sub> = 225	$\sigma_1 = 27$	S <sub>a</sub> = 372
		一次+二次	$\sigma_2 = 6$	S <sub>a</sub> = 300	$\sigma_2 = 11$	S <sub>a</sub> = 300
		組 合 せ	$\sigma_{\rm S} = 15$	$f_{\rm t} = 201$	$\sigma_{\rm S} = 27$	$f_{\rm t} = 241$
脚	SS400	圧縮と曲げ の組合せ	$\frac{\sigma_{\rm sr}}{f_{\rm br}} + \frac{\sigma_{\rm st}}{f_{\rm bt}}$	$- + \frac{\sigma_{\rm sc}}{f_{\rm c}} \leq 1$	$\frac{\sigma_{\rm sr}}{f_{\rm br}} + \frac{\sigma_{\rm st}}{f_{\rm bt}}$	$-+ \frac{\sigma_{\rm sc}}{f_{\rm c}} \leq 1$
		(座屈の評価)	0.	08	0.	11

すべて許容応力以下である。

## 【逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの耐震性についての計算結果】

### 3. 重大事故等対処設備

3.1 設計条件

		据付場証及び中面真さ	田右周期	钿(a)	弹性設計用地震動	bSd 又は静的震度	基準地震	貢動 S s	最高使用圧力	最高使用温度	周囲環境温度
機器名称	耐震重要度分類	近17 物 / / 及 U / 山 同 C	回作问疗	жл (S)	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向			
		(m)	水平方向 鉛直方		設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	(MPa)	(°C)	(°C)
逃がし安全弁 自動減圧機能用 アキュムレータ	S	原子炉格納容器 EL. 27. 432 *1			_	_	*2 C <sub>H</sub> =1.61	*2 C <sub>V</sub> =1.25	2.28	171	171

注記 \*1:基準床レベルを示す。 \*2:基準地震動Ssの震度と同等以上の設計震度

3.2 機器要目

m <sub>0</sub> (kg)	D <sub>i</sub> (mm)	t (mm)	E (MPa)	E <sub>s</sub> (MPa)	G (MPa)	G <sub>s</sub> (MPa)	λ (mm)	$\lambda_{\rm c}$ (mm)	λg (mm)	H (mm)	K <sub>c</sub>	Kλ	K <sub>r</sub>
	550	12.0	*1 184000	*2 193000	*1 70800	*2 74200	645	689	860	_	411	141	968

C 1	C 2	I s f	I s r	I s t	A f	A s	A <sub>s f</sub>	A <sub>s r</sub>	A <sub>s t</sub>	A <sub>s 1</sub>	A <sub>s 2</sub>	Z <sub>s p</sub>	Z <sub>sr</sub>	Z <sub>s t</sub>
(mm)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>3</sup> )	(mm <sup>3</sup> )	(mm <sup>3</sup> )
75	90	9.890×10 <sup>4</sup>	$1.880 \times 10^{6}$	2. $600 \times 10^5$	375.0	$1.192 \times 10^{3}$	420.8	666. 7	489.0	536.4	426.4	2. $347 \times 10^3$	3.760 $\times$ 10 <sup>4</sup>	7. $520 \times 10^3$

30

*3 K <sub>11</sub>	*3 K <sub>12</sub>	*3 K <sub>21</sub>	$^{*3}_{K_{22}}$	$\mathrm{K}_{\lambda 1}$	K <sub>λ2</sub>	K <sub>C1</sub>	K <sub>C2</sub>	$C_{\lambda 1}$	$C_{\lambda 2}$	C <sub>C1</sub>	C <sub>C2</sub>
—	—										
_	_										

J <sub>S</sub>	h
(mm <sup>4</sup> )	(mm)
$1.760 \times 10^4$	100

S y (胴板)	S <sub>u</sub> (胴板)	S (胴板)	S <sub>y</sub> (脚)	S u (脚)	F (脚)	F* (脚)
(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)
*1	*1	*1	*2	*2		*2
150	413	113	201	373	—	201
			(厚さ≦16mm)			

注記\*1:最高使用温度で算出

\*2:周囲環境温度で算出

\*3:表中で上段は一次応力、下段は二次応力の係数とする。

## 3.3 計算数値

3.3.1 胴に生じる応力

(1) 一次一般膜応力

地震力の種類		弾性	設計用地震動Sd又は	静的震度				基準地震動 S s			
с т	内口にトスウカ	運転時質量による応力	鉛直地震による応力	水平地震による応力	組合せ一次	内口にトスウカ	運転時質量による応力	鉛直地震による応力	水平地震による応力	組合せ一次	
иц — <i>У</i> Ј	内工による応力	自重による応力	自重による応力	転倒モーメントによる応力	一般膜応力	いエにその心力	自重による応力	自重による応力	転倒モーメントによる応力	一般膜応力	
周方向	_	—	_	—		$\sigma_{\phi 1} = 54$	—	_	—		
両     方     丙       軸     方     向		—	_	—	—	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_0 = 54$	
せん 断	_	_		—			_	—	—		

(2	(2) 胴に生じる一次応力													(単位:MPa)	
地	震力	」の種	類						弾性設計用地震動	りSd又は静的震度					
地震					運転時	重量によ	る応力	鉛直地	恵震によ	る応力	水	平地震 🤅	こよる応	力	
成の方向	評価点		応 力	カ 内圧による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	転倒モーメント による応力	半径方向荷重 による応力	鉛直方向モーメ ントによる応力	周方向モーメン トによる応力	組 合 せ 一 次 応 力
Z	第	第	周方向	_	—	_	_	—	_	—	—	—	—	—	
	_	評	軸方向	_	—	_	_	_	-	_	_	_	—	_	_
		"仙 点	せん断	1		_			_			-	_		
	脚	第二	周方向	_	—	—	—	—	_	—	—	—	—	—	
		評価	軸方向	_	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
+	側	点	せん断	_		—			—			-	_		
	第二	第一	周方向	_	—	—	—	—	_	—	—	—	—	—	
		評価	軸方向	_	—	—	—	—	_	—	_	—	—	—	—
		点	せん断	_		_			—		-	_	-	_	
	脚	第二	周方向	_	—	—	—	—	_	—	—	—	—	—	
向		評価	軸方向	_	—	—	—	—	_	—	—	—	—	—	—
1.0	側	点	せん断			—			—			-	_		
Х		第一	周方向		—	—	—	—		—	_	_	—	—	
		評価	軸方向		—	—	—	—		—	_	_	—	—	—
方		点	せん断	_		_			_		-	-	-	_	
		第二	周方向	_	—	—	—	—	_	—	—	—	—	—	
向		評価	軸方向	_	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110		点	せん断	—		—			—		-	_		—	

地	震力	」の種	類						基準地類	震動Ss					(+ <u>b</u> . ma)		
地震					運転時	重 量 に よ	る 応 力	鉛直堆	也震によ	る応力	水	平地震 )	こよる応	力			
展の方向	部	平価点	応 力	応 力	応 力	内圧による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	自重による応力	曲げモーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	転倒モーメント に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	鉛直方向モーメ ントによる応力	周方向モーメン トによる応力	組 合 せ 一 次 応 力
Z	第	第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$		$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1$	$\sigma_{\phi 71} = 1$	_			
_		評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 1$	$\sigma_{X4} = 0$	σ <sub>X7</sub> = 1	$\sigma_{X8} = 1$	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X61} = 1$	σ <sub>X71</sub> = 1	_	$\sigma_{11} = 56$		
+	-	価点	せん断	_		—			—			-	_				
	脚	第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	_	—	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—	—	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1$	—	—			
	յրդ	一評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	—	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	_	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X61} = 1$	—	_	$\sigma_{12} = 54$		
	側	価点	せん断	_		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 1$			τ λ2=	1				
))	第	第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	_	$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	—	—	—			
	_	評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 1$	$\sigma_{X4} = 0$	σ <sub>X7</sub> = 1	$\sigma_{X8} = 1$	$\sigma_{X9} = 0$	—	_	—	_	$\sigma_{13} = 55$		
	_	価点	せん断	_		_			—		τ 3=	2	$\tau_{c1} =$	1			
	脚	第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	-	—	$\sigma_{\phi 4} = 0$	_	_	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	_	_	$\sigma_{\phi 81} = 1$			
4	72-1-	評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	—	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	_	$\sigma_{X9} = 0$	—	_	—	$\sigma_{X81} = 1$	$\sigma_{14} = 55$		
[1]	側	100 点	せん断	_		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 1$			τ 3=	2				
х		第	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$		$\sigma_{\phi 3} = 1$	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—	$\sigma_{\phi 8} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 91} = 1$	$\sigma_{\phi 101} = 1$	_			
		評	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	$\sigma_{X3} = 1$	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1$	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X91} = 1$	$\sigma_{X101} = 1$	_	$\sigma_{15} = 56$		
方		恤 点	せん断	_		_			—		$\tau_6 =$	1	$\tau_{c4} =$	1			
		第一	周方向	$\sigma_{\phi 1} = 54$	_	—	$\sigma_{\phi 4} = 0$	—	_	$\sigma_{\phi 9} = 0$	—	$\sigma_{\phi 91} = 1$	—	$\sigma_{\phi 111} = 1$			
向		評価	軸方向	$\sigma_{X1} = 27$	$\sigma_{X2} = 1$	_	$\sigma_{X4} = 0$	$\sigma_{X7} = 1$	_	$\sigma_{X9} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	σ <sub>X91</sub> = 1	_	$\sigma_{X111} = 1$	$\sigma_{16} = 55$		
		価 点	せん断	_		$\tau_{\lambda 1} = 1$			$\tau_{\lambda 3} = 1$		$\tau_6 =$	1	$\tau_{\lambda 5} =$	1			

(3) 胴に生じる地震動のみによる一次+二次応力

地震力の種類			類	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度											
地震				鉛直	地 震	によ	る	応 力	水	平 地	震	こよる応	力		
の方向	評価点		応 力	自重による応力	曲 げ モ に よ	ー メ ン る 応	, ト 力	半 径 方 向 荷 重 に よ る 応 力	転倒モーメント に よ る 応 力	半径方による	向荷重 5 応力	鉛 直 方 向 モ ー メ ン ト に よ る 応 力	周方向モーメントによる応力	組 合 せ 一 次 応 力	
Z	第	第一	周方向	—		_		—	—	-	_	—	—		
		評	軸方向	-		_		—	—	-	_	—	—	—	
	_	点	せん断			_						_			
	脚	第二評価	周方向	—		_		_	—	_	_	_	_		
			軸方向	—		_		_	—	_	_	_	_	—	
方	側	点	せん断			_						_			
	第二	第一	周方向	—		_		_	—	_	_	_	_		
		評	軸方向	—		_		—	—	-	_	—	—	—	
		点	せん断			_			-	_		-	_		
	脚	第一	周方向	—		_		_	—	_	_	_	_		
向		評価	軸方向	—				_	—	-	_	—	_	—	
[H]	側	点	せん断												
Х		第	周方向	—		_		—	—	-	_	—	—		
		評価	軸方向	—		_		—	—	-	_	—	—	—	
方		点	せん断			_			-	_		-	_		
		第一	周方向	—		_		—	—	-	_	—	—		
向		 評 価	軸方向	—		_		—	—	-	_	—	—	—	
		点	せん断			_				_		-	_		

地	震力	」の種	類				基	準地震動 S s			(1) [22, 1, 22]		
地雷				鉛直	地震による	応 力	水	平 地 震 に	よる応	力			
反の方向	評価点		応力	自重による応力	曲 げ モ ー メ ン ト に よ る 応 力	半径方向荷重 による応力	転倒モーメント に よ る 応 力	半 径 方 向 荷 重 に よ る 応 力	鉛 直 方 向 モ ー メ ン ト に よ る 応 力	周方向モーメントによる応力	組 合 せ 一 次 応 力		
Z	第 第 Z _		周方向		$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1 \sigma_{\phi 62} = 1$	$\sigma_{\phi 71} = 1 \sigma_{\phi 72} = 1$	—			
		評価	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0  \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X61} = 1 \sigma_{X62} = 1$	$\sigma_{X71} = 1 \sigma_{X72} = 2$	—	σ <sub>21</sub> = 11		
	_	点	せん断		—			-	_				
	脚	第一	周方向		—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 61} = 1 \sigma_{\phi 62} = 1$	_	—			
		評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	—	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X61} = 1 \sigma_{X62} = 1$	—	—	$\sigma_{22} = 6$		
+	側	114 点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 1$			τ <sub>λ2</sub> = 1					
	第	第	周方向	_	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	-	—	—	—			
	Ξ	評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	-	—	—	—	$\sigma_{23} = 7$		
		恤 点	せん断		_		$\tau_3 =$	2	τ <sub>c1</sub> =	1			
	脚	第一	周方向	_	—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	-	—	—	$\sigma_{\phi 81} = 1 \sigma_{\phi 82} = 5$			
<u>–</u>	/2°1.	評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	—	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	-	—	—	$\sigma_{X81} = 1 \sigma_{X82} = 2$	$\sigma_{24} = -13$		
[F]	側	114 点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 1$								
Х		第	周方向	_	$\sigma_{\phi 8} = 1 \sigma_{\phi 10} = 1$	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	-	$\sigma_{\phi 91} = 1 \sigma_{\phi 92} = 1$	$\sigma_{\phi 101} = 1 \sigma_{\phi 102} = 1$	—			
		評	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	$\sigma_{X8} = 1 \sigma_{X10} = 1$	$\sigma_{X9} = 0 \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X91} = 1 \sigma_{X92} = 1$	$\sigma_{X101} = 1 \sigma_{X102} = 2$	—	$\sigma_{25} = 11$		
方		"仙 点	せん断		_		τ <sub>6</sub> =	1	τ <sub>c4</sub> =				
		第一	周方向		—	$\sigma_{\phi 9} = 0 \sigma_{\phi 11} = 0$	—	$\sigma_{\phi 91} = 1 \sigma_{\phi 92} = 1$	—	$\sigma_{\phi 111} = 1 \sigma_{\phi 112} = 4$			
		評価	軸方向	$\sigma_{X7} = 1$	_	$\sigma_{X9} = 0  \sigma_{X11} = 0$	$\sigma_{X5} = 1$	$\sigma_{X91} = 1 \sigma_{X92} = 1$	_	$\sigma_{X111} = 1 \sigma_{X112} = 2$	$\sigma_{26} = 12$		
		画 点	せん断		$\tau_{\lambda 3} = 1$		$\tau_6 =$	1	$\tau_{\lambda 5} =$	1			

3.3.2 脚に生じる応力

地震力			運転	、時重量によ	る応力	鉛直	土地震によ	る 応 力	水	平 地 震	こよる応	力	组合社内力
の種類	地震の	方向	圧 縮	曲 げ	せん断	圧 縮	曲 げ	せん断	圧 縮	曲	げ	せん 断	
S d	Z方向	第 1 脚 側	_	—	_	_	_	—	_	-		_	—
		第 2 脚 側	_	—	—	—	_	—	—	-	_	—	—
	Х	方 向	_	—	—	—	_	—	—	—	—	—	—
	Z方向	第 1 脚 側	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$	$\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	$\sigma_{S5} = 3$	σ <sub>S6</sub> =	17	$\tau_{S3} = 1$	$\sigma_{sz1} = 24$
S s		第 2 脚 側	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$	$\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	_	σ <sub>87</sub> =	18	$\tau_{S4} = 5$	$\sigma_{sz2} = 23$
	Х	方向	$\sigma_{S1} = 1$	$\sigma_{S2} = 1$	$\tau_{S1} = 0$	$\sigma_{S3} = 1$	$\sigma_{S4} = 1$	$\tau_{S2} = 0$	$\sigma_{S8} = 3$	σ <sub>S9</sub> = 12	σ <sub>S10</sub> = 13	$\tau_{S5} = 4$	$\sigma_{sx} = 31$

3.4 結 論 3.4.1 固有周期

							(単位	: s)
方			向		古	有	周	期
水	平	方	向	Γ				1
鉛	直	方	向					

3.4.2 応 力

(単位:MPa)

立77 十十	++ *l	к н	弾性設計用地震動	JSd又は静的震度	基準地震動S s			
נאך נום	19 17	רי אוי	算出応力	許 容 応 力	算出応力	許 容 応 力		
		一次一般膜	—	_	$\sigma_0 = 54$	S <sub>a</sub> = 248		
胴 板	SUS304	一 次	—	—	$\sigma_1 = 56$	S <sub>a</sub> = 372		
		一次+二次	—	—	$\sigma_2 = 13$	S <sub>a</sub> = 300		
		組合せ	—	—	$\sigma_{\rm S} = 31$	$f_{\rm t} = 241$		
脚	SS400	圧縮と曲げ の組合せ	-	_	$\frac{\sigma_{\rm sr}}{f_{\rm br}} + \frac{\sigma_{\rm st}}{f_{\rm bt}} + \frac{\sigma_{\rm sc}}{f_{\rm c}} \le 1$			
		(座屈の評価)	-	_	0. 13			

すべて許容応力以下である。

# 7. 引用文献

 Wichman, K.R. et al.: Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings, Welding Research Council bulletin, March 1979 revision of WRC bulletin 107 / August 1965. V-2-5-3-1-2 流出制限器の耐震性についての計算書

本計算書の評価結果については、添付書類「V-2-5-3-1-3 管の耐震性についての計算書」による。

V-2-5-4 残留熱除去設備の耐震性についての計算書

V-2-5-4-1 残留熱除去系の耐震性についての計算書

V-2-5-4-1-3 残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計算書
1.	概要	• 1
2.	一般事項	· 1
2.1	1 構造計画	· 1
2.2	2 適用基準	· 3
3.	評価部位	· 4
4.	地震応答解析及び構造強度評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 7
4.1	1 地震応答解析及び構造強度評価方法	· 7
4.2	2 計算条件	•• 8
4.3	3 材料及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 13
4.4	4 計算方法	· 16
5.	評価結果	· 20
5.1	<ol> <li>設計基準対象施設としての評価結果</li> </ol>	· 20
5.2	2 重大事故等対処設備としての評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 23
6.	引用文献	· 25

1. 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の検討方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき、残留熱除去系ストレーナが設計用地震力に対して十分な構造強度を有 していることを説明するものである。その耐震評価は残留熱除去系ストレーナの地震応答解析、 応力評価により行う。

残留熱除去系ストレーナは、設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に、重大事故等 対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設耐震重要重大事故防止設備以外の 常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、それぞれの分類に応じた 耐震評価を示す。

なお,残留熱除去系ストレーナ,高圧炉心スプレイ系ストレーナ及び低圧炉心スプレイ系スト レーナは同形状のストレーナを使用することから,本計算書においては代表して残留熱除去系ス トレーナに残留熱除去系ストレーナ,高圧炉心スプレイ系ストレーナ及び低圧炉心スプレイ系ス トレーナの荷重条件で最大となる値を用いて評価している。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

残留熱除去系ストレーナ,高圧炉心スプレイ系ストレーナ及び低圧炉心スプレイ系ストレー ナの構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画



### 2.2 適用基準

非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について(内規), 平成20・02・12原院第5号(平成20年2月27日原子力安全・保安院制定)

#### 3. 評価部位

残留熱除去系ストレーナの取付け状況,形状及び主要寸法を図 3-1,図 3-2 に示し,ディス クセット幅,スペーサ内径,ロングフィンガ長さ及びショートフィンガ長さを表 3-1 に示す。



図 3-1 残留熱除去系ストレーナの取付け状況



図 3-2 残留熱除去系ストレーナの形状及び主要寸法(単位:mm)

# 表 3-1 ディスクセット幅,スペーサ内径,ロングフィンガ長さ及び ショートフィンガ長さ

(単位:mm)

ディスク	ディスク	フペーサ内汉	ロング	ショート
セット番号	セット幅	スパーサ内径	フィンガ長さ	フィンガ長さ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
1 0				
1 1				
1 2				
1 3				
14				
1 5				
16				
17				
18				

- 4. 地震応答解析及び構造強度評価
- 4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法
  - (1) 残留熱除去系ストレーナの応力評価は,東海第二発電所 平成20年4月7日付け平成20・ 02・29 原第41号(既工認)にて認可された実績のある手法を適用する。各荷重による応 力は,実績のある3次元シェルモデルによる有限要素解析手法を適用する。
  - (2) 解析コードはNASTRANを用いる。なお,評価に用いる解析コードNASTRANの 検証及び妥当性確認等の概要については,別紙「計算機プログラム(解析コード)の概要」 に示す。

- 4.2 計算条件
  - 4.2.1 温度
    - (1) 設計基準対象施設としての最高使用温度
       温度T<sub>D</sub>
       104.5 ℃
    - (2) 重大事故等対処施設としての評価温度
       温度TsA 148 ℃
  - 4.2.2 設計荷重

残留熱除去系ストレーナの設計荷重のうち,地震荷重,水力学的動荷重及びフランジの 設計荷重は,ストレーナ,貫通部,原子炉格納容器及び原子炉格納容器外側の配管系を接 続した影響を考慮(ストレーナから外側配管までの連成モデルを用いて解析を行い,各部 の反力を算出)して設定する。また,ストレーナは水中に設置されるため,付加質量を考 慮する。

(1) 死荷重

残留熱除去系ストレーナの自重による荷重及び残留熱除去系ストレーナに付着する異物の自重による異物荷重<sup>\*1</sup>の2つの死荷重を考慮する。

死荷重及び異物荷重は、各部材の密度として設定する。

残留熱除去系ストレーナの自重= 異物荷重=

注記 \*1:異物荷重は運転状態Ⅳ(プールスウェル時は除く。)及び運転状態Ⅴの荷 重の組合せ時に考慮する。

(2) 差圧

差圧荷重\*<sup>2</sup>は,異物付着時の残留熱除去系ストレーナを通しての最大設計差圧より設定 し、以下のとおりとする。

差圧荷重の作用方向を図4-1に示す。

差圧荷重=

注記 \*2:差圧荷重は運転状態IV(プールスウェル時は除く。)及び運転状態Vの荷 重の組合せ時に考慮する。



図 4-1 差圧荷重の作用方向

#### (3) 地震荷重

残留熱除去系ストレーナの設計震度を表 4-1 に示す。 地震荷重は表 4-1 に示す設計震度により計算する。 地震荷重は、各部材に設定した密度に対し、設計震度を各方向に作用させる。

表4-1 設計震度

取付け位置 EL						
地震荷重	軸方向	軸直角方向				
S d		·]				
Ss						

注:方向は図3-1参照。ただし、軸直角方向 (X方向及びZ方向)については、二乗和 平方根としている。

(4) 水力学的動荷重(逃がし安全弁作動時荷重及び原子炉冷却材喪失時荷重)

逃がし安全弁作動時及び原子炉冷却材喪失時には、サプレッションチェンバ内の水中構造物に様々な荷重が水力学的動荷重として作用する。これらの荷重については、原子力安全委員会が策定した評価指針(MARK II動荷重指針)に準じて荷重の評価を実施する。

MARK Ⅱ動荷重指針に基づき,残留熱除去系ストレーナに加わる水力学的動荷重を 算出した結果を表4-2に示す。表4-2に示した荷重は,考慮すべき水力学的動荷重が最 大となる位置を選定して算出した値である。なお,地震荷重と組み合わせる逃がし安全弁 作動時荷重のみ記載する。

なお,残留熱除去系ストレーナは,プールスウェル荷重の内のプールスウェル,ブレー クスルー及びフォールバックによる荷重は十分小さいため評価対象としない。また,逃が し安全弁作動時荷重の内の水ジェット及び蒸気凝縮過程による荷重についても十分小さ いため評価対象としない。

水力学的動荷重の作用方向を図 4-2 に示す。

軸方向の荷重は,引用文献(1)の考え方に基づき,最前列のディスクと最後列のディス クで軸方向荷重の1/2ずつを受け持つとし,この荷重を最前列と最後列のディスクの投 影面積で除算し,軸方向の圧力荷重として作用させる。

軸直角方向の荷重は、ストレーナの片面のみで荷重を受け持つとし、ストレーナの片面の投影面積で軸直角方向荷重を除算し、軸直角方向の圧力荷重として作用させる。

表4-2 水力学的動荷重(逃がし安全弁作動時荷重)

(単位:N)

荷重名称	軸方向	軸直角方向
SRV荷重(運転時,中小破断時)*		

注記 \*: 方向は図 3-1 参照。ただし、軸直角方向(X方向及びZ方向)については、二乗 和平方根としている。

定常ドラッグ荷重と圧力荷重との二乗和平方根とする。



#### 図 4-2 水力学的動荷重の作用方向

(5) フランジの設計荷重

ストレーナ取付部フランジの設計荷重は、ストレーナに作用する荷重から算出したフラ ンジ部のモーメントを用いる。ここでのモーメントとは、図 4-3 に示すように、ストレ ーナ重心に作用する荷重とその作用点からフランジまでのモーメントアームから計算し たモーメントであり、フランジに対して面外方向の曲げモーメント(2方向ある面外方向 曲げモーメントの二乗和平方根の合成値)とする。ストレーナ重心がフランジ中心軸上に 位置することから、フランジ面内方向のモーメント(ねじりモーメント)は発生しないた め、ここでは評価対象としない。

フランジの設計荷重を表 4-3 に示す。



図 4-3 フランジに作用するモーメント

表 4-3 フランジの設計荷重

(単位:N·mm) 荷重 モーメント 死荷重 1 異物荷重\*1 2 3 差圧 (DBA) SRV荷重 4 ストレーナSd 地震荷重 5 ストレーナSs 地震荷重 6 異物Sd 地震荷重\*2 7 差圧 (SA) 8 9 異物Ss地震荷重\*2

注記 \*1: 異物による荷重は死荷重に含めて計算している。 \*2: 異物による地震荷重はストレーナの地震荷重に含めて 計算している。

4.3 材料及び許容応力

4.3.1 材料

```
多孔プレート
リブ
コンプレッションプレート
フィンガ
ストラップ
フランジ
```



4.3.2 荷重の組合せ及び許容応力

残留熱除去系ストレーナに生じる荷重のうち,地震荷重以外については従来から変更が ないことから,地震荷重との組合せ以外の強度に関わる評価については変更がなく,既工 認での結果を引用する。よって,基準地震動の策定に伴う地震荷重との組合せの評価とし て,荷重の組合せ及び許容応力状態のうち,設計基準対象施設の評価に用いるものを表4 -4 に,重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4-5 に示す。各材料の許容応力状 態に対する許容応力のうち,設計基準対象施設の評価に用いるものを表4-6 に,重大事 故等対処施設の評価に用いるものを表4-7 に示す。

施設	区分	機器名称	耐震重要 度分類	機器等 の区分	荷重の組合せ	許容応力 状態
	고는 도고 추천	<b>沙印勒队士</b> ズ			$D + P_D + M_D + S d$	III A S
	残留熟	残留熱际云糸	S	(クラス	$D + P_L + M_L + S d$	IIIAS
	际去設佣	ストレーナ		2相当)	$D + P_D + M_D + S_S$	IV A S
	非常用 炉心冷却				$\mathrm{D} + \mathrm{P}_{\mathrm{D}} + \mathrm{M}_{\mathrm{D}} + \mathrm{S}\mathrm{d}$	III A S
原子炉 冷却系統 施設		残留熟除去杀	S	(クラス	$D + P_L + M_L + S d$	IIIAS
		ストレーナ		2相当)	$D + P_D + M_D + S_S$	IV A S
		高圧炉心			$D + P_D + M_D + S d$	IIIAS
	設備その	スプレイ系	S	(クラス	$D + P_L + M_L + S d$	IIIAS
	他原子炉 注水設備	ストレーナ		2相当)	$D + P_D + M_D + S_s$	IV A S
		低圧炉心			$D + P_D + M_D + S d$	IIIAS
		スプレイ系	S	(クラス	$D + P_L + M_L + S d$	IIIAS
		ストレーナ		2相当)	$D + P_D + M_D + S_S$	IV A S

|--|

表4-5(1) 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設区分		機器名称	設備分類*	機器等 の区分	荷重の組合せ	許容応力 状態
原子炉 冷却系統 施設	残留熱 除去設備	残留熱除去系 ストレーナ	常設 /防止	ー (重大事 故等 クラス 2相当)	$D + P_{SA} + M_{SA}$ + S s	VAS (VASと してIVAS の許容限界 を用いる)

注記 \*:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重 大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備,「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備 を示す。

表4-5(2) 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設	区分	機器名称	設備分類*	機器等 の区分	荷重の組合せ	許容応力 状態
		残留熱除去系 ストレーナ	常設 /防止 常設 /緩和	ー (重大事 故等 クラス 2相当)	D + P SA + M SA + S S	VAS (VASと してIVAS の許容限界 を用いる)
原子炉 冷却系統 施設	非常用 炉心冷却 設備その 他原子炉 注水設備	高圧炉心 スプレイ系 ストレーナ	常設耐震 /防止 常設 /防止	ー (重大事 故等 クラス 2相当)	D + P SA + M SA + S S	VAS (VASと してIVAS の許容限界 を用いる)
		低圧炉心 スプレイ系 ストレーナ	常設 /防止	ー (重大事 故等 クラス 2相当)	D + P SA + M SA + S S	VAS (VASと してIVAS の許容限界 を用いる)

注記 \*:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重 大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備,「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備 を示す。

表4-6 許容応力(設計基準対象施設)

				(単位:MPa)
			許容応力	
材料	許容応力 状態	一次	 一次応力	
		Рm	$P_L + P_b$	$P_L + P_b + Q$
	III A S	143	143	207
SUS304L	IV A S	243	365	287
	III A S	169	169	220
SUS304	04 IVA S	263	395	339

注記 \*:二次応力が発生する場合のみ考慮する。(今回の計算においては、二次応力(通常 運転時温度による応力を含む。)は発生しない。)

### 表4-7 許容応力(重大事故等対処設備)

(単位:MPa)

	許容応力 状態	許容応力			
材料		一次	一次+二次応力*		
		Рm	$P_L + P_b$	$P_L + P_b + Q$	
SUS304L	IV A S	234	351	263	
SUS304	IV A S	253	380	311	

注記 \*:二次応力が発生する場合のみ考慮する。(今回の計算においては、二次応力(通常 運転時温度による応力を含む。)は発生しない。)

#### 4.4 計算方法

ストレーナの形状が同一であること及び考慮すべき荷重として最大となる値を使用して計 算することから、応力評価は代表して1つの残留熱除去系ストレーナにつき実施する。 4.4.1 応力評価点

残留熱除去系ストレーナの構造は,図 3-2 に示すように,リブ及びフィンガが主強度 部材となり各ディスクを支える構造になっている。各ディスクの表面は多孔プレートとな っており,ろ過装置としての機能を果たしている。4.2項で設定した設計荷重の大部分は, フィンガにより支えられた各ディスクの多孔プレート表面に加わり,負荷された荷重は最 終的にはリブに伝達される。したがって,ここではストレーナの主要構成部材である多孔 プレート,リブ,コンプレッションプレート,フィンガ,ストラップ及びフランジの構造, 形状を考慮した応力評価点を選定し,評価を実施する。

応力評価点を表 4-8 及び図 4-4 に示す。

表 4-8 応力評価点

名称		応力評価点番号	応力評価点
多孔 ディスク		P 1	全ディスクセットの多孔プレート
プレート	スペーサ*	P 2	ディスクセット間の円筒形多孔プレート
リブ		Р3	リブ
コンプレッションプレート		P 4	コンプレッションプレート
フィ	・ンガ	Р 5	フィンガ
スト	ストラップ P6		ストラップ
フランジ		Р7	フランジ

注記 \*:ボトムスペーサを含む。

注:各応力評価点(P1~P6)は,許容応力に対する発生応力が,すべての許容応力状態を 通じて最も厳しくなる点を代表で記載している。 なお,図中の矢印は応力評価部位を示す。

図 4-4 応力評価点

- 4.4.2 応力計算方法
  - (1) ストレーナ(応力評価点P1~P6) 各荷重により残留熱除去系ストレーナに生じる応力は,解析コードNASTRANを使 用して計算する。

残留熱除去系ストレーナの計算モデルを図 4-5 に示す。また、計算モデルの各部材は 溶接により接合されており、溶接部は健全性が確保されるよう設計する。

なお,多孔プレートの等価縦弾性係数,等価ポアソン比及び応力増倍率は,引用文献(2) の考え方に基づき設定した。



注:フランジ部のボルト締結部を固定する。

図 4-5 残留熱除去系ストレーナの計算モデル

(2) フランジ(応力評価点P7)

ストレーナ取付部のフランジは、一般的なフランジとは異なりガスケットを使用しない。 そこで、フランジを以下のようにモデル化し、応力評価を行う。

フランジを外周(ボルト穴中心円直径)が固定された平板と考え,表 4-3 に示すモー メントが中心部に作用すると考える。この場合の発生応力は,引用文献(3)より,図4-6 に示す計算モデルで下記の計算式より求める。

 $\sigma r = \frac{\beta \cdot M_{\text{fmax}}}{a \cdot t^2}$ 

ここに,

- σr :曲げ応力(MPa)
- $M_{fmax}$ :表4-3に示すモーメント(N·mm)
- a : ボルト穴中心円半径=
- b : フランジ内半径=
- t : フランジ板厚=
- β : b / a (=0.800) から決まる計算上の係数=0.471



図 4-6 フランジ断面の計算モデル

- 5. 評価結果
- 5.1 設計基準対象施設としての評価結果

残留熱除去系ストレーナの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は 評価基準値を満足しており,耐震性を有することを確認した。

- (1) 許容応力状態IVASに対する評価
   許容応力状態IVASに対する応力評価結果を表 5-1 に示す。
   表 4-4 に示す荷重の組合せのうち、D+Pb+Mb+Ss について評価を記載している。
- (2) 許容応力状態ⅢASに対する評価 許容応力状態ⅢASに対する応力評価結果を表 5-2 に示す。 表 4-4 に示す荷重の組合せのうち、D+Pb+Mb+Sd及びD+PL+ML+Sdの評価に ついて、それぞれ発生値が高い方の評価を記載している。

	評価部位		応力分類	IVA S			
評価対象設備				発生値	評価基準値	判定	備考
				MPa	MPa		
残留熱除去系 ストレーナ	P 1	全ディスクセットの 多孔プレート	膜応力+曲げ応力	18	365	0	
	P 2	ディスクセット間の 円筒形多孔プレート	膜応力+曲げ応力	36	365	0	
	Р3	リブ	膜応力+曲げ応力	48	395	0	
	P 4	コンプレッションプレート	膜応力+曲げ応力	20	395	0	
	Р5	フィンガ	膜応力+曲げ応力	43	395	0	
	P 6	ストラップ	膜応力+曲げ応力	27	395	0	
	Р7	フランジ	曲げ応力	85	395	0	

	評価部位		応力分類	III A S			
評価対象設備				発生値	評価基準値	判定	備考
				MPa	MPa		
残留熱除去系 ストレーナ	P 1	全ディスクセットの 多孔プレート	膜応力+曲げ応力	116	143	0	2*
	P 2	ディスクセット間の 円筒形多孔プレート	膜応力+曲げ応力	43	143	0	2*
	P 3	リブ	膜応力+曲げ応力	38	169	0	1)*
	P 4	コンプレッションプレート	膜応力+曲げ応力	17	169	0	1), 2*
	Р5	フィンガ	膜応力+曲げ応力	34	169	0	1)*
	P 6	ストラップ	膜応力+曲げ応力	21	169	0	1)*
	Р7	フランジ	曲げ応力	68	169	0	1)*

表 5-2 許容応力状態ⅢASに対する応力評価結果(D+PD+MD+Sd及びD+PL+ML+Sd)

注記 \*: ①D+Pb+Mb+Sd/②D+PL+ML+Sdにおける結果を示す。

5.2 重大事故等対処設備としての評価結果

残留熱除去系ストレーナの重大事故等対処設備としての耐震評価結果を以下に示す。発生値 は評価基準値を満足しており,耐震性を有することを確認した。

(1) 許容応力状態WASに対する評価
 許容応力状態WASに対する応力評価結果を表 5-3 に示す。
 表 4-5 に示す荷重の組合せのうち, D+PsA+MsA+Ss について評価を記載している。

	評価部位		応力分類	IVA S			
評価対象設備				発生値	評価基準値	判定	備考
				MPa	MPa		
残留熱除去系 ストレーナ	P 1	全ディスクセットの 多孔プレート	膜応力+曲げ応力	118	351	0	
	P 2	ディスクセット間の 円筒形多孔プレート	膜応力+曲げ応力	49	351	0	
	Р3	リブ	膜応力+曲げ応力	43	380	0	
	P 4	コンプレッションプレート	膜応力+曲げ応力	21	380	0	
	P 5	フィンガ	膜応力+曲げ応力	37	380	0	
	P 6	ストラップ	膜応力+曲げ応力	23	380	0	
	P 7	フランジ	曲げ応力	60	380	0	

表 5-3 許容応力状態IVASに対する応力評価結果(D+PSA+MSA+Ss)

- 6. 引用文献
  - NEDO-32721, "Application Methodology for the General Electric Stacked Disk ECCS Suction Strainer" Licensing Topical Report, General Electric, March 2003.
  - (2) ASME B&PV CODE, Section III, Division 1, Appendices, Article A-8000, "Stresses in Perforated Flat Plates," 1989 Edition, No Addenda.
  - (3) WARREN C. YOUNG"ROARK'S FORMULAS for Stress and Strain" 7th Edition

V-2-5-4-1-4 管の耐震性についての計算書

1.	概要	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
2.	概略系統図		2

1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」及び 「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき、管、支持構造物及び弁の耐震性に ついての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モ デル単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度) が最小となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価 結果を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

## 2. 概略系統図

概略系統図記号凡例

記  号	内容			
	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)			
— — — (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)			
	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他 計算書記載範囲の管			
(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち,他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管			
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)			
()	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)			
$\mathbf{\Theta}$	アンカ			
「管クラス]				
DB1	クラス1管			
DB2	クラス2管			
DB3	クラス3管			
DB4	クラス4管			
SA2	重大事故等クラス2管			
SA3	重大事故等クラス3管			
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管			
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管			
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管			
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管			





MT2 構③ V-2-5-4-1-4 R0E

4

V-2-5-4-2 耐圧強化ベント系の耐震性についての計算書

V-2-5-4-2-1 管の耐震性についての計算書

1.	概要		1
2.	概略系統図	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	2

1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本 方針」及び「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき、管、支持構 造物及び弁の耐震性についての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結 果を解析モデル単位に記載する。また、各応力区分における最大応力評価点の 許容値/発生値(裕度)が最少となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支 持点の評価結果を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最少となる動的機能維持要求 弁を代表として評価結果を記載する。
# 2. 概略系統図

記号	内容
(太線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
— — — (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち,他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)
()	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)
$\mathbf{\Theta}$	アンカ
[管クラス]	
DB1	クラス1管
DB2	クラス2管
DB3	クラス3管
DB4	クラス4管
SA2	重大事故等クラス2管
SA3	重大事故等クラス3管
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管

# 概略系統図記号凡例

3

V-2-5-5 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備の耐震性についての 計算書 V-2-5-5-1 高圧炉心スプレイ系の耐震性についての計算書

V-2-5-5-1-2 高圧炉心スプレイ系ストレーナの耐震性についての 計算書 本計算書の評価結果については、添付書類「V-2-5-4-1-3 残留熱除去系ストレーナの耐震性に ついての計算書」による。 V-2-5-5-1-3 管の耐震性についての計算書

1.	概要	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
2.	概略系統図		2

#### 1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」及び 「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき、管、支持構造物及び弁の耐震性に ついての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モ デル単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度) が最小となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価 結果を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

記号	内容
	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
— — — (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち,他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)
()	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)
$\mathbf{\Theta}$	アンカ
「笹クラス]	
DB1	クラス1管
DB2	クラス2管
DB3	クラス3管
DB4	クラス4管
SA2	重大事故等クラス2管
SA3	重大事故等クラス3管
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管



V-2-5-5-2 低圧炉心スプレイ系の耐震性についての計算書

V-2-5-5-2-2 低圧炉心スプレイ系ストレーナの耐震性についての 計算書 本計算書の評価結果については、添付書類「V-2-5-4-1-3 残留熱除去系ストレーナの耐震性に ついての計算書」による。 V-2-5-5-2-3 管の耐震性についての計算書

1.	概要	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
2.	概略系統図	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	2

#### 1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」及び 「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき、管、支持構造物及び弁の耐震性に ついての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モ デル単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度) が最小となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価 結果を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

記号	内容
	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
— — — (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち,他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)
()	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)
$\mathbf{\Theta}$	アンカ
「管クラス】	
DB1	クラス1管
DB2	クラス2管
DB3	クラス3管
DB4	クラス4管
SA2	重大事故等クラス2管
SA3	重大事故等クラス3管
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管
1	



V-2-5-5-3 高圧代替注水系の耐震性についての計算書

V-2-5-5-3-1-2 常設高圧代替注水系ポンプの 耐震性についての計算書【動的機能維持評価】 目

次

1.	根	既要		••••	• • •	• • • •			••••	• • • •	••••	 •••	•••		• • •	• •	1
2.		一般事項		••••	• • •				••••		••••	 •••	•••	•••	•••	••	1
2.	1	構造計画		••••	• • •	• • • •	••••	• • • •	••••	••••	••••	 •••	•••	•••	•••	••	1
2.	2	評価方針		••••	•••				• • • •		••••	 •••	•••			• •	3
2.	3	適用基準		••••	• • • •				• • • •		••••	 •••	•••			• •	3
3.	司司	平価部位		••••	• • • •				• • • •		••••	 •••	•••			••	3
4.	楑	後能維持評価		••••	•••				• • • •		••••	 •••	•••			• •	4
4.	1	動的機能維	持評価方法	•••	• • • •				••••		••••	 •••	•••		• • •	• •	4
4.	2	加振試験		••••	• • • •				• • • •		••••	 •••	•••			• •	4

1. 概要

本計算書は、「V-2-9 機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計方針に 基づき、常設高圧代替注水系ポンプが設計用地震力に対して十分な動的機能を有している ことを説明するものである。

常設高圧代替注水系ポンプは,重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防 止設備に分類される。以下,動的機能維持評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

常設高圧代替注水系ポンプの構造計画を表 2-1 に示す。

計画の	の概要	瓶政捷光回
基礎・支持構造	主体構造	城哈佛坦区
ポンプはポンプベースに固定さ れ,ポンプベースは基礎ボルトで 基礎に据え付ける。	ターボ形	<u>取付ボルト</u> ま礎ボルト 基礎ボルト

表 2-1 構造計画

#### 2.2 評価方針

常設高圧代替注水系ポンプの機能維持評価は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針 4.1 動 的機能維持」にて設定した動的機能維持の方針に基づき、地震動を模擬した加振試験により、 「4. 機能維持評価」にて示す方法にて機能維持を確認する。

常設高圧代替注水系ポンプの耐震評価フローを図 2-1 に示す。



図 2-1 横軸ポンプの耐震評価フロー

2.3 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JE AG4601・補-1984, JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991 追補版) (日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月及び平成3年6 月)に準拠して評価する。

3. 評価部位

常設高圧代替注水系ポンプは、ポンプベースに固定され、ポンプベースは基礎ボルトで基礎 に据え付けられている。常設高圧代替注水系ポンプの構造強度評価は「V-2-5-5-3-1-1 常設 高圧代替注水系ポンプの耐震性についての計算書」にて実施しているため、本計算書では、加 振試験を用いた常設高圧代替注水系ポンプの動的機能維持評価について示す。

- 4. 機能維持評価
- 4.1 動的機能維持評価方法

常設高圧代替注水系ポンプの動的機能維持評価について、以下に示す。

常設高圧代替注水系ポンプは実験による機能維持評価として、地震を模擬した加振試験に

- より,機能維持の確認をする。
- 4.2 加振試験
  - 4.2.1 基本事項

常設高圧代替注水系ポンプについて実際の設置状態を模擬して加振試験を行い,基準 地震動Ssによる地震力に対して要求される機能が維持されることを確認する。

4.2.2 設計用地震力

以下の加振波の最大加速度を上回る加速度で加振を行う。

- ・加振波:対象機器設置箇所における基準地震動Ssに対する設計用床応答スペクトルを上回るように設定
- ·加振方向:水平(前後)+鉛直,水平(左右)+鉛直

			最大加速度			
对家懱奋設直固所	加扳	方回	Ss			
	L T	NS	0.73			
原子炉建屋 N. ()	水平	EW	0.73			
EL4.0 (m)	鉛	直	0.76			

(単位:×9.8m/s<sup>2</sup>)

V-2-5-5-3-2 管の耐震性についての計算書

1.	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••• 1
2.	概略系統図及び鳥瞰図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\cdots 2$
2.	1 概略系統図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\cdots 2$
2.2	2 鳥瞰図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••• 4

1. 概要

本計算書は、「付録 6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき、管の耐震性についての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル 単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度)が最小 となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持装置

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価結果 を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として 評価結果を記載する。

## 2. 概略系統図及び鳥瞰図

# 2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例

記号	内容				
(太線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)				
<b>—— ——</b> (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)				
(細線)	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他計 算書記載範囲の管				
————— (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のう ち,他系統の管であって系統の概略を示すために表記す る管				
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)				
$(\underline{00},\underline{00},\underline{00})$	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)				
$\mathbf{\Theta}$	アンカ				
「管クラス]					
DB1	クラス1管				
DB2	クラス2管				
DB3	クラス3管				
DB4	クラス4管				
SA2	重大事故等クラス2管				
SA3	重大事故等クラス3管				
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管				
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管				
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管				
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管				



## 2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例

記号	内容
(太線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(S A)」,設計基準対象施設の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(D B)」とする。)
(細線)	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他計算書 記載範囲の管
—————(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち, 他系統の管であって解析モデルの概略を示すために表記する 管
o ©	節 点 質 点
ŧ	アンカ
	レストレイント (本図は斜め拘束の場合の全体座標系における拘束方向成分 を示す。スナッバについても同様とする。)
]	スナッバ
	ハンガ
	拘束点の地震による相対変位量 (mm) (*は評価点番号,矢印は拘束方向を示す。また,□内に変 位量を記載する。)
	注: 鳥瞰図中の寸法の単位はmm である。




NT2 補② V-2-5-5-3-2 ROE

V-2-5-5-4 低圧代替注水系の耐震性についての計算書

V-2-5-5-4-1 常設低圧代替注水系ポンプの耐震性についての計算書

次

1.	栶	既要	• • • •	•••	• • •	• •	•••		••	• •	••	•••	•••	•••	•••	 ••	•••	•••	•••	•••	•••	 •	• •	•••	••	•••	••	•••	•	1
2.	応	「力評	価				••		• •	••		•••	••	••	•••	 ••	• •	••			•••	 •	•••		•••	•••	••		•	2
2.	1	基本	方針	•			••	•••		• •		•••	• •	•••	•••	 • •	• •	•••		•••	•••	 •	•••			• •	•••	•••	•	2
3.	機	能維	持評	価			•••	•••	• •	• •		•••	• •	• •		 	• •			•••	•••	 •					•••	•••	•	3
3.	1	機能	維持	評价	町方	法					••	••	•••			 		••		•••	•••	 •		•••	•••		••		•	3

#### 1. 概要

本計算書は, 添付書類 V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及 び機能維持の設計方針に基づき, 常設低圧代替注水系ポンプが設計用地震力に対して十 分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は, 応力評価及び機能維持評価により行う。

### 2. 応力評価

2.1 基本方針

応力評価は、付録4「横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。

3. 機能維持評価

常設低圧代替注水系ポンプの地震後の動的機能維持評価について、以下に示す。

3.1 機能維持評価方法

常設低圧代替注水系ポンプは地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造及 び振動特性を持っているため,添付書類 V-2-1-9「機能維持の基本方針」に記載の機 能確認済加速度を適用する。 V-2-5-5-4-2 管の耐震性についての計算書

# 1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本 方針」に基づき、管の耐震性についての計算を実施した結果を示したものである。 重大事故等クラス2管の耐震性についての計算は,「V-3-3-3-4-4-2 管の応 力計算書」に含まれている。 V-2-5-5-5 代替循環冷却系の耐震性についての計算書

V-2-5-5-5-1 代替循環冷却系ポンプの耐震性についての計算書

次

1.	栶	既要	• • • •	•••	• • •	• •	•••		••	•••	••	•••	•••	•••	•••	 • •	•••	•••	•••	•••	•••	 •	• •	•••	••	•••	••	•••	•	1
2.	応	「力評	価				••		• •	••		•••	••	••	•••	 ••	• •	••			•••	 •	•••		•••	•••	••		•	2
2.	1	基本	方針	•			••	•••		• •		•••	• •	•••	•••	 • •	• •	•••	• •	•••	•••	 •	•••			• •	•••	•••	•	2
3.	機	能維	持評	価			•••	•••	• •	• •		•••	• •	• •		 	• •			•••	•••	 •					•••		•	3
3.	1	機能	維持	評价	町方	法					••	••	•••			 		••		•••	•••	 •		•••	•••		••		•	3

#### 1. 概要

本計算書は,添付書類 V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及 び機能維持の設計方針に基づき,代替循環冷却系ポンプが設計用地震力に対して十分な 構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は,応力 評価及び機能維持評価により行う。

### 2. 応力評価

2.1 基本方針

応力評価は、付録4「横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。

3. 機能維持評価

代替循環冷却系ポンプの地震後の動的機能維持評価について、以下に示す。

3.1 機能維持評価方法

代替循環冷却系ポンプは地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造及び振動特性を持っているため,添付書類 V-2-1-9「機能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。

V-2-5-5-5-2 管の耐震性についての計算書

1.	根	f要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.	根	俄略系統図及び鳥瞰図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2.	1	概略系統図 ·····	2
2.	2	鳥瞰図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
3.	1 1 1 1	·算条件 ·····	8
3.	1	荷重の組合せ及び許容応力状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
3.	2	設計条件 ·····	9
3.	3	材料及び許容応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
3.	4	設計用地震力 ······ 1	9
4.	角	<b>祥析結果及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	0
4.	1	固有周期及び設計震度	0
4.	2	評価結果 ····· 2	6
	4. 2	2.1 管の応力評価結果 ・・・・・・ 2	6
	4.	2.2 支持構造物評価結果 2	7

1. 概要

本計算書は、「付録 6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき、管の耐震性についての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル 単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度)が最小 となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持装置

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価結果 を代表として記載する。

## 2. 概略系統図及び鳥瞰図

### 2.1 概略系統図

## 概略系統図記号凡例

記号	内容
	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
<b>————</b> (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他計算 書記載範囲の管
————— (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のう ち,他系統の管であって系統の概略を示すために表記する 管
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)
(00-0-00)	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)
$\mathbf{\Theta}$	アンカ
[管クラス]	
DB1	クラス1管
DB2	クラス2管
DB3	クラス3管
DB4	クラス4管
SA2	重大事故等クラス2管
SA3	重大事故等クラス3管
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管



代替循環冷却系概略系統図

# 2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例

記号	内容
(太線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(S A)」,設計基準対象施設の場合は鳥瞰図番号の末尾を 「(DB)」とする。)
(細線)	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他計 算書記載範囲の管
—————(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のう ち,他系統の管であって解析モデルの概略を示すために 表記する管
0	節    点
Ø	質 点
ŧ	アンカ
	レストレイント (本図は斜め拘束の場合の全体座標系における拘束方向 成分を示す。スナッバについても同様とする。)
<u>}</u>	スナッバ
	ハンガ
	拘束点の地震による相対変位量(mm) (*は評価点番号,矢印は拘束方向を示す。また,□内 に変位量を記載する。)
	注: 鳥瞰図中の寸法の単位は mm である。







#### 3. 計算条件

 $\infty$ 

3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

施設名称	設備名称	系統名称	施設 分類 <sup>*1</sup>	設備分類*2	機器等 の区分	耐震 クラス	荷重の組合せ* <sup>3,4</sup>	許容応力 状態*5
原子炉冷却系統施設	非常用炉心冷却設備	代替循環冷却系	S A	常設/緩和	重大事故等	_	$V_{L}(L) + S_{d} * 6,7$	V <sub>A</sub> S
	その他原子炉注水設備				クラス2管		$V_{L}(L) + S_{s} *^{6}$	

注記 \*1: DBは設計基準対象施設, SAは重大事故等対処設備を示す。

- \*2: 「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故 防止設備,「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。
- \*3: 運転状態の添字Lは荷重, (L)は荷重が長期間作用している状態を示す。
  - \*4: 許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。
  - \*5: 許容応力状態V<sub>A</sub>Sは許容応力状態W<sub>A</sub>Sの許容限界を使用し,許容応力状態W<sub>A</sub>Sとして評価を実施する。
  - \*6: 重大事故時の原子炉格納容器バウンダリ閉じ込め機能維持要求として,原子炉格納容器バウンダリにおいて考慮する荷重の 組合せを示す。
  - \*7: 荷重の組合せ $V_L(L) + S_d t V_L(L) + S_s c 包絡されるため、評価を省略する。$

3.2 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図番号 ARC-2

签承旦	社内中ス証価占	最高使用圧力	最高使用温度	外径	厚さ	++ 本1	耐震カラフ	縦弾性係数
官留方	対応する計画点	(MPa)	(°C)	(mm)	(mm)	1/1 1/1	長クノス	(MPa)
	212, 502, 2, 4, 600, 311							
	901, 312, 6, 801, 503, 7							
	601, 9,802,321,902,322							
	11,803,504, 12, 14,602							
1	15, 17, 505, 804, 603, 506	3. 45	80	016 0	0 0	STPT410		
1	805, 412, 411, 413, 421, 221			210. 5	8.2			
	423, 621, 829, 622, 96, 98							
	830, 99, 623, 101, 102, 104							
	831, 105, 624, 107, 832, 341							
	904							
9	904, 342, 108, 625, 110, 833	0.96	80	916 9	0 0	STDT 410		
2	111, 113, 114, 626, 116, 834	0.80	80	210.3	0.2	5171410	_	

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図番号 ARC-2

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (℃)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震クラス	縦弾性係数 (MPa)
3	1001, 501, 211, 411, 414, 604 806, 18, 20, 21, 23, 605 807, 507, 606, 24, 26, 808 27, 29, 701, 30, 32, 809 607, 33, 35, 810, 36, 38 39, 41, 811	3. 45	80	165.2	7.1	STPT410	_	

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図番号 ARC-2

管番号	対応する評価点	最高使用圧力	最高使用温度	外径	厚さ	材料	耐震クラス	縦弾性係数
		(MPa)	(°C)	(mm)	(mm)			(MPa)
	222, 812, 42, 44, 608, 45							
	47, 813, 48, 50, 609, 814							
	610, 815, 611, 51, 53, 816							
	54, 56,612, 57, 59, 60							
	62,817, 63, 65, 66, 68	2 45				STPT410		
4	613, 69, 71, 72, 74,818		80	114 9	6.0			
4	75, 77,819, 78, 80, 81	3.45	80	114.3			_	
	614, 83, 820, 615, 821, 616							
	508,822, 84, 86,823, 87							
	89, 824, 617, 825, 618, 826							
	619, 331, 903, 332, 827, 90							
	92,620, 93, 95,828							

鳥瞰図番号	ARC-2

質量	対応する評価点
	212, 502, 2, 4, 600, 311, 901, 312, 6, 801, 503, 7, 601, 9
	802, 321, 902, 322, 11, 803, 504, 12, 14, 602, 15, 17, 505, 804
	603, 506, 805, 412, 411, 413, 421, 221, 423, 621, 829, 622, 96, 98
	830, 99, 623, 101, 102, 104, 831, 105, 624, 107, 832, 341, 904, 342
	108, 625, 110, 833, 111, 113, 114, 626, 116, 834
1 [	1001, 501, 211, 411, 414, 604, 806, 18, 20, 21, 23, 605, 807, 507
	606, 24, 26, 808, 27, 29, 701, 30, 32, 809, 607, 33, 35, 810
	36, 38, 39, 41, 811
1 [	222, 812, 42, 44, 608, 45, 47, 813, 48, 50, 609, 814, 610, 815
	611, 51, 53, 816, 54, 56, 612, 57, 59, 60, 62, 817, 63, 65
	66, 68, 613, 69, 71, 72, 74, 818, 75, 77, 819, 78, 80, 81
	614, 83, 820, 615, 821, 616, 508, 822, 84, 86, 823, 87, 89, 824
	617, 825, 618, 826, 619, 331, 903, 332, 827, 90, 92, 620, 93, 95
	828

鳥瞰図番号	ARC-2	2
-------	-------	---

質量		対応する評価点
		501
		502, 503, 504, 505
		506
		507
		508

質量		対応する評価点		質量		対応する評価点		
		901				902		
		903		Í		953		
		904				954		

鳥瞰図番号 ARC-2

弁部の寸法





支持点及び貫通部ばね定数

鳥瞰図番号 ARC-2

士住占平日	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad)		
又付尽留方	Х	Y	Z	Х	Y	Z
1001	T					
801	T					
802						
803						
804						
805						
806						
807	ļ					
808	ļ					
809						
810						
811						
812						
813						
814						
815						
816						
817						
818						
819						
820						
821						
822	ļ					
823	ļ					
824	ļ					
825	ļ					
826	ļ					
827	ļ					
828						

支持点及び貫通部ばね定数

鳥瞰図番号 ARC-2

古体占来旦	各軸力	<b>万向ばね定数</b>	(N/mm)	各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad)			
又付尽留方	Х	Y	Z	Х	Y	Z	
829							
830						[	
831							
832							
833							
834						[	

3.3 材料及び許容応力

<b>キキ 本</b> [	最高使用温度	許容応力(MPa)					
7/1 个子	(°C)	S <sub>m</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>u</sub>	S <sub>h</sub>		
STPT410	80	—	225	406	103		

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。
3.4 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答スペクトルを下表に示す。

なお,設計用床応答スペクトルは,「V-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基 づき策定したものを用いる。また,減衰定数は「V-2-1-6 地震応答解析の基本方針」 に記載の減衰定数を用いる。

	(%)
ARC-2 原子炉建屋	

#### 4. 解析結果及び評価

4.1 固有周期及び設計震度

鳥瞰図番号 ARC-2

耐震	クラス			_					
適用する	地震動等		S <sub>s</sub>						
モード	固有周期		応答水	平震度	応答鉛直 震度				
	(8)		X方向	Z方向	Y方向				
			4.48	4.48	8.41				
ΓΓΓ			4.48	4.48	8.41				
ΓΓ			4.20	4.20	7.42				
			4.20	4.20	7.42				
ΠΓ			3.31	3.31	4.77				
ΠΓ			3.05	3.05	4.74				
ΠΓ			2.44	2.44	3.81				
ΠΓ			1.95	1.95	3.66				
	-1  +1  -			1.11	0.84				
			1.11	1.11	0.84				
動的	震度		1.34	1.34	1.01				

各モードに対応する刺激係数

鳥瞰図番号 ARC-2



振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線 で図示し、次ページ以降に示す。 NT2 補② V-2-5-5-5-2 R0



NT2 補② V-2-5-5-5-2 R0



NT2 補② V-2-5-5-5-2 R0



# 4.2 評価結果

## 4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すごとく最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

重大事故等クラス2管

	<u></u>	皇十六五	县十六五	一次応力	評価(MPa)	一次+二次応	5力評価(MPa)	疲労評価
鳥瞰図	計谷応刀 (中能	取八心刀	取八応刀	計算応力	許容応力	計算応力	許容応力	疲労累積係数
	小尼	ゴーヨージョン	区方	$S_{prm}(S_s)$	0.9S <sub>u</sub>	$S_n(S_s)$	2 S y	US <sub>s</sub>
ARC-2	V <sub>A</sub> S	68	$S_{prm}(S_s)$	186	365	—	—	—
ARC-2	$\mathbf{V}_{A}\mathbf{S}$	68	$S_n(S_s)$	_	—	316	450	_

### 4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示すごとく計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果(荷重評価)

					評価	結果
支持構造物番号	種類	型式	材質	温度	支持点荷重	許容荷重
					(kN)	(kN)
SNO-ARC-1-002	オイルスナッバ	SN-3	「V-2-1-1]	し機器・配	20	45
R0-ARC-1-003	ロッドレストレイント	RSA-3	官の耐震う針」参照	文 苻 設 計 万	40	54

27

支持構造物評価結果(応力評価)

							支持点	京荷重				評価結果	
支持構造物	<b>括</b> 粘	手手	++ 质	温度	ļ	支力(kN)	)	モー	メント(1	ĸN•m)	<b>六</b> 十	計算	許容
番号	1里 天只	至八	11 月	(°C)	E	F	F	М	М	ъл	心刀	応力	応力
					Γх	Γү	ΓZ	IVI X	IVI Y	IVI Z	刀狽	(MPa)	(MPa)
RE-ARC-2-032	レストレイント	Uボルト	SS400	80	—	6.8	33	_	—	—	組合せ	125	277
AN-ARC-2-004	アンカ	ラグ	STKR400	80	15.8	22	42	46	11.2	15.6	組合せ	110	141

V-2-5-5-6 原子炉隔離時冷却系の耐震性についての計算書

V-2-5-5-6-1 原子炉隔離時冷却系ストレーナの耐震性についての 計算書

1	•	概要	 •••	• •	•••	•••	•••	• •	•	• •	·	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•••	• •	•••	•	•••	·		·	• •	•	·	•••	·	•••	·	 •	• •	•••	• •	• •	•	•••	•	1
2	•	構造説明	 •••		•••	•••	••		•		•		•		•		•	• •		• •	••	•	•••	•	•••	•		•	•		•		•	 •	• •	••	• •		•		• •	1
	2.1	構造計画	•••		•••	•••	••		•		•		•		•		•	• •		• •	••	•	•••	•	•••	•	••	•	•		•		•	 •	• •	••	• •		•		• •	1
	2.2	2 適用基準	•••	• •	•••	•••	•••		•		•		•	• •	•		•	• •		• •		•	•••	•	• •	•		•	•	•••	•	• •	•	 •	• •		• •		•		• •	3
3	•	評価部位	 •••	• •	•••	•••	• •		•		•		•	• •	•		•	• •		• •		•	• •	•	• •	•		•	•	•••	•	•••	•	 •	• •		• •		•		••	4
4		引用文献	 •••		•••	•••	•••		•		•	• •	•		•		•	• •		• •		•	•••	•		•		•	•		•	•••	•	 •	• •		• •		•		••	6

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の検討方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、原子炉隔離時冷却系ストレーナが設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。その耐震評価は原子炉隔離時冷却系ストレーナの地震応答解析、応力評価により行う。

原子炉隔離時冷却系ストレーナは,重大事故等対処施設においては常設耐震重要重大事故防止 設備以外の常設重大事故防止設備に分類される。以下,耐震評価を示す。

- 2. 構造説明
- 2.1 構造計画

原子炉隔離時冷却系ストレーナの構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画(	の概要		У <del>р</del> ана П
基礎・支持構造	主体構造	燃料 化乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰乙酰	週用
原子炉格納容器	円筒形		・原子炉隔離時冷却系ストレーナ
貫通部に取り付		k	
けられたティー		原子炉格納容器シェル部	
に据え付ける。		原子炉格納容器シェル部	
		ストレーナ  原子炉格納容器底部	

#### 2.2 適用基準

非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について(内規), 平成 20・02・12 原院第5号(平成 20 年 2 月 27 日原子力安全・保安院制定)

# 3. 評価部位

原子炉隔離時冷却系ストレーナの取付け状況,形状及び主要寸法を図3-1及び図3-2に示す。



図 3-1 原子炉隔離時冷却系ストレーナの取付け状況



図 3-2 原子炉隔離時冷却系ストレーナの形状及び主要寸法(単位:mm)

# 4. 引用文献

(1) WARREN C. YOUNG

"ROARK'S FORMULAS for Stress and Strain" 7th Edition

V-2-5-6 原子炉冷却材補給設備の耐震性についての計算書

V-2-5-6-1 原子炉隔離時冷却系の耐震性についての計算書

V-2-5-6-1-4 管の耐震性についての計算書

1.	概要	••••	 1
2.	概略系	統図	 2

#### 1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」及び 「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき、管、支持構造物及び弁の耐震性に ついての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モ デル単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度) が最小となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価 結果を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

19/0PD 212 19/02 10 12 17 17 17 17 17 17 17
---

記  号	内容
	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
— — — (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち,他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)
()	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)
$\mathbf{\Theta}$	アンカ
「笹クラス]	
DB1	クラス1管
DB2	クラス2管
DB3	クラス3管
DB4	クラス4管
SA2	重大事故等クラス2管
SA3	重大事故等クラス3管
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管



V-2-5-7 原子炉補機冷却設備の耐震性についての計算書

V-2-5-7-2 残留熱除去系海水系の耐震性についての計算書

V-2-5-7-2-3 管の耐震性についての計算書

1.	概要	 1
2.	概略系統図	 2

1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」及び 「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき、管、支持構造物及び弁の耐震性に ついての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モ デル単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度) が最小となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価 結果を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

# 2. 概略系統図

# 概略系統図記号凡例

記号	内容
	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
— — — (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち,他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)
()	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)
$\mathbf{\Theta}$	アンカ
「管クラス]	
DB1	クラス1管
DB2	クラス2管
DB3	クラス3管
DB4	クラス4管
SA2	重大事故等クラス2管
SA3	重大事故等クラス3管
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管



NT2 補② V-2-5-7-2-3 R0



残留熱除去系海水系概略系統図(その2)

NT2 補② V-2-5-7-2-3 R0E

V-2-5-7-3 緊急用海水系の耐震性についての計算書

V-2-5-7-3-1 緊急用海水ポンプの耐震性についての計算書

目	次
---	---

1.	概要	1
2.	応力評価	2
2.	1 基本方針	2
3.	機能維持評価	3
3.	1 機能維持評価方法 ·····	3
1. 概要

本計算書は,添付書類 V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及 び機能維持の設計方針に基づき,緊急用海水ポンプが設計用地震力に対して十分な構造 強度及び動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は,応力評価 及び機能維持評価により行う。

# 2. 応力評価

2.1 基本方針

応力評価は、付録5「たて軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。

# 3. 機能維持評価

緊急用海水ポンプの地震後の動的機能維持評価について、以下に示す。

3.1 機能維持評価方法

緊急用海水ポンプは地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造及び振動特性を持っているため、添付書類 V-2-1-9「機能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。

V-2-5-7-3-2 緊急用海水系ストレーナの耐震性についての計算書

1. 札	既要	1
2	一般事項	1
2.1	構造計画	1
2.2	評価方針	3
2.3	適用基準	3
2.4	記号の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2.5	計算精度と数値の丸め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
3. 責	平価部位	6
4. Ē	国有周期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5. 柞	構造強度評価	6
5.1	構造強度評価方法	6
5.2	荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
5.3	設計用地震力	11
5.4	計算方法	12
5.5	計算条件	14
5.6	応力の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
6. 言	平価結果	15
6.1	重大事故等対処設備としての評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15

## 1. 概要

本計算書は,緊急用海水系ストレーナが設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。

緊急用海水系ストレーナは,重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び 常設重大事故緩和設備に分類される。以下,分類に応じた構造強度評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

緊急用海水系ストレーナの構造計画を表 2-1 に示す。

計画の	概要				
基礎・支持構造	主体構造	燃哈博 垣 凶			
基礎・文持構造 ストレーナは胴と一体の 脚で支持し,脚を基礎ボ ルトで支持する。	容器	<u> </u>			

表 2-1 構造計画

### 2.2 評価方針

緊急用海水系ストレーナの応力評価は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針 3.1 構造強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.1 構造計画」にて示す緊急用海水系ストレーナの部位を踏まえ「3. 評価部位」にて設定する箇所において、「4. 固有周期」に基づく応力等が許容限界内に収まることを、「5. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 評価結果」に示す。

### 2.3 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991 追補版)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月及び平成3年6月)に準拠して評価する。

2.4 記号の説明

記号	記号の説明	単 位
$A_{b}$	基礎ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^2$
$C_{\rm H}$	水平方向設計震度	—
$C_{\rm V}$	鉛直方向設計震度	—
d	基礎ボルトの呼び径	mm
F *	設計・建設規格*1 SSB-3133に定める値	MPa
Fь	基礎ボルトに作用する引張力(1本当たり)	Ν
$f_{ m sb}$	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa
$f_{ m to}$	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa
$f_{ m ts}$	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
h	据付面から重心までの距離	mm
$\lambda_1$	重心と基礎ボルト間の水平方向距離*2	mm
$\lambda_2$	重心と基礎ボルト間の水平方向距離*2	mm
m	運転時質量	kg
n	基礎ボルトの本数	—
$n_f$	評価上引張力を受けるとして期待する基礎ボルトの本数	—
$\mathbf{Q}_{\mathrm{b}}$	基礎ボルトに作用するせん断力	Ν
S <sub>u</sub>	設計・建設規格 <sup>*1</sup> 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa
S <sub>y</sub>	設計・建設規格*1 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa
π	円周率	—
σь	基礎ボルトに生じる引張応力	MPa
au b	基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa

 注記 \*1:「設計・建設規格」とは、発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005年版(2007 年追補版含む。)) JSME S NC1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年9月)をいう。

 $*2:\lambda_{1i} \leq \lambda_{2i}$ 

2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は、表 2-2 に示す通りとする。

			/ - · / •	
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
震度	_	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
温度	°C		_	整数位
質量	kg	_	—	整数位
長さ*1	mm	_	—	整数位
面積*2	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
力	Ν	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位

表 2-2 表示する数値の丸め方

注記 \*1:設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。
 \*2:絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

\*3:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点 は比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て,整数位までの値とする。 3. 評価部位

緊急用海水系ストレーナの耐震評価は、「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震 評価上厳しくなる基礎ボルト及び取付ボルトについて実施する。

緊急用海水系ストレーナの耐震評価部位については、表 2-1の概略構造図に示す。

4. 固有周期

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナは1個の大きなブロック状をしており、 重心の位置がブロック状のほぼ中心にあり、かつ、下面が基礎ボルトにて固定されている。した がって全体を一つの剛体とみなせるため、固有周期は十分に小さく、固有周期の計算は省略する。

- 5. 構造強度評価
- 5.1 構造強度評価方法
  - (1) ストレーナ及び内容物の質量は重心に集中しているものとする。
  - (2) 地震力はストレーナに対して、水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。
  - (3) ストレーナは基礎ボルトで基礎に固定された固定端とする。ここで、基礎については剛となるよう設計する。
  - (4) 転倒方向は図 5-1 により検討し、計算書には結果の厳しい方を記載する。
  - (5) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。



図 5-1 概要図

- 5.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 緊急用海水系ストレーナの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設備の 評価に用いるものを表 5-1 に示す。
  - 5.2.2 許容応力

緊急用海水系ストレーナの許容応力を表 5-2 に示す。

5.2.3 使用材料の許容応力

緊急用海水系ストレーナの使用材料の許容応力のうち重大事故等対処設備の評価に用い るものを表 5-3 に示す。

施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV <sub>A</sub> S
原子炉冷却 系統施設	原子炉補機 冷却設備	緊急用海水系ストレーナ	常設耐震/防止 常設/緩和	重大事故等 クラス2容器 <sup>*2</sup>	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして IV <sub>A</sub> Sの許容限 界を用いる。)

表 5-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:重大事故等クラス2容器の支持構造物を含む。

\*3:「D+P<sub>SAD</sub>+M<sub>SAD</sub>+S<sub>s</sub>」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

 $\infty$ 

X						
	許容限界 (ボル)	、等)				
許容応力状態	一次応力					
	引張り	せん断				
IV <sub>A</sub> S						
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてⅣ <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	1.5 • f t*	1.5 • f s*				

表 5-2 許容応力(重大事故等その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合,規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 5-3 使用材料の許容応力(重大事故等対処設備)

評価部材	材料	温度条( (℃)	4	Sy (MPa)	Su (MPa)	Sy(RT) (MPa)
基礎ボルト	SUS316	周囲環境温度	66	191	496	205

## 5.3 設計用地震力

評価に用いる設計用地震力を表 5-4 に示す。

「基準地震動S。」による地震力は、「V-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づく。

	据付場所	固有	周期	弾性設計用	地震動S <sub>d</sub>	「 淮 배 雪 動 の	
耐震	及び	()	5)	又は静的震度			
重要度分類	床面高さ	水亚卡向	秋声士白	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向
	(m)	水平方向	<u> </u>	設計震度	設計震度	設計震度	設計震度
— (Ss)	緊急用海水 ポンプピット EL. 0.8 <sup>*1</sup>	*2	*2	_	_	C <sub>H</sub> =2. 37 *3	C <sub>v</sub> =1.09 *3

表 5-4 設計用地震力(重大事故等対処設備)

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:固有周期は十分に小さく、計算は省略する。

\*3:基準地震動S。の震度と同等以上の設計震度。

5.4 計算方法

5.4.1 応力の計算方法

5.4.1.1 基礎ボルトの計算方法

基礎ボルトの応力は,地震による震度により作用するモーメントによって生じる引 張力とせん断力について計算する。





転倒方向





(1) 引張応力

基礎ボルトに対する引張力は、図5-2及び図5-3でそれぞれのボルトを支点とす る転倒を考え、これを片側のボルトで受けるものとして計算する。

引張力

$$F_{b} = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{C}_{H} \cdot \mathbf{h} \cdot \mathbf{g} + \mathbf{m} \cdot (\mathbf{C}_{V} - 1) \cdot \lambda_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{f} \cdot (\lambda_{1} + \lambda_{2})}$$

引張応力

$$\sigma_{\rm b} = \frac{F_{\rm b}}{A_{\rm b}} \quad \dots \quad (5.4.1.1.2)$$

ここで、基礎ボルトの軸断面積
$$A_b$$
 は次式により求める。  
 $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d^2$  .....(5.4.1.1.3)

(2) せん断応力
 基礎ボルトに対するせん断力は、ボルト全本数で受けるものとして計算する。
 せん断力
 Q<sub>b</sub> = m・C<sub>H</sub>・g ......(5.4.1.1.4)

せん断応力

# 5.5 計算条件

# 5.5.1 基礎ボルトの応力計算条件

基礎ボルトの応力計算に用いる数値を表 5-5 に示す。

項目	記号	単位	数值等
材質			SUS316
温度条件(周囲環境温度)		°C	66
ボルトの呼び径	d	mm	36
運転時質量	m	kg	5600
重力加速度	g	$m/s^2$	9.80665
据付面から重心までの距離	h	mm	779
重心とボルト間の水平方向距離(長辺方向)	$\lambda_1$	mm	428
重心とボルト間の水平方向距離(長辺方向)	$\lambda_2$	mm	432
重心とボルト間の水平方向距離(短辺方向)	$\lambda_1$	mm	377
重心とボルト間の水平方向距離(短辺方向)	$\lambda_2$	mm	463
ボルトの本数	n	—	4
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数			0
(長辺方向)	n <sub>f</sub>		۷
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数	n f		2
(短辺方向)	•••		_

表 5-5 基礎ボルトの応力計算条件

5.6 応力の評価

5.6.1 ボルトの応力評価

5.4.1項で求めたボルトの引張応力 $\sigma_b$ は次式より求めた許容引張応力 $f_{ts}$ 以下であること。

せん断応力τbは, せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fsb 以下であること。

 $f_{\rm ts} = 1.4 \cdot f_{\rm to} - 1.6 \cdot \tau_{\rm b}$  ..... (5. 6. 1. 1)

かつ,

ただし,  $f_{to}$  及び  $f_{sb}$  は下表による。

	基準地震動S。による 荷重との組合せの場合
許容引張応力 $f_{ m to}$	$\frac{\mathbf{F}^*}{2} \cdot 1.5$
許容せん断応力 $f_{ m sb}$	$\frac{\mathrm{F}^{\ast}}{1.5\cdot\sqrt{3}}\cdot 1.5$

6. 評価結果

6.1 重大事故等対処設備としての評価結果

緊急用海水系ストレーナの重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。 発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを 確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次ページ以降の表に示す。

#### 【緊急用海水系ストレーナの耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

		据付場所及び 固有周期(s) 引		弾性設計用地震動Sd又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		周囲搢愔温度	
機器名称	耐震重要度分類	床面高さ (m)	水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	问四垛現溫及 (℃)
緊急用海水系ストレーナ	— (Ss)	緊急用海水 ポンプピット EL. 0.8 <sup>*1</sup>	0.05以下	0.05以下	_	_	C <sub>H</sub> =2.37*2	$C_{\gamma} = 1.09^{*2}$	66

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:基準地震動S。の震度と同等以上の設計震度

1.2 機器要目

1.2.1 基礎ボルト

		. 1	1 0	0	0				S	S	ъ*	転倒方向	
部 材	m (kg)	n (mm)	(mm)	(mm)	$(\text{mm}^2)$	n	nf	Sy (MPa)	) (MPa)	a) (MPa)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
基礎ボルト	5600	779	377	463	1.018×10 <sup>3</sup> (M36)	4	2	191	496	246	_	短辺方向	

16

1.3 計算数値

1.3.1 基礎ボルトに作用する力

(単位:N)

	F	Ъ	$\mathbf{Q}_{\mathrm{b}}$		
部材	弾性設計用地震動 Sd又は静的震度	基準地震動Ss	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S。	
基礎ボルト	_	6. $171 \times 10^4$	_	$1.302 \times 10^{5}$	

1.4	結	論

1.4.1 ボルトの応力

(単位:MPa)

	材 料	応 力	弾性設計用地震動Sd又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		
Let (10			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力	
甘び水子ルト	SUS216	引張り	_	_	$\sigma_{b}=61$	$f_{ts} = 184^*$	Ì
産城小/レト	レト SUS316 せん断	_	_	τ <sub>b</sub> =32	$f_{\rm sb}=142$		

主記 \*: (5.6.1.2) 式により算出

すべて許容応力以下である。



V-2-5-7-3-3 管の耐震性についての計算書

1.	概要	••••	 1
2.	概略系	統図	 2

#### 1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」及び 「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき、管、支持構造物及び弁の耐震性に ついての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モ デル単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度) が最小となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価 結果を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

<b>慨略</b> 糸統凶記亏凡例
-------------------

記号	内容		
	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)		
— — — (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)		
	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他 計算書記載範囲の管		
(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち,他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管		
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)		
()	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)		
$\mathbf{\Theta}$	アンカ		
「帶クラス]			
DB1	クラス1管		
DB2	クラス2管		
DB3	クラス3管		
DB4	クラス4管		
SA2	重大事故等クラス2管		
SA3	重大事故等クラス3管		
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管		
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管		
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管		
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管		



緊急用海水系概略系統図

V-2-5-8 原子炉冷却材浄化設備の耐震性についての計算書

V-2-5-8-1 原子炉冷却材浄化系の耐震性についての計算書

V-2-5-8-1-1 管の耐震性についての計算書

1.	概要	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
2.	概略系統図		2

#### 1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」及び 「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき、管、支持構造物及び弁の耐震性に ついての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モ デル単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度) が最小となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価 結果を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

記号	内容		
	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)		
— — — (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)		
(細線)	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他 計算書記載範囲の管		
(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち,他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管		
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)		
()	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)		
$\mathbf{\Theta}$	アンカ		
「笹クラス]			
DB1	クラス1管		
DB2	クラス2管		
DB3	クラス3管		
DB4	クラス4管		
SA2	重大事故等クラス2管		
SA3	重大事故等クラス3管		
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管		
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管		
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管		
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管		



V-2-6 計測制御系統施設の耐震性についての計算書

V-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果
目次

1.	概要	1
2.	耐震評価条件整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1

#### 1. 概要

本資料は,計測制御系統施設の設備の耐震計算の手法及び条件の整理について説明するものである。

### 2. 耐震評価条件整理

計測制御系統施設の設備に対して,設計基準対象施設の耐震クラス,重大事故等対処 施設の設備分類を整理した。既設の設計基準対象施設については,耐震評価における手 法及び条件について,既に認可を受けた実績と差異の有無を整理した。また,重大事故 等対処施設のうち,設計基準対象施設であるものについては,重大事故等対処施設の評 価条件と設計基準対象施設の評価条件の差異の有無を整理した。

計測制御系統施設の耐震評価における手法及び条件について,既に認可を受けた実績 と差異がない施設の耐震計算は,工事計画認可実績を示し,入力条件及び評価結果を示 すことを基本とする。

なお,既設の設備における弾性設計用地震動 S d による耐震計算については,基準地 震動 S s による評価結果が弾性設計用地震動 S d の許容限界を満足する場合,省略するこ ととし,省略せず耐震評価を実施する場合は,静的地震力についても考慮することとす る。 V-2-6-3 制御棒駆動装置の耐震性についての計算書

V-2-6-3-1 制御棒駆動機構の耐震性についての計算書

1. 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••• <u>1</u>
1.1 適用基準·····	••••• <sub>1</sub>
1.2 計算条件・・・・・	••••• <sub>1</sub>
1.3 記号の説明······	•••••2
1.4 計算精度と数値の丸め方・・・・・	••••• <sub>5</sub>
2. 構造説明・・・・・	••••• <sub>5</sub>
2.1 構造計画・・・・・	•••••5
3. 計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••7
3.1 固有周期の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••7
3.2 応力の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••8
3.2.1 管の強度計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••8
3.2.2 フランジの強度計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••8
3.2.3 管の応力計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••15
3.2.4 管の耐震性についての計算・・・・・	•••••19
3.3 運転条件・・・・・・	•••••25
4. 評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••29
4.1 固有周期の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••29
4.2 応力の評価······	•••••29
4.2.1 管の強度評価······	•••••29
4.2.2 フランジの強度評価・・・・・	•••••29
4.2.3 管の応力評価・・・・・	•••••30
4.2.4 管の耐震性についての評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••30
5. 評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••31
5.1 管の強度評価結果・・・・・	•••••31
5.2 フランジの強度評価結果・・・・・	•••••31
5.3 管の応力評価結果・・・・・	•••••37
5.4 管の耐震性についての評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••39

- 1. 一般事項
- 1.1 適用基準
  - (1) 強度計算は、発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む。)) JSME S NC1-2005/2007)(日本機械学会2007 年)(以下「設計・建設規格」という。)により行う。
  - (2) フランジの強度計算は、設計・建設規格 PPB-3414(2)により、以下に掲げる日本工業規格(以下「JIS」という。)を適用して行う。

JIS B 8265 (2003) 「圧力容器の構造-一般事項」(以下「JIS B 82 65」という。) 附属書3(規定) 「圧力容器のボルト締めフランジ」

- (3) 耐震性についての計算は、原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JE AG4601・補-1984、JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版) (日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年、昭和62年及び平成3年)(以下「指 針」という。)に準拠する。
- 1.2 計算条件
  - (1) 制御棒駆動機構は,設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に,重大事故等対処 設備においては常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備以外の常設重大事故等対処 設備に分類される。
  - (2) 設計基準対象施設としての耐震条件に,重大事故等対処設備としての耐震条件が包絡され ることから,重大事故等対処設備の耐震評価は省略する。
  - (3) 評価対象を、制御棒駆動機構ハウジングの下端フランジとの接合部品である制御棒駆動機構フランジとし、フランジ部の強度計算と、フランジの最小板厚部を管とみなしての強度計算と耐震計算により評価を実施する。評価モデルを図1-1に示す。



図 1-1 評価モデル

R0

1.3 記号の説明

各計算に用いる記号を以下に示す。

それぞれに示す記号のうち、各計算において説明しているものはそれに従う。

(1)	十八字
(1)	一六冊

記号	記号の説明	単位
NO.	管及びフランジの番号	
	数字のみ:管	—
	F:フランジ	
Р	最高使用圧力 (内圧)	MPa

(2) フランジの強度計算

記号	記号の説明	単位
$A_n$	フランジ断面(0)並びに穴断面(1)から(5)の断面積	$\mathrm{mm}^2$
	$(n:0\sim5)$	
I <sub>G</sub>	フランジリングの断面二次モーメント(流水口を含まない。)	$\mathrm{mm}^4$
I n	流水口の断面二次モーメント (n:1~5)	$\mathrm{mm}^4$
I <sub>T</sub>	フランジリングの断面二次モーメント	$\mathrm{mm}^4$
J	ガスケットの円周単位長さ当たりの設計締付荷重	N/mm
$\ell_{\rm n}$	フランジ断面(0)並びに穴断面(1)から(5)における	mm
	X軸方向の長さ (n:0~5)	
$\bar{\lambda}$	断面減少を考慮した場合の壁の厚さ	mm
М <sub>в</sub> '	ガスケット締付時でのフランジに生じる単位長さ当たりの	N•mm/mm
	モーメント	
М.,'	使用状態でのフランジに生じる単位長さ当たりのモーメント	N•mm/mm
R	フランジリングの平均半径	mm
t n	フランジ断面(0)並びに穴断面(1)から(5)における	mm
	Y軸方向の長さ (n:0~5)	
Уn	フランジ断面(0)並びに穴断面(1)から(5)における	mm
	図心のX軸からの距離 (n:0~5)	
У	フランジリング図心のX軸からの距離(流水口を考慮した場合。)	mm
Y' <sup>2</sup>	係数	—
Z' <sup>2</sup>	係数	—

(3) 管の応力計算及び耐震性についての計算

記号	記号の説明	単位					
$B_1$ , $B_2$	設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数						
	(一次応力の計算に使用するもの)						
$C_1, C_2,$	設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数 (一次上二次広力の計算に使用するたの)	—					
	(一次十二次応力の計算に使用するもの)	mm					
E 0		MPa					
E	設計・建設税俗 竹跡材料因衣 Farto 衣 I に税准り 分批弾性係数 携先上のて連续如八のるた 広力集中 庇が長ま 言いた 歴史した 占 フトオオ	MD a					
Lаb	備垣上の小連続前刀のうら応刀乗中度が取り向いて推定した点又は内	мга					
	夏を美にする点を現とするこれの例の主価における取引。 建成成 枚 付録材料図表 $Part6$ 表 1 に相定する縦弾性係物の亚物値						
F	1111111111111111111111111111111111111	Ν					
F .	マクラム反力にとり制御楼取動機構に生じる荷重	N					
F F	ハノノム及力により前脚や湿動機体に上しる前重 	N					
	」 如 旦 万 円 晨 及 に よ り 前 岬 俸 極 動 (依 伸 に 土 し る 地 晨 何 里 	IN					
	取計・建設規格 PPD-3810 に規定 $9$ $3$ $10$ $10$ $10$ $10$ $10$ $10$ $10$ $10$	_					
$M_1$	(ビーシルカの計算に使用するもの)	N•mm					
M.	・ 広力計算・ 一の機械的荷重により生じるモーメント	N•mm					
IVI 1 p	・耐震性についての計算・管の機械的荷重(地震による慣性力を会	IN IIIII					
	す。)により生じるモーメント						
M <sub>is</sub>	・応力計算:管の熱膨張,支持点の変位及び機械的荷重(自重を除						
	く。)により生じるモーメント						
	・ 耐震性についての計算:管の地震動の慣性力と相対変位により生じ						
	るモーメントの全振幅						
n i	繰返し荷重 i の実際の繰返し回数	□					
N i	設計・建設規格 PPB-3534 による繰返し荷重 i の許容繰返し回数	旦					
Р	<ul> <li>・応力計算:最高使用圧力</li> </ul>						
	<ul> <li>・耐震性についての計算:地震と組合せるべき運転状態における圧力</li> </ul>						
Ρ ο	供用状態A及びBにおいて生じる圧力	MPa					
S ℓ	繰返しピーク応力強さ	MPa					
S <sub>m</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表1に規定する材料の	MPa					
	設計応力強さ						
S <sub>n</sub>	一次+二次応力	MPa					
S <sub>p</sub>	ピーク応力	MPa					
S <sub>prm</sub>	一次応力	MPa					
S y	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に規定する材料の 設計降伏点	MPa					

記号	記号の説明	単位
t	管の厚さ	mm
T <sub>a</sub> , T <sub>b</sub>	構造上の不連続部のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質	°C
	を異にする点を境とするそれぞれの側における次の計算式により計算	
	した範囲 a, b 内の平均温度	
	$\ell_a = \sqrt{d_a \cdot t_a}$ , $\ell_b = \sqrt{d_b \cdot t_b}$	
	da 及び db:構造上の不連続部のうち応力集中度が最も高いと推定した	
	点を境とするそれぞれの側における管の内径(mm)	
	ta及びtb:a及びbの範囲内における管の平均厚さ(mm)	
$\Delta$ T $_1$	線形化した厚さ方向の温度分布における管の内外面温度差	°C
$\Delta$ T $_2$	管の内面又は外面において生じる温度とそれに対応する線形化した温	°C
	度との差のうちいずれか大きい方の温度(負の場合は0とする。)	
U	疲労累積係数	—
$Z_{i}$	管の断面係数	$\mathrm{mm}^3$
α	室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表2に規定する	mm/mm°C
	熱膨張係数	
$\alpha$ a, $\alpha$ b	構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点を境と	mm/mm°C
	するそれぞれの側の室温における設計・建設規格 付録材料図表	
	Part6 表2に規定する熱膨張係数	

1.4 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表1-1に示すとおりである。

数値の種類		単位	処理桁	処理方法	表示桁
縦弾性係数		MPa	有効数字4桁目	四捨五入	有効数字3桁
断	面積	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*1
ボノ	レト断面積	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁
断	面二次モーメント	$\mathrm{mm}^4$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*1
断	面係数	mm <sup>3</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*1
力		Ν	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*1
モーメント		N•mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*1
算出応力		MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許征	容応力*2	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位
設計	计震度	_	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
圧フ	ђ	MPa	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位
	下記以外の長さ	mm	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位
長 ×	計算上必要な厚さ	mm	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
C	最小厚さ	mm	小数点以下第3位	切捨て	小数点以下第2位
温度		°C	_	_	整数位
疲労累積係数		_	小数点以下第5位	切上げ	小数点以下第4位

表1-1 表示する数値の丸め方

注記 \*1:絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

\*2:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における設計応力強さ, 許容引張応力及び設計降伏点は,比例法により補間した値の小数点以下第1位を 切り捨て,整数位までの値とする。

## 2. 構造説明

2.1 構造計画

制御棒駆動機構の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画



### 3. 計算方法

3.1 固有周期の計算方法

表 2-1 の概略構造図に示すように、制御棒駆動機構は制御棒駆動機構ハウジングに据付部 材を介さずに、締付ボルトにて直接接続される構造である。添付書類「V-2-3-2 炉心、原子 炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」において、制御 棒駆動機構ハウジングの固有周期は 0.050 秒以下であることが確認できるため、固有周期の 計算は省略する。

- 3.2 応力の計算方法
  - 3.2.1 管の強度計算

管の強度計算は、添付書類「付録 10 管の基本板厚計算書の基本方針」(以下「基本 方針」という。)に基づき計算した結果を表にまとめて示すものである。

なお,本計算においては,基本方針で定義された記号を使用する。

3.2.2 フランジの強度計算

フランジの強度計算は、設計・建設規格 PPB-3414を適用する。

計算は、JIS B 8265 附属書3を適用する。

ただし、ボルトにかかる荷重は、ガスケットの締付荷重を考慮し、(1)項 a の計算式に 従う。また、フランジ部の半径方向応力及び周方向応力の評価は、穴の影響を考慮し、 (3)項 a, b 及び c の計算式に従う。

- (1) ボルトにかかる荷重
  - a. 計算上必要なボルト荷重 (使用状態)

 $W_{m1} = H + H_{p} \qquad (3.1)$ 

ここで,

(ガスケット締付時)

b. ボルトの総有効断面積及び実際に使用するボルトの総有効断面積

(a) 使用状態及びガスケット締付時の両方に対して必要なボルトの総有効断面積

(使用状態)

$$A_{m1} = \frac{W_{m1}}{\sigma_{b}}$$
 (3.6)

(ガスケット締付時)

$$A_{m2} = \frac{W_{m2}}{\sigma_a} \qquad (3.7)$$

8

(b) 実際に使用するボルトの総有効断面積

$$A_{b} = \frac{\pi}{4} \cdot \left( d_{b}^{2} - d_{i}^{2} \right) \cdot n \qquad (3.8)$$

c. フランジの計算に用いるボルト荷重 (使用状態)

### (ガスケット締付時)

$$W_{g} = \frac{A_{m} + A_{b}}{2} \cdot \sigma_{a} \qquad (3.10)$$

- (2) フランジに作用するモーメント (使用状態)

$$M_{G} = H_{G} \cdot h_{G} \qquad (3.13)$$

$$M_{T} = H_{T} \cdot h_{T} \qquad (3.14)$$

$$H_{\rm D} = \frac{\pi}{4} \cdot B^2 \cdot P \qquad (3.15)$$

$$H_{G} = W_{O} - H \qquad (3.16)$$

$$H_{T} = H - H_{D} \qquad (3.17)$$

$$h_{G} = \frac{C - G}{2} \qquad (3.19)$$

$$h_{T} = \frac{R + g_{1} + h_{G}}{2}$$
 (3.20)

$$R = \frac{C - B}{2} - g_1 \qquad (3.21)$$

(ガスケット締付時)

$$M_{g} = W_{g} \cdot h_{G} \qquad (3.22)$$

(使用状態)

$$\sigma_{Ho} = \frac{f \cdot M_o}{L \cdot g_1^2 \cdot B} + \frac{P_o \cdot B}{4 \cdot g_0} \qquad (3.23)$$

(ガスケット締付時)

ここで,

$$L = \frac{t \cdot e + 1}{T} + \frac{t^{3}}{d} \qquad (3.25)$$

$$h_0 = \sqrt{B \cdot g_0} \qquad (3.26)$$

$$d = \frac{U}{V} \cdot h_0 \cdot g_0^2 \qquad (3.27)$$

$$e = \frac{F}{h_0} \qquad (3.28)$$

# b. フランジの半径方向応力 (使用状態)

$$\sigma_{Ro} = \frac{P \cdot \left(1 - Z'^{2}\right)}{Y'^{2} - 1}$$
 (3.29)

# (ガスケット締付時)

ここで,

$$Y'^{2} = Z'^{2} = \left(\frac{\frac{B}{2} + \overline{0}}{\frac{B}{2}}\right)^{2}$$
 (3.31)

c. フランジの周方向応力

(使用状態)

引張り: 
$$\sigma_{To} = \frac{P \cdot \left(1 + Z'^2\right)}{Y'^2 - 1} + \frac{M_O' \cdot \overline{R}^2 \cdot \left(t - \overline{y}\right)}{\frac{B}{2} \cdot I_G} \cdot \cdot \cdot \cdot (3.32)$$

E縮: 
$$\sigma_{T_0} = \frac{P \cdot \left(1 + Z'^2\right)}{Y'^2 - 1} + \frac{M_0' \cdot \overline{R}^2 \cdot \left(-\overline{y}\right)}{\frac{B}{2} \cdot I_G} \cdot \cdot \cdot \cdot (3.33)$$

(ガスケット締付時)

引張り: 
$$\sigma_{Tg} = \frac{M_g' \cdot \overline{R}^2 \cdot (t - \overline{y})}{\frac{B}{2} \cdot I_G}$$
 .... (3.34)

ここで,

$$M_{o}' = \frac{M_{o}}{2 \cdot \pi \cdot R} \qquad (3.36)$$

$$M_{g}' = \frac{M_{g}}{2 \cdot \pi \cdot R} \qquad (3.37)$$

$$I_{G} = \sum_{n=0}^{5} I_{n} + \sum_{n=0}^{5} A_{n} \cdot y_{n}^{2} - y \cdot \sum_{n=0}^{5} A_{n} \cdot y_{n} \quad \cdot \cdot \cdot \quad (3.38)$$

$$\overline{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{B}}{4} \tag{3.39}$$

$$\overline{y} = \frac{\sum_{n=0}^{5} A_{n} \cdot y_{n}}{\sum_{n=0}^{5} A_{n}}$$
 (3.40)

$$\overline{\varrho} = \frac{\sum_{n=0}^{5} A_{n}}{t}$$
 (3.41)

$$I_{o} = I_{T} = \overline{R} \cdot \frac{t_{0}^{3}}{12} \cdot \ln\left(\frac{A}{B}\right) \qquad (3.42)$$

$$A_0 = \ell_0 \cdot t_0 = \frac{A - B}{2} \cdot t \qquad (3.44)$$



図 3-1 フランジNO. F1, F2 (制御棒駆動機構フランジ)



注:G<sub>0</sub>~G<sub>5</sub>は各断面の図心を示す。

図 3-2 リング断面

### 3.2.3 管の応力計算

管の応力計算は,設計・建設規格 PPB-3500 を適用する。

(1) 算式

荷重として自重とスクラム反力による荷重が作用するものとして実施する。 評価モデルを図 3-3 に示す。



図 3-3 評価モデル

a. 管に作用するモーメント

図3-3の評価部位において、鉛直方向に作用する荷重Fmを管に作用するモーメント Meへ換算する換算式は以下となる。

$$M_{e} = \frac{D_{0}^{2} + (D_{0} - 2 \cdot t)^{2}}{8 \cdot D_{0}} \cdot F_{m} \qquad (3.46)$$

(a) 管の機械的荷重により生じるモーメント 機械的荷重として自重とスクラム反力による荷重を考慮すると以下となる。

2

$$M_{ip} = \frac{D_0^{2} + (D_0 - 2 \cdot t)^{2}}{8 \cdot D_0} \cdot (F_w + F_{scr}) \qquad (3.47)$$

(b) 管の熱膨張,支持点の変位及び機械的荷重(自重を除く)により生じるモーメント 熱膨張と支持点の変位によるモーメントは生じないことから、以下とする。

$$M_{is} = M_{ip} \qquad (3.48)$$

- b. 応力計算
- (a) 一次応力

$$S_{prm} = \frac{B_1 \cdot P \cdot D_0}{2 \cdot t} + \frac{B_2 \cdot M_{ip}}{Z_i} \qquad (3.49)$$

$$Z_{i} = \frac{\pi}{32} \cdot \frac{D_{0}^{4} - (D_{0} - 2 \cdot t)^{4}}{D_{0}} \qquad (3.50)$$

とする。  
(b) 一次+二次応力  
$$S_{n} = \frac{C_{1} \cdot P_{0} \cdot D_{0}}{2 \cdot t} + \frac{C_{2} \cdot M_{is}}{Z_{i}} + C_{3} \cdot E_{ab} \cdot \left| \alpha_{a} \cdot T_{a} - \alpha_{b} \cdot T_{b} \right|$$

(c) ビーク応力  

$$S_{p} = \frac{K_{1} \cdot C_{1} \cdot P_{0} \cdot D_{0}}{2 \cdot t} + \frac{K_{2} \cdot C_{2} \cdot M_{1s}}{Z_{1}} + \frac{K_{3} \cdot E \cdot \alpha \cdot \left| \Delta T_{1} \right|}{1 \cdot 4}$$

$$+ K_{3} \cdot C_{3} \cdot E_{ab}$$

$$\cdot \left| \alpha_{a} \cdot T_{a} - \alpha_{b} \cdot T_{b} \right| + \frac{E \cdot \alpha \cdot \left| \Delta T_{2} \right|}{0 \cdot 7} \quad \cdot \cdot \quad (3.52)$$

$$S_{\varrho} = \frac{S_{p}}{2} \qquad (3.53)$$

(e) 疲労累積係数

$$\sum \left(\frac{n_{i}}{N_{i}}\right) \leq 1. \quad 0 \qquad (3.54)$$

(2) 計算条件

a. 設計条件

管番号	対応する 評価点	最高 使用圧力 (MPa)	最高 使用温度 (℃)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 クラス
NO. 1	最小断面						S
NO. 2	最小断面						S

表 3-1 設計条件

b. 材料及び許容応力

表 3-2 使用材料の許容応力

	目支付四波点(%2)	許容応	力(MPa)
材料	最高使用温度(C)	S m	Sу
		114	126
		114	126

# c. 管の応力計算の計算条件

表 3-3 計算条件

		どと	数值等			
	記方	単位	管NO. 1	管NO. 2		
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	B <sub>1</sub>	—				
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	B <sub>2</sub>	—				
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	C <sub>1</sub>	_				
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	C <sub>2</sub>	—				
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	C 3	—				
管の外径	D o	mm	-			
室温における材料の縦弾性係数	Е	MPa				
構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質を異にする点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格付録材料図表 Part6 表1に規定する縦弾性係数の平均値	E <sub>ab</sub>	MPa	-			
自重	F <sub>w</sub>	Ν				
スクラム反力により生じる荷重	Fscr	Ν				
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	К 1	_		·		
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	$K_2$	_		·		
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	K <sub>3</sub>	_				
供用状態A及びBにおいて生じる圧力	P <sub>0</sub>	MPa				
管の厚さ	t	mm				
室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表2に規定する熱膨張係数	α	mm/mm°C				
構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表2に規定する熱膨張係数	αa	mm/mm°C				
構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表 2 に規定する熱膨張係数	α <sub>b</sub>	mm/mm°C				

3.2.4 管の耐震性についての計算

耐震性についての計算は添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している 構造強度及び機能維持の設計方針に基づき,制御棒駆動機構が設計用地震力に対して十分 な構造強度を有していることを説明するものである。その耐震評価は,応力評価により行 う。

- (1) 荷重の組合せ及び許容応力
  - a. 荷重の組合せ及び許容応力状態 制御棒駆動機構の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用 いるものを表 3-4 に,重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3-5 に示す。
  - b. 許容応力
     制御棒駆動機構の許容応力を表 3-6 に示す。
  - c. 使用材料の許容応力
     制御棒駆動機構の使用材料の許容応力を表 3-7~表 3-8 に示す。

施設区分		機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御系統 設備	制御材駆動制御材駆動	制御材駆動制御棒駆動機構	S	クラス1管	$D + P + M + S_d$ *	III ∧ S
					$D + P + M + S_s$	
					$D + P_L + M_L + S_d^*$	IV A S

表 3-4 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

表 3-5 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御系統 設備	制御材駆動 装置	制御棒駆動機構	常設/その他	重大事項等 クラス2管	D + P sas + M sas + S s	$V \wedge S^{*2}$

注記 \*1:「常設/その他」は常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備以外の常設重大事故等対処設備を示す。

\*2: V<sub>A</sub>Sとして, IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

表 3-6 許容応力(クラス1管及び重大事故等クラス2管であってクラス1管)

	許容限界					
計容応刀状態	一次応力	一次+二次応力				
III <sub>A</sub> S	Min(2.25 · S <sub>m</sub> , 1.8 · S <sub>y</sub> )	3.5				
IV A S V A S *	$Min(3 \cdot S_m, 2 \cdot S_y)$	3・5 m S d 又はS s 地震動のみによる応力振幅について評価する。				

注記 \*: VASとして、IVASの許容限界を用いる。

	最高使用温度		許容応	力(MPa)	
材料	(°C)	S m	S y	S u	S h
		114	126	_	_
		114	126	_	_

表 3-7 使用材料の許容応力(設計基準対象施設)

表 3-8 使用材料の許容応力(重大事故等対処設備)

	最高使用温度		許容応	力(MPa)	
村科	(°C)	S m	S y	S u	S h
		114	126	_	_
		114	126	_	_

(2) 設計用地震力

耐震評価に用いる設計用地震力を表 3-9 に示す。

Ī	耐震設計上の	据付場所及び	所及び          通有周期           弾性設計用地震動Sd又は         静的震度		2震動Sd又は 震度	基準地震動 S <sub>s</sub>		
	重要度分類	が回回 (m)	(s)	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
	S	原子炉建屋 EL. 17.142 <sup>*1</sup>	*2	_	$Cv=0.73^{*3}$	_	Cv=1.34*4	

表 3-9 設計用地震力(設計基準対象施設)

注記 \*1:制御棒駆動機構ハウジングの取付面のレベルを示す。

\*2:制御棒駆動機構ハウジングの解析結果を用いるため、計算は省略する。

\*3:弾性設計用地震動Sdの震度と同等以上の設計震度又は静的震度

\*4:基準地震動S。の震度と同等以上の設計震度

(3) 算式

地震荷重として制御棒駆動機構ハウジングの応答の最大値が作用するものとして実施する。

耐震評価モデルを図 3-4 に示す。



図 3-4 耐震評価モデル

a. 管に作用するモーメント

図3-4の評価部位において,鉛直方向に作用する荷重Fmを管に作用するモーメント Meへ換算する換算式は式(3.46)となる。

(a) 管の機械的荷重(地震による慣性力を含む)により生じるモーメント
 機械的荷重として自重とスクラム反力による荷重,地震による慣性力として地震動
 による鉛直荷重と応答モーメントを考慮すると以下となる。

(b) 管の地震動の慣性力と相対変位により生じるモーメントの全振幅 相対変位は生じないことから、地震動の慣性力として地震動による鉛直荷重と応答 モーメントを考慮すると以下となる。

$$M_{is} = \left\{ M_{hsg} + \frac{D_{0}^{2} + (D_{0} - 2 \cdot t)^{2}}{8 \cdot D_{0}} \cdot F_{v} \right\} \times 2 \qquad \dots \qquad (3.56)$$

- b. 耐震性についての計算
- (a) 一次応力

$$S_{prm} = \frac{B_1 \cdot P \cdot D_0}{2 \cdot t} + \frac{B_2 \cdot M_{ip}}{Z_i} \qquad (3.57)$$

$$Z_{i} = \frac{\pi}{32} \cdot \frac{D_{0}^{4} - (D_{0} - 2 \cdot t)^{4}}{D_{0}} \qquad (3.58)$$

$$S_{n} = \frac{C_{2} \cdot M_{is}}{Z_{i}} \qquad \dots \qquad (3.59)$$

(c) ビーク応力  
$$= \frac{S_{p}}{K_{2} \cdot C_{2} \cdot M_{is}}{Z_{i}}$$
 (3.60)

(d) 繰返しピーク応力強さ

$$S_{\ell} = \frac{K_{e} \cdot S_{p}}{2} \qquad (3.61)$$

(e) 疲労累積係数

$$\sum \left(\frac{n_{i}}{N_{i}}\right) \leq 1. \quad 0 \qquad \dots \qquad (3.62)$$

- (4) 計算条件
  - a. 設計条件

管番号     対応する 評価点     最高 使用圧力 (MPa)     最高 使用温度 (CC)     外径 (mm)     厚さ (mm)     材料     耐震 力       NO. 1     最小断面									
NO. 1 最小断面 S	管番号	対応する 評価点	最高 使用圧力 (MPa)	最高 使用温度 (℃)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 クラス	
	NO. 1	最小断面						S	
NO. 2 最小断面 S	NO. 2	最小断面						S	

表 3-10 設計条件

b. 耐震評価の計算条件

表 3-11	計算条件

	취묘		数值等				
月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	記号	単位	管NO.	1	管NO.	2	
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	B 1	—					
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	B 2	—					
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	C 2	—					
管の外径	D o	mm					
使用温度における材料の縦弾性係数	Е	MPa					
自重	F w	Ν	_				
スクラム反力により生じる荷重	Fscr	Ν					
鉛直方向震度(S <sub>d</sub> )により生じる地震荷重	F v	Ν	_				
鉛直方向震度(S <sub>s</sub> )により生じる地震荷重	F v	Ν	-				
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	K 2	—					
設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数	K e	—					
水平方向震度(S d)により制御棒駆動機構	Mhsg	N•mm					
ハウジングに生じるモーメントの最大値			-				
水平方向震度(S <sub>s</sub> )により制御棒駆動機構	M	N•mm					
ハウジングに生じるモーメントの最大値	lvinsg						
地震と組合せるべき運転状態における圧力	Р	MPa					
管の厚さ	t	mm					

### 3.3 運転条件

表 3-12 に運転条件を,図 3-5 に運転条件図を示す。

運転状態	運転条件	回数	
I 及びⅡ	耐圧試験(最高使用圧力以下)		
	起動(昇温)		
	タービントリップ及びその他のスクラム		
	定格出力運転(制御棒駆動機構隔離)		
	定格出力運転(単一制御棒スクラム)		
	燃料交換(スクラム)		
	原子炉給水ポンプ停止		
	逃がし安全弁誤作動		
Ш	過大圧力		
	自動減圧系誤作動		
	誤起動		
IV	冷却材喪失事故		

表 3-12 運転条件

運転条件領域区分:制御棒駆動機構ハウジング面より下の領域

	C12	定格出力運転									
運転状態1及びⅡ	C10, C11	タービントリップ及びその他スクラム	-					-			
	C03, C04	起動									
	C02	耐圧試験(最高使用圧力以下)	-			-					
運転状態区分	運転条件	運転名称		温度	(°C)				圧力 (MPa)		



NT2 補② V-2-6-3-1 R0

運転状態I及びⅡ	C20	原子炉給水ポンプ停止		
	C19	燃料交换		
	C13, C14, C15, C16, C17	开身		
運転状態区分	運転条件	運転名称	围 (C)	压力 (MPa)

図 3-5(2) 運転条件図

NT2 補② V-2-6-3-1 R0

運転状態IV	C27	冷却材喪失事故		
大熊田	C23	自動减圧系誤作動		
() 通道	C22	過大圧力		
運転状態1及び1	C21	逃がし安全弁誤作動		
運転状態区分	運転条件	運転名称	。 。 ぼ し	压力 (MPa)

図 3-5(3) 運転条件図

NT2 補② V-2-6-3-1 R0

- 4. 評価方法
- 4.1 固有周期の評価

制御棒駆動機構ハウジングの固有周期は 0.050 秒以下であることが確認でき、剛とみなすことができるため、制御棒駆動機構も剛とみなす。

- 4.2 応力の評価
  - 4.2.1 管の強度評価

3.2.1 項で求めた管の最小厚さが以下の条件を満足し、かつ、許容応力状態における 最高圧力が許容圧力以下であること。

- (1) 管の最小厚さ t<sub>s</sub>≧ t<sub>s</sub>
   (2) 許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sの最高圧力 P<sub>c</sub>≦P<sub>ac</sub>
- (3) 許容応力状態 $IV_A S O$ 最高圧力  $P_D \leq P_{aD}$

許容圧力は下表による。

許容圧力		
許容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> S	許容応力状態IVAS	
最高使用圧力の 1.5 倍	最高使用圧力の2倍	

### 4.2.2 フランジの強度評価

3.2.2 項で求めたボルトの総有効断面積とフランジの応力が以下の条件を満足するこ

- と。
  - (1) ボルトの総有効断面積  $A_m \le A_b$ (2) ハブの軸方向応力 使用状態にあっては σ<sub>Ho</sub>≦1.5•σ<sub>fb</sub> ガスケット締付時にあっては  $\sigma_{\text{Hg}} \leq 1.5 \cdot \sigma_{\text{fa}}$ (3) フランジの径方向応力 使用状態にあっては  $\sigma_{Ro} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fb}$ ガスケット締付時にあっては  $\sigma_{Rg} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fa}$ (4) フランジの周方向応力 使用状態にあっては  $\sigma_{\text{To}} \leq 1.5 \cdot \sigma_{\text{fb}}$ ガスケット締付時にあっては  $\sigma_{Tg} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fa}$

## 4.2.3 管の応力評価

3.2.3 項で求めた組合せ応力が最高使用温度における許容応力以下であること。 許容応力は下表による。

応力の種類	許容応力	
	供用状態A, B	
一次応力	設計応力強さSmの1.5倍	
一次+二次 応力	設計応力強さSmの3倍	

4.2.4 管の耐震性についての評価

3.2.4 項で求めた組合せ応力が最高使用温度における許容応力以下であること。 許容応力は下表による。

上。任何	許容応力	
応力の種類	許容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> S	許容応力状態IVAS
一次応力	設計応力強さSmの2.25倍と 設計降伏点Syの1.8倍の いずれか小さい方の値	設計応力強さSmの3倍と 設計降伏点Syの2倍の いずれか小さい方の値
一次+二次 応力	設計応力強さSmの3倍 ただし,弾性設計用地震動Sd又は基準地震動Ssのみによる応 力振幅について評価する。	

- 5. 評価結果
  - 5.1 管の強度評価結果
     管の強度計算の結果を表 5-1 に示す。
     評価条件を満足しており,強度は十分であることを確認した。
  - 5.2 フランジの強度評価結果

フランジの強度計算の結果を表 5-2~表 5-3 に示す。 評価条件を満足しており,強度は十分であることを確認した。
NT2 補② V-2-6-3-1 R0

# 表 5-1 管の強度計算書(クラス1配管)

設計・建設規格 PPB-3411, PPB-3551 及び PPB-3561



評価:  $t s \ge t r$ ,  $Pc \le Pac$ ,  $PD \le PaD$ , よって十分である。

# 表 5-2 フランジの強度計算書

設計・建設規格 PPB-3414

(JIS B 8265 附属書3 適用)

設計条件		ボルト	の計算	
NO.	F 1	Н	(N)	
形式	一体形	H <sub>P</sub>	(N)	
設計圧力 P (MPa)		$W_{\mathtt{m1}}$	(N)	
最高使用圧力 Po (MPa)		Wm2	(N)	
最高使用温度 (℃)		Amı	(mm <sup>2</sup> )	
		m2	(mm <sup>2</sup> )	
フランジ		Am	(mm <sup>2</sup> )	
材料		Ab	(mm <sup>2</sup> )	
		Wo	(N)	
常温(ガスケット締付時) <b>の</b> fa (20℃) (MPa)		Wg	(N)	
σfb 最高使用温度(使用状態) (MPa)		評価:	Am <ab< td=""><td></td></ab<>	
A (mm)		よって	十分である。	
B (mm)		モーメ	ントの計算	
C (mm)		HD	(N)	
g 0 (mm)		h D	(mm)	
g 1 (mm)		MD	(N•mm)	
R (mm)		HG	(N)	
		G	(mm)	
ボルト		MG	(N·mm)	
材料		ΗT	(N)	
常温(ガスケット締付時) $\sigma_{a}$ (20°C) (MPa)		hт	(mm)	
σb 最高使用温度(使用状態) (MPa)		MT	(N•mm)	
d b (mm)		Mo	(N•mm)	
d i (mm)		Mg	(N•mm)	
n		Mo'	(N•mm/mm)	
		g'	(N•mm/mm)	_  L
ガスケット				
材料				
G (mm)				
J (N/mm)				

フランジの厚さと係数		応力の計算			
h o (	mm)	σ <sub>Ho</sub>	(MPa)		38
f		$\sigma_{\rm Ro}^{*1}$	(MPa)	引張り	*2
F				圧縮	16
V		σ <sub>To</sub> *1	(MPa)	引張り	76
К				圧縮	42
Т		$\sigma_{ m Hg}$	(MPa)		31
U		$\sigma_{ m Rg}^{*1}$	(MPa)	引張り	*2
d (n	m <sup>3</sup> )			圧縮	0
e (m	$m^{-1}$ )	$\sigma_{Tg}^{*1}$	(MPa)	引張り	51
t (	mm)			圧縮	63
L		応力の評価			
$\overline{R}$ (	mm)	$\sigma_{Ho} \leq 1.$	$5 \cdot \sigma_{\rm fb}$		
I T (n	m <sup>4</sup> )	$\sigma_{Hg} \leq 1.$	$5 \cdot \sigma_{\rm fa}$		
<u>y</u> (	mm)	$\sigma_{Ro} \leq 1.$	$5 \cdot \sigma_{\rm fb}$		
I G (n	1m <sup>4</sup> )	$\sigma_{Rg} \leq 1.$	5•σ <sub>fa</sub>		
λ (	mm)	$\sigma_{To} \leq 1.$	$5 \cdot \sigma_{\rm fb}$		
Y' <sup>2</sup>		$\sigma_{Tg} \leq 1.$	$5 \cdot \sigma_{\rm fa}$		
Z' <sup>2</sup>		以上より十分	分である。		

注記 \*1: 圧縮応力については絶対値を記載した。

\*2:引張応力は発生しない。

断面 (n)	l n (mm)	tn (mm)	У n (mm)
断面 (0)			
断面 (1)			
断面 (2)			
断面 (3)			
断面 (4)			
断面 (5)			

# 表 5-3 フランジの強度計算書

設計・建設規格 PPB-3414

(JIS B 8265 附属書3 適用)

設計条件		ボルトの	の計算		
NO.	F 2	Н	(N)		
形式	一体形	H <sub>P</sub>	(N)		
設計圧力 P (MPa)		$W_{m1}$	(N)		
最高使用圧力 Po (MPa)		$W_{\text{m2}}$	(N)		
最高使用温度 (℃)		$A_{m1}$	$(mm^2)$		
		$A_{m2}$	$(mm^2)$		
フランジ		Am	(mm <sup>2</sup> )		
材料		Ab	$(mm^2)$		
		$W_{\circ}$	(N)		
常温(ガスケット締付時) σ <sub>fa</sub> (20℃) (MPa)		$W_{g}$	(N)		
σ <sub>fb</sub> 最高使用温度(使用状態) (MPa)		評価:4	$A_{m} \! < \! A_{b}$		
A (mm)		よって-	十分である。		
B (mm)		モーメン	~トの計算		
C (mm)		$H_{D}$	(N)		
g <sub>0</sub> (mm)		h D	(mm)		
g 1 (mm)		MD	(N•mm)		
R (mm)		H <sub>G</sub>	(N)		
		G	(mm)	_	
ボルト		M <sub>G</sub>	(N·mm)	_	
材料	]	$H_{T}$	(N)		
		h T	(mm)		
σ <sub>b</sub> 最高使用温度(使用状態) (MPa)		MT	(N·mm)		
d <sub>b</sub> (mm)		Mo	(N•mm)		
d <sub>i</sub> (mm)		Mg	(N•mm)		
n		M <sub>o</sub> ,	(N•mm/mm)		
		, g	(N·mm/mm)		
ガスケット					
材料					
G (mm)		-			
J (mm)					

フランジの厚さと係数			応力の計算			
h <sub>o</sub>	(mm)		$\sigma$ Ho	(MPa)		38
f			$\sigma$ Ro $^{*1}$	(MPa)	引張り	<b></b> *2
F					圧縮	16
V			$\sigma$ To $^{*1}$	(MPa)	引張り	76
К					圧縮	42
Т			$\sigma$ Hg	(MPa)		31
U			$\sigma_{\mathrm{Rg}}^{*1}$	(MPa)	引張り	<u>*</u> 2
d	$(mm^3)$				圧縮	0
е	$(\text{mm}^{-1})$		$\sigma_{Tg}^{*1}$	(MPa)	引張り	51
t	(mm)				圧縮	63
L			応力の評価			
R	(mm)		$\sigma_{Ho} \leq 1.$	$5 \cdot \sigma_{\rm fb}$		
I <sub>T</sub>	$(mm^4)$		$\sigma_{Hg} \leq 1.$	$5 \cdot \sigma_{\rm fa}$		
y y	(mm)		$\sigma_{Ro} \leq 1.$	$5 \cdot \sigma_{\rm fb}$		
IG	$(mm^4)$		$\sigma_{Rg} \leq 1.$	5•σ <sub>fa</sub>		
$\bar{\lambda}$	(mm)		$\sigma_{To} \leq 1.$	$5 \cdot \sigma_{\rm fb}$		
Y' <sup>2</sup>			$\sigma_{Tg} \leq 1.$	$5 \cdot \sigma_{\rm fa}$		
Z' <sup>2</sup>		] ]	以上より十分	分である。		

注記 \*1: 圧縮応力については絶対値を記載した。

\*2:引張応力は発生しない。

断面 (n)	ℓ n (mm)	t n (mm)	y n (mm)
断面 (0)			
断面(1)			
断面 (2)			
断面 (3)			
断面 (4)			
断面 (5)			

# 5.3 管の応力評価結果

管の応力計算の結果を表 5-4 に示す。 表に示すごとく最大応力はすべて許容応力以下である。

# 表 5-4 管の応力計算書

設計・建設規格 PPB-3500

			一次応 (M	力評価 Pa)		一次+二 価(1	次応力評 MPa)		熱応ス (°	カ評価 C)	疲労評価
供用 状態	最大 応力 評価点	最大 応力 区分	一次応力	許容応力	一次+ 二次応力	熱膨張 応力	熱を 除いた 一次+ 二次応力	許容応力	温度差 の 変動範囲	許容 温度差	疲労 累積係数
			S <sub>prm</sub>	1. 5 • S <sub>m</sub>	S <sub>n</sub>	S <sub>e</sub>	S n'	3• S m	ΔΤ		U
А, В		Sprm	15	171	_	_	_	_	_	_	_
А, В	hate	S <sub>n</sub>	_	_	36	_	_	342	_	_	_
А, В	管NO. 1	S <sub>e</sub>	_	_	_	_	—	—	_	_	_
А, В	最小断面	S n'	—	—	—	—	—	—	—	—	_
А, В		U	_	_	_	_	_	_	_	_	0.0000
А, В		Sprm	15	171	_	_	—	—	_	_	_
А, В	hoto	S <sub>n</sub>	_	_	36	_	_	342	_	_	_
А, В	管NO. 2	S <sub>e</sub>	_	_	_	_	_	_	_	_	_
А, В	<b>一</b>	S n'	_		_	_	_	_	_	_	_
А, В		U	_	_	_	_	—	—	_	—	0.0000

すべて許容応力以下である。

5.4 管の耐震性についての評価結果

制御棒駆動機構の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界 を満足しており、耐震性を有することを確認した。

- (1) 基準地震動 S。に対する評価 基準地震動 S。に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。
- (2) 弾性設計用地震動 S<sub>d</sub> 又は静的震度に対する評価 弾性設計用地震動 S<sub>d</sub> 又は静的震度に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。

## 【制御棒駆動機構の耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

微阳夕秋	耐震設計上の	据付場所及び	田太田田(-)	弾性設計用 又は静	地震動 S <sub>d</sub> 的震度	基準地)	震動 S 。	最高使用温度	周囲環境温度
機 奋	重要度分類	不回向 C (m)	回有同舟(S)	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	(°C)	(°C)
制御棒駆動機構	S	原子炉建屋 EL. 17.142 <sup>*1</sup>	*2	-	$CV=0.73^{*3}$		CV=1.34*4		-

注記 \*1:制御棒駆動機構ハウジングの取付面のレベルを示す。

\*2:制御棒駆動機構ハウジングの解析結果を用いるため、計算は省略する。

\*3:弾性設計用地震動S<sub>d</sub>の震度と同等以上の設計震度又は静的震度

\*4:基準地震動S。の震度と同等以上の設計震度

1 0	
1 2	松彩云云 学 日

			M <sub>h s g</sub>	(N•mm)			F <sub>v</sub>	(N)		
部材	D o (mm)	t (mm)	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S。	F <sub>w</sub> (N)	F <sub>scr</sub> (N)	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	P (MP <sub>a</sub> )	n i (回)
管NO. 1			$7.099 \times 10^5$	$1.183 \times 10^{6}$			2.847 $\times 10^{3}$	5. $226 \times 10^3$		
管NO. 2			$7.099 \times 10^{5}$	$1.183 \times 10^{6}$			$2.847 \times 10^{3}$	5. $226 \times 10^{3}$		
				-	-					
部 材	$Z_{i}$ (mm <sup>3</sup> )	B 1	B <sub>2</sub>	C 2	K 2	K <sub>e</sub>	S <sub>m</sub> (MP <sub>a</sub> )	S <sub>y</sub> (MP <sub>a</sub> )	縦弾性係数 E(MP <sub>a</sub> )	
管NO. 1										
管NO. 2										

注記 \*1:運転条件の回数に設計用地震応力繰返し回数(110回)を加えた回数

\*2:最高使用温度で算出

1.0 H H 34 80 10	1.3	計算数	牧値
------------------	-----	-----	----

管に作用するモーメント

	M <sub>ip</sub> (	N•mm)	M <sub>is</sub> (	(N•mm)
部材	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S 。	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
管NO. 1				
管NO. 2				

#### 許容繰返し回数

÷17 ++	S <sub>p</sub> (MPa)		S <sub>1</sub> (	MPa)	N <sub>i</sub> (回)		
当\$ 材	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
管NO. 1							
管NO. 2							

41

# 1.4 結論

1.4.1 応力

			一次	応力評価(MPa)	一次+二次応力	疲労評価	
許容応力状態	最大応力評	最大応力区分	一次応力	許容応力	一次+二次応力	許容応力	疲労累積係数
	価点		$S_{prm}$ ( $S_d$ )	$Min(2.25 \cdot S_m, 1.8 \cdot S_y)$	$S_n$ ( $S_d$ )	$3 \cdot S_m$	$\rm U + U ~S_{d}$
			$S_{prm}$ ( $S_s$ )	$Min(3 \cdot S_m, 2 \cdot S_y)$	$S_n$ ( $S_s$ )	$3 \cdot S_m$	$\rm U+U~S_{s}$
III A S		S <sub>prm</sub> (S <sub>d</sub> )	19	226	—	—	—
III A S		$S_n$ ( $S_d$ )	—	—	9	342	—
III A S	管NO.1	$\rm U + U_{Sd}$	—	—	—	—	0.0000
IV A S	最小断面	S <sub>prm</sub> (S <sub>s</sub> )	22	252	—	—	—
IV A S		$S_n$ ( $S_s$ )	—	—	15	342	—
IV A S		U + U S s	—	—	—	—	0.0000
III A S		S <sub>prm</sub> (S <sub>d</sub> )	19	226	—	—	—
III A S		$S_n$ ( $S_d$ )	—	—	9	342	—
III A S	管NO.2	U + U S d	—	—	—	—	0.0000
IV A S	最小断面	S <sub>prm</sub> (S <sub>s</sub> )	22	252	—	—	—
IVA S		$\overline{S_n}$ ( $S_s$ )	—	—	15	342	_
IV A S		U + U S s	_	_	_	_	0.0000

すべて許容応力以下である。

V-2-6-3-2 制御棒駆動水圧系の耐震性についての計算書

V-2-6-3-2-1 制御ユニットの耐震性についての計算書

-1 R0	
-3-2-	
7-2-6	
<b>3</b>	
2補	
IN	

1. 一般事項	1
1.1 適用基準 ······	1
1.2 記号の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
1.3 計算精度と数値の丸め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2. 構造説明	4
3. 計算方法	6
3.1 解析モデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
3.2 機器要目	6
3.3 固有周期の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
3.4 応力の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
3.5 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
3.5.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
3.5.2 許容応力	6
3.5.3 使用材料の許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
3.5.4 フレームの応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
3.5.5 取付ボルトの応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
4. 評価方法	14
4.1 固有周期の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
4.2 フレームの応力評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
4.3 取付ボルトの応力評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
5. 評価結果	16
5.1 設計基準対象施設としての評価結果	16
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果	16

1. 一般事項

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき、水圧制御ユニットが設計用地震力に対して十分な構造強度を有してい ることを説明するものである。その耐震評価は、応力評価により行う。

水圧制御ユニットは,設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に,重大事故等対処設 備においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。以下,それぞれの分類に応じた耐震 評価を示す。

1.1 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和62年8月)に準拠して評価する。

1.2 記号の説明

記号	記号の説明	単 位
А	フレームの断面積	$\mathrm{mm}^2$
Ab	取付ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^2$
Сн	水平方向設計震度	—
Сv	鉛直方向設計震度	—
Do	外径	mm
Di	内径	mm
Е	縦弾性係数	MPa
F	設計・建設規格 SSB-3121.1又はSSB-3131に定める値	MPa
F *	設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値	MPa
$\mathrm{F}\mathrm{b}$	取付ボルトに作用する引張力	Ν
F x	フレームの軸力(x方向)	Ν
Fу	フレームのせん断力(y方向)	Ν
$F_z$	フレームのせん断力(z方向)	Ν
f b	フレームの許容曲げ応力	MPa
f c	フレームの許容圧縮応力	MPa
$f_{\rm S}$	フレームの許容せん断応力	MPa
$f{ m sb}$	せん断力のみを受ける取付ボルトの許容せん断応力	MPa
ft	フレームの許容引張応力	MPa
f to	引張力のみを受ける取付ボルトの許容引張応力	MPa
$f{ m ts}$	引張力とせん断力を同時に受ける取付ボルトの許容引張応力	MPa
Iy	フレームの断面二次モーメント (y軸)	$\mathrm{mm}^4$
Iz	フレームの断面二次モーメント(z軸)	$\mathrm{mm}^4$
Ip	フレームの断面二次極モーメント	$\mathrm{mm}^4$
i	断面二次半径	mm
l	取付ボルト間の距離	mm
$\ell { m k}$	座屈長さ	mm
Mx	フレームのねじりモーメント (x軸)	N•mm
My	フレームの曲げモーメント (y軸)	N•mm
$M_{\rm Z}$	フレームの曲げモーメント (z軸)	N•mm
mi	荷重位置の質量 (i = a, b, c, d, e)	kg
$\mathbf{Q}\mathbf{b}$	取付ボルトに作用するせん断力	Ν
S u	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa
Sу	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa
Sy(RT)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の	MPa
	40 ℃における値	
X, Y, Z	絶対(節点)座標軸	—

記 号	記号の説明	単 位
х, у, z	局所(要素)座標軸	-
Z  p	フレームのねじり断面係数	$\mathrm{mm}^3$
Ζу	フレームの断面係数(y軸)	$\mathrm{mm}^3$
Zz	フレームの断面係数(z軸)	$\mathrm{mm}^3$
$\Lambda$	フレームの限界細長比	—
λ	フレームの有効細長比	—
ν	座屈に対する安全率	—
σb	フレームに生じる曲げ応力	MPa
σс	フレームに生じる圧縮応力	MPa
σf	フレームに生じる組合せ応力	MPa
σfa	フレームに生じる引張応力又は圧縮応力と曲げ応力の和	MPa
σt	フレームに生じる引張応力	MPa
$\sigma$ tb	取付ボルトに生じる引張応力	MPa
τ	フレームに生じるせん断応力	MPa
τb	取付ボルトに生じるせん断応力	MPa

注:「設計・建設規格」とは,発電用原子力設備規格(設計・建設規格 (2005年版(2007年 追補版含む。)) J SME S NC1-2005/2007)(日本機械学会 2007年9月)をいう。  計算精度と数値の丸め方 精度は6桁以上を確保する。 表示する数値の丸め方は表1-1に示すとおりである。

	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	
固	有周期	S	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位	
震	安		小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	
温度	吏	°C			整数位*1	
FFF	=	1			整数位又は	
質量		kg		_	小数点以下第1位	
	下記以外の長さ	mm			整数位*1	
長			小数点以下第2位	四於了1	小数点以下第1位	
Ċ.	部材断面寸法	mm	又は第3位	四括五八	又は第2位	
面利	遺	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	
モー	ーメント	N•mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	
力		Ν	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	
縦引	単性係数	MPa	有効数字4桁目	四捨五入	有効数字3桁	
算問	出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	
許須	容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	

表1-1 表示する数値の丸め方

注記 \*1:設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。

\*2:絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

\*3:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏 点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値と する。

## 2. 構造説明

水圧制御ユニットの構造計画を表 2-1 に示す。



表 2-1 構造計画

- 3. 計算方法
- 3.1 解析モデル

図 3-1 に解析モデルを示す。フレームの支持架構への取付け部分は固定とする。図 3-1 中 〇内の数字は要素番号,数字は節点番号を示す。また図 3-1 中の①は荷重位置を示し、実線 はフレーム部材、点線はフレーム部と荷重位置の質量ma~meとを結ぶ要素を示す。ma,mb は kg,mcは kg,mdは kg,meは kgであり、総質量は kgである。

3.2 機器要目

部材の応力算出に必要な機器要目を表 3-1 に示す。

3.3 固有周期の計算方法

図 3-1 に示されるように水圧制御ユニット全体についての振動解析を計算機コード「SAP -IV」を使用して行い,固有周期を求める。

3.4 応力の計算方法

図 3-1 に示した解析モデルについて,有限要素法(計算機コード「SAP-IV」)を用い各 要素に発生する荷重及びモーメントを計算する。

作用する地震荷重は、基準地震動S。及び弾性設計用地震動S<sub>d</sub>又は静的震度による水平方向 地震荷重と鉛直方向地震荷重とを同時に組み合わせるものとする。

## 3.5 荷重の組合せ及び許容応力

3.5.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

水圧制御ユニットの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 3-2 に,重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3-3 に示す。

3.5.2 許容応力

水圧制御ユニットの許容応力を表 3-4 に示す。

3.5.3 使用材料の許容応力

水圧制御ユニットの使用材料の許容応力を表 3-5~表 3-6 に示す。

図 3-1 水圧制御ユニット解析モデル(単位:mm)

材料			
対象要素	1-14	15-17	(18-20)
A $(mm^2)$			
$I_y$ (mm <sup>4</sup> )			
$I_z$ (mm <sup>4</sup> )			
$I_p$ (mm <sup>4</sup> )			
断面形状(mm)	$ \begin{array}{c} \mathbf{y} \\ \mathbf{x} \\ \mathbf$	y	z

表 3-1 部材の機器要目

表 3-2 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

施設	区分	機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	荷重の 組合せ	許容応力状態
計測制御系統	制御材駆動	水口知知コーント	C	クラス2	$D + P_D + M_D + S_d^*$	III ∧ S
施設	装置	小庄前仰ユーット	5	支持構造物	$D + P_D + M_D + S_s$	IV A S

表 3-3 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の 組合せ	許容応力状態
計測制御系統	制御材駆動	水工制御コーいと	☆乳副雲/陆山	重大事故等	$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*2}$	IV A S
施設	装置	小圧前仰ユーット	市	クラス2支持構造物	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V A S *3

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備を示す。

\*2:「 $D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}$ 」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

\*3: VASとして、IVASの許容限界を用いる。

許容応力	許 (ボ	F 容 限 界 <sup>*1</sup> ベルト 等)
		- 次 応 力
	引張り	せん断
III A S	1.5 $\cdot f_{t}$	1.5 • f <sub>s</sub>
IV A S	1.5 • $f_{t}$ * *2	2 $1.5 \cdot f_{s} * * 2$
V A S *3	$1.5 \cdot f_{t} * * * 2$	$1.5 \cdot f_{s} * *2$

表 3-4 許容応力(クラス2支持構造物及び重大事故等クラス2支持構造物(クラス2支持構造物))

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2: F値の算出時, Syを1.2・Syと読み替える。

\*3: VASとして, ⅣASの許容限界を用いる。

家研究な	++	温度条件		Sу	S u	S y (RT)	
青半小川 百042	1/1 1/1	(°C)			(MPa)	(MPa)	(MPa)
		周囲環境温度		]	205	365	—
77-2		周囲環境温度			241	394	
取付ボルト		周囲環境温度			231	394	

表 3-5 使用材料の許容応力(設計基準対象施設)

## 表 3-6 使用材料の許容応力(重大事故等対処設備)

亚価部材	林才来上	温度条件	ŧ	S y	S u	Sy(RT)
「小引日 川川 丁日	17, 19	(°C)		(MPa)	(MPa)	(MPa)
		周囲環境温度		190	357	_
71-4		周囲環境温度		234	386	
取付ボルト		周囲環境温度		225	386	

## 3.5.4 フレームの応力

解析による計算で得られる各要素端での軸力Fx, せん断力Fy, Fz, ねじりモーメント Mx及び曲げモーメントMy, Mzより各応力を次のように求める。

(1) 引張応力又は圧縮応力

 $\sigma_{t} = \frac{|F_{x}|}{A} \qquad (3.1)$   $\sigma_{c} = -\frac{|F_{x}|}{A} \qquad (3.2)$ 

$$\tau = \operatorname{Max}\left\{ \sqrt{\left(\frac{|F_{y}|}{A} + \frac{|M_{x}|}{Z_{p}}\right)^{2} + \left(\frac{|F_{z}|}{A}\right)^{2}}, \sqrt{\left(\frac{|F_{z}|}{A} + \frac{|M_{x}|}{Z_{p}}\right)^{2} + \left(\frac{|F_{y}|}{A}\right)^{2}} \right\} \quad \cdots \quad (3.3)$$

(3) 曲げ応力 鋼管の場合は,

形鋼の場合は,

$$\sigma_{b} = \frac{|\mathbf{M}_{y}|}{Z_{y}} + \frac{|\mathbf{M}_{z}|}{Z_{z}} \quad \dots \qquad (3.5)$$

(4) 組合せ応力

$$\sigma_{\rm f} = \sqrt{\sigma_{\rm fa}^2 + 3 \cdot \tau^2} \quad \dots \qquad (3.6)$$

$$\sum \subset \mathcal{C},$$

$$\sigma_{fa} = \frac{|F_x|}{A} + \sigma_b \qquad (3.7)$$

3.5.5 取付ボルトの応力

取付ボルトに生じる応力は、地震による引張応力とせん断応力について計算する。

(1) ボルト取付要領水圧制御ユニットの取付ボルトの取付図を図 3-2 に示す。



図 3-2 取付ボルトの取付図

(2) 引張応力  
取付ボルトに対する引張応力は、ボルトの軸方向引張力FyとモーメントMzを考え、  
これを保守的にボルトで受けるものとして計算する。  
a. 引張力  
Fb=|Fy|+
$$\frac{|M_z|}{\ell}$$
 ......(3.8)  
b. 引張応力  
 $\sigma_{tb} = \frac{F_b}{A_b}$  .....(3.9)  
(3) せん断応力  
a. せん断力  
 $Q_b = \sqrt{|F_x|^2 + \left(|F_z| + \frac{|M_x|}{D_1} + \frac{|M_y|}{\ell}\right)^2}$  .....(3.10)  
b. せん断応力  
 $\tau_b = \frac{Q_b}{2 \cdot A_b}$  ....(3.11)

- 4. 評価方法
- 4.1 固有周期の評価

3.3 節で求めた固有周期から添付書類「V-2-1-1 耐震設計の基本方針」に基づき,水平方向設計震度及び鉛直方向設計震度を求める。

4.2 フレームの応力評価

3.5.4 項で求めた各応力が下表で定めた許容応力以下であること。ただし、許容組合せ応力 はft以下であること。

	_	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震	基準地震動S。による		
		度による荷重との組合せの場合	荷重との組合せの場合		
許容応プ	力状態	III A S	$IVAS$ , $VAS^*$		
許容引引 f t	長応力	$\frac{\mathrm{F}}{\mathrm{1.5}} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5$		
許容圧縮応力	$\begin{array}{l} \text{STPG370}\\ (\lambda \leq \Lambda) \end{array}$	$\left\{1-0.4 \cdot \left(\frac{\lambda}{\Lambda}\right)^2\right\} \cdot \frac{F}{\nu} \cdot 1.5$	$\left\{1-0.4\cdot\left(\frac{\lambda}{\Lambda}\right)^2\right\}\cdot\frac{\mathbf{F}^*}{\nu}\cdot 1.5$		
f c	$\frac{\text{SS400}}{(\lambda > \Lambda)}$	$0.277 \cdot F \cdot \left(\frac{\Lambda}{\lambda}\right)^2 \cdot 1.5$	$0.277 \cdot \mathrm{F}^* \cdot \left(\frac{\Lambda}{\lambda}\right)^2 \cdot 1.5$		
許容せん ƒ s	断応力	$\frac{\mathrm{F}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$		
許容曲に f b	げ応力	$\frac{\mathrm{F}}{\mathrm{1.5}} \cdot 1.5$	$\frac{\overline{F}^*}{1.5} \cdot 1.5$		

注記 \*: VASとして、IVASの許容限界を用いる。

ただし,

 $\lambda = \frac{\ell k}{i} \qquad (4.1)$ 

弾性設計用地震動S<sub>d</sub>又は静的震度による荷重との組合せの場合

 $\Lambda = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot E}{0.6 \cdot F}} \qquad (4.2)$ 

基準地震動S。による荷重との組合せの場合

$\Lambda = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot E}{0.6 \cdot F}} *$	(4.3)
$\nu = 1.5 + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{\lambda}{\Lambda}\right)^2$	(4.4)

4.3 取付ボルトの応力評価

3.5.5 項で求めた取付ボルトの引張応力  $\sigma$  tb は、次式より求めた許容引張応力 f ts 以下であること。

せん断応力  $\tau$  b は、せん断力のみを受ける取付ボルトの許容せん断応力は f sb 以下であること。

 $f ts=1.4 \cdot f to-1.6 \cdot \tau b$  .....(4.5) カック,

 $f \text{ ts} \leq f \text{ to}$  (4.6) ただし, f to 及び f sb は下表による。

	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震	基準地震動 S <sub>s</sub> による
	度による荷重との組合せの場合	荷重との組合せの場合
許容応力状態	III ∧ S	$WAS$ , $VAS^*$
許容引張応力	F. 1 5	F* 1 5
f to	$\frac{-1}{2}$ 1.3	$\frac{-1}{2}$ 1.5
許容せん断応力	F•1 5	F**•1_5
$f{ m sb}$	1.5 $\cdot\sqrt{3}$	1.5 $\cdot\sqrt{3}$

注記 \*: VASとして、IVASの許容限界を用いる。

- 5. 評価結果
- 5.1 設計基準対象施設としての評価結果 水圧制御ユニットの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基 準値を満足しており、耐震性を有することを確認した。
  - (1) 基準地震動 S。に対する評価 基準地震動 S。に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。
  - (2) 弾性設計用地震動 S<sub>d</sub> 又は静的震度に対する評価 弾性設計用地震動 S<sub>d</sub> 又は静的震度に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。
- 5.2 重大事故等対処設備としての評価結果

水圧制御ユニットの重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生 値は評価基準値を満足しており,耐震性を有することを確認した。

基準地震動S。に対する評価
 基準地震動S。に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。

## 【水圧制御ユニットの耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

	機器名称	耐震設計上の	据付場所及び床面高さ	固有周期	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静 的震度		基準地	震動 S <sub>s</sub>	最高使用温度	周囲環境温度
		重要度分類	(m)	(s)	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	(°C)	(°C)
	水圧制御ユニット	S	原子炉建屋 EL. 20.3 <sup>*1</sup>	0.009	$C_{\rm H}=0.79^{*2}$	$Cv=0.62^{*2}$	Сн=1.55*3	$Cv=1.17^{*3}$	—	

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:弾性設計用地震動S<sub>d</sub>の震度と同等以上の設計震度又は静的震度

\*3:基準地震動S。の震度と同等以上の設計震度

1.2	书	幾器要目				
		l	Ab	Di		
		(mm)	$(mm^2)$	(mm)		





部材	材料	Sy (MPa)	Su (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
71. )		205	365	205	246
70-4		241 (厚さ≦16 mm)	394	241	276
取付ボルト		231 (16 mm<径≦40 mm)	394	231	276

注記 \*1:弾性設計用地震動S<sub>d</sub>又は静的震度による荷重との組合せの場合

\*2:基準地震動S。による荷重との組合せの場合



#### 1.3 計算数値

1.3.1 フレームの荷重及びモーメント

		弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度								
要素	節点		フレームの荷重			フレームのモーメント				
番号	番号	F x (N)	F y (N)	Fz (N)	Mx (N•mm)	My (N•mm)	Mz (N•mm)			
8	10						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
10	10						Г			
12	12						Γ			
20	20									

注:添え字x, y, zは要素に与えられた座標軸で, x軸は常に要素の長手方向にとる。

		基準地震動S。								
要素番号	節点		フレームの荷重			フレームのモーメント				
	畨号	F x (N)	F y (N)	F z (N)	Mx (N•mm)	My (N•mm)	Mz (N•mm)			
8	10									
10	10						Γ			
12	12						Γ			
20	20									

注:添え字x, y, zは要素に与えられた座標軸で, x軸は常に要素の長手方向にとる。

1.3.2 取付ボルトの荷重及びモーメント

要素 番号		弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度									
	節点		フレームの荷重		フレームのモーメント						
	番号	F x (N)	F y (N)	Fz (N)	Mx (N•mm)	My (N•mm)	Mz (N•mm)				
14	14										

注:添え字x, y, zは要素に与えられた座標軸で, x軸は常に要素の長手方向にとる。

要素番号	節点 番号	基準地震動 S。								
			フレームの荷重		フレームのモーメント					
		F x (N)	Fy (N)	Fz (N)	Mx (N•mm)	My (N•mm)	Mz (N•mm)			
(13)	13									
14	14									

注:添え字x, y, zは要素に与えられた座標軸で, x軸は常に要素の長手方向にとる。

#### 1.4 結論

1.4.<u>1 応力</u>

(単位:MPa)

	L Lalai			弾性	設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は	静的震度			基準地震動S <sub>。</sub>	
部材	材料	心力	要素 番号	節点 番号	算出応力	許容応力	要素 番号	節点 番号	算出応力	許容応力
		引張り	12	12	$\sigma t = 1$	f t = 205	12	12	σt =1	f t = 246
		圧縮	12	12	$\sigma c = 1^{*1}$	<i>f</i> c =183	12	12	$\sigma c = 1^{*1}$	f c = 214
	STPG370	せん断	10	10	$\tau = 1$	$f  { m s}  = 118$	10	10	$\tau = 2$	$f  { m s}  = \! 142$
		曲げ	8	10	σb =2	$f  { m b} = 205$	8	10	σb =3	$f  { m b} = 246$
71)		組合せ	8	10	σf =2	f t = 205	8	10	σf =3	f t = 246
70-4		引張り	20	20	σt =2	f t = 241	20	20	σt =4	f t = 276
		圧縮	20	20	$\sigma c = 2^{*1}$	<i>f</i> c =18	20	20	$\sigma c = 4^{*1}$	<i>f</i> c =18
	SS400	せん断	20	20	$\tau = 6$	$f  { m s}  = 139$	20	20	$\tau = 9$	$f  { m s}  = \! 159$
		曲げ	20	20	$\sigma$ b =40	$f  { m b} = 241$	20	20	σb =69	$f  { m b} = 276$
		組合せ	20	20	$\sigma$ f =43	f t = 241	20	20	σf =74	f t = 276
両付ぜれい	SS400	引張り	14	14	σtb=1	$f ts = 173^{*2}$	13	13	$\sigma$ tb=1	$f ts = 207^{*2}$
дхт <u>л</u> ллл р		せん断	14	14	$\tau$ b =1	f  sb=133	14	14	$\tau$ b =1	f  sb=159

すべて許容応力以下である。

注記 \*1:絶対値を記載 \*2:(4.6)式より算出

#### 2. 重大事故等対処設備

#### 2.1 設計条件

+4% ED 67 #4-	耐震設計上の	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 ( s )	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静 的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		最高使用温度	周囲環境温度
機 奋 名 州	重要度分類			水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	(°C)	(°C)
水圧制御ユニット	-(S <sub>s</sub> 機能維持)	原子炉建屋 EL. 20.3 <sup>*1</sup>	0.009	—	—	CH=1.55*2	$Cv=1.17^{*2}$	—	

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:基準地震動S。の震度と同等以上の設計震度







	部材		材料	Sy (MPa)	Su (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
	71-1			190	357	-	228
	) V - A			234 (厚さ≦16 mm)	386	—	270
	取付ボルト			225 (16 mm<径≦40 mm)	386	—	270



注記 \*:基準地震動S。による荷重との組合せの場合

#### 2.3 計算数値

2.3.1 フレームの荷重及びモーメント

要素	節点番号		基準地震動S。							
		フレームの荷重				フレームのモーメント				
番号 			F x (N)	Fy (N)	Fz (N)	Mx (N•mm)	My (N•mm)	Mz (N•mm)		
8	10		_							
10	10									
12	12							[		
20	20							ſ		

注:添え字x, y, zは要素に与えられた座標軸で, x軸は常に要素の長手方向にとる。
2.3.2 取付ボルトの荷重及びモーメント

				基準地震	震動 S 。						
要素	節点		フレームの荷重		フレームのモーメント						
番号	番号	F x (N)	Fy (N)	Fz (N)	Mx (N•mm)	My (N•mm)	Mz (N•mm)				
(13)	13		++			+	·				
14	14										

注:添え字x, y, zは要素に与えられた座標軸で, x軸は常に要素の長手方向にとる。

#### 2.4 結論

2.4.1 応力

### (単位:MPa)

					基準地震動S <sub>s</sub>	
部材	材料	応力	要素 番号	節点 番号	算出応力	許容応力
		引張り	12	12	σt =1	f t = 228
		圧縮	12	12	$\sigma c = 1^{*1}$	f c = 201
	STPG370	せん断	10	10	$\tau = 2$	$f  { m s}  = 131$
		曲げ	8	10	$\sigma b = 3$	$f  { m b} = 228$
71)		組合せ	8	10	σf =3	f t = 228
) V-A		引張り	20	20	σt =4	f t = 270
		圧縮	20	20	$\sigma c = 4^{*1}$	f c = 18
	SS400	せん断	20	20	$\tau = 9$	$f  { m s}  = 155$
		曲げ	20	20	σb =69	<i>f</i> b =270
		組合せ	20	20	σf =74	f t = 270
雨付ぜれり	55400	引張り	13	13	$\sigma tb=1$	$f ts = 202^{*2}$
月X11 ハノレト	55400	せん断	14	14	τ b =1	$f  \rm sb = 155$

すべて許容応力以下である。

# 注記 \*1:絶対値を記載

\*2:(4.6)式より算出

V-2-6-3-2-2 管の耐震性についての計算書

1.	概要	 1
2.	概略系統図	 2

#### 1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」及び 「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき、管、支持構造物及び弁の耐震性に ついての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モ デル単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度) が最小となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価 結果を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

記  号	内容
	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
— — — (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち,他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)
()	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)
$\mathbf{\Theta}$	アンカ
「笹クラス]	
DB1	クラス1管
DB2	クラス2管
DB3	クラス3管
DB4	クラス4管
SA2	重大事故等クラス2管
SA3	重大事故等クラス3管
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管



NT2 補② V-2-6-3-2-2 R0E

V-2-6-4 ほう酸水注入設備の耐震性についての計算書

V-2-6-4-1 ほう酸水注入系の耐震性についての計算書

V-2-6-4-1-3 管の耐震性についての計算書

1.	概要	 1
2.	概略系統図	 2

1. 概要

本計算書は、「付録6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」及び 「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき、管、支持構造物及び弁の耐震性に ついての計算を実施した結果を示したものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち,各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モ デル単位に記載する。また,各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(裕度) が最小となる解析モデルを代表として記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち,種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価 結果を代表として記載する。

(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

# 2. 概略系統図

概略系統図記号凡例

記号	内容
(太線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
— — — (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち,本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
	工事計画記載範囲の管のうち,本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
(破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち,他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管
00-0-00	鳥瞰図番号(評価結果を記載する範囲)
()	鳥瞰図番号(評価結果の記載を省略する範囲)
$\Theta$	アンカ
「管クラス】	
DB1	クラス1管
DB2	クラス2管
DB3	クラス3管
DB4	クラス4管
SA2	重大事故等クラス2管
SA3	重大事故等クラス3管
DB1/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス1管
DB2/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス2管
DB3/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス3管 エーナルサントーを使った。
DB4/SA2	重大事故等クラス2管であってクラス4管



က

V-2-6-5 計測装置の耐震性についての計算書

V-2-6-5-1 起動領域計装の耐震性についての計算書

1. 概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
1.1 構造の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.2 記号の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1.3 適用基準 ······	4
1.4 形状・寸法・材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
1.5 解析範囲	4
1.6 計算条件	4
1.6.1 設計条件	4
1.6.2 運転条件	4
1.6.3 荷重の組合せと応力評価······	4
1.6.4 材料	5
1.6.5 物性値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
1.6.6 荷重の組合せ及び許容応力状態	5
1.6.7 許容応力	5
1.6.8 溶接部の継手効率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
1.6.9 応力の記号と方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2. 耐震計算	12
2.1 計算方法	12
2.2 形状・寸法	12
2.3 設計震度	12
2.4 計算結果	13
2.4.1 固有値解析結果	13
2.4.2 動的応答加速度 ······	13
2.4.3 静的加速度 ······	13
2.5 地震荷重 ·····	13
3. 応力計算 ······	20
3.1 応力解析の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
3.1.1 荷重条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
3.1.2 応力計算と応力の分類······	20
3.1.3 応力の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
3.2 応力計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
3.2.1 外圧による応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
3.2.2 外荷重による応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
3.3 応力強さの評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
3.3.1 一次一般膜応力強さの評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
3.3.2 一次一般膜+一次曲げ応力強さの評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23

4.	結	論・・・・	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	 •••	•••	 ••	 ••	•••	•••	•••	 •••	•••	•••	• • • •	28
4.	1	固有周	期・			•••	• • •	•••	•••			•••	 •••	•••	 ••	 	••		••	 	•••		• • • •	28
4.	2 )	応力評	価の	まと	とめ	,	• • •	•••	•••			•••	 •••	•••	 •••	 	•••		••	 	•••		• • • •	28
5.	参!	照図書	• • •			• • •		•••	•••			•••	 •••		 ••	 	•••		•••	 	•••			28

# 図表目次

図 1-1	形状・寸法・材料・応力評価点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
図 2-1	計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
図 2-2	振動モ-ド(刺激関数モード)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
図 2-3	動的応答加速度分布図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
図 3-1	地震荷重による応力の計算モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
表 1-1	ドライチューブの構造計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
表 1-2	外荷重 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
表 1-3	ドライチューブの各許容応力状態における外圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
表 1-4	荷重の組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
表 1-5	応力計算に使用する材料の物性値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
表 1-6	荷重の組合せ及び許容応力状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
表 1-7	許容応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
表 2-1	部材定数 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15
表 2-2	節点質量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
表 2-3	固有値解析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
表 2-4	動的応答加速度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19
表 2-5	静的加速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
表 3-1	応力の分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
表 3-2	断面性状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
表 3-3	一次一般膜応力強さの評価のまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
表 3-4	一次一般膜+一次曲げ応力強さの評価のまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
表 4-1	計算結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29

1. 概要

本計算書は、起動領域計装ドライチューブ(以下「ドライチューブ」という。)(耐震設計上の 重要度分類Sクラス)の耐震性についての計算書である。

なお、ドライチューブの設計用地震力を除く応力評価は、5章に示す平成4年6月3日付け発 管業発第58号にて届出した起動領域計装設置工事工事計画届出書添付書類(以下、本書におい て「既工認」という。)による。

また,ドライチューブは,耐震 S クラスの設計基準対象施設であり,重大事故等対処設備に該 当するが,重大事故等時の運転条件は,設計基準の運転条件に包絡されるため,設計基準対象施 設としての評価のみを実施する。

1.1 構造の説明

ドライチューブの構造計画を表 1-1 に示す。

NT2 補② V-2-6-5-1 R0

表 1-1 ドライチューブの構造計画

十一百八	計画の	概要						
土安区万	基礎・支持構造	主体構造	195.吨行用,但区					
起動領域計装 (起動領域計装ドラ イチューブ)	原子炉圧力容器内上 部格子板で支持、炉心 支持板で固定される。	<ul> <li> 起動領域計装ドラ </li> <li> イチューブは、外径 </li> <li> の長尺円筒構造 </li> <li> 物である。 </li> </ul>						

# 1.2 記号の説明

本計算書において、下記の記号を使用する。ただし、本文中に別途記載ある場合は、この限 りではない。

計算書		
の記号	記号の説明	里 位
А	断面積	$\mathrm{mm}^2$
$D_{i}$	内径	mm
Do	外径	mm
Е	縦弾性係数	MPa
Н	水平力	Ν
Ι	断面二次モーメント	$\mathrm{mm}^4$
L	リングからプランジャ先端までの長さ	mm
l	リングからチャンネルボックスに接触する点までの距離	mm
$\ell$ '	リングから応力評価点までの距離	mm
P <sub>b</sub>	一次曲げ応力	MPa
P <sub>m</sub>	一次一般膜応力	MPa
P <sub>o</sub>	外圧	MPa
S d *	弾性設計用地震動Saにより定まる地震力又は静的地震力	_
S <sub>m</sub>	設計応力強さ	MPa
S <sub>s</sub>	基準地震動 S。により定まる地震力	—
S <sub>u</sub>	設計引張強さ	MPa
S y	設計降伏点	MPa
V	鉛直力	Ν
t	厚さ	mm
δ <sub>D</sub>	設計たわみ量	mm
η	溶接部の継手効率	—
σℓ	軸方向応力	MPa
σr	半径方向応力	MPa
$\sigma$ t	周方向応力	MPa
$ au_{t\ell}$	せん断応力	MPa

1.3 適用基準

発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版含む。)) J SME S N C1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年)(以下「設計・建設規格」という。)及び原子力発電 所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年)を適用する。

注:本計算書において,設計・建設規格の条項は「設計・建設規格 ○○○-△△△△(◇)a. (a)」 として示す。

1.4 形状・寸法・材料

本計算書で解析する箇所の形状・寸法・材料を,図1-1に示す。

#### 1.5 解析範囲

応力計算は、図 1-1 に示す応力評価点について行う。

- 1.6 計算条件
  - 1.6.1 設計条件

設計条件(最高使用圧力(外圧),最高使用温度及び設計機械的荷重)は,既工認に示す とおりである。

1.6.2 運転条件

運転条件及び記号は、既工認に示すとおりである。

各運転条件における外荷重を,表1-2に示す。

各運転条件における,ドライチューブの外圧(原子炉圧力容器の内圧)の変化,周囲の 流体の温度変化及びその繰返し回数は,既工認に示すとおりである。

なお、ドライチューブの外圧は、既工認より表 1-3 に示すとおりである。

1.6.3 荷重の組合せと応力評価

荷重の組合せと応力評価項目の対応を表 1-4 に示す。 表 1-4 及び本計算書において使用する荷重の種類と記号は、下記のとおりである。

 荷重
 記号

 (1) ドライチューブの外圧(原子炉圧力容器の内圧)
 「L01]

- (2) 死荷重(機器の自重により生じる荷重) [L04]
- (3) 機器の地震時の振動による地震荷重S<sub>d</sub>\* (一次荷重) [L14]
- (4) 機器の地震時の振動による地震荷重S。(一次荷重) [L16]

1.6.4 材料

材料は、次に示すとおりである。 パイプ: SUS304TB 相当 (ASME SA-213)

1.6.5 物性值

応力計算に使用する材料の物性値は、下記のとおりである。

- (1) 縦弾性係数Eは,設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1に定められたものによる。
- (2) 応力計算に使用する物性値は、最高使用温度(302 ℃)に対する値を用いる。
- (3) 材料の物性値を,表1-5に示す。
- 1.6.6 荷重の組合せ及び許容応力状態

荷重の組合せ及び許容応力状態は,表 1-6 に示すとおりである。また,各許容応力状態 で考慮する荷重は,1.6.2項に示すとおりである。

- 1.6.7 許容応力
  - (1) 設計応力強さS<sub>m</sub>,設計降伏点S<sub>y</sub>,設計引張強さS<sub>u</sub>は,それぞれ設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 1,表 8 及び表 9 に定められたものを使用する。
  - (2) 一次応力の評価には,各運転状態における流体の最高温度(運転状態 I 及び II: に対する許容応力を用いる。
  - (3) ドライチューブの各運転状態の応力評価に用いる許容応力は,設計・建設規格 CSS-3110 により表 1-7 に示すとおりである。
- 1.6.8 溶接部の継手効率

ドライチューブの応力評価点は、溶接部でないためη=1.00を用いる。

1.6.9 応力の記号と方向

応力の記号とその方向は、下記のとおりとする。

- σ<sub>t</sub> :周方向応力
- σ<sub>ℓ</sub> : 軸方向応力
- σr : 半径方向応力
- τ<sub>t</sub> : せん断応力





図 1-1 形状・寸法・材料・応力評価点(単位:mm)

表 1-2 外荷重

記号	荷重名称	鉛直力	水平力	地震時ドライチューブ 設計たわみ量
		V (N)	H (N)	$\delta_{\rm D}(\rm mm)$
L04	死荷重			
L14	地震荷重 S <sub>d</sub> *			
L16	地震荷重S <sub>s</sub>			
注:				



# 表 1-3 ドライチューブの各許容応力状態における外圧

(単位:MPa)

許容応力状態	外圧	
III <sub>A</sub> S		
IV <sub>A</sub> S		

表 1-4 荷重の組合せ

許容応力状態	荷重の組合せ	応力評価
III <sub>A</sub> S	L01+L04+L14	$P_{m}$ $P_{m} + P_{b}$
IV <sub>A</sub> S	L01+L04+L16	$P_m$ $P_m + P_b$

表 1-5 応力計算に使用する材料の物性値

材料	温度	E
171 F.T	(°C)	$ imes 10^5$ (MPa)
オーステナイト系ステンレス鋼	302	

## NT2 補② V-2-6-5-1 R0

表 1-6(1) 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

施設区分		機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	各運転状態による荷重	許容応力状態	荷重の組合せ	
計測制御	計測	起動領域計装	C		運転状態 I による荷重 運転状態Ⅱによる荷重	III <sub>A</sub> S	$P+D+S_{d}$ *	
系統設備	装置	ドライチューブ*	5	ライチューブ* 5	_	運転状態 I による荷重 運転状態Ⅱによる荷重	IV <sub>A</sub> S	$P+D+S_s$

注:

P : 各運転状態における外圧

D : 死荷重

S<sub>d</sub>\* : 弾性設計用地震動S<sub>d</sub>により定まる地震力又は静的地震力

S。: 基準地震動 S。により定まる地震力

注記 \*: 炉心支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

### NT2 補② V-2-6-5-1 R0

表 1-6(2) 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設区分		機器名称	設備分類*1	機器等の区分	各運転状態による荷重	許容応力状態	荷重の組合せ
					運転状態Ⅰによる荷重	N/ S	
計装制御	計測	起動領域計装	常設耐震		運転状態Ⅱによる荷重	IV A S	$P+D+S_s$
系統設備	装置	ドライチューブ*2	/防止 –	/防止	医抗仏能なたて共手	<b>W</b> C *3	$P_{SAL} + D + S_d * *4$
					運転扒態Ⅴによる何里	V <sub>A</sub> S <sup>+</sup>	$P_{SALL} + D + S_{s}^{*4}$

注:

 P
 :
 各運転状態における外圧

P<sub>SAL</sub>: 重大事故等時の状態(運転状態V)で長期的に作用する圧力荷重

P SALL : 重大事故等時の状態(運転状態V)で超長期的に作用する圧力荷重

D : 死荷重

S a \* : 弾性設計用地震動 S a により定まる地震力又は静的地震力

S。 : 基準地震動S。により定まる地震力

- 注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備を示す。
  - \*2: 炉心支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。
  - \*3: V<sub>A</sub>Sとして, IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

\*4:「P+D+S<sub>s</sub>」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

表 1-7(1) 許容応力

(単位:MPa)

応力分類	一次一般膜	応力 (Pm)
許容応力状態	III <sub>A</sub> S	IV <sub>A</sub> S
温度(℃)		
SUS304TB	172	260
新安庁もの答用者		Min
計谷応力の昇田式	1.5 • Sm	$(2.4 \cdot S_{m}, 2/3 \cdot S_{u})$

表 1-7(2) 許容応力

(単位:MPa)

応力分類	一次一般膜+一次曲	aげ応力 (Pଲ+Pb)
許容応力状態	III <sub>A</sub> S	IV <sub>A</sub> S
温度(℃)		
SUS304TB	258	391
新安庁もの答用者		Min
計谷応刀の昇出式	2.25 • S <sub>m</sub>	$(3.6 \cdot S_{m}, S_{u})$

- 2. 耐震計算
- 2.1 計算方法
  - (1) 材料及び形状に関するデータから、電子計算機により、固有周期を求める。さらに、固有 値解析結果より、モード解析法に基づき動的応答加速度を求める。 固有周期の計算は、計算機コード「SAP-IV」を用いて行う。
  - (2) ドライチューブに対する地震荷重は、動的応答加速度及び静的加速度の両方について考慮する。
  - (3) 動的解析において、ドライチューブの質量は、炉心、原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物の全質量と比して小さいことから、これらとの連成系としては考えず、これらの構造物の地震応答解析\*1により得られた炉心支持板及び上部格子板における応答スペクトル(減衰定数1.0%)\*2を包絡してドライチューブに対する入力とする。
    - 注記 \*1:「V-2-3-2 炉心,原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」参照。

\*2:「V-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」参照。

2.2 形状·寸法

ドライチューブの動的解析計算モデルを,図 2-1 に示す。

また,各部材の長さ,断面二次モーメント,せん断断面積及び各節点の質量を,表 2-1 及び 表 2-2 に示す。

2.3 設計震度

設計震度を下表に示す。

適用	する	地震動等	<ul><li>弾性設計用地震動 S<sub>d</sub></li><li>基準地震</li></ul>			震動S。	
モード	固有	有周期( s )	応	答水平震度	鉛直震度	応答水平震度	鉛直震度
1次						•	
2 次							
3次							
1	動的	震度					
-	静的	震度					

### 2.4 計算結果

2.4.1 固有值解析結果

固有値解析結果を,表 2-3 に示す。また,振動モードを図 2-2 に示す。

2.4.2 動的応答加速度

ドライチューブ節点位置における動的応答加速度を図 2-3 に示す。また,ドライチューブに作用する動的応答加速度の最大値を表 2-4 に示す。

### 2.4.3 静的加速度

ドライチューブに作用する静的加速度を,表2-5に示す。

### 2.5 地震荷重

ドライチューブに対する地震荷重を表 1-2 に示す。ここで、地震荷重S<sub>d</sub>\*については、表 2-4(1)及び表 2-5 に示すように静的加速度より動的応答加速度の方が大きいので、動的応答加 速度を用いて求めた結果を示す。



図 2-1 計算モデル

表 2-1 部材定数

如杜承旦	長さ	断面二次モーメント	せん断断面積	責
即忆留万	(mm)	$(mm^4)$	$(mm^2)$	
1				
2			Г	
3			Ī	
4			Ī	
5			Ī	
6			Г	
7			Г	
8			Ι	
9			Γ	
10				

表 2-2 節点質量

節点番号	質量 (kg)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

# 表 2-3 固有值解析結果

次数	固有周期(s)	刺激係数
1 次		
2 次		

図 2-2 振動モード(刺激関数モード)

図 2-3(1) 動的応答加速度分布図 (弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>)


図 2-3(2) 動的応答加速度分布図 (基準地震動 S<sub>s</sub>)

# 表 2-4(1) 動的応答加速度

(弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>)

(単位:m/s<sup>2</sup>)

位置	加速度
節点番号6	

表 2-4(2) 動的応答加速度

(基準地震動 S<sub>s</sub>)

(<u>単位:m/s<sup>2</sup></u>)

位置	加速度
節点番号6	

## 表 2-5 静的加速度

(単位:m/s<sup>2</sup>)

位置	,	加速度	
炉心支持板			
上部格子板			

- 3. 応力計算
- 3.1 応力解析の手順 応力解析を行う手順について述べる。
  - 3.1.1 荷重条件
     荷重条件は1章に示す。
  - 3.1.2 応力計算と応力の分類
    - (1) 応力計算の方法
      - a. 応力計算は荷重の種類ごとに行う。荷重として与えられるものは次の2つである。
      - (a) 外圧
      - (b) 外荷重
      - b. 解析する箇所の形状は、次の方針に従ってモデル化する。
        - (a) 構造の不連続を考慮して応力の最も厳しい箇所に応力評価点(面)を選ぶ。なお、 軸対称モデル解析において、非軸対称な外荷重による応力評価を行った場合、荷重の 入力方位と応力評価点の方位の関係により応力に極大値と極小値が生じる。外荷重に よる応力が極大となる方位の応力評価点は[例 P01]と表し、極小となる方位の応力 評価点には、プライム(')を付けて[例 P01']と表す。

一次応力の評価は、内外面の応力評価点を含む断面(応力評価面)について行う。

(2) 応力の分類

応力の計算結果は、表 3-1の応力の分類方法に従って分類し、計算を行う。

- 3.1.3 応力の評価
  - (1) 一次応力強さ

許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>S及び許容応力状態Ⅳ<sub>A</sub>Sにおいて生じる一次一般膜応力及び一次一般膜+一次曲げ応力の応力強さが、1.6.7項及び1.6.8項に示す許容値を満足することを示す。

- 3.2 応力計算
  - 3.2.1 外圧による応力
    - (1) 荷重条件(L01)
       ドライチューブの各許容応力状態における外圧を,表 1-3 に示す。
    - (2) 計算方法
      - a. 一次一般膜応力 外圧 P。による一次一般膜応力は,次式で求める。

$$\sigma t = -\frac{Y}{Y-1} \cdot P_{o}$$

$$\sigma \lambda = -\frac{Y^{2}}{Y^{2}-1} \cdot P_{o}$$

$$\sigma r = -\frac{Y}{Y+1} \cdot P_{o}$$

$$\Box \Box \Box, \quad Y = \frac{D_{o}}{D_{i}}$$

なお, 各応力評価点でのD。, t は表 3-2 に示す。

- b. 一次一般膜+一次曲げ応力
   外圧P。による一次曲げ応力は、存在しない。したがって、一次一般膜+一次曲げ応力
   は、一次一般膜応力と同じである。
- 3.2.2 外荷重による応力
  - (1) 荷重条件(L04, L14 及びL16) ドライチューブに働く外荷重を,表 1-2 に示す。
  - (2) 計算方法外荷重による応力は、以下により求める。

a. 死荷重(L04)死荷重による応力は次式で求める。

$$\sigma\,\lambda\!\!=\!-\!\frac{V}{A}$$

b. 地震荷重(L14及びL16)

(a) 水平方向地震荷重による応力

応力計算モデルを図 3-1 に示す。

応力評価点の曲げモーメントME, せん断力FEは次のようになる。

$$\mathbf{M}_{\mathrm{E}} = \mathbf{P}_{\mathrm{B}} \cdot (\lambda - \lambda') - \frac{1}{2} \cdot \mathbf{w} \cdot (\lambda - \lambda')^{2}$$

$$\mathrm{F}\,{}_{\mathrm{E}}=\!\mathrm{w}\,\boldsymbol{\cdot}\,(\lambda\!-\!\lambda')-\mathrm{P}\,{}_{\mathrm{B}}$$

ここで,

$$P_{B} = \frac{\mathbf{w} \cdot \boldsymbol{\lambda}}{3}$$

$$w = \frac{H}{L}$$

$$\lambda = \left(\frac{72 \cdot \delta \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{I}}{\mathbf{w}}\right)^{\frac{1}{4}}$$

なお, Iはパイプ母材に対する値を用いる。 したがって,応力評価点に生じる一次曲げ応力は次のようになる。

$$\sigma \lambda = \pm \frac{ME}{I} \cdot \frac{Do}{2}$$

また, 各応力評価点で生じる一次一般膜応力は

$$\tau t\lambda = \pm \frac{FE}{A}$$

ただし、各応力評価点のD。、A、 I は表 3-2 による。

(b) 鉛直方向地震荷重による応力
 鉛直方向地震による応力は次式で求める。
 σ λ= V/A

3.3 応力強さの評価
 応力強さの評価は、図1-1に示す応力評価点に対して行う。

3.3.1 一次一般膜応力強さの評価 各許容応力状態における評価をまとめて,表 3-3 に示す。 表 3-3 より,各許容応力状態の一次一般膜応力強さは,設計・建設規格 CSS-3111 を満 足する。

3.3.2 一次一般膜+一次曲げ応力強さの評価

各許容応力状態における評価をまとめて、表 3-4 に示す。

表 3-4 より,各許容応力状態の一次一般膜+一次曲げ応力強さは,設計・建設規格 CSS-3111を満足する。

図 3-1 地震荷重による応力の計算モデル(単位:mm)

表 3-1 応力の分類

	位 置	荷重の種類	応力の分類	
管状構造物	不連続部よ り遠い部分	圧力差	一般膜応力	P <sub>m</sub>
		外荷重又は	全断面について平均した一般膜応力	P <sub>m</sub>
		モーメント	曲げ応力	P <sub>b</sub>

注:

- P<sub>m</sub>: 圧力差又は機械的荷重によって生じる膜応力であって、構造上の不連続性及び局部的 形状の変化によって生じる膜応力は除く。ただし、実際の応力評価では、応力評価面 を構造上の不連続部にとることが多いので、内径、板厚がその応力評価面での値に等 しい単純な殻を仮定し、シェル理論又ははり理論を用いて計算した応力を、その応力 評価面におけるP<sub>m</sub>とする。
- P<sub>b</sub>:外力,内力及びモーメントに対して,単純な平衡の法則を満足する曲げ応力をいう。

表 3-2 断面性状

応力評価点	t	Do	А	Ι
	(mm)	(mm)	$(mm^2)$	$(mm^4)$
P01, P02				

表 3-3 一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(畄右	+	•	MPa)
( <del>+</del>	1	•	ma)

とようがアナ	許容応力状態ⅢAS		許容応力状態IVAS	
応力評価面	応力強さ	許容値	応力強さ	許容値
P01	0.0	172	33	260
P02	33			
P01'	0.0	150	0.0	0.00
P02'		172		260

表 3-4 一次一般膜+一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位:MPa)

ᆣᆣᆍᅏᄺᅎ	許容応力:	許容応力状態ⅢAS		伏態Ⅳ <sub>A</sub> S
心刀評価面	応力強さ	許容値	応力強さ	許容値
P01	120	258	187	391
P02	130			
P01'	100	050	100	201
P02'	132	258	189	391

### 4. 結論

#### 4.1 固有周期

次数	固	有周期( s )	)
1次			
2 次			
3次			

#### 4.2 応力評価のまとめ

ドライチューブに生じる応力は、表 4-1 に示すようにすべて許容応力以下である。

#### 5. 参照図書

東海第二発電所 起動領域計装設置工事 工事計画届出書 添付書類

(1) 1-2-1 起動領域計装ドライチューブの耐震性についての計算書

一次一般膜応力 一次一般膜+一次曲げ応力 部分及び 許容応力 (MPa) (MPa) 材料 状態 応 力 応 力 応力強さ 許容値 応力強さ 許容値 評価面 評価面  ${\rm I\!I\!I}_A\,S$ P01'-P02' P01'-P02' パイプ 33 172132258SUS304TB  $I\!V_A\,S$ 33 260 P01'-P02' 189 391 P01'-P02'

表 4-1 計算結果の概要

V-2-6-5-2 出力領域計装の耐震性についての計算書

1. 概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
1.1 構造の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.2 記号の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1.3 適用基準 ·····	4
1.4 形状・寸法・材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
1.5 解析範囲 ·····	4
1.6 計算条件	4
1.6.1 荷重の組合せ及び供用状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
1.6.2 許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
1.6.3 応力の記号と方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2. 耐震計算	8
2.1 計算方法	8
2.2 形状・寸法 ······	8
3. 応力計算	10
3.1 応力解析の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
3.1.1 解析手順の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
3.1.2 荷重の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
3.1.3 熱膨張差計算 ······	10

#### 1. 概要

本計算書は,平均出力領域モニタの出力領域計装(以下「LPRM」という。)検出器 集合体(耐震設計上の重要度分類Sクラス)の耐震性についての計算書である。

なお, LPRM検出器集合体は, 耐震Sクラスの設計基準対象施設であり, 重大事故 等対処設備に該当するが, 重大事故等時の運転条件は, 設計基準の運転条件に包絡され るため, 設計基準対象施設としての評価のみを実施する。

#### 1.1 構造の説明

LPRM検出器集合体の構造計画を表 1-1 に示す。

表 1-1 LPRMの構造計画

主要区分	計画の概要		<b>概 略 構 </b>	
工安区力	基礎・支持構造	主体構造	派西海道区	
平均出力領域モ ニタ (出力領域計装 検出器集合体)	<ul> <li>基礎・支持構造</li> <li>原子炉圧力容器内上</li> <li>部格子板で支持,炉</li> <li>心支持板で固定される。</li> </ul>	主体構造 出力領域計装検出 器集合体は,カバー チューブの内側に校 正用導管を内蔵する 構造の長尺円筒構造 物である。	<ul> <li>上部格子板             </li> <li>ブランジャ             </li> <li>(カバーチューブの内側に設置)             </li> <li></li></ul>	

## 1.2 記号の説明

本計算書において、下記の記号を使用する。ただし、本文中に別途記載ある場合は、この限 りではない。

計算書 の記号	記号の説明	単 位
L	リングからプランジャ先端までの長さ	mm
l	リングからチャンネルボックスに接触する点までの距離	mm
$\ell$ '	リングから応力評価点までの距離	mm
S d *	弾性設計用地震動Saにより定まる地震力又は静的地震力	—
S <sub>m</sub>	設計応力強さ	MPa
S <sub>s</sub>	基準地震動S。により定まる地震力	MPa
S <sub>u</sub>	設計引張強さ	MPa
S y	設計降伏点	MPa

1.3 適用基準

発電用原子力設備規格(設計・建設規格 (2005 年版(2007 年追補版含む。)) J SME S N C1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年)(以下「設計・建設規格」という。)及び原子力 発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年)を適用する。

1.4 形状·寸法·材料

本計算書で解析する箇所の形状・寸法・材料を、図1-1に示す。

1.5 解析範囲

応力計算は、図 1-1 に示す応力評価点について行う。

- 1.6 計算条件
  - 1.6.1 荷重の組合せ及び供用状態 荷重の組合せ及び供用状態は,表1-2及び表1-3に示すとおりである。
  - 1.6.2 許容応力
    - (1) 設計応力強さ Sm,設計降伏点 Sy,設計引張強さ Su はそれぞれ設計・建設規格 付録 材料図表 Part5 表 1,表 8 及び表 9 に定められたものを使用する。
    - (2) 設計条件の評価には、最高使用温度(302℃)に対する許容応力を用いる。供用状態A及びB、供用状態C並びにDの一次応力の評価には、各供用状態を定義する運転状態における流体の最高温度(運転状態I及びII: 」,運転状態III: 運転状態IV 」)に対する許容応力を用いる。供用状態A及びBの一次+二次応力及び繰返し荷重の評価には、運転温度 []: 定格出力運転時の蒸気温度)に対する許容応力を用いる。
    - (3) 許容外圧は, 設計・建設規格 CSS-3220 による。
  - 1.6.3 応力の記号と方向

応力の記号とその方向は、下記のとおりとする。

- σ<sub>t</sub> :周方向応力
- σℓ:軸方向応力
- σ<sub>r</sub> : 半径方向応力
- τ<sub>tl</sub>: せん断応力





図1-1 形状・寸法・材料・応力評価点(単位:mm)

NT2 補② V-2-6-5-2 R0

表 1-2 荷重の組合せ及び供用状態(設計基準対象施設)

施設区分		機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	各運転状態による荷重	供用状態	荷重の組合せ				
		<ul> <li>計測</li> <li>平均出力領域モニタ</li> <li>装置</li> <li>L P R M</li> </ul>	S		設計条件による荷重	設計条件	$P_{D}+M$				
					運転状態Iによる荷重	А	P + D				
					運転状態Ⅱによる荷重	В					
					運転状態Ⅲによる荷重	С	P + D				
計測制御	計測				運転状態IV(L)による荷重*1	D	P + D				
系統設備	1 装置				運転状態IV(S)による荷重*2	D					
										運転状態Iによる荷重	шс
										運転状態Ⅱによる荷重	ШАЗ
					運転状態Iによる荷重	<b>N</b> V C					
						運転状態Ⅱによる荷重	IV <sub>A</sub> S	$P + D + S_s$			

注:

P<sub>D</sub> : 最高使用圧力(外圧)

M : 設計機械的荷重

P : 各運転状態における外圧

D : 死荷重

S<sub>d</sub>\*: 弾性設計用地震動S<sub>d</sub>により定まる地震力又は静的地震力

S<sub>s</sub>: 基準地震動S<sub>s</sub>により定まる地震力

注記 \*1:運転状態Ⅳ(L)による荷重とは,運転状態Ⅳによる荷重のうち長期荷重を表す。 \*2:運転状態Ⅳ(S)による荷重とは,運転状態Ⅳによる荷重のうち短期荷重を表す。

#### NT2 補② V-2-6-5-2 R0

#### 表1-3 荷重の組合せ及び供用状態(重大事故等対処設備)

施設区分		機器名称	設備分類*1	機器等の区分	各運転状態による荷重	供用状態	荷重の組合せ	
					運転状態Iによる荷重	TU C		
計装制御	計測	平均出力領域モニタ	常設耐震		運転状態Ⅱによる荷重	IV <sub>A</sub> S	$P+D+S_s$	
系統設備	装置	LPRM	/防止		_	海転仏絵れたとス共手	<b>V</b> C *3	$P_{SAL} + D + S_d * *4$
					連転状態 V による何里	V <sub>A</sub> S <sup>10</sup>	$P_{SALL} + D + S_{s}^{*4}$	

注:

P : 各運転状態における外圧

P SAL : 重大事故等時の状態(運転状態V)で長期的に作用する圧力荷重

P<sub>SALL</sub> : 重大事故等時の状態(運転状態V)で超長期的に作用する圧力荷重

D : 死荷重

S a \* : 弾性設計用地震動 S a により定まる地震力又は静的地震力

S。 : 基準地震動S。により定まる地震力

- 注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。
  - \*2: 炉心支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。
  - \*3: V<sub>A</sub>Sとして, IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。
  - \*4:「P+D+S。」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

~1

- 2. 耐震計算
- 2.1 計算方法
  - (1) 材料及び形状に関するデータから、電子計算機により、固有周期を求める。さらに、固有 値解析結果より、モード解析法に基づき動的応答加速度を求める。 固有周期の計算は、計算機コード「SAP-IV」を用いて行う。
  - (2) LPRM検出器集合体に対する地震荷重は動的応答加速度及び静的加速度の両方について 考慮する。
  - (3) 動的解析においてLPRM検出器集合体の質量は、炉心、原子炉圧力容器及び圧力容器内 部構造物の全質量と比して小さいことから、これらとの連成系としては考えず、これらの構 造物の地震応答解析<sup>\*1</sup>により得られた炉心支持板及び上部格子板における応答スペクトル(減 衰定数1.0%)<sup>\*2</sup>を包絡してLPRM検出器集合体に対する入力とする。
    - 注記 \*1:「V-2-3-2 炉心,原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」参照。

\*2:「V-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」参照。

2.2 形状·寸法

LPRM検出器集合体の動的解析計算モデルを,図2-1に示す。

図 2-1 計算モデル

- 3. 応力計算
- 3.1 応力解析の手順 応力解析を行う手順について述べる。
  - 3.1.1 解析手順の概要

解析手順の概要を,図3-1に示す。

- 3.1.2 荷重の選定 各部の計算においては、その部分について作用する荷重を選定して計算を行う。
  - 3.1.3 熱膨張差計算

LPRM検出器集合体では、図1-1のプランジャが内部のバネにより伸縮可能であり、 熱膨張差による支持点あるいは、拘束点の相対変位は発生しない。

したがって, 熱膨張差計算は行わない。



図 3-1 応力解析の手順



図 3-2 地震荷重による応力の計算モデル(単位:mm)

V-2-6-5-3 主蒸気流量計の耐震性についての計算書

目次

1.	概要	1
2.	一般事項	1
2. 2	1 構造計画	1
3.	構造強度評価	3
3. 3	1 構造強度評価方法 ·····	3
3. 2	2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.	機能維持評価	7
4.	1 電気的機能維持評価方法	7

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計 方針に基づき、主蒸気流量計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有してい ることを説明するものである。

主蒸気流量計は、設計基準対象施設においてはSクラス施設に分類される。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

主蒸気流量計の構造計画を表 2-1 に示す。



表 2-1 構造計画

- 3. 構造強度評価
- 3.1 構造強度評価方法

主蒸気流量計の構造は垂直自立型計装ラックであるため、構造強度評価は、添付書類「付録 8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価 する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 主蒸気流量計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いる ものを表 3-1 に示す。
  - 3.2.2 許容応力

主蒸気流量計の許容応力を表 3-2 に示す。

3.2.3 使用材料の許容応力

主蒸気流量計の使用材料の許容応力のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表3 -3に示す。

施設区分		機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御	計測装置	<u></u>	S	*	$D + P_D + M_D + S_d *$	III <sub>A</sub> S
系統施設		土杰风沉重計			$D + P_D + M_D + S_s$	IV <sub>A</sub> S

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

注記 \*:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

	-				
	許容限界* <sup>1,*2</sup> (ボルト等)				
許容応力状態	一次応力				
	引張り	せん断			
III <sub>A</sub> S	1.5 • f <sub>t</sub>	1.5 • f <sub>s</sub>			
IV <sub>A</sub> S	1.5 • f t*	1.5 • f s*			

表 3-2 許容応力 (その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 3-3 使用材料の許容応力(設計基準対象施設)

評価部材	材料	温度条件 (℃)		S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (RT) (MPa)
ラック取付ボルト		周囲環境温度		245	400	_

#### 4. 機能維持評価

4.1 電気的機能維持評価方法

主蒸気流量計の電気的機能維持評価について、以下に示す。

電気的機能維持評価は,添付書類「付録8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の評価方法に基づき評価する。

主蒸気流量計に設置される検出器の機能確認済加速度には、同形式の検出器の正弦波加振試 験において、電気的機能の健全性を確認した評価部位の最大加速度を適用する。 V-2-6-5-4 原子炉圧力容器温度計の耐震性についての計算書
#### 1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計方針 に基づき、原子炉圧力容器温度計が設計用地震力に対して十分な電気的機能を有している ことを説明するものである。

原子炉圧力容器温度計は,重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和設備に分類 される。以下,分類に応じた電気的機能維持評価を示す。 V-2-6-5-5 高圧代替注水系系統流量計の耐震性についての計算書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 位置
2.2 構造の概要 ····································
2.3 評価方針
2.4 適用規格 ····································
3. 固有値解析 ······ 3
3.1 基本方針
3.2 固有振動数の計算方法 ・・・・・ 3
3.2.1 計器スタンションの固有振動数の計算
3.2.2 記号の説明 ······ 4
3.2.3 固有値解析結果 ······ 4
<ol> <li>3.2.3.1 計器スタンションの固有振動数の計算条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ol>
3.2.3.2 固有振動数の計算結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 応力評価 ・・・・・・・・・・・
4.1 基本方針
4.2 耐震評価箇所
4.3 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・ 5
4.3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態・・・・・・.5
4.3.2 許容応力
4.3.3 使用材料の許容応力 ・・・・・ 5
4.4 設計用地震力
4.5 応力計算方法
4.5.1 記号の説明 ······ 9
4.5.2 応力計算
4.5.3 計器スタンションの応力計算条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
5. 電気的機能維持評価 ······ 13
5.1 機能維持評価方法 ······ 13
6. 評価結果
6.1 重大事故等対処設備としての評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
6.1.1 基準地震動 S <sub>s</sub> に対する評価 ······ 13
6.1.2 機能維持に対する評価・・・・・・13

#### 1. 概要

本計算書は、高圧代替注水系系統流量計の耐震計算について、V-2-1-9「機能維持の基本方 針」に基づき、固有値解析及び応力評価並びに電気的機能維持について説明するものである。高 圧代替注水系系統流量計は、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び 常設重大事故緩和設備に分類される。以下に、この分類に応じた耐震評価を示す。

- 2. 基本方針
  - 2.1 位置

高圧代替注水系系統流量計は、原子炉建屋 EL. -4.0 mに1台を設置する。

#### 2.2 構造の概要

高圧代替注水系系統流量計の構造計画を第2-1表に示す。

	三十百	画の概要	割 田 凶
₩ /II /II /II /II	主体構造	支持構造	
高圧代替注水系 系統流量計	<ul> <li>主体構造</li> <li>差圧式流量</li> <li>検出器</li> </ul>	<ul> <li>支持構造</li> <li>検出器を壁面に基</li> <li>礎ボルトにて固定</li> <li>された計器スタン</li> <li>ションに検出器取</li> <li>付ボルトにより取</li> <li>付ける。</li> </ul>	計器スタンション (壁掛形) <側面図> 計器スタンション 検出器取付ボルト 基礎ボルト <p< td=""></p<>

第2-1表 高圧代替注水系系統流量計の構造計画

#### 2.3 評価方針

高圧代替注水系系統流量計の応力評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」で設定した荷 重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.2 構造の概要」にて示す高圧代替注水系系 統流量計の部位を踏まえて「4.2 耐震評価箇所」にて設定する箇所において、「3. 固有値解 析」で算出した固有振動数に基づく応力等が許容値限界内に収まることを付録 9「計器スタン ションの耐震性についての計算書作成の基本方針」で示す計算方法に基づき、「4. 応力評価」 にて確認することで実施する。また、高圧代替注水系系統流量計の機能維持評価は、V-2-1 -9「機能維持の基本方針」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度 が電気的機能確認済加速度以下であることを「5. 電気的機能維持評価」にて示す方法にて確 認することで実施する。確認結果を「6. 評価結果」に示す。

#### 2.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4 601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版)(日本電気 協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠して評価する。 3. 固有值解析

高圧代替注水系系統流量計の固有振動数算定方法について以下に示す。

- 3.1 基本方針
  - (1) 固有振動数計算モデルは1質点系モデルとし,検出器の重心位置に地震荷重が作用する ものとする。なお,保守的な評価とするため,重心位置は検出器の先端とする。
  - (2) 固有振動数の計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
- 3.2 固有振動数の計算方法

検出器及び検出器取付ボルトは製造者による加振試験により,固有振動数が20Hz以上であることを確認しているため,検出器及び検出器取付ボルトは剛とし,計器スタンションの脚部 に質量が均等にかかるとして,以下の固有振動数計算モデルにて算出する。

3.2.1 計器スタンションの固有振動数の計算



固有振動数計算モデル

計器スタンションの固有振動数は以下による。

$$\mathbf{f} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{3 \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{10}^3}{\mathbf{m} \cdot \mathbf{h}_2^3}} \cdot \cdots \cdot (3.2.1)$$

3.2.2 記号の説明

記号	記号の説明	単位		
m	計器スタンション(検出器含む)の質量	kg		
h 2	取付面から重心までの距離 (壁掛形)	mm		
E	計器スタンションの縦弾性係数			
Ι	計器スタンションの断面二次モーメント			
f	計器スタンションの固有振動数	Hz		

## 3.2.3 固有值解析結果

3.2.3.1 計器スタンションの固有振動数の計算条件

項目	記号	単位	入力値
材質(計器スタンション)	—	—	SS400
計器スタンション(検出器含む) の質量	m	kg	16
取付面から重心までの距離(壁掛 形)	h 2	mm	298
計器スタンションの縦弾性係数	Е	MPa	2. $01 \times 10^5$
計器スタンションの断面二次モー メント	Ι	$\mathrm{mm}^4$	$7.31 \times 10^{5}$
雰囲気温度条件	_	°C	56

# 3.2.3.2 固有振動数の計算結果

固有振動数の計算結果を以下に示す。

据付方法	計器スタンションの固有振動数(Hz)
壁掛形	162

- 4. 応力評価
  - 4.1 基本方針
    - (1) 耐震計算モデルは1質点系モデルとし,検出器の重心位置に地震荷重が作用するものと する。なお,保守的な評価とするため,重心位置は検出器の先端とする。
    - (2) 許容応力について, JSME S NC1-2005/2007の付録材料図表を用いて計算する際に,温度が付録材料図表記載値の中間の値の場合は,比例法を用いて計算する。
    - (3) 耐震評価に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 4.2 耐震評価箇所

高圧代替注水系系統流量計の耐震評価は、応力集中箇所である計器スタンションの基礎ボルトを選定して実施する。高圧代替注水系系統流量計の耐震評価箇所については、第2-1表の 説明図に示す。

- 4.3 荷重の組合せ及び許容応力
  - 4.3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態
     高圧代替注水系系統流量計の荷重の組合せ及び許容応力状態について、重大事故等対処設備の評価に用いるものを第4-1表に示す。
  - 4.3.2 許容応力

高圧代替注水系系統流量計の許容応力を第4-2表に示す。

4.3.3 使用材料の許容応力

高圧代替注水系系統流量計の使用材料の許容応力について,重大事故等対処設備の評価に用いるものを第4-3表に示す。

施記	設区分 機器名称 割		設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_D + M_D + S_s$	$IV_A S$
計測制御 系統施設	計測装置	高圧代替注水系 系統流量計	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S * <sup>3</sup>

第4-1表 荷重の組合せ及び許容応力

注記\*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備、「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

\*3: V<sub>A</sub>Sとして, IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

6

第4-2表 許容応力(その他の支持構造物)

	許容限界(ボルト等)*1				
許容応力状態	一次応力				
	引張	せん断	組合せ		
IV <sub>A</sub> S	1.5 • f t*	1.5 • f s*	M i n {1.5 · f $_{t}$ *, (2.1 · f $_{t}$ *-1.6 · $\tau_{b}$ )}		
V A S *2	1.5 • f t*	1.5 • f s*	M i n {1.5 · f $_{t}$ *, (2.1 · f $_{t}$ *-1.6 · $\tau_{b}$ )}		

注記\*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2: V<sub>A</sub>Sとして, IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

評価部材	材料	温度条件 (℃)		S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
基礎ボルト	SS400	周囲環境温度	56	238	391	_	273

第4-3表 使用材料の許容応力

### 4.4 設計用地震力

耐震計算に用いる入力地震力には、V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」にて設定 した床応答の作成方針に基づき、第 4-4 表にて示す条件を用いて作成した設計用床応答曲線 を用いる。また、減衰定数はV-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用 いる。

	据付場所 設計用床応答曲線				
地震動	建屋* 及び高さ (m)	方向	減衰定数 (%)	備考	
基準地震動 S <sub>s</sub>	原子炉建屋 EL. -4.0	原子炉建屋 EL. 2.0	水平方向 鉛直方向	1. 0 1. 0	水平方向, 鉛 直方向ともに S <sub>s</sub> -1~8 の包 絡曲線を用い る。

第4-4表 設計用地震力

注記 \*:検出器は壁面取付であるため、据付フロア上階の設計用床応答曲線を使用する。

# 4.5 応力計算方法

4.5.1 記号の説明

記号	記号の説明	単位
m	計器スタンション(検出器含む)の質量	kg
Сн	水平方向設計震度	_
$C_{\rm V}$	鉛直方向設計震度	_
d	ボルトの呼び径	mm
$A_{b}$	ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^2$
F <sub>b</sub>	ボルトに作用する引張力(1本当たり)	Ν
Fь1	鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し左右方向の水 平方向地震によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛 形)	Ν
F $_{b\ 2}$	鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し前後方向の水 平方向地震によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛 形)	Ν
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
h 2	取付面から重心までの距離(壁掛形)	mm
Q 3	重心と下側基礎ボルト間の鉛直方向距離(壁掛形)	mm
l a	左側基礎ボルトと右側基礎ボルト間の距離(壁掛形)	mm
0ь	上側基礎ボルトと下側基礎ボルト間の距離(壁掛形)	mm
n	ボルトの本数	—
n f	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数	_
n f H	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(水平方向) (壁掛形)	_
n fv	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(鉛直方向) (壁掛形)	_
$Q_{\rm b}$	ボルトに作用するせん断力	Ν
$Q_{b\ 1}$	水平方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)	Ν
Q <sub>b2</sub>	鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)	Ν
π	円周率	_
σь	ボルトに生じる引張応力	MPa
τь	ボルトに生じるせん断応力	MPa

### 4.5.2 応力計算

基礎ボルトの応力は,地震による震度により作用するモーメントによって生じる引張 力とせん断力について計算する。



応力計算モデル

#### (1) 引張応力

基礎ボルトに対する引張力は、応力計算モデルで片側の列の基礎ボルトを支点とする転 倒を考え、これを他方の基礎ボルトで受けるものとして計算する。

左右方向の引張力F<sub>b1</sub>

$$F_{b1} = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{C}_{\mathrm{H}} \cdot \mathbf{h}_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{\mathrm{fH}} \cdot \boldsymbol{\ell}_{a}} + \frac{\mathbf{m} \cdot (1 + \mathbf{C}_{\mathrm{V}}) \cdot \mathbf{h}_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{\mathrm{fV}} \cdot \boldsymbol{\ell}_{b}} \quad \cdot \cdot (4.5.2.1)$$

前後方向の引張力F<sub>b2</sub>

$$F_{b2} = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{C}_{H} \cdot \boldsymbol{\ell}_{3} \cdot \mathbf{g} + \mathbf{m} \cdot (1 + \mathbf{C}_{V}) \cdot \mathbf{h}_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{fV} \cdot \boldsymbol{\ell}_{b}} \quad \cdot \cdot \cdot (4.5.2.2)$$

より,引張力Fbは

$$F_{b} = M a x (F_{b1}, F_{b2}) \cdots (4.5.2.3)$$

・引張応力 σ<sub>b</sub>の算出

ここで,ボルトの軸断面積Abは

- (2) せん断応力基礎ボルトに対するせん断力は、基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。

前後方向のせん断力Q<sub>b2</sub>

$$Q_{b2} = m \cdot (1 + C_V) \cdot g \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot (4.5.2.7)$$

・せん断応力τbの算出

## 4.5.3 計器スタンションの応力計算条件

### (1) 検出器関係

項目	記号	単位	入力値
計器スタンション(検出器含む) の質量	m	kg	16
重力加速度	g	$m/s^2$	9.80665
取付面から重心までの距離(壁 掛形)	h 2	mm	298
重心と下側基礎ボルト間の鉛直 方向距離(壁掛形)	Q 3	mm	90
左側基礎ボルトと右側基礎ボル ト間の距離(壁掛形)	Q a	mm	180
上側基礎ボルトと下側基礎ボル ト間の距離(壁掛形)	ℓ <sub>b</sub>	mm	180

#### (2) 基礎ボルト関係

項目	記号	単位	入力値
ボルトの呼び径	d	mm	12
ボルトの軸断面積	$A_{b}$	$\mathrm{mm}^2$	113. 1
評価上引張力を受けるとして期 待するボルトの本数(水平方向) (壁掛形)	n <sub>f H</sub>	_	2
評価上引張力を受けるとして期 待するボルトの本数(鉛直方向) (壁掛形)	n fv	_	2
ボルトの本数	n	—	4

## (3) 設計用加速度

項目	記号	設計用加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )
水平震度	C <sub>H</sub>	0.96
鉛直震度	C <sub>v</sub>	0.92

注)固有値解析結果より,計器スタンションの固有振動数が20Hz以上であることを確認したため,設計用加速度には最大床加速度の1.2倍を使用する。

#### 5. 電気的機能維持評価

高圧代替注水系系統流量計は,地震時及び地震後に電気的機能が要求されており,地震時及び 地震後においても,その機能が維持されていることを示す。

5.1 機能維持評価方法

高圧代替注水系系統流量計の固有振動数から応答加速度を求め、機能確認済加速度以下であることを確認する。機能確認済加速度には、検出器単体の正弦波加振試験において、電気的機能の健全性を確認した加振波の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を第5-1表に示す。

項目	機能確認済加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )
水平	4
鉛直	3. 5

第5-1表 機能確認済加速度

- 6. 評価結果
  - 6.1 重大事故等対処設備としての評価結果 高圧代替注水系系統流量計の重大事故時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示
    - す。発生値は評価基準を満足しており、耐震性を有することを確認した。
    - 6.1.1 基準地震動 S。に対する評価 基準地震動 S。に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。
    - 6.1.2 機能維持に対する評価
       機能維持評価結果を次ページ以降に示す。

# 【高圧代替注水系系統流量計の耐震性についての計算結果】

1. 設計条件

	耐震設計上の	据付場所及び	固有周期	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>		周囲環境温度
機畚名称	重要度分類	床面高さ	(s)	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	(°C)
		(m)		設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	
直口代扶注水		原子炉建屋						
高庄代督在水系系統流量計	- (S 。機能維持)	EL4.0	0.006	_	_	0.96	0.92	56
		(EL. 2.0) *						

注記 \*:評価に用いる基準床レベルを示す。

Ļ	2.	機器要目
+		

			Q <sub>a</sub> (	(mm)	Q <sub>b</sub> (	(mm)			1	l f
部材	m (kg)	h 2 (mm)	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	$A_{b}$ (mm <sup>2</sup> )	n	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト	16	298	_	180	_	180	113.1	4	_	2

					転倒方向		
立にたオ	S y	S <sub>u</sub>	F	F *	弾性設計用	甘淮州雪乱	
「小山山	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	地震動 S <sub>d</sub>	本中地辰 <u></u> 到	
					又は静的震度	S <sub>s</sub>	
基礎ボルト	238	391	—	273	_	水平	

# 3. 計算結果

ボルトに作用する力

# (単位:N)

	F	b	Q b		
部材	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
基礎ボルト	_	374. 1	_	336. 8	

# 4. 結論

15

4.1 ボルトの応力

(単位:MPa)

立に本オ	林大米山	料 応力	弹性設計用地震動	JS <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動S。		
	12 17		算出応力	許容応力	算出応力	許容応力	
甘7株-27.1.1	引張 SS400 せん	引張り	_	_	4	204	
基礎ホルト		せん断	_	_	1	157	

すべて許容応力以下である。

# 4.2 電気的機能維持の評価結果

(単位:×9.8m/s<sup>2</sup>)

	評価用加速度	機能確認済加速度
水平方向	0.96	4
鉛直方向	0.92	3. 5

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。

V-2-6-5-6 低圧代替注水系原子炉注水流量計の耐震性について

の計算書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 位置
2.2 構造の概要 ····································
2.3 評価方針
2.4 適用規格 ····································
3. 固有値解析 ······ 3
3.1 基本方針
3.2 固有振動数の計算方法 ・・・・・ 3
3.2.1 計器スタンションの固有振動数の計算
3.2.2 記号の説明 ······ 4
3.2.3 固有値解析結果 ······ 4
<ol> <li>3.2.3.1 計器スタンションの固有振動数の計算条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ol>
3.2.3.2 固有振動数の計算結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 応力評価 ・・・・・・・・・・・
4.1 基本方針
4.2 耐震評価箇所
4.3 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・ 5
4.3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態・・・・・・.5
4.3.2 許容応力
4.3.3 使用材料の許容応力 ・・・・・ 5
4.4 設計用地震力
4.5 応力計算方法
4.5.1 記号の説明 ······ 9
4.5.2 応力計算
4.5.3 計器スタンションの応力計算条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
5. 電気的機能維持評価 ······ 13
5.1 機能維持評価方法 ······ 13
6. 評価結果
6.1 重大事故等対処設備としての評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
6.1.1 基準地震動 S <sub>s</sub> に対する評価 ······ 13
6.1.2 機能維持に対する評価・・・・・・13

1. 概要

本計算書は、低圧代替注水系原子炉注水流量計の耐震計算について、V-2-1-9「機能維持の 基本方針」に基づき、固有値解析及び応力評価並びに電気的機能維持について説明するものであ る。低圧代替注水系原子炉注水流量計は、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故 防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下に、この分類に応じた耐震評価を示す。

- 2. 基本方針
  - 2.1 位置

低圧代替注水系原子炉注水流量計は,原子炉建屋 EL. 14.0 m 及び EL. 20.3 m に各 2 台ずつ 計 4 台を設置する。

2.2 構造の概要

低圧代替注水系原子炉注水流量計の構造計画を第 2-1 表に示す。なお、構造は設置する 4 台とも全て同様である。

設備名称	司十言	画の概要	説 钼 図
	主体構造	支持構造	
低圧代替注水系 原子炉注水流量計	主 <sup>(4)</sup> 伸垣 差圧式流量 検出器	X付伸垣         検出器を壁面に基         礎ボルトにて固定         された計器スタン         ションに検出器取         付ボルトにより取         付ける。	計器スタンション(壁掛形) <側面図> 計器スタンション 検出器 検出器取付ボルト 基礎ボルト

第2-1表 低圧代替注水系原子炉注水流量計の構造計画

#### 2.3 評価方針

低圧代替注水系原子炉注水流量計の応力評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」で設定 した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.2 構造の概要」にて示す低圧代替注 水系原子炉注水流量計の部位を踏まえて「4.2 耐震評価箇所」にて設定する箇所において、「3. 固有値解析」で算出した固有振動数に基づく応力等が許容値限界内に収まることを付録 9「計 器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」で示す計算方法に基づき、「4. 応 力評価」にて確認することで実施する。また、低圧代替注水系原子炉注水流量計の機能維持評 価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき、地震 時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを「5. 電気的機能維持評価」にて 示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 評価結果」に示す。

#### 2.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4 601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版)(日本電気 協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠して評価する。 3. 固有值解析

低圧代替注水系原子炉注水流量計の固有振動数算定方法について以下に示す。

- 3.1 基本方針
  - (1) 固有振動数計算モデルは1質点系モデルとし,検出器の重心位置に地震荷重が作用する ものとする。なお,保守的な評価とするため,重心位置は検出器の先端とする。
  - (2) 固有振動数の計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
- 3.2 固有振動数の計算方法

検出器及び検出器取付ボルトは製造者による加振試験により,固有振動数が20Hz以上であることを確認しているため,検出器及び検出器取付ボルトは剛とし,計器スタンションの脚部 に質量が均等にかかるとして,以下の固有振動数計算モデルにて算出する。

3.2.1 計器スタンションの固有振動数の計算



固有振動数計算モデル

計器スタンションの固有振動数は以下による。

$$\mathbf{f} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{3 \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{10}^3}{\mathbf{m} \cdot \mathbf{h}_2^3}} \cdot \cdots \cdot (3.2.1)$$

3.2.2 記号の説明

記号	記号の説明	単位		
m	計器スタンション(検出器含む)の質量	kg		
h 2	取付面から重心までの距離 (壁掛形)	mm		
Е	計器スタンションの縦弾性係数			
Ι	計器スタンションの断面二次モーメント	$\mathrm{mm}^4$		
f	計器スタンションの固有振動数	Hz		

## 3.2.3 固有值解析結果

3.2.3.1 計器スタンションの固有振動数の計算条件

項目	記号	単位	入力値
材質(計器スタンション)	—	—	SS400
計器スタンション(検出器含む) の質量	m	kg	16
取付面から重心までの距離(壁掛 形)	h 2	mm	298
計器スタンションの縦弾性係数	E	MPa	2. $01 \times 10^5$
計器スタンションの断面二次モー メント	Ι	$\mathrm{mm}^4$	$7.31 \times 10^5$
雰囲気温度条件	_	°C	56

# 3.2.3.2 固有振動数の計算結果

固有振動数の計算結果を以下に示す。

据付方法	計器スタンションの固有振動数(Hz)
壁掛形	162

- 4. 応力評価
  - 4.1 基本方針
    - (1) 耐震計算モデルは1質点系モデルとし,検出器の重心位置に地震荷重が作用するものと する。なお,保守的な評価とするため,重心位置は検出器の先端とする。
    - (2) 許容応力について, JSME S NC1-2005/2007の付録材料図表を用いて計算する際に,温度が付録材料図表記載値の中間の値の場合は,比例法を用いて計算する。
    - (3) 耐震評価に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 4.2 耐震評価箇所

低圧代替注水系原子炉注水流量計の耐震評価は、応力集中箇所である計器スタンションの基礎ボルトを選定して実施する。低圧代替注水系原子炉注水流量計の耐震評価箇所については、 第2-1表の説明図に示す。

- 4.3 荷重の組合せ及び許容応力
  - 4.3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 低圧代替注水系原子炉注水流量計の荷重の組合せ及び許容応力状態について、重大事 故等対処設備の評価に用いるものを第4-1表に示す。
  - 4.3.2 許容応力

低圧代替注水系原子炉注水流量計の許容応力を第4-2表に示す。

4.3.3 使用材料の許容応力

低圧代替注水系原子炉注水流量計の使用材料の許容応力について,重大事故等対処設備の評価に用いるものを第4-3表に示す。

施設区分機器名称		設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態	
					$D + P_D + M_D + S_s$	$IV_A S$
計測制御 系統施設	低圧代替 注水設備	低圧代替注水系 原子炉注水流量計	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S * <sup>3</sup>

第4-1表 荷重の組合せ及び許容応力

注記\*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備、「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

\*3: V<sub>A</sub>Sとして, IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

6

第4-2表 許容応力(その他の支持構造物)

	許容限界(ボルト等)*1				
許容応力状態	一次応力				
	引張 せん断		組合せ		
IV <sub>A</sub> S	1.5 • f t*	1.5 • f s*	M i n {1.5 · f $_{t}$ *, (2.1 · f $_{t}$ *-1.6 · $\tau_{b}$ )}		
V A S *2	1.5 • f t*	1.5 • f s*	M i n {1.5 · f $_{t}$ *, (2.1 · f $_{t}$ *-1.6 · $\tau_{b}$ )}		

注記\*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2: V<sub>A</sub>Sとして, IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

評価部材	材料	温度条( (℃)	件	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
基礎ボルト	SS400	周囲環境温度	56	238	391	_	273

第4-3表 使用材料の許容応力

### 4.4 設計用地震力

耐震計算に用いる入力地震力には、V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」にて設定 した床応答の作成方針に基づき、第 4-4 表にて示す条件を用いて作成した設計用床応答曲線 を用いる。また、減衰定数はV-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用 いる。なお、応力評価は基準地震動が卓越する原子炉建屋床面高さ EL. 20.3 m に据付ける検 出器についてのみ行う。

	据付場所	言見			
地震動	及び 床面高さ (m)	建屋* 及び高さ (m)	方向	減衰定数 (%)	備考
基準地震動 S <sub>s</sub>	原子炉建屋 EL. 14.0	原子炉建屋 EL. 20.3	水平方向 鉛直方向	1. 0 1. 0	水平方向,鉛 直方向ともに S 1 - S の句
基準地震動 S <sub>s</sub>	原子炉建屋 EL. 20.3	原子炉建屋 EL. 29.0	水平方向 鉛直方向	1. 0 1. 0	S₅-1~8 の包 絡曲線を用い る。

第4-4表 設計用地震力

注記 \*:検出器は壁面取付であるため、据付フロア上階の設計用床応答曲線を使用する。

# 4.5 応力計算方法

4.5.1 記号の説明

記号	記号の説明	単位
m	計器スタンション(検出器含む)の質量	kg
Сн	水平方向設計震度	_
C <sub>V</sub>	鉛直方向設計震度	_
d	ボルトの呼び径	mm
A <sub>b</sub>	ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^2$
F <sub>b</sub>	ボルトに作用する引張力(1 本当たり)	Ν
F <sub>b 1</sub>	鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し左右方向の水 平方向地震によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛 形)	Ν
F <sub>b2</sub>	鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し前後方向の水 平方向地震によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛 形)	Ν
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
h 2	取付面から重心までの距離(壁掛形)	mm
l 3	重心と下側基礎ボルト間の鉛直方向距離(壁掛形)	mm
l <sub>a</sub>	左側基礎ボルトと右側基礎ボルト間の距離(壁掛形)	mm
l b	上側基礎ボルトと下側基礎ボルト間の距離(壁掛形)	mm
n	ボルトの本数	_
n f	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数	_
n <sub>f H</sub>	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(水平方向) (壁掛形)	_
n fv	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(鉛直方向) (壁掛形)	
$\mathbf{Q}_{\mathrm{b}}$	ボルトに作用するせん断力	Ν
Q <sub>b1</sub>	水平方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)	Ν
Q <sub>b2</sub>	鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)	Ν
π	円周率	_
σь	ボルトに生じる引張応力	MPa
τь	ボルトに生じるせん断応力	MPa

### 4.5.2 応力計算

基礎ボルトの応力は,地震による震度により作用するモーメントによって生じる引張 力とせん断力について計算する。



#### 応力計算モデル

#### (1) 引張応力

基礎ボルトに対する引張力は,応力計算モデルで片側の列の基礎ボルトを支点とする転 倒を考え,これを他方の基礎ボルトで受けるものとして計算する。

左右方向の引張力F<sub>b1</sub>

$$F_{b1} = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{C}_{\mathrm{H}} \cdot \mathbf{h}_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{\mathrm{fH}} \cdot \boldsymbol{\ell}_{a}} + \frac{\mathbf{m} \cdot (1 + \mathbf{C}_{\mathrm{V}}) \cdot \mathbf{h}_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{\mathrm{fV}} \cdot \boldsymbol{\ell}_{b}} \quad \cdot \cdot (4.5.2.1)$$

前後方向の引張力F<sub>b2</sub>

$$F_{b2} = \frac{m \cdot C_{H} \cdot \ell_{3} \cdot g + m \cdot (1 + C_{V}) \cdot h_{2} \cdot g}{n_{fV} \cdot \ell_{b}} \quad \cdots \quad (4.5.2.2)$$

より,引張力Fbは

$$F_{b} = M a x (F_{b1}, F_{b2}) \cdots (4.5.2.3)$$

・引張応力 σ<sub>b</sub>の算出

ここで,ボルトの軸断面積Abは

- (2) せん断応力基礎ボルトに対するせん断力は、基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。

前後方向のせん断力Q<sub>b2</sub>

$$Q_{b2} = m \cdot (1 + C_V) \cdot g \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot (4.5.2.7)$$

・せん断応力τbの算出

## 4.5.3 計器スタンションの応力計算条件

### (1) 検出器関係

項目	記号	単位	入力値
計器スタンション(検出器含む) の質量	m	kg	16
重力加速度	g	$m/s^2$	9.80665
取付面から重心までの距離(壁 掛形)	h 2	mm	298
重心と下側基礎ボルト間の鉛直 方向距離(壁掛形)	Ø 3	mm	90
左側基礎ボルトと右側基礎ボル ト間の距離(壁掛形)	Q a	mm	180
上側基礎ボルトと下側基礎ボル ト間の距離(壁掛形)	0 ь	mm	180

#### (2) 基礎ボルト関係

項目	記号	単位	入力値
ボルトの呼び径	d	mm	12
ボルトの軸断面積	$A_{b}$	$\mathrm{mm}^2$	113. 1
評価上引張力を受けるとして期 待するボルトの本数(水平方向) (壁掛形)	n <sub>f H</sub>	_	2
評価上引張力を受けるとして期 待するボルトの本数(鉛直方向) (壁掛形)	n fv	_	2
ボルトの本数	n	—	4

## (3) 設計用加速度

項目	記号	設計用加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )		
水平震度	C <sub>H</sub>	1.55		
鉛直震度	C <sub>V</sub>	1.17		

注)固有値解析結果より,計器スタンションの固有振動数が20Hz以上であることを確認したため,設計用加速度には最大床加速度の1.2倍を使用する。

#### 5. 電気的機能維持評価

低圧代替注水系原子炉注水流量計は,地震時及び地震後に電気的機能が要求されており,地震 時及び地震後においても,その機能が維持されていることを示す。

5.1 機能維持評価方法

低圧代替注水系原子炉注水流量計の固有振動数から応答加速度を求め,機能確認済加速度以 下であることを確認する。機能確認済加速度には,検出器単体の正弦波加振試験において,電 気的機能の健全性を確認した加振波の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を第 5-1 表 に示す。

項目	機能確認済加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )
水平	4
鉛直	3. 5

第5-1表 機能確認済加速度

- 6. 評価結果
  - 6.1 重大事故等対処設備としての評価結果

低圧代替注水系原子炉注水流量計の重大事故時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以 下に示す。発生値は評価基準を満足しており、耐震性を有することを確認した。

- 6.1.1 基準地震動 S。に対する評価 基準地震動 S。に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。
- 6.1.2 機能維持に対する評価
   機能維持評価結果を次ページ以降に示す。

# 【低圧代替注水系原子炉注水流量計の耐震性についての計算結果】

1. 設計条件

	耐震設計上の	据付場所及び	固有周期	弹性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度 基準地震動 S <sub>s</sub>			周囲環境温度	
機奋名你	重要度分類	床面高さ	(s)	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	(°C)
	(m)		設計震度	設計震度	設計震度	設計震度		
低圧代替注水		原子炉建屋						
系原子炉注水	- (S <sub>s</sub> 機能維持)	EL. 20.3	0.006	—	—	1.55	1.17	56
流量計		(EL. 29.0) *						

注記 \*:評価に用いる基準床レベルを示す。

щ	2.	機器要目
4		

	l a (mm)		$\ell$ <sub>b</sub> (mm)				n f			
部材	m (kg)	h 2 (mm)	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	$A_{b}$ (mm <sup>2</sup> )	n	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト	16	298	_	180	_	180	113.1	4	_	2

					転倒	方向
立にたナ	S y	S <sub>u</sub>	F	F *	弾性設計用	甘淮州雪乱
以小山	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	地震動 S <sub>d</sub>	至毕地辰朝 。
					又は静的震度	S <sub>s</sub>
基礎ボルト	238	391	_	273	_	水平

# 3. 計算結果

ボルトに作用する力

### (単位:N)

	F	b	${ m Q}$ b		
部材	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
基礎ボルト	_	483. 2	_	418.4	

# 4. 結論

15

4.1 ボルトの応力

(単位:MPa)

	立に本オ	***	亡士	弾性設計用地震動	S d 又は静的震度	基準地震動S <sub>s</sub>		
		<i><sup>ル</sup>L</i> マノJ	算出応力	許容応力	算出応力	許容応力		
	基礎ボルト	SS400	引張り	_	—	5	204	
			せん断	_	_	1	157	

すべて許容応力以下である。

# 4.2 電気的機能維持の評価結果

(単位:×9.8m/s<sup>2</sup>)

	評価用加速度	機能確認済加速度	
水平方向	1.55	4	
鉛直方向	1.17	3. 5	

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。
V-2-6-5-7 代替循環冷却系原子炉注水流量計の耐震性についての計算書

目次

1.	概要	1
2.	一般事項	1
2. 2	1 構造計画	1
3.	構造強度評価	3
3. 3	1 構造強度評価方法 ·····	3
3. 2	2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.	機能維持評価	6
4.	1 電気的機能維持評価方法	6

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計 方針に基づき、代替循環冷却系原子炉注水流量計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電 気的機能を有していることを説明するものである。

代替循環冷却系原子炉注水流量計は,重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防 止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下,分類に応じた構造強度評価及び電気的機 能維持評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

代替循環冷却系原子炉注水流量計の構造計画を表 2-1 に示す。



表 2-1 構造計画

- 3. 構造強度評価
- 3.1 構造強度評価方法

代替循環冷却系原子炉注水流量計の構造は壁掛形計器スタンションであるため、構造強度評価は、「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 代替循環冷却系原子炉注水流量計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち,重大事故等 対処設備評価に用いるものを表 3-1 に示す。
  - 3.2.2 許容応力

代替循環冷却系原子炉注水流量計の許容応力を表 3-2 に示す。

施設[	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV <sub>A</sub> S
計測制御 系統施設	計測装置	代替循環冷却系原子炉 注水流量計	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして IV <sub>A</sub> Sの許容限 界を用いる。)

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

	許容限界* <sup>1,*2</sup> (ボルト等)											
許容応力状態	一次応力											
	引張り	せん断										
IV <sub>A</sub> S												
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてⅣ <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	1.5 • f <sub>t</sub> *	1.5 • f *										

表 3-2 許容応力(重大事故等その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

- 4. 機能維持評価
- 4.1 電気的機能維持評価方法

代替循環冷却系原子炉注水流量計の電気的機能維持評価について、以下に示す。

電気的機能維持評価は、「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方 針」に記載の評価方法に基づき評価する。

代替循環冷却系原子炉注水流量計に設置される検出器の機能確認済加速度には,同形式の検 出器単体の正弦波加振試験において,電気的機能の健全性を確認した評価部位の最大加速度を 適用する。

機能確認済加速度を表 4-1 に示す。

評価部位	形式	方向	機能確認済加速度
代替循環冷却系	差圧伝送器(流量)	水平	
原子炉注水流量計 (FT-SA17-N013A)	(EDR-N6P)	鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

 $(\times 9.8 \text{ m/s}^2)$ 

V-2-6-5-8 代替循環冷却系ポンプ入口温度計の耐震性についての 計算書

ロッい

1.	樃	要	••	• •	•••	••	•••	••	••			•		• •	• •	••	••		•	•••		• •	•	••		• •	•	••	•		 •	••	•	•		•	1
2.	_	·般事項 ··	••	•••	•••	••		••	••			•		• •	• •	••	•••	• •	•	•••	• •	• •	•	••	•••	• •	•	• •	•		 •	•••	•	•	•••	•	1
2.1	1	構造計画	••	•••	••	••	•••	••	••	•••	• •	•	•••	• •	• •	••	••	• •	•	•••	• •	• •	•	••		• •	•	•••	•		 •	••	•	•	• •	•	1
2.2	2	評価方針	••		•••	••	•••	•••	•••		• •	•	•••	• •			•••		•	•••		• •	•	•••			•		•	•••	 •	•••	•	•	•••	•	3
2.3	3	適用基準	••		••	••	•••	•••	•••		• •	•	•••	• •	• •		•••	• •	•	•••		• •	•	••			•	• •	•	•••	 •	•••	•	•	•••	•	3
3.	評	価部位	• •	• •	• •	•••	•••	•••				•	•••						•	•••		• •		•••		• •	•		•		 •		•	•		•	3
4.	機	能維持評価			• •			•••				•							•	•••		• •		•••			•		•		 •		•	•		•	4
4.	1	電気的機能	維打	寺言	評値	田夫	疗法		•			•							•	•••		• •		•••		• •	•		•		 •		•	•		•	4
4. 2	2	加振試験						•••												•••							•				 •		•	•			5

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計方針 に基づき、代替循環冷却系ポンプ入口温度計が設計用地震力に対して十分な電気的機能を 有していることを説明するものである。

代替循環冷却系ポンプ入口温度計は,重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大 事故防止設備に分類される。以下,分類に応じた電気的機能維持評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

代替循環冷却系ポンプ入口温度計の構造計画を表 2-1 に示す。

計画(	の概要	
基礎・支持構造	主体構造	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
検出器は、代替循環冷却系管に溶 接された保護管に固定する。	熱電対	

表 2-1 構造計画

2.2 評価方針

代替循環冷却系ポンプ入口温度計の機能維持評価は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針 4.2 電気的機能維持」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度 が電気的機能確認済加速度以下であることを、「4. 機能維持評価」にて示す方法にて確認 することで実施する。

代替循環冷却系ポンプ入口温度計の耐震評価フローを図 2-1 に示す。



図 2-1 代替循環冷却系ポンプ入口温度計の耐震評価フロー

2.3 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JE AG4601・補-1984, JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991 追補版) (日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月及び平成3年6 月)に準拠して評価する。

3. 評価部位

代替循環冷却系ポンプ入口温度計は,代替循環冷却系管に直接取り付けられた保護管に挿入 され固定されることから,代替循環冷却系管が支持している。代替循環冷却系管の構造強度評 価は「V-2-5-5-5-2 管の耐震性についての計算書」にて実施しているため,本計算書では, 代替循環冷却系管の地震応答解析結果を用いた代替循環冷却系ポンプ入口温度計の電気的機能 維持評価について示す。

代替循環冷却系ポンプ入口温度計の機能維持評価は、検出器取付位置の加速度により実施する。代替循環冷却系ポンプ入口温度計の耐震評価部位については、表 2-1の概略構造図に示す。

- 4. 機能維持評価
- 4.1 電気的機能維持評価方法

代替循環冷却系ポンプ入口温度計の電気的機能維持評価について、以下に示す。

代替循環冷却系ポンプ入口温度計は代替循環冷却系管に直接取り付けられた保護管に挿入 されることから,評価用加速度は,「V-2-5-5-5-2 管の耐震性についての計算 書」に示す重大事故等対処設備の地震応答解析で評価した代替循環冷却系ポンプ入口温度計 取付部の質点に生じる加速度とし、評価用加速度が機能確認済加速度以下であることを確認 する。機能確認済加速度には、検出器単体の加振試験において、電気的機能の健全性を確認 した評価部位の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を表 4-1 に示

す。

	表 4-1 機能確認	認済加速度	(単位:×9.8m/s²)
形式	評価部位	方向	機能確認済加速度
熱電対	本体	水平	
熱電対	本体	鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

補② V-2-6-5-8 R0

NT2

## 4.2 加振試験

4.2.1 基本事項

代替循環冷却系ポンプ入口温度計について実際の設置状態を模擬して加振試験を行い, 基準地震動Ssによる地震力に対して要求される機能が維持されることを確認する。

4.2.2 設計用地震力

以下の加振波の最大加速度を上回る加速度で加振を行う。

- ·加振波:正弦波
- ・加振方向:水平(前後)+鉛直,水平(左右)+鉛直

V-2-6-5-9 残留熱除去系熱交換器入口温度計の耐震性についての 計算書

ロッい

1.	樃	要	••	• •	•••	••	•••	••	••			•		• •	• •	••	••		•	•••		• •	•	••		• •	•	••	•		 •	••	•	•		•	1
2.	_	·般事項 ··	••	•••	•••	••		••	••			•		• •	• •	••	•••	• •	•	•••	• •	• •	•	••	•••	• •	•	• •	•		 •	•••	•	•	•••	•	1
2.1	1	構造計画	••	•••	••	••	•••	••	••	•••	• •	•	•••	• •	• •	••	••	• •	•	•••	• •	• •	•	••		• •	•	•••	•		 •	••	•	•	• •	•	1
2.2	2	評価方針	••		•••	••	•••	•••	•••		• •	•	•••	• •			•••		•	•••		• •	•	•••			•		•	•••	 •	•••	•	•	•••	•	3
2.3	3	適用基準	••		••	••	•••	•••	•••		• •	•	•••	• •	• •		•••	• •	•	•••		• •	•	••			•	• •	•	•••	 •	•••	•	•	•••	•	3
3.	評	価部位	• •	• •	• •	•••	•••	•••				•	•••						•	•••		• •		•••		• •	•		•		 •		•	•		•	3
4.	機	能維持評価			• •			•••				•							•	•••		• •		•••			•		•		 •		•	•		•	4
4.	1	電気的機能	維打	寺言	評値	田大	疗法		•			•							•	•••		• •		•••		• •	•		•		 •		•	•		•	4
4. 2	2	加振試験						•••												•••							•				 •		•	•			5

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計方針 に基づき、残留熱除去系熱交換器入口温度計が設計用地震力に対して十分な電気的機能を 有していることを説明するものである。

残留熱除去系熱交換器入口温度計は,重大事故等対処設備においては常設重大事故防止 設備に分類される。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

残留熱除去系熱交換器入口温度計の構造計画を表 2-1 に示す。

	×	
計画(	の概要	
基礎・支持構造	主体構造	機略構造図
検出器は,残留熱除去系管に溶接 された保護管に固定する。	熱電対	溶接 検出器 残留熱除去系管 保護管

表 2-1 構造計画

#### 2.2 評価方針

残留熱除去系熱交換器入口温度計の機能維持評価は,「V-2-1-9 機能維持の基本方 針 4.2 電気的機能維持」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき,実施する。

### 2.3 適用基準

本計算書においては、原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984, JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991 追補版)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月及 び平成3年6月)に準拠して評価する。

#### 3. 評価部位

残留熱除去系熱交換器入口温度計は,残留熱除去系管に直接取り付けられた保護管に挿 入され固定されることから,残留熱除去系管が支持している。残留熱除去系管の構造強度 評価は「V-2-5-4-1-4 管の耐震性についての計算書」にて実施しているため,本計算書 では,残留熱除去系管の地震応答解析結果を用いた残留熱除去系熱交換器入口温度計の電 気的機能維持評価について示す。

残留熱除去系熱交換器入口温度計の機能維持評価は、検出器取付位置の加速度により実施する。残留熱除去系熱交換器入口温度計の耐震評価部位については、表 2-1の概略構 造図に示す。

- 4. 機能維持評価
- 4.1 電気的機能維持評価方法

残留熱除去系熱交換器入口温度計の電気的機能維持評価について,以下に示す。 残留熱除去系熱交換器入口温度計は残留熱除去系管に直接取り付けられた保護管に挿 入されることから,評価用加速度は,「V-2-5-4-1-4 管の耐震性についての計算書」 に示す重大事故等対処設備の地震応答解析で評価した残留熱除去系熱交換器入口温度計 取付部の質点に生じる加速度とし,評価用加速度が機能確認済加速度以下であることを 確認する。機能確認済加速度には,検出器単体の加振試験において,電気的機能の健全 性を確認した評価部位の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を表4-1に示す。

形式	評価部位	方向	機能確認済加速度
熱電対	本体	水平	
熱電対	本体	鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

(単位:×9.8 m/s²)

## 4.2 加振試験

4.2.1 基本事項

残留熱除去系熱交換器入口温度計について実際の設置状態を模擬して加振試験を行い, 基準地震動 S。による地震力に対して要求される機能が維持されることを確認する。

4.2.2 設計用地震力

以下の加振波の最大加速度を上回る加速度で加振を行う。

- ·加振波:正弦波
- ・加振方向:水平(前後)+鉛直,水平(左右)+鉛直

V-2-6-5-10 残留熱除去系熱交換器出口温度計の耐震性についての 計算書

ロッハ

1.	樃	要	••	• •	•••	••	•••	••	••			•		• •	• •	••			•	••	••	•	•	•••	•••	•	 ••	•	•••		•	••	•	•		•	1
2.	_	·般事項 ··	••	•••	•••	••		••	••			•		• •	• •	••	•••	• •	•	••	••	•	•	•••	•••	•	 • •	•	•••		•	•••	•	•	•••	•	1
2.1	1	構造計画	••	•••	••	••	•••	••	••	•••	• •	•	•••	• •	• •	••		• •	•	••	••	•	•	•••	•••	•	 •••	•	•••	• •	•	••	•	•	• •	•	1
2.2	2	評価方針	••		•••	••	•••	•••	•••		• •	•	•••	• •				•••	•	••	• •	•	•	•••	• •	•	 	•	• •		•	•••	•	•	•••	•	3
2.3	3	適用基準	••		••	••	•••	•••	•••		• •	•	•••	• •	• •			••	•	••	• •	•	•	•••	•••	•	 • •	•	• •	• •	•	•••	•	•	•••	•	3
3.	評	福部位	• •	• •	• •	•••	•••	•••	•••			•	•••						•			• •	•	•••	• •	•	 	•	•••		•		•	•		•	3
4.	機	能維持評価			• •			•••				•							•			•	•	•••		•	 	•			•		•	•		•	4
4.	1	電気的機能為	維打	寺言	評値	田大	疗法		•			•							•			• •	•	•••	• •	•	 	•			•		•	•		•	4
4. 2	2	加振試験						•••											•				•	• •		•	 	•			•		•	•			5

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計方針 に基づき、残留熱除去系熱交換器出口温度計が設計用地震力に対して十分な電気的機能を 有していることを説明するものである。

残留熱除去系熱交換器出口温度計は,重大事故等対処設備においては常設重大事故防止 設備に分類される。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

残留熱除去系熱交換器出口温度計の構造計画を表 2-1 に示す。

	X1 I	
計画の	の概要	
基礎・支持構造	主体構造	機略構造図
検出器は,残留熱除去系管に溶接 された保護管に固定する。	熱電対	溶接 残留熱除去系管 保護管 (人)

表 2-1 構造計画

### 2.2 評価方針

残留熱除去系熱交換器出口温度計の機能維持評価は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針 4.2 電気的機能維持」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき、実施する。

# 2.3 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JE AG4601・補-1984, JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991 追補版) (日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月及び平成3年6 月)に準拠して評価する。

#### 3. 評価部位

残留熱除去系熱交換器出口温度計は,残留熱除去系管に直接取り付けられた保護管に挿入さ れ固定されることから,残留熱除去系管が支持している。残留熱除去系管の構造強度評価は

「V-2-5-4-1-4 管の耐震性についての計算書」にて実施しているため、本計算書では、残留 熱除去系管の地震応答解析結果を用いた残留熱除去系熱交換器出口温度計の電気的機能維持評 価について示す。

残留熱除去系熱交換器出口温度計の機能維持評価は、検出器取付位置の加速度により実施する。残留熱除去系熱交換器出口温度計の耐震評価部位については、表 2-1の概略構造図に示す。

- 4. 機能維持評価
- 4.1 電気的機能維持評価方法

残留熱除去系熱交換器出口温度計の電気的機能維持評価について、以下に示す。

残留熱除去系熱交換器出口温度計は残留熱除去系管に直接取り付けられた保護管に挿入されることから,評価用加速度は,「V-2-5-4-1-4 管の耐震性についての計算書」に示す重大事故等対処設備の地震応答解析で評価した残留熱除去系熱交換器出口温度計取付部の質点に生じる加速度とし,評価用加速度が機能確認済加速度以下であることを確認する。機能確認済加速度には,検出器単体の加振試験において,電気的機能の健全性を確認した評価部位の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を表4-1に示す。

形式	評価部位	方向	機能確認済加速度
熱電対	本体	水平	
熱電対	本体	鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

(単位:×9.8 m/s<sup>2</sup>)

## 4.2 加振試験

4.2.1 基本事項

残留熱除去系熱交換器出口温度計について実際の設置状態を模擬して加振試験を行い, 基準地震動 S。による地震力に対して要求される機能が維持されることを確認する。

4.2.2 設計用地震力

以下の加振波の最大加速度を上回る加速度で加振を行う。

- ·加振波:正弦波
- ・加振方向:水平(前後)+鉛直,水平(左右)+鉛直

V-2-6-5-11 原子炉隔離時冷却系系統流量計の耐震性についての計算書

目次

1.	概要	1
2.	一般事項	1
2.	1 構造計画	1
3.	構造強度評価	3
3.	1 構造強度評価方法 ·····	3
3. 2	2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.	機能維持評価	6
4.	1 電気的機能維持評価方法	6

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計 方針に基づき、原子炉隔離時冷却系系統流量計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気 的機能を有していることを説明するものである。

原子炉隔離時冷却系系統流量計は,設計基準対象施設においてはSクラス施設に,重大事故等 対処設備においては常設重大事故防止設備(設計基準拡張)及び常設重大事故防止設備に分類さ れる。以下,分類に応じた構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

原子炉隔離時冷却系系統流量計の構造計画を表 2-1 に示す。



表 2-1 構造計画

- 3. 構造強度評価
- 3.1 構造強度評価方法

原子炉隔離時冷却系系統流量計の構造は壁掛形計器スタンションであるため、構造強度評価 は、「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算 方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

原子炉隔離時冷却系系統流量計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち,設計基準対象 施設の評価に用いるものを表 3-1 に,重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3-2 に示す。

3.2.2 許容応力

原子炉隔離時冷却系系統流量計の許容応力を表 3-3 に示す。

					•••			
施設	区分	機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態		
計測制御	⇒L/Jul/++ म्म	原子炉隔離時冷却系	C	*	$\mathrm{D} + \mathrm{P}_{\mathrm{D}} + \mathrm{M}_{\mathrm{D}} + \mathrm{S}_{\mathrm{d}}$	III <sub>A</sub> S		
系統施設	計側装直	系統流量計	5		$D + P_D + M_D + S_s$	IV <sub>A</sub> S		

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

注記 \*:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

表 3-2 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV <sub>A</sub> S
計測制御 系統施設	計測装置	原子炉隔離時冷却系 系統流量計	常設/防止 (設計基準拡張)	*2		V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして
					$D + r_{SAD} + m_{SAD} + S_s$	N <sub>A</sub> Sの許容限
						界を用いる。)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

	許容限界 <sup>*1,*2</sup> (ボルト等) 一次応力								
許容応力状態									
	引張り	せん断							
III <sub>A</sub> S	1.5 • f t	1.5 • f <sub>s</sub>							
IV <sub>A</sub> S									
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてIV <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	1.5 • f *	1.5 • f *							

表 3-3 許容応力(その他の支持構造物及び重大事故等その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。
- 4. 機能維持評価
- 4.1 電気的機能維持評価方法

原子炉隔離時冷却系系統流量計の電気的機能維持評価について、以下に示す。

電気的機能維持評価は、「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方 針」に記載の評価方法に基づき評価する。

原子炉隔離時冷却系系統流量計に設置される検出器の機能確認済加速度には,同形式の検出 器単体の正弦波加振試験において,電気的機能の健全性を確認した評価部位の最大加速度を適 用する。

機能確認済加速度を表 4-1 に示す。

評価部位	形式	方向	機能確認済加速度
原子炉隔離時冷却系	差圧伝送器(流量)	水平	
系統流量計 (FT-E51-N003)	(EDR-N6PL)	鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

 $(\times 9.8 \text{ m/s}^2)$ 

V-2-6-5-12 高圧炉心スプレイ系系統流量計の耐震性についての計算書

# 目次

1.	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.	構造説明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
2.	1 構造計画 ·····	2
3.	応力評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
3.	1 基本方針 ·····	3
3.1	2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.	機能維持評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
4.	1 機能維持評価方法 ······	6

#### 1. 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき、高圧炉心スプレイ系系統流量計が設計用地震力に対して十分な構造強 度及び電気的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は、応力評価及び機能 維持評価により行う。

高圧炉心スプレイ系系統流量計は,設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に,重大 事故等対処設備においては常設重大事故防止設備(設計基準拡張)に分類される。以下,それぞ れの分類に応じた耐震評価を示す。

# 2. 構造説明

# 2.1 構造計画

高圧炉心スプレイ系系統流量計の構造計画を表 2-1 に示す。

### 表 2-1 構造計画

<b>主</b> 重 回 八	計画0	D概要		
土安区分	基礎・支持構造	主体構造	燃哈 博 垣 凶	
計装ラック	計装ラックは基礎 に埋め込まれた埋	垂直自立形	正面	側面
	込金物に固定した			
	り キンネル・ペース に取付ボルトで固		取付ボルト	
	定する。		<u>基礎</u> <u>基礎</u> <u>#</u> 込金物 <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	/////////////////////////////////////

- 3. 応力評価
- 3.1 基本方針

応力評価は添付書類「付録 8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
- 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

高圧炉心スプレイ系系統流量計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施 設の評価に用いるものを表 3-1 に,重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3-2 に 示す。

3.2.2 許容応力

高圧炉心スプレイ系系統流量計の許容応力を表 3-3 に示す。

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

施設	区分	機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御	到加州田	高圧炉心スプレイ系	C		$D + P_D + M_D + S_d *$	III <sub>A</sub> S
系統施設	計側装直	系統流量計*	5	_	$D + P_D + M_D + S_s$	IV <sub>A</sub> S

注記 \* :その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

表 3-2 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御		高圧炉心スプレイ系	常設/防止		$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV A S
系統施設	計測装直	系統流量計*2	(設計基準拡張)	_	$\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S}_{\mathrm{s}}$	$V_{\rm A}S^{\ast4}$

注記 \*1 :「常設/防止(設計基準拡張)」は常設重大事故防止設備(設計基準拡張)を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

\*3 :  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

\*4 :  $V_A S \ge U \subset I V_A S O$ 許容限界を用いる。

	許容限界*1					
許容応力状態		(ボルト等)				
	引張り	せん断	組合せ			
III <sub>A</sub> S	1.5 • f <sub>t</sub>	1.5 • f s	Min {1.5 · f <sub>t</sub> , (2.1 · f <sub>t</sub> - 1.6 · $\tau$ b)}			
$IV_A S$	1.5 • f t **2	1.5 • f **2	Min {1.5 · $f_{t}^{**2}$ , (2.1 · $f_{t}^{**2}$ , 1.6 · $\tau$ b)}			
V A S *3	1.5 • f t **2	1.5 • f **2	Min {1.5 • $f_{t}^{**2}$ (2.1 • $f_{t}^{**2}$ 1.6 • $\tau$ b)}			

表 3-3 許容応力(その他の支持構造物(設計基準対象施設及び重大事故等対処設備))

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:その他の支持構造物においてはSyを1.2・Syと読み替える。

\*3 : V<sub>A</sub>SとしてIV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

сл

#### 4. 機能維持評価

高圧炉心スプレイ系系統流量計の地震後の電気的機能維持評価について、以下に示す。

#### 4.1 機能維持評価方法

高圧炉心スプレイ系系統流量計の応答加速度が機能確認済加速度以下であることを確認する。 機能確認済加速度には,器具単体の正弦波加振試験(掃引試験及びビート試験)において,電 気的機能の健全性を確認した加速度の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を表 4-1 に 示す。

	機能確認済
方向	加速度
	$(\times 9.8 \text{ m/s}^2)$
水平	
鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

V-2-6-5-13 低圧炉心スプレイ系系統流量計の耐震性についての計算書

# 目次

1.	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.	構造説明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
2.	1 構造計画 ·····	2
3.	応力評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
3.	1 基本方針 ·····	3
3.1	2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.	機能維持評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
4.	1 機能維持評価方法 ······	6

#### 1. 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき、低圧炉心スプレイ系系統流量計が設計用地震力に対して十分な構造強 度及び電気的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は、応力評価及び機能 維持評価により行う。

低圧炉心スプレイ系系統流量計は,設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に,重大 事故等対処設備においては常設重大事故防止設備(設計基準拡張)に分類される。以下,それぞ れの分類に応じた耐震評価を示す。

# 2. 構造説明

# 2.1 構造計画

低圧炉心スプレイ系系統流量計の構造計画を表 2-1 に示す。

# 表 2-1 構造計画

<b>子</b> 亜豆八	計画0	つ概要		
土安区分	基礎・支持構造	主体構造		
計装ラック	計装ラックは基礎	垂直自立形		
	に埋め込まれた埋		上面	側面
	込金物に固定した			
	チャンネルベース			
	に取付ボルトで固		取付ボルト	
	定する。			
			基礎 //// <b>从</b> /// <b>////////////////////////////</b>	
			_ 埋込金物 (長辺方向) チャンネルベース	(短辺方向)

- 3. 応力評価
- 3.1 基本方針

応力評価は添付書類「付録 8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
- 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

低圧炉心スプレイ系系統流量計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施 設の評価に用いるものを表 3-1 に,重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3-2 に 示す。

3.2.2 許容応力

低圧炉心スプレイ系系統流量計の許容応力を表 3-3 に示す。

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

施設	区分	機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御	到加州田	低圧炉心スプレイ系	C		$D + P_D + M_D + S_d *$	III <sub>A</sub> S
系統施設	計側装直	系統流量計*	5		$D + P_D + M_D + S_s$	$IV_A S$

注記 \* :その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

表 3-2 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御	⇒」迎出中国	低圧炉心スプレイ系	常設/防止		$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	$IV_A S$
系統施設	計測装直	系統流量計*2	(設計基準拡張)	_	$\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S}_{\mathrm{s}}$	$V_{A} S^{*4}$

注記 \*1 :「常設/防止(設計基準拡張)」は常設重大事故防止設備(設計基準拡張)を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

\*3 :  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

\*4 :  $V_A S \ge U \subset I V_A S O$ 許容限界を用いる。

	許容限界*1					
		(ボルト等)				
计谷心力认愿		一次応力				
	引張り	せん断	組合せ			
III <sub>A</sub> S	1.5 • f <sub>t</sub>	1.5 • f s	Min {1.5 · f <sub>t</sub> , (2.1 · f <sub>t</sub> - 1.6 · $\tau$ b)}			
$IV_A S$	1.5 • f t **2	1.5 • f **2	Min {1.5 • $f_{t}^{**2}$ , (2.1 • $f_{t}^{**2}$ , 1.6 • $\tau$ b)}			
$V_{A} S^{*3}$	$1.5 \cdot f_{t}^{**2}$	1.5 • f s**2	Min {1.5 • $f_{t}^{**2}$ (2.1 • $f_{t}^{**2}$ 1.6 • $\tau$ b)}			

表 3-3 許容応力(その他の支持構造物(設計基準対象施設及び重大事故等対処設備))

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:その他の支持構造物においてはSyを1.2・Syと読み替える。

\*3 : V<sub>A</sub>SとしてIV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

сл

#### 4. 機能維持評価

低圧炉心スプレイ系系統流量計の地震後の電気的機能維持評価について、以下に示す。

#### 4.1 機能維持評価方法

低圧炉心スプレイ系系統流量計の応答加速度が機能確認済加速度以下であることを確認する。 機能確認済加速度には,器具単体の正弦波加振試験(掃引試験及びビート試験)において,電 気的機能の健全性を確認した加速度の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を表 4-1 に 示す。

	機能確認済
方向	加速度
	$(\times 9.8 \text{ m/s}^2)$
水平	
鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

V-2-6-5-14 残留熱除去系系統流量計の耐震性についての計算書

# 目次

1.	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.	構造説明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
2.	1 構造計画 ·····	2
3.	応力評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
3.	1 基本方針 ·····	3
3.1	2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.	機能維持評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
4.	1 機能維持評価方法 ······	6

1. 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき、残留熱除去系系統流量計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び 電気的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は、応力評価及び機能維持評 価により行う。

残留熱除去系系統流量計は,設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に,重大事故等 対処設備においては常設重大事故防止設備に分類される。以下,それぞれの分類に応じた耐震評 価を示す。

# 2. 構造説明

# 2.1 構造計画

残留熱除去系系統流量計の構造計画を表 2-1 に示す。

# 表 2-1 構造計画

<b>主</b> 一一个	計画0	D概要		
土安区分	基礎・支持構造	主体構造	「「」    「「」    「」    「」	
計装ラック	計装ラックは基礎	垂直自立形		
	に埋め込まれた埋		上面	側面
	込金物に固定した			
	チャンネルベース			
	に取付ボルトで固		取付ボルト	
	定する。			
			基礎 /// <b>末////////////////////////</b> //////////	// <b>1/1</b> ////////////////////////////////
			埋込金物 (長辺方向) チャンネルベース	(短辺方向)

- 3. 応力評価
- 3.1 基本方針

応力評価は添付書類「付録 8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
- 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

残留熱除去系系統流量計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 3-1 に,重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3-2 に示す。

3.2.2 許容応力

残留熱除去系系統流量計の許容応力を表 3-3 に示す。

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

施設	区分	機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御	⇒」加壮田	残留熱除去系			$D + P_D + M_D + S_d *$	III <sub>A</sub> S
系統施設	計側装直	系統流量計*	5	_	$D + P_D + M_D + S_s$	$IV_A S$

注記 \* :その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

表 3-2 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御		残留熱除去系	244-5T, ZT-1-1		$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	$IV_A S$
系統施設	計測装直	系統流量計*2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	_	$\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S}_{\mathrm{s}}$	$V_A S^{*4}$

注記 \*1 :「常設/防止」は常設重大事故防止設備を示す。

÷

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

\*3 :  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

\*4 :  $V_A S \ge U \subset I V_A S O$ 許容限界を用いる。

		許容限界	Į*1		
<b>新</b> 索卡韦中能	(ボルト等)				
计谷心力状態		一次応	力 ————————————————————————————————————		
	引張り	せん断	組合せ		
III <sub>A</sub> S	1.5 • f <sub>t</sub>	1.5 • f s	Min {1.5 · f <sub>t</sub> , (2.1 · f <sub>t</sub> - 1.6 · $\tau_{b}$ )}		
$IV_A S$	1.5 • f **2	1.5 • f **2	Min {1.5 • $f_{t}^{**2}$ , (2.1 • $f_{t}^{**2}$ 1.6 • $\tau_{b}$ )}		
V A S *3	1.5 • f t **2	1.5 • f s**2	Min {1.5 • $f_{t}^{**2}$ , (2.1 • $f_{t}^{**2}$ , 1.6 • $\tau_{b}$ )}		

表 3-3 許容応力(その他の支持構造物(設計基準対象施設及び重大事故等対処設備))

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:その他の支持構造物においてはSyを1.2・Syと読み替える。

\*3 : V<sub>A</sub>SとしてIV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

ы

#### 4. 機能維持評価

残留熱除去系系統流量計の地震後の電気的機能維持評価について、以下に示す。

#### 4.1 機能維持評価方法

残留熱除去系系統流量計の応答加速度が機能確認済加速度以下であることを確認する。機能 確認済加速度には、器具単体の正弦波加振試験(掃引試験及びビート試験)において、電気的 機能の健全性を確認した加速度の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を表 4-1 に示す。

	機能確認済
方向	加速度
	$(\times 9.8 \text{ m/s}^2)$
水平	
鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

V-2-6-5-15 原子炉圧力計の耐震性についての計算書

# 目次

1.	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.	構造説明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
2.	1 構造計画 ·····	2
3.	応力評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
3.	1 基本方針 ·····	3
3.1	2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.	機能維持評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
4.	1 機能維持評価方法 ······	6

1. 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき、原子炉圧力計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能 を有していることを説明するものである。その耐震評価は、応力評価及び機能維持評価により行 う。

原子炉圧力計は,設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に,重大事故等対処設備に おいては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下,それぞ れの分類に応じた耐震評価を示す。

# 2. 構造説明

# 2.1 構造計画

原子炉圧力計の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

<b>-</b> - 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	計画0	D概要	- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
土安区分	基礎・支持構造	主体構造	<b></b>	
計装ラック	計装ラックは基礎	垂直自立形	正云	/nd →
	に埋め込まれた埋		山上田	則面
	込金物に固定した			
	チャンネルベース			
	に取付ボルトで固		取けずれた	
	定する。			
			基礎 //// <b>////////////////////////////////</b>	// <u>+</u> + // <b>1/</b> /////////////////////////////////
				(短辺方向)

- 3. 応力評価
- 3.1 基本方針

応力評価は添付書類「付録 8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
- 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 原子炉圧力計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いる ものを表 3-1 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3-2 に示す。
- 3.2.2 許容応力

原子炉圧力計の許容応力を表 3-3 に示す。

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

施設	区分	機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御			$D + P_D + M_D + S_d *$	III <sub>A</sub> S		
系統施設	計側装直	原于炉庄刀計"	5	_	$D + P_D + M_D + S_s$	$IV_A S$

注記 \* :その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

表 3-2 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御		┏┑╔┎ᆂᆂᆥ	常設耐震/防止		$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	$IV_A S$
系統施設	計測装直	原于炉庄刀計"	常設/緩和	_	$\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S}_{\mathrm{s}}$	$V_{\rm A}S^{\ast4}$

注記 \*1 :「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

\*3 :  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

\*4 :  $V_A S \ge U \subset I V_A S O$ 許容限界を用いる。

		許容限界	Į*1		
<b>新</b> 索卡力中能	(ボルト等)				
计谷心力认愿		一次応	力		
	引張り	せん断	組合せ		
III <sub>A</sub> S	1.5 • f t	1.5 • f s	Min {1.5 · f <sub>t</sub> , (2.1 · f <sub>t</sub> - 1.6 · $\tau_{b}$ )}		
$IV_A S$	1.5 • f $t^{**2}$	1.5 • f **2	Min {1.5 • $f_{t}^{**2}$ , (2.1 • $f_{t}^{**2}$ , 1.6 • $\tau_{b}$ )}		
V A S *3	1.5 • f t **2	1.5 • f s**2	Min {1.5 • $f_{t}^{**2}$ , (2.1 • $f_{t}^{**2}$ , 1.6 • $\tau_{b}$ )}		

表 3-3 許容応力(その他の支持構造物(設計基準対象施設及び重大事故等対処設備))

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:その他の支持構造物においてはSyを1.2・Syと読み替える。

\*3 : V<sub>A</sub>SとしてIV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

ы

#### 4. 機能維持評価

原子炉圧力計の地震後の電気的機能維持評価について、以下に示す。

#### 4.1 機能維持評価方法

原子炉圧力計の応答加速度が機能確認済加速度以下であることを確認する。機能確認済加速 度には、器具単体の正弦波加振試験(掃引試験及びビート試験)において、電気的機能の健全 性を確認した加速度の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を表 4-1 に示す。

	機能確認済
方向	加速度
	$(\times 9.8 \text{ m/s}^2)$
水平	
鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

V-2-6-5-16 原子炉圧力計(SA)の耐震性についての計算書

目次

1. 概要 ······	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
3. 構造強度評価	4
3.1 構造強度評価方法	4
3.2 荷重の組合せ及び許容応力	4
3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3.2.2 許容応力	4
3.2.3 使用材料の許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
4. 機能維持評価	7
4.1 電気的機能維持評価方法	7
5. 評価結果	8
5.1 重大事故等対処設備としての評価結果	8

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計 方針に基づき、原子炉圧力計(SA)が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を 有していることを説明するものである。

原子炉圧力計(SA)は、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び 常設重大事故緩和設備に分類される。以下、分類に応じた構造強度評価及び電気的機能維持評価 を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

原子炉圧力計(SA)の構造計画を表 2-1,表 2-2 に示す。


表 2-1 構造計画



表 2-2 構造計画

- 3. 構造強度評価
- 3.1 構造強度評価方法

原子炉圧力計(SA)の構造は壁掛形及び直立形計器スタンションであるため、構造強度評価は、「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態
     原子炉圧力計(SA)の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち,重大事故等対処設備の
     評価に用いるものを表 3-1 に示す。
  - 3.2.2 許容応力

原子炉圧力計(SA)の許容応力を表 3-2 に示す。

3.2.3 使用材料の許容応力

原子炉圧力計(SA)の使用材料の許容応力のうち,重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3-3 に示す。

施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
				$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$		
計測制御 系統施設	計測装置	原子炉圧力計 (SA)	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして IV <sub>A</sub> Sの許容限 界を用いる。)

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

	許容限界*1, *2 (ボルト等)				
許容応力状態	一次応力				
	引張り	せん断			
$IV_A S$					
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてW <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	1.5 • f <sub>t</sub> *	1.5 • f <sub>s</sub> *			

表 3-2 許容応力(重大事故等その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 3-3 使用材料の許容応力(重大事故等対処設備)

	評価部材	材料	温度条件	ŧ	S y	S <sub>u</sub>	S <sub>y</sub> (RT)
		. It <b>1</b> (1)	(°C)		(MPa)	(MPa)	(MPa)
	基礎ボルト	SS400	周囲環境温度		238	391	_

- 4. 機能維持評価
- 4.1 電気的機能維持評価方法

原子炉圧力計 (SA) の電気的機能維持評価について,以下に示す。

電気的機能維持評価は、「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方 針」に記載の評価方法に基づき評価する。

原子炉圧力計(SA)に設置される検出器の機能確認済加速度には、同形式の検出器単体の 正弦波加振試験において、電気的機能の健全性を確認した評価部位の最大加速度を適用する。 機能確認済加速度を表 4-1 に示す。

表 4-1 機能確認済加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )						
評価部位	形式	方向	機能確認済加速度			
原子炉圧力計(SA)	圧力伝送器	水平				
(PT-B22-N071A)	(PT-B22-N071A) (EPR-N6L)	鉛直				
原子炉圧力計(SA)	圧力伝送器	水平				
(PT-B22-N071B)	(EPR-N6L)	鉛直				
原子炉圧力計 (SA)	圧力伝送器	水平				
(PT-B22-N071C)	(EPR-N6L)	鉛直				
原子炉圧力計 (SA)	圧力伝送器	水平				
(PT-B22-N071D)	(EPR-N6L)	鉛直				

- 5. 評価結果
- 5.1 重大事故等対処設備としての評価結果

原子炉圧力計(SA)の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。 発生値は許容限界を満足しており,設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有 していることを確認した。

- (1) 構造強度評価結果構造強度評価の結果を次ページ以降の表に示す。
- (2) 機能維持評価結果 電気的機能維持評価の結果を次ページ以降の表に示す。

### 【原子炉圧力計(SA)の耐震性についての評価結果】

#### 1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件 (PT-B22-N071A, C)

機 器 名 称	耐震重要度分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動Sd又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	周囲環境温度 (℃)
					設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	
原子炉圧力計(SA)	S	原子炉建屋 EL. 20. 30 <sup>*1</sup> (EL. 29. 00 <sup>*2</sup> )	0.05以下	0.05以下	_	_	C <sub>H</sub> =1.55*3	$C_v = 1.17^{*3}$	

### 1.2 機器要目

### 1.2.1 原子炉圧力計(SA) (PT-B22-N071A, C)

部	材	m (kg)	h2 (mm)	l <sub>3</sub> (mm)	l <sub>a</sub> (mm)	ℓ <sub>b</sub> (mm)	A <sub>b</sub> (mm²)	n	n <sub>fV</sub>	n <sub><i>f</i>H</sub>
基礎和	ボルト		667.2	875	180	1150	113.1 (M12)	8	4	4

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:壁掛形の計器スタンションなので,設置床上階の 設計用地震力を使用する。

\*3:基準地震動S。の震度と同等以上の設計震度

	S	S	F	F *	転倒方向		
部材	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
基礎ボルト	238	391	_	273	_	平面方向	

1.3 計算数値

1.3.1 原子炉圧力	)計(SA)	(PT-B22-N071A,	C) 13	「作用する力	

	F <sub>b</sub>		F	F b1		F b2		$Q_b$	
部材	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動S。	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
基礎ボルト									

(単位:N)

1.4 結論

1.4.1 原子炉圧力	計(SA	) (PT-B	322-N071A, C) の応	「力	(単位:M			
±10 ++	++ 101	ст – <b>Б</b>	弾性設計用地震颤	動Sd又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>			
	1/1 1/7	μις - 71	算出応力	許容応力	算出応力	許容応力		
甘7株子11	55400	引張り	—	—	$\sigma_{b}=8$	$f_{ts} = 164^*$		
産曜ホルト	55400	せん断	—	—	$\tau_{b}=2$	$f_{sb} = 126^*$		

すべて許容応力以下である。

1.4.2 電気的機能の	D評価結果		(単位:×9. 8 m/s²)
		評価用加速度	機能確認済加速度
〔 子 炉 圧 力 計 ( S A )	水平方向	1.29	
(PT-B22-N071A, C)	鉛直方向	0.98	

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。





転倒方向



### 【原子炉圧力計(SA)の耐震性についての評価結果】

### 2. 重大事故等対処設備

2.1 設計条件 (PT-B22-N071B, D)

機 器 名 称	耐震重要度分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動Sd又は静的震度		基準地震動 S。		
			水亚十白	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	周囲環境温度 (℃)
			水平方问		設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	
原子炉圧力計(SA)	S	原子炉建屋 EL. 20. 30 <sup>*1</sup> (EL. 29. 00 <sup>*2</sup> )	0.05以下	0.05以下	_	_	C <sub>H</sub> =1.55*3	$C_{\gamma} = 1.17^{*3}$	

#### 2.2 機器要目

#### 2.2.1 原子炉圧力計 (SA) (PT-B22-N071B, D)

部 材	m (kg)	hı (mm)	ℓ₁ (mm)	l <sub>2</sub> (mm)	$egin{array}{c} A_{ m b} \ ( m mm^2) \end{array}$	n	n <sub>f</sub>
基礎ボルト		1100	69.2	269. 2	113.1 (M12)	4	2

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:中間床に設置された計器スタンションなので,設置床上階の 設計用地震力を使用する。

\*3:基準地震動S。の震度と同等以上の設計震度

	S	S F	F	*		転倒方向	
部材	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
基礎ボルト	238	391	_	273	_	側面方向	

2.3 計算数値

	2.3.1	原子炉圧力	計(SA) (PT-B2	22-N071B, D)に作り	用する力	(単位:N)	
			F	b	$\mathbf{Q}_{\mathrm{b}}$		
	部	材	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動S。	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動S。	
	基礎	ボルト					

#### 2.4 結論

2.4.1 原子炉圧力計(SA)	(PT-B22-N071B, D)の応力
------------------	----------------------

(単位:MPa)

±17 ++	++ *1	<u>к</u> +	弾性設計用地震動Sd又は静的震度		基準地震動S。	
	11 14	心刀	算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
甘7株-23 1	55400	引張り	—	-	$\sigma_{b}=19$	$f_{ts} = 164^*$
金碇小ルト	55400	せん断	_	_	$\tau_{b}=2$	$f_{sb} = 126^*$

すべて許容応力以下である。

2.4.2 電気的機能の	(単位:×9.8 m/s²)		
		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉圧力計(SA)	水平方向	1.29	
(PT-B22-N071B, D)	鉛直方向	0.98	

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。







(正面方向)

V-2-6-5-17 原子炉水位計の耐震性についての計算書

# 目次

1.	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.	構造説明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
2.	1 構造計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3.	応力評価 ·····	3
3.	1 基本方針	3
3.	2 荷重の組合せ及び許容応力	3
4.	機能維持評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
4.	1 機能維持評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5.	評価結果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
5.	1 設計基準対象施設としての評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6

1. 概要

本計算書は,添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき,原子炉水位計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能 を有していることを説明するものである。その耐震評価は,応力評価及び機能維持評価により行 う。

原子炉水位計は,設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に分類される。以下,それ ぞれの分類に応じた耐震評価を示す。

# 2. 構造説明

# 2.1 構造計画

原子炉水位計の構造計画を表 2-1 に示す。

# 表 2-1 構造計画

<b>-</b> - 一一一八	計画0	○概要		
主要区方     基礎・支持構造     主体構造     0.00000000000000000000000000000000000		<b>燃</b> 哈伸垣凶		
計装ラック	計装ラックは基礎	垂直自立形		
	に埋め込まれた埋		正面	側面
	込金物に固定した			
	チャンネルベース			
	に取付ボルトで固		取付ボルト	
	定する。			
				<u> </u>
			基礎 /// <b>太本///文工////////////</b> /////////////////////	777777777777777777777777777777777777777
				(短辺方向)

- 3. 応力評価
- 3.1 基本方針

応力評価は添付書類「付録 8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
- 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 原子炉水位計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いる ものを表 3-1 に示す。
- 3.2.2 許容応力

原子炉水位計の許容応力を表 3-2 に示す。

3.2.3 使用材料の許容応力
 原子炉水位計の使用材料の許容応力を表 3-3 に示す。

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

施設	施設区分         機器名称         耐震設計上の 重要度分類         機器等の区分		機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態	
計測制御	⇒」加壮田	百之后上任司》			$D + P_D + M_D + S_d *$	III <sub>A</sub> S
系統施設	計側装直	原于炉水位計"	5	_	$D + P_D + M_D + S_s$	IV <sub>A</sub> S

注記 \* :その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

		許容限界	*1		
<b>新</b> 索卡力中能		(ボルト4	等)		
计谷心力认愿	一次応力				
	引張り	せん断	組合せ		
III <sub>A</sub> S	1.5 • f t	1.5 • f s	Min {1.5 · f <sub>t</sub> , (2.1 · f <sub>t</sub> - 1.6 · $\tau_b$ )}		
$IV_A S$	1.5 • f $_{\rm t}$ **2	1.5 • f **2	Min {1.5 • $f_{t}^{**2}$ , (2.1 • $f_{t}^{**2}$ , 1.6 • $\tau_{b}$ )}		
V A S *3	1.5 • f t **2	1.5 • f s**2	Min {1.5 • $f_{t}^{**2}$ , (2.1 • $f_{t}^{**2}$ , 1.6 • $\tau_{b}$ )}		

表 3-2 許容応力(その他の支持構造物(設計基準対象施設及び重大事故等対処設備))

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:その他の支持構造物においてはSyを1.2・Syと読み替える。

\*3 : V<sub>A</sub>SとしてIV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

表 3-3 使用材料の許容応力(設計基準対象施設)

評価部材	材料	温度条( (℃)	<b>+</b>	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)
取付ボルト	SS400	周囲環境温度		212	373

### 4. 機能維持評価

原子炉水位計の地震後の電気的機能維持評価について、以下に示す。

### 4.1 機能維持評価方法

原子炉水位計の応答加速度が機能確認済加速度以下であることを確認する。機能確認済加速 度には、器具単体の正弦波加振試験(掃引試験及びビート試験)において、電気的機能の健全 性を確認した加速度の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を表 4-1 に示す。

F 1 0/414=	
	機能確認済
方向	加速度
	$(\times 9.8 \text{ m/s}^2)$
水平	
鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

- 5. 評価結果
  - 5.1 設計基準対象施設としての評価結果

原子炉水位計の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値 を満足しており、耐震性を有することを確認した。

- (1) 基準地震動 S。に対する評価 基準地震動 S。に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。
- (2) 弾性設計用地震動S<sub>d</sub>又は静的震度に対する評価 弾性設計用地震動S<sub>d</sub>又は静的震度に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。
- (3) 機能維持に対する評価機能維持評価結果を次ページ以降に示す。

# 【原子炉水位計の耐震性についての計算結果】

# 1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

	耐震設計上の	耐震設計上の 据付場所及び		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度		基準地震動S。		周囲環境温度	
	重要度分類	床面高さ(m)	(s)	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	(°C)	
				設計震度	設計震度	設計震度	設計震度		
原子炉水位計	S	原子炉建屋 EL. 20.30 <sup>*1</sup>	0.05以下	$C_{H}=0.70^{*2}$	$C_v = 0.54^{*2}$	$C_{H} = 1.34^{*3}$	$C_v = 1.01^{*3}$		

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:弾性設計用地震動Sdの震度と同等以上の設計震度又は静的震度

\*3:基準地震動S。の震度と同等以上の設計震度

7

1.2 機器要目

部材	m	m (kg)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	h	短辺方向		長辺	長辺方向		n	r. (-	1 f -)
	树		(kg) (mm)	ℓ <sub>1</sub> (mm)	ℓ2 (mm)	ℓ <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>2</sub> (mm)	$(mm^2)$	(-)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>														
取付オ	ドルト		1200			676	848	201.1 (M16)	12	2	2														

		S	S	F (MPa)	F* (MPa)	転倒	方向
部	材	$\mathcal{S}_{y}$	S <sub>u</sub> (MD <sub>a</sub> )	弹性設計用地震動	基準地震動	弹性設計用地震動	基準地震動
		(MI a)	(MI a)	S <sub>d</sub> 又は静的震度	S <sub>s</sub>	S <sub>d</sub> 又は静的震度	S <sub>s</sub>
取付太	ボルト	212	373	212	254	長辺	長辺



### 1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力

(単位:N)

	-	F <sub>b</sub>	Qb			
部 材	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動S。		
取付ボルト						

## 1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力

(単位:MPa)

Ĩ	· · · · ·	材料	応 力	弹性設計用地震動	JSd又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
	韵			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト	日本化さし	66400	引張り	$\sigma_{\rm b}=6$	$f_{\rm ts} = 159$	$\sigma_{\rm b}=17$	$f_{\rm ts} = 190$
	55400	せん断	$\tau b=2$	$f_{\rm sb} = 122$	$\tau$ b=4	$f_{\rm sb} = 146$	

すべて許容応力以下である。

### 1.4.2 電気的機能維持の評価結果

		(単位:×9.8 m/s <sup>2</sup> )
	莎伊田加诺库	機能確認済
	計៕用加速度	加速度
水平方向	1.11	
鉛直方向	0.84	

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。

V-2-6-5-18 原子炉水位計(広帯域)の耐震性についての計算書

1.	概要	1
2.	一般事項	1
2.	1 構造計画	1
3.	構造強度評価	4
3.	1 構造強度評価方法 ·····	4
3. 2	2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計 方針に基づき、原子炉水位計(広帯域)が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能 を有していることを説明するものである。

原子炉水位計(広帯域)のうち,機器番号LT-B22-N091A,LT-B22-N091B,LT-B22-N091C及びL T-B22-N091Dは,設計基準対象施設においてはSクラス施設に,重大事故等対処設備においては 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に,機器番号LT-B22-N079A,LT-B22-N 079B,LT-B22-N079C及びLT-B22-N079Dは,重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事 故防止設備に分類される。以下,分類に応じた構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

原子炉水位計(広帯域)の構造計画を表 2-1,表 2-2 に示す。



表 2-1 構造計画(LT-B22-N091A, LT-B22-N091B, LT-B22-N091C及びLT-B22-N091D)



表 2-2 構造計画 LT-B22-N079A, LT-B22-N079B, LT-B22-N079C 及び LT-B22-N079D

ω

- 3. 構造強度評価
- 3.1 構造強度評価方法

原子炉水位計(広帯域)のうち,機器番号LT-B22-N091A,LT-B22-N091B,LT-B22-N091C及び LT-B22-N091Dの構造は垂直自立型計装ラックであるため,構造強度評価は,添付書類「付録8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に,機器番号LT-B22-N079A, LT-B22-N079B,LT-B22-N079C及びLT-B22-N079Dの構造は直立形計器スタンションであるため, 添付書類「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐 震計算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

原子炉水位計(広帯域)の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち,設計基準対象施設の 評価に用いるものを表3-1に,重大事故等対処設備の評価に用いるものを表3-2に示す。

3.2.2 許容応力

原子炉水位計(広帯域)の許容応力を表 3-3 に示す。

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

施設区分		機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御	計測装置		S	*	$D + P_D + M_D + S_d \star$	III <sub>A</sub> S
系統施設		原于炉水位計(広帯域)		*	$D + P_D + M_D + S_s$	$IV_A S$

注記 \*:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

表 3-2 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設区分		機器名称	設備分類*1 機器等の区分		荷重の組合せ	許容応力状態
	計測装置		常設耐震/防止 常設/緩和		$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV <sub>A</sub> S
計測制御		原子炉水位計(広帯域)		*2		V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして
					$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	IV <sub>A</sub> Sの許容限
						界を用いる。)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

許容応力状態	許容限界 <sup>*1,*2</sup> (ボルト等) 一次応力				
III <sub>A</sub> S	1.5 • f t	1.5 • f <sub>s</sub>			
IV <sub>A</sub> S					
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてⅣ <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	1.5 • f *	1.5 • f <sub>s</sub> *			

表 3-3 許容応力(その他の支持構造物及び重大事故等その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

V-2-6-5-19 原子炉水位計(燃料域)の耐震性についての計算書

目次

### 1. 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき、原子炉水位計(燃料域)が設計用地震力に対して十分な構造強度及び 電気的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は、応力評価及び機能維持評 価により行う。

原子炉水位計(燃料域)は、設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に、重大事故等 対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。 V-2-6-5-20 原子炉水位計(SA広帯域)の耐震性についての計算書

目次

1. 概要 ·····	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
3. 構造強度評価	3
3.1 構造強度評価方法	3
3.2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3.2.2 許容応力	3
3.2.3 使用材料の許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4. 機能維持評価	6
4.1 電気的機能維持評価方法	6
5. 評価結果	7
5.1 重大事故等対処設備としての評価結果	7

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計 方針に基づき、原子炉水位計(SA広帯域)が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的 機能を有していることを説明するものである。

原子炉水位計(SA広帯域)は、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、分類に応じた構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

原子炉水位計(SA広帯域)の構造計画を表 2-1 に示す。


表 2-1 構造計画

- 3. 構造強度評価
- 3.1 構造強度評価方法

原子炉水位計(SA広帯域)の構造は直立形計器スタンションであるため、構造強度評価は、 「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方 法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 原子炉水位計(SA広帯域)の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち,重大事故等対処 設備の評価に用いるものを表 3-1 に示す。
  - 3.2.2 許容応力

原子炉水位計(SA広帯域)の許容応力を表 3-2 に示す。

3.2.3 使用材料の許容応力

原子炉水位計(SA広帯域)の使用材料の許容応力のうち,重大事故等対処設備の評価 に用いるものを表 3-3 に示す。

施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV <sub>A</sub> S
計測制御 系統施設	計測装置	原子炉水位計(SA広帯域)	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして IV <sub>A</sub> Sの許容限 界を用いる。)

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

許容応力状態	許容限界 <sup>*1,*2</sup> (ボルト等) 一次応力				
	IV <sub>A</sub> S				
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてW <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	1.5 • f t*	1.5 • f <sub>s</sub> *			

表 3-2 許容応力(重大事故等その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

評価部材	材料	温度条件	<b>+</b>	S y	S <sub>u</sub>	S <sub>y</sub> (RT)
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1-1/ <b>E</b> .A.	(°C)		(MPa)	(MPa)	(MPa)
基礎ボルト	SS400	周囲環境温度		238	391	_

表 3-3 使用材料の許容応力(重大事故等対処設備)

- 4. 機能維持評価
- 4.1 電気的機能維持評価方法

原子炉水位計(SA広帯域)の電気的機能維持評価について、以下に示す。

電気的機能維持評価は、「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方 針」に記載の評価方法に基づき評価する。

原子炉水位計(SA広帯域)に設置される検出器の機能確認済加速度には、同形式の検出器 単体の正弦波加振試験において、電気的機能の健全性を確認した評価部位の最大加速度を適用 する。

機能確認済加速度を表 4-1 に示す。

評価部位	形式	方向	機能確認済加速度
原子炉水位計(SA広帯域)	差圧伝送器(流量)	水平	
 原子炉水位計(SA広帯域) (LT-B22-N010)	(EDR-N6)	鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

 $(\times 9.8 \text{ m/s}^2)$ 

- 5. 評価結果
- 5.1 重大事故等対処設備としての評価結果

原子炉水位計(SA広帯域)の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に 示す。発生値は許容限界を満足しており,設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機 能を有していることを確認した。

- (1) 構造強度評価結果構造強度評価の結果を次ページ以降の表に示す。
- (2) 機能維持評価結果 電気的機能維持評価の結果を次ページ以降の表に示す。

## 【原子炉水位計(SA広帯域)の耐震性についての評価結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	耐震重要度分類	類 据付場所及び床面高さ (m)	固有周	期 (s)	弾性設計用地震動	S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地分	雲動 S s	
				いまたら	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	周囲環境温度 (℃)
			小平方问	<u> </u>	設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	(0)
原子炉水位計(SA広帯域)	- (S <sub>s</sub> )	原子炉建屋 EL. 20.3 <sup>*1</sup>	0.05以下	0.05以下	_	_	$C_{H} = 1.34^{*2}$	$C_v = 1.01^{*2}$	

1.2 機器要目

#### 1.2.1 原子炉水位計(SA広帯域) (LT-B22-N010)

部材	m (kg)	hı (mm)	ℓ1 (mm)	$\ell_2$ (mm)	${ m A_b} \ ({ m mm}^2)$	n	n <sub>f</sub>
基礎ボルト		950	61.2	261.2	113.1 (M12)	4	2

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:基準地震動S。の震度と同等以上の設計震度

 $\infty$ 

	S	9	F	F *	転倒方向		
部材	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
基礎ボルト	238	391	_	273	_	側面方向	

1.3 計算数値

 1.3.1	原子炉水位	Z計(SA広帯域)	(LT-B22-N010) に	作用する力	(単位 : N)
	F	b	$Q_{b}$		
部	材	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動S。	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎	ボルト				

1.4 結論

1.4.1 原子炉水位計	- (SAД	広帯域)	(LT-B22-N010)の応	动	(単位:MPa)		
部材	材 料	с +	弾性設計用地震颤	動S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S 。		
		心刀	算出応力	許容応力	算出応力	許容応力	
甘7#	SS400	\$\$400	引張り	_	_	$\sigma_{b} = 16$	$f_{ts} = 164^*$
基礎ホルト		せん断	_	_	$\tau_{b}=2$	$f_{sb} = 126^*$	

すべて許容応力以下である。

1.4.2 電気的機能の評価結果

(単位	:	$\times 9.$	8	$m/s^2$ )
-----	---	-------------	---	-----------

		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉水位計	水平方向	1.11	
(SA広帝域) (LT-B22-N010)	鉛直方向	0.84	

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。



(正面方向)





(側面方向)

V-2-6-5-21 原子炉水位計(SA燃料域)の耐震性についての計算書

目次

1. 概要 ·····	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
3. 構造強度評価	3
3.1 構造強度評価方法	3
3.2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3.2.2 許容応力	3
3.2.3 使用材料の許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4. 機能維持評価	6
4.1 電気的機能維持評価方法	6
5. 評価結果	7
5.1 重大事故等対処設備としての評価結果	7

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計 方針に基づき、原子炉水位計(SA燃料域)が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的 機能を有していることを説明するものである。

原子炉水位計(SA燃料域)は、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、分類に応じた構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

原子炉水位計(SA燃料域)の構造計画を表 2-1 に示す。



表 2-1 構造計画

- 3. 構造強度評価
- 3.1 構造強度評価方法

原子炉水位計(SA燃料域)の構造は直立形計器スタンションであるため、構造強度評価は、 「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方 法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 原子炉水位計(SA燃料域)の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち,重大事故等対処 設備の評価に用いるものを表 3-1 に示す。
  - 3.2.2 許容応力

原子炉水位計(SA燃料域)の許容応力を表 3-2 に示す。

3.2.3 使用材料の許容応力

原子炉水位計(SA燃料域)の使用材料の許容応力のうち,重大事故等対処設備の評価 に用いるものを表 3-3 に示す。

施設区分		機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV <sub>A</sub> S
計測制御 系統施設	計測装置	原子炉水位計 (SA燃料域)	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして IV <sub>A</sub> Sの許容限 界を用いる。)

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

許容応力状態	許容限界 <sup>*1,*2</sup> (ボルト等) 一次応力				
	IV <sub>A</sub> S				
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてW <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	1.5 • f *	1.5 • f s*			

表 3-2 許容応力(重大事故等その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 3-3 使用材料の許容応力(重大事故等対処設備)

評価部材	林才来让	温度条(	<del>4</del>	S y	S <sub>u</sub>	S <sub>y</sub> (RT)	
	中山(川)(山)	443 484	(°C)		(MPa)	(MPa)	(MPa)
	基礎ボルト	SS400	周囲環境温度		238	391	_

- 4. 機能維持評価
- 4.1 電気的機能維持評価方法

原子炉水位計(SA燃料域)の電気的機能維持評価について、以下に示す。

電気的機能維持評価は、「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方 針」に記載の評価方法に基づき評価する。

原子炉水位計(SA燃料域)に設置される検出器の機能確認済加速度には、同形式の検出器 単体の正弦波加振試験において、電気的機能の健全性を確認した評価部位の最大加速度を適用 する。

機能確認済加速度を表 4-1 に示す。

評価部位	形式	方向	機能確認済加速度
原子炉水位計(SA燃料域)	差圧伝送器(流量)	水平	
(LT-B22-N020)	(EDR-N6)	鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

 $(\times 9.8 \text{ m/s}^2)$ 

- 5. 評価結果
- 5.1 重大事故等対処設備としての評価結果

原子炉水位計(SA燃料域)の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に 示す。発生値は許容限界を満足しており,設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機 能を有していることを確認した。

- (1) 構造強度評価結果構造強度評価の結果を次ページ以降の表に示す。
- (2) 機能維持評価結果 電気的機能維持評価の結果を次ページ以降の表に示す。

## 【原子炉水位計(SA燃料域)の耐震性についての評価結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

			§重要度分類 据付場所及び床面高さ (m)	固有周	期(s)	弾性設計用地震動	S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地質	震動 S 。		
	機器名称	耐震重要度分類		****	秋声十百	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	周囲環境温度 (℃)	
				水平方向	<u> </u>	設計震度	設計震度	設計震度	設計震度		
	原子炉水位計(SA燃料域	) – (S <sub>s</sub> )	原子炉建屋 EL.14.00*1	0.05以下	0.05以下	_		$C_{H} = 1.13^{*2}$	$C_v = 0.99^{*2}$		

1.2 機器要目

1.2.1 原子炉水位計(SA燃料域) (LT-B22-N020)

部 材	m (kg)	hı (mm)	ℓ₁ (mm)	ℓ2 (mm)	$egin{array}{c} A_{ m b} \ ( m mm^2) \end{array}$	n	n <sub>f</sub>
基礎ボルト	53	1000	61.2	261. 2	113.1 (M12)	4	2

注記 \*1:基準床レベルを示す。

\*2:基準地震動S。の震度と同等以上の設計震度

 $\infty$ 

	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F.*	転倒方向		
部材				(MPa)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
基礎ボルト		391	_	273	_	側面方向	

1.3 計算数值

基礎ボルト

1.3.1	原子炉水位	Z計(SA燃料域)	(LT-B22-N020)	に作用する力	(単位:N)	
		F	b	$Q_{b}$		
部	材	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動S <sub>s</sub>	

1.4 結論

1.4.1 原子炉水位計(SA燃料域) (LT-B22-N020)の応力						(単位:MPa)
部材	材 料	応 力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S。	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト	SS400	引張り	—	-	$\sigma_{b} = 15$	$f_{ts} = 164^*$
		せん断	_	_	$\tau_{\rm b}=2$	$f_{sb} = 126^*$

すべて許容応力以下である。

1.4.2 電気的機能の	評価結果		(単位:×9.8 m/s²)
		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉水位計	水平方向	0.95	
(SA燃料域) (LT-B22-N020)	鉛直方向	0.83	

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。

転倒方向  $\mathbf{\Lambda}$ m•g hı 基礎ボルト Ł

(正面方向)





(側面方向)

9

V-2-6-5-22 ドライウェル圧力計の耐震性についての計算書

目次

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計 方針に基づき、ドライウェル圧力計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有 していることを説明するものである。

ドライウェル圧力計は,設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に,重大事故等対処 設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下, 分類に応じた構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 V-2-6-5-23 サプレッション・チェンバ圧力計の耐震性についての計算書

目次

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計 方針に基づき、サプレッション・チェンバ圧力計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電 気的機能を有していることを説明するものである。

サプレッション・チェンバ圧力計は,設計基準対象施設においてはSクラス施設に,重大事故 等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。 以下,分類に応じた構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 V-2-6-5-24 サプレッション・プール水温度計の耐震性についての計算書

1. 概	要 ••••••	•••	1
2. —	·般事項 ••••••	•••	1
2.1	構造計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	1
2.2	評価方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	4
2.3	適用基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	5
2.4	記号の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	6
2.5	計算精度と数値の丸め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	7
3. 評	価部位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	8
4. 梢	構造強度評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	9
4.1	構造強度評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	9
4.2	荷重の組合せ及び許容応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	9

1. 概要

本計算書は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、サプレッション・プール水温度計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

サプレッション・プール水温度計は,設計基準対象施設においてはSクラス施設に, 重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設 備に分類される。以下,分類に応じた構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。

#### 2. 一般事項

2.1 構造計画

サプレッション・プール水温度計の構造計画を表 2-1 及び表 2-2 に示す。



表 2-1 構造計画(設計基準対象施設)



表 2-2 構造計画 (重大事故等対処設備)

2.2 評価方針

サプレッション・プール水温度計の応力評価は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針 3.1 構造強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、 「2.1 構造計画」にて示すサプレッション・プール水温度計の部位を踏まえ「3. 評 価部位」にて設定する箇所において、算出した固有周期に基づく応力等が許容限界内 に収まることを、「4. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。ま た、サプレッション・プール水温度計の機能維持評価は、「V-2-1-9 機能維持の基本方 針 4.2 電気的機能維持」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき、地震時の応 答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを確認することで実施する。

サプレッション・プール水温度計の耐震評価フローを図 2-1 に示す。



図 2-1 サプレッション・プール水温度計の耐震評価フロー

## 2.3 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 J EAG4601・補-1984, JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追 補版)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月及び 平成3年6月)に準拠して評価する。

2.4 記号の説明

記 号	記号の説明	単 位		
а	溶接部の有効のど厚	mm		
$A_{w}$	溶接部の有効断面積	${ m mm}^{2}$		
b <sub>1</sub> , b <sub>2</sub>	溶接の有効長さ(z 方向)	mm		
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—		
$C_{\rm V}$	鉛直方向設計震度	—		
F	設計・建設規格*1SSB-3131 又は SSB-3133に定める値			
F*	設計・建設規格 <sup>*1</sup> SSB-3131 又は SSB-3133に定める値			
F <sub>x</sub>	溶接部に作用する力 (x 方向)			
Fy	溶接部に作用する力 (y方向)			
$F_{z}$	溶接部に作用する力 (z方向)			
$f_{ m s}$	溶接部の許容せん断応力			
g	重力加速度(=9.80665)			
$h_1$ , $h_2$	溶接の有効長さ(y方向)			
Zy	溶接全断面における y 軸方向の断面係数			
Zz	溶接全断面における z 軸方向の断面係数			
Zp	溶接全断面におけるねじり断面係数			
Q	据付面から計器荷重点、計器固定金具荷重点までの距離			
M <sub>x</sub>	溶接部に作用するモーメント (x 軸周り)			
$M_{\rm y}$	溶接部に作用するモーメント (y 軸周り)			
$M_{z}$	溶接部に作用するモーメント (z軸周り)			
S	溶接脚長	mm		
$S_u$	設計・建設規格 <sup>*1</sup> 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa		
Sy	設計・建設規格 <sup>*1</sup> 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa		
W	保護管の荷重	Ν		
π	円周率	—		
$\sigma_{t}$	溶接部に生じる引張応力	MPa		
$\sigma_{\rm b}$	溶接部に生じる曲げ応力	MPa		
$\sigma_{\rm w}$	溶接部に生じる組合せ応力	MPa		
τ	溶接部に生じるせん断応力	MPa		

 注記 \*1:「設計・建設規格」とは、発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版 (2007 年追補版含む。)) J SME S NC1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年9月)をいう。 2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。表示する数値の丸め方は、表2-3に示す通りとする。

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁		
固有周期	S	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位		
震度	_	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位		
温度	°C	_	_	整数位		
質量*1	kg	_	_	整数位		
長さ*1	mm	—	_	整数位		
面積	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2		
断面係数	mm <sup>3</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2		
モーメント	N•mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2		
力	Ν	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2		
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位		
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位		

表 2-3 表示する数値の丸め方

注記 \*1:設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。
 \*2:絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

\*3:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び 降伏点は比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て,整数位まで の値とする。

# 3. 評価部位

サプレッション・プール水温度計の耐震評価は、「4.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる溶接部を選定して実施する。サプレッション・プール水温度計の耐震評価箇所については、表 2-1 及び表 2-2 の概略構造図に示す。

- 4. 構造強度評価
  - 4.1 構造強度評価方法
    - (1) 保護管の質量は重心に集中しているものとする。
    - (2) 地震力は保護管に対して、水平方向及び鉛直方向から同時に作用するものとする。
    - (3) 保護管は、サポートを介して溶接によりコラムサポートまたは架構に固定された 固定端とする。ここで、基礎については、剛となるように設計する。
    - (4) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 4.2 荷重の組合せ及び許容応力
    - 4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

サプレッション・プール水温度計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計 基準対象施設の評価に用いるものを表 4-1 に,重大事故等対処設備の評価に用 いるものを表 4-2 に示す。

4.2.2 許容応力

サプレッション・プール水温度計の使用材料の許容応力を表 4-3 に示す。
施設区分		機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態	
					$D + P_D + M_D + S_d *$	III <sub>A</sub> S	
計測制御 系統施設	計測装置	サプレッション・ プール水温度計	S	*	$\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S}_{\mathrm{s}}$	IV <sub>A</sub> S	

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

注記 \*:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

施設区分		機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態						
					$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV <sub>A</sub> S						
計測制御 系統施設	計測装置	サプレッション・ プール水温度計	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして IV <sub>A</sub> Sの許容限 界を用いる。)						

表 4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:「D+P<sub>SAD</sub>+M<sub>SAD</sub>+S<sub>s</sub>」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

	許 容 限 界* <sup>1, *2</sup> (ボルト以外)									
許容応力状態		一次応力								
	引張り	せん断	圧縮	曲げ						
III <sub>A</sub> S	1.5 • f t	1.5 • f s	1.5 • f c	1.5 • f <sub>b</sub>						
IV <sub>A</sub> S										
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてN <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	$1.5 \cdot f_t^*$	1.5•f <sub>s</sub> *	1.5•f <sub>c</sub> *	1.5 • f <sub>b</sub> *						

表 4-3 許容応力(その他の支持構造物及び重大事故等その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合,規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合 は評価を省略する。 V-2-6-5-25 ドライウェル雰囲気温度計の耐震性についての

計算書

目次

概要 1. • • • • • • • • • • • • •••••<u>1</u> • • ٠

#### 1. 概要

本計算書は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、ドライウェル雰囲気温度計が設計用地震力に対して十分な構造 強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

ドライウェル雰囲気温度計は,重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故 防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下,分類に応じた構造強度評価及 び動的機能維持評価を示す。 V-2-6-5-26 サプレッション・チェンバ雰囲気温度計の耐震性についての 計算書

1.	概要	要•••	••	••	•••	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	一舟	没事項 ·	••	•••	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	1	構造計画	•	••	•••	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	2	評価方針	•	••	•••	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
2.	3	適用基準	••	••	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
2.	4	記号の説明	•	••	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
2.	5	計算精度と	:数値	の丸	5	方	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
3.	評値	<b></b> 新行 •	•••	•••	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
4.	構造	<b>造強度評価</b>	•	•••	•••	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
4.	1	構造強度評	陌方	法	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
4.	2	荷重の組合	させ及	び許	容	応え	h		•		•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8

1. 概要

本計算書は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、サプレッション・チェンバ雰囲気温度計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

サプレッション・チェンバ雰囲気温度計は,重大事故等対処設備においては常設耐震 重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下,分類に応じた構 造強度評価及び動的機能維持評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

サプレッション・チェンバ雰囲気温度計の構造計画を表 2-1 に示す。



表 2-1 構造計画

#### 2.2 評価方針

サプレッション・チェンバ雰囲気温度計の応力評価は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針 3.1 構造強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限 界に基づき、「2.1 構造計画」にて示すサプレッション・チェンバ雰囲気温度計の 部位を踏まえ「3. 評価部位」にて設定する箇所において、算出した固有周期に基 づく応力等が許容限界内に収まることを、「4. 構造強度評価」にて示す方法にて確 認することで実施する。また、サプレッション・チェンバ雰囲気温度計の機能維持 評価は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針 4.2 電気的機能維持」にて設定した電気 的機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下で あることを確認することで実施する。

サプレッション・チェンバ雰囲気温度計の耐震評価フローを図 2-1 に示す。



図 2-1 サプレッション・チェンバ雰囲気温度計の耐震評価フロー

## 2.3 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991 追補版)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月 及び平成3年6月)に準拠して評価する。

2.4 記号の説明

記号	記号の説明	単 位						
а	溶接部の有効のど厚	mm						
Aw	溶接部の有効断面積	$\mathrm{mm}^{2}$						
$b_1, b_2$	溶接の有効長さ(y方向)	mm						
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—						
$C_{\rm V}$	鉛直方向設計震度	—						
F*	設計・建設規格*1SSB-3131 又は SSB-3133に定める値							
F <sub>x</sub>	溶接部に作用する力(x方向)							
Fy	溶接部に作用する力(y方向)							
F <sub>z</sub>	溶接部に作用する力(z方向)							
$f_{ m s}$	溶接部の許容せん断応力							
g	重力加速度(=9.80665)							
$h_1$ , $h_2$	溶接の有効長さ(z方向)							
Zy	溶接全断面における y 軸方向の断面係数							
Zz	溶接全断面における z 軸方向の断面係数							
$Z_{p}$	溶接全断面におけるねじり断面係数							
l	据付面から計器荷重点、計器固定金具荷重点までの距離	mm						
$M_{\rm x}$	溶接部に作用するモーメント (x 軸周り)	N•m						
$M_y$	溶接部に作用するモーメント (y 軸周り)	N•m						
$M_{z}$	溶接部に作用するモーメント (z 軸周り)	N•m						
S	溶接脚長	mm						
$S_u$	設計・建設規格*1 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa						
Sy	設計・建設規格 <sup>*1</sup> 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa						
$W_1$	計器の荷重	Ν						
$W_2$	計器固定金具の荷重	Ν						
π	円周率	—						
σt	溶接部に生じる引張応力	MPa						
$\sigma_{ m b}$	溶接部に生じる曲げ応力	MPa						
$\sigma_{\rm w}$	溶接部に生じる組合せ応力	MPa						
τ	溶接部に生じるせん断応力	MPa						

 注記 \*1:「設計・建設規格」とは、発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版 (2007 年追補版含む。)) J SME S NC1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年9月)をいう。 2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。表示する数値の丸め方は、表2-2に示す通りとする。

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
温度	°C	—	_	整数位
質量*1	kg	—	_	整数位
長さ*1	mm	_	—	整数位
面積	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
断面係数	mm <sup>3</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
モーメント	N•mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
力	Ν	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位

表 2-2 表示する数値の丸め方

注記 \*1:設計上定める値が小数点以下第1位の場合は,小数点以下第1位表示とする。 \*2:絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

\*3:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及 び降伏点は比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て,整数位 までの値とする。

## 3. 評価部位

サプレッション・チェンバ雰囲気温度計の耐震評価は,「4.1 構造強度評価方法」 に示す条件に基づき,耐震評価上厳しくなる溶接部を選定して実施する。サプレッシ ョン・チェンバ雰囲気温度計の耐震評価箇所については,表 2-1の概略構造図に示す。

- 4. 構造強度評価
  - 4.1 構造強度評価方法
    - (1) 温度計及び計器固定金具の質量は重心に集中しているものとする。
    - (2) 地震力は温度計及び計器固定金具に対して,水平方向及び鉛直方向から同時に 作用するものとする。
    - (3) 温度計及び計器固定金具は、溶接及び圧縮継手により壁面に固定された固定端 とする。ここで、基礎については、剛となるように設計する。
    - (4) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 4.2 荷重の組合せ及び許容応力
    - 4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態
       サプレッション・チェンバ雰囲気温度計の荷重の組合せ及び許容応力状態の
       うち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-1 に示す。
    - 4.2.2 許容応力

サプレッション・チェンバ雰囲気温度計の許容応力を表 4-2 に示す。

4.2.3 使用材料の許容応力

サプレッション・チェンバ雰囲気温度計の使用材料の許容応力のうち重大事 故等対処設備の評価に用いるものを表 4-3 に示す。

施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV <sub>A</sub> S
計測制御 系統施設	計測装置	サプレッション・ チェンバ雰囲気温度計	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして IV <sub>A</sub> Sの許容限 界を用いる。)

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:「D+Psad+Msad+Ss」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

	許 容 限 界* <sup>1, *2</sup> (ボルト以外)							
許容応力状態	一次応力							
	引張り	せん断	圧縮	曲げ				
IV <sub>A</sub> S								
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして <b>I</b> V <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	1.5 • f <sub>t</sub> *	1.5•f <sub>s</sub> *	1.5•f <sub>°</sub> *	1.5•f <sub>b</sub> *				

表 4-2 許容応力(重大事故等その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合,規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合 は評価を省略する。

表 4-3 使用材料の許容応力(重大事故等対処設備)

評価部材	材料	温度条件	<b>+</b>	S y	S <sub>u</sub>	S <sub>y</sub> (RT)
[아이디 비] [1		(°C)		(MPa)	(MPa)	(MPa)
基礎ボルト	SUS304	周囲環境温度		148	410	205

V-2-6-5-27 格納容器内水素濃度計の耐震性についての計算書

1.	概要	1
2.	一般事項	1
2.1	し 構造計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
3.	構造強度評価	3
3. 1	L 構造強度評価方法 ······	3
3.2	2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・	3

1. 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき、格納容器内水素濃度計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電 気的機能を有していることを説明するものである。

格納容器内水素濃度計は,設計基準対象施設においてはSクラス施設に分類される。以下,分類に応じた構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

格納容器内水素濃度計の構造計画を表 2-1 に示す。



表 2-1 構造計画

- 3. 構造強度評価
- 3.1 構造強度評価方法

格納容器内水素濃度計を収納する計装ラックの構造は垂直自立形であるため、構造強度評価 は、添付書類「付録8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震 計算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態
     格納容器内水素濃度計を収納する計装ラックの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 3-1 に示す。
  - 3.2.2 許容応力

格納容器内水素濃度計を収納する計装ラックの許容応力を表 3-2 に示す。

施設区分		機器名称	耐震重要度分類 機器等の区		荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御 系統施設					$D + P_D + M_D + S_d^*$	III <sub>A</sub> S
	計測装直	格納容器内水素濃度計	S	*	$D + P_D + M_D + S_s$	IV <sub>A</sub> S

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

注記\*:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

4

許容応力状態	許容限界 <sup>*1,*2</sup> (ボルト等)		
	一次応力		
	引張り	せん断	
III <sub>A</sub> S	1.5 • f t	1.5 • f s	
IV <sub>A</sub> S	1.5 • f *	1.5 • f <sub>s</sub> *	

表 3-2 許容応力 (その他の支持構造物)

注記\*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

V-2-6-5-28 格納容器内水素濃度計(SA)の耐震性についての計算書

1.	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.	構造説明 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	2
2.	1 構造計画 ·····	2
3.	応力評価 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3
3.	1 基本方針	3
3.	2 荷重の組合せ及び許容応力	3

1. 概要

本計算書は、添付書類V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、格納容器内水素濃度計(SA)が設計用地震力に対して十分な構造強度 及び電気的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は、応力評価及び機能維 持評価により行う。

格納容器内水素濃度計(SA)は、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止 設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、それぞれの分類に応じた耐震評価を示す。

## 2. 構造説明

# 2.1 構造計画

格納容器内水素濃度計(SA)の構造計画を表 2-1 に示す。

## 表 2-1 構造計画

<b>-</b> 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	計画の概要				
土安区分	基礎・支持構造	主体構造	燃哈博道区		
現場盤	現場盤は基礎にア	垂直自立形			
	ンカーボルトで固		正面		
	定したチャンネル				
	ベースに取付ボル				
	トで固定する。		取付ボルト		
			取 <u>11 ホルト</u> 基礎 <u>111 (長</u> ,辺方向」) <u>埋込金物</u> <u>チャンネルベース</u>	<u>, ,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

- 3. 応力評価
- 3.1 基本方針

応力評価は付録 8「計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計 算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
- 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 格納容器内水素濃度計(SA)の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設 備の評価に用いるものを表 3-1 に示す。
- 3.2.2 許容応力

格納容器内水素濃度計(SA)の許容応力を表 3-2 に示す。

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

施設区分		機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御	計測制御	格納容器内	常設耐震/防止		$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	$IV_A S$
系統施設	水素濃度計(SA)*2	常設/緩和	_	$\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S}$ ,	$V_{A}S^{\ast 4}$	

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備、「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

\*3 :  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

\*4 : V<sub>A</sub>SとしてW<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

₽

許容応力状態	許容限界 <sup>*1</sup> (ボルト等)			
	一次応力			
	引張り	せん断	組合せ	
III <sub>A</sub> S	1.5 • f t	1.5 • f s	Min {1.5 · f <sub>t</sub> , (2.1 · f <sub>t</sub> - 1.6 · $\tau_{b}$ )}	
$IV_A S$	1.5 • f $_{\rm t}$ **2	$1.5 \cdot f_{s}^{**2}$	Min {1.5 • $f_{t}^{**2}$ , (2.1 • $f_{t}^{**2}$ , 1.6 • $\tau_{b}$ )}	
$V_{A} S^{*3}$	1.5 • f t **2	1.5 • f s**2	Min {1.5 • $f_{t}^{**2}$ , (2.1 • $f_{t}^{**2}$ 1.6 • $\tau_{b}$ )}	

表 3-2 許容応力(その他の支持構造物(重大事故等対処設備))

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:その他の支持構造物においてはSyを1.2・Syと読み替える。

\*3: VASとしてIVASの許容限界を用いる。

V-2-6-5-29 格納容器内酸素濃度計の耐震性についての計算書

格納容器内酸素濃度計の耐震計算は、「V-2-6-5-27 格納容器内水素濃度計の耐震性についての計算書」に含まれている。

V-2-6-5-30 格納容器内酸素濃度計(SA)の耐震性についての計算書

格納容器内酸素濃度計(SA)の耐震計算は、「V-2-6-5-28 格納容器内水素濃度計(SA)の耐震性についての計算書」に含まれている。

V-2-6-5-31 格納容器下部水温計の耐震性についての計算書
1.	概	要 ・・・	•••	•	••	•	••	•	••	•	•	•••	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	<u> </u>	役事項 ・	• •	••	•••	•	•••	•	• •	•	•	•	•••	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2	. 1	構造計画	••	•	•••	•	••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2	. 2	評価方針	••	•	•••	•	••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
2	. 3	適用基準	••	••	•••	•	• •	•	• •	•	•	•	•••	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
2	. 4	記号の説明	•	••	•••	•	• •	•	• •	•	•	•	•••	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
2	. 5	計算精度と	数値の	の丸	めナ	<del>,</del>	••	•	•••	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
3.	評任	面部位 ・	• •	••	•••	•	•••	•	• •	•	•	•	•••	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
4.	構ì	告強度評価	••	•	•••	•	••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
4	. 1	構造強度評	価方法	去	•	•	••	•	•••	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
4	. 2	荷重の組合	· せ及て	び許	容点	い		•		•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7

#### 1. 概要

本計算書は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、格納容器下部水温計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

格納容器下部水温計は,重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和設備に分類 される。以下,分類に応じた構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。

### 2. 一般事項

2.1 構造計画

格納容器下部水温計の構造計画を表 2-1 に示す。



表 2-1 構造計画

2.2 評価方針

格納容器下部水温計の応力評価は,「V-2-1-9 機能維持の基本方針 3.1 構造強 度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき,「2.1 構 造計画」にて示す格納容器下部水温計の部位を踏まえ「3. 評価部位」にて設定する 箇所において,算出した固有周期に基づく応力等が許容限界内に収まることを,「4. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また,格納容器下部水温 計の機能維持評価は,「V-2-1-9 機能維持の基本方針 4.2 電気的機能維持」にて設 定した電気的機能維持の方針に基づき,地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速 度以下であることを確認することで実施する。

格納容器下部水温計の耐震評価フローを図 2-1 に示す。



図 2-1 格納容器下部水温計の耐震評価フロー

### 2.3 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991 追補版)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月及 び平成3年6月)に準拠して評価する。

2.4 記号の説明

記 号	記号の説明	単 位					
а	溶接部の有効のど厚	mm					
$A_{\rm w}$	溶接部の有効断面積	$\mathrm{mm}^{2}$					
$b_1$ , $b_2$	溶接の有効長さ(y方向)						
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度						
$C_{\rm V}$	鉛直方向設計震度						
F*	設計・建設規格*1SSB-3131 又は SSB-3133に定める値	MPa					
F <sub>x</sub>	溶接部に作用する力(x方向)	Ν					
Fy	溶接部に作用する力(y方向)	Ν					
F <sub>z</sub>	溶接部に作用する力 (z方向)	Ν					
$f_{ m s}$	溶接部の許容せん断応力	MPa					
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$					
$h_1$ , $h_2$	溶接の有効長さ(z方向)						
Zy	溶接全断面における y 軸方向の断面係数						
Z <sub>z</sub>	溶接全断面における z 軸方向の断面係数						
$Z_{\rm p}$	溶接全断面におけるねじり断面係数	mm <sup>3</sup>					
l	据付面から計器荷重点、計器固定金具荷重点までの距離	mm					
$M_{x}$	溶接部に作用するモーメント (x軸周り)	N • m					
$M_{\rm y}$	溶接部に作用するモーメント (y軸周り)	N • m					
$M_{z}$	溶接部に作用するモーメント (z軸周り)	N•m					
S	溶接脚長	mm					
$S_u$	設計・建設規格*1 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa					
Sy	設計・建設規格*1 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa					
$W_1$	計器の荷重	Ν					
$W_2$	計器固定金具の荷重	Ν					
π	円周率	—					
$\sigma_{\rm t}$	溶接部に生じる引張応力	MPa					
$\sigma_{\rm b}$	溶接部に生じる曲げ応力	MPa					
$\sigma_{\rm w}$	溶接部に生じる組合せ応力	MPa					
τ	溶接部に生じるせん断応力	MPa					

 注記 \*1:「設計・建設規格」とは、発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版 (2007 年追補版含む。)) J SME S NC1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年9月)をいう。 2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。表示する数値の丸め方は、表2-2に示す通りとする。

	-	••••••		
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
温度	°C	_	_	整数位
質量*1	kg	—	_	整数位
長さ*1	mm	_	_	整数位
面積	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
断面係数	mm <sup>3</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
モーメント	N•mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
力	Ν	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位

表 2-2 表示する数値の丸め方

注記 \*1:設計上定める値が小数点以下第1位の場合は,小数点以下第1位表示とする。 \*2:絶対値が1000以上のときは,べき数表示とする。

\*3:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び 降伏点は比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て,整数位ま での値とする。 3. 評価部位

格納容器下部水温計の耐震評価は、「4.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、 耐震評価上厳しくなる溶接部を選定して実施する。格納容器下部水温計の耐震評価箇 所については、表 2-1 の概略構造図に示す。

- 4. 構造強度評価
- 4.1 構造強度評価方法
  - (1) 水温計及び計器固定金具の質量は重心に集中しているものとする。
  - (2) 地震力は水温計及び計器固定金具に対して、水平方向及び鉛直方向から同時に作 用するものとする。
  - (3) 水温計及び計器固定金具は、溶接及び圧縮継手により壁面に固定された固定端と する。ここで、基礎については、剛となるように設計する。
  - (4) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
- 4.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態
     格納容器下部水温計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処
     設備の評価に用いるものを表 4-1 に示す。
  - 4.2.2 許容応力

格納容器下部水温計の許容応力を表 4-2 に示す。

4.2.3 使用材料の許容応力

格納容器下部水温計の使用材料の許容応力のうち重大事故等対処設備の評価 に用いるものを表 4-3 に示す。

施設	施設区分         機器名称         設備分類*1         機器等		機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態	
					$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV <sub>A</sub> S
計測制御 系統施設	計測装置	格納容器下部水温計	常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして IV <sub>A</sub> Sの許容限 界を用いる。)

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:「D+Psad+Msad+Ss」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

	許 容 限 界* <sup>1, *2</sup> (ボルト以外)									
許容応力状態	一次応力									
	引張り	せん断	圧縮	曲げ						
IV <sub>A</sub> S										
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして <b>IV</b> <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	1.5 • f <sub>t</sub> *	1.5•f <sub>s</sub> *	1.5•f <sub>c</sub> *	1.5 • f <sub>b</sub> *						

表 4-2 許容応力(重大事故等その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合,規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合 は評価を省略する。

表 4-3 使用材料の許容応力(重大事故等対処設備)

評価部材	林大米山	温度条件	þ	S <sub>y</sub>	S <sub>u</sub>	S <sub>y</sub> (RT)
[ 아이머머] 14	ריף נאןי	(°C)	 (MPa)	(MPa)	(MPa)	
基礎ボルト	SUS304	周囲環境温度		148	410	205

V-2-6-5-32 代替淡水貯槽水位計の耐震性についての計算書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 位置
2.2 構造の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.3 評価方針 ····· 2
2.4 適用規格 ······ 2
3. 固有値解析 ······ 3
3.1 基本方針
3.2 固有振動数の計算方法
3.2.1 計器スタンションの固有振動数の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3.2.2 記号の説明 ······ 4
3.2.3 固有値解析結果 ······ 4
3.2.3.1 計器スタンションの固有振動数の計算条件・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
3.2.3.2 固有振動数の計算結果・・・・・ 4
4. 応力評価
4.1 基本方針
4.2 耐震評価箇所 ······ 5
4.3 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・ 5
4.3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態・・・・・ 5
4.3.2 許容応力
4.3.3 使用材料の許容応力 ・・・・・ 5
4.4 設計用地震力
4.5 応力計算方法
4.5.1 記号の説明 ······ 9
4.5.2 応力計算
4.5.3 計器スタンションの応力計算条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
5. 電気的機能維持評価 ······ 13
5.1 機能維持評価方法 ······ 13
6. 評価結果
6.1 重大事故等対処設備としての評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
6.1.1 基準地震動 S <sub>s</sub> に対する評価 ······ 13
6.1.2 機能維持に対する評価・・・・・・13

### 1. 概要

本計算書は、代替淡水貯槽水位計の耐震計算について、V-2-1-9「機能維持の基本方針」に 基づき、固有値解析及び応力評価並びに電気的機能維持について説明するものである。代替淡水 貯槽水位計は、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故 緩和設備に分類される。以下に、この分類に応じた耐震評価を示す。

#### 2. 基本方針

2.1 位置

代替淡水貯槽水位計は、常設低圧代替注水系ポンプ室 EL. -18.5 mに1台を設置する。

### 2.2 構造の概要

代替淡水貯槽水位計の構造計画を第2-1表に示す。

設備名称	司十言	画の概要	説明図			
	主体構造	支持構造				
代替淡水貯槽 水位計	差圧式水位 検出器	検出器を壁面に基 礎ボルトにて固定 された計器スタン ションに検出器取 付ボルトにより取 付ける。	計器スタンション(壁掛形)         く側面図>         計器スタンション         検出器         検出器取付ボルト         基礎ボルト         冬正面図>         基礎ボルト         検出器         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			

第2-1表 代替淡水貯槽水位計の構造計画

#### 2.3 評価方針

代替淡水貯槽水位計の応力評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」で設定した荷重及び 荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.2 構造の概要」にて示す代替淡水貯槽水位計の部 位を踏まえて「4.2 耐震評価箇所」にて設定する箇所において、「3. 固有値解析」で算出し た固有振動数に基づく応力等が許容値限界内に収まることを付録 9「計器スタンションの耐震 性についての計算書作成の基本方針」で示す計算方法に基づき、「4. 応力評価」にて確認する ことで実施する。また、代替淡水貯槽水位計の機能維持評価は、V-2-1-9「機能維持の基本 方針」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が電気的機能確認済 加速度以下であることを「5. 電気的機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施す る。確認結果を「6. 評価結果」に示す。

#### 2.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4 601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版)(日本電気 協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠して評価する。 3. 固有值解析

代替淡水貯槽水位計の固有振動数算定方法について以下に示す。

- 3.1 基本方針
  - (1) 固有振動数計算モデルは1質点系モデルとし,検出器の重心位置に地震荷重が作用する ものとする。なお,保守的な評価とするため,重心位置は検出器の先端とする。
  - (2) 固有振動数の計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
- 3.2 固有振動数の計算方法

検出器及び検出器取付ボルトは製造者による加振試験により,固有振動数が20Hz以上であることを確認しているため,検出器及び検出器取付ボルトは剛とし,計器スタンションの脚部 に質量が均等にかかるとして,以下の固有振動数計算モデルにて算出する。

3.2.1 計器スタンションの固有振動数の計算



固有振動数計算モデル

計器スタンションの固有振動数は以下による。

$$\mathbf{f} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{3 \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{10}^3}{\mathbf{m} \cdot \mathbf{h}_2^3}} \cdot \cdots \cdot (3.2.1)$$

3.2.2 記号の説明

記号	記号の説明	単位			
m	計器スタンション(検出器含む)の質量				
h 2	取付面から重心までの距離(壁掛形)				
Е	計器スタンションの縦弾性係数	MPa			
Ι	計器スタンションの断面二次モーメント	$\mathrm{mm}^4$			
f	計器スタンションの固有振動数				

### 3.2.3 固有值解析結果

3.2.3.1 計器スタンションの固有振動数の計算条件

項目	記号	単位	入力値
材質(計器スタンション)	—	—	SS400
計器スタンション(検出器含む) の質量	m	kg	16
取付面から重心までの距離(壁掛 形)	h 2	mm	298
計器スタンションの縦弾性係数	Е	MPa	2. $00 \times 10^5$
計器スタンションの断面二次モー メント	Ι	$\mathrm{mm}^4$	$7.31 \times 10^{5}$
雰囲気温度条件	_	°C	66

## 3.2.3.2 固有振動数の計算結果

固有振動数の計算結果を以下に示す。

据付方法	計器スタンションの固有振動数(Hz)
壁掛形	162

- 4. 応力評価
  - 4.1 基本方針
    - (1) 耐震計算モデルは1質点系モデルとし,検出器の重心位置に地震荷重が作用するものと する。なお,保守的な評価とするため,重心位置は検出器の先端とする。
    - (2) 許容応力について, JSME S NC1-2005/2007の付録材料図表を用いて計算する際に,温度が付録材料図表記載値の中間の値の場合は,比例法を用いて計算する。
    - (3) 耐震評価に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 4.2 耐震評価箇所

代替淡水貯槽水位計の耐震評価は、応力集中箇所である計器スタンションの基礎ボルトを選定して実施する。代替淡水貯槽水位計の耐震評価箇所については、第2-1表の説明図に示す。

- 4.3 荷重の組合せ及び許容応力
  - 4.3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

代替淡水貯槽水位計の荷重の組合せ及び許容応力状態について,重大事故等対処設備の評価に用いるものを第4-1表に示す。

4.3.2 許容応力

代替淡水貯槽水位計の許容応力を第4-2表に示す。

4.3.3 使用材料の許容応力

代替淡水貯槽水位計の使用材料の許容応力について、重大事故等対処設備の評価に用いるものを第4-3表に示す。

施設区分		機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_D + M_D + S_s$	IV <sub>A</sub> S
計測制御 系統施設	低圧代替 注水設備	代替淡水貯槽水位計	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S * <sup>3</sup>

第4-1表 荷重の組合せ及び許容応力

注記\*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備、「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

\*3: V<sub>A</sub>Sとして, IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

6

第4-2表 許容応力(その他の支持構造物)

	許容限界(ボルト等)*1					
許容応力状態	一次応力					
	引張	せん断	組合せ			
IV <sub>A</sub> S	1.5 • f t*	1.5 • f s*	M i n {1.5 · f $_{t}$ *, (2.1 · f $_{t}$ *-1.6 · $\tau_{b}$ )}			
V A S *2	1.5 • f t*	1.5 • f s*	M i n {1.5 · f $_{t}$ *, (2.1 · f $_{t}$ *-1.6 · $\tau_{b}$ )}			

注記\*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2: VASとして、IVASの許容限界を用いる。

評価部材	材料	温度条件 (℃)		S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
基礎ボルト	SS400	周囲環境温度	66	234	385	_	269

第4-3表 使用材料の許容応力

### 4.4 設計用地震力

耐震計算に用いる入力地震力には、V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」にて設定 した床応答の作成方針に基づき、第 4-4 表にて示す条件を用いて作成した設計用床応答曲線 を用いる。また、減衰定数はV-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用 いる。

	据付場所	設			
地震動	及び 床面高さ (m)	建屋* 及び高さ (m)	方向	減衰定数 (%)	備考
基準地震動 S <sub>s</sub>	常設低圧代替 注水系ポンプ室 EL. -18.5	常設低圧代替 注水系ポンプ室 EL. -11.0	水平方向 鉛直方向	1. 0 1. 0	水平方向,鉛 直方向ともに S <sub>s</sub> -1~8 の包 絡曲線を用い る。

第4-4表 設計用地震力

注記 \*:検出器は壁面取付であるため、据付フロア上階の設計用床応答曲線を使用する。

# 4.5 応力計算方法

4.5.1 記号の説明

記号	記号の説明	単位
m	計器スタンション(検出器含む)の質量	kg
Сн	水平方向設計震度	_
C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	_
d	ボルトの呼び径	mm
A <sub>b</sub>	ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^2$
F <sub>b</sub>	ボルトに作用する引張力(1本当たり)	Ν
F <sub>b1</sub>	鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し左右方向の水 平方向地震によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛 形)	Ν
F <sub>b2</sub>	鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し前後方向の水 平方向地震によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛 形)	Ν
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
h 2	取付面から重心までの距離(壁掛形)	mm
l 3	重心と下側基礎ボルト間の鉛直方向距離(壁掛形)	mm
l a	左側基礎ボルトと右側基礎ボルト間の距離(壁掛形)	mm
l в	上側基礎ボルトと下側基礎ボルト間の距離(壁掛形)	mm
n	ボルトの本数	_
n f	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数	_
n f H	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(水平方向) (壁掛形)	_
n fv	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(鉛直方向) (壁掛形)	_
$\mathbf{Q}$ b	ボルトに作用するせん断力	Ν
Q <sub>b1</sub>	水平方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)	Ν
Q <sub>b2</sub>	鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)	Ν
π	円周率	_
σь	ボルトに生じる引張応力	MPa
τь	ボルトに生じるせん断応力	MPa

### 4.5.2 応力計算

基礎ボルトの応力は、地震による震度により作用するモーメントによって生じる引張 力とせん断力について計算する。



応力計算モデル

#### (1) 引張応力

基礎ボルトに対する引張力は,応力計算モデルで片側の列の基礎ボルトを支点とする転 倒を考え,これを他方の基礎ボルトで受けるものとして計算する。

左右方向の引張力F<sub>b1</sub>

$$F_{b1} = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{C}_{\mathrm{H}} \cdot \mathbf{h}_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{\mathrm{fH}} \cdot \boldsymbol{\ell}_{a}} + \frac{\mathbf{m} \cdot (1 + \mathbf{C}_{\mathrm{V}}) \cdot \mathbf{h}_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{\mathrm{fV}} \cdot \boldsymbol{\ell}_{b}} \quad \cdot \cdot (4.5.2.1)$$

前後方向の引張力F<sub>b2</sub>

$$F_{b2} = \frac{m \cdot C_{H} \cdot \ell_{3} \cdot g + m \cdot (1 + C_{V}) \cdot h_{2} \cdot g}{n_{fV} \cdot \ell_{b}} \quad \cdots \quad (4.5.2.2)$$

より,引張力Fbは

$$F_{b} = M a x (F_{b1}, F_{b2}) \cdots (4.5.2.3)$$

・引張応力 σ<sub>b</sub>の算出

ここで,ボルトの軸断面積Abは

- (2) せん断応力基礎ボルトに対するせん断力は、基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。

前後方向のせん断力Q<sub>b2</sub>

$$Q_{b2} = m \cdot (1 + C_V) \cdot g \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot (4.5.2.7)$$

$$Q_{b} = \sqrt{(Q_{b1})^{2} + (Q_{b2})^{2}} \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (4.5.2.8)$$

・ せん断応力 τ b の算出

$$\tau_{b} = \frac{Q_{b}}{n \cdot A_{b}} \qquad \cdots \qquad (4.5.2.9)$$

### 4.5.3 計器スタンションの応力計算条件

### (1) 検出器関係

項目	記号	単位	入力値
計器スタンション(検出器含む) の質量	m	kg	16
重力加速度	g	$m/s^2$	9.80665
取付面から重心までの距離(壁 掛形)	h 2	mm	298
重心と下側基礎ボルト間の鉛直 方向距離(壁掛形)	Q 3	mm	90
左側基礎ボルトと右側基礎ボル ト間の距離(壁掛形)	Q a	mm	180
上側基礎ボルトと下側基礎ボル ト間の距離(壁掛形)	ℓ <sub>b</sub>	mm	180

### (2) 基礎ボルト関係

項目	記号	単位	入力値
ボルトの呼び径	d	mm	12
ボルトの軸断面積	$A_{b}$	$\mathrm{mm}^2$	113. 1
評価上引張力を受けるとして期 待するボルトの本数(水平方向) (壁掛形)	n <sub>f H</sub>	_	2
評価上引張力を受けるとして期 待するボルトの本数(鉛直方向) (壁掛形)	n <sub>f V</sub>	_	2
ボルトの本数	n	—	4

### (3) 設計用加速度

項目	記号	設計用加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )
水平震度	C <sub>H</sub>	2.18
鉛直震度	C <sub>v</sub>	1.08

注)固有値解析結果より,計器スタンションの固有振動数が20Hz以上であることを確認したため,設計用加速度には最大床加速度の1.2倍を使用する。

### 5. 電気的機能維持評価

代替淡水貯槽水位計は,地震時及び地震後に電気的機能が要求されており,地震時及び地震後 においても,その機能が維持されていることを示す。

5.1 機能維持評価方法

代替淡水貯槽水位計の固有振動数から応答加速度を求め、機能確認済加速度以下であること を確認する。機能確認済加速度には、検出器単体の正弦波加振試験において、電気的機能の健 全性を確認した加振波の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を第5-1表に示す。

項目	機能確認済加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )
水平	4
鉛直	3. 5

第5-1表 機能確認済加速度

- 6. 評価結果
  - 6.1 重大事故等対処設備としての評価結果

代替淡水貯槽水位計の重大事故時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生 値は評価基準値を満足しており,耐震性を有することを確認した。

6.1.1 基準地震動S。に対する評価

基準地震動S。に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。

6.1.2 機能維持に対する評価

機能維持評価結果を次ページ以降に示す。

# 【代替淡水貯槽水位計の耐震性についての計算結果】

1. 設計条件

機器名称	耐震設計上の 重要度分類	.の 振付場所及び 床面高さ	固有周期	弾性設計用地震動	基準地震動S。		周囲環境温度	
			(s)	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	(°C)
		(m)		設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	
		常設低圧代替						
代替淡水貯槽	( S	注水系ポンプ室	0.006	_	-	2.18	1.08	66
水位計	(3 s 1及 HE小庄17)	EL18.5						00
		(EL11.0) *						

注記 \*:評価に用いる基準床レベルを示す。

2. 機器要目 14

		$\ell_{\rm a}$ (r		am) $\ell_{\rm b}$ (mm)				n f		
部材	m (kg)	h 2 (mm)	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	$A_{b}$ (mm <sup>2</sup> )	n	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト	16	298	_	180	_	180	113.1	4	_	2

					転倒方向		
部材	S y	S <sub>u</sub>	F	F *	弾性設計用	甘淮州雪乱	
	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	地震動 S <sub>d</sub>	本中地辰 <u></u> 到	
					又は静的震度	S <sub>s</sub>	
基礎ボルト	234	385	_	269	_	水平	

# 3. 計算結果

ボルトに作用する力

### (単位:N)

	F	b	${ m Q}$ b		
部材	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
基礎ボルト	—	553. 3	_	472.8	

# 4. 結論

15

4.1 ボルトの応力

(単位:MPa)

	部材	材料	応力	弾性設計用地震動Sd又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		
				算出応力	許容応力	算出応力	許容応力	
	甘花水子之上	SS400	引張り	—	—	5	201	
	▲碇小// ♪		せん断	_	_	2	154	

すべて許容応力以下である。

# 4.2 電気的機能維持の評価結果

(単位:×9.8m/s<sup>2</sup>)

	評価用加速度	機能確認済加速度
水平方向	2.18	4
鉛直方向	1.08	3. 5

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。

V-2-6-5-33 西側淡水貯水設備水位計の耐震性についての計算書

1.	概要	1
2.	構造説明	1
2	.1 構造計画	1
3.	応力評価	3
3	.1 評価方針	3
	3.1.1 一般事項	3
	3.1.2 適用規格	3
	3.1.3 計算条件	3

目次

1. 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能 維持の設計方針に基づき、西側淡水貯水設備水位計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び 動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は、応力評価及び機能維持評価 により行う。

- 2. 構造説明
  - 2.1 構造計画

西側淡水貯水設備水位計の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画



### 3. 応力評価

- 3.1 評価方針
  - 3.1.1 一般事項

本基本方針は,西側淡水貯水設備水位計(以下「本体」という。)の耐震性に関する 計算書の計算方法を示す。

3.1.2 適用規格

本計算方法は,原子力発電所耐震設計技術指針JEAG 4601-1987(日本電気 協会 電気技術基準調査委員会 昭和62年8月)に準拠したものである。

- 3.1.3 計算条件
  - (1) 本体の質量は、重心に集中しているものとする。
  - (2) 地震力は本体に対して、水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。
  - (3) 本体は取付ボルトでベースに固定されており,並びにベースは基礎ボルトで躯体に固定されており,固定端とする。
  - (4) ボルトの配置については取付ボルトは円形配置とし、基礎ボルトは矩形配置と する。

V-2-6-5-34 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の耐震性に

ついての計算書

1. 概要
2. 基本方針 ······ 1
2.1 位置
2.2 構造の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.3 評価方針 ····· 2
2.4 適用規格 ······ 2
3. 固有値解析 ······ 3
3.1 基本方針 ····· 3
3.2 固有振動数の計算方法 ······ 3
3.2.1 計器スタンションの固有振動数の計算
3.2.2 記号の説明 ······ 4
3.2.3 固有値解析結果 ······ 4
<ol> <li>3.2.3.1 計器スタンションの固有振動数の計算条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ol>
3.2.3.2 固有振動数の計算結果······4
4. 応力評価
4.1 基本方針 ······ 5
4.2 耐震評価箇所 ······ 5
4.3 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・ 5
4.3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態・・・・・ 5
4.3.2 許容応力
4.3.3 使用材料の許容応力 ・・・・・ 5
4.4 設計用地震力
4.5 応力計算方法
4.5.1 記号の説明 ······ 9
4.5.2 応力計算
4.5.3 計器スタンションの応力計算条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
5. 電気的機能維持評価
5.1 機能維持評価方法
6. 評価結果 ······ 13
6.1 重大事故等対処設備としての評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
6.1.1 基準地震動 S 。に対する評価 ······ 13
6.1.2 機能維持に対する評価・・・・・ 13

1. 概要

本計算書は、低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の耐震計算について、V-2-1-9「機能 維持の基本方針」に基づき、固有値解析及び応力評価並びに電気的機能維持について説明するも のである。低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計は、重大事故等対処設備においては常設耐震 重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下に、この分類に応じた耐震 評価を示す。

- 2. 基本方針
  - 2.1 位置

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計は,原子炉建屋 EL. 2.0 m 及び EL. 20.3 m に各 1 台ずつ計 2 台を設置する。

2.2 構造の概要

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の構造計画を第 2-1 表に示す。なお、構造は設置 する 2 台とも同様である。

設備名称	「一一」	画の概要	- 11 11
	主体構造	支持構造	
低圧代替注水系 格納容器スプレイ 流量計	主体構造 差圧式流量 検出器	支持構造         検出器を壁面に基         礎ボルトにて固定         された計器スタン         ションに検出器取         付ボルトにより取         付ける。	計器スタンション(壁掛形) <側面図> 計器スタンション 検出器 検出器取付ボルト 基礎ボルト
			+ - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - ー や - ー や - ー や - ー や - ー や - ー や - ー や - ー や - ー や - ー や - ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー や ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

第2-1表 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の構造計画
#### 2.3 評価方針

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の応力評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」 で設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.2 構造の概要」にて示す低圧 代替注水系格納容器スプレイ流量計の部位を踏まえて「4.2 耐震評価箇所」にて設定する箇所 において、「3. 固有値解析」で算出した固有振動数に基づく応力等が許容値限界内に収まるこ とを付録 9「計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」で示す計算方法に 基づき、「4. 応力評価」にて確認することで実施する。また、低圧代替注水系格納容器スプレ イ流量計の機能維持評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した電気的機能維持 の方針に基づき、地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを「5. 電気 的機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 評価結果」に 示す。

#### 2.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4 601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版)(日本電気 協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠して評価する。 3. 固有值解析

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の固有振動数算定方法について以下に示す。

- 3.1 基本方針
  - (1) 固有振動数計算モデルは1質点系モデルとし,検出器の重心位置に地震荷重が作用する ものとする。なお,保守的な評価とするため,重心位置は検出器の先端とする。
  - (2) 固有振動数の計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
- 3.2 固有振動数の計算方法

検出器及び検出器取付ボルトは製造者による加振試験により,固有振動数が20Hz以上であることを確認しているため,検出器及び検出器取付ボルトは剛とし,計器スタンションの脚部 に質量が均等にかかるとして,以下の固有振動数計算モデルにて算出する。

3.2.1 計器スタンションの固有振動数の計算



固有振動数計算モデル

$$\mathbf{f} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{3 \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{10^3}}{\mathbf{m} \cdot \mathbf{h}_2^3}} \cdot \cdots \cdot (3.2.1)$$

## 3.2.2 記号の説明

記号	記号の説明	単位
m	計器スタンション(検出器含む)の質量	kg
h 2	取付面から重心までの距離 (壁掛形)	mm
E	計器スタンションの縦弾性係数	MPa
Ι	計器スタンションの断面二次モーメント	
f	計器スタンションの固有振動数	Hz

## 3.2.3 固有值解析結果

3.2.3.1 計器スタンションの固有振動数の計算条件

項目	記号	単位	入力値
材質(計器スタンション)	—	—	SS400
計器スタンション(検出器含む) の質量	m	kg	16
取付面から重心までの距離(壁掛 形)	h 2	mm	298
計器スタンションの縦弾性係数	Е	MPa	2. $01 \times 10^5$
計器スタンションの断面二次モー メント	Ι	$\mathrm{mm}^4$	7. $31 \times 10^5$
雰囲気温度条件	—	°C	56

# 3.2.3.2 固有振動数の計算結果

固有振動数の計算結果を以下に示す。

据付方法	計器スタンションの固有振動数(Hz)
壁掛形	162

- 4. 応力評価
  - 4.1 基本方針
    - (1) 耐震計算モデルは1質点系モデルとし,検出器の重心位置に地震荷重が作用するものと する。なお,保守的な評価とするため,重心位置は検出器の先端とする。
    - (2) 許容応力について, JSME S NC1-2005/2007の付録材料図表を用いて計算する際に,温度が付録材料図表記載値の中間の値の場合は,比例法を用いて計算する。
    - (3) 耐震評価に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 4.2 耐震評価箇所

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の耐震評価は、応力集中箇所である計器スタンションの基礎ボルトを選定して実施する。低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の耐震評価箇所については、第2-1表の説明図に示す。

- 4.3 荷重の組合せ及び許容応力
  - 4.3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の荷重の組合せ及び許容応力状態について、 重大事故等対処設備の評価に用いるものを第4-1表に示す。
  - 4.3.2 許容応力

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の許容応力を第4-2表に示す。

4.3.3 使用材料の許容応力

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の使用材料の許容応力について,重大事故等 対処設備の評価に用いるものを第4-3表に示す。

施記	设区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_D + M_D + S_s$	IV <sub>A</sub> S
計測制御 系統施設	低圧代替 注水設備	低圧代替注水系 格納容器スプレイ流量計	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S * <sup>3</sup>

第4-1表 荷重の組合せ及び許容応力

注記\*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備、「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

\*3: V<sub>A</sub>Sとして, IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

6

第4-2表 許容応力(その他の支持構造物)

	許容限界(ボルト等)*1			
許容応力状態	一次応力			
	引張	せん断	組合せ	
IV <sub>A</sub> S	1.5 • f t*	1.5 • f s*	M i n {1.5 · f $_{t}$ *, (2.1 · f $_{t}$ *-1.6 · $\tau_{b}$ )}	
V A S *2	1.5 • f t*	1.5 • f s*	M i n {1.5 · f $_{t}$ *, (2.1 · f $_{t}$ *-1.6 · $\tau_{b}$ )}	

注記\*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2: V<sub>A</sub>Sとして, IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

評価部材	材料	温度条件 (℃)		S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
基礎ボルト	SS400	周囲環境温度	56	238	391	_	273

第4-3表 使用材料の許容応力

## 4.4 設計用地震力

耐震計算に用いる入力地震力には、V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」にて設定 した床応答の作成方針に基づき、第 4-4 表にて示す条件を用いて作成した設計用床応答曲線 を用いる。また、減衰定数はV-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用 いる。なお、応力評価は基準地震動が卓越する原子炉建屋床面高さ EL. 20.3 m に据付ける検 出器についてのみ行う。

	据付場所	示 設計用床応答曲線			
地震動	及び 床面高さ (m)	建屋* 及び高さ (m)	方向	減衰定数 (%)	備考
基準地震動 S <sub>s</sub>	原子炉建屋 EL. 2.0	原子炉建屋 EL. 8.2	水平方向 鉛直方向	1. 0 1. 0	水平方向, 鉛 直方向ともに
基準地震動 S <sub>s</sub>	原子炉建屋 EL. 20.3	原子炉建屋 EL. 29.0	水平方向 鉛直方向	1. 0 1. 0	S <sub>s</sub> -1~8 の包 絡曲線を用い る。

第4-4表 設計用地震力

注記 \*:検出器は壁面取付であるため、据付フロア上階の設計用床応答曲線を使用する。

# 4.5 応力計算方法

4.5.1 記号の説明

記号	記号の説明	単位
m	計器スタンション(検出器含む)の質量	kg
Сн	水平方向設計震度	_
C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	_
d	ボルトの呼び径	mm
A <sub>b</sub>	ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^2$
F <sub>b</sub>	ボルトに作用する引張力(1本当たり)	Ν
F <sub>b1</sub>	鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し左右方向の水 平方向地震によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛 形)	Ν
F <sub>b2</sub>	鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し前後方向の水 平方向地震によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛 形)	Ν
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
h 2	取付面から重心までの距離 (壁掛形)	mm
l 3	重心と下側基礎ボルト間の鉛直方向距離(壁掛形)	mm
l a	左側基礎ボルトと右側基礎ボルト間の距離(壁掛形)	mm
l b	上側基礎ボルトと下側基礎ボルト間の距離(壁掛形)	mm
n	ボルトの本数	_
n f	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数	_
n f H	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(水平方向) (壁掛形)	_
n fv	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(鉛直方向) (壁掛形)	_
$\mathbf{Q}$ b	ボルトに作用するせん断力	Ν
Q <sub>b1</sub>	水平方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)	Ν
Q <sub>b2</sub>	鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)	Ν
π	円周率	_
σь	ボルトに生じる引張応力	MPa
τь	ボルトに生じるせん断応力	MPa

## 4.5.2 応力計算

基礎ボルトの応力は、地震による震度により作用するモーメントによって生じる引張 力とせん断力について計算する。



#### 応力計算モデル

#### (1) 引張応力

基礎ボルトに対する引張力は,応力計算モデルで片側の列の基礎ボルトを支点とする転 倒を考え,これを他方の基礎ボルトで受けるものとして計算する。

左右方向の引張力F<sub>b1</sub>

$$F_{b1} = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{C}_{H} \cdot \mathbf{h}_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{fH} \cdot \boldsymbol{\ell}_{a}} + \frac{\mathbf{m} \cdot (1 + \mathbf{C}_{V}) \cdot \mathbf{h}_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{fV} \cdot \boldsymbol{\ell}_{b}} \quad \cdot \cdot (4.5.2.1)$$

前後方向の引張力F<sub>b2</sub>

$$F_{b2} = \frac{m \cdot C_{H} \cdot \ell_{3} \cdot g + m \cdot (1 + C_{V}) \cdot h_{2} \cdot g}{n_{fV} \cdot \ell_{b}} \quad \cdots \quad (4.5.2.2)$$

より,引張力Fbは

$$F_{b} = M a x (F_{b1}, F_{b2}) \cdots (4.5.2.3)$$

・引張応力 σ<sub>b</sub>の算出

ここで,ボルトの軸断面積Abは

- (2) せん断応力基礎ボルトに対するせん断力は、基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。

前後方向のせん断力Q<sub>b2</sub>

$$Q_{b2} = m \cdot (1 + C_V) \cdot g \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot (4.5.2.7)$$

$$Q_{b} = \sqrt{(Q_{b1})^{2} + (Q_{b2})^{2}} \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (4.5.2.8)$$

・せん断応力τbの算出

## 4.5.3 計器スタンションの応力計算条件

## (1) 検出器関係

項目	記号	単位	入力値
計器スタンション(検出器含む) の質量	m	kg	16
重力加速度	g	$m/s^2$	9.80665
取付面から重心までの距離(壁 掛形)	h 2	mm	298
重心と下側基礎ボルト間の鉛直 方向距離(壁掛形)	Ø 3	mm	90
左側基礎ボルトと右側基礎ボル ト間の距離(壁掛形)	Q a	mm	180
上側基礎ボルトと下側基礎ボル ト間の距離(壁掛形)	0 ь	mm	180

#### (2) 基礎ボルト関係

項目	記号	単位	入力値
ボルトの呼び径	d	mm	12
ボルトの軸断面積	$A_{b}$	$\mathrm{mm}^2$	113. 1
評価上引張力を受けるとして期 待するボルトの本数(水平方向) (壁掛形)	n <sub>f H</sub>	_	2
評価上引張力を受けるとして期 待するボルトの本数(鉛直方向) (壁掛形)	n <sub>f V</sub>	_	2
ボルトの本数	n	—	4

# (3) 設計用加速度

項目	記号	設計用加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )
水平震度	C <sub>H</sub>	1.55
鉛直震度	C <sub>V</sub>	1.17

注)固有値解析結果より,計器スタンションの固有振動数が20Hz以上であることを確認したため,設計用加速度には最大床加速度の1.2倍を使用する。

#### 5. 電気的機能維持評価

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計は,地震時及び地震後に電気的機能が要求されており, 地震時及び地震後においても,その機能が維持されていることを示す。

5.1 機能維持評価方法

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の固有振動数から応答加速度を求め,機能確認済加 速度以下であることを確認する。機能確認済加速度には,検出器単体の正弦波加振試験におい て,電気的機能の健全性を確認した加振波の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を第5 -1表に示す。

項目	機能確認済加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )
水平	4
鉛直	3. 5

第5-1表 機能確認済加速度

- 6. 評価結果
  - 6.1 重大事故等対処設備としての評価結果

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の重大事故時の状態を考慮した場合の耐震評価結 果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており、耐震性を有することを確認した。

- 6.1.1 基準地震動 S。に対する評価 基準地震動 S。に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。
- 6.1.2 機能維持に対する評価
   機能維持評価結果を次ページ以降に示す。

# 【低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計の耐震性についての計算結果】

1. 設計条件

	耐震設計上の	据付場所及び	固有周期	弾性設計用地震重	基準地震動 S <sub>s</sub>		周囲環境温度	
機都名М	重要度分類	床面高さ	(s)	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	(°C)
		(m)		設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	
低圧代替注水		原子炉建屋						
系格納容器ス	- (S <sub>s</sub> 機能維持)	EL. 20.3	0.006	_	—	1.55	1.17	56
プレイ流量計		(EL. 29.0) *						

注記 \*:評価に用いる基準床レベルを示す。

Ļ	2.	機器要目
+		

			Q <sub>a</sub> (	(mm)	$\ell$ <sub>b</sub> (mm)				1	n <sub>f</sub>
部材	m (kg)	h 2 (mm)	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	$A_{b}$ (mm <sup>2</sup> )	n	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト	16	298	_	180	_	180	113.1	4	_	2

					転倒	方向
立にたオ	S y	S <sub>u</sub>	F	F *	弾性設計用	甘潍州雪新
「小山山	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	地震動 S <sub>d</sub>	至毕地辰朝 。
					又は静的震度	S <sub>s</sub>
基礎ボルト	238	391	_	273	_	水平

# 3. 計算結果

ボルトに作用する力

## (単位:N)

	F	b	୍କ	<b>)</b> b
部材	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト	_	483. 2	_	418.4

# 4. 結論

15

4.1 ボルトの応力

(単位:MPa)

	部材   材料	<b>**</b> */	15-1-1	弾性設計用地震動	S d 又は静的震度	基準地震動S。	
		ሥር 20	算出応力	許容応力	算出応力	許容応力	
	引張り 引張り		引張り	_	—	5	204
	本碇 い / / / r	33400	せん断	_	_	1	157

すべて許容応力以下である。

# 4.2 電気的機能維持の評価結果

(単位:×9.8m/s<sup>2</sup>)

	評価用加速度	機能確認済加速度
水平方向	1.55	4
鉛直方向	1.17	3. 5

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。

V-2-6-5-35 低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の耐震性に

ついての計算書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 位置
2.2 構造の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.3 評価方針 ····· 2
2.4 適用規格 ······ 2
3. 固有値解析 ······ 3
3.1 基本方針
3.2 固有振動数の計算方法
3.2.1 計器スタンションの固有振動数の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3.2.2 記号の説明 ······ 4
3.2.3 固有値解析結果 ······ 4
3.2.3.1 計器スタンションの固有振動数の計算条件・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
3.2.3.2 固有振動数の計算結果・・・・・ 4
4. 応力評価
4.1 基本方針
4.2 耐震評価箇所 ······ 5
4.3 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・ 5
4.3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態・・・・・ 5
4.3.2 許容応力
4.3.3 使用材料の許容応力 ・・・・・ 5
4.4 設計用地震力
4.5 応力計算方法
4.5.1 記号の説明 ······ 9
4.5.2 応力計算
4.5.3 計器スタンションの応力計算条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
5. 電気的機能維持評価 ······ 13
5.1 機能維持評価方法 ······ 13
6. 評価結果
6.1 重大事故等対処設備としての評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
6.1.1 基準地震動 S <sub>s</sub> に対する評価 ······ 13
6.1.2 機能維持に対する評価・・・・・・13

#### 1. 概要

本計算書は、低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の耐震計算について、V-2-1-9「機能 維持の基本方針」に基づき、固有値解析及び応力評価並びに電気的機能維持について説明するも のである。低圧代替注水系格納容器下部注水流量計は、重大事故等対処設備においては常設重大 事故緩和設備に分類される。以下に、この分類に応じた耐震評価を示す。

- 2. 基本方針
  - 2.1 位置

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計は,原子炉建屋原子炉棟 EL. 20.30 m に 1 台を設置 する。

2.2 構造の概要

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の構造計画を第2-1表に示す。

設備名称	司十言	画の概要	割 旧 図
政师石小	主体構造	支持構造	
低圧代替注水系 格納容器下部注水 流量計	差圧式流量 検出器		計器スタンション(壁掛形) <側面図> 計器スタンション 検出器 検出器取付ボルト 基礎ボルト
			<u>マロイマロ</u> 計器スタンション

第2-1表 低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の構造計画

#### 2.3 評価方針

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の応力評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」 で設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき,「2.2 構造の概要」にて示す低圧 代替注水系格納容器下部注水流量計の部位を踏まえて「4.2 耐震評価箇所」にて設定する箇所 において,「3. 固有値解析」で算出した固有振動数に基づく応力等が許容値限界内に収まるこ とを付録 9「計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」で示す計算方法に 基づき,「4. 応力評価」にて確認することで実施する。また,低圧代替注水系格納容器下部注 水流量計の機能維持評価は,V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した電気的機能維持 の方針に基づき,地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを「5. 電気 的機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 評価結果」に 示す。

#### 2.4 適用規格

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編JEAG4 601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991追補版)(日本電気 協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年,昭和62年及び平成3年)に準拠して評価する。 3. 固有值解析

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の固有振動数算定方法について以下に示す。

- 3.1 基本方針
  - (1) 固有振動数計算モデルは1質点系モデルとし,検出器の重心位置に地震荷重が作用する ものとする。なお,保守的な評価とするため,重心位置は検出器の先端とする。
  - (2) 固有振動数の計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
- 3.2 固有振動数の計算方法

検出器及び検出器取付ボルトは製造者による加振試験により,固有振動数が20Hz以上であることを確認しているため,検出器及び検出器取付ボルトは剛とし,計器スタンションの脚部 に質量が均等にかかるとして,以下の固有振動数計算モデルにて算出する。

3.2.1 計器スタンションの固有振動数の計算



固有振動数計算モデル

計器スタンションの固有振動数は以下による。

$$\mathbf{f} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{3 \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{10}^3}{\mathbf{m} \cdot \mathbf{h}_2^3}} \cdot \cdots \cdot (3.2.1)$$

3.2.2 記号の説明

記号	記号の説明	単位
m	計器スタンション(検出器含む)の質量	kg
h 2	取付面から重心までの距離 (壁掛形)	mm
Е	計器スタンションの縦弾性係数	
Ι	計器スタンションの断面二次モーメント	
f	計器スタンションの固有振動数	

## 3.2.3 固有值解析結果

3.2.3.1 計器スタンションの固有振動数の計算条件

項目	記号	単位	入力値
材質(計器スタンション)	—	—	SS400
計器スタンション(検出器含む) の質量	m	kg	16
取付面から重心までの距離(壁掛 形)	h 2	mm	298
計器スタンションの縦弾性係数	Е	MPa	2. $01 \times 10^5$
計器スタンションの断面二次モー メント	Ι	$\mathrm{mm}^4$	$7.31 \times 10^{5}$
雰囲気温度条件	_	°C	

# 3.2.3.2 固有振動数の計算結果

固有振動数の計算結果を以下に示す。

据付方法	計器スタンションの固有振動数(Hz)
壁掛形	162

- 4. 応力評価
  - 4.1 基本方針
    - (1) 耐震計算モデルは1質点系モデルとし,検出器の重心位置に地震荷重が作用するものと する。なお,保守的な評価とするため,重心位置は検出器の先端とする。
    - (2) 許容応力について, JSME S NC1-2005/2007の付録材料図表を用いて計算する際に,温度が付録材料図表記載値の中間の値の場合は,比例法を用いて計算する。
    - (3) 耐震評価に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 4.2 耐震評価箇所

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の耐震評価は、応力集中箇所である計器スタンションの基礎ボルトを選定して実施する。低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の耐震評価箇所については、第2-1表の説明図に示す。

- 4.3 荷重の組合せ及び許容応力
  - 4.3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態
     低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の荷重の組合せ及び許容応力状態について、
     重大事故等対処設備の評価に用いるものを第4-1表に示す。
  - 4.3.2 許容応力

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の許容応力を第4-2表に示す。

4.3.3 使用材料の許容応力

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の使用材料の許容応力について,重大事故等 対処設備の評価に用いるものを第4-3表に示す。

施設区分		機器名称	設備分類*1 機器等の区分		荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_D + M_D + S_s$	$IV_A S$
計測制御 系統施設	計測装置	低圧代替注水系格納容器 下部注水流量計*2	常設/緩和	_	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S * <sup>3</sup>

第4-1表 荷重の組合せ及び許容応力

注記 \*1:「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

\*3: V<sub>A</sub>Sとして, IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

6

第4-2表 許容応力(その他の支持構造物)

	許容限界(ボルト等)*1					
許容応力状態	一次応力					
	引張	せん断	組合せ			
IV <sub>A</sub> S	1.5 • f t*	1.5 • f s*	M i n {1.5 · f t*, (2.1 · f t*-1.6 · $\tau_{b}$ )}			
V A S *2	1.5 • f t *	1.5 • f s*	M i n {1.5 · f $_{t}$ *, (2.1 · f $_{t}$ *-1.6 · $\tau_{b}$ )}			

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2: VASとして、IVASの許容限界を用いる。

評価部材	材料	温度条( (℃)	件	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
基礎ボルト	SS400	周囲環境温度		238	391	_	273

第4-3表 使用材料の許容応力

## 4.4 設計用地震力

耐震計算に用いる入力地震力には、V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」にて設定 した床応答の作成方針に基づき、第 4-4 表にて示す条件を用いて作成した設計用床応答曲線 を用いる。また、減衰定数はV-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用 いる。

	据付場所	言見				
地震動	及び 床面高さ (m)	建屋* 及び高さ (m)	方向	減衰定数 (%)	備考	
基準地震動 S <sub>s</sub>	原子炉建屋 原子炉棟 EL. 20.30	原子炉建屋 原子炉棟 EL. 29.00	水平方向 鉛直方向	1. 0 1. 0	水平方向,鉛 直方向ともに S <sub>s</sub> -1~8 の包 絡曲線を用い る。	

第4-4表 設計用地震力

注記 \*:検出器は壁面取付であるため、据付フロア上階の設計用床応答曲線を使用する。

# 4.5 応力計算方法

4.5.1 記号の説明

記号	記号の説明	単位
m	計器スタンション(検出器含む)の質量	kg
Сн	水平方向設計震度	_
C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	_
d	ボルトの呼び径	mm
A <sub>b</sub>	ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^2$
F <sub>b</sub>	ボルトに作用する引張力(1本当たり)	Ν
F <sub>b1</sub>	鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し左右方向の水 平方向地震によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛 形)	Ν
F <sub>b2</sub>	鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し前後方向の水 平方向地震によりボルトに作用する引張力(1本当たり)(壁掛 形)	Ν
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
h 2	取付面から重心までの距離 (壁掛形)	mm
l 3	重心と下側基礎ボルト間の鉛直方向距離(壁掛形)	mm
l a	左側基礎ボルトと右側基礎ボルト間の距離(壁掛形)	mm
l b	上側基礎ボルトと下側基礎ボルト間の距離(壁掛形)	mm
n	ボルトの本数	_
n f	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数	_
n f H	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(水平方向) (壁掛形)	_
n fv	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(鉛直方向) (壁掛形)	_
$\mathbf{Q}$ b	ボルトに作用するせん断力	Ν
Q <sub>b1</sub>	水平方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)	Ν
Q <sub>b2</sub>	鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)	Ν
π	円周率	_
σь	ボルトに生じる引張応力	MPa
τь	ボルトに生じるせん断応力	MPa

## 4.5.2 応力計算

基礎ボルトの応力は,地震による震度により作用するモーメントによって生じる引張 力とせん断力について計算する。



応力計算モデル

#### (1) 引張応力

基礎ボルトに対する引張力は、応力計算モデルで片側の列の基礎ボルトを支点とする 転倒を考え、これを他方の基礎ボルトで受けるものとして計算する。

左右方向の引張力F<sub>b1</sub>

$$F_{b1} = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{C}_{\mathrm{H}} \cdot \mathbf{h}_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{\mathrm{fH}} \cdot \boldsymbol{\ell}_{a}} + \frac{\mathbf{m} \cdot (1 + \mathbf{C}_{\mathrm{V}}) \cdot \mathbf{h}_{2} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{\mathrm{fV}} \cdot \boldsymbol{\ell}_{b}} \quad \cdot \cdot (4.5.2.1)$$

前後方向の引張力F<sub>b2</sub>

$$F_{b2} = \frac{m \cdot C_{H} \cdot \ell_{3} \cdot g + m \cdot (1 + C_{V}) \cdot h_{2} \cdot g}{n_{fV} \cdot \ell_{b}} \quad \cdots \quad (4.5.2.2)$$

より,引張力Fbは

$$F_{b} = M a x (F_{b1}, F_{b2}) \cdots (4.5.2.3)$$

・引張応力 σ<sub>b</sub>の算出

ここで,ボルトの軸断面積Abは

- (2) せん断応力基礎ボルトに対するせん断力は、基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。

前後方向のせん断力Q<sub>b2</sub>

$$Q_{b2} = m \cdot (1 + C_V) \cdot g \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot (4.5.2.7)$$

$$Q_{b} = \sqrt{(Q_{b1})^{2} + (Q_{b2})^{2}} \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (4.5.2.8)$$

・せん断応力τbの算出

## 4.5.3 計器スタンションの応力計算条件

## (1) 検出器関係

項目	記号	単位	入力値
計器スタンション(検出器含む) の質量	m	kg	
重力加速度	g	$m/s^2$	9.80665
取付面から重心までの距離(壁 掛形)	h 2	mm	298
重心と下側基礎ボルト間の鉛直 方向距離(壁掛形)	Ø 3	mm	90
左側基礎ボルトと右側基礎ボル ト間の距離(壁掛形)	Q a	mm	180
上側基礎ボルトと下側基礎ボル ト間の距離(壁掛形)	ℓ <sub>b</sub>	mm	180

#### (2) 基礎ボルト関係

項目	記号	単位	入力値
ボルトの呼び径	d	mm	12
ボルトの軸断面積	$A_{b}$	$\mathrm{mm}^2$	113. 1
評価上引張力を受けるとして期 待するボルトの本数(水平方向) (壁掛形)	n <sub>f H</sub>	_	2
評価上引張力を受けるとして期 待するボルトの本数(鉛直方向) (壁掛形)	n fv	_	2
ボルトの本数	n	—	4

# (3) 設計用加速度

項目	記号	設計用加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )			
水平震度	C <sub>H</sub>	1.55			
鉛直震度	C <sub>V</sub>	1.17			

注)固有値解析結果より,計器スタンションの固有振動数が20Hz以上であることを確認したため,設計用加速度には最大床加速度の1.2倍を使用する。

#### 5. 電気的機能維持評価

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計は,地震時及び地震後に電気的機能が要求されており, 地震時及び地震後においても,その機能が維持されていることを示す。

5.1 機能維持評価方法

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の固有振動数から応答加速度を求め,機能確認済加 速度以下であることを確認する。機能確認済加速度には,検出器単体の正弦波加振試験におい て,電気的機能の健全性を確認した加振波の最大加速度を適用する。機能確認済加速度を第5 -1表に示す。

項目	機能確認済加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )
水平	
鉛直	

第5-1表 機能確認済加速度

- 6. 評価結果
  - 6.1 重大事故等対処設備としての評価結果

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の重大事故時の状態を考慮した場合の耐震評価結 果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており、耐震性を有することを確認した。

- 6.1.1 基準地震動 S。に対する評価 基準地震動 S。に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。
- 6.1.2 機能維持に対する評価
   機能維持評価結果を次ページ以降に示す。

# 【低圧代替注水系格納容器下部注水流量計の耐震性についての計算結果】

1. 設計条件

機器名称	耐震設計上の	据付場所及び	固有周期	弾性設計用地震動	基準地)	周囲環境温度		
	重要度分類	床面高さ	(s)	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	(°C)
		(m)		設計震度	設計震度	設計震度	設計震度	
低圧代替注水		原子炉建屋						
系格納容器下	- (S <sub>s</sub> 機能維持)	EL. 20.3	0.006	_	—	1.55	1.17	
部注水流量計		(EL. 29.0) *						

注記 \*:評価に用いる基準床レベルを示す。

Ļ	2.	機器要目
+		

				$\ell_{\rm a}~({\rm mm})$		$\ell_{\rm b}$ (mm)				1	n <sub>f</sub>
	部材	m (kg)	h 2 (mm)	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	$A_{b}$ (mm <sup>2</sup> )	n	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基	を礎ボルト	16	298	_	180	—	180	113.1	4	_	2

					転倒方向		
立にたオ	S y	S <sub>u</sub>	F	F *	弾性設計用	甘潍州雪新	
「小山山	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	地震動 S <sub>d</sub>	至毕地辰朝 。	
					又は静的震度	S <sub>s</sub>	
基礎ボルト	238	391	_	273	_	水平	

# 3. 計算結果

ボルトに作用する力

## (単位:N)

	F	b	${f Q}_{ m b}$		
部材	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S。	
基礎ボルト					

# 4. 結論

15

4.1 ボルトの応力

(単位:MPa)

	部材	材料	応力	弾性設計用地震動	JS <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	
				算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
		55400	引張り	_	_	5	204
産碇ホルト	55400	せん断	_	_	1	157	

すべて許容応力以下である。

# 4.2 電気的機能維持の評価結果

(単位:×9.8 m/s<sup>2</sup>)

	評価用加速度	機能確認済加速度
水平方向	1.55	
鉛直方向	1.17	

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。

# V-2-6-5-36 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量計の

耐震性についての計算書

目次

1.	概要	1
2.	一般事項	1
2.	1 構造計画	1
3.	構造強度評価	3
3.	1 構造強度評価方法 ·····	3
3. 2	2 荷重の組合せ及び許容応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.	機能維持評価	6
4.	1 電気的機能維持評価方法	6

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計 方針に基づき、代替循環冷却系格納容器スプレイ流量計が設計用地震力に対して十分な構造強度 及び電気的機能を有していることを説明するものである。

代替循環冷却系格納容器スプレイ流量計は,重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大 事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下,分類に応じた構造強度評価及び電 気的機能維持評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

代替循環冷却系格納容器スプレイ流量計の構造計画を表 2-1 に示す。



表 2-1 構造計画

- 3. 構造強度評価
- 3.1 構造強度評価方法

代替循環冷却系格納容器スプレイ流量計の構造は壁掛形計器スタンションであるため,構造 強度評価は、「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の 耐震計算方法に基づき評価する。

- 3.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態
     代替循環冷却系格納容器スプレイ流量計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち、重大
     事故等対処設備の評価に用いるものを表 3-1 に示す。
  - 3.2.2 許容応力

代替循環冷却系格納容器スプレイ流量計の許容応力を表 3-2 に示す。
施設[	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	IV <sub>A</sub> S
計測制御 系統施設	計測装置	代替循環冷却系 格納容器スプレイ流量計	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして IV <sub>A</sub> Sの許容限 界を用いる。)

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:  $[D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_{s}]$ の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

	許容限界* <sup>1,*2</sup> (ボルト等)		
許容応力状態	一次応力		
	引張り	せん断	
IV <sub>A</sub> S			
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてIV <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	1.5 • f <sub>t</sub> *	1.5 • f <sub>s</sub> *	

表 3-2 許容応力(重大事故等その他の支持構造物)

\*2:当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

- 4. 機能維持評価
- 4.1 電気的機能維持評価方法

代替循環冷却系格納容器スプレイ流量計の電気的機能維持評価について、以下に示す。

電気的機能維持評価は、「付録9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方 針」に記載の評価方法に基づき評価する。

代替循環冷却系格納容器スプレイ流量計に設置される検出器の機能確認済加速度には,同形 式の検出器単体の正弦波加振試験において,電気的機能の健全性を確認した評価部位の最大加 速度を適用する。

機能確認済加速度を表 4-1 に示す。

評価部位	形式	方向	機能確認済加速度
代替循環冷却系	差圧伝送器(流量)	水平	
格納容器スプレイ流量計 (FT-SA17-N018A)	(EDR-N6L)	鉛直	

表 4-1 機能確認済加速度

 $(\times 9.8 \text{ m/s}^2)$ 

V-2-6-5-37 サプレッション・プール水位計の耐震性についての計算書

1.	根	既要	1
2.	_	一般事項	1
2.	1	構造計画	1
2.	2	評価方針	5
2.	3	適用基準 ······	7
2.	4	記号の説明(LT-26-79.5A) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
2.	5	記号の説明(LT-26-79.5B, LT-26-79.60) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
2.	6	計算精度と数値の丸め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
3.		評価部位	11
3.	1	LT-26-79.5Aの評価部位	11
3.	2	LT-26-79.5B 及び LT-26-79.60 の評価部位	11
4.	樟	構造強度評価	12
4.	1	構造強度評価方法	12
4.	2	荷重の組合せ及び許容応力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、サプレッション・プール水位計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

サプレッション・プール水位計のうち,機器番号LT-26-79.5A及びLT-26-79.5Bは,設計基準対象施設においてはSクラス施設に,機器番号LT-26-79.60は,重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下,分類に応じた構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

- 2. 一般事項
- 2.1 構造計画

サプレッション・プール水位の構造計画を表 2-1,表 2-2 及び表 2-3 に示す。





 $\mathbf{N}$ 



表 2-2 構造計画(LT-26-79.5B)





4

2.2 評価方針

2.2.1 LT-26-79.5Aの評価方針

サプレッション・プール水位計(LT-26-79.5A)の応力評価は,「V-2-1-9 機能維持 の基本方針 3.1 構造強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容 限界に基づき,「2.1 構造計画」にて示すサプレッション・プール水位計(LT-26-79.5A) の部位を踏まえ「3. 評価部位」にて設定する箇所において,算出した固有周期に基づ く応力等が許容限界内に収まることを確認することで実施する。また,サプレッショ ン・プール水位計(LT-26-79.5A)の機能維持評価は,「V-2-1-9 機能維持の基本方針 4.2 電気的機能維持」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき,地震時の応答加 速度が電気的機能確認済加速度以下であることを確認することで実施する。

サプレッション・プール水位計(LT-26-79.5A)の耐震評価フローを図 2-1 に示す。



図 2-1 サプレッション・プール水位計(LT-26-79.5A)の耐震評価フロー

2.2.2 LT-26-79.5B及びLT-26-79.60の評価方針

サプレッション・プール水位計(LT-26-79.5B及びLT-26-79.60)の応力評価は,「V -2-1-9 機能維持の基本方針 3.1 構造強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の 組合せ並びに許容限界に基づき,「3. 評価部位」にて設定する箇所において,算出し た固有周期に基づく応力等が許容限界内に収まることを確認することで実施する。また, サプレッション・プール水位計(LT-26-79.5B及びLT-26-79.60)の機能維持評価は, 「V-2-1-9 機能維持の基本方針 4.2 電気的機能維持」にて設定した電気的機能維 持の方針に基づき,地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを確 認することで実施する。

サプレッション・プール水位計(LT-26-79.5B及びLT-26-79.60)の耐震評価フロー を図 2-2に示す。



図 2-2 サプレッション・プール水位計(LT-26-79.5B 及び LT-26-79.60)の耐震評価フロー

## 2.3 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991 追補版)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月及 び平成3年6月)に準拠して評価する。

2.4 記号の説明 (LT-26-79.5A)

記 号	記号の説明	単 位
а	溶接部の有効のど厚	mm
$A_{w}$	溶接部の有効断面積	${\rm mm}^{2}$
b	溶接の有効長さ(z方向)	mm
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—
$C_V$	鉛直方向設計震度	—
F	設計・建設規格*1 SSB-3131 又は SSB-3133に定める値	MPa
F*	設計・建設規格*1 SSB-3131 又は SSB-3133に定める値	MPa
F <sub>x</sub>	溶接部に作用する力(x方向)	Ν
F <sub>y</sub>	溶接部に作用する力(y方向)	Ν
F <sub>z</sub>	溶接部に作用する力(z方向)	Ν
$f_{ m s}$	溶接部の許容せん断応力	MPa
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
h	溶接の有効長さ(y方向)	mm
Zy	溶接全断面における y 軸方向の断面係数	$\mathrm{mm}^3$
Z <sub>z</sub>	溶接全断面における z 軸方向の断面係数	mm <sup>3</sup>
Z <sub>p</sub>	溶接全断面におけるねじり断面係数	mm <sup>3</sup>
Q	据付面から計器荷重点、計器固定金具荷重点までの距離	mm
$M_{\rm x}$	溶接部に作用するモーメント (x軸周り)	N•m
$M_y$	溶接部に作用するモーメント (y 軸周り)	N•m
$M_z$	溶接部に作用するモーメント (z軸周り)	N•m
s	溶接脚長	mm
Su	設計・建設規格*1 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa
Sy	設計・建設規格*1 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa
W	計器の荷重	Ν
π	円周率	—
$\sigma_{\rm t}$	溶接部に生じる引張応力	MPa
$\sigma_{\rm b}$	溶接部に生じる曲げ応力	MPa
$\sigma_{\rm w}$	溶接部に生じる組合せ応力	MPa
τ	溶接部に生じるせん断応力	MPa

注記\*1:「設計・建設規格」とは,発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版 (2007 年追補版含む。)) JSME S NC1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年9月)をいう。

記号 単 位 号  $\mathcal{O}$ 説 明 記 ボルトの軸断面積又は有効断面積  $\mathrm{mm}^2$  $A_b$ 水平方向設計震度 C<sub>H</sub> 鉛直方向設計震度  $C_{\rm V}$ ボルトの呼び径 d mm F 設計・建設規格\*1 SSB-3131 に定める値 MPa F\* 設計・建設規格\*1 SSB-3133 に定める値 MPa ボルトに作用する引張力(1本当たり) Fь Ν 鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し左右方向の水平方向地震によりボルト F b1 Ν に作用する引張力(1本当たり) 鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し前後方向の水平方向地震によりボルト Ν F b2 に作用する引張力(1本当たり) せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 MPa  $f_{\rm sb}$ 引張力のみを受けるボルトの許容引張応力 MPa  $f_{\rm to}$ 引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 MPa  $f_{\rm ts}$  $\mathrm{m}/\mathrm{s}^2$ 重力加速度(=9.80665) g 取付面から重心までの距離  $h_1$ mm 重心と下側ボルト間の距離  $\ell_1$ mm la 側面(左右)ボルト間の距離 mm 上下ボルト間の距離 ĺь mm 計器スタンションの質量 m kg ボルトの本数 n 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(側面方向転倒) n<sub>fv</sub> 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(平面方向転倒) n<sub>fH</sub> ボルトに作用するせん断力  $Q_{\rm h}$ Ν 水平方向地震によりボルトに作用するせん断力 Ν  $Q_{\rm h1}$ 鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力  $Q_{b2}$ Ν 設計・建設規格\*1 付録材料図表 Part5 表9に定める値 MPa  $S_u$ 設計・建設規格\*1 付録材料図表 Part5 表8に定める値  $S_{v}$ MPa 円周率 π ボルトに生じる引張応力 MPa  $\sigma_{\rm b}$ ボルトに生じるせん断応力 MPa τ<sub>b</sub>

2.5 記号の説明 (LT-26-79.5B, LT-26-79.60)

- 注記\*1:「設計・建設規格」とは,発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版 (2007 年追補版含む。)) JSME S NC1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年9月)をいう。
- 2.6 計算精度と数値の丸め方 精度は6桁以上を確保する。表示する数値の丸め方は表2-4に示すとおりとする。

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁		
固有周期	S	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位		
震度	_	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位		
温度	°C	—	_	整数位		
質量*1	kg	—	_	整数位		
長さ*1	mm	—	_	整数位		
面積	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2		
断面係数	mm <sup>3</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2		
モーメント	N•mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2		
力	Ν	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2		
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位		
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位		

表 2-4 表示する数値の丸め方

注記 \*1:設計上定める値が小数点以下第1位の場合は,小数点以下第1位表示とする。 \*2:絶対値が1000以上のときは,べき数表示とする。

\*3:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及 び降伏点は比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て,整数位ま での値とする。 3. 評価部位

3.1 LT-26-79.5A の評価部位

サプレッション・プール水位計(LT-26-79.5A)の耐震評価は,「4.1 構造強度評価 方法」に示す条件に基づき,耐震評価上厳しくなる溶接部を選定して実施する。サプレ ッション・プール水位計(LT-26-79.5A)の耐震評価箇所については,表 2-1の概略構 造図に示す。

3.2 LT-26-79.5B及びLT-26-79.60の評価部位

サプレッション・プール水位計(LT-26-79.5B及びLT-26-79.60)の耐震評価は「4.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき,耐震評価上厳しくなる基礎ボルトについて評価 を実施する。サプレッション・プール水位計(LT-26-79.5B及びLT-26-79.60)の耐震評 価箇所については,表 2-2及び表 2-3の概略構造図に示す。

- 4. 構造強度評価
- 4.1 構造強度評価方法
  - 4.1.1 LT-26-79.5A の構造強度評価方法
    - (1) 計器の質量は重心に集中しているものとする。
    - (2) 地震力は計器に対して、水平方向及び鉛直方向から同時に作用するものとする。
    - (3) 計器は、サポートを介して溶接により壁面に固定された固定端とする。ここで 基礎については、剛となるように設計する。
    - (4) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 4.1.2 LT-26-79.5B及びLT-26-79.60の構造強度評価方法
    - (1) 計器スタンションの質量は重心に集中しているものとする。
    - (2) 地震力は計器スタンションに対して,水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。
    - (3) 計器スタンションは基礎ボルトで壁面に固定されており、固定端とする。
    - (4) 転倒方向は,平面方向及び側面方向について検討し,計算書には計算結果の厳しい方を記載する。
    - (5) 計器スタンションの重心位置については、転倒方向を考慮して、計算条件が厳し くなる位置に重心位置を設定して耐震性の計算を行うものとする。
    - (6) 設計用地震力は「V-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。
    - (7) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。

- 4.2 荷重の組合せ及び許容応力
  - 4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

サプレッション・プール水位計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち,設計基 準対象施設の評価に用いるものを表 4-1 に,重大事故等対処設備の評価に用いる ものを表 4-2 に示す。

4.2.2 許容応力

サプレッション・プール水位計のうち,LT-26-79.5Aの許容応力を表4-3に, LT-26-79.5Bの許容応力を表4-4に,LT-26-79.60の許容応力を表4-5に示す。

施設区分		機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御	川制御 計測装置 サプレッション・プール水位計 S	*	$D + P_D + M_D + S_d *$	III ∧ S		
系統施設					$D + P_D + M_D + S_s$	IV A S

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(設計基準対象施設)

注記 \*:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

施調	设区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
					$D + P_D + M_D + S_s^{*3}$	IV A S
計測制御 系統施設	計測装置	サプレッション・プール水位計	常設耐震/防止 常設/緩和	*2	$D+P_{sad}+M_{sad}+S_{s}$	VAS (VASとし てWASの許 容限界を用い る。)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:「D+Psad+Msad+Ss」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

	許 容 限 界*1, *2 (ボルト以外)					
許容応力状態	一次応力					
	引張り	せん断	圧縮	曲げ		
III <sub>A</sub> S	1.5 • f <sub>t</sub>	1.5•f <sub>s</sub>	1.5 • f <sub>c</sub>	1.5 • f <sub>b</sub>		
IV <sub>A</sub> S	1.5 • f <sub>t</sub> *	1.5•f <sub>s</sub> *	1.5 • f <sub>c</sub> *	1.5 • f <sub>b</sub> *		

表 4-3 LT-26-79.5A の許容応力(その他の支持構造物)

\*2:当該の応力が生じない場合,規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を 省略する。

表 4-4 LT-26-79.5B の許容応力(その他の支持構造物)

	許容限界 <sup>*1,*2</sup> (ボルト等)		
許容応力状態	一次応力		
	引張り	せん断	
III A S	1.5 • f t	1.5 • f s	
IV A S	1.5 • f t *	1.5 • f s *	

\*2:当該の応力が生じない場合,規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

	許容限界* <sup>1,*2</sup> (ボルト等)			
許容応力状態	一次応力			
	引張り	せん断		
IV A S				
VAS (VASとしてIVASの 許容限界を用いる。)	1.5 • f t *	1.5 • f s *		

表 4-5 LT-26-79.60の許容応力(重大事故等その他の支持構造物)

\*2:当該の応力が生じない場合,規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を 省略する。 V-2-6-5-38 格納容器下部水位計の耐震性についての計算書

目次

### 1. 概要

本計算書は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、格納容器下部水位計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

格納容器下部水位計は,重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和設備に分類 される。以下,分類に応じた構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。 V-2-6-5-39 原子炉建屋水素濃度計の耐震性についての計算書

E	次

1. 概	要 ・・・・	•••	•••	•••	•	••	•	•••	•	•	••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2. —	般事項 ・	• • • •	• •	• •	•	••	•	•	•	•	•••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.1	構造計画	•••	••	•••	•	•••	•	•••	•	•	••	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.2	評価方針	•••	••	•••	•	••	•	•••	•	•	••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
2.3	適用基準	•••	•••	•••	•	••	•	•••	•	•	••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
2.4	記号の説明	•••	•••	•	••	••	•	•	•	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
2.5	計算精度と	数値のす	しめナ	<del>,</del> ,	•	••	•	•••	•	•	•••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
3. 評	価部位 •	••••	••	• •	•	•••	•	•	•	•	•••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
4. 固	有周期 ·	• • • •	• •	• •	•	•••	•	•	•	•	•••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
4.1	固有値解析	方法	•••	•••	•	••	•	•••	•	•	••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
4.2	解析モデル	••	••	•••	•	••	•	•••	•	•	••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
5. 構	造強度評価	• • •	••	•••	•	••	•	•••	•	•	••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
5.1	構造強度評価	価方法	•	•••	•	••	•	•••	•	•	••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
5.2	荷重の組合	せ及び諸	午容点	动		••	•	••	•	•	•••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10

### 1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、原子炉建屋水素濃度計が設計用地震力に対して十分な構造強度 及び電気的機能を有していることを説明するものである。

原子炉建屋水素濃度計は,重大事故等対処設備において常設重大事故緩和設備に分類 される。以下,分類に応じた構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

### 2. 一般事項

2.1 構造計画

A形原子炉建屋水素濃度計の構造計画を表 2-1 に, B形水素濃度計の構造計画を 表 2-2 に示す。

計画の概要		<b>斯</b> 政捷注网							
基礎・支持構造	主体構造	燃哈博垣区							
基礎・ 支持構造 検知器は、 サポート鋼 材に計器取付ボルトに より固定する。 サポート鋼材は、 基礎 ボルトにより壁面に設 置する。	水素濃度計	基礎ボルト       防滴カバー       サポート鋼材         ケミカルアンカ       (L字鋼)         サポート鋼材       東ポート鋼材         (月形鋼)       検出器							

表 2-1 A形原子炉建屋水素濃度計の構造計画

計画の概要		<b>挪</b> 吹 楼 送 図					
基礎・支持構造	主体構造	19.111月2日日					
<ul> <li>基礎・支持構造</li> <li>検知器は、サポート鋼</li> <li>材に計器取付ボルトに</li> <li>より固定する。</li> <li>サポート鋼材は、基礎</li> <li>ボルトにより壁面に設</li> <li>置する。</li> </ul>	主体構造 水素濃度計	概略構造図					

表 2-2 B形原子炉建屋水素濃度計の構造計画

#### 2.2 評価方針

原子炉建屋水素濃度計の応力評価は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針 3.1 構造 強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.1 構 造計画」にて示す原子炉建屋水素濃度計の部位を踏まえ「3. 評価部位」にて設定す る箇所において、「4. 固有周期」で算出した固有周期に基づく応力等が許容限界内に 収まることを、「5. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また、 原子炉建屋水素濃度計の機能維持評価は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針 4.2 電気 的機能維持」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が電 気的機能確認済加速度以下であることを確認することで実施する。

原子炉建屋水素濃度計の耐震評価フローを図 2-1 に示す。



図 2-1 原子炉建屋水素濃度計の耐震評価フロー

# 2.3 適用基準

本計算書においては,原子力発電所耐震設計技術指針(重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984,JEAG4601-1987及びJEAG4601-1991 追補版)(日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59年9月,昭和62年8月及 び平成3年6月)に準拠して評価する。

2.4 記号の説明

記号	記号の説明	単 位					
A <sub>b</sub>	基礎ボルトの軸断面積	$\mathrm{mm}^{2}$					
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度						
$C_{\rm V}$	鉛直方向設計震度	—					
d	基礎ボルトの呼び径						
F*	設計・建設規格*1SSB-3131 又は SSB-3133に定める値	MPa					
$F_{b}$	基礎ボルトに作用する引張力	Ν					
$F_{x}$	サポート基礎部に作用する力 (x方向)	Ν					
Fy	サポート基礎部に作用する力 (y方向)	Ν					
$F_z$	サポート基礎部に作用する力 (z方向)	Ν					
$f_{ m sb}$	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力						
$f_{ m to}$	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力						
$f_{ m t\ s}$	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力						
g	重力加速度(=9.80665)						
$\ell_1$	ボルト間距離(水平方向)						
$\varrho_2$	ボルト間距離(鉛直方向)						
$M_{x}$	サポート基礎部に作用するモーメント (x 軸周り)						
$M_{\rm y}$	サポート基礎部に作用するモーメント (y軸周り)						
$M_{z}$	サポート基礎部に作用するモーメント( z 軸周り)	N • m					
n	基礎ボルトの本数	—					
$\mathbf{Q}_{\mathrm{b}}$	基礎ボルトに作用するせん断力	MPa					
$S_u$	設計・建設規格*1 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa					
Sy	設計・建設規格*1 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa					
W	計器及び防滴カバーの荷重	Ν					
π	円周率	—					
$\sigma_{\rm b}$	基礎ボルトに生じる引張応力	MPa					
τ	基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa					

 注記 \*1:「設計・建設規格」とは、発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005 年版 (2007 年追補版含む。)) JSME S NC1-2005/2007)(日本機械学会 2007 年9月)をいう。 2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。表示する数値の丸め方は、表2-3に示す通りとする。

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
温度	°C	_	_	整数位
質量*1	kg	—	_	整数位
長さ*1	mm	_	_	整数位
面積	$\mathrm{mm}^2$	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
断面係数	mm <sup>3</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
モーメント	N•mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
力	Ν	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位

表 2-3 表示する数値の丸め方

注記\*1:設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。 \*2:絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

\*3:設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び 降伏点は比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て,整数位ま での値とする。 3. 評価部位

原子炉建屋水素濃度計の耐震評価は、「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる基礎ボルト部を選定して実施する。原子炉建屋水素濃度計の耐震評価箇所については、表 2-1 の概略構造図に示す。

- 4. 固有周期
  - 4.1 固有值解析方法

原子炉建屋水素濃度計の固有値解析方法を以下に示す。

- (1) 原子炉建屋水素濃度計は、4.2 解析モデルに示す3次元はりモデルとして考える。
- 4.2 解析モデル

A形原子炉建屋水素濃度計の解析モデルを図4-1に,B形原子炉建屋水素濃度計の 解析モデルを図4-2に,解析モデルの概要を以下に示す。

- (1) 原子炉建屋水素濃度計の計器及び防滴カバーの質量は、それぞれの重心に集中するものとする。
- (2) 原子炉建屋水素濃度計の重心位置については、計算条件が厳しくなる位置に重心 位置を設定するものとする。
- (3) 計算機コードは、「SAP-V」を使用し、固有値及び荷重を求める。なお、評価 に用いる計算機コードの検証及び妥当性確認等の概要については、「付録 18 計算機 プログラム(解析コード)の概要 ・HISAP及びNSAFE」に示す。
- (4) 拘束条件として,基礎部のXYZ方向を固定する。なお,基礎ボルト部は剛体として評価する。





図 4-1 A形原子炉建屋水素濃度計解析モデル



図 4-2 B形原子炉建屋水素濃度計解析モデル
- 5. 構造強度評価
  - 5.1 構造強度評価方法
    - (1) 水素濃度計,防滴カバー及びサポート鋼材の質量は重心に集中しているものとする。
    - (2) 地震力は水素濃度計,防滴カバー及びサポート鋼材に対して,水平方向及び鉛 直方向から同時に作用するものとする。
    - (3) 水素濃度計,防滴カバー及びサポート鋼材は,基礎ボルトにより壁面に固定された固定端とする。ここで,基礎については,剛となるように設計する。
    - (4) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
  - 5.2 荷重の組合せ及び許容応力
    - 5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 原子炉建屋水素濃度計の荷重の組合せ及び供用状態のうち重大事故等対処設 備の評価に用いるものを表 5-1 に示す。
    - 5.2.2 許容応力原子炉建屋水素濃度計の許容応力を表 5-2 に示す。
  - 5.2.3 使用材料の許容応力

原子炉建屋水素濃度計の使用材料の許容応力を表 5-3 に示す。

	施設	区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御 系統施設						$D + P_{D} + M_{D} + S_{s}^{*3}$	$D(IV_AS)$
	計測装置	原子炉建屋水素濃度計	常設/緩和	*2	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	E(V <sub>A</sub> S) (V <sub>A</sub> Sとして IV <sub>A</sub> Sの許容限 界を用いる。)	

表 5-1 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処設備)

注記 \*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備,「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3:「D+Psad+Msad+Ss」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

NT2 補② V-2-6-5-39 R0

供用	許容限界 <sup>*1,*2</sup> (ボルト等)			
状 態	一 次 応 力			
	引張り	せん断		
IV <sub>A</sub> S				
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして <b>IV</b> <sub>A</sub> Sの 許容限界を用いる。)	1.5 • f <sub>t</sub> *	1.5 • f <sub>s</sub> *		

表 5-2 許容応力(重大事故等その他の支持構造物)

注記 \*1:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2:当該の応力が生じない場合,規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は 評価を省略する。

表 5-3 使用材料の許容応力(重大事故等対処設備)

評価部材	材料	温度条件 (℃)		S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (RT) (MPa)
基礎ボルト	SS400	周囲環境温度		221	373	_