V-3-別添1 竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書

V-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針

1.	概要 1
2.	強度評価の基本方針 1
2	2.1 評価対象施設
2	2 評価方針
3.	構造強度設計 5
3	.1 構造強度の設計方針 5
3	.2 機能維持の方針
4.	荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 56
4	.1 荷重及び荷重の組合せ 56
4	.2 許容限界
5.	強度評価方法
5	.1 建屋・構造物に関する評価式 83
5	.2 機器・配管系に関する評価式 91
6.	適用規格

目次

#### 1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準 規則」という。)第7条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する 規則の解釈」(以下「解釈」という。)に適合し、技術基準規則第54条及びその解釈に規定 される「重大事故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備に配慮する設計とするため、 V-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷防止に関する説明書」のうちV-1-1-2-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」(以下「V-1-1-2-3-3」という。)に基づき、竜巻の 影響を考慮する施設が、設計竜巻に対して要求される強度を有することを確認するための強 度評価方針について説明するものである。

強度評価は、V-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷防止に関する説明書」の うちV-1-1-2-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」(以下「V-1-1-2-3-1」という。)に示 す適用規格を用いて実施する。

竜巻飛来物防護対策設備である防護対策施設の設計方針については、V-3-別添 1-2「防護 対策施設の強度計算の方針」に示し、屋外重大事故等対処設備の固縛装置の設計方針について は、V-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」に示す。具体的な 計算の方法及び結果は、V-3-別添 1-2-1「防護対策施設の強度計算書」及びV-3-別添 1-3-1

「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算書」に示す。その他の竜巻の影響を考慮する 施設の具体的な計算の方法及び結果は、V-3-別添 1-1-1「竜巻より防護すべき施設を内包する 施設の強度計算書」からV-3-別添 1-1-10「波及的影響を及ぼす可能性がある施設の強度計算 書」に示す。

2. 強度評価の基本方針

強度評価は、「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設を対象として、「4.1 荷重及び荷重 の組合せ」で示す設計竜巻荷重及び組み合わすべきその他の荷重による組合せ荷重により生 じる応力等が「4.2 許容限界」で示す許容限界内にあることを「5. 強度評価方法」に示す計算 方法を使用し、「6. 適用規格」に示す適用規格を用いて確認する。

2.1 評価対象施設

V-1-1-2-3-3の「3.要求機能及び性能目標」にて構造強度上の性能目標を設定している 竜巻の影響を考慮する施設を強度評価の対象とする。強度評価を行うにあたり,評価対象施 設を以下のとおり分類することとし,表 2-1 に示す。

- (1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設 屋内の竜巻より防護すべき施設を防護する外殻となる、竜巻より防護すべき施設を内包 する施設とする。
- (2) 屋外の防護対象施設 設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を保持する必要がある屋 外の防護対象施設とする。
- (3) 外気と繋がっている屋内の防護対象施設 設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を保持する必要がある,

RO

外気と繋がっている屋内の防護対象施設とする。

- (4) 防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設とする。
- 2.2 評価方針

竜巻の影響を考慮する施設は、V-1-1-2-3-3の「3.要求機能及び性能目標」にて設定している構造強度設計上の性能目標を達成するため、「2.1評価対象施設」で分類した施設ごとに、竜巻に対する強度評価を実施する。

強度評価の評価方針は、それぞれ「2.2.1(1) 衝突評価」の方針、「2.2.1(2) 構造強度評価」の方針及び「2.2.1(3) 動的機能維持評価」の方針に分類でき、評価対象施設はこれらの評価を実施する。

防護対象施設及び波及的影響を及ぼす可能性がある施設の強度評価は,防護措置として設 置する防護対策施設, 竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度評価を踏まえたもので あるため,防護対策施設, 竜巻より防護すべき施設を内包する施設について示したうえで, 防護対象施設及び防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設について示す。

- 2.2.1 評価の分類
  - (1) 衝突評価

衝突評価は, 竜巻による設計飛来物による衝撃荷重に対する直接的な影響の評価として, 評価対象施設が, 貫通を生じず, ひずみ等の変形が生じた場合においても, 防護対 象施設の機能を保持可能な状態に留めることを確認する評価とする。

評価対象施設の構造及び当該施設の機能を考慮し,飛来物の衝突により想定される損 傷モードを以下のとおり分類し,それぞれの評価方針を設定する。

- a. 建屋·構造物
- (a) 貫通
- (2) 構造強度評価

構造強度評価は、竜巻の風圧力による荷重、気圧差による荷重及び設計飛来物による 衝撃荷重により生じる応力等に対し、評価対象施設及びその支持構造物が、当該施設の 機能を保持可能な構造強度を有することを確認する評価とする。構造強度評価は、構造 強度により閉止性及び開閉機能を確保することの評価を含む。

構造強度評価は,評価対象施設の構造を考慮し,以下の分類ごとに評価方針を設定す る。

a. 建屋•構造物

建屋・構造物の構造強度評価は,鉄筋コンクリート造構造物と鋼製構造物に分類し, その構造を踏まえた評価項目を抽出する。

- (a) 鉄筋コンクリート造構造物
  - イ. 裏面剥離
  - 口. 脱落
  - ハ. 倒壊

- (b) 鋼製構造物
  - イ. 脱落
  - 口. 倒壞
- b. 機器・配管系
  - (a) 立形ポンプ
  - (b) 4脚たて置円筒形容器
  - (c) たて置円筒形容器
  - (d) よこ置円筒形容器
  - (e) 排気筒
  - (f) 配管及び弁
  - (g) ダクト
  - (h) 隔離弁
  - (i) ファン
  - (j) 冷凍機
- (3) 動的機能維持評価

動的機能維持評価は,設計竜巻荷重及びその他の荷重に対し,竜巻時及び竜巻通過後 において,評価対象施設のうちポンプ等の動的機器が,当該施設の動的機能を保持可能 なことを確認する評価とする。

- a. 機器·配管系
- (a) 立形ポンプ

	<b>加</b> 迎久称
(1) 辛米トルは難ナッキ	
(1) 电台より防護り くさ	・原子炉建屋
他設在自己する地設	・タービン建屋
	・軽油貯蔵タンクタンク室
(2) 屋外の防護対象施設	・非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ
	<ul> <li>・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気フィルタ</li> </ul>
	<ul> <li>非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン</li> </ul>
	<ul> <li>・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントファン</li> </ul>
	• 中央制御室換気系冷凍機
	・残留熱除去系海水系ポンプ
	・残留熱除去系海水系ストレーナ
	・非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ
	・非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ
	<ul> <li>・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ</li> </ul>
	<ul> <li>・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ</li> </ul>
	<ul> <li>         ・排気筒         </li> </ul>
	• 配管及び弁(中央制御室換気系冷凍機,残留熱除去系海水系ポンプ
	及びディーゼル発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排
	気配管)
(3) 外気と繋がっている屋	・ダクト(非常用換気空調設備)
内の防護対象施設	• 隔離弁(非常用換気空調設備)
	<ul> <li>ファン(非常用換気空調設備)</li> </ul>
(4) 防難対象協設に波及的	
「影響を及ぼす可能性が	a. 機械的影響を与える可能性がある施設
あろ施設	・サービス建屋
	・海水ボンプエリア防護壁
a. 機械的影響を与える可	・ 鋼製防護壁
能性がある施設	
	b. 機能的影響を与える可能性がある施設
b. 機能的影響を与える可	・非常用アイーセル発電機排気消音器
能性がある施設	<ul> <li>・局圧炉心人ノレイ糸アイーセル発電機排気消音器</li> <li>・ドウルマー・ドゥアを開始</li> </ul>
	・ 非吊用アイーセル発電機併気配官
	・ 升市用ノイービル光电機燃料ノイクシクシント官
	• 非吊用アイーセル先电機機関ハント官
	・ 升市用ノイービル光电機個俳価リンノクシクシント官
	- 同江が心ヘノビイボノイ ビル光电隙所入阻害 ・ 真正 「「「スプレイズディーゼル発雪 燐燐料デイタンカベント答
	回江がついノビコホノイ ビル光电域燃料ノイクシンシンド目 ・ 真正伝売スプレイズディーゼル惑雲燐燐度ベント答
	<ul> <li>・ 直圧 「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」</li></ul>
	● 建図執除主系海水系 一部 2022年1月1日 1222年1月1日 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222
	・ 非堂田ディーゼル発雷機田海水配管(放出側)
	・高圧恒心スプレイ系ディーゼル発雪機田海水配管(放出側)

表 2-1 強度評価における施設分類

3. 構造強度設計

V-1-1-2-3-1 で設定している設計竜巻に対し,「2.1 評価対象施設」で設定している施設が, 構造強度設計上の性能目標を達成するよう, V-1-1-2-3-3 の「4. 機能設計」で設定している 各施設が有する機能を踏まえ,構造強度の設計方針を設定する。

各施設の構造強度の設計方針を設定し,設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し, 各施設の構造強度を保持するよう構造設計と評価方針を設定する。

3.1 構造強度の設計方針

V-1-1-2-3-3の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度上の性能目標を達成するための設計方針を「2.1 評価対象施設」で設定している評価対象施設分類ごとに示す。
 (1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設

- 原子炉建屋,タービン建屋及び軽油貯蔵タンクタンク室は、V-1-1-2-3-3の「3.要 求機能及び性能目標」の「3.4(3)性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標 を踏まえ,設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,設計飛来物が竜巻より防護 すべき施設に衝突することを防止するために,竜巻より防護すべき施設を内包する施設の うち,竜巻より防護すべき施設の外殻を構成する部材を設計飛来物が貫通せず,また,竜 巻より防護すべき施設に波及的影響を与えないために,竜巻より防護すべき施設を内包す る施設のうち,竜巻より防護すべき施設の外殻を構成する部材の転倒及び脱落が生じない 設計とする。
- (2) 屋外の防護対象施設
  - a. 非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気フィ ルタ

非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気 フィルタ(以下「ディーゼル発電機吸気フィルタ」という。)は、V-1-1-2-3-3の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能 目標を踏まえ,設計竜巻の風圧力による荷重,気圧差による荷重及びその他考慮すべき 荷重に対し,脚部をディーゼル発電機室屋上面に設けたコンクリート基礎に固定し,主 要な構造部材がディーゼル発電機の吸気機能を保持可能な構造強度を有する設計とす る。

b. 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 室ルーフベントファン

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発 電機ルーフベントファン(以下「ディーゼル発電機室ルーフベントファン」という。) は、V-1-1-2-3-3の「3.要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c.性能目標」で設定してい る構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮す べき荷重に対し、ディーゼル発電機室屋上面に設けたコンクリート基礎に本体を基礎ボ ルトで固定し、主要な構造部材がディーゼル発電機室からの排気機能を保持可能な構造 強度を有する設計とする。 c. 中央制御室換気系冷凍機

中央制御室換気系冷凍機は、V-1-1-2-3-3の「3.要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力によ る荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、原子炉建屋付属棟屋上面に取付ボルトで固定 し、主要な構造部材が中央制御室の冷却のための熱交換機能を保持可能な構造強度を有 する設計とする。

d. 残留熱除去系海水系ポンプ

残留熱除去系海水系ポンプは、V-1-1-2-3-3の「3.要求機能及び性能目標」の 「3.1(1)c.性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻 の風圧力による荷重、気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、海水ポンプ 室床面のコンクリート基礎に本体を基礎ボルトで固定するとともに、ポンプの機能維持 に必要な付属品を本体にボルト固定し、主要な構造部材が海水の送水機能を保持可能な 構造強度を有する設計とする。また、海水を送水するための動的機能を保持する設計とす る。

e. 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポ ンプ

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海 水ポンプ(以下「ディーゼル発電機用海水ポンプ」という。)は、V-1-1-2-3-3の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能 目標を踏まえ,設計竜巻の風圧力による荷重,気圧差による荷重及びその他考慮すべき 荷重に対し,海水ポンプ室床面のコンクリート基礎に本体を基礎ボルトで固定するとと もに,ポンプの機能維持に必要な付属品を本体にボルト固定し,主要な構造部材が海水 の送水機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。また,海水を送水するための動的 機能を保持する設計とする。

f. 残留熱除去系海水系ストレーナ

残留熱除去系海水系ストレーナは、V-1-1-2-3-3の「3. 要求機能及び性能目標」の 「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,設計竜巻 の風圧力による荷重,気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,海水ポンプ室 床面のコンクリート基礎に本体を基礎ボルトで固定し,主要な構造部材が海水中の固形 物を除去する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。

g. 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海 水ストレーナ

非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 用海水ストレーナ(以下「ディーゼル発電機用海水ストレーナ」という。)は,V-1-1-2-3-3の「3.要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c.性能目標」で設定している構造強度設 計上の性能目標を踏まえ,設計竜巻の風圧力による荷重,気圧差による荷重及びその他 考慮すべき荷重に対し,海水ポンプ室床面のコンクリート基礎に本体を基礎ボルトで固 定し,主要な構造部材が海水中の固形物を除去する機能を保持可能な構造強度を有する 設計とする。 h. 排気筒

排気筒は、V-1-1-2-3-3の「3.要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c.性能目標」で設 定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷 重に対し、排気筒の支持架構にサポートで支持し、主要な構造部材が流路を確保する機 能を保持可能な構造強度を有する設計とする。

i. 配管及び弁(中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル 発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気配管)

配管及び弁(中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼ ル発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気配管)は、V-1-1-2-3-3の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c.性能目標」で設定している構造強度設計上の性能 目標を踏まえ,設計竜巻の風圧力による荷重,気圧差による荷重及びその他考慮すべき 荷重に対し,原子炉付属棟屋上床面及び海水ポンプ室に設けたコンクリート基礎,支持 架構に固定し,主要な構造部材が流路を確保する機能を保持可能な構造強度を有する設 計とする。

- (3) 外気と繋がっている屋内の防護対象施設
  - a. ダクト(非常用換気空調設備)

ダクト(非常用換気空調設備)は、V-1-1-2-3-3の「3.要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c.性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、原子炉建屋の壁面等にサポートで支持し、主要な構造部材が流路を確保する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。

b. 隔離弁(非常用換気空調設備)

隔離弁(非常用換気空調設備)は、V-1-1-2-3-3の「3.要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c.性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、非常用換気空調設備のダクトに固定し、開閉可能な機能及び閉止性の維持を考慮して主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とする。

「(3) 外気と繋がっている屋内の防護対象施設」の屋内の防護対象施設の設計フロー を図 3-1 に示す。



図 3-1 屋内の防護対象施設の設計フロー

- (5) 防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設
  - a. 機械的影響を与える可能性がある施設
    - (a) サービス建屋

サービス建屋は、V-1-1-2-3-3の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.5(3)性能目標」 で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻荷重及びその他考慮 すべき荷重に対し、竜巻より防護すべき施設を内包する原子炉建屋及びタービン建 屋に接触による影響を及ぼさない設計とする。

(b) 鋼製防護壁

鋼製防護壁は、V-1-1-2-3-3の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.5(3)性能目標」 で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,設計竜巻の風圧力による荷重, 設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,防護対象施設に倒壊に よる影響を及ぼさない設計とする。

- b. 機能的影響を与える可能性がある施設
- (a) 非常用ディーゼル発電機排気消音器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気 消音器

非常用ディーゼル発電機排気消音器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気 消音器(以下「ディーゼル発電機排気消音器」という。)は、V-1-1-2-3-3の「3.要 求機能及び性能目標」の「3.5(3)性能目標」で設定している構造強度設計上の性能 目標を踏まえ,設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,排気 機能を保持するために、ディーゼル発電機室屋上面に設けたコンクリート基礎に本体 を取付ボルト又は基礎ボルトで固定し、主要な構造部材が排気機能を保持可能な構造 強度を有する設計とする。

(b) ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管

非常用ディーゼル発電機排気配管,非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクベント 管,非常用ディーゼル発電機機関ベント管,非常用ディーゼル発電機潤滑油サンプタ ンクベント管,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気配管,高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機燃料デイタンクベント管,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機機 関ベント管,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機潤滑油サンプタンクベント管(以 下「ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管」という。)は,V-1-1-2-3-3の 「3.要求機能及び性能目標」の「3.5(3)性能目標」で設定している構造強度設計上 の性能目標を踏まえ,設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し, 排気機能を保持するために,サポートによる支持で建屋壁面等に固定し,主要な構造 部材が排気機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。

(c) 残留熱除去系海水系配管(放出側)

残留熱除去系海水系配管(放出側)は、V-1-1-2-3-3の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.5(3)性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計 竜巻の風圧力による荷重、気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、海水 放出機能を保持するために、サポート又は架台による支持で固定し、主要な構造部材 が海水放出機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 (d) 非常用ディーゼル発電機用海水配管(放出側)及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル 発電機用海水配管(放出側)

非常用ディーゼル発電機用海水配管(放出側)及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル 発電機用海水配管(放出側)(以下「ディーゼル発電機用海水配管(放出側)」とい う。)は、V-1-1-2-3-3の「3.要求機能及び性能目標」の「3.5(3)性能目標」で設 定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,設計竜巻の風圧力による荷重,気圧 差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,海水放出機能を保持するために,サ ポート又は架台による支持で固定し,主要な構造部材が海水放出機能を保持可能な構 造強度を有する設計とする。

3.2 機能維持の方針

V-1-1-2-3-3の「3.要求機能及び性能目標」で設定している構造強度上の性能目標を達成 するために、「3.1 構造強度の設計方針」に示す設計方針を踏まえ、V-1-1-2-3-1の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を適切に考慮して、各施設の構造設計及び それを踏まえた評価方針を設定する。

(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設

竜巻より防護すべき施設を内包する施設の機能維持の方針は,施設の設置状況に応じ, 以下の方針とする。

- a. 建屋(原子炉建屋及びタービン建屋)
  - (a) 構造設計

建屋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-3-1 の 「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造と する。

建屋に作用する荷重は,外殻を構成する屋根スラブ及び外壁に作用し,建屋内に 配置された耐震壁又は鉄骨架構を介し,直接岩盤等に支持する基礎版へ伝達する構造 とする。

建屋の構造計画を表 3-1 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 衝突評価

建屋の衝突評価については,設計飛来物が竜巻より防護すべき施設の外殻を構成 する部材を貫通しない設計とするために,設計飛来物による衝撃荷重に対し,当該 部材が設計飛来物の貫通を生じない厚さ以上であることを計算及び解析により確認 する。評価方法としては,「5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物(3)強度評価方法」に 示す強度評価式により算出した厚さもしくはFEMを用いた解析により算出したひ ずみを基に評価を行う。

また, 竜巻より防護すべき施設の外殻となる部材である原子炉建屋大物搬入口扉 (原子炉建屋原子炉棟水密扉及び機器搬入口内側扉)及び原子炉建屋付属棟1階電 気室搬入口水密扉についても, 設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し, 設 計飛来物が外殻となる原子炉建屋大物搬入口扉(原子炉建屋原子炉棟水密扉及び機

RO

器搬入口内側扉)及び原子炉建屋付属棟1階電気室搬入口水密扉を貫通しない設計 とするために、当該部材が設計飛来物の貫通を生じない厚さ以上であることを計算 により確認する。評価方法としては、「5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物(3)強度評 価方法」に示す強度評価式を基に評価を行う。

口. 構造強度評価

建屋の構造強度評価については、竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えな い確認として、設計飛来物による衝撃荷重に対し、竜巻より防護すべき施設の外殻 となる部材自体の脱落を生じない設計とするために、外殻となる屋根スラブ及び 壁面のうち、コンクリートの裏面剥離により内包する防護対象施設への影響が考え られる箇所については、裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じない最小厚さ 以上であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.1.1 鉄筋コンクリ ート造構造物(3)強度評価方法」に示す強度評価式により算出した厚さを基に評価 を行う。外殻となる屋根スラブ及び壁面において裏面剥離によるコンクリート片 の飛散が生じない最小厚さ以上であることの確認ができない場合は、屋根スラブに ついては、デッキプレートが終局状態に至るようなひずみを生じないことを解析に より確認する。評価方法としては、FEMを用いた解析により算出したひずみを基 に評価を行う。その他の部位については、当該部位若しくは当該部位の裏面剥離の 影響を受ける防護対象施設に、裏面剥離対策が施されていることを確認する。

また,防護対象施設の外殻となる部材自体の転倒及び脱落を生じない設計とする ために,設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,屋根スラブ,屋根スラブ のスタッドボルト及び構造躯体に終局状態に至るようなひずみ又は応力が生じない ことを計算及び解析により確認する。評価方法としては,FEMを用いた解析によ り算出したひずみ及び「5.1.2 鋼製構造物(3)強度評価方法」に示す強度評価式に より算出した応力並びに建屋の地震応答解析モデルを用いて算出したせん断ひず みを基に評価を行う。

防護対象施設の外殻となる部材である原子炉建屋大物搬入口扉(原子炉建屋原子 炉棟水密扉)及び原子炉建屋付属棟1階電気室搬入口水密扉については,設計竜巻 の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,扉支持部材の破断による脱 落を生じないことを計算により確認する。

施設	振訊友新	計画の	概要	⇒光田□□
分類		主体構造	支持構造	就明凶
	【位置】			
建屋				

表 3-1 建屋の構造計画(1/3)

齿乳友称	計画の概要		⇒光田 157
旭政石が	主体構造	支持構造	武丹凶
原子炉建屋	鉄	荷外る壁建さ等礎るる。 重殻屋に屋れを版構。 建構及用に耐し伝と のす外,置壁基す	

## 表 3-1 建屋の構造計画(2/3)

按凯友乔	設名称		⇒光 中日 [57]
旭苡石が	主体構造	支持構造	武功凶
タービン建屋	鉄ー構造のボンク主体構造構成する。	荷外る壁建さ等礎るる。 重殻屋に屋れを版構。 はを根作内た介へ造 建構及用に耐し伝と のす外,置壁基す	

## 表 3-1 建屋の構造計画(3/3)

- b. 軽油貯蔵タンクタンク室
  - (a) 構造設計

軽油貯蔵タンクタンク室は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及 びV-1-1-2-3-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏ま え、以下の構造とする。

軽油貯蔵タンクタンク室は、地下に埋設された鉄筋コンクリート造とし、地上部に 露出する開口部は鋼製の蓋を設置する構造とする。

軽油貯蔵タンクタンク室に作用する荷重は、地上に露出した鋼製蓋に作用し、鉄筋 コンクリート造の躯体を介し、直接岩盤等に支持する基礎版へ伝達する構造とする。 軽油貯蔵タンクタンク室の構造計画を表 3-2 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 衝突評価

軽油貯蔵タンクタンク室の衝突評価については、設計飛来物による衝撃荷重に対 し、設計飛来物が施設の外殻を構成する部材を貫通しない設計とするために、地上 に露出した鋼製蓋が設計飛来物の貫通を生じない最小厚さ以上であることを計算に より確認する。評価方法としては、「5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物(3)強度評価 方法」に示す強度評価式により算出した厚さを基に評価を行う。

口. 構造強度評価

軽油貯蔵タンクタンク室の構造強度評価については、設計飛来物による衝撃荷重 に対し、竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えないよう、軽油貯蔵タンクタ ンク室の外殻を構成する部材自体の脱落を生じない設計とするために、頂版が裏面 剥離によるコンクリート片の飛散が生じない最小厚さ以上であることを計算により 確認する。評価方法としては、「5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物(3)強度評価方 法」に示す強度評価式により算出した厚さを基に評価を行う。



表 3-2 軽油貯蔵タンクタンク室の構造計画(1/2)

施設友我	計画の	概要	對田國
旭政石怀	主体構造	支持構造	
施設名称 軽油貯蔵タンク タンク室	計画の主体構造地構造地構造下たににたたり、にににににににににこ	 東持構造 荷露蓋(鉄)ーを介へ伝 しに期し、リーを 加した 用ンの 駆した 用ンの 駆した に 製 まする。	説明図

## 表 3-2 軽油貯蔵タンクタンク室の構造計画(2/2)

- (2) 屋外の防護対象施設
  - a. ディーゼル発電機吸気フィルタ
    - (a) 構造設計

ディーゼル発電機吸気フィルタは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計 方針及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重 を踏まえ、以下の構造とする。

ディーゼル発電機吸気フィルタの構造は 4 脚たて置円筒型容器構造とし,支持脚は ディーゼル発電機室屋上面基礎部に溶接により固定する構造とする。

また,作用する荷重については,ディーゼル発電機吸気フィルタに作用し,支持脚 に伝達される構造とする。

ディーゼル発電機吸気フィルタの構造計画を表 3-2 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 構造強度評価

ディーゼル発電機吸気フィルタの構造強度評価については、設計竜巻の風圧力に よる荷重、気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ディーゼル発電機 吸気フィルタの胴板及び支持脚に生じる応力が許容応力以下であることを計算に より確認する。評価方法としては、「5.2.2(1) 4脚たて置円筒形容器(ディーゼ ル発電機吸気フィルタ)(3)強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した 応力を基に評価を行う。

齿乳友新	計画の概要		
旭武石桥	主体構造 支持構造		就的凶
【位置】 ディーゼル発電	意機吸気フィルタは	,ディーゼル発電機室	医星上面に設置する設計としている。
ディーゼル発 電機吸気フィ ルタ	4 脚たて置円筒 型容器	ディーゼル発電機 室屋上面に設けた コンクリート基礎 の基礎プレートに 溶接で固定する。	支持脚

# 表 3-2 ディーゼル発電機吸気フィルタの構造計画

- b. ディーゼル発電機室ルーフベントファン
- (a) 構造設計

ディーゼル発電機室ルーフベントファンは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定して いる設計方針及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定して いる荷重を踏まえ、以下の構造とする。

ディーゼル発電機室ルーフベントファンは、鋼製のケーシング及び羽根車を主体構 造とし、ディーゼル発電機室屋上面に設けたコンクリート基礎に本体を基礎ボルトで 固定する構造とする。また、作用する荷重については、ケーシングに作用し、基礎ボ ルトに伝達する構造とする。

ディーゼル発電機室ルーフベントファンの構造計画を表 3-3 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 構造強度評価

ディーゼル発電機室ルーフベントファンの構造強度評価については、設計竜巻の 風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ディーゼル発電機室ルーフベ ントファンを構成する基礎ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算 により確認する。評価方法としては、「5.2.4.(3)ファンc.強度評価方法」に示 すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。

F			
拔款夕称	計画の概要		弐 田 100
旭武石が	主体構造	支持構造	就坍凶
【位置】 ディーゼル発電 る。	『機室ルーフベント	ファンは, ディーゼル	発電機室屋上面に設置する設計としてい
ディーゼル発 電機室ルーフ ベントファン	ケーシング及び 羽根車などの鋼 材で構成する。	ディーゼル発電機室 屋上面に設けたコン クリート基礎に本体 を基礎ボルトで固定 する。	・       ・

表 3-3 ディーゼル発電機室ルーフベントファンの構造計画

- c. 中央制御室換気系冷凍機
- (a) 構造設計

中央制御室換気系冷凍機は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏ま え、以下の構造とする。

中央制御室換気系冷凍機は,空気を冷却する熱交換器,圧縮機及び送風機をケーシングで覆ったユニット形式とし,原子炉建屋付属棟屋上面に取付ボルトで固定する構造とする。また,作用する荷重については,ケーシングに作用し,取付ボルトに伝達 する構造とする。

中央制御室換気系冷凍機の構造計画を表 3-4 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 構造強度評価

中央制御室換気系冷凍機の構造強度評価については、設計竜巻の風圧力による荷 重及びその他考慮すべき荷重に対し、中央制御室換気系冷凍機のケーシングを支持 する取付ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。 評価方法としては、「5.2.4.(4) 冷凍機 c. 強度評価方法」に示すとおり、評価式に より算出した応力を基に評価を行う。

齿弧反称	計	·画の概要	37.日区
旭武石桥	主体構造	支持構造	就明凶
【位置】 中央制御室換多	気系冷凍機は, 原子	炉建屋付属棟屋上面に設置	置する設計としている。
中央制御室 換気系冷凍機	空気を冷却する 熱交換器,圧縮 後レシングで シングト形 式で構成する。	原子炉建屋付属棟屋上面 に取付ボルトで固定す る。	<i>ケーシング</i>

表 3-4 中央制御室換気系冷凍機の構造計画

- d. 残留熱除去系海水系ポンプ
- (a) 構造設計

残留熱除去系海水系ポンプは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針 及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏 まえ、以下の構造とする。

残留熱除去系海水系ポンプは, 立形ポンプの上に原動機を取り付け, 原動機により ポンプの軸を回転させる構造とする。

ポンプはコンクリート基礎に基礎ボルトで固定し,原動機はポンプの上の原動機支 え台にボルトで結合する構造とする。端子箱等のポンプの機能保持に必要な附属品 は,原動機にボルトで結合する。また,作用する荷重については,各取付ボルトを 介して接続する構造部材に伝達し,基礎ボルトに伝達する構造とする。

残留熱除去系海水系ポンプの構造計画を表 3-5 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 構造強度評価

残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価については,設計竜巻の風圧力による 荷重,気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,残留熱除去系海水系ポ ンプ及びポンプの機能保持に必要な附属品を支持する基礎ボルト及び取付ボルト 並びにポンプの機能保持に必要な附属品を支持する原動機フレームに生じる応力 が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては,「5.2.1(1) 立形ポンプ c.強度評価方法」に示すとおり,評価式により算出した応力を基に評 価を行う。

口. 動的機能維持評価

残留熱除去系海水系ポンプの動的機能維持評価については、設計竜巻の風圧力に よる荷重,気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,軸受部における発 生荷重が,動的機能を保持可能な許容荷重以下であることを計算により確認する。 評価方法としては,「5.2.1(1) 立形ポンプ c. 強度評価方法」に示すとおり,評価 式により算出した荷重を基に評価を行う。

拔款夕升	Ē	計画の概要	当田図
旭政石怀	主体構造	支持構造	成り区
【位置】 残留熱除去;	系海水系ポンプ	は,海水ポンプ室に設置	する設計としている。
残留熱除去 系海水系ポ ンプ	立形ポンプ	コンクリート基礎に基 礎ボルトで固定する。	上部軸受タンク カバー 上部軸受ブラケット 原動機フレーム 一次側端子箱
残留熱除去 系海水系ポ ンプ原動機	鋼製の原動機 フレームに附 属品が取り付 けられた構造	立形ポンプの上にボル ト(原動機取付ボル ト)で結合する。附属 品は取付ボルトで固定 する。	原動機取付ボルト 原動機台取付 ボルト 据付面基礎ボルト

表 3-5 残留熱除去系海水系ポンプの構造計画

- e. ディーゼル発電機用海水ポンプ
- (a) 構造設計

ディーゼル発電機用海水ポンプは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計 方針及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重 を踏まえ、以下の構造とする。

ディーゼル発電機用海水ポンプは, 立形ポンプの上に原動機を取り付け, 原動機に よりポンプの軸を回転させる構造とする。

ポンプはコンクリート基礎に基礎ボルトで固定し,原動機はポンプの上の原動機支 え台にボルトで結合する構造とする。端子箱等のポンプの機能保持に必要な附属品 は,原動機にボルトで結合する。また,作用する荷重については,各取付ボルトを 介して接続する構造部材に伝達し,基礎ボルトに伝達する構造とする。

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造計画を表 3-6 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 構造強度評価

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価については、設計竜巻の風圧力に よる荷重、気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ディーゼル発電機 用海水ポンプ及びポンプの機能保持に必要な附属品を支持する基礎ボルト及び取 付ボルト並びにポンプの機能保持に必要な附属品を支持する原動機フレームに生 じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、

「5.2.1(1) 立形ポンプ c. 強度評価方法」に示すとおり,評価式により算出した応力を基に評価を行う。

口. 動的機能維持評価

ディーゼル発電機用海水ポンプの動的機能維持評価については,設計竜巻の風圧 力による荷重,気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,軸受部におけ る発生荷重が,動的機能を保持可能な許容荷重以下であることを計算により確認す る。評価方法としては,「5.2.1(1) 立形ポンプ c. 強度評価方法」に示すとおり, 評価式により算出した荷重を基に評価を行う。

齿乳女分	計画の概要		学用网
旭砇石朳	主体構造	支持構造	武明区
【位置】 ディーゼル	発電機用海水ポ	ンプは,海水ポンプ室に設	置する設計としている。
ディーゼル 発電機用海 水ポンプ	立形ポンプ	コンクリート基礎に基礎 ボルトで固定する。	エンドカバー 原動機フレーム スペースヒー タ用端子箱 原動機取付 ボルト
ディーゼル 発電機用海 水ポンプ原 動機	鋼製の原動機 フレームに附 属品が取り付 けられた構造	立形ポンプの上にボルト (原動機取付ボルト)で 結合する。附属品は取付 ボルトで固定する。	原動機台 原動機台取 付ボルト 据付面基礎 ボルト

表 3-6 ディーゼル発電機用海水ポンプの構造計画

- f. 残留熱除去系海水系ストレーナ
- (a) 構造設計

残留熱除去系海水系ストレーナは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計 方針及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3 (2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷 重を踏まえ、以下の構造とする。

残留熱除去系海水系ストレーナは円筒型の容器と支持脚が鋳物一体構造となったた て置円筒形容器を主体構造とし,支持脚をコンクリート基礎に基礎ボルトで固定す る構造とする。また,作用する荷重については,支持脚を介して基礎ボルトに伝達す る構造とする。

残留熱除去系海水系ストレーナの構造計画を表 3-7 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 構造強度評価

残留熱除去系海水系ストレーナの構造強度評価については、設計竜巻の風圧力に よる荷重、気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、海水ストレーナを 支持する基礎ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認す る。評価方法としては、「5.2.2(2)たて置円筒形容器 c. 強度評価方法」に示すと おり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。

衣 5-7 残留怒际云光西小光 イトレーノの 博垣計	表 3-7	除去系海水系ストレーナの構造計画
----------------------------	-------	------------------

施設名称	計画の概要							
	主体構造	支持構造	記明因					
残留熱除去糸海水糸ストレーナは、海水ボンブ室に設置する設計としている。 								
残留熱除去系 海水系ストレ ーナ	円筒型の容器と支 持脚が鋳物一体構 造となったたて置 円筒形容器	支持脚をコンクリート 基礎に基礎ボルトで固 定する。						

- g. ディーゼル発電機用海水ストレーナ
- (a) 構造設計

ディーゼル発電機用海水ストレーナは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している 設計方針及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3 (2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定してい る荷重を踏まえ、以下の構造とする。

ディーゼル発電機用海水ストレーナは円筒型の容器と支持脚が鋳物一体構造となっ たたて置円筒形容器を主体構造とし、支持脚をコンクリート基礎に基礎ボルトで固 定する構造とする。また、作用する荷重については、支持脚を介して基礎ボルトに伝 達する構造とする。

ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造計画を表 3-8 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 構造強度評価

ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造強度評価については、設計竜巻の風圧 力による荷重、気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ディーゼル発 電機用海水ストレーナを支持する基礎ボルトに生じる応力が許容応力以下である ことを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.2(2)たて置円筒形容器 c. 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。

施設名称	計画の概要		学田団				
	主体構造	支持構造	就明因				
アイーセル発電	1機用海水ストレー <sup>、</sup>	ナは,海水ホンフ室に	設置する設計としている。				
ディーゼル発 電機用海水ス トレーナ	円筒型の容器と支 持脚が鋳物一体構 造となったたて置 円筒形容器	支持脚をコンクリー ト基礎に基礎ボルト で固定する。					

#### 表 3-8 ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造計画

- h. 排気筒
  - (a) 構造設計

排気筒は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-3-1の 「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造と する。

排気筒の筒身は,鋼管を主体構造とし,排気筒を支持する鉄塔にサポート及びダン パで支持する構造とする。また,作用する荷重については,筒身及び鉄塔を介して基 礎ボルトに伝達する構造とする。

排気筒の構造計画を表 3-9 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 構造強度評価

排気筒の構造強度評価については,設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮 すべき荷重に対し,筒身及び鉄塔に生じる応力が許容応力以下であることを計算 により確認する。評価方法としては,「5.2.3 排気筒(3)強度評価方法」に示すとお り,評価式により算出した応力を基に評価を行う。

施設名称	計画の概要		=¥ तन कर
	主体構造	支持構造	記明凶
【位置】 排気筒は,屋タ	トに設置する設計と	こしている。	
排気筒	鋼管で構成する。	筒身を支持する鉄塔 にサポート及びダン パで支持する。	マEL 125543 マEL 125543 マEL 125543 マEL 95432 びEL 95432 マEL 52618 の びEL 52618 の びEL 26257 びEL 26257 びEL 26257 びEL 26257

表 3-9 排気筒の構造計画
- i. 配管及び弁(中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼ ル発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気配管)
- (a) 構造設計

中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル発電機用 海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気配管の配管及び弁は,「3.1 構造強度の 設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及 び許容限界」で設定している荷重を踏まえ,以下の構造とする。

中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル発電機用 海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気配管の配管及び弁は,鋼製の配管本体及 び弁を主体構造とし,支持構造物により床及び壁等に支持する構造とする。また,作 用する荷重については,配管本体に作用する構造とする。

中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル発電機用 海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気配管の配管及び弁の構造計画を表 3-10 に 示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 構造強度評価

配管及び弁(中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海水系ポンプ及びディ ーゼル発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気配管)の構造強度評価 については,設計竜巻の風圧力による荷重,気圧差による荷重及びその他考慮すべ き荷重に対し,配管本体に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確 認する。評価方法としては,「5.2.4 配管及び弁(3)強度評価方法」に示すとお り,評価式により算出した応力を基に評価を行う。

# 表 3-10 配管及び弁(中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル 発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気配管)の構造計画

齿乳友チ	計	画の概要	11 日 12
旭政石竹	主体構造	支持構造	就咧凶
【位置】 配管及び弁は, 子炉建屋壁面)	原子炉建屋付属枝 及び排気筒の支持針	棟屋上の中央制御室換気系 鉄塔で支持する設計として	冷凍機エリア及び海水ポンプ室並びに原 いる。
配で、換周除ポイ機プ非理管の、 で、して、 の、 の、 の、 の、 の、 の、 の、 の、 の、 の、 の、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	配管本体及び弁 で構成する。	配管本体及び弁は,支 持構造物により床及び 壁等から支持する。	

- (3) 外気と繋がっている屋内の防護対象施設
  - a. ダクト(非常用換気空調設備)
    - (a) 構造設計

ダクト(非常用換気空調設備)は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計 方針及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷 重を踏まえ、以下の構造とする。

ダクトは、鋼製のダクトを主体構造とし、支持構造物により建屋壁、床及びはり等 に支持する構造とする。また、作用する荷重については、ダクト鋼板に作用する構造 とする。

ダクト(非常用換気空調設備)の構造計画を表 3-11 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 構造強度評価

ダクト(非常用換気空調設備)の構造強度評価については、設計竜巻の気圧差に よる荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ダクトを構成するダクト鋼板に生じる 応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、ダクト 形状で評価方法を分類し「5.2.5(1)ダクトa.角ダクト(c)強度評価方法」及び 「5.2.5(1)ダクトb.丸ダクト(c)強度評価方法」に示すとおり、評価式により算 出した応力を基に評価を行う。

表 3-11 ダクト(非常用換気空調設備	前)の構造計画
----------------------	---------

	計	·画の概要		
施設名称	主体構造 支持構造		記明凶	
【位置】 ダクト(非常, いる。	用換気空調設備)に	屋(原子炉建屋)に設置する設計として		
ダクト(非常用換気空調設備)	ダクト鋼板で構成する。	ダクトは、支持構造物に より建屋壁、床及び梁等 から支持する。	【 タ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ 大 大 井 構造物 一 大 大 片 構造物 一 大 大 宇 構造物 一 大 大 宇 構造物 一 大 一 大 宇 構造物 一 大 一 大 中 一 一 大 三 大 宇 構造物 一 大 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	

- b. 隔離弁(非常用換気空調設備)
- (a) 構造設計

隔離弁(非常用換気空調設備)は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

隔離弁は,弁箱,弁体及び弁棒で構成し,接続ダクトで支持する構造とする。 内部の弁体,弁棒が回転することにより弁の開閉動作を行う構造とし,閉止 時には,上流と下流の圧力差が気密性を有する弁の耐圧部に作用する構造とす る。

隔離弁(非常用換気空調設備)の構造計画を表 3-12 に示す。

- (b) 評価方針
  - イ. 構造強度評価

隔離弁(非常用換気空調設備)の構造強度評価については、開閉可能な機能 及び閉止性を考慮して、設計竜巻の気圧差で生じる圧力差が隔離弁の呼び圧力 以下であることを確認する。評価方法としては、「5.2.5(2)隔離弁 c. 強度評 価方法」に示すとおり、隔離弁(非常用換気空調設備)の呼び圧力と気圧差を 基に評価を行う。

长现友新	計画	の概要	⇒光 中日 157
他政治你	主体構造	支持構造	就明因
【位置】 隔離弁(非常用 ている。	換気空調設備)は,	十分な強度を有する	建屋(原子炉建屋)内に設置する設計とし
隔離弁(非常 用換気空調設 備)	弁箱, 弁体及び 弁 棒 で 構 成 す る。	接続ダクトで支持 する。	ダクト       隔離弁         ・       ・

表 3-12 隔離弁(非常用換気空調設備)の構造計画

- (4) 防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設
  - a. 機械的影響を与える可能性がある施設
    - (a) サービス建屋
      - イ. 構造設計

サービス建屋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏ま え、以下の構造とする。

サービス建屋は,発電所建設時に設置した部分(以下「既設部」という。)及び, その後に増設した部分(以下「増設部」という。)で構成され,既設部及び増設部 並びに原子炉建屋及びタービン建屋は,それぞれ構造的に独立した建物である。本 評価では原子炉建屋及びタービン建屋に隣接する既設部を対象とする。(以下,

「サービス建屋」という場合は、既設部を指す。)

サービス建屋は,鉄筋コンクリート造のラーメン構造である。荷重は建屋の外殻 を構成する屋根及び外壁に作用し,建屋内に配置された耐震壁等を介し,基礎版へ 伝達する構造とする。

サービス建屋の構造計画を表 3-13 に示す。

- ロ. 評価方針
- (イ) 構造強度評価

サービス建屋の構造強度評価については,設計竜巻荷重及びその他考慮すべき 荷重に対し,サービス建屋が原子炉建屋及びタービン建屋に接触する変形を生 じないことを計算により確認する。評価方法としては,建屋の地震応答解析モデ ルを用いて算出した変位を基に評価を行う。

七司八五	齿肌肉粉	計画の概要		⇒Кп⊡
他設力與	旭設名称	主体構造	基礎構造	就明凶
建屋				

### 表 3-13 サービス建屋の構造計画(1/2)

おお	計画の概要		封田図	
肥政石朳	主体構造	基礎構造	前19月区	
サービス 建屋	鉄リラ造る。	荷殻根用配壁礎版 重を及し置等応入 を入し置等にして をへて る。 が を の る に 内 耐 に 属 基 る		

## 表 3-13 サービス建屋の構造計画(2/2)

- (b) 鋼製防護壁
  - イ. 構造設計

鋼製防護壁は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している鋼製防護壁及びV-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、 以下の構造とする。

鋼製防護壁は防潮堤の一部であり,鉛直及び水平方向に配置された鋼板で構成 される鋼殻構造で構成され,添接板と高力ボルトを用いた摩擦接合により結合 される,分割したブロックの集合体として全体を構成する。荷重は防護壁に作用 し,基礎へ伝達する構造とする。

鋼製防護壁の構造計画を表 3-14 に示す。

- ロ. 評価方針
- (イ) 構造強度評価

鋼製防護壁の構造強度評価については,設計竜巻の風圧力による荷重及びその 他考慮すべき荷重に対し,鋼製防護壁に転倒が生じないことを計算により確認す る。評価方法としては,「5.1.2 鋼製構造物(3)強度評価方法」に示す評価式に より算出した設計竜巻の風圧力による荷重が,津波による荷重に包絡されること を確認する。

	- 計画の概要	影田図	
<u>施設分類</u> 施設名称 主体構造 基礎構造	、 主体構造 基礎構造 <sup></sup>	的凶	
建屋			

## 表 3-14 鋼製防護壁の構造計画 (1/2)

施設	計画の構	既要	■当田図	
名称	主体構造	支持構造	就坍凶	
【位置】				
鋼製防護壁	鉛にで構造といり割し合本成式の す鋼鋼添すの の本での がれれり が たるの が 接 た る の 本 で る の 本 で る の 本 で る の で の 本 た る の の 本 で る の で の た 結 に の 本 の の の で の の の の の の の の の の の の の の	荷に礎構構構構	the mean of the	

表 3-14 鋼製防護壁の構造計画 (2/2)

- b. 機能的影響を与える可能性がある施設
  - (a) ディーゼル発電機排気消音器
    - イ. 構造設計

ディーゼル発電機排気消音器は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定しているディーゼル発電機排気消音器の設計方針及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3(2)荷重の組合 せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

ディーゼル発電機排気消音器は、鋼製の胴板を主体構造とし、ディーゼル発電機 室屋上面に設けたコンクリート基礎に本体を取付ボルト又は基礎ボルトで固定する 構造とする。また、作用する荷重については、ディーゼル発電機排気消音器を介 し、取付ボルト又は基礎ボルトに伝達する構造とする。

ディーゼル発電機排気消音器の構造計画を表 3-15 に示す。

- 口. 評価方針
- (イ) 構造強度評価

ディーゼル発電機排気消音器の構造強度評価については、設計竜巻の風圧力 による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ディーゼル発電機排気消音器の 取付ボルト又は基礎ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算に より確認する。評価方法としては、「5.2.2(3)よこ置円筒形容器 c. 強度評価 方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。

<b>齿</b> 迎夕	計画の概要			
旭政石怀	主体構造	支持構造	此り凶	
ディーゼ が 発 音 器	主体構造 鋼板で構成 する。	支持構造 デ電にクにボ礎定 イ機設リ本ルボす ・室柱ー体トルる。 発面ン礎付基固	【非常用ディーゼル発電機 2C 用)】 【非常用ディーゼル発電機 2D 用)】 【非常用ディーゼル発電機 2D 用)】 フィルタ部 しまで、パート 【非常用ディーゼル発電機 2D 用)】 「マイルタ部」 (安収部) 【高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用)】 「マイルタ部」 (安収部) 【高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用)】 「マイルタ部」 (安収部)	

表 3-15 ディーゼル発電機排気消音器の構造計画

- (b) ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管並びに残留熱除去系海水系配管(放 出側)及びディーゼル発電機用海水配管(放出側)
  - イ. 構造設計

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管並びに残留熱除去系海水系配管 (放出側)及びディーゼル発電機用海水配管(放出側)は,「3.1 構造強度の設計 方針」で設定しているディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管並びに残留熱 除去系海水系配管(放出側)及びディーゼル発電機用海水配管(放出側)の設計方 針及びV-1-1-2-3-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定している 荷重を踏まえ,以下の構造とする。

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管並びに残留熱除去系海水系配管 (放出側)及びディーゼル発電機用海水配管(放出側)は、鋼製の配管を主体構造 とし、サポートによる支持で建屋壁面等に固定する構造とする。また、作用する荷 重については、配管本体からサポートを介して建屋壁及び床等に作用する構造とす る。

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管並びに残留熱除去系海水系配管 (放出側)及びディーゼル発電機用海水配管(放出側)の構造計画を表 3-16 に示 す。

- ロ. 評価方針
- (イ) 構造強度評価

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管並びに残留熱除去系海水系配管 (放出側)及びディーゼル発電機用海水配管(放出側)の構造強度評価について は,設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,排気配管 及びベント管の配管本体及びサポート部に生じる応力が許容応力以下である ことを計算により確認する。評価方法としては,「5.2.4 配管及び弁(3)強度評 価方法」に示すとおり,評価式により算出した応力を基に評価を行う。 表 3-16 ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管並びに

残留熱除去系海水系配管(放出側)及びディーゼル発電機用海水配管(放出側)の構造計画

施設	計画	の概要		
名称	主体構造	支持構造	市工サゴ区	
ディーゼル発 電機付属排気 配管		ゼル発 属排気	歴	
ディーゼル発 電機付属ベン ト配管	鋼管で構成する。	サポートによる 支持で建屋壁面 等に固定する。	ベント管 支持構造物 <b>床</b>	
残留熱除去系 海水系配管 (放出側) ディーゼル発 電(放出側)				

表 3-17	・・・ </th <th>施設 強度評価対象部位(1/6)</th>	施設 強度評価対象部位(1/6)
A O II		

分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目 分類	選定理由
竜巻より防護すべき施設を内包する施設炉炉建		屋根スラブ(デッ キプレート含 む),外壁,構造 躯体	衝突	貫通	竜巻より防護すべき施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し,当該部に貫 通が生じないことを確認するため,竜巻より防護すべき施設の外殻となる外壁及び屋根 スラブを評価対象部位として選定する。
			構造強度	裏面剥離	竜巻より防護すべき施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し,当該部の脱 落による影響が生じないことを確認するため,竜巻より防護すべき施設の外殻となる外 壁及び屋根スラブを評価対象部位として選定する。
				転倒・脱落	竜巻より防護すべき施設の外殻となる部分への竜巻による荷重の作用を考慮し,当該部 の転倒及び脱落が生じないことを確認するため,構造躯体及び屋根スラブを評価対象部 位として選定する。
		原子炉建屋大物搬 入口扉(機器搬入 口内側扉)	衝突	貫通	設計飛来物の衝突を考慮し,設計飛来物の運動エネルギが,原子炉建屋原子炉棟水密扉 及び本扉による吸収可能エネルギ以下とするため,竜巻より防護すべき施設の外殻とな る原子炉建屋大物搬入口扉(機器搬入口内側扉)を評価対象部位として選定する。
	原子炉建屋	原子炉建屋大物搬 入口扉(原子炉建 屋原子炉棟水密 扉) 構	衝突	貫通	設計飛来物の衝突を考慮し,設計飛来物の運動エネルギが,原子炉建屋機器搬入口内側 扉及び本扉による吸収可能エネルギ以下とするため,竜巻より防護すべき施設の外殻と なる原子炉建屋大物搬入口扉(原子炉建屋原子炉棟水密扉)を評価対象部位として選定 する。
			構造強度	転倒・脱落	竜巻より防護すべき施設の外殻となる部分への竜巻の気圧差による荷重の作用を考慮し、当該部の転倒及び脱落が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設の外殻となる原子炉建屋大物搬入口扉(原子炉建屋原子炉棟水密扉)を評価対象部位として選定する。
		原子炉建屋付属棟	衝突	貫通	竜巻より防護すべき施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し,当該部に終 局状態に至るようなひずみが生じないことを確認するため,竜巻より防護すべき施設の 外殻となる原子炉建屋付属棟1階電気室搬入口水密扉を評価対象部位として選定する。
		1 階電気室搬入口 水密扉	1 階電気室搬入口 水密扉	構造強度	転倒・脱落

分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目 分類	選定理由
竜巻より防護す	タービン建屋	防護対象施設が設置さ れている区画の建屋内 壁,構造躯体	衝突	貫通	竜巻より防護すべき施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮 し、当該部に貫通が生じないことを確認するため、防護対象施設が設置さ れている区画の建屋内壁を評価対象部位として選定する。
			構造強度	転倒・脱落	竜巻より防護すべき施設の外殻となる部分への竜巻による荷重の作用を考 慮し,当該部の転倒及び脱落が生じないことを確認するため,構造躯体を 評価対象部位として選定する。
べき施設な		鋼製蓋衝突		貫通	竜巻より防護すべき施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮 し、当該部に貫通が生じないことを確認するため、施設の外殻となる鋼製 蓋を評価対象部位として選定する。
を内包する施設	軽油貯蔵タンク タンク室	r蔵タンク '室 頂版	衝突	貫通	竜巻より防護すべき施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮 し、当該部に貫通が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施 設の外殻となる頂版を評価対象部位として選定する。
			構造強度	裏面剥離によ るコンクリー ト片の飛散	竜巻より防護すべき施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し, 当該部の脱落による影響が生じないことを確認するため, 竜巻より防護すべ き施設の外殻となる頂版をを評価対象部位として選定する。

表 3-18 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位(2/6)

分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目 分類	選定理由
屋外の	ディーゼル発電 機吸気フィルタ	ル発電 胴板 イルタ 支持脚 構造		4 脚たて置円 筒型容器	竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷重は, 胴板及び胴板を支 持する支持脚に作用する。これらは,外荷重として作用する地震荷重 と同様なものであるため, JEAG4601の4脚たて置円筒形容器の 計算方法を準用し, 胴板,支持脚を評価対象部位として選定する。
	ディーゼル発電 機ルーフベント ファン	基礎ボルト	構造強度	ファン	竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷重の影響を受けるファン 据付面より上部の各部位のうち,支持断面積の小さな部位に大きな応 力が生じるため,基礎ボルトを評価対象部位として選定する。
	中央制御室換気 系冷凍機	取付ボルト	構造強度	冷凍機	竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷重の影響を受ける冷凍機 据付面より上部の各部位のうち,支持断面積の小さな部位に大きな応 力が生じるため,取付ボルトを評価対象部位として選定する。
的護対象施設	残留熱除去系海 水系ポンプ ディーゼル発電 機用海水ポンプ	基礎ボルト 取付ボルト 原動機フレーム	構造強度	立形ポンプ	竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷重の影響を受けるポンプ 据付面より上部の各部位のうち,支持断面積の小さな部位に大きな応 力が生じるため,基礎ボルト,本体各部取付けボルト及び原動機フレ ームを評価対象部位として選定する。
ĘΧ		軸受部	機能維持	立形ポンプ	外殻に面する部分への竜巻による荷重の作用を考慮し,施設の外殻を 構成する部材の変形によって,ポンプの動作に影響がないことを確認 するため,動的機能維持に必要な軸受部を評価対象部位として選定す る。
	残留熱除去系海 水系ストレーナ ディーゼル発電 機用海水ストレ ーナ	基礎ボルト	構造強度	たて置円筒形 容器	竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷重の影響を受けるストレ ーナ据付面より上部の各部位のうち,支持断面積の小さな部位に大き な応力が生じるため,基礎ボルトを評価対象部位として選定する。

表 3-18 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位(3/6)

分類	施設名称	評価対象 部位	評価項目	評価項目 分類	選定理由
民	排気筒	筒身,鉄塔	構造強度	排気筒	竜巻の風圧力による荷重は, 筒身及び鉄塔に作用するため, これら を評価対象部位として選定する。
星外の防護対象施設	配管及び弁 (中央制御室換気系冷 凍機周り,残留熱除去 系海水系ポンプ及びデ ィーゼル発電機用海水 ポンプ周り並びに非常 用ガス処理系排気配 管)	配管本体	構造強度	配管及び弁	竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷重は,配管仕様と支持 間隔による受圧面積に応じて配管本体に作用するため,配管本体を 評価対象部位として選定する。

表 3-18 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位(4/6)

分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目 分類	選定理由
屋内の防護	ダクト(非常用換 気空調設備)	ダクト鋼板	構造強度	ダクト	換気空調設備のダクトは,建屋内に設置されていることから竜巻の風 圧力による荷重は直接受けないが,竜巻の気圧差による荷重が考えら れるため,ダクト本体の鋼板部を評価対象部位として選定する。
護対象施設	隔離弁(非常用換 気空調設備)	耐圧部	構造強度	隔離弁	換気空調設備の隔離弁は,建屋内に設置されていることから竜巻の風 圧力による荷重は直接受けないが,竜巻の気圧差による荷重が耐圧部 に作用することから,耐圧部を評価対象部位として選定する。

表 3-18 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位(5/6)

分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目 分類	選定理由
防護対象	サービス建屋	構造躯体	構造強度	変形	防護対象施設を内包する施設に隣接する建屋の接触による波 及的影響を考慮し,構造躯体を評価対象部位として選定す る。
施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設	鋼製防護壁	鋼製躯体	構造強度	変形	防護対象施設を内包する施設に隣接する防護壁の接触による 波及的影響を考慮し,防護壁の鋼製躯体を評価対象部位とし て選定する。
	ディーゼル発電機排気消音 器	基礎ボルト 取付ボルト	構造強度	消音器	竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷重の影響を受け る冷凍機据付面より上部の各部位のうち,支持断面積の小さ な部位に大きな応力が生じるため,取付ボルト又は基礎ボル トを評価対象部位として選定する。
	ディーゼル発電機付属排気 配管及びベント配管	配管本体	構造強度	配管及び弁	ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管の主要な機能 である流路形成機能を維持するために,主要な構成部材であ る配管本体を評価対象部位として選定する。
	残留熱除去系海水系配管 (放出側) ディーゼル発電機用海水配 管(放出側)	配管本体	構造強度	配管及び弁	海水配管(放出側)の主要な機能である流路形成機能を維持 するために,主要な構成部材である配管本体を評価対象部位 として選定する。

表 3-18 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位(6/6)

4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界

竜巻の影響を考慮する施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せを,「4.1 荷重及び荷重 の組合せ」に,許容限界を「4.2 許容限界」に示す。

4.1 荷重及び荷重の組合せ

竜巻の影響を考慮する施設の強度評価にて考慮する荷重及び荷重の組合せは、V-1-1-2-3-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」を踏まえ、以下のとおり設定する。

- (1) 荷重の種類
  - a. 常時作用する荷重(F<sub>d</sub>) 常時作用する荷重は,持続的に生じる荷重であり,自重,水頭圧及び上載荷重とす る。
  - b. 竜巻による荷重(W<sub>T</sub>)

竜巻による荷重は,設計竜巻の以下の特性を踏まえ,風圧力による荷重,気圧差による 荷重及び飛来物による衝撃荷重とする。設計竜巻の特性値を表 4-1 に示す。

・竜巻の最大気圧低下量( $\Delta P_{max}$ )  $\Delta P_{max} = \rho \cdot V_{Rm}^2$   $\rho$ :空気密度(=1.22 kg/m<sup>3</sup>)  $V_{Rm}$ : 竜巻の最大接線風速(m/s) ・竜巻の最大接線風速( $V_{Rm}$ )  $V_{Rm} = V_D - V_T$   $V_D$ : 竜巻の最大風速(m/s)  $V_T$ : 竜巻の移動速度( $V_T$ )  $V_T = 0.15 \cdot V_D$ 

V<sub>D</sub>: 竜巻の最大風速(m/s)

最大風速	移動速度	最大接線風速	最大気圧低下量
V <sub>D</sub>	V <sub>T</sub>	V <sub>Rm</sub>	Δ P <sub>max</sub>
(m/s)	(m/s)	(m/s)	(N/m <sup>2</sup> )
100	15	85	8900

表 4-1 設計竜巻の特性値

(a) 風圧力による荷重(Ww)

風圧力による荷重は、竜巻の最大風速による荷重である。竜巻による最大風速は、 一般的には水平方向の風速として設定されるが、鉛直方向の風圧力に対して脆弱と 考えられる防護対象施設等が存在する場合には、鉛直方向の最大風速等に基づいて 算出した鉛直方向の風圧力についても考慮する。

風圧力による荷重は,施設の形状により変化するため,施設の部位ごとに異な る。そのため,各施設及び評価対象部位に対して厳しくなる方向からの風を想定し, 各施設の部位ごとに荷重を設定する。

ガスト影響係数(G)は設計竜巻の風速が最大瞬間風速をベースとしていること等から、施設の形状によらず竜巻影響評価ガイドを参照して、G=1.0とする。空気密度( $\rho$ )は「建築物荷重指針・同解説」((社)日本建築学会(2004改定))より $\rho$ =1.22 kg/m<sup>3</sup>とする。

設計用速度圧については施設の形状に影響を受けないため、設計竜巻の設計用速度 E(q)は施設の形状によらず  $q = 6100 \text{ N/m}^2$ と設定する。

(b) 気圧差による荷重(W<sub>P</sub>)

外気と隔離されている区画の境界部など、気圧差による圧力影響を受ける設備及 び竜巻より防護すべき施設を内包する施設の建屋の壁、屋根等においては、竜巻に よる気圧低下によって生じる施設等の内外の気圧差による荷重が発生する。閉じた 施設(通気がない施設)については、この圧力差により閉じた施設の隔壁に外向き に作用する圧力が生じるとみなし設定することを基本とする。

部分的に閉じた施設(通気がある施設等)については,施設の構造健全性を評価す る上で厳しくなるよう作用する荷重を設定する。

気圧差による荷重は,施設の形状により変化するため,施設の部位ごとに異なる。 そのため,各施設の部位ごとに荷重を算出する。

最大気圧低下量( $\Delta P_{max}$ )は空気密度及び最大接線風速から、 $\Delta P_{max} = 8900$  N/m<sup>2</sup>とする。

(c) 飛来物による衝撃荷重(W<sub>M</sub>)

設計飛来物である鋼製材及び乗用車の衝突による影響が大きくなる向きで防護対象 施設等に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。

衝突評価においても,飛来物の衝突による影響が大きくなる向きで衝突することを 考慮して評価を行う。

飛来物の寸法,重量及び飛来速度を表 4-2 に示す。設計飛来物の飛来速度について は,設置(変更)許可を受けたとおり設定する。また,その他の飛来物については, 解析コード「TONBOS」を用いて算出した速度を飛来速度として設定する。

なお,評価に用いた解析コード「TONBOS」の検証及び妥当性確認等の概要に ついては,付録23「計算機プログラム(解析コード)の概要・TONBOS」に 示す。

	鋼製材	砂利		
寸法(m)	$4.2 \times 0.3 \times 0.2$	$0.04 \times 0.04 \times 0.04$		
重量(kg)	135	0.18		
水平方向の飛来速度(m/s)	51	62		
鉛直方向の飛来速度(m/s)	34	42		

表 4-2 飛来物の諸元

c. 運転時に作用する荷重(F<sub>P</sub>)

運転時の状態で作用する荷重として,配管等にかかる内圧やポンプのスラスト荷重等 の運転時荷重とする。

(2) 荷重の組合せ

竜巻の影響を考慮する施設の設計に用いる竜巻の荷重は、気圧差による荷重( $W_P$ )を考慮 した $W_{T1}$ 並びに設計竜巻の風圧力による荷重( $W_W$ )、気圧差による荷重( $W_P$ )及び飛来物 による衝撃荷重( $W_M$ )を組み合わせた複合荷重 $W_{T2}$ を以下のとおり設定する。

 $W_{\,T\,1}\,{=}\,W_{\,P}$ 

 $W_{T2} = W_W + 0.5 \cdot W_P + W_M$ 

竜巻の影響を考慮する施設にはW<sub>T1</sub>及びW<sub>T2</sub>の両荷重をそれぞれ作用させる。各施設の 設計竜巻による荷重の組合せについては,施設の設置状況及び構造を踏まえ適切な組合せ を設定する。施設分類ごとの荷重の組合せの考え方を以下に示す。

a. 竜巻より防護すべき施設を内包する施設(表 4-3(1/5))

設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重として,風圧力による荷重,気圧差 による荷重,飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。

b. 屋外の防護対象施設(表 4-3(2/5, 3/5))

ディーゼル発電機吸気フィルタ,ディーゼル発電機ルーフベントファン,中央制御室 換気系冷凍機,残留熱除去系海水系海水ポンプ,ディーゼル発電機用海水ポンプ,残留 熱除去系海水系ストレーナ,ディーゼル発電機用海水ストレーナ,排気筒,配管及び弁 (中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル発電機用海 水ポンプ周り,非常用ガス処理系排気配管)に関しては,風圧力による荷重,気圧差 による荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。残留熱除去系海水系海水ポ ンプ,ディーゼル発電機用海水ポンプ,残留熱除去系海水系ストレーナ,ディーゼル発 電機用海水ストレーナ,配管及び弁(中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海 水系ポンプ及びディーゼル発電機用海水ポンプ周り)には運転時にスラスト荷重や内 圧等が作用するため,運転時の状態で作用する荷重も考慮する。ディーゼル発電機ル ーフベントファン,中央制御室換気系冷凍機,非常用ガス処理系排気配管,排気筒は 屋外施設であり閉じた施設ではないため,気圧差による荷重を考慮しない。非常用ガ ス処理系排気配管,排気筒は排気機能が健全であれば良く,仮に飛来物による衝撃荷 重によって貫通しても,その貫通箇所又は本来の排気箇所から排気されるため,設計

58

竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重を考慮しない。ディーゼル発電 機吸気フィルタは,設計飛来物が衝突により貫通することを考慮しても,閉塞すること がなく,ディーゼル発電機の吸気機能は維持されるため,衝撃荷重については考慮しな い。また,竜巻防護対策施設を設置する施設については,竜巻防護ネットを通過する小 さな飛来物による衝撃荷重は,衝突される機器へ伝わる加速度が小さく,機器へ作用す る荷重は強度に影響を与えないので衝撃荷重を考慮しない。

c. 外気と繋がっている屋内の防護対象施設(表 4-3(4/5))

外気と繋がっている屋内の施設である非常用換気空調設備のダクト,隔離弁は建屋 内に設置しているため,風圧力による荷重及び飛来物による衝撃荷重は考慮しない が,外気と繋がっているために施設に作用する気圧差による荷重と常時作用する荷重 を組み合わせることを基本とする。運転時の状態で作用する荷重に関しては,気圧差 による荷重の抗力となるため組み合わせない。また,隔離弁の自重は内圧荷重に比べ 十分小さいことから,自重を考慮しない。

d. 防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設(表 4-3 (5/5))

機械的影響を与える可能性がある施設のうち,サービス建屋は,風圧力による荷 重,気圧差による荷重,飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本 とする。運転時の状態で作用する荷重については作用しないため考慮しない。鋼製防 護壁は屋外施設であり閉じた施設ではないため,気圧差による荷重を考慮しない。ま た,鋼製防護壁の変形評価において設計飛来物による衝撃荷重の影響は軽微であるた め,設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重を考慮しない。

機能的影響を与える可能性がある施設のディーゼル発電機排気消音器,ディーゼル 発電機付属排気配管及びベント配管,残留熱除去系海水系配管(放出側),ディーゼル 発電機用海水配管(放出側)は,風圧力による荷重及び常時作用する荷重の組合せを 基本とする。ディーゼル発電機排気消音器,ディーゼル発電機付属排気配管及びベント 配管,残留熱除去系海水系配管(放出側),ディーゼル発電機用海水配管(放出側)は 排気又は排水機能が健全であれば良く,仮に飛来物による衝撃荷重によって貫通して も,その貫通箇所又は本来の排気箇所から排気又は排水されるため,設計竜巻による 荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重を考慮しない。また,ディーゼル発電機排 気消音器,ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管は屋外施設であり閉じた施 設ではないため,気圧差による荷重を考慮しない。設計基準事故時及び重大事故等時 の荷重は,竜巻による荷重と重ならないため,運転時に作用する荷重を考慮しない。

上記の施設分類ごとの荷重の組合せの考え方を踏まえ、各評価対象施設における評価 項目ごとの荷重の組合せを表 4-3 に示す。

		評価項目	荷重								
	分類 強度評価の対象施設		常時	作用する (F d)	荷重	風圧力による 荷重(Ww)	気圧差による 荷重(W <sub>P</sub> )	飛来物による 衝撃荷重(W <sub>M</sub> )	運転時の状態で 作用する荷重 (F <sub>P</sub> )		
分類			自重	水頭圧	上載荷重						
南巻より防護すべき施設を	原子炉建屋 タービン建屋	衝突	○*	_	0*	<b>)</b> *	_	0	_		
		構造強度	0	_	0	0	0	0	_		
	軽油貯蔵タンクタンク室	衝突	_	_		_	_	0	_		
		構造強度	_	_	_	_	_	0	_		

表 4-3 竜巻の影響を考慮する施設の荷重の組合せ(1/5)

注記 \*: 「設計飛来物の貫通を生じない最小厚さであること」の確認においては考慮しない。

表 4-3 竜巻の影響を考慮する施設の荷重の組合せ(2/5)

				荷重									
		評価項目	常時	作用する (Fd)	荷重	風圧力による 荷重(W <sub>W</sub> )	気圧差による 荷重(W <sub>P</sub> )	飛来物による 衝撃荷重(W <sub>M</sub> )	運転時の状態で 作用する荷重 (F <sub>P</sub> )				
分類 屋外の防護対象施設 デーラント 中一 歿 1 一 廃 1	強度評価の対象施設		自重	水頭圧	上載荷重								
	ディーゼル発電機吸気フィルタ	構造強度	0		_	0	0	_	_				
	ディーゼル発電機ルーフベント ファン	構造強度	0	_	_	0	_	_	_				
単外の防護	中央制御室換気系冷凍機	構造強度	0	_	_	0	_	_	_				
<b></b> 避対象施 <u></u>	残留熱除去系海水系ポンプ,デ	構造強度	0	_	_	0	0	_	0				
	ィーゼル発電機用海水ポンプ	機能維持	_	_	_	0	0	_	0				
	残留熱除去系海水系ストレー ナ, ディーゼル発電機用海水ス トレーナ	構造強度	0	_	_	0	0	_	0				

		評価項目		荷重									
	強度評価の対象施設		常時作用する荷重 (F <sub>d</sub> )						運転時の状態で				
分類			自重	水頭圧	上載荷重	風圧力による 荷重(W <sub>W</sub> )	気圧差による 荷重(W <sub>P</sub> )	飛来物による 衝撃荷重(W <sub>M</sub> )	連転時の状態で 作用する荷重 (F <sub>P</sub> )				
屋	非常用ガス処理系排気配管	構造強度	0		_	0	_	_	_				
の防護対	排気筒	構造強度	0		_	0	_	_	_				
対象施設	配管及び弁(中央制御室換気系 冷凍機,残留熱除去系海水系ポ ンプ及びディーゼル発電機用海 水ポンプ周り)	構造強度	0	_	_	0	0	_	0				

表 4-3 竜巻の影響を考慮する施設の荷重の組合せ(3/5)

		評価項目	荷重								
			常時作用する荷重 (F 。)						海転時の状態で		
<ul> <li>分類</li> <li></li> </ul>	強度評価の対象施設		自重	水頭圧	上載荷重	風圧力による 荷重(Ww)	気圧差による 荷重(W <sub>P</sub> )	飛来物による 衝撃荷重(W <sub>M</sub> )	連転時の状態で 作用する荷重 (F <sub>P</sub> )		
外気と繋がっ	ダクト(非常用換気空調設備)	構造強度	0	_	_	_	0	_	_		
象施設	隔離弁(非常用換気空調設備)	構造強度	_	_	_	_	0	_	_		

表 4-3 竜巻の影響を考慮する施設の荷重の組合せ(4/5)

表 4-3 竜巻の影響を考慮する施設の荷重の組合せ(5/5)

				荷重									
			常時作用する荷重 (F <sub>d</sub> )						運転時の状態で				
分類	強度評価の対象施設	評価項目	自重	水頭圧	上載荷重	風圧力による 荷重(Ww)	気圧差による 荷重(W <sub>P</sub> )	飛来物による 衝撃荷重(W <sub>M</sub> )	連転時の状態で 作用する荷重 (F <sub>P</sub> )				
防護対象施設	サービス建屋	構造強度	0	_	0	0	0	0	_				
	鋼製防護壁	構造強度	0	_	_	0	_	_	_				
 	ディーゼル発電機排気消音器	構造強度	0	_	_	0	_	_	_				
)施設 (影響を及ぼす	ディーゼル発電機付属排気配管及び ベント配管	構造強度	0	_	_	0	_	_	_				
	残留熱除去系海水系配管(放出 側),ディーゼル発電機用海水配管 (放出側)	構造強度	0	_	_	0	0	-	0				

#### (3) 荷重の算定方法

「4.1(1)荷重の種類」で設定している荷重の算出式を以下に示す。

a. 記号の定義

荷重の算出に用いる記号を表 4-4 に示す。

記号	単位	定義		
А	$m^2$	施設の受圧面積		
С	_	風力係数(施設の形状や風圧力が作用する部位 (屋根,壁等)に応じて設定する。)		
G	_	ガスト影響係数		
g	$m/s^2$	重力加速度		
Н	Ν	自重による荷重		
m	kg	質量		
q	$N/m^2$	設計用速度圧		
R <sub>m</sub>	m	最大接線風速半径		
V d	m/s	設計竜巻の風速		
$V_{Rm}$	m/s	設計竜巻の最大接線風速		
W <sub>M</sub>	Ν	飛来物による衝撃荷重		
WP	Ν	気圧差による荷重		
$W_{W}$	Ν	風圧力による荷重		
ρ	$kg/m^3$	空気密度		
ΔPmax	$N/m^2$	最大気圧低下量		

表 4-4 荷重の算出に用いる記号

b. 自重による荷重の算出

自重による荷重は以下のとおり計算する。

 $H = m \cdot g$ 

- c. 竜巻による荷重の算出
  - (a) 風圧力による荷重(W<sub>W</sub>)

風圧力による荷重は、「建築基準法施行令」及び「建築物荷重指針・同解説」((社) 日本建築学会)に準拠して、次式のとおり算出する。

 $W_{W} = q \cdot G \cdot C \cdot A$   $\Xi \equiv \overline{C},$  $q = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V_{D}^{2}$ 

(b) 気圧差による荷重(W<sub>P</sub>)気圧差による荷重は、次式のとおり算出する。

 $W_P = \Delta P_{max} \cdot A$ 

ここで,

$$\Delta P_{max} = \rho \cdot V_{Rm}^{2}$$

(c) 飛来物による衝撃荷重(W<sub>M</sub>)

飛来物による衝撃荷重は, 飛来物が衝突する施設, 評価対象部位及び評価方法に 応じて適切に設定する必要があるため, 個別計算書にその算出方法を含めて記載す る。

評価条件を表 4-5 に示す。

表 4-5 評価条件

最大風速 V <sub>D</sub> (m/s)	空気密度 <i>ρ</i> (kg/m <sup>3</sup> )	ガスト影響 係数 G (-)	設計用 速度圧 q (N/m <sup>2</sup> )	最大接線 風速 V (m/s)	最大気圧 低下量 ΔP (N/m <sup>2</sup> )
100	1.22	1.0	6100	85	8900

4.2 許容限界

許容限界は、V-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて、評価項目ごとに設定する。

「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び荷重の組合せを含めた,評価項 目ごとの許容限界を表 4-8 に示す。

各施設の許容限界の詳細は,各計算書で評価対象部位の損傷モードを踏まえ評価項目を 選定し,評価項目ごとに許容限界を定める。

「原子力発電所耐震設計技術指針重要度分類・許容応力編JEAG4601・補-1984」 ((社)日本電気協会),「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987」((社) 日本電気協会)及び「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1991追補版」((社) 日本電気協会)(以下「JEAG4601」という。)を準用できる施設については,JEA G4601に基づき「発電用原子力設備規格設計・建設規格JSME S NC1-2005/2007

(以下「JSME」という。)の付録材料図表及びJISの材料物性値により許容限界を算 出している。その他施設や衝撃荷重のみを考慮する施設については、JSMEや既往の実 験式に基づき許容限界を設定する。

ただし、JSMEの適用を受ける機器であって、供用状態に応じた許容値の規定がJSMEにないものは機能維持の評価方針を考慮し、JEAG4601に基づいた許容限界を設定する。

#### 4.2.1 建屋·構造物

- (1) 許容限界の設定
  - a. 衝突評価
    - (a) 貫通(表 4-8(1/6))

建屋・構造物の衝突による貫通評価においては,設計飛来物による衝撃荷重 に対し,設計飛来物が竜巻より防護すべき施設の外殻を構成する部材を貫通し ない設計とするために,設計飛来物の貫通を生じない最小厚さ以上であること を計算により確認する評価方針としていることを踏まえ,竜巻より防護すべき施 設の外殻を構成する部材の最小厚さ若しくは部材の吸収エネルギを許容限界とし て設定する。また,許容限界を超えた場合は,貫通に至るようなひずみを生じな いことを解析により確認する評価方針としていることを踏まえ,デッキプレート の許容ひずみを許容限界として設定する。

- b. 構造強度評価
- (a) 裏面剥離(表 4-8 (1/6))

設計飛来物による衝撃荷重に対し, 竜巻より防護すべき施設の外殻を構成する 部材自体の脱落による影響を生じない設計とするために, 裏面剥離によるコンク リート片の飛散が生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する評価方 針としていることを踏まえ, 施設の最小部材厚さを許容限界として設定する。ま た,許容限界を超えた場合は, 裏面剥離に至るようなひずみを生じないことを解 析により確認する評価方針としていることを踏まえ, デッキプレートの許容ひず みを許容限界として設定する。

(b) 転倒及び脱落(表 4-8 (1/6))

鉄筋コンクリート造構造物の転倒及び脱落の評価については,設計竜巻荷重及 びその他考慮すべき荷重に対し,竜巻より防護すべき施設の外殻となる部材自体の 転倒及び脱落を生じない設計とするために,構造躯体に終局状態に至るような変 形が生じないことを計算により確認する方針としていることを踏まえ,コンクリー トの終局せん断ひずみに基づく制限値を許容限界として設定する。制限値は 2.0× 10<sup>-3</sup>とする。

また,屋根スラブに生じる応力については,「鉄筋コンクリート構造計算規準・ 同解説」に基づく終局強度を許容限界として設定する。屋根スラブのスタッドボル トにおいては,「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく許容耐力を許容限界とし て設定する。

水密扉の転倒及び脱落の評価については,設計竜巻の気圧差による荷重及びその 他考慮すべき荷重に対し,施設の外殻を構成する部材自体の転倒及び脱落を生じな い設計とするために,扉支持部材の破断による転倒及び脱落が生じないことを計算 により確認する評価方針としていることを踏まえ,「鋼構造設計規準・同解説―許容 応力度設計法―」に準じて短期許容応力度を許容限界として設定する。

(c) 構造躯体の変形(表 4-8 (6/6)

防護対象施設に波及的影響を与える可能性のある施設については,設計竜巻荷 重及びその他の荷重に対し,サービス建屋が原子炉建屋及びタービン建屋に接触 する変形を生じないことを計算及び解析により確認する評価方針としていること を踏まえ,原子炉建屋及びタービン建屋との離隔距離を許容限界として設定する。

また,鋼製防護壁が海水ポンプ室に接触する変形を生じないことを竜巻以外の荷 重との比較により確認する評価方針としていることを踏まえ,津波による荷重を許 容限界として設定する。

- (2) 許容限界設定方法
  - a. 記号の定義

許容限界式に使用する記号を表 4-6 に示す。

記号	単位	定義
A <sub>c</sub>	$\mathrm{mm}^2$	コーン状破壊面の有効投影面積
A <sub>0</sub>	$\mathrm{mm}^2$	頭付きアンカーボルト頭部の支圧面積
sca	mm <sup>2</sup>	頭付きアンカーボルトの断面積で、軸部断面積とねじ部有効断面積の小
	mm~	なる方の値
b	mm	部材幅
D	mm	頭付きアンカーボルト頭部の直径
d	mm	頭付きアンカーボルト軸部の直径
F <sub>c</sub>	$N/mm^2$	コンクリートの設計基準強度
f n	$N/mm^2$	コンクリートの支圧強度
f s	$N/mm^2$	コンクリートの許容せん断応力度
f t	$N/mm^2$	鉄筋の許容引張応力度
j	mm	応力中心間距離( j =(7/8)・d )
1 <sub>се</sub>	mm	頭付きアンカーボルトの強度計算用埋込み長さ(1 <sub>ce</sub> =1 <sub>e</sub> )
1 e	mm	頭付きアンカーボルトのコンクリート内への有効埋込み長さ
M <sub>a</sub>	kN•m	屋根スラブの単位幅の許容曲げモーメント
P <sub>a</sub>	kN	スタッドボルト1本あたりの許容引張力
p <sub>a</sub>	Ν	頭付きアンカーボルト1本あたりの許容引張力
p <sub>a1</sub>	Ν	頭付きアンカーボルトの降伏により定まる場合のアンカーボルト1本あ
		たりの許容引張断力
p <sub>a 2</sub>	Ν	定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合の頭付きア
		ンカーボルト1本あたりの許容引張力
раз	Ν	コンクリートの支圧破壊により定まるアンカーボルト1本あたりの許容
		せん断力
Q a	kN	屋根スラブの単位幅の許容せん断力
<sub>c</sub> σ <sub>t</sub>	$N/mm^2$	コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度
s б <sub>ра</sub>	$N/mm^2$	頭付きアンカーボルトの引張強度
s σ <sub>y</sub>	$N/mm^2$	頭付きアンカーボルトの規格降伏点強度
$\phi_{1}$	—	低減係数
$\phi_2$	—	低減係数
a <sub>t</sub>	$\mathrm{mm}^2$	引張鉄筋断面積

表 4-6 許容限界式に用いる記号

- b. 許容限界式
  - (a) 頭付きアンカーボルトの許容限界式
     コンクリート躯体中に定着された頭付きアンカーボルト1本あたりの許容引張力
     p aは,以下の3式で算定される値のうち,いずれか小なる値とする。

「各種合成構造設計指針・同解説: (社) 日本建築学会, 2010年改定」より  $p_{a1} = \phi_1 \cdot s \sigma_{pa} \cdot s c a$   $p_{a2} = \phi_2 \cdot c \sigma_t \cdot A_c$  $p_{a3} = f_n \cdot A_0$ 

ここで  

$$s \sigma_{pa} = s \sigma_{y}$$
  
 $c \sigma_{t} = 0.31 \sqrt{F_{c}}$   
 $A_{c} = \pi \cdot 1_{ce} (1_{ce} + D)$   
 $f_{n} = \sqrt{A_{c}/A_{0}} \cdot F_{c}$  ただし,  $\sqrt{A_{c}/A_{0}}$ が6を超える場合は6とする。)  
 $A_{0} = \pi (D^{2} - d^{2})/4$ 



図4-1 頭付きアンカーボルトの側面の有効投影面積

- (b) 屋根スラブの許容曲げモーメント  $M_a = a_t \cdot f_t \cdot j$
- (c) 屋根スラブの許容せん断力  $Q_a = b \cdot j \cdot f_s$
- (d) スタッドボルト1本あたりの許容引張力
$P_a = \min \{ p_{a1}, p_{a2}, p_{a3} \}$ 

- 4.2.2 機器·配管系
  - (1) 許容限界の設定
    - a. 構造強度評価
      - (a) 立形ポンプ (表 4-8 (3/6))

立形ポンプの構造強度評価においては,設計竜巻の風圧力による荷重,気圧差 による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,立形ポンプ及び立形ポンプの機能 維持に必要な附属品を支持する基礎ボルト,取付ボルト並びにポンプの機能保持 に必要な附属品を支持する原動機フレームが,おおむね弾性状態に留まることに より,その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する 評価方針としていることを踏まえ,JEAG4601等に準じて許容応力状態IIIA Sの許容応力を許容限界として設定する。

(b) 4 脚たて置円筒形容器(表 4-8 (3/6))

4 脚たて置円筒形容器の構造強度評価においては、設計竜巻の風圧力による荷 重、気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、4 脚たて置円筒形容器を 構成する胴板、支持脚が、おおむね弾性状態に留まることにより、その施設の安 全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としている ことを踏まえ、JEAG4601等に準じて許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>S及び座屈に対する 評価式を満足する許容応力を許容限界として設定する。

(c) たて置円筒形容器(表 4-8 (3/6))

たて置円筒形容器の構造強度評価においては,設計竜巻の風圧力による荷重, 気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,たて置円筒形容器を構成する 基礎ボルトが,おおむね弾性状態に留まることにより,その施設の安全機能に影 響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏ま え,JEAG4601等に準じて許容応力状態ⅢASの許容応力を許容限界として 設定する。

(d) よこ置円筒形容器(表 4-8 (6/6))

よこ置円筒形容器の構造強度評価においては,設計竜巻の風圧力による荷重, 気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,よこ置円筒形容器を構成する 基礎ボルトが,おおむね弾性状態に留まることにより,その施設の安全機能に影 響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏ま え,JEAG4601等に準じて許容応力状態ⅢASの許容応力を許容限界として 設定する。

(e) 排気筒(表 4-8 (4/6))

排気筒の構造強度評価においては,設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考 慮すべき荷重に対し,風路を確保する機能を保持するために筒身及び鉄塔が,お おむね弾性状態に留まることにより,その施設の安全機能に影響を及ぼすことの ないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ,「容器構造設 計指針」等に応じた材料強度を許容限界として設定する。

(f) 配管及び弁(表 4-8 (4/6), (6/6))

配管及び弁の構造強度評価においては,設計竜巻の風圧力による荷重,気圧差 による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し,配管本体が,おおむね弾性状態に 留まることにより,その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算に より確認する評価方針としていることを踏まえ,JEAG4601等に準じて許 容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sの許容応力を許容限界として設定する。

(g) ダクト (表 4-8 (5/6))

ダクトの構造強度評価においては、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考 慮すべき荷重に対し、ダクトを構成するダクト鋼板が、おおむね弾性状態に留ま ることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、JEAG460 1等に準じて許容応力状態ⅢAS及び座屈に対する評価式を満足する許容応力又は クリップリング座屈に応じた許容応力を許容限界として設定する。

(h) 隔離弁(表 4-8 (5/6))

隔離弁の構造強度評価においては,設計竜巻の気圧差で生じる圧力差が隔離弁 の呼び圧力以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ,隔離弁 の耐圧部に発生する圧力に対して,弁の呼び圧力を許容限界として設定する。

(i) ファン (表 4-8 (3/6))

ファンの構造強度評価においては、風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷 重に対し、ファンの基礎ボルトが、おおむね弾性状態に留まることを計算により 確認する評価方針としていることを踏まえ、JEAG4601等に準じて許容応力 状態ⅢASの許容応力を許容限界として設定する。

(j) 冷凍機(表 4-8 (3/6))

冷凍機の構造強度評価においては,風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷 重に対し,冷凍機の取付ボルトが,おおむね弾性状態に留まることを計算により 確認する評価方針としていることを踏まえ,JEAG4601等に準じて許容応力 状態ⅢASの許容応力を許容限界として設定する。

- b. 動的機能維持評価
  - (a) 立形ポンプ (表 4-8 (3/6))

立形ポンプの動的機能維持評価においては, 立形ポンプの軸受部は, 設計竜巻 の風圧力による荷重, 気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し, 軸受 部における発生荷重が, 動的機能を保持可能な許容荷重以下であることを計算に より確認する評価方針としていることを踏まえ, 軸受部の接触面圧の許容荷重を 許容限界として設定する。

- (2) 許容限界設定方法
  - a. 記号の定義
     許容限界式に使用する記号を表 4-7 に示す。

記号	単位	定義
а	mm	ダクト幅
b	mm	ダクト高さ
С	mm	補強ピッチ
E	MPa	ヤング率
f c	MPa	脚の許容圧縮応力
f <sub>br</sub>	MPa	脚の半径方向軸まわりの許容曲げ応力
f <sub>b t</sub>	MPa	脚の半径方向に直角な方向の軸まわりの許容曲げ応力
f t	MPa	JSME SSB-3121.1により規定される供用状態A及びBで の許容引張応力
Ι	$\mathrm{mm}^4$	断面二次モーメント
k p	_	座屈係数
М	N•mm	ダクトに作用する曲げモーメント
M <sub>crip</sub>	N•mm	クリップリング座屈が発生する際に作用する曲げモーメン ト
M <sub>p</sub>	N•mm	自重により作用する曲げモーメント
n	—	座屈モードの次数
r	mm	丸ダクトのダクト半径
t	mm	ダクト板厚
π	_	円周率
ν	_	ポアソン比
Z <sub>c</sub>	_	円筒かくの座屈応力の式における係数
β	_	円筒かくの座屈応力の式における係数
ΔΡ	$N/m^2$	設計竜巻の気圧低下量
σ <sub>crip</sub>	MPa	クリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力
σ <sub>crip1</sub>	MPa	外圧により生じる周方向応力
σ <sub>p1</sub>	MPa	面内荷重(外圧)による発生応力
σ <sub>p2</sub>	MPa	面内荷重(自重)による発生応力
σ <sub>sc</sub>	MPa	脚の圧縮応力の和
σ <sub>sr</sub>	MPa	脚の半径方向軸まわりの圧縮側曲げ応力の和
σ <sub>st</sub>	MPa	脚の半径方向に直角な軸まわりの圧縮側曲げ応力の和
σ	MPa	短期荷重(設計竜巻による内外差圧)による発生応力と長 期荷重(自重)による発生応力の和
σ χ	MPa	x 方向応力
σy	MPa	y 方向応力
τ	MPa	せん断応力
τ <sub>х у</sub>	MPa	x y 面に作用するせん断応力

表 4-7 許容限界式に用いる記号

b. 許容限界式

(a) 支持構造物の許容限界式

イ. ボルト

引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力f<sub>ts</sub>は以下のとおり。

Min {1.5 f  $_{\rm t}$ , (2.1 f  $_{\rm t}$  - 1.6  $\tau$ ) }

口. 溶接部

溶接部については引張応力とせん断応力の組合せが考えられる場合, JS ME SSB-3121.1(6), SSB-3121.2を準用し,組合せ応力に対しても評価を行 う。

垂直応力とせん断応力を生じる構造部分の応力は,以下に示す,垂直応力と せん断応力の組合せ応力の許容応力の評価式を満足しなければならない。

1.5 f 
$$_{t} \ge \sqrt{\sigma_{x}^{2} + \sigma_{y}^{2} - \sigma_{x}\sigma_{y} + 3\tau_{xy}^{2}}$$

(b) 4脚たて置円筒形容器の許容限界式 支持脚について,以下の式にて座屈評価を行う。

$$1 \ge \frac{\sigma_{sr}}{f_{br}} + \frac{\sigma_{st}}{f_{bt}} + \frac{\sigma_{sc}}{f_{c}}$$

- (c) 角ダクトの許容限界式
  - イ. 長期荷重(自重)+短期荷重(設計竜巻による内外差圧)に対する許容限界 自重により発生する曲げモーメントMと発生応力σ<sub>p2</sub>の関係は以下の式で表さ れる。



短期荷重(設計竜巻による内外差圧)による発生応力 $\sigma_{p1}$ と長期荷重(自重)による 発生応力 $\sigma_{p2}$ の和 $\sigma_w$ が許容応力 $\sigma_y$ に達した時に座屈が生じることから,長期荷重によ り発生する曲げモーメントM<sub>P</sub>が,許容応力 $\sigma_y$ と短期荷重による発生応力 $\sigma_{p1}$ の差( $\sigma_{y}-\sigma_{p1}$ )から求まる長期荷重に対する許容曲げモーメント以下であることを確認する。



(d) 丸ダクトの許容限界式

イ. 外圧に対する許容限界

外圧により生じる周方向応力は、クリップリング座屈が発生する際に生じる周 方向応力(座屈応力) $\sigma_{crip}$ を超えないこととする。

外圧によるクリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力 σ<sub>orip</sub>は,円 筒殻の座屈応力の式より算出する。



 b. 長期荷重(自重)+短期荷重(設計竜巻による内外差圧)に対する許容限界 自重により作用する曲げモーメントM<sub>P</sub>と外圧ΔP(設計竜巻による気圧低下量)の組 合せが、下式を満足させるものとする。

ここで、自重による曲げによってクリップリング座屈が発生する際に作用する曲げモ ーメントM<sub>crip</sub>は、下式より算出する。

表 4-8 施設	さごと	の許容限	界(	1/6	3)
----------	-----	------	----	-----	----

施設	施設久称	荷重の	亚研对象部位	評価	機能指	傷モード	<u></u>	
分類	加西市文之口不分	組合せ	고미대 옷 (八페) [1	項目	応力等の状態 限界状態		可在改办	
盗							施設の最小部材厚さが貫通限界 厚さ以上とする。	
竜巻より防護すべき施設を内包する施設原 建		子炉建屋, タービン 室	屋根スラブ,外 壁(防護対象施 設が設置されて いる区画の建屋 内壁を含む)	衝突	せん断	貫通	デッキプレートの発生ひずみ が、JIS規格値 $/ T_F (T_F = 2.0)$ を考慮した値以下とする。	
	原子炉建屋,タービン 建屋				せん断	裏面剥離による コンクリート片 の飛散	施設の最小部材厚さが裏面剥離 限界厚さ以上とする。	
				内壁を含む)	内壁を含む)	構造 強度		部材の破断によ
		$F_{d} + W_{T} (W_{W}, W_{P})$			曲げ,せん断	る部材自体の転 倒及び脱落	屋根スラブのスタッドボルト が,「各種合成構造設計指針・ 同解説」に基づく許容耐力以下 とする。	

表 4-8 施設ごとの許容限界(2/6)

施設	+/-==1. /2 =/-	荷重の	赵伍特在如片	評価	機能損貨	傷モード	<u></u>	
分類	他設名称	組合せ	計個刘家前位 	項目	応力等の状態	限界状態	计谷收外	
		$W_{M}$	原子炉建屋大物搬 入口扉(機器搬入 口内側扉)	衝突	せん断	貫通	設計飛来物の運動エネルギが,原子 炉建屋原子炉棟水密扉及び本扉によ る吸収可能エネルギ以下とする。	
竜巻		$W_{M}$	大物搬入口扉(原 子炉建屋原子炉棟	衝突	せん断	貫通	設計飛来物の運動エネルギが,機器 搬入口内側扉及び本扉による吸収可 能エネルギ以下とする。	
より防	原子炉建屋	$F_{d} + W_{P}$	水密扉)	構造 強度	曲げ, せん 断, 組合せ	部材の降伏	「鋼構造設計規準・同解説」の短期 許容応力度以下とする。	
し すべき	軽油貯蔵タンクタンク 室	W <sub>M</sub>	原子炉建屋付属棟 1階電気室搬入口 水密扉	衝突	せん断	貫通	施設の最小部材厚さが貫通限界厚さ 以上とする。	
施設を内		$\mathrm{F}_{d} + \mathrm{W}_{\mathrm{P}}$		構造 強度	曲げ, せん 断, 組合せ	部材の降伏	「鋼構造設計規準・同解説」の短期 許容応力度以下とする。	
<ul><li>包する施</li></ul>				衝突	せん断	貫通	施設の最小部材厚さが貫通限界厚さ 以上とする。	
設		『蔵タンクタンク W <sub>M</sub>		衝突	せん断	貫通	施設の最小部材厚さが貫通限界厚さ 以上とする。	
			頂版	構造 強度	せん断	裏面剥離によるコンクリート片の飛散	施設の最小部材厚さが裏面剥離限界 厚さ以上とする。	

表 4-8 施設ごとの許容限界(3/6)

施設	+/ <del></del> ∋⊓. /z =1/-	描記名称 荷重の		評価	機能損傷	モード		
分類	他設名松	組合せ	部位	項目	応力等の状態	限界状態	计谷限外	
	ディーゼル発電機吸気フ		胴板	構造 強度	一次一般膜,一 次,一次+二次	部材の降伏	JEAG4601等に準じて許 家内力出鉄町 8の教家内力以下	
	イルタ	$\mathbf{r} d \top \mathbf{W} T (\mathbf{W} \mathbf{W}, \mathbf{W} \mathbf{P})$	支持脚	構造 強度	組合せ, 座屈	部材の降伏	各応刀状態ⅢASの計各応刀以下   とする。	
屋外	ディーゼル発電機ルーフ ベントファン	$F_{d} + W_{W}$	基礎ボルト	構造 強度	引張, せん断, 組合せ	部材の降伏	JEAG4601等に準じて許 容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以下 とする。	
の防護対	中央制御室換気系冷凍機	$F_{d} + W_{W}$	取付ボルト	構造 強度	引張, せん断, 組合せ	部材の降伏	JEAG4601等に準じて許 容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以下 とする。	
象施設	残留熱除去系海水系ポン プ,ディーゼル発電機用	$F_d + W_T (W_W, W_P)$	ボルト,原 動機フレー ム	構造 強度	引張, せん断, 組合せ	部材の降伏	JEAG4601等に準じて許 容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以下 とする。	
	海水ポンプ	т г р	軸受部	機能 維持	接触	軸と軸受が接 触	軸受荷重が接触面圧の許容荷重 以下とする。	
	残留熱除去系海水系スト レーナ,ディーゼル発電 機用海水ストレーナ	$\begin{array}{c} F_{d} + W_{T}  (W_{W}, W_{P}) \\ + F_{P} \end{array}$	基礎ボルト	構造 強度	引張, せん断, 組合せ	部材の降伏	JEAG4601等に準じて許 容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以下 とする。	

表 4-8 施設ごとの許容限界(4/6)

施設	+/:⇒n / #-	協設 名称 荷重の組合社		評価	機能損傷モード		計穴阻用	
分類	加政名称 	何里の組合セ	部位	項目	応力等の状態	限界状態	计谷顺乔	
屋外	非常用ガス処理系排気配 管	$F_{d} + W_{W}$	配管本体	構造 強度	一次(膜+曲 げ)	部材の降伏	JEAG4601等に準じて許 容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以下 とする。	
の防護	排気筒	$F_{d} + W_{W}$	筒身,鉄 塔	構造 強度	組合せ	部材の降伏	「鋼構造設計基準」等に準じて 断面算定を行う。	
<b></b> 喪対象施設	配管及び弁(中央制御室 換気系冷凍機,残留熱除 去系海水系ポンプ及びデ ィーゼル発電機用海水ポ ンプ周り)	$F_{d} + W_{T} (W_{W}, W_{P}) + F_{P}$	配管本体	構造 強度	一次(膜+曲 げ)	部材の降伏	JEAG4601等に準じて許 容応力状態ⅢASの許容応力以下 とする。	

表 4-8 施設ごとの許容限界(5/6)

施設	七つ タイト	荷重の組合社 評価対象		- - - - - - - - - - -		評価対象 評価		モード	计应阻用
分類	肥設石松	何里の組合で	部位	項目	応力等の状態	限界状態	计谷胶外		
外気と繋がっ	ダクト(非常用換気空調設備)	$\mathrm{F}_{\mathrm{d}} + \mathrm{W}_{\mathrm{P}}$	ダクト鋼板 (本体)	構造 強度	曲げ, 座屈	部材の降伏	JEAG4601等に準じて許 容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> S及び座屈に対 する評価式を満足する許容応力 以下又はクリップリング座屈に 応じた許容応力以下とする。		
家施設	隔離弁(非常用換気空調設備)	W <sub>P</sub>	耐圧部	構造 強度	変形	部材の降伏	呼び圧力以下とする。		

施設	描記夕秋	施設名称荷重の		評価	機能損傷モード		<u></u> 北	
分類	加成石杯	組合せ	部位	項目	応力等の状態	限界状態	矿谷似小	
防	サービス建屋	$F_d + W_T$ ( $W_W$ , $W_P$ )	構造躯体	構造 強度	せん断	接触	変形量が,隣接する原子炉建屋 及びタービン建屋との離隔距離 以下とする。	
護 対 家 面 協	鋼製防護壁	$F_{d} + W_{W}$	鋼製躯体	構造 強度	せん断	接触	変形量が,隣接する海水ポンプ 室との離隔距離以下とする。	
能性があ	ディーゼル発電機排気消 音器	$F_{d} + W_{W}$	取付ボルト 基礎ボルト	構造 強度	引張, せん 断, 組合せ	部材の降伏	JEAG4601等に準じて許 容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以 下とする。	
る施設を及	ディーゼル発電機付属排 気配管及びベント配管	$F_{d} + W_{W}$	配管本体	構造 強度	-次(膜+曲 げ)	部材の降伏	JEAG4601等に準じて許 容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以 下とする。	
反ぼす	残留熱除去系海水系配管 (放出側),ディーゼル 発電機用海水配管(放出 側)	$F_{d} + W_{T} (W_{W}, W_{P}) + F_{P}$	配管本体	構造 強度	一次(膜+曲 げ)	部材の降伏	JEAG4601等に準じて許 容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以 下とする。	

表 4-8 施設ごとの許容限界(6/6)

許容応力		許容応大 (ボル)	許容」 (ボル	芯力* <sup>2</sup> 小等)		
状態		一次	一次	応力		
	引張	せん断	圧縮	曲げ	引張	せん断
III <sub>A</sub> S	1.5f t	1.5 f <sub>s</sub>	1.5f <sub>c</sub>	1.5 f <sub>b</sub>	1.5f t	1.5f s

表 4-9 クラス1・クラス2,3・その他の支持構造物の許容応力

注記 \*1:「鋼構造設計規準 S I 単位版」(2002 年日本建築学会)等の幅厚比の制限を満足さ せる。

\*2:応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*3:耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解 析を行うものについては、耐圧部と同じ許容応力とする。

表 4-10 クラス 2,3 容器の許容応力

許容広力		許容応力						
計在応力 状態	一次一般膜応力	一次膜応力+ 一次曲げ応力	一次+二次応力					
III <sub>A</sub> S	Min[S <sub>y</sub> , 0.6S <sub>u</sub> ]	左欄の 1.5 倍の値	2 S y					

表 4-11 クラス 2,3 配管の許容応力

許容応力	許容応力					
状態	一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)				
III <sub>A</sub> S	Min[S <sub>y</sub> , 0.6S <sub>u</sub> ] ただし,オーステナイト系ステンレス 鋼及び高ニッケル合金については1.2 Sとしてもよい	Sy ただし、オーステナイト系ステンレス 鋼及び高ニッケル合金については 1.2 Sとしてもよい				

## 5. 強度評価方法

評価手法は,以下に示す解析法により,適用性に留意の上,規格及び基準類や既往の文献にお いて適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。

・FEM等を用いた解析法

・定式化された評価式を用いた解析法

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参照して,設計竜巻による荷重は地震荷重と同様に 施設に作用する場合は,地震荷重と同様に外力として評価をするため,JEAG4601を適用 可能とする。ただし,閉じた施設となる屋外配管等については,その施設の大きさ及び形状を考 慮した上で,気圧差を見かけ上の配管の内圧の増加として評価する。

風圧力による荷重の影響を考慮する施設については、建築基準法施行令等に基づき風圧力によ る荷重を考慮し、設備の受圧面に対して等分布荷重として扱って良いことから、評価上高さの 1/2または荷重作用点より高い重心位置に集中荷重として作用するものとする。

設計竜巻による荷重が作用する場合に強度評価を行う施設のうち,強度評価方法として,ポンプ,容器及び建屋等の定式化された評価式を用いた解析法を以下に示す。

ただし,以下に示す強度評価方法が適用できない施設及び評価対象部位については,個別計算 書にその強度評価方法を含めて記載する。

- 5.1 建屋・構造物に関する評価式
  - 5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物
    - (1) 評価条件
      - a. 貫通限界厚さは、NEI07-13に示されているDegen式を用いて算定する。 Degen式における貫入深さは、「タービンミサイル評価について(昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会)」で用いられている修正NDRC式を用いて算定する。
      - b. 裏面剥離限界厚さは、NEI07-13に示されているChang式を用い算定する。
      - c. 荷重及び応力は力学における標準式を用いて算出する。
    - (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表5-1に示す。

施設名称	評価対象部位	評価内容
	屋根スラブ	貫通
原子炉建屋	外壁	裏面剥離
凉丁炉建崖	構造躯体	転倒及び脱落
	デッキプレート	貫通
	防護対象施設が設置されている	
	区画の建屋内壁(オペレーティ	貫通
タービン建屋	ングフロア床版,気体廃棄物処	裏面剥離
	理系バルブ室)	転倒及び脱落
	構造躯体	
レンクタンク会	鋼製蓋支持部	貫通
	頂版	裏面剥離
サービス建屋	構造躯体	変形

表5-1	評価対象部位及び評価内容
AU I	

(3) 強度評価方法

a. 記号の定義

Degen式による貫入限界厚さの算定に用いる記号を表5-2に、修正NDRC式による貫入 深さの算定に用いる記号を表5-3に、Chang式による裏面剥離限界厚さの算定に用いる 記号を表5-4に、力学における標準式による荷重の算定に用いる記号を表5-5に示す。

表5-2 Degen式による貫入限界厚さの算定に用いる記号

記号	単位	定義
d	cm	設計飛来物直径
е	cm	貫通限界厚さ(コンクリート)
X	cm	貫入深さ
α <sub>e</sub>	—	低減係数

記号	単位	定義
d	cm	設計飛来物直径
D	$kgf/cm^3$	設計飛来物直径密度(=W/d <sup>3</sup> )
F <sub>C</sub>	$kgf/cm^2$	コンクリートの設計基準強度
N		設計飛来物の形状係数
V	m/s	設計飛来物の衝突速度
W	kgf	設計飛来物重量
X	cm	貫入深さ

表5-3 修正NDRC式による貫入深さの算定に用いる記号

表5-4 Chang式による裏面剥離限界厚さの算定に用いる記号

記号	単位	定義
d	cm	設計飛来物直径
f c'	$kgf/cm^2$	コンクリートの設計基準強度
S	cm	裏面剥離限界厚さ
V	m/s	設計飛来物の衝突速度
W	kgf	設計飛来物重量
α <sub>s</sub>		低減係数

表5-5 力学における標準式による荷重の算定に用いる記号

記号	単位	定義
F <sub>m</sub>	Ν	設計飛来物による衝撃荷重
L <sub>1</sub>	m	設計飛来物の最も短い辺の長さ
m	kg	設計飛来物の質量
V	m/s	設計飛来物の衝突速度
τ	S	設計飛来物と被衝突体との接触時間

- b. 評価方法
  - (a) Degen式による貫通限界厚さの算定

Degen式を以下に示す。

X/d≦1.52の場合

- $e = \alpha_{e} \{2.2(X/d) 0.3(X/d)^{2}\} \cdot d$
- 1.52≦X/d≦13.42の場合
  - $e = \alpha_{e} \{0.69 + 1.29(X/d)\} \cdot d$

修正NDRC式を以下に示す。

 $X/d \leq 2$ の場合

$$X/d = \{(12145/\sqrt{F_{C}}) \cdot N \cdot d^{0.2} \cdot D \cdot (V/1000)^{-1.8}\}^{0.5}$$

X/d  $\geq 2$ の場合 X/d = {(12145/ $\sqrt{F_c}$ ) ・N・d<sup>0.2</sup>・D・ (V/1000)<sup>1.8</sup>+1 (b) Chang式による裏面剥離限界厚さの算定 Chang式を以下に示す。

$$S = 1.84 \alpha_{S} \cdot \left(\frac{V_{0}}{V}\right)^{0.13} \cdot \frac{\left(\frac{W \cdot V^{2}}{980}\right)^{0.4}}{d^{0.2} \cdot f_{c}^{0.4}}$$

- (c) 力学における標準式による荷重の算定
  - イ. 設計飛来物による衝撃荷重

$$F_m = m \cdot V / \tau = m \cdot V^2 / L_1$$

- 5.1.2 鋼製構造物
  - (1) 評価条件
    - a. 飛来物が防護対象施設に衝突する場合の貫通限界厚さを、「タービンミサイル評価 について(昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会)」で用いられているBRL式を用い て算出する。
    - b. 荷重及び応力は力学における標準式を用いて算出する。
  - (2) 評価対象部位評価対象部位及び評価内容を表5-6に示す。

施設名称	評価対象部位	評価内容
	屋根スラブ (スタッドボルト)	脱落
原子炉建屋	原子炉建屋大物搬入口扉 (原子炉建屋原子炉棟水 密扉)	貫通 転倒及び脱落
	原子炉建屋大物搬入口扉 (機器搬入口内側扉)	貫通
	原子炉建屋付属棟1階電気	貫通
	室搬入口水密扉	転倒及び脱落
軽油貯蔵タンクタンク室	鋼製蓋	貫通
鋼製防護壁	構造躯体	変形

表5-6 評価対象部位及び評価内容

(3) 強度評価方法

a. 記号の定義

BRL式による貫入限界厚さの算定に用いる記号を表5-7に,力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号を表5-8に示す。

記号	単位	定義
А	$m^2$	設計飛来物の諸元から算出される等価面積
d	m	設計飛来物が衝突する衝突断面の等価直径
K	—	鋼板の材質に関する係数
М	kg	設計飛来物の質量
Т	mm	貫通限界厚さ
V	m/s	設計飛来物の衝突速度

表5-7 BRL式による貫入限界厚さの算定に用いる記号

表5-8 力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号(1/2)

(屋根ヘノノ及びヘタットホルド)		
記号	単位 定義	
L	m	屋根スラブの支持スパン
М	$kN \cdot m$	屋根スラブに生じる単位幅の曲げモーメント
р	mm	スタッドボルトの間隔
Q	kN/m	屋根スラブに生じる単位幅のせん断力
Т	kN	スタッドボルトに生じる引張力
ω <sub>d</sub>	kN/m	常時作用する荷重による単位幅あたりの荷重
ωτ	kN/m	設計竜巻による単位幅あたりの荷重
		$(=\max\{\omega_{T1}, \omega_{T2}\})$
ω <sub>T1</sub>	kN/m	設計竜巻荷重W <sub>T1</sub> による単位幅あたりの荷重
ωт2	kN/m	設計竜巻荷重W <sub>T2</sub> による単位幅あたりの荷重
		(設計飛来物による衝撃荷重W <sub>M</sub> は考慮しな
		(۱۷)

<sup>(</sup>屋根スラブ及びスタッドボルト)

表5-9 力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号(2/2) (水密扉)

記号	単位	定義
L <sub>b</sub>	m	軸支持間距離(カンヌキ)
L <sub>P</sub>	m	軸支持間距離(カンヌキ受けピン)
М	kN	曲げモーメント
n	箇所	カンヌキの箇所数
P <sub>0</sub>	kN	竜巻の気圧差による荷重
Q	kN	せん断力
R <sub>P</sub>	kN	気圧差による荷重による反力
Т	kN	引張力

b. 評価方法

(a) BRL式による貫通限界厚さの算定BRL式を以下に示す。

$$T^{\frac{3}{2}} = \frac{0.5 \cdot M \cdot V^{2}}{1.439 \cdot 10^{9} \cdot K^{2} \cdot d^{\frac{3}{2}}}$$

ここで等価直径dは下式のとおり。

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}}$$

(b) 力学における標準式による荷重及び応力の算定

イ. 単位幅の屋根スラブにおける発生モーメント

$$M = \frac{\left(\omega_{T} - \omega_{d}\right) \cdot L^{2}}{8}$$

**ロ**. 単位幅の屋根スラブにおける発生せん断力

$$M = \frac{\left(\omega_{T} - \omega_{d}\right) \cdot L}{2}$$

ハ. スタッドボルト1本あたりの発生引張力

$$T = Q \cdot \frac{p}{1000}$$

ニ. 水密扉の扉支持部材に生じる荷重

水密扉の扉支持部材のうち, ヒンジ部はヒンジアーム, ヒンジピン, ヒンジボ ルト, アンカーで構成され, カンヌキ部はカンヌキ, カンヌキ受けピン, カンヌ キ受けボルトで構成されており, 次式により算定する竜巻の気圧差による荷重に よる反力から, 各部材に発生する荷重を算定する。

尚, ヒンジ部へはヒンジ側にもカンヌキが配されているため, 竜巻の気圧差に 伴う荷重は発生しない。

水密扉の概要例を図5-1に示す。また、カンヌキ部に生じる荷重の例を図5-2に 示す。

$$R_{p} = \frac{P_{0}}{n}$$



図5-1 水密扉概要(例)



 $R_{P}$ 

図5-2 カンヌキ部に生じる荷重の例

(イ) カンヌキ

カンヌキに生じる荷重は、次式により算定する。カンヌキに生じる荷重の例 を図5-3に示す。

 $M = R_{P} \cdot L_{b}$ 

 $Q = R_p$ 



図5-3 カンヌキに生じる荷重の例

(ロ) カンヌキ受けピン

カンヌキ受けピンに生じる荷重は、次式により算定する。カンヌキ受けピン に生じる荷重の例を図5-4に示す。

$$M = R_{p} \cdot \frac{L_{p}}{4}$$
$$Q = R_{p}$$



図5-4 カンヌキ受けピンに生じる荷重の例

(ハ) カンヌキ受けボルト

カンヌキ受けボルトに生じる荷重は、次式により算定する。カンヌキ受けボ ルトに生じる荷重の例を図5-5に示す。

 $T = R_{p}$ 



図5-5 カンヌキ受けボルトに生じる荷重の例

- 5.2 機器・配管系に関する評価式
  - 5.2.1 ポンプ
    - (1) 立形ポンプ
      - a. 評価条件

立形ポンプの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

(a) 応力計算において、1質点系モデルとし、ポンプ部は全高の1/2の位置に、モータ 部は風圧力による荷重の作用中心と同等、あるいはより高い重心作用位置に複合荷 重が作用することとする。また、設計竜巻による風荷重はそれぞれの評価対象部位 に対して発生応力が大きくなる方向から当たるものとする。

立形ポンプの強度評価対象部位を図5-6に示す。また、ポンプ部及びモータ部の応 力計算モデル図を図5-7に示す。

(b) たわみ量計算において、ポンプ据付面から原動機支え台上端までと、原動機支え 台上端から原動機までの片持ち梁と考え、違う断面性能の一軸中空形モデルで、荷 重が全高の半分の位置に作用することとする。

たわみ量計算モデル図を図5-8に示す。

b. 評価対象部位
 評価対象部位及び評価内容を表5-10に示す。

評価対象部位	応力等の状態
基礎ボルト、取付ボルト	<ul> <li>・引張</li> <li>・せん断</li> <li>・組合せ</li> </ul>
原動機フレーム	<ul> <li>・引張</li> <li>・せん断</li> <li>・組合せ</li> </ul>
軸受部	・曲げ

表5-10 評価対象部位及び評価内容

c. 強度評価方法

(a) 記号の定義

立形ポンプの構造強度評価及び動的機能維持評価に用いる記号を表5-11,表5-12 に示す。

記号	単位	定義
A <sub>b</sub>	$\mathrm{mm}^2$	ボルトの断面積
Aw	$\mathrm{mm}^2$	原動機フレーム溶接部の断面積
D	mm	原動機フレーム外寸
Fь	Ν	ボルトに作用する引張力
F <sub>H</sub>	Ν	ボルトに作用するせん断力
F i	Ν	各ボルトに作用する引張力
Н	Ν	自重による荷重
h	mm	基準面からの重心距離
h u	mm	基準面から上端カバー上端までの高さ
h w	mm	原動機フレーム溶接部高さ
L	mm	重心と支点間の距離
L g	mm	ポンプ部各評価部位の評価高さ
L <sub>H</sub>	mm	重心と支点間の距離
L i	mm	各ボルト間の距離
$L_1 \sim L_8$	mm	支点と評価ボルト間の距離
М	N•mm	設計竜巻により作用するモーメント
Ν	_	ボルトの本数
WT	Ν	設計竜巻による複合荷重
W T 2	Ν	設計竜巻による複合荷重 (W <sub>T2</sub> =W <sub>W</sub> +0.5・W <sub>P</sub> +W <sub>M</sub> )
π	_	円周率
σ <sub>mt</sub>	MPa	原動機フレームの引張応力
σьt	MPa	ボルトの引張応力
τ	MPa	せん断応力

表5-11 立形ポンプの構造強度評価に用いる記号

表5-12 立形ポンプの動的機能維持評価に用いる記号

記号	単位	定義
а	mm	部材間の長さ
Е	MPa	縦弾性係数
h'	mm	基準点から作用点までの距離
Ι	$\mathrm{mm}^4$	断面二次モーメント
i	rad	傾斜
М	N•mm	設計竜巻により作用するモーメント
$W_{T\ 2}$	Ν	設計竜巻による複合荷重(W <sub>T2</sub> =W <sub>W</sub> +0.5·W <sub>P</sub> +W <sub>M</sub> )
w,	N	たわみ量及び発生荷重計算において設計竜巻による風圧を受ける面
••	1	それぞれのW <sub>T2</sub> の合計の複合荷重
W"	Ν	発生荷重
x'	mm	評価対象部から支点までの距離
у	mm	たわみ量
δ	mm	フレーム変位量



図 5-6(1/2) 立形ポンプの強度評価対象部位(残留熱除去系海水系ポンプ)



図 5-6(2/2) 立形ポンプの強度評価対象部位(ディーゼル発電機用海水ポンプ)



図 5-7(1/2) 応力の計算モデル図(ポンプ部)



図 5-7(2/2) 応力の計算モデル図(原動機部)





図 5-8(1/2) 立形ポンプのたわみ量計算モデル(残留熱除去系海水系ポンプ)





図 5-8(2/2) 立形ポンプのたわみ量計算モデル(ディーゼル発電機用海水ポンプ)

- (c) 評価方法
  - イ. 応力の算出
  - (イ) ポンプ部
    - ・風による転倒モーメントM
    - $M = W_{T\,2} \cdot L_g / 2$
    - ・引張応力 σ<sub>bt</sub>
    - $M = 2\sum_{i=1}^{n} F_{i} \cdot L_{i} \cdot \cdot \cdot (3.1)$  $\frac{F_{i}}{L_{i}} = -\overline{c} \cdot \cdot \cdot (3.2)$
    - (3.1) (3.2) 式より,

$$F_n = \frac{M}{2\sum_{i=1}^n L_i^2} L_n$$

よって, $\sigma_{h,t} = \frac{F_n}{F_n}$ 

$$ひb t - \frac{}{A_b}$$
・ せん断応力  $\tau$ 
 $\tau = \frac{W_T}{A_b \cdot N}$ 

(ロ) 原動機部

【原動機フレーム溶接部】

原動機フレーム溶接部の応力算出方法を以下に示す。

・引張応力  $\sigma_{mt} = \frac{5.66 \cdot M}{\pi \cdot h_w \cdot D^2}$ ・せん断応力

$$\tau = \frac{W_{T\,2}}{A_w}$$

【一次側端子箱ボルト部(残留熱除去系海水系ポンプ),主回路用端子箱ボルト部(ディーゼル発電機用海水ポンプ),スペースヒータ用端子箱ボルト部(ディーゼル発電機用海水ポンプ)】

・引張応力  

$$F_{b} = \frac{H \cdot h + W_{T2} \cdot L_{H}}{L_{1} \cdot N}$$

$$\sigma_{bt} = \frac{F_{b}}{A_{b}}$$
・ せん断応力  

$$\tau = \frac{F_{H}}{A_{b} \cdot N}$$
ここで,  

$$F_{H} = \sqrt{W_{T2}^{2} + H^{2}}$$

【上部軸受ブラケット取付ボルト部(残留熱除去系海水系ポンプ)】

・引張応力

竜巻によって生じる転倒荷重が,上端カバーの上端(評価上厳しい条件)に作 用した際の,上部軸受ブラケット取付ボルトに生じる引張応力を算出し評価す る。

$$F_{b} = \frac{h_{u} \cdot W_{T2} \cdot L_{1}}{L_{1}^{2} + L_{2}^{2} + L_{3}^{2} + L_{4}^{2}}$$
$$\sigma_{b t} = \frac{F_{b}}{A_{b}}$$

・ せん断応力

•

$$\tau = \frac{W_{T2}}{A_{b} \cdot N}$$

【上部軸受タンクカバー取付ボルト部(残留熱除去系海水系ポンプ)】 ・引張応力

竜巻によって生じる転倒荷重が,上端カバーの上端(評価上厳しい条件)に作 用した際の,上部軸受ブラケット取付ボルトに生じる引張応力を算出し評価す る。

$$F_{b} = \frac{h_{u} \cdot W_{T2} \cdot L_{1}}{L_{1}^{2} + L_{2}^{2} + L_{3}^{2} + L_{4}^{2} + L_{5}^{2} + L_{6}^{2} + L_{7}^{2} + L_{8}^{2}}$$

$$\sigma_{b t} = \frac{F_{b}}{A_{b}}$$
せん断応力
$$\tau = \frac{W_{T2}}{A_{b} \cdot N}$$

【エンドカバー取付ボルト部(ディーゼル発電機用海水ポンプ)】

・引張応力

竜巻によって生じる転倒荷重が,エンドカバーの上端(評価上厳しい条件)に 作用した際の,エンドカバー取付ボルトに生じる引張応力を算出し評価する。

$$F_{b} = \frac{h \cdot W_{T2} \cdot L_{1}}{2 \cdot (L_{1}^{2} + L_{2}^{2})}$$
$$\sigma_{b t} = \frac{F_{b}}{A_{b}}$$

・せん断応力

$$\tau = \frac{W_{T2}}{A_{b} \cdot N}$$

- ロ. たわみ量及び発生荷重の計算
- (イ) たわみ量の算出

たわみ量の算出において, 竜巻による風圧力を受ける面(原動機台, 原動機 フレーム, 一次側端子箱, 上部軸受ブラケット, 上部軸受タンクカバー)のそ れぞれのW<sub>T2</sub>の合計を複合荷重W'とする。

W' =  $\Sigma W_{T2}$ 

以下のミオソテスの方法より各評価対象部位のたわみ量yと傾斜iを算出する。なお、荷重は高さの半分の位置に作用することとする。

ミオソテスの方法

$$y = \frac{M \cdot a^2}{2 \cdot E \cdot I} + \frac{W' \cdot a^3}{3 \cdot E \cdot I}$$
$$i = \frac{M \cdot a}{E \cdot I} + \frac{W' \cdot a^2}{2 \cdot E \cdot I}$$
$$M = W' \cdot h'$$

(ロ) 発生荷重の算出

軸受部において,フレーム変位により作用する軸受反力と軸受許容荷重を比 較し,発生荷重が許容荷重より小さいことを確認する。

発生荷重W"は次式より計算する。

δ =評価対象部位の変位量 - 支点の変位量

また,発生荷重は

$$\delta = \frac{W" \cdot x^{8}}{3 \cdot E \cdot I}$$

W" = 
$$\frac{3 \cdot E \cdot I \cdot \delta}{x^{3}}$$

- 5.2.2 容器
  - (1) 4脚たて置円筒形容器(ディーゼル発電機吸気フィルタ)
    - a. 評価条件

4脚たて置円筒形容器の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- (a) 設計竜巻の風圧力による荷重,気圧差による荷重,自重を加えた荷重に対する, 胴板,支持脚の構造健全性を1質点系モデルとして計算を行う。ここで,荷重の作用 点は評価上高さの1/2より高い容器の重心位置とする。
   4脚たて置円筒形容器のモデル図を図5-9に示す。
- b. 評価対象部位
   評価対象部位及び評価内容を表5-13に示す。

評価対象部位	応力等の状態
胴板	<ul> <li>・一次一般膜</li> <li>・一次</li> <li>・一次+二次</li> </ul>
支持脚	<ul><li>・組合せ</li><li>・座屈</li></ul>

表5-13 評価対象部位及び評価内容

- c. 強度評価方法
- (a) 記号の定義

4脚たて置円筒形容器の強度計算に用いる記号を表5-14に示す。

·		
記号	単位	定義
A	m <sup>2</sup>	受圧面積(風向に垂直な面に投影した面積)
A <sub>s</sub>	$\mathrm{mm}^2$	脚の断面積
A <sub>sr</sub>	$\mathrm{mm}^2$	脚の半径方向軸に対する有効せん断断面積
A <sub>st</sub>	$\mathrm{mm}^2$	脚の周方向軸に対する有効せん断断面積
С	_	建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数
C 1	mm	アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の 1/2(胴の周方向)
C 2	mm	アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の 1/2(胴の軸方向)
C <sub>c</sub>	_	<ul> <li>応力の補正係数(JEAG4601参考文献(6.6.3-2))より得られる</li> <li>値)</li> </ul>
CL	_	応力の補正係数(JEAG4601参考文献(6.6.3-2))より得られる 値)
D <sub>i</sub>	mm	胴の内径
Е	MPa	胴の縦弾性係数
E <sub>s</sub>	MPa	脚の縦弾性係数
F	MPa	JSME SSB-3121.1(1)により規定される値
F <sub>0</sub>	Ν	振動モデル系における水平力
f <sub>c</sub>	MPa	脚の許容圧縮応力
f br	MPa	脚の半径方向軸まわりの許容曲げ応力
f <sub>bt</sub>	MPa	脚の半径方向に直角な方向の軸まわりの許容曲げ応力
f t	MPa	脚の許容引張応力
G	-	ガスト影響係数
G s	MPa	脚のせん断弾性係数
g	$m/s^2$	重力加速度 (=9.80665)
Н	m	ディーゼル発電機吸気フィルタ高さ
I	$\mathrm{mm}^4$	胴の断面2次モーメント
I sr	$\mathrm{mm}^4$	脚の半径方向軸に対する断面 2 次モーメント
I s t	$\mathrm{mm}^4$	脚の周方向軸に対する断面2次モーメント
J s	$\mathrm{mm}^4$	脚のねじりモーメント係数
$K_1$ , $K_2$	-	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)よりの定数
K <sub>c</sub>	_	脚の胴つけ根部における周方向曲げモーメントに対する局部ばね定数
		(JEAG4601参考文献(6.6.3-4)より得られる値)
K <sub>L</sub>	_	胴の脚つけ根部における長手方向曲げモーメントに対する局部はね定数
K r	_	(JEAG4001参考文歌(0.0.3-4)より待られる他)
		(IEAG4601参考文献(6.6.3-4)より得られる値)
k L	_	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるアタッチメントパラメータ
		軸方向の補正係数
k c	_	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるアタッチメントパラメータ
		周方向の補正係数

表5-14 強度評価に用いる記号 (1/4)

記号	単位	定義
L	mm	脚の長さ
L <sub>c</sub>	mm	脚の中立軸間の距離
L g	mm	基礎から容器上部重心までの距離
M 1	N•mm	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント
М з	N•mm	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部のねじりモーメント
$M_{\rm c}$	N•mm	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の周方向モーメント(圧縮側)
$M_{\rm L}$	N•mm	運転時質量による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント(引張側)
M <sub>x</sub>	N•mm	胴に生じる軸方向の曲げモーメント
${ m M}_{\phi}$	N•mm	胴に生じる周方向の曲げモーメント
m <sub>0</sub>	kg	運転時質量
N <sub>x</sub>	N/mm	胴に生じる軸方向の膜力
N $_{\phi}$	N/mm	胴に生じる周方向の膜力
Р	Ν	運転時質量による胴の脚つけ根部の半径方向荷重
P 1	Ν	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の半径方向荷重
Q	Ν	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の周方向荷重
q	$N/m^2$	設計用速度圧
R	Ν	運転時質量による脚の軸力
R 1	Ν	風荷重(Z方向)により脚に作用する軸力
r m	mm	胴の平均半径
S <sub>u</sub>	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計引張強さ
S y	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計降伏点
t	mm	胴の板厚
u	mm	脚の中心軸から胴の板厚中心までの距離
W 1	N	風荷重
WT	Ν	設計竜巻による複合荷重
W <sub>T 1</sub>	N	設計竜巻による複合荷重(W <sub>T1</sub> =W <sub>P</sub> )
W <sub>T 2</sub>	Ν	設計竜巻による複合荷重 (W <sub>T2</sub> =W <sub>W</sub> +0.5・W <sub>P</sub> +W <sub>M</sub> )
W <sub>M</sub>	N	設置(変更)許可を受けた竜巻による飛来物の衝撃荷重
W <sub>P</sub>	Ν	設計竜巻の気圧差による荷重
Ww	Ν	設計竜巻の風圧力による荷重
Z <sub>sr</sub>	mm <sup>3</sup>	脚の半径方向軸に対する断面係数
Z <sub>st</sub>	mm <sup>3</sup>	脚の周方向軸に対する断面係数
$ \begin{array}{c} \beta, \beta_1, \beta_2 \\ \beta_c, \beta_L \end{array} $	_	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるアタッチメントパラメータ
γ	-	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるシェルパラメータ

表5-14 強度評価に用いる記号 (2/4)

記号	単位	定義
ΔΡ	$N/m^2$	気圧差
Δr	mm	運転時質量による胴の半径方向局部変位量
Δ r 1	mm	水平力Foによる胴の半径方向局部変位量
$\Delta_{x 1}$	mm	水平力F <sub>0</sub> による第1脚上端の水平方向変位量
Δ <sub>x 3</sub>	mm	水平力F <sub>0</sub> による第2脚上端の水平方向変位量
Δ <sub>y1</sub>	mm	水平力F <sub>0</sub> による第1脚の鉛直方向変位量
θ	rad	運転時質量による胴の脚つけ根部における局部傾き角
θο	rad	水平力Foによる胴の中心軸の傾き角
$\theta_{1}$	rad	水平力Foによる第1脚の傾き角(圧縮側)
$\theta_2$	rad	水平力F <sub>0</sub> による胴の第1脚つけ根部における局部傾き角
$\theta_{3}$	rad	水平力Foによる第2脚の傾き角
π	_	円周率
ρ	_	
σ	MPa	
σοφ	MPa	胴の周方向一次一般膜応力
σ <sub>0 x</sub>	MPa	胴の軸方向一次一般膜応力
σ <sub>1</sub>	MPa	胴の一次応力の最大値
σ2	MPa	胴の一次+二次応力の最大値
$\sigma_{11} \sim \sigma_{14}$	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の組合せ一次応力
σ <sub>15</sub> , σ <sub>16</sub>	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の組合せ一次応力
$\sigma_{21} \sim \sigma_{24}$	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の組合せ一次+二次応力
$\sigma_{25}$ , $\sigma_{26}$	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の組合せ一次+二次応力
σ s	MPa	脚の組合せ応力の最大値
σ <sub>s1</sub> , σ <sub>s2</sub>	MPa	運転時質量による脚の圧縮応力,曲げ応力
$\sigma_{s5} \sim \sigma_{s7}$	MPa	風荷重(乙方向)による脚の圧縮応力,曲げ応力
$\sigma_{s8} \sim \sigma_{s10}$	MPa	風荷重(X方向)による脚の圧縮応力,曲げ応力
σ <sub>sc</sub>	MPa	脚の圧縮応力の和
σ <sub>sr</sub>	MPa	脚の半径方向軸まわりの圧縮側曲げ応力の和
σ <sub>st</sub>	MPa	脚の半径方向に直角な軸まわりの圧縮側曲げ応力の和
σ <sub>sx</sub>	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の脚の組合せ応力
σ <sub>sz1</sub> , σ <sub>sz2</sub>	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の脚の組合せ応力
σ <sub>x1</sub>	MPa	静水頭又は内圧による胴の軸方向応力
σ φ 1	MPa	静水頭又は内圧による胴の周方向応力
σ x 2	MPa	運転時質量による胴の軸方向応力
σ <sub>x3</sub>	MPa	運転時質量により生じる鉛直方向モーメントによる胴の軸方向応力
σφ3	MPa	運転時質量により生じる鉛直方向モーメントによる胴の周方向応力
σ <sub>x4</sub>	MPa	運転時質量により生じる半径方向荷重による胴の軸方向応力
σ φ 4	MPa	運転時質量により生じる半径方向荷重による胴の周方向応力
σ x 5	MPa	応力が作用した場合の転倒モーメントによる胴の軸方向応力

表5-14 強度評価に用いる記号 (3/4)

記号	単位	定義
σ <sub>x61</sub> , σ <sub>x62</sub>	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の軸方向応 力
σ φ 6 1, σ φ 6 2	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の周方向応 力
σ <sub>x</sub> 71,σ <sub>x</sub> 72	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴の軸 方向応力
σ φ 7 1, σ φ 7 2	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴の周 方向応力
σ <sub>x81</sub> , σ <sub>x82</sub>	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の周方向モーメントによる胴の軸 方向応力
σ φ 8 1, σ φ 8 2	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の周方向モーメントによる胴の周 方向応力
σ x 9 1, σ x 9 2	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の軸方向 応力
σ φ 9 1, σ φ 9 2	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の周方向 応力
$\sigma_{x101}, \sigma_{x102}$	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴の 軸方向応力
$\sigma_{\phi 1 0 1}, \sigma_{\phi 1 0 2}$	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴の 周方向応力
σ <sub>x111</sub> , σ <sub>x112</sub>	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の周方向モーメントによる胴の軸 方向応力
$\sigma_{\phi 1 1 1}, \sigma_{\phi 1 1 2}$	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の周方向モーメントによる胴の周 方向応力
σ <sub>x x 1</sub> , σ <sub>x x 2</sub>	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和
σ <sub>xx3</sub> , σ <sub>xx4</sub>	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の軸方向一次+二次応力の和
$\sigma_{\rm xz1}\sim\sigma_{\rm xz4}$	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和
$\sigma_{\rm xz5}\sim\sigma_{\rm xz8}$	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の軸方向一次+二次応力の和
σ φ x 1, σ φ x 2	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の周方向一次応力の和
σ <sub>φ x 3</sub> , σ <sub>φ x 4</sub>	MPa	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の周方向一次+二次応力の和
$\sigma_{\phi z 1} \sim \sigma_{\phi z 4}$	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の周方向一次応力の和
$\sigma_{\phi z 5} \sim \sigma_{\phi z 8}$	MPa	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の周方向一次+二次応力の和
τ 3	MPa	風荷重(Z方向)により胴の脚つけ根部に生じるねじりモーメント によるせん断応力
τ 6	MPa	風荷重(X方向)により胴の脚つけ根部に生じるねじりモーメント によるせん断応力
τ <sub>с1</sub>	MPa	風荷重(乙方向)により胴の脚つけ根部に生じる周方向せん断応力
τ с 4	MPa	風荷重(X方向)により胴の脚つけ根部に生じる周方向せん断応力
τ <sub>L1</sub>	MPa	運転時質量により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん断応力
τ μ 2	MPa	風荷重(Z方向)により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん断応力
τ <sub>L5</sub>	MPa	風荷重(X方向)により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん断応力

表5-14 強度評価に用いる記号(4/4)

(b) 計算モデル



図 5-9 ディーゼル発電機吸気フィルタの評価モデル図

(c) 評価方法

イ. 荷重の設定

水平力の釣合より  

$$2P_1+2Q=F_0$$
  
転倒モーメントの釣合より  
 $2M_1-2M_3+2R_1$ ・ $r_m = F_0(L_g - L)$   
ただし,  
 $r_m = (D_i + t)/2$   
第1脚の水平方向変位量  $\Delta_{x1}$ , 傾き角  $\theta$ 

第1脚の水平方向変位量  $\Delta_{x1}$ , 傾き角  $\theta_1$ , 鉛直方向変位量  $\Delta_{y1}$ は次による。

胴の半径方向局部変位量 $\Delta_{r1}$ と局部傾き角 $\theta_2$ は次による。
$$\begin{split} \theta_{2} &= \frac{K_{L} \cdot M_{1}}{r_{m}^{3} \cdot \beta_{L}^{2} \cdot E} \\ \\ \vdots & \vdots \\ \varepsilon &= \kappa_{L} \sqrt[3]{\beta_{1} \cdot \beta_{2}^{2}} \\ \beta_{L} &= k_{L} \sqrt[3]{\beta_{1} \cdot \beta_{2}^{2}} \\ \beta_{1} &= \frac{C_{1}}{r_{m}} \\ \beta_{2} &= \frac{C_{2}}{r_{m}} \\ \\ \beta_{2} &= \frac{C_{2}}{r_{m}} \\ \\ \beta_{2} &= \frac{M_{3} \cdot L}{E_{s} \cdot I_{sr}} + \frac{Q \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{sr}} \end{split}$$

第1脚と胴の傾き角の釣合より

$$\theta_1 + \theta_2 - \theta_0 = 0$$

第2脚のねじり角と局部傾き角は等しいことから

$$\theta_{3} = \frac{(\mathbf{Q} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_{c})\mathbf{L}}{\mathbf{G}_{s} \cdot \mathbf{J}_{s}} = \frac{\mathbf{K}_{c} \cdot \mathbf{M}_{c}}{\mathbf{r}_{m}^{3} \cdot \boldsymbol{\beta}_{c}^{2} \cdot \mathbf{E}}$$

$$\Xi \Xi \mathfrak{C}, \quad \boldsymbol{\beta}_{c} i \sharp \mathfrak{K} i \Xi \sharp \mathfrak{Z}_{o}$$

$$\beta_{c} = \mathbf{k}_{c} \sqrt[3]{\beta_{1}^{2} \cdot \beta_{2}}$$

$$\beta_{c} = K_{c} \sqrt{\beta_{1}} \qquad \beta_{1}$$
$$\beta_{1} = \frac{C_{1}}{r_{m}}$$
$$\beta_{2} = \frac{C_{2}}{r_{m}}$$

脚と胴の水平方向変位の釣合より

さらに鉛直方向変位の釣合より

式を代入して,

$$\frac{\mathbf{R}_{1} \cdot \mathbf{L}}{\mathbf{A}_{s} \cdot \mathbf{E}_{s}} - \frac{\mathbf{u} \left(\mathbf{M}_{1} - \mathbf{R}_{1} \cdot \mathbf{u}\right) \mathbf{L}}{\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s t}} - \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{P}_{1} \cdot \mathbf{L}^{2}}{2\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s t}} + \frac{\mathbf{r}_{m} \cdot \mathbf{M}_{3} \cdot \mathbf{L}}{\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s r}} - \frac{\mathbf{r}_{m} \cdot \mathbf{Q} \cdot \mathbf{L}^{2}}{2\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s r}} = 0$$

式を代入して

$$\frac{(\mathbf{M}_{1} - \mathbf{R}_{1} \cdot \mathbf{u})\mathbf{L}}{\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s t}} + \frac{\mathbf{P}_{1} \cdot \mathbf{L}^{2}}{2\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s t}} + \frac{\mathbf{K}_{L} \cdot \mathbf{M}_{1}}{\mathbf{r}_{m}^{3} \cdot \beta_{1}^{2} \cdot \mathbf{E}} + \frac{\mathbf{M}_{3} \cdot \mathbf{L}}{\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s r}} - \frac{\mathbf{Q} \cdot \mathbf{L}^{2}}{2\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s r}} = 0$$

式を変形して

$$\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{Q} \cdot \mathbf{L}}{\mathbf{G}_{s} \cdot \mathbf{J}_{s}} - \frac{\mathbf{M}_{c} \cdot \mathbf{L}}{\mathbf{G}_{s} \cdot \mathbf{J}_{s}} - \frac{\mathbf{K}_{c} \cdot \mathbf{M}_{c}}{\mathbf{r}_{m}^{-3} \cdot \beta_{c}^{-2} \cdot \mathbf{E}} = 0$$

式を代入して

$$\frac{P_{1} \cdot L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{P_{1} \cdot L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{(M_{1} - R_{1} \cdot u)L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{K_{r} \cdot P_{1}}{r_{m} \cdot E}$$
$$-\frac{Q \cdot L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{sr}} - \frac{Q \cdot L}{G_{s} \cdot A_{st}} + \frac{M_{3} \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{sr}} - \frac{u \cdot K_{c} \cdot M_{c}}{r_{m}^{3} \cdot \beta_{c}^{2} \cdot E} = 0$$

したがって、6変数 $P_1$ , Q,  $R_1$ ,  $M_1$ ,  $M_3$ ,  $M_c$ に対して上記式を連立させることにより方程式ができる。

ロ. 胴の応力計算

- (イ) 静水頭又は内圧による応力 ディーゼル発電機吸気フィルタに静水頭、内圧は発生しないため、 $\sigma_{\phi 1}$ 及び  $\sigma_{x 1}$ は0となる。
- (ロ) 運転時質量による応力

$$\sigma_{x 2} = \frac{m_0 \cdot g}{\pi (D_i + t) t}$$

(ハ) 運転時質量による胴の脚つけ根部の応力脚下端が固定の場合、軸力Rは次による。

$$R = \frac{m_0 \cdot g}{4}$$

脚下端が固定の場合の脚及び胴の変形を図 5-10 に示す。



図 5-10 脚下端が固定の場合の脚及び胴の変形

脚の半径方向変位量と胴の半径方向局部変位量は等しいことから

また、脚上端の傾き角と胴の局部傾き角は等しいことから

$$\theta = \frac{(\mathbf{R} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_{\mathrm{L}})\mathbf{L}}{\mathbf{E}_{\mathrm{s}} \cdot \mathbf{I}_{\mathrm{s}}} - \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{L}^{2}}{2\mathbf{E}_{\mathrm{s}} \cdot \mathbf{I}_{\mathrm{s}}} = \frac{\mathbf{K}_{\mathrm{L}} \cdot \mathbf{M}_{\mathrm{L}}}{\mathbf{r}_{\mathrm{m}}^{3} \cdot \beta_{\mathrm{L}}^{2} \cdot \mathbf{E}}$$

したがって

$$M_{L} = \frac{\left(\frac{L^{3}}{12E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}\right) \frac{m_{0} \cdot g \cdot u \cdot L}{4E_{s} \cdot I_{st}}}{\left(\frac{L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{K_{r}}{r_{m} E}\right) \left(\frac{L}{E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{K_{L}}{r_{m}^{3} \cdot \beta_{L}^{2} \cdot E}\right) - \left(\frac{L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{st}}\right)^{2}}$$

$$P = \frac{\frac{\frac{m_0 \cdot g}{4}u - M_L}{2E_s \cdot I_{st}}L^2}{\frac{L^3}{3E_s \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_s \cdot A_{sr}} + \frac{K_r}{r_m \cdot E}}$$

鉛直方向モーメントM<sub>L</sub>により生じる胴の局部応力は,シェルパラメータ γ 及びアタッチメントパラメータ β によって参考文献の表より求めた値(以下\*を 付記する)を用いて次式により算定する。

$$\sigma_{\phi 3} = \left[\frac{N_{\phi}}{M_{L}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{L}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$
$$\sigma_{x3} = \left[\frac{N_{x}}{M_{L}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{L}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$
$$108$$

$$\begin{split} & \mathcal{L} \subset \mathfrak{S} \\ & \mathbf{r}_{\mathrm{m}} = (\mathbf{D}_{\mathrm{i}} + \mathbf{t})/2 \\ & \gamma = \mathbf{r}_{\mathrm{m}}/ \mathbf{t} \\ & \beta_{1} = \mathbf{C}_{1}/ \mathbf{r}_{\mathrm{m}} \\ & \beta_{2} = \mathbf{C}_{2}/ \mathbf{r}_{\mathrm{m}} \\ & \beta_{\mathrm{L}} = \sqrt[3]{\beta_{1} \cdot \beta_{2}^{\ 2}} \\ & \beta_{\mathrm{L}} = \sqrt[3]{\beta_{1} \cdot \beta_{2}^{\ 2}} \\ & \beta_{\mathrm{L}} = \left\{ \begin{cases} 1 - \frac{1}{3} (\beta_{1}/\beta_{2} - 1) (1 - \mathbf{K}_{1}^{*}) \\ \sqrt{\beta_{1} \cdot \beta_{2}} \end{cases} & (\beta_{1}/\beta_{2} \ge 1) \\ & \left\{ 1 - \frac{4}{3} (1 - \beta_{1}/\beta_{2}) (1 - \mathbf{K}_{2}^{*}) \right\} \sqrt{\beta_{1} \cdot \beta_{2}} & (\beta_{1}/\beta_{2} < 1) \end{cases} \end{split}$$

半径方向荷重Pにより生じる胴の局部応力は、次による。

$$\sigma_{\phi 4} = \left[\frac{N_{\phi}}{P / r_{m}}\right]^{*} \left(\frac{P}{r_{m} \cdot t}\right)$$

$$\sigma_{x \ 4} = \left[\frac{N_x}{P \ / \ r_m}\right]^* \left(\frac{P}{r_m \cdot t}\right)$$

反力Rによるせん断応力は、次による。

$$\tau_{L1} = \frac{R}{4C_2 \cdot t}$$

(二) 風荷重による胴の曲げ応力

$$\sigma_{x\,5} = \frac{W_1(L_g - L) (D_i + 2 t)}{2 I}$$

- (ホ) Z方向荷重による胴の脚つけ根部の応力
  - i. 一次応力
     半径方向荷重 P<sub>1</sub>により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\sigma_{\phi \ 6 \ 1} = \left[\frac{N_{\phi}}{P_{1}/r_{m}}\right]^{*} \left(\frac{P_{1}}{r_{m} \cdot t}\right)$$
$$\sigma_{x \ 6 \ 1} = \left[\frac{N_{x}}{P_{1}/r_{m}}\right]^{*} \left(\frac{P_{1}}{r_{m} \cdot t}\right)$$

鉛直方向曲げモーメントM1により生じる胴の局部応力は、次による。

$$\sigma_{\phi 7 1} = \left[\frac{N_{\phi}}{M_{1}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{1}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$
$$\sigma_{x 7 1} = \left[\frac{N_{x}}{M_{1}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{1}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$

周方向曲げモーメントMcにより生じる胴の局部応力は、次による。

$$\sigma_{\phi \ 8 \ 1} = \left[\frac{N_{\phi}}{M_{c}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{c}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{c}}\right) C_{c}$$
$$\sigma_{x \ 8 \ 1} = \left[\frac{N_{x}}{M_{c}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{c}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{c}}\right) C_{c}$$

ここで、 $\beta_{c}$ は次による。  $\beta_{c} = \sqrt[3]{\beta_{1}^{2} \cdot \beta_{2}}$ 

$$\tau_{c\ 1} = \frac{Q}{4C_1 \cdot t}$$

鉛直方向せん断力R1によるせん断応力は、次による。

$$\tau_{\rm L\,2} = \frac{\rm R_1}{\rm 4\,C_2 \cdot t}$$

ねじりモーメントM3により生じる胴の局部せん断応力は、次による。

$$\tau_3 = \frac{M_3}{2 \pi \cdot C_1^2 \cdot t}$$

ⅲ. 二次応力

半径方向荷重 P1により生じる胴の局部曲げ応力は、次による。

$$\sigma_{\phi \ 6 \ 2} = \left[\frac{M_{\phi}}{P_{1}}\right]^{*} \left(\frac{6 \ P_{1}}{t^{2}}\right)$$
$$\sigma_{x \ 6 \ 2} = \left[\frac{M_{x}}{P_{1}}\right]^{*} \left(\frac{6 \ P_{1}}{t^{2}}\right)$$

鉛直方向曲げモーメントM1により生じる胴の局部曲げ応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 7 2} = \left[\frac{M_{\phi}}{M_{1}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{1}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{L}}\right)$$
$$\sigma_{x 7 2} = \left[\frac{M_{x}}{M_{1}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{1}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{L}}\right)$$

周方向曲げモーメントM。により生じる胴の局部曲げ応力は、次による。

$$\sigma_{\phi \ 8 \ 2} = \left[\frac{M_{\phi}}{M_{c}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{c}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{c}}\right)$$
$$\sigma_{x \ 8 \ 2} = \left[\frac{M_{x}}{M_{c}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{c}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{c}}\right)$$

- (へ) X方向荷重による胴の脚つけ根部の応力
  - i. 一次応力 半径方向荷重 P1により生じる胴の局部応力は,次による。  $\sigma_{\phi,9,1} = \sigma_{\phi,6,1}/\sqrt{2}$  $\sigma_{x \ 9 \ 1} = \sigma_{x \ 6 \ 1} / \sqrt{2}$ 鉛直方向曲げモーメントM1により生じる胴の局部応力は、次による。  $\sigma_{\phi 1 0 1} = \sigma_{\phi 7 1} / \sqrt{2}$  $\sigma_{x,1,0,1} = \sigma_{x,7,1} / \sqrt{2}$ 周方向曲げモーメントM。により生じる胴の局部応力は、次による。  $\sigma_{\phi 1 1 1} = \sigma_{\phi 8 1} / \sqrt{2}$  $\sigma_{x 1 1 1} = \sigma_{x 8 1} / \sqrt{2}$ 周方向せん断力 Qによるせん断応力は、次による。  $\tau_{c 4} = \tau_{c 1} / \sqrt{2}$ 鉛直方向せん断力R1によるせん断応力は、次による。  $\tau_{\rm L\,5} = \tau_{\rm L\,2} / \sqrt{2}$ ねじりモーメントM<sub>3</sub>により生じる胴の局部せん断応力は、次による。  $\tau_6 = \tau_3 / \sqrt{2}$ ii. 二次応力

半径方向荷重 P1により生じる胴の局部曲げ応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 9 2} = \sigma_{\phi 6 2} / \sqrt{2}$$

 $\sigma_{x 9 2} = \sigma_{x 6 2} / \sqrt{2}$ 

鉛直方向曲げモーメントM<sub>1</sub>により生じる胴の局部応力は、次による。  $\sigma_{\phi 1 0 2} = \sigma_{\phi 7 2} / \sqrt{2}$ 

$$\sigma_{x\ 1\ 0\ 2} = \sigma_{x\ 7\ 2} / \sqrt{2}$$

周方向曲げモーメントM。により生じる胴の局部応力は、次による。

$$\sigma_{\phi 1 1 2} = \sigma_{\phi 8 2} / \sqrt{2}$$
  
 $\sigma_{x 1 1 2} = \sigma_{x 8 2} / \sqrt{2}$ 

(ト) 組合せ応力

(イ)~(へ)項によって算出される脚つけ根部に生じる胴の応力は、次により 組み合わせる。

(第2評価点)

$$\begin{split} \sigma_{\phi \ x \ 2} &= \sigma_{\phi \ 1} + \sigma_{\phi \ 4} + \sigma_{\phi \ 9 \ 1} + \sigma_{\phi \ 1 \ 1 \ 1} \\ \sigma_{x \ x \ 2} &= \sigma_{x \ 1} + \sigma_{x \ 2} + \sigma_{x \ 4} + \sigma_{x \ 5} + \sigma_{x \ 9 \ 1} + \sigma_{x \ 1 \ 1 \ 1} \\ \sigma_{1 \ 6} &= \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi \ x \ 2} + \sigma_{x \ x \ 2} \right) + \sqrt{(\sigma_{\phi \ x \ 2} \ - \sigma_{x \ x \ 2})^2 + 4(\tau_{L \ 1} + \tau_{L \ 5} + \tau_6)^2} \right\} \\ \sigma_{1} &= \max \Big[ \sigma_{1 \ 1}, \ \sigma_{1 \ 2}, \ \sigma_{1 \ 3}, \ \sigma_{1 \ 4}, \ \sigma_{1 \ 5}, \ \sigma_{1 \ 6} \Big] \end{split}$$

- ⅲ. 組合せ一次+二次応力
- (i) Z方向荷重が作用した場合 ・第1脚つけ根部 (第1評価点)  $\sigma_{\phi z 5} = \sigma_{\phi 61} + \sigma_{\phi 62} + \sigma_{\phi 71} + \sigma_{\phi 72}$   $\sigma_{x z 5} = \sigma_{x 5} + \sigma_{x 61} + \sigma_{x 62} + \sigma_{x 71} + \sigma_{x 72}$   $\sigma_{2 1} = \sigma_{\phi z 5} + \sigma_{x z 5} + \sqrt{(\sigma_{\phi z 5} - \sigma_{x z 5})^2}$ (第2評価点)  $\sigma_{\phi z 6} = \sigma_{\phi 61} + \sigma_{\phi 62}$   $\sigma_{x z 6} = \sigma_{x 5} + \sigma_{x 61} + \sigma_{x 62}$   $\sigma_{2 2} = \sigma_{\phi z 6} + \sigma_{x z 6} + \sqrt{(\sigma_{\phi z 6} - \sigma_{x z 6})^2 + 4\tau_{L 2}^2}$ · 第2脚つけ根部 (第1評価点)  $\sigma_{\phi z 7} = 0$  $\sigma_{z 3} = \sigma_{\phi z 7} + \sigma_{x z 7} + \sqrt{(\sigma_{\phi z 7} - \sigma_{x z 7})^2 + 4(\tau_{c 1} + \tau_{3})^2}$

(第2評価点)  

$$\sigma_{\phi \ z \ 8} = \sigma_{\phi \ 8 \ 1} + \sigma_{\phi \ 8 \ 2}$$
  
 $\sigma_{x \ z \ 8} = \sigma_{x \ 8 \ 1} + \sigma_{x \ 8 \ 2}$   
 $\sigma_{2 \ 4} = \sigma_{\phi \ z \ 8} + \sigma_{x \ z \ 8} + \sqrt{(\sigma_{\phi \ z \ 8} - \sigma_{x \ z \ 8})^2 + 4 \tau_3^2}$ 

(ii) X方向荷重が作用した場合(第1評価点)

$$\sigma_{\phi x 3} = \sigma_{\phi 9 1} + \sigma_{\phi 1 0 1} + \sigma_{\phi 9 2} + \sigma_{\phi 1 0 2}$$
  
$$\sigma_{x x 3} = \sigma_{x 5} + \sigma_{x 9 1} + \sigma_{x 1 0 1} + \sigma_{x 9 2} + \sigma_{x 1 0 2}$$
  
$$\sigma_{2 5} = \sigma_{\phi x 3} + \sigma_{x x 3} + \sqrt{(\sigma_{\phi x 3} - \sigma_{x x 3})^{2} + 4(\tau_{c 4} + \tau_{6})^{2}}$$

(第2評価点)

$$\begin{split} \sigma_{\phi x 4} &= \sigma_{\phi 1 1} + \sigma_{\phi 9 1} + \sigma_{\phi 9 2} + \sigma_{\phi 1 1 1} + \sigma_{\phi 1 1 2} \\ \sigma_{x x 4} &= \sigma_{x 5} + \sigma_{x 9 1} + \sigma_{x 9 2} + \sigma_{x 1 1 1} + \sigma_{x 1 1 2} \\ \sigma_{2 6} &= \sigma_{\phi x 4} + \sigma_{x x 4} + \sqrt{(\sigma_{\phi x 4} - \sigma_{x x 4})^2 + 4(\tau_{L 5} + \tau_6)^2} \\ \sigma_{2} &= \max[\sigma_{2 1}, \sigma_{2 2}, \sigma_{2 3}, \sigma_{2 4}, \sigma_{2 5}, \sigma_{2 6}] \end{split}$$

- ハ. 脚の応力計算
  - (イ) 運転時質量による応力  $\sigma_{s\,1} = \frac{R}{A_s}$   $\sigma_{s\,2} = \frac{\max \left[ R \cdot u M_L P \cdot L \right] |R \cdot u M_L|}{Z_{s\,t}}$ (ロ) 風荷重 (Z方向)による応力
    - i. 第1脚  $\sigma_{s5} = \frac{R_1}{A_s}$

$$\sigma_{s 6} = \frac{\max \left[ \mathbf{R}_{1} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_{1} - \mathbf{P}_{1} \cdot \mathbf{L} \right], \left[ \mathbf{R}_{1} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_{1} \right]}{Z_{s t}}$$

ii. 第2脚

$$\sigma_{s7} = \frac{\max\left[\left[\mathbf{Q} \cdot \mathbf{L} - \mathbf{M}_{3}\right], \left|\mathbf{M}_{3}\right|\right]}{Z_{sr}}$$

(ハ) X方向荷重による応力

$$\sigma_{s 8} = \frac{R_1}{\sqrt{2} \cdot A_s}$$

$$\sigma_{s 9} = \frac{\max\left[ |R_1 \cdot u - M_1 - P_1 \cdot L|, |R_1 \cdot u - M_1| \right]}{\sqrt{2} \cdot Z_{s t}}$$

$$\sigma_{s 1 0} = \frac{\max\left[ |Q \cdot L - M_3|, |M_3| \right]}{\sqrt{2} \cdot Z_{s r}}$$

- (二) 組合せ応力 脚の最大応力は、下記式による。
  - i. Z方向荷重が作用した場合
  - (i) 第1脚

 $\sigma_{s\ z\ 1} = \sigma_{s\ 1} + \sigma_{s\ 2} + \sigma_{s\ 5} + \sigma_{s\ 6}$ 

(ii) 第2脚

 $\sigma_{s\ z\ 2} = \sigma_{s\ 1} + \sigma_{s\ 2} + \sigma_{s\ 7}$ 

ii. X方向荷重が作用した場合

 $\sigma_{sx} = \sigma_{s1} + \sigma_{s2} + \sigma_{s8} + \sigma_{s9} + \sigma_{s10}$ 

 $\sigma_{s} = \max[\sigma_{s \ z \ 1}, \ \sigma_{s \ z \ 2}, \ \sigma_{s \ x}]$ 

- (ホ) 組合せ圧縮応力
  - i. Z方向荷重が作用した場合
  - (i) 第1脚
    - $\sigma_{sc} = \sigma_{s1} + \sigma_{s5}$  $\sigma_{st} = \sigma_{s2} + \sigma_{s6}$  $\sigma_{sr} = 0$
  - (ii) 第2脚

$$\sigma_{sc} = \sigma_{s1}$$

- $\sigma_{s t} = \sigma_{s 2}$
- $\sigma_{\rm s\ r}=\sigma_{\rm s\ 7}$
- ii. X方向荷重が作用した場合
  - $\sigma_{sc} = \sigma_{s1} + \sigma_{s8}$  $\sigma_{st} = \sigma_{s2} + \sigma_{s9}$  $\sigma_{sr} = \sigma_{s10}$

圧縮と曲げの組合せについて、座屈評価用の式を次式より求める。

$$\frac{\sigma_{\mathrm{s}\ \mathrm{r}}}{f_{\mathrm{b}\ \mathrm{r}}} \! + \! \frac{\sigma_{\mathrm{s}\ \mathrm{t}}}{f_{\mathrm{b}\ \mathrm{t}}} \! + \! \frac{\sigma_{\mathrm{s}\ \mathrm{c}}}{f_{\mathrm{c}}} \! \leq \! 1$$

- (2) たて置円筒形容器(残留熱除去系海水系ストレーナ,ディーゼル発電機用海水ストレーナ)
  - a. 評価条件

たて置円筒形容器の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- (a) 設計竜巻の風圧力による荷重,気圧差による荷重,及び有効運転質量を考慮した 自重を加えた荷重に対する,支持脚の構造健全性を1質点系モデルとして計算を行 う。ここで,荷重の作用点は評価上高さの1/2より高い容器の重心位置とする。 たて置円筒形容器のモデル図を図5-11に示す。
- b. 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表5-15に示す。

評価対象部位	応力等の状態
基礎ボルト	<ul> <li>・引張</li> <li>・せん断</li> <li>・組合せ</li> </ul>

表5-15 評価対象部位及び評価内容

c. 強度評価方法

(a) 記号の定義

たて置円筒形容器の強度計算に用いる記号を表5-16に示す。

記号	単位	定義
A <sub>b</sub>	$\mathrm{mm}^2$	基礎ボルトの軸断面積
d	mm	基礎ボルト呼び径
Fь	Ν	基礎ボルトに対する引張力
g	$m/s^2$	重力加速度(g=9.80665)
h	mm	ストレーナ重心高さ
L <sub>1</sub>	mm	基礎ボルト間の水平距離
L <sub>H</sub>	mm	重心から基礎ボルト間の水平距離
m	kg	容器の有効運転質量*
Ν		基礎ボルトの本数
n <sub>f</sub>		引張力を受ける基礎ボルトの本数
$\mathbf{Q}_{\mathrm{b}}$	Ν	基礎ボルトに対するせん断力
$W_{T2}$	Ν	設計竜巻による複合荷重 (W <sub>T2</sub> =W <sub>W</sub> +0.5・W <sub>P</sub> +W <sub>M</sub> )
π	_	円周率
σ <sub>b</sub>	MPa	基礎ボルトに生じる引張応力
τ	MPa	基礎ボルトに生じるせん断応力

表5-16 強度評価に用いる記号

注記 \*: 有効運転質量は、容器の満水時における質量とする。

(b) 計算モデル

設計竜巻の風圧力による荷重,気圧差による荷重,有効運転質量を考慮した荷重 に対し,基礎ボルトの構造健全性を1質点系モデルとして計算を行う。ここで,荷重 の作用点は評価上高さの1/2より高いストレーナの重心位置とする。残留熱除去系海 水系ストレーナのモデル図を図5-に示す。



図5-11 たて置円筒形容器のモデル図

- (c) 評価方法
  - イ. 引張応力

基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として,図 5-11 で基礎ボルトを支 点とする転倒を考え、これを片側の基礎ボルトで受けるものとして計算する。

(イ) 引張力

$$F_{b} = \frac{W_{T2} \cdot h - m \cdot g \cdot L_{H}}{n_{f} \cdot L_{1}}$$

(ロ) 引張応力

$$\sigma_{b} = \frac{F_{b}}{A_{b}}$$
  
ここで、基礎ボルトの軸断面積 $A_{b}$ は

$$A_{b} = \frac{\pi}{4} d^{2}$$

ロ. せん断応力

基礎ボルトに対するせん断応力は,基礎ボルト全本数で受けるものとして計算 する。

(イ) せん断力  

$$Q_b = W_{T2}$$
  
(ロ) せん断応力  
 $\tau = \frac{Q_b}{A_b \cdot N}$ 

- (3) よこ置円筒形容器 (ディーゼル発電機排気消音器)
  - a. 評価条件

よこ置円筒形容器の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

 (a) 設計竜巻の風圧力による荷重,気圧差による荷重を考慮した自重を加えた荷重に 対する,基礎ボルトの構造健全性を1質点系モデルとして計算を行う。ここで,荷重 の作用点は評価上高さの1/2より高い容器の重心位置とする。

よこ置円筒形容器のモデル図を図5-12~図5-14に示す。

b. 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表5-17に示す。

表5-17 評価対象部位及び評価内容

評価対象部位	応力等の状態
基礎ボルト	<ul> <li>・引張</li> <li>・せん断</li> <li>・組合せ</li> </ul>

- c. 強度評価方法
  - (a) 記号の定義

よこ置円筒形容器の強度計算に用いる記号を表5-18に示す。

表5-18 よこ置円筒形容器の強度評価に用いる記号

記号	単位	定義
A <sub>b</sub>	$\mathrm{mm}^2$	基礎ボルトの軸断面積
d	mm	基礎ボルト呼び径
$F_{bH}$	Ν	基礎ボルトに対する軸直角方向応力評価における引張力
g	$m/s^2$	重力加速度(g =9.80665)
h	mm	排気消音器重心高さ
L <sub>gH</sub>	mm	重心から基礎ボルト間の軸直角方向水平距離
m	kg	排気消音器の質量
Ν		基礎ボルトの本数
$\mathbf{Q}$ b	Ν	基礎ボルトに対するせん断力
WT	Ν	設計竜巻による複合荷重
π	_	円周率
σbΗ	MPa	軸直角方向応力評価における基礎ボルトに生じる引張応力
τ	MPa	基礎ボルトに生じるせん断応力

(b) 計算モデル



図 5-12(1/2) 非常用ディーゼル発電機2C排気消音器の評価モデル図(軸直角方向)



図 5-12(2/2) 非常用ディーゼル発電機2C排気消音器の評価モデル図(軸方向)



図 5-13(1/2) 非常用ディーゼル発電機2D排気消音器,高圧炉心スプレイ系ディーゼル 発電機排気消音器の評価モデル図(フィルタ部軸直角方向)



図 5-13(2/2) 非常用ディーゼル発電機 2 D排気消音器,高圧炉心スプレイ系ディーゼル 発電機排気消音器の評価モデル図(フィルタ部軸方向)



図 5-14(1/2) 非常用ディーゼル発電機2D排気消音器,高圧炉心スプレイ系ディーゼル 発電機排気消音器モデル図(吸収部軸直角方向)



図 5-14(2/2) 非常用ディーゼル発電機 2 D 排気消音器,高圧炉心スプレイ系ディーゼル 発電機排気消音器の評価モデル図(吸収部軸方向)

(c) 評価方法

イ. 引張応力

取付ボルト又は基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として,図 5-12~ 図 5-14 で取付ボルト又は基礎ボルトを支点とする転倒を考え,これを片側の取付 ボルト又は基礎ボルトで受けるものとして計算する。

- (イ) 軸直角方向
  - i. 引張力

$$\mathbf{F}_{bH} = \frac{\mathbf{W}_{T} \cdot \mathbf{h} - \mathbf{m} \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{L}_{gH}}{\mathbf{n}_{fH} \cdot \mathbf{L}_{H}}$$

ii. 引張応力

$$\sigma_{bH} = \frac{F_{bH}}{A_b}$$
  
ここで、取付ボルト又は基礎ボルトの軸断面積 $A_b$ は  
 $A_b = \frac{\pi}{4} d^2$ 

- (ロ) 軸方向
  - i. 引張力

$$\mathbf{F}_{\mathrm{bA}} = \frac{\mathbf{W}_{\mathrm{T}} \cdot \mathbf{h} - \mathbf{m} \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{L}_{\mathrm{gA}}}{\mathbf{n}_{\mathrm{fA}} \cdot \mathbf{L}_{\mathrm{A}}}$$

ii. 引張応力  

$$\sigma_{bA} = \frac{F_{bA}}{A_{b}}$$
  
ここで、取付ボルト又は基礎ボルトの軸断面積 $A_{b}$ は

$$A_{b} = \frac{\pi}{4} d^{2}$$

ロ. せん断応力

取付ボルト又は基礎ボルトに対するせん断応力は,基礎ボルト全本数で受ける ものとして計算する。

(イ) せん断力  

$$Q_b = W_T$$
  
(ロ) せん断応力  
 $\tau = \frac{Q_b}{A_b \cdot N}$ 

- 5.2.3 排気筒
  - (1) 評価条件

排気筒の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- a. 排気筒は筒身と鉄塔が一体となって構成されるため、施設全体で風圧力による一様 な荷重を受けるモデルとして評価を行う。この際、設計竜巻による飛来物の衝撃荷重 は鉄塔の部材を損傷させたモデルとして考慮することとし、W<sub>M</sub>=0とする。 評価モデルを図5-15に示す。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表5-19に示す。

表5-19 評価対象部位及	い評価内谷
評価対象部位	応力等の状態
筒身	・組合せ(圧縮+曲げ) ・せん断
鉄塔	・組合せ(圧縮+曲げ)

# 表5-19 評価対象部位及び評価内容

- (3) 強度評価方法
  - a. 記号の定義

排気筒の強度評価に用いる記号を表5-20に示す。

記号	単位	定義
fь	$N/mm^2$	曲げ材料強度
f c	$N/mm^2$	圧縮材料強度
cfcr	$N/mm^2$	圧縮材料強度
sfcr	$N/mm^2$	せん断材料強度
σь	$N/mm^2$	曲げ応力度
σ <sub>c</sub>	$N/mm^2$	平均圧縮応力度
с О в	$N/mm^2$	圧縮側曲げ応力度

表5-20 排気筒の強度評価に用いる記号

b. 計算モデル



- (a) 応力評価方法 排気筒について,3次元FEMを用いた弾性応力解析を実施する。
- (b) 断面の評価方法

c. 評価方法

排気筒の断面の評価に用いる応力は、3次元FEMモデルを用いた応力解析により 得られた各荷重による断面力(軸力,曲げモーメント,せん断力)を組み合せるこ とにより算定する。

- イ. 筒身板に対する断面の評価方法
- (イ) 応力検定

機能維持検討の応力に対する断面算定は,「容器構造設計指針・同解説」に 準拠して行う。

なお,断面性能の算定においては,腐食代2mm(外側:1 mm,内側:1 mm) を控除した数を用いる。

$$\frac{\sigma_{c}}{cf_{cr}} + \frac{c\sigma_{b}}{cf_{cr}} \leq 1$$

$$\frac{\tau}{sf_{cr}} \leq 1$$

NT2 補② V-3-別添 1-1 R0

- ロ. 鉄塔主要部材に対する断面の評価方法
  - (イ) 応力検定

機能維持検討時の応力に対する断面算定は、「政令第 96 条」及び「平 13 国 交告第 1024 号」に準拠して行う。

なお,断面性能の算定においては,腐食代1mm(外側のみ1mm)を控除した値 を用いる。

 $\frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}} + \frac{\sigma_{\rm b}}{f_{\rm b}} \leq 1$ 

- (ロ) 機能維持検討時に対する材料強度
   機能維持検討時は、「平12 建告第2464 号」に準拠し、材料強度 F 値を1.1
   倍した値を用いて算出した許容応力度に対して、部材に発生する応力が超えないことを確認する。
- 5.2.4 配管及び弁
  - (1) 評価条件

配管及び弁の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- a. 配管は一定距離ごとにサポートによって支えられているため、風圧力による一様な 荷重を受ける単純支持梁として評価を行う。評価に用いる支持間隔は標準支持間隔を 用いる。配管のモデル図を図5-16に示す。
- b. 弁を設置している箇所においては,弁の断面係数は配管に比べ大きく,配管の評価 に包絡されるため配管の評価のみを実施する。
- c. サポート(配管支持構造物)については,建屋内外にかかわらず地震に対して耐荷 重設計がなされており,配管本体に竜巻による荷重が作用した場合でも,作用荷重は 耐荷重以下であるため,竜巻による荷重に対するサポートの設計は耐震設計に包絡さ れる。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表5-21に示す。

表5-21 評価対象部位及び評価内	容
-------------------	---

評価対象部位	応力等の状態
配管本体	一次応力(膜+曲げ)

- (3) 強度評価方法
  - a. 記号の定義

配管及び弁の強度評価に用いる記号を表5-22に示す。

	÷ •	
記号	単位	定義
D	mm	管外径
g	$m/s^2$	重力加速度(g =9.80665)
L	m	支持間隔
М	N•m	風荷重により作用する曲げモーメント
m	kg/m	単位長さ当たりの質量
Р	MPa	内圧
t	mm	板厚
Ww	N/m	設計竜巻の単位長さ当たりの風圧力による荷重
W	N/m	単位長さ当たりの自重による荷重
Z	mm <sup>3</sup>	断面係数
π	—	円周率
ΔΡ	$N/m^2$	気圧差
σ <sub>1</sub> , σ <sub>2</sub>	MPa	配管に生じる応力
σwp	MPa	気圧差により生じる応力
$\sigma_{WT1}$ , $\sigma_{WT2}$	MPa	複合荷重により生じる応力
$\sigma_{ m WW}$	MPa	風圧力により生じる応力
σ 自重	MPa	自重により生じる応力
σ 内圧	MPa	内圧により生じる応力

表5-22 配管及び弁の強度評価に用いる記号

b. 計算モデル

配管は一定距離ごとにサポートによって支えられているため、風圧力による一様な 荷重を受ける単純支持梁として評価を行う。評価に用いる支持間隔は管外径、材質ご とにサポートの支持間隔が最長となる箇所を選定する。保温材を使用している配管に ついては、保温材を含めた受圧面積を考慮して評価を行う。 弁を設置している場合は サポート支持間隔が短くなるため、弁を設置している場合の受圧面積は最大支持間隔 での受圧面積に包絡される。

配管モデル図を図5-16に示す。



図 5-16 配管及び弁モデル図

(a) 竜巻による応力計算

c. 評価方法

イ. 風圧力により生じる応力

風圧力による荷重が配管の支持スパンに等分布荷重として加わり,曲げ応力を 発生させるものとして,以下の式により算定する。

$$\sigma_{WW} = \frac{M}{Z} = \frac{W_W \cdot L^2}{8 \cdot Z}$$

$$\Xi = \frac{\pi}{32 \cdot D} \{ D^4 - (D - 2 \cdot t)^4 \}$$

ロ. 気圧差により生じる応力

気圧差による荷重は、気圧が低下した分、内圧により生じる1次一般膜応力が増加すると考えて、その応力増加分を以下の式により算定する。

$$\sigma_{\rm WP} = \frac{\Delta P \cdot D}{4 \cdot t}$$

したがって、(a)、(b)項の複合荷重により生じる応力 $\sigma_{WT1}$ 及び $\sigma_{WT2}$ は以下の 式により算出する。

$$\sigma_{WT 1} = \sigma_{WP}$$
$$\sigma_{WT 2} = \sigma_{WW} + 0.5 \cdot \sigma_{WP}$$

(b) 組合せ応力

竜巻荷重と組み合わせる荷重として,配管に常時作用する自重及び運転時に作用 する内圧を考慮する。自重により生じる曲げ応力及び内圧により生じる1次一般膜応 力は、以下の式により算定する。

$$\sigma_{\pm\pm} = \frac{\mathbf{w} \cdot \mathbf{L}^2}{8 \cdot \mathbf{Z}}$$
$$\mathbf{w} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{g}$$
$$\sigma_{\mathbf{D}\mathbf{E}} = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{D}}{4 \cdot \mathbf{t}}$$

したがって、自重及び風圧力による荷重により生じる曲げ応力と気圧差による荷 重及び内圧により生じる1次一般膜応力を足し合わせ、配管に生じる応力として以下 の式により $\sigma_1$ 及び $\sigma_2$ を算出する。

$$\sigma_1 = \sigma_{\text{hff}} + \sigma_{\text{hff}} + \sigma_{\text{WT1}}$$

$$\sigma_2 = \sigma_{\text{hff}} + \sigma_{\text{MT}2}$$

- 5.2.5 換気空調設備
  - (1) ダクト
    - a. 角ダクト
      - (a) 評価条件

角ダクトの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- イ. 角ダクトは、任意のダクト面に着目すると、ダクト面は両サイドをほかの2つの 側面のダクト面で、軸方向(流れ方向)を補強部材(及び接続部材)で支持され た長方形の板とみなすことができる。そのため、鋼板を補強部材と両サイドのウ ェブで支持された4辺単純支持矩形板とし評価を行う。自重等によりダクトに生じ る曲げモーメントに関し、ウェブでの応力分布が線形で、中立面がフランジの両 側から等距離の中央線上にあるとする。角ダクトモデル図を図5-17に示す。
- (b) 評価対象部位評価対象部位及び評価内容を表5-23に示す。

表5-23 評価対象部位及び評価内容

評価対象部位	応力等の状態
ダクト鋼板	・曲げ
(本体)	・座屈

(c) 強度評価方法

イ. 記号の定義

角ダクトの強度評価に用いる記号を表5-24に示す。

	1	
記号	単位	定義
а	mm	ダクト幅
b	mm	ダクト高さ
с	mm	補強ピッチ
D <sub>p</sub>	$kg/m^2$	単位面積当たりのダクト鋼板の質量
E	MPa	ヤング率
g	$m/s^2$	重力加速度
L	mm	ダクトサポートの支持間隔
M <sub>p</sub>	N•mm	自重により作用する曲げモーメント
Р	MPa	ダクトにかかる外圧
t	mm	ダクト板厚
δ <sub>max</sub>	mm	面外荷重によるダクト鋼板の最大変位量
ΔΡ	$N/m^2$	設計竜巻の気圧低下量
π	—	円周率
μ	kg/m	ダクト単位重量
ν	_	ポアソン比
σ <sub>max</sub>	MPa	中心に生じる面外荷重による最大応力
σ <sub>p1</sub>	MPa	面内荷重(外圧)による発生応力
σу	MPa	許容応力

表5-24 角ダクトの強度評価に用いる記号

ロ. 計算モデル



図5-17 角ダクトモデル図

ハ. 評価方法

ダクトにかかる外圧は、設計竜巻により発生する気圧差が影響するので、 P= $\Delta$ P

(イ) 面外荷重による発生応力

4辺単純支持(周辺で水平,垂直方向の変位拘束,たわみ角は自由)の長方形 板が等分布荷重を受ける場合において,中心に生じる外圧及び自重による面外 荷重により作用する最大応力σ<sub>max</sub>とその面外荷重によるダクト鋼板の最大変 位量δ<sub>max</sub>との関係は,以下の式で表される。

機械工学便覧に記載されている4辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける 場合の長方形板の大たわみ式を引用する。

式 (3.2) より得られる $\delta_{max}$ の値を式 (3.1) へ代入し,  $\sigma_{max}$ を算出する。

(ロ) 面内荷重による発生応力

機械工学便覧の「クリップリングの考え方」と日本機械学会ジャーナルの 「薄肉長方形及び箱形はりの座屈と強度」に記載されている鵜戸口の式を準用 する。

i. 外圧による発生応力薄肉構造物のうち,長方形板の弾性座屈の式より算出する。



ii. 自重による曲げモーメント自重によりダクト鋼板に作用する曲げモーメントは、以下の式により算出する。

$$M_{p} = \frac{g \cdot \mu \cdot L^{2}}{8}$$

b. 丸ダクト

(a) 評価条件

丸ダクトの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- 丸ダクトは両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし、計算を行う。
   丸ダクトモデル図を図5-18に示す。
- (b) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表5-25に示す。

志5-25	<b>亚</b> 福 动 免 动 位 及 7 派 征 内 应
衣0-70	計画対象前位及び計画的谷

評価対象部位	応力等の状態
ダクト鋼板	・周方向応力
(本体)	• 座屈

- (c) 強度評価方法
- イ. 記号の定義

丸ダクトの強度評価に用いる記号を表5-26に示す。

表5-26	Lダクトの強度評価に用いる記号	
畄位	定盖	

記号	単位	定義
с	mm	補強ピッチ
g	$m/s^2$	重力加速度
L	mm	ダクトサポートの支持間隔
M <sub>p</sub>	N•mm	自重により作用する曲げモーメント
r	mm	丸ダクトのダクト半径
t	mm	ダクト板厚
$\Delta$ P	$N/m^2$	設計竜巻の気圧低下量
μ	kg/m	ダクトの単位長さ当たりの質量
σ <sub>crip1</sub>	MPa	外圧により生じる周方向応力



図5-18 丸ダクトモデル図

ハ. 評価方法

計算式においては機械工学便覧及び「軽構造の理論とその応用(日本科学技術連盟(1966))」に記載されている式を準用する。

(イ) 外圧により生じる周方向応力σ<sub>crip1</sub>

$$\sigma_{\rm c\ r\ i\ p\ 1} = \frac{\Delta \ P \ \cdot \ r}{t}$$

(ロ) 自重により作用する曲げモーメントM<sub>P</sub>

$$M_{p} = \frac{g \cdot \mu \cdot L^{2}}{8}$$

(2) 隔離弁

a. 評価条件

隔離弁の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

(a) 設計竜巻により発生する圧力と隔離弁の呼び圧力との比較を行う。

b. 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表5-27に示す。

機器形状	評価対象部位	応力等の状態
バタフライ弁	耐圧部	変形

表5-27 評価対象部位及び評価内容

c. 強度評価方法

(a) 記号の定義

隔離弁の強度計算に用いる記号を表5-28に示す。

	表5-28	隔離弁の強度計算に用い	いる記号
--	-------	-------------	------

記号	単位	定義
Р	hPa	設計竜巻により発生する圧力
$\Delta$ P	hPa	設計竜巻の気圧低下量

- (b) 評価方法
  - ・設計竜巻により発生する圧力

 $P = \Delta P$ 

### (3) ファン

a. 評価条件

ファンの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- (a) ファンの計算モデルは円筒形の1質点モデルとし、全高の1/2の位置に複合荷重 が作用することとする。ファンモデル図を図5-19に示す。
- b. 評価対象部位
   評価対象部位及び評価内容を表5-29に示す。

	表5-29	評価対象部位及び評価内容
--	-------	--------------

評価対象部位	応力等の状態
基礎ボルト	<ul> <li>・引張</li> <li>・せん断</li> <li>・組合せ</li> </ul>

- c. 強度評価方法
  - (a) 記号の定義

ファンの強度計算に用いる記号を表5-30に示す。

	A	
記号	単位	定義
A <sub>b</sub>	$\mathrm{mm}^2$	基礎ボルトの軸断面積
d	mm	基礎ボルト呼び径
Fь	Ν	基礎ボルトに対する引張力
g	$m/s^2$	重力加速度(g=9.80665)
h	mm	ファン重心高さ
L <sub>1</sub>	mm	基礎ボルト間の水平距離
L <sub>H</sub>	mm	重心から基礎ボルト間の水平距離
m	kg	ファンの質量
Ν	—	基礎ボルトの本数
n f	_	引張力を受ける基礎ボルトの本数
Q <sub>b</sub>	Ν	基礎ボルトに対するせん断力
W <sub>T 2</sub>	Ν	│ 設計竜巻による複合荷重(W <sub>T2</sub> =W <sub>W</sub> +0.5・W <sub>P</sub> +W <sub>M</sub> )
π	_	円周率
σь	MPa	基礎ボルトに生じる引張応力
τ	MPa	基礎ボルトに生じるせん断応力

表5-30 ファンの強度評価に用いる記号

(b) 計算モデル



図 5-19 ファンモデル図

- (c) 評価方法
  - イ. 引張応力

基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として,図 5-18 で基礎ボルトを支 点とする転倒を考え、これを片側の基礎ボルトで受けるものとして計算する。

(イ) 引張力  $F_{b} = \frac{W_{T2} \cdot h - m \cdot g \cdot L_{H}}{n_{f} \cdot L_{1}}$ (ロ) 引張応力

$$\sigma_{b} = \frac{F_{b}}{A_{b}}$$

NT2 補② V-3-別添 1-1 R0

$$A_{b} = \frac{\pi}{4} d^{2}$$

ハ. せん断応力

基礎ボルトに対するせん断応力は,基礎ボルト全本数で受けるものとして計算 する。

(イ) せん断力Q<sub>b</sub>=W<sub>T2</sub>

(ロ) せん断応力  
$$\tau = \frac{Q_b}{A_b \cdot N}$$

- (4) 冷凍機
  - a. 評価条件

冷凍機の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

(a) 冷凍機の計算モデルは立方体の1質点モデルとし、全高の1/2の位置に複合荷重 が作用することとする。冷凍機モデル図を図5-20に示す。

## b. 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表5-31に示す。

表5-31	評価対象部位及び評価内容

評価対象部位	応力等の状態
基礎ボルト	・引張 ・せん断 ・組合せ

c. 強度評価方法

(a) 記号の定義

冷凍機の強度計算に用いる記号を表5-32に示す。

	4	
記号	単位	定義
A <sub>b</sub>	$\mathrm{mm}^2$	基礎ボルトの軸断面積
d	mm	基礎ボルト呼び径
F <sub>b</sub>	Ν	基礎ボルトに対する引張力
g	$m/s^2$	重力加速度(g=9.80665)
h	mm	冷凍機重心高さ
L 1	mm	基礎ボルト間の水平距離
L <sub>H</sub>	mm	重心から基礎ボルト間の水平距離
m	kg	冷凍機の運転質量
Ν	—	基礎ボルトの本数
n <sub>f</sub>	_	引張力を受ける基礎ボルトの本数
Q <sub>b</sub>	Ν	基礎ボルトに対するせん断力
W <sub>T 2</sub>	N	設計竜巻による複合荷重 (W <sub>T2</sub> =W <sub>W</sub> +0.5·W <sub>P</sub> +W <sub>M</sub> )
π	—	円周率
σь	MPa	基礎ボルトに生じる引張応力
τ	MPa	基礎ボルトに生じるせん断応力

表5-32 冷凍機の強度評価に用いる記号

(b) 計算モデル



図 5-20 冷凍機モデル図

(c) 評価方法

イ. 引張応力

取付ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として,図 5-20 で取付ボルトを支 点とする転倒を考え、これを片側の取付ボルトで受けるものとして計算する。

$$\mathbf{F}_{\mathrm{b}} = \frac{\mathbf{W}_{\mathrm{T2}} \cdot \mathbf{h} - \mathbf{m} \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{L}_{\mathrm{H}}}{\mathbf{n}_{\mathrm{f}} \cdot \mathbf{L}_{\mathrm{I}}}$$

(ロ) 引張応力  $\sigma_b = \frac{F_b}{A_b}$ ここで、取付ボルトの軸断面積 $A_b$ は

$$A_{b} = \frac{\pi}{4} d^{2}$$

ロ. せん断応力

取付ボルトに対するせん断応力は,取付ボルト全本数で受けるものとして計算 する。

(イ) せん断力

$$Q_{b} = W_{T2}$$

$$\tau = \frac{\mathbf{Q}_{b}}{\mathbf{A}_{b} \cdot \mathbf{N}}$$

- 6. 適用規格
  - (1) 竜巻の影響を考慮する施設の強度評価に用いる適用規格はV-1-1-2-3-1による。
    - ・建築基準法及び同施行令
    - ・「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針(平成2年8月30 日原子力安全委員会)」
    - ・日本工業規格(JIS)
    - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編JEAG4601-補1984」 (社)日本電気協会
    - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
    - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版」(社)日本電気協会
    - ・「発電用原子力設備規格設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」(社)日本機 械学会
    - ・ISES7607-3 「軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査 その3 ミサイルの衝突による 構造壁の損傷に関する評価式の比較検討」(高温構造安全技術研究組合)

 $\cdot$  Methodology for Performing Aircraft Impacts Assessments for New Plant Designs (Nuclear Energy Institute 2011 Rev8 (NEI07-13))

- ・「コンクリート標準示方書 設計編」((社)土木学会,2007 改定)
- ・「建築物荷重指針・同解説」((社)日本建築学会,2004 改定)
- ・「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」((社)日本建築学会,2005制 定)
- ・「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-」((社)日本建築学会,2005改定)
- ・「各種合成構造設計指針・同解説」((社)日本建築学会,2010改定)
- ・「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」((社)日本建築学会,2010改定)
- ・「ステンレス鋼便覧第3版」(ステンレス協会)
- (2) 参考文献
  - a. Wichman, K.R. et al, :Local Stress in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings, Welding Research Council bulletin, March 1979 revision of WRC bulletin 107/August 1965.
  - b. Bijlaard, P.P. :Stresses from Radical Loads and External Moments in Cylindrical Pressure Vessels, The Welding Journal, 34(12), Research Supplement, 1955.
  - c. 「自動車の衝突安全」2012年2月29日 名古屋大学出版会 著者 水野幸治

V-3-別添 1-1-1 竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度計算

書

1.	概	要	1
2.	基	本方針	1
2	. 1	位置	1
2	. 2	構造概要	2
2	. 3	評価方針1	0
2	.4	適用規格1	2

目次

#### 1. 概要

本資料は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、竜 巻より防護すべき施設を内包する施設である原子炉建屋、タービン建屋、使用済燃料乾式貯蔵 建屋(以下「建屋」という。)及び軽油貯蔵タンクタンク室(以下「構造物」という。)が、設 計飛来物(以下「飛来物」という。)の衝突に加え、風圧力及び気圧差に対し、竜巻時及び竜巻 通過後においても、竜巻より防護すべき施設の安全機能を損なわないよう、内包する竜巻よ り防護すべき施設に飛来物が衝突することを防止する機能を有すること及び竜巻より防護す べき施設に必要な機能を損なわないことを確認するものである。

2. 基本方針

建屋及び構造物について、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の 「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、建屋及び構造物の「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

建屋及び構造物の配置図を図2-1に示す。

### 2.2 構造概要

建屋及び構造物は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画とする。

建屋は、主体構造が鉄筋コンクリート造で、一部鉄骨造を有する構造である。また、原子炉 建屋には、外殻を構成する部材として鋼製の原子炉建屋大物搬入口扉(原子炉建屋原子炉棟水密扉及 び機器搬入口内側扉)及び原子炉建屋付属棟1階電気室搬入口水密扉が設置されている。

構造物は,地中に埋設された構造物であり,外殻の躯体は鉄筋コンクリート造とし,地上部 に露出する開口部の蓋は鋼製である。

建屋及び構造物の概略平面図及び概略断面図を図 2-2~図 2-9 に示す。


# 図2-2 原子炉建屋の概略平面図



図 2-3 原子炉建屋の概略断面図

図 2-4 タービン建屋の概略平面図









図2-8 軽油貯蔵タンクタンク室の概略平面図

#### 2.3 評価方針

建屋及び構造物の強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方 針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」及び「4.2 許容限界」を踏まえ、竜巻より防護すべき 施設が安全機能を損なわないことを、「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条 件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

建屋及び構造物の強度評価においては、その構造を踏まえ、設計竜巻荷重とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を設定する。

具体的には, 飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突する直接的な影響の評価として, 建 屋及び構造物の外殻を構成する部材に対する「衝突評価」を行う。また飛来物が竜巻より防 護すべき施設に衝突・接触する波及的な影響の評価として, 建屋及び構造物の外殻を構成す る部材の裏面剥離による飛散の影響並びに建屋及び構造物の外殻を構成する部材の転倒・脱 落の影響に対する「構造強度評価」を行う。

## 2.3.1 衝突評価

飛来物が建屋及び構造物の外殻を構成する部材を貫通しない設計とするために、飛来物 による衝撃荷重に対し、防護すべき施設の外殻を構成する部材が設計飛来物の貫通を生じ ないことを計算若しくは解析により確認する。(以下「貫通評価」という。)

具体的には,建屋の外壁,防護すべき施設の外殻となる建屋内の部位,開口部建具及び 構造物の地上露出部が,設計飛来物の貫通を生じない厚さを有していることを,計算によ り確認する。貫通を生じない厚さを有していることの確認が出来ない場合においては,こ れらに終局状態に至るようなひずみを生じないことを,解析により確認する。

#### 2.3.2 構造強度評価

飛来物による衝撃荷重に対し, 竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えないよう, 防護すべき施設の外殻を構成する部材自体の脱落を生じない設計とするために, これらに ついて, 裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じないことを計算により確認する。

(以下「裏面剥離評価」という。)

具体的には,防護すべき施設の外殻を構成する建屋及び構造物の鉄筋コンクリート部位 が,裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じない厚さを有していることを計算により 確認する。

裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じない厚さを有していることの確認ができない場合は、屋根スラブについては、デッキプレートが終局状態に至るようなひずみを生じないことを解析により確認する。その他の部位については、当該部位若しくは当該部位の 裏面剥離の影響を受ける防護対象施設に、裏面剥離対策が施されていることを確認する。

また,建屋及び構造物の外殻を構成する部材自体の転倒及び脱落を生じない設計とする ために,設計荷重に対し,屋根スラブ,屋根スラブのスタッドボルト,扉支持部材,鋼製 蓋の支持部及び構造躯体に終局状態に至るようなひずみ又は応力が生じないことを計算及 び解析により確認する。(以下「変形評価」という。)





(注1)3次元FEMモデル化し評価を実施する。

(注2) 地震応答解析モデルを用いた静的評価を実施する。

図2-10 強度評価フロー

- 2.4 適用規格
  - ・鋼構造設計規準 -許容応力度設計法- ((社)日本建築学会, 2005改定)
  - ・Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Designs (Nuclear Energy Institute 2011 Rev 8P(NEI07-13)) (以下「NEI07-13」という。)
  - ・建築基準法及び同施行令
  - ・建築物荷重指針・同解説((社)日本建築学会,2004改定)
  - ・ISES7607-3 「軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査 その3 ミサイルの衝突による構造 壁の損傷に関する評価式の比較検討」(高温構造安全技術研究組合)
  - ・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会,2010改定)(以下「RC 規準」という。)
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」((社)日本電気協会)
  - ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」(社)日本 機械学会
  - ・日本工業規格(JIS)
  - ・「各種合成構造設計指針・同解説」((社)日本建築学会,2010改定)(以下「各種合成指針」という。)
  - ・建築耐震設計における保有耐力と変形性能((社)日本建築学会,1990改定)

V-3-別添 1-1-2 ディーゼル発電機吸気フィルタの強度計算書

1.	概	<u>í</u>	1
2.	基	、方針	1
2	. 1	位置	1
2	.2	溝造概要	2
2	.3	評価方針	2
2	.4	窗用規格	3

目次

1. 概要

本資料は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、非常 用ディーゼル発電機吸気フィルタ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気フィルタ(以下 「ディーゼル発電機吸気フィルタ」という。)が竜巻時及び竜巻通過後においても、フィルタの 機能維持を考慮して、主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示 す構造計画を踏まえ、ディーゼル発電機吸気フィルタの「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、 「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

ディーゼル発電機吸気フィルタは、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の 方針」の「3.2機能維持の方針」に示すとおり、ディーゼル発電機室屋上面に設置する。 ディーゼル発電機吸気フィルタの位置図を図2-1に示す。

図 2-1 ディーゼル発電機吸気フィルタの位置図

## 2.2 構造概要

ディーゼル発電機吸気フィルタについて、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強 度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、ディーゼル発電機吸気 フィルタの構造を示す。

ディーゼル発電機吸気フィルタは、ディーゼル発電機1基につき2台設置しており、計6台の 同一構造の吸気フィルタを設置している。

ディーゼル発電機吸気フィルタの構造は4脚たて置円筒型容器構造であり,支持脚は基礎部 に溶接により固定している。

ディーゼル発電機吸気フィルタの概要図を図2-2に示す。



図2-2 ディーゼル発電機吸気フィルタ概要図

2.3 評価方針

ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「4.荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、「4.1 荷重及び荷重の組合せ」及び「4.2 許容限界を踏まえ、ディーゼル発電機吸気フィルタの評 価対象部位に作用する応力等が許容限界に収まることを「3.強度評価方法」に示す方法により、「4.評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、「5.強度評価結果」にて確認する。

ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価においては、その構造を踏まえ、設計竜巻による 荷重とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考 慮し、評価対象部位を設定する。 ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価フローを図2-3に示す。ディーゼル発電機吸気フ ィルタに対して、設計竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷重に自重を加えた応力が 許容応力以下であることを確認する。強度評価では、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な 施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方法」に示すディーゼル発電機吸気フィルタの評価 式を用いる。ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価における許容限界は、V-3-別添1-1 「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界であ る、「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」((社)日本電気協会)、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)及び「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版」((社)日本電気協会)(以下「JEAG4601」という。)の許容応力状 態Ⅲ<sub>A</sub>Sとする。



図2-3 ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価フロー

- 2.4 適用規格
  - ・「建築物荷重指針・同解説」((社)日本建築学会,2004改定)
  - 「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」(社)日本電気協会
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気協会
  - ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」(社)日本機械 学会(以下「JSME」という。)

V-3-別添 1-1-3 残留熱除去系海水系ポンプの強度計算書

1.	概	要	1
2.	基	本方針	1
2	. 1	位置	1
2	. 2	構造概要	2
2	. 3	評価方針	2
2	. 4	適用規格	4

目次

1. 概要

本資料は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、残留 熱除去系海水系ポンプが竜巻時及び竜巻通過後においても、送水機能の維持を考慮して、主要な 構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

残留熱除去系海水系ポンプについて、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の 方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、残留熱除去系海水系ポンプの「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

残留熱除去系海水系ポンプは、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方 針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり、屋外の海水ポンプ室に設置する。 海水ポンプ室の位置図を図2-1に示す。

図 2-1 海水ポンプ室の位置図

# 2.2 構造概要

残留熱除去系海水系ポンプについて、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、残留熱除去系海水系ポンプの構造を示す。

残留熱除去系海水系ポンプは、ポンプ据付面から原動機台までのポンプ部と、原動機台より上部の原動機部からなる立形ポンプであり、同一設計の残留熱除去系海水系ポンプを4台設置している。残留熱除去系海水系ポンプの概要図を図2-2に示す。



図2-2 残留熱除去系海水系ポンプの概要図

2.3 評価方針

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強 度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及び 荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえ、残留熱除去系海水系ポンプの評価対象部位に作用す る応力等が、許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条 件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価においては、その構造を踏まえ、設計竜巻による荷 重とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮 し、評価対象部位を選定する。 (1) 構造強度評価の評価方針

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価フローを図2-3に示す。強度評価においては、残留 熱除去系海水系ポンプに対して、設計竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷重に運 転時の状態で作用する荷重及び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認する。 各部材の強度評価において、その部材に対して応力が大きくなる方向から風が当たること を想定する。各部材の強度評価には、設計竜巻による荷重は水平方向より作用する外荷重 という観点で地震荷重と同様なものであると考え、「原子力発電所耐震設計技術指針 重要 度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」((社)日本電気協会),「原子力発 電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協会))及び「原子力発 電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」((社)日本電気協会))(以下 「JEAG4601」という。)における1質点系モデルによる評価方法を準用し、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方法」に示す立 形ポンプの評価式を用いる。

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価における許容限界は、V-3-別添1-1「竜巻への配 慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である、JEAG 4601の許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sとする。



図2-3 構造強度評価フロー

(2) 動的機能維持評価の評価方針

残留熱除去系海水系ポンプの動的機能維持評価フローを図 2-4 に示す。残留熱除去系海水 系ポンプは動的機器であるため、構造強度評価に加え、軸受部の動的機能維持評価を行う。 動的機能維持評価においては、ポンプ据付面から上部の受圧面積が大きくなる方向から風が 当たることを想定し、設計竜巻の風圧力による荷重を受けた際のフレーム変位により生じる 軸受荷重が接触面圧の許容荷重以下であることを確認する。動的機能維持評価では、V-3-

RO

別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方法」に示す 立形ポンプの評価式を用いる。海水ポンプの動的機能維持評価における許容限界は、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限 界である、軸受部の接触面圧の許容荷重とする。



図2-4 動的機能維持評価フロー

### 2.4 適用規格

- ・「建築物荷重指針・同解説」((社)日本建築学会,2004改定)
- 「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気協会
- ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」(社)日本
  機械学会(以下「JSME」という。)

V-3-別添 1-1-4 ディーゼル発電機用海水ポンプの強度計算書

1.	概	要	1
2.	基	本方針	1
2	. 1	位置	1
2	. 2	構造概要	2
2	. 3	評価方針	2
2	. 4	適用規格	3

目次

1. 概要

本資料は、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、非 常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ (以下「ディーゼル発電機用海水ポンプ」という。)が竜巻時及び竜巻通過後においても、送水 機能の維持を考慮して、主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

ディーゼル発電機用海水ポンプについて、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、ディーゼル発電機用海水ポンプの「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

ディーゼル発電機用海水ポンプは、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算 の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり、屋外の海水ポンプ室に設置する。 海水ポンプ室の位置図を図2-1に示す。



# 2.2 構造概要

ディーゼル発電機用海水ポンプについて、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強 度計算の方針」の「3.2機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、ディーゼル発電機用海 水ポンプの構造を示す。

ディーゼル発電機用海水ポンプは、ポンプ据付面から原動機台までのポンプ部と、原動機 台より上部の原動機部からなる立形ポンプであり、同一設計のディーゼル発電機用海水ポン プを3台設置している。ディーゼル発電機用海水ポンプの概要図を図2-2に示す。



図2-2 ディーゼル発電機用海水ポンプの概要図

2.3 評価方針

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設 の強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重 及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえ、ディーゼル発電機用海水ポンプの評価対象部位 に作用する応力等が、許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価においては、その構造を踏まえ、設計竜巻によ る荷重とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を 考慮し、評価対象部位を選定する。

(1) 強度評価の評価方針

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価フローを図2-3に示す。強度評価においては、 ディーゼル発電機用海水ポンプに対して、設計竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷 重に運転時の状態で作用する荷重及び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認す る。各部材の強度評価において、その部材に対して応力が大きくなる方向から風が当たるこ とを想定する。各部材の強度評価には、設計竜巻による荷重は水平方向より作用する外荷重 という観点で地震荷重と同様なものであると考え、「原子力発電所耐震設計技術指針 重要 度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」((社)日本電気協会),「原子力発電 所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)及び「原子力発電所 耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」((社)日本電気協会)(以下「JE AG4601」という。)における1質点系モデルによる評価方法を準用し、V-3-別添1-1 「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方法」に示す立形ポンプ の評価式を用いる。

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価における許容限界は、V-3-別添1-1「竜巻への 配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である、JEAG 4601の許容応力状態ⅢASとする。



図2-3 強度評価フロー

2.4 適用規格

- ・「建築物荷重指針・同解説」((社)日本建築学会,2004改定)
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補− 1984」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気協会
- ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」(社)日本機 械学会(以下「JSME」という。)

V-3-別添 1-1-5 残留熱除去系海水系ストレーナの強度計算書

1.	概	要	. 1
2.	基	本方針	.1
2	2.1	位置	.1
2	2.2	構造概要	.2
2	2.3	評価方針	.2
2	2.4	適用規格	.2

目次

1. 概要

本資料は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、残留 熱除去系海水系ストレーナが竜巻時及び竜巻通過後においても、海水中の固形物を除去する機能 の維持を考慮して、主要な構造部材が構造健全性を有すことを確認するものである。

2. 基本方針

残留熱除去系海水系ストレーナについて、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、残留熱除去系海水系ストレーナの「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

残留熱除去系海水系ストレーナは、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算 の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり、屋外の海水ポンプ室に設置する。 海水ポンプ室の位置図を図2-1に示す。

図 2-1 海水ポンプ室の位置図

2.2 構造概要

残留熱除去系海水系ストレーナの構造について、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施 設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえて設定する。 残留熱除去系海水系ストレーナは、円筒型の容器と支持脚が鋳物一体構造となったたて置 き円筒形容器であり、同一設計の残留熱除去系海水系ストレーナを2台設置している。 残留熱除去系海水系ストレーナの概要図を図2-2に示す。



図2-2 残留熱除去系海水系ストレーナ概要図

2.3 評価方針

残留熱除去系海水系ストレーナの強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設 の強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重 及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて、残留熱除去系海水系ストレーナの評価対象部 位に作用する応力が、許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

残留熱除去系海水系ストレーナの強度評価フローを図2-3に示す。残留熱除去系海水系スト レーナの強度評価においては、その構造を踏まえ、設計竜巻による荷重とこれに組み合わせ る荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を選 定する。強度評価においては、残留熱除去系海水系ストレーナに対して、設計竜巻の風圧力 による荷重及び気圧差による荷重に運転時の状態で作用する荷重及び自重を加えた応力が許 容応力以下であることを確認する。各部材の強度評価には、設計竜巻による荷重は水平方向 より作用する外荷重という観点で地震荷重と同様なものであると考え、「原子力発電所耐震 設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」((社)日本電気協 会)、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協 会)、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」((社)日本電気協 会)(以下「JEAG4601」という。)における1質点系モデルによる評価方法を準用 し、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方法」に 示すたて置き円筒形容器の評価式を用いる。

残留熱除去系海水系ストレーナの許容限界は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である、JEAG4601の許容応

力状態Ⅲ₄Sとする。



図2-3 残留熱除去系海水系ストレーナの強度評価フロー

- 2.4 適用規格
  - ・「建築物荷重指針・同解説」((社)日本建築学会,2004改定)
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補− 1984」(社)日本電気協会
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気協会
  - ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」(社) 日本機 械学会(以下「JSME」という。)

V-3-別添1-1-6 ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度計算書

1.	概	要	. 1
2.	基	本方針	.1
2	2.1	位置	.1
2	2.2	構造概要	.2
2	2.3	評価方針	.2
2	2.4	適用規格	.3

目次

1. 概要

本資料は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、非常 用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレー ナ(以下「ディーゼル発電機用海水ストレーナ」という。)が竜巻時及び竜巻通過後において も、海水中の固形物を除去する機能の維持を考慮して、主要な構造部材が構造健全性を有すこと を確認するものである。

2. 基本方針

ディーゼル発電機用海水ストレーナについて、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強 度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、ディーゼル発電機用海水 ストレーナの「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を 示す。

2.1 位置

ディーゼル発電機用海水ストレーナは、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度 計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり、屋外の海水ポンプ室に設置する。 海水ポンプ室の位置図を図2-1に示す。



図 2-1 海水ポンプ室の位置図

2.2 構造概要

ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造について、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要 な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえて設定する。 ディーゼル発電機用海水ストレーナは、円筒型の容器と支持脚が鋳物一体構造となったた て置き円筒型容器であり、同一設計のディーゼル発電機用海水ストレーナを3台設置してい る。

ディーゼル発電機用海水ストレーナの概要図を図2-2に示す。



図2-2 ディーゼル発電機用海水ストレーナ概要図

2.3 評価方針

ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な 施設の強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて、ディーゼル発電機用海水ストレーナの評 価対象部位に作用する応力が、許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法によ り、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度評価フローを図2-3に示す。ディーゼル発電機用 海水ストレーナの強度評価においては、その構造を踏まえ、設計竜巻による荷重とこれに組 み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象 部位を選定する。強度評価においては、ディーゼル発電機用海水ストレーナに対して、設計 竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷重に運転時の状態で作用する荷重及び自重を加 えた応力が許容応力以下であることを確認する。各部材の強度評価には、設計竜巻による荷 重は水平方向より作用する外荷重という観点で地震荷重と同様なものであると考え、「原子 力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」((社) 日本電気協会)、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」((社) 日本電気協会)(以下「JEAG4601」という。)における1質点系モデルによる評価方 法を準用し、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5.強度評価 方法」に示すたて置き円筒形容器の評価式を用いる。 ディーゼル発電機用海水ストレーナの許容限界は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な 施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である、JEAG4601の許 容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sとする。



図2-3 ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度評価フロー

# 2.4 適用規格

- ・「建築物荷重指針・同解説」((社)日本建築学会,2004改定)
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気協会
- ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」(社) 日本機 械学会(以下「JSME」という。)
V-3-別添 1-1-7 排気筒の強度計算書

1.	概	要	••••	• • • •	• • • •		 • • •	•••	• • •	 • • •	•••	•••	 • • •	•••		• •	 ••		•••	••	••	•••	••	•••	1
2.	基	本方針・				• • •	 •••	•••		 • • •	•••	•••	 	••		••	 ••	•••	••	••	• •	•••	••	•••	1
2	2.1	位置 …					 • • •	•••		 • • •	•••	•••	 	•••		••	 • •	•••	• •	••	• •	•••	••	• • •	1
2	2.2	構造概要	Ę				 •••	•••	• • •	 	•••	•••	 	•••	•••	••	 • •		• •	••	• •	•••	••	•••	2
2	2.3	評価方金	$+ \cdot \cdot$				 •••	•••	• • •	 	•••	•••	 	•••	•••	••	 • •		• •	••	• •	•••	••	•••	4
2	2.4	適用規構	<u>.</u>				 	•••	• • •	 	•••	•••	 	•••			 •••		•••		• •	•••	•••	• • •	5

1. 概要

本資料は、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、排 気筒が竜巻時及び竜巻通過後においても、排気筒の機能の維持を考慮して、主要な構造部材が構 造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

排気筒について、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機 能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、排気筒の「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評 価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

排気筒は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり、屋外に設置する。

排気筒の位置図を図2-1に示す。

図 2-1 排気筒の位置図

### 2.2 構造概要

排気筒は,鉄塔支持型の鋼製排気筒である。中央の内径4.5 m,高さ140 mの筒身にかかる 水平力を周囲の根開き28 m,高さ104.205 m (EL.112.205 m)の鋼管トラスの4脚鉄塔を補強 して支える構造である。補強部分は高さ117.543 m (EL.125.543 m)まで主柱を伸ばすととも に,高さ104.205 m (EL.112.205 m)以下において8脚増やす。筒身と鉄塔は,図2-2に示す6 ヶ所で接続され,制振サポート(以下「オイルダンパ」という。)と弾塑性ダンパで接合し た制震構造である。筒身の下端は固定である。

以下に、構造概要を示す。

#### 構造概要

- •構造形式 4 脚鉄塔支持型
- ・筒身高さ EL.148.000 m
- ・鉄塔高さ EL.125.543 m
- ・筒身径
  4.500 mφ (内径)
- ・鉄塔開き 頂部開き 10.387 m
  - 基部開き 28.000 m
- ・支持点位置 EL.125.543 m, EL.112.205 m, EL.95.432 m, EL.75.444 m,
  - EL.52.618 m, EL.26.257 m
- ・接続方法 オイルダンパ (EL. 125. 543 m, EL. 112. 205 m),
  - 弾塑性ダンパ(EL.95.432 m, EL.75.444 m, EL.52.618 m),
  - 高力ボルト接合(EL.26.257 m)

鉄筋コンクリート造

・基礎



図 2-1 排気筒概要図(単位:mm)

2.3 評価方針

排気筒の強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の 「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及び荷重の組合せ並び に許容限界を踏まえ、排気筒の評価対象部位に作用する応力が、許容限界に収まることを

「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、 「5. 強度評価結果」にて確認する。

排気筒の強度評価においては、その構造を踏まえ、設計竜巻による荷重とこれに組み合わせ る荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を選定 する。

(1) 強度評価方針

排気筒の筒身及び鉄塔の強度評価フローを図 2-3 に示す。強度評価においては、排気筒の 構造を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重に自重を加えた荷重が排気筒に作用した場合に、 排気筒の各評価対象部位に作用する荷重、応力等を、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要 な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す応力解析による最大部材応力に対 して、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」 に示すそれぞれの許容限界以下であることを確認する。

なお,設計竜巻の風圧力の荷重により評価することを基本とするが,評価対象部位におい て,耐震評価の結果と設計竜巻の風圧力による荷重を比較できるものは,設計竜巻の風圧力 による荷重が耐震評価の結果より小さいことより,許容限界以下であることを確認する。ま た,設計竜巻による飛来物の衝突は,排気筒の鉄塔部材を損傷させるものとして考慮し,強 度評価においては,飛来物の衝突による衝撃荷重は考慮しないこととする。

排気筒の筒身及び鉄塔の許容限界は, V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度 計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である材料強度より算出した弾性限耐力と する。



図 2-2 排気筒の筒身及び鉄塔の強度評価フロー

# 2.4 適用規格

排気筒の筒身及び鉄塔の評価において、準拠する規格・基準等を以下に示す。

- 建築基準法・同施行令
- 鋼構造設計規準 -許容応力度設計法-((社)日本建築学会, 2005)
- · 容器構造設計指針・同解説((社)日本建築学会,2010)
- ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会, 1988)
- ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会, 1999)
- ・ 煙突構造設計施工指針((一財)日本建築センター, 1982)
- ・ 塔状鋼構造設計指針・同解説((社)日本建築学会,1980)
- · 煙突構造設計指針((社)日本建築学会, 2007)
- 日本工業規格(JIS)

V-3-別添 1-1-8 配管及び弁の強度計算書

1.	概	Į]	1
2.	基	「方針」	1
2	2.1	位置 1	1
2	2.2	構造概要	2
2	2.3	評価方針 2	2
2	2.4	適用規格	3

#### 1. 概要

本資料は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、屋外 に設置している中央制御室換気系冷凍機周り、残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル 発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ(以下「ディーゼル 発電機用海水ポンプ」という。)周り並びに非常用ガス処理系排気配管の配管及び弁が竜巻時及 び竜巻通過後においても、各配管及び弁の機能維持を考慮して、主要な構造部材が構造健全性を 有することを確認するものである。

2. 基本方針

配管及び弁について、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、配管及び弁の「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、 「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

屋外に設置している中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼ ル発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気配管の配管及び弁は, V-3-別添1-1 「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり, 図2-1に示す位置に設置する。



図 2-1 中央制御室換気系冷凍機周り,残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル発電機用海水ポ ンプ周り,非常用ガス処理系排気配管の配管及び弁の位置図

### 2.2 構造概要

配管及び弁について、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の 「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、配管及び弁の構造を示す。

配管及び弁は、配管本体及び弁で構成され、支持構造物により床、壁等から支持する構造 となる。配管及び弁の概要図を図2-2に示す。



図2-2 配管及び弁の概要図

2.3 評価方針

配管及び弁の強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の 「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及び荷重の組合せ並び に許容限界を踏まえ、配管及び弁の評価対象部位に作用する応力等が許容限界に収まることを

「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、

「5. 強度評価結果」にて確認する。

配管及び弁の強度評価フローを図2-3に示す。配管及び弁の強度評価においては、その構造 を踏まえ、設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作 用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を選定する。

強度評価において、配管及び弁に対し、設計竜巻の風圧力による荷重及び気圧差による荷重 に内圧及び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認する。強度評価では、V-3-別 添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方法」に示す配管及び 弁の評価式を用いる。配管及び弁の許容限界は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「4.2許容限界」に示す許容限界である、「原子力発電所耐震設計技術指 針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」((社)日本電気協会)、「原子力発 電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)及び「原子力発電所耐 震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版」((社)日本電気協会)(以下「JEAG46 01」という。)の許容応力状態ⅢASとする。



図2-3 配管及び弁の強度評価フロー

- 2.4 適用規格
  - ・「建築物荷重指針・同解説」((社)日本建築学会,2004改定)
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」(社)日本電気協会
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気協会
  - ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 J SME S NC1-2005/2007」(社) 日本機械 学会(以下「J SME」という。)

Ⅴ-3-別添 1-1-9 換気空調設備の強度計算書

1.	概	要	1
2.	基	本方針	1
2	.1	位置	1
2	. 2	構造概要	1
2	. 3	評価方針	4
2	.4	適用規格	8

目次

1. 概要

本資料は、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、角ダ クト、丸ダクト、換気空調設備の隔離弁(以下「隔離弁」という。)、ファン及び冷凍機が竜巻 時及び竜巻通過後においても、その施設の機能維持を考慮して、主要な構造部材が構造健全性を 有することを確認するものである。

2. 基本方針

角ダクト,丸ダクト,隔離弁,ファン及び冷凍機の構造について,V-3-別添1-1「竜巻への配 慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ,角ダク ト,丸ダクト,隔離弁,ファン及び冷凍機の「2.1 位置」,「2.2 構造概要」,「2.3 評価方針」 及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

角ダクト,丸ダクト,隔離弁,ファン及び冷凍機は,V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な 施設の強度計算の方針」の「3.2機能維持の方針」に示すとおり,十分な強度を有する原子炉 建屋内又はディーゼル発電機室屋上面に設置する。

2.2 構造概要

換気空調設備の構造について、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、換気空調設備の構造を示す。

(1) 角ダクト及び丸ダクトの構造概要

角ダクトは,鋼板により構成される四角形断面のダクトであり,支持構造物にダクト鋼板 面を接触させて支持する。

丸ダクトは,鋼板により構成される円筒形のダクトであり,支持構造物にダクト鋼板面を 接触させて支持する。

角ダクトの概要図を図 2-1 に、丸ダクトの概要図を図 2-2 に示す。



図 2-1 角ダクトの概要図



図 2-2 丸ダクトの概要図

(2) 隔離弁の構造概要

隔離弁は弁箱内部の弁体が弁棒を軸として回転することにより,開閉動作を行う弁である。 隔離弁の概要図を図 2-3 に示す。



図 2-3 隔離弁の概要図

(3) ファンの構造概要

ファンは流路を形成するケーシング,冷却するための空気を送り込む羽根車及び原動機か らの回転力を伝達する主軸で形成する。

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ルーフベントファン(以下「ディーゼル発電機室ルーフベントファン」という。)は屋外に 設置している。

ファンの概要図を図 2-4 に示す。



図 2-4 ファンの概要図 (ディーゼル発電機室ルーフベントファン)

(4) 冷凍機の構造概要

中央制御室換気系冷凍機は,空気を冷却する熱交換器,圧縮機及び送風機をケーシングで 覆ったユニット形式であり,屋外に設置している。

中央制御室換気系冷凍機の概要図を図 2-5 に示す。



図 2-5 冷凍機の概要図(中央制御室換気系冷凍機)

### 2.3 評価方針

換気空調設備の強度評価は、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」 の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及び荷重の組合せ並び に許容限界を踏まえ、角ダクト、丸ダクト、隔離弁、ファン及び冷凍機の各評価対象部位に作 用する応力等が、許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価 条件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

(1) 角ダクト及び丸ダクトの評価方針

角ダクト及び丸ダクトの強度評価フローを図 2-6 に示す。

竜巻より防護すべき施設を内包する施設内に設置する,外気と繋がっている換気空調設備 のうち,角ダクト及び丸ダクトの強度評価においては,その構造を踏まえ,設計荷重の作用 方向及び伝達過程を考慮し,評価対象部位を選定する。

角ダクトの強度評価においては,設計竜巻の気圧差による荷重を短期荷重とみなし,自重 との組合せを考慮して,長期荷重(自重)+短期荷重(設計竜巻による内外差圧)による応 力が許容応力以下であることを確認する。強度評価では,V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必 要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す角ダクトの評価式を用いる。

角ダクトの許容限界は,妥当な安全裕度を考慮して,V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要 な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である,JEAG4601の 許容応力状態ⅢASとする。ただし,座屈に対しては評価式を満足することを確認する。

丸ダクトの強度評価においては,設計竜巻の気圧差による荷重を短期荷重とみなし,自重 との組合せを考慮して,外圧により生じる周方向応力が許容応力以下であること及び長期荷 重(自重)+短期荷重(設計竜巻による内外差圧)により生じる応力が評価式を満足してい ることを確認する。強度評価では,V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の 方針」の「5.強度評価方法」に示す丸ダクトの評価式を用いる。

丸ダクトの許容限界は、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の 「4.2 許容限界」に示す許容限界である、クリップリング座屈の算出式に応じた値とする。



図 2-6 角ダクト及び丸ダクトの強度評価フロー

## (2) 隔離弁の評価方針

隔離弁の強度評価フローを図 2-7 に示す。

竜巻より防護すべき施設を内包する施設内に設置する,外気と繋がっている換気空調設備 のうち,隔離弁の強度評価においては,その構造を踏まえ,設計荷重の作用方向及び伝達過 程を考慮し,評価対象部位を選定する。

強度評価においては,設計竜巻の気圧差が隔離弁の呼び圧力以下であることを確認する。 強度評価では, V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度 評価方法」に示す隔離弁の評価方法を用いる。

隔離弁の許容限界は、竜巻時において開閉可能な機能及び閉止性は、換気空調を行う機能の維持に影響しないため、竜巻通過後において評価対象部位が概ね弾性域に収まることで開 閉可能な機能及び閉止性が維持されることから、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である、弁の呼び圧力とする。



図 2-7 隔離弁の強度評価フロー

(3) ファンの評価方針

ファンの強度評価フローを図 2-8 に示す。

ディーゼル発電機室ルーフベントファンの強度評価においては、その構造を踏まえ、設計 竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝 達過程を考慮し、評価対象部位を選定する。強度評価においては、ディーゼル発電機室ルー フベントファンに対して、設計竜巻の風圧力による荷重及び自重を加えた応力が許容応力以 下であることを確認する。各部材の強度評価には、設計竜巻による荷重は水平方向より作用 する外荷重という観点で地震荷重と同様なものであると考え、「原子力発電所耐震設計技術 指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」((社)日本電気協会),

「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)及び 「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」((社)日本電気協 会)(以下「JEAG4601」という。)における1質点系モデルによる評価方法を準用 し、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方法」 に示すファンの評価式を用いる。

ディーゼル発電機室ルーフベントファンの許容限界は、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である、JEAG4601 の許容応力状態ⅢASとする。



図 2-8 ファンの強度評価フロー

# (4) 冷凍機の評価方針

冷凍機の強度評価フローを図 2-9 に示す。

中央制御室換気系冷凍機の強度評価においては、その構造を踏まえ、設計竜巻による荷重 とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮 し、評価対象部位を選定する。強度評価においては、中央制御室換気系冷凍機に対して、設 計竜巻の風圧力による荷重及び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認する。各 部材の強度評価には、設計竜巻による荷重は水平方向より作用する外荷重という観点で地震 荷重と同様なものであると考え、「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力 編 JEAG4601・補-1984」((社)日本電気協会),「原子力発電所耐震設計技術指 針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)及び「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版」((社)日本電気協会)(以下「JEAG4601」とい う。)における1質点系モデルによる評価方法を準用し、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必 要な施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方法」に示す冷凍機の評価式を用いる。

中央制御室換気系冷凍機の許容限界は、V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度 計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である、JEAG4601の許容応力状態 Ⅲ<sub>A</sub>Sとする。



図 2-9 冷凍機の強度評価フロー

2.4 適用規格

適用する規格,基準等を以下に示す。

- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」 (社) 日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気協会
- 「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」(社)日本
  機械学会(以下「JSME」という。)
- ・日本工業規格(JIS)

V-3-別添 1-1-10 波及的影響を及ぼす可能性がある施設の強度計算書

V-3-別添 1-1-10 波及的影響を及ぼす可能性がある施設の強度計算書

- V-3-別添 1-1-10-1 建屋及び構造物の強度計算書
- V-3-別添 1-1-10-2 消音器の強度計算書
- V-3-別添 1-1-10-3 排気管,放出管及びベント管の強度計算書

V-3-別添 1-1-10-1 建屋及び構造物の強度計算書

1.	概	要	1
2.	基	本方針	1
2	. 1	位置	1
2	2.2	構造概要	2
2	2.3	評価方針	4
2	. 4	適用規格	6

目次

### 1. 概要

本資料は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、波及 的影響を及ぼす可能性がある施設であるサービス建屋及び鋼製防護壁が、設計竜巻による風圧力 による荷重、気圧差による荷重及び設計飛来物(以下「飛来物」という。)による衝撃荷重並び にその他の荷重に対し、竜巻時及び竜巻通過後においても、竜巻より防護すべき施設の安全機能 を損なわないように、隣接する竜巻より防護すべき施設を内包する原子炉建屋、タービン建屋及 び防護対象施設である残留熱除去系海水系ポンプ等を設置している海水ポンプ室に対して、機械 的な波及的影響を及ぼさないことを確認するものである。

2. 基本方針

建屋及び構造物について、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の 「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、サービス建屋及び鋼製防護壁の「2.1 位 置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

サービス建屋は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す配置のとおり、原子炉建屋及びタービン建屋に隣接する建屋であ る。

鋼製防護壁は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機 能維持の方針」に示す配置のとおり、海水ポンプ室に隣接する構造物である。

建屋及び構造物の配置図を図2-1に示す。

RO

# 2.2 構造概要

(1) サービス建屋

サービス建屋,原子炉建屋及びタービン建屋は,V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な 施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画とする。

サービス建屋,原子炉建屋及びタービン建屋は,鉄筋コンクリート造の躯体で構成す る。

サービス建屋,原子炉建屋及びタービン建屋の平面配置図及びサービス建屋の断面図を 図2-2~図2-4に示す。



図2-2 サービス建屋,原子炉建屋及びタービン建屋平面配置図



図2-3 サービス建屋断面図(東西方向)



図2-4 サービス建屋断面図(南北方向)

(2) 鋼製防護壁

鋼製防護壁は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画とする。

鋼製防護壁は防潮堤の一部であり,鉛直及び水平方向に配置された鋼板で構成され る鋼殻構造で鋼製され,添接板と高力ボルトを用いた摩擦接合により結合される, 分割したブロックの集合体として全体を構成する。鋼製防護壁の平面配置図及び概略 図を図 2-5,図 2-6 に示す。

図 2-5 鋼製防護壁の平面配置図





(内部透視図("a"部))

図 2-6 鋼製防護壁概略図

2.3 評価方針

(1) サービス建屋

サービス建屋の強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方 針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及び荷重の組 合せ並びに許容限界を踏まえ、竜巻より防護すべき施設に波及的影響を及ぼさないことを、

「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、

「5. 強度評価結果」にて確認する。

サービス建屋の強度評価においては、その構造を踏まえ、設計竜巻による荷重とこれに組 み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象 部位を設定する。

具体的には、サービス建屋が隣接する竜巻より防護すべき施設を内包する原子炉建屋及び タービン建屋との接触によって影響を及ぼさないことを確認する「構造強度評価」を行う。

サービス建屋の構造強度評価(以下「変形評価」という。)については,設計荷重に対し,原子炉建屋及びタービン建屋との相対変位を計算及び解析により算出し,接触する変形 を生じないことを確認する。

サービス建屋の設計荷重作用時の波及的影響評価フローを図2-7に示す。



図2-7 サービス建屋の波及的影響評価フロー

(2) 鋼製防護壁

鋼製防護壁の強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」 の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及び荷重の組合せ 並びに許容限界を踏まえ、竜巻より防護すべき施設に波及的影響を及ぼさないことを、「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

鋼製防護壁の強度評価においては、その構造を踏まえ、設計荷重の作用方向及び伝達過程 を考慮し、評価対象部位を設定する。

具体的には、鋼製防護壁が隣接する海水ポンプ室内の竜巻より防護すべき施設に影響を及 ぼさないことを確認する「構造強度評価」を行う。

鋼製防護壁の構造強度評価については,設計荷重に対し,鋼製防護壁に転倒が生じない ことを計算により確認する。評価方法としては, V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施 設の強度計算の方針」の「5.1.2 鋼製構造物(3)強度評価方法」に示す評価式により算出し た設計荷重が,津波による荷重に包絡されることを確認する。

#### 2.4 適用規格

- ·鋼構造設計規準 -許容応力度設計法- ((社)日本建築学会, 2005 改定)
- ・建築基準法及び同施行令
- ・建築物荷重指針・同解説((社)日本建築学会,2004 改定)
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」((社)日本電気協会)
- ・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会, 2010 改定)
- ・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 -許容応力度設計と保有水平耐力-
- ((社)日本建築学会 2001 年改定)
- ・建築耐震設計における保有耐力と変形性能((社)日本建築学会, 1990 改定)

V-3-別添 1-1-10-2 消音器の強度計算書

1.	概	要	1
2.	基	本方針	1
2	. 1	位置	1
2	. 2	構造概要	2
2	. 3	評価方針	3
2	.4	適用規格	4

目次

1. 概要

本資料は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、非常 用ディーゼル発電機排気消音器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気消音器(以下「デ ィーゼル発電機排気消音器」という。)が竜巻時及び竜巻通過後においても、消音器の機能維持 を考慮して、主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に 示す構造計画を踏まえ、ディーゼル発電機排気消音器の「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、 「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

ディーゼル発電機排気消音器は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方 針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり、図2-1に示す位置に設置する。

図 2-1 ディーゼル発電機排気消音器の位置図
## 2.2 構造概要

ディーゼル発電機排気消音器について、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、ディーゼル発電機排気消音器の構造を示す。

ディーゼル発電機排気消音器は屋外に設置しており,取付ボルト又は基礎ボルトにより固定 している。ディーゼル発電機排気消音器の概要図を図2-2~図2-4に示す。



図2-2 ディーゼル発電機排気消音器概要図(非常用ディーゼル発電機2C)



図2-3 ディーゼル発電機排気消音器概要図(非常用ディーゼル発電機2D)



図2-4 ディーゼル発電機排気消音器概要図(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機)

2.3 評価方針

ディーゼル発電機排気消音器の強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強 度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及び 荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえ、ディーゼル発電機排気消音器の評価対象部位に作用す る応力等が許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」 に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

ディーゼル発電機排気消音器の強度評価においては、その構造を踏まえ、設計竜巻による荷 重とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮 し、評価対象部位を設定する。

ディーゼル発電機排気消音器の強度評価フローを図2-5に示す。ディーゼル発電機排気消音 器の強度評価においては、その構造を踏まえ、設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重

(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し,評価対象部位を選定する。 強度評価においては,ディーゼル発電機排気消音器に対して,設計竜巻の風圧力による荷重及 び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認する。各部材の強度評価には,設計竜巻 による荷重は水平方向より作用する外荷重という観点で地震荷重と同様なものであると考え,

「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」

((社)日本電気協会),「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」

((社)日本電気協会)及び「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」((社)日本電気協会)(以下「JEAG4601」という。)における1質点系モデルによる評価方法を準用し、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方法」に示すよこ置円筒型容器の評価式を用いる。

ディーゼル発電機排気消音器の許容限界は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である、JEAG4601の許容応力状態 ⅢASとする。



図2-5 ディーゼル発電機排気消音器の強度評価フロー

- 2.4 適用規格
  - ・「建築物荷重指針・同解説」((社)日本建築学会,2004改定)
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」(社)日本電気協会
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版」(社)日本電気協会
  - ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」(社)日本機械 学会(以下「JSME」という。)

V-3-別添1-1-10-3 排気管,放出管及びベント管の強度計算書

1.	概	要	1
2.	基	本方針	1
2	. 1	位置	1
2	. 2	構造概要	2
2	. 3	評価方針	2
2	.4	適用規格	3

目次

1. 概要

本資料は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、屋外 に設置しているディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管,残留熱除去系海水配管(放出 側),ディーゼル発電機海水配管(放出側)が竜巻時及び竜巻通過後においても、各配管の機能 維持を考慮して,主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

各配管について、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機 能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管、残留 熱除去系海水配管(放出側)、ディーゼル発電機海水配管(放出側)の「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

屋外に設置しているディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管,残留熱除去系海水配管 (放出側),ディーゼル発電機海水配管(放出側)は,V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な 施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり,図2-1に示す位置に設置す る。

図 2-1 ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管,残留熱除去系海水配管(放出側), ディーゼル発電機海水配管(放出側)の位置図

## 2.2 構造概要

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管,残留熱除去系海水配管(放出側),ディー ゼル発電機海水配管(放出側)について,V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計 算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ,各配管の構造を示す。

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管,残留熱除去系海水配管(放出側),ディー ゼル発電機海水配管(放出側)は鋼管で構成される。ディーゼル発電機付属排気配管及びベン ト配管は建屋壁,床等から支持された配管である。

残留熱除去系海水配管(放出側),ディーゼル発電機海水配管(放出側)は,基礎コンクリートにサポートで固定された配管である。ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管,残留熱除去系海水配管(放出側),ディーゼル発電機海水配管(放出側)の概要図を図2-2に示す。



図2-2 配管の概要図

#### 2.3 評価方針

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管,残留熱除去系海水配管(放出側),ディー ゼル発電機海水配管(放出側)の強度評価は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強 度計算の方針」の「4.荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している,荷重及び 荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえ,ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管,残留 熱除去系海水配管(放出側),ディーゼル発電機海水配管(放出側)の評価対象部位に作用す る応力等が許容限界に収まることを「3.強度評価方法」に示す方法により,「4.評価条件」 に示す評価条件を用いて計算し,「5.強度評価結果」にて確認する。

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管,残留熱除去系海水配管(放出側),ディー ゼル発電機海水配管(放出側)の強度評価フローを図2-3に示す。ディーゼル発電機付属排気 配管及びベント配管,残留熱除去系海水配管(放出側),ディーゼル発電機海水配管(放出 側)の強度評価においては,その構造を踏まえ,設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷 重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し,評価対象部位を選定す る。

強度評価において、ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管、残留熱除去系海水配管

RO

(放出側),ディーゼル発電機海水配管(放出側)に対し,設計竜巻の風圧力による荷重及び 気圧差による荷重に内圧及び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認する。強度評 価では、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方 法」に示すディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管,残留熱除去系海水配管(放出 側),ディーゼル発電機海水配管(放出側)の評価式を用いる。ディーゼル発電機付属排気配 管及びベント配管,残留熱除去系海水配管(放出側),ディーゼル発電機海水配管(放出側) の許容限界は、V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限 界」に示す許容限界である、「原子力発電所耐震設計技術指針重要度分類・許容応力編JE AG4601・補-1984」((社)日本電気協会)、「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4 601-1987」((社)日本電気協会)及び「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4 601-1991追補版」((社)日本電気協会)(以下「JEAG4601」という。)の許容応力状態III ASとする。



図2-3 ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管,残留熱除去系海水配管(放出側),ディーゼル発電機海水配管(放出側)の強度評価フロー

- 2.4 適用規格
  - ・「建築物荷重指針・同解説」((社)日本建築学会,2004改定)
  - 「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」(社)日本電気協会
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
  - ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気協会
  - ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」(社)日本機
    械学会(以下「JSME」という。)

V-3-別添 1-2 防護対策施設の強度計算の方針

1.	概要	
2.	強度	設計の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.	.1 交	†象施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.	.2 樟	<b>背</b> 造強度の設計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.	.3 荷	f重及び荷重の組合せ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.	.4 樟	<sup>3</sup> 造設計 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.	.5 횕	2価方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.	防護	対策施設の構成要素の設計方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.	.1 防	ī護ネットの構造設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.	.2 防	5護鋼板の構造設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.	.3 架	2構の構造設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	防護	対策施設の構成要素の評価方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
4.	.1 防	ī護ネットの評価方針 ・・・・・・ 19
4.	.2 防	5護鋼板の評価方針 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.	.3 架	23番の評価方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.	許容	限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.	.1 防	j護ネットの許容限界 ・・・・・・ 25
!	5.1.1	許容限界の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
!	5.1.2	許容限界の設定方法 ・・・・・ 28
5.	.2 防	5護鋼板の許容限界 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
!	5.2.1	衝突評価 ······ 34
5.	.3 架	2構の許容限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
!	5.3.1	衝突評価 ······ 34
!	5.3.2	支持機能評価,波及的影響評価
6.	強度	評価方法 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
6.	.1 防	j護ネットの強度評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7.	適用	規格 •••••••••••••••••••••••• 52

1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第7条及び「実用 発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に適合する設計とするため、V -1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちV-1-1-2-3-3 「竜巻防護に関する施設の設計方針」に基づき、竜巻飛来物防護対策設備である防護対策施設が、 設計竜巻に対して要求される強度を有することを確認するための強度設計方針について説明する ものである。

2. 強度設計の基本方針

強度設計は、「2.1 対象施設」に示す施設を対象として、「2.3 荷重及び荷重の組合せ」で 示す設計竜巻による荷重とこれを組み合わせる荷重を考慮し、「6. 強度評価方法」で示す評価 方法により、「5. 許容限界」で設定する許容限界を超えない設計とする。

2.1 対象施設

V-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちV-1-1-2-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」に基づき,以下 の防護対策施設を対象とする。

- ・非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設
- 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設
- ・海水ポンプエリア防護対策施設
- 中央制御室換気系開口部防護対策施設
- ・原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設
- ·原子炉建屋付属棟開口閉鎖部防護対策施設
- ·使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設
- 2.2 構造強度の設計方針

防護対策施設は,設置(変更)許可を受けた設計飛来物のうち鋼製材(以下「飛来物」という。)の防護対象施設への衝突を防止するものであり, V-1-1-2-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3.3(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,防護ネット,防護鋼板及び架構で構成し,次に示す設計とする。

(1) 防護ネット

防護ネットは,設計竜巻の風圧力による荷重,飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に 対し,飛来物が防護対象施設へ衝突することを防止するために,主要な部材が破断せず,た わみを生じても,防護対象施設の機能喪失に至る可能性がある飛来物が防護対象施設と衝突 しないよう捕捉できる設計とする。

(2) 防護鋼板

防護鋼板は,設計竜巻の風圧力による荷重,飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対 し,飛来物が防護対象施設へ衝突することを防止するために,飛来物が防護鋼板を貫通せず, 防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。

RO

(3) 架構

架構は,設計竜巻の風圧力による荷重,飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し, 飛来物が防護対象施設へ衝突することを防止するために,飛来物が架構を構成する主要な構 造部材を貫通せず,上載する防護ネット及び防護鋼板を支持する機能を保持可能な構想強度 を有し,防護対象施設に波及的影響を与えないために,架構を構成する部材自体の転倒及び 脱落を生じない設計とする。

2.3 荷重及び荷重の組合せ

竜巻の影響を考慮する施設の強度評価において考慮する荷重は、V-1-1-2「発電用原子炉施 設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちV-1-1-2-3-1「竜巻への配慮に関す る基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」を踏まえ、以下のとおり設定する。

- (1) 荷重の種類
  - a. 常時作用する荷重(F<sub>d</sub>) 常時作用する荷重は,持続的に生じる荷重であり,自重及び上載荷重とする。なお,防 護ネットのワイヤロープ及び接続治具(支持部,固定部)の評価時は,上載荷重としてネ ットの自重を考慮する。
  - b. 設計竜巻による荷重(F<sub>T</sub>)

設計竜巻(100 m/s)による荷重は,設計竜巻の特性を踏まえ,風圧力による荷重,気 圧差による荷重及び飛来物による衝撃荷重とする。設計竜巻の特性値を表 2-1 に示す。

・設計竜巻の移動速度(V<sub>T</sub>)

 $V_{T} = 0.15 \cdot V_{D}$ 

V<sub>D</sub>:設計竜巻の最大風速(m/s)

・ 竜巻の 最大 接線 風速 (V<sub>Rm</sub>)

$$V_{Rm} = V_D - V_T$$

V<sub>T</sub>:設計竜巻の移動速度(m/s)

・ 竜巻の 最大気 圧低下量(Δ P<sub>max</sub>)

 $\Delta P_{max} = \rho \cdot V_{Rm}^{2}$ 

 $\rho$  : 空気密度(=1.22 kg/m<sup>3</sup>)

V<sub>Rm</sub>:設計竜巻の最大接線風速(m/s)

表 2-1 設	計竜巻の特性値
---------	---------

最大風速	移動速度	最大接線風速	最大気圧低下量
$V_{D}$	V <sub>T</sub>	$V_{Rm}$	ΔPmax
(m/s)	(m/s)	(m/s)	$(N/m^2)$
100	15	85	8900

(a) 風圧力による荷重(Ww)

R0

風圧力による荷重は、設計竜巻の最大風速による荷重である。

竜巻の風速は、一般的には水平方向の風速として算出されるが、鉛直方向の風圧力に 対して脆弱と考えられる防護対象施設等が存在する場合には、鉛直方向の最大風速等に 基づいて算出した鉛直方向の風圧力についても考慮する。

風圧力による荷重は,施設の形状により変化するため,施設の部位ごとに異なる。そ のため,各施設及び評価対象部位に対して厳しくなる方向からの風を想定し,各施設の 部位ごとに荷重を設定する。

ガスト影響係数Gは、設計竜巻の風速が最大瞬間風速をベースとしていること等から施設の形状によらず「竜巻影響評価ガイド」を参照して、G=1.0とする。空気密度 $\rho$ は「建築物荷重指針・同解説」(社)日本建築学会(2004改定)より $\rho$ =1.22 kg/m<sup>3</sup>とする。

設計用速度圧 q については,施設の形状によらず q =6100 N/m<sup>2</sup>とする。

(b) 気圧差による荷重(W<sub>P</sub>)

外気と隔離されている区画の境界部など、気圧差による圧力影響を受ける施設の建屋 壁、屋根等においては、設計竜巻による気圧低下によって生じる施設等の内外の気圧差 による荷重が発生する。閉じた施設(通気がない施設)については、この圧力差により 閉じた施設の隔壁に外向きに作用する圧力が生じるとみなし、気圧差による荷重を設定 することを基本としているが、防護対策施設は外気と通じており、施設の外殻に面する 部材に気圧差は生じないことから考慮しない。

(c) 飛来物による衝撃荷重(W<sub>M</sub>)

衝突による影響が大きくなる向きで飛来物が防護対象施設等に衝突した場合の衝撃荷 重を算出する。

衝突評価においても,飛来物の衝突による影響が大きくなる向きで衝突することを考 慮して評価を行う。

飛来物の飛来速度及び諸元を表 2-2 に示す。

	鋼製材	砂利
寸法 (m)	$4.2 \times 0.3 \times 0.2$	$0.04 \times 0.04 \times 0.04$
質量(kg)	135	0.18
水平方向の飛来速度(m/s)	51	62
鉛直方向の飛来速度(m/s)	34	42

表 2-2 飛来物の諸元

c. 運転時に作用する荷重(F<sub>P</sub>)

運転時の状態で作用する荷重は,配管等に作用する内圧等であり,防護対策施設には作 用しないため考慮しない。

(2) 荷重の組合せ

竜巻の影響を考慮する施設の設計に用いる竜巻の荷重は、気圧差による荷重(W<sub>P</sub>)を考慮 した複合荷重(W<sub>T1</sub>),設計竜巻の風圧力による荷重(W<sub>W</sub>),気圧差による荷重(W<sub>P</sub>)及び 飛来物による衝撃荷重(W<sub>M</sub>)を組み合わせた複合荷重(W<sub>T2</sub>)を以下のとおり設定する。

$$W_{T 1} = W_{P}$$

 $W_{T2} = W_W + 0.5 \cdot W_P + W_M$ 

竜巻の影響を考慮する施設には、W<sub>T1</sub>及びW<sub>T2</sub>の両荷重をそれぞれ作用させる。各施設 の設計竜巻による荷重の組合せについては、施設の設置状況及び構造を踏まえ、適切な組合 せを設定する。防護対策施設の構成要素別の荷重の組合せを、表 2-3 に示す。

				荷重											
分類	強度設	計の	評価 内容	常時作用 (F	する荷重 <sub>d</sub> )	風圧力	気圧差	飛来物	運転時の 状態で						
	対象施設			内容	内容	内容	内容	内容	内容	内容	片 内容	內容 自重 荷	上載荷重	による 荷重 (W <sub>w</sub> )	による 荷重 (W <sub>P</sub> )
	防護	上面	構造	0	0	(注1)	(注2)	0	_						
防 護 対 策 施 設	ネット	側面	強度	(注3)	_	0	(注2)	0	_						
	防護 鋼板	上面構造	0	0	(注1)	(注2)	0	_							
		側面	強度	(注3)	_	0	(注2)	0	_						
	架村	冓	構造 強度	0	(注4)	—	(注2)	0	_						

表 2-3 防護対策施設の構成要素別の荷重の組合せ

(注1) 水平設置の防護ネット及び防護鋼板であるため、風荷重は考慮しない。

(注2)外気と通じており、気圧差は生じない。

(注3) 鉛直設置の防護ネット及び防護鋼板であるため、自重は考慮しない。

(注4) 防護ネット及び防護鋼板に作用する風圧力による荷重及び飛来物による衝撃荷重 を含む。

(3) 荷重の算定方法

「(1)荷重の種類」で設定している荷重の算出式を以下に示す。

a. 記号の定義

防護ネットの部材の評価における荷重算出に用いる記号を、表 2-4 に示す。

記号	単位	定義		
А	m <sup>2</sup>	防護ネット又は防護鋼板の受圧面積		
A a	m <sup>2</sup>	ネットの面積		
C - 風力係数(施設の形状や風圧力が作用する部位(屋根,壁等) て設定する。)		風力係数(施設の形状や風圧力が作用する部位(屋根,壁等)に応じ て設定する。)		
d	m	設計飛来物衝突時の設計飛来物の移動距離		
E <sub>f</sub>	kJ	設計飛来物が衝突しネットのたわみ量が最大になる時間にネットに作 用するエネルギ		
F a	kN	設計飛来物衝突時にネットが受ける最大衝撃荷重		
F <sub>a</sub> "	kN	設計飛来物衝突時にネットが受ける衝撃荷重		
G	-	ガスト影響係数		
g	$m/s^2$	重力加速度(g=9.80665)		
L <sub>1</sub>	m	ネットの展開方向の実寸法		
L <sub>2</sub>	m	ネットの展開直角方向の実寸法		
m	kg	設計飛来物の質量		
m <sub>N</sub>	kg/m <sup>2</sup>	ネットの単位質量		
n	枚	ネットの設置枚数		
Pw	kN	ネットの自重及び上載荷重により作用する荷重		
Q	kN/s	衝撃荷重が時間とともに比例する際の比例係数		
q	Pa	設計用速度圧		
t	S	時間		
t 1	S	設計飛来物が衝突しネットのたわみ量が最大になる時間		
V	m/s	設計飛来物の移動速度		
V 1	m/s	設計飛来物衝突時の速度		
V <sub>D</sub>	m/s	設計竜巻の最大風速		
Ww	kN	風圧力による荷重		
δ	m	設計飛来物衝突時のネットの最大たわみ量		
ρ	$kg/m^3$	空気密度		
φ	_	ネットの充実率		

表 2-4 防護ネットの部材の評価における荷重算出に用いる記号

b. 自重による荷重の算出

防護ネット及び防護鋼板に常時作用する荷重として,自重を考慮する。自重により作用 する荷重は,ネット等の設置方向を考慮する。水平設置の場合は,鉛直下向きに発生する ものとして評価する。鉛直設置の場合は,自重と飛来物の衝撃荷重の作用する方向が異な ることから考慮しない。

防護ネットにおいては、機械工学便覧を参考にすると、自重による荷重Pwは、

水平方向設置  $P_{W} = \frac{A_{a} \cdot m_{N} \cdot g \cdot n}{1000}$ 

と算出される。

A<sub>a</sub>はネットの実寸法L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>を用いて, 以下の式で求められる。

 $A_a = L_1 \cdot L_2$ 

- c. 竜巻による荷重の算出
- (a) 風圧力による荷重(W<sub>W</sub>)

風圧力による荷重は、「建築基準法施行令」及び「日本建築学会 建築物荷重指針・ 同解説」に準拠して、次式のとおり算出する。

$$W_{W} = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{G} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{A}}{1000}$$
$$\Xi \Xi \mathcal{C}, \quad \mathbf{q} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot \mathbf{V}_{D}^{2}$$

防護ネットにおいては、ネットの充実率を φ とすると、風圧力による荷重を受けるネ ットの受圧面積Aは次式のとおりとなる。

 $A = \phi \cdot A_a$ 

d. 飛来物による衝撃荷重の算出

防護ネットにおいて、ネットと設計飛来物による衝撃荷重F。"は時間とともに比例して増加すると仮定すると、衝撃荷重F。"は以下のとおり算出される。

 $\mathbf{F}_{a}"=\mathbf{Q}\cdot\mathbf{t}\quad\cdots\quad(2.1)$ 

従って,速度Vは式①の衝撃荷重F。"から,以下のとおり算出される。

$$V = -\frac{1}{m} \int_0^t F_a'' dt$$
$$= \frac{Q \cdot t^2}{2 \cdot m} + V_1 \cdot t \quad \cdots \quad (2.2)$$

さらに,設計飛来物の移動距離dは, (2.2)式の速度Vから以下のとおり算出される。

$$d = \int_0^t V dt$$
$$= \frac{Q \cdot t^3}{6 \cdot m} + V_1 \cdot t \quad \dots \quad (2.3)$$

設計飛来物が衝突しネットのたわみが最大になる時間 t<sub>1</sub>におけるネットの最大変位  $\delta$  は、設計飛来物の速度はV=0 であるから、(2.2)、(2.3) 式より、

$$Q \cdot t_{1}^{2} = 2 \cdot m \cdot V_{1} \quad \dots \quad (2.4)$$
$$\delta = -\frac{Q \cdot t_{1}^{3}}{6 \cdot m} + V_{1} \cdot t_{1}$$

上記2式を連立し,

$$\delta = \frac{2}{3} \mathbf{V}_1 \cdot \mathbf{t}_1$$

よって,

$$t_{1} = \frac{3}{2 \cdot V_{1}} \cdot \delta \quad \cdots \quad (2.5)$$

以上より,時間 t<sub>1</sub>における設計飛来物による衝撃荷重F<sub>a</sub>は(2.1), (2.4)式より,

$$\mathbf{F}_{a} = \frac{2 \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{V}_{1}}{\mathbf{t}_{1}}$$

さらに、 (2.5) 式と連立し、

$$F_{a} = \frac{4 \cdot m \cdot V_{1}^{2}}{3 \cdot \delta} \quad \cdots \quad (2.6)$$

また,時間 t<sub>1</sub>における設計飛来物の衝突によりネットに作用するエネルギE<sub>f</sub>をとしては,衝突時の設計飛来物の運動エネルギとして,以下より求められる。

$$E_{f} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_{1}^{2} - (2.7)$$

従って、(2.6)、(2.7)式より、

$$F_{a} = \frac{8 \cdot E_{f}}{3 \cdot \delta} \quad \cdots \quad (2.8)$$

(2.8) 式にたわみ評価で算出する設計飛来物が衝突する場合のネットの最大たわみ量 δを代入し、F aを算出する。

2.4 構造設計

防護対策施設は、「2.2 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び「2.3 荷重及 び荷重の組合せ」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

(1) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設,中央制御室換気系冷凍機防 護対策施設,海水ポンプエリア防護対策施設及び原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対 策施設

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設,中央制御室換気系冷凍機防 護対策施設,海水ポンプエリア防護対策施設及び原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対 策施設は,防護ネット,防護鋼板及び架構で構成し,防護対象施設を取り囲むように設置す ることで,飛来物が防護対象施設へ衝突することを防止し,防護対象施設と構成部材(防護 ネット,防護鋼板及び架構を構成する部材)の離隔を確保することなどにより,構成部材に

RO

たわみ及び変形が生じたとしても,防護対象施設に飛来物を衝突させない構造とする。また, 海水ポンプ室躯体または原子炉建屋躯体に支持する構造とする。

防護ネットは鋼製のネット,ワイヤロープ,接続治具(支持部,固定部),鋼製枠を主体 構造とし,接続ボルトを用いて架構により支持する。鋼製ネットに作用する飛来物による衝 撃荷重,風圧力による荷重及びその他の荷重はワイヤロープ,接続治具(支持部,固定部) を介して鋼製枠に伝達し,鋼製枠から架構を介して支持躯体に伝達する構造とする。

鋼製ネットは、らせん状の硬鋼線を3次元的に編み込み、編み込みの方向によって荷重を 受け持つ展開方向と展開直角方向の異方性を持ち、架構の配置、鋼製ネットに作用する荷重 及び防護対象施設との離隔に応じて、鋼製ネットの展開方向と展開直角方向の長さの比を考 慮して、鋼製枠内に複数枚を重ねて設置する構造とする。また、鋼製ネットに飛来物が衝突 した際、ワイヤロープに瞬間的な荷重が作用するのを防ぐため、鋼製枠の四隅には緩衝材を 設置する設計とする。防護ネットの構造計画を表 2-5 に示す。

防護鋼板は,設計竜巻の風圧力による荷重,飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき 荷重に対し,飛来物が防護対象施設へ衝突することを防止するために,飛来物が防護鋼板を 貫通せず,防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。

防護ネット及び防護鋼板を支持する架構は,H形鋼等より構成され,施設の外殻に作用す る荷重並びに上載する防護ネット及び防護鋼板からの荷重を支持する構造とする。また,架 構に作用する荷重は,アンカーボルトを介して,海水ポンプ室躯体または原子炉建屋躯体に 伝達する構造とする。

<b>齿</b> 迎夕	計画0	D概要	当旧回		
他议名你	主体構造	支持構造	取り因		
防護ネット	防護ネット は、ト、プロン 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	接用にししク海躯子に造続いよ、てリ水体炉伝し、てリ水体炉伝し、てリ水体炉伝し、支構筋トンた屋する、なり、おいたり、ない、支構筋トンた屋する。			

表 2-5 防護ネット及び防護鋼板の構造計画

(2) 中央制御室換気系開口部防護対策施設

中央制御室換気系開口部防護対策施設は,防護鋼板及び架構で構成し,飛来物が侵入した 場合に防護対象施設に衝突する可能性のある原子炉建屋付属棟壁面の開口部を取り囲むよう に設置することで,飛来物が建屋内に侵入することを防止し,建屋外壁と防護鋼板の離隔を 確保することなどにより,防護鋼板にたわみ及び変形が生じたとしても,防護対象施設に飛 来物を衝突させない構造とする。また,防護鋼板は架構を介して,鉄筋コンクリート造の原 子建屋付属棟躯体に支持する構造とする。

防護鋼板を支持する架構は、H形鋼等から構成され、施設の外殻に作用する荷重及び上載 する防護鋼板からの荷重を支持する構造とする。また、架構に作用する荷重は、アンカーボ ルトを介して、鉄筋コンクリート造の原子炉建屋付属棟躯体に伝達する構造とする。 2.5 評価方針

防護対策施設の強度評価は、「2.4 構造設計」を踏まえ、以下の評価方針とする。

(1) 防護ネット

設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し,主要 な部材が破断しなければ設計飛来物は捕捉可能であり,飛来物が防護対象施設と衝突しない。 従って,防護ネットのうち鋼製ネット,ワイヤロープ及び接続治具(支持部,固定部)に破 断が生じないよう十分な余裕を持った強度を有することを,計算により確認する。

また,設計竜巻の風圧力による荷重及び飛来物による衝撃荷重に対し,防護対象施設の機 能喪失に至る可能性のある飛来物が防護対象施設と衝突しないよう捕捉するために,防護ネ ットのうち鋼製ネット及びワイヤロープにたわみを生じても,防護対象施設との離隔を確保 できることを計算により確認する。

(2) 防護鋼板

設計竜巻の風圧力による荷重, 飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し, 飛来物が 防護対象施設に衝突することを防止するために, 飛来物が防護鋼板を貫通しないこと及び防 護鋼板の変形量が防護対策施設と防護対象施設の離隔距離に対して妥当な安全余裕を有する ことを解析により確認する。

(3) 架構

設計竜巻の風圧力による荷重, 飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し, 飛来物が 防護対象施設に衝突することを防止するために, 架構部材に対し, 飛来物が貫通しないこと 及び架構部材の変形量が防護対策施設と防護対象施設の離隔距離に対して妥当な安全余裕を 有することを解析により確認する。

また,設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し, 架構全体が,施設の倒壊に至るような変形が生じないことを計算により確認する。

さらに,防護対象施設に波及的影響を与えないよう,設計竜巻の風圧力による荷重,設計 飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し,架構全体が倒壊を生じないことを計算によ り確認する。 3. 防護対策施設の構成要素の設計方針

防護対策施設は、「2.2 構造強度の設計方針」に基づき、「2.4 構造設計」で示した構造と、 「2.3 荷重及び荷重の組合せ」で設定した荷重を踏まえ、防護対策施設を構成する要素間での 荷重の受け渡し、要素ごとの設計及び設計結果の全体設計への反映を行う。

防護対策施設の設計フローを図 3-1 に示す。



図 3-1 防護対策施設の設計フロー

## 3.1 防護ネットの構造設計

「2.2 構造強度の設計方針」に基づき,防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物 が防護対象施設へ衝突することを防止可能な設計とするため,飛来物の防護対象施設への衝突 に対し,主要な部材が破断することなく架構に荷重を伝達し,たわみを生じても,防護対象施 設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が防護対象施設と衝突しないよう防護ネットで捕捉で きる設計とする。

防護ネットの設計フローを図 3-2 に示す。



図 3-2 防護ネットの設計フロー

防護ネットの概要図を図 3-3 に示す。ネット,ワイヤロープ,接続治具(支持部,固定部) 及び鋼製枠により構成され,ネットの4辺をワイヤロープにより支持し,ワイヤロープは鋼製 枠に設置した接続治具にて支持する構造とする。ワイヤロープの端部はターンバックル又はシ ャックルを設置し,ターンバックル又はシャックルを鋼製枠に設置したアイプレートに接続す る構造とする。

防護ネットは、40 mm 目合いのネット3枚で構成する。

防護ネットは、電力中央研究所報告書「高強度金網を用いた竜巻飛来物対策工の合理的な衝撃応答評価手法」(総合報告:O01)(以下「電中研報告書」という。)にて適用性が確認されている評価式及びネットの物性値を用いた設計とする。

防護ネットと架構の接続部の構造設計は、V-3-別添 1-2-1-3「架構の強度計算書」による。 防護ネットを構成するネット、ワイヤロープ及び接続治具(支持部,固定部)についての構 造設計を以下に示す。

図 3-3 防護ネットの概要図

(1) ネット

ネットは、らせん状の硬鋼線を山形に折り曲げて列線とし、3次元的に交差させて編み込んだものであり、編み込みの向きにより、展開方向とその直角方向の異方性を有する材料であり、展開方向が主に荷重を受け持ち、展開方向と展開直角方向で剛性や伸び量が異なるため、これらの異方性を考慮した設計とする。ネットは、電中研報告書において、その剛性、

最大たわみ時のたわみ角,1目合いの破断変位等が確認されている。

ネットの寸法は、架構の柱・梁の間隔並びにネットの展開方向と展開直角方向の剛性や伸 び量の異方性を考慮して、展開方向と展開直角方向の寸法の比(以下「アスペクト比」とい う。)について、原則として電中研報告書にて適用性が確認されている範囲(1:1~2:1)に 入るように設計する。ただし、設定する寸法での限界吸収エネルギ量等を踏まえ、設置する ネットの枚数を増やし、衝撃荷重に対する耐力を持たせるととともにたわみ量を低減させる 設計とする。

(2) ワイヤロープ

ワイヤロープの取付部は、展開方向のワイヤロープと展開直角方向のワイヤロープで荷重 の伝達分布が異なり、さらにワイヤロープの巻き方によりワイヤロープ間の荷重伝達に影響 を及ぼす可能性があるため、ネットに対して2本をL時に設置することにより、ワイヤロー プに作用する荷重が均一となるような設計とする。

防護ネットの基本構造において、ワイヤロープは鋼製枠内に上下2段設置しており、上段のワイヤロープは40 mm 目合いのネット2枚を支持するため、ワイヤロープは支持するネット枚数を考慮した設計とする。

(3) 接続治具(支持部,固定部)

電中研報告書の評価式を適用するため、衝突試験における試験体と同じ構造を採用してお り、飛来物衝突時に急激な荷重が作用するのを抑制するために緩衝装置を四隅に設置する設 計とする。

接続治具は、ネットへの飛来物の衝突によりネットからワイヤロープを介して直接作用す る荷重若しくは発生する応力に対して、破断することのない強度を有する設計とする。接続 治具(支持部)はワイヤロープを支持するターンバックル及びシャックルであり、接続治具 (固定部)はターンバックルまたはシャックルを鋼製枠に設置するアイプレートや隅角部固 定ボルトである。

3.2 防護鋼板の構造設計

「2.2 構造強度の設計方針」に基づき,防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来 物が防護対象施設へ衝突することを防止可能な設計とするため,飛来物の防護対象施設への衝 突に対し,防護鋼板が貫通することなく架構に荷重を伝達し,たわみを生じても,防護対象施 設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が防護対象施設と衝突しないよう防護鋼板で捕捉でき る設計とする。

防護鋼板の設計フローを図 3-4 に示す。

防護鋼板は、飛来物による衝突に対し、貫通しない部材厚さを確保する設計とする。



図 3-4 防護鋼板の設計フロー

# 3.3 架構の構造設計

「2.2 構造強度の設計方針」に基づき,防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来 物が防護対象施設へ衝突することを防止可能な設計とするため,飛来物が架構を構成する主要 な構造部材を貫通せず,上載する防護ネット及び防護鋼板を支持する機能を保持可能な構造強 度を有する設計とする。

また,防護対象施設に波及的影響を与えないために,架構を構成する部材自体の脱落を生じ ない設計とする。

架構の設計フローを図 3-5 に示す。



図 3-5 架構の設計フロー

架構はH形鋼等から構成し,防護ネット及び防護鋼板からの荷重を支持する設計とする。 防護ネット及び防護鋼板を支持する架構は,架構部材,架構の接続部及び柱脚部より構成さ れ,架構の接続部は溶接又はボルトにより接続し,柱脚部はアンカーボルトにより建屋等に固 定する設計とする。架構の接続部については,母材と同等の耐力を有する設計とする。

防護ネット及び防護鋼板への飛来物衝突時の荷重は,隣り合う架構又は柱等の主架構及び柱 脚のアンカーボルトを介して建屋等へ伝達する設計とする。飛来物が架構に直接衝突する場合 は,架構から柱脚のアンカーボルトを介して建屋等へ伝達する設計とする。 4. 防護対策施設の構成要素の評価方針

「2.3 荷重及び荷重の組合せ」,「2.5 評価方針」及び「3. 防護対策施設の構成要素の設計方針」に基づき,防護対策施設の構成要素ごとの評価方針を設定する。

防護対策施設を設計する上で, 飛来物の衝突回数については, 屋外の鋼製材等の飛来物となり 得るものは, 飛散防止管理を実施し, 飛来物となるものが少なくなるように運用することにより, 竜巻時及び竜巻通過時において複数の設計飛来物が同一の防護対策施設に衝突する可能性は十分 低いことから, 同一の防護対策施設への複数の設計飛来物の衝突は考慮しない設計とする。

防護対策施設は,飛来物衝突に対し,防護対策施設を構成する部材が許容限界に至ることなく,防護対象施設が飛来物の影響を受けないことを確認する。

防護対策施設の評価フローを図 4-1 に示す。



図 4-1 防護対策施設の評価フロー

4.1 防護ネットの評価方針

「2.5(1) 防護ネット」の評価方針に基づき,設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物に よる衝撃荷重及びその他の考慮すべき荷重に対し,主要な部材が破断しないために,防護ネッ トのうちネット,ワイヤロープ及び接続治具(支持部,固定部)に破断が生じないよう十分な 余裕を持った強度を有することを計算により確認する。その方法は,「6.1 防護ネットの強 度評価」に示すとおり,ネットの限界吸収エネルギ,算出される衝撃荷重を元に破断評価を行 う。

「2.5 評価方針」に基づき,設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及 びその他の荷重に対し,防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が防護対象施設と 衝突しないよう捕捉するために,防護ネットのうちネット及びワイヤロープにたわみが生じて も,設計飛来物が防護対象施設と衝突しないよう,防護対象施設との離隔を確保できることを 計算により確認する。その方法は,「6.1 防護ネットの強度評価」に示すとおり,算出され るネットのたわみ量を元にたわみ評価を行う。

防護ネットの評価フローを図 4-2 に示す。防護ネットは竜巻による荷重が作用する場合に, 破断が生じることなく,たわみが生じたとしても飛来物が防護対象施設と衝突しないような離 隔を有することを確認する。

防護ネットの破断及びたわみに対する評価方針を以下に示す。

防護ネットの具体的な計算の方法及び結果は、V-3-別添 1-2-1-1「防護ネットの強度計算 書」に示す。



図 4-2 防護ネットの評価フロー

(1) 強度評価

設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し,主要 な部材が破断しないために,防護ネットのうちネット,ワイヤロープ及び接続治具(支持部, 固定部)に破断が生じないよう十分な余裕を持った強度を有することを計算により確認する。 自重,風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重がネットに作用する場合に,ネッ トに破断が生じないよう十分な余裕を持った強度を有することを確認するために,以下を評価する。

ネットについては、設計竜巻による荷重が作用する場合に、ネット全体でエネルギ吸収す ることから、ネットの吸収エネルギを評価する。評価方法としては、電中研報告書において、 ネットへの適用性が確認されている評価式(以下「電中研評価式」という。)を参照して評 価する。また、設計飛来物の衝突箇所において、破断が生じないことを確認するために、ネ ットに作用する引張荷重を、電中研評価式を参照して評価する。さらに、ネットが機能を発 揮できるために、ネットに作用する荷重がワイヤロープ及び接続治具に伝達され、その荷重 によりワイヤロープ及び接続治具(支持部)に発生する荷重、並びに接続治具(固定部)に 発生する応力が許容値以下であることを確認する。

ネット,ワイヤロープ及び接続治具(支持部,固定部)の破断に対する評価においては, ネット寸法に対するアスペクト比及びネットの衝突位置の影響について,以下のとおり考慮 して評価を実施する。

ネットのアスペクト比について,評価ごとの展開方向及び展開直角方向の寸法の設定方法 を表 4-1 に示す。

評価項目	吸収エネルギ	破断	たわみ
アスペク	限界吸収エネルギ量が	作用する荷重が大きく	たわみ量が大きくなる
下比	小さくなるようにアス	なるようにアスペクト	ようにアスペクト比を
	ペクト比を設定	比を設定	設定
	$1 \int L_{x} (\leq 2L_{y}) \int L_{y}$	$ \stackrel{L_{x}(\leq 2L_{y})}{\longrightarrow} f_{L_{y}} $	L <sub>x</sub>
		<> <> (K値算出用)	< (K値算出用) →

表 4-1 評価ごとの展開方向及び展開直角方向寸法の設定方法

a. ネットの吸収エネルギ評価

ネットの吸収エネルギ評価においては、ネットの目合いの方向に従ってネット剛性を設 定し、ネットのエネルギ吸収に有効な面積を考慮し、アスペクト比を考慮して、ネットの 有効面積を設定し評価を実施する。また、飛来物の衝突位置の違いによりたわみ量の影響 があり、衝突位置、ネット剛性の設定によるたわみ量への影響を考慮して、評価を実施す る。

ネットのアスペクト比については、ネットのエネルギ吸収性能が主に荷重を受け持つ展 開方向寸法によることから、評価ごとに保守的な評価となるように、評価においてはアス ペクト比を考慮した展開方向及び展開直角方向の寸法を設定する。

b. ネット,ワイヤロープ及び接続治具(支持部,固定部)の溶接部の破断評価 ネットの破断評価においては,吸収エネルギ評価と同様にネットのアスペクト比を考慮 して,ネットの有効面積を設定し評価する。ネットのアスペクト比は,ネット目合いの方 向を踏まえ,評価が保守的となるように,ネットの有効面積を設定して評価を実施する。 また,衝突位置を考慮して評価を実施する。

ネット,ワイヤロープ及び接続治具については,飛来物の衝突位置として,中央位置か らずれた(以下「オフセット」という。)衝突についても考慮する。具体的には,電中研 評価式では飛来物がネット中央位置に衝突する場合についてのみ評価を実施するため,オ フセット位置に衝突する場合の評価においては,中央位置に衝突する場合とオフセット位 置に衝突する場合の飛来物の移動距離を考慮した評価を実施する。

ネットのアスペクト比については、吸収エネルギ評価と同様に考慮する。

(2) たわみ評価

設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し,飛来 物が防護対象施設と衝突しないよう捕捉するために,防護ネットのうちネット及びワイヤロ ープが,たわみを生じても,設計飛来物が防護対象施設と衝突しないよう防護対象施設との 離隔を確保できることを計算により確認する。

防護ネットは、設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及びその他の荷 重がネットに作用する場合に、ネットがたわむことでエネルギを吸収することから、ネット 及びワイヤロープがたわんでも、ネットと防護対象施設が衝突しないことを確認するために、 ネットとワイヤロープのたわみ量を考慮して評価する。評価方法としては、電中研評価式等 を用いて評価する。

ネット及びワイヤロープのたわみ評価においては,ネット寸法に対するアスペクト比を考 慮して評価を実施する。

たわみ評価においても、構造強度評価と同様にネット寸法に対するアスペクト比を考慮す る必要があり、評価が保守的となるように、ネットの有効面積を設定して評価を実施する。

評価の条件についても,構造強度評価と同様に飛来物のネットの衝突位置を考慮して評価 を実施する。

ネットのアスペクト比については、吸収エネルギ評価と同様に考慮する。

4.2 防護鋼板の評価方針

「2.5(2) 防護鋼板」の評価方針に基づき,設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物によ る衝撃荷重及びその他の荷重に対し,飛来物を貫通させないために,防護鋼板が終局状態に至 るようなひずみを生じさせないこと及び防護鋼板の変形量が防護対策施設と防護対象施設の離 隔距離に対して妥当な安全余裕を有することを確認する。終局状態に至るようなひずみが確認 される場合においては,その範囲を確認し飛来物が貫通するものでないことを確認する。

防護鋼板の評価フローを図 4-3 に示す。

防護鋼板の具体的な計算方法及び結果は, V-3-別添 1-2-1-2「防護鋼板の強度計算書」に 示す。



図 4-3 防護鋼板の評価フロー図

(1) 衝突評価

設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し,防護 対策施設の外殻を構成する部材が飛来物を貫通させないために,防護鋼板が終局状態に至る ようなひずみを生じないこと及び防護鋼板の変位量が防護対策施設と防護対象施設の離隔距 離に対して妥当な安全余裕を有することを解析により確認する。評価方法は,FEMを用い た解析とする。

4.3 架構の評価方針

「2.5(3) 架構」の評価方針に基づき,設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝 撃荷重及びその他の荷重に対し,飛来物を貫通させないために,終局状態に至るようなひずみ を生じないこと及び架構の部材の変形量が防護対策施設と防護対象施設の離隔距離に対して妥 当な安全余裕を有することを解析により確認する。終局状態に至るようなひずみが確認される 場合においては,その範囲を確認し飛来物が貫通するものでないことを確認する。

また、「2.5(3) 架構」の評価方針に基づき、上載する防護ネット及び防護鋼板の自重並び に防護ネット、防護鋼板及び架構への飛来物の衝突時の荷重に対し、これらを支持する構造強 度を有することの確認として、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及び その他の荷重に対し、架構部材に破断が生じないよう十分な余裕を持った強度が確保されてい ること並びに架構全体に防護対策施設の倒壊に至るような変形が生じないことを解析により確 認する。架構の接続部については、母材と同等の耐力を有することから架構部材の評価に包絡 される。

さらに、「2.5(3) 架構」の評価方針に基づき、防護対象施設に波及的影響を与えないよう、 架構全体が倒壊を生じないことの確認として、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物によ る衝撃荷重及びその他の荷重に対し、架構部材および架構と建屋等のボルト接合のアンカーボ ルトが破断を生じないよう十分な余裕を持った強度が確保されていることを解析により確認す る。

架構の評価フローを図 4-4 に示す。

架構の具体的な計算方法及び結果は、V-3-別添 1-2-1-3「架構の強度計算書」に示す。



図 4-4 架構の評価フロー図

(1) 衝突評価

設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し,架構 を構成する部材が飛来物を貫通させないために,架構の部材が終局状態に至るようなひずみ を生じないこと及び部材の変形量が防護対策施設と防護対象施設の離隔距離に対して妥当な 安全余裕を有することを解析により確認する。評価方法は,FEMを用いた解析とする。

R0

(2) 支持機能評価及び波及的影響評価

上載する防護ネット及び防護鋼板の自重並びに防護ネット,防護鋼板及び架構への飛来物 の衝突時の荷重に対し,これらを支持する構造強度を有すること及び防護対象施設に波及的 影響を与えないことの確認として,設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷 重及びその他の荷重に対し,架構部材及び架構と建屋等のボルト接合のアンカーボルトに破 断が生じないよう十分な余裕を持った強度が確保されていること並びに架構全体に防護対策 施設の倒壊に至るような変形が生じないことを解析により確認する。

設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重が架構に作用 する場合に,各部材について以下のとおり評価する。

a. 架構部材

架構部材については、ひずみ量を評価し、破断が生じないことを確認する。評価方法は、 FEMを用いた解析とする。

b. 架構全体

架構全体については, 飛来物が衝突した際の衝撃荷重により架構全体に作用する応答加 速度に対して, 架構及び架構と建屋等のボルト接合部のアンカーボルトにおいて, 十分な 余裕を持った強度が確保されていることを確認する。評価方法は, FEMを用いた解析と する。

5. 許容限界

「2.5 評価方針」及び「4. 防護対策施設の構成要素の評価方針」を踏まえ、防護対策施設の構成要素ごとの設計に用いる許容限界を設定する。

- 5.1 防護ネットの許容限界
  - 5.1.1 許容限界の設定
    - (1) 強度評価

防護ネットは,設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及びその他の 荷重に対する評価を行うため,破断せず,荷重が作用するとしても防護ネットが内包する 防護対象施設に設計飛来物を衝突させないために,防護ネットの主要な部材が,破断が生 じないよう十分な余裕を持った強度を有することを許容限界として設定する。

防護ネットのうちネット,ワイヤロープ及び接続治具(支持部,固定部)の許容限界を 以下のとおり設定する。

a. ネット

ネットの許容限界は,吸収エネルギ評価及び破断評価(引張荷重評価)において設定 する。

吸収エネルギ評価は,設計飛来物によりネットに与えられる全エネルギがネットの限 界吸収エネルギ以下であることにより,ネットが破断しないことを確認することから, ネットの限界吸収エネルギを許容限界とする。

破断評価は、ネットが破断を生じないよう十分な余裕を持った強度を有することを確認する評価方針としている。ネットは、飛来物の衝突に対し、塑性変形することでエネ

ルギを吸収し,飛来物を捕捉することから,飛来物の衝撃荷重に対し,ネットの許容引 張荷重を許容限界とする。ネットの許容限界を表 5-1 に示す。

<b>秋01</b> 平,	<b>了</b> 下砂町 在限师	
許容限界		
吸収エネルギ評価の許容値	破断評価の許容値	
ネット設置枚数nを考慮した	ネット設置枚数nを考慮した	
限界吸収エネルギ	許容引張荷重	
E <sub>max</sub>	F <sub>max</sub>	

表 5-1 ネットの許容限界

b. ワイヤロープ

ワイヤロープの端部にはワイヤグリップを取付ける。一般にワイヤロープの破断荷重 の値はメーカの引張試験によればJIS規格値よりも大きいので、ワイヤロープの許容 限界は、JISに規定する破断荷重にワイヤグリップ効率Ccを乗じた値とする。

ワイヤロープの許容限界を表 5-2 に示す。

表 5-2 ワイヤロープの許容限界

規格値	許容値
$F_{3}\ ^{(\grave{\pm}1)}$	$C_{C}^{(\&2)}$ · $F_{3}^{(\&1)}$

(注1) J I S G 3549の破断荷重

(注2) JIS B 2809 及び(社)日本道路協会「小規模吊橋指針・同解説」

c. 接続治具(支持部)

接続治具(支持部)の強度評価は,接続治具(支持部)として,ワイヤロープを支持 するターンバックル及びシャックルが,ワイヤロープから受ける引張荷重に対し,破断 が生じない十分な強度を有することを確認する評価方針としていることを踏まえ,基本 として,メーカカタログの荷重を許容限界とする。

ターンバックル及びシャックルの許容限界を表 5-3 に示す。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	»••• • • • • • • • • • • • •
評価部位	許容荷重
ターンバックル	P (注1)
シャックル	P <sup>(注 2)</sup>

表 5-3 ターンバックル及びシャックルの許容限界

(注1)メーカカタログの保証荷重

(注2) メーカカタログの破断荷重

d. 接続治具(固定部)

接続治具(固定部)の破断評価は,接続治具(固定部)である隅角部固定ボルト及び アイプレートが,破断が生じないよう十分な余裕を持った強度を有することを確認する 評価方針としていることを踏まえ,十分な余裕を考慮して「鋼構造設計規準・許容応力 度法」に基づいた短期許容応力度を許容限界とする。設計竜巻による荷重は,ネットに 作用し,ワイヤロープを介して接続治具に作用するため,評価対象は,接続治具(固定 部)である隅角部固定ボルト及びアイプレートとする。アイプレートは,プレート本体, プレートと鋼製枠,プレートとリブ及び鋼製枠とリブの溶接部が存在するが,強度評価 上,溶接脚長が短いアイプレートとリブの溶接部を評価対象部位とする。

接続治具の許容限界を表 5-4 に示す。

表 5-4 接続治具の許容限界

応力度	許容限界		
	引張	せん断	
短期許容応力度	1.5 f $_{\rm t}$	1.5 f <sub>s</sub>	

(2) たわみ評価

防護ネットは,飛来物衝突時にたわんだとしても,飛来物が防護対象施設に衝突するこ とがないよう,十分な離隔を有していることを確認する評価方針としていることを踏まえ, ネットと防護対象施設の最小離隔距離Lを許容限界として設定する。

防護ネットのたわみ評価の許容限界を表 5-5 に示す。

表 5-5 防護ネットのたわみ評価の許容限界

許容限界
ネットと防護対象施設の最小離隔距離
L

## 5.1.2 許容限界の設定方法

(1) 記号の定義

防護ネットの強度評価における許容値の算出に用いる記号を表 5-6 に示す。

記号	単位	定義
а	mm	ネット1目合いの対角寸法
a <sub>s</sub>	mm	ネット1目合いの破断変位
b	mm	設計飛来物の端面の長辺方向寸法
с	mm	設計飛来物の端面の短辺方向寸法
E i	kJ	i 番目の列におけるネットの吸収可能なエネルギ
E <sub>max</sub>	kJ	ネット設置枚数nを考慮した限界吸収エネルギ
F i	kN	設計飛来物衝突時のi番目の列における作用力
F <sub>max</sub>	kN	ネット設置枚数 n を考慮した防護ネットの許容破断荷重
F 4 0	kN	40 mm 目合いネットの1 交点当たりの許容引張荷重
K	kN/m	ネット1目合いの等価剛性
K <sub>x</sub>	kN/m	ネット1目合いの展開方向の1列の等価剛性
L x	m	ネット展開方向寸法
L y	m	ネット展開直角方向寸法
n	枚	ネット設置枚数
N i	個	I 列目のネット展開直角方向目合い数
N <sub>x</sub>	個	ネット展開方向目合い数
N y	個	ネット展開直角方向目合い数
P <sub>i</sub>	kN	設計飛来物衝突時にネットに発生する i 番目の列における張力
Хі	m	i 列目のネットの伸び
δ <sub>i</sub>	m	設計飛来物衝突時の i 番目の列におけるネットのたわみ量
δ <sub>max</sub>	m	ネットの最大たわみ量
θ i	deg	i 番目の列におけるネットたわみ角
θ <sub>max</sub>	deg	ネットの最大可能なたわみ角

表 5-6 防護ネットの強度評価における許容値の算出に用いる記号

(2) 吸収エネルギ評価

吸収エネルギ評価においては、計算により算出するネットの限界吸収エネルギがネット に作用するエネルギ以上であることにより、ネットが破断しないことを確認する。ネット 1 目合いの要素試験の結果から得られる目合い方向の限界伸び量によりネットの最大変形 角が定まり、ネット最大変形角におけるエネルギ吸収量がネットの有する最大吸収エネル ギEmaxとなる。この値に以下の係数を考慮した値を吸収エネルギ評価の許容限界とする。

限界吸収エネルギは,複数枚を重ね合わせたネットを一体として扱ったモデルにて算出 する。また,ネットの変形及び吸収エネルギの分布を考慮したオフセット衝突位置での吸 収エネルギ評価の結果,電中研報告書を参照して,ネット最大たわみ時のネットの全長は 飛来物のネットへの衝突位置によらずネット最大たわみ時展開方向の長さで一定であり, ネットに発生する張力も一定となることから,飛来物のネットへの衝突位置によらずネッ トから飛来物への反力も同等となり,オフセット位置への飛来物の衝突時の吸収エネルギ は中央衝突時と同等となる。したがって,吸収エネルギ評価では中央衝突の場合にて評価 を行う。

限界吸収エネルギは、ネット1目合いの展開方向の1列の等価剛性、展開方向寸及びた わみ量から、以下のとおり算出される。吸収エネルギ評価におけるネットのモデル図を図 5-1に示す。



図 5-1 吸収エネルギ評価におけるネットのモデル図

図 5-1 に示すとおりネットの展開方向に1目合いごとに [\_\_\_] で囲った形に帯状に分割 し、N<sub>1</sub>からN<sub>y</sub>までの各列が分担するエネルギを各列のたわみ量から算定し、それらを 積算することによりネットが吸収するエネルギを算出し、ネットが吸収可能な限界吸収エ ネルギを算出する。

ただし、中央部の最大たわみ量が発生する列数は、設計飛来物の寸法及びネット目合い の対角寸法から算出されるネット展開直角方向目合い列数を考慮して設定する。飛来物の 端部寸法(b×c)及びネット目合いの対角寸法aを考慮し、最大たわみが発生する場合 のネット展開直角方向目合い列数を以下のとおり算出する。ネットの吸収エネルギが小さ くなるよう、目合い列数の算出に用いる設計飛来物の寸法として軸方向断面の小さい方の 寸法cを適用し、最大たわみが生じる目合い列数を少なくすることにより、限界吸収エネ ルギ量が小さくなるように評価する。

ネット展開直角方向目合い列数 = ca

評価モデルとしては,展開方向に1目合いごとに帯状に分割するモデルとしており,限 界吸収エネルギ量が小さく算出されるよう,三角形モデルとして評価を実施する。

吸収エネルギ評価の許容限界の算定フローを図 5-2 に示す。



図 5-2 吸収エネルギ評価の許容限界の算定フロー

ネット1目合いの最大伸び量は、電中研報告書のネット目合いの引張試験から求められ、 そこから算出する最大たわみ角から、飛来物が衝突した際の列の最大たわみ量δ<sub>max</sub>は次 式により算定される。



ネットを構成するネットの展開方向の目合い数N<sub>x</sub>はネット展開方向寸法L<sub>x</sub>及びネット1目合いの対角寸法aから求める。展開直角方向の目合い数N<sub>y</sub>は,ネット展開直角方向寸法L<sub>y</sub>及びネット1目合いの対角寸法aから求める。ネットを構成する1目合いはそれぞれKの等価剛性を持っているため,1列当たりバネ定数Kを持つバネをN<sub>x</sub>個直列に接続したものと考えることができる。そのため,1列当たりの剛性K<sub>x</sub>,は,

$$N_{x} = \frac{1000 \cdot L_{x}}{a}, \qquad N_{y} = \frac{1000 \cdot L_{y}}{a}$$
ネット展開方向剛性  $K_{x}' = \frac{K}{N_{y}}$ 

となる。ただし、N<sub>x</sub>、N<sub>y</sub>の算出において限界吸収エネルギの値が小さくなるように N<sub>x</sub>は保守的に切り上げ、N<sub>y</sub>は保守的に切り捨てた値を用いる。また、ネット設置枚数 を考慮したネット展開方向剛性K<sub>x</sub>は、次式により算出される。電中研報告書によると、 40 mm 目合いの補助金網は、飛来物落下試験において 40 mm 目合い 0.5 枚相当の吸収エネ ルギ能力を有していることが確認されていることから、補助金網については、40 mm 目合 いの金網 0.5 枚として考慮する。

 $K_{\rm X} = K_{\rm X}(n+0.5)$ 

飛来物が衝突しなかった列のたわみ量 $\delta_i$ は、最大たわみ量 $\delta_{max}$ から定着部のたわみ 量0までの間を、非接触の列の数の分だけ段階的に減少していくと考える。ネットの最大 たわみ量と最大たわみ角を図 5-3 に示す



図 5-3 ネットの最大たわみ量と最大たわみ角

ネットに飛来物が衝突した際のネットにかかる張力を,ネットの剛性及びネットの伸び 量から算出する。ネットに作用する力のつり合いを図 5-4 に示す。



図 5-4 ネットに作用する力のつり合い

i番目の列におけるネットの張力 $P_i$ は、飛来物の衝突位置の左右を分割して考えると、 伸び量は $X_i/2$ 、剛性は $2K_x$ となることから、

$$P_{i} = 2 \cdot K_{x} \cdot \left(\frac{X_{i}}{2}\right)$$
$$= K_{x} \cdot X_{i}$$

となる。また、作用力Fi は変位量とたわみ量の関係から、

$$F_{i}=2 \cdot P_{i} \cdot \sin \theta_{i}$$

$$=2 \cdot K_{x} \cdot X_{i} \cdot \sin \theta_{i}$$

$$=2 \cdot K_{x} \cdot L_{x} (\tan \theta_{i} - \sin \theta_{i})$$

$$=4 \cdot K_{x} \cdot \delta_{i} \left(1 - \frac{L_{x}}{\sqrt{4 \cdot \delta_{i}^{2} + L_{x}^{2}}}\right) \cdot \cdot (5.1)$$

$$(5.1)$$

ネットに飛来物が衝突した際のネットにかかる作用力F<sub>i</sub>を積分することによりi番目の列における吸収エネルギE<sub>i</sub>を次式に示す。

$$\begin{split} \mathbf{E}_{i} &= \int_{0}^{\delta_{i}} \mathbf{F}_{i} \cdot \mathbf{d} \ \delta \\ &= \int_{0}^{\delta_{i}} \mathbf{4} \cdot \mathbf{K}_{x} \cdot \ \delta_{i} \left( 1 - \frac{\mathbf{L}_{x}}{\sqrt{4 \cdot \delta_{i}^{2} + \mathbf{L}_{x}^{2}}} \right) \mathbf{d} \ \delta \\ &= 2 \cdot \mathbf{K}_{x} \cdot \ \delta_{i}^{2} - \mathbf{K}_{x} \cdot \mathbf{L}_{x} \left( \sqrt{4 \cdot \delta_{i}^{2} + \mathbf{L}_{x}^{2}} - \mathbf{L}_{x} \right) \quad \cdot \quad (5.2) \end{split}$$

以上から、ネット設置枚数nを考慮した限界吸収エネルギE<sub>max</sub>は、各列の吸収エネル ギE<sub>i</sub>を第1列から第N<sub>y</sub>列まで積算することにより求められる。

$$E_{\max} = \sum_{i=1}^{N_{y}} E_{i}$$
  
=  $\sum_{i=1}^{N_{y}} \left\{ 2 \cdot K_{x} \cdot \delta_{i}^{2} - K_{x} \cdot L_{x} \left( \sqrt{4 \cdot \delta_{i}^{2} + L_{x}^{2}} - L_{x} \right) \right\} \cdot \cdot (5.3)$ 

(3) 許容引張荷重の評価

防護ネットの許容引張評価においては,計算により算出する防護ネットの許容引張荷重 が飛来物の衝撃荷重以上であることにより,ネットが破断しないことを確認する。

40 mm 目合いの防護ネットに飛来物(鋼製材)が衝突した評価モデルを図 5-5 に示す。



図 5-5 40 mm 目合いの防護ネットに飛来物が衝突した評価モデル

防護ネットの許容引張荷重はネットの1交点当たりの許容引張荷重から定まり,飛来物 衝突時の周辺交点数から算出される許容引張荷重を許容限界とする。

図 5-5 に示すように,40 mm 目合いのネットは鋼製材が衝突した際,20 交点が接触する ため,許容引張荷重 F<sub>max</sub>は以下のとおり算出される。

$$F_{max} = F_{40} \cdot 20 \cdot n$$

- 5.2 防護鋼板の許容限界
  - 5.2.1 衝突評価

設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し,施 設の外殻を構成する部材が飛来物を貫通させないために,防護鋼板が,終局状態に至るよ うなひずみを生じないことを解析により確認する評価方針としていることを踏まえ,破断 ひずみを許容限界として設定する。破断ひずみは、JISに規定されている伸びの下限値 を基に設定するが、「NEI07-13: Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Design」(以下「NEI 07-13」という。)において、TF (多軸性係数)を とすることが推奨されていることを踏まえ,安全余裕としてTF = を考慮して設定する。破断ひずみを超えるようなひずみが確認される場合におい ては、その範囲を確認し飛来物が貫通するものでないことを確認する。

また,防護鋼板の変形による内包する防護対象施設への影響がないことを確認するため に,飛来物の衝突方向の変位量を求め,その許容限界は防護対象施設までの距離に妥当な 安全余裕を考慮して設定する。

- 5.3 架構の許容限界
  - 5.3.1 衝突評価

設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による衝撃荷重及びその他の荷重に対し,飛 来物を貫通させないために,架構部材が,終局状態に至るようなひずみを生じないことを 解析により確認する評価方針としていることを踏まえ,破断ひずみを許容限界として設定 する。破断ひずみは,JISに規定されている伸びの下限値を基に設定するが,「NEI 07-13」において,TF(多軸性係数)を とすることが推奨されていることを踏ま え,安全余裕としてTF= を考慮して設定する。破断ひずみを超えるようなひずみ が確認される場合においては,その範囲を確認し飛来物が貫通するものでないことを確認 する。

5.3.2 支持機能評価, 波及的影響評価

上載する防護ネット及び防護鋼板の自重並びに防護ネット,防護鋼板及び架構への飛来 物の衝突時の荷重に対し,これらを支持する構造強度を有すること及び防護対象施設に波 及的影響を与えないことの確認として,設計竜巻の風圧力による荷重,設計飛来物による 衝撃荷重及びその他の荷重に対し,架構部材および架構と建屋等のボルト接合のアンカー ボルトに破断が生じないよう十分な余裕を持った強度が確保されていること並びに架構全 体に防護対策施設の倒壊に至るような変形が生じないことを解析により確認する評価方針 としていることを踏まえ,以下のとおり許容限界を設定する。

(1) 架構部材

架構部材の評価は、ひずみ量を評価し、破断が生じないことを確認する評価方針として いることを踏まえ、破断ひずみを許容限界として設定する。破断ひずみは、JISに規定 されている伸びの下限値を基に設定するが「NEI 07-13」において、TF(多軸性係数) を とすることが推奨されていることを踏まえ、安全余裕としてTF= を考慮し

RO

て設定する。最大ひずみが破断ひずみを超える場合には,破断箇所を確認し全断面に発生 しないことを確認する。

(2) 架構全体

架構全体の評価は、飛来物が衝突した際の衝撃荷重により架構全体に作用する応答加速 度に対して、十分な余裕を持った強度が確保されていることを確認する評価方針としてい ることを踏まえ、架構においては、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が微小な レベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを確認するため、JEAG46 01等に準じて許容応力状態IVASの許容応力を許容限界とする。架構と建屋等のボルト 接合部のアンカーボルトにおいては、取替が容易にできないことから、降伏耐力又は短期 許容応力度を許容限界とする。

6. 強度評価方法

評価手法は,以下に示す解析法により,適用性に留意の上,規格及び基準類や既往の文献にお いて適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。

- ・定式化された評価式を用いた解析法
- ・FEM等を用いた解析法
- 6.1 防護ネットの強度評価
  - (1) 評価方針
    - a. ネットの限界エネルギの算出においては、ネットの展開方向に1目合い毎に帯状に分割 し、各列が分担するエネルギを各列のたわみ量から算定し、それらを積算することにより ネットの吸収するエネルギを算出する。
    - b. ネットの限界吸収エネルギの算出においては、ネットを構成する1目合いはそれぞれK の等価剛性を持っているため、1列当たりバネ定数Kを持つバネをNx個直列に接続した ものと考える。
    - c. 自重と風圧力によるネットに作用する荷重は、ネット全体に等分布荷重として作用する ものであり、ネット展開直角方向に対しては荷重が均一となるよう作用させる。
    - d. 一方、ネット展開方向に対しては、設計モデル上均一に荷重を作用させることが困難であるため、保守的にエネルギ量が大きくなるよう、自重及び風圧力によりネットに作用する荷重Fwが全てネット展開方向Lxの中央に作用したとして、ネットにかかる作用力の式を用いて1列当たりの自重及び風圧力による荷重によりネットが受けるエネルギを算出し、列数倍することでネット全体が自重及び風圧力による荷重により受けるエネルギを算出する。
  - (2) 評価対象部位評価対象部位及び評価内容を表 6-1 に示す。

評価対象部位		評価内容	
ネット		・限界吸収エネルギ	
		・引張	
		・たわみ	
ワイヤロープ		・引張	
		・たわみ	
接続治具(支持部)	ターンバックル	・ 引張	
	シャックル	・引張	
接続治具(固定部)	隅角部固定ボルト	・せん断	
	溶接部	・せん断	

表 6-1 評価対象部位及び評価内容

- (3) 強度計算
  - a. 記号の定義

ネット,ワイヤロープ及び接続治具(支持部,固定部)の強度評価に用いる記号を表 6-2に示す。

記号	単位	定義
a w	mm	取付けプレート溶接部ののど厚
Ac	mm <sup>2</sup>	隅角部固定ボルトの断面積
E <sub>f</sub>	kJ	設計飛来物衝突時にネットに作用するエネルギ
E i	kJ	i 番目の列におけるネットの吸収可能エネルギ
E <sub>max</sub>	kJ	ネット設置枚数nを考慮した限界吸収エネルギ
E <sub>t</sub>	kJ	ネット設置枚数nを考慮したネットに作用する全エネルギ
E w	kJ	自重及び風圧力によりネットに作用するエネルギ
F <sub>2</sub>	kN	設計飛来物衝突時にネット目合い1箇所が受ける衝撃荷重の最大値
F a	kN	設計飛来物衝突時にネットが受ける最大衝撃荷重
Б,	1-N	設計飛来物衝突時にネットが受けるオフセット衝突を加味した最大衝
Γ <sub>a</sub>	KIN	擊荷重
F i	kN	設計飛来物衝突時の i 番目の列における作用力
E	1-N	設計飛来物がネットに衝突する際ワイヤロープから隅角部へ作用する
Гр	KIN	合成荷重
F	1.N	設計飛来物がネットに衝突する際に1本目のワイヤロープから隅角部
I p 1	F <sub>p1</sub> kN	~作用する合成荷重
F	1eN	設計飛来物がネットに衝突する際に2本目のワイヤロープから隅角部
F <sub>p2</sub> KN	~作用する合成荷重	
E	1.N	設計飛来物がネットに衝突する際ワイヤロープから隅角部へ作用する
Гх	KIN	X方向の合成荷重
F	1e N	設計飛来物がネットに衝突する際ワイヤロープから隅角部へ作用する
F <sub>y</sub> KN	KIN	Y方向の合成荷重
F <sub>w</sub>	kN	自重及び風圧力によりネットに作用する荷重
K <sub>x</sub>	kN/m	ネット設置枚数を考慮したネット1目合いの展開方向の1列の等価剛性
L	mm	面取り長さ
L <sub>b</sub>	mm	変形前のワイヤロープ長さ
L <sub>Pr</sub>	mm	アイプレートの有効抵抗幅

表 6-2 ネット,ワイヤロープ及び接続治具(支持部,固定部)の強度評価に用いる記号(1/3)

記号	単位	定義
L pw	mm	溶接部の有効長さ
L <sub>p1</sub>	mm	アイプレート長さ(縦方向)
L <sub>p2</sub>	mm	アイプレート長さ(横方向)
L s	mm	直線区間のワイヤロープの変形後の長さの合計
т		ネット展開方向寸法 (吸収エネルギ,破断及びたわみ設計が安全側と
L x	m	なるよう考慮する。)
т		ネット展開直角方向寸法 (吸収エネルギ,破断及びたわみ設計が安全
L y	m	側となるよう考慮する。)
Ly'	m	飛来物衝突の影響範囲
L z	m	ワイヤロープの全長
m	kg	設計飛来物の質量
n	枚	ネット設置枚数
n 1	個	飛来物の衝突位置周辺のネット1枚当たりの目合いの個数
n 2	本	隅角部固定ボルト本数
N y	個	ネット展開直角方向目合い数
P <sub>w</sub>	kN	ネットの自重により作用する荷重
S	mm	すみ肉厚さ
S <sub>x</sub>	mm	ネット展開方向と平行に配置したワイヤロープの変形後の長さ
S <sub>y</sub>	mm	ネット展開方向と直交するワイヤロープの変形後の長さ
V	m/s	設計飛来物の飛来速度
Τ'	kN	設計飛来物のネットへの衝突によりネットに発生する張力
Τ 1'	kN	設計飛来物のネットへの衝突によりワイヤロープに発生する張力
Τ <sub>1</sub> "	kN	補助金網を支持しているワイヤロープに発生する張力
т	1-11	設計飛来物のネットへの衝突により展開方向のワイヤロープから発生す
1 x	KIN	るX方向の荷重
т '	1-N	設計飛来物のネットへの衝突により展開直角方向のワイヤロープから発
I x	KIN	生するX方向の荷重
т	1-11	設計飛来物のネットへの衝突により展開方向のワイヤロープから発生す
l y	KIN	るY方向の荷重
	1-N	設計飛来物のネットへの衝突により展開直角方向のワイヤロープから発
L y	KIN	生するY方向の荷重
Ww	kN	風圧力による荷重
Z	mm <sup>3</sup>	溶接部断面係数

表 6-2 ネット,ワイヤロープ及び接続治具(支持部,固定部)の強度評価に用いる記号(2/3)

	., .	
記号	単位	定義
3	—	ワイヤロープのひずみ量
δ	m	設計飛来物衝突時のネットの最大たわみ量
δ'	m	変形によるワイヤロープ伸び量
δa	m	自重及び風圧力による荷重によるたわみ量
δ <sub>i</sub>	m	設計飛来物衝突時の i 番目の列におけるネットのたわみ量
δL	m	直線区間のワイヤロープのたわみ量
δt	m	ネットとワイヤロープの合計たわみ量
δ <sub>w</sub>	m	ワイヤロープのたわみ量
δ <sub>wx</sub>	m	ネット展開方向に平行に配置したワイヤロープの変形後のたわみ量
δ <sub>wy</sub>	m	ネット展開方向に直交に配置したワイヤロープの変形後のたわみ量
θ	deg	設計飛来物衝突時のネットのたわみ角
$\theta_{w1}$	deg	ネット展開方向にワイヤロープのたわみ角
$\theta_{w2}$	deg	ネット展開直角方向にワイヤロープのたわみ角
θ x	deg	設計飛来物衝突時のネット展開方向に平行のネットたわみ角
θ y	deg	設計飛来物衝突時のネット展開直角方向に平行のネットたわみ角
σ	MPa	隅角部固定ボルトに発生するせん断応力
τ	MPa	溶接部に発生するせん断応力

表 6-2 ネット,ワイヤロープ及び接続治具(支持部,固定部)の強度評価に用いる記号(3/3)

b. 吸収エネルギ評価

吸収エネルギ評価においては、電中研評価式を参照して、ネットが異方性材料であるこ とを考慮した吸収エネルギ算出のモデル化を行い、設計飛来物による衝突荷重、風圧力に よる荷重及び自重によるエネルギを算出する。

評価においては、複数枚の重ね合わせたネットを一体として考えたモデルにて評価を実施する。

(5.3) 式より、 E<sub>max</sub>は以下のとおりである。

$$E_{max} = \sum_{i=1}^{N_{y}} \left\{ 2 \cdot K_{x} \cdot \delta_{i}^{2} - K_{x} \cdot L_{x} \left( \sqrt{4 \cdot \delta_{i}^{2} + L_{x}^{2}} - L_{x} \right) \right\}$$

自重及び風圧力による荷重によりネットに作用する荷重は、ネット全体に等分布荷重と して作用するものであるため、実現象に合わせネット展開直角方向に対しては荷重が等分 布となるよう作用させる。一方、ネット展開方向に対しては、評価モデル上の制約により 均一に荷重を作用させることが困難であるため、ネットに作用するエネルギ量が保守的に 大きくなるよう、Fwがすべてネット展開方向Lxの中央に作用したとして、ネットにか かる作用力の式を用いて1列当たりの自重及び風圧力による荷重によりネットが受けるエ ネルギを算出し、列数倍することでネット全体が自重及び風圧力による荷重により受ける エネルギを算出する。 評価条件である $K_x$ 及び $L_x$ 並びに自重及び風圧力による荷重から算出する $F_w$ を(5.1) 式の $F_i$ に代入して数値計算を実施することにより、自重及び風圧力による荷重によるた わみ量  $\delta_a$ が算出される。

$$F_{w} = N_{y} \cdot 4K_{x} \cdot \delta_{a} \left(1 - \frac{L_{x}}{\sqrt{4 \cdot \delta_{a} + L_{x}^{2}}}\right)$$

ただし、 $F_w = P_w + W_w$ 

上式にて算出したδ。を(5.3)式において,展開方向の1列当たりの自重及び風圧力に よる荷重によりネットが受けるエネルギを列数倍する以下の式に代入することにより,自 重及び風圧力による荷重によりネットが受けるエネルギE<sub>w</sub>が算出される。

$$\mathbf{E}_{w} = \mathbf{N}_{y} \left\{ 2 \cdot \mathbf{K}_{x} \cdot \delta_{a}^{2} - \mathbf{K}_{x} \cdot \mathbf{L}_{x} \left( \sqrt{4 \cdot \delta_{a}^{2} + \mathbf{L}_{x}^{2}} - \mathbf{L}_{x} \right) \right\}$$

設計飛来物の衝突によりネットに作用するエネルギE<sub>f</sub>としては、衝突時の設計飛来物の運動エネルギとして、以下より求められる。

 $E_{f} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V^{2}$ 

設計飛来物の飛来速度は、ネットの設置方向により、水平設置の場合は鉛直の飛来速度、 鉛直設置の場合は水平の飛来速度にて算出する。斜め方向から衝突した場合の飛来速度の 水平方向速度成分及び鉛直方向速度成分は、評価に用いる水平最大飛来速度及び鉛直最大 飛来速度を下回る。また、設計飛来物がネットの設置方向に対して斜め方向から衝突する 場合は、設計飛来物が衝突後に回転し、ネットと設計飛来物の衝突面積が大きくなるため、 ネットに局部的に作用する荷重は小さくなる。したがって、設計飛来物の衝突方向は、ネ ットに局部的に作用する荷重が大きくなるようにネットに対して垂直に入射するものとし、 その飛来速度はネットの設置方向に応じ、水平設置の場合は鉛直最大飛来速度、鉛直設置 の場合は、水平最大飛来速度を用いる。

以上から、ネット設置枚数nを考慮したネットに作用する全エネルギE<sub>t</sub>が以下のとおり算出される。

 $\mathbf{E}_{\mathrm{t}} = \mathbf{E}_{\mathrm{f}} + \mathbf{E}_{\mathrm{w}} \quad \cdot \quad (5.4)$ 

c. 破断評価

(a) ネットの引張荷重評価

防護ネットに飛来物が衝突した際に生じる衝撃荷重の最大値Faは,「2.3 荷重及 び荷重の組合せ」にて算出した(2.8)式のたわみ量と飛来物による衝撃荷重の関係式 を用いて算出する。

設計飛来物の衝突による荷重に加え、自重及び風圧力による荷重を考慮するため、 E<sub>f</sub>をE<sub>t</sub>と置き換えて、(2.8)式より、

$$F_{a} = \frac{8 \cdot E_{t}}{3 \cdot \delta}$$

となる。

E<sub>t</sub>としては、(5.4)式により設計飛来物による運動エネルギE<sub>t</sub>並びに自重及び風 圧力による荷重によりネットが受けるエネルギE<sub>w</sub>から算出したネットに作用する全エ ネルギ量を代入する。δとしては、たわみ評価で算出する設計飛来物が衝突する場合の ネットの最大たわみ量を代入し、F<sub>a</sub>を算出する。

ここで、オフセット衝突による衝撃荷重の増加分による係数 を考慮し、衝撃荷 重の最大値F<sub>a</sub>'は、

と算出される。

(b) ワイヤロープの破断評価

破断評価における衝撃荷重と、ネットとワイヤロープの接続構造からワイヤロープに 作用する荷重を導出する。

ワイヤロープの設計において、ワイヤロープに発生する荷重として以下を考慮する。

- ① ネットの自重により作用する荷重
- ② 風圧力によりネットに作用する荷重
- ③ 設計飛来物の衝突によりネットに作用する衝撃荷重

防護ネットは、電中研報告書と同様に2本のワイヤロープをL字に設置し、さらにワ イヤロープが緩衝材により拘束されない構造としており、衝突試験における実測値が包 絡されることを確認している評価式を用いて評価を実施する。

自重,風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重によりネットに作用する衝撃 荷重の最大値Fa'が集中荷重として作用するとしてモデル化すると,設計飛来物が衝 突する場合の設置枚数nを考慮したネットに発生する張力の合計である張力T'は,図 6-1 に示すネットに発生する力のつりあいより以下のとおり算出され,各辺のワイヤロ ープが結合されていることから張力が一定となるため,ワイヤロープ1本が負担する張 T'

$$T' = \frac{F_a'}{2\sin\theta}$$

ただし, θは以下の式で求められる。

$$\theta = \tan^{-1} \frac{2 \cdot \delta}{L_x}$$

ネットに発生する力のつりあいを図 6-1 に示す。



図 6-1 ネットに発生する力のつりあい

ネットをn枚重ねて設置する場合,1枚のネットのワイヤロープ1本に発生する張力の最大値T<sub>1</sub>,は,

$$T_{1}' = \frac{T'}{2} = \frac{F_{a}'}{4\sin\theta}$$

と算出される。

さらに、ワイヤロープが支持する防護ネットの枚数を考慮する。上段のワイヤロープ には補助金網が設置されており、2枚のネットを支持しているため、下段のワイヤロー プより大きな荷重が作用することとなるため、補助金網設置に伴う荷重の分担を考慮す る。

電中研報告書によると、補助金網を設置している上段のワイヤロープには、補助金網 を設置していないワイヤロープに比べ、1.5 倍の張力が発生していることが確認されて いる。このことから、上段のワイヤロープは、下段のワイヤロープに比べ、補助金網の 影響により1.5 倍の張力が発生しているものとし、その影響を考慮する。補助金網を支 持しているワイヤロープに発生する張力T<sub>1</sub>'は、

 $T_{1}' = \frac{T'}{2} = \frac{F_{a}'}{4\sin\theta} \cdot \left(\frac{1.5}{1.5+1}\right)$ 

ネットに対して設計飛来物がオフセット衝突した場合においても,各ワイヤロープに 対して均等に張力が発生することが衝突試験により確認されており,算出結果は設計飛 来物の衝突位置によらず適用可能である。

- (c) 接続治具(支持部)の破断評価
  - イ.ターンバックル

ターンバックルは、ワイヤロープの引張荷重が作用する場合においても、許容値を満 足すること確認することから、引張荷重の最大値として、ワイヤロープに発生する張力 T<sub>1</sub>'により評価を実施する。

ロ.シャックル

シャックルは、ワイヤロープの引張荷重が作用する場合においても、許容値を満足す ることを確認することから、引張荷重の最大値として、ワイヤロープに発生する張力 T<sub>1</sub>、により評価を実施する。

- (d) 接続治具(固定部)の破断評価
  - イ.隅角部固定ボルト

ワイヤロープは,設置するネット枚数に応じて設置するため,隅角部固定ボルトにか かる応力は,ネット枚数ごとに評価する。

ここで、ワイヤロープはたわみにより鋼管に対して $\theta_{w1}$ 、 $\theta_{w2}$ のたわみ角を有する ことから、隅角部へ作用する荷重にはこのたわみ角を考慮する。鉛直方向成分は、水平 方向成分のように溶接部に対する有意な荷重ではないことから、面内荷重で評価する。

ネットのたわみとワイヤロープのたわみ角の関係を図 6-2 に示す。



図 6-2 ネットのたわみとワイヤロープのたわみ角の関係

鋼管の荷重状態を図 6-3,隅角部固定ボルトの荷重状態を図 6-4 に示す。

図 6-3 鋼管の荷重状態

図 6-4 隅角部固定ボルトの荷重状態

隅角部固定ボルトに発生するせん断応力を力の釣合いの関係から以下の評価式を用い て算出する。

ネット展開方向ワイヤロープから発生する各方向の荷重, T<sub>x</sub>及びT<sub>y</sub>は, 以下のとおりとなる。

 $T_{x} = T_{1}' \sin \theta_{w 1} \cdot \cos \theta_{x}$  $T_{y} = T_{1}' \cos \theta_{w 1}$ 

ただし、 $\theta_x$ ,  $\theta_{w1}$ は以下の式で求められる。

$$\theta_{x} = \tan^{-1}\left(\frac{2 \cdot \delta}{L_{x}}\right)$$

$$\theta_{w 1} = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1 + 16 \left(\frac{\delta_{w}}{L_{x}}\right)^{2}}}$$

また,ネット展開直角方向ワイヤロープから発生する各方向の荷重,T<sub>x</sub>'及びT<sub>y</sub>' は以下の関係となる。

$$T_{x}' = T_{1}' \sin \theta_{w2} \cdot \cos \theta_{x}$$
$$T_{y}' = T_{1}' \cos \theta_{w2}$$

ただし、 $\theta_x$ ,  $\theta_{w2}$ は以下の式で求められる。

$$\theta_{x} = \tan^{-1} \left( \frac{2 \cdot \delta}{L_{x}} \right)$$
$$\theta_{w2} = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1 + 16 \left( \frac{\delta_{wy}}{L_{y}} \right)^{2}}}$$

隅角部へ作用するX方向及びY方向への合成荷重は

$$F_x = T_x + T_x'$$
  
 $F_y = T_y + T_y'$ 

より求まる。

1本目のワイヤロープから隅角部へ作用する合成荷重は

$$F_{p_1} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

より求まる。

2本目のワイヤロープから隅角部へ作用する合成荷重は

$$F_{p2} = F_{p1} / 1.5$$

より求まる。

ワイヤロープから隅角部へ作用する合成荷重Fpは

$$F_{p} = F_{p1} + F_{p2}$$

以上より、隅角部固定ボルトに発生するせん断応力 $\sigma_{s}$ は、

$$\sigma_{\rm s} = \frac{F_{\rm p}}{A_{\rm c} \cdot n_2}$$

ロ. アイプレート

設計飛来物が防護ネットに衝突する場合にネット取付部への衝撃荷重T<sub>1</sub>'は、ワイ ヤロープの引張荷重として作用し、すみ肉溶接部にはせん断応力が発生するため、せん 断応力評価を実施する。アイプレートの荷重状態を図 6-5 に示す。

RO

図 6-5 アイプレートの荷重状態

溶接部の有効脚長Lpwは,

 $L_{pw} = L_{p1} - L - 2 \cdot S + L_{p2} - L - 2 \cdot S$ 溶接部に発生するせん断応力  $\tau_w$ は,

$$\tau_{w} = \frac{T}{2 \cdot a_{w} \cdot L_{pw}}$$

ここで溶接部ののど厚 a wは以下の式で求められる。

$$a_w = \frac{S}{\sqrt{2}}$$

d. たわみ評価

(a) ネットのたわみ量の算出

ネットの変位量と吸収エネルギとの関係は、「5.1.2(2) 限界吸収エネルギの算定」 の(5.2)式のとおり、以下の式にて導出される。

$$E_{i}=2 \cdot K_{x} \cdot \delta_{i}^{2}-K_{x} \cdot L_{x}\left(\sqrt{4 \cdot \delta_{i}^{2}+L_{x}^{2}}-L_{x}\right)$$

ここで、 K x 及び L x は定数であるため、

$$\sum_{i=1}^{N_{y}} E_{i} = E_{t}$$
とすることで,ネットへの付加エネルギに応じたたわみ量δを算出することができる。

(b) ワイヤロープのたわみ量を含めた防護ネットのたわみ量の算出

ワイヤロープのたわみ量は、ネット張力によりワイヤロープが放物線状に変形すると し、「6.1(3)c. ワイヤロープ、ターンバックル及びシャックルの破断評価」に示す方 法を用いて算出されるワイヤロープに発生する張力及びワイヤロープの引張試験結果 (荷重-ひずみ曲線)から変形後のワイヤロープ長さを求めることで導出する。

$$T_1 = \frac{F_a}{4n \cdot \sin \theta}$$

また、ワイヤロープの初期張力は小さくワイヤロープのたわみ量の算出において有意 ではないため計算上考慮しない。

以下に示す計算方法を用いて算出されるワイヤロープに発生する張力からワイヤロー プのひずみ量 ε が算出される。よって、変形によるワイヤロープの伸び量δ'は、以下 のとおり算出される。

 $\delta' = L_{z} \cdot \epsilon$ 

ワイヤロープの変形図を図 6-6 に示す。設計飛来物の衝突によりワイヤロープは放物 線状に変形すると、変形後のワイヤロープ長さL。は放物線の弦長の式を用いて以下の とおり表される。



図 6-6 ワイヤロープの変形図

$$L_{s} = \frac{1}{2}\sqrt{L_{b}^{2} + 16 \cdot \delta_{w}^{2}} + \frac{L_{b}^{2}}{8 \cdot \delta_{w}} \ln\left(\frac{4 \cdot \delta_{w} + \sqrt{L_{b}^{2} + 16 \cdot \delta_{w}^{2}}}{L_{b}}\right)$$

また、ワイヤロープはネットのアスペクト比により、変形形状が異なる。ネット及び ワイヤロープ変形図(展開方向が長い場合)を図 6-7、ネット及びワイヤロープ変形図 (展開方向が短い場合)を図 6-8 に示す。

「展開方向寸法>展開直角方向寸法」の場合は,飛来物の衝突によるネット変形がネット全体に及ぶため図 6-7 にとおり 4 辺のワイヤロープが変形する形状となり,「展開方向寸法<展開直角方向寸法」の場合は,ネット変形がネット展開方向長さの範囲に制限されるため,図 6-8 にとおりネット展開直角方向のワイヤロープのみが変形する形状となる。



図 6-7 ネット及びワイヤロープ変形図(展開方向が長い場合)



図 6-8 ネット及びワイヤロープ変形図(展開方向が短い場合)

よって,ネットのアスペクト比に応じ,ワイヤロープたわみ量を含めた防護ネットの たわみ量の算出を行う。

展開方向寸法>展開直角方向寸法の場合,図 6-7 のとおり、ネット展開方向と平行に 配置したワイヤロープの変形後の長さを $S_x$ ,ネット展開方向と直交するワイヤロープ の変形後の長さを $S_y$ とすると、 $S_x$ 及び $S_y$ はそれぞれ $\delta_{wx}$ ,  $\delta_{wy}$ の関数であり、ワ イヤロープ伸び量 $\delta$ ,は、

$$\delta' = \{S_x(\delta_{wx}) - L_x\} + \{S_y(\delta_{wy}) - L_y\}$$

と表される。

また,ネット展開方向と平行な断面から見たたわみ量と,ネット展開方向と直交する 断面から見たたわみ量は等しいことから,

$$\delta_{t} = \sqrt{\left(\delta_{wy} + \frac{L_{x}}{2\cos\theta_{x}}\right)^{2} - \left(\frac{L_{x}}{2}\right)^{2}} = \sqrt{\left(\delta_{wx} + \frac{L_{y}}{2\cos\theta_{y}}\right)^{2} - \left(\frac{L_{y}}{2}\right)^{2}}$$

と表され、ワイヤロープたわみ量 $\delta_{wx}$ 及び $\delta_{wy}$ を導出することができ、同時にワイ ヤロープたわみ量を含めた防護ネットのたわみ量 $\delta_t$ が算出される。

展開直角方向寸法>展開方向寸法の場合,図 6-8 より,ワイヤロープ伸び量δ'が, L<sub>y</sub>の範囲に集約されて変形する。展開直角方向寸法>展開方向寸法の場合における, ワイヤロープの変形図を図 6-9 に示す。

ワイヤロープは, 飛来物の影響範囲(L<sub>y</sub>')にのみ分布荷重が発生するため放物線 状となり, その両端部は放物線状に変形したワイヤロープからの引張力のみが作用する ため, 両端部の接線がそのままネット端部まで延長される形となる。



図 6-9 ワイヤロープの変形図

ネット展開方向と直交するワイヤロープの変形後の長さを $S_y$ とすると、 $S_y$ は $\delta_w$ の 関数であり、

 $S_v = S_v(\delta_w)$ 

と表される。

また, 直線区間のワイヤロープの変形後の長さの合計L。は,

$$L_s = \frac{L_y - L_y'}{\cos \theta}$$

と表される。

L<sub>v</sub>(展開方向に直交する辺)の変形後のワイヤロープ長さS<sub>t</sub>は,

 $S_t = L_v + \delta$ '

と算出されることから,

$$\begin{split} L_y + \delta &:= S_y + L_s \\ &= S_y(\delta_w) + \frac{L_y - L_y'}{\cos \theta} \end{split}$$

となり、 $L_y$ 、 $L_y$ '、 $\delta$ '、 $\theta$ は定数であることから、放物線区間のワイヤロープ たわみ量 $\delta_w$ を導出することができる。

また,直線区間のワイヤロープのたわみ量δ」は,

$$\delta_{\rm L} = \frac{L_{\rm y} - L_{\rm y}}{2} \tan \theta$$

と算出されることから、放物線区間、直線区間を含むワイヤロープ全体のたわみ量が、

$$\delta_{wv} = \delta_w + \delta_L$$

と算出される。

$$\delta_{t} = \sqrt{\left(\delta_{wy} + \frac{L_{x}}{2\cos\theta_{x}}\right)^{2} - \left(\frac{L_{x}}{2}\right)^{2}}$$

より,ワイヤロープたわみ量を含めた防護ネットのたわみ量δtが算出される。

7. 適用規格

竜巻の影響を考慮する施設の強度評価に用いる適用規格は、V-1-1-2「発電用原子炉施設の自 然現象等による損傷防止に関する説明書」のうちV-1-1-2-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」 による。

これらのうち、防護対策施設の強度設計に用いる規格、基準等を以下に示す。

- ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」((社)日本機械学会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」 (社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気協会
- ・日本工業規格(JIS)
- ・「建築物荷重指針・同解説」(社)日本建築学会(2004 改定)
- ・「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-」(社)日本建築学会(2005 改定)
- ·「鋼構造接合部設計指針」(社)日本建築学会(2012改定)
- 「小規模吊橋指針・同解説」(社)日本道路協会
- Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Design (Nuclear Energy Institute 2011 Rev8 (NEI 07-13)

Ⅴ-3-別添 1-2-1 防護対策施設の強度計算書

Ⅴ-3-別添 1-2-1 防護対策施設の強度計算書

- V-3-別添 1-2-1-1 防護ネットの強度計算書
- ∇-3-別添 1-2-1-2 防護鋼板の強度計算書
- V-3-別添 1-2-1-3 架構の強度計算書

V-3-別添 1-2-1-1 防護ネットの強度計算書

1.	概要 ••••••	L
2.	基本方針 ·····	l
2.1	位置	l
2.2	構造概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
2.3	評価方針 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
2.4	適用規格 ····································	3

## 1. 概要

本資料は、V-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」に示すとおり、防護対策施設で ある防護ネットが、防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物(以下「飛来物」とい う。)が防護対象施設へ衝突することを防止するために、主要な部材が破断せず、たわみを生じ ても飛来物が防護対象施設と衝突しないよう、飛来物のエネルギが防護ネットの限界吸収エネル ギが値を下回っていること、及び防護ネットを構成する部材が許容限界に至らないことを確認す るものである。

2. 基本方針

V-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」を踏まえ、防護ネットの「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

防護ネットは,原子炉建屋(ディーゼル発電機室屋上,原子炉棟外壁及び付属棟屋上)及び 海水ポンプ室周りに設置する。

防護ネットの設置位置図を図 2-1 に示す。

## 2.2 構造概要

防護ネットの構造は、V-3-別添1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「3.1 防護ネットの構造設計」に示す構造計画を踏まえて設定する。

防護ネットは、ネット、ワイヤロープ、接続冶具(支持部、固定部)及び鋼製枠から構成さ れ、原子炉建屋及び海水ポンプエリアに設置する。防護ネットは、防護対象施設又は開口部周 辺に設置した架構に接続ボルト等を用いて取付けられ、架構は基礎若しくは建屋の床及び壁に より支持される。

防護ネットのうちネットは、四隅にワイヤロープを縫うようにはわせたワイヤロープにより 支持し、ワイヤロープは接続冶具(支持部)を介して、鋼製枠に設置した接続冶具(固定部) にて支持する構造とする。

防護ネットは、ネットに作用する自重、飛来物による衝撃荷重及び風圧力による荷重をワイ ヤロープ、接続冶具(支持部、固定部)を介して、鋼製枠に伝達する。

防護ネットのうちネットは, 飛来物が衝突した際に局部的に生じる衝撃荷重に耐え, 変形す ることにより飛来物の持つ運動エネルギを吸収し, 防護対象施設への衝突を防止するものであ る。ネットは, らせん状の硬鋼線を3次元的に編み込み, 編み込みの方向によって主に荷重 を受け持つ展開方向と展開直角方向の異方性を持っており, ネットに対してL字に張った2本 のワイヤロープで支持される。

ワイヤロープは、展開方向に並行するワイヤロープと、展開方向に直交するワイヤロープが 接合されていることから、ワイヤロープの張力が均一に発生する構造となっており、ワイヤロ ープは接続冶具(支持部)であるターンバックル及びシャックルで支持される。ワイヤロープ は、ネットの自重による平常時のたわみが大きくならないように、初期張力をかけ、トルク管 理を行う。また、ネットは2枚以上重ねて敷設するため、それぞれのネットの機能が発揮され るよう、ワイヤロープや接続治具等はネットごとに同じ構成にて設置する。

防護ネットの概要図を図 2-2 に示す。

図 2-2 防護ネットの概要図

2.3 評価方針

防護ネットの強度計算は、V-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「2.3 荷重 及び荷重の組合せ」及び「5. 許容限界」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容 限界を踏まえて、防護ネットの評価対象部位に作用する応力等が、許容限界に収まることを

「3. 強度評価方法」に示す方法により,「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し, 「5. 強度評価結果」にて確認する。

防護ネットの評価フローを図 2-3 に示す。

防護ネットの強度評価においては、その構造を踏まえて、設計竜巻による荷重とこれに組み 合わせる荷重(以下「設計荷重」という)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を 設定する。

具体的には,設計荷重に対して,防護ネットは内側に設置した防護対象施設の機能喪失に至 る可能性のある飛来物を捕捉し防護対象施設へ衝突させないために,破断が生じないよう十分 な余裕を持った強度を有すること,及びたわみが生じても,飛来物が防護対象施設と衝突しな いよう防護対象施設との離隔が確保できることを確認する。

防護ネットのうち、ネットは破断が生じないことの確認として、ネットが飛来物のエネルギ を吸収することができること、及び飛来物の衝突箇所においてネット目合いの破断が生じない よう十分な余裕を持った強度を有することを評価する。また、防護ネットが飛来物を捕捉可能 であることを確認するために、設計荷重に対して、ネットを支持するワイヤロープ及び接続冶 具(支持部、固定部)に破断が生じないよう十分な余裕を持った強度を有することを評価する。

防護ネットのうち,たわみについては,ネットに作用する設計荷重に対して,ネット及びワ イヤロープにたわみが生じた場合でも,飛来物が防護対象施設に接触しないことを評価する。

評価においては,防護ネットの形状,及び評価条件として,展開方向寸去と展開直角方向寸 法の比(以下「アスペクト比」という。),飛来物の衝突位置の影響及びネットの等価剛性の 取扱いの影響を考慮した評価を実施する。

ネット寸法のアスペクト比については、電力中央研究所報告書「高強度金網を用いた竜巻飛 来物対策工の合理的な衝撃応答評価手法」(総合報告:O01)(以下「電中研報告書」とい う。)の評価式の適用性が確認されている1:1~2:1の範囲で使用し、その範囲を外れる部分 はエネルギ吸収等において有効な面積とならないため、ネットの吸収エネルギ評価、ネットの 破断評価及びたわみ評価において、評価ごとに保守的な設定となるように、アスペクト比を考 慮した評価を実施する。アスペクト比の影響を考慮した評価におけるネット寸法の設定方法に ついては、「3.5 評価方法」に示す。また、アスペクト比の影響を考慮した評価におけるネ ット寸法は、「4. 評価条件」に示す。

飛来物の衝突位置の影響については,評価において飛来物がネット中心に衝突する場合について評価を実施することから,中央位置からずれた位置(以下「オフセット位置」という。) に衝突する場合の影響を考慮し,ネット,ワイヤロープ及び接続冶具の破断評価において,評価における係数を設定する。係数の設定については「3.5 評価方法」に示す。

ネットの等価剛性については、電中研にて複数回実施している衝撃引張試験の結果から算出 する。等価剛性の算出の方法を考慮し、ネットの吸収エネルギ評価及び防護ネットのたわみ評 価において、評価における係数を設定する。係数の設定については、「3.4 許容限界」に示 す。

ネット評価の考慮事項の選定について、表 2-1 に示す。

防護ネットを支持し、ネットに作用する荷重が伝達される架構の強度評価は、V-3-別添 1-2-1-3「架構の強度計算書」に示す。



図 2-3 防護ネットの評価フロー
	吸収エネルギ評価	破断評価	たわみ評価
算出方法	飛来物の有する運動エネ ルギ,自重及び風圧力に より生じるエネルギを算 出し,ネットに生じるエ ネルギの総量を算出。	自重, 飛来物によるネッ トへの衝撃荷重及び風圧 力による荷重を算出し, ネットの引張荷重及びワ イヤロープの張力, 接続 治具に発生する応力を算 出。	自重, 飛来物による衝撃 荷重及び風圧力による荷 重によりネット及びワイ ヤロープに生じるたわみ 量を算出。
アスペクト 比	アスペクト比の影響を 考慮してネット寸法を 設定。	アスペクト比の影響を 考慮してネット寸法を 設定。	アスペクト比の影響を 考慮してネット寸法を 設定。
衝突位置	オフセット衝突時のネッ トの吸収エネルギは中央 衝突と同等であることか ら,オフセットによる影 響はなく考慮不要。	オフセット衝突時の衝撃 荷重が中央衝突より増加 することを算出荷重に考 慮する。	ネットの最大たわみ位置 である中央位置のたわみ 及びオフセット位置のた わみを考慮して,たわみ 量を設定。
ネット 剛性	等価剛性の算出過程の影 響から定められる係数を 限界吸収エネルギに考慮 する。	荷重による各部位の評価 であり,ネットの等価剛 性を用いた評価は行って いないため考慮不要。	等価剛性の算出過程の影 響から定められる係数を 飛来物の衝突によりネッ ト本体に生じるたわみ量 に考慮する。

表 2-1 ネット評価の考慮事項の選定

### 2.4 適用規格

適用する規格,基準,指針等を以下に示す。

- ・日本工業規格(JIS)
- 「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」
   ((社)日本機械学会(以下「JSME」という。)
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気協会
- ・「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—」(社)日本建築学会(2005)
- ・「建築物荷重指針・同解説」(社)日本建築学会(2004 改定)
- 「小規模吊橋指針・同解説」(社)日本道路協会

V-3-別添 1-2-1-2 防護鋼板の強度計算書

1.	概要 •••••••••••••••	1
2.	基本方針 ·····	1
2.1	位置	1
2.2	構造概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
2.3	評価方針 ••••••••••••••••••	2
2.4	適用規格 ····································	3

### 1. 概要

本資料は、V-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」に示すとおり、防護対策施設で ある非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設、中央制御室換気系冷凍機防護 対策施設、海水ポンプエリア防護対策施設、原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設及 び中央制御室換気系開口部防護対策施設の防護鋼板が、設置(変更)許可を受けた設計飛来物 (以下「飛来物」という。)の衝突に加え、風圧力に対し、竜巻時及び竜巻通過後においても防 護対象施設に飛来物を衝突させず、また、機械的な波及的影響を与えず、防護対象施設の安全機 能維持を考慮して、防護鋼板が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

V-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」を踏まえ、防護鋼板の「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

防護鋼板は,原子炉建屋(ディーゼル発電機室屋上,原子炉棟外壁及び付属棟屋上並びに壁 面)及び海水ポンプ室周りに設置する。

防護鋼板の設置位置図を図 2-1 に示す。

RO

図 2-1 防護鋼板の設置位置図

# 2.2 構造概要

防護鋼板の構造は、V-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「3.2 防護鋼板の 構造設計」に示す構造計画を踏まえて設定する。

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設,中央制御室換気系冷凍機防護 対策施設,海水ポンプエリア防護対策施設,原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設 及び中央制御室換気系開口部防護対策施設の防護鋼板は,防護鋼板で構成する鋼製構造物であ る。

2.3 評価方針

防護鋼板の強度計算は、V-3-別添1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「2.3 荷重及 び荷重の組合せ」及び「5. 許容限界」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限 界を踏まえて、防護鋼板の評価対象部位に作用する応力等が、許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

防護鋼板の評価フローを図 2-2 に示す。

防護鋼板の強度評価においては、その構造を踏まえて、設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を設定する。

具体的には,飛来物が防護対象施設に衝突する直接的な影響の評価として,防護対策施設の 外殻を構成する防護鋼板に対する衝突評価を実施する。

衝突評価においては,設計荷重に対して,施設の外殻を構成する部材が飛来物を貫通させな いために,防護鋼板が終局状態に至るようなひずみを生じないこと及び防護鋼板の変形量が防 護対策施設と防護対象施設の離隔距離に対して妥当な安全余裕を有することを確認する。(以 下「貫通評価」という。)

終局状態に至るようなひずみが確認される場合においては、その範囲を確認し、飛来物が貫 通するものではないことを確認する。

防護鋼板を支持し,鋼板に作用する荷重が伝達される架構の強度評価は, V-3-別添 1-2-1-3「架構の強度計算書」に示す。



注記 \*: 衝突解析については、3次元FEMモデル解析を実施する。

図 2-2 防護鋼板の評価フロー

# 2.4 適用規格

適用する規格,基準,指針等を以下に示す。

- Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Design (Nuclear Energy Institute 2011 Rev8 (NEI 07-13)
- ・日本工業規格(JIS)
- ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」
   ((社)日本機械学会(以下「JSME」という。)
- ・「建築物荷重指針・同解説」(社)日本建築学会(2004 改定)

Ⅴ-3-別添 1-2-1-3 架構の強度計算書

1.	概要 ••••••	1
2.	基本方針 ••••••	1
2.1	位置	1
2.2	構造概要 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2
2.3	評価方針 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	2
2.4	適用規格 ·····	4

### 1. 概要

本資料は、V-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」に示すとおり、防護対策施設で ある非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設、中央制御室換気系冷凍機防護 対策施設、海水ポンプエリア防護対策施設、原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設及 び中央制御室換気系開口部防護対策施設の架構が、設置(変更)許可を受けた設計飛来物(以下 「飛来物」という。)の衝突に加え、風圧力に対し、竜巻時及び竜巻通過後においても防護対象 施設に飛来物を衝突させず、また、機械的な波及的影響を与えず、防護対象施設の安全機能維持 を考慮して、架構の主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

V-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」を踏まえ、架構の「2.1 位置」、「2.2構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

架構は,原子炉建屋(ディーゼル発電機室屋上,原子炉棟外壁及び付属棟屋上並びに壁面) 及び海水ポンプ室周りに設置する。

架構の設置位置図を図 2-1 に示す。

図 2-1 架構の設置位置図

#### 2.2 構造概要

架構の構造は、V-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「3.3 架構の構造設計」 に示す構造計画を踏まえて設定する。

(1) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設、中央制御室換気系冷凍 機防護対策施設、海水ポンプエリア防護対策施設及び原子炉建屋外側ブローアウトパネ ル防護対策施設の架構

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設,中央制御室換気系冷凍 機防護対策施設,海水ポンプエリア防護対策施設及び原子炉建屋外側ブローアウトパネ ル防護対策施設の架構は,防護ネット及び防護鋼板を設置するための鉄骨構造であり, それぞれの防護対象施設を内包する施設として柱,梁等により構成される。

(2) 中央制御室換気系開口部防護対策施設架構

中央制御室換気系開口部防護対策施設架構は,防護鋼板を設置するための鉄骨構造で あり,防護対象施設である中央制御室換気系ファン等を内包する施設として柱,梁等に より構成される。

2.3 評価方針

架構の強度計算は、V-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「2.3 荷重及び荷 重の組合せ」及び「5. 許容限界」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を 踏まえて、架構の評価対象部位に作用する応力等が、許容限界に収まることを「3. 強度評価 方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価 結果」にて確認する。

架構の評価フローを図 2-2 に示す。

架構の強度評価においては、その構造を踏まえて、設計竜巻による荷重とこれに組み合わせ る荷重(以下「設計荷重」という)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を設定す る。

具体的には,設計荷重に対して,防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が防護 対象施設へ衝突することを防止するため,防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物 を貫通させず,上載する防護ネット及び防護鋼板を支持する機能を保持可能な構造強度を有す ることを確認する。さらに,架構の損傷により防護対象施設に機械的な波及的影響を与えない ために,架構を構成する部材に対する衝突評価を実施する。

衝突評価として,設計荷重に対して,架構を構成する柱,梁等の部材(以下「架構部材」という。)が飛来物を貫通させないために,架構部材が終局状態に至るようなひずみを生じない こと及び架構部材の変形量が防護対策施設と防護対象施設の離隔距離に対して妥当な安全余裕 を有することを確認する。

構造強度評価として,設計荷重に対して,架構部材及び架構と建屋等のボルト接合部のアン カーボルトが支持機能を保持するために,破断が生じないよう十分な余裕を持った強度が確保 されていることを支持機能評価として計算により確認する。架構は架構全体としても支持機能 を保持するために,設計荷重に対して,防護対策施設の倒壊に至るような変形が生じないこと を支持機能評価として計算により確認する。また,設計竜巻の風圧力による荷重及び飛来物に よる衝撃荷重並びにその他の荷重に対し,架構が防護対象施設に機械的な波及的影響を与えな いために,倒壊しないことを波及的影響評価として確認する。なお,架構の波及的影響評価は, 支持機能評価に包絡される。

架構部材に終局状態に至るようなひずみが確認される場合においては,その範囲を確認し, 飛来物が貫通するものではなく,架構の支持機能を有することを確認する。

以下に,評価にて確認する評価項目を示す。

(1) 衝突評価

飛来物の架構への直接衝突により,架構部材が終局状態に至るようなひずみを生じな いこと及び架構部材の変形量が防護対策施設と防護対象施設の離隔距離に対して妥当な 安全余裕を有することを確認する。

- (2) 支持機能評価
  - a. 部材の支持機能評価

飛来物の架構及び防護鋼板への衝突により,架構部材に破断が生じないよう十分 な余裕を持った強度が確保されていることを確認する。

b. 架構全体の支持機能評価

飛来物が衝突した際の衝撃荷重により架構全体に作用する応答加速度に対して, 架構及び架構と建屋等のボルト接合のアンカーボルトにおいて,十分な余裕を持っ た強度が確保されていることを確認する。

- (3) 波及的影響評価
  - a. 部材の波及的影響評価

部材の破断による波及的影響評価については、「2.3(2)a. 部材の支持機能評価」 の評価で示す。



評価においては、3次元FEMモデルでの解析を実施する。

図 2-2 架構の評価フロー

2.4 適用規格

適用する規格,基準,指針等を以下に示す。

- 「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」
   ((社)日本機械学会(以下「JSME」という。)
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気協会
- ・日本工業規格(JIS)
- ・「建築物荷重指針・同解説」((社)日本建築学会,2004 改定)
- ・「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-」((社)日本建築学会,2005改定)
- ·「鋼構造接合部設計指針」((社)日本建築学会,2012改定)
- Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for

New Plant Designs (Nuclear Energy Institute 2011 Rev8(NEI 07-13))

V-3-別添 1-3 屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針

V-3-別添 1-3 屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針

1.	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·· 1
2.	基本方針	·· 1
2	1 固縛対象設備の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 1
2	2 固縛装置の構造	$\cdot \cdot 4$
2	3 荷重及び荷重の組合せ ・・・・・・	•• 8
3.	設計方針 ·····	· 11
4.	評価方針 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 14
5.	許容限界 ·····	· 15
6.	強度評価方法 ·····	• 16
6	1 記号の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 16
6	2 評価対象部位 ······	· 20
6	3 評価方法 ·····	· 21
7.	適用規格 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 28

目次

1. 概要

本資料は、V-1-1-2-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」に示すとおり、屋外に設置する 重大事故等対処設備のうち、V-1-1-2-3-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」 の「4. 竜巻防護のための固縛対象物の選定」で選定する固縛対象物に設置する固縛装置が竜巻 襲来時においても、固縛装置の構成要素が、設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重(以 下「設計荷重」という。)が重大事故等対処設備に作用した場合であっても、固縛状態を維持す るために必要な構造強度を有することを計算により確認するための強度設計方針について説明す るものである。

2. 基本方針

強度設計は、「2.1 固縛対象設備の選定」に示す設備を対象として、「2.2 固縛装置の構造」 に示す固縛装置が「2.3 荷重及び荷重の組合せ」で示す設計竜巻による荷重とこれを組み合わ せる荷重を考慮し、「6. 強度評価方法」で示す評価方法により「5. 許容限界」で設定する許 容限界を超えない設計とする。

# 2.1 固縛対象設備の選定

屋外に設置する重大事故等対処設備は、V-1-1-2-別添 1「屋外に設置されている重大事故 等対処設備の抽出」に示している。これらの屋外の重大事故等対処設備は、竜巻の風圧力によ る荷重に対しては、位置的分散を考慮した保管により機能を損なわない設計としており、それ とあいまって、悪影響防止として、設計基準事故対処設備や同じ機能を有する他の重大事故等 対処設備に衝突し、損傷させることのないように、浮き上がりの発生の有無、横滑り対策の要 否を検討し、固縛装置が必要となる屋外の重大事故等対処設備(以下「固縛対象設備」とい う。)を選定する。なお、複数の固縛対象設備をコンテナ、車両等に保管している場合は、コ ンテナ、車両等の保管単位ごとを固縛対象設備として選定する。

固縛対象設備は、以下の観点を考慮して選定する。

- ・設備の形状(受圧面積,重量,重心高さ等)
- ・保管場所又は設置状況
- ・設計竜巻による風圧力の影響の有無

固縛対象設備として抽出した設備の一覧を表 2-1 に示す。

設備	常設/可搬	評価対象	保管単位	評価対象としない理由
ホイールローダ	可搬	0	台	
可搬型代替注水中型ポンプ	可搬	0	台	
可搬型代替注水大型ポンプ	可搬	0	台	
可搬型代替注水大型ポンプ(放水用)	可搬	0	台	
放水砲	可搬	0	台	
残留熱除去系海水系ポンプ	常設	_	—	防護対象施設として別添 1-7 で評価
残留熱除去系海水系ストレーナ	常設	_	_	防護対象施設として別添 1-9 で評価
原子炉建屋原子炉棟	常設	_	_	防護対象施設として別添 1-5 で評価
小型船舶	可搬	0		
(架台に積載して保管)			基	
緊急時対策所遮蔽	常設	—	_	設計竜巻の風圧力による荷重を設計荷重として考慮
				して設計しており、機能が保持できる。
可搬型窒素供給装置	可搬	0	台	
可搬型窒素供給装置用電源車	可搬	0	台	
汚濁防止膜	可搬	0		
(汚濁防止膜運搬車荷台に積載して保管)			台	
泡混合器	可搬	0	基	
泡消火薬剤容器(大型ポンプ用)	可搬	0	基	
<i>タンクローリ</i>	可搬	0	台	

表 2-1 屋外の重大事故等対処設備のうち評価対象とする固縛対象設備一覧(1/2)

設備	常設/可搬	評価対象	保管単位	評価対象としない理由
2 C 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ	常設	_	_	防護対象施設として別添 1-8 で評価
2D 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ	常設	_	_	防護対象施設として別添 1-8 で評価
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水	告訊			
ポンプ	币叹			防護対象施設として防衛1-0 C計画
常設代替高圧電源装置	常設	_	_	防護壁を有する常設代替高圧電源装置置場の内部に
				配置されることから風圧力を受ける設備ではない。
可搬型代替低圧電源車	可搬	0	台	
可搬型整流器	可搬	0	基	
(専用ラックに収納して保管)				
ホース	可搬	0		
(専用コンテナ内に収納して保管)			基	
(専用コンテナ内に収納し、当該コンテナ			台	
をホース展張車に積載して保管)				
ホース(放水用)	可搬	0		
(専用コンテナ内に収納して保管)			基	
(専用コンテナ内に収納し、当該コンテナ			台	
をホース展張車に積載して保管)				
ケーブル	可搬	0		
(可搬型ケーブル運搬車に収納して保管)			台	

表 2-1 屋外の重大事故等対処設備のうち評価対象とする固縛対象設備一覧(2/2)

# 2.2 固縛装置の構造

固縛装置は、固縛対象設備が受ける浮き上がり荷重や横滑り荷重を、固縛ロープの連結材、 固定材(フレノリンクボルト、アンカープレート)を介してコンクリート等の基礎部で拘束す る構造とする。固縛装置の構成要素を表 2-2 に示す。

車両型固縛対象設備の固縛装置の構造を表 2-3 (1/2)に示す。車両型固縛対象設備は、V-1-1-6-別添 2「可搬型重大事故等対処設備の設計方針」のとおり、耐震設計においてサスペン ションにより、地震に対する影響を軽減できる構造としているため、耐震設計に影響を与える ことのないよう、固縛装置に耐震設計で求められる余長を持たせた設計とする。

また,車両型固縛対象設備以外の固縛対象設備の固縛装置は,車両型固縛対象設備と異なり, 耐震設計への影響に対する考慮は不要とし,余長を持たせた設計とはしない。なお,車両以外 の固縛対象設備の一部は収納コンテナ及び運搬車に収納,積載して保管し,固縛装置は当該保 管単位に対して設置するが,この場合の固縛装置においても余長を持たせた設計とはしないこ とを基本とする。

車両型固縛対象設備以外(コンテナ型固縛対象設備及び運搬車等に積載した固縛対象設備) の固縛装置の構造を表 2-3 (2/2)に示す。

固縛装置構成要素名称		概念図	用途		
連結材	固縛ロープ	0	固縛対象設備と固縛装置の固定材をつ なぎ,固縛対象設備を拘束するときに 使用する。		
固定材	フレノリンクボルト		アンカープレートに取付け,リングの 部分に連結材を接続し,固縛対象設備 を固縛するときに使用する。		
	アンカープレート		基礎部に取付け,フレノリンクボルト と連結し,固縛対象設備を固縛すると きに使用する。		
基礎部(アンカーボルト)	接着系アンカー	T.	固定材(アンカープレート)と基礎部 を定着させるために使用する。		
	スラブコンクリート	ES AS	連結材及び固定材との連結により,ス ラブコンクリートの重量によって,固 縛対象設備の浮き上がり及び横滑りを 防止するために使用する。		

表 2-2 固縛装置の構成要素

施設		設計の概要	⇒25 日日 1571				
名称	主体構造	支持構造	R/L 771/24				
固 縛 装 置	車 輝 設備	<ul> <li>固縛材,連結材,固定</li> <li>定,連結材,固定</li> <li>定,連結材,回口</li> <li>プ)をする。</li> <li>車両は,一つ)を</li> <li>を付け、一つの</li> <li>(つ)を</li> <li>(つ)を</li> <li>(つ)に</li> <li>(□)に</li> <li>(□)に</li></ul>	<image/> <section-header><section-header><complex-block><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/></complex-block></section-header></section-header>				

表 2-3 固縛装置の構造(1/2)

施設	設計の概要		影問図		
名称	主体構造	支持構造	成功区		
固 縛 装 置	車以周辺の象型の象	固縛なび基礎部から構成 し、連結材、固 定材及び基礎部から構成 し、連結材(固縛のの固 対象設備に巻付け、固定 材(フレノリンクボル ト)に固縛する。 連結材には、余長を設け ない設計とする。 固縛発生時の初動対応時 間線装置の数を可能な限り 少なくすることで、機動 性を確保する設計とす る。	<ul> <li>(固縛対象設備を直接固縛の場合)</li> <li>(コンテナなどの収納設備を固縛の場合)</li> <li>(コンテナなどの収納設備を固縛の場合)</li> <li>(正面図)</li> </ul>		
			(구조교)		
			(正面図)		

表 2-3 固縛装置の構造(2/2)

### 2.3 荷重及び荷重の組合せ

固縛対象設備の固縛装置の強度評価に用いる荷重として, 竜巻の風荷重によって, 固縛対象 設備が浮き上がり又は横滑りを起こした場合に, 固縛装置に作用する荷重を設計荷重とする。 なお, 固縛装置に浮き上がり及び横滑りの荷重の両方が作用する固縛対象設備については, 各 評価対象部位に対して, 両者を比較し大きい荷重を設計荷重とする。

浮き上がりに伴い固縛装置に作用する荷重の算出については,空力パラメータから算出した 揚力が自重よりも大きく,浮き上がると判断される設備に対して行う。

横滑りに伴い固縛装置に作用する荷重の算出については,固縛対象設備が横滑りによって移 動した場合に,防護対象施設に衝突する可能性がある設備に対して行い,固縛装置の設計にお ける保守性を確保するため,固縛対象設備と地表面との摩擦力を考慮しないこととする。

竜巻の風速としては、設計竜巻の最大風速V<sub>D</sub>=100 m/s を使用することとする。

なお,設計竜巻の風速場モデルにフジタモデルを適用するため,固縛対象設備に作用する水 平風速Vは,流入層の影響を考慮した風速となる。流入層とは,地面付近において地面との摩 擦により低下した遠心力と圧力分布のバランスが崩れ,流体が竜巻中心方向の低圧部に引き込 まれることにより形成されるもので,摩擦の影響が及ぶ範囲のみで形成される。したがって, 流入層に配置される固縛対象設備に作用する風速は,地面からの高さに依存する。

設計荷重の考え方の概念図を図 2-1 に示す。



図 2-1 設計荷重の考え方の概念図

- (1) 荷重の種類
  - a. 常時作用する荷重(F<sub>d</sub>) 常時作用する荷重は,持続的に生じる荷重であり,自重とする。
  - b. 風圧力による荷重(Ww)

風圧力による荷重は、固縛対象設備に発生し、連結材、固定材(フレノリンクボルト及 びアンカープレート)を介して基礎(アンカーボルト)に作用する。

竜巻による最大風速は,一般的には水平方向の風速として設定され,これにより固縛対 象設備は横滑りを生じるような力を受けるが,鉛直方向に対しても,風圧力により固縛対 象設備に揚力が発生し,浮き上がりが生じるような力を受けるため,鉛直方向の荷重につ いても考慮した設計とする。

RO

風圧力による荷重は,施設の形状により異なるため,施設に対して厳しくなる方向から の風を想定し,荷重を設定する。

(2) 竜巻の風圧力による荷重の算定

竜巻の風圧力による荷重を考慮し、荷重の算出式を以下に示す。

- a. 浮き上がり荷重
  - (a) 浮き上がりを考慮する対象設備の選定
     浮き上がりを考慮する対象設備の選定に当たっては、固縛対象設備に対する浮き上がり荷重の発生の有無により抽出する。
  - (b) 浮き上がり荷重

固縛対象設備の浮き上がり時に発生する荷重Pvは,設計竜巻により当該固縛対象 設備に発生する鉛直力とする。

浮き上がり荷重は、固縛対象設備の形状による空力パラメータを用いて算出される 揚力が自重を上回る(=空力パラメータから算出される揚力-自重 > 0)場合に上 向きの力として固縛対象設備に作用する。

固縛対象設備に作用する揚力は、揚力係数の代わりに保守的な設定となる抗力係数 を用いることにより保守的に設定した揚力F<sub>L,m</sub>を用い、以下の式にて算出する。

$$\mathbf{F}_{\mathrm{L,m}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{V}^2 \cdot \mathbf{C}_{\mathrm{D}} \mathbf{A}$$

*ρ*:空気の密度

V : 設計竜巻の最大水平風速

C<sub>n</sub>A:抗力係数と見付面積の積の平均値

保守的な揚力を空力パラメータC<sub>D</sub>A/mを用いた式とし,浮き上がり荷重P<sub>v</sub>は次 に示すとおり算出する。

$$\mathbf{P}_{\mathbf{V}} = \mathbf{F}_{\mathbf{L},\mathbf{m}} - \mathbf{m} \cdot \mathbf{g} = \frac{1}{2} \rho \cdot \mathbf{V}^2 \cdot \mathbf{C}_{\mathbf{D}} \mathbf{A} - \mathbf{m} \cdot \mathbf{g} = \mathbf{m} \left( \frac{1}{2} \rho \cdot \mathbf{V}^2 \cdot \frac{\mathbf{C}_{\mathbf{D}} \mathbf{A}}{\mathbf{m}} - \mathbf{g} \right)$$

なお,空力パラメータの算出等については「東京工芸大学, "平成 21~22 年度原 子力安全基盤調査研究(平成 22 年度) 竜巻による原子力施設への影響に関する調査 研究",独立行政法人原子力安全基盤機構委託研究成果報告書,平成 23 年 2 月」に 基づき,以下のC<sub>D</sub>A/mとして算出する。

 $\frac{C_{\rm D}A}{m} = \frac{0.33(C_{\rm D1}A_1 + C_{\rm D2}A_2 + C_{\rm D3}A_3)}{m}$ 

- b. 横滑り荷重
  - (a) 横滑りを考慮する対象設備の選定

横滑りを考慮する対象設備の選定に当たっては、固縛対象設備が横滑りにより移動 した場合に防護対象施設に衝突する可能性のある設備を抽出する。

固縛対象設備が保管される可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)又は可搬型 重大事故等対処設備保管場所(南側)においては,防護対象施設(他の固縛対象設備 を含む。)と互いに衝突する可能性があるため、全固縛対象設備を、横滑りを考慮す る対象設備として選定する。

(b) 横滑りに伴い発生する荷重

横滑りに伴い発生する荷重 P<sub>H</sub>は,設計竜巻の風圧力による荷重が当該固縛対象 設備に作用する水平力とし,「建築基準法施行令」及び「日本建築学会 建築物荷 重指針・同解説」に準拠して,次に示すとおりW<sub>w</sub>とする。

 $P_{H} = W_{W} = q \cdot G \cdot C \cdot A$ 

- q :設計用速度圧
- G : ガスト係数 (=1.0)
- C : 風力係数
- A : 受圧面積 (側面の最大値)

$$\mathbf{q} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{V}^2$$

ρ : 空気の密度

- V:固縛対象設備に作用する水平風速
- (3) 荷重の組合せ

固縛対象設備に作用する荷重は、常時作用荷重(F<sub>d</sub>),風荷重による浮き上がり荷重 (P<sub>v</sub>)及び横滑り荷重(P<sub>H</sub>)を考慮する。

この荷重及び荷重の組合せを表 2-4「固縛装置の荷重の組合せ」に示す。

表 2-4 固縛装置の荷重の組合せ

強度評価の対象施設 評価内容		荷重の組合せ		
		$F_{d} + P_{V}$		
田埔壮署	楼洪改在	又は F <sub>d</sub> +P <sub>H</sub>		
回時表电	· 冊坦 邓皮			
		(固縛対象設備に作用する荷重)		

(4) 設計荷重の選定

設計荷重の選定に当たっては、浮き上がりに伴い発生する荷重、横滑りに伴い発生する荷 重を考慮して荷重を選定する。両方の荷重を考慮する固縛対象設備については、評価対象部 位に対してより厳しい荷重を設計荷重とする。 3. 設計方針

固縛対象設備に設計荷重が作用すると、固縛装置に風荷重に相当する荷重が伝わり、浮き上が り荷重又は横滑り荷重によって移動する。固縛装置を構成している連結材は、柔軟な挙動ができ る部材を選定しているため、固縛対象設備の移動に伴い、固縛装置には引張荷重が伝達される。 連結材に余長を持たせた固縛装置は、固縛対象設備の移動に伴い連結材が緊張状態になる前は、 固縛装置に有意な荷重は発生しない。

以上により、固縛装置の強度設計においては、構成要素ごとに強度評価を実施する。

固縛装置は、表 2-2 に示す構成要素ごとに適切な裕度(安全率)を確保する定格荷重を定め、 固縛装置に作用する荷重以上の耐力を持つ構成要素を整理すると、連結材の余長の有無に違いは あるが構成要素は同一で、強度評価の方法に関しても同じであり、表 3-1 に示すとおりとする。

評価上最も裕度の小さい固縛装置の選定及びその固縛装置に対する強度評価について、V-3-別添-1-3-1「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算書」に示す。

「2.1 固縛対象設備の選定」にて選定された固縛対象設備について,固縛装置の型式(構成 要素の組合せ)を表 3-2 に示す。

型式	連結材	固定材	基礎部(アンカーボルト)
А	固縛ロープ (余長あり)	フレノリンク ボルト	接着系アンカーボルト
В	固縛ロープ (余長なし)	フレノリンク ボルト	接着系アンカーボルト

表 3-1 固縛装置の構成

固縛対象設備			保管に関する事項			
区分	設備名称	保管 単位	保管状態の特記事項	場所*	有無	備考
	可搬型代替注水大型ポンプ	台	_	西側・南側	有	
	可搬型代替注水大型ポンプ(放水用)	台	_	西側	有	
	可搬型代替注水中型ポンプ	台	_	西側・南側	有	
車両	可搬型代替低圧電源車	台	_	西側・南側	有	
型	タンクローリ	台	_	西側	有	
	可搬型窒素供給装置	台	車両搭載型	西側	有	
	可搬型窒素供給装置用電源車	台	_	西側	有	
	ホイールローダ	台	_	西側	有	
	ホース	基	ホースを収納した 専用コンテナで保管	西側・南側	無	
車両 型 以外		台	ホースを収納した 専用コンテナをホース 展張車に積載して保管	西側・南側	有	ホース運搬の 運用性を考慮して 余長を設定する。
	ホース (放水用)	基	ホースを収納した 専用コンテナで保管	西側	無	
		台	ホースを収納した 専用コンテナをホース 展張車に積載して保管	西側	有	ホース運搬の 運用性を考慮して 余長を設定する。

表 3-2 固縛装置型式(1/2)

注記 \*:保管場所は以下を示す。

西側:可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側),南側:可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)

固縛対象設備		保管に関する事項			余長	
区分	設備名称	保管 単位	保管状態の特記事項	場所*	有無	備考
車両 型 以外	放水砲	台	_	西側	無	
	泡混合器	基	_	西側	無	
	泡消火薬剤容器(大型ポンプ用)	基	_	西側	無	
	ケーブル	台	ケーブルを収納した 可搬型ケーブル運搬車 に積載して保管	西側・南側	無	
	可搬型整流器	基	専用ラックに収納して 保管	西側・南側	無	
	汚濁防止膜	台	汚濁防止膜運搬車の 荷台に積載して保管	西側	無	
	小型船舶	基	専用架台に 積載して保管	西側	無	

表 3-2 固縛装置型式(2/2)

注記 \*:保管場所は以下を示す。

西側:可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側),南側:可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)

4. 評価方針

固縛装置の強度評価は、設計荷重が固縛装置に作用することにより、評価対象部位にかかる 荷重及び応力等が、「5. 許容限界」に示す許容限界に収まることを、「6. 強度評価方法」 に示す方法により確認する。

固縛装置の強度評価においては、その構造を踏まえ、「2.3 荷重の及び荷重の組合せ」に示 す設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を選定する。

(1) 強度評価方針

固縛装置の強度評価フローを図 4-1 に示す。固縛装置の強度評価においては、その構造を 踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重が固縛対象設備に作用した場合に固縛装置を構成し ている連結材、固定材及び基礎部(アンカーボルト)に作用する荷重、応力等が「5. 許 容限界」にて示すそれぞれの許容限界以下であることを確認する。



図 4-1 固縛装置の強度評価フロー

# 5. 許容限界

固縛装置の許容限界は、「6.2 評価対象部位」にて設定している評価対象部位ごとに、評価 内容に応じて設定する。

固縛装置に要求される機能は、竜巻により設計荷重を受けた固縛対象設備に浮き上がり又は 横滑りが発生した場合であってもその移動を制限し、設計基準事故対処設備(防護対象施設) や同じ機能を有する他の重大事故等対処設備に衝突することを防止することである。そのため、 竜巻による固縛対象設備の浮き上がり又は横滑りによる移動を制限する際に、固縛装置に作用 する荷重に対して、固縛状態を維持することが求められる。そこで、固縛装置の許容限界とし ては、終局耐力を適用することとするが、固縛装置全体として、許容限界に対して十分な裕度 を持った設計とすることにより、固縛装置の信頼性を高めることとする。

ただし,取替えが容易にできない基礎部(アンカーボルト)については,竜巻襲来時に永久 変形を生じさせないために,許容限界として降伏耐力又は短期許容応力度を適用することとす る。なお,発電所敷地内に竜巻が発生した場合は,事象収束後,設備の損傷の有無及び竜巻の 規模を確認し,損傷が確認された場合の処置については,保安規定に定める。

(1) 連結材

固縛に必要となる連結材(固縛ロープ)については、設計竜巻による荷重に対し、連結材 の破断が生じない設計とする。

このため、当社がその妥当性を確認したメーカ提示値の引張強度を許容限界とする。

- (2) 固定材
  - a. フレノリンクボルト

固定材のうち、フレノリンクボルトについては、設計竜巻による荷重に対し、フレノリ ンクボルトの破断が生じない設計とする。

このため,当社がその妥当性を確認したメーカ提示値の使用荷重に対し,安全係数を考 慮した値を許容限界とする。

b. アンカープレート 固定材のうち、アンカープレートについては、設計竜巻による荷重に対し、鋼材の破断 が生じない設計とする。

このため、「鋼構造塑性設計指針」に基づく、部材の終局耐力を許容限界とする。

- (3) 基礎部 (アンカーボルト)
  - a. 接着系アンカーボルト

基礎部(アンカーボルト)のうち,接着系アンカーボルトについては,設計竜巻による 荷重に対し,接着系アンカーボルトの破断が生じない設計とする。

このため,「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく,短期許容応力度を許容限界と する。

RO

- 6. 強度評価方法
- 6.1 記号の定義
  - (1) 強度評価の記号の定義

連結材の強度評価に用いる記号を表 6-1,固定材及び基礎部(アンカーボルト)の強度評価に用いる記号を表 6-2 に示す。

記号	単位	定義
F <sub>d</sub>	kN	固縛対象設備の自重
P <sub>v</sub>	kN	固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重
P <sub>H</sub>	kN	固縛対象設備に作用する横滑り荷重
Р	kN	固縛対象設備に作用する検討用荷重
n	箇所	固縛装置の箇所数
Р'	kN	連結材1組当たりに作用する荷重
$ heta$ $_{ m V}$	deg	浮き上がり時に固縛装置の連結材と定着面となす角度
heta H	deg	横滑り時に固縛装置の連結材と定着面となす角度
А	$m^2$	固縛対象設備の最大受圧面積
С	_	建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数
G	_	ガスト影響係数
q	$N/m^2$	設計用速度圧
V <sub>D</sub>	m/s	設計竜巻の最大風速
$V_{Rm}$	m/s	設計竜巻の最大接線風速
V	m/s	固縛対象設備に作用する最大水平風速
ρ	$kg/m^3$	空気密度
C <sub>Di</sub> (i=1, 2, 3)		固縛対象設備の形状に応じた抗力係数
A <sub>i</sub> ( i =1, 2, 3)	$m^2$	固縛対象設備の各面の投影面積
h	m	固縛対象設備の高さ
m	kg	固縛対象設備の質量
g	$m/s^2$	重力加速度(g=9.80665)

表 6-1 連結材の強度評価に用いる記号

記号	単位	定義
F <sub>d</sub>	kN	固縛対象設備の自重
P <sub>v</sub>	kN	固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重
Рн	kN	固縛対象設備に作用する横滑り荷重
Р	kN	固縛対象設備に作用する検討用荷重
N	箇所	固縛装置の箇所数
Р"	kN	フレノリンクボルト1本当たりに作用する荷重
heta v	deg	浮き上がり時に固縛装置の連結材と定着面となす角度
heta H	deg	横滑り時に固縛装置の連結材と定着面となす角度
А	m <sup>2</sup>	固縛対象設備の最大受圧面積
С	—	建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数
G	—	ガスト影響係数
q	$N/m^2$	設計用速度圧
V <sub>D</sub>	m/s	設計竜巻の最大風速
V <sub>Rm</sub>	m/s	設計竜巻の最大接線風速
V	m/s	固縛対象設備に作用する最大水平風速
ρ	kg/m <sup>3</sup>	空気密度
C <sub>Di</sub> (i=1,2,3)	—	固縛対象設備の形状に応じた抗力係数
A <sub>i</sub> ( i =1, 2, 3)	m <sup>2</sup>	固縛対象設備の各面の見付面積
h	m	固縛対象設備の高さ
m	kg	固縛対象設備の質量
g	$m/s^2$	重力加速度(g=9.80665)
F	$N/mm^2$	鋼材の基準強度
σ <sub>y</sub>	$N/mm^2$	検討対象部材の降伏応力度で,基準強度 F 値を 1.1 倍した値
τ у	N/mm <sup>2</sup>	検討対象部材のせん断降伏応力度 ( $\tau_y = \sigma_y/\sqrt{3}$ )
f <sub>b</sub>	N/mm <sup>2</sup>	検討対象部材の短期許容曲げ応力度
f t	$N/mm^2$	検討対象部材の短期許容引張応力度
h	mm	ベースプレート板厚芯からのフレノリンクボルト芯までの高さ
L 1	mm	両端のアンカーボルト芯間距離
d t	mm	ベースプレート端部から引張側アンカーボルト芯までの距離
вВ	mm	ベースプレートの幅
вt	mm	ベースプレートの厚さ
в Z ру	mm	ベースプレートの y 軸まわりの塑性断面係数
<sub>B</sub> Z <sub>px</sub>	mm	ベースプレートの x 軸まわりの塑性断面係数
вА	mm	ベースプレートの断面積

表 6-2 固定材及び基礎部(アンカーボルト)の強度評価に用いる記号(1/3)

記号	単位	定義
вМу	kN•mm	x 方向検討荷重によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント
<sub>B</sub> M <sub>x</sub>	kN•mm	y 方向検討荷重によるベースプレートの x 軸まわり曲げモーメント
${}_{\mathrm{B}}\mathrm{M}_{\mathrm{y_{z}}}$	kN•mm	z 方向検討荷重によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント
<sub>B</sub> M <sub>py</sub>	kN • mm	ベースプレートの y 軸まわりの終局曲げモーメント
${}_{\mathrm{B}}\mathrm{M}_{\mathrm{p}\ x}$	kN • mm	ベースプレートの x 軸まわりの終局曲げモーメント
вQ х	kN	x 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力
<sub>в</sub> Q <sub>у</sub>	kN	y 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力
$_{\rm B}Q_{\rm x_{\scriptstyle -}z}$	kN	z 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力
<sub>B</sub> Q <sub>px</sub>	kN	x 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力
<sub>В</sub> Q <sub>р у</sub>	kN	y 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力
BQpz	kN	z 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力
		アンカーボルトのねじ部における断面積の低減を考慮した係数
Aα	—	(=0.75)
AD	mm	アンカーボルトの軸径
AA e	mm <sup>2</sup>	アンカーボルトの有効断面積
n	本	一組のアンカープレートにおけるアンカーボルト本数
n'	本	一組のアンカープレートにおける引張側アンカーボルト本数
A T v	kN	z 方向の検討荷重によりアンカーボルト1本当たりに生ずる引張力
Т	kN	x又はy方向の検討荷重によりアンカーボルト1本当たりに生ずる
A I H		引張力
4	_	アンカーボルトの降伏引張力を決定する際の低減係数で、アンカ
$\varphi_1$		ーボルトの降伏による場合は 1.0
F <sub>c</sub>	$N/mm^2$	アンカーボルトが定着するコンクリートの設計基準強度
s σ <sub>qa</sub>	$N/mm^2$	接着系アンカーボルトの許容せん断応力度(=0.7×f <sub>t</sub> )
AQ	kN	検討荷重によりアンカーボルト1本当たりに生ずるせん断力
γ	kN/m <sup>3</sup>	基礎自重算定用のコンクリートの単位体積重量
	kN	接着系アンカーボルトの検討において、アンカーボルトのせん断
₩ a 1		強度により決定される許容せん断力
<b>Q</b> a 2	kN	定着した躯体の支圧強度により決定される許容せん断力
d a	_	アンカーボルトの降伏せん断力を決定する際の低減係数で、コン
Ψ 2		クリートの支圧による場合は 2/3
с б да	$N/mm^2$	基礎コンクリートの支圧強度で, 0.5×√ (F <sub>c</sub> ・E <sub>c</sub> )
E c	N/mm <sup>2</sup>	コンクリートのヤング係数で、3.35×10 <sup>4</sup> ×( $\gamma$ /24) <sup>2</sup> ×(F <sub>c</sub> /60) <sup>1/3</sup>
A <sub>qc</sub>	$\mathrm{mm}^2$	せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積

表 6-2 固定材及び基礎部(アンカーボルト)の強度評価に用いる記号(2/3)

記号	単位	定義
L	mm	接着系アンカーボルトにおいては、埋込長さ
L <sub>e</sub>	mm	接着系アンカーボルトの有効埋込長さ
L <sub>c e</sub>	mm	接着系アンカーボルトの強度算定用埋込長さ
d <sub>a</sub>	mm	接着系アンカーボルトの呼び径
α <sub>1</sub> α <sub>2</sub> α <sub>3</sub>	_	接着系アンカーボルトにおいて, へりあき及びアンカーボルトの ピッチによる付着強度の低減係数
$C_1, C_2, C_3$	mm	接着系アンカーボルトのへりあき寸法又はアンカーボルトピッチ の 1/2
P <sub>a1</sub>	kN	接着系アンカーボルトにおいて,アンカーボルトの降伏により決 定される1本当たりの許容引張力
Раз	kN	接着系アンカーボルトにおいて,アンカーボルトの付着力により 決定される1本当たりの許容引張力
ф з		接着系アンカーボルトの許容引張力を決定する際の付着力による 低減係数(=2/3)
τ <sub>a</sub>	$N/mm^2$	接着系アンカーボルトにおける許容付着応力度
τbavg	N/mm <sup>2</sup>	接着系アンカーの基本平均付着強度で,カプセル式・有機系の場合 (=10√(F <sub>c</sub> /21)
P <sub>a</sub>	kN	接着系アンカーボルト1本当たりの短期許容引張力
Q a	kN	接着系アンカーボルト1本当たりの短期許容せん断力
Q a 3	kN	定着した躯体のコーン状破壊により決定される許容せん断力
c σ t	$N/mm^2$	コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度(=0.31×√F <sub>c</sub> )

表 6-2 固定材及び基礎部(アンカーボルト)の強度評価に用いる記号(3/3)

6.2 評価対象部位

固縛装置の評価対象部位は、「2.2 固縛装置の構造」にて設定している構造に基づき、 「2.3 荷重及び荷重の組合せ」に示す設計竜巻の風圧力の作用方向及び伝達過程を考慮し設 定する。

(1) 連結材

・連結材本体(固縛ロープ(高強度繊維ロープ))

※連結材に作用する荷重を、メーカ提示値の規格引張強度と比較するため、評価対象部 位は固縛ロープ本体とする。

連結材の評価対象部位を図 6-1 に示す。



<sup>(</sup>高強度繊維ロープφ30)

図 6-1 連結材の評価対象部位

- (2) 固定材
  - a. フレノリンクボルト
    - ・フレノリンクボルト本体
       ※フレノリンクボルトに作用する荷重は、メーカ提示値の使用荷重に対し、安全係数
       を考慮した値と比較するため評価対象部位はフレノリンクボルト本体とする。
  - b. アンカープレート
     アンカープレートについては、ベースプレートを評価対象部位として設定する。
     ・ベースプレート
- (3) 基礎部(アンカーボルト)
   接着系アンカーボルトにより構成されるため,評価対象部位として設定する。
   ・接着系アンカーボルト

固定材(フレノリンクボルト及びアンカープレート)及び基礎部(アンカーボルト)の評 価対象部位を図 6-2 に示す。



図 6-2 固定材及び基礎部 (アンカーボルト)の評価対象部位

- 6.3 評価方法
  - (1) 連結材の評価方法

浮き上がり若しくは横滑りにより固縛対象設備に作用する検討用荷重 Pが,固縛装置の 箇所数×連結材 1 組当たりの許容限界を超えないことを確認するため,連結材 1 組当たり に作用する荷重 P'を以下の式により算定する。

連結材の評価モデルの概要図を図 6-3 に示す。

$$\mathbf{P'} = \frac{\max\left(\frac{\mathbf{P}_{\mathrm{H}}}{\cos\theta_{\mathrm{H}}}, \frac{\mathbf{P}_{\mathrm{V}}}{\sin\theta_{\mathrm{V}}}\right)}{n}$$

R0


図 6-3 連結材の評価モデルの概要図

- (2) アンカー部の評価方法
  - a. フレノリンクボルトの評価方法

浮き上がり若しくは横滑りにより固縛対象設備に作用する検討用荷重 Pが,固縛装置の箇所数×フレノリンクボルト1本当たりの許容限界を超えないことを確認するため, フレノリンクボルト1本当たりに作用する荷重 P"を以下の式により算定する。

$$P'' = \frac{\max\left(\frac{P_{H}}{\cos\theta_{H}} , \frac{P_{V}}{\sin\theta_{V}}\right)}{N}$$

- b. アンカープレートの評価方法
  - (a) 計算モデル

評価は、検討用荷重 P が図 6-4 に示す x, y, z 方向に作用する場合について部材 断面に生ずる応力を算定し、評価を行う。

ただし、フレノリンクボルトはボルト芯を軸として回転するため、x方向とy方向 は同一の評価条件となるため、x方向に作用する場合にて評価する。



図 6-4 アンカープレートの計算モデルの概要図

- (b) 計算方法
  - イ. x 方向荷重時の検討

アンカープレートのうち、ベースプレートに対し、x方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図を図 6-5 に示す。



図 6-5 x 方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図

・曲げに対する検討

検討用荷重 P"によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント<sub>B</sub>M<sub>y</sub>は,以下の式により算定する。

$$_{\rm B}M_{\rm y} = \frac{{\rm P}''}{{\rm N}} \cdot \frac{{\rm h}}{2}$$

ベースプレートのy軸まわりの塑性断面係数BZpyは、以下の式により算定する。

$${}_{B}Z_{py} = \frac{{}_{B}B \cdot_{B}t^{2}}{4}$$

許容限界であるベースプレートのy軸まわりの終局曲げモーメント $_{B}M_{py}$ は,「鋼構造塑性設計指針」に基づき,以下の式により算定する。

$${}_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}}\mathrm{M}_{{}_{\mathrm{p}}{}_{\mathrm{y}}}=\sigma_{{}_{\mathrm{y}}}\cdot_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}}\mathrm{Z}_{{}_{\mathrm{p}}{}_{\mathrm{y}}}\cdot10^{-3}$$

・せん断に対する検討

検討用荷重 P"によるベースプレートのせん断力  $P_BQ_x$ は、以下の式により算定 する。

$${}_{\mathrm{B}}\mathbf{Q}_{\mathrm{x}} = \frac{{}_{\mathrm{B}}\mathbf{M}_{\mathrm{y}}}{\frac{\mathbf{L}_{1}}{2}}$$

ベースプレートの断面積BAは、以下の式により算定する。

 $_{\rm B}A = _{\rm B}B \cdot _{\rm B}t$ 

許容限界であるベースプレートの終局せん断力 $_{B}Q_{px}$ は、「鋼構造塑性設計指 針」に基づき、以下の式により算定する。

 $_{\rm B} Q_{\rm p y} = \tau_{\rm y} \cdot_{\rm B} A \cdot 10^{-3}$ 

ロ. z 方向荷重時の検討

アンカープレートのうち、ベースプレートに対し、z方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図を図 6-6 に示す。



図 6-6 z 方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図

・曲げに対する検討

検討用荷重 P"によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント $_{B}M_{y_{z}}$ は, 以下の式により算定する。

$${}_{\scriptscriptstyle B}M_{\scriptscriptstyle y_{\scriptscriptstyle -}z} = \frac{P''}{N} \cdot \frac{L_1}{4}$$

ベースプレートのy軸まわりの塑性断面係数BZpyは、以下の式により算定する。

$$_{\rm B}Z_{\rm py} = \frac{_{\rm B}B\cdot_{\rm B}t^2}{4}$$

許容限界であるベースプレートのy軸まわりの終局曲げモーメント $_{B}M_{py}$ は,「鋼構造塑性設計指針」に基づき、以下の式により算定する。

$${}_{\mathrm{B}}\mathrm{M}_{\mathrm{p}\,\mathrm{y}} = \sigma_{\mathrm{y}} \cdot_{\mathrm{B}} \mathrm{Z}_{\mathrm{p}\,\mathrm{y}} \cdot 10^{-3}$$

・せん断に対する検討

検討用荷重 P"によるベースプレートのせん断力 $_{\rm B}Q_{\rm X}$ は、以下の式により算定 する。

$$_{\rm B} Q_{\rm x_z} = \frac{P"}{N \cdot 2}$$

ベースプレートの断面積BAは、以下の式により算定する。

 $_{\rm B}A =_{\rm B} B \cdot_{\rm B} t$ 

許容限界であるベースプレートの終局せん断力 $_{B}Q_{px}$ は、「鋼構造塑性設計指 針」に基づき、以下の式により算定する。

 $_{\rm B} \mathbf{Q}_{\rm z} = \boldsymbol{\tau}_{\rm y} \cdot_{\rm B} \mathbf{A} \cdot 10^{-3}$ 

- (3) 基礎部(アンカーボルト)の評価方法
  - a. 接着系アンカーボルトの評価方法
    - (a) 引張に関する検討

接着系アンカーボルトの降伏引張耐力に関する検討は以下による。 アンカーボルトの有効断面積<sub>A</sub>A<sub>e</sub>は,以下の式により算定する。

$${}_{A}A_{e} = {}_{A}\alpha \cdot \frac{\pi \cdot d_{a}^{2}}{4}$$

z方向の検討用荷重P"によりアンカーボルト 1本当たりに生ずる引張力 $_{A}T_{V}$ は, 以下の式により算定する。

$$_{A}T_{V} = \frac{P''}{N \cdot n}$$

 $x \chi z t y 5 \hbar n 0$ 検討用荷重 P"によりアンカーボルト 1本当たりに生ずる引張力<sub>A</sub> T<sub>H</sub>は,以下の式により算定する。

$${}_{A}T_{H} = \frac{P'' \cdot h}{N \cdot \frac{7}{8} d_{t} \cdot n'}$$

アンカーボルトの降伏により決定される 1 本当たりの許容引張力 P<sub>a1</sub>は,以下の 式により算定する。

 $P_{a1} = \phi_1 \cdot f_t \cdot A_e \cdot 10^{-3}$ 

アンカーボルトの付着力により決定される 1 本当たりの許容引張力 Pasは,以下の式により算定する。

 $P_{a,3} = \phi_3 \cdot \tau_a \cdot \pi \cdot d_a \cdot L_{c,e} \cdot 10^{-3}$ 

接着系アンカーボルトにおける許容付着応力度 τ 。は以下の式により算定する。

 $\tau_{\rm a 3} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \tau_{\rm b a v g}$ 

接着系アンカーボルトにおいて、へりあき及びアンカーボルトのピッチによる付着 強度の低減係数は以下の式により算定する。

 $\alpha_n : 0.5 \cdot (C_n / L_e) + 0.5$   $L_e = L - d_a$   $L_{ce} = L_e - 2 \cdot d_a$ ここで,  $(C_n / L_{ce}) \ge 1.0 \quad O 場合は, \quad (C_n / L_{ce}) = 1.0$   $L_e \ge 10 d_a O 場合は, \quad L_e = 10 d_a と too,$ アンカーボルトの許容耐力  $P_a$ は,以下の式により算定する。

 $P_a = m i n (P_{a1}, P_{a3})$ 

(b) せん断に関する検討

検討用荷重 P"によりアンカーボルト 1本当たりに生ずるせん断力<sub>A</sub>Qは,以下の 式により算定する。

 $_{A}Q = \frac{P''}{N \cdot n}$ 

アンカーボルトのせん断強度により決定される許容せん断力Q<sub>a1</sub>は,以下の式に より算定する。

 $Q_{a1} = \phi_1 \cdot \sigma_a \cdot A_e \cdot 10^{-3}$ 

定着した躯体の支圧強度により決定される許容せん断力Q<sub>a2</sub>は,以下の式により 算定する。

 $Q_{a 2} = \phi_2 \cdot_s \sigma_{q a} \cdot_A A_e \cdot 10^{-3}$ 

せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積A<sub>g</sub>,は,アンカーボルトのへり あき寸法を c とすると以下の式により算定する。

 $A_{gc} = 0.5 \cdot \pi \cdot c^2$ 

定着した躯体のコーン状破壊により決定される許容せん断力Q<sub>a3</sub>は,以下の式により算定する。

 $Q_{a 3} = \phi_3 \cdot_c \sigma_t \cdot A_{q c} \cdot 10^{-3}$ 

アンカーボルトの許容せん断力Qaは、以下の式により算定する。

 $Q_a = m i n (Q_{a1}, Q_{a2}, Q_{a3})$ 

(c) 引張とせん断を同時に受ける場合に関する検討

コンクリートに埋め込まれるアンカーボルトとしての引張力とせん断力の組合せ力 に対する検定は、「各種合成構造設計指針・同解説」に基づき、以下の式によって行 う。

$$\left(\frac{_{\mathrm{A}}T_{_{\mathrm{H}}}}{P_{_{a}}}\right)^{2} + \left(\frac{_{\mathrm{A}}Q}{Q_{_{a}}}\right)^{2} \leq 1$$

## 7. 適用規格

適用する規格,基準等を以下に示す。

- ・日本工業規格(JIS)
- ・鋼構造設計規準 許容応力度設計法 ((社)日本建築学会, 2005 改定)
- ・鋼構造塑性設計指針((社)日本建築学会,2010改定)
- ・建築基準法及び同施行令
- ・建築物荷重指針・同解説((社)日本建築学会,2004改定)
- ・各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会,2010改定)

V-3-別添1-3-1 屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算書

1.	概	要
2.	基	本方針 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2	2.1	位置
2	2.2	構造装置全体の構造概要 ······ 3
2	2.3	固縛装置構成要素の構造概要・・・・・・ 4
2	2.4	評価方針 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2	2.5	適用規格 ····································

目次

#### 1. 概要

本資料は、V-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」に示すと おり、固縛装置が必要となる屋外の重大事故等対処設備(以下「固縛対象設備」という。)の固 縛装置が、竜巻襲来時においても、固縛構成要素が、設計竜巻による荷重とこれを組み合わせる 荷重(以下「設計荷重」という。)が固縛対象設備に作用した場合であっても、固縛状態を維持 するために必要な構造強度を有するよう、作用する荷重が許容限界以下であり、十分な裕度を有 していることを確認するものである。

#### 2. 基本方針

固縛装置は、V-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「3. 設計方針」に示すとおり、連結材の有無に違いはあるが構成要素の組合せは同一であることから 表 2-1 に示すとおりとなる。

当該固縛装置に対して,強度評価を行い,固縛状態を維持し,必要な裕度を有していることを 確認する。

型式	連結材	固定材	基礎部(アンカーボルト)
А	固縛ロープ (余長あり)	フレノリンク ボルト	接着系アンカーボルト
В	固縛ロープ (余長なし)	フレノリンク ボルト	接着系アンカーボルト

表 2-1 固縛装置の構成

### 2.1 位置

屋外重大事故等対処設備は、V-1-1-2-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3.2 (3)性能目標」のとおり、位置的分散を考慮した保管としており、固縛対象設備も同様であり、 それぞれ可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所 (南側)に設置しており、これらの固縛装置も同じ場所に設置する。

固縛装置の設置位置図を図 2-1 に示す。



図 2-1 固縛装置の設置位置図

2.2 構造装置全体の構造概要

固縛対象設備の固縛装置の構造は、V-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の 強度計算の方針」の「2.2 固縛装置の構造」を踏まえて設定する。

固縛対象設備の固縛装置は,連結材,固定材及び基礎部(アンカーボルト)から構成される。 (1) 固縛装置全体の構造概要

固縛装置は,連結材(固縛ロープ)を固定材であるフレノリンクボルト及びアンカープレートと接続し,固定材と基礎部を接着系アンカーボルトで固定する構造である。車両型固縛 対象設備の固縛装置の概要を図 2-2 に,車両型固縛対象設備以外(車両型固縛対処設備以外 を積載した車両も含む。)の固縛装置の概要を図 2-3 に示す。



図 2-2 車両型固縛対象設備の固縛装置の概要図

(固縛対象設備を直接固縛する場合)

(コンテナなどの収納設備を固縛する場合)



(固縛対象設備を積載した車両を固縛する場合)(例:ケーブル運搬車,汚濁防止膜運搬車)



図 2-3 車両型固縛対象設備以外の固縛装置の概要図

## 2.3 固縛装置構成要素の構造概要

固縛対象設備の固縛装置の構成要素は、連結材、固定材及び基礎部(アンカーボルト)であ

り、固縛対象設備に作用する荷重が連結材から固定材へ伝達し、基礎部(アンカーボルト)に

より支持する構造となる。 連結材の概要を図 2-4 に,固定材のうちフレノリンクボルトの概要図を図 2-5 に,固定材の うちアンカープレート及び基礎部(アンカーボルト)の概要図を図 2-6 に示す。



(高強度繊維ロープ  $\phi$  30)

図 2-4 連結材の概要図



(フレノリンクボルト(A-48L))

図 2-5 フレノリンクボルトの概要図



図 2-6 固定材及び基礎部(アンカーボルト)の評価対象部位

2.4 評価方針

固縛装置の強度評価は,設計荷重が固縛装置に作用することにより評価対象部位に生ずる荷 重及び応力等が, V-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の 「5. 許容限界」に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により,「4. 評価条件」 に示す評価条件を用いて計算し,「5. 強度評価結果」にて確認する。

固縛装置の強度評価において、その構造を踏まえ、V-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「2.3 荷重及び荷重の組合せ」に示す設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を選定する。

(1) 強度評価方針

固縛装置の強度評価フローを図 2-7 に示す。固縛装置の強度評価においては、その構造を 踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重が固縛対象設備に作用した場合に固縛装置を構成して いる連結材、固定材及び基礎部(アンカーボルト)に作用する荷重等が「3.4 許容限界」 にて示すそれぞれの許容限界以下であることを確認する。



図 2-7 固縛装置の強度評価フロー

2.5 適用規格

適用する規格,基準等を以下に示す。

- ・日本工業規格 (JIS)
- ・鋼構造設計規準 許容応力度設計法 ((社)日本建築学会, 2005 改定)
- ・鋼構造塑性設計指針((社)日本建築学会,2010改定)
- ・建築基準法及び同施行令
- ・建築物荷重指針・同解説((社)日本建築学会,2004改定)
- ・各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会,2010改定)

V-3-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書

V-3-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針

1.	概要 ······ 1
2.	強度評価の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.	構造強度設計 ····································
3	.1 構造強度の設計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3	.2 機能維持の方針 ····································
4.	荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界・・・・・ 20
4	.1 荷重及び荷重の組合せ ・・・・・ 20
4	.2 許容限界 ······ 23
5.	強度評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5	.1 機器・配管系 ····································
5	.2 土木構造物・構築物 ······ 58
6.	適用規格 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第7条及び「実用 発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に適合する設計とするため、V -1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちV-1-1-2-4-3 「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」(以下「V-1-1-2-4-3」という。)に設定して いる降下火砕物の影響を考慮する施設が、降下火砕物に対して構造健全性を維持することを確認 するための強度評価方針について説明するものである。

強度評価は、V-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」の うちV-1-1-2-4-1「火山への配慮に関する基本方針」(以下「V-1-1-2-4-1」という。)に示す 適用規格を用いて実施する。

降下火砕物の影響を考慮する施設の具体的な計算の方法及び結果は、V-3-別添2-1-1「残留熱除去系海水系ポンプの強度計算書」、V-3-別添2-1-2「ディーゼル発電機用海水ポンプの強度計算書」、V-3-別添2-1-3「残留熱除去系海水系ストレーナの強度計算書」、V-3-別添2-1-4「ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度計算書」、V-3-別添2-1-5「ディーゼル発電機吸気フィルタの強度計算書」及びV-3-別添2-1-6「建屋の強度計算書」に示す。

2. 強度評価の基本方針

強度評価は、「3. 構造強度設計」に示す防護対象施設及び建屋を対象として、「4.1 荷重及 び荷重の組合せ」で示す降下火砕物による荷重と組み合わすべき他の荷重による組合せ荷重によ り生じる応力等が、「4.2 許容限界」で示す許容限界内にあることを、「5. 強度評価方法」で 示す評価方法及び考え方を使用し、「6. 適用規格」で示す適用規格を用いて確認する。

3. 構造強度設計

V-1-1-2-4-1で設定している降下火砕物特性に対し,「3.1 構造強度の設計方針」で設定して いる構造物への荷重を考慮する施設が,構造強度設計上の性能目標を達成するよう, V-1-1-2-4-3の「5. 機能設計」で設定している各施設が有する機能を踏まえて,構造強度の設計方針を設 定する。

各施設の構造強度の設計方針を設定し、想定する荷重及び荷重の組合せを設定し、それらの荷 重に対し、各施設の構造強度を保持するよう構造設計と評価方針を設定する。

3.1 構造強度の設計方針

V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を 達成するための設計方針を示す。

- (1) 防護対象施設
  - a. 残留熱除去系海水系ポンプ

残留熱除去系海水系ポンプは、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」の 「4.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、想定する 降下火砕物、風(台風)及び積雪による荷重に対し、降下火砕物堆積時の機能維持を考

RO

慮して,海水ポンプ室床面のコンクリート基礎に基礎ボルトで固定し,ポンプの主要な 構造部材が構造健全性を維持する設計とする。降下火砕物による荷重を短期荷重とする ために,降下火砕物を適切に除去することを保安規定に定める。

b. 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海 水ポンプ

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海 水ポンプ(以下「ディーゼル発電機用海水ポンプ」という。)は、V-1-1-2-4-3の「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性 能目標を踏まえ,想定する降下火砕物,風(台風)及び積雪による荷重に対し,降下火 砕物堆積時の機能維持を考慮して,海水ポンプ室床面のコンクリート基礎に基礎ボルト で固定し,ポンプの主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とする。降下火砕物に よる荷重を短期荷重とするために,降下火砕物を適切に除去することを保安規定に定め る。

c. 残留熱除去系海水系ストレーナ

残龍熱除去系海水系ストレーナは、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」の 「4.1(1)c.性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、想定する降 下火砕物、風(台風)及び積雪による荷重に対し、降下火砕物堆積時の機能維持を考慮 して、海水ポンプ室床面のコンクリート基礎に基礎ボルトで固定し、ストレーナの主要 な構造部材が構造健全性を維持する設計とする。降下火砕物による荷重を短期荷重とす るために、降下火砕物を適切に除去することを保安規定に定める。

d. 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 用海水ストレーナ

非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 用海水ストレーナ(以下「ディーゼル発電機用海水ストレーナ」という。)は、V-1-1-2-4-3の「4.要求機能及び性能目標」の「4.1(1)c.性能目標」で設定している構造 強度設計上の性能目標を踏まえ、想定する降下火砕物、風(台風)及び積雪による荷重 に対し、降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、海水ポンプ室床面のコンクリート基 礎に基礎ボルトで固定し、ストレーナの主要な構造部材が構造健全性を維持する設計と する。降下火砕物による荷重を短期荷重とするために、降下火砕物を適切に除去するこ とを保安規定に定める。

e. 非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気 フィルタ

非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気 フィルタ(以下「ディーゼル発電機吸気フィルタ」という。)は、V-1-1-2-4-3の「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(1)c.性能目標」で設定している構造強度設計上の性能 目標を踏まえ、想定する降下火砕物、風(台風)及び積雪による荷重に対し、降下火砕 物堆積時の機能維持を考慮して、脚を溶接でディーゼル発電機室屋上面に設けたコンク リート基礎に固定し、ディーゼル発電機吸気フィルタの主要な構造部材が構造健全性を 維持する設計とする。降下火砕物による荷重を短期荷重とするために、降下火砕物を適 切に除去することを保安規定に定める。

- (2) 建屋
  - a. 原子炉建屋

原子炉建屋は、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(2)c. 性能目 標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,想定する降下火砕物,風(台 風)及び積雪による荷重に対し,降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して,部材又は建 屋全体として構造健全性を維持する設計とし,鉄筋コンクリート造の屋根を,鉄筋コン クリート造の耐震壁で支持し,支持性能を有する基礎により支持する構造とする。降下 火砕物による荷重を短期荷重とするために,降下火砕物を適切に除去することを保安規 定に定める。

b. タービン建屋

タービン建屋は、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(2)c.性能目 標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、想定する降下火砕物,風(台 風)及び積雪による荷重に対し、降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、部材又は建 屋全体として構造健全性を維持する設計とし、鉄筋コンクリート造の屋根を、鉄筋コン クリート造の耐震壁で支持し、支持性能を有する基礎により支持する構造とする。降下 火砕物による荷重を短期荷重とするために、降下火砕物を適切に除去することを保安規 定に定める。

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、V-1-1-2-4-3の「4.要求機能及び性能目標」の 「4.1(2)c.性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、想定する降 下火砕物、風(台風)及び積雪による荷重に対し、降下火砕物堆積時の機能維持を考慮 して、部材又は建屋全体として構造健全性を維持する設計とし、鉄筋コンクリート造の 屋根を、鉄筋コンクリート造の耐震壁で支持し、支持性能を有する基礎により支持する 構造とする。降下火砕物による荷重を短期荷重とするために、降下火砕物を適切に除去 することを保安規定に定める。

3.2 機能維持の方針

V-1-1-2-4-3の「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を 達成するために、「3.1 構造強度の設計方針」に示す構造を踏まえV-1-1-2-4-1の「2.1.3 (2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を適切に考慮して、各施設の構造設計及 びそれを踏まえた評価方針を設定する。

- (1) 防護対象施設
  - a. 残留熱除去系海水系ポンプ
    - (a) 構造設計

残留熱除去系海水系ポンプは,「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方 針及びV-1-1-2-4-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏 まえ,以下の構造とする。

残留熱除去系海水系ポンプは、鋼製の立形ポンプの上に、原動機を取り付け、原動 機によりポンプの軸を回転させる構造とする。

ポンプはポンプベースに固定する。原動機は原動機台と結合し原動機台はポンプベ ースに固定する。ポンプベースは基礎ボルトで基礎に据え付ける。端子箱等のポンプ の機能保持に必要な附属品は,原動機にボルトで結合する。

原動機の形状は円筒を基本とした適切な強度を有する鋼製のフレームであり,原動 機フレーム内に空気冷却器,原動機フレームの下部に外扇等の附属設備が付加された 形態とする。

想定する降下火砕物及び積雪による荷重に対しては,原動機上部に最も多く降下火 砕物が堆積し,原動機を介して支持している原動機台に伝達する構造とする。また, 想定する風荷重に対しては,海水ポンプ室内に設置することで,風荷重を受けない構 造とする。

残留熱除去系海水系ポンプの構造計画を表3-1に示す。

(b) 評価方針

残留熱除去系海水系ポンプは、想定する降下火砕物及び積雪荷重に対し、荷重の作 用する部位及び荷重が伝達する部位を踏まえて、ポンプを構成する原動機台が、おお むね弾性状態に留まることを計算により確認する。評価方法としては、「5.強度評 価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。

佐凯女称	計画の概要			
旭設石が	主体構造	支持構造	武功区	
【位置】				
残留熱除去	系海水系ポンプ	は、海水ポンプ室に設置	する設計としている。	
残 留 熱除 去	立形ポンプ	コンクリート基礎に 基礎ボルトで固定す る。	原動機取付ポルト 原動機取付ポルト 基礎ポルト 基礎ポルト 	

表 3-1 残留熱除去系海水系ポンプの構造計画

- b. ディーゼル発電機用海水ポンプ
  - (a) 構造設計

ディーゼル発電機用海水ポンプは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-4-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ、以下の構造とする。

ディーゼル発電機用海水ポンプは,鋼製の立形ポンプの上に,原動機を取り付け, 原動機によりポンプの軸を回転させる構造とする。

ポンプはポンプベースに固定する。原動機は原動機台と結合し原動機台はポンプベ ースに固定する。ポンプベースは基礎ボルトで基礎に据え付ける。端子箱等のポンプ の機能保持に必要な附属品は,原動機にボルトで結合する。

原動機の形状は円筒を基本とした適切な強度を有する鋼製のフレームであり,原動 機フレームの上部に外扇等の付属設備が付加された形態とする。

想定する降下火砕物及び積雪による荷重に対しては,原動機及び原動機台の上部に 最も多く降下火砕物が堆積し,原動機を介して支持している原動機台に伝達する構造 とする。また,想定する風荷重に対しては,海水ポンプ室内に設置することで,風荷 重を受けない構造とする。

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造計画を表3-2に示す。

(b) 評価方針

ディーゼル発電機用海水ポンプは、想定する降下火砕物及び積雪荷重に対し、荷重 の作用する部位及び荷重が伝達する部位を踏まえて、ポンプを構成する原動機台が、 おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する。評価方法としては、「5. 強 度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。

<b>協</b> 認夕	計画の概要			
旭砇石孙	主体構造	支持構造	武巧区	
【位置】				
ディーゼル	発電機用海水ポ	ンプは、海水ポンプ	をに設置する設計としている。	
ディーゼル 発電機用海 水ポンプ	立形ポンプ	コンクリート基礎 に基礎ボルトで固定 する。	原動機の付ポルト 原動機合取付ポルト 基礎ポルト 基礎ポルト	

表 3-2 ディーゼル発電機用海水ポンプの構造計画

- c. 残留熱除去系海水系ストレーナ
- (a) 構造設計

残留熱除去系海水系ストレーナは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-4-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ、以下の構造とする。

残留熱除去系海水系ストレーナは,円筒型の容器と支持脚が鋳物一体構造となった, たて置円筒形容器を主体構造とし,支持脚をコンクリート基礎に基礎ボルトで固定す る構造とする。

想定する降下火砕物及び積雪による荷重に対しては,降下火砕物が堆積するストレ ーナ上面に作用し,支持脚に伝達する構造とする。また,想定する風荷重に対しては, 海水ポンプ室内に設置することで,風荷重を受けない構造とする。

残留熱除去系海水系ストレーナの構造計画を表3-3に示す。

(b) 評価方針

残留熱除去系海水系ストレーナは、想定する降下火砕物及び積雪荷重に対し、荷重 の作用する部位及び荷重が伝達する部位を踏まえて、ストレーナを構成する支持脚が、 おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する。評価方法としては、「5. 強 度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。

描記夕秋	計	画の概要	我田図	
旭政石怀	主体構造	支持構造	就的凶	
【位置】				
残留熱除去系海	訴水系ストレーナは,	,海水ポンプ室に設置する	設計としている。	
残留熱除去系 海水系ストレ ーナ	円筒型の容器と支 持脚が鋳物一体構 造となったたて 置円筒形容器	支持脚をコンクリート 基礎に基礎ボルトで固 定する。	で す す す す す 大 持脚	

# 表 3-3 残留熱除去系海水系ストレーナの構造計画

- d. ディーゼル発電機用海水ストレーナ
- (a) 構造設計

ディーゼル発電機用海水ストレーナは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-4-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ、以下の構造とする。

ディーゼル発電機用海水ストレーナは、円筒型の容器と支持脚が鋳物一体構造となった、たて置円筒形容器を主体構造とし、支持脚をコンクリート基礎に基礎ボルトで 固定する構造とする。

想定する降下火砕物及び積雪による荷重に対しては,降下火砕物が堆積するストレーナ上面に作用し,支持脚に伝達する構造とする。また,想定する風荷重に対しては, 海水ポンプ室内に設置することで,風荷重を受けない構造とする。

ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造計画を表3-4に示す。

(b) 評価方針

ディーゼル発電機海水ストレーナは、想定する降下火砕物及び積雪荷重に対し、荷 重の作用する部位及び荷重が伝達する部位を踏まえて、ストレーナを構成する支持脚 が、おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する。評価方法としては、「5. 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。

<b>齿</b> 迎夕	計画	iの概要	头田区	
他設石你	主体構造	支持構造	就明凶	
【位置】				
ディーゼル発電	『機用海水ストレー <sup>、</sup>	ナは,海水ポンプ室に	設置する設計としている。	
ディーゼル発 電機用海水ス トレーナ	円筒型の容器と支 持脚が鋳物一体構 造となったたて 置円筒形容器	支持脚をコンクリ ート基礎に基礎ボ ルトで固定する。	で す す 大 持脚	

# 表 3-4 ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造計画

- e. ディーゼル発電機吸気フィルタ
- (a) 構造設計

ディーゼル発電機吸気フィルタは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-4-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷 重を踏まえ、以下の構造とする。

ディーゼル発電機吸気フィルタの構造は4脚たて置円筒型容器構造とし,支持脚は 基礎部に溶接により固定する構造とする。

想定する降下火砕物及び積雪による荷重に対しては,降下火砕物が堆積する吸気フィルタ上面に作用し,吸気フィルタ胴板及び支持脚を介して床面に伝達する構造とする。また,想定する風荷重に対しては,胴板に作用し,支持脚を介して床面に伝達する構造とする。

ディーゼル発電機吸気フィルタの構造計画を表3-5に示す。

(b) 評価方針

ディーゼル発電機吸気フィルタは、想定する降下火砕物、風(台風)及び積雪を考慮した荷重に対し、荷重の作用する部位及び荷重が伝達する部位を踏まえて、吸気フィルタを構成する平板、胴板及び支持脚が、おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する。評価方法としては、「5.強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。

<b>齿</b> 型 夕 称	計画	iの概要	武田図	
加成有你	主体構造 支持構造		記り区	
【位置】				
ディーゼル発電	『機吸気フィルタは	,ディーゼル発電機室	経上面に設置する設計としている。	
ディーゼル発 電機吸気フィ ルタ	4 脚たて置円筒 型容器	ディーゼル発電機 室屋上面に設けた コンクリート基礎 の基礎プレートに 溶接で固定する。	平板	

表 3-5 ディーゼル発電機吸気フィルタの構造計画

- (2) 建屋
  - a. 原子炉建屋
    - (a) 構造設計

原子炉建屋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-4-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ、以下の 構造とする。

原子炉建屋は,鉄筋コンクリート造の屋根を,鉄筋コンクリート造の耐震壁で支持 し、十分な支持性能を有する基礎により支持する構造とする。鉄筋コンクリート造の 屋根,鉄筋コンクリート造の耐震壁は適切な強度を有する構造とする。

想定する降下火砕物及び積雪による荷重に対しては,降下火砕物が堆積する鉄筋コ ンクリート造の屋根に作用する構造とする。また,想定する風荷重に対しては,鉄筋 コンクリート造の耐震壁に作用する構造とする。

原子炉建屋の構造計画を表 3-6 に示す。

(b) 評価方針

原子炉建屋は,想定する降下火砕物,風(台風)及び積雪を考慮した荷重に対し, 原子炉建屋の屋根及び耐震壁が,許容限界に留まることを計算により確認する。評価 方法としては,建屋の質点系解析モデルを用いた解析により評価を行う。

- b. タービン建屋
- (a) 構造設計

タービン建屋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-4-1 の「2.1.3 (2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ、以下 の構造とする。

タービン建屋は,鉄筋コンクリート造の屋根を,鉄筋コンクリート造の耐震壁で支 持し,十分な支持性能を有する基礎により支持する構造とする。鉄筋コンクリート造 の屋根,鉄筋コンクリート造の耐震壁は適切な強度を有する構造とする。

想定する降下火砕物及び積雪による荷重に対しては,降下火砕物が堆積する鉄筋コ ンクリート造の屋根に作用する構造とする。また,想定する風荷重に対しては,鉄筋 コンクリート造の耐震壁に作用する構造とする。

タービン建屋の構造計画を表 3-6 に示す。

(b) 評価方針

タービン建屋は、想定する降下火砕物、風(台風)及び積雪を考慮した荷重に対し、 タービン建屋の屋根及び耐震壁が、許容限界に留まることを計算により確認する。評 価方法としては、建屋の質点系解析モデルを用いた解析により評価を行う。

- c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋
  - (a) 構造設計

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針 及びV-1-1-2-4-1 の「2.1.3 (2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏 まえ、以下の構造とする。

RO

使用済燃料乾式貯蔵建屋は,鉄筋コンクリート造の屋根を,鉄筋コンクリート造の 耐震壁で支持し,十分な支持性能を有する基礎により支持する構造とする。鉄筋コン クリート造の屋根,鉄筋コンクリート造の耐震壁は適切な強度を有する構造とする。

想定する降下火砕物及び積雪による荷重に対しては,降下火砕物が堆積する鉄筋コ ンクリート造の屋根に作用する構造とする。また,想定する風荷重に対しては,鉄筋 コンクリート造の耐震壁に作用する構造とする。

使用済燃料乾式貯蔵建屋の構造計画を表 3-6 に示す。

(b) 評価方針

使用済燃料乾式貯蔵建屋は,想定する降下火砕物,風(台風)及び積雪を考慮した 荷重に対し,使用済燃料乾式貯蔵建屋の屋根及び耐震壁が,許容限界に留まることを 計算により確認する。評価方法としては,建屋の質点系解析モデルを用いた解析によ り評価を行う。

施設	齿乳友分	計画の概要		学日回
分類	他設名你	主体構造	支持構造	就坍凶
建屋				

## 表 3-6 建屋の構造計画(1/4)

<b>按</b> 凯友 升	計画の概要		ゴ田図
旭苡石怀	主体構造	支持構造	就切凶
原子炉建屋	鉄ト及屋屋のサインクリー造陸る。	荷外る壁建さ等礎るる。 重殻屋に屋れを版構 はを根作内た介へ造 建構及用に耐し伝造 のす外,置壁基すす	(東西方向断面)   (南北方向断面)

# 表 3-6 建屋の構造計画(2/4)

齿乳友粉	計画の概要		当田図	
旭砹石朳	主体構造	支持構造	武功凶	
タービン建屋	鉄リ主び陸成第一体鉄屋する。	荷外る壁建さ等礎るる。 重殻屋に屋れを版構 はを根作内た介へ 造 屋成びし配震,達と のす外,置壁基すす	(東西方向断面)	

表 3-6 建屋の構造計画(3/4)
<b>広</b> 乳友 <del>分</del>	計画の	)概要	
旭苡石が	主体構造	支持構造	武功区
使用済燃料乾式 貯蔵建屋	鉄 ト 骨 リ ー ン ク リ ー ン ク リ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	荷外る壁基する。 重殻屋に礎る 建構及用へ造 屋成びし伝とす	(東西方向断面)

## 表 3-6 建屋の構造計画(4/4)

4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界

防護対象施設及び建屋(以下「対象施設」という。)の強度評価に用いる荷重及び荷重の組合 せを「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に,許容限界を「4.2 許容限界」に示す。

4.1 荷重及び荷重の組合せ

対象施設の強度評価にて考慮する荷重及び荷重の組合せは、V-1-1-2-4-1の「2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界」を踏まえ、以下のとおり設定する。

- (1) 荷重の種類
  - a. 常時作用する荷重(F<sub>d</sub>) 常時作用する荷重は,持続的に生じる荷重であり,自重,積載荷重及び水頭圧とする。
  - b. 降下火砕物による荷重(F<sub>v</sub>)
     降下火砕物による荷重は,湿潤密度1.5 g/cm<sup>3</sup>の降下火砕物が50 cm堆積した7355
     N/m<sup>2</sup>とする。
  - c. 積雪荷重(F<sub>s</sub>)

積雪深は、V-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明 書」のうちV-1-1-2-1-1「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する基 本方針」(以下「V-1-1-2-1-1」という。)の「4.1(4)自然現象の組合せの方針」に 示す組み合わせる積雪深を踏まえて、茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年3月9日茨 城県規則第9号)による東海村の垂直積雪量30 cmに平均的な積雪荷重を与えるための係 数0.35 を考慮した10.5 cmに設定し、210 N/m<sup>2</sup>の荷重とする。

d. 風荷重 (W)

風速は、V-1-1-2-1-1 の「4.1(4) 自然現象の組合せの方針」に示す組み合わせる風 速を踏まえて、建築基準法施行令に基づく平成12年建設省告示第1454号に定められた 東海村の基準風速である 30 m/s とする。風荷重については、施設の形状により風力係 数等が異なるため、施設ごとに算出する。

- e. 運転時の状態で作用する荷重(F<sub>p</sub>) 運転時の状態で作用する荷重としては、V-1-1-2-4-1の「2.1.3(2)a. 荷重の種類」 で設定している運転時の状態で作用する荷重に従って、ポンプのスラスト荷重等の運転
- (2) 荷重の組合せ

時荷重とする。

- a. 降下火砕物による荷重,積雪荷重及び風荷重の組合せ 降下火砕物による荷重,積雪荷重及び風荷重については,それらの組合せを考慮し, 自然現象の荷重として扱う。自然現象の荷重は短期荷重として扱う。
- b. 対象施設の荷重の組合せ

対象施設の荷重の組合せについては,自然現象の荷重及び常時作用する荷重を組み合わせる。

ただし,対象施設のうち残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル発電機用海水ポ ンプは動的機器であるため,運転時の状態で作用する荷重を考慮する。また,残留熱 除去系海水系ストレーナ及びディーゼル発電機用海水ストレーナは内包水の荷重,ディーゼル発電機吸気フィルタは運転時の状態で作用する荷重を考慮する。

なお、常時作用する荷重、積雪荷重、風荷重及び運転時の状態で作用する荷重については、組み合わせることで降下火砕物による荷重の抗力となる場合には、評価結果 が保守的となるよう荷重の算出において考慮しないこととする。

上記を踏まえ,対象施設の強度評価における荷重の組合せの設定については,施設の設置状況及び構造等を考慮し設定する。対象施設ごとの荷重の組合せの考え方を表 4-1に示す。

		荷重							
长言几	お産証価の	常時作用する 荷重(F <sub>d</sub> )		降下火砕	待示	E	産だ味の少		
分類	対象施設	自重	積載荷重	水頭圧	物による 荷重 (F <sub>v</sub> )	槓当 荷重 (F₅)	風 荷重 (W)	連転時の状 態で作用す る荷重(F <sub>p</sub> )	
	残留熱除去系海水系 ポンプ ディーゼル発電機用 海水ポンプ	0	_	_	0	0	_	0	
施設	残留熱除去系海水系 ストレーナ ディーゼル発電機用 海水ストレーナ	0			0	0		0	
	ディーゼル発電機吸 気フィルタ	0	_	_	0	$\bigcirc$	0	0	
建屋	原子炉建屋 タービン建屋 使用済燃料乾式貯蔵 建屋	0	0		0	0	0	—	

表 4-1 対象施設ごとの荷重の組合せ

(○:考慮する荷重を示す。)

(3) 荷重の算定方法

「4.1(1)荷重の種類」で設定している荷重のうち,「4.1(2)a. 降下火砕物による荷 重,積雪荷重及び風荷重の組合せ」で設定している自然現象の荷重の鉛直荷重及び水平荷 重の算出式を以下に示す。

a. 記号の定義

荷重の算出に用いる記号を表 4-2 に示す。

記号	単位	定 義
А	$m^2$	風の受圧面積(風向に垂直な面に投影した面積)
С		風力係数
E'	—	建築基準法施行令第 87 条第 2 項に規定する数値
F		建設省告示第 1454 号の規定によって算出した平均風速の高さ方向の
С <sub>г</sub>	_	分布を表わす係数
F <sub>v</sub>	$N/m^2$	湿潤状態の降下火砕物による荷重
F s	$N/m^2$	積雪荷重
Fv'	$N/m^2$	単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重
f s	$N/(m^2 \cdot cm)$	建築基準法施行令に基づき設定する積雪の単位荷重
G	—	ガスト影響係数
g	$m/s^2$	重力加速度
Н	m	全高
Ηs	cm	積雪深
q	$N/m^2$	設計用速度圧
$V_{\rm D}$	m/s	基準風速
W	Ν	風荷重
$Z_{\rm b}$	m	地表面粗度区分に応じて建設省告示第 1454 号に掲げる数値
ZG	m	地表面粗度区分に応じて建設省告示第 1454 号に掲げる数値
α	—	地表面粗度区分に応じて建設省告示第 1454 号に掲げる数値

表 4-2 荷重の算出に用いる記号(1/2)

b. 鉛直荷重

鉛直荷重については,湿潤状態の降下火砕物及び積雪を考慮する。 湿潤状態の降下火砕物による荷重は,以下である。

 $F_v\!=\!7355~\text{N/m}^2$ 

積雪荷重は、次式のとおり算出する。

 $F_s = f_s \cdot H_s$ 

湿潤状態の降下火砕物に積雪を踏まえた鉛直荷重(以下「降下火砕物等堆積による

鉛直荷重」という。)は、次式のとおり算出する。

 $F_v' = F_v + F_s$ 

表 4-3 に入力条件を示す。

表 4-3	人力条件
f s	H s
$(N/(m^2 \cdot cm))$	(cm)
20	10.5

以上を踏まえ、降下火砕物等堆積による鉛直荷重は、7565 N/m<sup>2</sup>とする。

c. 水平荷重

水平荷重については,風を考慮する。風速を建築基準法施行令の基準風速に基づき 30 m/s に設定し,風荷重については施設の形状により異なるため施設ごとに算出する。

風荷重の算出式は建築基準法施行令第87条に基づき、以下のとおりである。

4.2 許容限界

許容限界は、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて、評価対象部位ごとに設定する。

「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び荷重の組合せを含めた,評価対象部 位ごとの許容限界を表 4-4 に示す。

対象施設ごとの許容限界の詳細は,各計算書で評価対象部位の損傷モードを踏まえ,評価項 目を選定し定める。

「原子力発電所耐震設計技術指針重要度分類・許容応力編JEAG4601・補-1984」 ((社)日本電気協会),「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987」((社) 日本電気協会)及び「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1991追補版」 ((社)日本電気協会)(以下「JEAG4601」という。)を準用できる施設については,

JEAG4601に基づき「発電用原子力設備規格設計・建設規格JSME S NC1-2005/2007(以下「JSME」という。)の付録材料図表及びJISの材料物性値により許容 限界を算出している。その他施設や衝撃荷重のみを考慮する施設については、JSMEや既往 の実験式に基づき許容限界を設定する。

ただし、JSMEの適用を受ける機器であって、供用状態に応じた許容値の規定がJSMEにないものは機能維持の評価方針を考慮し、JEAG4601に基づいた許容限界を設定する。

- (1) 防護対象施設
  - a. 残留熱除去系海水系ポンプ

残留熱除去系海水系ポンプの許容限界は, V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」で設定している残留熱除去系海水系ポンプの構造強度設計上の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて, 評価対象部位ごとに設定する。

(a) 原動機台

残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価においては、降下火砕物等堆積による鉛 直荷重及びその他の荷重に対し、ポンプを構成する原動機台が、おおむね弾性状態に 留まることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、JEAG460 1に準じて許容応力状態ⅢASの許容応力を許容限界として設定する。

b. ディーゼル発電機用海水ポンプ

ディーゼル発電機用海水ポンプの許容限界は、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」で設定しているディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度設計上の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて、評価対象部位ごとに設定する。

(a) 原動機台

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価においては、降下火砕物等堆積による鉛直荷重及びその他の荷重に対し、ポンプを構成する原動機台が、おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、JEAG4601に準じて許容応力状態ⅢASの許容応力を許容限界として設定する。

c. 残留熱除去系海水系ストレーナ

残留熱除去系海水系ストレーナの許容限界は、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」で設定している残留熱除去系海水系ストレーナの構造強度設計上の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて、評価対象部位ごとに設定する。

(a) 支持脚

残留熱除去系海水系ストレーナの構造強度評価においては、降下火砕物等堆積による鉛直荷重及びその他の荷重に対し、ストレーナを構成する支持脚が、おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、JEAG 4601に準じて許容応力状態ⅢASの許容応力を許容限界として設定する。

d. ディーゼル発電機用海水ストレーナ

ディーゼル発電機用海水ストレーナの許容限界は、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及 び性能目標」で設定しているディーゼル発電機用海水ストレーナの構造強度設計上の性 能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて、評価対象部位ごとに設 定する。

(a) 支持脚

ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造強度評価においては、降下火砕物等堆積 による鉛直荷重及びその他の荷重に対し、ストレーナを構成する支持脚が、おおむね 弾性状態に留まることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、JE AG4601に準じて許容応力状態ⅢASの許容応力を許容限界として設定する。

e. ディーゼル発電機吸気フィルタ

ディーゼル発電機吸気フィルタの許容限界は、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」で設定しているディーゼル発電機吸気フィルタの構造強度設計上の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて、評価対象部位ごとに設定する。

(a) 平板, 胴板及び支持脚

ディーゼル発電機吸気フィルタの構造強度評価においては、降下火砕物等堆積による鉛直荷重、風荷重及びその他の荷重に対し、ディーゼル発電機吸気フィルタを構成する平板、胴板及び支持脚が、おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、JEAG4601に準じて許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sの許容応力を許容限界として設定する。

- (2) 建屋
  - a. 原子炉建屋

原子炉建屋の許容限界は、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」で設定して いる原子炉建屋の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて、評 価対象部位ごとに設定する。

(a) 屋根

原子炉建屋の構造強度評価においては、降下火砕物等堆積による鉛直荷重、風荷重 及びその他の荷重に対し、評価対象部位に求められる機能が担保できる許容限界を設 定する。屋根スラブは、原子炉建屋の要求機能である気密性及び遮蔽性を担保するた めに、原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(以下「RC-N規準」と いう。)に基づく短期許容応力度を許容限界として設定する。また、主トラスは、構 造強度を有することを性能目標としていることから、終局耐力に対して妥当な安全裕 度を有する許容限界を設定する。

(b) 耐震壁

原子炉建屋の構造強度評価においては、降下火砕物等堆積による鉛直荷重、風荷重 及びその他の荷重に対し、構造強度を有することを性能目標としていることからJE AG4601に基づき最大せん断ひずみ 2.0×10<sup>-3</sup>を耐震壁の許容限界として設定す る。

b. タービン建屋

タービン建屋の許容限界は、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」で設定し ているタービン建屋の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて、 評価対象部位ごとに設定する。

(a) 屋根

タービン建屋の構造強度評価においては、降下火砕物等堆積による鉛直荷重、風荷

重及びその他の荷重に対し,評価対象部位に求められる機能が担保できる許容限界を 設定する。タービン建屋の屋根は内包する防護すべき施設に波及的影響を及ぼさない ことを性能目標としていることから,屋根スラブは「RC-N規準」に基づく終局耐 力,主トラスは崩壊機構が形成されないことを許容限界として設定する。

(b) 耐震壁

タービン建屋の構造強度評価においては、降下火砕物等堆積による鉛直荷重、風荷 重及びその他の荷重に対し、内包する防護すべき施設に波及的影響を及ぼさないこと を性能目標としていることから、JEAG4601に基づき最大せん断ひずみ 4.0× 10<sup>-3</sup>を耐震壁の許容限界として設定する。

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋

使用済燃料乾式貯蔵建屋の許容限界は、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」 で設定している使用済燃料乾式貯蔵建屋の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す 評価方針を踏まえて、評価対象部位ごとに設定する。

(a) 屋根

使用済燃料乾式貯蔵建屋の構造強度評価においては,降下火砕物等堆積による鉛直 荷重,風荷重及びその他の荷重に対し,評価対象部位に求められる機能が担保できる 許容限界を設定する。屋根は内包する防護すべき施設に波及的影響を及ぼさないこと を性能目標としていることから,屋根スラブは「RC-N規準」に基づく終局耐力を, 主トラスは崩壊機構が形成されないことを許容限界として設定する。

(b) 耐震壁

使用済燃料乾式貯蔵建屋の構造強度評価においては、降下火砕物等堆積による鉛直 荷重、風荷重及びその他の荷重に対し、内包する防護すべき施設に波及的影響を及ぼ さないことを性能目標としていることから、JEAG4601に基づき最大せん断ひ ずみ4.0×10<sup>-3</sup>を耐震壁の許容限界として設定する。

<b>協</b>	荷重の	評価対象	機能損傷	高モード	
旭政石柳	組合せ	部位	応力等の状態	限界状態	百百四介
残留熱除去 系海水系ポ ンプ ディーゼル 発電機用海 水ポンプ	F <sub>d</sub> +F <sub>v</sub> +F <sub>p</sub>	原動機台	圧縮	部 材 が 弾 生 は に 留 ま ら ず 塑 性 域 に 、 て 留 ま ら 、 入 る 状態	JEAG4601に 準じて許容応力状態 Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以下 とする <sup>*1</sup>
残留熱除去 系海水系ス トレーナ ディーゼル 発電機用海 水ポンプ	F <sub>d</sub> + F <sub>v</sub> + F <sub>p</sub>	支持脚	圧縮	部材が弾性 域に留まら ず塑性域に 入る状態	JEAG4601に 準じて許容応力状態 Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以下 とする <sup>*1</sup>
		平板	曲げ		弾性範囲内である設 計降伏点とする。
ディーゼル発電機吸気	$F_{d} + F_{v}$ +W+F <sub>p</sub>	胴板	一次一般膜, 一次 一次+二次	部 材 が 弾 性 域 に 留 ま ら ず 塑 性 域 に	JEAG4601に 準じて許容応力状態 Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以下 とする <sup>*1</sup>
フィルタ		支持脚	組合せ 座屈 (圧縮+曲げ)	入る状態	JEAG4601に 準じて許容応力状態 Ⅲ <sub>A</sub> Sの許容応力以下 とする <sup>*2</sup>

表 4-4 施設ごとの許容限界(1/3)

F<sub>d</sub>:常時作用する荷重

W:風荷重

Fv:降下火砕物等堆積による鉛直荷重

W . 压印 里

F<sub>p</sub>:運転時の状態で作用する荷重

注記 \*1:表 4-5 支持構造物の許容限界を準用する。

\*2:表4-6 クラス2,3容器の許容限界を準用する。

施設 名称	要求 機能	機能設計上の 性能目標		部位	機能維持のための考え方	許容限界 (評価基準値)
			屋	屋根 スラブ	部材に生じる応力が構造 強度を確保するための許	終局耐力に対し 妥当な安全裕度 を有する許容限 界 <sup>*1</sup>
		構造強度を有	根	主トラス	容限界を超えないことを 確認	終局耐力に対し 妥当な安全裕度
原子炉建屋		すること		母屋 (二次部材)		を有する許容限 界* <sup>2</sup>
				耐震壁	最大せん断ひずみが構造 強度を確保するための許 容限界を超えないことを 確認	最大せん断ひず み 2.0×10 <sup>-3</sup>
	気密性	換気性能とあ いまって気密 機能を維持す ること		屋根 スラブ	部材に生じる応力が気密 性を維持するための許容 限界を超えないことを確 認	短期許容応力度*3
	遮蔽性	遮蔽体の損傷 により遮蔽機 能を損なわな いこと		屋根 スラブ	部材に生じる応力が遮蔽 性を維持するための許容 限界を超えないことを確 認	短期許容応力度*3

表 4-4 施設ごとの許容限界(2/3)

注記 \*1:構造強度に対しては、「終局耐力に対し妥当な安全裕度を有する許容限界」が許容 限界となるが、気密性、遮蔽性において「短期許容応力度」を許容限界としている ことから、短期許容応力度で評価

\*2:弾性限耐力として鋼構造設計規準-許容応力度設計法-(以下「S規準」という。)の短期許容応力度の評価式に平成12年建設省告示第2464号に基づきF値×1.1を適用

\*3:「RC-N 規準」の短期許容応力度で評価

		X	1 1	過設とこう計准		
施設	要求	機能設計上の			機能維持のための考え	許容限界*2
名称	機能	性能目標		前小小	方	(評価基準値)
タ ー ビ ン 母				屋根スラブ	内包する防護すべき施 設に波及的影響を及ぼ さないために落下しな いことを確認*1	終局耐力*3
建屋,使用済燃料乾4	_	内包する防護 すべき施設に 波及的影響を 及ぼさないこ と	屋根	主トラス	内包する防護すべき施 設に波及的影響を及ぼ さないために崩壊機構 が形成されないことを 確認	崩壊機構が形成 されないこと <sup>*4</sup>
式貯蔵 建 屋				耐震壁	最大せん断ひずみが構 造強度を確保するため の許容限界を超えない ことを確認	最大せん断ひず み 4.0×10 <sup>-3</sup>

表 4-4 施設ごとの許容限界 (3/3)

注記 \*1: 屋根スラブの落下により、内包するクラス2設備を損傷させる可能性があることか ら、機能維持のために落下しないことを確認

- \*2:複数部材で構成されている屋根において、単一部材である屋根スラブは、部材の終 局耐力を許容限界とし、構造体として主トラスが崩壊しないことを許容限界とす る。
- \*3:機能維持に対しては終局耐力が許容限界となるが、「RC-N 規準」の短期許容応 力度で評価
- \*4:部材の構造健全性評価においては,弾性限耐力\*5が基本となるが,一部の部材が弾 性限耐力を超過した場合は,その部材に対して,修正若林式\*6,\*7及び鋼構造限界状 態設計指針・同解説((社)日本建築学会,2010)による座屈耐力を用い,構造健 全性を評価する。
- \*5:弾性限耐力として「S規準」の短期許容応力度の評価式に平成12 年建設省告示第 2464 号に基づきF値×1.1を適用
- \*6:鉄骨X型ブレース架構の復元力特性に関する研究,日本建築学会構造工学論文集, Vol. 37B, pp. 303-316, 1991 (谷口元,加藤勉ほか)
- \*7:原子力発電所鉄骨屋根トラスの終局限界に関する研究,日本建築学会構造系論文集 第76巻第661号,pp571-580,2011(鈴木琢也,貫井泰ほか)

許容応力	許容限界					
状態	圧縮	曲げ	引張	せん断		
III <sub>A</sub> S	1.5 f c	1.5 f <sub>b</sub>	1.5 f <sub>t</sub>	1.5 f s		

表 4-5 支持構造物の許容限界

表 4-6 クラス 2,3 容器の許容限界

許容応力	許容	限界	
状態	一次一般膜応力	一次	一次+二次応力
III <sub>A</sub> S	Syと0.6Suの小さい方。 ただし,オーステナイト系ステン レス鋼及び高ニッケル合金につい ては上記値と1.2Sとの大きい方。	左欄の1.5倍の値	2 S y

## 5. 強度評価方法

評価手法は,以下に示す解析法により,適用性に留意の上,規格及び基準類や既文献にお いて適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。

- ・ FEM等を用いた解析法
- ・ 定式化された評価式を用いた解析法

具体的な評価においては、JEAG4601を使用する。

風荷重による影響を考慮する施設については、建築基準法施行令等に基づき風荷重を考慮 し、設備の受圧面に対して等分布荷重として扱って良いことから、評価上高さの1/2又は荷重 作用点より高い重心位置に集中荷重として作用するものとしており、これはJEAG4601耐 震評価における1質点モデルと等価なものであり、地震荷重を風荷重と置き換えJEAG460 1に基づき評価を行う。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重が作用する場合に強度評価を行うポンプ,容器及び建屋 の強度評価方法を以下に示す。

- 5.1 機器·配管系
  - 5.1.1 ポンプ
  - 5.1.1.1 立形ポンプ
    - (1) 評価条件

立形ポンプの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- a. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。
- b. 降下火砕物等堆積による鉛直方向荷重については,水平投影面積に対し降下火砕物 等の層厚より上載質量を算出し入力荷重として設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5-1 に示す。

表	5 - 1	評価対象部位及び評価内容	ř
~ ~			

評価対象部位	応力等の状態
原動機台	圧縮

- (3) 強度評価方法
  - a. 記号の定義

立形ポンプの強度評価に用いる記号を表 5-2 に示す。

記号	単位	定義
A 1	$m^2$	降下火砕物等の堆積面積
B 1	mm	原動機台外径
B <sub>2</sub>	mm	原動機台内径
F <sub>d</sub>	Ν	原動機自重による軸方向荷重
F <sub>p</sub>	Ν	ポンプスラスト荷重による軸方向荷重
F <sub>v</sub>	Ν	降下火砕物堆積による鉛直荷重
F v'	$N/m^2$	単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重
ſ	MDe	JSME SSB-3121.1 により規定される供用状態A及びBでの許容圧
I c	MI a	縮応力
g	$m/s^2$	重力加速度
ц	N	原動機台に常時作用する原動機自重及びポンプスラスト荷重による軸
П	IN	方向荷重
m	kg	原動機の質量
Р	kg	ポンプスラスト荷重
S	$\mathrm{mm}^2$	原動機台の断面積
S y	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計降伏点
S <sub>u</sub>	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計引張り強さ
σ <sub>c</sub>	MPa	原動機台に生じる圧縮応力

表 5-2 立形ポンプの強度評価に用いる記号

b. 応力計算

(a) 原動機台に生じる圧縮応力

$$\sigma_{\rm c} = \frac{\rm F_v + \rm H}{\rm S}$$

ここで

$$S = \frac{\pi}{4} \left( B_2^1 - B_2^2 \right)$$

原動機台の断面図を図 5-1 に示す。



図 5-1 原動機台の断面図

## 5.1.2 容器

- 5.1.2.1 たて置円筒形容器
  - (1) 評価条件

たて置円筒形容器の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- a. 計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
- b. 降下火砕物等堆積による鉛直方向荷重については、ストレーナの水平投影面積に対し降下火砕物等の層厚より上載質量を算出し入力荷重として設定する。
- (2) 評価対象部位評価対象部位及び評価内容を表 5-3 に示す。

表 5-3	評価対象部位及び評価内容

評価対象部位	応力等の状態
支持脚	圧縮

- (3) 強度評価方法
  - a. 記号の定義

たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号を表 5-4 に示す。

記号	単位	定義
A 1	$m^2$	降下火砕物等の堆積面積
B <sub>x 1</sub>	mm	支持脚の寸法
B <sub>x 2</sub>	mm	支持脚の寸法
В <sub>у1</sub>	mm	支持脚の寸法
B <sub>y 2</sub>	mm	支持脚の寸法
F <sub>d</sub>	Ν	ストレーナ自重による荷重
F <sub>v</sub>	Ν	降下火砕物等堆積による鉛直荷重
F <sub>p</sub>	N	内包水の荷重
F v'	N/m <sup>2</sup>	単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重
ſ	MPa	JSME SSB-3121.1 により規定される供用状態A及びBでの許容圧縮応
I <sub>c</sub>		<u>カ</u>
g	$m/s^2$	重力加速度
Н	Ν	支持脚に常時作用するストレーナ自重及び内包水の荷重
m	kg	ストレーナの質量
S	$\mathrm{mm}^2$	支持脚の断面積
S y	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計降伏点
S <sub>u</sub>	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計引張り強さ
σ <sub>c</sub>	MPa	支持脚に生じる圧縮応力

表 5-4 たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号

b. 応力計算

(a) 支持脚に生じる圧縮応力

$$\sigma_{\rm c} = \frac{{\rm F}_{\rm v} + {\rm H}}{{\rm S}}$$

ここで

$$S = \left\{ \left( B_{x1} \cdot B_{y1} \cdot 2 \right) + \left( B_{x2} \cdot B_{y2} \right) \right\} \cdot 4$$

支持脚の断面図を図 5-2 に示す。





- 5.1.2.2 4脚たて置円筒形容器
  - (1) 評価条件

4脚たて置円筒形容器の強度評価を行う場合,以下の条件に従うものとする。

- a. 4 脚たて置円筒形容器の強度計算において,降下火砕物が堆積する平板を円板と仮 定し,等分布荷重が作用する周辺支持円板として評価し,風荷重による影響が大きい 胴板及び支持脚は1質点系モデルとし,評価を行う。
- b. 平板は等分布荷重が作用するものとする。
- c. 1 質点系モデルの強度計算において,評価上の高さの 1/2 又は荷重作用点より高い 重心位置に集中荷重として作用するものとする。計算モデル図を図 5-3 及び図 5-4 に 示す。
- d. 計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
- e. 降下火砕物等堆積による鉛直方向荷重については、平板の水平投影面積に対し降下 火砕物等の層厚より上載質量を算出し入力荷重として設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5-5 に示す。

評価対象部位	応力等の状態
平板	曲げ
	一次一般膜
胴板	一次
	一次+二次
古年期	組合せ
又行网	座屈 (圧縮+曲げ)

## 表 5-5 評価対象部位及び評価内容

(3) 強度評価方法

a. 記号の定義

4脚たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号を表 5-6 に示す。

記号	定義	単位
А	受圧面積(風向に垂直な面に投影した面積)	m <sup>2</sup>
A s	脚の断面積	$\mathrm{mm}^2$
A <sub>sr</sub>	脚の半径方向軸に対する有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>st</sub>	脚の周方向軸に対する有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>
а	平板の外半径	mm
С	建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数	_
C 1	アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の1/2(胴の周方向)	mm
C 2	アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の1/2(胴の軸方向)	mm
C c	応力の補正係数(JEAG4601参考文献(6.6.3-2))より得られる値)	-
C <sub>L</sub>	応力の補正係数(JEAG4601参考文献(6.6.3-2))より得られる値)	-
D i	胴の内径	mm
D o	吸気フィルタ幅(全幅)	mm
E	胴の縦弾性係数	MPa
E <sub>s</sub>	脚の縦弾性係数	MPa
F	JSME SSB-3121.1(1)により規定される値	MPa
F <sub>0</sub>	振動モデル系における水平力	Ν
F <sub>d</sub>	運転時の状態で作用する荷重	Ν
f c	脚の許容圧縮応力	MPa
f <sub>br</sub>	脚の半径方向軸まわりの許容曲げ応力	MPa
f <sub>bt</sub>	脚の半径方向に直角な方向の軸まわりの許容曲げ応力	MPa
f t	脚の許容引張応力	MPa
G	ガスト影響係数	_
G s	脚のせん断弾性係数	MPa
g	重力加速度	$m/s^2$
Н	吸気フィルタ高さ	m
h	平板の板厚	mm
Ι	胴の断面 2 次モーメント	$\mathrm{mm}^4$
I sr	脚の半径方向軸に対する断面2次モーメント	$\mathrm{mm}^4$
I s t	脚の周方向軸に対する断面2次モーメント	$\mathrm{mm}^4$
J s	脚のねじりモーメント係数	$\mathrm{mm}^4$
$K_1$ , $K_2$	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)よりの定数	-
K	脚の胴つけ根部における周方向曲げモーメントに対する局部ばね定数	_
1X c	(JEAG4601参考文献(6.6.3-4)より得られる値)	

表 5-6 4脚たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号(1/6)

封 円.		出任	
記方		単位.	
K L	胴の脚つけ根部における長手方向曲けモーメントに対する局部はね定	N/mm	
	数 (JEAG4601参考文献(6.6.3-4)より得られる値)		
K r	胴の脚つけ根部における半径方向荷重に対する局部ばね定数	N/mm	
	(JEAG4601参考文献(6.6.3-4))より得られる値)	,	
$\begin{array}{c} K_{L} \\ K_{r} \\ k_{c} \\ k_{c} \\ L \\ L_{c} \\ L_{g} \\ M_{1} \\ M_{3} \\ M_{c} \\ M_{L} \\ M_{L 2} \\ M_{L 2} \\ M_{x} \\ M_{\phi} \\ m_{0} \\ N_{x} \\ N_{\phi} \\ p \\ P \\ P \\ P \\ 1 \\ \end{array}$	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるアタッチメントパラメー	_	
IX L	タ軸方向の補正係数		
k c	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるアタッチメントパラメー	_	
	タ周方向の補正係数		
L	脚の長さ	mm	
L <sub>c</sub>	脚の中立軸間の距離	mm	
L g	基礎から容器上部重心までの距離	mm	
M 1	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント	N•mm	
M 3	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部のねじりモーメント	N•mm	
M <sub>c</sub>	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の周方向モーメント(圧縮側)	N•mm	
ML	運転時質量による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント(引張側)	N•mm	
	降下火砕物荷重,積雪荷重による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメン		
$M_{L\ 2}$	ト (引張側)	N•mm	
M <sub>x</sub>	胴に生じる軸方向の曲げモーメント	N•mm	
$M_{\phi}$	胴に生じる周方向の曲げモーメント	N•mm	
m <sub>0</sub>	運転時質量	kg	
N x	胴に生じる軸方向の膜力	N/mm	
Ν φ	胴に生じる周方向の膜力	N/mm	
р	平板に作用する等分布荷重	N/mm <sup>2</sup>	
Р	運転時質量による胴の脚つけ根部の半径方向荷重	N	
P 1	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の半径方向荷重	N	
P 2	降下火砕物荷重及び積雪荷重による胴の脚つけ根部の半径方向荷重	N	
Q	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の周方向荷重	N	
q	設計用速度圧	N/m <sup>2</sup>	
R	運転時質量による脚の軸力	N	
R <sub>1</sub>	風荷重(Z方向)により脚に作用する軸力	N	
R 2	降下火砕物荷重及び積雪荷重により脚に作用する軸力	N	
r m	胴の平均半径	mm	
S <sub>u</sub>	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計引張り強さ	MPa	

表5-6 4脚たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号(2/6)

記号	定義	単位
S y	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計降伏点	MPa
t	胴の板厚	mm
u	脚の中心軸から胴の板厚中心までの距離	mm
W 1	風荷重	N
W 2	降下火砕物荷重	N
W 3	積雪荷重	N
Z <sub>sr</sub>	脚の半径方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>
Z <sub>st</sub>	脚の周方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>
$\beta$ , $\beta$ <sub>1</sub> , $\beta$ <sub>2</sub>	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるアタッチメントパラメ	
$\beta$ c, $\beta$ L	ータ タ	_
γ	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるシェルパラメータ	-
Δr	運転時質量による胴の半径方向局部変位量	mm
Δ <sub>r1</sub>	水平力F₀による胴の半径方向局部変位量	mm
$\Delta_{x 1}$	水平力 F 0 による第1 脚上端の水平方向変位量	mm
Δ x 3	水平力 Foによる第2脚上端の水平方向変位量	mm
$\Delta$ y 1	水平力 F 0 による第1脚の鉛直方向変位量	mm
θ	運転時質量による胴の脚つけ根部における局部傾き角	rad
θ ο	水平力F₀による胴の中心軸の傾き角	rad
$\theta_{1}$	水平力 F o による第1脚の傾き角(圧縮側)	rad
$ heta$ $_2$	水平力F <sub>0</sub> による胴の第1脚つけ根部における局部傾き角	rad
θз	水平力 F o による第2脚の傾き角	rad
π	円周率	-
ρ	比重	_
σο	胴の一次一般膜応力の最大値	MPa
σοφ	胴の周方向一次一般膜応力	MPa
σ <sub>0 x</sub>	胴の軸方向一次一般膜応力	MPa
σ 1	胴の一次応力の最大値	MPa
σ <sub>2</sub>	胴の一次+二次応力の最大値	MPa
$\sigma_{11} \sim \sigma_{14}$	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の組合せ一次応力	MPa
σ15, σ16	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の組合せ一次応力	MPa
$\sigma_{21} \sim \sigma_{24}$	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の組合せ一次+二次応力	MPa
σ <sub>25</sub> , σ <sub>26</sub>	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の組合せ一次+二次応力	MPa
σs	脚の組合せ応力の最大値	MPa
σ <sub>s1</sub> , σ <sub>s2</sub>	運転時質量による脚の圧縮応力,曲げ応力	MPa

表5-6 4脚たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号(3/6)

記号	定義	単位
σ s 3, σ s 4	降下火砕物荷重及び積雪荷重による脚の圧縮応力,曲げ応力	MPa
$\sigma_{\rm s5}\sim\sigma_{\rm s7}$	風荷重(Z方向)による脚の圧縮応力,曲げ応力	MPa
$\sigma_{s8}\sim\sigma_{s10}$	風荷重(X方向)による脚の圧縮応力,曲げ応力	MPa
σ <sub>sc</sub>	脚の圧縮応力の和	MPa
σ <sub>sr</sub>	脚の半径方向軸まわりの圧縮側曲げ応力の和	MPa
σst	脚の半径方向に直角な軸まわりの圧縮側曲げ応力の和	MPa
σ <sub>sx</sub>	風荷重(X方向)が作用した場合の脚の組合せ応力	MPa
σ <sub>sz1</sub> , σ <sub>sz2</sub>	風荷重(Z方向)が作用した場合の脚の組合せ応力	MPa
σ <sub>x1</sub>	静水頭又は内圧による胴の軸方向応力	MPa
σ <sub>φ1</sub>	静水頭又は内圧による胴の周方向応力	MPa
σ <sub>x 2</sub>	運転時質量による胴の軸方向応力	MPa
	運転時質量により生じる鉛直方向モーメントによる胴の軸方向	MD
σ <sub>x3</sub>	応力	MPa
	運転時質量により生じる鉛直方向モーメントによる胴の周方向	MD
σφ3	応力	MPa
σ <sub>x4</sub>	運転時質量により生じる半径方向荷重による胴の軸方向応力	MPa
σ φ 4	運転時質量により生じる半径方向荷重による胴の周方向応力	MPa
σ <sub>x5</sub>	応力が作用した場合の転倒モーメントによる胴の軸方向応力	MPa
σ <sub>x 7</sub>	降下火砕物荷重及び積雪荷重による胴の軸方向応力	MPa
	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる鉛直方向モーメント	MDo
0 x 8	による胴の軸方向応力	MPa
	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる鉛直方向モーメント	MDo
Ο φ 8	による胴の周方向応力	MFa
	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる半径方向荷重による	MDo
0 x 9	胴の軸方向応力	MIA
	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる半径方向荷重による	MDo
Ο φ 9	胴の周方向応力	MFa
<b>G 1 1 1 1</b>	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる鉛直方向モーメント	MPo
$0_{\phi 10}, 0_{x 10}$	による胴の局部応力	MIA
	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる半径方向荷重による	MPa
$\mathbf{U}_{\phi 1 1}, \mathbf{U}_{x 1 1}$	胴の局部応力	mia
<b>G a 1 G a -</b>	風荷重(Z方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の軸方	MPa
σ <sub>x61</sub> , σ <sub>x62</sub>	向応力	mi a

表5-6 4脚たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号(4/6)

記号	定義	単位
	風荷重(Z方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の周方	11D
Ο φ 6 1, Ο φ 6 2	向応力	MPa
	風荷重(Z方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴	МЪ
σ <sub>x71</sub> , σ <sub>x72</sub>	の軸方向応力	MPa
	風荷重(Z方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴	MDa
$\sigma_{\phi 71}, \sigma_{\phi 72}$	の周方向応力	Mra
	風荷重(Z方向)が作用した場合の周方向モーメントによる胴	MDo
0 x 8 1, 0 x 8 2	の軸方向応力	MI a
<b>G - - - - - - -</b>	風荷重(Z方向)が作用した場合の周方向モーメントによる胴	MPa
$0_{\phi}81, 0_{\phi}82$	の周方向応力	MI a
G of G of	風荷重(X方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の軸	MPa
0 x 9 1, 0 x 9 2	方向応力	MI a
Gran Gran	風荷重(X方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の周	MPa
υφ91, υφ92	方向応力	MI a
<b>G</b> 101 <b>G</b> 100	風荷重(X方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる	MPa
0 x 1 0 1, 0 x 1 0 2	胴の軸方向応力	in a
$\mathbf{\sigma}$ $(\mathbf{v}, \mathbf{v})$	風荷重(X方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる	MPa
ο φ101, ο φ102	胴の周方向応力	in a
$\sigma_{y111}, \sigma_{y112}$	風荷重(X方向)が作用した場合の周方向モーメントによる胴	MPa
• * * * * * * * * * * * * * *	の軸方向応力	
<b>6</b> + 1 + 1 + <b>6</b> + 1 + 2	風荷重(X方向)が作用した場合の周方向モーメントによる胴	MPa
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	の周方向応力	
σ <sub>xx1</sub> , σ <sub>xx2</sub>	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa
$\sigma_{xx3}, \sigma_{xx4}$	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の軸方向一次+二次応力	MPa
	の和	
$\sigma_{xz1} \sim \sigma_{xz4}$	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa
$\sigma_{\rm xz5} \sim \sigma_{\rm xz8}$	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の軸方向一次+二次応力	MPa
σ <sub>φ x 1</sub> , σ <sub>φ x 2</sub>	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa
σ φ x 3, σ φ x 4	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の周方向一次+二次応力	MPa
$\sigma_{\phi z 1} \sim \sigma_{\phi z 4}$	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa

表5-6 4脚たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号(5/6)

記号	定義	単位
$\sigma_{\phi z 5} \sim \sigma_{\phi z 8}$	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の周方向一次+二次応	MPa
<b>T</b> -	風荷重(Z方向)により胴の脚つけ根部に生じるねじりモー	MPo
	メントによるせん断応力	IVII a
	風荷重(X方向)により胴の脚つけ根部に生じるねじりモー	МЪ
τ <sub>6</sub>	メントによるせん断応力	мРа
	風荷重(Z方向)により胴の脚つけ根部に生じる周方向せん	MD
τ <sub>c1</sub>	断応力	MPa
	風荷重(X方向)により胴の脚つけ根部に生じる周方向せん	100
τ <sub>с4</sub>	断応力	MPa
τ <sub>L1</sub>	運転時質量により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん断応力	MPa
	風荷重(Z方向)により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん	10
τ <sub>L2</sub>	断応力	MPa
τ <sub>L3</sub>	降下火砕物荷重及び積雪荷重により胴の脚つけ根部に生じる	105
	軸方向せん断応力	MPa
	風荷重(X方向)により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん	
τ <sub>L5</sub>	断応力	MPa
		1

表5-6 4脚たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号(6/6)

b. 計算モデル



図 5-3 計算モデル図 (平板)



図 5-4 計算モデル図(胴板及び支持脚)

- c. 強度評価方法
  - (a) 平板の応力
     鉛直荷重により平板に作用する最大曲げ応力σ<sub>max</sub>

$$\sigma_{\text{max}} = 1.24 \cdot \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}^2}{\mathbf{h}^2}$$

(b) 荷重の設定

水平力の釣合より  $2 \cdot P_1 + 2 \cdot Q = F_0$ 転倒モーメントの釣合より  $2 \cdot M_1 - 2 \cdot M_3 + 2 \cdot R_1 \cdot r_m = F_0(L_g - L)$ ただし  $r_m = (D_i + t)/2$ 

第1脚の水平方向変位量  $\Delta_{x1}$ , 傾き角  $\theta_1$ , 鉛直方向変位量  $\Delta_{y1}$ は次による。  $\Delta_{x1} = \frac{P_1 \cdot L^3}{3E_s \cdot I_{st}} + \frac{P_1 \cdot L}{G_s \cdot A_{sr}} + \frac{(M_1 - R_1 \cdot u) L^2}{2E_s \cdot I_{st}}$ ここで  $u = \frac{L_c}{2} - r_m$   $\theta_1 = \frac{(M_1 - R_1 \cdot u)L}{E_s \cdot I_{st}} + \frac{P_1 \cdot L^2}{2E_s \cdot I_{st}}$   $\Delta_{y1} = \frac{R_1 \cdot L}{A_s \cdot E_s}$ 胴の半径方向局部変位量  $\Delta_{x1}$  と局部傾き角  $\theta_2$ は次による。

胴の十住力回向部変位重Δr1と向部傾さ角 θ2は次による K・D

$$\beta_2 = \frac{C_2}{r_m}$$

第2脚の傾き角θ₀と水平方向変位量Δょ₃は、次による。

$$\theta_{0} = -\frac{M_{3} \cdot L}{E_{s} \cdot I_{sr}} + \frac{Q \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{sr}}$$
$$\bigtriangleup_{x 3} = \frac{Q \cdot L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{sr}} + \frac{Q \cdot L}{G_{s} \cdot A_{st}} - \frac{M_{3} \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{sr}}$$

第1脚と胴の傾き角の釣合より

$$\theta_1 + \theta_2 - \theta_0 = 0$$

第2脚のねじり角と局部傾き角は等しいことから

$$\theta_{3} = \frac{(\mathbf{Q} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_{c})\mathbf{L}}{\mathbf{G}_{s} \cdot \mathbf{J}_{s}} = \frac{\mathbf{K}_{c} \cdot \mathbf{M}_{c}}{\mathbf{r}_{m}^{3} \cdot \boldsymbol{\beta}_{c}^{2} \cdot \mathbf{E}}$$

ここで, β。は次による。

$$\beta_{c} = k_{c} \sqrt[3]{\beta_{1}}^{2} \cdot \beta_{2}$$
$$\beta_{1} = \frac{C_{1}}{r_{m}}$$
$$\beta_{2} = \frac{C_{2}}{r_{m}}$$

脚と胴の水平方向変位の釣合より

さらに鉛直方向変位の釣合より

式を代入して,

$$\frac{R_{1} \cdot L}{A_{s} \cdot E_{s}} - \frac{u \left(M_{1} - R_{1} \cdot u\right)L}{E_{s} \cdot I_{st}} - \frac{u \cdot P_{1} \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{r_{m} \cdot M_{3} \cdot L}{E_{s} \cdot I_{st}} - \frac{r_{m} \cdot Q \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{st}} = 0$$
  
式を代入して

$$\frac{(M_1 - R_1 \cdot u)L}{E_s \cdot I_{st}} + \frac{P_1 \cdot L^2}{2E_s \cdot I_{st}} + \frac{K_L \cdot M_1}{r_m^3 \cdot \beta_1^2 \cdot E} + \frac{M_3 \cdot L}{E_s \cdot I_{st}} - \frac{Q \cdot L^2}{2E_s \cdot I_{st}} = 0$$

式を変形して

$$\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{Q} \cdot \mathbf{L}}{\mathbf{G}_{s} \cdot \mathbf{J}_{s}} - \frac{\mathbf{M}_{c} \cdot \mathbf{L}}{\mathbf{G}_{s} \cdot \mathbf{J}_{s}} - \frac{\mathbf{K}_{c} \cdot \mathbf{M}_{c}}{\mathbf{r}_{m}^{3} \cdot \beta_{c}^{2} \cdot \mathbf{E}} = 0$$

式を代入して

$$\frac{P_{1} \cdot L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{P_{1} \cdot L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{(M_{1} - R_{1} \cdot u)L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{K_{r} \cdot P_{1}}{r_{m} \cdot E}$$
$$-\frac{Q \cdot L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{sr}} - \frac{Q \cdot L}{G_{s} \cdot A_{st}} + \frac{M_{3} \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{sr}} - \frac{u \cdot K_{c} \cdot M_{c}}{r_{m}^{3} \cdot \beta_{c}^{2} \cdot E} = 0$$

したがって、6 変数  $P_1$ 、 Q、  $R_1$ 、  $M_1$ 、  $M_3$ 、  $M_c$ に対して上記式を連立させる ことにより方程式ができる。

- (c) 胴の応力計算
  - イ. 静水頭又は内圧による応力 ディーゼル発電機吸気フィルタに静水頭、内圧は発生しないため、 $\sigma_{\phi 1}$ 及び $\sigma_{x 1}$ は0となる。
  - ロ. 運転時質量及び降下火砕物と積雪荷重による応力

$$\sigma_{x 2} = \frac{m_0 \cdot g}{\pi (D_i + t) t}$$

$$\sigma_{x 7} = \frac{W_2 + W_3}{\pi (D_i + t) t}$$

ハ. 運転時質量による胴の脚つけ根部の応力 脚下端が固定の場合,軸力Rは次による。

$$R = \frac{m_0 \cdot g}{4}$$

脚下端が固定の場合の脚及び胴の変形を図 5-5 に示す。



図 5-5 脚下端が固定されている場合の脚及び胴の変形

脚の半径方向変位量と胴の半径方向局部変位量は等しいことから

また、脚上端の傾き角と胴の局部傾き角は等しいことから

$$\theta = \frac{(\mathbf{R} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_{\mathrm{L}})\mathbf{L}}{\mathbf{E}_{\mathrm{s}} \cdot \mathbf{I}_{\mathrm{s}}} - \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{L}^{2}}{2\mathbf{E}_{\mathrm{s}} \cdot \mathbf{I}_{\mathrm{s}}} = \frac{\mathbf{K}_{\mathrm{L}} \cdot \mathbf{M}_{\mathrm{L}}}{\mathbf{r}_{\mathrm{m}}^{3} \cdot \boldsymbol{\beta}_{\mathrm{L}}^{2} \cdot \mathbf{E}}$$

$$M_{L} = \frac{\left(\frac{L^{3}}{12E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}\right) \frac{m_{0} \cdot g \cdot u \cdot L}{4E_{s} \cdot I_{st}}}{\left(\frac{L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}\right) \left(\frac{L}{E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{K_{L}}{r_{m}^{3} \cdot \beta_{L}^{2} \cdot E}\right) - \left(\frac{L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{st}}\right)^{2}}$$

$$P = \frac{\frac{\frac{M_{0} \cdot g}{4}u - M_{L}}{2E_{s} \cdot I_{s t}}L^{2}}{\frac{L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{s t}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{s r}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}}$$

鉛直方向モーメントM<sub>L</sub>により生じる胴の局部応力は、シェルパラメータ γ 及 びアタッチメントパラメータ β によって参考文献の表より求めた値(以下\*を付記 する)を用いて次式により算定する。

$$\sigma_{\phi 3} = \left[\frac{N_{\phi}}{M_{L}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{L}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$

$$\sigma_{x3} = \left[\frac{N_x}{M_L / (r_m^2 \cdot \beta)}\right]^* \left(\frac{M_L}{r_m^2 \cdot t \cdot \beta_L}\right) C_L$$
  

$$\Box \subset \Box \heartsuit,$$
  

$$r_m = (D_i + t) / 2$$
  

$$\gamma = r_m / t$$
  

$$\beta_1 = C_1 / r_m$$
  

$$\beta_2 = C_2 / r_m$$
  

$$\beta_L = \sqrt[3]{\beta_1 \cdot \beta_2^2}$$

$$\beta = \begin{cases} \left\{ 1 - \frac{1}{3} (\beta_1 / \beta_2 - 1) (1 - K_1^*) \right\} \sqrt{\beta_1 \cdot \beta_2} & (\beta_1 / \beta_2 \ge 1) \\ \left\{ 1 - \frac{4}{3} (1 - \beta_1 / \beta_2) (1 - K_2^*) \right\} \sqrt{\beta_1 \cdot \beta_2} & (\beta_1 / \beta_2 < 1) \end{cases}$$

半径方向荷重Pにより生じる胴の局部応力は、次による。

$$\sigma_{\phi 4} = \left[\frac{N_{\phi}}{P / r_{m}}\right]^{*} \left(\frac{P}{r_{m} \cdot t}\right)$$

$$\sigma_{x 4} = \left[\frac{N_x}{P / r_m}\right]^* \left(\frac{P}{r_m \cdot t}\right)$$

反力Rによるせん断応力は、次による。

$$\tau_{\rm L\ 1} = \frac{\rm R}{4\rm C_2 \cdot t}$$

ニ. 風荷重による胴の曲げ応力

$$\sigma_{x 5} = \frac{W_{1}(L_{g} - L) (D_{i} + 2 t)}{2 I}$$

ホ. Z方向荷重による胴の脚つけ根部の応力

(イ) 一次応力

半径方向荷重 P1により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\sigma_{\phi \ 6 \ 1} = \left[\frac{N_{\phi}}{P_{1}/r_{m}}\right]^{*} \left(\frac{P_{1}}{r_{m} \cdot t}\right)$$

$$\sigma_{x61} = \left[\frac{N_x}{P_1/r_m}\right]^* \left(\frac{P_1}{r_m \cdot t}\right)$$

鉛直方向曲げモーメントM1により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 7 1} = \left[\frac{N_{\phi}}{M_{1} / (r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{1}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$
$$\sigma_{x 7 1} = \left[\frac{N_{x}}{M_{1} / (r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{1}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$

周方向曲げモーメントM。により生じる胴の局部応力は、次による。

$$\sigma_{\phi \ 8 \ 1} = \left[\frac{N_{\phi}}{M_{c} / (r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{c}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{c}}\right) C_{c}$$
$$\sigma_{x \ 8 \ 1} = \left[\frac{N_{x}}{M_{c} / (r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{c}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{c}}\right) C_{c}$$

ここで, β。は次式による。

$$\beta_{\rm c} = \sqrt[3]{\beta_1}^2 \cdot \beta_2$$

周方向せん断力Qによるせん断応力は、次による。

$$\tau_{c 1} = \frac{Q}{4C_1 \cdot t}$$

鉛直方向せん断力R1によるせん断応力は、次による。

$$\tau_{L2} = \frac{R_1}{4C_2 \cdot t}$$

ねじりモーメント M<sub>3</sub>により生じる胴の局部せん断応力は、次による。

$$\tau_3 = \frac{M_3}{2\pi \cdot C_1^2 \cdot t}$$

(ロ) 二次応力 半径方向荷重 P<sub>1</sub>により生じる胴の局部曲げ応力は,次による。

$$\sigma_{\phi \ 6 \ 2} = \left[\frac{\mathbf{M}_{\phi}}{\mathbf{P}_{1}}\right]^{*} \left(\frac{6 \, \mathbf{P}_{1}}{\mathbf{t}^{2}}\right)$$

$$\sigma_{x \ 6 \ 2} = \left[\frac{M_x}{P_1}\right]^* \left(\frac{6 P_1}{t^2}\right)$$

鉛直方向曲げモーメント M<sub>1</sub>により生じる胴の局部曲げ応力は、次による。  $\sigma_{\phi 7 2} = \left[\frac{M_{\phi}}{M_{1}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{1}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{L}}\right)$   $\sigma_{x 7 2} = \left[\frac{M_{x}}{M_{1}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{1}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{L}}\right)$ 

周方向曲げモーメントM。により生じる胴の局部曲げ応力は、次による。

$$\sigma_{\phi \ 8 \ 2} = \left[\frac{M_{\phi}}{M_{c}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{c}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{c}}\right)$$
$$\sigma_{x \ 8 \ 2} = \left[\frac{M_{x}}{M_{c}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{c}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{c}}\right)$$

へ. X方向荷重による胴の脚つけ根部の応力

(イ) 一次応力

半径方向荷重 P1により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 9 1} = \sigma_{\phi 6 1} / \sqrt{2}$$
$$\sigma_{x 9 1} = \sigma_{x 6 1} / \sqrt{2}$$

鉛直方向曲げモーメントM<sub>1</sub>により生じる胴の局部応力は、次による。  $\sigma_{\phi 1 0 1} = \sigma_{\phi 7 1} / \sqrt{2}$ 

 $\sigma_{\rm x\ 1\ 0\ 1} = \sigma_{\rm x\ 7\ 1}/\sqrt{2}$ 

周方向曲げモーメントM。により生じる胴の局部応力は、次による。

 $\sigma_{\phi 1 1 1} = \sigma_{\phi 8 1} / \sqrt{2}$ 

 $\sigma_{x \ 1 \ 1 \ 1} = \sigma_{x \ 8 \ 1} / \sqrt{2}$ 

周方向せん断力 Qによるせん断応力は、次による。

$$\tau_{\rm c~4} = \tau_{\rm c~1}/\sqrt{2}$$

鉛直方向せん断力R1によるせん断応力は,次による。

$$\tau_{L\,5} = \tau_{L\,2} / \sqrt{2}$$

ねじりモーメントM<sub>3</sub>により生じる胴の局部せん断応力は、次による。

$$\tau_6 = \tau_3 / \sqrt{2}$$

(口) 二次応力

半径方向荷重 P1により生じる胴の局部曲げ応力は、次による。

$$\sigma_{\phi 92} = \sigma_{\phi 62} / \sqrt{2}$$
$$\sigma_{x92} = \sigma_{x62} / \sqrt{2}$$

鉛直方向曲げモーメントM1により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 1 0 2} = \sigma_{\phi 7 2} / \sqrt{2}$$

$$\sigma_{x\ 1\ 0\ 2} = \sigma_{x\ 7\ 2}/\sqrt{2}$$

周方向曲げモーメントM。により生じる胴の局部応力は、次による。

$$\sigma_{\phi \ 1 \ 1 \ 2} = \sigma_{\phi \ 8 \ 2} / \sqrt{2}$$
  
 $\sigma_{x \ 1 \ 1 \ 2} = \sigma_{x \ 8 \ 2} / \sqrt{2}$ 

ト. 降下火砕物と積雪荷重による胴の脚つけ根部の応力

脚下端を固定する場合の軸力R<sub>2</sub>, 胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメントM<sub>L2</sub>及 び半径方向荷重P<sub>2</sub>は, 次による。

$$R_{2} = \frac{W_{2} + W_{3}}{4}$$

$$M_{L2} = \frac{\left(\frac{L^{3}}{12E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}\right) \frac{R_{2} \cdot u \cdot L}{E_{s} \cdot I_{st}}}{\left(\frac{L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}\right) \left(\frac{L}{E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{K_{L}}{r_{m}^{3} \cdot \beta_{L}^{2} \cdot E}\right) - \left(\frac{L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{st}}\right)^{2}}$$

$$P_{2} = \frac{\frac{R_{2} \cdot u - M_{L2}}{2E_{s} \cdot I_{st}} L^{2}}{\frac{L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}}$$

(イ) 一次応力 鉛直方向曲げモーメント ML2により生じる胴の局部曲げ応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 8} = \left[\frac{N_{\phi}}{M_{L2}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{L2}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$
$$\sigma_{x8} = \left[\frac{N_{x}}{M_{L2}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{L2}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$

半径方向荷重 P<sub>2</sub>により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 9} = \left[\frac{N_{\phi}}{P_2 / r_m}\right]^* \left(\frac{P_2}{r_m \cdot t}\right)$$
$$\sigma_{x 9} = \left[\frac{N_x}{P_2 / r_m}\right]^* \left(\frac{P_2}{r_m \cdot t}\right)$$

(ロ) 二次応力

鉛直方向曲げモーメントML2により生じる胴の局部応力は次による。

$$\sigma_{\phi 1 0} = \left[\frac{M_{\phi}}{M_{L 2}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{L 2}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{L}}\right)$$
$$\sigma_{x 1 0} = \left[\frac{M_{x}}{M_{L 2}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{L 2}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{L}}\right)$$

半径方向荷重 P2により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\begin{split} \sigma_{\phi \ 1 \ 1} = & \left[ \frac{\mathbf{M}_{\phi}}{\mathbf{P}_{2}} \right]^{*} \left( \frac{\mathbf{6} \, \mathbf{P}_{2}}{\mathbf{t}^{2}} \right) \\ \sigma_{\mathbf{x} \ 1 \ 1} = & \left[ \frac{\mathbf{M}_{\mathbf{x}}}{\mathbf{P}_{2}} \right]^{*} \left( \frac{\mathbf{6} \, \mathbf{P}_{2}}{\mathbf{t}^{2}} \right) \end{split}$$

せん断応力は,次による。

$$\tau_{\rm L3} = \frac{\rm R_2}{\rm 4C_2 \cdot t}$$

チ. 組合せ応力

イ.~ト.項によって算出される脚つけ根部に生じる胴の応力は,次により組み合わせる。

(イ) 一次一般膜応力  
$$\sigma_{0\phi} = \sigma_{\phi 1}$$
  
 $\sigma_{0x} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x5} + \sigma_{x7}$ 

$$\sigma_0 = \max \left[ \sigma_{0 \phi}, \sigma_{0 x} \right]$$

(ロ) 一次応力(膜+曲げ)
【Z方向荷重が作用した場合】
・第1脚つけ根部
(第1評価点)
$$\sigma_{\phi z 1} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 3} + \sigma_{\phi 4} + \sigma_{\phi 8} + \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 6 1} + \sigma_{\phi 7 1}$$
 $\sigma_{x z 1} = \sigma_{x 1} + \sigma_{x 2} + \sigma_{x 3} + \sigma_{x 4} + \sigma_{x 5} + \sigma_{x 7} + \sigma_{x 8} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 6 1} + \sigma_{x 7 1}$ 
 $\sigma_{1 1} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi z 1} + \sigma_{x z 1} \right\} + \sqrt{(\sigma_{\phi z 1} - \sigma_{x z 1})^2} \right\}$ 

(第2評価点)

$$\sigma_{\phi \ z \ 2} = \sigma_{\phi \ 1} + \sigma_{\phi \ 4} + \sigma_{\phi \ 9} + \sigma_{\phi \ 6 \ 1}$$

$$\sigma_{x \ z \ 2} = \sigma_{x \ 1} + \sigma_{x \ 2} + \sigma_{x \ 4} + \sigma_{x \ 5} + \sigma_{x \ 7} + \sigma_{x \ 9} + \sigma_{x \ 6 \ 1}$$

$$1 \ ($$

$$\sigma_{12} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi \ z \ 2} + \sigma_{x \ z \ 2} \right\} + \sqrt{(\sigma_{\phi \ z \ 2} - \sigma_{x \ z \ 2})^2 + 4(\tau_{L1} + \tau_{L2} + \tau_{L3})^2} \right\}$$

・第2脚つけ根部

(第1評価点)

$$\sigma_{\phi \ z \ 3} = \sigma_{\phi \ 1} + \sigma_{\phi \ 3} + \sigma_{\phi \ 4} + \sigma_{\phi \ 8} + \sigma_{\phi \ 9}$$

 $\sigma_{x\ z\ 3} = \sigma_{x\ 1} + \sigma_{x\ 2} + \sigma_{x\ 3} + \sigma_{x\ 4} + \sigma_{x\ 7} + \sigma_{x\ 8} + \sigma_{x\ 9}$ 

$$\sigma_{1\ 3} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi \ z \ 3} + \sigma_{x \ z \ 3} \right\} + \sqrt{(\sigma_{\phi \ z \ 3} - \sigma_{x \ z \ 3})^2 + 4(\tau_{c \ 1} + \tau_3)^2} \right\}$$

(第2評価点)

$$\begin{split} &\sigma_{\phi \ z \ 4} = \sigma_{\phi \ 1} + \sigma_{\phi \ 4} + \sigma_{\phi \ 9} + \sigma_{\phi \ 8 \ 1} \\ &\sigma_{x \ z \ 4} = \sigma_{x \ 1} + \sigma_{x \ 2} + \sigma_{x \ 4} + \sigma_{x \ 7} + \sigma_{x \ 9} + \sigma_{x \ 8 \ 1} \\ &\sigma_{1 \ 4} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi \ z \ 4} + \sigma_{x \ z \ 4} \right) + \sqrt{(\sigma_{\phi \ z \ 4} - \sigma_{x \ z \ 4})^2 + 4(\tau_{L \ 1} + \tau_3 + \tau_{L \ 3})^2} \right\} \end{split}$$

【X方向荷重及び降下火砕物荷重,積雪荷重が作用した場合】 (第1評価点)  $\sigma_{\phi x 1} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 3} + \sigma_{\phi 4} + \sigma_{\phi 8} + \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 9 1} + \sigma_{\phi 1 0 1}$ 

$$\sigma_{x x 1} = \sigma_{x 1} + \sigma_{x 2} + \sigma_{x 3} + \sigma_{x 4} + \sigma_{x 5} + \sigma_{x 7} + \sigma_{x 8} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 9 1} + \sigma_{x 1 0}$$
  
$$\sigma_{1 5} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi x 1} + \sigma_{x x 1} \right\} + \sqrt{(\sigma_{\phi x 1} - \sigma_{x x 1})^{2} + 4(\tau_{c 4} + \tau_{6})^{2}} \right\}$$

1

(第2評価点)

$$\begin{split} \sigma_{\phi \ x \ 2} &= \sigma_{\phi \ 1} + \sigma_{\phi \ 4} + \sigma_{\phi \ 9} + \sigma_{\phi \ 9 \ 1} + \sigma_{\phi \ 1 \ 1 \ 1} \\ \sigma_{x \ x \ 2} &= \sigma_{x \ 1} + \sigma_{x \ 2} + \sigma_{x \ 4} + \sigma_{x \ 5} + \sigma_{x \ 7} + \sigma_{x \ 9} + \sigma_{x \ 9 \ 1} + \sigma_{x \ 1 \ 1 \ 1} \\ \sigma_{1 \ 6} &= \frac{1}{2} \left\{ \left( \sigma_{\phi \ x \ 2} + \sigma_{x \ x \ 2} \right) + \sqrt{\left( \sigma_{\phi \ x \ 2} - \sigma_{x \ x \ 2} \right)^2 + 4 \left( \tau_{L \ 1} + \tau_{L \ 5} + \tau_{6} + \tau_{L \ 3} \right)^2} \right\} \\ \sigma_{1} &= \max \left[ \sigma_{1 \ 1}, \ \sigma_{1 \ 2}, \ \sigma_{1 \ 3}, \ \sigma_{1 \ 4}, \ \sigma_{1 \ 5}, \ \sigma_{1 \ 6} \right] \end{split}$$

(ハ) 組合せ一次+二次応力 【Z方向荷重及び降下火砕物荷重,積雪荷重が作用した場合】

- ・第1脚つけ根部
- (第1評価点)

 $\sigma_{\phi \ z \ 5} = \sigma_{\phi \ 8} + \sigma_{\phi \ 9} + \sigma_{\phi \ 1 \ 0} + \sigma_{\phi \ 1 \ 1} + \sigma_{\phi \ 6 \ 1} + \sigma_{\phi \ 6 \ 2} + \sigma_{\phi \ 7 \ 1} + \sigma_{\phi \ 7 \ 2}$ 

 $\sigma_{x\ z\ 5} = \sigma_{x\ 7} + \sigma_{x\ 8} + \sigma_{x\ 9} + \sigma_{x\ 1\ 0} + \sigma_{x\ 1\ 1} + \sigma_{x\ 5} + \sigma_{x\ 6\ 1} + \sigma_{x\ 6\ 2} + \sigma_{x\ 7\ 1} + \sigma_{x\ 7\ 2}$ 

$$\sigma_{21} = \sigma_{\phi z 5} + \sigma_{x z 5} + \sqrt{(\sigma_{\phi z 5} - \sigma_{x z 5})^2}$$

(第2評価点)

 $\sigma_{\phi\ z\ 6} = \sigma_{\phi\ 9} + \sigma_{\phi\ 1\ 1} + \sigma_{\phi\ 6\ 1} + \sigma_{\phi\ 6\ 2}$ 

 $\sigma_{x\ z\ 6}=\sigma_{x\ 7}+\sigma_{x\ 9}+\sigma_{x\ 1\ 1}+\sigma_{x\ 5}+\sigma_{x\ 6\ 1}+\sigma_{x\ 6\ 2}$ 

$$\sigma_{2\,2} = \sigma_{\phi \,z\,6} + \sigma_{x\,z\,6} + \sqrt{(\sigma_{\phi \,z\,6} - \sigma_{x\,z\,6})^2 + 4(\tau_{L\,2} + \tau_{L\,3})^2}$$

- ・第2脚つけ根部
- (第1評価点)

 $\sigma_{\phi \ z \ 7} = \sigma_{\phi \ 8} + \sigma_{\phi \ 9} + \sigma_{\phi \ 1 \ 0} + \sigma_{\phi \ 1 \ 1}$ 

$$\sigma_{x z 7} = \sigma_{x 7} + \sigma_{x 8} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 1 0} + \sigma_{x 1 1}$$

$$\sigma_{23} = \sigma_{\phi z7} + \sigma_{x z7} + \sqrt{(\sigma_{\phi z7} - \sigma_{x z7})^2 + 4(\tau_{c1} + \tau_3)^2}$$

(第2評価点)

 $\sigma_{\phi \ z \ 8} = \sigma_{\phi \ 9} + \sigma_{\phi \ 1 \ 1} + \sigma_{\phi \ 8 \ 1} + \sigma_{\phi \ 8 \ 2}$
$$\sigma_{x \ z \ 8} = \sigma_{x \ 7} + \sigma_{x \ 9} + \sigma_{x \ 1 \ 1} + \sigma_{x \ 8 \ 1} + \sigma_{x \ 8 \ 2}$$
  
$$\sigma_{2 \ 4} = \sigma_{\phi \ z \ 8} + \sigma_{x \ z \ 8} + \sqrt{(\sigma_{\phi \ z \ 8} \ - \sigma_{x \ z \ 8})^2 + 4(\tau_{3} + \tau_{L \ 3})^2}$$

【X方向荷重が作用した場合】 (第1評価点)  $\sigma_{\phi x 3} = \sigma_{\phi 8} + \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 10} + \sigma_{\phi 11} + \sigma_{\phi 91} + \sigma_{\phi 101} + \sigma_{\phi 92} + \sigma_{\phi 102}$  $\sigma_{x x 3} = \sigma_{x 7} + \sigma_{x 8} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 10} + \sigma_{x 11} + \sigma_{x 5} + \sigma_{x 91} + \sigma_{x 101} + \sigma_{x 92} + \sigma_{x 102}$  $\sigma_{2 5} = \sigma_{\phi x 3} + \sigma_{x x 3} + \sqrt{(\sigma_{\phi x 3} - \sigma_{x x 3})^2 + 4(\tau_{c 4} + \tau_{6})^2}$ 

# (第2評価点)

$$\begin{aligned} \sigma_{\phi x 4} &= \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 1 1} + \sigma_{\phi 9 1} + \sigma_{\phi 9 2} + \sigma_{\phi 1 1 1} + \sigma_{\phi 1 1 2} \\ \sigma_{x x 4} &= \sigma_{x 7} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 1 1} + \sigma_{x 5} + \sigma_{x 9 1} + \sigma_{x 9 2} + \sigma_{x 1 1 1} + \sigma_{x 1 1 2} \\ \sigma_{2 6} &= \sigma_{\phi x 4} + \sigma_{x x 4} + \sqrt{(\sigma_{\phi x 4} - \sigma_{x x 4})^{2} + 4(\tau_{L 5} + \tau_{6} + \tau_{L 3})^{2}} \\ \sigma_{2} &= \max \left[ \sigma_{2 1}, \sigma_{2 2}, \sigma_{2 3}, \sigma_{2 4}, \sigma_{2 5}, \sigma_{2 6} \right] \end{aligned}$$

# (c) 脚の応力計算

イ. 運転時質量による応力  

$$\sigma_{s\,1} = \frac{R}{A_s}$$
  
 $\sigma_{s\,2} = \frac{\max \left[ R \cdot u - M_L - P \cdot L |, |R \cdot u - M_L| \right]}{Z_{s\,t}}$   
ロ. 降下火砕物荷重,積雪荷重による応力  
 $\sigma_{s\,3} = \frac{R_2}{A_s}$   
 $\sigma_{s\,4} = \frac{\max \left[ R_2 \cdot u - M_{L\,2} - P_2 \cdot L |, |R_2 \cdot u - M_{L\,2}| \right]}{Z_{s\,t}}$   
ハ. 風荷重 (Z方向)による応力  
(イ) 第1脚

$$\sigma_{s 5} = \frac{R_1}{A_s}$$

$$\sigma_{s 6} = \frac{\max\left[\left|\mathbf{R}_{1} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_{1} - \mathbf{P}_{1} \cdot \mathbf{L}\right|, \left|\mathbf{R}_{1} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_{1}\right|\right]}{Z_{s t}}$$

(ロ) 第2脚

$$\sigma_{s 7} = \frac{\max\left[\left|\mathbf{Q} \cdot \mathbf{L} - \mathbf{M}_{3}\right|, \left|\mathbf{M}_{3}\right|\right]}{Z_{s r}}$$

(ハ) X方向荷重による応力

$$\sigma_{s 8} = \frac{R_1}{\sqrt{2} \cdot A_s}$$

$$\sigma_{s,9} = \frac{\max \left\| \mathbf{R}_{1} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_{1} - \mathbf{P}_{1} \cdot \mathbf{L} \right\|, \left\| \mathbf{R}_{1} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_{1} \right\|}{\sqrt{2} \cdot \mathbf{Z}_{s,t}}$$

$$\sigma_{s10} = \frac{\max \left\| \mathbf{Q} \cdot \mathbf{L} - \mathbf{M}_{3} \right\| \mathbf{M}_{3} \right\|}{\sqrt{2} \cdot \mathbf{Z}_{sr}}$$

ニ. 組合せ応力

脚の最大応力は,下記式による。

(イ) Z方向荷重及び降下火砕物荷重,積雪荷重が作用した場合

- 第1脚  $\sigma_{s z 1} = \sigma_{s 1} + \sigma_{s 2} + \sigma_{s 3} + \sigma_{s 4} + \sigma_{s 5} + \sigma_{s 6}$
- 第2脚

 $\sigma_{s\ z\ 2} = \sigma_{s\ 1} + \sigma_{s\ 2} + \sigma_{s\ 3} + \sigma_{s\ 4} + \sigma_{s\ 7}$ 

(ロ) X方向荷重が作用した場合

 $\sigma_{\mathrm{s\ x}}=\sigma_{\mathrm{s\ 1}}+\sigma_{\mathrm{s\ 2}}+\sigma_{\mathrm{s\ 3}}+\sigma_{\mathrm{s\ 4}}+\sigma_{\mathrm{s\ 8}}+\sigma_{\mathrm{s\ 9}}+\sigma_{\mathrm{s\ 1\ 0}}$ 

$$\sigma_{s} = \max[\sigma_{s \ z \ 1}, \ \sigma_{s \ z \ 2}, \ \sigma_{s \ x}]$$

- ホ. 組合せ圧縮応力
- (イ) Z方向荷重が作用した場合
- ・ 第1脚  $\sigma_{sc} = \sigma_{s1} + \sigma_{s3} + \sigma_{s5}$

56

$$\sigma_{s t} = \sigma_{s 2} + \sigma_{s 4} + \sigma_{s 6}$$

 $\sigma_{s r} = 0$ 

- ・ 第2脚  $\sigma_{sc} = \sigma_{s1} + \sigma_{s3}$   $\sigma_{st} = \sigma_{s2} + \sigma_{s4}$  $\sigma_{sr} = \sigma_{s7}$
- (ロ) X方向荷重が作用した場合  $\sigma_{sc} = \sigma_{s1} + \sigma_{s3} + \sigma_{s8}$   $\sigma_{st} = \sigma_{s2} + \sigma_{s4} + \sigma_{s9}$ 
  - $\sigma_{\rm s\ r}=\sigma_{\rm s\ 1\ 0}$

圧縮と曲げの組合せについて、座屈評価用の式を次式より求める。

$$\frac{\sigma_{\text{s r}}}{f_{\text{b r}}} + \frac{\sigma_{\text{s t}}}{f_{\text{b t}}} + \frac{\sigma_{\text{s c}}}{f_{\text{c}}} \leq 1$$

- 5.2 土木構造物·構築物
  - 5.2.1 建屋
    - (1) 評価条件建屋の強度評価を行う場合,以下の条件に従うものとする。
      - a. 建屋の強度評価において、屋根及び耐震壁は、応答解析モデルを用い評価する。
      - b. 建屋の強度評価において,屋根の評価は,降下火砕物等堆積による鉛直荷重を短 期荷重として評価する。
      - c. 降下火砕物等堆積による鉛直荷重として 7565 N/m<sup>2</sup>,風荷重については基準風速 30 m/s を考慮する。
      - d. 風荷重の算出は、建屋の形状を考慮して算出した風力係数及び受圧面積に基づき 実施し、受圧面積算定において、隣接する建屋の遮断効果による面積の低減は考慮し ない。
      - e. 水平方向の風荷重が作用した場合,屋根に対し鉛直上向きの荷重が働き下向き荷 重は低減されるため,屋根面の評価においては,保守的に水平方向の風荷重は考慮し ない。
    - (2) 評価対象部位評価対象部位及び評価内容を表 5-7 に示す。

評価対象部位	応力等の状態
屋根	曲げ,せん断
耐震壁	変形

表 5-7 評価対象部位及び評価内容

- (3) 強度評価方法
  - a. 記号の定義

建屋の強度評価に用いる記号を表 5-8 に示す。

記号	単位	定義
F <sub>d</sub>	$N/m^2$	固定荷重
F 1	$N/m^2$	積載荷重
F s	$N/m^2$	積雪荷重
F <sub>v</sub>	$N/m^2$	降下火砕物堆積による鉛直荷重
W	Ν	風荷重

表 5-8 建屋の強度評価に用いる記号

b. 屋根の応力計算

応答解析モデルを用いて,屋根に作用する固定荷重F<sub>d</sub>,積載荷重F<sub>1</sub>,積雪荷重F<sub>s</sub>,降下火砕物堆積等による鉛直荷重F<sub>v</sub>により屋根に発生する応力を求める。

c. 耐震壁の応力計算

応答解析モデルを用いて、風荷重Wにより耐震壁に発生するせん断ひずみを求める。

## 6. 適用規格

V-1-1-2-4-1 においては、降下火砕物の影響を考慮する施設の設計に係る適用規格を示している。

これらのうち、各対象施設の強度評価に用いる規格、基準等を以下に示す。

- (1) 建築基準法及び同施行令
- (2) 茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年3月9日茨城県規則第9号)
- (3) 鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本建築学会, 2005)
- (4) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法-((社)日本建築学会, 1999)
- (5) 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会, 2005)
- (6) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987 ((社)日本電気協会)
- (7) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・捕-1984((社)日本電気協会)
- (8) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版((社)日本電気協会)
- (9) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007((社)日本 機械学会)
- (10) 2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書(国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所 2015)

V-3-別添 2-1-1 残留熱除去系海水系ポンプの強度計算書

1. 柞	既要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. 1	基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.1	位置
2.2	構造概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.3	- 評価方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.4	· 適用規格 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3. 弓	<b>魚度評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
3.1	記号の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.2	評価対象部位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.3	荷重及び荷重の組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.4	許容限界 ······
3.5	· 評価方法 ····································
4. 言	平価条件 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5. 引	<b>魚度評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>

1. 概要

本資料は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、残留 熱除去系海水系ポンプが降下火砕物等堆積時においても、送水機能の維持を考慮して、主要な構 造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

残留熱除去系海水系ポンプは、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」 の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、残留熱除去系海水系ポンプの「2.1 位 置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

残留熱除去系海水系ポンプは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方 針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり、屋外の海水ポンプ室に設置する。海水ポンプ室 の位置図を図 2-1 に示す。



## 2.2 構造概要

残留熱除去系海水系ポンプは、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方 針」の「3.2機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえて、構造を設定する。

残留熱除去系海水系ポンプ据付面から原動機台までのポンプ部と,原動機台より上部の原動 機部からなる立形ポンプであり,同一構造の残留熱除去系海水系ポンプ4台を設置している。 降下火砕物等堆積による鉛直荷重の影響を直接受ける据付位置より上部のポンプの概要図を図 2-2に示す。

残留熱除去系海水系ポンプ原動機の形状は円筒形を基本としたフレームに,外扇カバー等が 付加された形態であり,ポンプのスラスト荷重はすべて原動機台部に作用する構造とする。降 下火砕物等が残留熱除去系海水系ポンプに最も多く堆積することが想定される状態図を図2-3 に示す。



(a) 上面図



図 2-2 残留熱除去系海水系ポンプの概要図



図 2-3 降下火砕物等の堆積状態図

#### 2.3 評価方針

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度 計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及び荷 重の組合せ並びに許容限界を踏まえて、ポンプの評価対象部位に作用する応力が、許容限界に 収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用い て計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価フローを図2-4に示す。残留熱除去系海水系ポンプの 強度評価においては、その構造を踏まえ、降下火砕物等堆積による鉛直荷重とこれに組み合わ せる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を選 定する。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重については,原動機上面の投影面積に対し降下火砕物等が 堆積した場合を設定し、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す立形ポンプの評価式を用いる。残留熱除去系海水系ポンプの許容限界 は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す 許容限界である、JEAG4601の許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sとする。



図2-4 残留熱除去系海水系ポンプの強度評価フロー

2.4 適用規格

適用する規格,基準等を以下に示す。

- (1) 建築基準法及び同施行令
- (2) 茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年3月9日茨城県規則第9号)
- (3) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984((社)日本電気協会)
- (4) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- (5) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版((社)日本電気協会)
- (6) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)(以下「JSME」という。)

# 3. 強度評価方法

# 3.1 記号の定義

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価に用いる記号を表 3-1 に示す。

<b>□</b>		خبد جئے	
記号	甲位		
A 1	$m^2$	降下火砕物等の堆積面積	
B 1	mm	原動機台外径	
B <sub>2</sub>	mm	原動機台内径	
F <sub>d</sub>	Ν	原動機自重による軸方向荷重	
F <sub>p</sub>	Ν	ポンプスラスト荷重による軸方向荷重	
F <sub>v</sub>	Ν	降下火砕物等堆積による鉛直荷重	
F <sub>v</sub> '	$N/m^2$	単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重	
f	MDe	JSME SSB-3121.1 により規定される供用状態A及びBでの許容圧縮応	
I c	мга	カ	
g	$m/s^2$	重力加速度	
ц	N	原動機台に常時作用する原動機自重及びポンプスラスト荷重による軸方向	
П	IN	荷重	
m	kg	原動機の質量	
Р	kg	ポンプスラスト荷重	
S	$\mathrm{mm}^2$	原動機台の断面積	
S <sub>y</sub>	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計降伏点	
S <sub>u</sub>	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計引張り強さ	
σ <sub>c</sub>	MPa	原動機台に生じる圧縮応力	

表 3-1 残留熱除去系海水系ポンプの強度評価に用いる記号

3.2 評価対象部位

残留熱除去系海水系ポンプの評価対象部位は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って、原動機台とする。

評価対象部位は、「2.2 構造概要」にて設定している構造に基づき、設計荷重の作用方向及 び伝達過程を考慮し設定している。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重は、最も多く降下火砕物が堆積する原動機上部を介して支 持している原動機台下部に作用する。

このことから、原動機台を評価対象部位として選定している。

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価における評価対象部位を図 3-1 に示す。



図 3-1 残留熱除去系海水系ポンプの評価対象部位

3.3 荷重及び荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用い る。

(1) 荷重の設定

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価に用いる荷重を以下に示す。

- a. 常時作用する荷重(F<sub>d</sub>)
   常時作用する荷重は,原動機の自重を考慮する。
- b. 降下火砕物等堆積による鉛直荷重(F<sub>v</sub>)
   単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重は,7565 N/m<sup>2</sup>とする。
- c. 運転時の状態で作用する荷重(F<sub>p</sub>) 運転時の状態で作用する荷重は,鉛直下向きに働くポンプスラスト荷重を考慮する。
- (2) 荷重の組合せ

残留熱除去系海水系ポンプ原動機台には,自重,降下火砕物等堆積による鉛直荷重及びポ ンプスラスト荷重が作用する。

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価にて考慮する荷重の組合せを表 3-2 に示す。

施設名称	評価対象部位	荷重			
残留熱除去系海水系ポンプ	原動機台	<ol> <li>①自重</li> <li>②降下火砕物等堆積による鉛直荷重</li> <li>③ポンプスラスト荷重</li> </ol>			

表 3-2 荷重の組合せ

#### 3.4 許容限界

残留熱除去系海水系ポンプの許容限界は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界に従って、「3.2 評価対象部位」にて設定している評価対象部位ごとに、機能損傷モードを考慮し、JEAG4601に基づき許容応力状態ⅢASの許容応力を用いる。

残留熱除去系海水系ポンプの許容限界は、JEAG4601を準用し、「その他の支持構造物」の許容限界を適用する。設計荷重に対して、当該施設に要求される安全機能を維持できるように弾性設計とするため、許容応力状態ⅢASから算出した以下の許容応力を許容限界とする。JEAG4601に従い、JSME付録材料図表Part5,6の表にて許容応力を評価する際は、評価対象部位の周囲環境温度に応じた値をとるものとするが、温度がJSME付録材料図表記載の中間の値の場合は、比例法を用いて評価する。ただし、JSME付録材料図表Part5,6で比例法を用いる場合の端数処理は、小数点第1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。

残留熱除去系海水系ポンプの許容限界を表 3-3 に示す。

表 3-3 残留熱除去系海水系ポンプの許容限界

行恐	許容限界
小忠	圧縮
許容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> S	1.5 f $_{\rm c}$ *

\*: JSME SSB-3120 に規定される供用状態Cに対する許容応力算定に用いる応力

3.5 評価方法

残留熱除去系海水系ポンプの応力評価は, V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強 度計算の方針」の「5. 強度評価方法」にて設定している立形ポンプの評価式を用いる。

(1) 評価方法

a. 鉛直方向荷重

(a) 降下火砕物堆積による鉛直荷重

 $F_V = F_V' \cdot A_1$ 

降下火砕物等の堆積面積図を図 3-2 に示す。堆積面積は保守的に基礎部面積とする。



図 3-2 降下火砕物等の堆積面積図

(b) 原動機台に常時作用する原動機自重及びポンプスラストによる軸方向荷重

$$H = F_{d} + F_{p}$$

$$\sub \sub ,$$

$$F_{d} = m \cdot g$$

$$F_{p} = P \cdot g$$

b. 応力評価

(a) 原動機台に生じる圧縮応力

$$\sigma_{c} = \frac{F_{v} + H}{S}$$

$$\Box \subset \mathcal{C},$$

$$S = \frac{\pi}{4} \left( B_{1}^{2} - B_{2}^{2} \right)$$

原動機台の断面図を図 3-3 に示す。



図 3-3 原動機台の断面図

# 4. 評価条件

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4-1 及び表 4-2 に示す。

温度条件 S<sub>u</sub> F 1.5 f  $_{\rm c}$ S<sub>v</sub> 材料  $(^{\circ}C)$ (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) SS400 50 231 394 231 229

表 4-1 許容応力評価に用いる条件

表 4-2 残留熱除去系海水系ポンプの入力条件

g	F v <sup>'</sup>	m	P	$A_1$	В <sub>1</sub>	B 2
(m/s²)	(N/m <sup>2</sup> )	(kg)	(kg)	(m <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)
9. 80665	7565	15200	4400	5.76	1680	1648

5. 強度評価結果

降下火砕物等堆積時の強度評価結果を表 5-1 に示す。 原動機台に発生する応力は,許容応力以下である。

表 5-1 残留熱除去系海水系ポンプの評価結果

評価部位	材料	応力	発生応力 (MPa)	許容応力 (MPa)
原動機台	SS400	圧縮	2.82	229

V-3-別添 2-1-2 ディーゼル発電機用海水ポンプの強度計算書

1. 材	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 1
2. 2	基本方針 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• 1
2.1	1 位置	• 1
2.2	2 構造概要 ·····	· 2
2.3	3 評価方針 ·····	• 3
2.4	4 適用規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 4
3. Ē	<b>強度評価方法</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 5
3. 1	1 記号の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 5
3.2	2 評価対象部位 ······	• 5
3.3	3 荷重及び荷重の組合せ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 6
3.4	4 許容限界	• 7
3.5	5 評価方法 ·····	• 7
4.	評価条件 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• 9
5. Ē	強度評価結果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 9

1. 概要

本資料は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、非常 用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ(以下 「ディーゼル発電機用海水ポンプ」という。)が降下火砕物等堆積時においても、送水機能の維 持を考慮して、主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

ディーゼル発電機用海水ポンプは、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方 針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、ディーゼル発電機用海水ポンプの 「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

ディーゼル発電機用海水ポンプは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算 の方針」の「3.2機能維持の方針」に示すとおり、屋外の海水ポンプ室に設置する。海水ポン プ室の位置図を図 2-1 に示す。

#### 2.2 構造概要

ディーゼル発電機用海水ポンプは、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の 方針」の「3.2機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえて、構造を設定する。

ディーゼル発電機用海水ポンプ据付面から原動機台までのポンプ部と,原動機台より上部の 原動機部からなる,立形ポンプであり,非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ2台及び高圧炉 心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ1台を設置している。降下火砕物等堆積による鉛 直荷重の影響を直接受ける据付位置より上部のポンプの概要図を図2-2に示す。

ディーゼル発電機用海水ポンプ原動機の形状は円筒形を基本としたフレームに,外扇カバー 等が付加された形態であり,ポンプのスラスト荷重はすべて原動機台部に作用する構造とす る。降下火砕物等がディーゼル発電機用海水ポンプに最も多く堆積することが想定される状態 図を図2-3に示す。



(a) 上面図



図 2-2 ディーゼル発電機用海水ポンプの概要図





図 2-3 降下火砕物等の堆積状態図

2.3 評価方針

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及 び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて、ポンプの評価対象部位に作用する応力が、許容限 界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を 用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価フローを図2-4に示す。ディーゼル発電機用海水 ポンプの強度評価においては、その構造を踏まえ、降下火砕物等堆積による鉛直荷重とこれに 組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象 部位を選定する。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重については,原動機上面の投影面積に対し降下火砕物等が 堆積した場合を設定し、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す立形ポンプの評価式を用いる。ディーゼル発電機用海水ポンプの許容限 界は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示 す許容限界である、JEAG4601の許容応力状態ⅢASとする。



図2-4 ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価フロー

2.4 適用規格

適用する規格,基準等を以下に示す。

- (1) 建築基準法及び同施行令
- (2) 茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年3月9日茨城県規則第9号)
- (3) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984((社)日本電気協会)
- (4) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- (5) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版((社)日本電気協会)
- (6) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007 ((社)日本機械学会) (以下「JSME」という。)

## 3. 強度評価方法

3.1 記号の定義

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価に用いる記号を表 3-1 に示す。

記号	単位	定義
A 1	$m^2$	降下火砕物等の堆積面積
B 1	mm	原動機台外径
B 2	mm	原動機台内径
F <sub>d</sub>	Ν	原動機自重による軸方向荷重
F <sub>p</sub>	Ν	ポンプスラスト荷重による軸方向荷重
F <sub>v</sub>	Ν	降下火砕物等堆積による鉛直荷重
F v'	$N/m^2$	単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重
f	MDo	JSME SSB-3121.1 により規定される供用状態A及びBでの許容圧縮応
I c	мга	カ
g	$m/s^2$	重力加速度
ч	N	原動機台に常時作用する原動機自重及びポンプスラスト荷重による軸方向
11	IN	荷重
m	kg	原動機の質量
Р	kg	ポンプスラスト荷重
S	$\mathrm{mm}^2$	原動機台の断面積
S <sub>y</sub>	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計降伏点
S <sub>u</sub>	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計引張り強さ
σ <sub>c</sub>	MPa	原動機台に生じる圧縮応力

表 3-1 ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価に用いる記号

3.2 評価対象部位

ディーゼル発電機用海水ポンプの評価対象部位は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な 施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って、原動機台 とする。

評価対象部位は、「2.2 構造概要」にて設定している構造に基づき、設計荷重の作用方向及 び伝達過程を考慮し設定している。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重は,最も多く降下火砕物が堆積する原動機上部を介して支 持している原動機台下部に作用する。

このことから、原動機台を評価対象部位として選定している。

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価における評価対象部位を,図 3-1 に示す。



図 3-1 ディーゼル発電機用海水ポンプの評価対象部位

3.3 荷重及び荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用い る。

(1) 荷重の設定

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価に用いる荷重を以下に示す。

- a. 常時作用する荷重(F<sub>d</sub>)
   常時作用する荷重は,原動機の自重を考慮する。
- b. 降下火砕物等堆積による鉛直荷重(F<sub>v</sub>)
   単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重は,7565 N/m<sup>2</sup>とする。
- c. 運転時の状態で作用する荷重(F<sub>p</sub>) 運転時の状態で作用する荷重は,鉛直下向きに働くポンプスラスト荷重を考慮する。
- (2) 荷重の組合せ

ディーゼル発電機用海水ポンプ原動機台には,自重,降下火砕物等堆積による鉛直荷重 及びポンプスラスト荷重が作用する。

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価にて考慮する荷重の組合せを表 3-2 に示す。

次の2 時里の個日で					
施設名称	評価対象部 位	荷重			
ディーゼル発電機用海水ポンプ	原動機台	<ol> <li>①自重</li> <li>②降下火砕物等堆積による鉛直荷重</li> <li>③ポンプスラスト荷重</li> </ol>			

表 3-2 荷重の組合せ

#### 3.4 許容限界

ディーゼル発電機用海水ポンプの許容限界は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界に従って、「3.2 評価対象 部位」にて設定している評価対象部位ごとに、機能損傷モードを考慮し、JEAG4601に 基づき許容応力状態ⅢASの許容応力を用いる。

ディーゼル発電機用海水ポンプの許容限界は、JEAG4601を準用し、「その他の支持 構造物」の許容限界を適用する。設計荷重に対して、当該施設に要求される安全機能を維持で きるように弾性設計とするため、許容応力状態ⅢASから算出した以下の許容応力を許容限界 とする。JEAG4601に従い、JSME付録材料図表Part5,6の表にて許容応力を評価す る際は、評価対象部位の周囲環境温度に応じた値をとるものとするが、温度がJSME付録材 料図表記載の中間の値の場合は、比例法を用いて評価する。ただし、JSME付録材料図表 Part5,6で比例法を用いる場合の端数処理は、小数点第1位以下を切り捨てた値を用いるもの とする。

ディーゼル発電機用海水ポンプの許容限界を表 3-3 に示す。

中能	許容限界
小忠	圧縮
許容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> S	1.5f c *

表 3-3 ディーゼル発電機用海水ポンプの許容限界

\*: JSME SSB-3120 に規定される供用状態Cに対する許容応力算定に用いる応力

3.5 評価方法

ディーゼル発電機用海水ポンプの応力評価は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設 の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」にて設定している立形ポンプの評価式を用いる。

- (1) 評価方法
  - a. 鉛直方向荷重
    - (a) 降下火砕物堆積による鉛直荷重

 $F_V = F_V \cdot A_1$ 

降下火砕物等の堆積面積図を図 3-2 に示す。堆積面積は保守的に基礎部面積とする。





(b) 原動機台に常時作用する原動機自重及びポンプスラストによる軸方向荷重

 $H = F_{d} + F_{p}$  $C \subset \mathcal{C},$  $F_{d} = m \cdot g$  $F_{p} = P \cdot g$ 

b. 応力評価

(a) 原動機台に生じる圧縮応力

$$\sigma_{c} = \frac{F_{v} + H}{S}$$
$$\zeta \subset \mathcal{C},$$
$$S = \frac{\pi}{4} \left( B_{1}^{2} - B_{2}^{2} \right)$$

原動機台の断面図を図 3-3 に示す。



図 3-3 原動機台の断面図

4. 評価条件

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4-1 及び表 4-2 に示す。

 表 4-1
 許容応力評価に用いる条件

 温度条件
 S<sub>y</sub>
 S<sub>u</sub>
 F

材料	温度条件	S <sub>y</sub>	S <sub>u</sub>	F	1.5 f <sub>c</sub>
	(℃)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)
SS400	) 50	241	394	241	240

表 4-2 ディーゼル発電機用海水ポンプの入力条件

g (m/s <sup>2</sup> )	F v' (N/m²)	m (kg)	P (kg)	$\begin{array}{c}A_{1}\\(\mathtt{m}^{2})\end{array}$	B 1 (mm)	B 2 (mm)
9. 80665	7565	1230	900	1.69	1100	1076

## 5. 強度評価結果

降下火砕物等堆積時の強度評価結果を表 5-1 に示す。 原動機台に発生する応力は,許容応力以下である。

表 5-1 ディーゼル発電機用海水ポンプの評価結果

評価部位	材料	応力	発生応力 (MPa)	許容応力 (MPa)
原動機台	SS400	圧縮	0. 83	240

V-3-別添 2-1-3 残留熱除去系海水系ストレーナの強度計算書

1.	概要 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 1
2.	基本方針 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• 1
2.	1 位置 ·····	• 1
2.2	2 構造概要 ·····	· 2
2.3	3 評価方針 ·····	· 3
2.4	4 適用規格 ·····	• 4
3.	強度評価方法 ·····	• 5
3.	1 記号の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 5
3. 2	2 評価対象部位 ······	• 5
3. 3	3 荷重及び荷重の組合せ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 6
3. 4	4 許容限界 ·····	· 7
3.	5 評価方法 ·····	· 7
4.	評価条件 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 9
5.	強度評価結果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10

1. 概要

本資料は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、残留 熱除去系海水系ストレーナが降下火砕物等堆積時においても、送水機能の維持を考慮して、主要 な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

残留熱除去系海水系ストレーナは、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方 針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、残留熱除去系海水系ストレーナの 「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

残留熱除去系海水系ストレーナは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算 の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり、屋外の海水ポンプ室に設置する。海水ポン プ室の位置図を図 2-1 に示す。

図 2-1 海水ポンプ室の位置図

#### 2.2 構造概要

残留熱除去系海水系ストレーナは、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の 方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえて、構造を設定する。

残留熱除去系海水系ストレーナは、円筒型の容器と支持脚が鋳物一体構造となったたて置円 筒形容器であり、同一設計の残留熱除去系海水系ストレーナを2台設置している。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重の影響を直接受ける据付位置より上部のストレーナの概要 図を図2-2に示す。また,降下火砕物等が残留熱除去系海水系ストレーナに最も多く堆積する ことが想定される状態図を図2-3に示す。



(a) 上面図



(b) 側面図

図 2-2 残留熱除去系海水系ストレーナの概要図



:降下火砕物等



図 2-3 降下火砕物等の堆積状態図

2.3 評価方針

残留熱除去系海水系ストレーナの強度評価は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及 び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて、ストレーナの評価対象部位に作用する応力が、許 容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条 件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

残留熱除去系海水系ストレーナの強度評価フローを図2-4に示す。残留熱除去系海水系スト レーナの強度評価においては、その構造を踏まえ、降下火砕物等堆積による鉛直荷重とこれに 組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象 部位を選定する。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重については、ストレーナ上面の投影面積に対し降下火砕物 等が堆積した場合を設定し、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の 「5.強度評価方法」に示すたて置円筒形容器の評価式を用いる。残留熱除去系海水系ストレ ーナの許容限界は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許 容限界」に示す許容限界である、JEAG4601の許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sとする。



図2-4 残留熱除去系海水系ストレーナの強度評価フロー

2.4 適用規格

適用する規格,基準等を以下に示す。

- (1) 建築基準法及び同施行令
- (2) 茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年3月9日茨城県規則第9号)
- (3) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-
- 1984((社)日本電気協会)
- (4) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- (5) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版((社)日本電気協会)
- (6) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007 ((社)日本機 械学会) (以下「JSME」という。)

# 3. 強度評価方法

# 3.1 記号の定義

残留熱除去系海水系ストレーナの強度評価に用いる記号を表 3-1 に示す。

記号	単位	定義
A 1	m <sup>2</sup>	降下火砕物等の堆積面積
B <sub>x 1</sub>	mm	支持脚の寸法
B <sub>x 2</sub>	mm	支持脚の寸法
B <sub>y 1</sub>	mm	支持脚の寸法
B <sub>y 2</sub>	mm	支持脚の寸法
F <sub>d</sub>	Ν	ストレーナ自重による荷重
F <sub>v</sub>	Ν	降下火砕物等堆積による鉛直荷重
F <sub>p</sub>	Ν	内包水の荷重
F v'	$N/m^2$	単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重
f <sub>c</sub>	MPa	JSME SSB-3121.1 により規定される供用状態A及びBでの許容圧縮応 力
g	$m/s^2$	重力加速度
Н	Ν	支持脚に常時作用するストレーナ自重及び内包水の荷重
m	kg	ストレーナの質量
S	$\mathrm{mm}^2$	支持脚の断面積
S y	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計降伏点
S <sub>u</sub>	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計引張り強さ
σс	MPa	支持脚に生じる圧縮応力

表 3-1 残留熱除去系海水系ストレーナの強度評価に用いる記号

3.2 評価対象部位

残留熱除去系海水系ストレーナの評価対象部位は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な 施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って、支持脚と する。

評価対象部位は、「2.2 構造概要」にて設定している構造に基づき、設計荷重の作用方向及 び伝達過程を考慮し設定している。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重は,最も多く降下火砕物が堆積するストレーナ上部を介し て支持脚に作用する。

このことから、支持脚を評価対象部位として選定している。

残留熱除去系海水系ストレーナの強度評価における評価対象部位を,図 3-1 に示す。



図 3-1 降下火砕物等の堆積状態図

3.3 荷重及び荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用い る。

(1) 荷重の設定

残留熱除去系海水系ストレーナの強度評価に用いる荷重を以下に示す。

- a. 常時作用する荷重(F<sub>d</sub>)
   常時作用する荷重は,自重を考慮する。
- b. 降下火砕物等堆積による鉛直荷重(F<sub>v</sub>)
   単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重は,7565 N/m<sup>2</sup>とする。
- c. 運転時の状態で作用する荷重(F<sub>p</sub>) 運転時の状態で作用する荷重として,自重に内包水の荷重を考慮する。
- (2) 荷重の組合せ

残留熱除去系海水系ストレーナの支持脚には,自重,降下火砕物等堆積による鉛直荷重が 作用する。

残留熱除去系海水系ストレーナの強度評価にて考慮する荷重の組合せを表 3-2 に示す。

施設	名称	評価対象部位	荷重
残留熱除去 ストレーナ	系海水系	支持脚	①自重 ②降下火砕物等堆積による鉛直荷重

表 3-2 荷重の組合せ
3.4 許容限界

残留熱除去系海水系ストレーナの許容限界は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界に従って、「3.2 評価対象部位」にて設定している評価対象部位ごとに、機能損傷モードを考慮し、JEAG4601に 基づき許容応力状態ⅢASの許容応力を用いる。

残留熱除去系海水系ストレーナの許容限界は、JEAG4601を準用し、「クラス2,3支持構造物」の許容限界を適用する。設計荷重に対して、当該施設に要求される安全機能を維持できるように弾性設計とするため、許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sから算出した以下の許容応力を許容限界とする。JEAG4601に従い、JSME付録材料図表 Part5,6の表にて許容応力を評価する際は、評価対象部位の周囲環境温度に応じた値をとるものとするが、温度がJSME付録材料図表記載の中間の値の場合は、比例法を用いて評価する。ただし、JSME付録材料図表 Part5,6で比例法を用いる場合の端数処理は、小数点第1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。

残留熱除去系海水系ストレーナの許容限界を表 3-3 に示す。

行時	許容限界
<b></b>	圧縮
許容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> S	1.5f c *

表 3-3 残留熱除去系海水系ストレーナの許容限界

\*: JSME SSB-3120 に規定される供用状態Cに対する許容応力算定に用いる応力

3.5 評価方法

残留熱除去系海水ストレーナの応力評価は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「5.強度評価方法」にて設定しているたて置円筒形容器の評価式を用い る。

- (1) 評価方法
  - a. 鉛直方向荷重
    - (a) 降下火砕物堆積による鉛直荷重

 $F_V = F_V \cdot A_1$ 

降下火砕物等の堆積面積図を図 3-2 に示す。堆積面積は保守的に基礎部面積とする。



図 3-2 降下火砕物等の堆積面積図

- (b) 支持脚に常時作用するストレーナ自重による軸方向荷重
  - $$\begin{split} H = F_d \\ & \subset \subset \mathcal{C}, \\ F_d = m \cdot g \end{split}$$
- b. 応力評価
- (a) 支持脚に生じる圧縮応力

$$\sigma_{\rm c} = \frac{{\rm F}_{\rm v} + {\rm H}}{{\rm S}}$$

ここで

$$S = \left\{ \left( B_{x1} \cdot B_{y1} \cdot 2 \right) + \left( B_{x2} \cdot B_{y2} \right) \right\} \cdot 4$$

支持脚の断面図を図 3-3 に示す。



図 3-3 支持脚の断面図

4. 評価条件

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4-1 及び表 4-2 に示す。

表 4-1 許容応力評価に用いる条件

材料	温度条件	S <sub>y</sub>	S <sub>u</sub>	F	1.5 f <sub>c</sub>
	(℃)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)
SCS14	50	180	429	185	184

表 4-2 残留熱除去系海水系ストレーナの入力条件

g (m/s <sup>2</sup> )	F v'	m	A 1	B <sub>x 1</sub>	B <sub>x 2</sub>	B <sub>y 1</sub>	B <sub>y 2</sub>
	(N/m <sup>2</sup> )	(kg)	(m <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
9.80665	7565	9850	4. 35	150	25	25	174

5. 強度評価結果

降下火砕物等堆積時の強度評価結果を表 5-1 に示す。 支持脚に発生する応力は,許容応力以下である。

評価部位	材料	応力	発生応力 (MPa)	許容応力 (MPa)
支持脚	SCS14	圧縮	2.74	184

表 5-1 残留熱除去系海水系ストレーナの評価結果

V-3-別添 2-1-4 ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度計算書

1. 札	既要 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2. 1	基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.1	位置
2.2	構造概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.3	評価方針 ····· 3
2.4	適用規格 ····································
3. 弓	魚度評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.1	記号の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.2	評価対象部位 ····································
3.3	荷重及び荷重の組合せ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.4	許容限界 ····································
3.5	評価方法 ····································
4. 言	平価条件 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5. 弓	<b>魚度評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>

1. 概要

本資料は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、非常 用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレー ナ(以下「ディーゼル発電機用海水ストレーナ」という。)が降下火砕物等堆積時においても、 送水機能の維持を考慮して、主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

ディーゼル発電機用海水ストレーナは、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算 の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、ディーゼル発電機用海水ストレー ナの「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

ディーゼル発電機用海水ストレーナは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度 計算の方針」の「3.2機能維持の方針」に示すとおり、屋外の海水ポンプ室に設置する。海水 ポンプ室の位置図を図 2-1 に示す。

## 図 2-1 海水ポンプ室の位置図

#### 2.2 構造概要

ディーゼル発電機用海水ストレーナは、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計 算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえて、構造を設定する。

ディーゼル発電機用海水ストレーナは、円筒型の容器と支持脚が鋳物一体構造となったたて 置円筒形容器であり、同一設計のディーゼル発電機用海水ストレーナを3台設置している。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重の影響を直接受ける据付位置より上部のストレーナの概要 図を図2-2に示す。また、降下火砕物等がディーゼル発電機用海水ストレーナに最も多く堆積 することが想定される状態図を図2-3に示す。



(a) 上面図



(b) 側面図

図 2-2 ディーゼル発電機用海水ストレーナの概要図



: 降下火砕物等



図 2-3 降下火砕物等の堆積状態図

### 2.3 評価方針

ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度評価は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて、ストレーナの評価対象部位に作用する応力が、許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度評価フローを図2-4に示す。ディーゼル発電機用 海水ストレーナの強度評価においては、その構造を踏まえ、降下火砕物等堆積による鉛直荷重 とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、 評価対象部位を選定する。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重については、ストレーナ上面の投影面積に対し降下火砕物 等が堆積した場合を設定し、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の 「5. 強度評価方法」に示すたて置円筒形容器の評価式を用いる。ディーゼル発電機用海水ス トレーナの許容限界は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の 「4.2 許容限界」に示す許容限界である、JEAG4601の許容応力状態ⅢASとする。



図2-4 ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度評価フロー

2.4 適用規格

適用する規格,基準等を以下に示す。

- (1) 建築基準法及び同施行令
- (2) 茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年3月9日茨城県規則第9号)
- (3) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補 1984((社)日本電気協会)
- (4) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- (5) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版((社)日本電気協会)
- (6) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)(以下「JSME」という。)

## 3. 強度評価方法

3.1 記号の定義

ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度評価に用いる記号を表 3-1 に示す。

記号	単位	定義
A 1	m <sup>2</sup>	降下火砕物等の堆積面積
B <sub>x 1</sub>	mm	支持脚の寸法
B <sub>x 2</sub>	mm	支持脚の寸法
B <sub>y 1</sub>	mm	支持脚の寸法
B <sub>y2</sub>	mm	支持脚の寸法
F d	Ν	ストレーナ自重による荷重
F <sub>v</sub>	Ν	降下火砕物等堆積による鉛直荷重
F <sub>p</sub>	Ν	内包水の荷重
F v'	$N/m^2$	単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重
f c	MPa	JSME SSB-3121.1 により規定される供用状態A及びBでの許容圧縮応
		<u>カ</u>
g	$m/s^2$	重力加速度
Н	Ν	支持脚に常時作用するストレーナ自重及び内包水の荷重
m	kg	ストレーナの質量
S	$\mathrm{mm}^2$	支持脚の断面積
S y	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計降伏点
S <sub>u</sub>	MPa	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計引張り強さ
σ <sub>c</sub>	MPa	支持脚に生じる圧縮応力

表 3-1 ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度評価に用いる記号

3.2 評価対象部位

ディーゼル発電機用海水ストレーナの評価対象部位は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って、支持脚とする。

評価対象部位は、「2.2 構造概要」にて設定している構造に基づき、設計荷重の作用方向及 び伝達過程を考慮し設定している。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重は,最も多く降下火砕物が堆積するストレーナ上部を介し て支持脚に作用する。

このことから、支持脚を評価対象部位として選定している。

ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度評価における評価対象部位を,図 3-1 に示す。



図 3-1 ディーゼル発電機用海水ストレーナの評価部位

3.3 荷重及び荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用い る。

(1) 荷重の設定

ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度評価に用いる荷重を以下に示す。

- a. 常時作用する荷重(F<sub>d</sub>)
   常時作用する荷重は,自重を考慮する。
- b. 降下火砕物等堆積による鉛直荷重(F<sub>v</sub>)
   単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重は,7565 N/m<sup>2</sup>とする。
- c. 運転時の状態で作用する荷重(F<sub>p</sub>) 運転時の状態で作用する荷重として,自重に内包水の荷重を考慮する。
- (2) 荷重の組合せ

ディーゼル発電機用海水ストレーナの支持脚には,自重,降下火砕物等堆積による鉛直荷 重が作用する。

ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度評価にて考慮する荷重の組合せを表 3-2 に示す。

施設名称	評価対象部位	荷重
ディーゼル発電機用 海水ストレーナ	支持脚	①自重 ②降下火砕物等堆積による鉛直荷重

表 3-2 荷重の組合せ

3.4 許容限界

ディーゼル発電機用海水ストレーナの許容限界は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な 施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界に従って、「3.2 評価 対象部位」にて設定している評価対象部位ごとに、機能損傷モードを考慮し、JEAG460 1に基づき許容応力状態ⅢASの許容応力を用いる。

ディーゼル発電機用海水ストレーナの許容限界は、JEAG4601を準用し、「クラス 2,3 支持構造物」の許容限界を適用する。設計荷重に対して、当該施設に要求される安全機能 を維持できるように弾性設計とするため、許容応力状態IIIASから算出した以下の許容応力を 許容限界とする。JEAG4601に従い、JSME付録材料図表 Part5,6の表にて許容応 力を評価する際は、評価対象部位の周囲環境温度に応じた値をとるものとするが、温度がJS ME付録材料図表記載の中間の値の場合は、比例法を用いて評価する。ただし、JSME付録 材料図表 Part5,6 で比例法を用いる場合の端数処理は、小数点第1位以下を切り捨てた値を 用いるものとする。

ディーゼル発電機用海水ストレーナの許容限界を表 3-3 に示す。

中能	許容限界
八忠	圧縮
許容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> S	1.5 f $_{\rm c}$ *

表 3-3 ディーゼル発電機用海水ストレーナの許容限界

\*: JSME SSB-3120 に規定される供用状態Cに対する許容応力算定に用いる応力

3.5 評価方法

ディーゼル発電機用海水ストレーナの応力評価は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な 施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方法」にて設定しているたて置円筒形容器の評価式 を用いる。

- (1) 評価方法
  - a. 鉛直方向荷重
    - (a) 降下火砕物堆積による鉛直荷重

 $F_V = F_V \cdot A_1$ 

降下火砕物等の堆積面積図を図 3-2 に示す。堆積面積は保守的に基礎部面積とする。



図 3-2 降下火砕物等の堆積面積図

(b) 支持脚に常時作用するストレーナ自重による軸方向荷重

 $H = F_d$  $\sub \sub \boxdot$  $F_d = m \cdot g$ 

b. 応力評価

(a) 支持脚に生じる圧縮応力

$$\sigma_{\rm c} = \frac{\rm F_v + \rm H}{\rm S}$$

ここで

$$S = \left\{ \left( B_{x1} \cdot B_{y1} \cdot 2 \right) + \left( B_{x2} \cdot B_{y2} \right) \right\} \cdot 4$$

支持脚の断面図を図 3-3 に示す。



図 3-3 支持脚の断面図

4. 評価条件

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4-1 及び表 4-2 に示す。

表 4-1 許容応力評価に用いる条件

材料	温度条件 (℃)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	1.5 f <sub>c</sub> (MPa)
SCS14	50	180	429	185	184

表 4-2 ディーゼル発電機用海水ストレーナの入力条件

g	F v'	m	A 1	B <sub>x 1</sub>	B <sub>x 2</sub>	B <sub>y 1</sub>	B <sub>y 2</sub>
(m/s <sup>2</sup> )	(N/m <sup>2</sup> )	(kg)	(m <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
9. 80665	7565	2030	1.46	100	15	15	95

5. 強度評価結果

降下火砕物等堆積時の強度評価結果を表 5-1 に示す。 支持脚に発生する応力は、許容応力以下である。

評価部位	材料	応力	発生応力 (MPa)	許容応力 (MPa)
支持脚	SCS14	圧縮	1.75	184

表 5-1 ディーゼル発電機用海水ストレーナの評価結果

V-3-別添 2-1-5 ディーゼル発電機吸気フィルタの強度計算書

1. 根	$\overline{t}$ 要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. 差	本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.1	位置
2.2	構造概要 ······ 2
2.3	評価方針 ····· 3
2.4	適用規格 ····································
3.	a度評価方法 ··········· 5
3.1	記号の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
3.2	評価対象部位 ····································
3.3	荷重及び荷重の組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.4	許容限界 ······ 12
3.5	評価方法 ······ 13
4. 育	<sup>7</sup> 価条件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.	a度評価結果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1. 概要

本資料は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、非常 用ディーゼル発電機吸気フィルタ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気フィルタ(以下 「ディーゼル発電機吸気フィルタ」という。)が降下火砕物等堆積時においても、吸気機能の維 持を考慮して、主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

ディーゼル発電機吸気フィルタは、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方 針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、ディーゼル発電機吸気フィルタの 「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

ディーゼル発電機吸気フィルタは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2機能維持の方針」に示すとおり、屋外の図 2-1 に示す位置に設置する。



## 2.2 構造概要

ディーゼル発電機吸気フィルタは、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の 方針」の「3.2機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえて、構造を設定する。

ディーゼル発電機吸気フィルタは、ディーゼル発電機1基につき2台設置しており、計6台の 同一構造の吸気フィルタを設置している。

吸気フィルタの構造は4脚たて置円筒型容器構造であり、支持脚は基礎部に溶接により固定 している。ディーゼル発電機吸気フィルタの概要図を図2-2に示す。



(a) 上面図



図 2-2 ディーゼル発電機吸気フィルタの概要図

#### 2.3 評価方針

ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及 び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて、吸気フィルタの評価対象部位に作用する応力が、 許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価 条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価フローを図2-3に示す。ディーゼル発電機吸気フ ィルタの強度評価においては、その構造を踏まえ、降下火砕物等堆積による鉛直荷重とこれに 組み合わせる荷重(以下「設計荷重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象 部位を選定する。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重については,吸気フィルタ上面の投影面積に対し降下火砕 物等が堆積した場合を設定し、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」 の「5.強度評価方法」に示す4脚たて置円筒形容器の評価式を用いる。ディーゼル発電機吸気 フィルタの許容限界は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の 「4.2許容限界」に示す許容限界である、JEAG4601の許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sとする。



図2-3 ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価フロー

2.4 適用規格

適用する規格、基準等を以下に示す。

- (1) 建築基準法及び同施行令
- (2) 茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年3月9日茨城県規則第9号)
- (3) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984((社)日本電気協会)
- (4) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)

- (5) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版((社)日本電気協会)
- (6) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007 ((社) 日本機械学会) (以下「JSME」という。)

# 3. 強度評価方法

3.1 記号の定義

ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価に用いる記号を表 3-1 に示す。

表3-1 ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価に用いる記号(1/6)

記号	定義	単位	
А	受圧面積(風向に垂直な面に投影した面積)		
A s	脚の断面積		
A <sub>sr</sub>	脚の半径方向軸に対する有効せん断断面積		
A <sub>st</sub>	脚の周方向軸に対する有効せん断断面積		
а	平板の外半径	mm	
С	建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数	-	
C 1	アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の1/2(胴の周方向)	mm	
C 2	アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の 1/2(胴の軸方向)	mm	
C c	応力の補正係数(JEAG4601参考文献(6.6.3-2))より得られる値)	-	
C <sub>L</sub>	応力の補正係数(JEAG4601参考文献(6.6.3-2))より得られる値)	-	
D <sub>i</sub>	胴の内径	mm	
D o	吸気フィルタ幅(全幅)	mm	
E	胴の縦弾性係数	MPa	
E <sub>s</sub>	脚の縦弾性係数	MPa	
F	JSME SSB-3121.1(1)により規定される値	MPa	
F <sub>0</sub>	振動モデル系における水平力	Ν	
F <sub>d</sub>	運転時の状態で作用する荷重	Ν	
f c	脚の許容圧縮応力	MPa	
f <sub>br</sub>	脚の半径方向軸まわりの許容曲げ応力	MPa	
f <sub>bt</sub>	脚の半径方向に直角な方向の軸まわりの許容曲げ応力	MPa	
f t	脚の許容引張応力	MPa	
G	ガスト影響係数	_	
G s	脚のせん断弾性係数	MPa	
g	重力加速度 (=9.80665)	$m/s^2$	
Н	吸気フィルタ高さ	m	
h	平板の板厚	mm	
Ι	胴の断面 2 次モーメント	$\mathrm{mm}^4$	
I sr	sr 脚の半径方向軸に対する断面 2 次モーメント		
Ist	脚の周方向軸に対する断面2次モーメント	$\mathrm{mm}^4$	
J s	脚のねじりモーメント係数	$\mathrm{mm}^4$	
$K_1$ , $K_2$	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)よりの定数	-	

記号	定義	単位
	脚の胴つけ根部における周方向曲げモーメントに対する局部ばね定数	
K <sub>c</sub>	(JEAG4601参考文献(6.6.3-4)より得られる値)	_
17	胴の脚つけ根部における長手方向曲げモーメントに対する局部ばね定	NT /
K <sub>L</sub>	数(JEAG4601参考文献(6.6.3-4)より得られる値)	N/mm
17	胴の脚つけ根部における半径方向荷重に対する局部ばね定数	NT /
K r	(JEAG4601参考文献(6.6.3-4))より得られる値)	N/mm
1_	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるアタッチメントパラメー	
K L	タ軸方向の補正係数	-
1_	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるアタッチメントパラメー	
K c	タ周方向の補正係数	
L	脚の長さ	mm
L <sub>c</sub>	脚の中立軸間の距離	mm
L g	基礎から容器上部重心までの距離	mm
M <sub>1</sub> 風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント		N•mm
M 3	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部のねじりモーメント	N•mm
M <sub>c</sub>	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の周方向モーメント(圧縮側)	N•mm
M <sub>L</sub> 運転時質量による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント(引張側)		N•mm
м	降下火砕物荷重,積雪荷重による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメン	N . mm
IVIL2	ト(引張側)	
M <sub>x</sub>	胴に生じる軸方向の曲げモーメント	N•mm
$M_{\phi}$	胴に生じる周方向の曲げモーメント	N•mm
m <sub>0</sub>	運転時質量	kg
N x	胴に生じる軸方向の膜力	N/mm
N $_{\phi}$	胴に生じる周方向の膜力	N/mm
р	平板に作用する等分布荷重	$\rm N/mm^2$
P 運転時質量による胴の脚つけ根部の半径方向荷重		Ν
P <sub>1</sub> 風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の半径方向荷重		Ν
P 2	降下火砕物荷重及び積雪荷重による胴の脚つけ根部の半径方向荷重	Ν
Q	風荷重(Z方向)による胴の脚つけ根部の周方向荷重	Ν
q	設計用速度圧	$N/m^2$
R	運転時質量による脚の軸力	Ν
R 1	風荷重(Z方向)により脚に作用する軸力	Ν
R <sub>2</sub>	降下火砕物荷重及び積雪荷重により脚に作用する軸力	Ν
r m	胴の平均半径	mm

表3-1 ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価に用いる記号(2/6)

記号	定義			
S y	JSME付録材料図表 Part5の表にて規定される設計降伏点			
t	胴の板厚			
u	脚の中心軸から胴の板厚中心までの距離			
W 1	風荷重			
W 2	降下火砕物荷重	Ν		
W 3	積雪荷重	Ν		
Z <sub>sr</sub>	脚の半径方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>		
Z <sub>st</sub>	脚の周方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>		
$\beta$ , $\beta$ <sub>1</sub> , $\beta$ <sub>2</sub>	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるアタッチメントパラメ			
$\beta$ c, $\beta$ L	- <i>タ</i>	_		
γ	JEAG4601参考文献(6.6.3-2)によるシェルパラメータ			
$\Delta$ r	運転時質量による胴の半径方向局部変位量	mm		
$\Delta$ r 1	水平力Foによる胴の半径方向局部変位量	mm		
$\Delta$ x 1	水平力 Foによる第1脚上端の水平方向変位量			
Δ <sub>x 3</sub>	3 水平力Foによる第2脚上端の水平方向変位量			
$\Delta$ y 1	Δ <sub>y1</sub> 水平力F <sub>0</sub> による第1脚の鉛直方向変位量			
θ	運転時質量による胴の脚つけ根部における局部傾き角			
θ ο	り。 水平力Foによる胴の中心軸の傾き角			
$\theta_{1}$	水平力Foによる第1脚の傾き角(圧縮側)			
$ heta$ $_2$	水平力Foによる胴の第1脚つけ根部における局部傾き角			
θ 3	水平力 F o による第2脚の傾き角			
π	円周率			
ρ	比重	-		
σο	胴の一次一般膜応力の最大値			
σοφ	胴の周方向一次一般膜応力			
σ <sub>0 x</sub>	x 胴の軸方向一次一般膜応力			
σ 1	胴の一次応力の最大値			
σ <sub>2</sub>	σ <sub>2</sub> 胴の一次+二次応力の最大値			
$\sigma_{11} \sim \sigma_{14}$	14 風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の組合せ一次応力			
σ <sub>15</sub> , σ <sub>16</sub>	6 風荷重(X方向)が作用した場合の胴の組合せ一次応力			
$\sigma_{21} \sim \sigma_{24}$	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の組合せ一次+二次応力			
σ <sub>25</sub> , σ <sub>26</sub>	6 風荷重(X方向)が作用した場合の胴の組合せ一次+二次応力			
σs	脚の組合せ応力の最大値			
σ <sub>s1</sub> , σ <sub>s2</sub>	運転時質量による脚の圧縮応力,曲げ応力			

表3-1 ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価に用いる記号(3/6)

記号	定義	単位			
σ s 3, σ s 4	降下火砕物荷重及び積雪荷重による脚の圧縮応力,曲げ応力	MPa			
$\sigma_{s5} \sim \sigma_{s7}$	風荷重(Z方向)による脚の圧縮応力,曲げ応力	MPa			
$\sigma_{s8} \sim \sigma_{s10}$	風荷重(X方向)による脚の圧縮応力,曲げ応力	MPa			
σ <sub>sc</sub>	脚の圧縮応力の和	MPa			
σ <sub>sr</sub>	脚の半径方向軸まわりの圧縮側曲げ応力の和	MPa			
σst	脚の半径方向に直角な軸まわりの圧縮側曲げ応力の和	曲まわりの圧縮側曲げ応力の和 MPa			
σ <sub>sx</sub>	風荷重(X方向)が作用した場合の脚の組合せ応力	MPa			
σ <sub>sz1</sub> , σ <sub>sz2</sub>	風荷重(Z方向)が作用した場合の脚の組合せ応力				
σ <sub>x1</sub>	静水頭又は内圧による胴の軸方向応力	MPa			
σ <sub>φ1</sub>	静水頭又は内圧による胴の周方向応力	MPa			
σ <sub>x2</sub>	運転時質量による胴の軸方向応力	MPa			
	運転時質量により生じる鉛直方向モーメントによる胴の軸方向	100			
σ <sub>x3</sub>	応力	MPa MPa			
	運転時質量により生じる鉛直方向モーメントによる胴の周方向	MD			
σ <sub>φ3</sub>	応力	MPa			
σ x 4	運転時質量により生じる半径方向荷重による胴の軸方向応力	MPa			
σ φ 4	運転時質量により生じる半径方向荷重による胴の周方向応力	MPa			
σ <sub>x 5</sub>	応力が作用した場合の転倒モーメントによる胴の軸方向応力	MPa			
σ x 7	降下火砕物荷重及び積雪荷重による胴の軸方向応力	MPa			
	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる鉛直方向モーメント	MD -			
σ x 8	による胴の軸方向応力	MPa			
	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる鉛直方向モーメント	MDa			
σφ8	による胴の周方向応力	MPa			
	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる半径方向荷重による	MDo			
0 <sub>x</sub> 9	胴の軸方向応力	мга			
	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる半径方向荷重による	MDo			
Ο φ 9	胴の周方向応力	мга			
<b>G G</b>	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる鉛直方向モーメント	MPa			
$0_{\phi 10}, 0_{x 10}$	による胴の局部応力	міа			
<i></i>	降下火砕物荷重及び積雪荷重により生じる半径方向荷重による	MDo			
$0_{\phi 11}, 0_{x11}$	胴の局部応力	IVII d			
<b>G a a G a</b>	風荷重(Z方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の軸方	MDo			
$0_{x61}, 0_{x62}$	向応力	мґа			

表3-1 ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価に用いる記号(4/6)

記号	定義		
σ φ 6 1, σ φ 6 2	風荷重(Z方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の周方	MPa	
	向応力		
$\sigma_{x71}, \sigma_{x72}$	風荷重(Z方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴	MPa	
	の軸方向応力		
σ <sub>φ71</sub> , σ <sub>φ72</sub>	風荷重(Z方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴	MPa	
σ <sub>x81</sub> , σ <sub>x82</sub>	風倚重(Z万回)が作用した場合の周万回モーメントによる胴	MPa	
σ φ 8 1, σ φ 8 2	風何里(Z方回)か作用した場合の周方回モーメントによる胴 の国土白広土	MPa	
σ x 9 1, σ x 9 2	風何里(X方向)が作用した場合の手径方向何里による胴の軸 士向広力	MPa	
	万円応刀 国芸香 (V 古向) が佐田! た根合の半径古向芸香に上て胴の用		
σ <sub>φ</sub> 91, σ <sub>φ</sub> 92	国内重(A万向)が作用した場合の十任万向何重による前の向	MPa	
	「一日本」 「「日本」「「「「日本」」」 「日本」(X 方向)が作用した場合の鉛直方向チーメントによる		
σ <sub>x101</sub> , σ <sub>x102</sub>	周の軸方向応力	MPa	
	風荷重(X方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる	Ш	
$\sigma_{\phi 101}, \sigma_{\phi 102}$	胴の周方向応力	MPa	
	風荷重(X方向)が作用した場合の周方向モーメントによる胴	MD -	
$0_{x111}, 0_{x112}$	の軸方向応力	Mra	
	風荷重(X方向)が作用した場合の周方向モーメントによる胴	MDo	
$0_{\phi 1 1 1}, 0_{\phi 1 1 2}$	の周方向応力	ша	
σ <sub>xx1</sub> , σ <sub>xx2</sub>	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa	
б. р. б. 4	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の軸方向一次+二次応力	MPa	
0 x x 3, 0 x x 4	の和	m a	
$\sigma_{xz1} \sim \sigma_{xz4}$	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa	
$0 \times a^{5} \sim 0 \times a^{8}$	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の軸方向一次+二次応力	MPa	
	の和	in a	
σ <sub>φ x 1</sub> , σ <sub>φ x 2</sub>	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa	
σφχ3. σφχ4	風荷重(X方向)が作用した場合の胴の周方向一次+二次応力	MPa	
- ψ Λ Ο , Ο ψ Λ +	の和		
$\sigma_{\phi z \ 1} \sim \sigma_{\phi z \ 4}$	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa	

表3-1 ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価に用いる記号(5/6)

記号	定義	単位	
σ <sub>φz5</sub> ~σ <sub>φz8</sub>	風荷重(Z方向)が作用した場合の胴の周方向一次+二次応 カの和	MPa	
τ3	風荷重 (Z方向)により胴の脚つけ根部に生じるねじりモー メントによるせん断応力	MPa	
τ <sub>6</sub>	風荷重(X方向)により胴の脚つけ根部に生じるねじりモー メントによるせん断応力	MPa	
τ <sub>с1</sub>	風荷重(Z方向)により胴の脚つけ根部に生じる周方向せん 断応力	MPa	
τ <sub>с4</sub>	風荷重(X方向)により胴の脚つけ根部に生じる周方向せん 断応力	MPa	
τ <sub>L1</sub> 運転時質量により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん断応力			
τ <sub>L2</sub>	風荷重(Z方向)により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん 断応力	MPa	
τ <sub>L3</sub>	降下火砕物荷重及び積雪荷重により胴の脚つけ根部に生じる 軸方向せん断応力	MPa	
τι5	風荷重(X方向)により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん 断応力	MPa	

表3-1 ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価に用いる記号(6/6)

3.2 評価対象部位

ディーゼル発電機吸気フィルタの評価対象部位は、V-3-別添2-1「火山への配慮が必要な 施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って、設計荷 重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重は,降下火砕物が堆積する平板,平板に接続する胴板, 及び支持脚に作用する。また,風荷重は,胴及び支持脚に作用する。

このことから、平板、胴板及び支持脚を評価対象部位として設定する。

ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価における評価対象部位を図3-1に示す。



図3-1 ディーゼル発電機吸気フィルタの評価対象部位

3.3 荷重及び荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用い る。

(1) 荷重の設定

ディーゼル発電機吸気フィルタの強度評価に用いる荷重を以下に示す。

- a. 常時作用する荷重(F<sub>d</sub>)
   常時作用する荷重は,自重を考慮する。
- b. 降下火砕物等堆積による鉛直荷重(F<sub>v</sub>)
   単位面積当たりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重は,7565 N/m<sup>2</sup>とする。

c. 風荷重(W1)

風荷重は、基準風速 30 m/s に基づき算定する。 風荷重はV-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1(3)c. 水平荷重」に示す式に従い,算出する。全高Hが 5 m 以下であるため,HがZb以下の 場合の式を用いる。

$$W_{1} = q \cdot C \cdot A$$

$$\Xi \equiv \overline{C}$$

$$A = H \cdot D_{o}$$

$$q = 0.6 \cdot E \cdot V_{D}^{2}$$

$$E = E_{r}^{2} \cdot G$$

$$E_{r} = 1.7 \cdot (Z_{b}/Z_{G})^{\alpha}$$

- d. 運転時の状態で作用する荷重(F<sub>d</sub>)
   運転時の状態で作用する荷重としては、ディーゼル発電機吸気フィルタに作用する内圧
   を考慮する。
- (2) 荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重の組合せは、ディーゼル発電機吸気フィルタの評価対象部位ごとに 設定する。なお、ディーゼル発電機吸気フィルタは完全開放された施設であるため、内圧に よる荷重は考慮しない。

ディーゼル発電機吸気フィルタの平板については,自重,降下火砕物等堆積による鉛直荷 重が作用する。

ディーゼル発電機吸気フィルタの胴板及び支持脚には,自重,降下火砕物等堆積による鉛 直荷重及び風荷重が作用する。

ディーゼル発電機吸気フィルタの評価にて考慮する荷重の組合せを表3-2に示す。

	施設名称	評価対象部位	荷重	
	ディーゼル発電機 吸気フィルタ	・平板	<ol> <li>①自重</li> <li>②降下火砕物等堆積による鉛直荷重</li> </ol>	
		<ul><li>・胴板</li><li>・支持脚</li></ul>	<ol> <li>①自重</li> <li>②降下火砕物等堆積による鉛直荷重</li> <li>③風荷重</li> </ol>	

表 3-2 荷重の組合せ

3.4 許容限界

ディーゼル発電機吸気フィルタの許容限界値は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界に従って、「3.2 評価対象部位」にて設定している評価対象部位ごとに、機能損傷モードを考慮し、JEAG4601に基づき許容応力状態ⅢASの許容応力を用いる。

ディーゼル発電機吸気フィルタの許容限界は、平板に対しては弾性範囲である設計降伏点と し、平板を除く胴板及び支持脚に対してはJEAG4601を準用し、胴板については「クラ ス2、3容器」、支持脚については「クラス2、3支持構造物」の許容限界を適用し、許容応力 状態ⅢASから算出した許容応力を許容限界とする。また、座屈については評価式を満足する ことを確認する。JEAG4601に従い、JSME付録材料図表Part5,6の表にて許容応力 を評価する際は、評価対象部位の周囲環境温度に応じた値をとるものとするが、温度がJSM E付録材料図表記載の中間の値の場合は、比例法を用いて評価する。ただし、JSME付録材 料図表Part5,6で比例法を用いる場合の端数処理は、小数点第1位以下を切り捨てた値を用い るものとする。

ディーゼル発電機吸気フィルタの許容限界を表 3-3 に示す。

評価対象 部位	許容応力状態	応力の種類	許容限界	
平板	III <sub>A</sub> S	曲げ	S <sub>y</sub>	
胴板	III <sub>A</sub> S	一次一般膜	Min (S <sub>y</sub> , 0.6S <sub>u</sub> )	
		一次	上欄の1.5倍	
		一次+二次	2 S <sub>y</sub>	
支持脚	士持期	шс	組合せ	f <sub>t</sub>
	ШАЗ	座屈	$\sigma_{sr}/f_{br} + \sigma_{st}/f_{bt} + \sigma_{sc}/f_{c} \leq 1$	

表3-3 ディーゼル発電機吸気フィルタの許容限界

3.5 評価方法

ディーゼル発電機吸気フィルタの応力評価は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設 の強度計算書の方針」の「5.強度評価方法」にて設定しているディーゼル発電機吸気フィル タの評価式を用いる。

- (1) 評価モデル
  - a. 平板

平板は円板であるため、等分布荷重が作用する周辺支持円板とする。評価モデルを図 3-2 に示す。



図 3-2 平板の評価モデル

b. 胴板及び支持脚

降下火砕物等堆積による鉛直荷重,自重(鉛直荷重)及び風荷重(水平荷重)により作 用する水平力及びモーメントに対し,厳しい部位である胴板,支持脚の構造健全性を1質 点系モデルとして評価を行う。ここで,風荷重は評価上高さの1/2より高いディーゼル発 電機吸気フィルタの重心位置に作用することとする。ディーゼル発電機吸気フィルタ胴板 及び支持脚の評価モデルを図 3-3 に示す。



図 3-3 胴板及び支持脚の評価モデル

(2) 評価方法

a. 平板

鉛直荷重により平板に作用する最大曲げ応力 σ<sub>max</sub>は次による。

$$\sigma_{\text{max}} = 1.24 \cdot \frac{p \cdot a^2}{h^2}$$

- b. 胴板及び支持脚
  - (a) 荷重の設定

水平力の釣合より 2 ·  $P_1 + 2 \cdot Q = F_0$ 転倒モーメントの釣合より 2 ·  $M_1 - 2 \cdot M_3 + 2 \cdot R_1 \cdot r_m = F_0(L_g - L)$ ただし,  $r_m = (D_i + t)/2$ 

第1脚の水平方向変位量  $\Delta_{x1}$ , 傾き角  $\theta_1$ , 鉛直方向変位量  $\Delta_{y1}$ は次による。

$$\theta_{1} = \frac{(M_{1} - R_{1} \cdot u)L}{E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{P_{1} \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{st}}$$
$$\bigtriangleup_{y1} = \frac{R_{1} \cdot L}{A_{s} \cdot E_{s}}$$

胴の半径方向局部変位量Δ<sub>r1</sub>と局部傾き角 θ<sub>2</sub>は次による。

$$\Delta_{r 1} = \frac{K_{r} \cdot P_{1}}{r_{m} \cdot E}$$
$$\theta_{2} = \frac{K_{L} \cdot M_{1}}{r_{m}^{3} \cdot \beta_{L}^{2} \cdot E}$$
$$C C C, \quad \beta_{L} k k k k k \delta_{0}$$
$$\beta_{L} = k_{L} \sqrt[3]{\beta_{1}} \cdot \beta_{2}^{2}$$

$$\beta_1 = \frac{C_1}{r_m}$$
$$\beta_2 = \frac{C_2}{r_m}$$

第2脚の傾き角θ₀と水平方向変位量Δょ₃は、次による。

$$\theta_{0} = -\frac{M_{3} \cdot L}{E_{s} \cdot I_{sr}} + \frac{Q \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{sr}}$$
$$\bigtriangleup_{x3} = \frac{Q \cdot L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{sr}} + \frac{Q \cdot L}{G_{s} \cdot A_{st}} - \frac{M_{3} \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{sr}}$$

第1脚と胴の傾き角の釣合より

$$\theta_1 + \theta_2 - \theta_0 = 0$$

第2脚のねじり角と局部傾き角は等しいことから

脚と胴の水平方向変位の釣合より

さらに鉛直方向変位の釣合より

式を代入して

 $\frac{R_{1} \cdot L}{A_{s} \cdot E_{s}} - \frac{u \left(M_{1} - R_{1} \cdot u\right)L}{E_{s} \cdot I_{st}} - \frac{u \cdot P_{1} \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{r_{m} \cdot M_{3} \cdot L}{E_{s} \cdot I_{sr}} - \frac{r_{m} \cdot Q \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{sr}} = 0$ 式を代入して

$$\frac{(\mathbf{M}_{1} - \mathbf{R}_{1} \cdot \mathbf{u})\mathbf{L}}{\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s t}} + \frac{\mathbf{P}_{1} \cdot \mathbf{L}^{2}}{2\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s t}} + \frac{\mathbf{K}_{L} \cdot \mathbf{M}_{1}}{\mathbf{r}_{m}^{3} \cdot \beta_{1}^{2} \cdot \mathbf{E}} + \frac{\mathbf{M}_{3} \cdot \mathbf{L}}{\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s r}} - \frac{\mathbf{Q} \cdot \mathbf{L}^{2}}{2\mathbf{E}_{s} \cdot \mathbf{I}_{s r}} = 0$$

式を変形して

$$\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{Q} \cdot \mathbf{L}}{\mathbf{G}_{s} \cdot \mathbf{J}_{s}} - \frac{\mathbf{M}_{c} \cdot \mathbf{L}}{\mathbf{G}_{s} \cdot \mathbf{J}_{s}} - \frac{\mathbf{K}_{c} \cdot \mathbf{M}_{c}}{\mathbf{r}_{m}^{3} \cdot \beta_{c}^{2} \cdot \mathbf{E}} = 0$$

式を代入して

$$\frac{P_{1} \cdot L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{P_{1} \cdot L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{(M_{1} - R_{1} \cdot u)L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{K_{r} \cdot P_{1}}{r_{m} \cdot E}$$
$$- \frac{Q \cdot L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{sr}} - \frac{Q \cdot L}{G_{s} \cdot A_{st}} + \frac{M_{3} \cdot L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{sr}} - \frac{u \cdot K_{c} \cdot M_{c}}{r_{m}^{3} \cdot \beta_{c}^{2} \cdot E} = 0$$

したがって、6 変数 P<sub>1</sub>, Q, R<sub>1</sub>, M<sub>1</sub>, M<sub>3</sub>, M<sub>0</sub>に対して上記式を連立させること により方程式ができる。

(b) 胴の応力計算

イ. 静水頭又は内圧による応力

ディーゼル発電機吸気フィルタに静水頭,内圧は発生しないため, σ<sub>φ1</sub>及びσ<sub>x1</sub> は0となる。

ロ. 運転時質量及び降下火砕物と積雪荷重による応力

$$\sigma_{x 2} = \frac{m_0 \cdot g}{\pi (D_i + t) t}$$
$$W_2 + W_3$$

$$\sigma_{x 7} = \frac{w_2 + w_3}{\pi (D_i + t) t}$$

ハ. 運転時質量による胴の脚つけ根部の応力

脚下端が固定の場合、軸力Rは次による。

$$R = \frac{m_0 \cdot g}{4}$$

脚下端が固定の場合の脚及び胴の変形を図 3-4 に示す。



図 3-4 脚下端が固定の場合の脚及び胴の変形

脚の半径方向変位量と胴の半径方向局部変位量は等しいことから

また、脚上端の傾き角と胴の局部傾き角は等しいことから

$$\theta = \frac{(\mathbf{R} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_{\mathrm{L}})\mathbf{L}}{\mathbf{E}_{\mathrm{s}} \cdot \mathbf{I}_{\mathrm{s}} + \mathbf{I}_{\mathrm{s}}} - \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{L}^{2}}{2\mathbf{E}_{\mathrm{s}} \cdot \mathbf{I}_{\mathrm{s}} + \mathbf{I}_{\mathrm{s}}} = \frac{\mathbf{K}_{\mathrm{L}} \cdot \mathbf{M}_{\mathrm{L}}}{\mathbf{r}_{\mathrm{m}}^{3} \cdot \beta_{\mathrm{L}}^{2} \cdot \mathbf{E}}$$

したがって

$$M_{L} = \frac{\left(\frac{L^{3}}{12E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}\right) \frac{m_{0} \cdot g \cdot u \cdot L}{4E_{s} \cdot I_{st}}}{\left(\frac{L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}\right) \left(\frac{L}{E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{K_{L}}{r_{m}^{3} \cdot \beta_{L}^{2} \cdot E}\right) - \left(\frac{L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{st}}\right)^{2}}{\frac{\frac{m_{0} \cdot g}{4}u - M_{L}}{2E_{s} \cdot I_{st}}L^{2}}$$
$$P = \frac{\frac{\frac{m_{0} \cdot g}{4}u - M_{L}}{2E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}}{\frac{L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{st}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{sr}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}}$$

鉛直方向モーメントM<sub>L</sub>により生じる胴の局部応力は,シェルパラメータ γ 及びア タッチメントパラメータ β によって参考文献の表より求めた値(以下\*を付記する)を 用いて次式により算定する。

$$\sigma_{\phi 3} = \left[\frac{N_{\phi}}{M_{L}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{L}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$
$$\sigma_{x3} = \left[\frac{N_{x}}{M_{L}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{L}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$

$$\Box \Box \heartsuit$$

$$r_{m} = (D_{i} + t)/2$$

$$\gamma = r_{m}/t$$

$$\beta_{1} = C_{1}/r_{m}$$

$$\beta_{2} = C_{2}/r_{m}$$

$$\beta_{L} = \sqrt[3]{\beta_{1} \cdot \beta_{2}}^{2}$$

$$\beta = \begin{cases} \left\{ 1 - \frac{1}{3} (\beta_1 / \beta_2 - 1) (1 - K_1^*) \right\} \sqrt{\beta_1 \cdot \beta_2} & (\beta_1 / \beta_2 \ge 1) \\ \left\{ 1 - \frac{4}{3} (1 - \beta_1 / \beta_2) (1 - K_2^*) \right\} \sqrt{\beta_1 \cdot \beta_2} & (\beta_1 / \beta_2 < 1) \end{cases}$$

$$\sigma_{\phi 4} = \left[\frac{N_{\phi}}{P/r_{m}}\right]^{*} \left(\frac{P}{r_{m} \cdot t}\right)$$
$$\sigma_{x 4} = \left[\frac{N_{x}}{P/r_{m}}\right]^{*} \left(\frac{P}{r_{m} \cdot t}\right)$$

反力Rによるせん断応力は、次による。

$$\tau_{L1} = \frac{R}{4C_2 \cdot t}$$

ニ. 風荷重による胴の曲げ応力

$$\sigma_{x 5} = \frac{W_{1}(L_{g} - L) (D_{i} + 2 t)}{2 I}$$

ホ. Z方向荷重による胴の脚つけ根部の応力 (イ) 一次応力
半径方向荷重 P1により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\sigma_{\phi \ 6 \ 1} = \left[\frac{N_{\phi}}{P_{1}/r_{m}}\right]^{*} \left(\frac{P_{1}}{r_{m} \cdot t}\right)$$
$$\sigma_{x \ 6 \ 1} = \left[\frac{N_{x}}{P_{1}/r_{m}}\right]^{*} \left(\frac{P_{1}}{r_{m} \cdot t}\right)$$

鉛直方向曲げモーメントM1により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 7 1} = \left[\frac{N_{\phi}}{M_{1}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{1}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$
$$\sigma_{x 7 1} = \left[\frac{N_{x}}{M_{1}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{1}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$

周方向曲げモーメントM。により生じる胴の局部応力は、次による。

$$\sigma_{\phi \ 8 \ 1} = \left[\frac{N_{\phi}}{M_{c}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{c}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{c}}\right) C_{c}$$
$$\sigma_{x \ 8 \ 1} = \left[\frac{N_{x}}{M_{c}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{c}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{c}}\right) C_{c}$$

ここで, β。は次式による。

$$\beta_{\rm c} = \sqrt[3]{\beta_1^2} \cdot \beta_2$$

周方向せん断力Qによるせん断応力は、次による。

$$\tau_{c 1} = \frac{Q}{4C_1 \cdot t}$$

鉛直方向せん断力R1によるせん断応力は、次による。

$$\tau_{\rm L\,2} = \frac{\rm R_1}{\rm 4\,C_2 \cdot t}$$

ねじりモーメントM3により生じる胴の局部せん断応力は,次による。

$$\tau_3 = \frac{M_3}{2 \pi \cdot C_1^2 \cdot t}$$

(ロ) 二次応力

半径方向荷重 P1により生じる胴の局部曲げ応力は,次による。

$$\sigma_{\phi \ 6 \ 2} = \left[\frac{M_{\phi}}{P_1}\right]^* \left(\frac{6 P_1}{t^2}\right)$$
$$\sigma_{x \ 6 \ 2} = \left[\frac{M_x}{P_1}\right]^* \left(\frac{6 P_1}{t^2}\right)$$

鉛直方向曲げモーメントM1により生じる胴の局部曲げ応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 7 2} = \left[\frac{M_{\phi}}{M_{1}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{1}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{L}}\right)$$
$$\sigma_{x 7 2} = \left[\frac{M_{x}}{M_{1}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{1}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{L}}\right)$$

周方向曲げモーメントM。により生じる胴の局部曲げ応力は、次による。

$$\sigma_{\phi \ 8 \ 2} = \left[\frac{M_{\phi}}{M_{c}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{c}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{c}}\right)$$
$$\sigma_{x \ 8 \ 2} = \left[\frac{M_{x}}{M_{c}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{c}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{c}}\right)$$

へ. X方向荷重による胴の脚つけ根部の応力

(イ) 一次応力

半径方向荷重 P1により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 9 1} = \sigma_{\phi 6 1} / \sqrt{2}$$
$$\sigma_{x 9 1} = \sigma_{x 6 1} / \sqrt{2}$$

鉛直方向曲げモーメントM<sub>1</sub>により生じる胴の局部応力は、次による。  $\sigma_{\phi \ 1 \ 0 \ 1} = \sigma_{\phi \ 7 \ 1} / \sqrt{2}$ 

$$\sigma_{x \ 1 \ 0 \ 1} = \sigma_{x \ 7 \ 1} / \sqrt{2}$$

周方向曲げモーメントM。により生じる胴の局部応力は、次による。

$$\sigma_{\phi 1 1 1} = \sigma_{\phi 8 1} / \sqrt{2}$$

 $\sigma_{x \ 1 \ 1 \ 1} = \sigma_{x \ 8 \ 1} / \sqrt{2}$ 

周方向せん断力 Qによるせん断応力は、次による。

 $\tau_{\rm c~4} = \tau_{\rm c~1}/\sqrt{2}$ 

鉛直方向せん断力R1によるせん断応力は、次による。

 $\tau_{\rm L~5} = \tau_{\rm L~2}/\sqrt{2}$ 

ねじりモーメントM3により生じる胴の局部せん断応力は,次による。

 $\tau_6 = \tau_3 / \sqrt{2}$ 

(ロ) 二次応力

半径方向荷重 P1により生じる胴の局部曲げ応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 9 2} = \sigma_{\phi 6 2} / \sqrt{2}$$

 $\sigma_{x,9,2} = \sigma_{x,6,2}/\sqrt{2}$ 

鉛直方向曲げモーメントM1により生じる胴の局部応力は、次による。

$$\sigma_{\phi \ 1 \ 0 \ 2} = \sigma_{\phi \ 7 \ 2} / \sqrt{2}$$
  
$$\sigma_{x \ 1 \ 0 \ 2} = \sigma_{x \ 7 \ 2} / \sqrt{2}$$

周方向曲げモーメントM。により生じる胴の局部応力は、次による。

$$\sigma_{\phi 1 1 2} = \sigma_{\phi 8 2}/\sqrt{2}$$
$$\sigma_{x 1 1 2} = \sigma_{x 8 2}/\sqrt{2}$$

ト. 降下火砕物と積雪荷重による胴の脚つけ根部の応力

脚下端を固定する場合の軸力R<sub>2</sub>, 胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメントM<sub>L2</sub>及び 半径方向荷重P<sub>2</sub>は, 次による。

$$\begin{split} R_{2} &= \frac{W_{2} + W_{3}}{4} \\ M_{L\,2} &= \frac{\left(\frac{L^{3}}{12E_{s} \cdot I_{s,t}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{s,r}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}\right) \frac{R_{2} \cdot u \cdot L}{E_{s} \cdot I_{s,t}}}{\left(\frac{L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{s,t}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{s,r}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}\right) \left(\frac{L}{E_{s} \cdot I_{s,t}} + \frac{K_{L}}{r_{m}^{3} \cdot \beta_{L}^{2} \cdot E}\right) - \left(\frac{L^{2}}{2E_{s} \cdot I_{s,t}}\right)^{2}}{\frac{R_{2} \cdot u - M_{L\,2}}{2E_{s} \cdot I_{s,t}}} \\ P_{2} &= \frac{\frac{R_{2} \cdot u - M_{L\,2}}{2E_{s} \cdot I_{s,t}} L^{2}}{\frac{L^{3}}{3E_{s} \cdot I_{s,t}} + \frac{L}{G_{s} \cdot A_{s,r}} + \frac{K_{r}}{r_{m} \cdot E}} \\ (\mathcal{A}) & - \mathcal{K} \ddot{\alpha} \mathcal{A} \end{split}$$

鉛直方向曲げモーメント ML2により生じる胴の局部曲げ応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 8} = \left[\frac{N_{\phi}}{M_{L2}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{L2}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$
$$\sigma_{x8} = \left[\frac{N_{x}}{M_{L2}/(r_{m}^{2} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{M_{L2}}{r_{m}^{2} \cdot t \cdot \beta_{L}}\right) C_{L}$$

半径方向荷重P2により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 9} = \left[\frac{N_{\phi}}{P_2 / r_m}\right]^* \left(\frac{P_2}{r_m \cdot t}\right)$$
$$\sigma_{x 9} = \left[\frac{N_x}{P_2 / r_m}\right]^* \left(\frac{P_2}{r_m \cdot t}\right)$$

(ロ) 二次応力

鉛直方向曲げモーメントML2により生じる胴の局部応力は次による。

$$\sigma_{\phi 1 0} = \left[\frac{M_{\phi}}{M_{L 2}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{L 2}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{L}}\right)$$
$$\sigma_{x 1 0} = \left[\frac{M_{x}}{M_{L 2}/(r_{m} \cdot \beta)}\right]^{*} \left(\frac{6M_{L 2}}{r_{m} \cdot t^{2} \cdot \beta_{L}}\right)$$

半径方向荷重 P2により生じる胴の局部応力は,次による。

$$\sigma_{\phi 1 1} = \left[\frac{M_{\phi}}{P_2}\right]^* \left(\frac{6P_2}{t^2}\right)$$
$$\sigma_{x 1 1} = \left[\frac{M_x}{P_2}\right]^* \left(\frac{6P_2}{t^2}\right)$$

せん断応力は,次による。

$$\tau_{\rm L\,3} = \frac{R_2}{4C_2 \cdot t}$$

チ. 組合せ応力

イ.~ト.項によって算出される脚つけ根部に生じる胴の応力は,次により組み合わせる。

(イ) 一次一般膜応力  

$$\sigma_{0 \phi} = \sigma_{\phi 1}$$
  
 $\sigma_{0 x} = \sigma_{x 1} + \sigma_{x 2} + \sigma_{x 5} + \sigma_{x 7}$   
 $\sigma_{0} = \max[\sigma_{0 \phi}, \sigma_{0 x}]$ 

(ロ) 一次応力(膜+曲げ)

【Z方向荷重が作用した場合】

・第1脚つけ根部

(第1評価点)

$$\sigma_{\phi\ z\ 1} = \sigma_{\phi\ 1} + \sigma_{\phi\ 3} + \sigma_{\phi\ 4} + \sigma_{\phi\ 8} + \sigma_{\phi\ 9} + \sigma_{\phi\ 6\ 1} + \sigma_{\phi\ 7\ 1}$$

$$\sigma_{{\rm x}\ z\ 1}=\sigma_{{\rm x}\ 1}+\sigma_{{\rm x}\ 2}+\sigma_{{\rm x}\ 3}+\sigma_{{\rm x}\ 4}+\sigma_{{\rm x}\ 5}+\sigma_{{\rm x}\ 7}+\sigma_{{\rm x}\ 8}+\sigma_{{\rm x}\ 9}+\sigma_{{\rm x}\ 6\ 1}+\sigma_{{\rm x}\ 7\ 1}$$

$$\sigma_{1\ 1} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi \ z \ 1} + \sigma_{x \ z \ 1} \right) + \sqrt{(\sigma_{\phi \ z \ 1} - \sigma_{x \ z \ 1})^2} \right\}$$

(第2評価点)

$$\sigma_{\phi \ z \ 2} = \sigma_{\phi \ 1} + \sigma_{\phi \ 4} + \sigma_{\phi \ 9} + \sigma_{\phi \ 6 \ 1}$$

 $\sigma_{\mathrm{x}\ \mathrm{z}\ 2} = \sigma_{\mathrm{x}\ 1} + \sigma_{\mathrm{x}\ 2} + \sigma_{\mathrm{x}\ 4} + \sigma_{\mathrm{x}\ 5} + \sigma_{\mathrm{x}\ 7} + \sigma_{\mathrm{x}\ 9} + \sigma_{\mathrm{x}\ 6\ 1}$ 

$$\sigma_{12} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi \ z \ 2} + \sigma_{x \ z \ 2} \right\} + \sqrt{(\sigma_{\phi \ z \ 2} - \sigma_{x \ z \ 2})^2 + 4(\tau_{L1} + \tau_{L2} + \tau_{L3})^2}$$

・第2脚つけ根部
(第1評価点)
$$\sigma_{\phi z 3} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 3} + \sigma_{\phi 4} + \sigma_{\phi 8} + \sigma_{\phi 9}$$
 $\sigma_{x z 3} = \sigma_{x 1} + \sigma_{x 2} + \sigma_{x 3} + \sigma_{x 4} + \sigma_{x 7} + \sigma_{x 8} + \sigma_{x 9}$ 
 $\sigma_{1 3} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi z 3} + \sigma_{x z 3} \right\} + \sqrt{(\sigma_{\phi z 3} - \sigma_{x z 3})^2 + 4(\tau_{c 1} + \tau_{3})^2} \right\}$ 
(第2評価点)
 $\sigma_{\phi z 4} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 4} + \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 8 1}$ 
 $\sigma_{x z 4} = \sigma_{x 1} + \sigma_{x 2} + \sigma_{x 4} + \sigma_{x 7} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 8 1}$ 
 $\sigma_{1 4} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi z 4} + \sigma_{x z 4} \right\} + \sqrt{(\sigma_{\phi z 4} - \sigma_{x z 4})^2 + 4(\tau_{L 1} + \tau_{3} + \tau_{L 3})^2} \right\}$ 

【X方向荷重及び降下火砕物荷重,積雪荷重が作用した場合】 (第1評価点)  $\sigma_{\phi x 1} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 3} + \sigma_{\phi 4} + \sigma_{\phi 8} + \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 9 1} + \sigma_{\phi 1 0 1}$  $\sigma_{x x 1} = \sigma_{x 1} + \sigma_{x 2} + \sigma_{x 3} + \sigma_{x 4} + \sigma_{x 5} + \sigma_{x 7} + \sigma_{x 8} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 9 1} + \sigma_{x 1 0 1}$  $\sigma_{1 5} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi x 1} + \sigma_{x x 1} \right\} + \sqrt{(\sigma_{\phi x 1} - \sigma_{x x 1})^2 + 4(\tau_{c 4} + \tau_6)^2} \right\}$ 

(第2評価点)  

$$\sigma_{\phi x 2} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 4} + \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 9 1} + \sigma_{\phi 1 1 1}$$
  
 $\sigma_{x x 2} = \sigma_{x 1} + \sigma_{x 2} + \sigma_{x 4} + \sigma_{x 5} + \sigma_{x 7} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 9 1} + \sigma_{x 1 1 1}$   
 $\sigma_{1 6} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\phi x 2} + \sigma_{x x 2} \right\} + \sqrt{(\sigma_{\phi x 2} - \sigma_{x x 2})^{2} + 4(\tau_{L 1} + \tau_{L 5} + \tau_{6} + \tau_{L 3})^{2}} \right\}$   
 $\sigma_{1} = \max[\sigma_{1 1}, \sigma_{1 2}, \sigma_{1 3}, \sigma_{1 4}, \sigma_{1 5}, \sigma_{1 6}]$ 

(ハ) 組合せ一次十二次応力  
【 Z 方向荷重及び降下火砕物荷重,積雪荷重が作用した場合】  
・第1脚つけ根部  
(第1評価点)  

$$\sigma_{\phi z 5} = \sigma_{\phi 8} + \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 10} + \sigma_{\phi 11} + \sigma_{\phi 61} + \sigma_{\phi 62} + \sigma_{\phi 71} + \sigma_{\phi 72}$$
  
 $\sigma_{x z 5} = \sigma_{x 7} + \sigma_{x 8} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 10} + \sigma_{x 1 1} + \sigma_{x 5} + \sigma_{x 61} + \sigma_{x 62} + \sigma_{x 71} + \sigma_{x 72}$   
 $\sigma_{2 1} = \sigma_{\phi z 5} + \sigma_{x z 5} + \sqrt{(\sigma_{\phi z 5} - \sigma_{x z 5})^2}$   
(第 2 評価点)  
 $\sigma_{\phi z 6} = \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 11} + \sigma_{\phi 61} + \sigma_{\phi 62}$   
 $\sigma_{z 2} = \sigma_{\phi z 6} + \sigma_{x z 6} + \sqrt{(\sigma_{\phi z 6} - \sigma_{x z 6})^2 + 4(\tau_{L 2} + \tau_{L 3})^2}$   
· 第 2 脚つけ根部  
(第 1 評価点)  
 $\sigma_{\phi z 7} = \sigma_{\phi 8} + \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 10} + \sigma_{\phi 11}$   
 $\sigma_{z 3} = \sigma_{\phi z 7} + \sigma_{x 8} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 10} + \sigma_{x 11}$   
 $\sigma_{z 3} = \sigma_{\phi z 7} + \sigma_{x z 7} + \sqrt{(\sigma_{\phi z 7} - \sigma_{x z 7})^2 + 4(\tau_{c 1} + \tau_{3})^2}$   
(第 2 評価点)  
 $\sigma_{\phi z 8} = \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 11} + \sigma_{\phi 81} + \sigma_{\phi 82}$   
 $\sigma_{x z 8} = \sigma_{x 7} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 1 1} + \sigma_{x 81} + \sigma_{x 82}$   
 $\sigma_{z 4} = \sigma_{\phi z 8} + \sigma_{x 2 8} + \sqrt{(\sigma_{\phi z 8} - \sigma_{x z 8})^2 + 4(\tau_{3} + \tau_{L 3})^2}$ 

【X方向荷重が作用した場合】  
(第1評価点)  
$$\sigma_{\phi \times 3} = \sigma_{\phi 8} + \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 10} + \sigma_{\phi 11} + \sigma_{\phi 91} + \sigma_{\phi 101} + \sigma_{\phi 92} + \sigma_{\phi 102}$$
  
 $\sigma_{x \times 3} = \sigma_{x 7} + \sigma_{x 8} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 10} + \sigma_{x 11} + \sigma_{x 5} + \sigma_{x 91} + \sigma_{x 101} + \sigma_{x 92} + \sigma_{x 102}$   
 $\sigma_{2 5} = \sigma_{\phi \times 3} + \sigma_{x \times 3} + \sqrt{(\sigma_{\phi \times 3} - \sigma_{x \times 3})^2 + 4(\tau_{c 4} + \tau_6)^2}$   
(第2評価点)  
 $\sigma_{\phi \times 4} = \sigma_{\phi 9} + \sigma_{\phi 11} + \sigma_{\phi 91} + \sigma_{\phi 92} + \sigma_{\phi 111} + \sigma_{\phi 112}$   
 $\sigma_{x \times 4} = \sigma_{x 7} + \sigma_{x 9} + \sigma_{x 11} + \sigma_{x 5} + \sigma_{x 91} + \sigma_{x 92} + \sigma_{x 111} + \sigma_{x 112}$   
 $\sigma_{2 6} = \sigma_{\phi \times 4} + \sigma_{x \times 4} + \sqrt{(\sigma_{\phi \times 4} - \sigma_{x \times 4})^2 + 4(\tau_{L 5} + \tau_6 + \tau_{L 3})^2}$   
 $\sigma_{2} = \max[\sigma_{2 1}, \sigma_{2 2}, \sigma_{2 3}, \sigma_{2 4}, \sigma_{2 5}, \sigma_{2 6}]$ 

- (c) 脚の応力計算
  - イ. 運転時質量による応力

$$\sigma_{s 1} = \frac{R}{A_s}$$

$$\sigma_{s 2} = \frac{\max \left[ |\mathbf{R} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_L - \mathbf{P} \cdot \mathbf{L}|, |\mathbf{R} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{M}_L| \right]}{Z_{s t}}$$

ロ. 降下火砕物荷重,積雪荷重による応力  

$$\sigma_{s3} = \frac{R_2}{A_s}$$
  
 $\sigma_{s4} = \frac{\max[R_2 \cdot u - M_{L2} - P_2 \cdot L], R_2 \cdot u - M_{L2}]}{Z_{st}}$ 

ハ. 風荷重(Z方向)による応力(イ) 第1脚

$$\sigma_{s 5} = \frac{R_1}{A_s}$$

$$\sigma_{s 6} = \frac{\max \left[ R_1 \cdot u - M_1 - P_1 \cdot L \right] |R_1 \cdot u - M_1|}{Z_{s t}}$$

(ロ) 第2脚

$$\sigma_{s7} = \frac{\max\left[\left[\mathbf{Q} \cdot \mathbf{L} - \mathbf{M}_{3}\right], \left|\mathbf{M}_{3}\right|\right]}{Z_{sr}}$$

(ハ) X方向荷重による応力

$$\sigma_{s 8} = \frac{R_1}{\sqrt{2} \cdot A_s}$$

$$\sigma_{s 9} = \frac{\max \left\| R_1 \cdot u - M_1 - P_1 \cdot L \right\|, \left| R_1 \cdot u - M_1 \right| \right\|}{\sqrt{2} \cdot Z_{s t}}$$

$$\sigma_{s10} = \frac{\max \left\| \mathbf{Q} \cdot \mathbf{L} - \mathbf{M}_{3} \right\| \mathbf{M}_{3} \right\|}{\sqrt{2} \cdot \mathbf{Z}_{sr}}$$

ニ. 組合せ応力

脚の最大応力は,下記式による。

- (イ) Z方向荷重及び降下火砕物荷重,積雪荷重が作用した場合
  - 第1脚

 $\sigma_{\mathrm{s\ z\ 1}}=\sigma_{\mathrm{s\ 1}}+\sigma_{\mathrm{s\ 2}}+\sigma_{\mathrm{s\ 3}}+\sigma_{\mathrm{s\ 4}}+\sigma_{\mathrm{s\ 5}}+\sigma_{\mathrm{s\ 6}}$ 

第2脚

 $\sigma_{s\ z\ 2} = \sigma_{s\ 1} + \sigma_{s\ 2} + \sigma_{s\ 3} + \sigma_{s\ 4} + \sigma_{s\ 7}$ 

(ロ) X方向荷重が作用した場合

 σ<sub>s x</sub> = σ<sub>s 1</sub> + σ<sub>s 2</sub> + σ<sub>s 3</sub> + σ<sub>s 4</sub> + σ<sub>s 8</sub> + σ<sub>s 9</sub> + σ<sub>s 10</sub>

$$\sigma_{s} = \max[\sigma_{s \ z \ 1}, \sigma_{s \ z \ 2}, \sigma_{s \ x}]$$

- ホ. 組合せ圧縮応力
- (イ) Z方向荷重が作用した場合
  - ・ 第1脚  $\sigma_{sc} = \sigma_{s1} + \sigma_{s3} + \sigma_{s5}$   $\sigma_{st} = \sigma_{s2} + \sigma_{s4} + \sigma_{s6}$  $\sigma_{sr} = 0$
  - ・ 第2脚  $\sigma_{sc} = \sigma_{s1} + \sigma_{s3}$   $\sigma_{st} = \sigma_{s2} + \sigma_{s4}$  $\sigma_{sr} = \sigma_{s7}$
- (ロ) X方向荷重が作用した場合

 $\sigma_{\rm s\ c}=\sigma_{\rm s\ 1}+\sigma_{\rm s\ 3}+\sigma_{\rm s\ 8}$ 

$$\sigma_{st} = \sigma_{s2} + \sigma_{s4} + \sigma_{s9}$$

 $\sigma_{s r} = \sigma_{s 1 0}$ 

圧縮と曲げの組合せについて,座屈評価用の式を次式より求める。

 $\frac{\sigma_{\text{s r}}}{f_{\text{b r}}} + \frac{\sigma_{\text{s t}}}{f_{\text{b t}}} + \frac{\sigma_{\text{s c}}}{f_{\text{c}}} \leq 1$ 

## 4. 評価条件

2697

4316

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4-1~表 4-4 に示す。

評価対象部位	材料	温度条件 (℃)	S y (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)
平板, 胴板, 支持脚	SS400	50	241	394	241

表 4-1 許容応力評価に用いる条件(ディーゼル発電機吸気フィルタ)

|--|

q	G	С	А
$(N/m^2)$	(-)	(-)	$(m^2)$
960	2.2	1.2	3. 79

表 4-3 評価条件(平板)

р	a	h
$(N/mm^2)$	(mm)	(mm)
0.0153	770	100

表 4-4 評価条件(胴板及び支持脚)(1/2)

A s	A <sub>sr</sub>	A <sub>st</sub>	C 1	C $_2$	D <sub>i</sub>
$(mm^2)$	$(mm^2)$	$(mm^2)$	(mm)	(mm)	(mm)
8550	4336	4728	150	347.5	1531
E	E <sub>s</sub>	Fο	G s	Ι	I sr
(MPa)	(MPa)	(N)	(MPa)	$(mm^4)$	$(mm^4)$
201000	201000	1	77300	639767	3155
I st	J s	L	L c	L g	m <sub>0</sub>
$(mm^4)$	$(mm^4)$	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)

1702

800

1555

1027.5

r m	t	$W_1$	$W_2$	W 3	Z sr
(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	$(mm^3)$
767.75	4.5	4370	13800	393	382.4

表 4-4 評価条件(胴板及び支持脚)(2/2)

$Z_{\rm s\ t}$	
$(mm^3)$	
356.9	

### 5. 強度評価結果

降下火砕物等堆積時の強度評価結果を表 5-1 に示す。 ディーゼル発電機吸気フィルタに発生する応力は許容応力以下である。

許容応力 発生応力 評価部位 材料 応力 [MPa] [MPa] 曲げ 平板 SS400 211 1.13 SS400 一次一般膜 236 1.31 胴板 SS400 一次 354 3.37 一次+二次 8.11 SS400 482 SS400 組合せ 241 3.86 支持脚 1\* 0.02\*\* 座屈(圧縮+曲げ) SS400

表 5-1 ディーゼル発電機吸気フィルタの評価結果

※:検定比(下式)による。

 $\sigma_{\rm sr}/f_{\rm br} + \sigma_{\rm st}/f_{\rm bt} + \sigma_{\rm sc}/f_{\rm c} \leq 1$ 

V-3-別添 2-1-6 建屋の強度計算書

1.	概要	1
2.	基本方針	2
2.	1 位置 ·····	2
2.	2 構造概要 ·····	3
2.	3 評価方針 ·····	9
2.	4 適用規格 ····································	1
3.	強度評価方法及び評価条件 1	2
3.	1 評価対象部位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3.	2 荷重及び荷重の組合せ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3.	3 許容限界 1	9
3.	4 評価方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3

#### 1. 概要

本資料は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、原 子炉建屋、タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋が降下火砕物及び積雪(以下「降下火砕物 等」という。)の堆積時において、内包する防護すべき施設に波及的影響を及ぼさないことを考 慮して、建屋全体又は建屋の主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

また,原子炉建屋原子炉棟については,上記に加え,MS-1(放射性物質の閉じ込め機能,放射線の遮蔽及び放出低減機能)及び MS-2(放射性物質放出の防止機能)の安全機能を維持するよう建屋全体又は建屋の主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

## 2. 基本方針

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋は,V-3-別添 2-1「火山への配慮が 必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ,各建屋の 「2.1 位置」,「2.2 構造概要」,「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。

2.1 位置

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋は,V-3-別添 2-1「火山への配慮 が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す位置に設置する。原子炉 建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の配置を図 2-1 に示す。



図 2-1 建屋の配置図

#### 2.2 構造概要

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋は,V-3-別添 2-1「火山への配慮 が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえて,構 造を設定する。

原子炉建屋は,主体構造が鉄筋コンクリート造で,鉄骨造陸屋根をもつ地下2階,地上6階 の建物である。中央部には,平面が45.5 m (南北方向)×42.5 m (東西方向)の原子炉建屋 原子炉棟(以下「原子炉棟」という。)があり,その周囲には,平面が南北方向68.5 m,東 西方向68.25 m の原子炉建屋付属棟(以下「付属棟」という。)を配置している。陸屋根を支 える屋根トラスの平面形状は45.5 m(南北方向)×42.5 m(東西方向)の長方形であり,6 階面 (EL.46.5 m)からの高さは17.58 m である。

タービン建屋は、平面が 71.0m(南北方向)×105.5m(東西方向)で、主体構造が鉄筋コン クリート造で鉄骨造陸屋根をもつ地上2階、地下1階の建物である。陸屋根を支える屋根トラ スの平面形状は 39.0 m(南北方向)×105.5 m(東西方向)の長方形であり、2階面(EL. 18.0 m) からの高さは 22.45 m である。

使用済燃料乾式貯蔵建屋は,平面が 53.8 m(南北方向)×26.0 m(東西方向)で,主体構造が鉄筋コンクリート造で鉄骨造陸屋根をもつ地上1階の建物である。

原子炉建屋の概略平面図及び概略断面図を図 2-2 及び図 2-3 に,タービン建屋の概略平面図 及び概略断面図を図 2-4 及び図 2-5 に,使用済燃料乾式貯蔵建屋の概略平面図及び概略断面図 を図 2-6 及び図 2-7 に示す。







NT2 補② V-3-別添 2-1-6 R0



# 図 2-5 (1/2) タービン建屋の概略断面図 (A-A 断面)



図 2-5 (2/2) タービン建屋の概略断面図 (B-B 断面)



図 2-6 使用済燃料乾式貯蔵建屋の概略平面図(EL.8.3 m)



図 2-7(2/2) 使用済燃料乾式貯蔵建屋の概略断面図(B-B 断面)

#### 2.3 評価方針

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の強度評価は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」のうち「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している荷重,荷重の組合せ及び許容限界を踏まえて,建屋の評価対象部位に発生する応力等が,許容限界に収まることを「3. 強度評価方法及び評価条件」に示す方法及び評価条件を用いて計算し,「5. 強度評価結果」にて確認する。

強度評価フローを図 2-8 に示す。

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の強度評価においては、その構造 を踏まえ降下火砕物等堆積による鉛直荷重とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷重」と いう。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を選定する。

設計荷重は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1 荷重 及び荷重の組合せ」に従い設定する。

屋根に作用する荷重は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の 「5. 強度評価方法」に従い、応力解析モデルを用い評価する。

また,鉄筋コンクリート造の耐震壁の変形量は,V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方法」に従い,質点系解析モデルを用い評価する。

許容限界は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に従い、降下火砕物等の堆積に対し、降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、内包する防護すべき施設に波及的影響を及ぼさないこと及び原子炉棟の MS-1(放射性物質の閉じ込め機能,放射線の遮蔽及び放出低減機能)及び MS-2(放射性物質放出の防止機能)の安全機能を維持することを目的として、建屋全体又は建屋の主要な構造部材が構造健全性を維持するものとする。





2.4 適用規格

原子炉建屋の地震応答解析において適用する規格、基準等を以下に示す。

- (1) 建築基準法及び同施行令
- (2) 茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年3月9日茨城県規則第9号)
- (3) 鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本建築学会,2005)(以下「S規準」という。)
- (4) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法-((社)日本建築学会, 1999) (以下「RC規準」という。)
- (5) 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会,2005)(以下 「RC-N規準」という。)
- (6) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987 ((社)日本電気協会)
- (7) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984((社)日本電気協会)
- (8) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版((社)日本電気協会)
- (9) 2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書(国土交通省国土技術政策総合研究所・国 立研究開発法人建築研究所 2015) (以下「技術基準解説書」という。)

- 3. 強度評価方法及び評価条件
- 3.1 評価対象部位

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の評価対象部位は,V-3-別添 2-1 「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」のうち「4.2 許容限界」にて示している評 価対象部位に従って,屋根及び耐震壁とする。

屋根のうち,主体構造である屋根スラブ及び主トラスが降下火砕物の鉛直荷重に対して抵 抗しているため,これらを評価対象部位とする。また,二次部材として原子炉建屋は母屋を 評価対象部位とする。

3.2 荷重及び荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の 強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用 いる。

- 3.2.1 荷重の設定
  - (1) 固定荷重(F<sub>d</sub>)
    - a. 屋根スラブ

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の屋根スラブに作用する固 定荷重を表 3-1 に示す。

部 位	仕上げ	固定荷重(F <sub>d</sub> )
屋根スラブ	防水シート アスファルト防水層 コンクリート(t=100 mm) デッキプレート部コンクリート デッキプレート	3 kgf/m <sup>2</sup> 37 kgf/m <sup>2</sup> 240 kgf/m <sup>2</sup> 45 kgf/m <sup>2</sup> 18 kgf/m <sup>2</sup>
	合 計	343 kgf/m²→3370 N/m²
母屋	$(H-390 \times 300 \times 10 \times 16)$	1050 N/m

表 3-1(1/3) 原子炉建屋の屋根スラブ及び母屋検討用の固定荷重

部位	仕上げ	固定荷重(F <sub>d</sub> )
屋根スラブ	軽量コンクリートブロック 空練モルタル敷(貧調合) アスファルト防水層 コンクリート(t=100 mm) デッキプレート部コンクリート デッキプレート	54 kgf/m <sup>2</sup> 60 kgf/m <sup>2</sup> 37 kgf/m <sup>2</sup> 240 kgf/m <sup>2</sup> 45 kgf/m <sup>2</sup> 18 kgf/m <sup>2</sup>
	合 計	454 kgf/m <sup>2</sup> $\rightarrow$ 4460 N/m <sup>2</sup>

表 3-1 (2/3) タービン建屋の屋根スラブ検討用の固定荷重

表 3-1 (3/3) 使用済燃料乾式貯蔵建屋の屋根スラブ検討用の固定荷重

部 位	仕上げ	固定荷重(F <sub>d</sub> )
屋根スラブ	砂利(t=30 mm) アスファルト防水層 スラブ(t=450+34=484 mm) デッキプレート	63 kgf/m² 20 kgf/m² 1162 kgf/m² 29 kgf/m²
	合 計	1274 kgf/m²→12500 N/m²

b. 主トラス

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の主トラスに作用する固定荷重 を表 3-2 に示す。

部位	部材	固定荷重(F <sub>d</sub> )
屋根面 (EL. 64.08 m)	屋根スラブ トラス鋼材	343 kgf/m² 204 kgf/m²
	合 計	547 kgf/m²→5370 N/m²

表 3-2(1/3) 原子炉建屋の主トラス検討用の固定荷重

表 3-2(2/3) タービン建屋の主トラス検討用の固定荷重

部位	部材	固定荷重(F <sub>d</sub> )
屋根面 (EL. 40.45 m)	屋根スラブ トラス鋼材	454 kgf/m² 125 kgf/m²
(22. 10. 10 m)	合 計	579 kgf/m²→5680 N/m²

部位	部 材	固定荷重(F <sub>d</sub> )
屋根面 (EL. 29.20 m)	屋根スラブ トラス鋼材	1274 kgf/m² 150 kgf/m²
(EL. 29.20 m) .	合 計	1424 kgf/m <sup>2</sup> $\rightarrow$ 14000N/m <sup>2</sup>

表 3-2(3/3) 使用済燃料貯蔵建屋の主トラス検討用の固定荷重

(2) 積載荷重(F<sub>1</sub>)

積載荷重は、「建築構造設計基準の資料(国土交通省 平成 27 年版)」における「屋上 (通常人が使用しない場合)」の床版計算用積載荷重における 980 N/m<sup>2</sup>を包絡するように、 除灰時の人員荷重として 1000 N/m<sup>2</sup>とする。積載荷重を表 3-3 に示す。

表 3-3 積載荷重

積載荷重	(F <sub>1</sub> )
1000	$N/m^2$

(3) 積雪荷重(F<sub>s</sub>)

積雪荷重は,茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年3月9日茨城県規則第9号)に よる東海村の垂直積雪量30 cmに平均的な積雪荷重を与えるための係数0.35 を考慮した 10.5 cmに設定し,積雪量1 cmごとに20 N/m<sup>2</sup>の積雪荷重が作用することを考慮し設定す る。積雪荷重を表 3-4 に示す。

表 3-4 積雪荷重

積雪荷重(F <sub>s</sub> )	
$210 \text{ N/m}^2$	

(4) 降下火砕物堆積による鉛直荷重(F<sub>v</sub>)

降下火砕物堆積による単位面積あたりの鉛直荷重は,7355 N/m<sup>2</sup>とする。降下火砕物堆 積による鉛直荷重を表 3-5 に示す。

表 3-5 降下火砕物堆積による鉛直荷重

降下火砕物堆積による鉛直荷重(F <sub>v</sub> )	
$7355 \text{ N/m}^2$	

(5) 風荷重(W)

a. 記号の定義

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の強度評価において風荷重 の算定に用いる記号を表 3-6 に示す。

記号	単位	定義
А	$m^2$	風の受圧面積(風向に垂直な面に投影した面積)
С	_	風力係数
Е'	_	建築基準法施行令第87条第2項に規定する数値
E <sub>r</sub>	_	建設省告示第1454号第2項の規定によって算出した平均風速の 高さ方向の分布を表す係数
G	_	ガスト影響係数
Η	m	全高
q	$N/m^2$	設計用速度圧
$V_{D}$	m/s	基準風速
W	Ν	風荷重
ZG	m	地表面粗度区分に応じて建設省告示第1454号に揚げる数字
Zb	m	地表面粗度区分に応じて建設省告示第1454号に揚げる数字
α	—	地表面粗度区分に応じて建設省告示第1454号に揚げる数字

表 3-6 風荷重の算定に用いる記号

b. 風荷重(W)の算定

風荷重の算出に用いる基準風速は、30 m/s とする。

風荷重Wは、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1(3)c. 水平荷重」に示す式に従い算出する。全高Hが5 m以上であるため、Hが Z b以上の場合の式を用いる。風荷重Wの算出は、建屋の形状を考慮して算出した風力 係数C及び風の受圧面積Aに基づき実施し、風荷重Wの算出に用いる受圧面積の算定 において、隣接する建屋の遮断効果は、安全側の評価となるよう考慮しない。

$$\begin{split} W &= q \cdot C \cdot A \\ &\subset \tilde{C} \\ &q &= 0.6 E \cdot V_{D}^{2} \\ &E &= E_{r}^{2} \cdot G \\ &E_{r} &= 1.7 \cdot (H/Z_{G})^{\alpha} \quad (HがZ_{b} を超える場合) \\ &E_{r} &= 1.7 \cdot (Z_{b}/Z_{G})^{\alpha} \quad (HがZ_{G}以下の場合) \end{split}$$

施設名称	基準風速 V <sub>D</sub> (m/s)	全高 H (m)	Z <sub>G</sub> (m)	α	ガスト影 響 係数 G	設計用 速度圧 q (N/m <sup>2</sup> )
原子炉建屋	30	55.65	350	0.15	2.00	1798
タービン建屋	30	32.64	350	0.15	2.05	1571
使用済燃料乾式 貯蔵建屋	30	21. 20	350	0.15	2.13	1430

表 3-7 設計風荷重の条件

表 3-8(1/3) 原子炉建屋の風力係数及び受圧面積

(a) NS 方向

標高	風力係数C		受圧面積A(m <sup>2</sup> )			
EL. (m)	風上	風下	風上	風下		
$63.65 \sim 57.00$	0.80	0.4	331	331		
57.00 $\sim$ 46.50	0.77	0.4	447	447		
46.50 $\sim$ 38.80	0.72	0.4	328	328		
$38.80 \sim 34.70$	0.67	0.4	175	175		
34.70 $\sim$ 29.00	0.64	0.4	266	266		
29.00 $\sim$ 20.30	0.60	0.4	581	581		
$20.30 \sim 14.00$	0. 51	0.4	430	430		
$14.00 \sim 8.20$	0. 41	0.4	396	396		

標高	風力係数C		受圧面積A(m <sup>2</sup> )			
EL. (m)	風上	風下	風上	風下		
$63.65 \sim 57.00$	0.80	0.4	354	354		
57.00 $\sim$ 46.50	0.77	0.4	478	478		
46.50 $\sim$ 38.80	0.72	0.4	351	351		
$38.80 \sim 34.70$	0.67	0.4	187	187		
$34.70 \sim 29.00$	0.64	0.4	283	283		
29.00 $\sim$ 20.30	0.60	0.4	570	570		
$20.30 \sim 14.00$	0. 51	0.4	432	432		
$14.00 \sim 8.20$	0. 41	0.4	398	398		

(b) EW 方向

表 3-8 (2/3) タービン建屋の風力係数及び受圧面積

(a) NS 方向

標高 EL.(m)	風力停	系数C	受圧面積A(m <sup>2</sup> )	
	風上	風下	風上	風下
$40.64 \sim 28.00$	0.80	0.4	1408	1408
$28.00 \sim 18.00$	0.69	0.4	1129	1129
$18.00 \sim 8.20$	0.56	0.4	1034	1034

(b) EW 方向

標高	風力係数C		受圧面積A(m <sup>2</sup> )	
EL. (m)	風上	風下	風上	風下
$40.64 \sim 28.00$	0.80	0.4	585	585
$28.00 \sim 18.00$	0.69	0.4	733	733
$18.00 \sim 8.20$	0.56	0.4	696	696

表 3-8 (3/3) 使用済燃料乾式貯蔵建屋の風力係数及び受圧面積

(a) NS 方向

標高	風力係数C		受圧面積A(m <sup>2</sup> )	
EL. (m)	風上	風下	風上	風下
29.20 $\sim$ 17.75	0.80	0.4	318	318
$17.75 \sim 8.30$	0.63	0.4	254	254

標高	風力係	《数C	受圧面積A(m²)		
EL. (m)	風上	風下	風上	風下	
29.20 $\sim$ 17.75	0.80	0.4	657	657	
$17.75 \sim 8.30$	0.63	0.4	525	525	

(b) EW 方向

3.2.2 荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重の組合せは,建屋の評価対象部位毎に設定する。建屋に水平方向 の風荷重が作用すると,屋根に対し鉛直上向きの荷重が働き,鉛直下向きの荷重が低減さ れるため,保守的に考え,風による鉛直方向の荷重は考慮しない。

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の評価に用いる荷重の組合せを 表 3-9 に示す。

施設 分類	施設名称	評価対象部位	荷重
<ul> <li>・原子炉建屋</li> <li>・タービン建屋</li> <li>・使用済燃料乾式貯蔵建屋</li> </ul>	屋根	<ol> <li>①固定荷重</li> <li>②積載荷重</li> <li>③降下火砕物等堆積による鉛直荷重</li> </ol>	
	耐震壁	<ol> <li>①固定荷重</li> <li>②積載荷重</li> <li>③降下火砕物等堆積による鉛直荷重</li> <li>④風荷重</li> </ol>	

表 3-9 荷重の組合せ

#### 3.3 許容限界

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の許容限界は、V-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界 に従って、「3.1 評価対象部位」にて設定している建屋の評価対象部位ごとに設定する。

常時作用する固定荷重,除灰時の人員荷重としての積載荷重及び降下火砕物等堆積による 鉛直荷重に対する屋根の評価において,降下火砕物等堆積による鉛直荷重は一時的なもので あることから短期荷重として扱う。

各建屋の評価における許容限界を表 3-10 のとおり設定する。また、鋼材、コンクリート及び 鉄筋の許容応力度を表 3-11,表 3-12 及び表 3-13 に示す。

			-		
要求 機能	機能設計上の 性能目標	部位		機能維持のための考え方	許容限界 (評価基準値)
			屋根 スラブ	部材に生じる応力が構造強 度を確保するための許容限 界を超えないことを確認	終局耐力に対し妥 当な安全裕度を有 する許容限界*1
_ 構造強度を有す ること	屋根	主トラス	終局耐力に対し妥当な安全が度を有		
		母屋 (二次部材)	コム女主府反と有する許容限界*2		
	耐震壁		最大せん断ひずみが構造強 度を確保するための許容限 界を超えないことを確認	最大せん断ひずみ 2.0×10 <sup>-3</sup>	
気密性	換気性能とあい まって気密機能 を維持すること	屋根 スラブ		部材に生じる応力が気密性 を維持するための許容限界 を超えないことを確認	短期許容応力度*3
遮蔽性	遮蔽体の損傷に より遮蔽機能を 損なわないこと		屋根 スラブ	部材に生じる応力が遮蔽性 を維持するための許容限界 を超えないことを確認	短期許容応力度*3

表 3-10(1/3) 原子炉建屋の屋根及び耐震壁の許容限界

注記 \*1:構造強度に対しては、「終局耐力に対し妥当な安全裕度を有する許容限界」が許容限 界となるが、気密性、遮蔽性において「短期許容応力度」を許容限界としているこ とから、短期許容応力度で評価

\*2:弾性限耐力として「S規準」の短期許容応力度の評価式に平成12 年建設省告示第 2464 号に基づきF値×1.1を適用

\*3:「RC-N規準」の短期許容応力度で評価

要求 機能	機能設計上の 性能目標	部位		機能維持のための考え方	許容限界*2 (評価基準値)
内包する防護す - べき施設に波及 的影響を及ぼさ ないこと	层坦	屋根スラブ	内包する防護すべき施設 に波及的影響を及ぼさな いために落下しないこと を確認*1	終局耐力*3	
		主トラス	内包する防護すべき施設 に波及的影響を及ぼさな いために崩壊機構が形成 されないことを確認	崩壊機構が形成さ れないこと <sup>*4</sup>	
				最大せん断ひずみが構造 強度を確保するための許 容限界を超えないことを 確認	最大せん断ひずみ 4.0×10 <sup>-3</sup>

表 3-10(2/3) タービン建屋の屋根及び耐震壁の許容限界

注記 \*1: 屋根スラブの落下により、内包するクラス2設備を損傷させる可能性があることか ら、機能維持のために落下しないことを確認

- \*2:複数部材で構成されている屋根において、単一部材である屋根スラブは、部材の終 局耐力を許容限界とし、構造体として主トラスが崩壊しないことを許容限界とす る。
- \*3:機能維持に対しては終局耐力が許容限界となるが、「RC-N規準」の短期許容応 力度で評価
- \*4:部材の構造健全性評価においては,弾性限耐力\*5が基本となるが,一部の部材が弾 性限耐力を超過した場合は,その部材に対して,修正若林式\*6,\*7及び鋼構造限界状 態設計指針・同解説((社)日本建築学会,2010)による座屈耐力を用い,構造健 全性を評価する。なお,適切な裕度を有していることを,荷重増分解析により確認 する。
- \*5:弾性限耐力として「S規準」の短期許容応力度の評価式に平成12年建設省告示第 2464号に基づきF値×1.1を適用
- \*6:鉄骨X型ブレース架構の復元力特性に関する研究,日本建築学会構造工学論文集, Vol. 37B, pp. 303-316, 1991(谷口元,加藤勉ほか)
- \*7:原子力発電所鉄骨屋根トラスの終局限界に関する研究,日本建築学会構造系論文集 第76巻第661号,pp571-580,2011(鈴木琢也,貫井泰ほか)

要求 機能	機能設計上の 性能目標	部位		機能維持のための考え方	許容限界*2 (評価基準値)
内包する防護す - べき施設に波及 的影響を及ぼさ ないこと	日日	屋根スラブ	内包する防護すべき施設 に波及的影響を及ぼさな いために落下しないこと を確認*1	終局耐力*3	
	E	主トラス	内包する防護すべき施設 に波及的影響を及ぼさな いために崩壊機構が形成 されないことを確認	崩壊機構が形成さ れないこと <sup>*4</sup>	
			耐震壁	最大せん断ひずみが構造 強度を確保するための許 容限界を超えないことを 確認	最大せん断ひずみ 4.0×10 <sup>-3</sup>

表 3-10(3/3) 使用済燃料乾式貯蔵建屋の屋根及び耐震壁の許容限界

注記 \*1: 屋根スラブの落下により、内包するクラス2設備を損傷させる可能性があることか ら、機能維持のために落下しないことを確認

- \*2:複数部材で構成されている屋根において、単一部材である屋根スラブは、部材の終 局耐力を許容限界とし、構造体として主トラスが崩壊しないことを許容限界とす る。
- \*3:機能維持に対しては終局耐力が許容限界となるが、「RC-N規準」の短期許容応 力度で評価
- \*4:部材の構造健全性評価においては,弾性限耐力\*5が基本となるが,一部の部材が弾 性限耐力を超過した場合は,その部材に対して,修正若林式\*6,\*7及び鋼構造限界状 態設計指針・同解説((社)日本建築学会,2010)による座屈耐力を用い,構造健 全性を評価する。
- \*5:弾性限耐力として「S規準」の短期許容応力度の評価式に平成12 年建設省告示第 2464 号に基づきF値×1.1を適用
- \*6:鉄骨X型ブレース架構の復元力特性に関する研究,日本建築学会構造工学論文集, Vol. 37B, pp. 303-316, 1991(谷口元,加藤勉ほか)
- \*7: 原子力発電所鉄骨屋根トラスの終局限界に関する研究,日本建築学会構造系論文集 第76巻第661号, pp571-580, 2011(鈴木琢也,貫井泰ほか)

				短期			
建屋	種類		F 1直 (N/mm <sup>2</sup> )	引張 (N/mm²)	圧縮及び曲げ (N/mm <sup>2</sup> )	せん断 (N/mm²)	
原子炉建屋 タービン建屋	SS400*1	t≦40 (mm)	235	235	235*2	135	
使用済燃料 乾式貯蔵建屋	SS400 SM400A	t≦40 (mm)	235	235	235*2	135	

表 3-11 鋼材の許容応力度

注記 \*1: 建設当時の鋼材の種類は SS41 であるが,現在の規格(SS400) に読み替えた許容 応力度を示す。

\*2:上限値であり、座屈長さ等を勘案して設定する。

表 3-12 コンクリートの許容応力度

	設計基準強度 (N/mm <sup>2</sup> )	短	期
建屋		)圧縮 (N/mm²)	せん断 (N/mm²)
原子炉建屋 タービン建屋	22. 1	14.7	1.06
使用済燃料 乾式貯蔵建屋	23. 5	15.6	1.08

表 3-13 鉄筋の許容応力度

		短	期
建屋	種類	引張及び圧縮 (N/mm <sup>2</sup> )	面外せん断補強 (N/mm <sup>2</sup> )
原子炉建屋 タービン建屋	SD345*	345	345
使用済燃料 乾式貯蔵建屋	SD345	345	345

注記 \*: 建設当時の鉄筋の種類は SD35 であるが,現在の規格 (SD345) に読み替えた許容 応力度を示す。

#### 3.4 評価方法

- 3.4.1 屋根に対する評価
- 3.4.1.1 原子炉建屋
  - (1) 屋根スラブ

曲げモーメントによる鉄筋応力度及び面外せん断応力度を算定し、各許容値を超えな いことを確認する。なお、評価においては、表 3-10(1/3)に示すように、機能設計上の 性能目標の構造強度に対する許容限界は、終局限界に対し妥当な安全裕度を有する許容 限界となるが、気密性、遮蔽性において、短期許容応力度を許容限界としていることか ら、屋根スラブについては、短期許容応力度で評価する。

a. 応力解析モデル及び諸元

屋根スラブは母屋で支持された1方向スラブとして単位幅を取り出し、等分布荷 重を受ける両端固定梁として応力を算定する。屋根スラブの検討は版厚が最も薄く 支持スパンの長い屋根トラス上に配置されている屋根スラブを対象に実施する。

屋根スラブの解析モデルを図 3-1 に、屋根スラブ評価部材の位置を図 3-2 に、屋 根スラブ検討条件を表 3-14 に示す。



【両端固定梁】

- ・端部モーメント  $(M_E)^{M_E = -\frac{1}{12}w \cdot 1^2}$ ・中央モーメント ( $M_c$ )  $M_c = \frac{1}{24} \mathbf{w} \cdot \mathbf{1}^{-2}$
- ・端部せん断力  $(Q_E)_{Q_E} = 0.5w \cdot 1$





図 3-2 原子炉建屋 屋根スラブ評価部材の位置(EL.64.08m)
評価対象部位		スラブ厚 (mm)	有効せい (mm)	支持 スパン (m)	配筋	配筋量 (片側) (mm²/m)	
原子炉 建屋	EL. 64. 08m	S1		50	2. 57	2-D13@180	703. 9

表 3-14 原子炉建屋 屋根スラブの検討条件

b. 曲げモーメントに対する屋根スラブ断面の評価方法

曲げモーメントに対する断面の評価は、RC-N規準に基づき、次式をもとに計 算した評価対象部位に生じる曲げモーメントによる鉄筋応力度が、許容限界を超え ないことを確認する。

$$\sigma_{t} = \frac{M}{a_{t} \cdot j}$$

ここで,

 $\sigma_{t}$ :鉄筋の引張応力度 (N/mm<sup>2</sup>)

M :曲げモーメント (N・mm)

 $a_t$ :引張鉄筋断面積 (mm<sup>2</sup>)

j : 断面の応力中心間距離で, 断面の有効せいの 7/8 倍の値 (mm)

## c. 面外せん断力に対する屋根スラブ断面の評価方法

面外せん断力に対する断面の評価は、RC-N規準に基づき、評価対象部位に生じる面外せん断応力度が、次式をもとに計算した許容限界を超えないことを確認する。

 $Q_A = b \cdot j \cdot \alpha \cdot f_s$ 

Q<sub>A</sub>:許容面外せん断力(N)

b : 断面の幅 (mm)

- j : 断面の応力中心間距離で, 断面の有効せいの 7/8 倍の値 (mm)
- α :許容せん断力の割り増し係数
   (2を超える場合は2,1未満の場合は1とする。)

$$\alpha = \frac{4}{M/(Q \cdot d) + 1}$$

M :曲げモーメント (N・mm) Q :せん断力 (N) d :断面の有効せい (mm) f。: コンクリートの短期許容せん断応力度(N/mm<sup>2</sup>)

# (2) 主トラス

屋根トラスは、3次元フレームモデルによる応力解析より主トラスの応力度を算定 し、各許容限界を超えないことを確認する。

応力解析は、3次元フレームモデルを用いた弾性応力解析を実施する。解析には、 原子炉建屋については解析コード「DYNA2E Version.8.0.4」を用いる。なお、解析コー ドの検証及び妥当性確認などの概要については、別紙「計算機プログラム(解析コー ド)の概要」に示す。

a. 応力解析モデル及び諸元

応力解析モデルは,原子炉建屋については EL. 46.5m より上部の耐震壁,柱,梁, 屋根トラス及び屋根スラブをモデル化した解析モデルを用いる。

解析モデルを図 3-3 に,屋根トラスの部材リストを表 3-15 に,材料物性値を表 3-16 に示す。

解析モデルに使用する要素は、シェル要素、梁要素及びトラス要素とする。また、解析モデルの脚部は固定とする。



図 3-3 原子炉建屋 屋根トラス解析モデル

	断面積	断面 2 次モーメント
部材	А	I
	$(cm^2)$	$(cm^4)$
$H - 400 \times 400 \times 13 \times 21$	218.7	66600
$2L_{s} - 200 \times 200 \times 15 + 2FB_{s} - 9 \times 150$	142.5	
$2 L_{s} - 200 \times 200 \times 15$	115.5	
$2 L_{s} - 150 \times 150 \times 15$	85.48	
$2 L_{s} - 150 \times 100 \times 12$	57.12	
$2 L_{s} - 100 \times 100 \times 10$	38.00	
$H - 390 \times 300 \times 10 \times 16$	136.0	38700
$H - 582 \times 300 \times 12 \times 17$	174.5	103000
$H - 250 \times 250 \times 9 \times 14$	92.18	10800
$2 \text{ C T}_{\text{s}} - 200 \times 400 \times 13 \times 21$	218.6	
$CT - 300 \times 200 \times 11 \times 17$	67.21	
$2 L_{s} - 90 \times 90 \times 10$	34.00	

表 3-15 原子炉建屋 屋根トラス部材リスト

表 3-16 原子炉建屋 材料物性值

使用材料	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 G (N/mm <sup>2</sup> )
鉄筋コンクリート:F。22.1	2. $21 \times 10^4$	9. $21 \times 10^3$
鉄 骨 : SS400*	2. $05 \times 10^5$	7.9 $\times 10^4$

注記 \*: 建設当時の鋼材の種類は SS41 であるが,現在の規格 (SS400) に読み替え

# b. 鋼材断面の評価法

断面の評価は、S規準に基づき、次式をもとに計算した評価対象部位に生じる軸 力及び曲げモーメントによる応力度が許容限界を超えないことを確認する。

なお,許容限界については,表 3-10(1/3)に示すように,終局耐力に対し妥当な 安全裕度を有する許容限界を設定し,その許容限界は,弾性限耐力としてS規準の 短期許容応力度の評価式に平成12 年建設省告示第2464 号に基づきF値×1.1を適 用する。

(圧縮)

$$\begin{split} \frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}} + \frac{\sigma_{\rm b}}{f_{\rm b}} &\leq 1.0 \\ \texttt{ただし}, \\ \sigma_{\rm c} &= \frac{N_{\rm c}}{A} \\ \sigma_{\rm b} &= \frac{M}{Z} \\ \texttt{ここで}, \\ N_{\rm c} &: E \text{縮軸力 (N)} \\ A &: \text{部材の軸断面積 (mm2)} \\ M &: \text{曲げモーメント (N \cdot nm)} \\ Z &: \text{部材の断面係数 (mm3)} \\ f_{\rm c} &: 鋼材の弾性限E縮応力度 (N/mm2) \\ f_{\rm b} &: 鋼材の弾性限曲げ応力度 (N/mm2) \end{split}$$

(引張)

(3) 母屋(二次部材)

母屋(二次部材)における曲げモーメント及びせん断力による応力度を算定し,許 容限界を超えないことを確認する。

a. 応力解析モデル及び諸元

母屋は主トラスで支持されたスパンの支配幅を取り出し,等分布荷重を受ける単 純梁(両端ピン支持の梁)として応力を算定する。

母屋の解析モデルを図 3-4 に,母屋の評価部材の位置を図 3-5 に,母屋の検討条件を表 3-17 に示す。



図 3-4 原子炉建屋 母屋(二次部材)の解析モデル(単純梁)



NT2 補② V-3-別添 2-1-6 R0

	評価対象部位	支配幅 (m)	支持 スパン (m)	断面 係数 (cm <sup>3</sup> )	せん断 断面積 (mm <sup>2</sup> )
原子炉 建屋	$H - 390 \times 300 \times 10 \times 16$	2. 57	7.7	1980	3580

表 3-17 原子炉建屋 母屋 (二次部材)の検討条件

b. 曲げモーメントに対する断面の評価方法

断面の評価は、S規準に基づき、次式をもとに計算した評価対象部位に生じる曲 げモーメントによる応力度が許容限界を超えないことを確認する。

$$\sigma_{\rm b} = \frac{M}{Z}$$

ここで,

 $\sigma_{\rm b}$  :曲げ応力度 (N/mm<sup>2</sup>)

M :曲げモーメント (N・mm)

Z : 部材の断面係数 (mm<sup>3</sup>)

c. せん断力に対する断面の評価方法

断面の評価は、S規準に基づき、次式をもとに計算した評価対象部位に生じるせ ん断応力度が許容限界を超えないことを確認する。

$$\tau = \frac{Q}{A_s}$$

$$\Xi \equiv \overline{C},$$

τ : せん断応力度 (N/mm<sup>2</sup>)

Q : せん断力 (N)

 $A_s: 部材のせん断断面積(mm<sup>2</sup>)$ 

- 3.4.1.2 タービン建屋
  - (1) 屋根スラブ

曲げモーメントによる鉄筋応力度及び面外せん断応力度を算定し,各許容値を超えな いことを確認する。なお,評価においては,表 3-10(2/3)に示すように,屋根スラブの 落下により内包するクラス2設備を損傷させる可能性があることから,機能設計上の性 能目標の内包する防護すべき施設に波及的影響をおよぼさないことに対する許容限界は, 終局耐力となるが,本評価では,屋根スラブについて,RC-N規準の短期許容応力度 で評価する。

a. 応力解析モデル及び諸元

屋根スラブは母屋で支持された1方向スラブとして単位幅を取り出し,等分布荷 重を受ける両端固定梁として応力を算定する。屋根スラブの検討は版厚が最も薄く 支持スパンの長い屋根トラス上に配置されている屋根スラブを対象に実施する。

屋根スラブの解析モデルを図 3-6 に,屋根スラブ評価部材の位置を図 3-7 に,屋 根スラブ検討条件を表 3-18 に示す。





評価対象部位		スラブ厚 (mm)	有効せい (mm)	支持 スパン (m)	西筋	配筋量 (片側) (mm²/m)	
ター ビン 建屋	EL. 40.45 m	S1		50	2.31	2-D13@200	633. 5

表 3-18 タービン建屋 屋根スラブの検討条件

b. 曲げモーメントに対する屋根スラブ断面の評価方法

曲げモーメントに対する断面の評価は,RC-N規準に基づき,次式をもとに計 算した評価対象部位に生じる曲げモーメントによる鉄筋応力度が,許容限界を超え ないことを確認する。

$$\sigma_t = \frac{M}{a_t \cdot j}$$

ここで,

σ<sub>t</sub>:鉄筋の引張応力度 (N/mm<sup>2</sup>)

M :曲げモーメント (N・mm)

a<sub>+</sub> : 引張鉄筋断面積 (mm<sup>2</sup>)

j : 断面の応力中心間距離で, 断面の有効せいの 7/8 倍の値 (mm)

c. 面外せん断力に対する屋根スラブ断面の評価方法

面外せん断力に対する断面の評価は、「RC-N規準」に基づき,評価対象部位 に生じる面外せん断応力度が,次式をもとに計算した許容限界を超えないことを確 認する。

$$Q_A = b \cdot j \cdot \alpha \cdot f_s$$

ここで,

Q<sub>A</sub>:許容面外せん断力(N)

- b : 断面の幅 (mm)
- j : 断面の応力中心間距離で, 断面の有効せいの 7/8 倍の値 (mm)
- α :許容せん断力の割り増し係数

(2を超える場合は2,1未満の場合は1とする。)

$$\alpha = \frac{4}{M/(Q \cdot d) + 1}$$

M :曲げモーメント (N・mm)

Q: せん断力 (N)

d:断面の有効せい(mm)

f<sub>。</sub>:コンクリートの短期許容せん断応力度(N/mm<sup>2</sup>)

(2) 主トラス

屋根トラスは、3次元フレームモデルによる応力解析より主トラスの応力度を算定 し、各許容値を超えないことを確認する。

応力解析は、3次元フレームモデルを用いた弾性応力解析を実施する。解析には、 タービン建屋については解析コード「DYNA2E Version.8.0.4」を用いる。なお、解析コ ードの検証及び妥当性確認などの概要については、別紙「計算機プログラム(解析コー ド)の概要」に示す。

a. 応力解析モデル及び諸元

応力解析モデルは、タービン建屋については EL. 18. 0m より上部の耐震壁,柱,梁,屋根トラス及び屋根スラブをモデル化した解析モデルを用いる。

解析モデルを図 3-8 に,屋根トラスの部材リストを表 3-19 に,材料物性値を表 3-20 に示す。

解析モデルに使用する要素は、シェル要素、梁要素及びトラス要素とする。また、解析モデルの脚部は固定とする。

図 3-8 タービン建屋 屋根トラス解析モデル

<b>F</b> • • • • •		
	断面積	断面 2 次モーメント
部 材	A	I
	$(cm^2)$	$(cm^4)$
$H - 428 \times 407 \times 20 \times 35$	360. 7	119000
$2 L_{s} - 200 \times 200 \times 20$	152.0	
$2 L_{s} - 200 \times 200 \times 15$	115.5	
$2 L_{s} - 150 \times 150 \times 19$	106. 8	
$2 L_{s} - 150 \times 150 \times 15$	85.48	
$2 L_{s} - 130 \times 130 \times 12$	59.52	
$2 L_{s} - 100 \times 100 \times 10$	38.00	
$2L_{s} - 130 \times 130 \times 9$	45.48	
$H - 396 \times 302 \times 12 \times 19$	161.9	46700
$H - 248 \times 249 \times 8 \times 13$	84.70	9930
$CT - 175 \times 175 \times 7 \times 11$	31.57	

表 3-19 タービン建屋 屋根トラス部材リスト

表 3-20 タービン建屋 材料物性値

使用材料	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 G (N/mm <sup>2</sup> )
鉄筋コンクリート:F。22.1	$2.21 \times 10^4$	9. $21 \times 10^3$
鉄 骨 : SS400*	2. $05 \times 10^5$	7.9 $\times 10^4$

注記 \*: 建設当時の鋼材の種類は SS41 であるが現在の規格(SS400) に読み替え

b. 鋼材断面の評価法

断面の評価は、S規準に基づき、次式をもとに計算した評価対象部位に生じる軸 力及び曲げモーメントによる応力度が許容限界を超えないことを確認する。

なお,許容限界については,表 3-10(2/3)に示すように,内包する防護すべき施設 に波及的影響を及ぼさないために崩壊機構が形成されないことを確認する。各部材 の構造健全性評価においては,弾性限耐力\*1が基本となるが,一部の部材が弾性限 耐力を超過した場合は,その部材に対して,修正若林式\*2.\*3及び鋼構造限界状態設 計指針・同解説((社)日本建築学会,2010)による座屈耐力を用い,構造健全性 を評価する。

- 注記 \*1:弾性限耐力として、S規準の短期許容応力度の評価式に平成12 年建設省告示第2464 号に基づきF値×1.1を適用する。
  - \*2:鉄骨X型ブレース架構の復元力特性に関する研究,日本建築学会構造工 学論文集, Vol. 37B, pp. 303-316, 1991 (谷口元,加藤勉ほか)
  - \*3:原子力発電所鉄骨屋根トラスの終局限界に関する研究,日本建築学会構 造系論文集 第76巻 第661号,pp571-580,2011(鈴木琢也,貫井泰ほ か)

(圧縮)

	$\frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}}$	$+\frac{\sigma_{\rm b}}{f_{\rm b}} \leq 1.0$	
た	だし	,	
	$\sigma_{\rm c}$ =	$=\frac{N_c}{A}$	
	$\sigma_{\rm b}$ =	$=\frac{M}{Z}$	
Ś	こで	,	
	$N_{\rm c}$	: 圧縮軸力(N)	
	А	:部材の軸断面積 (mm <sup>2</sup> )	
	М	:曲げモーメント (N・mm)	
	Ζ	:部材の断面係数 (mm <sup>3</sup> )	
	f <sub>c</sub>	:鋼材の弾性限圧縮応力度	$(N/mm^2)$
	$f_{b}$	:鋼材の弾性限曲げ応力度	$(N/mm^2)$

(引張)

- 3.1.4.3 使用済燃料乾式貯蔵建屋
  - (1) 屋根スラブ

曲げモーメントによる鉄筋応力度及び面外せん断応力度を算定し、各許容値を超え ないことを確認する。なお、評価においては、表 3-10(3/3)に示すように、屋根スラ ブの落下により内包するクラス2設備を損傷させる可能性があることから、機能設計 上の性能目標の内包する防護すべき施設に波及的影響をおよぼさないことに対する許 容限界は、終局耐力となるが、本評価では、屋根スラブについて、RC-N規準の短 期許容応力度で評価する。

a. 応力解析モデル及び諸元

屋根スラブは1方向スラブとして単位幅を取り出し,等分布荷重を受ける両端支 持梁として応力を算定する。屋根スラブの検討は当該屋根スラブが等厚,等スパン のため,配筋量の最も少ない部位を対象に実施する。

屋根スラブの解析モデルを図 3-9 に,屋根スラブ評価部材の位置を図 3-10 に,屋 根スラブ検討条件を表 3-21 に示す。



図 3-9 使用済燃料乾式貯蔵建屋 屋根スラブの解析モデル(両端支持梁)



評価対象部位		スラブ厚 (mm)	有効せい (mm)	支持 スパン (m)	配筋	配筋量 (片側) (mm²/m)
使用済燃 乾式料貯蔵建屋	EL. 29.2m		340	2. 425	D19@250	1148

表 3-21 使用済燃料乾式貯蔵建屋 屋根スラブの検討条件

b. 曲げモーメントに対する屋根スラブ断面の評価方法

曲げモーメントに対する断面の評価は,RC-N規準に基づき,次式をもとに計 算した評価対象部位に生じる曲げモーメントによる鉄筋応力度が,許容限界を超え ないことを確認する。

$$\sigma_{t} = \frac{M}{a_{t} \cdot j}$$

ここで,

σ<sub>t</sub>:鉄筋の引張応力度 (N/mm<sup>2</sup>)

M :曲げモーメント (N・mm)

 $a_t$ :引張鉄筋断面積 (mm<sup>2</sup>)

j : 断面の応力中心間距離で, 断面の有効せいの 7/8 倍の値 (mm)

#### c. 面外せん断力に対する屋根スラブ断面の評価方法

面外せん断力に対する断面の評価は、RC-N規準に基づき、評価対象部位に生 じる面外せん断応力度が、次式をもとに計算した許容限界を超えないことを確認す る。

 $Q_A = b \cdot j \cdot \alpha \cdot f_s$ 

ここで,

Q<sub>A</sub>:許容面外せん断力(N)

- b : 断面の幅 (mm)
- j : 断面の応力中心間距離で, 断面の有効せいの 7/8 倍の値 (mm)
- α :許容せん断力の割り増し係数(保守側に1とする。)
- f。: コンクリートの短期許容せん断応力度 (N/mm<sup>2</sup>)
- (2) 主トラス

主トラスは、3次元フレームモデルによる応力解析より応力度を算定し、各許容値を 超えないことを確認する。

応力解析は、3次元フレームモデルを用いた弾性応力解析を実施する。解析には、使用済燃料乾式貯蔵建屋については解析コード「MSC/NASTRAN(Ver 2008)」を用いる。な

- お,解析コードの検証及び妥当性確認などの概要については,別紙「計算機プログラム (解析コード)の概要」に示す。
- a. 応力解析モデル及び諸元

応力解析モデルは,使用済燃料乾式貯蔵建屋については,EL.7.05mより上部の耐 震壁,柱,梁,屋根トラス及び屋根スラブをモデル化した解析モデルを用いる。

解析モデルを図 3-11 に,屋根トラスの部材リストを表 3-22 に,材料物性値を表 3-23 に示す。

解析モデルに使用する要素は、シェル要素、梁要素及びトラス要素とする。また、解析モデルの脚部は固定とする。



図 3-11 使用済燃料乾式貯蔵建屋解析モデル(EW 方向フレーム架構モデル図)

	断面積	断面 2 次モーメント
部材	А	Ι
	$(cm^2)$	$(cm^4)$
$BH - 500 \times 400 \times 16 \times 28$	295.0	137000
$BH-250\times250\times9\times14$	92.18	_
$BH-300\times300\times12\times16$	130.9	_
$\rm BH-350\times350\times12\times19$	173.9	40300
$H - 298 \times 299 \times 9 \times 14$	109.5	18600
$H - 344 \times 348 \times 10 \times 16$	144. 0	32800

表 3-22 使用済燃料乾式貯蔵建屋 屋根トラス(主トラス)部材リスト

表 3-23 使用済燃料乾式貯蔵建屋 材料物性值

使用材料	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 G (N/mm <sup>2</sup> )
鉄筋コンクリート:F <sub>c</sub> 23.5	$2.25 \times 10^4$	9. $38 \times 10^3$
鉄 骨 : SS400 : SM400A	$2.05 \times 10^5$	$7.90 \times 10^4$

### b. 鋼材断面の評価法

断面の評価は、S規準に基づき、次式をもとに計算した評価対象部位に生じる軸 力及び曲げモーメントによる応力度が許容限界を超えないことを確認する。

なお,許容限界については,表 3-10(3/3)に示すように,内包する防護すべき施設 に波及的影響を及ぼさないために崩壊機構が形成されないことを確認する。各部材 の構造健全性評価においては,弾性限耐力\*1が基本となるが,一部の部材が弾性限 耐力を超過した場合は,その部材に対して,修正若林式\*2.\*3及び鋼構造限界状態設 計指針・同解説((社)日本建築学会,2010)による座屈耐力を用い,構造健全性 を評価する。

- 注記 \*1:弾性限耐力として「S規準」の短期許容応力度の評価式に平成12 年
   建設省告示第2464 号に基づきF値×1.1を適用
  - \*2:鉄骨X型ブレース架構の復元力特性に関する研究,日本建築学会構造 工学論文集, Vol. 37B, pp. 303-316, 1991 (谷口元,加藤勉ほか)
  - \*3:原子力発電所鉄骨屋根トラスの終局限界に関する研究,日本建築学会 構造系論文集 第76巻 第661号,pp571-580,2011(鈴木琢也,貫井泰 ほか)

(圧縮)  

$$\begin{split} & \frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}} + \frac{{}_{\rm c}\sigma_{\rm b}}{f_{\rm b}} \leq 1.0 \quad \text{かつ} \quad \frac{{}_{\rm t}\sigma_{\rm b} - \sigma_{\rm c}}{f_{\rm t}} \leq 1.0 \\ & \text{ただし,} \\ & \sigma_{\rm c} = \frac{N_{\rm c}}{A} \\ & {}_{\rm c}\sigma_{\rm b} = \frac{M}{Z_{\rm c}} \\ & {}_{\rm t}\sigma_{\rm b} = \frac{M}{Z_{\rm t}} \end{split}$$

- ここで
  - $N_{c}$ : 圧縮軸力 (N) A: 部材の軸断面積 (mm<sup>2</sup>) M: 曲げモーメント (N·mm)  $Z_{c}$ : 部材の圧縮側断面係数 (mm<sup>3</sup>)  $Z_{b}$ : 部材の引張側断面係数 (mm<sup>3</sup>)  $f_{c}$ : 鋼材の弾性限圧縮応力度 (N/mm<sup>2</sup>)  $f_{b}$ : 鋼材の弾性限曲げ応力度 (N/mm<sup>2</sup>)

ただし、
$$\sigma_{c}$$
,  $c\sigma_{b}$ ,  $t\sigma_{b}$ の値は絶対値とする。

(引張)

$$\begin{split} & \frac{t}{t} \frac{\sigma_{b} - \sigma_{c}}{f_{t}} \leq 1.0 \quad \text{fr} \quad \frac{\sigma_{c}}{f_{c}} + \frac{c}{f_{b}} \sigma_{b} \leq 1.0 \\ & \text{fr} \\ & \text{fr} \\ & \sigma_{t} = \frac{N_{t}}{A} \\ & c \sigma_{b} = \frac{M}{Z_{c}} \quad t \sigma_{b} = \frac{M}{Z_{t}} \\ & \text{fr} \\ & \text{$$

 $N_{t}$ :引張軸力 (N) A:部材の軸断面積 (mm<sup>2</sup>) M:曲げモーメント (N·mm)  $Z_{c}$ :部材の圧縮側断面係数 (mm<sup>3</sup>)  $Z_{t}$ :部材の引張側断面係数 (mm<sup>3</sup>)  $f_{t}$ :鋼材の弾性限引張応力度 (N/mm<sup>2</sup>) ただし、 $\sigma_{c}$ 、 $_{c}\sigma_{b}$ 、 $_{t}\sigma_{b}$ の値は絶対値とする。

3.4.2 耐震壁に対する評価

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋及びについて,建屋の質点系解 析モデルを用いて,風荷重により耐震壁に発生するせん断ひずみ度を評価し,許容限界を 超えないことを確認する。

原子炉建屋,タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の質点系解析モデルを図 3-12,図 3-13 及び図 3-14 に示す。



注記 \*:数字は質点番号,()内は要素番号を示す。 図 3-12 原子炉建屋の解析モデル(水平方向)



注記 \*:数字は質点番号,()内は要素番号を示す。 図 3-13 タービン建屋の解析モデル(水平方向)



図 3-14(1/2) 使用済燃料乾式貯蔵建屋の解析モデル(NS 方向)



図 3-14 (2/2) 使用済燃料乾式貯蔵建屋の解析モデル(EW 方向)

V-3-別添 2-2 防護対策施設の強度計算の方針

1.	概要 ······ 1
2.	強度評価の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	.1 対象施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.	構造強度設計 ······ 1
3	.1 構造強度の設計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3	.2 機能維持の方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

目次

1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第7条及び「実用 発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に適合する設計とするため、V -1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちV-1-1-2-4-3 「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」(以下「V-1-1-2-4-3」という。)に設定して いる降下火砕物の影響を考慮する施設を防護する防護対策施設が、降下火砕物に対して構造健全 性を維持することを確認するための強度評価方針について説明するものである。

強度評価は、V-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」の うちV-1-1-2-4-1「火山への配慮に関する基本方針」(以下「V-1-1-2-4-1」という。)に示す 適用規格を用いて実施する。

防護対策施設に実施する具体的な計算の方法及び結果は、V-3-別添2-2-1「防護対策施設の強 度計算書」に示す。

2. 強度評価の基本方針

強度評価は、「3. 構造強度設計」に示す防護対象施設を防護する防護対策施設を対象として、 「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で示す降下火砕物による荷重と組み合わすべき他の荷重による組 合せ荷重により生じる応力等が、「4.2 許容限界」で示す許容限界内にあることを、「5. 強度 評価方法」で示す評価方法及び考え方を使用し、「6. 適用規格」で示す適用規格を用いて確認 する。

#### 2.1 対象施設

V-1-1-2-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の「4. 要求機能及び性能目標」に基づき,以下の防護対象施設に施す防護対策施設を対象とする。

- ・非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 室ルーフベントファン(以下「ディーゼル発電機室ルーフベントファン」という。)
- ·中央制御室換気系冷凍機
- 3. 構造強度設計

V-1-1-2-4-1で設定している降下火砕物特性に対し,「3.1 構造強度の設計方針」で設定して いる構造物への荷重を考慮する施設が,構造強度設計上の性能目標を達成するよう, V-1-1-2-4-3の「5. 機能設計」で設定している各施設が有する機能を踏まえて,防護対策施設の構造強度 の設計方針を設定する。

防護対策施設の構造強度の設計方針を設定し、想定する荷重及び荷重の組合せを設定し、それ らの荷重に対し、各施設の構造強度を保持するよう構造設計と評価方針を設定する。 3.1 構造強度の設計方針

防護対策施設は、防護対象施設へ降下火砕物の堆積を防止するものであり、V-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の目標を踏まえ、防護鋼板及 び架構で構成し、次に示す設計とする。

(1) 防護鋼板

防護鋼板は,降下火砕物が防護対象施設へ堆積することを防止するために,想定する降下 火砕物,風(台風)及び積雪による荷重に対し,構造強度を保持する設計とする。また,防 護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。

(2) 架構

架構は、上乗する防護鋼板を支持する機能を保持する設計とする。また、防護対象施設へ 波及的影響を及ぼさない設計とする。

3.2 機能維持の方針

V-1-1-2-4-3「4. 要求機能及び性能目標」で設定している防護対象施設の構造強度上の設計目標を達成するために、「3.1 構造強度の設計方針」に示す構造を踏まえV-1-1-2-4-1の「2.1.3 (2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を適切に考慮して、防護対策施設の構造設計及びそれを踏まえた評価方針を設定する。

- (1) 防護対策施設
  - a. 構造設計

防護対策施設は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-2-4-1 の「2.1.3 (2)荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ、以下の構造と する。

防護対策施設は、防護鋼板及び架構で構成し、防護対象施設を取り囲むように設置する ことで、防護対象施設に降下火砕物が堆積することを防止する。

降下火砕物が防護対象施設に堆積することを防止するため,防護鋼板は構造健全性を維 持する設計とする。防護鋼板を支持する架構は,H形鋼等より構成され,施設の外殻に作 用する荷重及び防護鋼板からの荷重を支持する構造とする。また,架構に作用する荷重は, 原子炉建屋躯体に伝達する構造とする。

b. 評価方針

防護対策施設は、想定する降下火砕物及び積雪荷重に対し、荷重の作用する部位及び荷 重が伝達する部位を踏まえて、防護鋼板及び架構がおおむね弾性状態に留まることを計算 により確認する。評価方法としては、「5. 強度評価方法」に示すとおり、評価式により 算出した応力を基に評価を行う。 Ⅴ-3-別添 2-2-1 防護対策施設の強度計算書

1.	概	概要 •••••	
2.	基	基本方針 ••••••	
2	. 1	1 位置	
2	. 1	1 構造計画	
2	. 2	2 評価方針	
2	. 3	3 適用規格 ·····	

目次

### 1. 概要

本資料は、V-3-別添 2-2「防護対策施設の強度計算の方針」に示すとおり、防護対策施設で あるディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設、中央制御室換気系冷凍機防護対策施 設が降下火砕物等堆積時においても、防護対象施設の安全機能維持を考慮して、主要な構造部材 が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

防護対策施設は、V-3-別添 2-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」 に示す構造計画を踏まえ、防護対策施設の「2.1 位置」、「2.2 構造概要」. 「2.3 評価方針」 及び「2.4 適用規格」を示す。

### 2.1 位置

防護対策施設は、V-3-別添 2-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方 針」に示すとおり、原子炉建屋(ディーゼル発電機室屋上)に設置する。防護対策施設の設置 位置図を図 2-1 に示す。

## 図 2-1 防護対策施設の設置位置図

#### 2.1 構造計画

防護対策設備は、V-3-別添 2-2「防護対策施設の強度計算の方針」に示す構造計画を踏ま えて、構造を設定する。

ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設,中央制御室換気系冷凍機防護対策施 設は,防護鋼板及び防護鋼板を設置するための架構から構成される。

2.2 評価方針

防護対策施設の強度評価は、V-3-別添2-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「4. 荷重 及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している、荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 を踏まえて、防護対策施設の評価対象部位に作用する応力が、許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強 度評価結果」にて確認する。

防護対策施設の強度評価フローを図2-2に示す。防護対策施設の強度評価においては、その 構造を踏まえ、降下火砕物等堆積による鉛直荷重とこれに組み合わせる荷重(以下「設計荷 重」という。)の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を選定する。

降下火砕物等堆積による鉛直荷重については,防護鋼板の投影面積に対し降下火砕物等が堆 積した場合を設定し, V-3-別添2-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「5.強度評価方 法」に示す評価式を用いる。防護対策施設の許容限界は, V-3-別添2-2「防護対策施設の強度 計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界とする。



図2-2 防護対策施設の強度評価フロー

2.3 適用規格

適用する規格,基準,指針等を以下に示す。

- (1) 建築基準法及び同施行令
- (2) 茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年3月9日茨城県規則第9号)
- (3) 鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本建築学会,2005)
- (4) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987 ((社) 日本電気協会)
- (5) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・捕-1984((社)日本電気協会)
- (6) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991追補版((社)日本電気協会)
- (7) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007((社)日本機 械学会)
- (8) 日本工業規格(JIS)

V-3-別添3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書

V-3-別添 3-1 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算書の方針

1.	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\cdots 1$
2.	強度評価の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\cdots 2$
2	.1 評価対象施設	$\cdots 2$
2	.2 評価方針 ·····	$\cdots 5$
3.	構造強度設計 ·····	••• 6
3	.1 構造強度の設計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 6
3	.2 機能維持の方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 11
4.	荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 38
4	.1 荷重及び荷重の組合せ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 38
4	.2 許容限界 ·····	$\cdot \cdot 45$
5.	強度評価方法 ·····	$\cdot \cdot 74$
5	.1 土木構造物に関する評価式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\cdot \cdot 74$
5	. 2 機器・配管系に関する評価式······	$\cdot \cdot 78$
6.	適用規格 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · 86

目次

1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第6条及び第51 条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に適合 する設計とするため、添付資料V-1-1-3「耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書

(自然現象への配慮に関する説明を含む。)」のうち添付資料V-1-1-3-2-5「津波防護に関する 施設の設計方針」に基づき設計する津波防護に関する浸水防護設備である津波防護施設,浸水防 止設備及び津波監視設備が,津波に対して構造健全性を有することを確認するための強度計算方 針について説明するものである。

強度計算は、添付資料V-1-1-3「耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書(自然現象への配慮に関する説明を含む。)」のうち添付資料V-1-1-3-2-1「耐津波設計の基本方針」 に示す適用規格を用いて実施する。

各施設の具体的な計算の方法及び結果は,添付資料V-3-別紙 3-2「防潮堤の強度計算書」, 添付資料V-3-別紙 3-3「放水路ゲートの強度計算書」,添付資料V-3-別紙 3-4「構内排水路逆 流防止設備の強度計算書」,添付資料V-3-別紙 3-5「浸水防止蓋の強度計算書」,添付資料V-3-別紙 3-6「逆止弁の強度計算書」,添付資料V-3-別紙 3-7「貫通部止水処置の強度計算書」, 添付資料V-3-別添 3-8「水密扉の強度計算書」,添付資料V-3-別紙 3-11「津波監視装置の強度 計算書」,添付資料V-3-別紙 3-12「格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチの強度計 算書」,添付資料V-3-別紙 3-13「常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの強度 計算書」,添付資料V-3-別紙 3-14「常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチの強度計算書」 及び添付資料V-3-別紙 3-16「貯留堰の強度計算書」に示す。

# 2. 強度評価の基本方針

強度計算は、「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設を対象として、「4. 荷重及び荷重 の組合せ並びに許容限界」で示す津波による荷重と組合すべき他の荷重による組合せ荷重又は応 力などが許容限界内にあることを「5. 強度評価方法」に示す評価方法を使用し、「6. 適用規 格」に示す適用規格を用いて確認する。

2.1 評価対象施設

強度評価の対象施設とする浸水防護施設を表 2.1-1 に示す。また,強度評価の対象施設と する津波防護施設の配置を図 2.1-1 に示す。

設備名称		施設分類		
	防潮堤(鋼製防護壁)			
7七/381-4月	防潮堤 (鉄筋コンクリート防潮壁)			
的砌堤	防潮堤(鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア))	  		
	防潮堤 (鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁)			
防潮扉				
放水路ゲー	· ト			
構内排水路	逆流防止設備			
貯留堰				
取水路点検	用開口部浸水防止蓋			
海水ポンプ	<sup>。</sup> グランドドレン排出口逆止弁	- 浸水防止設備		
取水ピット	空気抜き配管逆止弁			
海水ポンプ	室ケーブル点検口浸水防止蓋			
SA用海水	ピット開口部浸水防止蓋			
緊急用海水	ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋			
緊急用海水	ポンプ点検用開口部浸水防止蓋			
緊急用海水	ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋			
緊急用海水	ポンプグランドドレン排出口逆止弁			
緊急用海水	ポンプ室床ドレン排出口逆止弁			
放水路ゲー	卜点検用開口部浸水防止蓋			
格納容器圧	力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ			
常設低圧代	替注水系格納槽点検用水密ハッチ			
常設低圧代	替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ			
常設代替高	圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉			
貫通部止水	処置			
取水ピット	水位計	津波監視設備		
潮位計				

表 2.1-1 強度計算の対象施設



津波防護施設
 浸水防止設備
 津波防護対象設備を内包する建屋及び区画



図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置(1/2)





図③ (緊急用海水ポンプエリア周辺拡大図)

排出口逆止弁

図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置(2/2)

排出口逆止弁

## 2.2 評価方針

浸水防護施設は、添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求 機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するため、「2.1 評価 対象施設」で分類した施設ごとに、浸水防護に関する強度評価を実施する。
3. 構造強度設計

「2.1 評価対象施設」で設定している施設が、構造強度設計上の性能目標を達成するよう、 添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「4. 機能設計」で設定している 各施設が有する機能を踏まえて、構造強度の設計方針を設定する。

各施設の構造強度の設計方針を設定し、想定する荷重及び荷重の組合せを設定し、それらの荷 重に対し、各施設の構造強度を保持するよう構造設計と評価方針を設定する。

3.1 構造強度の設計方針

添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」 で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するための設計方針を,「2.1 評価対象施 設」ごとに示す。

- 3.1.1 津波防護施設
  - (1) 防潮堤

防潮堤の構造形式としては,地中連続壁に鋼製の上部工を設置する鋼製防護壁,地中連 続壁に鉄筋コンクリート製の上部工を設置する鉄筋コンクリート防潮壁及び基礎となる鋼 管杭の上部工部分に鉄筋コンクリートを被覆した鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の3種類 からなる。

防潮堤はそれぞれの構造形式ごとに、以下に示すとおり、添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1 津波防護施設

- (3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえた設計とする。
- a. 防潮堤(鋼製防護壁)

鋼製防護壁は,地震後の繰返しの襲来を想定した敷地への遡上に伴う津波(以下, 「遡上波」という。)及び取水路,放水路等の経路からの流入に伴う津波(以下,「経 路からの津波」という。)の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突, 風及び積雪を考慮した荷重に対し,鋼製防護壁部については鋼材で,地中連続壁基礎部 については鉄筋コンクリートで構成し,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の 構造健全性を保持する設計とし,十分な支持性能を有する岩盤に設置する設計とすると ともに,主要な構造体の境界部には,止水ジョイント部材を設置し,有意な漏えいを生 じない設計とする。

b. 防潮堤(鉄筋コンクリート防潮壁)

鉄筋コンクリート防潮壁は,地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの 津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した 荷重に対し,鉄筋コンクリート防潮壁部及び地中連続壁基礎部については鉄筋コンクリ ートで構成し,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を保持する設 計とし,十分な支持性能を有する岩盤に設置する設計とするとともに,主要な構造体の 境界部には,止水ジョイント部材を設置し,有意な漏えいを生じない設計とする。

c. 防潮堤(鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア))

鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)は、地震後の繰返しの襲来を想定した遡上 波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及 び積雪を考慮した荷重に対し,津波後の再使用性を考慮し,鉄筋コンクリートで構成さ

R0

れる主要な部材の構造健全性を保持する設計とし、十分な支持性能を有する岩盤に設置 する設計とするとともに、主要な構造体の境界部には止水ジョイント部材を設置し、有 意な漏えいを生じない設計とする。

d. 防潮堤(鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁)

鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁は,地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路 からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考 慮した荷重に対し,鋼製の杭,鉄筋コンクリート製の上部構造,地盤高さの嵩上げ(改 良体),表層改良体で構成し,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全 性を保持する設計とし,主要な構造体の境界部や防潮壁前面の地盤には,止水ジョイン ト部材や表層改良体を設置し,有意な漏えいを生じない設計とする。

(2) 防潮扉

防潮扉は、添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求事 項及び性能目標」の「3.1 津波防護施設 (3) 性能目標」で設定している構造強度設計 上の性能目標を踏まえ、地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸 水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、 鋼材で構成し、扉体は戸当りを介してコンクリート躯体部に固定する構造とし、津波後の 再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を維持する設計とする。

(3) 放水路ゲート

放水路ゲートは,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.1 津波防護施設 (3) 性能目標」で設定している構造強 度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津 波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重 に対し,鋼材で構成し,扉体は戸当りを介してコンクリート躯体部となる防潮堤(鉄筋コ ンクリート防潮壁(放水路エリア))に固定する構造とし,津波後の再使用性を考慮し, 主要な構造部材の構造健全性を維持する設計とする。

(4) 構内排水路逆流防止設備

構内排水路逆流防止設備は、添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」 の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.1 津波防護施設 (3) 性能目標」で設定してい る構造強度設計上の性能目標を踏まえ、地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路 からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮 した荷重に対し、鉄筋コンクリート製の集水枡に基礎ボルトで固定する鋼製の扉体とし、 津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を維持する設計とする。

(5) 貯留堰

貯留堰は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機 能及び性能目標」の「3.1 津波防護施設 (3) 性能目標」で設定している構造強度設 計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の 浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対 し,貯留堰本体は鋼管矢板と鋼管矢板同士を接続する鋼管矢板継手,護岸接続部は止水ゴ ム,防護材及びこれらを取り付けるための鋼材で構成し,津波後の再使用性を考慮し,主 要な構造部材の構造健全性を保持すること及び主要な構造体の境界部に設置する部材が有意な漏えいを生じない変形に留める設計とする。

- 3.1.2 浸水防止設備
  - (1) 取水路点検用開口部浸水防止蓋

取水路点検用開口部浸水防止蓋は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,取水構造物に基礎ボルトで固定する構造とし, 津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を維持する設計とする。

(2) 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する 施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性能目 標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想定し た遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突, 風及び積雪を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,取水構造物に基礎ボルトで固定する構 造とし,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を維持する設計とする。

(3) 取水ピット空気抜き配管逆止弁

取水ピット空気抜き配管逆止弁は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,取水ピット空気抜き配管にボルトで固定する構造とし,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を維持する設計とする。

(4) 海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋

海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する 施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性能目 標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想定し た津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪 を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,取水構造物にボルトで固定する構造とし,津波後 の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を維持する設計とする。

(5) SA用海水ピット開口部浸水防止蓋

SA用海水ピット開口部浸水防止蓋は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設 の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性能目標」 で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想定した遡 上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及 び積雪を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,SA用海水ピットに基礎ボルト及びヒンジ で固定する構造とし,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を維持す る設計とする。

- (6) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋
- 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護 に関する施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を 想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及 び積雪を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,緊急用海水ポンプピットに固定ボルトで固 定する構造とし,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を維持する設 計とする。
- (7) 緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋

緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関す る施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性能 目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想定 した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積 雪を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,緊急用海水ポンプピットに固定ボルトで固定す る構造とし,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を維持する設計と する。

(8) 緊急油海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋

緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関 する施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性 能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想 定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び 積雪を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,緊急用海水ポンプピットに固定ボルトで固定 する構造とし,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を維持する設計 とする。

(9) 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に 関する施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を 想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の 衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,緊急用海水ポンプピットに基礎 ボルトで固定する構造とし,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を 維持する設計とする。

(10) 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁

緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関す る施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性能 目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想定 した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突, 風及び積雪を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,緊急用海水ポンプピットに基礎ボルト で固定する構造とし,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を維持す る設計とする。

- (11) 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋
- 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施 設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性能目標」 で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想定した遡 上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及 び積雪を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,防潮堤(鉄筋コンクリート防潮壁(放水路 エリア)に基礎ボルトで固定する構造とし,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材 の構造健全性を維持する設計とする。
- (12) 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ
  - 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチは、添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護 に関する施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、地震後の繰返しの襲来を 想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及 び積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、格納容器圧力逃がし装置格納槽に固定ボル トで固定する構造とし、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を維持 する設計とする。
- (13) 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ

常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチは、添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関 する施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性 能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、地震後の繰返しの襲来を想 定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び 積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、常設低圧代替注水系格納槽に固定ボルトで固 定する構造とし、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を維持する設 計とする。

(14) 常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ

常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチは,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3)性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの 襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突, 風及び積雪を考慮した荷重に対し,鋼材で構成し,常設低圧代替注水系格納槽に固定ボル トで固定する構造とし,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を維持 する設計とする。

(15) 常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉

常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉は、添付資料V-1-1-2-2-5「津 波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求事項及び性能目標」の「3.2 浸水防止設 備(3)性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、地震後の繰返 しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の 衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、常設代替電源装置用カルバート

R0

に基礎ボルト等で固定する構造とし、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造 健全性を維持する設計とする。

- 3.1.3 津波監視設備
  - (1) 取水ピット水位計

取水ピット水位計は,添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の 「3. 要求事項及び性能目標」の「3.3 津波監視設備 (3) 性能目標」で設定している 構造強度設計上の性能目標を踏まえ,地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路か らの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮し た荷重に対し,鋼材で構成し,取水構造物に設置された取付座に取付ボルトで固定する構 造とし,津波後の再使用性を考慮し,主要な構造部材の構造健全性を維持する設計とする。

(2) 潮位計

潮位計は、添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求事 項及び性能目標」の「3.3 津波監視設備 (3) 性能目標」で設定している構造強度設計 上の性能目標を踏まえ、地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸 水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、 鋼材で構成し、支持構造物を介して取水構造物に取付ボルトで固定する構造とし、津波後 の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を維持する設計とする。

3.2 機能維持の方針

添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」 で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するために、「3.1 構造強度の設計方針」 に示す構造を踏まえ、添付資料V-1-1-2-2-1「耐津波設計の基本方針」の「2.1.4 津波防護 対策に必要な浸水防護の設計方針(2)荷重の組合せ及び許容限界 b. 荷重の組合せ」及 び「2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護の設計方針(2)荷重の組合せ及び許容限界 c. 許容限界」で設定している荷重を適切に考慮して、各施設の構造設計及びそれを踏まえた評価 方針を設定する。

- 3.2.1 防潮堤
  - (1) 構造設計

防潮堤は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-1「耐津波設計の基本方針」の「2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護の設計方針

(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ、以下の構造とする。

- 防潮堤の構造計画を表 3.2-1~表 3.2-4 に示す。
- a. 鋼製防護壁

鋼製防護壁は,鋼製防護壁(上部工)と地中連続壁基礎(下部工)から構成され,上 部工と下部工を鋼製防護壁アンカーにより接合する。

鋼製防護壁は上部工と下部工を一体とした構造とし,地中連続壁基礎を介して十分な 支持性能を有する岩盤に設置する。

隣接する構造物との境界には、止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置す る。 b. 鉄筋コンクリート防潮壁

鉄筋コンクリート防潮壁は,鉄筋コンクリート防潮壁(上部工)と地中連続壁基礎 (下部工)から構成される。

鉄筋コンクリート防潮壁は上部工と下部工を一体とした構造とし,地中連続壁基礎を 介して十分な支持性能を有する岩盤に設置する。

隣接する構造物との境界には、止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置する。

c. 鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)

鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)は、地中連続壁基礎による下部工、防潮壁 及び放水路による上部工から構成される。地中連続壁,防潮壁及び放水路はすべて鉄筋 コンクリートで一体化した構造とし、地中連続壁基礎を介して十分な支持性能を有する 岩盤に設置する。防潮壁直下に構築する放水路はカルバート構造であり、敷地内への津 波の浸水を防止するためのゲートを設置する。

隣接する構造物との境界には、止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置す る。

d. 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁

鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁は,鋼管杭による下部工と,5本の鋼管杭を束ね止水 機能を確保する鉄筋コンクリートの壁による上部工から構成される。

下部工は鋼管杭,上部工は鉄筋コンクリート梁壁及び鋼管鉄筋コンクリート(SRC 構造)の一体構造で構築される。大口径で肉厚の厚い鋼管杭を地震及び津波荷重に耐え る構造躯体とし,杭間からの津波の浸水を防止する観点で,鋼管杭に鉄筋コンクリート を被覆する上部構造とした。

隣接する構造物との境界には、止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置す る。

防潮壁の堤内側には,耐津波に対する受働抵抗を目的とした改良体による地盤高さの 嵩上げを行うとともに,洗掘防止対策やボイリング対策として,堤内及び堤外の表層部 の地盤改良を実施する。

(2) 評価方針

防潮堤は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造部材の構 造健全性を保持する設計とする。

a. 鋼製防護壁

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造部材 の構造健全性を保持する設計とするために,構造部材である鋼製防護壁,地中連続壁基 礎及び鋼製防護壁アンカーが,おおむね弾性状態にとどまることを確認する。また,基 礎地盤については,鋼製防護壁を支持する基礎地盤に作用する接地圧が極限支持力に基 づく許容限界以下であることを確認する。 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造体の 境界部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため,境界部 に設置するゴムジョイント及びシートジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下 であることを確認する。

b. 鉄筋コンクリート防潮壁

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造部材 の構造健全性を保持する設計とするために,構造部材である鉄筋コンクリート防潮壁及 び地中連続壁基礎が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する。また,基礎地盤に ついては,鉄筋コンクリート防潮壁を支持する基礎地盤に作用する接地圧が極限支持力 に基づく許容限界以下であることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造体の 境界部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため,境界部 に設置するゴムジョイント及びシートジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下 であることを確認する。

c. 鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造部材 の構造健全性を保持する設計とするために,構造部材である鉄筋コンクリート部材が, おおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,防潮壁を支持す る基礎地盤に発生する接地圧が極限支持力に基づく許容限界以下であることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造体の 境界部に設置する部材を有意な漏えいを生じない設計とするため,境界部に設置する止 水ジョイント部材が有意な漏えいが生じないことを確認した許容限界以下であることを 確認する。

d. 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造部材 の構造健全性を保持する設計とするために,構造部材である鋼管杭,鉄筋コンクリート, 鋼製アンカー及び鋼製防護部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,地盤として滑動 しない抵抗性を保持する設計とするため,地盤高さの嵩上げ部底面が滑動しないこと及 び受働崩壊角にすべりが発生しないことを確認する。また,洗掘防止対策やボイリング 対策としての機能を保持するため、表層改良体にせん断破壊が生じないことを確認する。 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造体の 境界部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため、境界部 に設置するゴムジョイント及びシートジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下 であることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,ボイリング対策 としての機能を保持するため,シートパイルにせん断破壊が生じないことを確認する。

設備名称		配置図					
防潮堤							
	計画の 主体構造	の概要 支持構造	説明図				
鋼製防護壁	鋼 製 防 護 壁	<ul> <li>十分な支持</li> <li>性能を有す</li> <li>る岩盤に設</li> <li>置する。</li> </ul>					
	正面図,断面図						

表 3.2-1 防潮堤(鋼製防護壁)の構造計画

設備名称	配置図								
防潮堤									
	計画の 主体構造	計画の概要     説明図							
鉄筋コンク	鉄筋コンク	十分な支持							
リート	リート防潮	性能を有す							
防潮壁	壁及び地中	る岩盤に設							
	連続壁基礎	置する。							
	から構成す								
	る。								
正面図,断面図									

## 表 3.2-2 防潮堤(鉄筋コンクリート防潮壁)の構造計画



設備名称	配置図					
防潮堤						
	計画の	の概要	説明図			
	主体構造	支持構造				
鋼管杭鉄筋	鋼管杭によ   十分な支持					
コンクリート	る下部工	性能を有す				
防潮壁	と,5本の	る岩盤に設				
	鋼管杭を束	置する。				
	ね止水機能					
	を確保する					
	鉄筋コンク					
	リートの壁					
	による上部					
	工から構成					
	する。			断面		
			Г			

表 3.2-4 防潮堤(鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁)の構造計画

## 3.2.2 防潮扉

(1) 構造設計

防潮扉は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定して いる荷重を踏まえ、以下の構造とする。

防潮扉は,扉体(スキンプレート,主桁,縦補助桁,端桁及び支圧板),戸当り,駆動 装置及び躯体を主体構造とする。

防潮扉の扉体は戸当りを介して、鉄筋コンクリート製の躯体にて支持する構造とする。

防潮扉1の躯体は,鉄筋コンクリート防潮壁から構成され,地中連続壁基礎を介して十 分な支持性能を有する岩盤に設置する構造とする。防潮扉2の躯体は,鉄筋コンクリート 防潮壁で構成され,鋼管杭を介して十分な支持性能を有する岩盤に設置する構造とする。

また,扉体に作用する荷重は,戸当りを介して,躯体の鉄筋コンクリートに伝達する構 造とする。躯体に作用する荷重は,地中連続壁基礎又は鋼管杭から岩盤に作用する構造と する。

(2) 評価方針

防潮扉は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,扉体として鋼製のス キンプレート,主桁,縦補助桁,端桁及び支圧板が,支承部として戸当り及び躯体の鉄筋 コンクリート部がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また,躯体として鉄筋コ ンクリート及び鋼管杭がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわな いよう,漏えいが想定される隙間は,圧着構造となるよう,扉体を構成するスキンプレー ト,主桁,縦補助桁及び端桁がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

- 3.2.3 放水路ゲート
  - (1) 構造設計

放水路ゲートは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付資料 V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設 定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

放水路ゲートは,扉体(スキンプレート,主桁,縦補助桁,端桁,支圧板及び小扉), 戸当り及び駆動装置を主体構造とする。

放水路ゲートの扉体は戸当りを介して,間接支持構造物である防潮堤(鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア))にて支持する構造とする。また,扉体に作用する荷重は,戸 当りを介して,間接支持構造物である防潮堤(鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)) に伝達する構造とする。

(2) 評価方針

放水路ゲートは、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び

R0

に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,扉体として鋼製のス キンプレート,主桁,縦補助桁,端桁及び小扉が,支承部として戸当り及び鉄筋コンクリ ートがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわな いよう,漏えいが想定される隙間は,圧着構造となるよう,扉体を構成するスキンプレー ト,主桁,縦補助桁,端桁及び小扉がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

- 3.2.4 構内排水路逆流防止設備
  - (1) 構造設計

構内排水路逆流防止設備は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及 び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能 目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

構内逆流防止設備は,扉体(スキンプレート,主桁及び補助桁)及び固定部(ヒンジ, 吊りピン,ジョイント,及びアンカー)を主体構造とする。

構内排水路逆流防止設備は、アンカーで鉄筋コンクリート製の集水枡に固定し、支持す る構造とする。また、扉体に作用する荷重は、アンカーを介して鉄筋コンクリートに伝達 する構造とする。

(2) 評価方針

構内排水路逆流防止設備は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、扉体としてスキンプ レート、主桁及び補助桁がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわな いよう,漏えいが想定される隙間は,圧着構造となるよう,扉体を構成するスキンプレー ト,主桁及び補助桁がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

- 3.2.5 貯留堰
  - (1) 構造設計

貯留堰は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定して いる荷重を踏まえ、以下の構造とする。

貯留堰は、その機能及び目的から貯留堰本体及び護岸接続部に区分され、このうち貯留 堰本体は鋼管矢板と鋼管矢板同士を接続する鋼管矢板継手、護岸接続部は止水ゴム、防護 材及びこれらを取り付けるための鋼材より構成される。

鋼管矢板は、下端を岩盤に十分根入れすることにより支持性能を確保するとともに、天端は、残留熱除去系海水系ポンプ、非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心ス プレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの取水に必要な水量を確保するための高さとする。 貯留堰の構造計画を表 3.2-5 に示す。 (2) 評価方針

貯留堰は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。

地震後の繰り返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並 びに余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造部材の 構造健全性を保持すること及び主要な構造体の境界部に設置する部材が有意な漏えいを生 じない変形にとどまることを確認する。

貯留堰の強度評価は,構造部材の健全性評価及び構造物の変形性評価を行う。

構造部材の健全性評価については,構造部材の発生応力が許容限界以下であることを確認する。

構造物の変形性評価については、止水ゴムの変形量を算定し、有意な漏えいが生じない ことを確認した許容限界以下であることを確認する。



表 3.2-5 貯留堰の構造計画(1/2)

乳供友新	計画0	D概要	影田図		
<b></b>	主体構造	支持構造	就吃口		
貯留堰本体	鋼管矢板と	鋼管矢板下			
	鋼管矢板同	端を十分な			
	士を接続す	支持性能を			
	る鋼管矢板	有する岩盤			
	継手より構	に根入れす			
	成する。	る。			
			断面図		
護岸接続部	止水ゴム,	貯留堰取付			
	防護材及び	護岸及び貯			
	これらを貯	留堰本体に			
	留堰取付護	支持する。			
	岸及び貯留				
	堰本体に取				
	り付けるた				
	めの鋼材よ				
	り 構 成 す				
	る。				
			平面図(拡大)		

表 3.2-5 貯留堰の構造計画(2/2)

- 3.2.6 取水路点検用開口部浸水防止蓋
  - (1) 構造設計

取水路点検用開口部浸水防止蓋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計 方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及 び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

取水路点検用開口部浸水防止蓋は,浸水防止蓋及び基礎ボルトを主体構造とし,荷重が 作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように取水路の上版に基礎ボルトで固定し,支持 する構造とする。また,浸水防止蓋に作用する荷重は,基礎ボルトを介して鉄筋コンクリ ートに伝達する構造とする。

(2) 評価方針

取水路点検用開口部浸水防止蓋は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針 とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,浸水防止蓋及び基礎 ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわな いよう,浸水防止蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

3.2.7 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

(1) 構造設計

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定して いる設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要 求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁は,弁本体,フロートガイド,フロート及び基 礎ボルトを主体構造とし,荷重が作用した場合にも逆止弁が動かないように海水ポンプ室 の床面に基礎ボルトで固定し,支持する構造とする。また,逆止弁に作用する荷重は,基 礎ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。

(2) 評価方針

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁は,「(1) 構造設計」を踏まえ,以下の強度 評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,弁本体,フロートガ イド及び基礎ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわな いよう,弁本体及びフロートガイドがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

- 3.2.8 取水ピット空気抜き配管逆止弁
  - (1) 構造設計

取水ピット空気抜き配管逆止弁は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計 方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及 び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

取水ピット空気抜き配管逆止弁は、弁本体、弁蓋、フロートガイド、フロート及びボル トを主体構造とし、荷重が作用した場合にも逆止弁が動かないように循環水ポンプ室の床 面に設置されている取水ピット空気抜き配管のフランジ面にボルトで固定し、更に配管系 への支持構造物の取付けにより固定し、支持する構造とする。また、逆止弁に作用する荷 重は、ボルト及び取水ピット空気抜き配管を介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とす る。

(2) 評価方針

取水ピット空気抜き配管逆止弁は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針 とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,弁本体,弁蓋,フロ ートガイド及びボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわな いよう,弁本体,弁蓋及びフロートガイドがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

3.2.9 海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋

(1) 構造設計

海水ポンプ室ケーブル点検ロ浸水防止蓋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定して いる設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要 求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋は,浸水防止蓋及び基礎ボルトを主体構造とし, 荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように海水ポンプ室の壁面に基礎ボルトで 固定し,支持する構造とする。また,浸水防止蓋に作用する荷重は,基礎ボルトを介して 鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。

(2) 評価方針

海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度 評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,浸水防止蓋及び基礎ボルトがお おむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわないよう,浸 水防止蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

- 3.2.10 SA用海水ピット開口部浸水防止蓋
  - (1) 構造設計

SA用海水ピット開口部浸水防止蓋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している 設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機 能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

SA用海水ピット開口部浸水防止蓋は,浸水防止蓋としてスキンプレート及び主桁並び に固定ボルトを主体構造とし,荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないようにSA 用海水ピットの床面に固定ボルト及びヒンジで固定し,支持する構造とする。また,浸水 防止蓋に作用する荷重は,固定ボルト及びヒンジを介して鉄筋コンクリートに伝達する構 造とする。

SA用海水ピット開口部浸水防止蓋の構造計画を表 3.2-6 に示す。

(2) 評価方針

SA用海水ピット開口部浸水防止蓋は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価 方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,浸水防止蓋としてス キンプレート及び主桁が,固定部として固定ボルト及びヒンジがおおむね弾性状態にとど まることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわな いよう,浸水防止蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。



表 3.2-6 SA用海水ピット開口部浸水防止蓋の構造計画

- 3.2.11 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋
  - (1) 構造設計

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋は、「3.1 構造強度の設計方針」で 設定している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の 「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋は,浸水防止蓋としてスキンプレート 及び主桁並びに固定ボルトを主体構造とし,荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かな いように緊急用海水ポンプ室の床面に固定ボルトで固定し,支持する構造とする。また, 浸水防止蓋に作用する荷重は,固定ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とす る。

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋の構造計画を表 3.2-7 に示す。

(2) 評価方針

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,浸水防止蓋としてス キンプレート及び主桁が,固定部として固定ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを 確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわな いよう,浸水防止蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

設備名称	配置図						
緊急用海水ポン プピット							
	 計画の 主体構造	の概要 支持構造	説明図				
緊急用海水ポン	鋼製の浸水海水ポンプ						
プピット	防止蓋で構	ピット下部					
点検用開口部 浸水防止蓋	成する。	の人員用開 口部に設置					
		する固定ボ					
		ルトにより					
		本体を固定					
		する。					

表 3.2-7 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋の構造計画

- 3.2.12 緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋
  - (1) 構造設計

緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋は,浸水防止蓋としてスキンプレート及び主 桁並びに固定ボルトを主体構造とし,荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないよう に緊急用海水ポンプピットの上版に固定ボルトで固定し,支持する構造とする。

緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の構造計画を表 3.2-8 に示す。

(2) 評価方針

緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強 度評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,浸水防止蓋としてスキンプレー ト及び主桁が,固定部として固定ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわないよう,浸 水防止蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

設備名称	配置図					
緊急用海水ポン プピット						
	 計画の 主体構造	の概要 支持構造	説明図			
緊急用海水ポン	鋼製の浸水	最上部スラ				
プ点検用開口部	防止蓋で構	ブ(頂版				
浸水防止蓋	成する。	部)の人員 用口部 つ 記 定 て る。				

表 3.2-8 緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の構造計画

- 3.2.13 緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋
  - (1) 構造設計

緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定 している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋は,浸水防止蓋としてスキンプレート及び 主桁並びに固定ボルトを主体構造とし,荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないよ うに緊急用海水ポンプピットの上版に固定ボルトで固定し,支持する構造とする。

緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の構造計画を表 3.2-9 に示す。

(2) 評価方針

緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の 強度評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,浸水防止蓋としてスキンプレー ト及び主桁が,固定部として固定ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわないよう,浸 水防止蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

設備名称	配置図								
緊急用海水ポン プピット									
	1	きまってま							
		支持構造	説明図						
緊急用海水ポン	鋼製の浸水	海水ポンプ							
プ室人員用開口	防止蓋で構	点検用ピッ							
部浸水防止蓋	成する。	<ul> <li>「(項)     <li>「()     <li>「()     <li>「()     <li>「()     <li>()</li> <li< td=""><td></td></li<></li></li></li></li></li></ul>							

表 3.2-9 緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の構造計画

- 3.2.14 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁
  - (1) 構造設計

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁は,「3.1 構造強度の設計方針」で設 定している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の 「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ,以下の構造とする。

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁は,弁本体,フロートガイド,フロート 及び基礎ボルトを主体構造とし,荷重が作用した場合にも逆止弁が動かないように緊急用 海水ポンプ室の床面に基礎ボルトで固定し,支持する構造とする。また,逆止弁に作用す る荷重は,基礎ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。

(2) 評価方針

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁は,「(1) 構造設計」を踏まえ,以下 の強度評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,弁本体,フロートガ イド及び基礎ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわな いよう,弁本体及びフロートガイドがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

3.2.15 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁

(1) 構造設計

緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁は,「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ,以下の構造とする。

緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁は,弁本体,フロートガイド,フロート及び 基礎ボルトを主体構造とし,荷重が作用した場合にも逆止弁が動かないように緊急用海水 ポンプ室の床面に基礎ボルトで固定し,支持する構造とする。また,逆止弁に作用する荷 重は,基礎ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。

(2) 評価方針

緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁は,「(1) 構造設計」を踏まえ,以下の強 度評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,弁本体,フロートガ イド及び基礎ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわな いよう,弁本体及びフロートガイドがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

- 3.2.16 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋
  - (1) 構造設計

放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定してい

る設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求 機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋は,浸水防止蓋としてスキンプレート及び主桁並 びに固定ボルトを主体構造とし,荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように緊 急用海水ポンプ室の床面に固定ボルトで固定し,支持する構造とする。また,浸水防止蓋 に作用する荷重は,固定ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。

(2) 評価方針

放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋は,「(1) 構造設計」を踏まえ,以下の強度評 価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,浸水防止蓋としてス キンプレート及び主桁が,固定部として固定ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを 確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわな いよう,浸水防止蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

3.2.17 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ

(1) 構造設計

格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチは、「3.1 構造強度の設計方針」で 設定している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の 「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチは、上蓋及び固定ボルトを主体構造と し、荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように格納容器圧力逃がし装置格納槽 の上版に固定ボルトで固定し、支持する構造とする。

(2) 評価方針

格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチは、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,上蓋がおおむね弾性状態にとど まることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわないよう,上 蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

3.2.18 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ

(1) 構造設計

常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定 している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチは、上蓋及び固定ボルトを主体構造とし、

荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように格納容器圧力逃がし装置格納槽の上 版に固定ボルトで固定し、支持する構造とする。

(2) 評価方針

常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチは,「(1) 構造設計」を踏まえ,以下の 強度評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,上蓋がおおむね弾性状態にとど まることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわないよう,上 蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

- 3.2.19 常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ
  - (1) 構造設計

常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチは、「3.1 構造強度の設計方針」 で設定している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」

の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチは,上蓋及び固定ボルトを主体構 造とし,荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように格納容器圧力逃がし装置格 納槽の上版に固定ボルトで固定し,支持する構造とする。

(2) 評価方針

常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチは,「(1) 構造設計」を踏まえ, 以下の強度評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,上蓋がおおむね弾性状態にとど まることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわないよう,上 蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

3.2.20 常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉

(1) 構造設計

常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉は、「3.1 構造強度の設計方 針」で設定している設計方針及び添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方 針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。

常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉は,水密扉として扉板及び芯材 並びに固定部としてカンヌキ,カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし, 荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように鉄筋コンクリートの壁面にアンカーで固 定し,支持する構造とする。また,水密扉に作用する荷重は,カンヌキ,カンヌキ受けピ ン,カンヌキ受けボルト及アンカーを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。

## (2) 評価方針

常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉は,「(1) 構造設計」を踏ま え,以下の強度評価方針とする。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,扉板,芯材,カンヌキ,カンヌ キ受けピン及びカンヌキ受けボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水に伴う津波荷重並びに余震,積 載物,漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した荷重に対し,止水機能を損なわないよう,扉 板及び芯材がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。 4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界

浸水防護施設の強度計算に用いる荷重及び荷重の組合せを以下の「4.1 荷重及び荷重の組合 せ」に、許容限界を「4.2 許容限界」に示す。

- 4.1 荷重及び荷重の組合せ
  - 荷重の種類
    - a. 常時作用する荷重(D,G,P) 常時作用する荷重は,持続的に生じる荷重であり,自重又は固定荷重,積載荷重,土 圧及び海中部に対する静水圧(浮力含む。)とする。
    - b. 津波荷重(P<sub>t</sub>, P<sub>h</sub>)

津波荷重は,施設ごとに設置位置における津波の浸入形態に応じて,以下のとおり, 遡上津波荷重,突き上げ津波荷重又は浸水津波荷重として算定する。

(a) 遡上津波荷重(P<sub>t</sub>)

遡上津波荷重は, 遡上波により波圧として作用する荷重であり, 「防波堤の耐津波 設計ガイドライン(国土交通省港湾局, 平成25年9月)」等を参考に, 各施設の設 置位置等における遡上波の高さから, 津波波圧算定式として谷本式を適用する場合は, 各施設の設置位置における複雑な地形条件を考慮し, 静水面からの入射津波高さの3 倍のさらに1.5倍の高さまで作用する水圧として算定し, 津波波圧算定式として静水 圧差式を適用する場合は, 各施設の設置位置における複雑な地形条件を考慮し, 静水 面からの津波高さの1.5倍の高さまで作用する水圧として算定する。

(b) 突き上げ津波荷重 (P<sub>t</sub>)

突き上げ津波荷重は,床面に設置されている施設に対して,経路からの津波が鉛直 上向き方向に作用した場合の津波荷重であり,各施設の設置位置における経路からの 津波高さ及び流速を用いて算定する。

(b) 浸水津波荷重(P<sub>h</sub>)

浸水津波荷重は,経路からの津波による浸水又は津波による溢水により冠水した場 合に静水圧として作用する荷重であり,各施設の設置位置における施設の設置高さ及 び浸水深さを考慮して,静水圧として算定する。また,閉塞部における浸水津波荷重 については余震の鉛直方向成分の影響を考慮する。

c. 余震荷重(K<sub>sd</sub>)

余震荷重は,弾性設計用地震動S<sub>a</sub>-D1に伴う地震力(動水圧含む。)として算定 する。

d. 衝突荷重(P<sub>c</sub>)

衝突荷重は,漂流物(総排水トン15tの漁船を考慮)の質量及び敷地前面における津 波の流速を考慮して算定する。

e. 風荷重(P<sub>k</sub>)

風荷重は、平成12年5月31日建設省告示第1454号に定められた東海村の基準風速 30m/sを使用する。津波と風荷重の最大荷重の継続時間がともに短く同時に発生する 確率が低いことを踏まえ、ガスト影響係数を1として風荷重を算定する。 f. 積雪荷重(P<sub>s</sub>)

積雪荷重は,建築基準法施行規則細則(茨城県)に定められた東海村の垂直積雪量 30 cmに平均的な積雪荷重を与えるための係数0.35を考慮した値を基本として設定し, 積雪量1 cmごとに20 N/m<sup>2</sup>の積雪荷重が作用することを考慮し,各施設の積雪面積を 乗じて設定する。

(2) 荷重の組合せ

各施設の強度計算に用いる荷重の組合せは,施設の配置,構造計画に基づく形状及び評価対象部位を踏まえて,「(1) 荷重の種類」で示した荷重 a. ~f. を常時作用する荷重, 津波の形態に応じた津波荷重等及びその他自然現象による荷重に分けて適切に組み合わせる。

荷重の組合せにおいては、まず、常時作用する荷重として、対象施設に応じて、以下の 荷重の組合せを考慮する。構造物については、固定荷重(G)を考慮する。さらに、上載 物の荷重を負担する又は影響を受ける構造である場合は、積載荷重(P)を組み合わせる。 一方、機器類については、自重(D)を考慮する。

次に、津波の形態に応じた津波荷重等の組合せを考慮する。

津波荷重として, 遡上津波荷重(P<sub>t</sub>), 突き上げ津波荷重(P<sub>t</sub>)又は浸水津波荷重 (P<sub>h</sub>)を考慮する場合(漂流物の影響を受ける位置に設置している施設については, 衝 突荷重(P<sub>c</sub>)の組合せを考慮する(以下,「津波時」という。))と, 遡上津波荷重 (P<sub>t</sub>), 突き上げ津波荷重(P<sub>t</sub>)又は浸水津波荷重(P<sub>h</sub>)と余震荷重(K<sub>Sd</sub>)の組 合せを考慮する場合(以下,「重畳時」という。)に分けて強度計算を行う。

最後に,施設の構造等を踏まえ,風荷重(P<sub>k</sub>),積雪荷重(P<sub>s</sub>)の組合せを考慮する。 風荷重(P<sub>k</sub>)については,屋外の直接風を受ける場所に設置している施設のうち,風 荷重(P<sub>k</sub>)の影響が津波荷重(P<sub>t</sub>, P<sub>h</sub>)と比べて相対的に無視できないような構造, 形状及び仕様の施設については組合せを考慮する。風荷重(P<sub>k</sub>)の影響を受ける可能性 のある施設については,各強度計算書において風荷重(P<sub>k</sub>)の影響を確認する。

積雪荷重( $P_s$ )については、屋外の積雪が生じる場所に設置している施設について、 組合せを考慮する。ただし、自重(D)に対して積雪荷重( $P_s$ )の割合が無視できる施 設については、各強度計算書において積雪荷重( $P_s$ )の影響が無視できることを確認し たうえで、組合せ計算を実施しない。

以上を踏まえ,具体的に施設ごとの強度計算書において考慮すべき荷重の組合せを設定 する。荷重の組合せの設定フローを図 4.1-1 に,フローに基づき設定した施設ごとの荷 重の組合せ結果を表 4.1-1 に示す。



図 4.1-1 強度計算における荷重の組合せの設定フロー

			荷重						
強度計算の対象施設		事象	自重 (D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (S d 又 はK s d)	遡上津波荷重(P <sub>t</sub> ), 突き上げ津波荷重(P <sub>t</sub> ) 又は浸水津波荷重(P <sub>h</sub> )	衝突荷重 (P <sub>c</sub> )	風荷重 (P <sub>k</sub> )	積雪荷重 (P <sub>s</sub> )
	防潮堤(鋼製防護 壁)	津波時	0	0	_	○ 遡上津波(P t)	0	_	0
防潮堤		重畳時	0	$\bigcirc$	0	○ 遡上津波(P <sub>t</sub> )	—	_	$\bigcirc$
	防潮堤(鉄筋コンク リート防潮壁)	津波時	0	0	_	○ 遡上津波(P t)	0	_	0
		重畳時	0	0	0	○ 遡上津波(P t)	—	—	$\bigcirc$
	防潮堤(鉄筋コンク リート防潮壁(放水 路エリア))	津波時	0	0		○ 遡上津波(P <sub>t</sub> ) 突き上げ津波荷重(P <sub>t</sub> )	0	_	0
		重畳時	0	0	0	○ 遡上津波(P <sub>t</sub> ) 突き上げ津波荷重(P <sub>t</sub> )	_	_	0
	防潮堤(鋼管杭鉄筋	津波時	0	_	_	○ 遡上津波(P t)	0	—	$\bigcirc$
	ユンクリート防衛 壁)	重畳時	0	_	0	 遡上津波(P <sub>t</sub> )	_	_	0

表 4.1-1 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ(1/4)

(○:考慮する荷重を示す。)
		荷重							
強度計算の対象施設	事象	自重 (D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (S <sub>d</sub> 又 はK <sub>Sd</sub> )	遡上津波荷重(P <sub>t</sub> ), 突き上げ津波荷重(P <sub>t</sub> ) 又は浸水津波荷重(P <sub>h</sub> )	衝突荷重 (P <sub>c</sub> )	風荷 <u>重</u> (P <sub>k</sub> )	積雪荷重 (P <sub>s</sub> )	
<b>叶</b> 油 <b>一</b>	津波時	$\bigcirc$	0	_	〇 遡上津波(P <sub>t</sub> )	0	_	0	
的時時	重畳時	$\bigcirc$	0	0	○ 遡上津波(P t)		_	0	
放水路ゲート	重畳時	$\bigcirc$	_	0	○ 突き上げ津波(P t)		_	0	
構内排水路逆流防止設備	重畳時	$\bigcirc$	_	0	○ 遡上津波(P <sub>t</sub> )		_	_	
吃勾楣	津波時	0	—	—	 遡上津波(P t )	0	—	—	
灯笛烟	重畳時	0	_	0	○ 遡上津波(P <sub>t</sub> )	_	_	_	

表 4.1-1 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ(2/4)

(○:考慮する荷重を示す。)

					荷重			
強度計算の対象施設	事象	自重 (D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (S <sub>d</sub> 又 はK <sub>Sd</sub> )	遡上津波荷重(P <sub>t</sub> ), 突き上げ津波荷重(P <sub>t</sub> ) 又は浸水津波荷重(P <sub>h</sub> )	衝突荷重 (P <sub>c</sub> )	風荷重 (P k)	積雪荷重 (P <sub>s</sub> )
取水路点検用開口部浸水防止 蓋	重畳時	0	_	0	○ 突き上げ津波(P t)	_	_	0
海水ポンプグランドドレン排 出口逆止弁	重畳時	0	_	0	○ 突き上げ津波(P t)	_	_	_
取水ピット空気抜き配管逆止 弁	重畳時	0	_	0	○ 突き上げ津波(P t)	_	_	_
海水ポンプ室ケーブル点検口 浸水防止蓋	重畳時	0	_	0	○ 浸水津波(P h)	_	—	_
SA用海水ピット開口部浸水 防止蓋	重畳時	0	_	0	○ 突き上げ津波(P <sub>t</sub> )	_	_	
緊急用海水ポンプピット点検 用開口部浸水防止蓋	重畳時	0	_	0	○ 突き上げ津波(P t)	_	_	_
緊急用海水ポンプ点検用開口 部浸水防止蓋	重畳時	0	_	0	○ 浸水津波(P h)	_	—	0
緊急用海水ポンプ室人員用開 口部浸水防止蓋	重畳時	0	_	0	○ 浸水津波(P h)	_	_	0
緊急用海水ポンプグランドド レン排出口逆止弁	重畳時	0	—	0	 突き上げ津波(P t)	—	_	_
緊急用海水ポンプ室床ドレン 排出口逆止弁	重畳時	0	_	0		_	_	_

表 4.1-1 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ(3/4)

(○:考慮する荷重を示す。)

		荷重						
強度計算の対象施設	事象	自重 (D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (S <sub>d</sub> 又 はK <sub>Sd</sub> )	遡上津波荷重(P <sub>t</sub> ), 突き上げ津波荷重(P <sub>t</sub> ) 又は浸水津波荷重(P <sub>h</sub> )	衝突荷重 (P <sub>c</sub> )	風荷重 (P <sub>k</sub> )	積雪荷重 (P <sub>s</sub> )
放水路ゲート点検用開口部浸 水防止蓋	重畳時	0	_	0	○ 突き上げ津波(P t)	_	_	0
格納容器圧力逃がし装置格納 槽点検用水密ハッチ	重畳時	0	_	0	○ 浸水津波(P h)	_	_	0
常設低圧代替注水系格納槽点 検用水密ハッチ	重畳時	0	_	0	○ 浸水津波(P h)	_	_	0
常設低圧代替注水系可搬型ポ ンプ用水密ハッチ	重畳時	0	_	0	○ 浸水津波(P <sub>h</sub> )	_	_	0
常設代替高圧電源装置用カル バート原子炉建屋側水密扉	重畳時	0	_	0	○ 浸水津波(P <sub>h</sub> )	_	_	_
取水ピット水位計	重畳時	0	_	0	○ 突き上げ津波(P t)	_	_	_
潮位計	重畳時	0	_	0	○ 遡上津波(P <sub>t</sub> )	—	—	—

表 4.1-1 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ(4/4)

(○:考慮する荷重を示す。)

4.2 許容限界

許容限界は、添付資料V-1-1-2-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」にて設定している。 津波荷重を考慮した施設ごとの構造強度設計上の性能目標及び機能維持の評価方針を踏まえて、 評価対象部位ごとに設定する。

「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び荷重の組合せを含めて施設ごとの 許容限界を表 4.2-1 に示す。

各施設の許容限界の詳細は,各計算書で評価対象部位の応力や変形の状態を考慮し,評価対 象部位ごとに許容限界を設定する。

- 4.2.1 施設ごとの許容限界
  - (1) 防潮堤
    - a. 鋼製防護壁
      - (a) 鋼製防護壁, 鋼製防護壁アンカー

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を 保持する設計とするために,鋼材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評 価方針としていることを踏まえ,「道路橋示方書(II鋼橋編)・同解説」((社)日 本道路協会,平成24年3月)及び「鋼構造物設計基準(II鋼製橋脚編,名古屋高速 道路公社,平成15年10月)」に基づき,短期許容応力度を許容限界として設定する。

(b) 基礎地盤

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,十分な支持機能を有 する岩盤に設置する設計とするために,鋼製防護壁を支持する基礎岩盤の極限支持力 に基づき, V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。

(c) 地中連続壁基礎

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を 保持する設計とするために,鉄筋コンクリートが,おおむね弾性状態にとどまること を確認する評価方針としていることを踏まえ,「コンクリート標準示方書[構造性能 照査編]((社)土木学会,2002年制定)」,「道路橋示方書(I共通編・IV下部 構造編)・同解説((社)日本道路協会,平成24年3月)」及び「道路土工カルバ ート工指針(平成21年度版)」((社)日本道路協会,平成22年3月)に基づき, 短期許容応力度を許容限界として設定する。

(d) 止水ジョイント部材

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造体の境界 部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため,境界部に 設置するゴムジョイント及びシートジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下 であることを確認する評価方針としていることを踏まえ、メーカー規格,漏水試験及 び変形試験により,有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。 (d) 鋼製アンカー

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を 保持する設計とするために,鋼製アンカーが,おおむね弾性状態にとどまることを確 認する評価方針としていることを踏まえ,「各種合成構造設計指針・同解説((社) 日本建築学会,2010年11月)」及び「コンクリート標準示方書[構造性能照査編] ((社) 土木学会,2002年制定)」に基づき設定する。

(e) 鋼製防護部材

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に、余震、積載物、漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性 を保持する設計とするために、鋼製防護部材が、おおむね弾性状態にとどまることを 確認する評価方針としていることを踏まえ、「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本建築学会、2005年9月)」、「各種合成構造設計指針・同解説((社) 日本建築学会、2010年11月)」及び「津波漂流物対策施設設計ガイドライン((財) 沿岸技術研究センター、(社)寒地港湾技術研究センター、2014年3月)」に基づ き設定する。

- b. 鉄筋コンクリート防潮壁
- (a) 鉄筋コンクリート防潮壁,地中連続壁基礎

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を 保持する設計とするために,鉄筋コンクリートが,おおむね弾性状態にとどまること を確認する評価方針としていることを踏まえ,「コンクリート標準示方書[構造性能 照査編]((社)土木学会,2002年制定)」及び「道路橋示方書(I共通編・IV下 部構造編)・同解説((社)日本道路協会,平成24年3月)」に基づき,短期許容 応力度を許容限界として設定する。

(b) 基礎地盤

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,十分な支持機能を有 する岩盤に設置する設計とするために,鉄筋コンクリート防潮壁を支持する基礎岩盤 の極限支持力に基づき, V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定してい る値とする。

(c) 止水ジョイント部材

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造体の境界 部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため,境界部に 設置するゴムジョイント及びシートジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下 であることを確認する評価方針としていることを踏まえ,メーカー規格,漏水試験及 び変形試験により,有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。

R0

(d) 鋼製アンカー

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を 保持する設計とするために,鋼製アンカーが,おおむね弾性状態にとどまることを確 認する評価方針としていることを踏まえ,「各種合成構造設計指針・同解説((社) 日本建築学会,2010年11月)」及び「コンクリート標準示方書[構造性能照査編] ((社) 土木学会,2002年制定)」に基づき設定する。

(e) 鋼製防護部材

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を 保持する設計とするために,鋼製防護部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確 認する評価方針としていることを踏まえ,「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本建築学会,2005年9月)」,「各種合成構造設計指針・同解説((社) 日本建築学会,2010年11月)」及び「津波漂流物対策施設設計ガイドライン((財) 沿岸技術研究センター,(社)寒地港湾技術研究センター,2014年3月)」に基づ き設定する。

- c. 鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)
- (a) 鉄筋コンクリート

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水時の津波高さに 応じた津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し, 構造部材の健全性を保持する設計とするために,鉄筋コンクリートが,おおむね弾性 状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ,「コンクリート標 準示方書[構造性能照査編]((社)土木学会,2002年制定)」及び「道路橋示方 書(I共通編・IV下部構造編)・同解説((社)日本道路協会,平成24年3月)」 に基づき,短期許容応力度を許容限界として設定する。

(b) 基礎地盤

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水時の津波高さに 応じた津波荷重並びに余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し, 堅固な支持地盤に設置する設計とするために,鉄筋コンクリート防潮壁を支持する基 礎岩盤の極限支持力に基づき, V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定 している値とする。

- d. 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁
- (a) 鋼管杭

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する 設計とするために,鋼管杭が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針 としていることを踏まえ,「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説 ((社)日本道路協会,平成24年3月)」に基づき,短期許容応力度を許容限界と して設定する。 (b) 鉄筋コンクリート

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する 設計とするために,鉄筋コンクリートが,おおむね弾性状態にとどまることを確認す る評価方針としていることを踏まえ,「コンクリート標準示方書[構造性能照査編] ((社) 土木学会,2002 年制定)」及び「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造 編)・同解説((社) 日本道路協会,平成24年3月)」に基づき,短期許容応力度 を許容限界として設定する。

(c) 地盤高さの嵩上げ部(改良体)及び表層改良体

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,地盤として滑動しない抵抗性 を保持する設計とするため,地盤高さの嵩上げ部底面が滑動しないこと及び受働崩壊 角にすべりが発生しないことを確認し,洗掘防止対策やボイリング対策としての機能 を保持するため,表層改良体にせん断破壊が生じないことを確認する評価方針として いることを踏まえ,「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説((社)日 本道路協会,平成24年3月)」及び「耐津波設計に係る工認審査ガイド(原子力規 制委員会,平成25年6月)」を考慮し,せん断強度に基づき設定する。

(d) 止水ジョイント部材

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造体の境界部に設置 する部材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため,境界部に設置する ゴムジョイント及びシートジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であるこ とを確認する評価方針としていることを踏まえ、メーカー規格,漏水試験及び変形試 験により,有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。

(e) 鋼製アンカー

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震, 漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する 設計とするために,鋼製アンカーが,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評 価方針としていることを踏まえ,「各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築 学会,2010年11月)」及び「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]((社) 土木学会,2002年制定)」に基づき設定する。

(f) 鋼製防護部材

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する 設計とするために,鋼製防護部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評 価方針としていることを踏まえ,「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日 本建築学会,2005 年 9 月)」,「各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築 学会,2010 年 11 月)」及び「津波漂流物対策施設設計ガイドライン((財)沿岸技 術研究センター,(社)寒地港湾技術研究センター,2014 年 3 月)」に基づき設定 する。

(g) シートパイル

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び に余震,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,ボイリング対策としての機能 を保持するため,シートパイルにせん断破壊が生じないことを確認する評価方針とし ていることを踏まえ,せん断強度に基づき設定する。

- (2) 防潮扉
  - a. 扉体

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持 する設計とするために,扉体を構成する鋼製部材が,おおむね弾性状態にとどまること を確認する評価方針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解 説編・マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき, 短期許容応力度として設定する。

b. 戸当り

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持 する設計とするために,戸当りを構成する鋼製部材が,おおむね弾性状態にとどまるこ とを確認する評価方針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎 解説編・マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき, 短期許容応力度として設定する。

c. 鋼管杭

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持 する設計とするために,鋼管杭が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方 針としていることを踏まえ,「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説 ((社)日本道路協会,平成24年3月)」に基づき,短期許容応力度を許容限界とし て設定する。

d. 鉄筋コンクリート

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持 する設計とするために,鉄筋コンクリートが,おおむね弾性状態にとどまることを確認 する評価方針としていることを踏まえ,「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]

((社)土木学会,2002 年制定)」及び「道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造 編)・同解説((社)日本道路協会,平成24年3月)」に基づき,短期許容応力度を 許容限界として設定する。

e. 基礎地盤

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,堅固な支持地盤に設置す る設計とするために,鉄筋コンクリート防潮壁を支持する基礎岩盤の極限支持力に基づき, V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。

f. 止水ジョイント部材

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,主要な構造体の境界部に 設置する部材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため,境界部に設置す るゴムジョイント及びシートジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であるこ とを確認する評価方針としていることを踏まえ,メーカー規格,漏水試験及び変形試験 により,有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。

g. 鋼製アンカー

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持 する設計とするために,鋼製アンカーが,おおむね弾性状態にとどまることを確認する 評価方針としていることを踏まえ,「各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築 学会,2010年11月)」及び「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]((社)土 木学会,2002年制定)」に基づき設定する。

h. 鋼製防護部材

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震,積載物,漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持 する設計とするために,鋼製防護部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する 評価方針としていることを踏まえ,「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日 本建築学会,2005 年 9 月)」,「各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学 会,2010 年 11 月)」及び「津波漂流物対策施設設計ガイドライン((財)沿岸技術研 究センター,(社)寒地港湾技術研究センター,2014 年 3 月)」に基づき設定する。

- (3) 放水路ゲート
  - a. 扉体

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とする ために,扉体を構成する鋼製部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価 方針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・マニュア ル編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力度 として設定する。

b. 戸当り

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とする ために,戸当りを構成する鋼製部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評 価方針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・マニュ アル編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度として設定する。 c. 鉄筋コンクリート

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とする ために,鉄筋コンクリートが,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針と していることを踏まえ,「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]((社)土木学 会,2002年制定)」及び「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説((社) 日本道路協会,平成24年3月)」に基づき,短期許容応力度を許容限界として設定す る。

- (4) 構内排水路逆流防止設備
  - a. 扉体

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重及び余 震を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、扉体を構成 する鋼製部材が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていること を踏まえ、「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・マニュアル編)((社)ダ ム・堰施設技術協会、平成25年6月)」に基づき、短期許容応力度として設定する。

- (5) 貯留堰
  - a. 鋼管矢板

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震及び漂流物の衝突を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とする ために,鋼管矢板が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている ことを踏まえ,「道路橋示方書(I共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説((社)日本道路 協会,平成24年3月)」に基づき,短期許容応力度として設定する。

b. 止水ゴム

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震及び漂流物の衝突を考慮した荷重に対し,境界部に設置する部材を有意な漏えいを 生じない変形に留める設計とするため,境界部に設置する止水ゴムが有意な漏えいを生 じない変形量以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ,メーカー規 格,漏水試験及び変形試験により,有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とす る。

c. 止水ゴム取付部鋼材

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震及び漂流物の衝突を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とする ために、止水ゴム取付部鋼材が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針 としていることを踏まえ、「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説((社) 日本道路協会、平成24年3月)」に基づき、短期許容応力度として設定する。

d. 防護材

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震及び漂流物の衝突を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とする ために、防護材が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としているこ とを踏まえ、「道路橋示方書(I共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説((社)日本道路協会、平成24年3月)」に基づき、短期許容応力度として設定する。

e. 防護材取付部鋼材

地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに 余震及び漂流物の衝突を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とする ために、防護材取付部鋼材が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針と していることを踏まえ、「道路橋示方書(I共通編・IN下部構造編)・同解説((社) 日本道路協会、平成24年3月)」に基づき、短期許容応力度として設定する。

- (6) 取水路点検用開口部浸水防止蓋
  - a. 浸水防止蓋

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とする ために,浸水防止蓋(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価 方針としていることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版 (2007 年追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」 に準じた共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

b. 基礎ボルト

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とする ために,基礎ボルト(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価 方針としていることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版 (2007 年追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」 に準じた共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

(7) 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

a. 弁本体

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために,弁 本体(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている ことを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補含 む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じた共用状 態Cの許容応力を許容限界として設定する。

b. フロートガイド

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために,フ ロートガイド(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針と していることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じ た共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。 c. 基礎ボルト

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために,基 礎ボルト(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針として いることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追 補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じた共 用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

- (8) 取水ピット空気抜き配管逆止弁
  - a. 弁本体及び弁蓋

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために,弁 本体及び弁蓋(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針と していることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じ た共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

b. フロートガイド

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために,フ ロートガイド(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針と していることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じ た共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

c. ボルト

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために,ボ ルト(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている ことを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補含 む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じた共用状 態Cの許容応力を許容限界として設定する。

- (9) 海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋
  - a. 浸水防止蓋

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水時の浸水津波高さに応じた津 波荷重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために, 浸水防止蓋(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針とし ていることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年 追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じた 共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

b. 基礎ボルト

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水時の浸水津波高さに応じた津

波荷重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために, 基礎ボルト(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針とし ていることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年 追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じた 共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

- (10) SA用海水ピット開口部浸水防止蓋
  - a. 浸水防止蓋

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重並及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために, 浸水防止蓋を構成する鋼製部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方 針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・マニュアル 編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力度と して設定する。

b. 固定ボルト及びヒンジ

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重並及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために, 固定ボルト及びヒンジ(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評 価方針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・マニュ アル編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度として設定する。

- (11) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋
  - a. 浸水防止蓋

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重並及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために, 浸水防止蓋を構成する鋼製部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方 針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・マニュアル 編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力度と して設定する。

b. 固定ボルト

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重並及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために, 固定ボルト(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針とし ていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・マニュアル編) ((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力度として 設定する。

- (12) 緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋
  - a. 浸水防止蓋

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水時の浸水津波高さに応じた津 波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計と するために,浸水防止蓋を構成する鋼製部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説 編・マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力度として設定する。

b. 固定ボルト

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水時の浸水津波高さに応じた津 波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計と するために,固定ボルト(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する 評価方針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・マニ ュアル編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応 力度として設定する。

- (13) 緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋
  - a. 浸水防止蓋

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水時の浸水津波高さに応じた津 波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計と するために,浸水防止蓋を構成する鋼製部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確 認する評価方針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説 編・マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短 期許容応力度として設定する。

b. 固定ボルト

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水時の浸水津波高さに応じた津 波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計と するために,固定ボルト(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する 評価方針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・マニ ュアル編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応 力度として設定する。

- (14) 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁
  - a. 弁本体

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために,弁 本体(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている ことを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補含 む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じた共用状 態Cの許容応力を許容限界として設定する。

b. フロートガイド

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、フ ロートガイド(鋼製部材)が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針と していることを踏まえ、「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じた共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

c. 基礎ボルト

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために,基 礎ボルト(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針として いることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追 補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じた共 用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

- (15) 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁
  - a. 弁本体

R0

補② V-3-別添 3-1

NT2

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために,弁 本体(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている ことを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補含 む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じた共用状 態Cの許容応力を許容限界として設定する。

b. フロートガイド

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために,フ ロートガイド(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針と していることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じ た共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

c. 基礎ボルト

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするために,基 礎ボルト(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針として いることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追 補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)」に準じた共 用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

- (16) 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋
  - a. 浸水防止蓋

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とする ために,浸水防止蓋を構成する鋼製部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認す る評価方針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・マ ニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短期許容 応力度として設定する。 b. 固定ボルト

地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷 重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とする ために,固定ボルト(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価 方針としていることを踏まえ,「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・マニュア ル編)((社)ダム・堰施設技術協会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力度 として設定する。

- (17) 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ
  - a. 上蓋

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水時の浸水津波高さに応じた津 波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計と するために,浸水防止蓋(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する 評価方針としていることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007年追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学 会)」に準じた共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

- (18) 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ
  - a. 上蓋

地地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水時の浸水津波高さに応じた 津波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計 とするために,浸水防止蓋(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認す る評価方針としていることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学 会)」に準じた共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

- (19) 常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ
  - a. 上蓋

地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水時の浸水津波高さに応じた津 波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計と するために,浸水防止蓋(鋼製部材)が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する 評価方針としていることを踏まえ,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007年追補含む)) JSME S NC1-2005/2007((社)日本機械学 会)」に準じた共用状態Cの許容応力を許容限界として設定する。

- (20) 常設代替電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉
  - a. 扉板及び芯材

地地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水時の浸水津波高さに応じた 津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするため に,扉体を構成する鋼製部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針 としていることを踏まえ,「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本建築学 会,2005 改定)を踏まえて,短期許容応力度として設定する。 b. カンヌキ,カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルト

地地震後の繰返しの襲来を想定した津波による溢水の浸水時の浸水津波高さに応じた 津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し,構造部材の健全性を保持する設計とするため に,カンヌキ部を構成する鋼製部材が,おおむね弾性状態にとどまることを確認する評 価方針としていることを踏まえ,「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本 建築学会,2005 改定)を踏まえて,短期許容応力度として設定する。

	世子の如人り		機能損傷	モード	きた四田	
<b></b> 訍 佣 名	何里の組合せ	評価対象部位	応力等の状態	限界状態	計谷限外	
防潮堤(鋼製 G+P 防護辟) G+P		鋼製防護壁	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋示方書(Ⅱ鋼橋編)・同解説」 ((社)日本道路協会,平成24年3月)に基づ き,短期許容応力度とする。	
		鋼製防護壁アン カー	引張, せん断, 引 抜き	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋示方書(Ⅱ鋼橋編)・同解説」 ((社)日本道路協会,平成24年3月)及び 「鋼構造物設計基準(Ⅱ鋼製橋脚編,名古屋高 速道路公社,平成15年10月)」に基づき,短 期許容応力度とする。	
	$G+P+P_t+P_c+P_s$ $G+P+P_t+K_{Sd}+P_s$	地中連続壁基礎	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	コンクリート標準示方書[構造性能照査編]」 ((社)土木学会 2002年制定),「道路橋示 方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説」 ((社)日本道路協会,平成24年3月)」及び 「道路土工カルバート工指針(平成21年度 版)」((社)日本道路協会,平成22年3月) に基づき,短期許容応力度とする。	
		止水ジョイント 部材	変形	有意な漏えいに 至る変形	メーカー規格,漏水試験及び変形試験により, 有意な漏えいが生じないことを確認した変形量 とする。	
		鋼製アンカー	引張, せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「各種合成構造設計指針・同解説((社)日本 建築学会,2010 年 11 月)」に基づき設定す る。	
		鋼製防護部材	曲げ, 引張, せん 断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規準-許容応力度設計法- ((社)日本建築学会,2005年9月)」,「各 種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築 学会,2010年11月)」及び「津波漂流物対策 施設設計ガイドライン((財)沿岸技術研究セ ンター,(社)寒地港湾技術研究センター, 2014年3月)」に基づき設定する。	

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(1/15)

凯供友	世重の知会社	亚在社在如法	機能損傷	モード	新奈阳田
<b></b> 夜 佣 名	何里の組合セ	評価対象部位	応力等の状態	限界状態	计谷收外
	$G+P+P_t+P_c+P_s$ $G+P+P_t+K_{Sd}+P_s$	地中連続壁基礎	曲げ,せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「コンクリート標準示方書[構造性能照査編] ((社)土木学会,2002年制定)」及び「道路 橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説 ((社)日本道路協会,平成24年3月)」に基 づき,短期許容応力度とする。
		鉄筋コンクリー ト防潮壁	曲げ,せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「コンクリート標準示方書[構造性能照査編] ((社)土木学会,2002年制定)」及び「道路 橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説 ((社)日本道路協会,平成24年3月)」に基 づき,短期許容応力度とする。
防潮堤 (鉄筋 コンクリート 防潮時)		止水ジョイント 部材	変形	有意な漏えいに 至る変形	メーカー規格,漏水試験及び変形試験により, 有意な漏えいが生じないことを確認した変形量 とする。
		鋼製アンカー	引張, せん断	<ul><li>部材が弾性域に</li><li>とどまらず塑性</li><li>域に入る状態</li></ul>	「各種合成構造設計指針・同解説((社)日本 建築学会,2010 年 11 月)」に基づき設定す る。
		鋼製防護部材	曲げ,引張, せん 断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規準-許容応力度設計法- ((社)日本建築学会,2005年9月)」,「各 種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築 学会,2010年11月)」及び「津波漂流物対策 施設設計ガイドライン((財)沿岸技術研究セ ンター,(社)寒地港湾技術研究センター, 2014年3月)」に基づき設定する。

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(2/15)

乳借ター		款伍县在如佐	機能損傷	モード	新公田田	
<b></b>	何里の組合セ	計1111×11111	応力等の状態	限界状態	计谷脉外	
防潮堤(鉄筋 コンクリート	$G + P + P_t + P_c$ + $P_s$	鉄筋コンクリー ト	曲げ,せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「コンクリート標準示方書[構造性能照査編] ((社)土木学会,2002年制定)」及び「道路 橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説 ((社)日本道路協会,平成24年3月)」に基 づき,短期許容応力度とする。	
防潮壁(放水 取エリア))	$G + P + P_t + K_{Sd}$	基礎地盤	接地圧	支持機能を喪失 する状態	極限支持力とする。*	
	I I S	止水ジョイント 部材	変形	有意な漏えいに 至る変形	メーカー規格,漏水試験及び変形試験により, 有意な漏えいが生じないことを確認した変形量 とする。	

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(3/15)

注記 \*:妥当な安全余裕を考慮する。

61

		苏尔马布尔宁	機能損傷モード		<u></u> 款	
<b></b> 夜 佣 名	何里の組合も	評価対象部位	応力等の状態	限界状態	计谷限外	
防潮堤(鋼管 杭鉄筋コンク リート防潮 G		鋼管杭	曲げ、せん断	<ul><li>部材が弾性域に</li><li>留まらず塑性域</li><li>に入る状態</li></ul>	「道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・ 同解説((社)日本道路協会,平成24年3 月)」に基づく短期許容応力度とする。	
		鉄筋コンクリー ト	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「コンクリート標準示方書 [構造性能照査編] ((社)土木学会,2002年制定)」及び「道路 橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説 ((社)日本道路協会,平成24年3月)」に基 づき,短期許容応力度とする。	
	$G + P_t + P_c + P_s$ $G + P_t + K_{Sd} + P_s$	地盤高さの嵩上 げ部(改良体) 及び表層改良体	せん断	地盤高の嵩上 げ部のる面が滑 動にてたり が た が 能 が 能 の る よ 背 で る よ で の る に の る に の る の る の る の る の た の の る の た の の る の の る の た の の る の た の の る の た の の る の た の り の の り の の り に の り の の の の の の の の の	「道路橋示方書(I共通編・IN下部構造編)・ 同解説((社)日本道路協会,平成24年3 月)」及び「耐津波設計に係る工認審査ガイド (原子力規制委員会,平成25年6月)」を考慮 し,せん断強度に基づき設定する。	
壁)		止水ジョイント 部材	変形	有意な漏えいに 至る変形	メーカー規格,漏水試験及び変形試験により, 有意な漏えいが生じないことを確認した変形量 とする。	
		鋼製アンカー	引張, せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「各種合成構造設計指針・同解説((社)日本 建築学会,2010 年 11 月)」に基づき設定す る。	
		鋼製防護部材	曲げ, 引張, せん 断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規準-許容応力度設計法- ((社)日本建築学会,2005年9月)」,「各 種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築 学会,2010年11月)」及び「津波漂流物対策 施設設計ガイドライン((財)沿岸技術研究セ ンター,(社)寒地港湾技術研究センター, 2014年3月)」に基づき設定する。	

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(4/15)

表 4.2-1	施設ごとの許容限界	(5/15)	
---------	-----------	--------	--

乳供な 共手の	共手の知人止	亚尔马布尔马	機能損傷	モード		
〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	何里の組合せ	計1曲对家部1 <u>1</u>	応力等の状態	限界状態	計谷限务	
防潮堤(鋼管						
杭鉄筋コンク	$\mathrm{G}+\mathrm{P}_{\mathrm{t}}+\mathrm{P}_{\mathrm{c}}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}$	シートパイル	11. ) bkr.	部材がせん断破	<b>壮</b> ノ 断論 産に 其べき 設 定 する	
リート防潮	$\mathrm{G}+\mathrm{P}_{\mathrm{t}}+\mathrm{K}_{\mathrm{S}\mathrm{d}}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}$			壊に至る状態	しん 朝 強度に 差 うさ 設 足 り る。	
壁)						

乳佐々		亚年号中部合	機能損傷	モード	新奈阳田	
<b></b>	何里の組合で	評個对象的位	応力等の状態	限界状態	计谷收外	
					「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・	
		扉体(スキンプ	曲注	部材が弾性域に	マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協	
		レート)	ш	こ入る状態	会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力	
					度とする。	
					「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・	
		扉体(主桁,縦	曲げーせん断	部材か弾性域に 図まらず朔性歯	マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協	
		補助桁,端桁)		に入る状態	会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力	
					度とする。	
		扉体(支圧板)			「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・	
	$G + P + P_a + P_a$			部材が弾性域に 留まらず朔性域	マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協	
防潮扉	$G + P_t + K_{Sd} + P_s$			に入る状態 会,平成25年6月)」に基づき		
					度とする。	
					「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・	
		   戸当り (鋼材)	曲げ 圧縮	部材か弾性域に 図まらず朔性域	マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協	
				に入る状態	会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力	
					度とする。	
					「コンクリート標準示方書 [構造性能照査編]	
		百当り(コンク		部材が弾性域に	((社)土木学会,2002 年制定)」及び「道路	
		アヨウ (ユンク リート)	支圧, せん断	とどまらず塑性	橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説	
				域に入る状態	<ul> <li>ニュアル編) ((社) ダム・堰旭設技術協</li> <li>、平成25年6月)」に基づき,短期許容応力</li> <li>とする。</li> <li>ダム・堰施設技術基準(案) (基礎解説編・</li> <li>ニュアル編) ((社) ダム・堰施設技術協</li> <li>、平成25年6月)」に基づき,短期許容応力</li> <li>とする。</li> <li>ニンクリート標準示方書[構造性能照査編]</li> <li>((社) 土木学会,2002年制定)」及び「道路</li> <li>示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説</li> <li>((社) 日本道路協会,平成24年3月)」に基</li> </ul>	
					づき、短期許容応力度とする。	

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(6/15)

司山在方	古重の組合せ	汞征头在动法	機能損傷	モード	新家四里
<b></b> 夜 佣 名	何里の組合で	評価対象部位	応力等の状態	限界状態	计谷收外
		防潮壁(鋼管 杭)	曲げ,せん断	部材が弾性域に 留まらず塑性域 に入る状態	「道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・ 同解説((社)日本道路協会,平成24年3 月)」に基づく短期許容応力度とする。
	防潮壁(鉄筋コ ンクリート)	曲げ, せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「コンクリート標準示方書[構造性能照査編] ((社)土木学会,2002年制定)」及び「道路 橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説 ((社)日本道路協会,平成24年3月)」に基 づき,短期許容応力度とする。	
		防潮壁(基礎地 盤)	接地圧	支持機能を喪失 する状態	極限支持力とする。*
防潮扉	$G + P_{t} + P_{c} + P_{s}$ $G + P_{t} + K_{Sd} + P_{s}$	防潮壁(止水ジ ョイント部材)	変形	有意な漏えいに 至る変形	メーカー規格,漏水試験及び変形試験により, 有意な漏えいが生じないことを確認した変形量 とする。
		防潮壁(鋼製ア ンカー)	引張, せん断	<ul><li>部材が弾性域に</li><li>とどまらず塑性</li><li>域に入る状態</li></ul>	「各種合成構造設計指針・同解説((社)日本 建築学会,2010年11月)」に基づき設定す る。
		防潮壁(鋼製防 護部材)	曲げ, 引張, せん 断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規準-許容応力度設計法- ((社)日本建築学会,2005年9月)」,「各 種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築 学会,2010年11月)」及び「津波漂流物対策 施設設計ガイドライン((財)沿岸技術研究セ ンター,(社)寒地港湾技術研究センター, 2014年3月)」に基づき設定する。

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(7/15)

注記 \*:妥当な安全余裕を考慮する。

凯/类女	共手の知人は	款伍县免却占	機能損傷モード		* 夕阳田	
<b></b>	何里の組合も	評価対象部位	応力等の状態	限界状態	计谷脉外	
放水路ゲート	$G + P_t + K_{Sd} + P_s$	扉体(スキンプ レート)	曲げ	部材が弾性域に 留まらず塑性域 に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協 会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。	
		扉体(主桁,縦 補助桁,端桁)	曲げ,せん断	部材が弾性域に 留まらず塑性域 に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協 会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。	
		扉体 (支圧板)	支圧	部材が弾性域に 留まらず塑性域 に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協 会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。	
		戸当り(鋼材)	曲げ、圧縮	部材が弾性域に 留まらず塑性域 に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協 会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。	
		戸当り(コンク リート)	支圧, せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「コンクリート標準示方書[構造性能照査編] ((社)土木学会,2002年制定)」及び「道路 橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説 ((社)日本道路協会,平成24年3月)」に基 づき,短期許容応力度とする。	

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(8/15)

司供友	共手の知人は	汞伍基色动体	機能損傷モード		苏索阳里
[ 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	何里の組合で	計個刈家的/ <u>U</u>	応力等の状態	限界状態	计谷胶外
構内排水路逆	$\mathrm{G}+\mathrm{P}_{\mathrm{t}}+\mathrm{K}_{\mathrm{S}\mathrm{d}}$	扉体(スキンプ レート)	曲げ	部材が弾性域に 留まらず塑性域 に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・
					マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協
					会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力
					度とする。
流防止設備		扉体(主桁,補 助桁)	曲げ、せん断	部材が弾性域に	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・
					マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協
				留よらり 型性域   に入る状態	会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力
					度とする。

表 4.2-1 施設ごとの許容限界 (9/15)

訊供力	共手の知人止	評価対象部位	機能損傷モード		新安四里
〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	何里の祖合で		応力等の状態	限界状態	計谷顺介
貯留堰	$G + P_t + P_c$ $G + K_{Sd} + P_t$	鋼管矢板	曲げ、せん断	部材が弾性域に 留まらず塑性域 に入る状態	「道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・ 同解説((社)日本道路協会,平成 24 年 3 月)」に基づき,短期許容応力度とする。
		止水ゴム	変形	有意な漏えいに 至る変形	メーカー規格,漏水試験及び変形試験により, 有意な漏えいが生じないことを確認した変形量 とする。
		止水ゴム,取付 部鋼材	曲げ,せん断	<ul><li>部材が弾性域に</li><li>留まらず塑性域</li><li>に入る状態</li></ul>	「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・ 同解説((社)日本道路協会,平成24年3 月)」に基づき,短期許容応力度とする。
		防護材	曲げ,せん断	<ul><li>部材が弾性域に</li><li>留まらず塑性域</li><li>に入る状態</li></ul>	「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・ 同解説((社)日本道路協会,平成24年3 月)」に基づき,短期許容応力度とする。
		防護材,取付部 鋼材	曲げ,せん断	部材が弾性域に 留まらず塑性域 に入る状態	「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・ 同解説((社)日本道路協会,平成24年3 月)」に基づき,短期許容応力度とする。

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(10/15)

⇒电/曲々	共手の知人止	評価対象部位	機能損傷モード		新帝四田
<b></b>	何里の組合せ		応力等の状態	限界状態	計 谷 咬 介
取水路点検用		浸水防止蓋	曲げ <sup>*1</sup> , せん断 <sup>*1</sup>	<ul><li>部材が弾性域に</li><li>とどまらず塑性</li><li>域に入る状態</li></ul>	JSMEに準じて許容状態Cの許容応力以下と する。
此蓋	$D + P_t + S_d + P_s$	基礎ボルト	引張, せん断	<ul><li>部材が弾性域に</li><li>とどまらず塑性</li><li>域に入る状態</li></ul>	JSMEに準じて許容状態Cの許容応力以下と する。
海水ポンプ室		浸水防止蓋	曲げ <sup>*1</sup> , せん断 <sup>*1</sup>	<ul><li>部材が弾性域に</li><li>とどまらず塑性</li><li>域に入る状態</li></ul>	JSMEに準じて許容状態Cの許容応力以下と する。
リージル点横口浸水防止蓋	-フル点検 D+P <sub>h</sub> +S <sub>d</sub> 浸水防止蓋	基礎ボルト	引張, せん断	<ul><li>部材が弾性域に</li><li>とどまらず塑性</li><li>域に入る状態</li></ul>	JSMEに準じて許容状態Cの許容応力以下と する。
SA用海水ピ		浸水防止蓋	曲げ <sup>*1</sup> , せん断 <sup>*1</sup>	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協 会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。
ット開口部浸 水防止蓋	$D+P_t+S_d$	固定ボルト,ヒ ンジ	引張, せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協 会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(11/15)

\*1 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力についても評価を行う。

乳ሥタ	世毛の知人い	萩年著名如佐	機能損傷モード		<u></u>
<b></b>	何里の組合セ	計11回列家前11 <u>U</u>	応力等の状態	限界状態	计谷收外
緊急用海水ポ ンプピット点		浸水防止蓋	曲げ <sup>*1</sup> , せん断 <sup>*1</sup>	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協 会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。
検用開口部浸 水防止蓋	$D + P_t + S_d$	固定ボルト	引張, せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協 会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。
放水路ゲート		浸水防止蓋	曲げ <sup>*1</sup> , せん断 <sup>*1</sup>	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協 会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。
点検用開口部 浸水防止蓋	$D + P_t + S_d + P_s$	固定ボルト	引張, せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協 会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(12/15)

\*1 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力についても評価を行う。

⇒电/曲方	乳供な 共手で如くれ 荻伊-		機能損傷モード		ナウ四田
設佣名	何里の組合せ	評価对象部位	応力等の状態	限界状態	計谷限外
緊急用海水ポ ンプ点検用開		浸水防止苦	曲げ <sup>*1</sup> , せん断 <sup>*1</sup>	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協
口部浸水防止					会,半成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。
<ul><li>蓋,緊急用海</li><li>水ポンプ室人</li><li>員用開口部浸</li><li>水防止蓋</li></ul>	$D + P_h + S_d + P_s$	固定ボルト	引張, せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「ダム・堰施設技術基準(案)(基礎解説編・ マニュアル編)((社)ダム・堰施設技術協 会,平成25年6月)」に基づき,短期許容応力 度とする。
格納容器圧力 逃がした 点検用水 密い近く での の の の の の の の の の の の の の の の の の の	$D + P_h + S_d + P_s$	上蓋	曲げ* <sup>1</sup> , せん断* <sup>1</sup>	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	JSMEに準じて許容状態Cの許容応力以下と する。

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(13/15)

\*1 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力についても評価を行う。

⇒11/曲 夕	世手の知人止	<b>萩佐弘安如</b> 告	機能損傷モード		<u>新</u> 农四田
設佣名	何里の組合せ	評価対象部位  	応力等の状態	限界状態	計谷限外
海水ポンプグ					
ランドドレン					
排出口逆止		弁本体、フロー	「「な」曲ば	部材が弾性域に	JSMEに準じて許容状態Cの許容応力以下と
弁,緊急用海		トガイド		域に入る状態	する。
水ポンプグラ					
ンドドレン排	$D + P_t + S_d$				
出口逆止弁,					
緊急用海水ポ				部材が弾性域に	
ンプ室床ドレ		基礎ボルト	引張, せん断	とどまらず塑性	JSMEに準じて許容状態Cの許容応力以下と オス
ン排出口逆止				域に入る状態	
弁					
		弁本体	膜応力	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	JSMEに準じて許容状態Cの許容応力以下と する。
取水ピット空 気抜き配管逆 止弁	$D + P_t + S_d$	弁蓋	曲げモーメント	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	JSMEに準じて許容状態Cの許容応力以下と する。
		フロートガイド	圧縮,曲げ	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	JSMEに準じて許容状態Cの許容応力以下と する。
		ボルト	引張, せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	JSMEに準じて許容状態Cの許容応力以下と する。

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(14/15)

乱供々 共手の知人に		亚伍马弗尔	機能損傷モード		教会四里
〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	何里の祖台セ	評個刘家的/ <u>U</u>	応力等の状態	限界状態	計谷顺介
				部材が弾性域に	「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-
		扉板	曲げ	とどまらず塑性	((社)日本建築学会,2005 改定)」を踏まえ
				域に入る状態	て、短期許容応力度とする。
常設代替高圧		芯材、カンヌキ		部材が弾性域に	「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-
   電源装置用力				曲げ,せん断	とどまらず塑性
		受けビン	受けビン	域に入る状態	て、短期許容応力度とする。
	$D + P_h + S_d$	D+Ph+Sd カンヌキ		部材が弾性域に	「鋼構造設計規準一許容応力度設計法一
炉建屋側水密			組合せ*1	とどまらず塑性	((社)日本建築学会,2005 改定)」を踏まえ
扉				域に入る状態	て、短期許容応力度とする。
		カンヌキ受けボ		部材が弾性域に	「鋼構造設計規準一許容応力度設計法一
		ルト	引張	とどまらず塑性	((社)日本建築学会,2005 改定)」を踏まえ
				域に入る状態	て、短期許容応力度とする。

表 4.2-1 施設ごとの許容限界(15/15)

73 \*1 曲げ応力度とせん断応力度の組合せ

5. 強度評価方法

評価手法は,以下に示す解析法により,適用性に留意の上,規格及び基準類や既往の文献にお いて適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。

- ・FEM等を用いた解析法
- ・定式化された評価式を用いた解析法

余震荷重を基に設定した入力地震動に対する評価手法は、以下に示す解析法により、JEAG 4601に基づき実施することを基本とする。

- ·時刻歷応答解析
- ・FEM等を用いた解析法
- ・定式化された評価式を用いた解析法
- 5.1 土木構造物に関する評価式
- 5.1.1 防潮堤
  - (1) 評価方針

防護壁の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- a. 構造上の特徴の違いから,鋼製防護壁,鉄筋コンクリート防潮壁,鉄筋コンクリート 防潮壁(放水路エリア)及び鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁部に分けて設計を行う。
- b. 構造上の特徴,津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し,評価対象部位を設 定する。
- c. 荷重及び荷重の組合せは、津波時及び重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定す る。なお、基準地震動時に防護壁が塑性領域にとどまる場合や残留変形が残る場合には、 応力・変形を引き継いで強度評価を実施する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.1-1~表 5.1-4 に示す。

評価部位	評価内容
鋼製防護壁	曲げ、せん断
基礎地盤	接地圧
鋼製防護壁アンカー	引張、せん断、引抜き
地中連続壁基礎	曲げ、せん断
止水ジョイント部材	変形
鋼製アンカー	引張、せん断
鋼製防護部材	曲げ、引張、せん断

表 5.1-1 評価対象部位及び評価内容(鋼製防護壁)

次 0.1 日 H 圖八 36 H 黑次 5	
評価部位	評価内容
鉄筋コンクリート防潮壁	曲げ、せん断
基礎地盤	接地圧
地中連続壁基礎	曲げ、せん断
止水ジョイント部材	変形
鋼製アンカー	引張、せん断
鋼製防護部材	曲げ、引張、せん断

表 5.1-2 評価対象部位及び評価内容(鉄筋コンクリート防潮壁)

表 5.1-3 評価対象部位及び評価内容(鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア))

評価部位	評価内容
鉄筋コンクリート	曲げ、せん断
基礎地盤	接地圧
止水ジョイント部材	変形

表 5.1-4 評価対象部位及び評価内容(鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁)

評価部位	評価内容	
鋼管杭	曲げ、せん断	
鉄筋コンクリート	曲げ、せん断	
地盤高さの嵩上げ部(改良体)及び表層	せん断	
止水ジョイント部材	変形	
鋼製アンカー	引張、せん断	
鋼製防護部材	曲げ、引張、せん断	
シートパイル	せん断	

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については、添付資料V-3-別添 3-2「防潮堤の強度計算書」 に示す。

- 5.1.2 防潮扉
  - (1) 評価方針

防潮扉の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは,津波時及び重畳時を考慮し,評価される最大荷重を設定す る。なお,基準地震動時に貯留堰が塑性領域にとどまる場合や残留変形が残る場合には,

応力・変形を引き継いで強度評価を実施する。

(2) 評価対象部位評価対象部位及び評価内容を表 5.1-5 に示す。

天 0.1 0 印 圖/1§	
評価部位	評価内容
扉体(板材)	曲げ
扉体(補強材)	曲げ、せん断
扉体 (支圧板)	支圧
戸当り (鋼材)	曲げ、圧縮
戸当り (鉄筋コンクリート)	支圧,せん断
防潮壁(鋼管杭)	曲げ、せん断
防潮壁 (鉄筋コンクリート)	曲げ、せん断
防潮壁(基礎地盤)	せん断
防潮壁(止水ジョイント部材)	変形
防潮壁(鋼製アンカー)	引張, せん断
防潮壁(鋼製防護部材)	曲げ、引張、せん断

表 5.1-5 評価対象部位及び評価内容

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については、添付資料V-3-別添 3-2「防潮堤の強度計算書」 に示す。

## 5.1.3 放水路ゲート

(1) 評価方針

放水路ゲートの評価を行う場合,以下の条件に従うものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.1-6 に示す。

評価部位	評価内容
扉体(板材)	曲げ
扉体(補強材)	曲げ、せん断
扉体(支圧板)	支圧
戸当り (鋼材)	曲げ、圧縮
戸当り(鉄筋コンクリート)	支圧、せん断

表 5.1-6 評価対象部位及び評価内容

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については,添付資料V-3-別添 3-3「放水路ゲートの強度計 算書」に示す。

- 5.1.4 構内排水路逆流防止設備
  - (1) 評価方針

放水路ゲートの評価を行う場合,以下の条件に従うものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.1-7 に示す。

評価部位	評価内容
扉体(板材)	曲げ
扉体(補強材)	曲げ、せん断

表 5.1-7 評価対象部位及び評価内容

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については、添付資料V-3−別添 3-4「構内排水路逆流防止設備の強度計算書」に示す。

## 5.1.5 貯留堰

(1) 評価方針

貯留堰の評価を行う場合,以下の条件に従うものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、津波時及び重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。なお、基準地震動時に貯留堰が塑性領域にとどまる場合や残留変形が残る場合には、応力・変形を引き継いで強度評価を実施する。
- (2) 評価対象部位評価対象部位及び評価内容を表 5.1-8 に示す。

評価部位	評価内容
鋼管矢板	曲げ、せん断
止水ゴム	変形
止水ゴム取付鋼材	曲げ、せん断
防護材	曲げ、せん断
防護材取付鋼材	曲げ、せん断

表 5.1-8 評価対象部位及び評価内容
- (3) 強度評価方法 強度計算の方法及び結果については,添付資料V-3-別添 3-16「貯留堰の強度計算書」 に示す。
- 5.2 機器・配管系に関する評価式

以下に機器・配管系に関する各強度計算書で用いる強度評価の計算方法を示す。

- 5.2.1 取水路点検用開口部浸水防止蓋
  - (1) 評価方針取水路点検用開口部浸水防止蓋の評価を行う場合,以下の条件に従うものとする。
    - a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
    - b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
  - (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-1 に示す。

評価部位	評価内容
板材	曲げ、せん断
基礎ボルト	引張、せん断

表 5.2-1 評価対象部位及び評価内容

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については,添付資料V-3-別添 3-5-1「取水路点検用開口部 浸水防止蓋の強度計算書」に示す。

- 5.2.2 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁
  - (1) 評価方針

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の評価を行う場合,以下の条件に従うものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-2 に示す。

評価部位	評価内容
基礎ボルト以外	圧縮、曲げ
基礎ボルト	引張, せん断

表 5.2-2 評価対象部位及び評価内容

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については,添付資料V-3-別添 3-6-1「海水ポンプグランド ドレン排出口逆止弁の強度計算書」に示す。

- 5.2.3 取水ピット空気抜き配管逆止弁
  - (1) 評価方針

取水ピット空気抜き配管逆止弁の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-3 に示す。

評価部位	評価内容
弁本体	膜応力
弁蓋	曲げモーメント
フロートガイド	圧縮、曲げ
ボルト	引張, せん断

表 5.2-3 評価対象部位及び評価内容

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については, 添付資料V-3-別添 3-6-2「取水ピット空気抜き 配管逆止弁の強度計算書」に示す。

- 5.2.4 海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋
  - (1) 評価方針

海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋の評価を行う場合,以下の条件に従うものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-4 に示す。

評価部位	評価内容
板材	曲げ、せん断
基礎ボルト	引張、せん断

表 5.2-4 評価対象部位及び評価内容

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については,添付資料V-3-別添 3-5-7「海水ポンプ室ケーブ ル点検口浸水防止蓋の強度計算書」に示す。

- 5.2.5 SA用海水ピット点検用開口部浸水防止蓋
  - (1) 評価方針

SA用海水ピット点検用開口部浸水防止蓋の評価を行う場合,以下の条件に従うものと する。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-5 に示す。

表 5.2-5 評価対象部位及び評価内容

評価部位	評価内容
板材及び補強材	曲げ、せん断
固定ボルト及びヒンジ	引張, せん断

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については、添付資料V-3-別添 3-5-2「SA用海水ピット点 検用開口部浸水防止蓋の強度計算書」に示す。

- 5.2.6 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋
  - (1) 評価方針

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋の評価を行う場合,以下の条件に従う ものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは,重畳時を考慮し,評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-6 に示す。

表 5.2-6 評価対象部位及び評価内容

評価部位	評価内容
板材及び補強材	曲げ、せん断
固定ボルト	引張、せん断

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については、添付資料V-3-別添 3-5-3 「緊急用海水ポンプピ

R0

ット点検用開口部浸水防止蓋の強度計算書」に示す。

- 5.2.7 緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋
  - (1) 評価方針

緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の評価を行う場合,以下の条件に従うものと する。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-7 に示す。

評価部位	評価内容
板材及び補強材	曲げ、せん断
固定ボルト	引張、せん断

表 5.2-7 評価対象部位及び評価内容

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については、添付資料V-3-別添 3-5-4「緊急用海水ポンプ点 検用開口部浸水防止蓋の強度計算書」に示す。

- 5.2.8 緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋
  - (1) 評価方針

緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の評価を行う場合,以下の条件に従うもの とする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-8 に示す。

表 5.2-8 評価対象部位及び評価内容

評価部位	評価内容
板材及び補強材	曲げ、せん断
固定ボルト	引張、せん断

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については,添付資料V-3-別添 3-5-5「緊急用海水ポンプ室 人員用開口部浸水防止蓋の強度計算書」に示す。

R0

- 5.2.9 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁
  - (1) 評価方針緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の評価を行う場合,以下の条件に従うものとする。
    - a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
    - b. 荷重及び荷重の組合せは,重畳時を考慮し,評価される最大荷重を設定する。
  - (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-9 に示す。

表 5.2-9 評	「「「「「「「「「」」」」で「「」」「「」」」。
-----------	--------------------------

評価部位	評価内容
基礎ボルト以外	圧縮、曲げ
基礎ボルト	引張、せん断

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については、添付資料V-3-別添 3-6-3 「緊急用海水ポンプグ ランドドレン排出口逆止弁の強度計算書」に示す。

- 5.2.10 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁
  - (1) 評価方針

緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の評価を行う場合,以下の条件に従うものと する。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-10 に示す。

評価部位	評価内容
基礎ボルト以外	圧縮、曲げ
基礎ボルト	引張、せん断

表 5.2-10 評価対象部位及び評価内容

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については、添付資料V-3-別添 3-6-4「緊急用海水ポンプ室 床ドレン排出口逆止弁の強度計算書」に示す。

- 5.2.11 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋
  - (1) 評価方針 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。
    - a. 構造上の特徴,津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し,評価対象部位を設 定する。
    - b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
  - (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-11 に示す。

評価部位	評価内容
板材及び補強材	曲げ、せん断
固定ボルト	引張、せん断

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については、添付資料V-3-別添 3-5-6「放水路ゲート点検用 開口部浸水防止蓋の強度計算書」に示す。

- 5.2.12 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ
  - (1) 評価方針

格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチの評価を行う場合,以下の条件に従う ものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-12 に示す。

表 5.2-12 評価対象部位及び評価内容

評価部位	評価内容	
板材	曲げ,せん断	

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については,添付資料V-3-別添 3-12「格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチの強度計算書」に示す。

- 5.2.13 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ
  - (1) 評価方針

常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチの評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-13 に示す。

表 5.2-13 評価対象部位及び評価内容

評価部位		
板材	曲げ、せん断	

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については,添付資料V-3-別添 3-14「常設低圧代替注水系格 納槽点検用水密ハッチの強度計算書」に示す。

- 5.2.14 常設低圧代替注水系可搬型ポンプ用水密ハッチ
  - (1) 評価方針

常設低圧代替注水系格納槽点検可搬型ポンプ用水密ハッチの評価を行う場合,以下の条 件に従うものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。
- (2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-14 に示す。

表 5.2-14 評価対象部位及び評価内容

評価部位	評価内容	
板材	曲げ、せん断	

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については,添付資料V-3-別添 3-13「常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの強度計算書」に示す。

5.2.15 常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉

(1) 評価方針

常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉の評価を行う場合,以下の条件 に従うものとする。

- a. 構造上の特徴, 津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し, 評価対象部位を設 定する。
- b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。

(2) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表 5.2-15 に示す。

評価部位	評価内容
板材 (扉板)	曲げ
カンヌキ等の鋼材	曲げ、せん断
ボルト	引張

表 5.2-15 評価対処生井及び評価内容

(3) 強度評価方法

強度計算の方法及び結果については、添付資料V-3-別添 3-8「水密扉の強度計算書」 に示す。 6. 適用規格

適用する規格,基準等を以下に示す。

- ・ コンクリート標準示方書 [構造性能照査編] ((社) 土木学会, 2002 年制定)
- 道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説((社)日本道路協会,平成 24 年 3
  月)
- ・ 原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル((社)土木学会, 2005年)
- 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- ・ 乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵建屋の基礎構造の設計に関する技術規程 JEAC4616-2009((社)日本電気協会)
- · 建築基礎構造設計指針(社)日本建築学会,2001年)
- · 各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会,2010年11月)
- · 建築基準法(昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号)
- · 建築基準法施行令(昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号)
- ・ 耐津波設計に係る工認審査ガイド(原子力規制委員会,平成 25 年)
- · 鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本建築学会,2005年9月)
- トンネル標準示方書〔[共通編]・同解説/[開削工法編]・同解説((社)土木学会, 2016年制定)
- ・ 津波漂流物対策施設設計ガイドライン(案) ((財)沿岸技術研究センター, (社) 寒 地港湾技術研究センター, 2014年3月))
- ・ 原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル((社)土木学会, 2005 年)
- · 道路橋示方書(I共通編・II鋼橋編)・同解説((社)日本道路協会,平成24年3月)
- · 鋼構造物設計基準(Ⅱ鋼製橋脚編,名古屋高速道路公社,平成15年10月)
- ・ 道路土工カルバート工指針(平成21年度版)((社)日本道路協会,平成22年3月)
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984 ((社) 日本電気協会)
- · 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版((社)日本電気協会)
- 日本工業規格(JIS)
- ・ ダム・堰施設技術基準(案) (基準解説編・マニュアル編) ((社)ダム・堰施設技術 協会,平成25年6月)
- ・ 発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補含む)) J SME S NC1-2005/2007((社)日本機械学会)

Ⅴ-3-別添 3-2 防潮堤の強度計算書

Ⅴ-3-別添 3-2-1 防潮堤(鋼製防護壁)の強度計算書

1.	概	要
2.	基	本方針 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2	. 1	位置
2	. 2	構造概要 ······ 3
2	. 3	評価方針 ······ 14
2	. 4	適用規格 ····································
3.	強	度評価方法 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3	. 1	記号の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3	. 2	評価対象断面及び部位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3	. 3	荷重及び荷重の組合せ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3	.4	解析モデル及び諸元 ・・・・・・ 26
3	. 5	許容限界 ····································
3	. 6	評価方法 ······ 33

### 1. 概要

本資料は、V-3-別添 3-1「津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すと おり、鋼製防護壁が繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重や余震荷重等 に対し、主要な構造部材の構造健全性を保持すること、十分な支持性能を有する地盤に設置して いること及び主要な構造体の境界部に設置する部材が有意な漏えいを生じない変形に留まること を確認するものである。 2. 基本方針

鉄筋コンクリート防潮壁の検討対象断面位置は、V-3-別添 3-1「津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す「3.2 機能維持の方針」を踏まえて選定する。鋼製防護壁の「2.1 位置」及び「2.2 構造概要」を示す。

2.1 位置

鋼製防護壁の位置図を第2-1図に示す。



第2-1図 鋼製防護壁位置図

#### 2.2 構造概要

鋼製防護壁は,幅約81 m,高さ約17 m,奥行き約5 mの鋼製の構造物であり,幅約50 mの 取水構造物を横断し,取水構造物の側方の地中連続壁基礎を介して十分な支持性能を有する岩 盤に設置する。鋼製防護壁周辺の地盤は新第三系の岩盤上面が南側から北側に傾斜し,その上 部に第四系の地質が堆積しているため,第四系の地層は北側で厚く分布している。

鋼製防護壁の検討対象位置平面図を第2-2図に,構造概要図を第2-3図に,構造図を第2-4図に示す。

鋼製防護壁は鉛直及び水平方向に配置された鋼板で構成される鋼殻構造であり、施工性を考 慮して分割したブロックの集合体として全体を構成する。各ブロックは添接板と高力ボルトを 用いた摩擦接合により結合する。

基礎部は,第 2-5 図に示すとおり,南北両側に配置した地中連続壁基礎にて構成され,津 波荷重等を受ける鋼製防護壁を支持する。地中連続壁基礎の内側には中実鉄筋コンクリートを 充填し,地中連続壁基礎と中実鉄筋コンクリートはジベル筋等により一体化し,両者で発生断 面力を負担する。

第2-6 図に鋼製防護壁の構造イメージを示す。鋼製防護壁は、下端標高 T. P. +3.20 m から 天端標高 T. P. +20.0 m までを頂部鋼板を含めて 10 層の水平隔壁に分割した構造とし、法線、 法線直交方向の鉛直隔壁並びに外面鋼板とで構成される。各層は、第2-6 図に示すブロック が複数結合された構造である。

鋼製防護壁と地中連続壁基礎とは鋼製防護壁アンカーによって剛結合され、上部工からの軸 カと水平軸回りの曲げモーメントを引抜き力、押込力として基礎上部の頂版鉄筋コンクリート に伝達することで一体構造として挙動する。鋼製防護壁の基礎直上は第 2-7 図に示すとおり、 鋼殻内に必要な高さまで中詰め鉄筋コンクリートを打設して鋼殻と一体化し、鋼製防護壁アン カーへの確実な荷重伝達を図る。

鋼製防護壁と地中連続壁基礎との結合部イメージ図を第2-8図に,結合部構造図を第2-9 図に示す。

また,鋼製防護壁と鉄筋コンクリート防潮壁との境界部に止水性維持のために止水ジョイン ト部を設置する。鋼製防護壁の底面と既設取水構造物との境界部には,止水性維持のために止 水機構を設置する。 第2-2図 鋼製防護壁 検討対象位置平面図



第 2-3 図 鋼製防護壁の構造概要図



第2-4図 鋼製防護壁構造図



第2-5図 鋼製防護壁全体の構造イメージ図







第2-8図 鋼製防護壁と地中連続壁基礎との結合部イメージ図







第2-9(4)図 鋼製防護壁と地中連続壁基礎との結合部構造図(D-D断面)



第2-9(5)図 鋼製防護壁と地中連続壁基礎との結合部構造図(E-E断面)

### 2.3 評価方針

防潮堤(鋼製防護壁)は、Sクラス施設である浸水防護施設に分類される。

鋼製防護壁の強度評価は、V-3-別添 3-1「津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算 の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」及び「4.2 許容限界」にて設定している荷重及び 荷重の組合せ、並びに許容限界を踏まえて実施する。強度評価では、「3. 強度評価方法」に 示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて評価し、「5. 強度評価結果」よ り、鋼製防護壁の評価対象部位に作用する応力等が許容限界以下であることを確認する。

鋼製防護壁の耐震評価項目を第2-1表に,強度評価フローを第2-10図に示す。

鋼製防護壁の強度評価においては、その構造を踏まえ、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達 過程を考慮し、評価対象部位を設定する。強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、津波に 伴う荷重作用時(以下、「津波時」という。)及び津波に伴う荷重と余震に伴う荷重作用時 (以下、「重畳時」という。)について行う。

鋼製防護壁は、上部工(鋼製防護壁)と下部工(地中連続壁基礎)が鋼製防護壁アンカーによっ て結合され、上部工からの軸力と水平軸回りのモーメントを引抜き力、押込み力として基礎上 部の頂版コンクリートに伝達することで上下部工が一体構造として挙動するため、上部工と下 部工を一体とした3次元モデルで強度評価を行なう。地中連続壁基礎をはり要素、鋼製防護壁 を格子状の梁要素でモデル化する。

鋼製防護壁の強度評価は、設計基準対象施設として第2-1表の鋼製防護壁の評価項目に示 すとおり、構造部材の健全性評価及び構造物の変形性評価を行う。

構造部材の健全性評価については,構造部材の発生応力が許容限界以下であることを確認す る。

構造物の変形性評価については、止水ジョイント部材の変形量を算定し、有意な漏えいが生 じないことを確認した許容限界以下であることを確認する。

重畳時の評価における入力地震動は,解放基盤表面で定義される弾性設計用地震動S<sub>d</sub>-D1 を1次元波動論により地震応答解析モデル底面位置で評価したものを用いる。

評価万針	評価項目		評価万法	計谷限界
		鋼製防護壁	発生応力が許容限界以	短期許容応力度
			下であることを確認	
		鋼製防護壁	発生応力が許容限界以	短期許容応力度
		アンカー	下であることを確認	
<b>楼</b> – ) – ) – ) – ) – ) – ) – ) – ) – ) –	構造部材の	地中連続壁基礎	発生応力が許容限界以	短期許容応力度
伸迫 强反   た 右 才 ス	健全性		下であることを確認	
で イ イ ア レ		鋼製アンカー	発生応力が許容限界以	短期許容応力度
			下であることを確認	
		鋼製防護部材	発生応力が許容限界以	短期許容応力度
			下であることを確認	
	基礎地盤の	基礎地盤	接地圧が許容限界以下	極限支持力*
	支持性能		であることを確認	
		地中連続壁基礎	発生応力が許容限界以	短期許容応力度
			下であることを確認	
		鋼製防護壁	発生応力が許容限界以	短期許容応力度
	構造部材の	アンカー	下であることを確認	
	健全性	鋼製アンカー	発生応力が許容限界以	短期許容応力度
止水性を			下であることを確認	
損なわな		鋼製防護部材	発生応力が許容限界以	短期許容応力度
いこと			下であることを確認	
	基礎地盤の	基礎地盤	接地圧が許容限界以下	極限支持力*
	支持性能		であることを確認	
	構造物の変形	止水ジョイント部	発生変形量が許容限界	有意な漏えいが
	性	材	以下であることを確認	生じないことを
				確認した変形量

第2-1表 鋼製防護壁の評価項目

注記 \*:妥当な安全余裕を考慮する。



注記 \*1:構造部材の健全性評価を実施することで,第 2-1 表に示す「構造強度を有すること」 及び「止水性を損なわないこと」を満足することを確認する。

- \*2:基礎地盤の支持性能評価を実施することで,第 2-1 表に示す「構造強度を有すること」及び「止水性を損なわないこと」を満足することを確認する。
- \*3:構造物の変形性評価を実施することで、第 2-1 表に示す「止水性を損なわないこと」 を満足することを確認する。

第2-10図 鋼製防護壁の耐津波評価フロー

2.4 適用規格

適用する規格、基準等を以下に示す。

- ・コンクリート標準示方書 [構造性能照査編] ((社) 土木学会, 2002 年制定)
- ・道路橋示方書(I共通編・II鋼橋編)・同解説((社)日本道路協会,平成24年3月)
- ・道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説((社)日本道路協会,平成24年3月)
- ・道路土工カルバート工指針(平成21年度版)((社)日本道路協会,平成22年3月)
- ・原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル((社)土木学会,2005 年)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987 ((社)日本電気協会)
- ·鋼構造物設計基準(Ⅱ鋼製橋脚編,名古屋高速道路公社,平成15年10月)
- ・鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本建築学会,2005年9月)
- ・各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会,2010年11月)
- ・津波漂流物対策施設設計ガイドライン((財)沿岸技術研究センター,(社)寒地港湾技術 研究センター,2014年3月))
- ・建築基準法(昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号)
- 建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号)

# 3. 強度評価方法

3.1 記号の定義

強度評価に用いる記号を第3-1表に示す。

第3-1表(1) 強度評価に用いる記号(1/2)

記号	単位	定義
G	kN	固定荷重
Р	kN	積載荷重
P <sub>s</sub>	kN	積雪荷重
P <sub>t</sub>	kN/m <sup>2</sup>	遡上津波荷重
P <sub>c</sub>	kN	衝突荷重
K <sub>Sd</sub>	kN	余震荷重
P <sub>d</sub>	$kN/m^2$	動水圧
В	m	地中連続壁基礎の前面幅
D	m	地中連続壁基礎の側面幅
γ	$kN/m^3$	単位体積重量
P <sub>n1</sub>	kN/m <sup>2</sup>	最大津波波圧(地表面の津波波圧)
P n 2	$kN/m^2$	壁天端の津波波圧
б <sub>са</sub>	$N/mm^2$	コンクリートの許容曲げ圧縮応力度
τ <sub>а1</sub>	N/mm <sup>2</sup>	コンクリートの許容せん断応力度
σ <sub>са</sub> '	N/mm <sup>2</sup>	コンクリートの許容支圧応力度
σ <sub>c</sub>	N/mm <sup>2</sup>	コンクリートの圧縮応力度
σ <sub>sa</sub>	N/mm <sup>2</sup>	鋼材の許容曲げ圧縮応力度
τ <sub>sa</sub>	$N/mm^2$	鋼材の許容せん断応力度
σs	$N/mm^2$	鋼材の曲げモーメント及び軸力による応力
τ	$N/mm^2$	鋼材のせん断応力
М	N•mm	最大曲げモーメント
N	N	軸力
S	kN	せん断力
Z	mm <sup>3</sup>	断面係数
А	mm <sup>2</sup>	有効断面積
N u	kN	座屈耐力

記号	単位	定義
f' <sub>ck</sub>	N/mm <sup>2</sup>	コンクリートの設計基準強度
σy	$N/mm^2$	鋼材の基準降伏点
t	mm	鋼板の厚さ
b	mm	鋼板のフランジ幅
h	mm	鋼部材の高さ
E <sub>c</sub>	$kN/mm^2$	コンクリートのヤング係数
E <sub>s</sub>	kN/mm <sup>2</sup>	鋼材のヤング係数
F <sub>s</sub>		安全率
u	kN/m²	平均過剰間隙水圧
w	kN/m²	土の有効重量
γ'	kN/m <sup>3</sup>	土の水中単位体積重量
1	m	浸透流路長
h w	m	水面から掘削底面までの高さ(水位差)

第 3-1 表(2) 強度評価に用いる記号(2/2)

3.2 評価対象断面及び部位

鋼製防護壁の評価対象断面は、V-3-別添 3-1「津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度 計算の方針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象断面を踏まえて設定する。

評価対象断面は,鋼製防護壁の構造上の特徴や周辺地盤状況を踏まえて設定する。第 3-1 図に評価対象断面位置図を,第 3-2 図に評価対象の断面図を示す。

- (1) 構造部材の健全性
  構造部材の健全性に係る評価対象部位は、鋼製防護壁、地中連続壁基礎を連結する鋼製防
  護壁アンカー及び地中連続壁基礎の各鉄筋コンクリート部材について設定する。
- (2) 基礎地盤の支持性能 基礎地盤の支持性能に係る評価対象部位は、鋼製防護壁の下部工となる地中連続壁基礎を 支持する基礎地盤とする。
- (3) 止水ジョイント部材 止水ジョイント部材の評価対象部位は、構造物間に設置するゴムジョイント及びシートジ ョイントとする。
- (4) 鋼製アンカー鋼製アンカーの評価対象部位は、止水ジョイント部材の取り付け部の鋼製アンカーとする。
- (5) 鋼製防護部材 鋼製防護部材の評価対象部位は、止水ジョイント部材を防護する鋼製防護部材とする。

第3-1図 鋼製防護壁の検討対象断面位置

# 第3-2図(1) 鋼製防護壁断面図(A-A断面)









第3-2(3)図 鋼製防護壁断面図(C-C断面)

3.3 荷重及び荷重の組合せ

強度計算に用いる荷重及び荷重の組合せは、V-3-別添 3-1「津波又は溢水への配慮が必要 な施設の強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて示している荷重及び荷重の 組合せを踏まえて設定する。

3.3.1 荷重

鉄筋コンクリート防潮壁の強度評価において、考慮する荷重を以下に示す。

- (1)固定荷重(G)
  固定荷重として,躯体自重を考慮する。
- (2) 積載荷重(P) 積載荷重として,機器及び配管荷重を考慮する。
- (3) 遡上津波荷重(P<sub>t</sub>) 遡上津波荷重については,防潮堤前面における最大津波水位標高と防潮堤設置地盤標高 の差分の 3/2 倍を考慮して算定する。
- (4)余震荷重(K<sub>sd</sub>)
  余震荷重として,弾性設計用地震動S<sub>d</sub>-D1による地震力及び動水圧を考慮する。
  重畳時は,余震荷重(K<sub>sd</sub>)として水平慣性力及び鉛直慣性力を考慮する。地表面の最大
  加速度から水平震度及び鉛直震度を算定し,積雪荷重に対応する慣性力を作用させる。
- (5) 衝突荷重(P。)(5) 衝突荷重として,総排水トン15 tの漁船の衝突を考慮する。
- (6)積雪荷重(P<sub>s</sub>)
  積雪荷重として,30 cmの積雪を考慮する。
- (7) 風荷重(PK)

津波荷重作用時には風荷重の受圧面が存在しないため、津波荷重作用側には風荷重を考 慮しない。また津波の作用方向と逆向きの風荷重は、保守的に考慮しない。

3.3.2 荷重の組合せ

荷重の組合せを第3-1表に示す。強度評価に用いる荷重組合せは津波時及び重畳時に区分する。

区分	荷重の組み合せ
津波時	$G + P + P_t + P_c + P_s$
重畳時	$G + P + P_t + K_{Sd} + P_S$

第3-1表 荷重の組合せ

G :固定荷重

- P : 積載荷重
- P<sub>t</sub>: 遡上津波荷重

Ksd:余震荷重
P<sub>c</sub> : 衝突荷重 P<sub>s</sub> : 積雪荷重

- 3.4 解析モデル及び諸元
- 3.4.1 鋼製防護壁のモデル化

鋼製防護壁は、上部工(鋼製防護壁)と下部工(地中連続壁基礎)が鋼製防護壁アンカーに よって結合され、上部工からの軸力と水平軸回りのモーメントを引抜き力、押込み力とし て基礎上部の頂版鉄筋コンクリートに伝達することで上下部工が一体構造として挙動する ため、上部工と下部工を一体としたフレーム解析モデル及び地震応答解析モデルで強度評 価を行なう。3次元フレーム解析モデルにおける鋼製防護壁上部工のモデル化イメージ図 を第3-3 図に、解析モデル概念図を第3-4 図に示す。

(1) 構造物のモデル化

鋼製防護壁は、水平(X方向)隔壁及び鉛直(Z方向)隔壁の交差位置並びに添接板継 手位置を節点とし、それらを結合した線形はり要素で構成される格子モデルによりモデル 化する。モデル化のイメージ図を第3-3図に示す。

- i) 主桁部材(水平方向)は、外壁鋼板をフランジ、水平(X方向)隔壁をウェブと みなした I 断面とする(第3-3 図の青色表示部分)。
- ii)横桁部材(鉛直方向)は、外壁鋼板をフランジ、鉛直(Z方向)隔壁をウェブと みなした I 断面とする(第3-3図の赤色表示部分)。
- iii) ねじれ剛性は、外面鋼板が連続していることから、箱断面として算出したねじれ 剛性を両部材に考慮する。
- 一方、地中連続壁基礎は、線形はり要素でモデル化する。

上部工と下部工を一体とした3次元モデル概念図を第3-4図の(a)(津波時)及び第3-4図の(b)(重畳時)に示す。

- (2) 地盤のモデル化

フレーム解析モデルにおいて、地盤は、非線形バネ要素でモデル化する。

地震応答解析モデルにおいて,地盤は,剛性と減衰の非線形特性を考慮してモデル化する。



(a) 津波時の解析モデル概念図

(b) 重畳時の解析モデル概念図

第3-4図 鋼製防護壁の津波時及び重畳時の3次元フレームモデル概念図

## 3.4.2 使用材料及び材料の物性値

使用材料を第3-2表に、材料の物性値を第3-3表に示す。

材料		諸元	
	頂版コンクリート		
コンクリート	中語コンクリート	設計基準強度 50 N/mm <sup>2</sup>	
	(鉄筋コンクリート)		
	地中連続壁基礎		
	中実コンクリート	設計基準強度 40 N/mm <sup>2</sup>	
	(鉄筋コンクリート)		
鉄筋		SD345, SD390, SD490	
鋼材	鋼製防護壁	SS400, SM400, SM490	
		SM490Y, SM570	

第3-2表 使用材料

第3-3表 材料の物性値

材料		単位体積重量	ヤング係数	ポマソンド
		$(kN/m^3)$	$(N/mm^2)$	ホノノンル
鉄筋	設計基準強度 50 N/mm <sup>2</sup>	24. 5	3. $3 \times 10^4$	0.2
コンクリート	設計基準強度 40 N/mm <sup>2</sup>	24. 5	3. $1 \times 10^4$	0.2
鋼材	SS400, SM400	77.0	2. $05 \times 10^5$	0.3
	SM490, SM490Y			
	SM570			

3.4.3 地盤の物性値

地盤の物性値は、V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している物性値 を用いる。 3.5 許容限界

鋼製防護壁の許容限界は、「3.2 評価対象断面」にて設定した評価対象断面の機能損傷モードを考慮し、V-3-別添 3-1「津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて示している許容限界を踏まえて設定する。

(1) 鉄筋コンクリートの許容限界

許容応力度については、「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]((社)土木学会、 2002 年制定)、「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説」((社)日本道路 協会、平成24年3月)及び「道路土工カルバート工指針(平成21年度版)」((社)日本 道路協会、平成22年3月)に基づき第3-4表のとおり設定する。短期許容応力度は、基準 津波時におけるコンクリート及び鉄筋の許容応力度に対して1.5倍の割増を考慮する。また、 T.P.+24m 津波時はコンクリートの許容応力度に対して2.0倍、鉄筋の許容応力度に対して 1.65倍の割増しを考慮する。

評価項目			短期許容応力度(N/mm²)	
			基準津波	T.P. +24m 津波
コンクリート	f' <sub>ck</sub> =50 N/mm <sup>2</sup>	許容曲げ圧縮応力度 σ <sub>ca</sub>	24.0	32.0
		許容せん断応力度 τ <sub>a1</sub>	0.825*	1.1*
	f' <sub>ck</sub> =40 N/mm <sup>2</sup>	許容曲げ圧縮応力度 σ <sub>ca</sub>	21.0	28.0
		許容せん断応力度 τ <sub>а1</sub>	0.825*	1.1*
鉄筋	SD345	許容引張応力度 σ sa	294	323.4
	SD390	許容引張応力度 σ sa	309	339.9
	SD490	許容引張応力度 o sa	435	478.5

第3-4表 許容応力度(短期)

注記 \*:斜め引張鉄筋を考慮する場合は、「コンクリート標準示方書[構造性能照査編] ((社) 土木学会、2002 年制定)」に準拠し、次式により求められる許容せん断力(V<sub>a</sub>)を許 容限界とする。

## $V_{a}\,{=}\,V_{c\ a}\,{+}\,V_{s\ a}$

ここで,

V $_{\rm c}$ a	: コンクリートの許容せん断力
	V <sub>c a</sub> =1/2· $\tau$ <sub>a 1</sub> · b <sub>w</sub> · j · d
V $_{\rm s~a}$	: 斜め引張鉄筋の許容せん断力
	$V_{sa} = A_w \cdot \sigma_{sa} \cdot j \cdot d / s$
τ <sub>a1</sub>	: 斜め引張鉄筋を考慮しない場合の許容せん断応力度
b w	:有効幅
j	: 1/1. 15
d	:有効高さ

- A<sub>w</sub> :斜め引張鉄筋断面積
- σ<sub>sa</sub>:鉄筋の許容引張応力度
- s :斜め引張鉄筋間隔
- (2) 鋼製防護壁の許容限界

鋼製防護壁で使用する鋼材の許容限界は,「道路橋示方書(I共通編・II鋼橋編)・同解 説」((社)日本道路協会,平成24年3月)「鋼構造物設計基準(II鋼製橋脚編,名古屋 高速道路公社,平成15年10月)」に基づき第3-5表のとおり設定する。

			短期許容	<b>ぶ応力度</b>
評価項目			$(N/mm^2)$	
		基準津波	T.P. +24m 津波	
	SS400	許容曲げ引張応力度 σ <sub>sa</sub>	210*	238*
鋼材	SM400	許容せん断応力度 τ <sub>sa</sub>	120*	136*
	SM490	許容曲げ引張応力度 σ <sub>sa</sub>	277.5*	314.5*
		許容せん断応力度 τ <sub>sa</sub>	157.5*	178.5*
	SM490Y	許容曲げ引張応力度 σ <sub>sa</sub>	315*	357*
		許容せん断応力度 τ <sub>sa</sub>	180*	204*
	SM570	許容曲げ引張応力度 σ <sub>sa</sub>	382.5*	433.5*
		許容せん断応力度 τ <sub>sa</sub>	217.5*	246.5*

第3-5表 許容応力度(短期)

注記 \*: 板厚 40mm 以下の値を示す。

板厚が 40mm を超える場合は、「道路橋示方書(I共通編・Ⅱ鋼橋編)・同解説」 ((社)日本道路協会、平成 24 年 3 月) 3.2.1, 3.2.3, 15.3 に示される許容応力度 を用いる。

(3) 基礎地盤の支持性能評価における許容限界

基礎地盤の支持性能については、構造物の接地圧が基礎地盤の極限支持力に基づく許容限 界以下であることを確認する。基礎地盤の極限支持力は、「道路橋示方書(I共通編・IV下 部構造編)・同解説」((社)日本道路協会、平成24年3月)による評価値とし、資料V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき算定する。

(4) 止水ジョイント部材

止水ジョイント部材の変形量の許容限界は、メーカー規格、漏水試験及び変形試験により 有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。第 3-6 表に止水ジョイント部材の 変形量の許容限界を示す。

評価項目		許容限界
止水ジョイント	ゴムジョイント	水平:200 mm, 鉛直:200 mm, 軸直角:200 mm
部材	シートジョイント	防潮壁天端相対変位:2 m

第3-6表 止水ジョイント部材の変形量の許容限界

(5) 鋼製アンカー

鋼製アンカーの許容限界は、「各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会、 2010年11月)」に基づく短期許容応力度とする。

(6) 鋼製防護部材

鋼製防護部材の許容限界は、「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本建築学 会、2005年9月)」、「各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会、2010年11 月)及び「津波漂流物対策施設設計ガイドライン((財)沿岸技術研究センター、(社)寒 地港湾技術研究センター、2014年3月)」に基づき設定する。

## 3.6 評価方法

鋼製防護壁の評価方法は、V-3-別添 3-1「津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算 の方針」の「5. 強度評価方法」にて示している荷重及び荷重の組合せを踏まえて設定する。 鋼製防護壁の強度評価は、解析結果により得られる照査用応答値が「3.5 許容限界」で設 定した許容限界以下であることを確認する。

- (1) 津波時
  - a. 鋼製防護壁

鋼製防護壁は、上部工と下部工を一体とし、地盤バネを設定した3次元フレーム解析モ デルに津波荷重等を載荷して評価する。

b. 鋼製防護壁アンカー

3次元フレーム解析によって得られた断面力を用いて,アンカーの引張力及び鉄筋コン クリートの応力が許容限界以下であることを確認する。

c. 地中連続壁基礎

地中連続壁基礎は、上部工と下部工を一体とし、地盤バネを設定した3次元フレーム解 析モデルに津波荷重等を載荷して評価する。

- d. 基礎地盤の支持力 地中連続壁基礎底面において基礎地盤に作用する接地圧が極限支持力に基づく許容限界 以下であることを確認する。
- e. 止水ジョイント部材 本震後の津波時における変形量が許容限界以下であることを確認する。
- f. 鋼製アンカー

津波荷重が止水ジョイント部材へ載荷された際に、アンカーの引張力及び鉄筋コンクリ

- ートの応力が許容限界以下であることを確認する。
- g. 鋼製防護部材

鋼製防護部材に発生する応力が許容限界以下であることを確認する。

- (2) 重畳時
  - a. 地盤応答解析
    - (a) 解析方法

重畳時の検討で実施する地震応答解析は,地震時における地盤の有効応力の変化に伴 う影響を考慮できる有効応力解析を実施する。

地震応答解析には,解折コード「FLIP Ver. 7.3.0\_2」を使用する。なお,解析コードの検証及び妥当性確認の概要については,別紙「計算機プログラム(解析コード)の 概要」に示す。

イ. 地盤

V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に示す有効応力解析用地盤物性値に基づき,地盤の有効応力の変化に応じた地震時挙動を考慮できるモデル化とする。

- ロ. 減衰特性
  時刻歴非線形解析における減衰特性については、固有値解析にて求められる固有振動数に基づく Rayleigh 減衰を考慮する。
- (b) 解析モデル及び諸元
  - イ. 解析モデル 解析モデルは,構造物設置位置の地層構成に基づきモデル化する。
  - ロ. 地盤の物性値 地盤の物性値は、V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している物 性値を用いる。
- (c) 入力地震動

入力地震動は、V-2-1-6「地震応答解析の基本方針」のうち「2.3 屋外重要土木構造物」に示す入力地震動の設定方針を踏まえて設定する。

地震応答解析に用いる入力地震動は、解放基盤表面で定義される弾性設計用地震動

S<sub>d</sub>を,1次元波動論により地震応答解析モデルの底面位置で評価したものを用いる。

入力地震動の算定には,解析コード「k-SHAKE Ver. 6.2.0」を使用する。解析コードの検証及び妥当性確認の概要については,別紙「計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。

- b. 評価方法
  - (a) 鋼製防護壁

鋼製防護壁は、上部工と下部工を一体とし、地盤バネを設定した3次元フレーム解 析モデルに津波荷重や余震荷重等を考慮して評価する。

- (b) 地中連続壁基礎 地盤バネを設定した3次元フレーム解析モデルに津波荷重や余震荷重等を考慮して 評価する。
- (c) 基礎地盤の支持力

地中連続壁基礎底面において基礎地盤に作用する接地圧が,極限支持力に基づく許 容限界値以下であることを確認する。

- (d) 止水ジョイント部材
  止水ジョイント部材の重畳時の評価は、本震後の余震と津波の重畳時における変形
  量が許容限界以下であることを確認する。
- (e) 鋼製アンカー
  鋼製アンカーの重畳時の評価は「(1) 津波時」と同じ方法により,許容限界以下
  であることを確認する。
- (f) 鋼製防護部材

鋼製防護部材の重畳時の評価は「(1) 津波時」と同じ方法により,許容限界以下 であることを確認する。