

平成 30 年 3 月 8 日

日本原子力発電(株)

東海第二発電所 審査会合における指摘事項の回答一覧表

(1) 本日回答

No.	指摘事項	回答
0535-1 申請概要	2 相ステンレス鋼の熱時効等について、「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」の要求事項に対する考え方を整理すること。	平成 30 年 3 月 8 日 資料 1－1－2