補足説明

(東海第二発電所 工事計画認可申請に係る論点整理について)

平成 30 年 5 月 31 日

日本原子力発電株式会社

目 次

6.1.3 止水機構に関する補足説明	1
補足-340-13【機電分耐震計算書の補足について】	144
補足-460-1【火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書に係る補足説明 資料】	225
ブローアウトパネル 機能確認試験要領書	264
ブローアウトパネル閉止装置 機能確認試験要領書	278
非常用炉心冷却系ストレーナの重大事故等時圧損試験要領について	298
V-1-3-3 燃料体又は重量物の落下による使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損 の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関する説明書	345
補足-180-2【燃料体又は重量物の落下による使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の	378

確損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関する説明書に係る補足説 明資料】 6.1.3 止水機構に関する補足説明

6.1.3.1 止水機構(1次止水機構)の実規模大実証試験の計画について

1.目 的

止水機構が基準地震動S。及び余震+津波時において,実規模大の試験装置を用いた試験(以下「実証試験」という。)を行い,止水板の挙動を確認することにより,変位追従性,水密ゴムの健全性を確認する。

実証試験においては、振動台の能力の中で実証試験を行う必要があることから、最大限の加振ケースにて実証試験を行ない止水板の挙動等*を確認する。また、実証試験にて得られた結果については、三次元動的解析を実施し検証を行うと共に、基準地震動S。における止水板の挙動等*については、三次元動的解析にて止水板の挙動等*を確認する。

※止水板の挙動等とは

地震時又は余震+津波時における止水板の挙動,変位追従性,水密ゴムの健全性

2. 止水機構(1次止水機構)の概要

鋼製防護壁と既設取水路間の止水構造は、津波による荷重、鋼製防護壁と取水路の地震 時における追従性を確保する必要があることから、止水板が可動できるよう止水機構を設 置する。1次止水機構は、止水板の底面と側面に設置した水密ゴムにて水密性を確保する 構造とする。水密ゴムは、摩擦抵抗を低減し追従性を向上させるため、表面ライニング(樹 脂)を施工する。

また,止水板には漂流物の衝突による影響も考慮し,止水板押え及び保護プレートを設 置し漂流物荷重からも耐える構造とする。

止水機構の構造図を図1に、1次止水機構に係る各部位の役割・機能を表1に示す。

なお,止水機構は,1次止水機構である止水板からの微少な浸水も考慮し,敷地内に浸 水させないよう陸側にシートジョイントからなる2次止水機構を設置する。



図 止水機構の設置位置



図 a-1 1次止水機構拡大図





図1 止水機構の構造図

鋼製防護壁

2次止水機構

⑦シートジョ

⑧防衝板

図b

イント

2次止水機構の構造

陸側



表1 1次止水機構に係る各部位の役割・機能

各部位の役割・機能については以下のとおり。名称は下図に示す。

名称	役割・機能	材 料		
 止水板押え 	・止水板を支持する。・漂流物等から止水板を防護する。	鋼製		
 保護 プレート 	 ・大型植生などから止水板を防護する。 ・止水板への異物混入を防止する。 	鋼製		
 ③ 砂除け 	・底面戸当り面への砂等の異物混入を防止する。	ナイロン		
④ 止水板	 ・止水機構の扉体の機能。 ・底面及び側面の戸当りに面する部位に水密ゴムを設置し浸水を防止する。 ・1枚当たりの主要仕様 寸法:横2000mm×幅150mm×高さ400mm 重量:約930kg 	ステンレス + 水密ゴム (P形ゴム)		
⑤ 底面戸当り	・止水板の底面水密ゴムとのシール性を確保する。 (真直度,平面度の管理) ・床部より約100mm嵩上げし異物混入を防止する。	ステンレス (表面仕上げ No.1)^{※2}		
⑥ 側面戸当り	・止水板の側面水密ゴムとのシール性を確保する。 (真直度,平面度の管理)	ステンレス (表面仕上げ No.1) ^{※2}		
⑦ シートジョイ ント*1	 ・水密ゴムからの微少な浸水を保持する。 ・陸側からの異物混入を防止する。 	シートジョイント		
⑧ 防衝板*1	 ・1次止水機構の損傷又は保守に伴う取り外し時に漂流物が 2次止水機構に到達することを防止する。 	鋼製		
※1:2次止水機構				

※2: JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 表面仕上げ より

^{6.1.3-3}

3. 鋼製防護壁と1次止水機構の検討フロー及び1次止水機構の実証試験評価フロー

鋼製防護壁と1次止水機構の検討フロー(図2)及び1次止水機構の実証試験評価フロー (図3)については以下の通り。



図2 鋼製防護壁と1次止水機構の検討フロー



図3 1次止水機構の実証試験評価フロー

4. 実証試験の計画について

4.1 評価方針

鋼製防護壁に設置する1次止水機構は,鋼製防護壁の底面と既設取水路の応答変位の違い により相対変位が生じ敷地に浸水する可能性があることから,可動式の止水板を設置する。

1次止水機構の実証試験において、止水板の地震時及び余震+津波における挙動を確認する。

止水板の評価は、鋼製防護壁と取水路の本震 S_s-D1の応答加速度から加振試験用応答 スペクトルを作成し実証試験を実施する。

実証試験で得られた止水板の挙動について,評価するとともに「止水板の地震時の追従性」, 「水密ゴムの健全性」及び「1次止水機構の構成部品の健全性」について確認し,止水板, 水密ゴム及び止水機構全体に影響がないか確認する。

また,実証試験の結果と三次元動的解析の結果から,止水板の挙動について評価を行う。

4.2 試験条件

(1) 実証試験用の入力地震動の作成

実証試験に用いる評価用の地震動は,解放基盤表面からの地盤の特性に応じた地震動の 応答スペクトルに基づく本震Ss-D1を選定し,実証試験用に応答スペクトルを作成し 実施する。

また,津波防護施設である鋼製防護壁は,余震時にも耐える必要があることから,S_d -D1を選定し,実証試験を実施する。表2に加振試験用応答スペクトルに用いる入力 地震動を示す。

種類	入力地震動
本震	S _s -D1
余震	S _d – D 1

表2 加振試験用応答スペクトルに用いる入力地震動

(2)余震時の津波高さ

余震時の津波高さは,敷地に遡上する津波高さについても考慮した T.P. +24mの静水 圧とする。

構造設計上は、止水板に動水圧を荷重条件とした構造設計を行う。但し、実証試験に おいては、二次元動的解析の試計算結果(補足説明2参照)から動水圧(高圧)で実施し た場合に、地震時における止水板の挙動に比べ余震時の止水板が浮き上がらない傾向で あったことから、動水圧(高圧)より低い状態の静水圧(低圧)での試験を実施し止水板 の挙動を確認する。

また,実機における構造においても,止水板押えの前面に設置している保護プレートの下部より津波は浸水することから,直接津波の波圧を受けにくい。そのため,静水圧での実証試験がより現実的な止水板の挙動が把握できる。図3に止水板への流入イメージを示す。



図3 止水板への流入イメージ

6.1.3-7

(3)試験ケースと試験回数

実証試験に用いる入力地震動($S_s - D1$, $S_d - D1$)による確認は、以下の2ケースを実施する。

- <試験ケース> ・本震 ・余震+津波
- <試験回数>再現性確認のため、各2回実施。

	本震(S _s -D1)	余震+津波(S _d -D1)
試験回数	2回	2回

(4) 水密ゴムの摩擦係数

水密ゴムの摩擦係数は、ダム・堰施設技術基準(案)に記載のライニングがある場合、 未使用状態(水密ゴムが健全の状態)の0.2(乾式)を適用し実施する。また、ライニン グがない場合は、1.2(乾式)を適用し実施する。水密ゴムの摩擦係数については補足説 明1に示す。

なお,水密ゴムのライニングがない状態についても実施し挙動を確認する計画であるが, 二次元動的解析の摩擦係数のしきい値の結果を踏まえ,安全上配慮した試験を実施する。 試験の回数については,解析結果及びライニングありの実証試験状況を踏まえ決定する。

(5) 試験装置の制限に対する対応

- 実証試験用地震動の加速度が試験装置の上限(水平3G,鉛直1G)を超えた場合には、振動試験装置の上限を超えない範囲で実証試験を実施する。なお、上限を超える止水板の挙動については、二次元・三次元動的解析にて挙動を把握する。
- ② 実証試験用地震動の水平又は鉛直変位が試験装置の上限(水平±150mm,鉛直± 100mm)を超える場合には、振動台入力波形の長周期側で加速度をカットするハイパ スフィルタで処理した入力地震動にて試験を実施する。

ハイパスフィルタで処理する場合には、止水機構(止水板:剛体)の実証試験に影響のない周波数範囲であることを確認する。

4.3 実証試験装置の概要

(1)試験装置

振動台の上に1次止水機構を設置し、水平方向と鉛直方向とを同時加振する。図4に大型 3軸振動台の概要を示す。

加振自由度	3軸6自由度					
最大積載重量	80 t f					
テーブル寸法	X:6m × Y:4m					
定格	X方向Y方向Z方向					
最大変位	± 300 mm ± 150 mm ± 100 mm					
最大加速度	1G	3G	1 G			
(35 t 積載時)	(水平) (水平) (鉛直					

振動台の仕様



図4 大型3軸振動台の概要

(2)試験装置の選定

実証試験を実施するに当たり,鋼製防護壁と取水路の振動特性に違いがあることから実 証試験においては鋼製防護壁を固定するケースと加振させるケースの2通りについて検討 した。試験装置のケースを表3に示す。

	ケース①	ケース②
固定	取水路	鋼製防護壁
加振	鋼製防護壁	取水路
装置 概要		止木垣厚え 止木垣 「東京 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」
メリット	 ・鋼製防護壁側を直接加振するため、止水板に 対する加速度(水平)が伝わりやすい。 ・鋼製防護壁側を直接加振するため、水平の慣 性力が入りやすく、底面及び側面水密ゴムの 挙動が確認しやすい。 	 ・固定基礎に架構を設置することで鋼製防護壁を想定した架構の剛性が得られやすい。 ・取水路側を直接加振するため、止水板に対する加速度(鉛直)が伝わりやすい。 ・取水路側を直接加振するため、底面水密ゴム及び止水板底面が摩耗し保守的な結果が得られやすい。 ・想定した加速度時刻歴波形を直接振動台に入力することができる。
デメリット	 ・実機では、鋼製防護壁と取水路が同時に振動 するが、鋼製防護壁の加振のみとなる。 ・固定基礎に取水路を想定した架構、振動台に 鋼製防護壁を想定した架構を設置する必要 があるため架構が大型化する。 ・振動台に直接加速度時刻歴波形を入力するケ ース①に比べ、鋼製防護壁を介して加振する ため、入力加速度の伝達に影響が生じる。 	・実機では、鋼製防護壁と取水路が同時に振動す るが、取水路の加振のみとなる。

表3 試験装置ケース

上記デメリットの部分については, 試験装置の解析モデルにて評価を行い, 実証試験装置に影響のないことを確認する。

試験装置のケース毎の止水板に作用する慣性力の考え方については,表4に示すとおり。 ケース②の取水路側を加振する場合,鉛直加速度の慣性力が止水板に伝わりやすく,浮 き上がりの挙動を確認しやすい。また,鋼製防護壁の剛性が得られやすいことから,ケ ース②を選択する。

振動の種別		実機適用	実証試験装置	
ケース①	水平加速度	止水板押えあるいは側面戸当りを 介して直接慣性力が作用する。	鋼製防護壁側を加振し た場合,鉛直加速度の慣	
ケース() <鋼製防護壁側>	鉛直 加速度	支圧板又はガイド板の摩擦抵抗力 が作用した場合に慣性力が作用す る。	性力が止水板に伝わり にくく,浮き上がり等の 挙動が確認しにくい。	
ケース②	水平 加速度	底面水密ゴム及び止水板コマの摩 擦抵抗力が作用した場合に慣性力 が作用する	取水路側を加振した場 合,鉛直加速度の慣性力 が止水板に伝わりやす	
〈取水路側〉	鉛直 加速度	取水路より直接慣性力が作用す る。	く,浮き上がりの挙動を 確認しやすい。	

表4 止水板に作用する慣性力



止水板に与える地震動の入力イメージ

試験装置ケースの選定は,前述の試験装置ケースの検討及び止水板に作用する慣性力の 検討を踏まえ,更に,二次元動的解析の試解析結果から,鉛直方向の慣性力を伝達しやす いケース②を選択する。二次元動的解析の試解析結果を補足説明2に示す。 (3) 実証試験の試験条件

止水板の実規模の挙動を確認するため、止水板と止水板を支持する部材については実機 と同じ構造部材にて実証試験を実施し実物と同じ挙動が再現できるようにする。以下の条 件にて実証試験を実施する。

①止水板は実機と同じ大きさ、構造のものを使用し、止水板2枚を止水板接続ゴムで接続する。また、止水板に取り付ける底面・側面水密ゴムも実機と同じ寸法、構造のものを使用する。図5に実機と同じ仕様部材を示す。

<実機と同じ仕様部材>(材質,構造,寸法,重量全て同じ部材)

- ・止水板(止水板本体、止水板コマ、支圧板、止水板側ガイド含む)
- ・水密ゴム(底面・側面水密ゴム(ライニング含む),止水板接続ゴム)
- ・止水板押え(止水板押え側ガイド含む)
- ・底面・側面戸当り(水密ゴムとの接触するステンレス部材)



図5 実機と同じ仕様部材の部位

②止水板は取水路側に垂直に置かれ鋼製防護壁の側面戸当りと止水板押えにより,実機 と同じ隙間で支持された状態で設置する。実証試験のイメージを図6に示す。



図6 実証試験の鳥観図

^{6.1.3-12}

③鋼製防護壁の応答加速度及び変位は取水路側に与え加振する。

入力波形については,鋼製防護壁と取水路の応答スペクトル及び鋼製防護壁と取水路 の重ね合わせた相対的な応答スペクトルの全体を包絡させた応答スペクトルにより模擬 地震波を作成し,加振試験を実施する。

3方向(X方向(堤軸)包絡波)の実証試験用地震動の作成方法は以下のとおり。



a. 二次元有効応力解析による鋼製防護壁基礎天端の応答時刻歴を算出する。 (図7参照)

図7 鋼製防護壁基礎の二次元有効応力解析による応答時刻歴(堤軸方向; A-A 断面)

b. 前項を入力した鋼製防護壁の動的三次元フレーム解析にて止水機構位置の応答 時刻歴及び応答スペクトルを抽出する。(図8参照)



図8 鋼製防護壁の三次元フレーム解析による中央部の応答時刻歴と応答スペクトル(堤軸方向)



c. 二次元有効応力解析による取水路天端の応答時刻歴及び応答スペクトルを算出 する。(図9参照)

図9既設取水路の二次元有効応力解析による応答時刻歴と応答スペクトル(堤軸方向)

d. b項, c項で求めた応答時刻歴を重ね合わせ, 鋼製防護壁と取水路の相対的な応 答時刻歴及び応答スペクトルを算出する。(図 10 参照)











^{6.1.3-15}

e. b項, c項とd項にて算出した応答スペクトルを比較し,加速度応答スペクトル の包絡波を作成し実証試験用地震動として振動台に入力する。(図11)

X方向(NS)については振動台の能力(1G)が上限であることから,Y方向 (EW)にX方向(NS)の包絡波を入力し方向を反転させた加振(①)を行 なうことで止水板の挙動を確認する。



図11 応答スペクトルの包絡波の作成(堤軸方向)

3方向(Y方向(堤軸直角)包絡波)及び鉛直(取水路側包絡波)の実証試験用 地震動の作成については,6.1.3.4項の「実証試験に用いる地震動の作成,実証試 験及び三次元動的解析のケースについて」にて示す。 (4) 実証試験装置の構造

①鋼製防護壁の架構構造(固定部)

実証試験装置の試験装置構造図を図12に示す。

鋼製防護壁(固定部)の架構部分は,固定基礎より設置し振動台を跨ぐ構造で止水板を支持する。



(平面図)

(断面図(横面))



(断面図(正面))

図12 実証試験の試験装置構造図

②取水路の架構構造(加振部)

取水路側に設置する止水板部の試験装置の構造は、架構で止水板を支持する構造である。 余震+津波時においては、津波高さを模擬する必要があることから、ロードセルを用い て水圧をかけた状態を模擬し余震を与える。余震時の津波高さは、敷地に遡上する津波高 さについても考慮した T.P. +24mの静水圧にて実施する。余震+津波時の水圧を模擬した 試験装置の構造を図 13 に示す。



図13 余震+津波時の試験装置の構造図

(5)供試体(止水板)の構造(実規模)

止水板は、止水板(実物大)2枚を実機と同じ連結方法(止水板接続ゴム)にて連結させた構造にする。重量も同じ(約930kg/枚)として製作する。

水密ゴムは,止水板の底面及び側面に設置する。水密ゴムも実物と同じ構造にて設置する。

止水板の構造及び水密ゴムの構造を図 14 に示す。また、止水板の長手方向の挙動及び 実証試験における荷重条件について補足説明 3 にて示す。



図 14 止水板の構造及び水密ゴムの構造

4.4 実証試験の計測項目と判定基準

実証試験では以下の項目について計測を行い「止水板の地震時の追従性」,「水密ゴムの健 全性」及び「1次止水機構の構成部品の健全性」について確認し,止水機構全体に影響がな いか確認する。表5に実証試験の計測項目と判定基準,表6に各部位の検査項目と図15に 実証試験時の計測装置の配置を示す。

機能目標	計測項目※	判定基準		
止水板の地震時の 追従性確認	 ◆追従性評価(ビデオ撮影) ◆変位計測(レーザー変位計) ◆加速度計測(加速度計) ◆外観目視検査 	◆止水板の動作に異常がなく、止水板としての機能 が保持されていること。(浮き上がり、止水板の 破損・損傷)		
水密ゴムの健全性 確認	 ◆追従性評価(ビデオ撮影) ◆変位計測(レーザー変位計) ◆寸法計測 ◆外観目視点検 	 ◆水密ゴムの動作に異常がなく機能が保持されていること。 (噛み込み,摺動による亀裂,破損,摩耗) ◆水密ゴムのライニングに異常がなく機能が保持されていること。(ライニングの破損,めくれ) 		
1 次止水機構の構 成部品の健全性確 認	 ◆止水板,側面戸当り,底面 戸当り,止水板押え,架構等 の外観目視点検 ◆三次元計測による試験 装置全体の計測 	◆装置全体に異常がなく健全であること。 (試験装置,部材の変形,損傷,他)		
※各部位毎の計測項目については、表7の1次止水機構の各部位毎の評価項目に示す。				
1次止水機構 研製防護壁 ①止水板押之 第製防護壁 ②砂除け ②比小機構 ③砂除け ③防衝板 ③広面戸当り a 部詳細				
止水機構の各名称				

表5 実証試験の計測項目と判定基準

表6 各部位の検査項目

各部位	目的	確認項目		
		挙動確認	◆止水板押えの加速度計測(¹³ ~ ¹⁶)	
 ①止水板押え 	止水板の追従性 に影響を与える 部材の健全性を 確認する。	健全性 確認	 ◆寸法計測 ・止水板押えと止水板の隙間計測 ・止水板押え側ガイド板の平面度測定 ・止水板押え側ガイド板と止水板側ガイドとの寸法測定 ◆外観目視検査 ・変形,摩耗等の確認 	
④止水板	④止水板 止水板の追従		 ◆止水板と底面,側面戸当りの変位計測(①~8) (レーザー変位計による止水板の挙動確認) ◆止水板の加速度計測(⑤~8) ◆ビデオ撮影(①~9) 	
(底面止水板コ 性及び健全性 マ部含む) を確認する。	性及び健全性 を確認する。	健全性 確認	 ◆寸法計測 ・止水板,支圧板の寸法測定 ・止水板コマ寸法測定(寸法,板厚,摩耗量測定(試験後)) ◆外観目視,据付け状況検査 ・止水板コマ,支圧板の変形,摩耗,据付け等の確認 	
	止水性に影響を		◆加速度計測(底面・側面戸当り)(⑨~⑫) ◆ビデオ撮影(①~⑨)	
⑤底面戸当り ⑥側面戸当り	与える部材の健 全性を確認す る。	健全性 確認	 ◆寸法測定 ・平面度測定 ◆外観目視, 据付け状況検査 ・変形, 摩耗, ゆがみ, 据付け等の確認 	
	止水板に追従 し、水密性に	挙動確認	 ◆止水板と底面,側面戸当りの変位計測(①~⑧) (レーザー変位計による浮き上がり確認) ◆ビデオ撮影(①~⑨) 	
底面・側面水密 ゴム	影響がないこ とを確認す る。	健全性 確認	 ◆寸法測定 ・水密ゴムの寸法計測(厚さ) ◆外観目視,据付け状況検査 ・変形,摩耗,亀裂,ライニング面,据付け等の確認 ◆漏水検査 	
.1 4.45-47-26-5	止水板との接	挙動確認	 ◆止水板の変位計測(①~⑧) (レーザー変位計による止水板の挙動を把握し,接続ゴムの変位を計測) ◆止水板の加速度計測(⑤~⑧) ◆ビデオ撮影(②) 	
ゴム	続部に影響が ないことを確 認する。	健全性 確認	 ◆寸法測定 ・水密ゴムの寸法計測(寸法) ◆外観目視検査 ・変形,摩耗,亀裂の確認 ・底面・側面水密ゴムの接続箇所の確認 ◆水密ゴムの据付け状況確認 	



図 15 実証試験時の計測部位

4.5 1次止水機構の評価

実証試験の結果及び1次止水機構の評価については以下の通り分析し、二次元・三次元動 的解析の結果との考察を加え、止水機構全体の評価を行う。

- ①実証試験データの分析
- ・表5の結果から異常の有無を確認する。
- ・加振時の止水板の挙動を評価する。
- ②二次元及び三次元動的解析結果の分析
 - ・二次元及び三次元動的解析の結果から止水板の挙動を確認する。解析結果については 補足説明4に示す。
- ・実証試験の結果と試験装置の三次元動的解析の結果から、止水板の挙動について評価を 行う。
- ③1 次止水機構の評価

1次止水機構の各部材毎における,強度評価,耐震評価の項目について,表7の1次止 水機構の各部位毎の評価項目に示す。

耐震評価については、実証試験にて得られた結果と実証試験装置の解析モデルとの挙動 評価の結果から、実機モデルでの三次元動的解析結果と検証を行い1次止水機構の挙動 を評価する。

また,止水板の瞬間的な跳ね上がりについては,地震時の跳ね上がり時間から浸水量を 評価し,余震+津波時における浸水量として算出し,2次止水機構への影響を評価する。

止水機構の概要を補足説明5に示す。

④漏水試験の実施(別途実施)

実証試験にて実施した水密ゴム(底面水密ゴム,側面水密ゴム,止水板接続ゴム)に ついて漏水試験を実施する。

主に漏水試験は、本震、余震+津波を経験させた水密ゴムについて、漏水試験を実施 し評価する。漏水試験の試験要領は補足説明6に示す。

A	المتعادية والمتعاد			
各部位	役割・機能	評価	評価項目	
	・止水板を支持する。	耐震評価	 ◆二次元・三次元動的解析 ・応力評価 ・追従性評価 ・余震+津波 	
①止水板押え	 ・漂流物等から止水板を 防護する。 	実証試験	 ◆挙動評価 ・追従性評価(ビデオ撮影) ・加速度計測(水平,鉛直) ・外観目視検査(試験装置の架構部) 	
	・止水機構の扉体の機能	耐震評価	 ◆二次元・三次元動的解析 ・応力評価 ・追従性評価 ・余震+津波 	
④止水板(底面止水コマ 部含む)	 ・底面及び側面の戸当り に面する部位に水密ゴ ムを設置し浸水を防止 する。 	実証試験	 ◆挙動評価 ・追従性評価(ビデオ撮影) ・変位計測 (浮上り測定:底面戸当りと鉛直の相対変 位計測) ・加速度計測(水平,鉛直) ・余震+津波(水圧模擬) ・外観目視検査 	
⑤底面戸当り ⑥側面戸当り	・止水板の底面と側面の 水密ゴムとのシール性 を確保する。	実証試験	 ◆挙動評価 ・追従性評価 (ビデオ撮影) ・外観目視検査 	
		耐震評価	 ◆二次元・三次元動的解析 ・応力評価 ・追従性評価 ・余震+津波 	
底面・側面 水密ゴム	・底面・側面戸当りとのシ ール性を確保する。	実証試験	 ◆挙動評価 ・追従性評価(ビデオ撮影) ・変位計測(浮上り測定:底面戸当りと 鉛直の相対変位計測) ・外観目視検査 ◆漏水試験(別途実施) 	
1次止水機構 鋼製防護壁 ①止水板押え 2次止水機構 ③ 保護 プレート ③防衛防 ③ 砂除け ③防衛防 ③ 改 除け ④ 広面戸当り ④ 広面戸当り ▲ 部詳細				
止水機構の各名称				

表7 1次止水機構の各部位毎の評価項目

5. 実証試験のスケジュール

実証試験については、平成30年5月上旬までに実施する計画である。

(場所:茨城県つくば市)

表8に実証試験に関するスケジュール(案)を示す。

年	2018年				
月	2月	3月	4月	5月	6月
項目			B::		
【人力地震動の作成】					
鋼製防護壁の解析	二次元有	育劾応力解析(Ss−D1 三次元) フレーム解析		
取水路の解析	二次元有	了劾応力解析(Ss-D1			
入力地震動の作成			▽入力地震波の作	成(包絡波)	
入力地震動の妥当性評価			 \\ \\	当性評価(包絡の確認	3)
【止水機構の解析】					
二次元動的解析		▽試計算 (試験装置の選定)	◆ ▽実機モデル		
三次元動的解析			▼ 実機モデル ▽試験モデル		
【実証試験】					
製作・据付け	試驗	食装置製作	□ ▽据付け		
実証試験				▼ ▽試験(5/9~5	/17予定)
【漏水試験】					<u>▽試験</u>
【評価】				試験データ	'分析
【ご報告】				報告(本)	雲)(余震) ▽

表8 実証試験に関するスケジュール(案)

【補足説明1】水密ゴムの摩擦係数について

実証試験における水密ゴムの摩擦係数は、ダム・堰施設技術基準(案)に記載の0.2及び、 物性値確認を行った結果、最大で乾式の0.2、湿式の0.22であることから、ダム・堰施設技術 基準(案)に記載の0.2と定義し実証試験を実施する。

なお,水密ゴムのライニングなしの実証試験については,同様に1.2と定義し実証試験を実施する。

①ダム・堰施設技術基準(案)

水密ゴム(ライニングあり)とステンレスの摩擦係数は、0.2(乾式)、0.1(湿式)と 記載がある。なお、水密ゴム(ライニングなし)の場合は、1.2(乾式)、0.7(湿式)で ある。

②水密ゴムの物性値

・静摩擦係数は最大0.2(乾式),動摩擦係数は最大0.22(乾式)表9に超高分子ポリエチ レンの物性値を示す。

項目	物性値		
引張り強さ(MPa)	44		
伸び (%)	450		
高度 (Rスケール)	40		
摩擦係数 (相手 : ステンレス)	・静摩擦係数:0.10~0.20**(乾式) ・動摩擦係数:0.07~0.22**(乾式) 0.05~0.10(湿式)		

表9 超高分子量ポリエチレンの物性値

※:動摩擦係数>静摩擦係数の状況について

一般的に摩擦係数は、動摩擦係数<静摩擦係数の関係であるが、 高分子材料のように、静摩擦係数と動摩擦係数の値に大きな差が生じやすい場合に 「スティック・スリップ(付着すべり)」と言われる現象が生じやすいことから、動摩 擦係数が静摩擦係数より僅かに上回ったものと推定される。 【補足説明2】二次元動的解析の試解析結果

1. 目 的

本解析は、止水機構の実証試験を実施するにあたり、試験ケースを確定させる必要があることから試計算を実施し試験ケースを確定する。

- 2. 解析条件
- (1) 解析コード MSC_MARC2014.2.0 (エムエスシーソフトウェア株式会社)
- (2)解析内容 大変形超弾性解析(水密ゴムを超弾性体として解析)
 止水機構の止水板の水密ゴムと戸当り側を解析する必要があることから,大変形超弾
 性解析を実施する。以下に解析の概要を示す。
 ①材料非線形解析:水密ゴムの応力とひずみの関係が非線形状態の解析。
 ②幾何学非線形解析:水密ゴムの引張りひずみが100%程度を示す大変形になりうる 場合も,変形に伴う荷重,応力の方向変化を考慮した解析。
 ③境界非線形解析:荷重の変化に伴い水密ゴムの抑え金具(コマ)及び扉体等への 接触境界条件及びその領域を変化させた解析。
- (3)入力地震動

解析に用いた入力地震動は,基準地震動Ss(設置許可段階)を鋼製防護壁の地中連続壁基礎天盤の応答を算出し,鋼製防護壁の三次元フレーム解析にて算出した応答時刻歴及び応答スペクトルを解析モデルの摺動側になる鋼製防護壁(ケース①)と取水路(ケース②)に入力し解析を実施した。

(4) モデル化

解析モデルは3次元要素(6面体要素)で面外方向厚みを10mmとし,面外方向変位を拘束する ことで平面ひずみ要素の状態とした。図16に二次元動的解析のモデル図を示す。



図16 二次元動的解析モデル図

6.1.3-27

(5) 解析ケース

試験装置ケースと解析ケースを表10に示す。

試験装置ケース	摺動	解析ケース	地震波
L 70	/留集Ⅲ7七号#1日卒/1日	Case1-1	本震
グーへ①		Case1-2	余震
5.70	斯北收(加)(甘)淋)	解析ケース 地震波 Case1-1 本震 Case1-2 余震 Case2-1 本震 Case2-2 余震	本震
) - <2	取小 始則 (余震

表10 試験装置ケースと解析ケース

(6)物性値および摩擦係数

各部の物性値と摩擦係数は表 11 に示す通り。モデル化に当たっては、⑤底面戸当り、鋼製防 護壁(⑥側面戸当り)は、剛体としてモデル化した。

部位(材質)	物性値	許容値	摩擦係数
 ①止水板押え (SM490) 	縦弾性係数 205000MPa ポアソン比 0.3	耐力 315MPa	_
④止水板 (SUS304)	縦弾性係数 197000MPa ポアソン比 0.3	耐力 205MPa	_
底面・側面水密ゴム (合成ゴム+ ライニング貼付け)	単軸引張試験結果	引張強さ 14.7 MPa	0.2
止水板押え (アルミニウム銅合金)	縦弾性係数 110000MPa ポアソン比 0.3	耐力 245MPa	0.4 (金属間の摩擦係数)
支圧板 (超高分子ポリエチレン)	縦弾性係数 785MPa ポアソン比 0.3	引張強さ 44MPa	0. 2
止水板側ガイド板 (アルミニウム銅合金)	縦弾性係数 110000MPa ポアソン比 0.3	耐力 245MPa	0.4

表11 物性値および摩擦係数

(7) 試験条件

ここでは,鋼製防護壁側の基準地震動Ss(設置許可段階)による相対変位及び応答加速 度について評価し,鋼製防護壁側及び取水路側(基礎)に摺動を与え止水機構の挙動を評価 した。

①鋼製防護壁摺動(ケース①)

鋼製防護壁摺動のケースでは鋼製防護壁(止水版押えの根元も含む)は剛として水平相対 変位,鉛直変位および回転変位を止水板押えの据付け部(鋼製防護壁との設置部)に強制変 位として与えた。取水路側(基礎)は剛として固定した。

②取水路側(基礎)摺動(ケース②)

取水路側(基礎)) 摺動のケースでは,取水路側(基礎)を剛として水平相対変位,鉛直変 位を強制変位として与えた。鋼製防護壁(止水版押え据付け部も含む)は剛として固定し た。

③解析地震波

本震および余震ともに、最大の鉛直加速度が認められる 40~46sec(6 秒間)について解析 を実施した。

(8) 水圧荷重

水圧荷重は、水位TP+20mの静水圧および動水圧とした。

(9) 解析結果

止水板コマの取水路側(基礎)からの浮き上がり量を表12に示す。

本震時において,静的には自重に対して摩擦力等による上向力は小さく止水板が取水路側 (基礎)から浮き上がることはないが,取水路側(基礎)や鋼製防護壁への接触時に生ずる 衝撃力などの動的作用により浮き上がるものと考えられる。浮き上がり量は,鋼製防護壁摺 動より取水路側(基礎)摺動の方が大きい傾向が見られた(CASE1-1 と CASE2-1)。

これは、取水路側(基礎) 摺動の方が鉛直方向の慣性力がより顕著に表れたためと考えられる。

余震時(津波重畳)において,鋼製防護壁摺動の場合には浮き上がりは無いが,取水路側 (基礎)摺動の場合に 0.03 mmの浮き上がりが見られた。本震時と同様に衝撃力などの動的作 用の影響もあるものと考えられる。また本震時と同様に浮き上がり量は,鋼製防護壁摺動よ り取水路側(基礎)摺動の方が大きい傾向が見られた。

ケース	摺動側	地震波	浮き上がり量(mm)	継続時間(秒)	説明図
Case1-1	鋼製防護	本震	1.81	0.15	図17
Case1-2	壁側	余震	0	—	図18
Case2-1	取水路側	本震	3.71	0.24	図19
Case2-2	(基礎)	余震	0.03	0.10	図20

表 12 止水板コマの取水路側(基礎)からの浮き上がり量



図17 本震時 鋼製防護壁側摺動 (CASE1-1)



図 18 本震時 取水路側(基礎) 摺動(CASE2-1)



図 19 余震時 鋼製防護壁摺動 (CASE1-2)



図 20 余震時 取水路側(基礎) 摺動(CASE2-2)

^{6.1.3-33}

【補足説明3】止水板の長手方向の挙動及び実証試験における荷重条件について

(1) 止水板の長手方向の挙動について

止水板動は、①止水板押えの止水板押え側ガイド板と④止水板の止水板側ガイド板にて長 手方向の移動を制限している。止水板側ガイド板と止水板押え側ガイド板の隙間は5mmで管 理している。図21に止水板と止水板押えのガイド構造について示す。



図 21 止水板と止水板押えのガイド構造について
(2) 実証試験における荷重条件について

止水板の耐震設計における考慮する荷重は,固定荷重,地震荷重である。実証試験にお いても,固定荷重,地震荷重について模擬している構造であり,耐震評価の荷重の組み合 せと同じ状態で実証試験を実施する。

表17に止水板の耐震評価における荷重の組合せを示す。

なお,積雪荷重と風荷重については,止水板押えの外側に設置している保護プレートで 受けることから,構造上止水板には積雪荷重及び風荷重は考慮しない。

表17 止水板の耐震評価における荷重の組合せ

外力の状態	荷重の組合せ
地震時(S _s)	G+K s

G : 固定荷重 躯体自重を考慮する。

Ks:地震荷重 基準地震動S。による荷重を考慮する。

【補足説明4】 二次元・三次元動的解析の解析評価について

(1) 二次元動的解析

<評価条件>

- ・解析コード: MARC (大規模解析対応非線形解析)
- ·地震動:基準地震動Ss
- ・解析ケース:3ケース 地震時,津波時,津波時+余震 解析モデルは図22に示す。
- ・水密ゴム摩擦係数:
 常時 : 0.2(ダム・堰施設技術基準(案))(国土交通省)
 劣化時の挙動把握(しきい値確認) : 0.2~1.2
- ·金属間摩擦係数
 - 止水板(接触面アルミニウム)と戸当り(ステンレス):0.4
- •評価対象部位:

底面水密ゴム,側面水密ゴム,止水板接続ゴム,止水板(止水板コマ含む), 止水板押え,底面・側面戸当り,止水板側ガイド板,支圧板

・許容応力:引張り強度,変形量(伸び)(水密ゴム)

弾性設計範囲内(止水板、その他の部材)

・評価項目:

応力評価、追従性評価(止水板浮上り)、水圧模擬、摩擦係数しきい値確認



図 22 二次元動的解析モデル

(2) 三次元動的解析

<評価条件>

- ・解析コード:MARC(大規模解析対応非線形解析)
- •地震動:基準地震動Ss
- ・解析ケース:3ケース 地震時,津波時,津波時+余震 解析モデルは図23に示す。

水密ゴム摩擦係数:

常時 : 0.2 (ダム・堰施設技術基準 (案)) (国土交通省)

金属間摩擦係数

止水板(接触面アルミニウム)と戸当り(ステンレス):0.4

·評価対象部位:

底面水密ゴム,側面水密ゴム,止水板接続ゴム,止水板(止水板コマ含む), 止水板押え,底面・側面戸当り,止水板側ガイド板,支圧板

・許容応力:引張り強度,変形量(伸び)(水密ゴム]

弾性設計範囲内(止水板、その他の部材)

・評価項目:

応力評価,追従性評価(止水板2枚の挙動,浮上り),水圧模擬



図 23 三次元動的解析モデル

【補足説明5】止水機構の概要について

- (1)1次止水機構の止水板について
 - 1次止水機構の止水板は、地震時の追従性を確保するとともに、津波による津波荷重、 漂流物による衝突荷重を考慮した構造とする。水密部の水密ゴムは、津波による圧力に耐 えうるよう設置し津波からの浸水を防止する。

なお、止水板からの微少な漏えいを考慮し、敷地内に浸水させないよう陸側にシートジョイントからなる2次止水機構を設置している。図24に止水機構全体の構造図を示す。

- (2) 2次止水機構の構造について
 - a.2次止水機構は、共通要因故障(止水板の追従性不良等)による同時機能喪が生じない よう多様性を図ることとし、1次止水機構の構造と異なるシートジョイントを設置して いる。
 - b.シートジョイントについては、想定する津波荷重に対して十分な耐性を有するものを採 用するが、1次止水機構の取り外し時に津波の襲来を想定すると、漂流物が2次止水機 構に到達する可能性があることから、2次止水機構前面に防衝板を設置し、漂流物によ る損傷を防止する構造にしている。
 - c. さらに、2次止水機構の後段には、2次止水機構からの漏水の可能性を考慮し、漏水を 収集・排水可能な排水溝を設置する構造にする。排水は、構内排水路の防潮堤内側の集 水枡に収集し、構内排水路逆流防止設備を介して排水する。
 - d.1次止水機構及び2次止水機構のこれらの対策により,基準津波の遡上波の重要な安全 機能を有する海水ポンプが設置されたエリアへの到達,流入防止を確実なものとしてい る。



図 24 止水機構全体の概要

【補足説明6】漏水試験について

実証試験にて実施した水密ゴムについて、漏水試験を実施し水密性を確認する。

設計圧力における漏水試験のため、止水機構の水密ゴム(P形)について、試験装置 を製作し、漏水試験により設計圧力に耐えることを確認する。

試験装置は、止水板2枚分(4m)の水密ゴムを設置可能な漏水試験装置を製作し、 底面水密ゴム、側面水密ゴム、止水板接続ゴムからの漏水を確認する。漏水位置は中央 部の3m分からの漏水量を算出する。

表13に漏水試験条件の一覧,表14に漏水試験装置の主要仕様,図25に漏水試験の装置 概要図を示す。

項目	条件	備考			
	試験体1	本震,余震+津波を経験させた水密ゴム			
水密ゴム	試験体2	本震,余震+津波を経験させた水密ゴム			
	試験体3	ライニングのない状態にて試験を実施した水密ゴム (試験結果で亀裂,損傷等ない場合に実施)			
試験圧力	0.17MPa以上	保守的に,防潮堤天端高さ(T.P.+20m)から設置 盤標高(T.P.+3m)を差し引いた値			
	0.21MPa以上	敷地に遡上する津波高さ(T.P.+24m)から設置地盤 標高(T.P.+3m)を差し引いた値			
試験時間	10分保持	「ダム・堰施設技術基準(案)」より			
許容漏水量*	5.2 ℓ/10分	試験圧力0.17MPaに対する許容漏水量			
	6.4 0/10分	試験圧力0.21MPaに対する許容漏水量			

表13 漏水試験条件一覧表

*「ダム・堰施設技術基準(案)(国土交通省)」で規定する保持時間及び許容漏水量算定式に 基づく3m当たりの許容漏水量

・許容漏水量:W=10.2L×P

W:漏水量(ml/min)

- P:設計圧力
- L:長辺の長さ(cm)

(試験装置の漏水検出範囲長さ300cm)

項目		仕様
	寸法	長さ約4.3m×高さ約0.7m×幅約0.7m
試験装置	材質	鋼製
	設計圧力	0.7MPa
止水板	寸法	1 枚当たり 長さ約 2m×幅約 0.1m×高さ約 0.4m 2 枚の止水板を接続ゴムにて接続し実施
	材質	ステンレス鋼
	重量	約 930kg/枚

表 14 漏水試験装置の主要仕様





図25 漏水試験の装置概要図

6.1.3-40

<水密ゴムの単体漏水試験結果>

水密ゴムの単体試験として、未使用品の水密ゴム及び劣化状況を模擬した漏水試験を実施 しており良好な結果を得ている。表 15 に試験装置の主要仕様、表 16 に漏水試験結果、図 25 に試験装置の概要図、図 26 に試験圧力と漏水量を示す。

項目		仕様
	寸法	長さ約 2.3m×高さ約 0.7m×幅約 0.5m
試験装置	材質	鋼製
	設計圧力	0.7MPa
	寸法	長さ約 2m×幅約 0.1m×高さ約 0.4m
止水板	材質	ステンレス鋼
	重量	約 620kg

表 15 試験装置主要仕様





図 25 試験装置概要図

6.1.3-41

	区分	試験圧力 (MPa)	時間 (分)	漏水量 ¹ (ℓ/10分)	許容 漏水量 (0/10分)	判定
試験体1	十年日日	0.20	10	0.020	2.0	
試験体2	不使用品	0.20	10	0.029	2.0	
試験体3	劣化状態 を仮定	0.17	10	0.039	1.7 ²	
		0.66	10	0.625	6.7 ²	
		0.17	10	0.440	1.7 ²	
		0.66	10	0.525	6.7 ²	

表16 漏水試驗結果

※1:漏水量は1mあたり10分間漏水量。

※2:未使用品(新品)の場合の許容漏水量



図26 試験圧力と漏水量(高圧)



図26 試験圧力と漏水量(低圧)

6.1.3-42

【参考】実証試験において想定される不具合と対策(案)

実証試験において想定される不具合として、止水板の浮上りや水密ゴムの噛み込み等が 考えられるため、以下の対策(案)を検討している。

対策(案)の実施に当たっては、二次元・三次元動的解析の結果も踏まえ、原因の分析を 十分に行い、必要に応じて対策を実施する。

図27に要因と対策(案)を示す。



図 27 実証試験時における不具合時に対する対策(案)

6.1.3.2 止水機構(1次止水機構)の実証試験の試験要領について

1.目 的

止水機構の地震時及び余震+津波時の追従性を確認するため、実規模大の試験装置を用いた 試験(以下「実証試験」という。)を行い、止水板の挙動を確認することにより、変位追従性、 水密ゴムの健全性を確認する。本件は、実証試験の試験要領を示す。

2. 試験期間及び場所

実施時期:平成 30 年 5 月 9 日 (水) ~17 日 (木) (予定) 場 所

試験体制
 実証試験体制は、図1に示す。



図1 実証試験体制

4. 実証試験装置の概要

振動台の上に1次止水機構を設置し,水平方向と鉛直方向とを同時加振する。図2に大型3軸振動台の概要,図3に振動台の平面図,図4に試験装置のイメージ図を示す。

加振自由度		3軸6自由度				
最大積載重量		80 t f				
テーブル寸法	Х	$X:6m \times Y:4m$				
定格	X方向	Y方向	Z方向			
最大変位	± 300 mm	± 150 mm	± 100 mm			
最大加速度	1G	3G	1G			
(35 t 積載時)	(水平)	(水平)	(鉛直)			

振動台の仕様



図2 大型3軸振動台の概要



図3 振動台平面図



図4 試験装置の鳥観図

6.1.3-47

5. 試験条件

(1) 実証試験用地震動

振動台に入力する実証試験用地震動は、本震として基準地震動Ssを包絡させた地震 動及び余震+津波時として津波波圧を模擬的に与えた条件にて実証試験を実施する。表1 に実証試験用応答スペクトルに用いる入力地震動を示す。

図5に本震による三方向(X,Y,Z)の実証試験用地震動の加速度応答スペクトル を示す。模擬地震動の詳細については「6.1.3.4 実証試験に用いる地震動の作成,実証 試験及び三次元動的解析のケースについて」に示す。

種類	入力地震動
本震	S _s -D1
余震+津波	S _d – D 1

表1 実証試験用応答スペクトルに用いる入力地震動



加速度応答スペクトルX方向(NS)





加速度応答スペクトルY方向(EW)

図5 本震による三方向(X,Y,Z)の実証試験用地震動の加速度応答スペクトル

(2) 実証試験用入力地震動

実証試験用入力地震動は、変位量に対する振動台性能の制限内に地震動を収めることを 目的として、実証試験用地震動にハイパスフィルター(HPF)を掛け、長周期成分をカッ トした地震動である。

実証試験に用いる振動台へ入力する入力波形を図6に示す。

図6の入力加速度が最大3GであるY方向(EW)の加速度応答スペクトル図から周期 1sec付近でHPFが掛かっていることが読み取れるが、最大加速度レベルは実証試験用地震 動とほぼ同一レベルであることを確認した。





加速度応答スペクトルY方向(EW)



加速度応答スペクトルZ方向

図6 本震による三方向(X, Y, Z)の実証試験用入力地震動の加速度応答スペクトル

(3) 実証試験ケースと三次元動的解析ケース

表2に本震時,表3に余震時の実証試験のケースと三次元動的解析のケースを示す。

	実証試験のケース			三次元動的解析ケース		(共 土
	X	Y	Z	実証試験	実機	加方
①3方向 (X方向(堤軸)包絡波)	1 G	3G (X包絡波)	1 G	0	0	3 方向同時 (Y 方向に X 方向の地震 動を入力。方向反転)
②3方向 (Y方向(堤軸直角)包絡波)	1 G	3 G (Y包絡波)	1 G	0	0	3 方向同時 (図 7 に実証試験用入 力地震動)
③鉛直(鋼製防護壁包絡波)	—	—	1 G	0	—	鉛直単独
④鉛直 (取水路側包絡波)	_	_	波形 入力	0	0	鉛直単独 (図8に実証試験用入 力地震動)
⑤基準地震動(S _s) (S _s -D1)		—		—	0	3 方向同時
⑥基準地震動(S _s)		_		—	0	3方向同時

表2 本震時の実証試験ケースと三次元動的解析のケース

○:解析実施ケース

	実証試験のケース			三次元動的解析ケース		供土	
	Х	Y	Z	実証試験	実機	佩ろ	
 ①3方向 (Y方向(提軸直交)包絡波) 	1 G	2 G (Y包絡波)	1 G	0	0	3方向同時	
②鉛直 (鋼製防護壁波形入力)	_	_	1 G	_	_	鉛直単独	
③鉛直 (取水路側波形入力)	_	_	波形 入力	0	0	鉛直単独	
④基準地震動(S _d) (S _d -D1)		_		_	0	3 方向同時	

表3 余震時の実証試験ケースと三次元動的解析のケース

○:解析実施ケース













図7 ②3方向(Y方向(堤軸直交)包絡波)実証試験用入力地震動



図8 ④鉛直(取水路側包絡波)実証試験用入力地震動

(4) 試験回数

実証試験に用いる入力地震動($S_s - D_1$, $S_d - D_1$)による確認は、止水板の挙動の再現性を確認するため、表4の試験回数の設定のとおり2回づつ実施する。

表4 試験回数の設定

	本震	余震+津波
試験回数	2回	2回

(5) 摩擦係数の設定

止水板に設置する側面・底面水密ゴムは,材料証明書にてダム堰施設技術基準の物性 値であることを確認した未使用品のものを使用するため,摩擦係数は0.2の状態とす る。表5に水密ゴムの物性値及び試験方法の規格を示す。

	試験項目		物性値	規格値	試験条件・ 試験方法
	硬さ (DURO-A型)		5 5	$5 5 \pm 5$	JIS K 6253
通	通 引張り 常 強さ	(MP a)	16.3	14.7以上	
常		(kg f ⁄cm2)	166	150以上	JIS K 6251
	伸び (%)		5 0 0	300以上	

表5 水密ゴムの物性値及び試験方法の規格

(6) 余震時の波圧の設定について

余震時においては,余震+津波の津波高さの圧力を想定する必要があるため,津波によ る荷重を以下のとおり止水板に負荷し,実証試験を実施する。

◆水平方向荷重

止水板1枚(2m)当り3カ所×2セットの水圧負荷装置により29.0 kN以上の荷 重を掛ける。

 $W_h = 86.7 \text{kN/m} \times 2\text{m} \div (3 \times 2) = 28.9 \text{ kN} \Rightarrow 29.0 \text{ kN}$

<水平方向水圧荷重(単位 m 当たり)> $W_{\rm H} = 1/2 \cdot (h^2 - h_1^2) \gamma_w$ $= 1/2 \times (20.90^2 - 20.485^2) \times 10.1 = 86.7 \text{kN/m}$

γ_w:海水の単位体積重量 10.1 kN/m

◆鉛直方向荷重

止水板1枚(2m)当り2カ所×2セットの水圧負荷装置により29.0kN以上の荷重を 掛ける。

 $W_v = 29.0 \text{ kN/m} \times 2\text{m} \div 2 = 29.0 \text{kN}$

<鉛直方向水圧荷重(単位 m 当たり)> $W_v = h1 \cdot \gamma_w \cdot B^{\prime}$ =20.485×10.1×0.14= 29.0 kN/m B^{\prime}:鉛直方向受圧厚さ0.14m



h = 20.9mh1 = 20.485mh2 = 0.415m

(7) 実証試験に係る計測項目

実証試験における計測項目(表 6)計測箇所(図 9)及び計測器一覧(表 7)を示す。 表

長	6 🗐	ミ証試験における計測項	目

各部位	目的		確認項目					
		挙動確認	◆止水板押えの加速度計測(13~16)					
①止水板押之	止水板の追従性 に影響を与える 部材の健全性を 確認する。	健全性 確認	 ◆寸法計測 ・止水板押えと止水板の隙間計測 ・止水板押え側ガイド板の平面度測定 ・止水板押え側ガイド板と止水板側ガイドとの寸法測定 ◆外観目視検査 ・変形,摩耗等の確認 					
④止水板	止水板の追従	挙動確認	 ◆止水板と底面,側面戸当りの変位計測(①~8) (レーザー変位計による止水板の挙動確認) ◆止水板の加速度計測(⑤~8) ◆ビデオ撮影(①~9) 					
(底面止水板コ マ部含む)	性及び健全性 を確認する。	健全性 確認	 ◆寸法計測 ・止水板,支圧板の寸法測定 ・止水板コマ寸法測定(寸法,板厚,摩耗量測定(試験後)) ◆外観目視,据付け状況検査 ・止水板コマ,支圧板の変形,摩耗,据付け等の確認 					
	止水性に影響を	挙動確認	◆加速度計測(底面・側面戸当り)(<mark>⑨~⑫</mark>) ◆ビデオ撮影(①~⑨)					
⑤底面戸当り ⑥側面戸当り	与える部材の健 全性を確認す る。	健全性 確認	 ◆寸法測定 ・平面度測定 ◆外観目視,据付け状況検査 ・変形,摩耗,ゆがみ,据付け等の確認 					
	止水板に追従	挙動確認	 ◆止水板と底面,側面戸当りの変位計測(①~⑧) (レーザー変位計による浮き上がり確認) ◆ビデオ撮影(①~⑨) 					
底面・側面水密 ゴム	じ, 小田 E に 影響がないこ とを確認す る。	健全性 確認	 ◆寸法測定 ・水密ゴムの寸法計測(厚さ) ◆外観目視,据付け状況検査 ・変形,摩耗,亀裂,ライニング面,据付け等の確認 ◆漏水検査 					
.1 4.45-67	止水板との接	挙動確認	 ◆止水板の変位計測(①~8) (レーザー変位計による止水板の挙動を把握し,接続ゴムの変位を計測) ◆止水板の加速度計測(⑤~8) ◆ビデオ撮影(②) 					
ゴム	統部に影響がないことを確認する。	健全性 確認	 ◆寸法測定 ・水密ゴムの寸法計測(寸法) ◆外観目視検査 ・変形,摩耗,亀裂の確認 ・底面・側面水密ゴムの接続箇所の確認 ◆水密ゴムの据付け状況確認 					



本震時の計測機器に、更に水圧模擬するためロードセルを設置する。

図9 実証試験時の計測部位(本震時・余震+津波時)

計測器 型番 メーカ 数量 備考 仕様 測定範囲 160~450 mm 鉛直 繰返し精度 30 µ m 4 相対変位 計測精度:0.1mm レーザー変 位計 測定範囲 75~130 mm 水平 繰返し精度 30 µ m 4 相対変位 計測精度 0.01mm 定格容量 ±20G 加速度計 応答周波数範囲 500Hz 16 XYZ方向 計測精度 0.02G±1% 定格容量 50 k N 12 水平方向 非直線性 ±0.05% ロードセル 定格容量 100 k N 4 鉛直方向 非直線性 ±0.2% f6 mm, 8 mm, 12 mm 6 C C Dカメラ 3 f3.7mm ビデオ

カメラ

デジタルハイビジョン方式

2

全景用

表7 計測器一覧

(8) 実証試験の計測項目と判定基準

実証試験では以下の項目について計測を行い「止水板の地震時の追従性」,「水密ゴムの健 全性」及び「1次止水機構の構成部品の健全性」について確認し,止水機構全体に影響がな いか確認する。表8に実証試験の計測項目と判定基準を示す。

機能目標	計測項目※	判定基準						
止水板の地震時の 追従性確認	 ◆追従性評価(ビデオ撮影) ◆変位計測(レーザー変位計) ◆加速度計測(加速度計) ◆外観目視検査 	◆止水板の動作に異常がなく、止水板としての機能 が保持されていること。(浮き上がり、止水板の 破損・損傷)						
水密ゴムの健全性 確認	 ◆追従性評価(ビデオ撮影) ◆変位計測(レーザー変位計) ◆寸法計測 ◆外観目視点検 	 ◆水密ゴムの動作に異常がなく機能が保持されていること。 (噛み込み,摺動による亀裂,破損,摩耗) ◆水密ゴムのライニングに異常がなく機能が保持されていること。(ライニングの破損,めくれ) 						
1次止水機構の構 成部品の健全性確 認	 ◆止水板,側面戸当り,底面 戸当り,止水板押え,架構等 の外観目視点検 ◆三次元計測による試験 装置全体の計測 	◆装置全体に異常がなく健全であること。 (試験装置,部材の変形,損傷,他)						
※各部位毎の計測項	頁目については、表7の1次止水	機構の各部位毎の評価項目に示す。						
<complex-block> I yrt rykkt 0 Lryk tykkt 0 Lryk tykkt 0 Rtgör 7 U - 1 0 Pröktt 0 Bröktt 0 Ettam Fall 0 Etam Fall 0 Etam Fall 0 Etam Fall</complex-block>								
	止水榜	後構の各名称						

表8 実証試験の計測項目と判定基準

(9) 実証試験手順

実証試験は1回の実証試験で約3日間必要とする。そのため、実証試験の「本震」、「余 震+津波」を実施し水密ゴムの計測等は4日目に実施する手順になる。表9に実証試験の 実施手順を示す。

水密ゴムは、実際に想定しうる「本震」の後に「余震+津波」となるため、「余震+津波」 の実証試験が終了するまでは同じものを通して使用する。

以下は1回目の試験手順を示す,2回目の試験手順も同様の手順で実施する。

時間帯	本震	本 震	余震+津波1回
111 [14] [74	(1 日目)	(2 日目)	(3 日目)
	<試験前準備>	<試験前準備>	<試験前準備>
	・各部外観検査, 寸法計測	・同左	• 同左
	(試験前健全性確認)		
	・振動台の油圧上昇		
午前	(XYZ 軸方向)		
(約3.5時間)	•振動台の油圧降下		
(11.3 01 0 11.3 [H])	• 止水板設置		
	• 計測哭取付け		
	市内市以口の		
	・水応ゴムの外知提付け絵本		
		< = + F + + + + + + + + + + + + + + + + +	
	< 試験削準備>	< 試験权準備>	
	・振動台油圧上昇	• 同左	・水密コムの外観店付け検査
	・ホワイトノイズ加振*		・水密ゴムの計測
			・水圧負荷装置設置
	<実証試験>	<実証試験>	<実証試験>
	 実証試験(本震) 	• 同左	• 油圧上昇
午後	• 加振終了後油圧降下		• 水平自荷装置荷重調整
(約45時間)	加速率于及固定件上		• 宝証試驗(全雲)
			• 水亚自荷解除
			. 加垢效了丝油压除下
			加派於了後加上碑」
	<試験後>	<試験後>	<試験後>
	・止水板取り外し	・同左	・止水板取り外し
	・水密ゴムの外観・据付け検査		・水密ゴムの外観・据付け検査
			・水圧負荷装置取外し

表9 実証試験の実施手順(1回目)

(4日目)

- ・水密ゴム取外し, 摩耗等計測
- ·各部外観検查, 寸法計測(試験後健全性確認)
- ・品質記録の例を図10に示す。

※ホワイトノイズ加振とは

止水板を設置しない状態で試験装置の固有振動数を算出し,試験装置の固有振動数に有意 な変化がないことを試験前に確認することで,試験装置が正常な状態であることを確認する。

		◎ ※ ★ 唐 委 託 先	X (T to 承認 兼査 直計				底面止水板コマ厚さ(mm) (m.k)	加振前 加振後 摩耗量(mm) ¹¹¹⁴ 5													有側			
		77 - TK	3€ 41: 40				(計測場所	王 中本板 位置	右側	右中央	左側	右侧	左 中火	左側	右側	右中央	左側	大侧	左中央	左側	中央 cL		\	
							···· 武殿 UPE	1. ⁴ NO. 有無				~ ~									1.例 左側			
							板コマ厚さ(mm) (m	加振後 摩耗量(mm) ¹ H													cl. <u>中央</u> 五	· · · · · ·		
発電株式会社 殿	崔 所	構 振動試験					底面止水	1 加振前 7													10mmノギス 左側	左	,/	
者日本原子力法	名 東海第二発	名 次止水機	Ŧ	4	5 先	島 所	JPE 計測場所	j 無 <u>□□水板 位置</u>	「右側	石 中央	左側	右側	左 中央	2.12	「石御」	右 中央	/ (側	右侧	左中央	左側	耗量計測:0-100	-測個所 (海回からロス)		
発注	業 務	実 験	実 施	受任	时委託	実 施 場	試験 0	NO. 有		-			67 77			壓	備考量		-					

図10 品質記録の例(1/3) (止水板の寸法計測の例)



図10 品質記録の例(2/3)

(止水板押えと側面戸当りの寸法計測の例)



図10 品質記録の例 (3/3)

(止水板押えの間隔計測の例)

6.1.3.3 二次元・三次元動的解析の結果について

1.目 的

止水機構の実規模大の試験装置を用いた試験(以下「実証試験」という。)では、基準 地震動Ss及び余震+津波時における止水板の挙動を確認することにより、変位追従性、 水密ゴムの健全性を確認する。

本件では,実証試験に合わせて実施する二次元・三次元動的解析の結果について説明する。

- 2. 解析条件
- (1) 二次元動的解析

<評価条件>

- ・解析コード: MARC (大規模解析対応非線形解析)
- ·地震動:基準地震動Ss
- ・解析ケース:3ケース 地震時,津波時,津波時+余震 解析モデルは図1に示す。
- ・水密ゴム摩擦係数:
 常時 :0.2(ダム・堰施設技術基準(案))(国土交通省)
 劣化時の挙動把握(しきい値確認) :0.2~1.2
- ·金属間摩擦係数
 - 止水板(接触面アルミニウム)と戸当り(ステンレス):0.4
- •評価対象部位:

底面水密ゴム,側面水密ゴム,止水板接続ゴム,止水板(止水板コマ含む), 止水板押え,底面・側面戸当り,止水板側ガイド板,支圧板

・許容応力:引張り強度,変形量(伸び)(水密ゴム)

弾性設計範囲内(止水板、その他の部材)

・評価項目:

応力評価、追従性評価(止水板浮上り)、水圧模擬、摩擦係数しきい値確認



図1 二次元動的解析モデル

(2) 三次元動的解析

<評価条件>

- ・解析コード:MARC(大規模解析対応非線形解析)
- •地震動:基準地震動Ss
- ・解析ケース:3ケース 地震時,津波時,津波時+余震 解析モデルは図2に示す。
- ・水密ゴム摩擦係数:

常時 : 0.2 (ダム・堰施設技術基準 (案)) (国土交通省)

金属間摩擦係数

止水板(接触面アルミニウム)と戸当り(ステンレス):0.4

·評価対象部位:

底面水密ゴム,側面水密ゴム,止水板接続ゴム,止水板(止水板コマ含む), 止水板押え,底面・側面戸当り,止水板側ガイド板,支圧板

・許容応力:引張り強度,変形量(伸び)(水密ゴム)

弾性設計範囲内(止水板、その他の部材)

・評価項目:

応力評価,追従性評価(止水板2枚の挙動,浮上り),水圧模擬



図2 三次元動的解析モデル

- 3. 三次元動的解析
 - (1) 実証試験モデルの解析条件
 - a. 解析コード MSC_MARC2014.2.0 (エムエスシーソフトウェア株式会社)
 - b. 解析内容 大変形超弾性解析(止水ゴムを超弾性体として扱う)
 - c. モデルの説明

基本的に6面体ソリッド要素,架台の部分はシェル要素として作成した。

d. 解析に用いる物性値および摩擦係数

各部の物性値と摩擦係数は表1に示す通り。モデル化に当たっては、⑤底面戸当り、鋼 製防護壁(⑥側面戸当り)は、剛体としてモデル化した。

部位(材質)	物性値	許容値	摩擦係数
 ①止水板押え (SM490) 	縦弾性係数 205000MPa ポアソン比 0.3	耐力 315MPa	_
④止水板 (SUS304)	縦弾性係数 197000MPa ポアソン比 0.3	耐力 205MPa	-
底面・側面水密ゴム (合成ゴム+ ライニング貼付け)	単軸引張試験結果	引張強さ 14.7 MPa	0.2
止水板コマ (アルミニウム銅合金)	縦弾性係数 110000MPa ポアソン比 0.3	耐力 245MPa	0.4 (金属間の摩擦係数)
支圧板 (超高分子ポリエチレン)	縦弾性係数 785MPa ポアソン比 0.3	引張強さ 44MPa	0. 2
止水板側ガイド板 (アルミニウム銅合金)	縦弾性係数 110000MPa ポアソン比 0.3	耐力 245MPa	0.4

表1 物性値および摩擦係数

e. 解析モデルに考慮している隙間

止水機構の実機と同じ構造を模擬するため、以下の箇所については、解析モデル上も隙 間を考慮し解析を実施する。図3に解析モデル上の隙間を示す。

①側面水密ゴムと側面戸当りの隙間 3mm

②底面水密ゴムと底面戸当りの隙間 3mm

③止水板ガイドと止水板押えの隙間 5mm



図3 解析モデル上の隙間

6.1.3-65

f. 解析モデルの作成

実証試験モデルの解析モデルを図4に示す。



図4 三次元解析モデル(実証試験用)(1/2)



図4 三次元解析モデル(実証試験用)(2/2)

- (2) 実機モデルの解析条件
- a. 解析コード MSC_MARC2014.2.0 (エムエスシーソフトウェア株式会社)
- b. 解析内容 大変形超弾性解析(止水ゴムを超弾性体として扱う)
- c. モデルの説明

基本的に6面体ソリッド要素として作成した。

d. 解析に用いる物性値および摩擦係数

各部の物性値と摩擦係数は表1に示す通り。

部位(材質)	物性値	許容値	摩擦係数						
 ①止水板押え (SM490) 	縦弾性係数 205000MPa ポアソン比 0.3	耐力 315MPa	_						
④止水板 (SUS304)	縦弾性係数 197000MPa ポアソン比 0.3	耐力 205MPa	_						
底面・側面水密ゴム (合成ゴム+ ライニング貼付け)	単軸引張試験結果	引張強さ 14.7 MPa	0.2						
止水板コマ (アルミニウム銅合金)	縦弾性係数 110000MPa ポアソン比 0.3	耐力 245MPa	0.4 (金属間の摩擦係数)						
支圧板 (超高分子ポリエチレン)	縦弾性係数 785MPa ポアソン比 0.3	引張強さ 44MPa	0. 2						
止水板側ガイド板 (アルミニウム銅合金)	縦弾性係数 110000MPa ポアソン比 0.3	耐力 245MPa	0.4						

表1 物性値および摩擦係数

e. 解析モデルに考慮している隙間

止水機構の実機と同じ以下の箇所については,解析モデル上も隙間を考慮し解析を実施 する。図5に解析モデル上の隙間を示す。

①側面水密ゴムと側面戸当りの隙間 3mm

②底面水密ゴムと底面戸当りの隙間 3mm

③止水板ガイドと止水板押えの隙間 5mm



図5 解析モデル上の隙間

6.1.3-68

f. 解析モデルの作成

実機モデルの解析モデルを図6に示す。





図 6 三次元解析モデル(実機用)(1/2)

6.1.3-69



図 6 三次元解析モデル(実機用)(2/2)
(3) 実証試験と三次元動的解析ケースの目的について

三次元動的解析と実証試験検証における検証ケースとして、3方向加振試験の場合は ②の三次元動的解析と実証試験を検証ケースとし、鉛直方向については、④の三次元 動的解析と実証試験を検証ケースとして実施する。その他のケースについては、主に データ拡充の観点から止水板の挙動について確認する。表2に実証試験及び三次元動 的解析ケースの目的を示す。

	実証試験のケース		三次元動的解 析ケース			
	Х	Y	Ζ	実証 試験	実機	各実証試験及び二次元動的解析ケースの目的
①3方向 (X方向(堤軸) 包絡波)	1 G	3G (X包絡 波)	1 G	0	0	 【データ拡充】3方向データ ◆実証試験において,鋼製防護壁側の堤軸側の水平方向の包絡波を入力し止水板の挙動をデータ拡充の観点から確認する。 ◆3次元動的解析における止水板の挙動をデータ拡充の観点から確認する。
② 3 方向 (Y 方向(堤軸直 角)包絡波)	1 G	3G (Y包絡 波)	1 G	0	0	【検証ケース】3方向データ(実機と同じ方向確認) ◆実証試験において鋼製防護壁側の堤軸直角側の水平 方向の包絡波を入力し止水板の挙動を確認する。 ◆3次元動的解析については,実証試験と実証試験ケ ースの検証を行うと共に実機ケースモデルとの解析 検証を行いモデルの妥当性についても確認する。
③鉛直 (鋼製防護壁包 絡波)	_	_	1 G	0	_	 【データ拡充】鉛直方向データ ◆実証試験において鋼製防護壁側の鉛直方向の加速度 (16)を取水路側の鉛直方向に入力し、止水板の挙 動をデータ拡充の観点から確認する。 ◆3次元動的解析における止水板の挙動をデータ拡充 の観点から確認する。
④鉛直(取水路側包絡波)	_	_	波形入力	0	0	【検証ケース】鉛直方向データ(実機と同じ方向確認) ◆実証試験において止水板の挙動は,鉛直方向からの 慣性力が支配的と考えられることから本件をベース ケースとした実証試験を実施し,鉛直からの変位量 を計測する。実機と同じ方向で確認 ◆3次元動的解析については,実証試験と実証試験ケ ースの検証を行うと共に実機ケースモデルとの解析 検証を行いモデルの妥当性についても確認する。

表2 実証試験及び三次元動的解析ケースの目的

(4) 三次元動的解析結果

表3に本震時,表4に余震時の三次元動的解析ケースと解析結果を示す。

	実証試験のケース			三次元動的解析ケース		/##
	Х	Υ	Z	実証試験	実機	加方
① 3 方向 (X方向(堤軸)包絡波)	1 G	3 G (X包絡波)	1 G	0	0	3 方向同時 (Y 方向に X 方向の地震動 を入力。方向反転) 図 7,8 に記載
 ②3方向 (Y方向(堤軸直角)包絡波) 	1 G	3G (Y包絡波)	1 G	0	0	3 方向同時 図 9, 図 10 に記載
③鉛直(鋼製防護壁包絡波)	—	—	1 G	0		鉛直単独 図 11, 図 12 に記載
④鉛直(取水路側包絡波)	_	_	波形 入力	0	0	鉛直単独 図 13, 図 14 に記載
⑤基準地震動(S _s) (S _s -D1)		_		—	0	3 方向同時
⑥基準地震動(S _s)		_		—	0	3方向同時

表3 本震時の実証試験ケースと三次元動的解析のケース

○:解析実施ケース

	実証試験のケース			三次元動的解析ケース		/ 世 、 土
	Х	Υ	Z	実証試験	実機	佣芍
 3方向 (Y方向(堤軸直交)包絡波) 	1 G	2 G (Y包絡波)	1 G	0	0	3方向同時
②鉛直 (鋼製防護壁波形入力)	_	_	1 G	_	_	鉛直単独
③鉛直 (取水路側波形入力)	_	_	波形 入力	0	0	鉛直単独
④基準地震動(S _d) (S _d -D1)	_			_	0	3方向同時

表4 余震時の実証試験ケースと三次元動的解析のケース

○:解析実施ケース

①3 方向(X方向(堤軸)包絡波)の解析結果

(a) 加速度時刻歴





鉛直(Z方向)加速度

図7 3方向(X方向(堤軸)包絡波)の加速度応答時刻歴

(b) 実証試験モデルの解析結果

実証試験モデルの解析結果を図8に示す。

浮き上がり量は最大で 0.55mm (図 8-1) であることを確認した。



図 8-1 止水板コマと底面戸当りとの距離(浮上り量)



図 8-2 止水板と底面戸当りとの距離(浮上り量)実証試験計測位置





図 8-3 止水板と側面戸当りとの距離

図8 3方向(X方向(堤軸)包絡波)の解析結果

(a) 加速度時刻歴

3軸方向(X, Y, Z)の加速度時刻歴を図9に示す。











鉛直(Z方向)加速度

図9 3方向(Y方向(堤軸直角)包絡波)の加速度応答時刻歴

(b) 実証試験モデルの解析結果

実証試験モデルの解析結果を図10に示す。

浮き上がり量は最大で 0.72mm (図 10-1) であることを確認した。





図 10-3 止水板と側面戸当りとの距離

図 10 3 方向(Y方向(堤軸直角)包絡波)の解析結果 【実証試験モデル】

(a) 加速度時刻歴

鉛直方向(Z方向)の加速度時刻歴を図11に示す。



図11 鉛直(鋼製防護壁包絡波)の加速度応答時刻歴

(b) 実証試験モデルの解析結果

実証試験モデルの解析結果を図12に示す。

浮き上がり量は最大で 0.00mm (図 12-1) であることを確認した。



図 12-1 止水板コマと底面戸当りとの距離(浮上り量)



図 12-2 止水板と底面戸当りとの距離(浮上り量)実証試験計測位置



図 12-3 止水板と側面戸当りとの距離

図 12 鉛直(鋼製防護壁側包絡波)の解析結果 【実証試験モデル】 (a) 加速度時刻歷

鉛直方向(Z方向)の加速度時刻歴を図13に示す。



図13 鉛直(取水路波形入力)の加速度応答時刻歴

(b) 実証試験モデルの解析結果

実証試験モデルの解析結果を図14に示す。

浮き上がり量は最大で 0.08mm (図 14-1) であることを確認した。



図 14-1 止水板コマと底面戸当りとの距離(浮上り量)



図 14-2 止水板と底面戸当りとの距離(浮上り量)実証試験計測位置



図 14-3 止水板と側面戸当りとの距離

図 14(1/2) 鉛直(取水路波形入力)の解析結果 【実証試験モデル】

(c) 実機モデルの解析結果

実機モデルの解析結果を図15に示す。

浮き上がり量は最大で 0.05mm (図 15-1) であることを確認した。



図 14-4 止水板コマと底面戸当りとの距離(浮上り量)



図 14-5 止水板と底面戸当りとの距離(浮き上がり量)実証試験計測位置



図 14-6 止水板と側面戸当りとの距離

図 14(2/2) 鉛直(取水路波形入力)の解析結果 【実機モデル】 (5) 実証試験モデルと実機モデルとの検証

鉛直の解析結果(④鉛直<取水路波形入力>),実証試験モデルと実機モデルとの解析結 果を比較すると、止水板の浮き上がりの挙動やタイミング、浮き上がり量はほぼ同じ結果 が得られ、止水板の挙動をよく再現できている結果が得られた。比較の結果を図15示す。

実機モデルの止水板押えは、鋼製防護壁側にボルト接合されているため、比較的剛性が 高いのに対し、実証試験モデルの場合は、架構による支持のため剛性は低いものとなって いる。また、実機モデルにおける止水板は、両端が連続して設置されているのに対し、実 証試験モデルの場合は、両端が拘束されていない自由端となる。そのため、実証試験モデ ルの場合は、比較的浮き上がりの挙動が大きくなる傾向にある。

実証試験モデルと実機モデルの浮き上がりについて2枚の止水板の浮き上がりを検証した。検証結果を図16,図17示す。



図 15 実機モデルと実証試験モデルの三次元動的解析結果の比較







図 16-2 止水板 (A, B) の浮き上がり量



図 16-3 止水板 (C,D) の浮き上がり量

実証試験モデルは両端が拘束されていないため、中央部の浮き上がりに吊られ両端部も 浮き上がる傾向が確認できる。浮き上がり量は最大で 0.09mm であった。



止水板の浮き上がり量 (mm)



図 17-1 止水板コマと底面戸当りとの浮き上り量







図 17-3 止水板 (C,D) の浮き上がり量

実機モデルは両端が拘束されているため、止水板の中央部が浮き上がるが両端は浮き上 がらない傾向が確認できる。また、浮き上がり量の最大値は実証試験モデル 0.09mm に対し 実機モデル 0.08mm とほぼ同じ浮き上がり量となった。



- (6) 3方向同時加振の実証試験モデルの検証及び挙動
 - a. 実証試験モデルと実機モデルとの検証

鉛直の解析結果(②Y方向(堤軸直角)包絡波),実証試験モデルと実機モデルとの解 析結果を比較すると、止水板の浮き上がりの挙動やタイミング、浮き上がり量はほぼ同等 の結果が得られ、止水板の挙動をよく再現できている結果が得られた。比較の結果を図18 に示す。

実証試験結果を再現できた実証試験装置モデルによる三次元動的解析の結果と実機設計 モデルによる三次元動的解析結果によく一致していることから,三次元動的解析による実 機止水板の地震時の追従性の評価は問題ないと判断される。



<実機モデル考察>

- ◆実証試験装置モデルにおける止水板の挙動と良く一致している。
- ◆このため,「実証試験結果」 そ「実証試験装置モデルによる三次元動的解析結果」 そ「実機 設計モデルによる三次元動的解析結果」に相関があり,実機設計において三次元動的解析 の適用に問題ないと判断される。
- <実証試験装置モデル考察>
- ◆実証試験結果の方が鉛直変位量(+側の絶対値)が約2倍大きい結果となっているが,実 証試験結果の鉛直変位のうねりを考慮した場合の鉛直変位量は,実証試験装置モデルの鉛 直変位量とほぼ同等である。
- ◆実機設計においては、実証試験結果の鉛直変位量(+側の絶対値)を安全側と捉え考慮す る。但し、鉛直変位量自体が数 mm と小さいため、浸水の観点からは実質問題はない。

b. 止水板の挙動検証

3方向同時加振(②3方向(Y方向包絡波))について止水板の挙動について検証を行った。

前述の(5)項の鉛直の解析の結果,止水板の両端が実機モデルは固定支持であるが, 実証試験モデルは自由端であるため、3方向同時加振の2枚の止水板の挙動,浮き上がる タイミング,浮き上がり量は一致しない傾向にあることが分かった。

また、実証試験モデルは両端部分の浮き上がりが大きくなる傾向がある。検証結果を 図 19 に示す。 x(+)*(=)



図 19-3 止水板の B 側 (B1~B3) の浮き上がり量

上記の解析結果を分析すると、A側の浮き上がりのピークに対しB側は浮き上がっていない。また、浮き上がりのピーク時間も違い、浮き上がりもB側の方が小さな傾向にあることが確認できる。

そのため、実証試験における2枚の止水板の鉛直変位による距離は、2枚同じ挙動を 示さず、止水板の端部の浮き上がりが大きくなる傾向が解析結果より確認できる。 6.1.3.4 実証試験に用いる地震動の作成,実証試験及び三次元動的解析のケースについて

1. 本震

(1)本震時における実証試験用地震動の加速度応答スペクトルと時刻歴波形

XY方向の水平加振については、振動台の能力(3G)の範囲で包絡波を作成した。

Z方向の鉛直加振については、振動台の能力(16)を超えるため、実証試験において振動台の鉛直性能の最大の1Gの加振により実施する。

図1に三方向(X,Y,Z)の実証試験用地震動の加速度応答スペクトルと加速度時刻歴を 示す。







加速度応答スペクトルと時刻歴波形(Y方向(EW))



加速度応答スペクトルと時刻歴波形(Z方向) 図1 三方向(X,Y,Z)の実証試験用地震動の加速度応答スペクトルと加速度時刻歴 6.1.3-89 (2)本震時の実証試験ケースと三次元動的解析のケース

本震時における実証試験のケースと検証に用いる三次元動的解析の実施ケースを表1に示す。 実証試験実施前に実施する項目は、実証試験に合わせた三次元動的解析を実施し、実証試験結 果の報告時には、実機モデルでの三次元動的解析を実施し止水板の挙動を検証する。

a. 水平方向(X, Y)

水平方向の加振は、Y方向(EW)の包絡波で加振(②)を行う。X方向(NS)について は振動台の能力(1G)が上限であることから、Y方向(EW)にX方向(NS)の包絡波を入 力し方向を反転させた加振(①)を行なうことで止水板の挙動を確認する。

b. 鉛直方向(Z方向)

鉛直方向による加振試験については、実証試験による振動台の能力(1G)が上限であることから、鉛直方向の上限(1G)を考慮したケース(①, ②)にて実証試験を行い、止水板の挙動を確認する。

また,データ拡充の観点から鋼製防護壁の波形と取水路の波形を与えたケース(③,④)も実施し,止水板の挙動を確認する。

	実証試験のケース			三次元動的解析ケース		/*** -**	
	Х	Y	Z	実証試験	実機	佩 考	
① 3 方向 (X 方向(堤軸)包絡波)	1 G	3 G (X包絡波)	1 G	0	0	3 方向同時 (Y 方向に X 方向の地震 動を入力。方向反転)	
 ② 3 方向 (Y方向(堤軸直角)包絡波) 	1 G	3 G (Y包絡波)	1 G	0	0	3 方向同時 (図 7 に実証試験用入 力地震動)	
③鉛直 (鋼製防護壁包絡波)	_	_	1 G	0	_	鉛直単独	
④鉛直 (取水路側包絡波)	_	_	波形 入力	0	0	鉛直単独 (図8に実証試験用入 力地震動)	
⑤基準地震動(S _s) (S _s -D1)		_		_	0	3 方向同時	
⑥基準地震動(S _s)	_			_	0	3 方向同時	

表1 本震時の実証試験ケースと三次元動的解析のケース

○:解析実施ケース

2.余震

(3)余震時の実証試験ケースと三次元動的解析のケース

余震時における実証試験のケースと検証に用いる三次元動的解析の実施ケースを表2に示 す。

	実証試験のケース			三次元動的解析ケース		/+++ -+*
	Х	Y	Z	実証試験	実機	11年 ろ
 3方向 (Y方向(堤軸直交)包絡波) 	1 G	2 G (Y包絡波)	1 G	0	0	3方向同時
②鉛直 (鋼製防護壁波形入力)		_	1 G	_	_	鉛直単独
③鉛直 (取水路側波形入力)		_	波形 入力	0	0	鉛直単独
④基準地震動(S _d) (S _d -D1)	_			_	0	3方向同時

表2 余震時の実証試験ケースと三次元動的解析のケース

○:解析実施ケース

- (3) 実証試験用地震動の作成について
 - ◆X方向(堤軸)の実証試験用地震動の作成 作成方法は、6.1.3-13頁に示す。
 - ◆Y方向(堤軸直角)の実証試験用地震動の作成
 - a. 二次元有効応力解析による鋼製防護壁基礎天端の応答時刻歴を算出する。(図2参照)





(堤軸直交方向; B-B'及び C-C'断面)

b. 鋼製防護壁の三次元フレームモデルの基礎との接続部に前頁の a. に示す変位時刻歴を 入力した動的解析を行い、止水機構位置の応答時刻歴及び応答スペクトルを算出する。 (図3参照)



(堤軸直交方向)



c. 二次元有効応力解析による取水路天端の応答時刻歴及び応答スペクトルを算出する。 (図4参照) 堤軸直交断面の抽出点

図4 既設取水路の二次元有効応力解析による応答時刻歴と応答スペクトル(堤軸直交方向)

^{6.1.3-93}

d. b 項, c 項で求めた応答時刻歴を重ね合わせ, 鋼製防護壁と取水路の相対的な応答時刻 歴及び応答スペクトルを算出する。(図5参照)



b項で算出した鋼製防護壁三次元フレーム解析による中央部の応答時刻歴及び応答スペクトル(堤軸直交方向)

c項で算出した取水路の二次元有効応力解析による応答時刻歴及び応答スペクトル(堤軸直交方向)







^{6.1.3 - 94}

e.b項, c項とd項にて算出した応答スペクトルを比較し,加速度応答スペクトルの包絡 波を作成し実証試験用地震動として振動台に入力する。(図6)



図6 応答スペクトルの包絡波の作成(堤軸直交方向)

◆Z方向(鉛直方向)の実証試験用地震動の作成方法



a. 二次元有効応力解析による鋼製防護壁基礎天端の応答時刻歴を算出する。(図7参照)



b. 鋼製防護壁の三次元フレームモデルの基礎との接続部に前頁の a. に示す変位時刻歴を 入力した動的解析を行い、止水機構位置の応答時刻歴及び応答スペクトルを算出する。 (図8参照)



図8 鋼製防護壁の三次元フレーム解析による中央部の応答時刻歴と応答スペクトル(鉛直方向)



c. 二次元有効応力解析による取水路天端の応答時刻歴及び応答スペクトルを算出する。

図9 既設取水路の二次元有効応力解析による応答時刻歴と応答スペクトル(鉛直方向)

^{6.1.3-97}

d. b項, c項で求めた応答時刻歴を重ね合わせ,鋼製防護壁と取水路の相対的な応答時刻 歴及び応答スペクトルを算出する。(図10参照)



b項で算出した鋼製防護壁三次元フレーム解析による中央部の応答時刻歴及び応答スペクトル(鉛直方向)



c項で算出した取水路の二次元有効応力解析による応答時刻歴及び応答スペクトル(鉛直方向)

鋼製防護壁(b項)と取水路(c項)の応答時刻歴及び応答スペクトルの重ね合わせ(鉛直方向)



6.1.3-98

e.b項, c項とd項にて算出した応答スペクトルを比較し,加速度応答スペクトルの 包絡波を作成し実証試験用地震動として振動台に入力する(図11)。

鉛直による加振試験については、実証試験による加振は 16 が振動台の能力の上限 であることから、鉛直の上限(16)によるケースを考慮し実証試験を行う。なお、三 次元動的解析においては、基準地震動(S_s)を包絡波した実証試験用地震動にて解 析を実施し挙動を確認する。



図 11 応答スペクトルの包絡波の作成(鉛直方向)

(4) 実証試験用入力地震動

実証試験用入力地震動は、変位量に対する振動台性能の制限内に地震動を収めることを目 的として、実証試験用地震動にハイパスフィルター(HPF)を掛け、長周期成分をカットした 地震動である。

実証試験に用いる振動台へ入力する入力波形を示す。

図 12 の入力加速度が最大 3G である Y 方向(EW)の加速度応答スペクトル図から周期 1sec 付近で HPF が掛かっていることが読み取れるが、最大加速度レベルは実証試験用地震動 とほぼ同一レベルであることを確認した。





加速度応答スペクトルY方向(EW)



加速度応答スペクトルZ方向

図12 本震による三方向(X,Y,Z)の実証試験用入力地震動の加速度応答スペクトル

◆鉛直(取水路側包絡波)の実証試験用地震動の作成

鉛直(取水路側包絡波)における実証試験に用いる振動台へ入力する入力波形の策定の考 え方を図 13~図 15 に示す。



図 13 取水路上面の加速度応答スペクトル(包絡波は取水路中央南側の 1.83 倍 ※入力地震動は Ss-D1 -H-V



取水路のZ方向(鉛直方向)の包絡波





図 15 加速度応答スペクトルの算出位置

^{6.1.3-101}

(5) 実証試験用地震動の加速度応答スペクトルのピークについて

実証試験用地震動は,前述のとおり鋼製防護壁の三次元フレーム解析により算出した鋼製防護 壁中央の応答加速度時刻歴に所定の倍率を乗じることにより,作成したものである。乗じる倍 率は,振動台の能力を考慮しつつ鋼製防護壁中央の加速度応答スペクトルを基に取水路天端お よび鋼製防護壁と取水路の重ね合せの加速度応答スペクトルを包絡するように設定したもので ある。ここでは,実証試験用地震動を設定する上で基になった鋼製防護壁中央の加速度応答ス ペクトルのピークについて考察する。

図 16 にX方向(堤軸方向)の鋼製防護壁中央の加速度応答スペクトルと鋼製防護壁の固有値解 析により得られた固有周期及び有効質量比の比較図を示す。同図から,加速度応答スペクトル の最大ピークを示す周期(0.070s)と有効質量比が最大ピークを示す周期(0.072s)がほぼ一致し ていることが分かる。したがって,鋼製防護壁中央で算出した堤軸方向の加速度応答スペクト ルの妥当性を確認することができる。



なお、有効質量比最大ピーク時の鋼製防護壁のモード図を図 17 に示す。

12°	加速度応答	スペクトル	有効質量比(固有値解析)		
L — 9	周期(s)	周期 (s) スペクトル (gal)		有効質量比	
最大ピーク	0.070	17697	0.072	0.44	
2番目のピーク	_		0.047	0.20	

図 16 鋼製防護壁の加速度応答スペクトルと固有値解析結果の比較(堤軸方向)



図 17 有効質量比最大ピーク時の鋼製防護壁のモード図(堤軸方向)



図 18 にY方向(堤軸直交方向)の鋼製防護壁中央の加速度応答スペクトルと鋼製防護壁の固有 値解析により得られた固有周期及び有効質量比の比較図を示す。同図から,加速度応答スペク トルの最大ピークを示す周期(0.178s)と有効質量比が最大ピークを示す周期(0.201s)がほぼー 致していることが分かる。また,加速度応答スペクトルの3番目のピークを示す周期(0.064s) と有効質量比の2番目のピークを示す周期(0.058s)が対応していると考えられる。

以上のことから,鋼製防護壁中央の堤軸直交方向の加速度応答スペクトルのピークは,概ね固 有値解析による有効質量比のピークに対応している。

> 35000 0.70 鋼製防護壁中央の加速度応答スペクトル(減衰2%) 鋼製防護壁の固有値解析結果(有効質量比) • 30000 0.60 加速度応答スペクトル (gal) 25000 0.50 20000 0.40 有効質量比 15000 0.30 10000 0.20 5000 0.10 0.00 0 0.01 0.1 10 1 周期 (s)

なお、有効質量比最大ピーク時の鋼製防護壁のモード図を図19に示す。

L° A	加速度応答	スペクトル	有効質量比(固有値解析)		
L — 9	周期(s)	スペクトル (gal)	周期(s)	有効質量比	
最大ピーク	0.178	19157	0.201	0.28	
2番目のピーク	0.090	9759	0.058	0.20	
3番目のピーク	0.064	8721			

図 18 鋼製防護壁の加速度応答スペクトルと固有値解析結果の比較(堤軸直交方向)







4

図19 有効質量比最大ピーク時の鋼製防護壁のモード図(堤軸直交方向)

図 20 に Z 方向(鉛直方向)の鋼製防護壁中央の加速度応答スペクトルと鋼製防護壁の固有値解 析により得られた固有周期及び有効質量比の比較図を示す。同図から,加速度応答スペクトル の最大ピークを示す周期(0.119s)と有効質量比が最大ピークを示す周期(0.124s)がほぼ一致し ていることが分かる。また,加速度応答スペクトルの2番目のピークを示す周期(0.042s)と有 効質量比の2番目のピークを示す周期(0.033s)が対応していると考えられる。

以上のことから,鋼製防護壁中央の鉛直方向の加速度応答スペクトルのピークは,概ね固有値 解析による有効質量比のピークに対応している。



なお、有効質量比最大ピーク時の鋼製防護壁のモード図を図21に示す。

と 。」 カ	加速度応答	スペクトル	有効質量比(固有値解析)		
L — /	周期(s)	周期 (s) スペクトル (gal)		有効質量比	
最大ピーク	0.119	33639	0.124	0.29	
2番目のピーク	0.042	20518	0. 033	0.29	

図 20 鋼製防護壁の加速度応答スペクトルと固有値解析結果の比較(鉛直方向)


SCALE = 200.000

図 21 有効質量比最大ピーク時の鋼製防護壁のモード図(鉛直方向)

6.1.3-107

6.1.3.5 止水機構(1次止水機構)の実証試験結果及び3次元動的解析との検証について

1.目 的

止水機構の地震時及び余震+津波時の追従性を確認するため、実規模大の試験装置を用 いた試験(以下「実証試験」という。)を行い、止水板の挙動を確認することにより、変位 追従性、水密ゴムの健全性を確認する。本件は、実証試験の試験結果及び3次元動的解析 との検証結果を示す。

2. 実証試験ケースと結果

表1に本震時,表2に余震時の実証試験のケースと三次元動的解析のケースを示す。

					-	
	実訂	E試験のケー	ース	三次元動的解	解析ケース	供
	Х	Y	Ζ	実証試験	実機	佣丐
① 3 方向 (X 方向(堤軸)包絡波)	1 G	3 G (X包絡波)	1 G	0	0	3 方向同時 (Y 方向に X 方向の地震動 を入力。方向反転)
②3方向(Y方向(堤軸直角)包絡波)	1 G	3 G (Y包絡波)	1 G	0	0	3 方向同時
③鉛直 (鋼製防護壁包絡波)			1 G	0		鉛直単独
④鉛直 (取水路側包絡波)	_	_	波形 入力	0	0	鉛直単独 (図8に実証試験解析結果)
⑤基準地震動(S _s) (S _s -D1)		_		_	0	3方向同時
⑥基準地震動(S _s)		—		—	0	3方向同時

表1 本震時の実証試験ケースと三次元動的解析のケース

○:解析実施ケース

表 2	余震時の	実証試験ケー	スと三次	元動的解析	のケース
-----	------	--------	------	-------	------

	実証	E試験のケー	ース	三次元動的角	解析ケース	lite de
	Х	Υ	Ζ	実証試験	実機	備考
①3方向	1 G	2 G	1 G	\bigcirc	\bigcirc	3 方向同時
(Y方向(堤軸直交)包絡波)	10	(Y包絡波)	10	0		
②鉛直 (鋼製防護壁波形入力)	_	_	1 G	_		鉛直単独
③鉛直 (取水路側波形入力)		_	波形 入力	0	0	鉛直単独
④基準地震動(S _d) (S _d -D1)		—		_	0	3方向同時

○:解析実施ケース

3. 実証試験の試験結果

実証試験では以下の項目について判定を行い、「止水板の地震時の追従性」、「水密ゴムの健 全性」及び「1次止水機構の構成部品の健全性」について確認し、止水機構全体に影響がな いことを確認した。表3に実証試験の確認項目と試験結果を示す。

特段の不具合もなく、止水板の追従性、水密ゴムの健全性及び1次止水機構構成部材の健 全性に関し、想定通りの結果を得ることができた。また、止水板の跳ね上がり量は小さく、 止水性に問題ないことを確認できた。

機能目標	判定基準	試験結果
止水板の地震時の 追従性確認	 ◆止水板の動作に異常がなく、止水板としての機能が保持されていること。(浮き上がり、止水板の破損・損傷) ◆止水板の浮き上がり量[※] 3mm以下の浮き上がりであれば水密ゴムは底面戸当りと接触状態 	 ◆止水板の浮上り固着,止水板の破損・ 損傷の異常は認められなかった。 ◆約1.94mm(5月9日) /約2.61mm(5 月15日)(加振ケース:3方向加振時)
水密ゴムの健全性 確認	 ◆水密ゴムの動作に異常がなく機能が保持されていること。 (噛み込み,摺動による亀裂,破損,摩耗) ◆水密ゴムのライニングに異常がなく機能が保持されていること。(ライニングの破損,めくれ) 	 ◆水密ゴムの噛み込み,摺動による亀 裂,破損,摩耗は認められなかった。 ◆ライニングの破損,めくれは認められなかった。
1次止水機構の構 成部品の健全性確 認	◆装置全体に異常がなく健全であること。 (試験装置,部材の変形,損傷,他)	◆試験装置,部材の変形,損傷等は認め られなかった。
※:別途,止水機構の り,止水板の瞬間	損傷・保守を想定し,1次止水機構及び2次止水 的な跳ね上がりによる漏えいは無視できる程度で	機構がない場合の敷地内浸水量を評価してお *あり安全上の問題はない。
1 次止水機 ①止水板押え ②保護プレート	構 鋼製防護壁 2 次止水機構	鋼製防護壁陸側
 ③砂除け ③砂除け (3) 底面戸当り 	⑧防衝板 ⑦シートジョイン a 部詳細 ④止	ト ⑥側面戸当り ⑤底面戸当り
	止水機構の各名称	a 部詳細

表3 実証試験の確認項目と試験結果

4. 実証試験結果【本震時】

(1) 振動試験結果の波形

①3方向(X方向(堤軸)包絡波)

a. 鉛直最大変位(1回目)

【振動台上応答加速度変位】

	X方向	Y方向	Z方向
振動台入力加速度(gal)	1049	-3752	-1089

X方向





Z方向





6.1.3-111

b. 鉛直最大変位(2回目)

【振動台上応答加速度波形】

	X方向	Y方向	Z方向
振動台入力加速度(gal)	1044	-3567	-1076

X方向



Y方向







6.1.3-113

②3方向(Y方向(堤軸直角)包絡波)a. 鉛直最大変位(1回目)

【振動台上応答加速度波形】

	X方向	Y方向	Z方向
振動台入力加速度(gal)	-1017	2992	-1109

X方向













b. 鉛直最大変位(2回目)

【振動台上応答加速度波形】

	X方向	Y方向	Z方向
振動台入力加速度(gal)	-1017	3149	-1095

X方向



Y方向









③鉛直(鋼製防護壁包絡波)

a. 鉛直最大変位(1回目)

【振動台	上応答加速度波形】
11火	工心合加坯度仅少上

	X方向	Y方向	Z方向
振動台入力加速度(gal)	-257	79	-1086

Z方向







図-d DV-4 時刻歴波形

b. 鉛直最大変位(2回目)

【振動台上応答加速度波形】

	X方向	Y方向	Z方向
振動台入力加速度(gal)	-251	-80	1233

Z方向



【鉛直変位時刻歷波形】



④鉛直(取水路包絡波)

a. 鉛直最大変位(1回目)

【振動台上応答加速度波形】

	X方向	Y方向	Z方向
振動台入力加速度(gal)	60	101	1107

Z方向





b. 鉛直最大変位(2回目)

【振動台上応答加速度波形】

	X方向	Y方向	Z方向
振動台入力加速度(gal)	-54	65	1046

Z方向





- (2) 水密ゴムの外観状況
 - a.各部位の水密ゴムの外観状況摺動試験2回目の本震後の水密ゴム等の状況



写真1 底面水密ゴムと底面戸当り (海側より) 写真2 側面水密ゴムと側面戸当り (海側より)

加振中における底面水密ゴム及び側面水密ゴムの噛み込みは画像から認められなかった。

写真3 底面水密ゴムと底面戸当り

写真4 止水板接続ゴム

(陸側より)

(陸側より)

加振中における底面水密ゴム及び止水板接続ゴムの状況に画像から異常は認められなかった。



(上方側移に移動)



(中間位置)



(下方側に移動)

写真4 加振時の止水板の挙動

(3) 確認結果【本震時】

実証試験の本震時の結果,全てのケースにおいて止水板の追従性は良好であった。水密 ゴムの噛み込みや破損等についても見られなかった。表4に実証試験結果を示す。水密ゴム の浮き上がり量については表5に示す。実証試験モデルの場合,実態に近い挙動は止水板接 続部であることから表6に止水板接続部として整理し,全てのケースで3mm以下(図1参 照)であることを確認した。実証試験モデルと実機モデルの検証については,6.1.3.3に示 す。

		 ①3方向 (X方向(堤 軸)包絡波) 	 ②3方向 (Y方向(堤軸 直角)包絡波) 	 ③鉛直 (鋼製防護 壁包絡波) 	④鉛直(取水路側包絡波)
止水板の地震 時の追従性確 認	◆止水板の動作に異常がなく、止水板として の機能が保持されていること。(浮き上が り、止水板の破損・損傷)	良好/良好	良好/良好	良好/良好	良好/良好
水密ゴムの健全 性確認	 ◆水密ゴムの動作に異常がなく機能が保持 されていること。 (噛み込み,摺動による亀裂,破損,摩耗) ◆水密ゴムのライニングに異常がなく機能 が保持されていること。(ライニングの破 損,めくれ) 写真5参照 	良好/良好	良好/良好	良好/良好	良好/良好
 1次止水機構 の構成部品の 健全性確認 	 ◆装置全体に異常がなく健全であること。 (試験装置,部材の変形,損傷,他) 写真5参照 	良好/良好	良好/良好	良好/良好	良好/良好

表4 実証試験結果(1回目/2回目)

表5 止水板の浮き上がり量(最大値の整理(mm))

	₹5 ±∧₩0	HOL/	がり重(取八)		(DV-4) (D	(DV-1) (DV-2) (DV-1)
		 ①3方向 (X方向(堤 軸)包絡波) 	 ②3方向 (Y方向(堤軸 直角)包絡波) 	③鉛直 (鋼製防護壁 包絡波)	④鉛直(取水路側包絡波)	
止水板の 地震時の	◆止水板の浮き上がり量 3mm 以 下 3mm 以下の浮き上がりで	1回目	2. 23 (D V-1)	1.94 (DV-1)	2.71 (DV-4)	1.42 (DV-4)
追従性確 認	あれば水密ゴムは底面戸当り と接触状態(図1参照)	2回目	1.30 (DV-4)	2.61 (DV-4)	2.62 (DV-4)	2.78 (DV-4)
鉛直変位の	最大値は 止水板の端部()	V - 1 - 1)	が拘古されてい	いたいため浮き	キトがろ傾向す	ジョカられた

鉛直変位の最大値は,止水板の端部(DV-1,4)が拘束されていないため浮き上がる傾向が認められた。

表6 止水板の浮き上がり量(止水板接続部(mm))

			 ①3方向 (X方向(堤 軸)包絡波) 	②3方向 (Y方向(堤軸 直角)包絡波)	③鉛直 (鋼製防護壁 包絡波)	④鉛直(取水路側包絡波)
止水板の 地震時の	◆止水板の浮き上がり量 3mm 以下 3mm 以下の浮き上がりで	1回目	1.69(DV-2) 1.97(DV-3)	1. 32 (DV-2) 0. 79 (DV-3)	2.01(DV-2) 2.24(DV-3)	0.66 (DV-2) 0.65 (DV-3)
追従性確 認	あれば水密ゴムは底面戸当り と接触状態(図1参照)	2回目	0. 89 (DV-2) 0. 77 (DV-3)	2. 41 (DV-2) 2. 20 (DV-3)	1.31(DV-2) 2.19(DV-3)	0. 93 (DV-2) 0. 97 (DV-3)

実態に近い止水板接続部については、数値に大きなばらつきもなく全ての状態で 3mm 以下であった。

A [8] 0





底面水密ゴム



側面水密ゴム

止水板接続ゴム

【1回目加振試験後(1回目加振試験供試材)】

◆底面・側面止水ゴムの亀裂・破損・摩耗,水密ゴムライニングの破損,めくれ等はなかった。
 ◆止水板接続の破損,底面・側面水密ゴムとの接続部の破損等は認められなかった。



底面水密ゴム



底面水密ゴム



底面水密ゴム



止水板接続ゴム

【2回目加振試験後(2回目加振試験供試材)】

◆底面・側面止水ゴムの亀裂・破損・摩耗,水密ゴムライニングの破損,めくれ等はなかった。
 ◆止水板接続の破損,底面・側面水密ゴムとの接続部の破損等は認められなかった。

写真5(1/2) 加振試験後における水密ゴムの点検結果



底面戸当り



側面戸当り

【2回目加振試験後(1回目及び2回目共通加振試 験供試材)

- ◆底面・側面戸当り、止水板コマに摺動痕は認められるが、破損等の異常は認められなかった。
- ◆水密ゴム固定ボルトの緩み,脱落も認められなかった。

止水板コマ

- ◆加振試験後に1次止水機構を取り外し、1次止水機構の構成部材の状態について確認した。底面 戸当り、側面戸当り、止水板コマの点検結果を上記写真5に示す。
 - ①底面戸当り、側面戸当りに摺動痕が見られるものの、1次止水機構の機能を阻害するような破損等は認められなかった。

②水密ゴムを固定する止水板コマの取り付けボルトの緩み、脱落等の異常は認められなかった。

◆以上より、1次止水機構の構成部材の地震時の健全性が保持できることが確認できた。今後、三次元動的解析等により、各主要部材に作用する応力等について評価を実施し、今回の実証試験結果と合わせて構造成立性について確認していく。



写真5(2/2) 加振試験後における水密ゴムの点検結果

図1 底面,側面水密ゴムの単体及び据付け状況

- (4) 実証試験結果と3次元動的解析(実証試験モデル)の検証について【本震時】
 - a.実証試験及び三次元動的解析ケースの目的
 実証試験は以下の4ケース(①~④)を実施した。各試験ケースの目的を示す。
 検証ケースとして3方向加振試験の場合は、②の実証試験と三次元動的解析を実施し、鉛直方向については④の実証試験と三次元動的解析を実施する。表7に三次元動的解析及び実証試験ケースの目的を示す。

	実証	実証試験のケース		三次元動的解 析ケース		
	Х	Υ	Z	実証 試験	実機	実証試験及び二次元動的解析ケースの目的
① 3 方向 (X 方向 (堤軸) 包絡波)	1 G	3G (X包絡 波)	1 G	0	0	 【データ拡充】3方向データ ◆実証試験において,鋼製防護壁側の堤軸側の水平方向の包絡波を入力し止水板の挙動をデータ拡充の観点から確認する。 ◆3次元動的解析における止水板の挙動をデータ拡充の観点から確認する。
② 3 方向(Y方向(堤軸直角)包絡波)	1 G	3G (Y包絡 波)	1 G	0	0	【検証ケース】3方向データ(実機と同じ方向確認) ◆実証試験において鋼製防護壁側の堤軸直角側の水平 方向の包絡波を入力し止水板の挙動を確認する。 ◆3次元動的解析については,実証試験と実証試験ケ ースの検証を行うと共に実機ケースモデルとの解析 検証を行いモデルの妥当性についても確認する。
③鉛直 (鋼製防護壁包 絡波)	_	_	1 G	0	_	【データ拡充】鉛直方向データ ◆実証試験において鋼製防護壁側の鉛直方向の加速度 (16)を取水路側の鉛直方向に入力し、止水板の挙 動をデータ拡充の観点から確認する。 ◆3次元動的解析における止水板の挙動をデータ拡充 の観点から確認する。
④鉛直 (取水路側包絡 波)	_	_	波形入力	0	0	【検証ケース】鉛直方向データ(実機と同じ方向確認) ◆実証試験において止水板の挙動は,鉛直方向からの 慣性力が支配的と考えられることから本件をベース ケースとした実証試験を実施し,鉛直からの変位量 を計測する。実機と同じ方向で確認 ◆3次元動的解析については,実証試験と実証試験ケ ースの検証を行うと共に実機ケースモデルとの解析 検証を行いモデルの妥当性についても確認する。

表7 実証試験及び三次元動的解析ケースの目的【本震時】

b. 実証試験と実証試験モデルとの検証(②3方向Y方向(堤軸直角)包絡波での検証)
 止水板の挙動について、3方向同時加振時の検証ケースとして「②3方向(堤軸直角)Y方向包絡」について、実証試験で得られた鉛直変位の結果と実証試験モデルの解析結果から得られた検証結果を以下に示す。



【3次元動的解析結果】三次元動的解析も実証試験結果と同様に、止水板が1秒間に5回



止水板の鉛直変位の模式図(3方向加振)

<検証結果>

- ◆3方向同時入力による「実証試験結果」,「実証試験装置モデルによる三次元動的解析結 果」及び「実機設計モデルによる三次元動的解析結果」における止水板の鉛直変位量を 比較した。
 - 「実証試験」及び「実証試験装置モデルによる三次元動的解析結果」を比較すると、 鉛直変位量に差があるもののも、止水板は1秒間に5~6回程度の小刻みな上下動を 繰り返している。
 - ②「実証試験装置モデルによる三次元動的解析結果」と「実機モデルによる三次元動的 解析結果」を比較すると、鉛直変位が生じるタイミング(1秒間に5~6回程度の小 刻みな上下動も同じ)及び鉛直変位量とも良く一致している。
 - ③それぞれ結果とも、止水板は動作途中で固着(引っ掛かり)するような異常な挙動は 見られない。
- ◆以上のとおり、三次元動的解析は「実証試験結果」をよく再現できていることから、解析の信頼性は確認できたものと考えられる。このため、実機止水板の地震時の追従性評価への三次元動的解析の適用は問題ないと判断される。

<考 察>

◆実証試験装置モデル及び実機設計モデルによる三次元動的解析結果には見られない鉛直 変位量の中心軸のうねりが確認される。これは取水路を模擬した加振台にアクチュエー タにより入力波を入力した際に、アクチュエータからの振動が固定側の鋼製防護壁を模 擬した架構を設置している浮き基礎に伝わり、架構側が揺れた影響によるものと推定さ れる。

一方,実証試験装置モデルによる三次元動的解析は,加振台のみが振動する条件になっているため,実証試験のような中心軸のうねりが生じていないものと推定される。

【実証試験結果】









海側に倒れた場合

止水板の傾きにより鉛直変位量にはわずかな上下の傾きが常に発生している。そのため、止水板の浮き上がり量が3mm以下を水密ゴムの接触状態として判断しているが、仮に3mm以上の僅かな浮き上がりが発生したとしても、止水板の鉛直変位量には上記の寸法が含まれた数値となり、水密機能に影響を与えるものではない。

d. 水密ゴムの浮き上がりと圧縮による挙動について

止水板の鉛直変位の上下挙動の動きに合わせ,水密ゴムの反力による浮き上がりと圧 縮による波形が見られる。ここでは,水密ゴムの浮き上がりと圧縮の挙動について分析 する。底面水密ゴムに設置している水密ゴムは,常時 3mm 圧縮した状態で設置している (図1参照)。そのため,止水板の上下挙動に合わせ,水密ゴムの反力及び圧縮による影 響が鉛直変位の波形に表れている。



浮き上がる波形の大小については、その時の振動台の入力加速度や方向、振動する固 有周波数に左右され瞬時に大きく浮き上がる時と微小なときが存在すると考えられ、大 小さまざまな波形が認められる。圧縮側についてはほぼ同じ圧縮量のため波形の大きさ に同じ大きさのものが多い傾向にある。

5. 実証試験結果【余震時】

(1) 振動試験結果の波形

①3方向(Y方向(堤軸直角)包絡波)

a. 鉛直最大変位(1回目)



6.1.3-136



b. 鉛直最大変位(2回目)

6.1.3-137

②鉛直(鋼製防護壁波形入力)

a. 鉛直最大変位(1回目)



図-d DV-4 時刻歴波形

b. 鉛直最大変位(2回目)



6.1.3-139

③鉛直(取水路波形入力)

a. 鉛直最大変位(1回目)



図-d DV-4 時刻歴波形

6.1.3-140

140

b. 鉛直最大変位(2回目)



図-d DV-4 時刻歴波形

6.1.3-141

(2) 確認結果【余震時】

実証試験の余震時の結果,全てのケースにおいて止水板の追従性は良好であった。水密 ゴムの噛み込みや破損等についても見られなかった。表8に実証試験結果を示す。水密ゴム の浮き上がり量については表9に示す。最大値で1箇所3mmを0.01mm上回る箇所が認めら れた。実証試験モデルの場合,実態に近い挙動は止水板接続部であることから表10に止水 板接続部として整理し,全てのケースで3mm以下(図1参照)であることを確認した。(実 証試験モデルと実機モデルの検証については,6.1.3に示す。)

		 ①3方向 (Y方向(堤軸直 角)包絡波) 	②鉛直(鋼製防護壁波形入力)	③鉛直 (取水路側包絡波)
止水板の地震 時の追従性確 認	◆止水板の動作に異常がなく、止水板とし ての機能が保持されていること。(浮き 上がり、止水板の破損・損傷)	良好/良好	良好/良好	良好/良好
水密ゴムの健全 性確認	 ◆水密ゴムの動作に異常がなく機能が保持 されていること。 (噛み込み,摺動による亀裂,破損,摩耗) ◆水密ゴムのライニングに異常がなく機能 が保持されていること。(ライニングの 破損,めくれ)※ 	良好/良好	良好/良好	良好/良好
 1次止水機構 の構成部品の 健全性確認 	◆装置全体に異常がなく健全であること。 (試験装置,部材の変形,損傷,他)	良好/良好	良好/良好	良好/良好

表8 実証試験結果(1回目/2回目)

※詳細については、試験終了後に確認

			 ①3方向 (Y方向(堤軸直 角)包絡波) 	②鉛直 (鋼製防護壁波形 入力)	③鉛直 (取水路側包絡波)
止水板の地	 ◆止水板の浮き上がり量 3mm 以 下 3mm 以下の浮き上がりであ 	1回目	2.60 (DV-1)	2.12 (DV-1)	1.86 (DV-1)
震時の追従 性確認	れば水密ゴムは底面戸当りと 接触状態(図1参照)	2回目	3. 01** (D V-1)	2.69 (DV-1)	1.16 (DV-1)

表9 止水板の浮き上がり量(最大値 (mm))

鉛直変位の最大値は,止水板の端部(DV-1,4)が拘束されていないため浮き上がる傾向が認められた。 ※:浮き上がり量 3mm に対し 0.01mm 上回った。

表10 止水板の浮き上がり量(止水板接続部(mm))

			①3方向 (Y方向(堤軸直角) 包絡波)	②鉛直 (鋼製防護壁波形 入力)	③鉛直 (取水路側包絡波)
止水板の地	◆止水板の浮き上がり量 3mm 以 下 3mm 以下の浮き上がりであ	1回目	1.25(DV-2) 1.52(DV-3)	1.31 (DV-2) 1.82 (DV-3)	0. 63 (DV-2) 0. 32 (DV-3)
震時の追従 性確認	れば水密ゴムは底面戸当りと 接触状態(図1参照)	2回目	1.70(DV-2) 1.56(DV-3)	0.90(DV-2) 1.67(DV-3)	0.53 (DV-2) 0.02 (DV-3)

実態に近い止水板接続部については,数値に大きなばらつきもなく全ての状態で 3mm 以下であった。 表9の①3 方向(Y方向(堤軸直角)包絡波)の0.01mm 浮き上がりのケースの場合についても良好 な結果であった。
- (3) 実証試験結果と3次元動的解析(実証試験モデル)の検証について【余震時】
 - a. 実証試験及び三次元動的解析ケースの目的
 実証試験は以下の3ケース(①~③)を実施した。各試験ケースの目的を示す。
 検証ケースとして3方向加振試験の場合は、①の実証試験と三次元動的解析を実施し、鉛直方向については③の実証試験と三次元動的解析を実施する。表11に実証試験及び三次元動的解析ケースの目的を示す。

	実証	試験のケ	ース	三次テ 析グ	元動的解 rース	
	Х	Y	Z	実証 試験	実機	美祉試験及び二次元動的解析ケースの目的
 3方向 (Y方向(堤軸直 角)包絡波) 	1 G	2G (Y包絡 波)	1 G	0	0	【検証ケース】3方向データ(実機と同じ方向確認) ◆実証試験において鋼製防護壁側の堤軸直角側の水平 方向の包絡波を入力し止水板の挙動を確認する。 ◆3次元動的解析については,実証試験と実証試験ケ ースの検証を行うと共に実機ケースモデルとの解析 検証を行いモデルの妥当性についても確認する。
②鉛直 (鋼製防護壁波 形入力)	_	_	1 G	0	Ι	 【データ拡充】鉛直方向データ ◆実証試験において鋼製防護壁側の鉛直方向の加速度 (1G)を取水路側の鉛直方向に入力し、止水板の挙 動をデータ拡充の観点から確認する。 ◆ 3 次元動的解析における止水板の挙動をデータ拡充 の観点から確認する。
③鉛直 (取水路側波形 入寮)	_	_	波形入力	0	0	【検証ケース】鉛直方向データ(実機と同じ方向確認) ◆実証試験において止水板の挙動は,鉛直方向からの 慣性力が支配的と考えられることから本件をベース ケースとした実証試験を実施し,鉛直からの変位量 を計測する。実機と同じ方向で確認 ◆3次元動的解析については,実証試験と実証試験ケ ースの検証を行うと共に実機ケースモデルとの解析 検証を行いモデルの妥当性についても確認する。

表 11 実証試験及び三次元動的解析ケースの目的

実証試験と実証試験モデルとの検証(3方向及び鉛直方向)については解析結果確認後 に検証する。 工事計画に係る補足説明資料

耐震性に関する説明書のうち

補足-340-13【機電分耐震計算書の補足について】

平成 30 年 5 月

日本原子力発電株式会社

- 1. 炉内構造物への極限解析による評価の適用について
- 2. 設計用床応答曲線の作成方法及び適用方法
- 3. 建屋-機器連成解析モデルの時刻歴応答解析における拡幅マージンの考慮 について
- 4. 機電設備の耐震計算書の作成について
- 5. 弁の動的機能維持評価の検討方針
- 6. 動的機能維持の詳細評価について(新たな検討又は詳細検討が必要な設備の機能維持評価について)

下線:ご提出資料

1. はじめに

本資料では,実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈等に おける動的機能保持に関する評価に係る一部改正(以下「技術基準規則解釈等の改正」 という)を踏まえて,動的機能維持が必要な設備の検討方針及び検討結果を示す。

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈(抜粋)

第5条(地震による損傷の防止)

3 動的機器に対する「施設の機能を維持していること」とは、基準地震動による応答に対して、当該機器に要求される機能を保持することをいう。具体的には、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行うこと、既往研究で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認することをいう。

耐震設計に係る工認審査ガイド(抜粋)

4.6.2 動的機能

【審査における確認事項】

Sクラスの施設を構成する主要設備又は補助設備に属する機器のうち、地震時又は地震 後に機能保持が要求される動的機器については、基準地震動Ssを用いた地震応答解析結 果の応答値が動的機能保持に関する評価基準値を超えていないことを確認する。

【確認内容】

動的機能については以下を確認する。

- (1)水平方向の動的機能保持に関する評価については、規制基準の要求事項に留意して、機器の地震応答解析結果の応答値が JEAG4601 の規定を参考に設定された機能確認済加速度、構造強度等の評価基準値を超えていないこと。(中略)また、適用条件、適用範囲に留意して、既往の研究等において試験等により妥当性が確認されている設定等を用いること。
- (2)鉛直方向の動的機能保持に関する評価については、規制基準の要求事項に留意して、機器の地震応答解析結果の応答値が水平方向の動的機能保持に関する評価に係る JEAG4601の規定を参考に設定された機能確認済加速度、構造強度等の評価基準値を超え ていないこと。(中略)また、適用条件、適用範囲に留意して、既往の研究等において試験等により妥当性が確認されている設定等を用いること。

- (3)上記(1)及び(2)の評価に当たっては、当該機器が JEAG4601 に規定されている機種、形式、適用範囲等と大きく異なる場合又は機器の地震応答解析結果の応答値が JEAG4601の規定を参考にして設定された機能確認済加速度を超える場合(評価方法が JEAG4601に規定されている場合を除く。)については、既往の研究等を参考に異常要因分析を実施し、当該分析に基づき抽出した評価項目毎に評価を行い、評価基準値を超えていないこと。また、当該分析結果に基づき抽出した評価部位について、構造強度評価等の解析のみにより行うことが困難な場合には、当該評価部位の地震応答解析結果の応答値が、加振試験(既往の研究等において実施されたものを含む。)により動的機能保持を確認した加速度を超えないこと。
- 2. 動的機能維持のための新たな検討又は詳細検討が必要な設備の検討方針 動的機器の耐震性評価法は原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1991 追補版 (以下JEAG4601 という)に従い実施するものとするが、JEAG4601 で定める機 能確認済加速度(JEAG4601 に定められた既往研究で機能維持の確認がなされた入力 又は応答レベル)と評価用加速度との比較による評価法には適用機種の範囲が定められ ている。本資料では、JEAG4601 に定められた適用機種の範囲から外れ新たな検討 (評価項目の検討)が必要な設備と、評価用加速度が機能確認済加速度を超えるため詳 細検討が必要な設備について、設備の抽出を行うとともに、抽出された設備における動 的機能維持のための検討方針を示す。
- 2.1 動的機能維持のための新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出
 - (1) 検討対象設備

検討対象設備は,耐震Sクラス並びに常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大 事故緩和設備とし,動的機能が必要な設備としてJEAG4601 で適用範囲が定められ ている機種(立形ポンプ,横形ポンプ,電動機等)とする。

(2) 新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出

第1図に抽出フローを示す。検討対象設備について,JEAG4601に定める機能確 認済加速度(At)との比較による評価方法が適用できる機種に対して構造,作動原理 等が同じであることを確認する。同じであることが確認できない場合は,新たに評価 項目の検討が必要な設備として抽出する。

さらに評価用加速度がJEAG4601及び既往の研究等※により妥当性が確認されて

いる機能確認済加速度(At)以内であることの確認を行い,機能確認済加速度を超え る設備については詳細検討(基本評価項目の評価)が必要な設備として抽出する。な お,弁についてはJEAG4601にて評価用加速度が機能確認済加速度を超えた場合の 詳細検討の具体的手順が定められているため,本資料の対象外とする。

上記の整理結果として別表1に検討対象設備を示すとともに,新たな検討又は詳細 検討が必要な設備の抽出のための情報としてJEAG4601に該当する機種名等を整 理した。

※ 電力共同研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究(平成10 年度~平成13年度)」



3

(3) 抽出結果

別表1をもとに新たな検討又は詳細検討が必要な設備を抽出した結果を第1表に示 す。

新たに評価項目の検討が必要となる設備として, 横形スクリュー式ポンプ(以下「ス クリュー式ポンプ」という。), 横形ギヤ式ポンプ(以下「ギヤ式ポンプ」という。) として非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電 機燃料移送ポンプ, 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ及び緊急時対策所用発電機 給油ポンプが該当する。

また,評価用加速度が機能確認済加速度を超え詳細検討が必要となる設備として残 留熱除去系海水系ポンプ,非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレ イ系ディーゼル発電機用海水ポンプ並びにこれらポンプ用の電動機が該当する。

3. 動的機能維持評価について

JEAG4601 に定められた機能確認済加速度との比較による評価方法が適用できる 機種の範囲から外れ,新たに評価項目の検討が必要な設備,評価用加速度が機能確認済 加速度を超えるため詳細検討が必要な設備における動的機能維持評価について別紙に て説明する。

- 【機能確認済加速度との比較による評価方法が適用できる機種の範囲から外れ新たに評価 項目の検討が必要な設備】
 - ・別紙1:非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ,高圧炉心スプレイ系ディーゼル
 発電機燃料移送ポンプ,常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ及び緊急時
 対策所用発電機給油ポンプ

【評価用加速度が機能確認済加速度を超えるため詳細検討が必要な設備】

- ・別紙3:残留熱除去系海水系ポンプ用電動機,非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ用電動機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ及び 電動機

機種名	設備名称	At との比較 が可能か ○:可 ×:否(新た な評価項目の 検討が必要)	At 確認 ○:0K ×:NG(詳細 検討が必要)
立形ポンプ	残留熱除去系ポンプ	0	0
	高圧炉心スプレイ系ポンプ	0	0
	低圧炉心スプレイ系ポンプ	0	0
	残留熱除去系海水系ポンプ	0	×
	非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ	0	×
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用 海水ポンプ	0	×
	緊急用海水ポンプ	0	追而
横形ポンプ	原子炉隔離時冷却系ポンプ	0	0
	非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	×	_
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃 料移送ポンプ	×	_
	常設低圧代替注水系ポンプ	0	追而
	代替燃料プール冷却系ポンプ	0	0
	格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ	0	追而
	代替循環冷却系ポンプ	0	0
	常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ	×	_
	緊急時対策所用発電機給油ポンプ	×	_
ポンプ駆動用 タービン	原子炉隔離時冷却系ポンプ用駆動タービ ン	0	0
電動機	残留熱除去系ポンプ用電動機	0	0
	高圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機	0	0
	低圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機	0	0
	残留熱除去系海水系ポンプ用電動機	0	×
	ほう酸水注入ポンプ用電動機	0	0
	中央制御室換気系空気調和機ファン用電 動機	0	0

第1表(1)新たな評価項目の検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果

機種名	設備名称	At との比較 が可能か ○:可 ×:否(新た な評価項目の 検討が必要)	At 確認 ○:0K ×:NG(詳細 検討が必要)
電動機	中央制御室換気系フィルタ系ファン用電 動機	0	0
	非常用ガス処理系排風機用電動機	0	0
	非常用ガス再循環系排風機用電動機	0	0
	可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ 用電動機	0	0
	非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 用電動機	0	追而
	非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ用 電動機	0	×
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃 料移送ポンプ用電動機	0	追而
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用 海水ポンプ用電動機	0	×
	常設低圧代替注水系ポンプ用電動機	0	追而
	代替燃料プール冷却系ポンプ用電動機	0	0
	格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ用電 動機	0	追而
	代替循環冷却系ポンプ用電動機	0	0
	緊急用海水ポンプ用電動機	0	追而
	緊急時対策所非常用送風機用電動機	0	追而
	常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ用 電動機	0	追而
	緊急時対策所用発電機給油ポンプ用電動 機	0	追而
ファン	中央制御室換気系空気調和機ファン	0	0
	中央制御室換気系フィルタ系ファン	0	0
	非常用ガス処理系排風機	0	0
	非常用ガス再循環系排風機	0	0
	可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ	0	0
	緊急時対策所非常用送風機	0	追而

第1表(2)新たな評価項目の検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果

機種名	設備名称	At との比較 が可能か ○:可 ×:否(新た な評価項目の 検討が必要)	At 確認 ○:OK ×:NG(詳細 検討が必要)
非常用ディー ゼル発電機	非常用ディーゼル発電機	0	0
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機	\bigcirc	0
	非常用ディーゼル発電機調速装置及び非 常用ディーゼル発電機非常調速装置	0	0
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機調 速装置及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ ル発電機非常調速装置	0	0
往復動式ポン プ	ほう酸水注入ポンプ	0	0
制御棒	制御棒挿入性	0	

第1表(3)新たな評価項目の検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果

注1) 地震応答解析結果から求めた燃料集合体変位が加振試験により確認された制御棒挿入機能に支障 を与えない変位に対して下回ることを確認 JEAG4601 に定められた機能確認済加速度との比較による評価方法が適用できる機種 の範囲から外れ、新たに評価項目の検討が必要な設備における動的機能維持の検討方針

1. はじめに

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料 移送ポンプ,常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ及び緊急時対策所用発電機給油ポン プの動的機能維持評価について,JEAG4601に定められた機能確認済加速度との比較 による評価方法が適用できる機種の範囲から外れ,新たに評価項目の検討が必要となる。 本資料では,それら設備の動的機能維持の検討方針を示す。

2. 評価項目の抽出方針

JEAG4601 に定められた機能確認済加速度との比較による評価方法が適用できる 機種の範囲から外れた設備における動的機能維持の検討方針としては,技術基準規則解 釈等の改正を踏まえて,公知化された検討として(社)日本電気協会 電気技術基準調 査委員会の下に設置された原子力発電耐震設計特別調査委員会(以下「耐特委」という。) により取り纏められた類似機器における検討をもとに実施する。

具体的には,耐特委では動的機能の評価においては,対象機種ごとに現実的な地震応 答レベルでの異常のみならず,破壊に至るような過剰な状態を念頭に地震時に考え得る 異常状態を抽出し,その分析により動的機能上の評価点を検討し,動的機能維持を評価 する際に確認すべき事項として,基本評価項目を選定している。

今回JEAG4601 に定められた適用機種の範囲から外れた設備については、基本的な 構造が類似している機種/型式に対する耐特委での検討を参考に、型式による構造の違 いを踏まえた上で地震時異常要因分析を実施し、基本評価項目を選定し動的機能維持評 価を実施する。動的機能維持評価のフローを第1図に示す。なお、JEAG4601 におい ても、機能維持評価の基本方針として、地震時の異常要因分析を考慮し、動的機能の維 持に必要な評価のポイントを明確にすることとなっている。

別紙 1-1



*対象物の複雑さ等で選択

━ 本評価でのフロー

第1図 動的機能維持評価のフロー

地震時異常要因分析を検討するに当たり、参考とする機種/型式を第1表に示すとと もに、第2図、第3図及び第4図に今回工認にて新たな検討が必要な設備及び耐特委で 検討され新たな検討において参考とする設備の構造概要図を示す。また、主要仕様を第 2表及び第3表に示す。

スクリュー式ポンプ及びギヤ式ポンプは、共に容積式の横形ポンプであり、一定容積 の液をスクリュー又はギヤにて押し出す構造のポンプである。一方、遠心式横形ポンプ (以下「遠心式ポンプ」という。)はインペラの高速回転により液を吸込み・吐出すポ ンプであり内部流体の吐出構造が異なるが、ケーシング内にて軸系が回転し内部流体を 吐出する機構を有していること、固定方法については、基礎ボルトで周囲を固定した架 台の上に、駆動機器である横形ころがり軸受の電動機とポンプが取付ボルトにより設置 され、電動機からの動力を軸継手を介してポンプ側に伝達する方式であること、主軸、 軸受及びメカニカルシール部のクリアランスにより地震荷重はメカニカルシール部に は負荷されず、軸受を通してケーシングに伝達されることから、基本構造が同じといえ る。このため、スクリュー式ポンプ及びギヤ式ポンプについては、遠心式横形ポンプを 参考とし、地震時異常要因分析を実施する。

なお,非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電 機燃料移送ポンプ,常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ及び緊急時対策所用発電機給 油ポンプについては,新規制基準により新たに動的機能要求が必要となり,評価する設 備となる。

新たな検討が必要な設備	機種/型式	参考とする 機種/型式
・非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	横形ポンプ/	横形ポンプ/
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移	スクリュー式	単段遠心式
送ポンプ		
・常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ		
・緊急時対策所用発電機給油ポンプ	横形ポンプ/	
	ギヤ式	

第1表 新たな検討が必要な設備において参考とする機種/型式





 : 接液部
 注:スリーブ内に納められた主ねじと従ねじはかみ合って回転しており、ねじの 1リードごとに作られる密閉される空間に入った流体は、ねじ面に沿って吐 出側へ移動する。

第2図 スクリュー式ポンプ構造概要図





第3図 ギヤ式ポンプ構造概要図





第4図 遠心式ポンプ構造概要図

			非常用ディーゼル 発電機燃料移送 ポンプ	高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ	常設代替高圧電源 装置用燃料移送 ポンプ
容	壃	m ³ /h/個	1.92以上	1.04 以上	3.02以上
揚	程	MPa	0.195以上(2C用) 0.156以上(2D用)	0.190以上	0.285以上
最高使 圧	E用 力	MPa	1.00	1.00	1.00
最高使 温	E用 度	°C	55	55	55
原 動 出	機 力	kW/個	1.2	1.2	2.2

第2表 スクリュー式ポンプの主要仕様

第3表 ギヤ式ポンプの主要仕様

			緊急時対策所用発電機給油ポンプ
容	量	m ³ /h/個	1.3以上
揚	程	MPa	0. 3
最高使用圧力		MPa	0. 5
最高使用温度		°C	45
原動機出力		k₩/個	1.5

3. 新たな検討が必要な動的機能維持評価の評価項目の抽出

新たな検討が必要な設備として、スクリュー式ポンプ及びギヤ式ポンプに対する地 震時異常要因分析を踏まえて評価項目を抽出する。また当該検討において参考とする 耐特委での機種/型式に対する評価項目を踏まえた検討を行う。動的機能維持評価の ための評価項目の抽出フローを第5図に示す。



第5図 動的機能維持評価のための評価項目の抽出フロー

- a. スクリュー式ポンプ及びギヤ式ポンプの地震時異常要因分析による評価項目の抽 出
- (a) スクリュー式ポンプの評価項目の抽出

スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図(以下「要因分析図」という。)及び評価項目は、電共研*での検討内容を用いる。電共研では第6図に示すとおり、耐特委における遠心式横形ポンプ及びNUPECにおける非常用DGの燃料供給ポンプに対する 異常要因分析結果(非常用ディーゼル発電機システム耐震実証試験(1992年3月)) を網羅するように、スクリュー式ポンプに対する地震時異常要因分析を行い、評価項目を抽出している。

スクリュー式ポンプの要因分析図を第7図に示す。要因分析図に基づき抽出される 評価項目は第4表のとおりである。

※ 動的機器の地震時機能維持の耐震余裕に関する研究(平成25年3月)



第6図 地震時異常要因分析の適用(スクリュー式ポンプ)



第7図 スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図

	評価項目	異常要因
1	基礎ボルト	ポンプ全体系の応答が過大となることで、転倒モーメント
	(取付ボルト含む)	により基礎ボルト(取付ボルトを含む)の応力が過大とな
		り損傷に至り、全体系が転倒することで機能喪失する。
2	支持脚	ポンプ全体系の応答が過大となることで、転倒モーメント
		により支持脚の応力が過大となり損傷に至り、全体系が転
		倒することで機能喪失する。
3	摺動部	軸系 (主) ねじの応答が過大となることで, 軸変形が過大と
4	(③スリーブ④主ねじ	なることによりスリーブと主ねじが接触し、摺動部が損傷
5	⑤従ねじのクリアラン	に至り回転機能及び移送機能が喪失する。
	ス)	
4	軸系(主ねじ)	軸応力が過大となり、軸が損傷することにより回転機能及
		び移送機能が喪失する。
6	逃がし弁	ケーシングの応答が過大となり逃がし弁フランジ部が変形
		し油の外部漏えいに至る。
\overline{O}	メカニカルシール	軸系(主)ねじの応答過大により軸変形に至りメカニカル
		シールが損傷することにより移送機能及び流体保持機能が
		喪失する。
8	軸受	軸変形が過大となり、軸受が損傷することで回転機能及び
		移送機能が喪失する。
9	電動機	電動機の応答が過大になり電動機の機能が喪失すること
		で、回転機能及び輸送機能が喪失する。
10	軸継手	電動機の変形過大により軸受部の相対変位が過大となり,
		軸継手が損傷することで回転機能が喪失する。
(11)	ケーシングノズル	接続配管の応答が過大となり、ケーシングノズルが損傷す
		ることで移送機能及び流体保持機能が喪失する。

第4表 スクリュー式ポンプ要因分析図から抽出した評価項目

(b) ギヤ式ポンプの評価項目の抽出

ギヤ式ポンプの要因分析図及び評価項目は,電共研*での検討内容を用いる。電共 研では,第8図に示すとおり耐特委における遠心式横形ポンプ及びNUPECにおける非 常用 DG の燃料供給ポンプに対する異常要因分析結果(非常用ディーゼル発電機シス テム耐震実証試験(1992年3月))を網羅するように,ギヤ式ポンプに対する異常要 因分析を行い,評価項目を抽出している。

ギヤ式ポンプの要因分析図を第9図に示す。要因分析図に基づき抽出される評価項 目は第5表のとおりである。



※ 動的機器の地震時機能維持の耐震余裕に関する研究(平成25年3月)

第8図 地震時異常要因分析の適用(ギヤ式ポンプ)



第9図 ギヤ式ポンプの地震時異常要因分析図

	評価項目	異常要因
1	基礎ボルト	ポンプ全体系の応答が過大となることで、転倒モーメント
	(取付ボルト含む)	により基礎ボルト(取付ボルトを含む)の応力が過大とな
		り損傷に至り、全体系が転倒することにより機能喪失する。
2	摺動部	ポンプ全体系の応答が過大となることで、主軸(主動歯車)
3	(②主軸又は③従動軸	及び従動軸(従動歯車)の応答が過大となり軸部の変形に
4	と④ケーシングのクリ	より、ギヤがケーシングと接触することで損傷に至り、回
	アランス)	転機能及び輸送機能が喪失する。
2	軸	軸応力が過大となり、軸が損傷することにより回転機能及
		び輸送機能が喪失する。
5	軸受	軸受応力 (軸受荷重) が過大となり, 軸受が損傷することで
		回転機能及び輸送機能が喪失する。
6	電動機	電動機の応答が過大になり電動機の機能が喪失すること
		で、回転機能及び輸送機能が喪失する。
\bigcirc	軸継手	被駆動機軸と電動機軸の相対変位が過大となり、軸継手が
		損傷することで回転機能及び輸送機能が喪失する。
8	ケーシングノズル	接続配管の応答が過大となり、ケーシングノズルが損傷す
		ることで輸送機能及び流体保持機能が喪失する。
9	逃がし弁	弁の応答が過大となり、弁が損傷又は誤作動することで外
		部漏えい、ポンプ内循環が発生し、輸送機能及び流体保持
		機能が喪失する。

第5表 ギヤ式ポンプ要因分析図から抽出した評価項目

- (c) スクリュー式ポンプ及びギヤ式ポンプの抽出した評価項目に対する相互確認 スクリュー式ポンプ及びギヤ式ポンプは、ポンプ構造が類似していることを踏ま えて、各ポンプの評価項目の抽出結果を比較することにより、その検討結果につい て相互の確認を行う。
 - i) スクリュー式ポンプで抽出した評価項目に対してギヤ式ポンプで抽出されな かった評価項目
 - 支持脚

ギヤ式ポンプはポンプケーシングに取付ボルト用のフランジが直接取り付 けられており構造上存在しない。

② メカニカルシール

ギヤ式ポンプについてもメカニカルシールが設置されており、損傷すれば

別紙 1-14

スクリュー式ポンプと同様に輸送機能及び流体保持機能に影響を与えること からギヤ式ポンプについても評価項目として選定する。メカニカルシールを 追加したギヤ式ポンプの要因分析図を第10図に示す。



第10図 ギヤ式ポンプの地震時異常要因分析図

ii) ギヤ式ポンプで抽出した評価項目に対してスクリュー式ポンプで抽出されなかった

評価項目

③ 逃がし弁(移送機能)

スクリュー式ポンプについても逃がし弁が設置されており, 誤作動すれば ギヤ式ポンプと同様に移送機能に影響を与えることからスクリュー式ポンプ についても評価項目として選定する。逃がし弁を追加したスクリュー式ポン プの要因分析図を第11図に示す。



第11図 スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図

b. 耐特委で検討された遠心式ポンプの地震時異常要因分析による評価項目

新たな検討が必要な設備としてスクリュー式ポンプ及びギヤ式ポンプの評価項目 の検討において、公知化された検討として参考とする耐特委での遠心式ポンプの要 因分析図を第12回に、要因分析図から抽出される評価項目を第6表に示す。

対象	要求機能	要 因	现	象	喪失機能
積ポンプ	地獄後の選転と 水力性能確保 ④ 回転機能 ⑤ 流体保持機能	ポンプ本体 応容過大 全体系(ケーシン グ)応容過大 「 「 の 管 応 答 過 大		応力過大 支持闘損傷 (2) (2,0-9) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	8.8.0 6.8.0 6.8 6 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0

* 駆動用タービンの場合も同様。また,増連機も含む。

第12図 遠心式ポンプの地震時異常要因分析図

	評価項目	異常要因
\bigcirc	基礎ボルト(取付ボル	ポンプ全体系の応答が過大となることで、転倒モーメント
2	ト含む), 支持脚	により基礎ボルト(取付ボルト含む)の応力が過大となり
		損傷に至り、全体系が転倒することにより機能喪失する。
		またポンプ全体系の応答が過大となることで、支持脚の応
		力が過大となり損傷に至り、ポンプが転倒することにより
		機能喪失する。
3	摺動部	軸変形が過大となり、インペラがライナーリングと接触す
	(インペラとライナー	ることで損傷に至り、回転機能及び輸送機能が喪失する。
	リングのクリアラン	
	ス)	
4	軸	軸応力が過大となり、軸が損傷することにより回転機能及
		び輸送機能が喪失する。
5	メカニカルシール	軸変形が過大となり、メカニカルシールが損傷することに
		より流体保持機能が喪失する。
6	軸受	軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで回転機能及
		び輸送機能が喪失する。
\overline{O}	電動機	電動機の応答が過大になり電動機の機能が喪失すること
		で、回転機能及び輸送機能が喪失する。
8	軸継手	被駆動機軸と電動機軸の相対変位が過大となり、軸継手が
		損傷することで回転機能及び輸送機能が喪失する。
9	ケーシングノズル	接続配管の応答が過大となり、ケーシングノズルが損傷す
		ることで輸送機能及び流体保持機能が喪失する。
10	軸冷却水配管	冷却水配管の応答が過大となり、損傷することで軸冷却不

第6表 遠心式ポンプ要因分析図から抽出した評価項目

c. 遠心式ポンプの評価項目を踏まえたスクリュー式ポンプ及びギヤ式ポンプの評価 項目の検討

能に至り,回転機能が喪失する。

(a) スクリュー式ポンプの評価項目の検討

スクリュー式ポンプの要因分析結果について,耐特委における遠心式ポンプの要因 分析結果と同様に整理した結果,スクリュー式ポンプの評価項目は,遠心式ポンプと ほぼ同様となった。スクリュー式ポンプの動的機能維持の評価項目の抽出に当たり, 遠心式ポンプの耐特委における評価項目に加え,構造の差異により抽出されたスクリ ュー式ポンプの評価項目を加えて検討を行う。なお,構造の差異として抽出された評 価項目は下記の通りである。

- ・逃がし弁(遠心式ポンプの評価項目になくスクリュー式ポンプのみで抽出)
- ・ 摺動部(スクリュー式ポンプ及び遠心式ポンプの両方で抽出された評価項目で あるが、構成部品が異なる。)

・軸冷却水配管(スクリュー式ポンプの評価項目になく遠心式ポンプのみで抽出)
 耐特委で検討された遠心式ポンプは、大型のポンプであり軸受としてすべり軸受を
 採用していることから、軸受の冷却が必要となる。このため、地震により軸冷却水配
 管の損傷に至ればポンプの機能維持に影響を及ぼすため、軸冷却水配管を評価項目と
 して抽出している。一方でスクリュー式ポンプの標準設計として、軸冷却水配管を有
 していない。軸冷却水配管は軸受の冷却のため設置されるが、スクリュー式ポンプの
 軸受は内部流体で冷却が可能であるため、軸冷却水配管は設置されていない。

① 基礎ボルト(取付ボルトを含む)の評価

スクリュー式ポンプは遠心式ポンプと同様に,基礎ボルトで固定された架台の上 に,駆動機器及び被駆動機器が取付ボルトに設置されており,地震時に有意な荷重が かかることから動的機能維持の評価項目として選定する。

支持脚部については、スクリュー式ポンプと遠心式ポンプとで構造に大きな違い はなく、高い剛性を有するためにケーシング定着部に荷重がかかる構造となってい る。このため、取付ボルト及び基礎ボルトが評価上厳しい部位であるため、取付ボ ルト及び基礎ボルトの評価で代表できる。

③④⑤ 摺動部の評価

摺動部の損傷の観点より,遠心式ポンプの検討におけるケーシングと接触して損 傷するライナーリング部の評価を行うのと同様に,スクリュー式ポンプにおける評 価項目を以下のとおり選定する。

スクリュー式ポンプのスクリュー部は,構造が非常に剛であり,地震応答増幅が小 さく動的機能評価上重要な部分の地震荷重が通常運転荷重に比べて十分小さいと考 えられる。また,スリーブ部については,ケーシング部に設置されている。

軸系(主ねじ)についてはラジアル軸受で支持されており、軸変形によりスリーブ 部と接触することで回転機能及び輸送機能が喪失に至ることが考えられるため、動 別紙1-19

171

的機能維持の評価項目として選定する。

 ④ 軸系の評価

スクリュー式ポンプは主ねじ及び従ねじを有する構造であり,一軸構造の遠心式 ポンプとは軸の構造が異なるが,軸系の損傷によってポンプとしての機能を喪失する ことは同様である。このため,スクリュー式ポンプにおいても,遠心式ポンプと同様 に,軸応力過大により軸損傷が発生しないことを確認するため,軸系の評価を動的機 能維持の評価項目として選定する。

⑥ 逃がし弁の評価

逃がし弁はばね式であり,フランジ部の構造評価に対する確認も含め,弁に作用す る最大加速度が,安全弁の機能確認済加速度以下であることを確認する。

⑦ メカニカルシール

メカニカルシールは、高い剛性を有するケーシングに固定されており、地震時に有 意な変位が生じない。また軸封部は軸受近傍に位置し、軸は地震時でも軸受で支持 されており、有意な変位は生じることはなく、軸封部との接触は生じないため、計 算書の対象外とする。

⑧ 軸受の評価

ポンプにおいて,軸受の役割は回転機能の保持であり,その役割はスクリュー式ポ ンプも遠心式ポンプも同じである。当該軸受が損傷することにより,ポンプの機能喪 失につながるため,動的機能維持の評価項目として選定する。また,評価においては 発生する荷重としてスラスト方向及びラジアル方向の荷重を考慮して評価を行う。

 (9) 電動機の評価

スクリュー式ポンプの電動機は横向きに設置されるころがり軸受を使用する電動 機であり,耐特委(JEAG4601)で検討されている横型ころがり軸受電動機の適用 範囲内であることから,機能確認済加速度との比較により評価を行う。

 10 軸継手の評価

スクリュー式ポンプは、遠心式ポンプと同様に、軸受でスラスト荷重を受け持つこ と及びフレキシブルカップリングを採用していることから、軸継手にはスラスト荷重 による有意な応力が発生しないため、計算書の評価対象外とする。

① ケーシングノズルの評価

東海第二発電所で使用するスクリュー式ポンプの吸込,吐出部は直接配管のフラ 別紙 1-20

172

ンジを接続する構造でありノズル形状を有さないため、計算書の対象外とする。

以上から,スクリュー式ポンプにおいて抽出される動的機能維持の評価項目のうち, 計算書の評価対象とするものは以下の通りである。

- ・基礎ボルト及び取付ボルトの評価
- ・ 摺動部 (軸系) の評価
- ・軸系としてねじの評価
- ・逃がし弁の評価
- ・軸受の評価
- ・電動機の評価

評価項目における評価基準値の説明を表7に示す。

以上の検討に基づく評価結果を表8に示す。

評価項目	評価基準値の設定
 基礎ボル 	支持機能の確保の観点から、運転状態Ⅳを基本として、通常材料の
ト,ポンプ取付	実降伏点が設計値に対し余裕があることを考慮し、概ね降伏点以下
ボルト	と同等とした値としてIVASを評価基準値とした。
	主ねじとスリーブの接触により回転機能、移送機能が阻害されると
③④ 摺動部	いう観点から、主ねじとスリーブのクリアランスを評価基準値とし
	た。
④	回転機能の確保の観点から、軸(主ねじ)の変形を弾性範囲内に留
生蚶	めるようⅢASを評価基準値とした。
⑥迷がし金	移送機能の確保の観点から、安全弁の機能確認済加速度を評価基準
	とした。
② 軸承	回転機能の確保の観点から、メーカが推奨する許容面圧を評価基準
③ 軸文	とした。
① 雪動燃	回転機能,移送機能の確保の観点から,電動機の機能確認済加速度
じ 电リ機	を評価基準とした。

表7 評価基準値の設定

評価部位	項目	応力分類	発生値	許容値	評価
①-1 基礎ボルト	応力	引張	4 MPa	184 MPa	0
		せん断	4 MPa	142 MPa	0
①-2 ポンプ取付	応力	引張	3 MPa	433 MPa	0
ボルト		せん断	2 MPa	333 MPa	0
③スリーブ ④主ねじ	変位	—			0
④ 軸	応力	せん断	8 MPa	495 MPa	0
⑥ 逃がし弁	加速度	水平	$0.87 \times 9.8 \text{m/s}^2$	5.0 \times 9.8m/s ²	0
		鉛直	0.71 ×9.8m/s ²	1.0 \times 9.8m/s ²	0
⑧ 軸受	面圧	⑧−1 ラジアル (原動機側)	0.0790 MPa		0
		⑧−2 ラジアル (負荷側)	0.1356 MPa		0
		⑧-2 スラスト	0.1588 MPa		0
⑨ 原動機	加速度	水平	$0.81 \times 9.8 \text{m/s}^2$	4.7 ×9.8m/s ²	0
		鉛直	$0.71 \times 9.8 \text{m/s}^2$	$1.0 \times 9.8 \text{m/s}^2$	0

表8(1) 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 評価結果

評価部位	項目	応力分類	発生値	許容値	評価
①-1 基礎ボルト	応力	引張	4 MPa	184 MPa	0
		せん断	4 MPa	142 MPa	0
①-2 ポンプ取付ボ	応力	引張	3 MPa	433 MPa	0
ルト		せん断	2 MPa	333 MPa	0
③スリーブ ④主ねじ	変位	—			0
④ 軸	応力	せん断	8 MPa	495 MPa	0
⑥ 逃がし弁	加速度	水平	0.87 ×9.8m/s ²	5.0 \times 9.8m/s ²	0
		鉛直	0.71 ×9.8m/s ²	1.0 \times 9.8m/s ²	0
⑧ 軸受	面圧	⑧−1 ラジアル (原動機側)	0.0790 MPa		0
		⑧-2 ラジアル (負荷側)	0.1356 MPa		0
		⑧-2 スラスト	0.1588 MPa		0
⑨ 原動機	加速度	水平	$0.81 \times 9.8 \text{m/s}^2$	4. 7 × 9.8m/s ²	0
		鉛直	$0.71 \times 9.8 \text{m/s}^2$	1. 0 × 9.8m/s ²	0

表8(2) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 評価結果

評価部位	項目	応力分類	発生値	許容値	評価
①-1 基礎ボルト	応力	引張	4 MPa	184 MPa	0
		せん断	4 MPa	142 MPa	0
①-2 ポンプ取付ボ	応力	引張	3 MPa	433 MPa	0
ルト		せん断	3 MPa	333 MPa	0
③スリーブ ④主ねじ	変位	—			0
④ 軸	応力	せん断	6 MPa	495 MPa	0
 ⑥ 逃がし弁 	加速度	水平	$0.81 \times 9.8 \text{m/s}^2$	5.0 \times 9.8m/s ²	0
		鉛直	$0.71 \times 9.8 \text{m/s}^2$	1.0 \times 9.8m/s ²	0
⑧ 軸受	面圧	⑧−1 ラジアル (原動機側)	0.0678 MPa		0
		⑧-2 ラジアル (負荷側)	0.0835 MPa		0
		⑧-2 スラスト	0.1769 MPa		0
⑨ 電動機	加速度	水平	$0.81 \times 9.8 \text{m/s}^2$	4.7 × 9.8m/s ²	0
		鉛直	0.71 ×9.8m/s ²	1.0 \times 9.8m/s ²	0

表8(3) 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 評価結果

(b) ギヤ式ポンプの評価項目の検討

ギャ式ポンプの要因分析結果について,耐特委における遠心式ポンプの要因分析結 果と同様に整理した結果,ギャ式ポンプの評価項目は,遠心式ポンプとほぼ同様とな る。ギャ式ポンプの動的機能維持の評価項目の抽出に当たり,遠心式ポンプの耐特委 における評価項目に加え,構造の差異により抽出されたギャ式ポンプの評価項目を加 えて検討を行う。なお,構造の差異として抽出された評価項目は下記の通りである。

- ・逃がし弁(遠心式ポンプの評価項目になくギヤ式ポンプのみで抽出)
- ・ 摺動部(ギヤ式ポンプと遠心式ポンプの両方で抽出された評価項目であるが, 構成部品が異なる。)

・軸冷却水配管(ギヤ式ポンプの評価項目になく遠心式ポンプのみで抽出)

耐特委で検討された遠心式ポンプは,大型のポンプであり軸受としてすべり軸受を 採用していることから,軸受の冷却が必要となる。このため,地震により軸冷却水配 管の損傷に至ればポンプの機能維持に影響を及ぼすため,軸冷却水配管を評価項目と して抽出している。一方でギヤ式ポンプの標準設計として,軸冷却水配管を有してい ない。軸冷却水配管は軸受の冷却のため設置されるが,ギヤ式ポンプの軸受は内部流 体で冷却が可能であるため,軸冷却水配管は設置されていない。

① 基礎ボルト(取付ボルトを含む)の評価

ギヤ式ポンプは遠心式ポンプと同様に,基礎ボルトで固定された架台の上に,駆動 機器及び被駆動機器が取付ボルトに設置されており,地震時に有意な荷重がかかるこ とから動的機能維持の評価項目として選定する。

②③④ 摺動部の評価

摺動部の損傷の観点より,遠心式ポンプの検討におけるケーシングと接触して損 傷するライナーリング部の評価を行うのと同様に,ギャ式ポンプにおける評価項目 を以下のとおり選定する。

ギヤ式ポンプのギヤ部は、構造が非常に剛であり、地震応答増幅が小さく動的機能 評価上重要な部分の地震荷重が通常運転荷重に比べて十分小さいと考えられる。また、 ケーシングについては、横形ポンプと同様に耐圧構造であり、使用圧力に耐えられる 強度の肉厚を有している。

主軸又は従動軸については、損傷によってギヤがケーシングと接触することで回 別紙1-25 転機能及び輸送機能が喪失に至ることが考えられる。主軸の重量は,従動軸の重量に 比べ大きく,軸を支持する距離は双方の軸で同じであるため,評価項目は,主軸(ギ ヤ部)を対象として行う。

主軸の評価

ギヤ式ポンプは二軸(主軸及び従動軸)構造であり,一軸構造の横形ポンプとは軸 の構造が異なるが,主軸の重量は,従動軸に比べ大きく,軸を支持する距離は双方の 軸で同じであるため,主軸の健全性確認を行うことによって,一軸構造の横形ポンプ と同様の見解が適用できるものである。そのため,ギヤ式ポンプにおいても,遠心式 ポンプと同様に,軸損傷が発生しないことを確認するため,主軸の評価を動的機能維 持の評価項目として選定する。

⑤ 軸受の評価

ポンプにおいて,軸受の役割は「回転機能の保持」であり,その役割は遠心ポンプ もギヤ式ポンプも同じである。

当該軸受が損傷することにより、ポンプの機能喪失につながるため、動的機能維持 の評価項目として選定する。また、評価においては発生する荷重としてスラスト方向 及びラジアル方向の荷重を考慮して評価を行う。

⑥ 電動機の評価

ギヤ式ポンプの電動機は横向きに設置されるころがり軸受を使用する電動機であ り,耐特委(JEAG4601)で検討されている横型ころがり軸受電動機の適用範囲内 であることから,機能確認済加速度との比較により評価を行う。

⑦ 軸継手の評価

ギヤ式ポンプは,遠心式ポンプと同様に,軸受でスラスト荷重を受け持つことから, 軸継手にはスラスト荷重による有意な応力が発生しないため,計算書の評価対象外と する。

⑧ ケーシングノズルの評価

ギヤ式ポンプのケーシングノズル部は,遠心式ポンプと同様に,機器と配管の接続 部であるが,ノズル出入口配管のサポートについて適切に配管設計することで,ノ ズル部に過大な配管荷重が伝わらないため,計算書の評価対象外とする。

③ 逃がし弁の評価
逃がし弁はばね式であるため,弁に作用する最大加速度が,安全弁の機能確認済加 速度以下であることを確認する。

10 メカニカルシール

メカニカルシールは、高い剛性を有するケーシングに固定されており、地震時に有 意な変位が生じない。また軸封部は軸受近傍に位置し、軸は地震時でも軸受で支持 されており、有意な変位は生じることはなく、軸封部との接触は生じないため、計 算書の対象外とする。

以上から,ギヤ式ポンプにおいて抽出される動的機能維持の評価項目のうち,計算 書の評価対象とするものは以下の通りである。

- ・基礎ボルト(取付ボルトを含む)の評価
- ・主軸(ギヤ部)の評価
- ・主軸の評価
- ・軸受の評価
- ・電動機の評価
- ・逃がし弁の評価

評価項目における評価基準値の説明を表9に示す。 以上の検討に基づく評価結果を表10に示す。

評価項目	評価基準値の設定
 基礎ボル 	支持機能の確保の観点から、運転状態Ⅳを基本として、通常材料の
ト,ポンプ取付	実降伏点が設計値に対し余裕があることを考慮し、概ね降伏点以下
ボルト	と同等とした値としてWASを評価基準値とした。
の① ナ軸(ギ	主軸とケーシングの接触により回転機能、移送機能が阻害されると
②④ 土軸(イ ナ如)	いう観点から、主ねじとスリーブのクリアランスを評価基準値とし
て前り	た。
① 子曲	回転機能の確保の観点から、主軸の変形を弾性範囲内に留めるよう
② 土蚶	ⅢASを評価基準値とした。
① 動卒	回転機能の確保の観点から、メーカが推奨する許容面圧を評価基準
③ 軸文	とした。
④ 電動機	回転機能,移送機能の確保の観点から,電動機の機能確認済加速度
① 电助傚	を評価基準とした。
	移送機能の確保の観点から、安全弁の機能確認済加速度を評価基準
じ地心し升	とした。

表9 評価基準値の設定

評価部位	項目	応力分類	発生値	許容値	評価
	1000	引張	6 MPa	475 MPa	0
①-1 崟碇小ルト	ルロンチ	せん断	5 MPa	366 MPa	0
①-2 ポンプ取付	1000	引張	12 MPa	205 MPa	0
ボルト	ルいフリ	せん断	2 MPa	157 MPa	0
②④ 主軸(ギヤ 部)	変位	—			0
② 主軸	応力	組合せ	4 MPa	858 MPa	0
⑤ 軸受	面圧	_	1 MPa		0
@ 雪動機	加油座	水平	$1.2 \times 9.8 \text{m/s}^2$	4.7 × 9.8m/s ²	0
6 電動機	加速度	鉛直	$1.0 \times 9.8 \text{m/s}^2$	1.0 \times 9.8m/s ²	0
	加油座	水平	1.2 × 9.8m/s ²	$5.0 \times 9.8 \text{m/s}^2$	0
9 地かし开	加速度	鉛直	$1.0 \times 9.8 \text{m/s}^2$	$1.0 \times 9.8 \text{m/s}^2$	0

表10 緊急時対策所用発電機給油ポンプ 評価結果

暫定値

4. まとめ

新たな検討が必要な設備について、地震時要因分析を行い、基本的な機構造が類似 している機種/型式に対する耐特委での検討を参考に、型式による構造の違いを踏ま えた上で地震時異常要因分析を行い,評価項目の抽出を行った。また,抽出した項目 について評価を行い,機能が喪失することがないことを確認した。 評価用加速度が機能確認済加速度を超えるため詳細検討が必要な設備の動的機能維持評価 について(立形ポンプ)

1. はじめに

本資料は,残留熱除去系海水系ポンプ,非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの動的機能維持評価における詳細 検討についてまとめたものである。

2. 動的機能維持の評価方針

動的機能維持評価の結果,表1に示すとおり,残留熱除去系海水系ポンプ,非常用 ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポン プについて,評価用加速度が機能確認済加速度を超えるため,詳細検討が必要とな る。

動的機能の評価においては, JEAG4601及び耐特委報告書「動的機器の地震時機 能維持評価に関する調査報告書」(昭和61年12月)において,対象機種ごとに,現 実的地震応答のレベルでの異常のみならず,破壊に至る様な過剰な状態を念頭に地震 時に考え得る異常要因を抽出し,その分析により動的機能上の評価点を検討し,動的 機能維持を評価する際に確認すべき項目として,基本評価項目を摘出している。

そのため,評価用加速度が機能確認済加速度を超える設備の機能維持評価について は,JEAG4601及び耐特委報告書により選定された基本評価項目に基づき,動的機 能維持評価として,詳細検討を実施する。 表1 評価用加速度と機能確認済加速度の比較

解析実施中につき 見直し予定	
'	ľ

	評価結果,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
		水平(G)	,		鉛直(G)		
機器	評価用 加速度 (G)	機能 確認済 加速度	*************************************	評価用 加速度 (G)	機能 確認済 加速度 (G) ^{*2}	裕度	
残留熱除去系 海水系ポンプ	0.57	10.0	17.54	2.22	1.0	0.45	
非常用ディーゼル発電機 用海水ポンプ	0.57	10.0	17.54	2.22	1.0	0.45	
高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機用 海水ポンプ	0.57	10.0	17.54	2.22	1.0	0.45	

※1 JEAG4601 に定められた評価基準

※2 1.0G は,機器一般の浮き上がりの目安として設定したもの。

耐専(原子力発電耐震設計専門部会)において,鉛直地震動に対する検討として, 改めて鉛直地震動に注意して異常要因分析結果を見直しても,新たに加える損傷モー ドはなく,既往の水平地震動を前提とした評価の考え方が適用できることが確認され ている。

3. 立形斜流ポンプの基本評価項目

残留熱除去系海水系ポンプは容量 885.7 m³/h の立形斜流ポンプ,非常用ディーゼル 発電機用海水ポンプは容量 272.6 m³/h の立形斜流ポンプ,高圧炉心スプレイ系ディー ゼル発電機用海水ポンプは容量 232.8 m³/h の立形斜流ポンプであり,JEAG4601 記 載の適用機種の範囲に該当する設備である。残留熱除去系海水系ポンプを代表として 構造の概要を図1に示す。



図1 残留熱除去系海水系ポンプの構造図

耐特委における立形ポンプの地震時異常要因分析結果を図2に示す。



図2 立形ポンプの地震時異常要因モード図(耐特委)

耐特委報告書においては異常要因モードに基づき評価項目が以下①~⑨の項目のとお り抽出され,①~⑨の評価項目について評価することで,回転機能,水力特性機能及び 流体保持機能が確認できるとされている。

これは,機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても,これらの①~⑨に ついて全て評価基準値以下に収まっていれば,動的機能が維持できると解される。本項 では,上記考え方に基づき各基本評価項目における機能喪失にいたる現象と,機能確認 済加速度を越えた場合の評価の考え方を記述する。 ①取付ボルトの健全性

立形ポンプの応答が過大となり, 立形ポンプをポンプベースに固定しているポン プ取付ボルト, ポンプベースを基礎に固定している基礎ボルトに発生する応力が過

大となり損傷に至り、回転機能、水力特性機能及び流体保持機能が喪失する。 ②ディスチャージケーシングの健全性

ディスチャージケーシングの応力が過大となり,損傷又は変形過大となることに より回転機能,水力特性機能及び流体保持機能が喪失する。

③バレルの健全性

バレルの応力が過大となり,損傷することにより回転機能,水力特性機能及び流 体保持機能が喪失する。

(注)当該機器にバレルはないが,コラムサポート(ストッパ)あり。 ④コラムパイプの健全性

コラムパイプの応力が過大となり,損傷することにより回転機能及び水力特性機 能が喪失する。

⑤軸受の健全性

軸受荷重が過大となり,軸受のかじり又は損傷することにより回転機能,水力特 性機能及び流体保持機能が喪失する。

⑥軸の健全性

軸変形が過大となり、ライナーリングがかじることにより回転機能及び水力特性 機能が喪失する。また、軸応力が過大となり、軸が損傷することにより回転機能及 び水力特性機能が喪失する。

⑦冷却水配管の健全性

冷却水配管応力が過大となり,冷却水配管が損傷することにより流体保持機能が 喪失する。

(注)当該機器に冷却水配管はない。

⑧メカニカルシール熱交換器の健全性

メカニカルシール熱交換器応力が過大となり,メカニカルシール熱交換器が損傷 することにより流体保持機能が喪失する。

(注)当該機器にメカニカルシール熱交換器はない。

⑨電動機の健全性

電動機部の応答が過大となり,駆動機能が喪失することにより回転機能,水力特 性機能及び流体保持機能が喪失する。また,電動機部の応答が過大となり,ディス チャージケーシングが損傷することにより回転機能及び水力特性機能が喪失する。

(注) 当該機器の電動機はディスチャージケーシングに支持されていない。

4. JEAG4601, 耐特委報告書及び耐専報告書後の知見について

平成13年の耐専報告書後の知見として,平成24年度電共研「動的機器の地震時機能 維持の耐震余裕に関する検討」にて,機能確認済加速度の引き上げを目的として代表機 器を対象に機能維持評価を行っている。立形ポンプについては表2に示すとおり,各項 目について解析による評価を実施している。表3に評価の概要を示す。なお,本評価に ついては,日本電気協会 原子力規格委員会において審議され,JEAC4601-2015に取り 込まれている。 表 5 平成 24 年度電共研 立形ポンプの機能維持評価結果 (JEAC4601-2015 抜粋)

	杀力值器		ACT共研での成果を基に、 左記基本評価項目により 水力性能を代替評価	->	-	→ 2 ¹	左記各項の評価により性 能も維持されると判定	立記代表項目の評価結果 により木力性能維持を肯 定		
0	额御器	水平・設置	対法電影機側にて評 価		->	→	-	0 (にて呼ば実施 (にて呼ば実施	電動機の型式により 構造装具がある。 転動側は必ず評価す る。	
8	メカニカルシール他交 機器	太平 - 鉛織	静的機器として耐霧 設計を実施	→		→	-	ー 静的機器として 単業数計を実施		
0	法部头配管	永平・鉛織	配管系として計算段 計を実施		→	→	-			
0	3	水平・鉛油	解析により責任 を評価	8	21	1. 0	許容値を満足 してこる。	1	I	
0	2 2	水平	解析により間圧 を評価	1	1. 0	ෙස	許協会を継ぶ したこめ。	(順任)	回転機能、水力特性 機能に係わる代表的 な項目で余裕良小で ある。	
8	 コラムバイブ (ビットバレル形、 立形斜流) ケーシンダ (立影単段床置形) 	水平・鉛籠	解析により応力 を評価	9 4	53	1. 2	許容値を満足 している。	0 (8.7)	回転機能、水力特性 機能に低わる代表的 な項目で余裕変小で ある。	
0	(ビットバレル) オードイレル() (11) - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	水平・鉛直	解析により応力 を評価	రా ల	60 25	I	弊能値や難所 したでめ。	0 (837)	回転機能、水力特性 機能、流体保持機能 に係わる代表的な消 目で余裕度小であ る。	
0	ディステキージケーシ	水平・鉛壷	ノズル許容得重以下 になるよう配管設計 を実施	-	i,			統計配管反力により 広力値が定められて おり別途評価		
Θ	基礎ポルト 取付ポルト	太平・設置	後度評価側にて耐霧 設計を実施	→		-		0 強度評価側にて 耐嚢設計を実施	支持部の機能確認と して異調である。	よる発生値
				評価加減度 (X5.84/4 ⁷) 永平 12.0 起産 2.0	評価加速度 (×3.8m/t ³) 永平 12.0 前面 2.0	評価加速度 (X% 8±6 ⁴) 永平 12.0 前面 2.0			5	社会)/地質に
	医本腔运动器	地質力が寄与する方向	評価方法	16504/v BBE ポンポ ポンプ	ビイル火廠 1800年 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 191	1180m ⁷ /A 1986 株林宇治中的 スプレイボンプ	許低結果	代表評価項目 (〇印)	代表評価項目描述の考え	東北道-道谷路) = 安
				フッ ヤバフ 子形 ポンプ	立形構造ポンプ	立形単段床置形ポンプ			-	「「「一」」の「「」」
L					ቘ 認余務度 =					5 5

参表 4.11.1-2 立形ポンプの機能維持評価結果

別紙 2-7

評価項目	評価内容
①基礎ボルト	強度評価側にて耐震設計を実施
取付ボルト	
②ディスチャージケーシング	ノズル許容荷重以下になるよう配管設計を実施
③コラムサポート	解析により応力を評価
④コラムパイプ	解析により応力を評価
⑤軸受	解析により荷重を評価
⑥軸	解析により応力を評価
⑦冷却水配管	配管系として耐震設計を実施
⑧メカニカルシール熱交換器	静的機器として耐震設計を実施
⑨電動機	別途電動機側にて評価

表 3 平成 24 年度電共研 立形ポンプ 動的機能維持評価概要

5. 立形ポンプ評価概要

機能維持評価については、JEAG4601 及び耐特委報告書により動的機能維持評価 上,評価が必要な評価項目が選定されており、その評価項目に基づき,計算書対象とす る動的機能維持確認の基本評価項目の考え方を示す。

①基礎ボルト,ポンプ取付ボルト

立形ポンプはポンプベースにポンプ取付ボルトを用いて固定されており,ポンプ ベースは基礎に基礎ボルトを用いて固定されており,地震時の荷重は当該ボルトに 作用し,有意な荷重がかかることから評価項目として選定する。

②ディスチャージケーシング

ディスチャージケーシングはノズル荷重が作用するが、ノズル許容荷重以下になるよう配管設計を実施するため、立形ポンプの計算書の評価対象外とする。

③ストッパ(当該機器にバレルはないためコラムサポート(ストッパ)を評価)

ストッパはコラムをサポートしており,地震時はコラムの振れ止めとして荷重を 受ける。ストッパは取付ボルトを用いて固定されており,地震時の荷重は当該ボル

トに作用し、有意な荷重がかかることから評価項目として選定する。

④コラムパイプ

回転機能,水力特性機能の観点から動的機能維持の評価項目として選定する。 ⑤軸受

回転機能,水力特性機能の観点から動的機能維持の評価項目として選定する。 ⑥軸

回転機能,水力特性機能の観点から動的機能維持の評価項目として選定する。 ⑦冷却水配管

当該機器に冷却水配管はないため評価対象外とする。

⑧メカニカルシール熱交換器

当該機器にメカニカルシール熱交換器はないため評価対象外とする。

⑨電動機

回転機能、水力特性機能の観点から動的機能維持の評価項目として選定する。

以上から、立形ポンプにおいて抽出される動的機能維持の基本評価項目のうち、計 別紙 2-9

190

算書の評価対象とするものは以下の通りである*。

※ 表4においては、①~⑨の全ての評価項目を記載し、以下の評価項目に該当す るものは評価内容を示し、それ以外の項目については評価省略理由を記載する。

①基礎ボルト,ポンプ取付ボルト

- ③ストッパ(取付ボルト)
- ④コラムパイプ
- ⑤軸受
- ⑥軸
- ⑨電動機

上記評価項目に基づき、表4のとおり機能維持評価を実施している。

評価項目における評価基準値の説明を表5に、また各設備における評価部位について は図3,4,5に示す。

以上の検討に基づく評価結果を表 6,7,8 に示す。

		計算書対象
評価項目	評価内容	(〇:計算書対象,
		-:計算書省略)
①基礎ボル	多質点はりモデルによる海水ポンプの応答解析結	
ト, ポンプ取	果を用い、材料力学等の公式により、基礎ボルト及	0
付ボルト	びポンプ取付ボルトの発生応力を評価	
②ディスチ	ノブル計応共手以下にわてとる町営乳乱た宇佐十	
ャージケー	ノベル計谷何里以下になるより配官設計を夫施り	—
シング	るにめ、立形ホンノとして計算書は有略。	
③ストッパ	多質点はりモデルによる海水ポンプの応答解析結	
(取付ボル	果を用い、材料力学等の公式により、取付ボルトの	0
F)	発生応力を評価	
$(A \neg \exists k s^{2})$	多質点はりモデルによる応答解析結果を用い、材料	
	力学等の公式によりコラムパイプの発生応力を評	0
	価	
同計画	多質点はりモデルによる応答解析結果を用い、軸受	0
③軸文	の発生荷重を評価	0
(C) 由山	多質点はりモデルによる応答解析結果を用い, 材料	0
	力学等の公式により軸の発生応力を評価	0
⑦冷却水配	半封接明に必由を可能な」	=ナン// ☆7/400-1
管		該 ヨ
⑧メカニカ		
ルシール熱	当該機器にメカニカルシール熱交換器なし。	該当部無し
交換器		
⑨電動機	別紙-3参照。	0

表 4 動的機能維持評価内容

評価項目	評価基準値の設定
①其礎ボルト	コラムパイプおよびポンプ取付ボルトは、軸や軸受といった構成部
 ①基礎ボルト, ポンプ取付ボルト ③ストッパ(取 付ボルト) ④コラムパイプ 	品を固定・支持しており、これらが大きな変形を起こさなければ、
	構成品の相互の位置関係は維持され、立形ポンプの地震時の機能は
	確保される。
	支持機能の確保の観点から、告示 501 号の運転状態Ⅳを基本とし
	て,通常材料の実降伏点が設計値に対し余裕があることを考慮し,
	概ね降伏点以下と同等とした値としてⅣASを評価基準値とした。
	回転子については、電動機で発生させた回転トルクを羽根車に伝え
	る。
	回転機能の確保の観点から、軸の変形を弾性範囲内に留めるようⅢ
	ASを評価基準値としている。軸の発生応力を弾性範囲内に留める
	ことで、地震後の軸の応力過大による損傷はないことから、作動不
⑥軸	良には至らず、軸の機能は確保される。
	また、地震による軸の変形は、通常運転時より大きくなるため、弾
	性範囲内でも軸に取り付ける羽根車とケーシングリングの接触によ
	り、回転機能及び水力特性に影響を与える可能性があるが、モデル
	解析において回転体とコラムパイプの相対変位が、羽根車とケーシ
	ングリングのクリアランス以下であることを確認することで、回転
	機能及び水力特性に影響を与える可能性はない。

表5(1) 評価基準値の設定

評価項目	評価基準値の設定
	当該ポンプの軸は水中軸受で支持されており、水中軸受は軸と軸受
	との間に水膜を形成することで回転機能を維持しているため、運転
	中に軸と軸受が接触しない水膜が保持されれば、回転機能、支持機
	能が維持される。
	軸受部では、軸の回転により軸と軸受との間に水膜が形成され、水
⑤軸受	圧により軸と軸受とが直接接触しない状態が保持される。この状態
	で地震力等の外荷重が作用し水膜が押しつぶされると軸と軸受とが
	直接接触し損傷に至る恐れがあるが、非常に瞬時の事象のため、水
	切れによる影響は少なく、軸受に掛かる荷重が軸受の強度にとって
	より重要となる。そのため、軸受メーカが推奨する許容面圧と軸受
	径及び軸受長さから求まる荷重を評価基準値(許容荷重)とした。
⑨電動機	別紙-3参照。

表5(2) 評価基準値の設定



別紙 2-14

応力	引張		94 MP2	0.05 1/0	
応刀	1.) Mar*		JT MIA	225 MPa	\bigcirc
	せん断		16 MPa	173 MPa	0
к' +1	引張		148 MPa	153 MPa	0
까다 기기	せん断		26 MPa	118 MPa	0
応力	せん断		47 MPa	118 MPa	0
応力	せん断		15 MPa	118 MPa	0
応力	一次一般膜応 力		118 MPa	283 MPa	0
荷重	⑤-1 軸受		4.626 $ imes$ 10 3 N		\bigcirc
	⑤-2 軸受		2.613×10^4 N		0
	⑤-3 軸受		3.469 $\times 10^4$ N		0
	5-4	下側	2.659 $\times 10^3$ N		0
	軸受	上側	2.659 $ imes$ 10 ³ N		0
	5-5	下側	1.771×10^4 N		0
	軸受	上側	1.771×10^4 N		0
応力	追	而	追而	▶ \追而	追而
変位	_	_	追而	` <mark>`</mark> , 追而	追而
			 f	、 、	
	応 応 応 立 本 変 位	応力 応力 応力 応力 (5-1 軸 (5-2 軸 (5-3 軸) (5-3 軸) (5-3 軸) (5-5 軸受 応力 道 (5-5 も も (5-5 も し (5-5 も し (5-1 し (5-1)	応力せん断応力一次一般膜応 力万「次一般膜応 方第一2 軸受「う-2 軸受「う-3 軸受「う-3 軸受「う-4下側 中受「う-5下側 中受前のう上側応力追一変位-	応力 せん断 47 MPa 応力 ・水ー般膜応 力 15 MPa 応力 ・水ー般膜応 力 118 MPa ⑤-1 軸 4.626×10 ³ N ⑤-2 軸 2.613×10 ⁴ N ⑤-3 軸 2.659×10 ³ N ⑤-4 下側 2.659×10 ³ N 軸 1.771×10 ⁴ N 軸 上側 1.771×10 ⁴ N 応力 ・下側 1.771×10 ⁴ N 応力 追而 道而 変位 一 追而	応力 せん断 47 MPa 118 MPa 応力 せん断 15 MPa 118 MPa 応力 一次一般喋応 力 118 MPa 283 MPa 応力 一次一般喋応 力 118 MPa 283 MPa 応力 「う・ 118 MPa 283 MPa 「う・ 下側 2.613×10 ⁴ N 「う・ 下側 2.659×10 ³ N 「う・ 下側 1.771×10 ⁴ N 「「う・ 上側 1.771×10 ⁴ N 応力 追而 追而 変位 一 追而 解析実施中につき 原本 「日 1.771×10 ⁴ N

表6 残留熱除去系海水系ポンプ 評価結果

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



別紙 2-16

評価部位	項目	応力	分類	発生値	許容値	評価
①_1 甘淋ギョル	六 五	引	張	28 MPa	205 MPa	0
①-1 基礎 小 ルト	心刀	せん	ん断	7 MPa	158 MPa	0
①-2 ポンプ取付	内土	引	張	11 MPa	153 MPa	0
ボルト	ルレフリ	せん	し断	2 MPa	118 MPa	0
③-1 ストッパ (取付ボルト)	応力	せん断		6 MPa	118 MPa	0
③-2ストッパ	戊 十	よ)	2 平方	4 MDa	119 MDa	0
(取付ボルト)	ルロフリ		くゆ	4 MFa	IIO MPA	0
④コラムパイプ	応力	一次一舟	设膜応力	22 MPa	283 MPa	0
	荷重	⑤-1 軸受		434.3 N		0
		⑤-2 軸受		3.472 $\times 10^3$ N		0
		5-3	下側	3.452 $\times 10^3$ N		0
同動受		軸受	上側	3.452 $\times 10^3$ N		0
◎軸文		5-4	下側	2.259 $\times 10^3$ N		0
		軸受	上側	2.259 $ imes$ 10 ³ N		0
		5-5	下側	4.141 $ imes$ 10 ³ N		0
		軸受	上側	4.141 $ imes$ 10 ³ N		0
高曲	応力	追	而	追而	▶, 追而	追而
● #□	¹⁰ ¹¹ 変位 —		追而	``、追而	追而	
					、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	Эŧ

表7 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 評価結果



別紙 2-18

評価部位	項目	応力	分類	発生値	許容値	評価
①1甘びサギルト	5-4	引	張	28 MPa	205 MPa	0
①-1 差碇 小 / / ト	ルロノノ	せん	し断	7 MPa	158 MPa	0
①-2 ポンプ取付	K +1	引	張	11 MPa	153 MPa	0
ボルト	ルロノノ	せん	し断	2 MPa	118 MPa	0
③-1 ストッパ	広 力	よう / 神氏		6 MPa	118 MPa	\bigcirc
(取付ボルト)	<i>▶</i> □ / J	C /		0 MFa	110 MFA	0
③-2 ストッパ	広力	++ /		4 MPa	118 MPa	\bigcirc
(取付ボルト)	ルレンフ	e /		4 Mia	110 Mia	0
④コラムパイプ	応力	一次一般膜応力		22 MPa	283 MPa	0
		⑤-1 軸受		434.3 N		0
	荷重	⑤-2 軸受		3.472 $\times 10^3$ N		0
		5-3	下側	3.452 $\times 10^3$ N		0
⑤軸受		軸受	上側	3.452 $\times 10^3$ N		0
		5-4	下側	2.259 $\times 10^3$ N		0
		軸受	上側	2.259 $\times 10^3$ N		0
		⑤-5	下側	4.141 \times 10 ³ N		0
		軸受	上側	4.141 \times 10 ³ N		0
。 ● 曲	応力	追	而	追而	,追而	追而
ビッキ単	変位	_	_	追而	、 、 追而	追而

表8 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ 評価結果

別紙 2-19

、 解析実施中につき 見直し予定

6. 動的機能維持確認結果について

異常要因分析に基づき抽出された評価項目に対し,機能維持詳細評価を実施した結 果を以下に示す。

①基礎ボルト,取付ボルト

応力評価の結果,基礎ボルト,取付ボルトは許容値を満足しており,基礎ボルト, 取付ボルトが損傷することはなく,回転機能,水力特性機能及び流体保持機能が喪 失することはないことを確認した。

②ディスチャージケーシング

ノズル許容荷重以下になるよう配管設計を実施しており,ディスチャージケーシングが損傷することはなく,回転機能,水力特性機能及び流体保持機能が喪失する ことはないことを確認した。

③ストッパ(当該機器にバレルはないためストッパを評価)

応力評価の結果,ストッパ取付ボルトは許容値を満足しており,ストッパ取付ボ ルトが損傷することはなく,回転機能,水力特性機能及び流体保持機能が喪失する ことはないことを確認した。

④コラムパイプ

応力評価の結果,コラムパイプは許容値を満足しており,コラムパイプが損傷す ることはなく,回転機能及び水力特性機能が喪失することはないことを確認した。 ⑤軸受

荷重評価の結果,軸受は許容値を満足しており,軸受が損傷することはなく,回 転機能及び水力特性機能が喪失することはないことを確認した。

⑥軸

追而

⑦冷却水配管

当該機器に冷却水配管はないため評価対象外とする。

⑧メカニカルシール熱交換器

当該機器にメカニカルシール熱交換器はないため評価対象外とする。

⑨電動機

別紙一3参照。

以上,各評価項目について地震時の健全性を確認出来たことから,残留熱除去系海 水系ポンプ,非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ ル発電機用海水ポンプの要求機能は喪失に至ることはなく,機能確認済加速度を超え た評価用加速度(水平:0.57G,鉛直:2.22G)において当該設備の動的機能維持を確 認することができた。 評価用加速度が機能確認済加速度を超えるため詳細検討が必要な設備の動的機能維持評価 について(電動機)

1. はじめに

本資料は,残留熱除去系海水系ポンプ電動機,非常用ディーゼル発電機用海水ポン プ電動機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ電動機の動的機能維 持評価における詳細評価についてまとめたものである。

2. 動的機能維持の評価方針

動的機能維持評価の結果,表1に示すとおり,残留熱除去系海水系ポンプ,非常用 ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポン プの電動機について,評価用加速度が機能確認済加速度を超えるため,詳細検討が必 要となる。

動的機能の評価においては, JEAG4601及び耐特委報告書「動的機器の地震時機 能維持評価に関する調査報告書」(昭和61年12月)において,対象機種ごとに,現実 的地震応答のレベルでの異常のみならず,破壊に至る様な過剰な状態を念頭に地震時 に考え得る異常要因を抽出し,その分析により動的機能上の評価点を検討し,動的機 能維持を評価する際に確認すべき項目として,基本評価項目を摘出している。

そのため,評価用加速度が機能確認済加速度を超える設備の機能維持評価について は,JEAG4601及び耐特委報告書により選定された基本評価項目に基づき,動的機 能維持評価として,詳細検討を実施する。

表1 評価用加速度と	機能確認済力	『速度の比	較	1直し予定					
	評価結果								
	;	水平(G)		台直(G)					
機器	評価用 加速度 (G)	機能 確認済 加速度 (G) ^{*1}	裕度	評価用 加速度 (G)	機能 確認済 加速度 (G) ^{**2}	裕度			
残留熱除去系 海水系ポンプ電動機	0.57	2.5	4.38	2.22	1.0	0.45			
非常用ディーゼル発電 機用海水ポンプ電動機	0.57	2.5	4.38	2.22	1.0	0.45			
高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機用 海水ポンプ電動機	0.57	2.5	4. 38	2.22	1.0	0.45			

解析実施中につき

※1 JEAG4601 に定められた評価基準。

※2 1.0G は、機器一般の浮き上がりの目安として設定したもの。

耐専(原子力発電耐震設計専門部会)において,鉛直地震動に対する検討として, 改めて鉛直地震動に注意して異常要因分析結果を見直しても,新たに加える損傷モー ドはなく,既往の水平地震動を前提とした評価の考え方が適用できることが確認され ている。今回の地震加速度レベルでは鉛直方向の機能確認済加速度を超える発生加速 度が生じているが,2.以下では耐専での上記考え方に変わりはないことを確認する。

3. 電動機の基本評価項目

残留熱除去系海水系ポンプ電動機は出力 900kW の立形ころがり軸受電動機,非常用 ディーゼル発電機用海水ポンプ電動機は出力 55kW の立形ころがり軸受電動機,高圧炉 心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ電動機は 55kW の立形ころがり軸受電動機 であり,JEAG4601 記載の適用機種の範囲に該当する設備である。残留熱除去系海 水系ポンプ用電動機を代表として構造の概要を図1に示す。



図1 残留熱除去系海水系ポンプ用電動機の構造図

耐特委における電動機の地震時異常要因分析結果を図2に示す。



図2 電動機の地震時異常要因モード図(耐特委)

耐特委報告書においては異常要因モードに基づき評価項目が以下①~⑧の項目のとお り抽出され、①~⑧の評価項目について評価することで、回転機能及び駆動特性機能が 確認できるとされている。

これは,機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても,これらの①~⑧に ついて全て評価基準値以下に収まっていれば,動的機能が維持できると解される。本項 では,上記考え方に基づき各基本評価項目における機能喪失にいたる現象と,機能確認 済加速度を越えた場合の評価の考え方を記述する。

なお,全評価項目の中で一つでも評価基準値を超えれば,当該機器は評価用加速度に おける動的機能維持が維持できないものとするが,各評価結果が概ね弾性域内に留まっ ており,各異常要因が複合し,新たな損傷モードが発生することはないと考えている。 ①端子箱の健全性

端子箱の応答が過大となることにより,端子箱もしくは内部部品が損傷し,絶縁 不良や受電不能になることにより回転機能及び駆動特性機能が喪失する。

②フレームの健全性

全体系(フレーム)の応答が過大となることにより,電動機構成部品の支持構造 部材であるフレーム材の応力が過大となりフレームが損傷に至ることにより回転機 能が喪失する。

③取付ボルトの健全性

電動機の応答が過大となって発生する転倒モーメントにより電動機を原動機台 に固定している取付ボルトに発生する応力が過大となり損傷に至り,全体系が転倒 することにより回転機能が喪失する。

④固定子の健全性

全体系の応答が過大となることにより,固定子自身に作用する加速度が過大とな り固定子の損傷に至ることにより回転機能及び駆動特性機能が喪失する。

⑤軸の健全性

軸系(回転子)の応答が過大となることで軸応力が過大となり,軸が損傷するこ とにより回転機能が喪失する。

⑥軸受の健全性

軸系(回転子)の応答が過大となることで軸受荷重が過大となり,軸受が損傷す ることで軸の回転が阻害され,回転機能が喪失する。

⑦固定子・回転子の接触

全体系(フレーム)の応答が過大となることによる固定子変形量の増大に加え, 軸系(回転子)の応答が過大となることによる回転子変形量の増大により,固定子・

回転子の接触が発生し、固定子・回転子が損傷することで回転機能が喪失する。

⑧軸継手の健全性

被駆動機(ポンプ)軸と電動機軸の相対変位が過大となり,軸継手が損傷することで被駆動機への回転運動の伝達が喪失する。



図3 東海第二発電所 海水ポンプ電動機の構造(立形ころがり軸受)

3. JEAG4601, 耐特委報告書及び耐専報告書後の知見について

平成13年の耐専報告書後の知見として,平成24年度電共研「動的機器の地震時機能 維持の耐震余裕に関する検討」にて,機能確認済加速度の引き上げを目的として代表機 器を対象に機能維持評価を行っている。電動機については表2に示すとおり,各項目に ついて解析による評価を実施している。表3に評価の概要を示す。なお,本評価につい ては,日本電気協会 原子力規格委員会において審議され,JEAC4601-2015に取り込ま れている。 平成 24 年度電共研 電動機の機能維持評価結果 (JEAC4601-2015 抜粋)

表 2 参表 4, 11, 4-2 意動機の機能維持評価結果

日子切合木坊		地震力が落ちする方向	装备水法	11/20mm 第四十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八	1400-8 ALEEと入ボンプ用 電気機能	1550/m 地口をつ メビアンド ネソノアル	2280km 城田市心 メプレム院 赤ソノノ田島電電	14 12 12 14	構築が破壊設備路信と独立し		と述成したもの 【 絵原料県は彼で振動祭行 】	輸送が装置設備設備と独立し	約2 2014年後期1924月	と通貨したもの ● 複唱範囲な家で組織業が
				球価結減費 (×9.8%/5 ³) 米平7.0 船置2.0	開備加減成 (×9. 84/47) 米平3.7 約計2.0	建倍结通度 (X.9.8m/2 ¹) 水平2.5 解描2.0	研由加速度 (X3.8a/9 ¹) 水平2.5 船前1.0		260	物語な語な描述	編集が描いない 編合	たもの	輸系が確な場合	構成が離でない。 場合
Θ	魏士魏	水平・鉛鐵	RAFICA UISHA	11 23	43	2.0	2.0	#留応力を満足し している。		i.	1		ĵ.	i.
0	マーハム	水平・設備	を新により広力 と評価	16.0	52	16.5	\$ ' <u>1</u> 1	F容応力を通足 している。		Į.	1		1	, ș
0	現代ポルト	大平・鶴台	法律が指摘にて	್	-	+	•	-	0	たて田田政	の 変成学術画成 にて始度成 計を実施		芝豆目520歳ほ 上、重要であ る。	긜
•	限定于	水平・鉛漬	解析により応力 を評価	15.3	10.3	3 6	5	庁谷さ力を満足 している。		ţ	1		1	ġ.
6	种 (39年子)	水平・鉛箔	解析により応か を評価	8.4	10.0	11	5.8	許能応力を満足 している。		į.	0		t	■新の共振 たる問題が大 ゆい。
9	8 8	機能: 关平 · 機械 位形: 大平	解析により執 受得重を評価	2.0	2.0	17	2.5	非治治量を満足 している。		1	0		1	書茶の共振に よる影響が大 ゆい
0	固定子と当転子 のクリアランス	水平・鉛膏	解析により変位 を評価	E.H.	12	3.5	2.4	許容的位を満足 している。		î.	(L			ļì.
8	制能于	推調・小米	被堅助機器値の評価の中で軸環局上 の他的変化を手備	-	7	-	-	-		0 「 金麗にあじて 〕	地域的機器側 にて評価実施		施設設確認信との物系の進結方式 により相対変位の影響が異たる。	
		11465/1270s	た記述本評価項目により 電気的特性を代替評価					在記評価結果より各電動 能が確特されると対照す		立に代表項目の問題結果	記述時を利定する。			
		and the second se) た記基本評価項目によ 単純性純を代替所領	.	4	-	-	面とも認知的特性及び駆動 る。		により戦労的特性及び駆動			\backslash	

評価項目	評価内容
①端子箱	材料力学等の公式により端子箱取付ボルトの応力を算出
②フレーム	材料力学等の公式によりフレームの応力を算出
③取付ボルト	材料力学等の公式により取付ボルトの応力を算出
④固定子	材料力学等の公式により固定子の応力を算出
⑤軸(回転子)	材料力学等の公式により軸(回転子)の応力を算出
⑥軸受	多質点はりモデルによる電動機の応答解析結果を用い,軸受の発生荷重
	を評価
⑦固定子	多質点はりモデルによる電動機の応答解析結果を用い、相対変位が固
・回転子	定子-軸(回転子)間空隙寸法を下回ることを確認
⑧軸継手	被駆動機側にて評価を実施

表 3 平成 24 年度電共研 電動機 動的機能維持評価概要

4. 電動機評価概要

機能維持評価については,JEAG4601及び耐特委報告書により動的機能維持評価上, 評価が必要な評価項目が選定されており,その評価項目に基づき,計算書対象とする動 的機能維持確認の基本評価項目の考え方を示す。

①端子箱

電動機の端子箱本体は、箱状の構造物で十分な剛性が確認されていることから、地 震加速度の大きさに関わらず取付ボルトに最も荷重が作用し、有意な荷重がかかるこ とから評価項目として選定する。

②フレーム

フレームは固定子,軸受を支持する構造物であり,地震時にはこれら構成部材に作 用する地震荷重によりフレームに有意な荷重が作用することから,評価項目として選 定する。

③取付ボルト

電動機は原動機台に取付ボルトを用いて固定されており,地震時には全体系(フレ ーム)の転倒モーメントが当該ボルトに作用し,有意な荷重がかかることから評価項 目として選定する。

④固定子

固定子はフレーム内部に取り付けられ、フレームに比べ厚みが十分大きいことから、 フレームに比べて、高い剛性を有する設計であることを確認しているため、計算書の 評価対象外とする。

⑤軸

回転機能保持の観点から動的機能維持の評価項目として選定する。

⑥軸受

回転機能保持の観点から動的機能維持の評価項目として選定する。 ⑦固定子・回転子

全体系(フレーム)の応答が過大となることによる固定子変形量の増大に加え,軸 系(回転子)の応答が過大となることによる回転子変形量の増大により,固定子・回 転子の接触が発生し回転機能喪失にかかわるため,動的機能維持の評価項目として選 定する。 ⑧軸継手

軸継手は駆動機側(電動機)から,被駆動機(ポンプ)へ回転運動を伝達する機能 を有しており,地震時に駆動機側及び被駆動機側へ作用する相対荷重差あるいは相対 変位が過大となり軸継手が損傷することで被駆動機の回転機能損失につながる。

ただし、軸継手はポンプ軸とモータ軸をリジットに接続するタイプであり、相対変 位が発生しないこと、および地震荷重については軸受で負担するため軸継手部には有 意な応力が発生しないことから、計算書の評価対象外とする。

以上から,海水ポンプ電動機において抽出される動的機能維持の基本評価項目のう ち,計算書の評価対象とするものは以下の通りである^{*}。

※ 表4においては、①~⑧の全ての評価項目を記載し、以下の評価項目に該当す るものは評価内容を示し、それ以外の項目については評価省略理由を記載する。

①端子箱(取付ボルト)

②フレーム

③取付ボルト

⑤軸

⑥軸受

⑦固定子·回転子

上記評価項目に基づき,表4のとおり機能維持評価を実施している。 評価項目における評価基準値の説明を表5に,また評価部位については図1に示す。 以上の検討に基づく評価結果を表6に示す。

評価項目	評価内容	計算書対象 (○:計算書対象, -:計算書省略)			
①端子箱	多質点はりモデルによる海水ポンプの応答解析結				
(取付ボル	果を用い、材料力学等の公式により、取付ボルトの	0			
F)	発生応力を評価				
	多質点はりモデルによる海水ポンプの応答解析結				
②フレーム	果を用い、材料力学等の公式により、フレームの発	0			
	生応力を評価				
	多質点はりモデルによる海水ポンプの応答解析結				
	果を用い、材料力学等の公式により、取付ボルトの	0			
r	発生応力を評価				
	固定子はフレームの内側に取り付けられ、フレーム				
()田安7	に比べ厚みが十分に大きいことから、フレームに比	_			
④固止于	べ高い剛性を有する設計であることを確認してい				
	る。(計算書省略)				
同動	多質点はりモデルによる海水ポンプの応答解析結				
	果を用い、材料力学等の公式により軸の発生応力を	0			
(回転子)	評価				
⑥軸受	多質点はりモデルによる海水ポンプの応答解析結				
	果を用い、軸受の発生荷重を評価				
⑦固定子 ・回転子	多質点はりモデルによる海水ポンプの応答解析結				
	果を用い、固定子ー軸(回転子)の相対変位が固定	0			
	子-軸(回転子)間空隙寸法を下回ることを確認				
	ポンプ軸とモータ軸をリジットに接続するタイプ				
	の軸継手であり、相対変位が発生しないこと、およ				
⑧軸継手	び地震荷重については軸受で負担することから軸	_			
	継手部には有意な応力が発生しないとから、軸継手				
	の評価を省略している。(計算書省略)				

表 4 動的機能維持評価内容

評価項目	評価基準値の設定
	端子箱は筐体とケーブルで構成されるが、ケーブルの質量は小さ
	く、かつフレームに直接支持されていることから、地震時の機能維
	持は、筐体の取付状態が健全であれば、これらの電気的機能に影響
①端子箱	及ぼすことはない。
(取付ボルト)	絶縁、受電機能の確保の観点から、動的機能維持の評価対象として
	告示 501 号の運転状態IVを基本として,通常材料の実降伏点が設計
	値に対し余裕があることを考慮し、概ね降伏点以下と同等とした値
	としてIVASを評価基準値とした。
	フレームおよびその取付ボルトは、軸(回転子)や軸受、固定子と
	いった構成部品を固定・支持しており、これらが大きな変形を起こ
	さなければ、構成品の相互の位置関係は維持され、電動機の地震時
②アレーム	の機能は確保される。
③取付ホルト	支持機能の確保の観点から、告示 501 号の運転状態Ⅳを基本とし
	て,通常材料の実降伏点が設計値に対し余裕があることを考慮し,
	概ね降伏点以下と同等とした値としてⅣASを評価基準値とした。

表5 評価基準値の設定(1/2)
評価項目	評価基準値の設定
	回転子については、作用する電磁気力を回転トルクとして被駆動機側
	に伝える。また、回転子は軸と一体であり、軸が健全であればその機
	能に影響はない。
	回転機能の確保の観点から、軸(回転子)の変形を弾性範囲内に留め
	るようⅢASを評価基準値としている。軸(回転子)の発生応力を弾
C) 曲	性範囲内に留めることで、地震後の軸(回転子)応力過大による損傷
③軸 (回転子)	はないことから、作動不良には至らず、軸(回転子)の機能は確保さ
(凹転丁)	れる。
	また、地震による軸(回転子)の変形は、通常運転時より大きくなる
	ため、弾性範囲内でも軸(回転子)と固定子の接触により、回転機能
	に影響を与える可能性があるが、これについては、以下の固定子・回
	転子の接触にて確認することで、回転機能は確保され異常振動が発生
	することはない。
	海水ポンプ電動機の回転子はころがり軸受で支持されている。ころが
②盐妥	り軸受は軌道と転同体が健全であれば、円滑な回転を得られることか
①軸文	ら、軌道と転同体の接触面に限度となる永久変形量を発生させる基本
	静定格荷重を評価基準値とした。
⑦固定子	軸(回転子)と固定子の接触により回転機能が阻害されるという観点
・回転子	から、回転子と固定子のクリアランスを評価基準値とした。

表5 評価基準値の設定(2/2)

評価部位	項目	応力分類	発生値	許容値	評価
の把フ茨	下 十	引張,組合せ	追而	追而	追而
①师于相	ルロフリ	せん断	追而	追而	追而
		圧縮	追而	追而	追而
②フレーム	応力	曲げ	追而	追而	追而
		せん断	追而	追而	追而
③-1 取付ボルト	14-1-1	引張	46 MPa	153 MPa	0
(原動機取付ボルト)	ルロフリ	せん断	12 MPa	118 MPa	0
③-2 取付ボルト	下 土	引張	79 MPa	153 MPa	0
(原動機台取付ボルト)	ルロフリ	せん断	13 MPa	118 MPa	0
⑤軸(回転子)	応力	一次一般膜	20 MPa	103 MPa	0
		(上部軸受) 鉛直方向	追而	追而	追而
⑥軸受	荷重	(上部軸受) 水平方向	3.397 $\times 10^3$ N		0
		(下部軸受)	8. 879×10^3 N		0
⑦固定子・回転子	変位		追而	追而	追而

表6(1) 残留熱除去系海水系ポンプ用電動機 評価結果



評価部位	項目	応力分類	発生値	許容値	評価
①把乙炔	<u>к</u> +	引張,組合せ	追而	追而	追而
①姉丁相	ルロフリ	せん断	追而	追而	追而
		圧縮	追而	追而	追而
②フレーム	応力	曲げ	追而	追而	追而
		せん断	追而	追而	追而
③-1 取付ボルト	内力	引張	15 MPa	153 MPa	0
(原動機取付ボルト)	ルレンフ	せん断	7 MPa	118 MPa	0
③-2 取付ボルト	<u>к</u> +	引張	10 MPa	153 MPa	0
(原動機台取付ボルト)	ルロフリ	せん断	3 MPa	118 MPa	0
⑤軸(回転子)	応力	一次一般膜	14 MPa	110 MPa	0
		(上部軸受) 鉛直方向	追而	追而	追而
⑥軸受	荷重	(上部軸受); 水平方向	3.599 $\times 10^3$ N		0
		(下部軸受)¦	1.543×10^{3} N		\bigcirc
⑦固定子・回転子	変位	/	追而	追而	追而

表 6(2) 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ用電動機 評価結果



別紙 3-15

評価部位	項目	応力分類	発生値	許容値	評価
①碑之效	下 十	引張,組合せ	追而	追而	追而
山咖丁相	ルロフリ	せん断	追而	追而	追而
		圧縮	追而	追而	追而
②フレーム	応力	曲げ	追而	追而	追而
		せん断	追而	追而	追而
③-1 取付ボルト	下土	引張	15 MPa	153 MPa	0
(原動機取付ボルト)	ルロフリ	せん断	7 MPa	118 MPa	0
③-2 取付ボルト		引張	10 MPa	153 MPa	0
(原動機台取付ボルト)	ルロフリ	せん断	3 MPa	118 MPa	0
⑤軸(回転子)	応力	一次一般膜	14 MPa	110 MPa	0
		(上部軸受) 鉛直方向	追而	追而	追而
⑥軸受	荷重	(上部軸受); 水平方向	3. 599 $\times 10^3$ N		0
		(下部軸受);	1. 543×10^3 N		0
⑦固定子·回転子	変位		追而	追而	追而

表 6(3) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ用電動機 評価結果



5. 動的機能維持確認結果について

異常要因分析に基づき抽出された評価項目に対し,機能維持詳細評価を実施した結 果を以下に示す。

①端子箱

追而

②フレーム

追而

③取付ボルト

応力評価の結果取付ボルトは許容値を満足しており,全体系が転倒することはな く,取付ボルト損傷による回転機能が喪失することはないことを確認した。

④固定子

固定子はフレームの内側に取り付けられ、フレームに比べ厚みが十分に大きいこと から、フレームに比べ高い剛性を有する設計であり、応力評価の結果フレームは許容 値を満足していることからも固定子は健全であり、回転機能及び駆動特性機能が喪失 することはないことを確認した。

⑤軸

応力評価の結果軸は許容値を満足しており、軸の損傷による回転機能が喪失することはないことを確認した。

⑥軸受

荷重評価の結果軸受は許容値を満足しており、軸受の損傷による回転機能が喪失することはないことを確認した。

⑦固定子·回転子

追而

⑧軸継手

ポンプ軸とモータ軸をリジットに接続するタイプの軸継手であり,相対変位が発生 しないこと,および地震荷重については軸受で負担するため軸継手部には有意な応力 が発生しないことから,軸継手は健全であり,回転機能が喪失することはないことを 確認した。 以上,各評価項目について地震時の健全性を確認出来たことから,残留熱除去系海 水系ポンプ,非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ ル発電機用海水ポンプの電動機の要求機能は喪失に至ることはなく,確認済加速度を 超えた評価用加速度(水平:0.576,鉛直:2.226)において当該設備の動的機能維持 を確認することができた。

			At超え時の評価方 法がTEAGに規定さ 検討対象設備	JEAC 機種/	JEAG4601 機種/型式		A t 確認		
施設区分/設備名称	動的機能維持 要求の有無	動的機能維持 の確認方法	 れている設備 ○:規定されて いる ※:規定されて いない -:対象外 	としての抽出結 果 ○:検討対象 とする設備 -:検討対象 でない設備	機種	型式	方向	評価用 加速度	機能確認済 加速度
原子炉本体		1			I	1		1	
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設									
使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備									
代替燃料プール注水系									
					Life were 18	ante a unte	水平	追而	3.2(軸直角方向) 1.4(軸方向)
	-	TEAG4601		_	横形ホンプ	遠心式	鉛直	追而	1.0
常設低圧代替注水系ボンプ	有	による確認	×	0		構形~ろ	水平	追而	4.7
					電動機	がり軸受	鉛直	追而	1.0
可搬型代替注水大型ポンプ	有	加振試験	-	_	_	_	_	_	_
代替燃料プール冷却系		による帷秘							
							水平	0, 86	3.2(軸直角方向)
					横形ポンプ	遠心式	鉛直	0.65	1.4(蛔方回) 1.0
代替燃料プール冷却系ポンプ	有	JEAG4601 による確認	×	0			水亚	0.86	4.7
					電動機	<u>横</u> 形ころ がり軸受	小十	0.65	1.0
原乙后必却灭结旋恐							9日1旦.	0.05	1.0
原了后海却并再 任 是现 <i>供</i>									
原了后边却甘東從農药									
原子が行却材再循環示	here	1							
原子炉冷却材再循環ホンク	燕	_	-	-	_	_	_	-	_
原子炉冷却材の循環設備									
残留熟除去設備									
残留熱除去系	1			1		1		1	
		有 JEAG4601 による確認		0	立形ポンプ	立形ポンプ ピットバレ ル形	水平	0.48	10.0
残留熱除去系ポンプ	有		×			1010	鉛直	0.50	1.0
					電動機	立形ころ	水平	0.48	2.5
						がり軸交	鉛直	0.50	1.0
格納容器圧力逃がし装置	1		1					1	
					横形ポンプ 遠	遠心式	水平	追而	3.2(軸直角方向) 1.4(軸方向)
格納容器圧力逃がし装置	有	JEAG4601	×	0			鉛直	追而	1.0
移送ボンブ	11	による確認			雪動機	(動機)横形ころ	水平	追而	4.7
					1220100	がり軸受	鉛直	追而	1.0
非常用炉心冷却設備その他原子炉注水	設備								
高圧炉心スプレイ系									
					ウ 取ポンプ	ピット	水平	0.48	10.0
言に伝ふスプレイズポンプ	+	JEAG4601	~	0	立形ホンフ	バレル形	鉛直	0.50	1.0
向圧が心へノレイポホンノ	有	による確認	~	0	ann ach bais	立形すべり	水平	0.48	2.5
					電動機	軸受	鉛直	0.50	1.0
低圧炉心スプレイ系									
					Long 10. 0	ピット	水平	0.48	10.0
		TFAG4601		_	立形ホンプ	バレル形	鉛直	0.50	1.0
低圧炉心スプレイ系ボンプ	有	による確認	×	0			水平	0.48	2.5
					電動機	がり軸受	鉛直	0.50	1.0
原子炉隔離時冷却系	Į	ļ	ļ			Į		1	ł
							水平	0.48	3.2(軸直角方向)
		TEACACCI			横形ポンプ	遠心式	鉛直	0.50	1.4(甲町万円)
原子炉隔離時冷却系ポンプ	有	JEAG4601 による確認	×	0		_	水平	0.48	2.4
					ホンフ駆動用 タービン	RCIC ポンプ用	鉛直	0. 50	1.0
高圧代替注水系	1	1			<u> </u>	1			
常設高圧代替注水系ポンプ	有	加振試験	_	_	_	_	_	_	_
	1	による確認	1	1	1	1		1	i .

別表1 検討対象設備の抽出結果

			At超え時の評価方 検討対象設備 法がJEAGに規定さ	JEAG4601 機種/型式		A t 確認			
施設区分/設備名称	動的機能維持 要求の有無	動的機能維持 の確認方法	れている設備 ○:規定されて いる ×:規定されて いない -:対象外	 果 ○:検討対象 とする設備 -:検討対象 でない設備 	機種	型式	方向	評価用 加速度	機能確認済 加速度
低圧代替注水系					1				
常設低圧代替注水系ポンプ				— (į	前段で整理済)				
可搬型代替注水大型ポンプ				— (j	前段で整理済)				
代替循環冷却系									
					構形ポンプ	遠心式	水平	0.48	3.2(軸直角方向) 1.4(軸方向)
代替循環冷却系ポンプ	有	JEAG4601	×	0	BOD ATT 3	ALC:N	鉛直	0.50	1.0
		による確認		Ŭ	雷動機	横形ころ	水平	0.48	4.7
					HEAV IN	がり軸受	鉛直	0.50	1.0
原子炉冷却材補給設備									
原子炉隔離時冷却系	1								
原子炉隔離時冷却系ポンプ				— (j	前段で整理済)				
原子炉補機冷却設備									
残留熱除去系海水系	1		1	1				1	-
					立形ポンプ	立形	水平	0.38	10.0
残留熱除去系海水系ポンプ	有	JEAG4601	×	0		赤柱初山工人	鉛直	1.48	1.0
		「した」の項目の			電動機	立形ころ	水平	0.38	2.5
						がり軸文	鉛直	1.48	1.0
代替残留熟除去系海水系									
可搬型代替注水大型ポンプ				— (j	前段で整理済)				
緊急用海水系	1	1	1	1	1			1	
			JEAG4601 ×	0	立形ポンプ	立形 斜流式	水平	追而	10. 0
緊急用海水ポンプ	有	JEAG4601 によろ確認				0.1040	鉛直	追而	1.0
		1-01 0 1000			電動機	立形ころ がり軸受	水平	追而	2.5
							鉛直	追而	1.0
計測制御糸統施設									
制御材							1.7		
制御棒	有	加振試験 による確認	-	-	制御棒	棒 標準型式	水平	11.2mm 鉛直方向地震	40mm による影響を整理する(追
							鉛直	而)。	
ほう酸水注入設備									
ほう酸水注入系									
					往復動式ポン プ	横形	水平	0.93	1.6
ほう酸水注入ポンプ	有	JEAG4601 による確認	×	0			鉛直	0.80	1.0
					電動機	横形ころ がり軸受	水平	0.93	4.7
+L & L LL MC WE ALL on MC WE +L- 3D.							鉛旦	0.80	1.0
放射性廃業物の廃業施設									
成別标管理									
成 新 林 目 理 用 可 阅 表 直 協 与 恐 借									
山山制御宮梅信玉									
11人间伸至3英风水							_		_
由中制御宝蟾信玄灾信調fnibb		TFAC4601			ファン	_	_	_	_
「スロブロジェンズスホエス間和機	有	による確認	×	0	雷動機	横形ころ	水平	0.86	4.7
					HE 2017X	がり軸受	鉛直	0.65	1.0
					ファン	_	_	-	_
中央制御室換気系フィルタ系	有	JEAG4601	×	0			-	-	_
ファン		による確認		Ĭ	雷動機	横形ころ	水平	0.86	4.7
						かり軸受	鉛直	0.65	1.0

			At超え時の評価方 法がJEAGに規定さ	評価方 規定さ 検討対象設備	JEAC 機種/	JEAG4601 機種/型式		A t 確認				
施設区分/設備名称	動的機能維持 要求の有無	動的機能維持 の確認方法	れている設備 ○:規定されて いる ×:規定されて いない -:対象外	としての 抽血結 果 〇 :検討対象 とする設備 ー :検討対象 でない設備	機種	型式	方向	評価用 加速度	機能確認済 加速度			
緊急時対策所換気系												
			ファン	遠心 直動式	水平	0.90	2.6					
緊急時対策所非常用送風機	有	JEAG4601 による確認	×	0	電動機	横形ころ がり軸受	水平	0.90	4. 7			
							鉛直	0.78	1.0			
圧力低減設備その他の安全設備												
相関合体ハクレイ市中ホ				- (1	前段で敷理済)							
代留然床云ポルノノ				(1	前収て正理例)							
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一				- (1	治肌で敷理这)							
常設地圧代替在水ボホンプ				- (1	前段で変建病)							
可振空代替注水人型ホンノ				- (1	前叔で登理済							
11日前東行却未小ンフ				- (1	前段で変建病)							
索忌用海水小ノノ				- (1	技て室理例)							
竹和谷岙下市は小木 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一				(1	安明で東田は)							
常設低圧代替注水系ホンワ				- (1	削拶(整理済)							
可搬型代替注水大型ホンフ				- (1	則段(整理済)							
原子炉建屋放水設備	[V. cm							
可搬型代替注水大型ボンブ 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガン	ス濃度制御設備			- (1	可段で整埋済)							
並びに格納容器再循環設備 非常用ガス処理系	Decoe in 7 PT in e PI											
			4601	0	ファン ー	_	-	-				
北常田ゼス加理ズ地図機	+-	JEAG4601				_	-	-	_			
非常用刀入処理杀排風機	有	による確認	による確認	による確認	による確認	×	0	anti ati i kis	横形ころ	水平	1.4	4.7
					电则阀	がり軸受	鉛直	1.0	1.0			
非常用ガス再循環系												
					_	遠心	水平	1.4	2.6			
나는 같은 다그 그는 그는 것은 가 몸을 가지 나는 다그 같은	-1-1	TEAG4601			ファン	直動式	鉛直	1.0	1.0			
非常用刀入冉偱塓糸排風機	有	による確認	×	0	and at 1 feb	構形ころ	水平	1.4	4.7			
					電動機	がり軸受	鉛直	1.0	1.0			
可燃性ガス濃度制御系	1	1	1		1	1		1	1			
						遠心	水平	1.11	2.6			
可燃性ガス濃度制御系再結合		TFAG4601		_	ファン	直動式	鉛直	0.84	1.0			
装置ブロワ	有	による確認	×	0	ambarti tele	構形ころ	水平	1.11	4.7			
					電動機	がり軸受	鉛直	0.84	1.0			
その他発電用原子炉の附属設備	L	1	1		1	1		1	I			
非常用電源設備												
非常用発電装置												
非常用ディーゼル発電機												
					非常用ディー		水平	0.72	1.1			
		TEAC4601			ゼル 発電機	機関本体	鉛直	0.75	1.0			
非常用ディーゼル発電機	有	による確認	×	0			水平	0.72	1.8			
					調速装置	UG型	鉛直	0.75	1.0			
							_	_	_			
牛津田北、「たこぶの茶		TEACAGO			横形ポンプ	-	_	_	_			
赤市用フィーセル発電機 燃料移送ポンプ	有	JEA04001 による確認	×	0		検ボッフ	水平	0.81	4.7			
					電動機	がり軸受	鉛直	0.71	1.0			

			At超え時の評価方 法がJEAGに規定さ	方 検討対象設備	JEAC 機種/	JEAG4601 機種/型式		A t 確認		
施設区分/設備名称	動的機能維持 要求の有無	動的機能維持 の確認方法	 Archoa設備 ○:規定されている いる ×:規定されていない -:対象外 	としての抽出結 果 ○:検討対象 -:検討対鏡 一:検討対備 でない設備	機種	型式	方向	評価用 加速度	機能確認済加速度	
					立形ポンプ	立形	水平	0.72	10.0	
非常用ディーゼル発電機	右	JEAG4601	×	0	11/241 2 J	斜流式	鉛直	1.48	1.0	
用海水ポンプ		による確認	^	0	雪雪香石北谷	立形ころ	水平	0.38	2.5	
					电到10克	がり軸受	鉛直	1.48	1.0	
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発行	電機									
					非常用ディー	機関太休	水平	0.72	1.1	
高圧炉心スプレイ系ディーゼ	右	JEAG4601	×	0	発電機	1300014	鉛直	0.75	1.0	
ル発電機	71	による確認	^	0	調油妆墨	ロの刑	水平	0.72	1.8	
					则述波旦	062	鉛直	0.75	1.0	
					捜ジポンプ		-	-	-	
高圧炉心スプレイ系ディーゼ	+	JEAG4601	~	0	傾形ホンノ	_	-	-	-	
ル発電機燃料移送ポンプ	有	による確認	~	0	anti-atti tele	構形ころ	水平	0.81	4.7	
					電動機	がり軸受	鉛直	0.71	1.0	
						立形	水平	0.72	10.0	
真圧に心スプレイズディーゼ		TEAC 4601			立形ポンプ	斜流式	鉛直	1.48	1.0	
同生が心スクレイ系アイーと ル発電機用海水ポンプ	有	による確認	×	0		- 古形 マ フ	水平	0.38	2.5	
					電動機	がり軸受	鉛直	1.48	1.0	
常設代替高圧電源装置										
常設代替高圧電源装置	有	加振試験	_	_	_	_	_	_	_	
	11	による確認					_	_	_	
					横形ポンプ	プー		_	_	
常設代替高圧電源装置燃料 移送ポンプ	有	JEAG4601 による確認	×	0			-4-37	0.01	-	
					電動機	横形ころ がり軸受	小牛	0.81	4.7	
							始世	0.71	1.0	
来忌时对束用用完电機	-	加振試験		1	1					
繁急時对東所用発電機	月	による確認	_	_	_	_	_	_	_	
			501 × 確認 ×		横形ポンプ	_	_	_	_	
緊急時対策所用発電機給油 ポンプ	有	JEAG4601 による確認		0	電動機		-	-	_	
		1 OC & PERF				横形ころ がり軸受	水平	追而	4.7	
							鉛直	追而	1.0	
可搬型代替低圧電源車		加拒對驗						1		
可搬型代替低圧電源車	有	による確認	-	-	-	-	_	-	-	
タンクローリー	有	による確認	-	-	-	-	_		-	
可搬型窒素供給装置用電源車	[加坡动脉	1	1	1	1	-	T	1	
可搬型窒素供給装置用電源車	有	による確認	-	-	-	—	_	-	-	
タンクローリー				— (j	前段で整理済)					
補機駆動用燃料設備										
可搬型	[
タンクローリー				— (j	前段で整理済)					
弁										
一般弁	1	1	1	i	1	1		1	1	
グローブ弁	有	JEAG4601 による確認	0	-	-	-	-	-	-	
ゲート弁	有	JEAG4601 による確認	0	-	-	-	-	-	-	
バタフライ弁	有	JEAG4601 による確認	0	-	-	-	-	-	-	
逆止弁	有	JEAG4601 による確認	0	-	-	-	-	-	-	
特殊弁										
主蒸気隔離弁	有	JEAG4601 による確認	0	-	_	_	-	_	_	
安全弁	有	JEAG4601 による確認	0	-	-	-	-	-	-	
制御棒駆動系スクラム弁	有	JEAG4601 による確認	0	_	_	_	_	_	-	

本資料のうち,枠囲みの内容 は,営業秘密あるいは防護上の 観点から公開できません。

東海第二発電所	工事計画審査資料
資料番号	補足-460-1 改0
提出年月日	平成 30 年 5 月 30 日

工事計画に係る補足説明資料

補足-460-1【火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書

に係る補足説明資料】

平成 30 年 5 月 日本原子力発電株式会社

1. 添付資料に係る補足説明資料

火山への配慮が必要な施設の強度計算書に係る添付資料の記載内容を補足するための説明資料 リストを以下に示す。

工認添付資料	補足説明資料
-3-別添 2-1-6	1.原子炉建屋の強度計算に係る補足説明
建屋の強度計算書	2.タービン建屋の強度計算に係る補足説明
	3.使用済燃料乾式貯蔵建屋の強度計算に係る補足
	説明
	4.原子炉建屋原子炉棟の 3D-FEM モデルによる鉛
	直荷重の影響について
	5.屋根スラブの一方向スラブによる評価について
	6.タービン建屋の荷重増分解析について
	7. 原子炉建屋原子炉棟の構造図及び解析モデル
	図
	8. タービン建屋の構造図及び解析モデル図
	9. 使用済燃料乾式貯蔵建屋の構造図及び解析モ
	デル図
-3-別添 2-1-2	10. 海水ストレーナ評価対象部位について
残留熱除去系海水系ストレーナの	
強度計算書	
-3-別添 2-1-4	
一 ノ の 浊 送 計 昇 音	

: 今回ご説明分

1. 原子炉建屋への強度計算に係る補足説明

1.1 概要

本資料は,原子炉建屋の降下火砕物による堆積荷重による構造健全性に用いる 3D-FEM モデ ルの詳細,評価部位の代表性を示すものである。

- 1.2 3D-FEM モデルの詳細説明
 - (1) モデル化の範囲

3D-FEM モデルのモデル化範囲を図 1.2-1 に示す。原子炉建屋原子炉棟の EL.46.5m には厚 さ 0.5m ~ 1.2m の床スラブと,主トラスを支える柱の脚部には梁せい 2.2m の大梁が設置され, 柱脚部の水平変形及び曲げ変形を拘束していることから,EL.46.5m より上部構造をモデル 化する。



図 1.2-1 原子炉建屋原子炉棟のモデル化範囲

(2) 使用要素

本解析で用いる使用要素を表 1.2-1 に示す。なお,3D-FEM モデルは主トラス架構に生じ る曲げモーメントにより主トラス上弦材が負担する軸力を適切に評価するため,屋根スラブ をシェル要素でモデル化するとともに,主トラス端部の柱による曲げ拘束を適切に評価する ため耐震壁もシェル要素でモデル化する。鉄骨部及び鉄筋コンクリート部の柱・梁をモデル 化した梁要素及びトラス要素の解析モデル概要と,屋根スラブ及び耐震壁をモデル化したシ ェル要素を加えた全要素の解析モデル概要を図 1.2-2 に示す。

鉄骨部では,主トラス弦材及び上弦面つなぎ梁は梁要素を,主トラス斜材,束材,母屋及 び上弦面水平ブレースはトラス要素を用いる。

鉄筋コンクリート部では,耐震壁及び屋根トラスはシェル要素を,柱及び梁については梁 要素を用いる。

	主トラス弦材	沙西夷	
	上弦面つなぎ梁	米女系	
	主トラス斜材・束材		
	母屋	トラス要素	
	下弦面つなぎ梁		
	水平ブレース		
	耐震壁	シェル西美	
鉄筋コンクリート部	屋根スラブ	ン ⊥ //安糸	
	柱・梁	梁要素	

表 1.2-1 使用要素 (原子炉建屋原子炉楝)

(a) 梁要素・トラス要素

(b) 全要素

図 1.2-2 解析モデルの概要(原子炉建屋原子炉棟)

(3) 境界条件及び拘束条件

主トラス各部材のモデル化寸法と接続条件を図 1.2-3 に,検討部材の断面形状を表 1.2-2 に示す。

本解析モデルは, EL.46.5m より上部の構造をモデル化し, 解析モデル下端の全節点を固 定端としてモデル化する。

各部材の接続条件は,鉄骨フランジ部の接続の有無に応じて剛接合もしくはピン接合とし てモデル化することとし,主トラス上弦材と柱は剛接合,主トラス下弦材と柱はピン接合と する。また,主トラスの斜材・束材と上下弦材はピン接合とする。

シェル要素と梁要素及びトラス要素の同一座標における節点は,同一節点を用いてモデル 化し,鉄骨材とスラブは完全に固着しているものとして解析を実施している。

また,主トラス上弦材,下弦材,斜材,束材は部材芯位置でモデル化することを基本とす るが。なお,主トラス端部の柱は,主トラス上弦材と端部斜材の交点にモデル化する。

なお,3D-FEM モデルの各部材の寸法は構造図を基に設定している。構造図と解析モデル図を「7.原子炉建屋原子炉棟の構造図及び解析モデル図」に示す。

図 1.2-3 解析モデルにおける部材の接続条件(原子炉建屋原子炉棟,N通り*) 注記 *:全通りの断面が同じため代表としてN通りを示す。

		-	r	-	
立()			断面積	断面 2 次	
	尔 壮釆므	形作于注		モーメント	++55
		ጠራ ላለ ነገ /ጃ	A (2)	I	的貝
			(Cm²)	(cm ⁴)	
上弦材	$TU_1 \sim TU_{16}$	H - 400 × 400 × 13 × 21	218.7	66600	
下弦材	$TL_1 \sim T_{16}$	H - 400 × 400 × 13 × 21	218.7	66600	
	$0_1, 0_2, 0_{15}, 0_{16}$	2Ls - 200 × 200 × 15	115.5	-	
斜材	$0_3, 0_4, 0_{13}, 0_{14}$	2Ls - 150 × 150 × 15	85.48	-	SS400
	05~012	2Ls - 150 × 100 × 12	57.12	-	(SS41)
	V_1, V_2, V_{14}, V_{15}	2Ls - 200 × 200 × 15	115.5	-	
束材	V_3, V_4, V_{12}, V_{13}	2Ls - 150 × 150 × 15	85.48	-	
	$V_5 \sim V_{11}$	2Ls - 150 × 100 × 12	57.12	-	

表 1.2-2 検討部材の形状・寸法(原子炉建屋原子炉棟)

(4) 荷重の入力方法

屋根に作用する鉛直荷重を表 1.2-3 に,荷重の入力方法の概要を図 1.2-4 に示す。屋根に作 用する鉛直荷重は,応力解析において屋根面全体に等分布の面荷重として作用させる。その他 の鉛直荷重(梁,壁等の重量)は,外周梁に等分布の線荷重として作用させる。なお、降下火 砕物堆積による鉛直荷重を除く荷重合計は、質点系モデルの屋根面位置の質点重量に一致して いる。

	屋根スラブ	343 kgf/m ²
固定荷重	トラス鋼材	204 kgf/m ²
	合計	547 kgf/m ² 5370 N/m ²
積載荷重(除灰時荷重)		1000 N/m ²
積雪荷重		210 N/m ²
降下火砕物堆積による鉛直荷重		7355 N/m ²

表 1.2-3 屋根に作用させる鉛直荷重(原子炉建屋原子炉棟)



図 1.2-4 荷重の入力方法の概要(原子炉建屋原子炉棟)

- 1.3 評価部位の網羅性及び代表性について
 - 1.3.1 原子炉建屋原子炉楝
 - (1) 屋根スラブ

原子炉建屋原子炉棟の屋根スラブは母屋で支持された単位幅の1方向スラブを取り出し, 等分布荷重を受ける両端固定梁として評価を行う。屋根スラブは単一断面であり,屋根面 に作用する等分布荷重は屋根面全体で均一であるため,支持スパンの長い屋根スラブが最 も厳しい条件であると判断できる。

図 1.3-1 に評価対象として抽出した最も支持スパンの大きい屋根スラブ位置を示す。



図 1.3-1 原子炉建屋原子炉棟 屋根スラブ評価部材の位置(EL.64.08m)

(2) 原子炉棟主トラス

-3-別添 2-1-6「建屋の強度計算書」には,降下火砕物に対する健全性評価の結果として,検定値が最大となる部材の評価結果のみを示した。

ここでは,全ての部材の評価結果を網羅的に示し,強度計算書に示した結果の代表性を 確認する。

強度計算書に記載した原子炉建屋原子炉棟主トラスの評価結果を表 1.3-1 に示す。また、 図 1.3-2~図 1.3-6 に通りごとに全ての主トラス部材の検定値を示す。図には、各部位の 最大検定値を赤枠で囲い示した。上弦材 N,P 通り、下弦材及び斜材・束材は P 通りにおい て検定値が最大となる部材があり、それらの値は表 1.3-1 の値に整合している。

部位	Ż	発生応力	応力度 (N/mm ²)	許容値 (N/mm²)	検定値
		圧縮	35.4	256	0.26
	上近初	曲げ	29.5	254	0.20
	下改材	引張	164.1	258	0.76
EL. 64.08 m	下近初	曲げ	30.4	258	0.78
	斜材	引張	204.9	258	0.80
	束材	圧縮	150.3	172	0.88

表 1.3-1 原子炉建屋原子炉棟 主トラスの評価結果



上弦材	0.16	0.13	0.08	0.11	0.12	0.12	0.15	0.12	0.12	0.15	0.12	0.12	0.11	0.08	0.13	0.16
斜材	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
束材	0.	43 0.	<mark>52</mark> 0.	30 0.	39 0.	<mark>43</mark> 0.	34 0.	20 0	.08 0.	20 0.	34 0.	<mark>43</mark> 0.	39 0.	30 0.	51 0.	43
下弦材	0.26	0.14	0.05	0.06	0.05	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.14	0.26



上弦材	0.	16	0.	10	0.	04	0.0	4).05	0.	05	0.	07	0.	04	0.0	04	0.	07	0.0)5	0.0)5	0.0	4	0.	04	0.	10	0.	16
斜材	0.	43	0.4	48	0.	48	0.4	8 0).34	0.	27	0.	15	0.	04	0.0	04	0.	15	0.2	27	0.3	34	0.4	8	0.4	48	0.	48	0.4	42
束材		0.	00	0.	00	0.	00 0	0.0	0 0	.00	0.	00	0.	00	0.	00	0.0	00	0.	00	0.0	00	0.0	00 0).(00	0.	00	0.	00	
下弦材	0.	07	0.0	07	0.	14	0.2	4 ().32	0.	38	0.	42	0.	44	0.4	44	0.	42	0.3	38	0.3	32	0.2	4	0.	14	0.	07	0.0	37

(b) 引張 (曲げ引張)

:最大検定値

図 1.3-2 主トラスの検定比 (L通り)

																						0.2 0.2 0.6 0.8 1.0	村村村村村村	検 () () () () () () () () () () () () ()	値値値値値 < < < < <	0.2 0.4 0.6 0.8 1.0	
															/		/	/	/	/	/	/	/		7	/	N
																											i
(2)																									(8.
上弦材	0.	23	0.1	16	0.09	0.1	16 0	.14	0.22	2 0	.25	0.2	22	0.22	0.	25	0.2	22	0.1	4	0.1	6	0.0)9 ().16	0.2	23
斜材	0.	00	0.0	00	0.00	0.0	0 00	.00	0.00	0 0	.00	0.0	00	0.00	0.	00	0.0	00	0.0	0	0.0	0	0.0	00 0	0.00	0.0	00
束材		0.	66	0.	84 0.	86	0.72	2 0.	73 0	.79	0.	45	0.2	20 0.	. 45	0.	79	0.7	73 0).7	2 (0.8	6	0.8	4 0.	66	

0.31 0.20 0.07 0.06 0.06 0.11 0.16 0.18 0.18 0.16 0.11 0.06 0.06 0.07 0.20 0.31



(b) 引張 (曲げ引張)

:最大検定値

下弦材

図 1.3-3 主トラスの検定比(M通り)

													0. 0. 0. 0. 1.	2 検 検 2 6 検 2 6 検 2 6 検 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	定定定定定定 に () () () () () () () () () () () () ()	0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
	 2															
上弦材	0.16	0.14	0.12	0.16	0.16	0.17	0.21	0.26	0.26	0.21	0.17	0.16	0.16	0.12	0.14	0.16
斜材	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.53 0.61 0.39 0.61 0.45 0.53 0.46 0.30 0.46 0.53 0.45 0.61 0.38 0.61 0.53

0.25 0.10 0.07 0.07 0.10 0.11 0.11 0.20 0.20 0.11 0.11 0.10 0.07 0.07 0.10 0.24



(b) 引張(曲げ引張)

]:最大検定値

斜

束材

下弦材

図 1.3-4 主トラスの検定比 (N 通り)

														0.2 0.2 0.6 0.6 0.8	検検検検検 検検 検検 検検 検検 検検 検 検 検	定定定定定定 に (<) に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	0.2 0.4 0.6 0.8 1.0	
																/		
((0	\ \
	9							1									0	΄. Π
上弦材	0.3	23	0.16	0.09	0.16	0.14	0.22	0.26	0.22	0.22	0.26	0.22	0.14	0.16	0.09	0.16	0.24	
斜材	0.	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
束材		0.0	67 0.	.85 0	.87 0.	72 0.	74 0.	79 0.	45 0.	20 0	. 46 0	.80 0.	74 0.	73 0.8	38 0.	86 0.	67	
下弦材	0.	32	0.20	0.07	0.06	0.06	0.11	0.16	0.18	0.18	0.16	0.11	0.06	0.06	0.07	0.22	0.33	



(b) 引張 (曲げ引張)

: 最大検定値

下弦材

図 1.3-5 主トラスの検定比 (P 通り)

																						-			0.2 0.2 0.0 0.2 1.0	2 2 6 8 0	検検検検検検	定定定定定定定	< 0 < 0 < 0 < 0 < 1	.2 .4 .6 .8	
																/	/	/	/	/	/	/	/	/	7	/		/		/	N
(1 2)																														8
材	0.	.14	0.	11	0.	07	0	. 10	0.12	0	. 12	0.	.14	0.	.12	0.	.12	0.	.14	0.	12	0.	12	0.	11	0.	08	0.	12	0.	15
**		00		00	0	00	0	00	0 00	٦	00	٦	00	<u>ہ</u>	00		00	_م ا	00	0	00	^	00	Δ.	00	0	00	0	nnT	0	00

上弦材	0.14	0.11	0.0	07	0.10	0.12	20.	12	0.1	4 ().12	0.	12	0.	14	0.12	0.1	2	0.11	0.	08	0.	12	0.15
斜材	0.00	0.00	0.0	00	0.00	0.00	0.	00	0.0	0 0).00	0.	00	0.	00	0.00	0.0	0	0.00	0.	00	0.	00	0.00
束材	0.	45 0	.50	0.3	39 0.	38 0	.43	0.	33 ().1	9 0	.08	0.	20	0.	34 0.	43 ().3	90	.29	0.	51	0.	43
下弦材	0.28	0.15	0.0	04	0.05	0.06	80.	07	0.0	8 0	0.08	0.	08	0.	80	0.07	0.0	5	0.05	0.	05	0.	15	0.27



(b) 引張 (曲げ引張)

]:最大検定値

Г

図 1.3-6 主トラスの検定比(Q 通り)

(3) 原子炉楝母屋

原子炉建屋原子炉棟の母屋は主トラスで支持された等分布荷重を受ける両端ピン支持の 単純梁として評価を行う。屋根面に作用する等分布荷重は屋根面全体で均一であるため, 母屋の断面が同一である場合には,支持スパンが長く,屋根面の支配面積の大きな母屋が 最も厳しい条件であると判断できる。

最も支持スパンが長く,支配面積の大きな母屋の位置を図1.3-7に示す。

なお,原子炉棟の母屋には表 1.3-2 に示すとおり,断面の異なる 2 種類の鉄骨部材を使用しているが,図 1.3-7 に示す母屋は断面の小さい鉄骨部材(H-390×300×10×16)であるため,この母屋を評価対象としている。



図 1.3-7 原子炉建屋原子炉棟 母屋の評価部材の位置(EL.64.08m)

部材断面	断面積(mm ²)
H - 390 × 300 × 10 × 16	136.0
H - 582 × 300 × 12 × 17	174.5

表 1.3-2 原子炉建屋原子炉楝 母屋使用部材断面

- 1.3.2 原子炉建屋付属棟
 - (1) 屋根スラブ

原子炉建屋付属棟の屋根スラブには,鉄骨架構上(EL. 39.8m, 35.0m, 30.3m, 30.0m, 及び 22.0m)のスラブと,鉄筋コンクリート躯体上のスラブがある。付属棟の屋根スラブ 位置を図 1.3-8 に示す。

鉄骨架構上の屋根スラブについては,母屋で支持された単位幅の1方向スラブを取り出し,等分布荷重を受ける両端固定梁として評価を行う。屋根スラブは単一断面であり,屋 根面に作用する等分布荷重は屋根面全体で均一であるため,支持スパンの長い屋根スラブ が最も厳しい条件であると判断できる。

図 1.3-9~図 1.3-11 に異なる高さの屋根面毎に、支持スパンが最大となるスラブ位置 を示す。モノレールエンクロージャーの EL. 30.3m の屋根スラブの支持スパンが最も大き く、このスラブの評価を行った。

一方,鉄筋コンクリート躯体上の屋根スラブは,鉄筋コンクリートの大梁または壁で支持された四辺固定または三辺固定の長方形版として評価を行う。図1.3-12~図1.3-14 に評価対象のスラブ位置を示す。これらの屋根スラブは、場所によって部材断面と支持条件が異なるため、すべてについて評価を行った。

表 1.3-3 に付属棟屋根スラブの評価結果を示す。EL. 30.0mの鉄筋コンクリート躯体上の屋根スラブ(SE5-7)の検定値が最も大きいことがわかる。





図 1.3-10 原子炉建屋付属棟 屋根スラブ評価部材の位置 (EL. 35.0m)

図 1.3-11 原子炉建屋付属棟 屋根スラブ評価部材の位置 (EL. 30.3m, 30.0m, 22.0m)

(a) EL. 29.00m 平面図

(b) 티 22.00m 亚东网

(b) EL. 23.00m 平面図 図 1.3-12 原子炉建屋付属棟 屋根スラブ評価部材の位置 (RC スラブ, EL. 30.30m)

(a) EL. 20.30m 平面図



 (b) EL. 14.00m 平面図
 図 1.3-13 原子炉建屋付属棟 屋根スラブ評価部材の位置 (RC スラブ, EL. 22.00m, 17.20m, 12.24m, 12.00m)

(a) EL. 8.20m 平面図



(b) EL. 2.00m 平面図 図 1.3-14 原子炉建屋付属棟 屋根スラブ評価部材の位置 (RC スラブ、EL. 9.00m)

表 1.3-3 原子炉建屋付属棟 屋根スラブの評価結果

(a) 鉄骨架構上のスラブ

高さ	スラブ厚 (mm)	曲げモーメントに対する検定値 (せん断力に対する検定値)
EL. 30.0m	100	0.36 (0.27)

(b) 鉄骨コンクリート躯体上のスラブ

			曲げモーメント	に対する検定値
高さ	記号	人フノ厚	(せん断力に対	付する検定値)
		(mm)	短辺	長辺
	SE5-1	400	0.50 (0.25)	0.25 (0.22)
	SE5-2	400	0.50 (0.25)	0.25 (0.22)
	SE5-3	400	0.86 (0.40)	0.43 (0.36)
	SE5-4	400	0.83 (0.39)	0.42 (0.35)
	SE5-5	400	0.83 (0.39)	0.42 (0.35)
EL. 30.011	SE5-6	400	0.36 (0.19)	0.18 (0.17)
	SE5-7	400	0.92 (0.42)	0.46 (0.38)
	SE5-8	400	0.26 (0.15)	0.13 (0.13)
	SE6-1	1100	0.18 (0.09)	0.09 (0.08)
	SE6-2	1100	0.19 (0.09)	0.10 (0.09)
	S8-1	800	0.17 (0.10)	0.09 (0.10)
	S8-2	800	0.17 (0.10)	0.09 (0.10)
EL. 22.011	S8-3	800	0.20 (0.10)	0.10 (0.10)
	S9	800	0.09 (0.10)	0.05 (0.10)
EL. 17.2m	Sa	2000	0.19 (0.08)	0.10 (0.06)
EL. 12.0m	SM19	200	0.10 (0.09)	0.05 (0.09)
EL. 12.24m	SM20	200	0.70 (0.59)	0.35 (0.60)
	SB6a-1	800	0.01 (0.03)	0.01 (0.02)
	SB6a-2	800	0.02 (0.03)	0.02 (0.03)
	SB6a-3	800	0.02 (0.03)	0.02 (0.03)
EL. 9.0m	SB12a-1	1400	0.09 (0.10)	0.05 (0.10)
	SB12a-2	1400	0.07 (0.08)	0.05 (0.06)
	SB12a-3	1400	0.05 (0.07)	0.03 (0.06)
	SB12a-4	1400	0.05 (0.07)	0.04 (0.06)

太字は最大検定値

(2) 母屋

原子炉建屋付属棟の母屋は主トラスで支持された等分布荷重を受ける両端ピン支持の単 純梁として評価を行う。屋根面に作用する等分布荷重は屋根面全体で均一であるため,母 屋の断面が同一である場合には,支持スパンが長く,屋根面の支配面積の大きな母屋が最 も厳しい条件であると判断できる。

原子炉建屋付属棟の母屋には表 1.3-4 に示すとおり,断面の異なる複数の鉄骨部材を使用しているため,同じ部材断面の母屋において最も条件の厳しい部位を選定し、評価を行う。

図 1.3-15~図 1.3-17 に部材断面毎に選定した母屋の評価部材位置を示す。

記号	部材断面
G1	H - 594 × 302 × 14 × 23
G5	H - 250 × 125 × 6 × 9
G8	H - 600 × 200 × 11 × 17
G9	H - 400 × 200 × 8 × 13
G10	H - 350 × 175 × 7 × 11
G11	H - 300 × 150 × 6.5 × 9
G16	H - 350 × 175 × 7 × 11
G17	H - 300 × 150 × 6.5 × 9
G19	H - 250 × 125 × 6 × 9

表 1.3-4 原子炉建屋原子炉楝 母屋使用部材断面



249



図 1.3-16 原子炉建屋付属棟 母屋評価部材の位置 (EL. 35.0m)



図 1.3-17 原子炉建屋付属棟 母屋評価部材の位置 (EL. 30.3m, 30.0m, 22.0m)
4. 原子炉建屋原子炉棟の 3D-FEM モデルによる鉛直荷重の影響について

4.1 鉛直荷重による主トラスの変形状態及び応力状態について

ここでは,屋根スラブの剛性を考慮した場合と剛性を考慮しない場合の主トラス架構の変形 状態及び各応力状態を比較することにより,屋根スラブの剛性を考慮したことによる主トラス への応力負担の軽減について確認する。原子炉建屋原子炉棟の主トラスとする。

(1) 屋根トラスの変形

降下火砕物の堆積荷重によって発生する主トラス(N通り)の変形を図4.1-1に示す。 屋根面に作用する鉛直荷重によって,主トラス端部には曲げモーメントが発生し,主トラ スを受ける柱に曲げが生じる。さらに,柱の曲げによって,主トラス上弦材は建屋内側に向 けて変形する。そのため,主トラスの上弦材及び屋根スラブには圧縮軸力が作用することに なる。また,屋根スラブの剛性を考慮することにより,主トラスの中央部の変形(撓み)が 減少し,主トラス上弦材の端部節点の内側への移動が減少する。



(a) 屋根スラブ剛性無視



図 4.1-1 主トラス (N 通り)の変形図* *: 変形を 100 倍に拡大

(2) 主トラスの軸力分布

屋根スラブの剛性を考慮した場合と考慮しない場合の主トラスの軸力分布の比較を表 4-1 に示す。

屋根スラブの剛性を考慮した場合の主トラスの材軸方向に発生する応力状態を見ると,主 トラス上弦材は,中央部の圧縮軸力が最大で,端部にかけて次第に圧縮軸力が減少してい る。一方,下弦材では,端部で圧縮軸力が発生し,中央部にかけて圧縮軸力が減少し,引張 軸力に転じている。主トラス端部の上下弦材の応力レベルを比較すると,上弦材よりも下弦 材の方が,圧縮軸力レベルは大きくなっており,差異が見られる。また,主トラス中央部で は,上弦材の圧縮軸力よりも下弦材の引張軸力のレベルの方が大きくなっており,引張軸力 が支配的である。

屋根スラブの剛性考慮の有無で比較すると,屋根スラブの剛性を考慮することによって, 上弦材の圧縮軸力が顕著に減少していることが分かる。



表 4-1 主トラス (N 通り)の軸力分布の比較

(3) 主トラスの曲げモーメント分布

屋根スラブの剛性を考慮した場合と考慮しない場合の主トラスの曲げモーメント力分布 の比較を表 4-2 に示す。

屋根スラブの剛性を考慮しない場合は,上弦材の端部で顕著に負の曲げモーメント作用 し,屋根スラブの剛性を考慮する場合は,曲げモーメントが減少していることが分かる。 また,上下弦の中央部については,双方で顕著な差異は見られない。

(2),(3)における屋根スラブ剛性考慮の有無による軸力及び曲げモーメント分布の比較から,屋根スラブの剛性を考慮したことにより,主トラスへの負担が軽減されていることが確認された。



表 4-2 主トラス (N 通り)の曲げモーメント分布の比較

256

- 4.2 鉛直荷重による屋根スラブの影響について
 - (1) 応力解析結果

3D-FEM モデルによる応力解析から算出される原子炉建屋原子炉棟の屋根スラブに発生 する軸応力*を図 5-1 に示す。屋根スラブに発生する軸応力は,ほぼ全域で圧縮軸力が作 用する結果(-364 kN/m ~ 5 kN/m)となっている。

前項で記載のとおり,降下火砕物等の鉛直荷重によって主トラス上弦材及び主トラスを 受ける柱が建屋内側に変形することによって,屋根スラブでは,圧縮軸力が支配的であ る。

注記*:単位長さ当たりの軸力。正の値を引張,負の値を圧縮として示す。



図 4.2-1 原子炉建屋原子炉棟 屋根スラブの軸応力分布(Nx/主トラス方向/引張が正)

(2) 発生する軸応力の影響について

強度計算書における屋根スラブの検討に用いた曲げモーメント 5.1 kN・m から求めたコ ンクリートの縁応力度は±3.06 N/mm²となる。

一方,3D-FEM モデルによる応力度は-3.64 N/mm² ~ 0.05 N/mm²となり,軸応力を考慮してその応力度を足し合わせると,ほぼ全域で全断面圧縮状態であることがわかり,引張力に対する鉄筋の負担が緩和される。

また,最大の圧縮応力度は6.70N/mm²であり,コンクリートの長期許容圧縮応力度 (7.3 N/mm²)に達しないレベルに納まっており,軸応力の影響はない。



図 4.2-2 軸力を考慮した場合の応力度

(3) 強度計算書における屋根スラブ検討への影響

強度計算書で実施している屋根スラブの検討では,スラブの軸応力を考慮せず,曲げ応 力のみを考慮し評価している。(2)で記載したとおり,3D-FEM モデルの結果としてスラブ のほぼ全域で全断面圧縮状態であることを踏まえると,強度計算書に示す曲げ応力のみを 考慮した屋根スラブの評価結果(検定値:0.49)から得られる判定に影響はないことが確 認できた。参考として,曲げ応力のみを考慮した屋根スラブの評価結果を表4.2-1に示 す。

	部位	EL. 64.08 m		
	厚さt(mm)	100		
	有効せい d(mm)	50		
	配 筋 (鉄筋断面積)	D13@180 (703.9 mm²)		
曲	発生曲げモーメント M(kN•m)	5.1		
げ モ 	鉄筋応力度 _t (N/mm ²)	165.7		
メント	許容値 (N/mm²)	345		
	検定値	0.49		
	発生せん断力 Q(kN)	13.5		
せ	せん断応力度 (N/mm²)	0.309		
ん断力	せん断スパン比によ る割増し係数	1.00		
	許容値 (N/mm ²)	1.06		
	検定値	0.30		

表 4.2-1 原子炉建屋原子炉棟 屋根スラブ評価結果

4.3 鉄骨材とスラブの接合部状況について

3D-FEM モデルによる応力解析では,トラス架構全体が負担する曲げによる軸力をスラブ にも軸力として負担させている。主トラス上弦材と屋根スラブの要素軸芯は同位置でモデル 化しているため,両者には偏心に伴い曲げ変形より生じる軸方向変形の差は発生せず,仮に スタッドをモデル化したとしてもスタッドにせん断力は発生しない結果となる。一方,梁上 においてコンクリートスラブは連続しており,スラブの軸力は周辺のスラブや外周の躯体に 伝達されるため,スラブは軸力を負担し続けることが可能である。図4.3-1 にスタッドが梁 の応力分配に与える影響の概念図を示す。

なお,降下火砕物等の鉛直荷重は,鉛直下向きに荷重が作用するため,スタッドの軸方向 に引抜きが発生することがないため,降下火砕物等の鉛直荷重を十分支持可能である。



(a) スタッドがせん断力を伝達し,鉄骨梁と屋根スラブが合成梁を構成する場合



(b) スタッドにせん断変形が生じ,鉄骨梁と屋根スラブが個別に荷重を支持する場合



(c) 解析モデルにおける応力の負担状況

N₀ = N₁ + N₂(E₀A₀ = E₁A₁ + E₂A₂), M₀ = M₁ + M₂(E₀I₀ > E₁I₁ + E₂I₂) N:軸力, M:曲げモーメント, E:ヤング係数, A:軸断面積, I:断面2次モーメント

図 4.3-1 スタッドが梁の応力分配に与える影響

4.4 3D-FEM モデルの柱壁剛性について

主トラスを支える柱壁の剛性について, 3D-FEM モデルと原子炉建屋の質点系モデルの比較を行った。なお,ここでは簡単のため, 3D-FEM モデルの屋根スラブ剛性は無視する。

図 4.4-1 に鉛直方向の質点系モデルを示す。主トラス部の端部には,柱による回転拘束を 考慮して,回転ばねがモデル化されている。回転ばねの剛性K は,原子炉建屋6階面 (EL.46.5m)より上部の柱を対象に,図4.4-2(a)に示すようにA点をピン,B点を固定端と し,A点作用する曲げモーメントMAと回転角 Aの関係より求めている。

K = M_A / $_A$ = 4 E I / 1 (=5.62 × 10⁶ kN · m/rad) (4.4-1)式

一方,屋根トラスの解析モデルでは,主トラス上下弦材端部の軸力と変位により,主トラス 端部の回転剛性K が求められる。

K = ∑_i M_i / _i (4.4-2)式 ここに, M_i = (N_{ui} N_{bi}) a/2 _i = (d_{ui} - d_{bi}) / a N_{ui}, N_{bi}:主トラス i端の軸力(u:上弦材, b:下弦材)

- d_{ui}, d_{bi}: 主トラス i 端の水平変位(u: 上弦材, b: 下弦材)
- a : 主トラスのせい

屋根スラブ剛性を無視した 3D-FEM モデルでは,(4.2-2)式により,回転剛性K を求める
 と,K = 15.6×10⁶ [kN·m/rad]となり,質点系モデルの回転剛性よりも 2.78 倍大きい。
 大きくなることの要因としては,3D-FEM モデルでは柱だけでなく,外壁や外周梁もモデル
 化されていることが考えられる。そこで,外壁及び屋根面位置の外周梁の剛性を屋根スラブと
 同様に無視したモデルを用いて回転剛性を算定すると,K = 6.90×10⁶ [kN·m/rad]となり,質点系モデルの回転剛性に対して 1.23 倍となる。

質点系モデルの回転ばね剛性は端部に作用する曲げモーメントに対するM- 関係に基づいているが,(4.4-2)式は図 8-2(b)に示すように,主トラス下弦材位置に集中荷重 P が作用する場合に近い。集中荷重 P と A 端の反力を主トラス弦材の軸力と捉え(4.4-2)式を適用すると,

K = M_A / _A = K ×
$$\frac{1^2}{2b^2} \left\{ 1 + \frac{b^2(21 + a)}{21^3} \right\}$$
 (4.4-3) 式
ここに,
R_A = $\frac{b^2(21 + a)}{21^3}$ P

$$M_{A} = (P + R_{A}) \frac{a}{2}$$
$$_{A} = \frac{a b^{2} P}{4E l i}$$

となる。 a , b , 1 に解析モデルの値を代入すると, K /K = 1.41 となり, 外壁及び外 周梁の剛性を無視した場合の比率 1.23 倍に概ね対応する。



・()内は要素番号を示す。

図 4.4-1 質点系モデル(鉛直方向)



(a) 主トラス上端位置に曲げモーメントが作用する場合



(b) 主トラス下端位置に集中荷重が作用する場合

図 4.4-2 柱の回転拘束ばね剛性算定モデル

本資料のうち,枠囲みの内容は営業秘密又 は防護上の観点から公開できません。

資料番号	TK-1-740 改2
提出年月日	平成 30 年 5 月 31 日

東海第二発電所

ブローアウトパネル 機能確認試験要領書

日本原子力発電株式会社

平成 30 年 5 月

目次

1.	目的 ••••••	1
2.	試験期間及び場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
3.	試験項目 ••••••	1
4.	試験概要 ••••••	2
5.	加力方法 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	5

東海第二発電所 ブローアウトパネル機能確認試験要領について

1. 目的

ブローアウトパネルの機能を確認するため,実機規模の試験体を用いた開放試験を行い, 機能維持確認を実施する。

2. 試験期間

実施時期:平成30年6月6日(水)~15日(金)(予定)

- 場 所:株式会社 根本鉄工所
 - 茨城県ひたちなか市十三奉行 2076-2
- 3. 試験項目
 - (1) 作動確認 : ブローアウトパネルの開機能確認
 - (2) 閉維持確認: ブローアウトパネルの耐震性能の確認

ブローアウトパネルとその取付枠,並びに新たに設計したクリップを設置した実機大のモックア ップ試験体を製作し,設計作動圧の1psiで確実に開放されることを確認するため,油圧ジャッキを 用いた加力による開放試験を実施する。さらに,本試験にて実測する開放に必要な荷重より,シー ル材とパネル下部の摩擦による抗力を求め,クリップの条件を必要に応じて最適化する。

上記で求めたクリップ条件によりのブローアウトパネルの耐震性能を確認する。

本試験での確認事項を以下に示す。

- 【作動確認】
- ①ブローアウトパネルの開放動作の確認
- ②ブローアウトパネルの開放荷重の確認
- ③クリップ脱落荷重の確認※
- ④シール材と下部摩擦の開放荷重に与える影響の確認

【閉維持確認】

①ブローアウトパネルがSd相当荷重で開放しないこと(パネルの荷重曲線より評価)

※クリップは取付部材(溝形鋼)に固定されているため,脱落はしないが,クリップがブロ ーアウトパネルに取り付けられた山形鋼から完全に外れて荷重を負担しなくなった時点を 脱落とし、クリップのひずみ計測などから判断する。 4. 試験概要

4.1 試験場所概要

モックアップ試験は、ブローアウトパネル及び取付け架台を試験場で作成し実施する。第1図 に試験場の配置図を示す。



第1図 試験場配置図

4.2 試験装置概要

試験装置は、実機を模擬したブローアウトパネル、加力装置および躯体を再現するブローアウトパネル取付け部と加力装置取付け部を一体化した取付け架台で構成する。第2図に試験で使用 するブローアウトパネル及び取付け架台の概略図を示す。

ブローアウトパネルは実機に取り付けられているブローアウトパネルのうち最大のものを模擬 して実施する。サイズは約4m×約4m,重量は約2.0 t ※である。なお、試験体のブローアウトパ ネルは3体製作する。

取付け架台は四方が鉄筋コンクリート造の原子炉建屋開口部を再現する。パネルとの接触によ り摩擦の影響を強く受ける開口部下部のみ鉄筋コンクリート造とし、開口部の側面および上面側 はH形鋼によって再現する。

試験体のブローアウトパネルは,脱落時の損傷等を防止するために,クレーンとワイヤにて落 下を防止し,復旧による複数回の試験を実施可能とするものとする。

※ 本体:約1.8t,保温材及び外装板:約0.2t



第2図 ブローアウトパネル及び取付け架台の概略図

4.3 ブローアウトパネルの架台への取付け方法

ブローアウトパネルは、屋外側全周にシーリング材を施工する。シール材は、コニシボンド製「MSシール」とし、 とする。ブローアウトパネルは、試験装置架台(実機では、躯体)に取り付けられた溝形鋼と、ブローアウトパネルに取り付けられた山形鋼をクリップで挟むことにより固定する。クリップを取り付が可能な箇所は、上下に各4箇所、左右に各5箇所の計18箇所とする。

クリッ	プの形状およ	び溝	<u> 形鋼への取付け位置を第3</u> 図	に示す。ク	リップの材質は		とし,形
状は図に	示すように,		T	・ングル側の	Ł	:し, 清	毒型鋼の
先端との			M6ボルトにより溝形鋼に取作	付ける。ここ	で、溝形鋼と	の	
したのは,	ブローアウ	トパ	ネル設置階における S s に対	する地震応	答解析結果の層	冒間変刑	6角の最
大値	に	十分な	€余裕を見込んだ層間変形角		に対しても,	アング	ル先端
がクリッ	プと干渉する	こと	を防ぐことを目的としている) _o	-		



第3図 クリップ形状及び取付位置図



5. 加力方法

5.1 試験機器構成及び加力方法概要

本試験に使用する機器の配置及び構成の概念図を第4図に,試験用の架構の詳細を第5図に示す。



第4図 試験機器配置及び構成概念図



第5図 試験用架構詳細図

試験用架構にブローアウトパネル1面を取付する。当該パネルに「押し出し梁」を接触させ、 その「押し出し梁」を4台の油圧ジャッキを使用して押し出すことにより、ブローアウトパネル を加力する。

「押し出し梁」はブローアウトパネルに対して独立しており,ブローアウトパネルの開放条件に 影響を与えないものとする。

油圧ジャッキの反力は試験用架構で受ける構造とする。

270

また,各油圧ジャッキの反力側にはロードセルを取付し,各油圧ジャッキから試験体への負荷 を測定するものとする。各ロードセルはロードセルモニタにて出力を抽出・変換し,それぞれの 出力はPC(またはデータロガー等)で記録するものとする。

試験体は既設仕様に合わせて3体製作する。試験体仕様を第1表に示す。

//	
製 造	清水建設株式会社(株式会社根本鉄工)
型式	既存パネル模擬
概算質量	2,000kg
数量	各1面
サイズ	幅 3,965 mm×高さ 3,966 mm
クリップ取付箇所	18 箇所(既設設置位置と同様)※
シール材	シリコンシーラント

第1表 試験体仕様(試験体1~3)

※ クリップ個数及び形状は、試験体により変更する場合有り。

5.2 加力仕様

ブローアウトパネルを押し出し梁を介して加力するために,100kN複動型油圧ジャッキ4台を使 用する。ジャッキは1台のポンプユニットから加圧する。当該ポンプユニットは,4台のジャッ キへの吐出油圧を一定とすることで,一定の加重にて作動を制御する。

加力方法概要図を第6図に,押し出し梁の支持装置を第7図に示す。油圧ジャッキ及びポンプ ユニットの仕様を第2表,及び第3表に示す。



第6図 加力方法概要図



第7図 押し出し梁と支持装置の概要図

製造メーカ	オックスジャッキ株式会社
型式	RM-1020
能力(1台あたり)	100kN
使用数量	4台
ストローク(最大)	200mm
伸長速度(理論値)	51.8 mm/s(50Hz 時)

第2表 油圧ジャッキ仕様

第3表 ポンプユニット仕様

製造メーカ	オックスジャッキ株式会社
型式	4LH-7.5P
吐出量	6.10/min (50Hz時)
使用数量	1台
電源	AC200V
電動機	7.5 \times 4kW
質量	約2,100kg

5.3 試験方法

(1) 試験手順

モックアップ試験は3ケース実施し、試験パラメータはクリップの配置(クリップを取付ける個数)とする。試験ケースを第4表に示す。

試験体1のクリップ配置は、上が4個、下と左右が各2個とする。これは、現状で予想される シールの抗力とパネル下部の摩擦、クリップ1個あたりの耐力から、Sd地震時には開放せ ず、かつ、設定差圧の1psiにて確実に開放するように設計された配置である。下側のクリップ については、摩擦による抗力分とほぼ同等となるようにクリップを2個減らしている。なお、 この試験体1のクリップ配置については、モックアップ試験に先立ち実施される予定のクリッ プ耐力試験の結果を踏まえて見直しを実施する。試験体1のクリップ取付位置を第8-1図に示 す。

試験体2は,試験体1の結果を反映し,より最適化した開放荷重を得ることを目的とする。 試験体1で所定の荷重以下での開放動作の機能が確認できた場合は,試験体2は同条件にて再 現性を確認するものとする。

開放機能が確認できなかった場合は,試験体1のクリップ数を減して開放荷重の調整を図り 試験を実施する。(クリップ数減の場合は,荷重の均一化の観点より左右のクリップ各1を減 とする)試験体2のクリップ取付位置(案)を第8-2図に示す。

実機では、これら2ケースの試験結果より、試験体1または試験体2の何れかのクリップ配置を採用することとし、設計の妥当性を確認する。

試験体3は、試験体2で所定の荷重以下での開放動作の機能が確認できた場合に、試験体2 と同条件にて再現性を確認するものとする。

試験体1~3は、落下防止の目的でワイヤとクレーンを準備することから、必要に応じて復 旧し再試験が可能な状態を保つこととする。

	クリップの配置及び個数				クリッ	プ形状,取		
	上	Ч́	左	右	唱	内寸法	掛かり代	加巧
試験体1								
試験体2	試験体1と同条件						試験体1で機能確認	
								の場合
	試験体1の条件を踏まえ設定						試験体1で機能確認	
								できない場合
試験体3	試験体2と同条件							

第4表 試験ケース



第8-1図 クリップ配置図(ケース1)



第8-2図 クリップ配置図(案)(ケース2)

5.4 測定内容及び方法

(1) 測定内容

各油圧ジャッキ負荷,変位

(2) 測定方法

各油圧ジャッキに1台ずつ配置したロードセルを使用する。その他の測定項目と連動し,時刻 歴測定とする。

計測項目は、ジャッキによる加力荷重4点(上記、荷重計より取得)、ブローアウトパネルの 変位4点(加力位置近傍の変位)、クリップのひずみ4点(上下の両側、第9図参照)、ならび に試験時の開放状況を動画撮影する。荷重、変位及び、ひずみ計測の機器構成を第10図に示 す。加力が短時間で終了する試験のため、動的な計測システムを用い、サンプリング時間は 0.005sec程度とする。

第5表に計測機器等仕様を示す。ただし、今後の詳細検討及び事前の作動確認状況等により、必要に応じ変更の場合が有り。



第9図 計測器取付位置図

No.	機器名	員数	メーカ	型番				
1	電動ポンプユニット	1台	オックスジャッキ	4LH-7.5P				
2	複動型油圧ジャッキ	4台	オックスジャッキ	RM-1020				
3	薄型圧縮型ロードセル	4台	共和電業	LCK-A-100KN				
4	レーザ変位計	4台	キーエンス	IL-2000, 1000				
5	動ひずみ測定器	4台	共和電業	DPM-911B				
6	ユニバーサルレコーダ	1台	共和電業	EDX-100A-4H				
7	コンディショナカード	1台	共和電業	CDV-40B-F				
8	ノートパソコン	1台	_	_				

第5表 計測機器等仕様(又は相当品)

ケーブル等の付属品は省略



※上記の他,パソコン1台と収録ソフト(DCS-100A共和電業製)を準備

第10図 計測システム構成

(3) 確認項目

開放試験における確認項目を以下に示すとともに、ブローアウトパネルの開放時の荷重と変 位及び他の抗力との関係を第11図に示す。

開放試験にて得られる記録値とこの関係から、ブローアウトパネルの耐震性能を確認する。

- ・ジャッキ荷重 変位関係 (グラフ)
- ・ブローアウトパネルの開放荷重
- ・クリップの脱落時荷重
- ・シール材の抗力と下部の摩擦

本資料のうち,枠囲みの内容は営業秘密又 は防護上の観点から公開できません。

資料番号	TK-1-703 改1
提出年月日	平成 30 年 5 月 31 日

東海第二発電所

ブローアウトパネル閉止装置 機能確認試験要領書

日本原子力発電株式会社

平成 30 年 5 月

目次

1.	目的 ••••••••••• 1
2.	試験期間及び場所 ・・・・・ 1
3.	試験項目 ••••••••••• 1
4.	加振試験について ・・・・・・ 2
5.	作動試験について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.	気密性能試験について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東海第二発電所 ブローアウトパネル閉止装置機能確認試験要領について

1. 目的

ブローアウトパネル閉止装置(以下,「閉止装置」という。)の機能を確認するため,実機 規模の試験体を用いた加振試験を行い,重大事故等時における閉止装置の機能維持確認を実 施する。

2. 試験期間

実施時期:平成 30 年 6 月 18 日(月)~22 日(金)(予定)
 場 所:国立研究開発法人 防災科学研究所 兵庫耐震工学研究センター
 兵庫県三木市志染町三津田西亀屋 1501-21

3. 試験項目

①加振試験:閉止装置の耐震性能の確認
 ②作動確認:閉止装置の開閉機能確認
 ③気密性能試験:気密性能の確認

【扉開放状態】



第1図 試験治具概念図

- 4. 加振試験について
- 4.1 加振試験要領

加振試験用の模擬地震波は以下のとおりとする。

- ・閉止装置の設置高さより上方の原子炉建屋 EL. 63. 65m
- ・基準地震動Ss8波及び建屋影響評価で考慮するばらつきケースを包絡

・加振目標の包絡スペクトルは減衰定数1.0%で設定

第2図、第3図に、模擬地震波の時刻歴波形、床応答スペクトルを示す。





※ 複数の基準地震動Ssの床応答スペクトルを包絡する模擬地震波。4Hz以下の低振動数成分 を漸減していくハイパスフィルタ処理を実施。



第3図 模擬地震波の床応答スペクトル(減衰定数1%) ※ 複数の基準地震動Ssの床応答スペクトルを包絡する模擬地震波。

- 4.2 加振試験項目及び内容
- (1) 振動台補償加振

目標とする入力波を精度よく振動台で再現するための振動台補償加振を行う。本試験は,試験体を振動台に搭載しない条件で行う。

(2) センサ確認試験

センサの取付方向、感度確認を行うために、各方向単独で正弦波加振を行う。

(3) 振動特性把握試験

試験体の振動特性を把握するため、0.1Hz~30Hz 程度の振動数成分を有する広帯域ランダム 波による加振試験を行う。加振方向は各方向単独とし、扉の開状態及び閉状態の振動特性を確 認する。なお、試験体の固有振動数が高い場合は、入力波の主要な振動数成分の範囲に固有振 動数がないことを確認する。

(4) 地震波加振試験

加振レベルは4段階に分けて振動台の加振性能限界まで漸増させていく。加振方向は3方向 同時とし、閉止装置の開状態、閉状態のそれぞれで実施する。

試験ケースを第1表に示す。

No	試験項目	試験体条件	加振方向	加振波	加振レベル	備考			
	振動台補償加振	_	X + Y + Z	_	_	—			
1			Х			1 - 011- 75			
2	センサ確認試験	扉閉	Y	正弦波	0.5m/s ² 程度	1~2HZ で 生体			
3			Z			夫旭			
4			Х						
5		扉閉	Y	ランダム波 ^{※1}	2.0m/s ² 程度	—			
6	乍動快快加快試驗		Z						
7	1成期行1至101至武阙		Х						
8		扉開	Y	ランダム波 ^{※1}	2.0m/s ² 程度	—			
9			Ζ						
10					0.3 \times S _s	レベル1			
11		扉開	X+Y+Z	包絡波 *2	$0.6 \times S_s$	レベル2			
12					$1.0 \times S_s$	レベル3			
13	地電冲加店				振動台性能限界	レベル4			
14	- 地晨波加振 				0.3 \times S _s	レベル1			
15		豆問	$V \perp V \perp 7$	与效冲 ※2	$0.6 \times S_s$	レベル2			
16		庫闭	$\Lambda \pm I \pm Z$	包給波 ~~	$1.0 \times S_s$	レベル3			
17					振動台性能限界	レベル4			

第1表 試験ケース一覧

※1 0.1Hz~30Hz 程度の振動数成分を有する広帯域ランダム波で加振を行う。

※2 方向毎に複数の基準地震動Ssの床応答スペクトルを包絡する模擬地震波を作成して加振する。

4.3 三次元振動台の概要

振動台の上に試験体を設置し、水平方向と鉛直方向を同時に加振する。第2表に振動台の仕様、第4図に三次元振動台の概要図及び第5図に試験体の鳥瞰図を示す。

加振自由度	3軸6自由度					
振動台寸法	$20\mathrm{m} \times 15\mathrm{m}$					
最大積載重量	1200 t f					
加振方向	X方向	Y方向	Z方向			
最大加速度	$900 \text{cm}/\text{s}^2$	$900 \text{cm}/\text{s}^2$	1500cm/s^2			
最大速度	200cm/s	200cm/s	70cm⁄s			
最大変位	$\pm 100 {\rm cm}$	$\pm 100 {\rm cm}$	$\pm 50 \mathrm{cm}$			

第2表 三次元振動台の仕様



第4図 三次元振動台の概要図



第5図 試験体の鳥観図

4. 4 計測要領

(1) 計測項目

試験体の代表的挙動を評価するための項目を計測する。計測項目を第3表に示す。

第3表 計測項目

項目	計測点		
加速度	 ・振動台 ・支持架台 ・扉 ・駆動装置 		
ひずみ	・プッシュローラ(開閉時に扉を抑える部位)		

(2) 計測位置

計測点は,試験体の代表的な挙動を評価する位置に設置する。第4表に計測項目の一覧表を示 す。

①加速度

第6図に加速度計の設置位置を示す。

②ひずみ

第7図にひずみゲージの設置位置を示す。扉の開時,閉時において扉を抑える荷重が発生す るプッシュローラを代表位置として加振試験時のひずみを計測する。ただし今後の詳細検討, 試験時の状況判断により,計測位置の見直し,追加の可能性がある。

③その他

加速度,ひずみ以外に,加振試験時や扉の開閉動作の記録のため,動画撮影を実施する。なお,必要に応じ試験場に備え付けられているカメラも活用する。

・試験体全景: 振動台外から, 試験体全景を撮影

・扉近傍: 振動台または支持架台上から、レール、プッシュローラ付近を撮影

No	項目	記号	測定点	方向	備考
1	L 2 3 4 5 6	A1	振動台	Х	 ・振動台上加速度を計測 ・計画条件の範囲内で加振試験が実施されたことの確認が目的
2				Y	
3				Z	
4		A2		Х	
5				Y	
6				Z	
7		A3	扉上部(閉時)	Х	 ・閉時,開時の扉上部の支持架台に設置 ・閉時,開時の閉止装置の機能維持確認
8				Y	
9)			Z	
10	0 1 A4 2			Х	加速度の計測が目的 ・支持架台の振動特性確認も兼ねる
11		A4	扉上部(開時)	Y	
12			Z		
13	加速度 13 14 15 15 16 17 A6 18 19 20 A7 21 22 A8 20 A9		A5 駆動装置本体	Х	 ・駆動装置単体の機能維持確認加速度の 計測が目的 ・駆動装置の振動特性確認も兼ねる
14		A5		Y	
15				Z	
16		A6	駆動装置の取付位置	Х	
17				Y	
18		-	Z		
19		А7	7 扉の中央部	Х	・扉の振動特性確認が目的 ・振動特性把握試験時に設置 ^{*1}
20				Y	
21				Z	
22		A8	扉の中央部	Х	 ・地震波加振, 扉閉, レベル3または4
20		A9	扉の中央部	Х	(第1表の No. 16 または 17)のケース
21		A10	扉の中央部	Х	で扉3箇所に設置*1
22		S1	プッシュローラ		・扉の開放状態及び閉止状態での加振試 験時に代表位置として,ひずみの計測 が目的
24	てトーデス	S2	(扉閉時) *2		
25	0.907	S3	プッシュローラ		
26		S4	(扉開時) ^{*2}		

第4表 計測項目

※1 扉の開閉による作動性能の確認の際にケーブルが試験体や他センサと干渉する恐れがあるため, 代表試験ケースのみでの計測とする。

※2 開時、閉時において扉を抑える荷重がプッシュローラに発生するため代表位置とする。なお、 支持部材の形状により、測定位置が変更になる可能性がある。






- 5. 作動確認について
- 5.1 作動確認項目及び内容
- (1)電動作動確認
 電動駆動により閉止装置が開閉できることを確認する。
 起動電流及び開閉時間の測定を実施する。
- (2) 手動作動確認

手動操作により閉止装置が開閉できることを確認する。

- 5.2 判定基準
- (1) 電動作動確認電動駆動により開閉できること。開閉時間:2分以内(参考値)
- (2)手動作動確認手動操作により開閉できること。
- 6. 気密性能試験について
- 6.1 気密性能試験の内容

ASTM E283-4 (Standard Test Method for Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen) に準じた装置を用いて実施する。排風機により試験容器内の空気を排出することにより試験体前後に圧力差を生じさせ、試験体のシール部から試験容器へ流入する通気量を測定する。

第8図に気密性能試験装置図,第9図に試験体の内のり寸法図を示す。



第8図 気密性能試験装置図

第9図 試験体の内のり寸法図

試験手順は, JISA 1516 (建具の気密性試験方法) 6.3 試験手順に準じて, 負圧での圧力 差 10Pa, 30Pa, 50Pa, 63Pa, 100Pa と上げ, 63Pa, 50Pa, 30Pa, 10Pa と下げていく(保持時間 1分)。通気方向は 1 方向(負圧)とする。(第 10 図 負圧試験線図)



第10図 負圧試験線図

試験により得られた試験体を通過した空気量Q(m³/h)を,標準状態(20℃, 1,013 hPa)に換算し,扉の内法面積(m²)で除すことにより,単位面積当たり,1時間当たりの通気量(m³/h·m²)として算出する。圧力差に応じた通気量の推移を確認する。

 $q = Q \swarrow A$

- q:通気量(m³/h·m²) Q:通過した空気量(20℃, 1,013hPa換算値)(m³/h) A:試験体の内のり面積(m²)
- 6.2 判定基準 通気量: 以下*(差圧 63Pa 時)
 - ※ 閉止装置単体の判定基準(設計目標)としては、JISA 1516で示されるA4等級以上と する。なお、原子炉建屋原子炉棟全体としての気密性能は確保できることを確認する。 試験体は、実機に取り付ける全ての閉止装置を考慮し、各々の縦・横寸法を包絡する大きさ で製作することにより試験の保守性を考慮する。

第11 図 試験工程 *1	$6/16(\pm)$ $6/17(\exists)$ $6/18(\exists)$ $6/19(\checkmark)$ $6/20(\bigstar)$ $6/21(\bigstar)$ $6/22(\pounds)$	**3 AM PM AM AM PM AM PM AM						振動台への試験体の据付け	試験体へのセンサ等計測器類の取付け 予備日 初期状態の気密性能試験	等の作業 等の作業					
第11図 副	16(土) 6/17(目)	PM AM PM						振動台への試験体の据付け	ξ験体へのセンサ等計測器類の取付 初期状態の気密性能試験	# の 作業					
	6/15(金)	AM ^{*3} PM ^{*3} AM													
	 世	Ψ	援動台補償加振	センサ確認試験3方向 (扉開)	振動特性把握試験3方向 (扉開)	振動特性把握試験3方向 (扉閉)	地震波加振(扉開) レベル1(0.3×S _s)	地震波加振(扉開) レベル2(0.6×S _s)	地震波加振(扉開) レベル3(1.0×S _S)*2	地震波加振(扉閉) レベル1(0.3×S _S)	地震波加振(扉開) レベル3(1.0×S _S)* ²	地震波加振(扉閉) レベル2(0.6×S _S)	地震波加振(扉閉) レベル3(1.0×S _S)* ²	地震波加振(扉開) レベル4 (性能限界) ^{※2}	地震波加振(扉開) レベル4 (性能限界) *2

※1 試験場との調整により変更となる場合もある。 ※2 地震波加振のうちレベル3,4の加振後に,健全性確認試験(作動確認試験,気密性能試験)を実施する。 ※3 AMは,10:00~12:00 PMは,13:30~18:00を想定している。

2)	仕様	定格測定電圧(V/MΩ):500/100 精度:第一有効測定範囲(指示値の±5%以内) 第二有効測定範囲(指示値の±10%以内)	交流電流(A) : レンジ 30A, 300A, 600A 精度 : 30A(40~1kHz : ±1%rdg±0.7%fs) 300A/600A(45~60Hz : ±1.0%rdg±5dgt, 40~45Hz : ±1.5%rdg±5dgt 66~1kHz : ±1.5%rdg±5dgt	時間精度:土0.0012%(月差土30秒以内)	3 レンジ:0~1m/s(50 等分目盛。最少読取値 0.02m/s) 0~10m/s(50 等分目盛。最少読取値 0.2m/s) 0~50m/s(50 等分目盛。最少読取値 1m/s) 精度:各レンジのメータフルスケールの±2%	圧力レンジ:0~110kPa, 200kPa, 700kPa 最大表示:700kPa 精度:土0. 35%fs±1dgt	範囲:-20℃~50℃以下 目盛:1℃
2 図 使用計測器一覧表 (1/	メーカ (型式)	sanwa (PDM508S)	HI OK I (3282)	SEIKO (S34-4000)	日本カノマックス㈱ (6141)	(根)サイマ (マノエース 230-8110HP-B)	日本計量器工業㈱ (DF-201)
第1	继安器顺悍	냳 ''''''*''''''''''''''''''''''''''''''	デジタルクランプ メータ	ストップウオッチ	熱式風速計	デジタル圧力計 (差圧計)	ガラス製単管温度計
	用途	絶縁抵抗測定	動作試験 (モータ電流値測定)	動作試驗 (扉開閉速度測定)		気密性能試験	
	No.	1	N	ç	4	ы	9

No.	用途	計測器名称	メーガ (型式)	仕 様
				定格容量
_			生人之士主命	AS-5GB : $\pm 49.03 \text{m/s}^2$
7		加速度計	你NATALHAM电来	$AS-10GB : \pm 98.07 m/s^2$
	加振試験		(AO-00D, AO-100D)	精度(非直線性/ヒステリシス):±1.0%R0 以内
				※RO(Rated Output):定格出力
c			株式会社共和電業	ひずみ限界:約5% (常温)
0		シー ~ 4 6 ~ 0	(KFG-2-120-C1-11)	誤差:最大 10%(ひずみ限界条件における最大誤差)

第12 図 使用計測器一覧表 (2/2)

参考資料1

- 「JISA 1516 建具の気密性試験方法」抜粋
- 6.3 試験手順 試験は、図2に示す手順に従って行う。
- a) 予備加圧 試験に先立ち試験圧力 P_{max}(¹)より10 %以上大きい圧力差を3秒以上保持し,3回加える。ただし, その圧力差は500 Pa以上とする。

なお, 圧力を変化させる時間は, 1秒以上とする。

- b) 開閉確認 戸の開閉繰返しを5回行い,その後施錠する。
- c) 加圧 加圧は、図2に示す試験手順に従い、正圧のもとで各段階ごとに最低10秒以上保持しながら、この試験で 要求されている最高圧まで昇圧する。

なお, 試験における圧力差の段階は, <u>10, 30</u>, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500及び600 Paとし(図2), *P*_{max} が600 Paを超える場合は, 100 Paを超えない範囲の段階で圧力差を増加する(図3)。この圧力差は, 降圧にも適 用する。

d) 測定 個々の圧力差ごとに流量が定常になったときの流量を測定する。



- 7. 試験結果の記録
- 7.1 通気量の表し方 通気量は、次のいずれか一つで表す。

- 建具面積の平方メートル当たり

- ー 可動部の平方メートル当たり
- すき間長さメートル当たり

7.2 通気量の算出 通気量は、それぞれの加圧時での通気面積1 m²当たり(又は、すき間長さ1 m当たり)、1時間当 たりの流量で表し、JIS A 1513の5.で規定する基準状態の値に次の式を用いて換算する。

なお, 換算結果は JIS Z 8401によって丸めて表す。

・通気面積当たりの換算式
$$q = \frac{Q}{A} \cdot \frac{P_1 \cdot T_0}{P_0 \cdot T_1}$$

・すき間長さ1 m当たりの換算式 $q_1 = \frac{Q}{L} \cdot \frac{P_1 \cdot T_0}{P_0 \cdot T_1}$

- ここに、q :基準状態に換算した通気量(m³/h·m²)
 - q1: 基準状態に換算した通気量(m³/h·m)
 - Q :測定された流量 (m^3/h)
 - A : 通気面積(m²)
 - L : すき間長さ(m)
 - P_0 : 1 013(hPa)
 - P₁:試験室の気圧(hPa)
 - $T_0: 273 + 20 = 293 (K)$
 - T_1 :測定空気温度(K)

7.3 記録 7.2で求めた通気量の換算結果は、縦軸に通気量を、横軸に圧力差をとった両対数グラフ(通気量線図)で示す。

なお、通気量線図に示す通気量は、昇圧時の値と降圧時の値の両者のうち、大きい値を記入する。

非常用炉心冷却系ストレーナの重大事故等時圧損試験要領について

1. 試験目的

GE 社製ストレーナの実機プラント条件(デブリ条件)での実機模擬ストレーナを用いた圧損試験を実施し,d 値(繊維質間距離)を求め,圧損評価式に基づき圧損上昇の評価を行う。

- 2. 試験条件
- (1) 流量条件

重大事故等における各事象(有効性評価の事故シーケンスグループ)のうち,大破断 LOCA 時注水機能喪失時に S/P を水源として運転を行うポンプは,代替循環冷却系ポンプであり,その運転時の通水流量は m³/h である。

保守的な試験となるように,段階的に流量を増加させ,ストレーナを兼用する残留 熱除去系ポンプの定格流量 (m³/h) を目標とする。

残留熱除去系ポンプの定格流量 (m^3/h)の場合の試験流量は,表 2 に示す 流量のスケーリング比から表 1 のとおりとなる。

	試験条件	算出方法
流量 (GPM)		

表1 試験流量(残留熱除去系ポンプ流量の場合)

流量のスケーリング比(側面積比から調	定) 基準面積
残留熱除去系	*
注記* 試験装置側面積)÷	· 楼側面積 =

- (2) デブリの条件
 - ① デブリ量

試験装置に投入するデブリ量は,重大事故等時において考慮する異物の種類及び 量の状況調査に基づき,内規を参考に設定した物量と表 4 に示すデブリのスケーリ ング比から算出する。

D/W から S/P への移行割合及び S/C からストレーナへの移行割合はいずれも 100% とする。

試験装置に投入するデブリ量は、表3のとおりとなる。

表2 流量のスケーリング比

		試験条件	算出方法
繊維質保温材	(g)		
金属反射型	(m ²)		
スラッジ	(g)		
耐 DBA 仕様塗装 (ジェット破損)	(g)		
錆片	(g)		
塵土	(g)		
非 DBA 仕様塗装 (耐性未確認)	(g)		
耐 DBA 仕様塗装 (SA 時剥落)	(g)		
化学影響生成異物 ALOOH	(g)		

表3 試験装置に投入するデブリ量

注記*1 非 DBA 仕様塗装の模擬材料として使用するシリコンカーバイド粉末と,非 DBA 仕様塗装の体積が等価となるよう,密度比 で補正する。

表4 デブリのスケーリング比

デブリのスケーリング比(表面積比から設定)		基準面積
残留熱除去系		*2
注記*2 試験装置表面積()÷実機表面積=	=	

② デブリサイズ

試験装置に投入するデブリのうち設計基準事故時に想定しているデブリについて は、これまでと同様に米国原子力規制委員会の規制(NUREG)等を参考としたサイズ としている。また、重大事故等時の発生異物として新たに想定する耐 DBA 仕様塗装 (SA 時剥落)のデブリについては、既工認で想定した耐 DBA 仕様塗装(ジェット破 損)と同等のサイズとしている。

各デブリのサイズとその根拠を表5に示す。

	サイズ	サイズの根拠
金属反射型保温材		NUREG/CR-6808
繊維質保温材	シュレッダーで細かく裁断した ロックウール	内規* 別記 2
スラッジ		NUREG/CR-6224
塵土		NEDO-32686-A
錆片		NEDO-32686-A
耐 DBA 仕様塗装 (ジェット破損)		NEDO-32686-A
非 DBA 仕様塗装 (耐性未確認)		Supplement Response to Generic Letter 2004-02
耐 DBA 仕様塗装 (SA 時剥落)		NEDO-32686-A

表5 デブリのサイズ

「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について(内規)(平成20年2月27日付け平成20・02・12原院第5号)」

(3) 試験装置

① 装置の仕様

圧損試験装置は、大型化取替工認時と同じモジュール試験装置とし、概要図を図 1に、仕様を表6に示す。



図1 モジュール試験装置概要図(左:系統概要図 右:ストレーナ写真)

プール寸法	直径 深さ
プール容量	
ポンプ最大接続個数	1台
ポンプ能力	
ストレーナ直径	
プレート穴径	
プレート穴ピッチ	
ディスク間ギャップ	
評価用表面積	
評価用側面積	
試験プールからストレーナ下端までの距離	
撹拌機	箇所設置

表6 モジュール試験装置の仕様

- ② ストレーナのマスキング
 - a.マスキング領域

現状使用可能な試験プールの最大水量は (2)であり、ストレーナの圧損 試験を実施するための最小水量は (0)であるため,投入可能な ALOOH 溶液 H (0)となる。 (kg) であり, 実機 ft²) と試験装置(実機条件での ALOOH は ft²)の表面積比は であることから、試験装置に投入する ALOOH は (kg)となる。 一方,試験で投入できる ALOOH 溶液の濃度上限は (g/Q)であることから,濃 度上限値とした時の試験装置に投入する ALOOH 溶液は $(g) \div (g/\ell) =$ (1)である。 (0)であり,全量を投入するために、ストレー 投入可能な ALOOH 溶液は ナの表面積をさらに縮小する必要がある。 その縮小の割合は、 $\rightarrow 1/8 \geq c_{3}$ このため、以下のとおりストレーナをマスキングする。 ・ストレーナの表面積 = 現状表面積× ・ストレーナの側面積 = 現状側面積×

マスキングにより,試験水量比は実機水量比に比べて小さくなり,異物濃度は, 実機以上となる。

- ・試験水量比(ストレーナ単位面積当たり): m³/m²
- ・実機水量比(ストレーナ単位面積当たり):105.5 m³/m²

b. マスキング方向

マスキング方向は、実機における異物の付着状況を模擬できる下向きから吸 込むよう実施する*。装置内のプール水戻り配管の撹拌効果及びストレーナ設置 位置とプール底面の距離を実機より短くすることで、ストレーナへの異物の移 行効果を高める構成とする。

注記* 上向きとした場合,マスキングによりフィルタ部が上向きのポケッ ト状になることから,実機においてはサプレッション・プール底部 に落下するフィルタ部に付着しない異物についても,ポケット内に 保持され過度の保守性を持った評価となる可能性がある。



図2 マスキング概要

③ ストレーナ表面積

実機ストレーナ基準面積を表7に示す。

圧損試験で考慮するストレーナの基準面積,ストレーナ基準側面積は,下記の式 で算出する。

・ストレーナ基準表面積



		その他異物		
灭姑	七州中工建	(ステッカー	ストレーナ	ストレーナ
术机	有別衣囬惧	類)	基準表面積	基準側面積
		付着面積		
残留熱除去系	m ²	m ²	m^2 ft ²)	${f m}^2$ ft²)

表7 ストレーナ1個あたりの面積

④ ストレーナ接近流速

接近流速は,以下の様に定義される。

接近流速を算出するための D, L について, 実機ストレーナを図 3 に示す。

今回マスキングする試験装置の接近流速算出は,実機ストレーナと同様に試験装置のストレーナ直径と圧損評価長さから算出する。



図3 実機ストレーナ

⑤ 測定計器

試験に使用する測定計器を表8に示す。

測定項目	使用計器(型式)	測定範囲
流 量 (GPM)	電磁流量計	
圧 損 (in H ₂ 0)	差圧変換機	P1: P2:
水 温 (°F)	熱電対	
測定間隔	データーシート* に記録。	

表8 計測装置の仕様

注記* データーシートの書式を様式1に示す。

- 3. 試験要領
- (1) 試験手順
 - 異物の準備として、繊維質保温材、耐 DBA 仕様塗装(ジェット破損)、耐 DBA 仕様 塗装 (SA 時剥落)を水に 時間浸す。
 - ② プール内に通常水位まで水を張り、ヒーターを用いて水温を所定の温度 C) まで上げる。
 - ③ プール内の水を ALOOH 作成用として、ミキシングタンク 0 に移す。
 - ④ ポンプを起動し、 GPM*1の流量で安定させた後、攪拌機の運転を開始しクリーン 圧損を測定する。
 注記*1 m³/h 台× (流量スケーリング比)× (単位換算)
 - ⑤ 異物を以下の順序で順次投入する。

デブリ投入前の攪拌機運転状態とデブリ投入中,プール内に水中カメラを投入し てプール水中の撹拌状態を確認する。

ただし、スラッジ等を投入後にプール内の視認性が著しく低下した場合には、ス ラッジ投入初期の撹拌状態により撹拌できていることを判断する。

- ·金属反射型保温材
- ・繊維質保温材
- ・スラッジ
- ・塵土
- ・錆片
- ・耐 DBA 仕様塗装(ジェット破損)
- ・非 DBA 仕様塗装(耐性未確認)



・耐 DBA 仕様塗装(SA 時剥落)

- ⑥ 測定
 - (a) ×(ターンオーバー時間)」までは 分毎に圧損,流量及び水温を記録し, 水面に浮遊するデブリの変化や透明度の変化が観察されたときに写真撮影を 実施する。
 - (b) 「×(ターンオーバー時間)」以降は5分毎に圧損,流量及び水温を記録し,水 面に浮遊するデブリの変化や透明度の変化が観察されたときに写真撮影を実 施する。
 - (c) 分間平均の圧損変化率が落ち着く(分間の圧損変化が測定値の)%以下 となる)まで圧損値を確認する。 なお,測定値の %以下が測定計器の測定限界値以下の場合には, (ター ンオーバー時間)」経過した時点で圧損が静定したものとみなす。
- ⑦ 流量を増加して、 GPM で安定させる。
 以後,⑥ (a) ~(c)と同じ。
- ⑧化学影響生成異物を投入する。

以後,⑥ (a) ~(c)と同じ。(ALOOH 溶液は, WCAP-16530-NP-A に基づいて作成)

⑨ 攪拌機を停止後、ポンプを停止し試験を終了する。



図4 デブリ投入位置(試験プール平面図)

(2) 実機ストレーナの圧損算出方法

下記 2 種類の方法にて実機ストレーナの圧損を算出し,保守的な方を採用する (Hsa₁, Hsa₂の大きい方)。

 初めに、ALOOH 投入直前の圧損試験結果(圧損 h₁)及び d 値{インターファイバー ディスタンス*}を用いて実機圧損(H₁)を算出する。

次に,AL00H 投入後の圧損試験結果(AL00H 投入による圧損上昇分 h₃)を H₁加算して SA 時の実機圧損(Hsa₁)を算出する。

Hsa₁=H₁+h₃, ここに h₃=h₂-h₁ (図5 参照)

- ALOOH 投入後の圧損試験結果(圧損 h2),及び d 値を用いて SA 時の実機圧損(Hsa₂) を算出する。
 - 注記* インターファイバーディスタンスは、繊維質間の水が通過できるスペ ース(距離)であり、実機模擬試験により求めた値である。



図5 圧損試験結果の概要

Verf Verified • Perf Performed Page____of____ ÷ Comments/Actions/Observations Data Sheet 14 November 2014 Write legibly and clearly identify reasons for termination of a test or subtest . ŀ . File/Test Name: r Temp щ P2 "H₂0 P1. "H2O ÷ Flow Rate gpm Test Plan: Time Date: . .

様式1

重大事故等時の発生異物量評価について

添付書類「V-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関す る説明書」に用いる異物量については、原子炉格納容器内の冷却材配管の破断による破損影 響範囲内の保温材に加え、原子炉格納容器内の塗装、堆積異物、その他異物及び化学影響生 成異物を考慮している。

本資料では、重大事故等時における圧損評価に用いるこれら発生異物量について説明する。

1. 設計基準事故時に考慮する発生異物量

設計基準事故時においては、原子炉格納容器内の冷却材配管の両端破断による原子炉 冷却材喪失を想定し、配管破断時に破断口周囲の保温材等が破断口から流出した冷却材 により破損し、破損した保温材等がドライウェルからサプレッション・プールへ落下し、 ECCS ポンプの吸込流によりストレーナに付着する事象を想定している。

設計基準事故時の圧損評価では、「非常用炉心冷却設備又は原子炉格納容器熱除去設備 に係るろ過装置の性能評価について(内規)」の第1表に示す異物を考慮している。

一般保温 0 m ³ 原子炉格納容器内の繊維質保 (繊維質) はポレル保護	温材を全て撤
(繊維質) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
キプトックル ゆう かけい かんてい かい	ℓ `₀
カノセル保温 「「」」。 吸損影響範囲内の全ての保温	材の金属箔の
(金属反射型) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ている。
耐DBA仕様涂法 39kg 配管破断により発生する塗装	として, 内規
別表第3に示す物量を考慮し	ている。
設計基準事故時の原子炉格納	容器内環境に
おける耐性を確認できていな	い以下の塗装
の剥落を想定し、算出してい	る。
空調ダクト 約 kg	
th DBA (Liticiant Litticiant	xg
$\begin{bmatrix} 粒 \\ - \end{bmatrix}$ $\stackrel{\text{# DBA 仕様塗装}}{\longrightarrow}$ $\begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & $	
 状 D/W クーラファン電動機	約kg
	kg
合計 kgを保守的に丸め,	kgとし
て圧損評価に用いる。	
スラッジ 89 kg 堆積異物は通常運転時から	サプレッショ
#### ン・プール内に存在する異物	量を想定して
^{堆積} 錆片 23 kg おり,異物管理及び原子炉起	動の際の原子
- ⁴⁴⁷⁰ / 炉格納容器内清掃・点検を実	施するため,
塵土 68 kg 内規別表第3に示す物量を考	慮している。
流路面積を低減させる異物と	して、内規別
その他異物 ステッカー m ² 表第3に例示されている異物	を参考に,現
	5

第1表 圧損上昇の要因となる異物(設計基準事故時)

2. 重大事故等時の発生異物量

非常用炉心冷却系統(以下「ECCS」という。)ストレーナの圧損上昇は,異物の付着に よりストレーナの流路面積が低減し,流速が上昇することに起因する。

このため,原子炉格納器内環境の高温状態を維持することに伴う発生異物量の増加及 び炉心の溶融や原子炉圧力容器の破損に伴う発生異物量の増加について,以下に考察す る。

(1) 原子炉格納容器内環境の高温維持に伴う発生異物量の増加について

重大事故等時の原子炉格納容器内環境は,設計基準事故時よりも高温状態が長期間 維持されるため,耐 DBA 仕様塗装の剥落による塗装物量の増加が想定される。

このため,設計基準事故時に剥落を考慮している塗装(配管破断時にジェット流で破 損する耐 DBA 仕様塗装・非 DBA 仕様塗装)に加え,重大事故等時の環境における耐 性が確認できていない耐 DBA 仕様塗装については,全量の剥落を想定する。重大事故 等時に発生する塗装の物量を第2表に示す。

	異物の種類	SA 時	備考
	耐 DBA 仕様塗装 (ジェット破損)	39 kg	破損塗装が最大となる大破断 LOCA 時を想 定するため,設計基準事故時と同様の評価と なる。
涂	非 DBA 仕様塗装	kg	重大事故等時は設計基準事故時よりも原子 炉格納容器内温度が高くなるため,設計基準 事故時同様,非 DBA 仕様塗装の全剥落を想 定する。
チー 装	耐 DBA 仕様塗装 (SA 環境剥落)	kg	 重大事故等時は設計基準事故時よりも原子 炉格納容器内温度が高くなるが、重大事故等 時における塗装の耐性が確認できていない ため、保守的にドライウェル及びペデスタル (ドライウェル部)内の塗装の全剥落を想定 する。 ドライウェル内: kg ペデスタル内: kg 合計 kgを保守的に丸め, kg と して圧損評価に用いる。

第2表 重大事故等時に発生する塗装の物量

(2) 炉心の溶融に伴う発生異物量の増加について

炉心損傷時においては、周辺被ばく低減のため、pH 制御装置により水酸化ナトリウムをサプレッション・プール水へ添加することから、冷却材中の水酸化ナトリウムと原子炉格納容器内に存在する構造物(反応性の高い Al 又は Zn を含むもの)との化学反応により発生する異物(化学影響生成異物)を新たに考慮する必要がある。

PWR プラントにおいて化学影響生成異物の発生量評価に使用している WCAP-16530^{*1}では,原子炉格納容器内に存在する Al, Zn を含有する構造物の表面積に対し て,溶解速度(温度, pH に依存)を掛けることで,Al, Zn の溶解量を算出し,溶解し た Al, Zn がすべて水酸化物として析出することとして評価している。

東海第二発電所における化学影響生成異物の発生量は、PWR プラントの評価を参考 に、下記も考慮して評価を行っている。

- ドライウェル及びペデスタル(ドライウェル部)の構造物は、塗装剥落後の金属 表面からの金属の溶解を考慮する。
- ② 溶解速度算出において、pH が保守的に高く維持されるとして評価する。
- ③ WCAP-16530では対象外としている Fe についても,炭素鋼の腐食速度 100 mdm
 *2(40~200℃,純水)より溶解量を算出する。

化学影響生成異物の圧損評価においては、JNES-SS-1004*3に従い、これらの析出異物(Al,Zn,Feの水酸化物)を圧損試験代替異物であるオキシ水酸化アルミニウム(AlOOH)の重量へ換算し、圧損試験に用いる。

化学影響生成異物の異物量評価概要について、第3表に示す。

- 注記*1:「Evaluation of Post-Accident Chemical Effects in Containment Sump Fluids to Support GSI-191」(Westinghouse WCAP-16530-NP)
- 注記*2:1か月あたりの腐食速度 mg/(dm²・month)
- 注記*3:「サンプストレーナ閉塞事象の化学影響に関する評価マニュアル」

(独立行政法人原子力安全基盤機構 原子力システム安全部 JNES-SS-1004)

種別	溶解量算出手法	主な構造物	化学影響生成 異物量*
Al	WCAP-16530 によ り. 原子炉格納容器内	保温材外装板, 電線管(Al-Zn メッキ)	kg
Zn	環境 (温度, pH) を考 慮して算出する。	ジンク系塗装, 亜鉛メッキ鋼構造物 (グレーチング等), 電線管 (Al-Zn メ ッキ)	kg
Fe	炭素鋼腐食速度の知 見から算出する。	炭素鋼配管・機器類(PCV 内面, ド ライウェルローカルクーラ等)	kg
		合計	$\begin{matrix} {\color{red} } & \\ \downarrow \\ \hline \\ \hline \\ & \\ \hline \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ &$

第3表 化学影響生成異物の異物量評価概要

注記*: 圧損試験代替異物である AlOOH の重量を示す。

化学影響生成異物量の合計である kg を保守的に丸め, kg として圧損評価に 用いる。

(3) 原子炉圧力容器の破損に伴う発生異物量の増加について

原子炉圧力容器が破損した場合には、溶融デブリや構造物がペデスタル(ドライウェ ル部)に落下することとなる。しかし、ペデスタル部は溶融デブリを全量保持できる容 量を有しており、サプレッション・プールには人通用開口部を経て流入する構造である こと、ペデスタル(ドライウェル部)内の構造物は比重が大きいこと(第4表参照)か ら、人通用開口部を経てサプレッション・プールへ流入することは考えがたく、仮に比 重が小さい異物がサプレッション・プールへ流入した場合でも、比重の小さい異物はサ プレッション・プール水面付近に浮遊しており、ストレーナへ到達しないと考えられる。 (別紙-2参照)

構造物	材質	比重	塗装	評価				
ターンテーブル	SUS	7.75						
ターンテーブル動力機構	SUS	7.75	<u> </u>					
CRD ハウジング	SUS	7.75	_					
CRD 機構	SUS	7.75	_					
CRD ハウジングサポート	炭素鋼	7.78	kg	ペデスタル (ドライウェル部) 内に				
ケーブルトレイ	炭素鋼	7.78		存在する構造物は、比重が大きく、				
SRNM 案内管	SUS	7.75		ペデスタル (ドライウェル部) 内に				
LPRM 案内管	SUS	7.75	_	沈降すると考えられるため、構造物				
TIP 案内管	SUS	7.75		自体がサプレッション・プールに流				
ED サンプ	SUS	7.75		入することはないと考えられる*。				
ED サンプクーラ	OFCu	8.94		ただし、塗装がされている構造物に				
ED・FD スワンネック	SUS	7.75		ついては、ドライウェル同様、全量				
ED ベントスワンネック	SUS	7.75		の剥落を想定する。				
スワンネック柵	SUS	7.75	_	(第2表に示すペデスタル内の耐				
コリウムシールド	atta			DBA 仕様塗装kg に含まれてい				
支持構造物	505	1.15		る。)				
配管類	SUS	7.75	_					
計装品	SUS	7.75	_					
サポート粨	SUS	7.75						
	炭素鋼	7.78						
			ケーブル。	としての比重は1以上であり,ペデスタ				
	全同	8 09	ル内に沈降すると考えられる*。万が一比重の小					
ケーブル類	「「「」」である。	0.92	さい被覆材が流出しても、 サプレッション・プ					
	<u> </u>	$0.9 \sim 1.8$	ール水面付近に浮遊し、ストレーナに到達しない					
			ため, 圧打	員に影響しない。				

第4表 ペデスタル (ドライウェル部) 内に存在する構造物の一覧

注記*:ペデスタル(ドライウェル部)内の異物のサプレッション・プールへの異物流入経 路は別紙-2を参照。

3. まとめ

以上より,重大事故等時の発生異物量評価についてまとめた結果を第5表に示す。 本発生異物量を考慮して,圧損評価を行う。

	異物の種類	DB	SA	補足
	一般保温	0.	m 3	原子炉格納容器内に繊維質保温材を使用していないため、
√兄.	(繊維質)	0	III°	薄膜効果を生じることはない。
闲				破損保温材が最大となる大破断 LOCA 時を想定し, DB時
仙	カプセル保温			の算出方法より更に保守的に破損影響範囲内の破損影響
1/1	(金属反射型)		m²	範囲内の全ての保温材の金属箔の物量に余裕を見込んで
				算出している。
	耐 DBA			破損塗装が最大となる大破断 LOCA 時を想定するため,
	仕様塗装	39	kg	設計基準事故時と同様の評価となる。
	(ジェット破損)			
塗				重大事故等時は設計基準事故時よりも原子炉格納容器内
	升 DDA 仕様涂准		kg	温度が高くなるため,設計基準事故時同様,非 DBA 仕様
	江俅坚衣			塗装の全剥落を想定する。
装	計DDA			重大事故等時は設計基準事故時よりも原子炉格納容器内
	耐 DBA 仕様塗装	_		温度が高くなるが,重大事故等時における塗装の耐性が確
			kg	認できていないため,保守的にドライウェル内の塗装の全
	(BA 垛堤羽融)			剥落を想定する。
堆	スラッジ	89	kg	堆積異物は通常運転時からサプレッション・プール内に存
積	结片			在する異物量を想定しており,異物管理及び原子炉起動の
異	平円フト	20	кg	際の原子炉格納容器内清掃・点検を実施するため、内規別
物	塵土	68	kg	記3に示す異物を適用する。
				WCAP 手法等により、Al, Zn, Fe を含有する原子炉格納
				容器内構造物の溶解・析出を想定する。構造物の溶解速度
化賞	学影響生成異物	—		が保守的となるよう,原子炉格納容器内温度が最大となる
			кg	大破断 LOCA 時注水機能喪失時の温度変化を包絡する条
				件とし、pH は高く維持されるものとして算出する。
				原子炉格納容器環境で破損するステッカー類(流路面積を
その他異物			m^2	低減させ,圧損上昇に影響するもの)について,現場調査
				に基づき、物量を算出する。
				構造物の塗装剥落及び化学影響生成異物について考慮す
ペラ	デスタル内構造物	—	0 m^2	る。なお、ペデスタル内構造物自体は圧損上昇の要因とな
				る異物とならない。

第5表 重大事故等時の発生異物量評価

補足 2-7

重大事故等時の発生異物量算出方法について

重大事故等時において追加発生を考慮する耐 DBA 仕様塗装の塗装重量及び化学影響生成異物の発生量は、いずれも原子炉格納容器内の構造物の表面積を基に算出している。

このため、以下では、原子炉格納容器内の構造物の表面積の算出について示したのち、 耐 DBA 仕様塗装の塗装重量及び化学影響生成異物の発生量について示す。

1. 原子炉格納容器内の構造物の表面積について

重大事故等時において新たに発生が想定される,耐 DBA 仕様塗装量及び化学影響生 成異物量の算出のため,原子炉格納容器内の構造物の表面積調査の概要及び調査結果を 示す。

1.1 調査概要

原子炉格納容器内の構造物のうち,以下に該当する構造物の表面積を算出する。 調査対象を第別1-1表に示す。

発生異物		調査対象	代表的な構造物				
耐 DBA 仕様塗装		ドライウェル又はペデスタル	PCV 壁面・床面				
		(ドライウェル部)に設置され	機器類				
		ており,耐 DBA 仕様塗装がさ	配管・弁類				
		れている構造物。	架台・サポート類				
化学影響生成異	Al	アルミニウム,又は Al を含む	保温材外装板				
物*1		合金メッキの構造物	電線管*2				
			計測器				
Zn		亜鉛メッキ鋼, Zn を含む合金	グレーチング				
		メッキの構造物,及びジンク系	電線管*2				
		塗装を使用した構造物					
Fe		炭素鋼材料の構造物, 亜鉛メッ	耐 DBA 仕様塗装がされ				
		キ鋼の構造物	た構造物のうち、炭素鋼				
			材料の構造物				

第別1-1表 原子炉格納容器内の調査対象

注記*1:ドライウェル又はペデスタル(ドライウェル部)に設置されている塗装さ れた構造物については、重大事故等時において塗装の全量剥落を想定する

ため、下地の金属材料からの溶解を考慮する。

注記*2: 電線管に使用している Al-Zn めっきは, Al: Zn の重量比が %: % であるため, 全表面積を Al, Zn の重量比で按分して評価する。

1.2 表面積の算出手順

抽出された対象構造物の表面積の算出に当たっては、構造図等の設計図面を用いて、 以下のように算出する。構造物の表面積算出方法を第別1-2表に示す。

第別1-2表 構造物の表面積算出方法

No.	設備種別	算出方法
1	PCV 関係	構造図等を用いて,構成部品単位の表面積を算出し,それら
		を足し合わせて設備の表面積とする。
2	配管・弁類	配管図を用いて、配管外周、配管長から配管の表面積を算出
		する。弁類についても配管と同様に表面積を算出する。
3	配管サポート	【大口径(65A以上)】
		サポート図を用いて, 配管サポートの構成部材単位の表面積
		を算出し、それらを足し合わせて配管サポートの表面積とす
		る。
		【小口径(50A 以下)】
		配管口径ごとに設定した代表形状の配管サポートの表面積と
		サポート点数を掛け合わせ配管サポートの表面積とする。
		代表形状の配管サポートの表面積は、構成部材単位の表面積
		を算出し、それらを足し合わせて算出する。
		また、サポート点数は、配管図を用いて、配管長、サポート
		間隔(最も短いサポート間隔を用いる)から算出する。
4	ダクト類	ダクト図を用いて、ダクト外周(折込部も外周として加算す
		る),ダクト長さから表面積を算出する。
5	電線管	【電線管】
		電線管配置図を用いて、外周、長さから表面積を算出する。
		【電線管サポート】
		代表形状の電線管サポートの表面積とサポート点数を掛け合
		わせ電線管サポートの表面積とする。
		代表形状の電線管サポートの表面積は、構成部材単位の表面
		積を算出し、それらを足し合わせて算出する。
		また、サポート点数は、電線管は位置図を用いて、電線管
		長、サポート間隔(最も短いサポート間隔)から算出する。
6	機器	構造図等を用いて、構成部品単位の表面積を算出し、それら
		を足し合わせて設備の表面積とする。
7	その他	構造図等を用いて、構成部品単位の表面積を算出し、それら
		を足し合わせて設備の表面積とする。
		(チェーンブロック モノレール等)

補足 2-9

1.3 調査結果

ドライウェル内の構造物の表面積調査結果を第別1-3表に、ペデスタル(ドライウ ェル部)の構造物の表面積調査結果を第別1-4表に、サプレッション・チェンバ内の 構造物の表面積調査結果を第別1-5表に示す。

		構	造物	耐	DBA 仕様		溶	译解表面積 (m²)			m²)	
分類	構造物	表	面積	Ě	金装面積	Δ	1		7		Fo	
		((m^2)		(m ²)	A	I		Zn		ге	
PCV 関係	フランジ部											
	ライナ円錐部											
	ドライウェルスプレイ管											
	ドライウェル上部											
	シヤラグ											
	ドライウェル下部											
	シヤラグ											
	ジェットデフレクタ											
	ハッチ類											
	ドライウェルスプレイ											
	サポート				.							
	原子炉遮へい壁										_	
	PCV スタビライザ										_	
	RPV スタビライザ											
	バルクヘッドプレート											
	燃料交換ベローズ										_	
	ドライウェルビーム											
	シート											
	ドライウェル貫通部										_	
	貫通部保温材外装板											
	原子炉圧力容器基礎											
	ドライウェル床面								-			
	RPV 保温材外装板											
	グレーチング											
	ラジアルビーム											
	ストラクチャ											
	サポートスチール											Л

第別1-3表 ドライウェル内構造物及び表面積一覧

補足 2-10

		構造物	耐 DBA 仕様	溶	溶解表面積 (m²)				
分類	構造物	表面積	塗装面積	A 1	Al Zn				
		(m ²)	(m ²)	AI	Zn	ге			
	RPV 支持スカート内側								
	下鏡外面								
	その他構造物								
配管・弁類	配管・弁	ΠΓ		ΠΓ	ПГ	ΠΓ			
	保温材外装板	ΠΓ		ΠΓ	ΠΓ				
配管サポート	大口径配管サポート	ΠΓ		ΠΓ	ПГ	ΠΓ			
	小口径配管サポート				ΠΓ				
	操作架台			ΠΓ	ΠΓ				
	鉄板遮蔽			ΠΓ	ΠΓ				
ダクト類	ダクト	ΠΓ	\Box	ΠΓ	ПГ	ΠΓ			
	ダクトサポート			ΠΓ	ΠΓ				
	ダクトドレン								
電線管	電線管	ΠΓ	\Box	ΠΓ	ΠΓ	ΠΓ			
	電線管サポート			ΠΓ	Π				
機器	PLR ポンプ(A)電動機	ΠΓ	\Box	ΠΓ	ΠΓ	ΠΓ			
(PLR ポンプ)	PLR ポンプ(B)電動機								
機器	D/W クーラファン	\Box			ΠΓ				
(D/W クーラ)	D/W クーラ、ファン電								
	動機								
その他	計器類								
	チェーンブロック								
	モノレール, サポート								
	追加サポート								
	合 計								

注記*:非 DBA 仕様塗装を使用している。物量については,第1表に示す。

	構		Ŋ	耐 DBA 仕様		溶解表面積 (m²)						
分類	構造物	表面積	нщ,	塗	装面積	L.	Al		Zn		Fe	
		(m ²)			(m ²)							
PCV 関係	原子炉圧力容器基礎											
	CRD レストレントビーム											
	CRD レストレント											
	支持金具											
	ペデスタル床面] [
配管・弁類	配管・弁						Ţ		Γ			
	保温材外装板] [Ī			
配管サポート	大口径配管サポート						1 [Π	Γ	Π		
	小口径配管サポート						1 [
機器	プラットホーム		Γ				1 [Γ	Π	` [
(CRD 交換機)	グレーチング											
	旋回レール		Γ				1 [Π		
	プラットホーム						1 [Π		
その他	計器類						1 [Π		
	その他						1 [Π		
	合 計									Π		

第別1-4表 ペデスタル(ドライウェル部)内構造物及び表面積一覧

		構造物	涂生而積	溶解	溶解表面積	
分類	構造物	表面積	至我面偵 (m ²)	Δ1	Zn	Fρ
		(m^2)		711	211	10
PCV 関係	サプレッション・チェン					
	バ					
	アクセスハッチ					
	クエンチャサポート	\Box				
	真空破壊弁					ΠΓ
	アクセスハッチカバー,					ΠΓ
	プラットホーム					
	サプレッション・チェン					
	バ					
	プラットホーム					
その他	計器類	\Box				
	合 計					

第別1-5表 サプレッション・チェンバ内構造物及び表面積一覧
2. 重大事故等時において追加発生を考慮する耐 DBA 仕様塗装の発生量

重大事故等時には,設計基準事故時よりも高温状態が長期間維持されるが,重大事故 等時における塗装の耐性が確認できていないため,追加発生を考慮する耐 DBA 仕様塗 装としては,ドライウェル及びペデスタル(ドライウェル部)に設置する構造物の塗装 の全量剥落を想定する。

塗装重量は、ドライウェル及びペデスタル(ドライウェル部)内の塗装されている構 造物の表面積に、塗装膜厚及び塗装密度を掛けることで算出する。

SA 環境において剥落すると想定した耐 DBA 仕様塗装の算出結果を第別1-6表に示す。

	構造物の全表面積*1 (m ²)	塗装膜厚 (mm)	塗装密度 (g/cm ³)	塗装重量*3 (kg)
耐 DBA 仕様塗装 (ドライウェル)		塗装要領 より個別	*2	
耐 DBA 仕様塗装 (ペデスタル)		に設定し ている。		
	合 計	-	-	

第別1-6表 耐 DBA 仕様塗装物量(SA 環境剥落分)の算出結果

注記*1:原子炉格納容器内の構造物の表面積算出については,別紙に示す。 注記*2:エポキシ系塗装の密度の代表値として 1.4 g/cm³と設定している。 注記*3:塗装重量の算出においては,保守的に裕度 1.1 倍を見込んで算出する。

以上より,ドライウェル及びペデスタル(ドライウェル)部に存在する塗装の全量 である kgを保守的に丸め, kgとする。 3. 化学影響生成異物の発生量

化学影響生成異物の発生量は、pH 制御装置によりサプレッション・プール水に添加 された水酸化ナトリウムと原子炉格納容器内に存在する構造物(Al, Zn, Fe を含むも の*)との化学反応により生成する量を、WCAP-16530及び JNES-SS-1004 に基づき算 出する。

- 注記*:原子力安全基盤機構の調査では、国内プラントは従来から化学影響の主要 因と考えられているアルミニウムや断熱材の腐食に加え、炭素鋼と亜鉛メ ッキ鋼腐食の影響が大きくなる傾向が示唆されており、JNES-SS-1004 に て提案している化学影響評価手法においても、Zn と Fe の影響を考慮する ことが推奨されている。
- 3.1 算出手順

WCAP-16530 に規定されている化学影響生成異物の発生量(析出量)の計算手順 は、原子炉格納容器内に存在する構造物(Al, Zn を含むもの)の表面積に対し、 原子炉格納容器 環境条件(温度,pH)を考慮して算出した溶解速度式を掛けること で、Al, Zn の溶解量を算出する。また、WCAP-16530 では対象外としている Fe についても、Al, Zn 同様に炭素鋼の腐食速度から溶解量を算出する。

化学影響生成異物による圧損評価においては,JNES-SS-1004より,析出物と同 等の圧損影響がある圧損試験代替物(AlOOH)の量に換算し,圧損試験に用いる。 圧損評価に使用する化学影響生成異物量の算定フローを,第別1-1図に示す。



第別1-1図 化学影響生成異物量の算定フロー

3.2 環境条件及び物質条件

溶解速度式の環境条件を第別1-7表に示す。また,原子炉格納容器内に存在する構造物のうち,Al,Zn,Feを含む構造物の表面積の調査結果を第別1-8表に示す。

項目	評価	条件
想定シナリオ	大破断 LOCA+ECCS 機能喪 (代替循環冷却を使用する場	要失+SBO 合)
評価期間	事故発生から 30 日間(720 日	寺間) *
原子炉格納容器内温 度	【ドライウェル】 0~ 5hr:200 ℃ 5~120hr:150 ℃ 120~168hr:140 ℃ 168~720hr: 60 ℃	【サプレション・プール】 0~168hr : 130 ℃ 168~720hr : 100 ℃
S/P スプレイ水の pH	【ドライウェル】 代替循環冷却前:7 (0~1.5hr後) 代替循環冷却後:12 (1.5hr以降)	【サプレッション・プール】 NaOH 注入前 : 5.6 NaOH 注入後 : 12

第別1-7表 想定する原子炉格納容器環境条件

注記*:事故発生から 30 日以降は,逆先等によるストレーナの性能回復が十分 可能であることから,30 日時点の異物量を単一ストレーナに付着する想 定は保守的である。

	1	Al (m²)		Zn (m²))	-	Fe (m²)	
ドライウェル								
ペデスタル(ドライウェル								
部)								
サプレッション・チェンバ								
合 計								

第別1-8表 Al,Zn,Feを含む構造物の表面積

3.3 溶解量評価

3.3.1 アルミニウム (Al) の溶解速度

Alの溶解速度式における係数を第別1-9表に示す。

元素	溶解速度式	単位		係数
Al	$RR = \frac{100[A + D(-H_{\rm c}) + C(1000)/f]}{100}$	$mg/(m^2 \cdot min)$	А	
	$D(pHa)^{2}+E(pHa)/(1000/T)$		В	
			С	
			D	
			Е	

第別1-9表 Alの溶解速度式における係数

3.3.2 亜鉛 (Zn) の溶解速度

Znの溶解速度式と係数を第別1-10表に示す。

元素	溶解速度式	単位		係数
Zn	RR =	$mg/(m^2 \cdot min)$	А	
	$D(pHa)^{2}+E(pHa)/(1000/T)$		В	
			С	
			D	
			Е	

第別1-10表 Znの溶解速度式における係数

3.3.3 炭素鋼 (Fe) の溶解速度

炭素鋼の溶解速度は WCAP-16530 に記載されていないことから、炭素鋼の腐 食速度の文献値*1である 100 mdm (mg/dm²・month) (40℃~200℃,純水* ²)を用いて溶解量を評価する。

- 注記*1: E.G. Brush, W.L. Pearl, "Corrosion and Corrosion Product Release in Neutral Feedwater", Corrosion, 28, 129-135 (1972)
- 注記*2:炭素鋼の腐食は,事故時に想定されるアルカリ環境において,純水環境よ りも抑制されるが,保守的に純水における腐食速度を適用する。 丹野和夫,湊昭 "火力および BWR 発電プラントにおける腐食による障害 と水処理"

3.4 溶解量の評価

Al,Zn,Feを含む構造物の表面積及び溶解速度から、各金属の溶解量を算出する。 また、 WCAP-16530 及び JNES-SS-1004 に基づき、溶解した金属全てが水酸化物と して析出すると想定する。各金属の溶解量及び生成することが想定される析出物を第 別1-11表に示す。

材料	表面積 (m²)	溶解速度 (mg /m ² ・ min)	溶解量 (kg)	想定される 析出物
アルミニウム (Al)				Alooh
亜鉛(Zn)				$Zn(OH)_2$
炭素鋼(Fe)				FeO(OH)

第別1-11表 各金属の溶解量と想定される析出物

3.5 化学影響生成異物量の評価結果

圧損試験においては、各金属の溶解量と同等の圧損影響となるオキシ水酸化アルミニウム(AlOOH)を使用するため、各金属の溶解を換算し代替物量(AlOOH 相当量)を求める。

3.5.1 代替物量評価

各金属の AlOOH への換算係数(JNES-SS-1004 規定されている換算係数) を第別1-12表に示す。

材料	Alへの換算係数
アルミニウム (Al)	1
亜鉛 (Zn)	0.2
炭素鋼 (Fe)	2

第別1-12表 各金属のAlへの換算係数

3.5.2 化学影響生成異物量評価結果

各金属の溶解量及び圧損試験に用いる代替物量(AlOOH)の算出結果を第別 1-13表に示す。

一士	ر. مىلىرى		`	化学影	響生周	成異物量	
兀茶	俗	脌重(kg)	換算係数	代	替物量 (]	(gx
アルミニウム (Al)	ſ			1			
亜鉛(Zn)				0.2			
炭素鋼(Fe)				2			
2 T	計						

第別1-13表 各金属の溶解量及び圧損試験代替物量

以上より,圧損評価に用いる化学影響生成異物量としては,代替物量の合計値 kgを保守的に丸めた____kgとする。 ペデスタル(ドライウェル部)から サプレッション・プールへの異物流入経路について

ペデスタル(ドライウェル部)(以下「ペデスタル」という。)内で発生した異物のサプ レッション・プールへの流入経路は、以下のとおりである。流入経路の概要図を第別2-1図に示す。

- ① 代替循環系冷却ポンプを運転する事象発生から 1.5 時間後においては,破断口から代替循環冷却系ポンプの流量(250m³/h)相当の水がペデスタルへ流入する。
- ② ペデスタルの水位が上昇し、人通用開口部を超えた場合、上澄みがドライウェル へ流出する。これに伴い、水面付近の比重が小さい異物がドライウェルへ移行す る。
- ③ ドライウェルの水位が上昇し、ベント管を通じてサプレッション・チェンバへ流入するが、その流入速度が小さいため、比重が小さい異物はサプレッション・プール水面に留まる。

以上より、ペデスタルからサプレッション・プールへ移行し得る比重が小さい異物は、 水面付近に存在するものであり、これらの異物がサプレッション・プールへ移行したとし ても、サプレッション・プール水面付近に存在することから、ストレーナへ到達する可能 性は低いと考えられる。また、比重が大きい異物についてはペデスタル内に沈降し、ドラ イウェルへ移行することはないと推測される。



第別2-1図 ペデスタル内異物のサプレッション・プールへの流入経路

注1:代替循環冷却ポンプ流量(250m³/h)とした場合のS/C への流入速度は0.002m/s程度となる。 〔(250m³/h/3600) / (π/4×0.597²×108本) =0.002297m/s→ 0.002m/s〕

重大事故等時圧損試験における保守性について

GE 社製ストレーナの圧損試験の条件は、以下の保守性を有している。

- (1) 重大事故等時における異物量
 - ① 繊維質保温材

非常用炉心冷却系ストレーナ設計において,圧損上昇評価は圧損上昇の効果とし て大きな影響のある繊維質保温材の付着を前提条件としている。現状,原子炉格納容 器内の<u>繊維質保温材は,全て撤去</u>しており,SA環境における実力を把握するうえで は必ずしも考慮する必要はないと考えるが,本圧損試験では繊維質保温材の付着を 見込んだ試験条件とする。

② 耐DBA 仕様塗装

耐 DBA 仕様塗装は, DBA 環境(温度条件: 171℃×1 時間+121℃×72 時間+93℃×96 時間)における耐性が確認された塗料であるものの,照射線量が高く,高温状態が長時間継続する SA 環境における耐性の不確かさを考慮し,<u>ドライウェル及びペデ スタル内の耐 DBA 仕様塗装は全て剥落する</u>ものとして物量を算定している。なお, 現実的には耐 DBA 仕様塗装が事象初期(LOCA 発生直後のブローダウン過程)にお いて剥落するとは考えられず,後述するサプレッション・チェンバへの移行タイミン グ・移行量ともに保守的な試験条件とする。

③ 異物量

重大事故等時に想定する異物量は、計算値に対し下記の余裕をみて設定している。



④ 化学影響生成異物

溶解する構造物については、WCAP-16530 に規定されている Al, Zn に加えて、 WCAP-16530 では対象外としている <u>Fe についても化学影響生成異物の生成に寄与</u> <u>するものとして考慮</u>している。

Al, Zn の溶解速度式は, pH, 温度の関数であるが, 原子炉格納容器内温度が最大 となる大破断 LOCA 時注水機能喪失時の<u>原子炉格納容器温度(有効性評価における</u> <u>解析値)に余裕を見込んだ温度</u>とし, pH 制御装置運転後は, <u>高 pH(pH=12)を維</u> 持するものとしている。 (2) 異物の移行量

BWR のストレーナへ到達する異物は、以下の過程を経て移行すると想定される。

- a. LOCA 発生に伴い破断口から流出した原子炉冷却材がジェット流として噴出し, 破断流の影響範囲(ZOI)にある保温材,塗膜片が破損飛散する。
- b. LOCA ブローダウン過程および,その後の原子炉格納容器スプレイにより飛散し た異物等が洗い流され,原子炉冷却材やスプレイ水等と共にベント管を通じてサ プレッション・チェンバへ流入する。
- c.サプレッション・チェンバ内の初期の過程においては LOCA 時のブローダウン 過程により撹拌されている状況であり、サプレッション・チェンバに流入した異 物は、LOCA 後速やかに起動した ECCS ストレーナに吸引され表面に付着する。

重大事故時においては,

- ・耐DBA仕様塗装がLOCA事象初期に全量剥離することは現実的には考えられず、 実際には上記のa.~c.の過程の後、照射線量、高温状態が長時間継続すること で徐々に剥離し、一部がスプレイ水とともにサプレッション・チェンバへ流入する と想定され、さらにはサプレッション・チェンバ内の流況は上記のc.と比較して 静定している状況と考えられる。
- ・また,その他の保温材等の異物についても,代替循環冷却系ポンプの使用開始は, 事象発生後 90 分後であり,その段階におけるサプレッション・チェンバ内の流況 は,上記のc.と比較して静定している状況であり,ブローダウン過程において流 入した異物は,サプレッション・チェンバ底部に沈降している状況が想定される。 なお,BWR のストレーナはサプレッション・チェンバ底面からストレーナ下端ま での約 mm,に沈降した異物が再浮遊するとは考えられない。

しかしながら本試験条件の前提としては,重大事故等時の異物の想定として,サプレッション・チェンバ流入後の想定として,<u>経路上での沈降等を考慮せず,全量ストレーナ</u> に到達するとしている(ドライウェルからサプレッション・チェンバへの移行割合及び サプレッション・チェンバからストレーナへの移行割合はいずれも100%としている)。

- (3) 圧損試験における保守性
 - 試験流量

重大事故等における各事象(有効性評価の事故シーケンスグループ)のうち,大破断 LOCA 時注水機能喪失時にサプレッション・チェンバを水源として運転する代替 循環冷却系ポンプの通水流量は,250m³/h である。

これに対して,圧損試験時には,ストレーナを兼用する残留熱除去系ポンプの定格 流量(1691.9m³/h)までをも考慮した<u>代替循環冷却系ポンプの約 6.5 倍の試験流量</u> としている。

なお,重大事故時において,ストレーナの圧損上昇が確認された場合には,逆洗等の措置により機能の回復が期待できるが,本試験は連続通水の条件にて実施する。

② 試験水量

圧損試験における水量は,異物濃度が実機で想定している異物濃度を下回らない ように,<u>ストレーナ表面積あたりの水量を少なく</u>している。

試験水量比(ストレーナ単位面積当たり): _____m³/m² 実機水量比(ストレーナ単位面積当たり): 105.5 m³/m²

③ 温度条件

圧損試験に用いる ECCS 水源の水温は,既工事計画書同様,原子炉設置変更許可 申請書添付書類十におけるサプレッション・チェンバ水温解析結果である<u>最低温度</u> (約 50℃)に対して保守的により低い ℃としている。

④ ストレーナ高さ

試験装置のストレーナ取付け高さは、実機のサプレッション・チェンバ底面からス トレーナ下端までの約 mm であるのに対して、<u>試験プール底面からストレーナ</u> 下端までの約 mm と約 の高さとしている。

試験装置のストレーナ下端が底面に近い位置となっているため, サプレッション・ チェンバ底面近傍に存在するデブリがストレーナに吸込み易い条件となっている。

- 以上 -

の比較表
Ā
内規

補足 1

既工認 PWR (敦賀 2 号)		改17・10・13 原院第4号「沸騰水 原子力発電設備における非常用好 有却設備及び格納容器熟除去設備 係るろ過装置の性能評価及び構造 支評価について」(以下「旧内規」 いう。)に従い、保温材の破損量が 大となる点を設定している。	内規図2 (内規の別表第1に相当 図内規別表第1に示す破損 る。) に示す破損影響範囲に従い、設定し 定している。 でいる。
評価内容	:ストレーナ圧損評価に関係しない項目	1. ストレーナの性能評価 1. ストレーナの性能評価 (1) 保温材の破損量評価 ① (破断想定点の考え方は PRR 同僚) ① (破断地定点の考え方は PRR 同僚) ① ⑦ (破断地定点の考え方は PRR 同僚) ① ○ (破断地定点の考え方は PRR 同僚) ① ○ (和長大となることが想 定される, 一次系配管である再循環系配管 (600A- 心? PLR-018) の完全両端破断を想定している。 ② ⑦ PLR-018) の完全両端破断を想定している。 ④	 ② [ZOI 内保温材の算出方法は PWR 同級] ③ [ZOI 内保温材の算出方法は PWR 同級] サ: 内規別表第1 に示す破損影響範囲に従い,破断想定 点を中心に 7.4D (600A×7.4) の半径の球の中に存 在するカプセル保温(金属反射型)について,将来 的な変動に配慮した物量として, 1, 2, 2 してい る。
内規	役 済 彦 美 省 平成20・02・12原院第5号 非常用炉心治却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について(内規) を次のように定める。 平成20年2月27日	原子力安全・保安院長 萬田 康久 非常用炉心冷却設備又は格納容器熟除去設備に係るろ過装置の性能評価等に ついて (内規) 本内規は、沸騰水型原子力発電設備 (以下 FBML」という。) 又は加圧水型原子力発電設備 (以下 FPME) という。) の非常用炉心冷却設備又は格納容器熟除去設備 (以下 FE005」とい う。) に係るる過装置 (以下 イナレーナ」という。) について、閉塞事象の考慮に関して は発電用原子力設備に関する技術基準を定める省告(昭和40年通商産業省会第62号。以 下 省舎」という。) 第17条項3項及び第32条第69号、ストレーナの大型化に伴う構 道識度に関しては省会第6条並びに第9条第2号及び第9号に規定する技術基準への適合性 の判断基準を定めるものである。 記 1. ストレーナの性能評価は、一次冷却材摂失事故(以下 FL00A」という。) 時に破損する 保温材及び称約容器内に存在する他の風物がストレーナに代着することによる匠力損失 (以下 「圧損」という。) の上昇を考慮したE005に係るポンプ(以下 FE005ポンプ)」とい	 う。)の有効的応決病が、当該ポンプの必要有効吸込水頭以上であることを確認することであり、その方法は、次の(1)から(5)に規定するとおりである。 (1) 保温村の破損量評価 (1) 保温村の協利重評価 (1) 保温村の協利重評価 (2) なお、保温村の破損を想定する協利影響範囲(以下「応損保温村」という。)のス (2) なお、保温村の破損を想定する破損影響範囲(以下「201」という。)は、別表第1

	内規	評価内容	既工認	PWR (敦賀 2 号)
		(2) 破損保温材の ECCS 水源への移行量評価		
		③【保温材のECCS 水源への移行量の考え方はPWR 同様】	③旧内規図2 (内規別表第2に相当す	③内規別表第2に従い、保
		内規別表第2に従い,前記(1)で評価された保温材	る。)に従い、保温材のEccs 水源移行	温材の ECCS 水源移行量を
	に示す保温材の種類に応じ、破断点を中心とした同表に示す半径の球であること。	の破損量 🔤 🗗 ご対し,移行割合である 50%	量を評価している。詳細は⑩に示す。	評価したこる。
0	(2) 破損保温材のE003水源への移行量評価	(カプセル保温(金属反射型))を乗じた ─ ^{m²}		ただし、滞留水区画の体
	(1)で評価された保温材の破損量に別表第2に示す割合を乗じた量が、ECCS水源 FCCSの画像電電能における水溜をパい、BMRではサブレッションブーII、PMRでは終	がサプレッション・プールに移行すると評価してい		積比率を減じている。詳
	Constituteを見たいです。それではなく、Constituteで、ここでは、ACの部分に置いていた。その部分に置いていた。Constituteでは、ACの部分に置いていた。ACの部分に置いていた	°Q		細は⑩に示す。
	おりの一部が希望するおそれのある格納容器内の区画)の体積比を移行量に乗じた値			
	を、当段移行重から減しることができることとする。この場合において、体積比は15%を土限とする。	(3) 破損保温材以外の異物の ECCS 水源への移行量	④旧内規図2 (内規別表第3に相当す	
		評価	る。)に従い,設定している。破損保	④内規別表第3に従い,設
4	(3)破損保温材以外の異物のECCS水源への移行量評価 破損保温材以外の格納容器内に存在する異物について、破断流・格納容器スプレイ	④ 【保温材以外の異物量の考え方は PWR 同様】	温材以外の異物のサプレッション・	定している。 非 DBA 仕様
	による流動及び格納容器内容囲気を考慮の上で、ECCS水源への移行量が評価されてい	内規別表第3に従い,設定している。破損保温材	プールへの移行割合は考慮していな	塗装は使用しておらず,
	ること。たの際、存在 9 の実物の重については、原則として、死毛設備毎の状況過度に基づき保守的な量としていること。ただし、異物管理及び原子伊起動の際の格納容	以外の異物のサプレッション・プールへの移行割	い。なお、非DBA仕様塗装は、旧内規	破損保温材以外の異物の
	器内清掃・点検を実施している場合に限り、別表第3に示す異物の種類に応じ、当該異 袖の細ド 岸半鼻ッナスビッゼたキスビッシャス	合は考慮していない。異物量の詳細を⑩に示す。	で規定されていないため考慮してい	ECCS 水源への移行割合は
(ない。異物量の詳細を⑩に示す。	考慮していない。異物量
0	(4)実物で着によるは街上昇の評価 異物付着による圧損上昇の評価に当たっては、異物付着による圧損上昇の最も厳し			の詳細を回に示す。
	くなるECCSの承諾構成が仮定されていること。その際、ECCSが満に移行した異物が、 をおは注目に対しまさでおも、そう、 今日 トロ・オードは巻ナ イャオセ アロスエー	(4) 異物付着による圧損上昇の評価		
	ロボWWM車に至くられまるい、がいく、キョベドワーンにに泊るかのにられいいかのにと、異物付着による圧損上昇量は、当該系統構成に基づき、次の①から⑤を考量した上	⑤【接近流速設定の考え方は PWR 同様】	⑤旧内規に従い, ECCS 水源に移行した	
	で、別記1に示すMIKE6/0R-6224式又はNED0-32721式のどちらか一方及びNURE6/0R-68 08式を用いて求めた値の合計とする。その際、規定した羅物付着量を踏まえた圧描試	内規に従い, 代替循環冷却系ポンプ (250 m³ /h)	異物が各ストレーナに系統流量に基	⑤内規に従い、評価してい
	酸の結果によって補正されていること。	の単独運転を想定し、前記④で評価した異物の全	づき分配され、かつ、全量ストレーナ	る。なお, PWR では, 各 ECCS
6	なお、仕損因疑の実施に当たっては、別記2に示す崔恵争現が考慮されていること。 ① 圧損上昇評価の際に用いるECOS水源の水温は、保守的に低く設定されていること。	量がストレーナに付着することを想定している。	に付着することを想定している。具	ポンプで1 機のサンプス
9	② 冷却材の接近流速(ECCSの再循環運転時の最低水位で水没するストレーナ面積の 脳外流聴出ナルのを体送量またに3 NTE目が、 14 と体の体験開ままでの含	異物付着による圧損上昇が最も厳しくなるよう,	体的には, KHR ポンプ, HPCS ポンプ,	クリーンを兼用している
	年四回頃ヨについた約50月目でいる。必じ回し。/ 19、米約501年時安全所属、馬気学業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業	保守的に残留熱除去系ポンプ運転時の定格流量	LPCS ポンプの各1台運転を想定し,	ため、各ポンプの系統流
	●計画書における記載値)以上を基に設定されていること。 ③ 再循環遺転時の最低水位は、冷却材が6605水滴に到達するまでの流路の狭路部が	(1691.9 m³/h) を想定している。	前記④の異物が各ポンプの定格流量	量に基づく分配は考慮し
	破損保温材等により閉塞し、再循環運転に寄与しない冷却材が生じる可能性がある。		により分配されるとして評価してい	ていない。
Ŀ	場合は、てい重でをしむいて来山られている」と。 ④ 再循環連転時の最低水位で水没するストレーナ面積は、別表第3のその地異物と	【ストレーナ形状の違いにより適用する評価式が異	る。このため, ストレーナ 1 機当たり	
)	して想定したステッカー類の総面種の75%分を差し引いて算出されていること。 ④ ストレーナ素面に推練した繊維状の異物(以下「繊維管」という。)が粉子状の	なるが, PWR 同様別記1に示す式により評価]	に付着する異物量は発生量の約 1/3	繊維質及び粒子状異物の
0	異物(以下「粒子」という。)を補起することによる効果(以下「薄膜効果」という。)を補起することによる効果(以下「薄膜効果」とい	異物付着による圧損上昇は,別記2に示す留意事	としている。	圧損は NUREG/CR-6224 式,
	う。)を踏まえ、以下の想定のもと最大の圧損上昇が評価されていること。 A 繊維質の想定される最大付着量が、薄膜効果の発生開始量未満の場合には、	項を考慮(詳細を⑫~⑮に示す。)した圧損試験結		金属反射型保温材による
	薄膜効果の発生開始量の繊維質が付着すること。 D 総統約6組やよもスミナは巻きが、確能効果の条件間がきい下の組みには	果を基に、繊維質・粒子状異物・化学影響生成異	繊維質及び粒子状異物の圧損は	圧損は NUREG/CR-6808 式
	D 歳晩見い恋たらもや坂へに有量が、等限効果が汚出地が量が上が後日には、 蓮葭効果が発生すること。	物による圧損は NED0-32721 式, 金属反射型保温材	NED0-32721 式,金属反射型保温材に	に,また,化学影響生成異
	なお、別記1の評価式以外でも、同等の圧損試験により妥当性が証明された式であれば、使用することができることとする。	による圧損は NUREC/CR-6808 式により求めてい	よる圧損は NUGEG/CR-6808 式により	物の圧損は圧損試験によ
		°Q	求めている。	り求めている。
	61			

335

内規	評価内容	既工認	PWR (敦賀 2 号)
	⑥【温度設定の考え方はPWR 同様】	⑥圧損上昇評価に用いる ECCS 水源の水	⑥内規に従い、以下のよう
	内規に従い, 圧損上昇評価に用いる ECCS 水源の水	温については、同左。	に設定している。
	温は,既工事計画書同様,原子炉設置変更許可申請	冷却材の接近流速は、残留熱除去系	・圧損上昇評価の際に用い
	書添付書類十におけるサプレッション・プール水温	ストレーナに通水される流量 1691.9	る水温は, NPSH 余裕がも
	解析結果である LOCA 後数十秒後の約 50℃から,保	m³/h を設定している。	っとも厳しくなる再循環
	守的に 🛛 ととしている。		切替時点の温度が低めと
	冷却材の接近流速は,代替循環冷却系ポンプ(250		なる評価を実施した結果
	m ³ /h) に対して,異物付着による圧損上昇が最も厳		に余裕をみて 50℃として
	しくなるよう、残留熱除去系ストレーナに通水され		いる。
	る流量 1691.9 ㎡/h を設定している。		・冷却材の接近流速は, 工事
			計画書記載値以上かつ配
			管ルートの圧損に基づく
			最大流量 (m ^{3/h)}
			としている。
	①【有效表面積の考え方はPNR 同族】	①既工認において、ステッカー類のそ	①内規に従い、以下のよう
		の仲異物は考慮していたい	に割守している
	は,既工事計画書にて算出した 📃 🖬 から,別		・最低水位を算出する際は,
	表第3のその他異物として想定したステッカー類		床ドレン及びキャビティ
	の総面積 <u></u> ² の75%分を差し引き, <u></u> ²		ドレンが閉塞したことを
	としている。		想定し、閉塞により滞留
			する体積を差し引いてい
			° Q
			・即年水谷水水が大スク
			・敗国永正に不反りるイン
			リーン面積は、その他異
			物として想定したステッ
			カー類の総面積 (60m ²) の
			75% (45m ²) を差し引いて
			いる。
	⑧ [PCV 内に繊維質保温材を使用していない]		
	東海第二発電所では、格納容器内に存在する破損が想	⑧ECCS 水源に移行すると想定した繊維	⑧ECCS 水源に移行すると想
	定される繊維質保温材について、全て圧損影響の少な	質保温材は薄膜効果発生開始量以上	定した繊維質保温材は薄
	い金属反射型保温材等に交換しており、薄膜効果を生	のため、薄膜効果による圧損上昇を	膜効果発生開始量以上の
	じることはない。	想定している。	ため、薄膜効果による圧
			損上昇を想定している。

内規 (5)有効吸込水頭の評価 上述の(1)から(4)までの規定に基づいて評価された圧損上昇を考慮したECCS ボンブの有効吸込水頭が、当該ボンブの必要有効吸込水頭以上であることが確認され でいること。 ポンプの有効吸込水頭以、目数ボンブの必要有効吸込水頭以上であることが確認され でいること。 でいること。 その際、ECCS水源の水温は保守的に高く設定されているとともに、配管確断後に上 昇する習慣に、原則として考慮されていないこと。ただし、習圧を考慮することがや むを得ない場合には、保守性を十分考慮した時であること。 、ストレーナは工学的安全施設に属する機器であること。 、ストレーナは工学的安全施設に属する機器であることから、クラス2機器としての耐震 価盤時冷却が は、設計基準約 価値の組合せについては、別差第4日示すように、死荷重、通常通転温度による熱荷重 及びに材料及び構造強度の評価 まする者にた。別差第4日示すように、死荷重、通常通転温度による熱荷重 成は、別表第4日示すように、死荷重、通常通転温度による熱荷重 なない。 にない、「100」に、 のにな料」の「100」別表第4日示すように、死荷重、通常通転温度による熱荷重 なない」 していること。 のにたいたいたいたいたいたいためによるほどのにするのでした。 「100」のにより、 「100」のは、 ない。 「100」のは、 「100」の	評価内容 <u>真の評価</u> る保温材及び原子炉格納容器内に ストレーナに付着することによる 意したポンプの有効吸込水頭の算 (子炉格納容器の背圧は考慮してい 1電源喪失事象においては、原子炉 力及び常設高圧代替注水系ボンプ 1施設としての使用条件を超えて通	既工認 ⑤LOCA 時に破損する保温材及び原子炉 格納容器内に存在する異物がストレ 一ナに付着することによる圧損の上 昇を考慮したポンプの有効吸込水頭 の算出においては、原子炉格納容器 の皆正は考慮していたい、	PWR (教賀2号) ③LOCA 時に破損する保温 及び格納容器内に存在- る異物がストレーナに付 着することによる圧損。
 (5)有効吸込水頭の評価 (5)有効吸込水頭の評価 (5)有効吸込水頭の評価 (5)有効吸込水頭のが (5)有効吸込水頭のが (5)有効吸込水頭の (5)有効吸込水頭の (5)有効吸込水頭の (5)有効吸込水面の (5)有効吸込水面の (5)有効吸込水面の (5)有効吸込 (5)有効の (5)有効吸込 (5)有効の (5)有効の (5)有効吸込 (5)有効の (5)有効の (5)有効の (5)有効の (5)有効の (5)有効の (5)有効の (5)有効の (5)有 (5)有効の (6)有効の (7)有効の (7)有効の (7)有効の (7) (7)有効の (7)有効の (7)有効の (7)有効の (7)有効の (7)有効の (7)有効の	真の評価 「「」」の学校の原子炉格納容器内に ストレーナに付着することによる 直したポンプの有効吸込水頭の算 「子炉格納容器の背圧は考慮してい 「商源喪失事象においては、原子炉 」施設としての使用条件を超えて通	③LOCA時に破損する保温材及び原子炉格納容器内に存在する保温材及び原子炉 も力に付着することによる圧損の上 見を考慮したポンプの有効吸込水頭 の算出においては、原子炉格納容器 の背圧は考慮していたい、	 ⑤LOCA 時に破損する保温 ⑥LOCA 時に破損する保温 及び格納容器内に存在- る異物がストレーナに付着することによる圧損。
 (5) 有効吸込水頭の評価 (5) 有効吸込水頭の評価 (6) 有効吸込水頭の評価 (6) 有効吸込水頭の評価 (7) から(4) までの規定に基づいて評価された圧損上昇を考慮したECOS ボンブの有効吸込水頭が、当該ボンブの必要有効吸込水頭以上であることが確認され でいること。 その際、ECOS水道の水温は保守的に高く飲じたようの必要有効吸込水頭以上であることが確認され でいること。 その際、ECOS水道の水温は保守的に高く飲じたようの必要有効吸込水頭以上であることが確認され でいること。 その際、ECOS水道の水温は保守的に高く酸にとよっただし、背圧を考慮することが確認され たいいには、原身性を十分考慮した背圧であること。 ただし、背圧を考慮することがや ない。 むを得ない場合には、保守性を十分考慮した背圧であること。 ただし、背圧を考慮することのや なたい。 なたい たたレーーン耐酸化したは、原身性を十分考慮した背圧であること。 たたレーンが たたレーンが たたレーン耐酸化したは、原身性を十分考慮した背圧であること。 たたいいでは、 たたいいたい たたい たたしーの耐酸化したは、 たたい たい <!--</th--><th>3 保温材及び原子炉格納容器内に ストレーナに付着することによる 意したポンプの有効吸込水頭の算 (子炉格納容器の背圧は考慮してい) 1 電源喪失事象においては、原子炉 が及び常設高圧代替注水系ポンプ 1 施設としての使用条件を超えて通</th><th>③LOCA時に破損する保温材及び原子炉格納容器内に存在する異物がストレーナに付着することによる圧損の上昇を考慮したポンプの有効吸込水頭の算出においては、原子炉格納容器の皆用におしていたい。</th><th> ③LOCA 時に破損する保温 及び格納容器内に存在- る異物がストレーナに付着することによる圧損。 </th>	3 保温材及び原子炉格納容器内に ストレーナに付着することによる 意したポンプの有効吸込水頭の算 (子炉格納容器の背圧は考慮してい) 1 電源喪失事象においては、原子炉 が及び常設高圧代替注水系ポンプ 1 施設としての使用条件を超えて通	③LOCA時に破損する保温材及び原子炉格納容器内に存在する異物がストレーナに付着することによる圧損の上昇を考慮したポンプの有効吸込水頭の算出においては、原子炉格納容器の皆用におしていたい。	 ③LOCA 時に破損する保温 及び格納容器内に存在- る異物がストレーナに付着することによる圧損。
 (5)有効吸込水頭の評価 (5)有効吸込水頭の評価 上述の(1)から(4)までの規定に基づいて評価された圧損上昇を考慮したECOS ポンプの有効吸込水頭が、当該ポンプの必要有効吸込水頭以上であることが確認され ていること。 その際、ECOS水源の水温は保守的に高く設定されているとともに、配管破断後に上 昇る背圧は、原則として考慮されていないこと。ただし、背圧を考慮することがや ない。 その際、ECOS水源の水温は保守的に高く設定されているとともに、配管破断後に上 昇る着圧は、原則として考慮されていないこと。ただし、背圧を考慮することがや ない。 ストレーナは工学的安全施設に属する保護であることから、クラス 2機器としての耐震 性並びに材料及び構造強度の評価 ストレーナは工学的安全施設に属する機器であることから、クラス 2機器としての耐震 情報や力が、 は、設計基準次 価値に高合していること。 ストレーナは工学的安全施設に高合していること。 たレーナは工学的安全施設に高合していること。 ボロームの耐震 低量の組合せについては、別表第4日示すように、死消重、通常運転温度による熱消重 なない。 エストサークでは、「約付着による影响市重点であることから、 の価値を起こいで エストサークを高点の「Rone barve」」 エストサークのでのに、 	ストレーナに付着することによる 書したポンプの有効吸込水頭の算 (子炉格納容器の背圧は考慮してい 1種源喪失事象においては、原子炉 が及び常設高圧代替注水系ポンプ 1施設としての使用条件を超えて運	格納容器内に存在する異物がストレーナに付着することによる圧損の上手を考慮したポンプの有効吸込水頭の算出においては、原子炉格納容器の計圧は考慮していない、	及び格納容器内に存在-る異物がストレーナに作着することによる圧損。
 (5) 有効吸込水頭の評価 (5) 有効吸込水頭の評価 上述の(1)から(4)までの規定に基づいて評価された圧損上昇を考慮したEOGS ポンプの有効吸込水頭が、当該ボンブの必要有効吸込水頭以上であることが確認され ていること。 ボンブの有効吸込水面が、当該ボンブの必要有効吸込水頭以上であることが確認され ていること。 オンプの有効吸込水面が、当該ボンブの必要有効吸込水頭以上であることが確認され マンホーンに、 マの際、EOGS水源の水温は保守的に高く設定されているとともに、配管破断後に上 早る間には、原則として考慮されていないこと。ただし、背圧を考慮することがな むを得ない場合には、保守性を十分考慮した背圧であること。 ストレーナがは工学的安全施設に属する機器であることから、クラス 2機器としての前課 ホレーナがは工学的安全施設に属する機器であることから、クラス 2機器としての前課 (1, 設計基準次 体並びに材料及び構造強度の評価 ストレーナがは工学的安全施設に属する機器であることから、クラス 2機器としての前課 (1, 設計基準な 位式に材料及び構造強度に高合していること。 エストレーナがは工学的安全施設に高合していること。 エストレーナがは工学的安全施設に高合していること。 エストレーチがによう説物荷量及び地構造ない。 エストレーチがには、別表示すし示す。こと、不可定、通知通知 (1, 2014) (1	意したポンプの有効吸込水頭の算 (子炉格納容器の背圧は考慮してい) 電源喪失事象においては、原子炉 プ及び常設高圧代替注水系ポンプ し施設としての使用条件を超えて運	 ナに付着することによる圧損の上昇を考慮したポンプの有効吸込水頭の 算とさおいては、原子炉格納容器の皆正においては、原子炉格納容器 	る異物がストレーナに付着することによる圧損の
 上述の(1)から(4)までの規定に基づいて評価された圧損上昇を考慮したECOS ボンブの有効吸込水頭が、当該ボンブの必要有効吸込水頭以上であることが確認され ていること。 その際、ECOS水源の水温は保守的に高く設定されているとともに、配管破断後に上 早する習年には、原則として考慮されていないこと。ただし、習圧を考慮することがや ない。 なる等ない場合には、保守性を十分考慮した背圧であること。 ストレーナがは工学的安全施設に置する機器であること。 ストレーナは工学的安全施設に置する機器であることから、クラス2機器としての耐震 「は、設計基準準次 体並びに材料及び構造強度の評価 ストレーナは工学的安全施設に属する機器であることから、クラス2機器としての耐震 市立の前台していること。 市面の組合せについては、別参算4日示がすように、死計重、通常通転温度による熱站重 (1)のにな料量及び構造強度の評価 (1)のには料量及び構造強度の評価 (1)のには料量及び構造強度の評価 	(子炉格納容器の背圧は考慮してい) 「電源喪失事象においては、原子炉 」及び常設高圧代替注水系ボンブ し施設としての使用条件を超えて運	昇を考慮したポンプの有効吸込水頭 の算出においては、原子炉格納容器 の皆圧は考慮していない、	着することによる圧損の
ホーンの自効数なが増か、当該ホーンのの変有効数な不確な上であること。 ていること。 その際、EGSS水源の水道は保守的に高く設定されているとともに、配管破断後に上 昇する背圧は、原則として考慮されていないこと。ただし、背圧を考慮することがや むを得ない場合には、保守性を十分考慮した背圧であること。 風離時冷却が ストレーナは工学的安全施設に高する機器であることから、クラス2機器としての耐震 構造がに材料及び構造強度の評価 ストレーナは工学的安全施設に高くしていること。 前面の組合せについては、別数第年4に示すように、死荷重、通常通転温度による熱荷重 なない)、 して 国エオサラを高高点 (mon buv-l(m))地株約増加入(m)と、約時間に、10月による熱荷重 は、加速する(LOCA =	7電源喪失事象においては, 原子炉 プ及び常設高圧代替注水系ポンプ 1施設としての使用条件を超えて運	い」にないては、原子炉格納容器 の算出においては、原子炉格納容器 の背圧は考慮していない。	
その際、ECCS木源の水温は保守的に高く設定されているとともに、配管破断後に上 昇する背圧は、原則として考慮されていないこと。ただし、背圧を考慮することがや むを得ない場合には、保守性を十分考慮した背圧であること。 ストレーナは工学的安全施設に属する機器であることから、クラス2機器としての耐震 様立びに材料及び構造強度の評価 商童の組合せについては、別逸第4に示すように、死荷重、通常通転温度による熱荷重 はすの正本が今を高高していること。 は、設計基準文 市正本が今を高高点の「Run buv-1(m)地株論或以差に中心とともに、NRにおいい	J電源喪失事象においては, 原子炉 プ及び常設高圧代替注水系ポンプ J施設としての使用条件を超えて運	いた日においていたい。「「「「」」の皆下は老慮していたい。	- 早や米暦 - ケボンブ(
むを得ない場合には、保守性を十分考慮した背圧であること。 なお、全交流見 ストレーナは工学的安全施設に属する機器であることから、クラス2機器としての耐震 体並びに材料及び構造強度に適合していることから、クラス2機器としての耐震 前重の組合せについては、別表第4日に示すように、死荷重、通常通転温度による熱荷重 なすかいで、異物付着による実物や増重及び絶圧を組み合わせるとともに、BIRにおいて は、面による実物が増加えび送圧を組み合わせるとともに、BIRにおいて は、面によっき実物が加ましび差圧を組みと合わたい。BIRにおいて	J電源喪失事象においては、原子炉 プ及び常設高圧代替注水系ポンプ J施設としての使用条件を超えて運		エバ こう (monor) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
 ストレーナの耐震性及び構造強度の評価 ストレーナは工学的安全施設に属する機器であることから、クラス2機器としての耐震 は、設計基準支 性並びに材料及び構造強度に適合していること。 転車の組合せについては、別表第4に示すように、死荷重、通常通転温度による熱荷重 などがに満め着面に、実物付着による影响が増度の送圧を組み合わせるとともに (LucA = した 面エオナウを高点合「GND buv-L(m)型株物型に中かるとともに (はない)が、当 	プ及び常設高圧代替注水系ポンプ J施設としての使用条件を超えて運		いて、原子炉格納容器の
1. ストレーナの耐酸性及び構造速度の評価 ストレーナは工学的安全施設に属する機器であることから、クラス2機器としての耐酸 性並びに材料及び構造強度に適合していること。 荷重の組合せについては、別表第4に示すように、死荷重、通常道転温度による熱荷重 はする(LOCA 引 した 面子オサクを悪点 の f Run buv-l(m) 財 株約20歳円 た 利益 化 - 1 R R において した 面子オサクを悪点 の Run buv-l(m) 財 株約20歳円 た 利益 かに かと ともた、 B R において	」施設としての使用条件を超えて運		背圧を考慮している。
性並びに材料及び構造強度に適合していること。 荷重の組合せについては、別表第4に示すように、死荷重、通常運転温度による熱荷重 及び地積荷重に、実験付替による実験が有量及び後圧を組み合わせるとともに、BIRにおいて はずない)が、当			原子炉格納容器の背匠
「商業の路官ににし、別の政策キニーが多まン」、次回業、道を通転通販にその部回業 取び勉強者意志に、製約分離による実験の資産取び進圧を指導や合わせるとした。INBにおいいて 日本「商子士安全委員会「RBD Buy」(Ⅲ1)期鉄線の翌日に上泊加速加に市力ス番茄車の設備指針」	きではないため異物による圧損影響		は、最も小さく評価する
「H 恒斗士史全般晶体 [BMB Mark-I(II) 對核後欧點圧士芭舞赵广巨七八點推筆色調福指針!	ミ系統の有効吸込水頭の評価におい		解析条件を設定して実カ
できてき ノンチェメス かいに いいい いいし コード コード コード コード アイ・ション ション ション・ション ション・ション マート・ション マート・ション マート・ション マート・ション マート・ション ション ション ション ション ション ション ション ション ション	内容器の背圧を考慮する。		した解析の結果を用いて
・原子炉格納3	号の背圧は,全交流動力電源喪失事		1.2°
カ制限を準用し、異物付着による差圧に対する膜応力制限を設け、通転状態IVにおじても 運転状態I・エメ同に幹容広力をあること。	所結果に基づき設定を行うが,当該		
圧損評価に関係しない項目	こは、解析の初期条件として格納容		
、その他の評価 (耐震・強度評価等の評価で考慮する。) 器圧力は大気	E, さらに, 格納容器雰囲気温度を		
ストレーナの番目の描さは、E00Sポンプ下消のスプレイノスル、E00Sポンプシート告等、 10°C/2 設介	格納容器圧力の評価結果を低めに		
ト減速機構の機能を満なうにたのない設計であるにた。 124.4年よろ感じ、2014年ののない設計であるにた。	解結単に其人を設定する		
	HNIHAで通してKにしる。		
	3.4.4.4.17.0.7.4.4.1.4.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.1		
附 副(中区 5 年 5 月 2 月 2 日、 + 阪 20・05・12 原院第 5 号)	出 《 仲 子 . 三九 一		
	朔米汁で政た		
1 本内税は3、半政とりキメ月1日から時行する。 2 沸騰水型原子力発電設備における非常用炉心治設備及び格装容器熟除去設備に係る	約末什で政止」		
1 本内規には、十次と10年3月1日かり総行する。 2 滞譲水型原ナカ発電設備における非常用炉心治却設備及び特約容器熟除去設備に係る う通装置の性能評価及び構造強度評価について(内規)(平成17年10月25日、平	的来什名或た		
1 本内球は、半球とりキュ月1日から総行する。 2 沸騰水型原子力発電設備における非常用炉心治設備及び格納容器熟除去設備に係る	対米汁で成化」		



PWR (敦賀2号)	TYK (彩見 2 万)		
跳工認	<u>영원</u> 		
評価内容			
	画面 地間前重 1 1+1+ 51 52 1 1+1+ 51 52 1 1+1 52 供用状態 1 1+1 52 供用状態 1 1+1 52 供用状態 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	なび日本業務の協会業を決断的は「個子 学術版的に関する実績設計業会会は 学校成成に、「本正の内容を示し 設計汚活業業長のに等用して行うこと。 設計指定業業長のに考用して行うこと。	
内規	C1374 たり状態	本価化シリー2015 運動調査(2015年、2015年、2015年の金属地球研設計「四子 1.1.の場合、ただし、「金属用限子会階級に属や合調機設計構築的合合 に基本を需要設計を行う法確活用子の協議については、上に回知限時に 和子校会会、高等な温暖地の子の設備については、上に回知限時にに 和子校会会、高等な温暖地の公司保住的予用出産業的公式発見して行うこと。 振動会、Saum許能的の力、Ufrimestame	
内規	小2014 (n)組み合力+4.2 (1年期に力力) (n)組み合力+4.2 (1年期に力力) (n)間 (11年) (n)目 (11年) (n)目 (11年) (n)目 (11年) (n)日 (114+117) (n)日 (114+117) (n)日 (114+117) (n)日 (114+117) (n)日 (114+117) (n)日 (114+117) <th< td=""><td>0.050 (写義田信子)防衛振動 設計 (第2010年7月) (古葉田信子)防衛振動 送社・「美国銀田 (2010年7月)、自己は主義を注意(由計)「四子 (古葉田信子)たち、「「「「美国田子子の協力」」など自主委員会は「「「子 田子子がたちの主命」」に基づき新聞政府ですう法律活用する防衛政にはする観難設計構築は44 (国子がたちの主命)(二兵の政策的学校、「「大」」、「金麗用国子の防衛についてには、上世国政限地に 国家立ては本部計量部(二に兵の政策的学校、「「本学者」用意認念(二等用 (二字)」)」と、 「第5条件のから考慮 (二兵を会合のから第 のう) いい一節学習家た成、50影響う活躍協会、55許能応力、Ufr能力機構築物 (2011年7月)</td><td>μ</td></th<>	0.050 (写義田信子)防衛振動 設計 (第2010年7月) (古葉田信子)防衛振動 送社・「美国銀田 (2010年7月)、自己は主義を注意(由計)「四子 (古葉田信子)たち、「「「「美国田子子の協力」」など自主委員会は「「「子 田子子がたちの主命」」に基づき新聞政府ですう法律活用する防衛政にはする観難設計構築は44 (国子がたちの主命)(二兵の政策的学校、「「大」」、「金麗用国子の防衛についてには、上世国政限地に 国家立ては本部計量部(二に兵の政策的学校、「「本学者」用意認念(二等用 (二字)」)」と、 「第5条件のから考慮 (二兵を会合のから第 のう) いい一節学習家た成、50影響う活躍協会、55許能応力、Ufr能力機構築物 (2011年7月)	μ

内規	評価內容	既工認	PWR (敦賀 2 号)
<text><text><text><text></text></text></text></text>	PURR 同能、内振に基づく評価式で評価、圧換再就能 後、再度算出する。 金属反射型保温材による圧損は、NIREG/CR-6808 式によ り求める。 海維電気、粒子状異物及び化学影響生成異物の圧損に 10.3271式により求めるが、化学影響生成異物の下的で 実物投入後すべての異物を考慮した a 値から実機圧損 を算出する方法(作前のBWR 手法)で保守的となる評 配合容用する」で、(作前のBWR 手法)、で保守的となる評 心面を解出する方法(作前のBWR 手法)、で保守的となる評 から下式にて求める。 10.1 11.1	金属反射型保温材による圧損は、 NURBC/CR-6808式により求める。 繊維質及び粒子状異物の圧損は、NEDO- 32721式により求める。 NEDD-32721式におけるd値はストレーナ 圧損試験結果から求める。	金属反対地保護などで1000000000000000000000000000000000000

	内規	評価内容	躍工蹈	PWR (敦賀 2 号)
		別記2 圧損試験の実施に当たっての留意事項		
		©【投入異物の順序は PWR 同様、繊維質の後に粒子	⑫圧損試験における異物の投入順序に	③圧損試験においては、内
	54.82.2	状異物を投入する。】	ついては、実機で想定される異物の	規に則り、繊維質を堆積
	圧損試験の実施に当たっての留意事項	圧損試験における異物の投入順序については、実機	発生順序を考慮し、以下のとおり設	させた後、粒子を付着さ
	貴以非要、三アムムのの非常な主要う意味」第2つにす。 ちょうをだい 基礎の電信期日	で想定される異物の発生順序を考慮し、圧損が保守	定している。	せている。
	ILTARDAMのARMに当たりには、ソフルドサに来席のメギドを留まえるとともに、はユ11枚法人原子力安全基盤機構が実施した試験結果(NRES-SS-0103 LANRサンプスクリーン閉塞	的に大きくなるよう、以下のとおり設定している。	① ステッジ	
	に関する堆積形態と化学影響の評価」)を踏まえて、次の事項に留意すること。	① 金属反射型保温材	② 塵土	
3	1. 複数の種類の異物が付着した場合の圧損上昇については、付着量が同量であってもス	② 繊維質保温材	 3) 錆片 	
)	トレーナへの14者のらせ方によっては損止チ重の残なる。具体的には、繊維質と和十の 組合せにおいて、繊維質と粒子を混合させたものを堆積させた場合に比べ、繊維質を堆	③ ステッジ	④ 耐 DBA 仕様塗装 (ジェット破損分)	
	積させた後に粒子を堆積させた場合などで圧損上昇量が大きくなる試験結果がある。そ のため、圧相試験においては、実様で想定される条件を検討の上、上述の圧損上昇の特	 ④ 塵土 	⑤ 繊維質保温材	
	性を踏まえて、試験条件の妥当性を確認する必要がある。	 5. 1 <p< th=""><th></th><th></th></p<>		
e	2. 圧損試験においては、異物の溶解、析出、追加付着等により圧損上昇に経時変化が考	⑥ 耐 DBA 仕様塗装(ジェット破損分)		
9	えられることから、十分な試験時間を確保し、非保守的な評価とならないよう配慮する マロチアーを誇っまらを増益なないともない。	⑦ 非 DBA 仕様塗装 (耐性未確認)		
	CCbF、既嵌外重の実飯栄什Cの進いによる影響についても依約90cCが必要にめる。	 		
(3. 想定される異物としては破損保温材以外の異物もあることから、圧損試験においては、	⑨ 化学影響生成異物 (AL00H) *2		
(4)	それらの異物の取扱について各異物の物性を踏まえて非保守的な評価とならないよう、 試験の正当体本体おオスの重がある			
	み状い 天日 ほんをあり るび 笑いのう。	注記*1:原子炉格納容器内が高温状態を維持する		
	 ストレーナに付着させる異物については、実機において想定される条件を検討の上、 ほごめた9884年ロッケストミは当時を追か、イエス必要がなよ。 	ことにより, 耐 DBA 塗装が剥落し, ストレ		
	ドリニッチを教育者たちままで、「山田は反義」、トインが火さいので。	ーナに到達することを想定している。		
Ģ	5. 試験流递については、実機と同等以上の接近流速にて測定するとともに、流速を変動 させストーロ場と目号に下可当めた参いだせいス組会がもスニットで、 雪輝から運転電	注記*2:pH 制御時の化学影響生成異物がストレー		
9	ロドロト、14月11日1日に、14月10日、14日で、10日で、10日に、10、14日、10日に、14日に、14日に、14日に、14日に、14日に、14日に、14日に、14	ナに到達することを想定している。化学影		
¢	6. 試験温度については、水の粘性等について適切に取り扱っている限り特定の温度に限	響生成異物は pH 調整剤が格納容器内に注		
9	定する必要はないが、圧損試験の目的に照らして妥当であることを確認する必要がある。	入され、溶解物がサプレッション・プール		
	7. FMRIにおいては、冷却材がほう酸水であり、ECOS系統の再循環運転において冷却材中に水酸化ナトリウム、ヒドラジン又はほう酸ナトリウムを添加することから、これらと	に到達後、ブール水が冷却された後に析出		
	格納容器内構造物や破損保温材等との化学反応によりストレーナの圧損が上昇する可能性があり、その上昇の度合いは、興物等の種類、組合せによって異なるため、それら	するしどを恐たしている。		
	を考慮した上で、全体的な圧損上昇が最大となる条件で試験を行う必要がある。その際、 中海やをみまは純いテロ単んが圧場と目がなき 巻くまでは80%を行う必要がある。その際、			
	実破の来作を展成して日半はに圧損上升が治ら漸くまでは数を打つ必要がののが、女当住が確認された場合に限り、別途異物・薬剤等を投入することにより加速試験を行うこ			
	とができる。 PWR の記載			
	参北大献 mice oc onto found 44、よしとこ 、 語の言語よどはな世界には「お母野語を設置」 な			
	MRS-SS-D/03 IPMK サンフスクリーン用基に関する堆積形態と化字影響の評価1、独立行政法人原子力安全基盤機構			
	7			

	内規	評価內容	既工認	PWR (教賀 2 号)
		□3【試験の終了判断は PWR と同等】	⑬同左	⑬圧損試験においては, 圧
		実機の SA 時に代替循環冷却系ポンプを運転する場	ただし, 試験水量比 :とし	損上昇が静定する状態ま
		合には、チャギングなどの水力学的動荷重は働いて	た評価したいる。	で確認している。具体的
	別記2	おらず, S/P 内のデブリは十分静定している状態で		には、
	圧損試験の実施に当たっての留意事項	あることが想定されるが, 攪拌機を使用してストレ		
	圧損試験の実施に当たっては、ブラント毎に実機の条件を踏まえるとともに、独立行政 法人原子力安全基盤機構が実施した試験結果(MES-SS-003 FPMRサンブスクリーン閉塞 に関する堆積形態と化学影響の評価」)を踏まえて、次の事項に留意すること。	ーナに異物付着させるような状況を作った上で試 験を実施している。圧損試験においては,		
3	1. 複数の種類の異物が付着した場合の圧損上昇については、付着量が同量であってもストレーナへの付着のさせ方によって圧損上昇については、付着量が同量であってもストレーナへの付着のさせ方によって圧損上昇量が異なる。具体的には、繊維質を粒子の 組合せにおいて、繊維質と粒子を混合させたものを堆積させた場合に比べ、繊維質を堆 積させた後に粒子を堆積させた場合などで圧損上昇量が大きくなる試験結果がある。そ のため、圧損試験においては、実機で想定される条件を検討の上、上述の圧損上昇の特 性を踏まえて、試験条件の妥当性を確認する必要がある。	圧損試験設備内の戻り水は、定格流量時に 生じる実機の接近流速と同等以上となるように試 験装置の接近流速を設定し、試験タンク床にその流		
9	3 2. 圧損試験においては、異物の溶解、析出、追加付着等により圧損上昇に経時変化が考えられることから、十分な試験時間を確保し、非保守的な評価とならないよう配慮するとともに、試験水量の実機条件との違いによる影響についても検討することが必要である。	量を戻して撹拌させているとともに、試験中は攪拌 機を使用して撹拌状態を維持する。 また、試験水量については、異物濃度を実機以上と		
(E)	3. 想定される異物としては破損保温材以外の異物もあることから、圧損試験においては、 それらの異物の取扱について各異物の物性を踏まえて非保守的な評価とならないよう、 試験の妥当性を確認する必要がある。	なるよう、ストレーナ単位表面積あたりの水量を小さく設定している。 試験水量比(パレーはの諸当たり): 10,00%		
	4. ストレーナに付着させる異物については、実機において想定される条件を検討の上、 保守的な試験結果となるよう相当程度細かくする必要がある。	実機水量比(ストレーナ単位面積当たり):105.5 m²/m²		
£1)	5. 試験流速については、実機と同等以上の接近流速にて測定するとともに、流速を変動 させると、圧損上昇量に不可逆的な変化が生じる場合があることから、実機での運転実 態を削案して試験条件を設定する必要がある。	・通想定される異物の種類及び取扱いについては、圧損 試験上非保守的な評価とならないよう、過去の試験	⑭同左	④保温材は実機にて使用してい
9	6. 試験温度については、水の粘性等について適切に取り扱っている限り特定の温度に限 定する必要はないが、圧損試験の目的に照らして妥当であることを確認する必要がある。	実績を踏まえ,以下のとおり設定している。 【破損保温材】	ただし、非DBA 仕様塗装及び化学影響 生成異物については考慮していな	るものを使用する。 ●繊維質はC V内に最大量存在 し、圧損上昇上保守的と考え
	7. PMRIにおいては、冷却材がぼう酸水であり、ECSS系統の再循環運転において冷却材中 に水酸化ナトリウム、ヒドラジン又はぼう酸ナトリウムを添加することから、これらと 格納容器内構造物や破損保湿材等との化学反応によりストレーナの圧損が上昇する可 能性があり、その上昇の度合いは、異物等の種類、組合せによって異なるため、それら を考慮した上で、全体的な圧損上昇が最大となる条件で試験を行う必要がある。その際、 実健の条件を模擬して日単位で圧損上昇が落ち着くまで試験を行う必要がある。その際、 実健の条件を模擬して日単位で圧損上昇が落ち着くまで試験を行う必要がある。その際、 とができる。 PWR の記載	繊維質:シュレッダーで細かく裁断したロックウー ルを圧損試験に投入している。 【繊維質のサイズは PWR と同等】 金属反射型保温材:NUREG/CR-6808 に記載のある, 米国での金属保温材部融産評	° 	のれる繊維質保温材や使用する。 あ。 「関係の緒少は】 ・繊維はグレーチング通過サ イメ以下になるけっに着や イレたこめ。(グレーナング 通過サスメ以下の暫合は、 保温材酸酸軟酸の結果から なん保守的なめのに、や離 なん保守的なめのがい、や離 なん保守的なめのがい、や離
	参考文献 JNES-SS-0703「PMR サンプスクリーン閉塞に関する堆積形態と化学影響の評価」,独 立行政法人原子力安全基盤機構	ホコンド		認している) ・ケイ骤タルシウイは十分策 畜と兆光のだる哲子状に整 辞したいる。
	7			 ・金属保温は、NUREG/CR-6808 に記載のある、米国での金 属保温材破壊試験結果に基 づき 金属箔を切断してい ち。

		【金属保温材のサイズは Pur 同様】	
			●堆積異物は NEI04-07 の SER
			APPENDIX7 に記載と同等の密
			度である珪砂を用い、粒子径
		做損 米温付し人外の美物	分布についても同記載と同等し、業価子で
		・ 堆積 異物 ・	「単偏」の。 後并に(ことに 紫霧を描く
	別 紀2	スラッジ:	● 室委については,記載水信で投入後の繊維同士の隙間に入
	圧縄試験の実施に当たったの留音車道	日祖学歌でおり、レンパ	り込みやすいように若干小さ
	K H G H H H H H H H H H H H H H H H H H	日間を受けていている。	い粒子径であり、密度がほぼ同年でキスカルに熱約キカや
	圧損試験の実間に当たっては、フラント毎に実機の条件を踏まえるとともに、独立行政 法人原子力安全基盤機構が実施した試験結果(MES-SS-0103「PMRサンプスクリーン閉塞	また」・「「「「「「「「「」」」、「「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」	人する。
	に関する堆積形態と化学影響の評価」)を踏まえて、次の事項に留意すること。	軟化 上 貞 歌 に 次 人 し い る 。 。 … … … … … … … … … … … … …	
	。 建硫化硫酸化酶硫化过程 计正式分析语言的过去式和过去分词 计推断处理器 化十二苯丁二	塵土: 程度の粒径のケイ砂粉末を	開幕の諡かよ
T	□・彼效の性我の表物が13者した場合の圧損工弁については、13者重が回軍であってもべ 3 トレーナへの付着のさせ方によって圧損上昇量が異なる。具体的には、繊維質と粒子の	圧損試験に投入している。	実物の2個/1-C ・塗装は、クルミ殻を、十分微
	組合せにおいて、繊維質と粒子を混合させたものを堆積させた場合に比べ、繊維質を推 確とれよなに約アメ地球されよれるケルケルに用し目目がオーメクスを1996年目が出まって	・ 耐 DBA 仕様塗装 :	細と考えられる粉末程度ましかに、
	彼とせた政に独すで圧倒させた。場合のとことに損土升量が入るてなる政務部来がめる。てのため、圧損試験においては、実機で想定される条件を検討の上、上述の圧損上昇の特	程度のペイントチップを	いだ年している。
	性を踏まえて、試験条件の妥当性を確認する必要がある。	圧損試験に投入している。	
Ē	。 2. 圧損試験においては、異物の溶解、析出、追加付着等により圧損上昇に経時変化が考	・非 DBA 仕様塗装	
Y	※ えられることから、十分な試験時間を確保し、非保守的な評価とならないよう配慮する レナキに、試験水量の連緯条件と通じによる影響についても検討することが必要であ	:粒径が	
		圧損試験に投入している。	
			●化学影響牛成異物は、WCAP-
Ŭ	3. 想定される異物としては破損保温材以外の異物もあることから、圧損試験においては、 それらの異物の取扱について各異物の物性を踏まえて非保守的な評価とならないよう、 試験の妥当性を確認する必要がある。	【粒子状異物のサイズは文献より設定】	1653 - Main All All All All All All All All All Al
	こうちなみためのちゃの見るいを引き中、ちょいうごを聞いたを兼たごと ニュー・	・その他異物:圧損試験に投入しない。	
	4. 人下レーナーに対応できの実施にしいては、実施において設たられる米什を使設のよ、 保守的な試験結果となるよう相当程度縮少くする必要がある。	(格納容器内に存在するステッカーの総面積の	
		75%を ストレーナ右効ま面緒から差し引いて評	
U	 試験流港については、実機と同等以上の接近流递にて測定するとともに、流递を変動 させると、圧損上昇量に不可逆的な変化が生じる場合があることから、実機での運転実 	「うつい」、「、、」」、「「」、、、」、「」、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	
V	態を勘案して試験条件を設定する必要がある。	「	
	6 試験温度については、水の軟件第について適切に取り扱っている開り特定の温度に開	こうしませんご きょうぶん きょうかん かんしょう メント ワイキャン	
Ð	○ いたの言葉についていたいたいになったいで、「おいになったい」のは、「おいていない」で、「おいていたい」では、「はは、「は、「は、「は、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、	11、255日2月11日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日	
	7. PWRにおいては、冷却材がほう酸水であり、EOOS系統の再循環運転において冷却材中	[미구)) 菅 시사구(1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	に水酸化ナトリウム、ヒドラジン又はほう酸ナトリウムを添加することから、これらと	MCAF 手広により戸以しに圧損政戦11倍乗物での	
	格納容器内構造物や破損保温材等との化学反応によりストレーナの圧損が上昇する可能れない。そのトラの時をには、豊物地の道路、治会サドトゥノア島たスキが、チャッ	るオキシ水酸化アルミニウムを圧損試験に投入	
	mにがのシ、このエオウスロションの、みがひゃい住みが、ね日ににやっしみでゆったい。これでつを考慮した上で、全体的な圧損上昇が最大となる条件で試験を行う必要がある。その際、	している。	
	実機の条件を模擬して日単位で圧損上昇が落ち着くまで試験を行う必要があるが、妥当	【化学影響牛品里物の配扱は PWR 同様】	
	性が確認された場合に限り、別途興物・薬剤等を投入することにより加速試験を行うこ レポケキス		
	Larcese PWRの記載		
	参考文献 MES-SS-0703「PMR サンプスクリーン閉塞に関する堆積形態と化学影響の評価」、独 立行政法人原子力安全基盤機構		
	7		

内規	評価内容	既工認	PWR (軟賀 2 号)
1日掲試験の実施に当たっての留意事項 圧損試験の実施に当たっての留意事項 压損試験の実施に当たっては、ブラント毎に実機の条件を踏まえるとともに、独立行政 法人原子力安全基盤機構が実施した試験結果(MES-SS-0703「PIRFサンプスクリーン閉塞 に関する堆積形態と化学影響の評価」)を踏まえて、次の事項に留意すること。	⑤【接近流速の考え方はPWR 同様】 接近流速は大きいほど異物がストレーナに吸着し、 圧損が上昇することから、代替循環冷却系ポンプの 定格流量 250m,/h を上回る残留熱除去系ポンプの定 格流量 1691. 9m,/h での運転を想定し、異物による 圧損を評価している。	⑮各 ECCS ポンプの定格流量から試験流 速を算出している。	⑤試験時の接近流速にしてい は、実機と同等以上としてい る。 実機の運転手順ではプラント の状態に応じボンプを止める にとも可能であめため、接近 にとも可能であめため、接近 が近点速を実験 や考慮せず、接近流速を実縁 と回等以上な一定としてい め。
 (1) ためいてはないないがいました。そのは、こと、こと、いき、いき、いき、いき、いき、いき、いき、いき、いき、いき、いき、いき、いき、	⑥ 【温度設定の考え方は如昭司候】 温度が低くなるほど水の粘性が高くなり、圧損評価 上保守的となるため、代替循環冷却系ポンプの評価 としては、既工認同様、添付書類十のサプレッショ ン・ブール水温度解析結果より、LOCA 後数十秒後に は約 50℃以上となることから、保守的に□Cとし ーキャー・レンシュ	圖司在	⑥圧損試験は産温で実施するに ととし、試験時に水温計測を 行い設計条件の水温に漆算後 行う。尚、水温の違いによる圧 損の違いは各水温における水 の動粘性係数で換算を行って いる。
 3. 想定される異物としては破損保温材以外の異物もあることから、圧損試験においては、それらの異物の取扱について各異物の物性を踏まえて非保守的な評価とならないよう、試験の妥当性を確認する必要がある。 4. ストレーナに付着させる異物については、実機において想定される条件を検討の上、保守的な試験結果となるよう相当程度細かくする必要がある。 5. 試験流進については、実機と同等以上の接近流進にて測定するとともに、流速を変動きさせると、圧損上昇量に不可逆的な変化が生じる場合があることから、実機での運転実態を勘案して試験条件を設定する必要がある。 	L B R F L C V S o		
 6. 試験温度については、水の粘性等について適切に取り扱っている限り特定の温度に限 定する必要はないが、圧損試験の目的に照らして安当であることを確認する必要がある。 7. PMRにおいては、冷却材がほう酸水であり、ECGS系統の再循環運転において冷却材中 に水酸化ナトリウム、ヒドラジン又はほう酸ナリウムを添加することから、これらと 格納容器内構造物や破損保温材等、RD化学反応によりストレーナの圧損が上昇する可 能性があり、その上昇の度合いは、裏物等の確認、組合せによって実化るため、それら を考慮した上で、全体的な圧損上昇が易た支となる条件で試験を行う必要があるが、安当 性が確認された場合に限り、別途実物・素剤等を投入することにより加速試験を行うこ とができる。 PWR の記載 			
参考文献 JNES-SS-0703 「PNR サンプスクリーン閉塞に関する堆積形態と化学影響の評価」,独 立行政法人原子力安全基盤機構			

東海第二発電	所 工事計画審査資料
資料番号	工認-028 改7
提出年月日	平成 30 年 5 月 14 日

V-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済燃料貯蔵槽内の 燃料体等の破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の 防止に関する説明書

1.	ŧ	既	要	1
2.	Z	基本方案	針·····	1
3.	火	然料取	扱設備における燃料集合体の落下防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
3.	. 1	燃料	↓取替機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3.	. 2	2 原子	ゲ炉建屋クレーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3.		3 使用	月済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3.	. 4	トチャ	ケンネル着脱機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3.	. 5	5 まと	$\pm \mathfrak{G}$	3
4.	ſ	吏用済;	燃料プール周辺設備等の重量物(燃料集合体以外)の落下防止対策・・・・・・	4
4.	. 1	落下	、防止対策の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
4.	. 2	2 落下	「防止対策の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
4.		3 落下	「防止対策の設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	8	a.離隔	, 固縛等による落下防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	ł	o. 耐震'	性確保による落下防止対策・・・・・ 10	0
5.	ſ	吏用 済;	燃料プール内への落下物による使用済燃料プール内の燃料体等への影響評価1	3
5.	. 1	基本	5方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
5.	. 2	2 強度	ξ評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18	8
5.		3 評価	5条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
5.	. 4	1 評価	5 結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
別紙	£	1 燃料	斗集合体落下時の使用済燃料プールライニングの健全性について・・・・・ 2:	3

1. 概 要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準規 則」という。)第26条第1項第4号及び第7号並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属 施設の技術基準に関する規則の解釈」(以下「解釈」という。)に基づき、燃料取扱いに使用する クレーン、装置等の燃料取扱設備における、燃料集合体の落下防止対策について説明するもので ある。あわせて、技術基準規則第26条第2項第4号ニ及びその解釈に基づき、燃料取扱設備等の 重量物が落下しても使用済燃料プールの機能が損なわれないことを説明する。

2. 基本方針

燃料取扱設備(キャスク除染ピットを除く)について,通常運転時に使用する燃料体又は使用 済燃料(以下「燃料体等」という。)の落下防止機能(ワイヤロープ二重化,動力電源喪失時の自 動ブレーキ機能等)を有する設計とする。

また,燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においても,使用 済燃料プールの冷却機能,遮蔽機能が損なわれないようにするため,燃料体等の落下に対しては 十分な厚さのステンレス鋼内張りを施設して使用済燃料プール水の減少に繋がる損傷を防止する とともに,クレーン等の重量物の落下に対しては適切な落下防止対策を施す設計とする。また, 使用済燃料プール内への重量物の落下によって燃料体等が破損しないことを計算により確認する。

3. 燃料取扱設備における燃料集合体の落下防止対策

燃料取扱設備は、燃料取替機、原子炉建屋クレーン、チャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯 蔵建屋天井クレーンで構成する。燃料取替機、原子炉建屋クレーン及びチャンネル着脱機は、新 燃料を原子炉建屋内に搬入してから炉心に装荷するまで、及び使用済燃料を炉心から取り出し原 子炉建屋外へ移送するまでの取扱いを行える設計とする。使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン は、使用済燃料乾式貯蔵建屋内において燃料集合体を装填した使用済燃料乾式貯蔵容器の取扱い を行える設計とする。使用済燃料の使用済燃料プールからの搬出には、使用済燃料輸送容器又は 使用済燃料乾式貯蔵容器(以下「容器」という。)を使用する。搬出に際しては、原子炉建屋内の キャスク除染ピット等にて容器の除染を行う。

また,燃料取扱設備のうち,燃料取替機,原子炉建屋クレーンは,未臨界性を確保した容器に 収納して吊り上げる場合を除き,燃料体等を1体ずつ取扱う構造とすることにより,臨界を防止 する設計とし,燃料体等の炉心から使用済燃料プールへの移動,使用済燃料プールから炉心への 移動及び容器への収納時等に燃料体等をラック上に吊り上げ,水面に近づいた状態にあっても燃 料体等からの放射線の遮蔽に必要な水深を確保できる設計とする。チャンネル着脱機は,燃料体 等を1体ずつ取扱う構造とすることにより,臨界を防止する設計とし,燃料体等の検査等を行う 際に水面に近づいた状態にあっても,燃料体等からの放射線の遮蔽に必要な水深を確保できる設 計とする。

さらに、燃料取扱設備は、地震荷重等の適切な組合せを考慮しても強度上耐えうる設計とする とともに、ワイヤロープの二重化、フック部の外れ止め及び動力電源喪失時の保持機能等を有す ることで、移動中の燃料体等の落下を防止する設計とする。

また、燃料取扱設備は、その機能の健全性を確認するため、定期的に試験及び検査を行う。

1

347

 \mathbb{R}

燃料取扱いに使用する燃料取替機,原子炉建屋クレーン,チャンネル着脱機及び使用済燃料乾 式貯蔵建屋天井クレーンの概要を以下に示す。 3.1 燃料取替機

燃料取替機は原子炉建屋原子炉棟6階に設けたレール上を水平に移動するブリッジと,その上 を移動するトロリで構成する。

トロリ上には、燃料体等をつかむためのグラップルを内蔵した燃料把握機があり、燃料体等 は、グラップルにてつかまれた状態で原子炉ウェル及び使用済燃料プール内の適切な位置に移 動することができる設計とする。

グラップルのフックは空気作動式とし、燃料体等をつかんだ状態で空気源が喪失しても、安 全側に働いて燃料体等を落とすことのない構造とする。また、燃料把握機は二重のワイヤロー プで保持する設計とする。

ブリッジ及びトロリの駆動並びに燃料把握機の昇降を安全かつ確実に行うために, グラップ ルには機械的インターロックを設ける。

燃料取替機は、取扱い中に燃料体等を損傷させないよう、あらかじめ設定する荷重値を超え た場合、上昇を阻止するインターロックを有することで燃料体等の破損やそれに伴う燃料体等 の落下を防止する設計とする。あわせて、駆動源喪失の場合にも燃料体等の保持状態を維持す る設計とする。

燃料取替機は耐震Bクラスで設計し、走行部はレールを抱え込む構造として地震時に落下す ることがない設計とする。耐震設計の方針は、添付資料「V-2-11-2-1 燃料取替機の耐震性に ついての計算書」に示す。

3.2 原子炉建屋クレーン

 \mathbb{R}

補① V-1-3-3

NT2

原子炉建屋クレーンは,原子炉建屋内壁に沿って設けたレール上を水平に移動するガーダと, その上を移動するトロリで構成する。

原子炉建屋クレーンは,原子炉建屋内で新燃料搬入容器,使用済燃料輸送容器の移送及び新 燃料等の移送を安全かつ確実に行うものである。本クレーンは,新燃料搬入容器,使用済燃料 輸送容器及び新燃料等の移送中において,駆動源が喪失しても確実に保持できる。

フックは、玉掛け用ワイヤロープ等が当該フックから外れることを防止するための装置を設 ける。さらに、重量物を吊った状態において、使用済燃料プール上を通過できないよう、モー ド選択により、移送範囲の制限を行うため、インターロックを設ける。

また,重量物を移送する主巻フックはイコライザハンガをストッパ方式にすることで仮にワ イヤロープが切れた場合でも重量物が落下せず,安全に保持できる設計とする。

原子炉建屋クレーンは耐震Bクラスで設計し、走行部は浮き上がり代を設けた構造として地 震時に落下することがない設計とする。耐震設計の方針は、添付資料「V-2-11-2-2 原子炉建 屋クレーンの耐震性についての計算書」に示す。

3.3 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンは,使用済燃料乾式貯蔵建屋内壁に沿って設けたレー ル上を水平に移動するガータと,その上を移動するトロリで構成する。

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンは,使用済燃料乾式貯蔵建屋内で使用済燃料乾式貯蔵 容器の移送を行うものである。本クレーンは,使用済燃料乾式貯蔵容器の移送中において,駆

2

動源が喪失しても確実に保持できる。

フックは、使用済燃料乾式貯蔵容器専用吊り治具又は玉掛け用ワイヤロープ等が当該フック から外れることを防止するための装置を設ける。さらに、重量物を吊った状態において、他の 使用済燃料乾式貯蔵容器と接触しないインターロックを設けると共に、主巻ドラムに設けた回 転速度計により巻速度を制限加速度以内にすることで、使用済燃料乾式貯蔵容器が異常着床し ない設計とする。

主巻ワイヤロープは、横行トロリ上に設けた過巻防止装置によりワイヤロープの過巻による 破断を防ぐ設計とする。

また,重量物を移送する主巻フックは二重のワイヤロープにすることで仮にワイヤロープ1 本が切れた場合でも重量物が落下せず,安全に保持できる設計とする。

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンは耐震Bクラスで設計し、走行部は浮き上がり代を設けた構造として地震時に落下することがない設計とする。耐震設計の方針は、添付資料「V-2-11-2-3 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンの耐震性についての計算書」に示す。

3.4 チャンネル着脱機

チャンネル着脱機は、1 体のみ燃料体等を載せることのできる台座と燃料体等が倒れないよ う上部で支持する固定具が一体となり昇降する装置である。チャンネル着脱機は、新燃料搬入 等の際に燃料体等を保持して昇降し、原子炉建屋クレーンと燃料取替機間の受け渡しを行い、 検査対象となった燃料体等のチャンネルボックスを取り外すための当該燃料体等の昇降、及び 燃料体等の検査等のために当該燃料体等を昇降する装置である。チャンネル着脱機は、駆動源 喪失の場合にも燃料体等の保持機能を維持する設計とするとともに、下限ストッパによる機械 的インターロック及び燃料体等が倒れないよう上部で保持する固定具により燃料体等の使用済 燃料プール床面への落下を防止する設計とする。

チャンネル着脱機は耐震Bクラスで設計し、走行部は浮き上がり代を設けた構造として地震時に落下することがない設計とする。耐震設計の方針は、添付資料「V-2-11-2-4 チャンネル 着脱機の耐震性についての計算書」に示す。

3.5 まとめ

燃料取扱設備における燃料体等の落下防止対策をまとめたものを第1表に示す。また,第1 図に燃料取替機及び原子炉建屋クレーンにおける電磁ブレーキの概要,第2図に同様に電磁ブ レーキの動作原理,第3図に燃料把握機の二重ワイヤロープでグラップルを保持する構造,第 4図にグラップルの空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造,第5図に原子炉建屋クレーンに おけるフックの外れ止め装置,第6図に原子炉建屋クレーンにおけるイコライザハンガのスト ッパ方式概念図を示す。

機器名称	落下防止対策
	(1) 巻き上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で
	保持する構造
冰	(2) 燃料把握機は二重ワイヤロープでグラップルを保持する構造
<i>然</i> :1174X 百1成	(3) グラップルは空気源喪失時にも燃料集合体をつかむ構造
	(4) グラップルの機械的インターロック
	(5) 燃料体等取扱時の過荷重インターロック
	(1) 巻き上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキで保持する構造
	(2) フックの外れ止め
原子炉建屋クレーン	(3) 主巻フックはイコライザハンガをストッパ方式にすることで
	仮にワイヤロープが切れた場合でも保持される構造
	(4) モード選択による移送範囲を制限するインターロック
	(1) 電源遮断時に電磁ブレーキで駆動軸を保持する構造
チャンネル着脱機	(2) 下限ストッパによる機械的インターロック
	(3) 固定具により燃料体等が倒れないよう上部で保持する構造
使用済燃料	(1) 巻き上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキで保持する構造
乾式貯蔵建屋	(2) フックの外れ止め
天井クレーン	(3) 主巻フックは二重ワイヤロープでグラップルを保持する構造

第1表 燃料体等の落下防止対策

【巻き上げ機運転時(電源投入時)の状態】

巻き上げ機運転時は,電磁石にてブレーキライニングを吸い寄せ,ブレーキライニングとブ レーキディスクの間に隙間ができるため,駆動軸は回転可能な状態である。



第1図 電磁ブレーキの概要

【巻き上げ機停止時(電源遮断時)の状態】

巻き上げ機停止時,あるいは,電源遮断時には,スプリングの力によってブレーキライニン グをブレーキディスクに押し付け,駆動軸が回転できない状態である。



第2図 電磁ブレーキの動作原理

燃料取替機のワイヤロープは、二本有しており、一本が「燃料集合体並びにグラップル」を、 もう一本が「伸縮管」をそれぞれ吊る構造となっている。仮にワイヤロープが一本破断したと しても、残りのワイヤロープー本で燃料集合体並びにグラップル、伸縮管を保持でき、燃料集 合体等を落下させず、安全に支持できる設計とする。



第3図 燃料把握機の二重ワイヤロープでグラップルを保持する構造

グラップルは、動力源となる作動空気が喪失した場合でも、フック開閉用のエアシリンダ内 のバネによりフックが閉方向に動作する。また、燃料体等を吊った状態において、グラップル はラッチ機構によりフックが固定されるため、フックは開方向に動作しない。また、ラッチ機 構をフック開方向に動作させるには、燃料集合体が着座し、ハンドル部が着座検出板を押し上 げる必要があり、このような機械的インターロックを備えているとともに、フックは動力源と なる作動空気が喪失した場合でも、フック開閉用エアシリンダ内のバネにより、常に閉方向に 動作する。



第4図 グラップルの空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造

フックの外れ止め装置は、吊荷がフックから外れないようにバネの力により通常位置に保持 されるため、吊荷のフックからの脱落を防ぐことができる。



第5図 フックの外れ止め装置

主巻のイコライザハンガをストッパ方式にすることで,仮にワイヤロープが切れた場合でもいず れかのストッパで吊り荷を保持することにより,重量物が落下せず,安全に保持することができる。



第6図 イコライザハンガのストッパ方式概念図

ワイヤロープ破断時の動作について

ケース①:ワイヤロープがイコライザハンガ外で破断した場合 吊荷の質量により,イコライザハンガから破断していない方のワイヤロープが引き出されるが, ロープクリップがストッパに当たり保持されることにより,引き出しが止まり落下しない。 ケース②:ワイヤロープがイコライザハンガ内で破断した場合 吊荷の質量により,イコライザハンガから両方のワイヤロープが引き出されるが,それぞれの ロープクリップがストッパに当たり保持されることにより,引き出しが止まり落下しない。

3

355



ワイヤロープがイコライザハンガ外で破断した場合の概要図



ワイヤロープがイコライザハンガ内で破断した場合の概要図

4. 使用済燃料プール周辺設備等の重量物(燃料集合体以外)の落下防止対策

4.1 落下防止対策の基本的な考え方

模擬燃料集合体の気中落下試験(以下「落下試験」という。)での最大減肉量を考慮しても使 用済燃料プールの機能が損なわれない厚さ以上のステンレス鋼内張り(ライニング)を施設す ることから,気中落下時の衝突エネルギーが落下試験より大きい設備等に対して,適切な落下 防止対策(離隔,固縛等又は基準地震動に対する落下防止設計)を実施する。

気中落下時の衝突エネルギーは,使用済燃料プールライニング面(EL.34.689m)からの各設備等の設置高さに応じた位置エネルギーとする。

気中落下時の衝突エネルギーが落下試験の衝突エネルギーより小さい設備等については,適切に落下防止するとともに,落下形態を含めて落下試験結果に包絡されるため,使用済燃料プ ール水の減少に繋がるようなステンレス鋼内張りの損傷のおそれはない。

なお,気中落下時の衝突エネルギーによる使用済燃料プール内張りの減肉量を評価している ため,実際に使用済燃料プール内に落下した場合に想定される水の浮力や落下中の水抵抗によ る衝突エネルギーの減少は保守的に考慮していない。

また,燃料集合体については,模擬燃料集合体の重量を超えるものもあるが,水中での重量 が気中での模擬燃料集合体重量以下であるため,気中での模擬燃料集合体の衝突エネルギーを 下回ることを確認している。

使用済燃料プールライニングの健全性については,別紙 1「燃料集合体落下時の使用済燃料 プールライニングの健全性について」に示す。

4.2 落下防止対策の検討

使用済燃料プール周辺設備等の重量物のうち,使用済燃料プールへの落下時に使用済燃料プ ールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物について,使用済燃料プールとの位置関係,作 業計画,ウォークダウンの結果を踏まえて網羅的に抽出する。落下防止対策としては,気中落 下時の衝突エネルギーが落下試験の衝突エネルギーより大きい設備等について,使用済燃料プ ールからの離隔を確保できる重量物は,十分な離隔距離を確保し,必要に応じて固縛又は固定 等により落下防止を行う。十分な離隔を確保できない重量物は,基準地震動Ssによる地震荷 重に対し使用済燃料プールへ落下しない設計を行う。

重量物の抽出フロー及び落下防止対策を第7図に、その結果を第2表に示す。



(注1) 落下試験時の模擬燃料集合体の落下エネルギー

第7図 重量物の落下フロー及び落下防止対策
		②落下時に使	 東月済燃料プー	-ルの機能に	③庙田溶燃料プールに対する
番	①使用済燃料プー	影響を及ぼ	ぞさないもの ⁽	注1)	
号	ル周辺設備等	(落下時	のエネルギー	<15.5kJ)	位直関係,作業計画を踏ま ふた葉工味は対策
		重量	高さ	評価	えに溶下防止対束
1	原子炉建屋原子炉棟	特定不可	~約 35m	_	基準地震動に対する落下防止対策
2	燃料取替機	約 23 t	約 12m	× 約 2.7MJ	基準地震動に対する落下防止対策
3	原子炉建屋クレーン	約 48 t	約 20m	× 約 9.4MJ	基準地震動に対する落下防止対策 離隔,固縛等による落下防止対策
4	その他クレーン	約 1000kg	約 17m	× 約 167kJ	基準地震動に対する落下防止対策
5	移送後の PCV ヘッド (取扱具含む)	約 56t	約 14m	× 約7.7MJ	離隔,固縛等による落下防止対策
6	移送後の RPV ヘッド (取扱具含む)	約 4.6t	約 14m	× 約 631kJ	離隔、固縛等による落下防止対策
7	移送後の ドライヤ,セパレータ等 (取扱具含む)	約 430kg	約 12m	× 約 50.6kJ	離隔、固縛等による落下防止対策
8	プール内設置物	約 100kg	約 5m	〇 約 4.9 k J	基準地震動に対する落下防止対策
9	プールゲート類	約 2.7t	約 12m	× 約 318kJ	離隔、固縛等による落下防止対策
10	キャスク(取扱具含む)	約 120t	約 14m	× 約 16.5MJ	離隔、固縛等による落下防止対策
11	電源盤類	_	約 12m	_	離隔、固縛等による落下防止対策
12	フェンス・ラダー類	約 300 kg	約 12m	× 約 24kJ	離隔、固縛等による落下防止対策
13	装置類	約 800 kg	約 12m	× 約 94kJ	離隔、固縛等による落下防止対策
14	作業用機材類	<100kg	約 12m	○ <11.8kJ	_
15	計器・カメラ・通信機器 類	<300kg	約 4m	○ <11.8kJ	_
16	試験・検査用機材類	約 500kg	約 14m	× 約 69 k J	離隔、固縛等による落下防止対策
17	コンクリートプラグ・ハ ッチ類	約 7.5t	約 14m	× 約1.0MJ	離隔、固縛等による落下防止対策
18	空調機	約 100kg	約 14m	_	離隔、固縛等による落下防止対策
19	重大事故等対処設備				基準地震動に対する落下防止対策

第2表 重量物の抽出結果及び落下防止対策

(注1):落下エネルギーが15.504 kJ (310 kg×5.1 m×9.80665 m/s²)以上であれば「×」,15.504 kJ 未満であれば「○」

(高さは,使用済燃料プールライニング面までの高さであり,落下時のエネルギーは,水の浮力,落下中の水抵抗を考慮しない気中落下した場合の保守的な値としている。)

4.3 落下防止対策の設計

a.離隔,固縛等による落下防止対策

(a) 原子炉建屋クレーン(第2表,番号3)

原子炉建屋クレーン走行レール及び横行レールは原子炉建屋原子炉棟運転床面全域を走 行及び横行できるよう敷設されているが,重量物及びキャスクの移送を行う際には,重量物 及びキャスクが使用済燃料プール上を通過しないよう,レールに沿って設置されたリミット スイッチ及びインターロックによる移送範囲の制限により,使用済燃料プールへの重量物及 びキャスクの落下を防止する設計とする。

また,原子炉建屋クレーンの重量物移送及びキャスク移送のインターロックによる移送範 囲を第8,9図に示す。



第8図 原子炉建屋クレーンのインターロック(Bモード)による 重量物移送範囲



第9図 原子炉建屋クレーンのインターロック(Aモード)による キャスク移送範囲

(b) 原子炉建屋クレーンの吊荷(第2表 番号 5, 6, 7, 9, 10)

重量物及びキャスクの移送を行う際には,重量物及びキャスクが使用済燃料プ ール上を通過しないよう,レールに沿って設置されたリミットスイッチ及びイン ターロックにより移送範囲を制限するため,重量物及びキャスクは使用済燃料プ ールへ落下しない。

原子炉建屋クレーンは、駆動電源喪失時保持機能,イコライザハンガのストッ パ方式化,フックの外れ止め金具等により,プールゲート等の落下防止を図って いる。

(c) 燃料取替機の吊荷(燃料集合体及びツインブレードガイド)

重量物の移送を行う際には,重量物が使用済燃料プール内で落下しないよう, インターロックにより移送範囲や吊り上げ高さを制限することに加え,ワイヤロ ープ二重化等の構造上の対策により落下防止対策を図っている。

(d) PCV ヘッド, RPV ヘッド, 電源盤等(第2表 番号 5,6,10~13,16~19)
 PCV ヘッド, RPV ヘッド, 電源盤類, コンクリートプラグ・ハッチ類, キャスク
 等は,設置高さが使用済燃料プールのプロアレベルであり, 地震時に転倒しても,
 使用済燃料プールに落下しない設計とする。これら設備は重量物であり, 車輪の

ような抵抗を緩和させる構造もないことから,転倒を仮定しても使用済燃料プー ルに届かない距離に設置する設計とする。

- (e) ドライヤ,セパレータ等(取扱具含む)(第2表 番号7)
 ドライヤ,セパレータ等は、D/Sプールに設置するため、使用済燃料プール
 に落下しない。
- b. 耐震性確保による落下防止対策
 - (a)原子炉建屋及び使用済燃料プール上部にある常設設備(第2表 番号1) 原子炉建屋については、原子炉建屋原子炉棟6階(EL.46.5 m)より上部の鉄筋 コンクリート造の壁及び鉄骨造の屋根トラス、屋根面水平ブレース等を線材、面 材により立体的にモデル化した立体架構モデルを作成し、基準地震動Ssに対す る評価を行い、屋根トラスにおいて水平地震動と鉛直地震動を同時に考慮した発 生応力が終局応力を超えず、使用済燃料プール内に落下しない設計とする。なお、 屋根については鋼板(デッキプレート)の上に鉄筋コンクリート造の床を設けた 構造となっており、地震による剥落はない。原子炉建屋原子炉棟6階より上部を 構成する壁は鉄筋コンクリート造の耐震壁であり、原子炉建屋原子炉棟6階より 下部の耐震壁とあわせて基準地震動Ssに対して落下しない設計とする。なお、 使用済燃料プール上部にある常設設備としては天井照明があるが、その落下エネ ルギーは気中落下試験時の燃料集合体の落下エネルギーより小さいため評価不要 である。

耐震設計評価結果については,添付資料「V-2-2-2 原子炉建屋の耐震性についての計算書」に示す。



第10図 原子炉建屋屋根評価モデル



(b) 燃料取替機(第2表 番号2)

燃料取替機は、浮上りによる脱線を防止するため、脱線防止装置を設置する。 脱線防止装置は、走行レールの頭部を脱線防止装置にて抱き込む構造であり、燃 料取替機の浮上りにより走行、横行レールより脱線しない構造とする。

なお,各レールにはレール走行方向に対する脱線を防止するため,ストッパが 設置されているが,地震時等に走行,横行レール上を燃料取替機,トロリが滑り, 仮に本ストッパが損傷したとしても,走行レールについては建屋壁面との離隔距 離より,燃料取替機の全車輪がレールから脱線するおそれは無く,横行レールに ついては,ブリッジ上部にレールが敷設されており,トロリが脱線したとしても 走行レール外側(使用済燃料プールエリア外)へ脱線することから,使用済燃料 プールに落下することはない。

燃料取替機は,想定される最大重量の吊荷(定格荷重:450kg)を吊った状態に おいても,基準地震動Ssに対して使用済燃料プールに落下しない設計とする。

耐震設計評価結果については、添付資料「V-2-11-2-1 燃料取替機の耐震性に ついての計算書」に示す。



第11図 燃料取替機と使用済燃料プールの位置関係

(c) 原子炉建屋クレーン(第2表 番号3)

原子炉建屋クレーンは、浮上りによる脱線を防止するため、脱線防止装置を設 置する。脱線防止装置は、ランウェイガータ当り面、横行レールに対し、浮上り 代を設けた構造であり、クレーンの浮上りにより走行、横行レールより脱線しな い構造としている。

なお,各レールにはレール走行方向に対する脱線を防止するため,ストッパが 設置されているが,地震時等に走行,横行レール上を原子炉建屋クレーン,トロ リが滑り,仮に本ストッパが損傷したとしても,各レールと建屋壁面との離隔距 離より,原子炉建屋クレーン,トロリがレールから脱線するおそれはなく,使用 済燃料プールに落下することはない。

原子炉建屋クレーンは、下部に設置された上位クラス施設である使用済燃料プ ールに対して、波及的影響を及ぼさないことを確認することから、想定される最 大重量の吊荷(定格荷重:125t)を吊った状態においても、基準地震動Ssに対 して使用済燃料プールへの落下を防止する設計とする。

耐震性評価結果については、添付資料「V-2-11-2-2 原子炉建屋クレーンの耐 震性についての計算書」にて示す。



第12図 原子炉建屋クレーンと使用済燃料プールの位置関係

R1

(d) その他クレーン類(第2表 番号4)

使用済燃料プール用ジブクレーンは,燃料集合体外観検査時に検査対象燃料の チャンネル・ボックスの着脱に使用している。

使用済燃料プール用ジブクレーンは、使用済燃料プール手摺り外側に設置され ており、使用済燃料プールと離隔距離が確保されることに加え、床面にボルトに て固定されていることから使用済燃料プールに落下することはない。

- 5. 使用済燃料プール内への落下物による使用済燃料プール内の燃料体等への影響評価 使用済燃料プール内への落下物によって使用済燃料プール内の燃料体等が破損しない ことを計算により確認する。
- 5.1 基本方針
 - (1) 影響評価の基本的考え方

4. において気中落下時の衝突エネルギーが落下試験の衝突エネルギーより大きい 設備等については適切な落下防止対策を実施することから,落下試験の衝突エネル ギーを適用して使用済燃料プール内の燃料体等への影響評価を実施する。

以降においては,燃料体等からチャンネル・ボックスを除いた状態を「燃料集合体」と呼び,評価については,燃料集合体のうち核燃料物質及び核分裂生成物を内 包する燃料被覆管が,放射性物質の閉じ込め機能を保持するよう,破損に至るよう な変形に対して妥当な安全余裕を有することを計算により確認する。

(2) 落下物の選定

上述のとおり第2表において落下防止対策を施さない重量物による落下エネルギ ーを包含できる落下物として,模擬燃料集合体を選定する。

(3) 評価方針

燃料集合体の概要を第13.1~2図及び燃料集合体とラックの関係図を第13.3図に 示す。

燃料集合体の強度評価フローを第14図に示す。

燃料集合体の強度評価においては,その構造を踏まえ,落下物による荷重の作用 方向及び伝達過程を考慮し,評価対象部位を選定する。

落下物による燃料集合体への影響については,落下物の衝突により生じるひずみ が許容値を超えないことを確認する。

燃料集合体は冷却水中に貯蔵しているため,落下物には水の抵抗力及び浮力が生 じるが,保守的に気中で落下する場合を想定する。また,落下物が同時に複数の燃 料集合体に衝突することが考えられるが,保守的に1体の燃料集合体に落下物が衝 突するものとして計算を行う。 燃料集合体は第13.3 図のとおり, ラック内に貯蔵されている。燃料被覆管部分は ラック内にあるが,燃料集合体上部は露出した状態にある。よって,落下物は燃料 集合体の上部タイ・プレートに直接衝突するものとして評価を行う。

燃料集合体の許容限界は,燃料被覆管の破断伸びに適切な余裕を考慮した値とする。



第13.1図 燃料集合体の概要(9×9燃料(A型))



第13.2図 燃料集合体の概要(9×9燃料(B型))



第13.3 図 燃料集合体とラックの関係図

368



第14図 燃料集合体の強度評価フロー

5.2 強度評価方法

(1) 記号の定義

燃料集合体の強度評価に用いる記号を第5表に示す。

記号	単位	定義
А	m ²	燃料被覆管の断面積
E	MPa	燃料集合体の縦弾性係数
E 1	J	燃料集合体の変形エネルギ
L	m	燃料被覆管の長さ
m	kg	落下物の重量
g	m/s^2	重力加速度
h	m	落下高さ
W	J	落下物の落下エネルギ
g 3	%	燃料被覆管の塑性ひずみ
ε _y	%	燃料被覆管の弾性ひずみ
π	—	円周率
σ _y	MPa	燃料被覆管の耐力

第5表 強度評価に用いる記号

(2) 評価対象部位

燃料集合体の評価対象部位は,落下物による荷重の作用方向及び伝達過程を考慮 し設定する。

落下物による衝撃荷重は,落下物が燃料集合体に直接衝突した際,燃料被覆管に 作用し,ひずみが発生する。

落下物は上部タイ・プレートに衝突し,押し下げられた上部タイ・プレートは上 部タイ・プレートと接続しているすべての燃料棒に荷重を伝達するため,落下物に よる荷重は燃料棒の局所に集中することはない。

このことから、燃料被覆管を評価対象部位とし設定する。

(3) 荷重の設定

燃料集合体の強度評価に用いる荷重は,第6表の荷重を用いる。なお,落下エネ ルギーの評価に用いる荷重及び高さについては,4.1及び5.1(1)に記載のとおり保 守的に落下試験と同じ条件とする。

落下物の種類	m	g	h
	(kg)	(m/s²)	(m)
模擬燃料集合体	310	9.80665	5.1

第6表 落下物の諸元

(4) 許容限界

燃料集合体のひずみの許容限界値は,燃料被覆管が破断しないこととすることか ら,「平成18年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等(貯蔵燃料長期健全性等確 証試験に関する試験最終成果報告書)」((独)原子力安全基盤機構)の試験デー タ等を踏まえて,許容ひずみは燃料被覆管の破断伸びに対して十分保守側の1%と する。

(5) 評価方法

燃料集合体の構造図を第16図に、断面図を第17図に示す。燃料集合体の強度評価については、落下物による落下エネルギーを用いて評価し、燃料被覆管に生じるひずみを算出する。

燃料集合体への衝突時には,落下物は周辺のラックセルとも衝突することが想定 されるが,評価においては保守的に,燃料集合体のみに衝突するものとする。

評価に用いる燃料集合体は保守的に以下の燃料集合体を想定し、評価を行う。

- ・評価対象燃料集合体のうち,燃料被覆管断面積と燃料被覆管長さの積が小さくなる9×9燃料(A型)燃料集合体の寸法を使用する。
- ・照射に伴い耐力は上昇するが、保守的に未照射時の値を使用する。
- ・燃料被覆管の断面積は減肉した照射済みの燃料を想定する。
- ・燃料集合体への衝撃荷重は燃料棒(標準燃料棒のみ)全数で受けるものとする。
- ・ウォータ・ロッド又はウォータ・チャンネルは保守的に無視する。



第16図 燃料集合体の構造図



第17図 燃料集合体の断面図



a. 衝突影響評価

落下物の衝突に伴う荷重は,燃料集合体の上部タイ・プレートを介して燃料棒, ウォータ・ロッドに作用することになるが,落下エネルギーが全て燃料被覆管の 変形に費やされるものとし,この際に燃料被覆管に生じるひずみを算出する。算 出に当たっては,保守的な評価となるよう燃料被覆管は弾完全塑性体とし,第 18 図に示すとおり塑性変形に伴う硬化を考慮しないものとする。

(a) 落下物の落下エネルギー(鉛直成分)

 $W=m \cdot g \cdot$

(b) 燃料被覆管の変形エネルギー

 $E_{1} = (S1+S2) \cdot A \cdot L = \left(\frac{1}{2} \cdot \sigma_{y} \cdot \epsilon_{y} + \sigma_{y} \cdot \epsilon_{p}\right) \cdot A \cdot L$ ここで $\epsilon_{y} = \sigma_{y} / E$ (a) 及び (b) より, W= E_{1} として塑性ひずみ ϵ_{p} を求める。 $\epsilon_{p} = \frac{m \cdot g \cdot h}{A \cdot L \cdot \sigma_{y}} - \frac{1}{2} \epsilon_{y}$ ただし, $\left(\frac{1}{2} \cdot \sigma_{y} \cdot \epsilon_{y}\right) \cdot A \cdot L$ がWよりも大きい場合, $\epsilon_{p} = 0$ (弾性範

囲内)となる。



5.3 評価条件

燃料集合体の強度評価に用いる評価条件を第7表に示す。

燃料集合体の材料*	A (m ²)	L (m)
ジルカロイー2	1.30×10^{-3}	

第7表 評価条件 (燃料集合体)

E	σ_y	ε_y
(MPa)	(MPa)	(%)

注記 *:燃料集合体は複数の部材から構成されており、ここでは、計算に使用した縦弾 性係数の引用部材を記載した。また、燃料被覆管の断面積Aについては、「平成 18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書(総合評価編)」(原子力 安全基盤機構)」に記載されているとおり、使用済燃料の燃料被覆管は新燃料に 比べ腐食により約2%減肉するため、保守的に3.5%減肉を考慮した値を使用す る。

5.4 評価結果

燃料集合体の強度評価結果を第8表に示す。 燃料集合体に発生するひずみは許容ひずみ以下である。

ε _p (%)	許容ひずみ (%)	裕度
0.86	1.0	1.16

第8表 評価結果

別紙1

使用済燃料プールへの燃料集合体落下については、模擬燃料集合体を用いた気中落下試験を実施し、万一の燃料集合体の落下を想定した場合においても、ライニングが健全性を 確保することを確認している^{*1}。

試験結果としては、ライニングの最大減肉量は初期値3.85 mmに対して0.7 mmであった。 また、落下試験後のライニング表面の浸透探傷試験の結果は、割れ等の有害な欠陥は認め られず、燃料落下後のライニングは健全であることが確認された。

注記 *1:「沸騰水型原子力発電所燃料集合体落下時の燃料プールライニングの健全性に ついて」(HLR-050)



図1 模擬燃料集合体落下試験方法

図1は,気中による模擬燃料集合体の落下試験の方法を示したものである。水中の燃料 集合体重量は,本試験で使用した模擬燃料集合体の重量未満であり,燃料集合体の高さに ついても,本試験の落下高さ未満となっている。また,燃料集合体の落下時は,水の抵抗 による減速効果が期待できることから,この試験は保守的な評価結果となっている。

図1に示す落下試験における模擬燃料集合体重量は、チャンネル・ボックスを含めた状態で310kgと保守的*2であり、燃料落下高さは燃料取替機による燃料移動高さを考慮し、5.1mと安全側である。

注記 *2:東海第二発電所にて取り扱っている燃料集合体重量(チャンネル・ボックス含む。)は、表1に示すとおり水中で310kg未満であることを確認している。燃料装荷時等に使用するツインブレードガイドも、気中での重量は325kgであるが、水中では284kgと、310kg未満になることを確認している。

24



表1 燃料集合体重量

注記 *3:表中の各燃料集合体の水中重量は、気中重量から燃料棒体積分の水の 重量のみを減じた値であり、実際の水中重量は表中の値以下となる。 本資料のうち,枠囲みの内容 は営業秘密又は防護上の観点 から公開できません。

東海第二発電	意所 工事計画審査資料
資料番号	補足-180-2 改 10
提出年月日	平成 30 年 5 月 28 日

工事計画に係る補足説明資料

補足-180-2【燃料体等又は重量物の落下による使用済燃料貯 蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能 喪失の防止に関する説明書に係る補足説明資料】

平成 30 年 5 月

日本原子力発電株式会社

1. 添付書類に係る補足説明資料

「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」に係る添付資料(共通資料は除く)の記載内容 を補足するための説明資料リストを以下に示す。

工認添付資料	補足説明資料
V-1-3-3	1.使用済燃料プール周りの重量物の配置
燃料体等又は重量物の落下による使用済	2. 燃料取替機及び原子炉建屋クレーンの
燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及	待機場所について
び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に	3. 原子炉建屋クレーンのインターロック
関する説明書	について
	4. 新燃料の取扱いにおける落下防止対策
	5. キャスク取扱い作業時における使用済
	燃料プールへの影響
	6. 照射済燃料及び使用済燃料取扱い作業
	時の使用済燃料プールへの影響
	7. ワイヤロープ及び主要部材の強度に関
	する説明について
	8.イコライザハンガの概要について
	9. 使用済燃料プールの機能に影響を及ぼ
	すおそれのある重量物の抽出結果
	10.技術基準規則への適合性
	別添1 重量物落下時のチャンネルボッ
	クスへの荷重について
	別添2 BWR燃料集合体落下時の使用済
	燃料プールライニングの健全性について

- 2. 別 紙
 - (1) 工認添付資料と設置許可まとめ資料との関係【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵 施設】

引用内容	落下防止について引用 ただし、燃料取替機、原子炉建屋クレーン及 び使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンに係 る評価方法、評価結果については、各耐震計 算書に示す。
設置許可まとめ資料	燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設
	第 16 条
	DB
工認統付資料	燃料体等又は重量物の落下による使用 済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防 止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の 防止に関する説明書
	V-1-3-

工認添付資料と設置許可まとめ資料との関係【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 別紙

 \sim

補足説明資料目次

			頁
1.	使用	用済燃料プール周りの重量物の配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-1
2.	燃料	斗取替機及び原子炉建屋クレーンの待機場所について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-1
3.	原于	子炉建屋クレーンのインターロックについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-1
4.	新炊	*************************************	4-1
5.	++	ャスク取扱い作業時における使用済燃料プールへの影響・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-1
6.	照身	対済燃料及び使用済燃料取扱い作業時の使用済燃料プールへの影響・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-1
7.	ワイ	イヤロープ及び主要部材の強度に関する説明について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-1
8.	イニ	コライザハンガの概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-1
9.	使用	用済燃料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物の抽出結果・・・・・	9-1
10.	技	術基準規則への適合性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0-1
別添	\$1	重量物落下時のチャンネルボックスへの荷重について・・・・・・・・・・・	1-1
別添	2	BWR燃料集合体落下時の使用済燃料プールライニングの健全性について・・・・・・別	2-2

使用済燃料プール周りの重量物の配置
 落下時に使用済燃料プールの機能へ影響を及ぼすおそれのある重量物の配置を第1-1図に示す。

第1-1図 使用済燃料プール周りの重量物の配置

2. 燃料取替機及び原子炉建屋クレーンの待機場所について

燃料取替機及び原子炉建屋クレーンは,通常時,使用済燃料プール上へ待機配置せず待機位置 はD/Sプール上とする運用にすることで,使用済燃料プールへの落下は防止される。第2-1~2 図に東海第二発電所の燃料取替機及び原子炉建屋クレーンの通常時待機場所を示す。

第2-1図 燃料取替機待機場所

第2-2図 原子炉建屋クレーン待機場所

3. 原子炉建屋クレーンのインターロックについて

原子炉建屋クレーンは,使用済燃料プール上を重量物及びキャスク(使用済燃料輸送キャスク 及び使用済燃料乾式貯蔵容器)が走行及び横行できないように可動範囲を制限するインターロッ クを設けている。

原子炉建屋クレーン走行レール及び横行レールは原子炉建屋原子炉棟6階床面全域を走行及び 横行できるよう敷設されているが、重量物及びキャスクの移送を行う際には、重量物及びキャス クが使用済燃料プール上を通過しないよう、レールに沿って設置されたリミットスイッチ及びイ ンターロックによる移送範囲の制限により、使用済燃料プールへの重量物及びキャスクの落下を 防止する設計とする。

インターロックには3つのモード(A~Cモード)があり、取り扱う重量物に応じてモード選択を 行い、移送範囲を制限することで、使用済燃料プールへの重量物及びキャスクの落下を防止して いる。上記について、3次文書「工事要領書作成手引き」にて原子炉建屋原子炉棟6階にて楊重作 業を行う場合、インターロック(A~Cモード)のモード選択を行い、移送範囲を制限することを 明確化し(使用済燃料プールへ移送を行わない場合は、A又はBモードとする。)、工事毎の要領 書にて、走行範囲を明確にし、使用済燃料プールへの落下防止を図る。

原子炉建屋クレーンのインターロックによる重量物移送範囲とリミットスイッチ展開図の関係 を第3-1~2図に示す。なお、使用済燃料プール上へアクセス可能なモードはCモードのみである。



第3-1図 原子炉建屋クレーンのインターロック(Bモード)による 重量物移送範囲とリミットスイッチ展開図

第3-2図 原子炉建屋クレーンのインターロック(Aモード)による キャスク移送範囲とリミットスイッチ展開図 4. 新燃料の取扱いにおける落下防止対策

新燃料は,新燃料輸送容器に2体ずつ収納され原子炉建屋クレーン(主巻)によって原子炉建屋 原子炉棟6階へ搬入する。輸送容器から新燃料検査台へは新燃料を1体ずつ原子炉建屋クレーン(補 巻)によって移送し,受入検査を実施するとともにチャンネルボックスを装着する。新燃料検査 台から新燃料貯蔵庫又はチャンネル着脱機へ原子炉建屋クレーン(補巻)にて移送する。新燃料 貯蔵庫からチャンネル着脱機への移送にも原子炉建屋クレーン(補巻)を用いる。チャンネル着 脱機から使用済燃料プールのラック,ラック間及びラックー原子炉間の移送は燃料取替機にて取 り扱われる。

新燃料の取扱いに係る移送フロー及び経路(例)を第4-1図に示す。



<新燃料移送フロー>

第4-1図 新燃料の取扱いに係る移送フロー及び経路(例)

第4-1図に示すとおり,新燃料は,原子炉ウェル上を通過しているが,新燃料移送は運転中に実施するため,原子炉蓋は閉まっており,炉内に新燃料が落下することはない。また,新燃料を使用済燃料プールへ移送する際は,使用済燃料プール上を移送しない運用とし,使用済燃料プール 上への落下を防止している。

原子炉建屋クレーンは,動力源喪失時にて自動的にブレーキがかかる機能を有しているととも に、フックには外れ止め金具を装備し、新燃料の落下を防止する構造としており、速度制限、過 巻防止用のリミットスイッチにより、誤操作等による新燃料の落下は防止される。

原子炉への燃料装荷の際には、燃料取替機による新燃料移送作業を行うこととなるが、燃料取 替機についても、駆動源喪失時等における種々のインターロックが設けられており、新燃料の落 下は防止される。

チャンネル着脱機(第4-2図)は、使用済燃料プールの床面に設置し、壁に固縛している。チャ ンネル着脱機において燃料は昇降台上に固定されて最上限ストッパから下限ストッパの位置まで の間を昇降(第4-3図)し、直接ライナに衝突しないため、ライナを損傷させることはない。なお、 燃料集合体外観検査時に燃料体等の昇降を行う際には、機械的なインターロックにより、上限ス トッパの位置までに上昇を制限する運用とする。

新燃料を受入れてから原子炉に装荷するまでに使用する設備は以下のとおり。

- ①原子炉建屋クレーン(主巻)
- ②原子炉建屋クレーン(補巻)
- ③新燃料検査台
- ④新燃料貯蔵庫
- ⑤チャンネル着脱機
- ⑥使用済燃料貯蔵ラック
- ⑦燃料取替機





原子炉建屋クレーン及び燃料取替機については、「新燃料,再使用燃料又は使用済燃料の装荷, 取出又は保管等を行うために使用する設備」であることから、燃料取扱設備である。ジブクレー ンについては燃料集合体外観検査時のチャンネルボックスの着脱に使用するものの、燃料集合体 を直接扱わないことから、燃料取扱設備には該当しない。チャンネル着脱機については、燃料集 合体の吊り上げての移動に使用する設備ではないが、チャンネルボックスの着脱、燃料集合体外 観検査のための一時的な仮置きと昇降、新燃料搬入時の昇降に使用する設備であることから、燃 料取扱設備である。 5. キャスク取扱い作業時における使用済燃料プールへの影響

空のキャスクの取扱い作業は原子炉建屋クレーン(主巻)を使用し、機器ハッチより原子炉建 屋原子炉棟6階床面へキャスクの移送を行い、キャスクピットにて燃料の装荷作業が行われる。ラ ックからキャスクピットのキャスクへの使用済燃料の移送には燃料取替機を用いる。作業概要に ついて第5-1図に示す。

本作業時における原子炉建屋クレーンの運転は、キャスクが使用済燃料プール上を通過するこ とがないよう、インターロックによる可動範囲制限を行うことで、使用済燃料プールへのキャス クの落下は防止される設計としている。

また,原子炉建屋クレーンはインターロックによる運転の他,動力源喪失時にて自動的にブレ ーキがかかる機能を有しているとともに,フックには外れ止め金具が装備されており,速度制限, 過巻防止用のリミットスイッチも設けられていることから,キャスクの落下は防止される設計と している。

なお、キャスクピットでのキャスク取扱い時に、仮に地震等にて原子炉建屋クレーンの各ブレ ーキ(横行,走行,巻上下)の機能が喪失した場合、キャスクは横行,走行方向及び鉛直方向に 滑る恐れがあるが、キャスクをキャスクピットにて取り扱う際には、キャスクピットを使用済燃 料プールと隔離して、キャスクピット単独で水抜き等を実施するためのキャスクピットゲートが 設置されるため、キャスクが横行、走行方向及び鉛直方向に滑った^{*1,2}としても、使用済燃料プ ール水位維持のためのライニング健全性は維持される。

使用済燃料を燃料取替機にてキャスクに装荷する際は、キャスクピットにアクセスするため、 燃料取替機のモードをキャスクピットモードに切り替える。これによって、通常燃料を mm しか吊り上げられないインターロックとなっているが、最大 mmまで吊り上げられるようにな る。しかし当該モード切替は通常モードでアクセス不可となるキャスクピットゲートの手前で行 うこととし、 mm以上の吊り上げもキャスクの手前であるキャスクピットゲート付近で行うこ ととする。また、ライナ下部には複数のリーク検知溝が走っているが、ほとんどがラックの下部 に隠れており落下物が直接衝突することはない。ラック下部以外のリーク検知溝上は、燃料取替 機の通常モードでインターロック上アクセスは可能であるが、燃料がその上部を通過することは ないことから、リーク検知溝上に燃料が落下することはないものと考える。

使用済燃料プールから取り出したキャスクは,原子炉建屋原子炉棟6階床面とは隔離された除染 ピットにおいて,転倒防止装置を取り付けることにより固縛する。固体廃棄物移送容器等につい ても同様である。

- ※1 キャスク取扱い時は、インターロック運転により可動範囲が制限されること及びキャスクピ ットはキャスクピットゲートにより使用済燃料プールと隔離されることから、キャスクが横行、 走行方向に滑ったとしてもキャスクがキャスクピットエリア外の使用済燃料プール内に落下 することはないものと考える。
- ※2 鉛直方向ブレーキについて,制動力を上回る不可トルクが発生した場合のすべり量は,基準 地震動Ss時の評価にて示すこととする。

キャスクを原子炉建屋原子炉棟6階床面に搬入してから使用済燃料をキャスクに収納し、キャスクを搬出するまでに使用する設備は以下のとおり。

①原子炉建屋クレーン(主巻)

②燃料取替機



第5-1図 キャスク取扱い作業フロー(例)



キャスクの種類

番号	名称	外形 (mm)
1	キャスク (NFT-32B 型)	
2	ドライキャスク (A 社製)	
3	ドライキャスク (B 社製)	
4	ドライキャスク (C 社製)	

第5-2図 キャスクとキャスクピットゲートの位置関係

6. 照射済燃料及び使用済燃料取扱い時の使用済燃料プールへの影響

照射済燃料及び使用済燃料は,直接には燃料取替機のみにて取り扱われ,ラックから燃料取替 機によって移動し,使用済燃料プール内にて必要に応じて検査され,所定の場所(燃料装荷の場合 は炉心,それ以外の場合は使用済燃料プール,使用済燃料乾式貯蔵キャスク,輸送キャスク,な どを指す)へ移動される。

使用済燃料の使用済燃料プール上での移動経路(例)を第6-1図に示す。

なお,使用済燃料プール底部のライナの下に設置されている漏えい検知溝については第6-1図に 示す箇所にて、ラックに隠れていない箇所は存在するが、燃料取替機が原子炉ウェルから使用済 燃料プール内へ自動モードにて入ってくる場合、燃料取替機は最南端の使用済燃料貯蔵ラックに 燃料を貯蔵する場合であっても、ラック南端のほぼ真上を移動して各ラックへ向かうため、燃料 が直接検知溝上へ落下することはない。また、自動モードでは北側ラック上へは移動できず、手 動モードにてチャンネル着脱機上へ移動する場合も、ほとんどがラック上を移動することになる。

第6-1図 使用済燃料の使用済燃料プール上での移動経路(例)

7. ワイヤロープ及び主要部材の強度に関する説明について

燃料取替機のワイヤロープは、二本有しており、一本が「燃料集合体及びグラップル」を、も う一本が「伸縮管」をそれぞれ吊る構造となっている。(第7-1図参照)

燃料取替機は、定格荷重を450 kgとしており、クレーン構造規格適用除外揚重機(0.5 t未満の ため)となるが、ホイスト、走行レール、ガータの設計については、クレーン構造規格を準用し、 その他の部品は、JIS及びメーカ社内規格等に基づいた設計としており、各ワイヤロープは、当該 規格要求を満足する安全率を有した設計としている。

万が一どちらかのワイヤロープが切断した場合でも,残り一本のワイヤロープで吊荷(燃料集 合体約320 kg),伸縮管(本体側に設置(固定)された1段を除く2~6段の荷重:約800 kg)及 びグラップル(約30 kg)を保持可能な設計としている。

ワイヤロープの破断荷重(119 kN)に対し,使用上の最大荷重は12.5 kN(定格荷重 450 kg, グラップル約30 kg,伸縮管(2~6段の荷重)約800 kg:合計約1280 kg)であり,約10倍の安全 率を有しており,クレーン構造規格要求(3.55倍)を満足した設計となっている。また,燃料吊 り荷重伝達ルートにおける,ワイヤロープ以外の主要強度部材(フック,グラップルシャフト, ワイヤ取付部等)においても、クレーン構造規格に定めるワイヤロープと同等以上の安全率を有 する設計としている。



第7-1図 ワイヤロープ概要図 7-1
・片側ワイヤロープが切断した場合の衝撃荷重について

ワイヤロープ2本の内,伸縮管側のワイヤロープが切断したと仮定する。

ワイヤロープの破断荷重:119000 N ①

- 衝撃荷重はワイヤロープが伸縮管荷重等を受けて伸縮するため,質量を伸縮管2段~6段 (約800 kg)とする。
- 伸縮管の落下距離(伸縮管-グラップル間)を46 mm

ワイヤ固有周期を 0.145 s

固有周期 T=2π√(m/k) (出典元:機械工学便覧 第7章 線形系の振動より)

(m:伸縮管荷重(約800 kg), k:ワイヤのバネ定数(約1500×10³ N/m))

バネ定数 $k = E \cdot A / L$ (下記2式より求める)

(E:ワイヤの弾性係数 約 110000[N/mm²](メーカ指示値を採用。尚,ワイヤはプレテ ンション加工^{*1}を実施しており,経年後の固くなった状態を想定),A:ワイヤの断面 積 89.2[mm²](ワイヤロープは,約 10 倍の安全率を有した設計であり,2 定検毎に交換 を行うことから,顕著な恒久的伸びは発生しないため,断面積の縮小は考慮せず,製作 時の寸法を想定)、L:ワイヤの長さ(巻出し長さ)約 6.5[m](グラップルを最上限位 置まで巻上げ,伸縮管 2~6 段の荷重が掛かった状態を想定))

ワイヤ(鋼材)の伸びλと力Pの関係式 $\lambda = P \cdot L / (E \cdot A)$ (出典元:機械工学 便覧 第1章 変形する固体の力学より)

バネの伸びと力Pの関係式 P=k・λ (出典元:機械工学便覧 第7章 線形系の振動 より)

※1:製作完了後,引張装置を使用し,所定の荷重(張力)をかけ,一定時間保持した後, 荷重を元に戻すことを一定回数繰り返すことで,使用初期に生じる初期伸び及びロ ープ径の細りが少なくなる。尚、加工により弾性係数が約1.3倍増加する。

ワイヤロープ切断時, ワイヤロープに発生する衝撃荷重:40000 N(詳細は下記参照) ∫Fdt=m・v(出典元:(力積)-(運動量変化)の関係式 機械工学便覧 第6章 衝

突より)

よって, $F = (2 \cdot \pi \cdot m \cdot V) / T$

(m:伸縮管荷重(約800 kg), T:ワイヤ固有周期(0.145 s), V:落下距離到達時の速度(0.95 m/s ※自由落下での落下距離46 mm到達時の速度))

F=約33000 N

以上により、余裕をみて衝撃荷重を40000 Nとする。②

ワイヤロープの負担荷重 480^{**2}×9.8+40000②=44704 N ③

※2:定格荷重 450 kg, グラップル 約30 kg

よって,破断荷重①/負担荷重③;119000/44704=2.66

≒2倍以上

上記結果により,片側ワイヤロープ(伸縮管側)が切断した場合においても,もう片 側のワイヤロープにて保持可能な設計を有している。

なお、ワイヤロープ更新時,購入仕様書に既設ワイヤロープの仕様(材質,寸法,破 断荷重等),適用法令及び基準を記載し手配を行い,必要な検査を実施し,検査成績書 の確認をもって,当社が要求した仕様,基準等に基づき製作されていることを確認する。

- 8. イコライザハンガの概要について
- 8.1 ストッパの機構について

イコライザハンガのストッパ機構は, ワイヤロープ, ロープクリップ, イコライザ シーブ及びストッパで構成されている。

ワイヤロープが破断したとすると、吊荷の質量によりイコライザハンガからロープ が引き出されるが、第8-1図のようにイコライザハンガのロープにロープクリップが取 り付けられ、その下方にストッパが備えられた構造であり、ロープクリップがイコラ イザハンガに当たり保持されることで、引き出しが止まるので吊荷は落下しない。



第8-1図 イコライザハンガのストッパ概念図

8.2 ワイヤロープ破断時の動作について

ケース①:ワイヤロープがイコライザハンガ外で破断した場合 吊荷の質量により、イコライザハンガから破断していない方のワイヤロープが引き 出されるが、ロープクリップがストッパに当たり保持されることにより、引き出し が止まり落下しない。

ケース②:ワイヤロープがイコライザハンガ内で破断した場合

吊荷の質量により,イコライザハンガから両方のワイヤロープが引き出されるが, それぞれのロープクリップがストッパに当たり保持されることにより,引き出しが 止まり落下しない。



第8-2図 ワイヤロープがイコライザハンガ外で破断した場合の概要図

397



第8-3図 ワイヤロープがイコライザハンガ内で破断した場合の概要図

- 8.3 ストッパ機能の実証実験等の有無について ロープクリップの把握力試験にて確認している。(限界値約550 kNに対しワイヤ1 本あたり約220 kNの荷重)
- 8.4 ロープクリップの点検について
 定期検査毎に外観点検、ボルトのハンマリング及びマーキングを行い、ずれの有無
 を確認することとしている。

9. 使用済燃料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物の抽出結果

使用済燃料プール周辺設備等の重量物について,使用済燃料プールへの落下時に使用 済燃料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物について,使用済燃料プールと の位置関係,作業計画を踏まえて抽出した結果の詳細を第1表に示す。

また,使用済燃料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物のうち,使用済燃料プールのフロアレベルに設置するものの一覧(第2表)及び配置図(第9-1図)を以下 に示す。

			/ 1	
番号	抽出項目	詳 細	抽出の考え方	使用済燃料プールに対す る位置関係,作業計画を 踏まえた落下防止対策
1	原子炉建屋原子炉棟	屋根トラス,耐震壁等 天井照明	作業計画を踏まえ抽出	基準地震動に対する落下 防止対策
2	燃料取替機	燃料取替機	作業計画を踏まえ抽出	同上
3	原子炉建屋クレーン	原子炉建屋クレーン	作業計画を踏まえ抽出	同上
4	その他クレーン	使用済燃料プール用ジブクレーン	作業計画を踏まえ抽出	同上
5	PCVヘッド	PCVヘッド	ウォークダウンにより	離隔、固縛等による
	(取扱具含む)	PCVヘッド吊具	111日	洛卜防止对束****
6	RPVヘッド (取扱具含む)	RPVヘッド (+スタッドボルトテンショナ) RPVヘッドフランジガスケット ミラーインシュレーション スタッドボルト着脱装置 ミラーインシュレーションベロー	ウォークダウンにより 抽出	同上 ^{※2,3}
7	ドライヤ, セパレータ等 (取扱具含む)	ドライヤ セパレータ シュラウドヘッドボルト シュラウドヘッドボルトレンチ D/S吊具 MSラインプラグ MSLP用電源箱 MSLP用電動チェーンブロック マルチストロングバック D/S水中移動装置	作業計画を踏まえ抽出 (プール床置きだが 作業時吊り上げる)	同上*3
8	プール内設置物	 制御棒ハンガ 制御棒 燃料集合体(ツインブレードガイド含む) 収納缶類 LPRM等使用済炉内計装品 使用済チャンネルボックス 使用済カートリッジフィルタ 	作業計画を踏まえ抽出 (プール床置きだが 作業時吊り上げる)	落下時に使用済燃料プー ルの機能に影響を及ぼさ ない
9	プールゲート類	燃料プールゲート(大) 燃料プールゲート(小) キャスクピットゲート	作業計画を踏まえ抽出 (プール床置きだが作 業時吊り上げる)	離隔,固縛等による 落下防止対策 ^{**3}
10	キャスク (取扱具含む)	キャスク キャスク吊具 ドライキャスク ドライキャスク吊具 固体廃棄物移送容器 固体廃棄物移送容器用垂直吊具 (R/B用)	作業計画を踏まえ抽出 (ウォークダウン時は なし。作業時原子炉建 屋に搬入)	同上*3
11	電源盤類	照明用トランス 照明用分電盤 チャンネル着脱機制御盤 作業用分電盤 中継端子箱 原子炉建屋クレーン電源切替盤, 操作盤 水中照明電源箱 シッピング用操作盤部 シッピング動力盤 開閉器 キャスクピット排水用電源盤	ウォークダウンにより 抽出	落下時に使用済燃料プー ルの機能に影響を及ぼさ ない
12	フェンス・ラダー類	手摺り(除染機用レール含む) 可動ステージ開放用ホイスト架台 原子炉ウェル用梯子 DSP昇降梯子 パーテーション	・ ウォークダウンにより 抽出	離隔,固縛等による 落下防止対策** ²
13	装置類	集塵装置(収納コンテナ含む) DSPパッキン用減圧器 酸化膜厚測定装置 水中テレビ制御装置 燃料付着物採取用装置 (本体,ポール,ヘッド) 水位調整装置 リークテスト測定装置	ウォークダウンにより 抽出	戸上 ^{*2}

第1表 使用済燃料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物の抽出結果*1

番	计日间日	寻光 久田	抽出の考え古	使用済燃料プールに対す	
号	御山項日	百千· 秋山	抽山の考え方	る位置関係, 作業計画を 踏まえた落下防止対策	
		SFPゲート用架台			
		工具類			
		大型セイバーソー			
		広告シート 類			
		正場材			
		水中簡易清掃装置保管箱			
		局所排風機			
		ウェル用資機材			
		ローリングタワー			
1.4	佐業田機材類	LPRM収約相 テント	ウォークダウンにより	洛ト時に使用済燃料フー ルの機能に影響なみぼさ	
14	作兼用機材類	酸化膜厚測定装置架台	抽出	ルの機能に影響を及ばさ	
		工具箱(引き出しタイプ)鋼製			
		ドロップライト収納箱			
		グラップル収納箱			
		水中カメラ支持ポール			
		チャンネル固縛仮置き架台			
		NFV用吊り具ワイヤ ゆかピューレーカー ラー			
		「「「「「「」」」」 「「」」 「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「			
		注水ユニット			
		キャスク底部固定金具			
		足場収納箱			
	計器・カメラ・	差圧計			
		エリアモニタ			
		プロセスモニタ			
		ページング			
		固定電話		同上	
15			ウォークダウンにより		
10	通信機器類	使用済燃料プール温度計	抽出		
		使用済燃料プール水位計			
		水素濃度計			
		D/Sプールレベルスイッチ(保管箱含む)			
		RUWサージタンク液位計 地震社			
		地長司 テンショナ用テストブロック			
		スタッドボルト試験片			
1.0		FHM用テストウェイト	ウォークダウンにより	離隔、固縛等による	
10	武 - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	シッパーキャップ架台	抽出	落下防止対策**2	
		(16キャップ含む)			
		シッピング装置架台			
		リリスアーン キャマク除洗ピットカバー			
		DSプールカバー			
		原子炉ウェルシールドプラグ			
		スキマサージタンク用コンクリートプラグ			
17	コンクリート	SFPスロットプラグ	ウォークダウンにより	同 上※2,3	
1	プラグ・ハッチ類	SFPスロットブラグ吊具 DSDフロットプラグ	抽出	19 M - La	
		新燃料貯蔵庫コンクリートプラグ			
		FPC F/Dコンクリートプラグ			
		CUW F/Dコンクリートプラグ			
18	空調機	空調機	ウォークダウンにより	同 上**2	
	IVN IVN	FHM操作室空調機	抽出		
19	重大事故対処設備	静的 肥 県 式 水 素 冉 結 台 器	作業計画を踏まえ抽出	基準地震動に対する落下 防止対策	
1	1	吊取 ヘノ レイ ヘッグ	1	的止刈束	

※1 なお、重量物の抽出にあたっては、ニューシア情報を確認し重量物の固縛措置等に

関して、東海第二発電所で反映が必要な事項はないことを確認している。

※2 離隔,固縛等による落下防止対策の詳細について第2表にて記載する。

※3 吊り上げ時の落下防止対策の詳細について第3表にて記載する。

番号	抽出項目	No	詳細	離隔の考え方 (SFPからの距離,設置高さ,重量,形状, 床の段差)
_	5 PCVヘッド (取扱具含む)		PCVヘッド	
5			PCVヘッド吊具	SFPからの距離, 重量, 形状
			RPVヘッド	
		3	(+スタッドボルトテンショナ)	
6	RPVヘッド	4	RPVヘッドフランジガスケット	SEPからの距離 重量 形状
0	(取扱具含む)	5	ミラーインシュレーション	311 // 5 0 距離,重重,// //
		6	スタッドボルト着脱装置	
		7	ミラーインシュレーションベロー	
		8	手摺り(除染機用レール含む)	
		9	可動ステージ開放用ホイスト架台	
12	フェンス・ラダー類	10	原子炉ウェル用梯子	SFPからの距離,床の段差
		11	DSP昇降梯子	
		12	パーテーション	
		13	集塵装置(収納コンテナ含む)	
		14	DSP パッキン 用減圧器	
	装置類	15	酸化腺厚測定装置	
13		16	水中テレビ制御装置	SFPからの距離、床の段差
		17	燃料付着物採取用装置	
		10	(本体,ホール,ヘッド)	
		18	小位調登装直	
		19	リークノスト側た表直	
		20	フタッドボルト試験片	
		21	FHMEFZLDrdL	
16	試驗 · 検査用機材類	22	シッパーキャップ架台	SFPからの距離,床の段差
		23	(16キャップ会社)	
		24	シッピング装置架台	
		25	可動ステージ	
		26	キャスク除染ピットカバー	
		27	DSプールカバー	
		28	原子炉ウェルシールドプラグ	
		29	スキマサージタンク用コンクリートプラグ	
17	コンクリート	30	SFPスロットプラグ	CDD-1.2 の町部 香見 武山
17	プラグ・ハッチ類	31	SFPスロットプラグ吊具	SFPからの距離, 里重, 形仄
		32	DSPスロットプラグ	
		33	DSPスロットプラグ吊具	
		34	新燃料貯蔵庫コンクリートプラグ	
		35	FPC F/Dコンクリートプラグ	
		36	CUW F/Dコンクリートプラグ	
18	空調機	37	空調機	SFPからの距離 形状
10	工 四月 138	38	FHM操作室空調機	311 77 ワマノ 単二 門曲 , パン 1八

第2表 使用済燃料プールのフロアレベルに設置するものの一覧

第9-1図 使用済燃料プールのフロアレベルに設置するものの一覧

第3表 吊荷の落下防止対策

番号	抽出項目	詳細	使用するクレーン (主巻・補巻・モノ レールホイスト)及 び吊具(専用・汎用 のワイヤ・スリン グ・吊具)	適用法令・安全率の 考え方
5	PCVヘッド (取扱具含む)	PCVヘッド	主巻・専用吊具	主巻は工認-028 3.落下防止対策による。 吊具はメーカ社内基準に基づき,強度評価 を実施。
		PCVヘッド吊具	主巻	工認-028 3.落下防止対策による。
		RPVヘッド (+スタッドボルトテンショナ)	主巻・専用吊具	主巻は工認-028 3.落下防止対策による。 吊具はメーカ社内基準に基づき,強度評価 を実施。
6	RPVヘッド (取扱具含む)	RPVヘッドフランジガスケット ミラーインシュレーション	補巻・汎用吊具 (ワイヤロープ)	補巻はクレーン構造規格による。 ワイヤロープはクレーン等安全規則によ
		スクットホルト有脱装直 ミラーインシュレーションベロー	補巻・汎用吊具 (ワイヤロープ)	 9, 安主率6以上の60のを使用。 補巻はクレーン構造規格による。 ワイヤロープはクレーン等安全規則により、安全率6以上のものを使用。
		ドライヤ		主巻は工認-028 3.落下防止対策による。
		セパレータ	主巻・専用吊具	吊具はメーカ社内基準に基づき,強度評価 を実施。(二重化)
		シュラウドヘッドボルト シュラウドヘッドボルトレンチ	補巻・汎用吊具 (ワイヤロープ)	補巻はクレーン構造規格による。 ワイヤロープはクレーン等安全規則によ り、安全率6以上のものを使用。
		D/S吊具	主巻	主巻は工認-028 3. 落下防止対策による。
7	ドライヤ, セパレータ等	MSラインプラグ		補巻はクレーン構造規格による。
· ·	(取扱具含む)	MSLP用電源箱	補巻・汎用吊具	ワイヤロープはクレーン等安全規則によ
		MSLP用空気圧縮機	(リイヤローフ及び	り、女全半ら以上のものを使用。
		MSLP用電動チェーンブロック	ノイロンスリンク)	ノイロンヘリンクは使用何里に基づき速定。
		マルチストロングパック	補巻・専用吊具	補巻はクレーン構造規格による。 吊具はメーカ社内基準に基づき,強度評価 を実施。
		D/S水中移動装置	主巻	工認-028 3. 落下防止対策による
		燃料プールゲート(大)	補巻・汎用吊具	補巻はクレーン構造規格による。
9	プールゲート類	燃料プールゲート(小)	(ワイヤロープ)	ワイヤローブはクレーン等安全規則によ り、安全率6以上のものを使用。
		キャスクピットゲート	補巻・汎用のワイヤ	補参についてはOO 汎用のワイヤについてはクレーン則の玉 掛基準に余裕をみたものを使用。
		キャスク	主巻・専用吊具	王巻については上認-028 3. 洛下防止対策 による 専田吊旦け二重化
		キャスク吊具	主巻	工認-028 3. 落下防止対策による。
		ドライキャスク	主巻・専用吊具	主巻については工認-028 3.落下防止対策 による。専用吊具は二重化。
	キャスク	ドライキャスク吊具	主巻	工認-028 3.落下防止対策による。
10	(取扱具含む)	固体廃棄物移送容器	主巻・専用吊具	主巻については工認-028 3.落下防止対策 による。汎用のワイヤについてはクレーン 則の玉掛基準に余裕をみたものを使用。
		固体廃棄物移送容器用垂直吊具 (P/P用)	主巻	工認-028 3.落下防止対策による。
		(K/B用) 水位調整法置	_	_
		リークテスト測定装置	_	_
		可動ステージ	_	_
		キャスク除染ピットカバー	主巻・汎用のワイヤ	工認-028 3.落下防止対策による。汎用の ワイヤについてはクレーン則の玉掛基準 に余裕をみたものを使用。
		DSプールカバー	補巻・汎用吊具 (ワイヤロープ)	補巻はクレーン構造規格による。 ワイヤロープはクレーン等安全規則によ り,安全率6以上のものを使用。
17	コンクリート プラグ・ハッチ類	原子炉ウェルシールドプラグ	主巻・汎用吊具 (ナイロンスリン グ)	主巻は工認-028 3.落下防止対策による。 ナイロンスリングは使用荷重に基づき選 定。
		スキマサージタンク用コンクリートプラグ	補巻・汎用吊具 (ワイヤロープ)	補巻はクレーン構造規格による。 ワイヤロープはクレーン等安全規則によ り,安全率6以上のものを使用。
		SFPスロットプラグ	補巻・専用吊具	補巻はクレーン構造規格による。 吊具はメーカ社内基準に基づき、強度評価 を実施。
		SFPスロットプラグ吊具	補巻	補巻はクレーン構造規格による。

	DSPスロットプラグ	主巻・専用吊具	主巻は工認-028 3.落下防止対策による。 吊具はメーカ社内基準に基づき,強度評価 を実施。
	DSPスロットプラグ吊具	主巻	主巻は工認-028 3.落下防止対策による。
	新燃料貯蔵庫コンクリートプラグ	補巻・汎用のワイヤ	補巻については○○ 汎用のワイヤについてはクレーン則の玉 掛基準に余裕をみたものを使用。
	FPC F/Dコンクリートプラグ CUW F/Dコンクリートプラグ	モノレールホイスト	クレーン等構造規格による。

10. 技術基準規則への適合性

第1表に燃料取扱設備の技術基準規則第26条への適合性と適合方針を示す。

	燃料取扱	条文	技術基準規則の解釈	条文への適合性
	設備			
1	燃料取替	第二十六条	1 第26条に規定す	
	機	通常運転時に	る「燃料を取り扱う	
		使用する燃料	設備」とは、新燃料、	
		体又は使用済	再使用燃料又は使	
		燃料(以下こ	用済燃料の装荷、取	
		の条において	出又は保管等を行	
		「燃料体等」	うために使用する	
		という。)を	設備をいう	
		取り扱う設備		
		は、次に定め		
		るところによ		
		り施設しなけ		
		ればならな		
		k،。		\bigcirc
		一 燃料体等	2 第1号に規定する	新燃料を原子炉建
		を取り扱う	「通常運転時にお	屋内に搬入してから
		能力を有す	いて使用する燃料	炉心に装荷するまで,
		るものであ	を取り扱う能力」と	及び使用済燃料を炉
		ること。	は、新燃料の搬入か	心から取り出し原子
			ら使用済燃料の搬	炉建屋外へ搬出する
			出までの取扱いに	までの取扱いを行え
			おいて、関連する機	る設計とする。
			器間を連携し、当該	
			燃料を搬入、搬出又	
			は保管できる能力	
	1	1		

第1表 燃料取扱設備の技術基準規則と条文への適合性

	二 燃料体等	3 第2号に規定する		燃料体等を1体ずつ
	が 臨 界 に 達	「燃料が臨界に達		取扱う構造とするこ
	するおそれ	するおそれがない		とにより, 臨界を防止
	がない構造	構造であること」と		する設計とする。
	であること。	は、臨界計算により	\bigcirc	
		燃料が臨界に達し		
		ないことを確認さ		
		れた構造であるこ		
		と。		
	三崩壊熱に	4 第3号に規定する		燃料体等(新燃料を
	より燃料体	「燃料が溶融しな		除く。)の移送は,す
	等 が 溶 融 し	い」とは、設計計算		べて水中で行い, 崩壊
	ないもので	により、燃料が溶融	0	熱により溶融しない
	あること。	しないことを確認		設計とする。
		された冷却能力を		
		有すること。		
	四 取扱中に	5 第4号に規定する		
	燃料体等が	「燃料が破損する		
	破損しない	おそれがないこと」		
	こと。	とは、以下によ		
		ること。		
		・燃料交換機にあっ		燃料取替機のワイ
		ては、掴み機構のワ		ヤロープは, 二本有し
		イヤーを二重化する		ており、一本が「燃料
		こと。ただし、昭和5		集合体及びグラップ
		2年以前に施設し、	0	ル」を,もう一本が「伸
		又は施設に着手した		縮管」をそれぞれ吊る
		原子炉施設において		構造となっている。
		は、構成する機械器		
		具の機能、構造及び		
		動作原理を考慮し、		
		同等の機能維持が確		
		認されること。		
		・燃料交換機にあっ		取扱い中に燃料体
		ては、燃料取扱中に		等を損傷させないよ

-						
				過荷重となった場合		う,あらかじめ設定す
				は上昇阻止される措		る荷重値を超えた場
				置がなされているこ		合, 上昇を阻止するイ
				と。この場合におい		ンターロックを有す
				て、取扱い時の荷重		ることで燃料体等の
				監視等による運転管		破損やそれに伴う燃
				理による対応も含ま		料体等の落下を防止
				れる。		する設計とする。
			七 燃料体等	8 第7号に規定する		駆動源喪失の場合
			の取扱中に	「燃料取扱い中に		にも燃料体等の保持
			燃 料 体 等 を	燃料を取り扱うた		状態を維持する設計
			取り扱うた	めの動力源が無く		とする。
			めの動力源	なった場合でも燃		
			がなくなっ	料を保持する機構」		
			た場合に、燃	とは、動力源である		
			料体等を保	電源又は空気が喪	0	
			持する構造	失した場合でも燃		
			を有する機	料を保持できる性		
			器を設ける	能を有すること。		
			ことにより			
			燃料体等の			
			落下を防止			
			できること。			
	2	原子炉建	通常運転時	1 第26条に規定す		
		屋クレー	に使用する燃	る「燃料を取り扱う		
		ン	料体又は使用	設備」とは、新燃料、		
			済燃料(以下	再使用燃料又は使		
			この条におい	用済燃料の装荷、取		
			て「燃料体等」	出又は保管等を行	\bigcirc	
			という。)を	うために使用する		
			取り扱う設備	設備をいう		
			は、次に定め			
			るところによ			
			り施設しなけ			

	ればならな				
	$\langle v \rangle_{o}$				
	一 燃料体等	2	第1号に規定する		新燃料を原子炉建
	を取り扱う		「通常運転時にお		屋内に搬入してから
	能力を有す		いて使用する燃料		炉心に装荷するまで,
	るものであ		を取り扱う能力」と		及び使用済燃料を炉
	ること。		は、新燃料の搬入か		心から取り出し原子
			ら使用済燃料の搬		炉建屋外へ搬出する
			出までの取扱いに		までの取扱いを行え
			おいて、関連する機		る設計とする。
			器間を連携し、当該		
			燃料を搬入、搬出又		
			は保管できる能力		
			があること。		
	二 燃料体等	3	第2号に規定する		燃料体等を1体ずつ
	が 臨 界 に 達		「燃料が臨界に達		取扱う構造とするこ
	するおそれ		するおそれがない		とにより、臨界を防止
	がない構造		構造であること」と		する設計とする。
	であること。		は、臨界計算により	0	
			燃料が臨界に達し		
			ないことを確認さ		
			れた構造であるこ		
			と。		
	三 崩 壊 熱 に	4	第3号に規定する		燃料体等(新燃料を
	より燃料体		「燃料が溶融しな		除く。)の移送は、す
	等 が 溶 融 し		い」とは、設計計算		べて水中で行い, 崩壊
	ないもので		により、燃料が溶融	0	熱により溶融しない
	あること。		しないことを確認		設計とする。
			された冷却能力を		
			有すること。		
	四	5	第4号に相定する		
			「燃料が破損する		
	破損したい		・ 灬 17 ハ 12 10 9 0	\cap	
			シロ 以下にトステ	\bigcirc	
		1	_ o		

		・原子炉建屋天井ク		原子炉建屋クレー
		レーンにあっては、		ンは,使用済燃料プー
		吊り上げられた使用		ル上を重量物及びキ
		済燃料運搬用容器が		ャスクが走行及び横
		燃料プールに貯蔵さ		行できないように可
		れた燃料上を走行で		動範囲を制限するイ
		きない措置を行うこ		ンターロックを設け
		と。		ている。
		ただし、措置には、		重量物を移送する
		運用管理での対応も		主巻フックはイコラ
		含むものとする。こ		イザハンガをストッ
		の運用管理にあって		パ方式にすることで
		は、運搬用容器が燃		仮にワイヤロープが
		料上に行かないこと		切れた場合でも重量
		を確実にするもので		物が落下せず, 安全に
		あること。また、フ		保持できる設計とす
		ックのワイヤー外れ		る。
		止めを設けること。		
	七 燃料体等	8 第7号に規定する		原子炉建屋クレー
	の取扱中に	「燃料取扱い中に		ンは, 原子炉建屋内で
	燃 料 体 等 を	燃料を取り扱うた		新燃料搬入容器, 使用
	取り扱うた	めの動力源が無く		済燃料輸送容器の移
	めの動力源	なった場合でも燃		送及び新燃料等の移
	がなくなっ	料を保持する機構」		送を安全かつ確実に
	た場合に、燃	とは、動力源である		行うものである。本ク
	料体等を保	電源又は空気が喪	0	レーンは, 新燃料搬入
	持する構造	失した場合でも燃		容器, 使用済燃料輸送
	を有する機	料を保持できる性		容器及び新燃料等の
	器を設ける	能を有すること。		移送中において,駆動
	ことにより			源が喪失しても確実
	燃料体等の			に保持できる。
	落下を防止			
	できること。			
-				

r					
3	使用済	通常運転時に	1 第26条に規定		
	燃料乾	使用する燃料	する「燃料を取り扱		
	式貯蔵	体又は使用済	う設備」とは、新燃		
	建屋天	燃料(以下こ	料、再使用燃料又は		
	井クレ	の条において	使用済燃料の装荷、		
	ーン	「燃料体等」	取出又は保管等を行		
		という。)を	うために使用する設		
		取り扱う設備	備をいう		
		は、次に定め			
		るところによ			
		り施設しなけ			
		ればならな			
		V_{\circ}		\sim	
				0	
		一 燃料体等	2 第1号に規定す		使用済燃料乾式貯
		を取り扱う	る「通常運転時にお		蔵建屋内において燃
		能力を有す	いて使用する燃料を		料集合体を装填した
		るものであ	取り扱う能力」とは、		使用済燃料乾式貯蔵
		ること。	新燃料の搬入から使		容器の取扱いを行え
			用済燃料の搬出まで		る設計とする。
			の取扱いにおいて、		
			関連する機器間を連		
			携し、当該燃料を搬		
			入、搬出又は保管で		
			きる能力があるこ		
			と。		
		二 燃料体等	 第2号に規定す 		使用済燃料乾式貯
		が 臨 界 に 達	る「燃料が臨界に達		蔵容器を取扱うこと
		するおそれ	するおそれがない構		とし, 直接燃料集合体
		がない構造	造であること」とは、		の取扱いを行わない
		であること。	臨界計算により燃料	0	設計とする。
			が臨界に達しないこ		
			とを確認された構造		
			であること。		

	三崩壊熱に	4 第3号に規定する		使用済燃料乾式貯
	より燃料体	「燃料が溶融しな		蔵容器を取扱うこと
	等 が 溶 融 し	い」とは、設計計算		とし, 直接燃料集合体
	ないもので	により、燃料が溶融	\bigcirc	の取扱いを行わない
	あること。	しないことを確認		設計とする。
		された冷却能力を		
		有すること。		
	四 取扱中に	5 第4号に規定する		使用済燃料乾式貯
	燃料体等が	「燃料が破損する		蔵容器を取扱うこと
	破損しない	おそれがないこと」		とし, 直接燃料集合体
	こと。	とは、以下によるこ		の取扱いを行わない
		と。		設計とする。
		・原子炉建屋天井ク		
		レーンにあっては、		
		吊り上げられた使用		
		済燃料運搬用容器が		
		燃料プールに貯蔵さ		
		れた燃料上を走行で		
		きない措置を行うこ	\bigcirc	
		と。		
		ただし、措置には、		フックは, 使用済燃
		運用管理での対応も		料乾式貯蔵容器専用
		含むものとする。こ		吊り治具または玉掛
		の運用管理にあって		け用ワイヤロープ等
		は、運搬用容器が燃		が当該フックから外
		料上に行かないこと		れることを防止する
		を確実にするもので		ための装置を設ける。
		あること。また、フ		
		ックのワイヤー外れ		
		止めを設けること。		

		七 燃料体等	8 第7号に規定する		使用済燃料乾式貯
		の取扱中に	「燃料取扱い中に		蔵容器の移送中にお
		燃料体等を	燃料を取り扱うた		いて, 駆動源が喪失し
		取り扱うた	めの動力源が無く		ても確実に保持でき
		めの動力源	なった場合でも燃		る。
		がなくなっ	料を保持する機構」		
		た場合に、燃	とは、動力源である		
		料体等を保	電源又は空気が喪	\bigcirc	
		持する構造	失した場合でも燃		
		を有する機	料を保持できる性		
		器を設ける	能を有すること。		
		ことにより			
		燃料体等の			
		落下を防止			
		できること。			
4	チャンネ	通常運転時	1 第26条に規定す		
	ル着脱機	に使用する燃	る「燃料を取り扱う		
		料体又は使用	設備」とは、新燃料、		
		済燃料(以下	再使用燃料又は使		
		この条におい	用済燃料の装荷、取		
		て「燃料体等」	出又は保管等を行		
		という。)を	うために使用する		
		取り扱う設備	設備をいう		
		は、次に定め			
		るところによ		\cap	
		り施設しなけ		\bigcirc	
		ればならな			
		۷۰ _۰			
		一 燃料体等	2 第1号に規定する		新燃料を新燃料貯
		を取り扱う	「通常運転時にお		蔵庫又は新燃料検査
		能力を有す	いて使用する燃料		台から使用済燃料貯
		るものであ	を取り扱う能力」と		蔵ラックに装荷する
		ること。	は、新燃料の搬入か		までの取扱い, 及び新
			ら使用済燃料の搬		燃料,再使用燃料の検
			出までの取扱いに		査ができる設計とす

		おいて、関連する機		る。
		器間を連携し、当該		
		燃料を搬入、搬出又		
		は保管できる能力		
		があること。		
	二 燃料体等	 第2号に規定する 		燃料体等を1体ずつ
	が 臨 界 に 達	「燃料が臨界に達		取扱う構造とするこ
	するおそれ	するおそれがない		とにより, 臨界を防止
	がない構造	構造であること」と		する設計とする。
	であること。	は、臨界計算により	\bigcirc	
		燃料が臨界に達し		
		ないことを確認さ		
		れた構造であるこ		
		と。		
	三崩壊熱に	4 第3号に規定する		燃料体等(新燃料を
	より燃料体	「燃料が溶融しな		除く。)の移送は,す
	等 が 溶 融 し	い」とは、設計計算		べて水中で行い, 崩壊
	ないもので	により、燃料が溶融	\circ	熱により溶融しない
	あること。	しないことを確認		設計とする。
		された冷却能力を		
		有すること。		
-	四取扱中に			機械的な下限イン
	燃 料 体 等 が			ターロックを設け,チ
	破損しない			ェーンが切れて落下
	こと。		0	した場合でも床まで
				落ちることのない設
				計とする。
	七 燃料体等	8 第7号に規定する		燃料の取扱中にお
	の取扱中に	「燃料取扱い中に		いて, 駆動源が喪失し
	燃 料 体 等 を	燃料を取り扱うた	0	ても確実に保持でき
	取り扱うた	めの動力源が無く		る。
	めの動力源	なった場合でも燃		

がなくなっ	料を保持する機構」		
た場合に、燃	とは、動力源である		
料体等を保	電源又は空気が喪		
持する構造	失した場合でも燃		
を有する機	料を保持できる性		
器を設ける	能を有すること。		
ことにより			
燃料体等の			
落下を防止			
できること。			

別添1

重量物落下時のチャンネルボックスへの荷重について

チャンネルボックスはチャンネルファスナによって上部タイプレートに結合されており, チャンネルファスナを通じて上部タイプレートを支えている。その荷重は摩擦によって7 つのスペーサ及び下部タイプレートにかかっている。7つのスペーサは2本のウォータロ ッドのうちの1本に結合しており,支持されている。したがって,燃料棒でなくウォータ ロッドにチャンネルボックスへの重量物の荷重がかかることになる(第1図)。

以上を考慮すると, チャンネルボックスによる支持を無視し, 燃料棒のみで落下物の荷 重を受け止める想定は保守的であると考えられる。



第1図チャンネルボックスの受ける荷重について

別添2

BWR燃料集合体落下時の使用済燃料プールライニングの健全性について

1. 確認方法

BWR燃料集合体落下時の使用済燃料プールライニングの健全性の確認方法は、文献1*の落下試験に基づいている。

文献1においては,落下時にライニングに衝突する下部タイプレート部分を特に模擬 した310 kgの模擬燃料集合体を,気中にて高さ5.1 mから落下させている。

ライニングは厚さ3.85 mmであり, 模擬燃料集合体が落下して衝突したことにより, 0.7 mm減肉したものの, 割れ等の有害な欠陥は認められず, 健全性が確認された。

このときの落下エネルギーは,

310 kg×g×5.1 m ≒ 15.5 kJ

であるので、使用済燃料プールにおけるBWR燃料集合体落下を想定する場合、下部タイプ レートの形状は燃料集合体によらずほぼ同等であることから、この落下エネルギーを超 えないことの確認によりライニングの健全性を判断できる。

- ※:「沸騰水型原子力発電所燃料集合体落下時の燃料プールライニングの健全性について」(HLR-050)
- 2. 落下試験の保守性

文献1の燃料集合体落下試験には,以下の保守性がある。

(1) 燃料集合体重量(気中)

東海第二発電所の燃料に対し, 8×8燃料 kg)を除き,全ての燃料よりも重い310 kgの模擬燃料集合体を使用している。

(2) 燃料集合体重量(水中)

気中の落下試験であるため、水中で落下する燃料集合体の浮力は無視している。

(3) 水の抵抗を無視

気中の落下試験であるため,水中で落下する燃料集合体が受ける水の抵抗を無視し ている。

(4) ライニング厚さ

東海第二発電所の使用済燃料プールライニング厚さは、公称値6 mm,設計値 mmであり、落下試験に使用したライニング厚さはそれよりも薄い3.85 mmであり、また、落下試験により0.7 mm減肉したものの、割れ等の有害な欠陥は認められず健全であった。

(5) 落下高さ

東海第二発電所の使用済燃料プール中で燃料取替機が通常の燃料移動の際の吊上

げ高さ mmに対し, 落下試験時は高さ5.1 mから落下させた。

3. 東海第二発電所の運用における確認

使用済燃料プール水中における燃料取扱いの運用において、2.の保守性を超えて非 保守的となる項目がある場合、その他の項目の保守性を考慮したうえで、1.のとおり 落下エネルギーによる確認が必要となる。

(1) 燃料集合体重量

8×8燃料のみ,落下試験に用いた模擬燃料集合体を上回る重量 kg)である。
 → 排水体積分の水による浮力を考慮することにより,落下エネルギーを評価する。(工 認-029にて重量が310 kgを下回ることを評価済)

(2) 落下高さ

使用済燃料プールにおける燃料取扱いの運用において, 吊上げ高さの上限は2種類あり, 通常時は上記の通り mmで落下試験の落下高さ5.1 mに包絡されるが, キャスク装荷時は上限を切り替え, キャスクの最大寸法に応じて mmとしており, 包絡されない。

- → 排水体積分の水による浮力を考慮することに加え,落下中の水の抵抗を考慮することにより,落下エネルギーを評価する。(4.を参照) 新燃料搬入の場合,使用済燃料プールへの入水時は,気中吊上げ高さを含めると最大
- mの高さになる。
- → 気中で作業員が目視しながら直接新燃料を扱うこと等から、使用済燃料プールライニングに落下させないよう運用している。
- 4. 水の抵抗を考慮した落下エネルギー評価
- (1) 落下エネルギー評価式

燃料集合体の変位(落下移動距離)をxとし,以下に示す運動方程式を用いて,6m 落下後の衝突直前の速度及び衝突エネルギーを評価する。本評価では,燃料集合体は 垂直に落下し,落下中に水による浮力及び抵抗(抗力)を受けることを想定する。燃 料集合体が水中で受ける抗力を算出する上では,燃料集合体の形状は直方体とみなす。

 $m_1 \times d^2 x / dt^2 = (m_1 - \rho V) \times g - D$

これを、速度vの式にすると

 $m_1 \times dv/dt = m_2 \times g - D$

ここで,

g:重力加速度, 9.80665m/s²

m₁:燃料集合体の質量(気中), kg(東海第二発電所SFP内最大重量燃料: 8×8燃料)
 m₂:燃料集合体の質量(水中), kg(浮力考慮) (m₁ - ρV)

D:抗力 (= $1/2 \times \rho \times C_d \times A \times v^2$)

ρ:水の密度, 9.8045×10² kg/m³(大気圧・65 ℃)

Cd:抗力係数, 0.80(直方体を仮定し, 極小値0.87にさらに保守性をみて小さくした値) (出典)機械設計便覧編集委員会「第3版機械設計便覧」丸善, 平成4年3月10日

A:流れに垂直な面の投影面積,正方形断面(0.13 m×0.13 m=1.69×10⁻² m²)を仮定 V:燃料集合体体積, m³ (メーカ設計値)

上記微分方程式より,

 $v = \sqrt{(m_2g/k) \times tanh (k/m_1\sqrt{(m_2g/k) \times t})}$

ここで,

 $k = 1/2 \times \rho \times C_d \times A$

(2) 落下エネルギ評価結果

6m落下時点の速度 v は 9.6m/s と評価され、このときの落下エネルギーは、

 $\times 9.6^2/2 \approx kJ$

であり、15.5 kJを下回るため、ライニングの健全性を確認した。

なお,上記に従った燃料集合体の気中と水中の落下距離と落下速度の関係を示した グラフを図1に示す。



図1 燃料集合体の落下距離と落下速度の関係

(3) 抗力係数の保守性

抗力係数として保守的に直方体を仮定している。燃料集合体は,落下時の先端となる下部タイプレートの外観が円錐形で,一見,直方体よりも水の抵抗が少ないように 見えるが,下部タイプレートの先端から見た様子等の例は図2のとおりで,流れ込む 水を受ける部分には燃料棒等の底面及び燃料棒の支持部品がある。さらに,8×8燃 料の場合は63本の燃料棒の他,上下部タイプレート,7つのスペーサ,1本のウォ ータロッド及びチャンネルボックスが存在しており,他の種類の燃料でも同様に,水の抵抗を受ける表面積が直方体に比べて大きいため,燃料集合体の抗力係数は直方体 に比べ大きいと考えられる。



図 2 燃料集合体下部タイプレート(9×9燃料(A型)の例)

また,以下に示すように抗力係数は L/d (L:長手方向の長さ,d:断面の代表長さ) 依存性があり,薄板から厚みが増して柱状に至る過程で,薄板の間は抗力係数が大き く,厚みが増すにしたがって一旦小さくなり,柱状となって長くなるにしたがって側 面抵抗の影響によりまた抗力係数は大きくなる傾向があると考えられる。したがって さらに,抗力係数を極小値である 0.87 からより保守的に 0.80 とした場合を考慮し, 6 m 落下時点での落下エネルギーを計算しても約 J であり,落下試験における落 下エネルギーを包絡している。

(4) 抗力係数の保守性についての考察

①形状による抗力係数

● 直方体(断面は正方形,流れは長手方向)(レイノルズ数 Re = 1.7×10⁵)(下線は極小 値)

(出典)機械設計便覧編集委員会「第3版機械設計便覧」丸善, 平成4年3月10日 寸法の割合 L/d
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 抗力係数 C_d
1.25 1.25 1.15 0.97 <u>0.87</u> 0.90 0.93 0.95 0.95
ここで、L:長手方向の長さ、d:一辺の長さ

● その他の三次元物体

(出典)日本機械学会「機械工学便覧」, 2006年1月20日(図4)

▶ 円柱(断面は円,流れは長手方向)(レイノルズ数 Re = 3.6×10⁵)(下線は極小値)
 寸 法 の 割 合 L/d 0.5 1.0 2.0 4.0 6.0 7.0
 抗力係数 C_d 1.00 0.84 0.76 0.78 0.80 0.88
 ここで,L:長手方向の長さ,d:円の半径

420

▶ 円錐(断面は円,流れは頂点から底面の方向)(レイノルズ数 Re = 2.7×10⁵)
 頂角
 60° 30°

抗力係数 C_d 0.51 0.33 (図 3 を参考に, 60°の円錐の値を代表値とする)



図3 下部タイプレート図(9×9燃料(A型)の例)

	物体	寸法の割合	基準面積 /1	レイノルズ数	Сл
(a)	$V \rightarrow \bigcup_{\delta \rightarrow +} O$	$\delta = 0.01 d$	$(\pi d^2)/4$	9.6×10^{5}	1.12
	$V \rightarrow \bigoplus_{\delta \to -} \bigotimes_{d}^{D}$	$ \frac{d/D=0.2}{0.4} \\ 0.6 \\ 0.8 \\ \delta=0.01 d $	${\pi(D^2-d^2)}/{4}$	3.6×10^{5}	1.16 1.20 1.22 1.76
(b)		$\frac{l/d = 0.5}{1.0}$ $\frac{2.0}{4.0}$ 6.0 7.0	$(\pi d^2)/4$	$3.6 imes 10^5$	1.00 0.84 0.76 0.78 0.80 0.88
(c)		l/d - l 2 5 10 20 40	ld	0.9×10^{8}	0.64 0.69 0.76 0.80 0.92 0.98
		$\delta = 0.01 a$	u ²	3.9×10 ⁵	1.14
		$\frac{a/b-2}{5}$ 10 20 ∞	ab	$(0, 9-3, 9) \times 10^5$	1.15 1.22 1.27 1.50 1.86
	$v \rightarrow - \bigcirc - \oslash -$		$(\pi D^2)/4$	4×10^{5} 5×10^{5}	$\begin{array}{c} 0.36 \\ 0.40 \end{array}$
	$v \rightarrow 0$		$(\pi D^2)/4$	4×10^{5} 5×10^{5}	1.44 1.42
		$a - 60^{\circ}$ 30°	$(\pi d^2)/4$	$2.7 imes 10^{5}$	0.51 0.33
			$(\pi d^2)/4$	1.4×10^{5}	0.16
			$(\pi d^2)/4$	1.4×10^{5}	0.09
		$\frac{l/d=3.0}{3.5}$ 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0	$(\pi d^2)/4$	(5~6)×10 [€]	0.049 0.048 0.051 0.055 0.060 0.067 0.072

図4 種々の三次元物体の抗力係数

○抗力係数と落下エネルギー

上記の例のうち,下線部の抗力係数よりも保守的な値にて落下エネルギーを計算した結 果は以下のとおり。



②抗力係数のレイノルズ数依存性について

①の考察において示した抗力係数の実験値は、いずれもレイノルズ数(Re=vd/v,v: 流速,d:代表長さ、v:動粘性係数)が実機SFPよりも小さい場合のものとなっている。 実機SFPにおける Re は、落下速度(流速)を9.5~10.5 m/s(図1の6m(ライナ衝突時) の値参照)、代表長さを燃料集合体幅の 0.13 m、動粘性係数を 0.443×10⁻⁶~1.004×10 ⁻⁶m²/s(@65 ℃~20 ℃)とすると、Re = 1.36~2.79×10⁶であり、①の例よりも1桁程度大 きい。

文献においては、図4に示すような三次元物体に対する流れについて、Re と C_dの関係を 広く示したものは少ないが、例えば図4(a)のように、流れに直交する円板の抗力係数につ いては、Re と図5のような関係にあり、Re = $10^3 \sim 10^7$ の広範囲に渡って C_dに変化はない。



また,澤田ら「気流に平行に磁力支持された円柱の抵抗係数」(日本風工学会論文集,第 29巻第4号(通号第101号)平成16年10月)には,直径45mmの円柱の長さを変化させ, 図6のような結果を得ており, Re = 60,000~100,000の範囲ではL/dによらずCdに変化 はない。



図6 抗力係数 C_dのレイノルズ数依存性

③抗力係数の L/d 依存性について

P.2の抗力Dは、流れに垂直な面の投影面積Aの関数としているが、本来は圧力抵抗(Aの関数)と摩擦抵抗(流れと平行な面の関数)の和であるところ、一般的な形として圧力 抵抗で代表させた形としている。抗力係数 C_dは、圧力抵抗だけでなく摩擦抵抗の影響も受

423

けた挙動を示す。

L/d が大きくなると、摩擦抵抗を受ける面積が増大するため、抗力係数 Cd は大きくなる 傾向にあると考えられる。前出の文献(澤田ら「気流に平行に磁力支持された円柱の抵抗 係数」(日本風工学会論文集、第 29 巻第 4 号(通号第 101 号)平成 16 年 10 月))に、図 7 があり、燃料集合体の L/d (L: チャンネルボックス長さ約 4.25 m, d:約 0.13 m とすると、 L/d ≒ 33) は含まない範囲であるものの、L/d 増に対して Cd は増加している。



図7 抗力係数 Cd の L/d 依存性

(5) 抗力係数確認試験について

図8に抗力係数確認試験のイメージを示す。

上述の通り、燃料集合体落下における抗力係数は、0.80を仮定すれば十分保守的で あるが、L/d に関する文献データが、実機 L/d≒33 に対して比較的小さい値の範囲の み示されていることから、実機データに近い条件で燃料集合体の抗力係数を測定する 試験を実施し、0.80を上回ることを確認する。

試験は、2018 年 6 月 18 日~21 日の間に実施し、6 月末までに結果説明する。本試 験においては、実機と同等の Re 数を得ることが難しいことが分かっており、複数の速 度にてそれぞれデータを採取し、抗力係数の Re 数依存性が小さいことを示す方針だが、 広範囲に渡る Re 数にて実績のある CFD 解析を用いて同年 6 月 21 日までに抗力係数を 示す。

なお、(4) ①に示したとおり、燃料集合体の抗力係数 0.50 までは落下試験結果の 落下エネルギー15.5 kJ を上回ることが分かっているが、試験結果により抗力係数が 0.50 を下回る場合には、SFP内にて燃料集合体を 5.1 mを超えて吊上げる範囲の床に、 ライナを保護するために必要な厚さの金属板を敷く。



走行距離~130m

図8 抗力係数測定試験イメージ