

2024 年度											
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月

No	発行日	発電所※	件名	事象	区分
1	4 日	東海第二	中央制御室制御盤における火災	弁の作動試験のため中央制御室から操作したところ、制御盤からの火災を確認した。 原因究明後、必要な対策を講じる。	L3

※東海発電所：廃止措置中 東海第二発電所：定期事業者検査中

発行日：不適合事象やCRが発行された日

区分：不適合事象の区分、CRの場合は「-」を表示する

(不適合事象の一部区分の無いものは「-」と表示する)