

2022年7月19日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海第二発電所 サービス建屋1階（管理区域）

発生日月

2022年7月19日（火）

発生時の状況

7月19日（火）10時52分、サービス建屋1階（管理区域内）の防火ダンパ作動の警報が発報しました。

10時56分に公設消防に通報し、現場を確認いただいた結果、12時22分に、本事象は、防火ダンパに接続されている排気ダクトから炎・煙・異臭がないこと、防火ダンパ点検口内にすす等の付着がないことから、火災ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

7月19日（火）	10時52分	サービス建屋防火ダンパ作動の警報発報
	10時56分	公設消防に通報
	11時02分	運転員が現場で炎・煙・異臭なしを確認
	12時22分	公設消防により「火災ではない」と判断

以上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報[※]）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。