

2022年9月1日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海・東海第二発電所 事務本館3階（非管理区域）

発生年月日

2022年9月1日（木）

発生時の状況

9月1日（木）10時10分、東海・東海第二発電所 事務本館3階（非管理区域）において、火災報知器の作動を確認しました。

10時10分に公設消防に通報し、現場を確認いただいた結果、10時50分に、本事象は燃焼現象がないことから、火災ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

9月1日（木）	10時10分	火災報知器の作動
	10時10分	公設消防に通報
	10時50分	公設消防により「火災ではない」と判断

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。