

2023年1月23日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海第二発電所 サービス建屋2階（非管理区域）

発生年月日

2023年1月22日（日）

発生時の状況

1月22日（日）9時52分、東海第二発電所サービス建屋2階（非管理区域）の防火ダンパ作動の警報が発報しました。

これを受け、10時01分、当社から公設消防に通報しました。その後、10時24分に運転員が現場で炎・煙・異臭なしを確認しました。11時22分に公設消防による現場確認の結果、本事象は、防火ダンパの誤作動であり、火災ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

1月22日（日）	9時52分	サービス建屋防火ダンパ作動の警報発報
	10時01分	公設消防に通報
	10時24分	運転員が現場で炎・煙・異臭なしを確認
	11時22分	公設消防により「火災ではない」と判断

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。