

2024年6月26日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海発電所 固化処理建屋（管理区域）

発生年月日

2024年6月26日（水）

発生時の状況

6月26日（水）12時24分、東海発電所において、固化処理建屋の火災報知器の作動を示す警報が発報したことから、12時25分に公設消防に通報しました。

公設消防による現場確認の結果、13時41分に、本事象は煙及び炎が認められないことから火災ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

6月26日（水）12時24分 火災報知器の作動を示す警報の発報を確認
12時25分 公設消防に通報
13時41分 公設消防により「火災ではない」と判断

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報[※]）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。