

2024年7月8日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海第二発電所 サービス建屋3階（非管理区域）

発生年月日

2024年7月6日（土）

発生時の状況

7月6日（土）12時39分、東海第二発電所において、サービス建屋3階の火災報知器の作動を示す警報が発報したことから、12時42分に公設消防に通報しました。

公設消防による現場確認の結果、13時32分に、本事象は炎、煙及び熱源がないことから火災ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

7月6日（土）12時39分 火災報知器の作動を示す警報の発報を確認
12時42分 公設消防に通報
13時32分 公設消防により「火災ではない」と判断

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報[※]）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。