

2024年7月22日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海第二発電所 サービス建屋2階（管理区域）

発生年月日

2024年7月20日（土）

発生時の状況

7月20日（土）17時26分、東海第二発電所において、サービス建屋2階の火災報知器の作動を示す警報が発報したことから、17時28分に公設消防に通報しました。

公設消防による現場確認の結果、18時37分に、本事象は炎、煙及び熱感がないこと、また、感知器の誤動作と判断されたことから、非火災と判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

7月20日（土）17時26分 火災報知器の作動を示す警報の発報を確認
17時28分 公設消防に通報
18時37分 公設消防により「非火災」と判断

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。