

2025年 3月10日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海第二発電所 タービン建屋1階（管理区域）

発生年月日

2025年3月7日（金）

発生時の状況

3月7日（金）20時49分、東海第二発電所において、タービン建屋1階の火災報知器の作動を示す警報が発報したことから、20時51分に公設消防に通報しました。

公設消防による現場確認の結果、21時57分に、本事象は警報リセット後、再度警報が発報し、その際、現場に炎、煙は確認されないこと及び消防覚知から1時間経過しても炎、煙が確認されないことから、非火災と判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

3月7日（金）20時49分 火災報知器の作動を示す警報の発報を確認
20時51分 公設消防に通報
21時57分 公設消防により「非火災」と判断

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。