

2025年 6月2日  
日本原子力発電株式会社

## 消防車の要請について（非火災）

### 発生場所

東海第二発電所 サービス建屋3階（非管理区域）

### 発生年月日

2025年5月31日（土）

### 発生時の状況

5月31日（土）21時44分、東海第二発電所において、サービス建屋3階の火災報知器の作動を示す警報が発報したことから、21時46分に公設消防に通報しました。

公設消防による現場確認の結果、23時10分に、本事象は煙、炎が無いこと、火災報知器のリセット後に再発報が無いことから火災ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

### 【時系列】

5月31日（土）21時44分 火災報知器の作動を示す警報の発報を確認  
21時46分 公設消防に通報  
23時10分 公設消防により「非火災」と判断

以上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報<sup>※</sup>）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。