



低圧タービン動翼修繕工事

国内他プラントにおいて発生した、低圧タービン動翼フォーク部損傷の水平展開のため、低圧タービン（A）（C）開放検査に併せ、フォーク*型動翼である１６段動翼について、予防保全の観点から交換を行います。

低圧タービン



* : タービン動翼フォーク部

動翼取り付け部の構造がフォーク型構造のもの。