

2025 年度											
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月

No	発行日	発電所	件名	事象	区分
1	7 月 29 日	東海第二	使用前事業者検査の不足	<p>屋外タンク（ろ過水貯蔵タンク他）底板の使用前事業者検査（耐圧・漏えい検査）の内容に不足があることを確認した。</p> <p>底板は構造上、タンク水張りによる検査では漏えいを目視確認出来ないため、代替検査として真空状態にして石けん水による局部漏えい試験を行ったが（検査の結果、異常なし）、非破壊検査としての対応が不足していたことから、今後、不足していた検査を適切に実施する。 （7月29日発行、8月1日区分確定）</p>	L2
2	8 月 5 日	東海第二	燃料プール冷却浄化系ポンプの停止	<p>運転中の燃料プール冷却浄化系ポンプ A 号機が、電氣的故障の警報と共に自動停止した。</p> <p>その後、速やかに B 号機により運転を再開した。</p> <p>使用済燃料プールに異常はなく水温は約 28.5℃で安定していた。</p>	L2
3	8 月 7 日	東海第二	消火器の取出し不可	<p>常備している消火器（100 型 ABC 粉末消火器）1 台が、工事資機材が干渉し容易に視認及び取り出せない状態であった。</p> <p>その後、工事資機材が干渉しないよう消火器を移動した。</p>	L2

発行日：不適合事象や CR が発行された日

区分：不適合事象の区分、CR の場合は「-」を表示する
（不適合事象の一部区分の無いものは「-」と表示する）