

2024年8月23日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所2号機 固体廃棄物貯蔵庫C棟での発煙について（続報）

本日、敦賀発電所2号機（定期検査中）の固体廃棄物貯蔵庫C棟で火災報知器が動作し、発煙が確認されたことから公設消防へ通報を致しました。

なお、建屋外への煙の流出はありません。

発見日時：8月23日11時29分
発生場所：敦賀発電所2号機 固体廃棄物貯蔵庫C棟（管理区域）
発見者：当社社員
発見時の状況：敦賀発電所2号機の固体廃棄物貯蔵庫C棟（管理区域）において、火災報知器が動作したため、当社社員が現場を確認したところ、エレベータ機械室前にて発煙を確認しました。
なお、炎は確認されておりません。
公設消防への通報：8月23日11時50分
公設消防による確認：公設消防により、炎がないことを確認しました。
なお、消火活動は行っておりません。
今後、公設消防（予防課）により火災の有無を判断します。
施設への影響：なし
放射性物質の漏えい：なし
環境への影響：なし
人の汚染や被ばく：なし
人身災害：なし

以上

添付資料：敦賀発電所発煙確認場所

敦賀発電所発煙確認場所

